ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строителей, дом. 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

24.10.2003 № 9-18/805

На № 1810/5 от 17.10.03

Главному инженеру ОАО
«Краснодаргражданпроект»

Н.М. Редину

Ул. Орджоникидзе, 41
г.Краснодар, 350000

Управление технормирования разъясняет, что в новом СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» требование п.1.21 СНиП 2.08.01-89* уточнено в следующей редакции: «В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице как для тупикового коридора».

Заместитель начальника
Управления технормирования С.Ю. Сопоцько

Поляков
930-11-87

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru