ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ
Управление технормирования

117987, ГСП-1, Москва, ул.Строителей, 8, корп. 2

09.11.00 № 9-18/566

На № 719/5 от 14.07.00

Главному инженеру института
«Краснодаргражданпроект»

Редину Н.М.

350000, г.Краснодар,
ул.Орджоникидзе, 41

Управление технормирования разъясняет, что СНиП 21-01-97 (так же как и ранее СНиП 2.01.02-85) допускает для эвакуации применять наружные открытые лестницы 3-го типа, требования к которым изложены в п.п. 6.29 и 6.30, в частности уклон таких лестниц должен быть не круче 1:1 (45^0). При применении этих лестниц в общественных зданиях для эвакуации со второго и вышерасположенных этажей необходимо также соблюдать требования п.1.105 СНиП 2.08.02-89.

Пункт же 1.100 СНиП 2.08.02-89 допускает устройство таких лестниц с уклоном до 60^0, но только со второго этажа общественных зданий и с ограничением по числу эвакуируемых.

Заместитель начальника
Управления Н.Н. Поляков

Поляков

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru