ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

TSNIIEP ZHILISCHA

JOINT STOCK COMPANY
CENTRAL RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE
FOR RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б
тел.: 976-28-19, факс: 976-35-93

Russia, 127434, Moskow, Dmitrovskoe shausse, 9B
tel.: 976-28-19, fax: 976-35-93

16.04.04 № 04-2552
На № _____ от _____

ЗАО «Краснодарагропромпроект»
Гл. инженеру института Кирячёк И.М.

350720, г. Краснодар,
ул. Красная, д.124

По вопросу разъяснения СНиП 31-01-2003

По сути Вашего вопроса разъясняем, что при назначении высот ограждения лестниц, балконов, крыш и других элементов здания можно руководствоваться ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов, крыш стальные. Общие технические условия».

Директор по научной деятельности Ю.Г. Граник

Исполнитель: Магай А.А.
тел.служ. 976-48-08

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru