ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-I73.85

СКЛАД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 20 м^3

АЛЬБОМ III
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-I73.85

СКЛАД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 20 м^3

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектными институтами

ГИПРОАВТОПРОМ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Главный инженер института Е.В.Любимов

Главный инженер проекта В.Я.Гольдин

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
МИНАВТОПРОМОМ протокол № 4 от I0.09.84

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ
Заказ № 225. Тираж 250 экз. Цена 0-27 Инв № 704-1-173 а3 Сдано в печать 3/II-86г.

Ал.III

704-1-173.85

ПЕРЕЧЕНЬ

спецификаций оборудования, входящих в сборник

стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации		Проектная организация
3	Технологические решения ТХ	704-I-I73.85	ТХ.СО	Гипроавтопром
4	Электротехнические решения ЭТ	704-I-I73.85	ЭТ.СО	Гипроавтопром

Ал. №

704-1-173.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование технологическое								
I.	Резервуар подземный цилиндрический с плоскими днищами в комплекте с оборудованием емкостью I0 м3	Типовой проект 704-I-I60.83 лист ТХ-4	шт	796				2	II87
2.	Колонка с приемным клапаном	"Нара-I2" IКЭР-50-0,5-I	шт	796				2	I60
3.	Фильтр сетчатый сливной Ду80	ТУ 63.РСФСР--I0-75	шт	796				2	45,7
	Арматура трубопроводная								
	Муфта сливная быстроразъемная Ду3II	МС-I	шт	796				2	8,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-I-I73.85 ТХ.00

инж.	Сичкина		
Нач.ОПТ	Цинзерлинг		
гл.спец.	Широватов		
н.контр	Широватов		
ГИП	Гольдин		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МИРОАВТОПРОМ

Формат А3

Ал. III

704-1-173.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000 В								
I.I.	Распределительное сборное устройство двухфидерное, навесное,	РУС5I04-							
	два сальника 2	-03В3В	шт	796		3431800000		I	
I.2.	Ящик с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями ПР-2								
	на ток 60А	ЯРВМ-6I22	шт	796		3434220044		I	
I.3.	Плавкая вставка на I5А к предохранителю ПР-2		шт	796				3	
	2. Осветительное оборудование								
2.I.	Светильник повышенной надежности против взрыва, для ламп нака -								
	ливания мощностью I50 Вт	НЗБН-I50	шт	796				2	
2.2.	Лампа накаливания на напряжение 220В, мощностью I50 Вт	Б2I5-225-I50	шт	796		3466I00000		2	
	3. Кабельные изделия								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-I-I73.85 ЭТ.СО

ст.инж	Голицина		2I.I2.87
гл.спец	Орлов		2I.I2.87
Нач.отд	Лабутин		2I.I2.87
н.контр	Орлов		2I.I2.87
ГИП	Гольдин		2I.I2.87

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	2

ГИПРОАВТОПРОМ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова								
	ГОСТ I6442-80	АВВГ							
3.I.	2 х 2,5 - 0,66		км	008		352222II09		0,056	
3.2	4 х 2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II25		0,044	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова								
	ГОСТ I508-78	АКВВГ							
3.3	4 х 25		км	008		3563440I3I		0,044	
3.4.	Провод с алюминиевыми жилами ГОСТ 6323-79:	АПВ							
	I х 2,5 - 660		км	008		355I330II2		0,040	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	4. Изделия заводов ГЭМ								
4.I	Коробка распределительная для разделки кабеля	У409У1	шт	796		346474461I		2	
	5. Прочие изделия								
5.I.	Опора железобетонная длиной II м для кабельного ввода	СЦ-3-5	шт	796				2	
5.2.	Кронштейн с вылетом 0,7 м для подвески светильников	С234	шт	796				2	

Ал. III

704-1-173.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №

704-I-I73.85 ЭТ.00

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

Формат А3