ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II - I - 297.84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 3

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Утвержден Госгражданстроем
приказ 279 от 22.09.1983 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 120 от 7.12.1984 г.

Главный инженер института А.Ляхович

Начальник ЭТО В.Белов

20179-08

gost.e-ecolog.ru

Альбом УГ,ч.3

Типовой проект 2II-I-297.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производство МЭПа								
	Электроизделия								
I.	Щиток осветительный. На щитке монтируются автоматические вы-								
	ключатели АЕ103I-II с комбинированными расцепителями I6А- 6 шт.								
	Всего компл.	Щ033-I3	к-т	000		3434I0		3	
	На щитках выполнить надпись:								
	4 ЩО	Щ033-I3	к-т	000		3434I0		I	
	3 ЩО	Щ033-I3	к-т	000		3434I0		I	
	I ЩОА	Щ033-I3	к-т	000		3434I0		I	
2.	Щиток осветительный. На щитке монтируются автоматические вы-								
	ключатели АЕ103I-II с комбинированными расцепителями I6А-I2 шт.								
	Всего компл.	Щ033-24	к-т	000		3434I0		2	
	На щитках выполнить надпись:								
	I ЩО	Щ033-24	к-т	000		3434I0		I	
	2 ЩО	Щ033-24	к-т	000		3434I0		I	
3.	Звонок бытовой с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

211-1-297.84 ЭО.СО

Н.конт.	Попова	
Нач.отд.	Белов	
Гл.инж.	Шилов	
Вед.спец.	Холопова	
Ст.инж.	Кочерыгина	

Спецификация Оборудования. Электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-08

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Осветительная арматура								
I.	Светильник люминесцентный потолочный	ЛП03I-2х40-004	шт	796		346II2		I05	
2.		ЛП00I-2х40/Д-0I	шт	796		346II2		I23	
3.	Светильник люминесцентный подвесной	ПВЛ-I-2х40-03	шт	796		346II2		5	
4.		ПВЛМ-Р-2х40	шт	796		346II2		I3	
	Светильник с лампой накаливания								
5.	пылезащищенный подвесной	НСП02-I00/							
		Р53-02	шт	796		3466II		I0	
6.		НСП02-60/							
		Р53-02	шт	796		3466II		60	
7.	брызгозащищенный потолочный	НП020х100/							
		Р2'0-02	шт	796		3466II		35	
8.	брызгозащищенный настенный	НБ006х60/							
		Р2'0-02	шт	796		3466II		I0	
9.	Плафон	ПЛ-II	шт	796		3466II		95	
I0.		ДС-I9	шт	796		3466II		I5	
	Источники света								
	Лампы накаливания								
I.	220 В, I00ВТ	Б220-I00-I	шт	796		346620		90	
2.	220 В, 60ВТ	Б220-60-I	шт	796		346620		70	
3.	220 В, 40ВТ	Б220-40-I	шт	796		346620		45	
4.	220В, I5ВТ	РН230-I5	шт	796		346620		I6	
5.	Лампа люминесцентная 220В, 40ВТ	ЛБ40-4	шт	796		346000		490	
6.	Стартер с керамическим конденсатором I5-80	СК220	шт	796		346922		240	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
	Установочные провода								
I.	Провод для скрытой проводки, 380В, сечением:								
	2х2,5 кв.мм	АПВ	м	006		355I33		I200	
2.	3х2,5 кв.мм	АПВ	м	006		355I33		300	
3.	Провод с алюминиевой жилой, сечением:								
	Iх2,5 кв.мм	АПВ	м	006		355I33		5500	
	Кабели								
I.	Кабель с алюминиевыми жилами сечением:								
	2х2,5 кв.мм	АВВГ	м	006		352222		600	
2.	3х2,5 кв.мм	АВВГ	м	006		352222		200	
3.	3хI0+Iх6 кв.мм	АВВГ	м	006		352222		I0	
4.	3хI6+IхI0 кв.мм	АВВГ	м	006		352222		60	
	Трубы								
I.	Труба винипластовая	ПВХ-60							
	40хI,9 мм	ТУ I9-99-78	м	006		22482I		I5	
2.	32хI,9 мм	ПВХ	м	006		22482I		5	
3.	25хI,5 мм	ПВХ	м	006		22482I		2500	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20179-08

Альбом УI, ч.3

Типовой проект 2II-I-297.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроизделия ГЭМ								
I.	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25; 220/36В, 250ВА-Iшт,								
	предохранителем Е-27-3 шт; розетка штепсельная 36В- I шт	ЯТП-0,25	шт	796		343429		2	
2.	Крюк для подвески светильников	У-623	шт	796		346473		70	
3.	Коробка ответвительная	КОР-73	шт	796		340000		I00	
4.		КОР-74	шт	796		340000		I0	
5.	Коробка для электроустановочных изделий	У-I96	шт	796		346474		250	
6.	Розетка деревянная диаметром до I80 мм		шт	796				I50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 ЭО.СО

Лист 4

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроустановочные изделия								
I.	Выключатель однополюсный, 6А, для открытой установки	02.I.I-03	шт	796		346400		60	
2.	Выключатель однополюсный, 6А, для скрытой установки	02.I.2-03	шт	796		346422		I70	
3.	Розетка штепсельная 6,3А, 220В	05.I.3-05	шт	796		346443		70	
4.	Розетка штепсельная IOА, 220В	05.2.3-0I	шт	796		346400		I4	
5.	Розетка штепсельная 6,3А, 220В	05.I.2-0I	шт	796		346400		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20179-08

Альбом УI,ч.3

Типовой проект 2II-I-297.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производство МЭП								
	Электроизделия								
I.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2046 с расцепителями I6А-2 шт; 20А-2 шт; 25А-I шт;								
	40А-I шт. На вводе автомат А3728Ф без расцепителя. На лицевой								
	стороне пункта выполнить надпись: "ШР"	ПРII-3060-2IУ3	шт	796		343411		I	
2.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2046 с расцепителями I6А-3 шт; 20А- 4 шт; 25А-Iшт.								
	На вводе автомат А3728Ф без расцепителя. На лицевой стороне								
	пункта выполнить надпись: "2ШР"	ПРII-3068-2IУ3	шт	796		343411		I	
3.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальное напряжение главной								
	цепи 380В, цепей управления 220В. Номинальный ток первого								
	фидера 8А, второго - 2А. На лицевой стороне шкафа выполнить	ШУ5I04-03В2-							
	надпись: "ШУ"	-И-Б	шт	796		343I00		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

211-1-297.84 ЭМ.СО

Н.конт.	Попова	
Нач.отд.	Белов	
Гл.инж.	Шилов	
Гл.спец.	Холопова	
Ст.инж.	Мочалова	

Спецификация оборудования
Силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальное напряжение главной								
	цепи 380В, цепей управления 220В. Номинальный ток первого								
	фидера - 5А, второго - I,6А. На лицевой стороне шкафа выполнить надпись: "2ШУ"	ШУ5I04-03В2-Е-Б	шт	796		343I00		I	
2.	Соединительная коробка	КСП-I2	шт	796				I	
	Электроаппаратура								
I.	Выключатель автоматический трехполюсный. Номинальный ток расцепителя 6,4А.	АП50-3мт	шт	796		342I4I		I	
2.	Выключатель автоматический с независимым расцепителем постоянного тока I6А	АЕ2033-I2	шт	796		342I4I		I	
3.	Пускатель нажимной вибростойкий	ПНВ-30	шт	796		3428I6		I	
4.	Пост управления кнопочный:								
	№ I (АТ3, 220/24В. Вентилятор П-I)								
	№ 2 (КУ, Ч, I3+Iр, "Пуск")								
	№ 3 (КУ, К, I3+Iр, "Стоп")								
	№ 4 (АТ3, 220/24В, Вентилятор ВI)								
	№ 5 (КУ, Ч, I3+Iр, "Пуск")								
	№ 6 (КУ,К, I3+Iр "Стоп")	ПКУI5.I9-23I-40У3	шт	796		342845		I	
	На панели выполнить надпись: "IШУ"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Пост управления кнопочный								
	№ I (АТЗ, 220/24В, Вентилятор В-2);								
	№ 2 (КУ, Ч, I3+Iр, "Пуск")								
	№ 3 (КУ, К, I3+Iр, "Стоп")	ПКУI5.I9-							
	На панели выполнить надпись: "2ПУ"	I3I-40У3	шт	796		342845		I	
6.	Трансформатор разделительный IкВА, 230/230В	ОСМ-I	шт	796				I	
	Провода и кабели								
	Провод алюминиевый 660В, сечением	ГОСТ 6323-79							
I	Ix2,5 мм кв.	АПВ	м	006		355I33		400	
2	Ix4 мм кв.	АПВ	м	006		355I33		I20	
3.	IxI0 мм кв.	АПВ	м	006		355I33		80	
	Провод медный 660В, сечением	ГОСТ 6323-79							
4.	IxI,5 мм кв.	ПВ-I	м	006		355I33		40	
5.	Ix2,5 мм кв.	ПВ-I	м	006		355I33		I70	
	Кабель с алюминиевыми жилами сечением	ГОСТ I6442-70							
6.	2x2,5 мм кв	АВВГ	м	006		352222		70	
7.	4x2,5 мм кв	АВВГ	м	006		352222		70	
8.	4x4 мм кв	АВВГ	м	006		352222		I30	
9.	3x25+IxI6 мм кв	АВВГ	м	006		352222		20	
I0.	3x35+Ix6 мм кв	АВВГ	м	006		352222		25	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв №

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением	ГОСТ I508-7I							
II.	5х2,5 мм кв.	АКВВГ	м	006		356344		25	
I2.	I0х2,5 мм кв	АКВВГ	м	006		356344		20	
	Трубы								
	Труба винипластовая среднего типа:	ТУ6-I9-99-78							
I.	25хI,5 мм	ПВХ-60С	м	006		22482I		I30	
2.	32хI,8 мм	ПВХ-60С	м	006		22482I		20	
3.	63х3,0 мм	ПВХ-60С	м	006		22482I		5	
	Труба стальная электросварная с наружным диаметром и толщиной стенки:	ГОСТ I0704-76							
4.	26хI,8 мм		м	006		I37000		30	
5.	32х2 мм		м	006		I37000		I0	
6.	47х2 мм		м	006		I37000		I0	
7.	Труба стальная водогазопроводная ОЦМ-20	ГОСТ 3262-75	м	006		I38507		70	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI,ч.3

Типовой проект 2II-I-297.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Вводно-распределительное устройство, состоящее из панелей:								
	Панель вводная	ВРУI-II-I0	к-т	000		343436		I	
	Панель распределительная	ВРУI-47-00	к-т	000		343436		I	
2.	Ввод гибкий	К I08I	шт	796		344962		5	
3.	Короб защитный	УI079У3	шт	796		34496I		5	
4.	Короб защитный	УI098У3	шт	796		34496I		5	
5.	Профиль зетовый	К238У2	шт	796		344962		5	
6.	Полоса стальная	КI06У2	шт	796		344962		30	
7.	Коробка ответвительная	У994М	шт	796		346474		5	
8.	Коробка ответвительная	У409	шт	796		346474		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

2II-I-297.84 ЭМ.СО

Лист 5

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
I.	Термометр жидкостный, пределы измерения 0-35°С	ТБ-2	шт	796		432I22		20	
	Термометровый завод г.Клин								
	Термометр стеклянный с металлической оправой	ГОСТ 2823-73							
	Термометровый завод г.Клин								
2.	Прямой, цена деления шкалы I°С, длина верхней части I60 мм	П4.I.I60.83	шт	796		432I22		2	
3.	Прямой, цена деления шкалы 2°С, длина верхней части I60 мм	П6.2.I60.83	шт	796		432I22		2	
4.	Угловой, цена деления шкалы I°С, длина верхней части 240 мм	У2.I.240.54I	шт	796		432I22		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

211-1-297.84 А.СО

Н.конт.	Шилов	
Нач.отд.	Белов	
Гл.инж.	Шилов	
Рук.гр.	Ефремова	
Инж.	Разумникова	

Спецификация оборудования. Автоматизация сантехустройств

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-08

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Электроаппаратура								
I	Пускатель магнитный, катушка 220В переменного тока	ПМЕ-I2I	шт	796		342732		I	
	Завод НВА г.Москва	ОСТI6.05.36.							
		00I-77							

Типовой проект 2II-I-297.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Н. конт.	Шилов	
Нач.отд.	Белов	
Глинж.	Шилов	
Рук.гр.	Ефремова	
Инж.	Разумникова	

2II-I-297.84 А.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-08

Альбом VI, ч.3

Типовой проект 2II-I-297.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТ 1508-78Е							
I.	сечением 4х2,5 мм.кв.	АКВВГ 4х2,5	м	006	3563440100			20	
2.	сечением 7х2,5 мм.кв	АКВВГ 7х2,5	м	006	3563440100			10	
3.	сечением 10х2,5 мм.кв	АКВВГ 10х2,5	м	006	3563440100			10	
4.	Провод с медной жилой в полихлорвиниловой изляции	ПВ1х1,5	м	006	35513			25	
	сечением 1,5 мм.кв.	ГОСТ 6323-79							
	Изделия поставляемые подрядчиком								
I.	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796	342496			I	
2.	Коробка соединительная	КСК-32	шт	796	322496			I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

211-1-297.84 А.СО

Н.контр.	Лилов		
Нач.отд.	Белов	Спецификация оборудования	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Гл.инж.	Лилов		ЦНИИЭП учебных зданий
Рук.гр.	Ефремова		
Инж.	Разумникова		

20179-08

Альбом УI, ч.3

Типовой проект 2II-I-297.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	I. Сети телефонизации								
I.	Телефонный аппарат системы АТС	ТА-72	шт	796		665232		4	
	II. Сети радиофикации								
I.	Громкоговоритель трехпрограммный	"Маяк"	шт	796				2I	
2.	Радиостойка	РС-I-I900	шт	796		52953I582I		I	
3.	Трансформатор абонентский мощностью I0 ВА	ТАПВ-I0Т	шт	796		529535		I	
	III. Сети телевидения								
I.	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное								
	с усилителями УТI-5; УТ6-I2 в среднем сборочном корпусе	УТТО-2	к-т	000		657442I9I0		I	
2.	Антенна телевизионная	АТКГ	шт	796		6577334200		2	
3.	Мачта антенная	МТЛ 5/I-II	шт	796		6577392304		I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Н.контр	Захарова	
Нач.отд	Белов	
Гл.инж.	Шилов	
Гл.спец	Мытарева	
Инж.	Фомина	

Привязан

211-1-297.84 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Сети пожарной сигнализации								
I.	Сигнализатор. Базовый блок	"Рубин-3"	шт	796		6653I229I0		I	
2.	Сигнализатор. Линейный блок	"Рубин-3"	шт	796		6653I22920		I	
3.	Датчик тепловой легкоплавкий	ДТЛ	шт	796		42I87IIIII		253	
4.	Выпрямитель	КВ-24М	шт	796		6675328700		I	
5.	Ревун переменного тока	ЗВРП	шт	796		6676324500		I	
	Установочные изделия								
	I. Сети телефонизации								
I.	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		I	
2.	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				4	
3.	Крышка декоративная	КД I-03	шт	796				4	
	II. Сети радиофикации								
I.	Радиорозетка	РШР	шт	796		5295375404		2I	
2.	Коробка ограничительная на 2 направления	УК-2Р	шт	796		5295333234		I	
3.	Коробка ограничительная на 4 направления	УРК-4	шт	796		529533		5	
	Ш. Сети телевидения								
I.	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.I	шт	796		667739040I		2	
2.	Коробка фильтров сложения	КФСТ-IУ	шт	796		65774I6200		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Штеккер концевой кабельной абонентской линии		шт	796				I0	
4.	Резистор	ВС-0,I25-75ом							
		±I0%	шт	796				I	
	IУ. Сети пожарной сигнализации								
I.	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		70	
2.	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		2	
3.	Муфта кабельная разветвительная емкостью 20х2 (I0+I0)	ПРКМ-II	шт	796				I	
	Провода и кабели								
	Сети телефонизации								
I.	Кабель телефонный распределительный емкостью I0х2х0,5	ТПП	м	0II		3572II0I00		40	
2.	Провод телефонный распределительный емкостью Iх2х0,5	ТРП	м	0II		3575II0I00		II0	
	II. Сети радиофикации								
I.	Провод радиотрансляционный, 2хI,2 мм	ПТПЖ	м	0II		35755I0I00		370	
2.	Провод радиофикации одножильный диаметром I,8 мм	ПВЖ	м	0II		3575520200		II0	
	Ш. Сети телевидения								
I.	Кабель коаксиальный радиочастотный, 75-9-I2	РК	м	0II		3588I2I20I		60	
2.	Кабель коаксиальный радиочастотный 75-4-I5	РК	м	0II		3588I2080I		200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20179-08

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Сети пожарной сигнализации								
I.	Провод телефонный распределительный, емкостью Ix2x0,5	ТРП	м	0II		3575II0I00		I550	
2.	Провод установочный сечением 2х2,5 мм2	АППВ	м	0II		3553330200		20	
3.	Кабель телефонный распределительный, емкостью I0x2x0,5	ТПП	м	0II		3572II0I00		55	
4.	Кабель телефонный распределительный, емкостью 20x2x0,5	ТПП	м	0II		3572II0I00		20	
	Сталь конструкционная								
I.	Круг диаметром 8 мм		т	I68		095400		0,032	
2.	Круг диаметром I6 мм		т	I68		095400		0,032	
3.	Полоса 40х4 мм		т	I68				0,026	
	Трубы								
I.	Труба винипластовая средняя с наружным диаметром и толщиной								
	стенок 25хI,5	ПВХ-60	м	0II		22482I		680	
2.	Уголок для соединения винипластовых труб	У-280	шт	796				50	
3.	То же	У-284	шт	796				I6	
4.	То же	У-288	шт	796				I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроизделия ГЭМ								
I.	Коробка протяжная	У-996У2	шт	796		636474I23I		8	
	Установочные изделия								
I.	Шкаф слаботочных устройств размером 450х650(h)хI30	ШС-7	шт	796		340000		4	
2.	Коробка подпольная Н=80, размером 250х200, ОСТ 43-5-64	ПКБ-I	шт	796		340000		I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

20179-08

Формат А3