Издание официальное

Всесоюзный Комитет Стандартов при Совете Министров СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

КЕРОСИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ

Технические условия

ГОСТ 4753—49

Взамен ОСТ НКТП 7960/919

Нефтяная промышленность Б21

1. Настоящий стандарт распространяется на керосин осветительный, получаемый прямой перегонкой нефти и предназначаемый для горения в лампах, керосинках и примусах.

2. Керосин осветительный должен удовлетворять следующим требованиям:

Физико-химические свойства	Показатели	Методы испытаний
1. Плотность $\rho\,^{20}_{4}$, не более	0,840	ГОСТ 3900—47
2. Цвет по колориметру Штаммера в марках, не более	3,0	ГОСТ 2667—44
3. Высота некоптящего пламени в *мм*, не менее	20	ГОСТ 4338—48
4. Температура вспышки (определяемая в приборе Мартенс-Пенского) в °С, не ниже	40	ОСТ ВКС 7872, М. И. 12в—35
5. Температура помутнения в °С, не выше	—12	По п. 3 настоящего стандарта
6. Кислотность в *мг* КОН на 100 *мл* керосина, не более	1,4	ОСТ НКТП 7872/2292, М. И. 25в—36
7. Зольность в %%, не более	0,005	ОСТ НКТП 7872/2292, М. И. 26а—36
8. Фракционный состав:		
а) до температуры 270°С перегоняется в %%, не менее	70	ГОСТ 2177—48
б) до температуры 315°С перегоняется в %%, не менее	93	ГОСТ 2177—48
9. Содержание серы в %%, не более	0,1	ГОСТ 1771—48
10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	ОСТ НКТП 7872/2292, М. И. 25е—37
11. Содержание механических примесей и воды	Отсутствие	Керосин, налитый в стеклянный цилиндр диаметром 35—40 *мм*, при температуре 15—20°С должен быть прозрачен и не должен содержать взвешенных и осевших на дно цилиндра посторонних примесей, в том числе и воды. В спорных случаях содержание механических примесей определяют по ОСТ 7872—39, М. И. 19в, а содержание воды—по ГОСТ 2477—44

3. Проверку отсутствия помутнения керосина производят по методу, принятому для определения температуры застывания (ГОСТ 1533—42), включая момент, когда температура охлаждаемого в пробирке керосина достигает минус 12°С. После этого керосин оставляют в охлаждающей смеси при этой температуре еще 5 мин., а затем пробирку вместе с муфтой осторожно вынимают из охлаждающей смеси, не встряхивая керосина, вытирают муфту снаружи и проверяют, при наблюдении в проходящем свете, отсутствие помутнения испытуемого керосина.

В случае обнаружения отчетливой мути во всем образце керосина или хотя бы у дна пробирки, керосин считают не выдержавшим испытание. Продолжительность

Внесен Министерством нефтяной промышленности

Утвержден Советом Министров СССР 19/III 1949 г.

Срок введения 1/V 1949 г.

gost.e-ecolog.ru

определения, считая от момента удаления пробирки с керосином из охлаждающей смеси до установления оценки, не должна превышать 8 секунд.

4. Упаковку, маркировку, хранение, транспортировку и приемку керосина осветительного производят по ГОСТ 1510—45.

5. Отбор проб производят по ГОСТ 2517—44. Для контрольной пробы берут 2 *л* керосина.

gost.e-ecolog.ru

Л25575 Стандартгиз. Подписано к печати 12/IV 1949 г. 0,25 п. л. Тираж 10000 экз. Зак. 648

Тип. «Московский печатник»