ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-36.94

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5 - 3.0 м3/час

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр. 1 - 37.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-36.94

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 – 3,0 м3/час

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан

Акционерным обществом "Озон"

Генеральный директор В.М.Лихтер

Главный инженер В.А.Константинов

Главный инженер проекта Е.И.Писаренко

Утвержден:

Комитетом РФ по химической и нефтехимической промышленности

Письмом от 10.12.94 N 09/1-11-101

Введен в действие АО "Озон"

приказом от 28.10.94г N 155-к

© ГП ЦПП, 1995

Т.П.503-3-36.94 АЛЬБОМ 6

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

NN П/П	РАЗДЕЛ ПРОЕКТА	МАРКА	СТР.
1	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ТХ1	ТХ1.СО	3
2	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ТХ2	ТХ2.СО	4...9
3	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ОВ	ОВ.СО	10...15
4	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ВК	ВК.СО	16...18
5	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ЭО	ЭО.СО	19...21
6	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА ЭМ	ЭМ.СО	22...24
7	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА АЭМ	АЭМ.СО	25...26
8	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА АТХ2	АТХ2.СО1	27...30
9	СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ РАЗДЕЛА АТХ2	АТХ2.СО2	31
10	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА АОВ	АОВ.СО1	32...36
11	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДЕЛА СС	СС.СО	37

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала, изделия	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1	УСТАНОВКА ШЛАНГОВАЯ МОЕЧНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ	М-217	ШТ	796	3082924	4877340013		2	219
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,Л/МИН -75;								
	УСТ.МОЩН. кВт-7,5								
	~~ГАБ.РАЗМ.ММ-1360х540х950~~								
	БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"								
2	КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ	2-0,16	ШТ	796	3082924	4877340003		2	75
	НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,М³/МИН -0,1								
	УСТ.МОЩН. кВт-2,2								
	ГАБ.РАЗМ.ММ -1100х360х550								
	БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"								

ВЗАМ. ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП 503-3-36.94 ТХ1.СО

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Писаренко			
Нач.сек.		Ефимова			
Вед.инж.		Полубелова			
Инж.		Макаренко			
Провер.		Ефимова			
Н.Контр.		Полубелова			

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 НА/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
9	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П-1Т, Н=6М	ГОСТ1106-74	ШТ.	796		317322		1	58
	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД								
	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
2	НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ С ОПОРАМИ ВНЕ ПЕРЕ-	ТХН8/40А	К-Т	671				2	220
	КАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ρ= 8М3/Ч, Н=40М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ТУ26-06-842-							
	N=5,5КВТ, П=2900 ОБ/МИН.	72							
	ЗЕЛИНОГРАДСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД	4А100 L 2							
5	НАСОС ВИХРЕВОЙ ρ=7,2М3/Ч, Н=26М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ВК-2/26А	К-Т	671		3631910550		1	78
	N=4КВТ; П=1450 ОБ/МИН.	4АМ100L 4							
	ПО "ЛИВГИДРОМАШ"								
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
7	ГИДРОЦИКЛОН ρ=5-35М3/Ч, Н=940ММ	ГЦК-150	ШТ.	796	0219548			2	94
	Г.УФА, ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
8	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СЫПУЧИХ И НЕСЛЕЖИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ	СК-1-1	ШТ.	796				1	320
	V= 1,75М3. 1380Х1300Х1275 (h)ММ	ГОСТ15941-75							
	ВЕРЕШАГИНСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВУ								

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Чалбышев			08.94г
Гл.спец.		Малюта			
Инж.1кат.		Смирнова			
Н.контр.		Малюта			

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.00

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 М3/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАПЧАСТЕЙ.								
	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
3	СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,6-1,8М3/Ч	"СЭОН-1"	К-Т	671				2	1500
	ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЭ"								
	Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ								
4	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ У=2,5М3	ОСТ32-42	ШТ.	796		311379		1	375
	2130Х1220Х1355 (h)ММ	559-82							
6	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ У=1М3	ОСТ32-42-	ШТ.	796		311379		1	180
	1220Х895Х1300(h)ММ	559-82							
	АРМАТУРА.								
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ=15, РУ=1,6МПА	15Ч8П2	ШТ.	796		3722111012		2	0,75
	ТО ЖЕ, ДУ=20, РУ= 1,6МПА	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121018		5	0,9
	-"- ДУ=25; РУ= 1,6МПА	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121020		7	1,75
	-"- ДУ=32; РУ= 1,6МПА	15Ч8П2	ШТ.	796		3722131035		7	2,7
	-"- ДУ=40; РУ= 1,6МПА	15Ч8П2	ШТ.	796		3722131036		4	4,15
	-"- ДУ=50; РУ= 1,6МПА	15Ч8П2	ШТ.	796		3722141020		10	5,8
	ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ								
	ДУ=50; РУ= 1,6МПА	19Ч21БР	ШТ.	796		3722411017		4	2,4
	ФЛАНЦЫ.								
	ФЛАНЕЦ 1-150-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941409809		2	4,63
	ФЛАНЕЦ 1-50-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941409303		6	1,33
	ФЛАНЕЦ 1-50-16 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941413804		16	2,58

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФЛАНЕЦ 1-50-6 СТ.12Х18Н10Т	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941503410		4	1,33
	ФЛАНЕЦ 1-40-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941409204		8	1,21
	ФЛАНЕЦ 1-40-10 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941411800		10	1,71
	ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ 1-40-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379955401601		3	1,21
	ФЛАНЕЦ 1-32-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941409105		4	1,01
	ФЛАНЕЦ 1-25-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941409006		11	0 64
	ФЛАНЕЦ 1-20-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941408910		15	0,53
	ФЛАНЕЦ 1-20-6 СТ.12Х18Н10Т	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941503003		4	0,53
	ФЛАНЕЦ 1-15-6 СТ.25	ГОСТ12820-80	ШТ.	796		379941408800		2	0,33
	ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ.								
	ТРУБА 50Х3 - 12Х18Н10Т	ГОСТ9941-81	М	006				15	3,52
	(ДЛЯ ПОЗ.4)	12Х18Н10Т							
	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ								
	КОКС-КРОШКА Ø 0,8-2ММ		Т	168				0,38	
	ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.								
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ	ОХВП-10	ШТ.	796		4854322116		1	3,5
	ПОЛЕЗНАЯ ЕМКОСТЬ 8,7Л	СБОРНЫЙ							
	ДЖАМБУЛ, ЗАВОД "КОММУНМАШ".								
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ, ЕМКОСТЬ БАЛЛОНА 5Л	ОУ-5	ШТ.	796		485431I034		1	13,5
		СБОРНЫЙ							
	ТОРЖОК, ПО "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА"								

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.СО

Лист 3

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
КИП6.	РОТАМЕТР, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 2,5М3/Ч	РМ-2,5	ШТ.	796				3	70
	АРЗАМАССКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО								
КИП2А	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, L_K=6М	РТ-ДО-15-	ШТ.	796				1	
Б	Г.САФОНОВО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"	(0-40°С)-6							
		$K_{УГ}$ =2,5							
		ТУ25.02.0901							
		23-81							

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.СО

Лист 4

Ц00254-06 8 ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ.								
	ТРУБОПРОВОД Ø 15Х2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		5	0,789
	ТО ЖЕ, Ø 20Х2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		44	1,13
	-"- , Ø 25Х2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		49	1,48
	-"- Ø 32Х2	ГОСТ10704-91	М	006		137300		65	1,78
	-"- , Ø40Х3	ГОСТ10704-91	М	006		137300		18	3,11
	-"- , Ø 57Х3	ГОСТ10704-91	М	006		137300		54	4
	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ	ВСН120-74	ШТ.	796				3	0,8
	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РУ ДО 1,0МПА 100Х50								
	ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ								
	ТРУБА Ц-20Х2,8	ГОСТ3262-75	М	006		138500		12	1,71
	РУКАВ Ш(УШ)-6,3-40-56У	ГОСТ18698-79	ТЫС. ПОГ.М	012				0,01	
	РУКАВ Б(1)-6,3-40-53У	ГОСТ18698-79	ТЫС. ПОГ.М	012				0,01	
	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ		Т	168				0,305	
	ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ		Т	168				0,16	
	МАТЕРИАЛЫ КРЕПЛЕНИЯ								
	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТЫС. ШТ.	798		574120		0,12	
	СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ Т11-ГСВ	ГОСТ19170-73*	М2	055		595201		1	
	КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ МАРКИ ГИПК-19	ТУ6-05-251-187-83	КГ	116		225260		1	

ВЗАМ. ИНВ. N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ. N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.00

ЛИСТ 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КИП4А.								
КИП1	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ЗКЧ-29-75	ЗКЧ-2-75	ШТ.	796				2	
КИП3	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗКЧ-274.10-90 16-70У	ЗКЧ-310.00-90	ШТ.	796				3	
КИП4	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ЗКЧ.278.00-90	ШТ.	796				6	
~~КИП8А,~~	~~БОБЫШКА БМ20Х1,5 ЗКЧ-224-89~~	~~ЗКЧ-223-89~~	~~ШТ.~~	~~796~~				3	
Б,В		УСТ.2							
КИП9А	БОБЫШКА БМ27Х1,5 ЗКЧ-224-89	ЗКЧ-223-89	ШТ.	796				1	
		УСТ.4							

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ТХ2.СО

Лист 6

ИНВ N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Т.П.503-3-36.94 АЛЬБОМ 6

Ц00254-06 10

ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ.								
П1	1. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ №8, ИСПОЛНЕНИЕ 1,	В-Ц4-75-8-01	КОМПЛ	671		4861324101		1	322
	Дкол.=Дном, ПрО°, В КОМПЛЕКТЕ С ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ И С ЭЛЕКТРО-	ТУ22-11-1-88							
	ДВИГАТЕЛЕМ 5,5 КВТ, 965 ОБ/МИН.	4А132 S 6							
	УЧРЕЖДЕНИЕ У10-400/5 г.ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.				8559066				
У2	2. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ №8, ИСПОЛНЕНИЕ 1,	В-Ц4-75-8-04	КОМПЛ	671		4861324107		1	338
	Дкол.=1,05Дном., ПрО°, В КОМПЛЕКТЕ С ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ И	ТУ22-11-1-88							
	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 7,5 КВТ, 970 ОБ/МИН.	4А132М6							
	УЧРЕЖДЕНИЕ У10-400/5, Г.ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.				8559066				
У1	3. ТО ЖЕ, ИСПОЛНЕНИЕ ЛО°	В-Ц4-75-8-	КОМПЛ	671		4861324107		1	338
		Л.04(ТУ22-							
	УЧРЕЖДЕНИЕ У10-400/5, Г.ДОНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛ.	11-1-88)			8559066				
В1	4. ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ №6,3	ВКР6,30.25.6.							
	В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 2,2 КВТ, 950 ОБ/МИН.	01.У1	КОМПЛ	671		4861714461		2	116
		АИР100Л6У2							
	ДУБЕНОВСКИЙ ЗАВОД "ОКТЯБРЬ", Г.ДУБНО, РОВЕНСКОЙ ОБЛ.				2971525				
П1	5. КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ	КВУ1600Х1600	ШТ.	796				1	91,5
		ТУ22-5961-85							
	ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ								

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Привязан

Инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Челбышев			01.94
Нач.сек.		Полковников			
Вед.инж.		Бессол			
Н.контр.		Головченко			

Т.П. 503-3-36.94 ОВ.СО

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 КМ/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЗОНЕ ОЗОН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У1	6. ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ	МЭО-0,3/25-							
	ЧЕБОКСАРСКИЙ ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР"	0,25	ШТ.	796		4218511130		2	8
У1,У2	7. КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ	КСк-3-8-02	ШТ.	796		4863532364		4	50
П1	ОРЕБРЕНИЕМ	КСк 3-9-02	ШТ.	796		4863532365		2	56
	КОСТРОМСКОЙ КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД				0239419				
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ П1.								
	1. КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ								
	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ, Р=1,6МПА,								
	ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -15 до +220°С, ДУ-25	25Ч940НЖ	ШТ.	796		3722511326		1	23
	ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН"								
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ.								
	1. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-32	ВСКМГ-							
	Г.ГЯНДЖА, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.	9010/32	ШТ.	796		42132-10173		1	6,0

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ.								
	1. ВСТАВКА ГИБКАЯ В.00.00-14	СЕРИЯ 5.904-	ШТ.	796	-			3	2,69
	Н.00.00-17	-38	ШТ.	796				3	2,83
	2. КОНФУЗОР Д11	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	88,0
	3. ФЛАНЕЦ ФД6	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	7,9
	4. ПАТРУБОК П38	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	27,0
	5. РАМА РК3	СЕРИЯ 5.903-7	ШТ.	796				1	39,0
	6. ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 4.904-							
		25	ШТ.	796				6	2,0
	7. ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 1.494-							
		25	ШТ.	796				4	1,0
	8. ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ δ=1,0ММ								
	С СЕЧЕНИЕМ 800Х1000 НА ДИАМЕТР Ø800ММ, ДЛИНОЙ ℓ=600ММ	ГОСТ19904-82*	ШТ.	796				2	10,4
	9. БОБЫШКА М27Х2; ЗКЧ-1-87 УСТ.9	ТМЧ-142-87	ШТ.	796				1	0,56
	10. ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р800Х800Э (БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОПРИВОДА)	СЕРИЯ 5.904-							
		-13	ШТ.	796				2	33,6
	11. СЕКЦИЯ РАЗДАТОЧНОГО КОРОБА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	СЕРИЯ 1.494-2							
	h=1800ММ	ВЫП.10	ШТ.	796				12	81,8
	12. РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р400	СЕРИЯ1.494-							
		10	ШТ.	796				23	2,34
	Р200	СЕРИЯ1.494-							
		10	ШТ.	796				7	0,585
	13. КЛАПАН САМООТКРЫВАЮЩИЙСЯ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	А9-30	ШТ.	796				2	14,3

ВЗАМ. ИНВ. N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Позиция	Наименование и тип (марка) характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала, изделия	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АЗЕ034.000-02	РАБ.ЧЕРТЕЖИ							
	14. УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02	СЕРИЯ 5.904-	ШТ.	796				1	57,4
	УП-06	45	ШТ.	796				2	102,9
	15. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
	ТОЛЩИНОЙ δ=0,5ММ Ø 140	ГОСТ19904-82	М	006				9	1,48
	260Х200	ГОСТ19904-82	М	006				0,3	3,62
	ТОЛЩИНОЙ δ=0,7ММ 400Х500	ГОСТ19904-82	М	006				37	9,9
	500Х800	ГОСТ19904-82	М	006				6	14,3
	600Х600	ГОСТ19904-82	М	006				3	13,2
	600Х1000	ГОСТ19904-82	М	006				50	17,6
	800Х800	ГОСТ19904-82	М	006				35	17,6
	800Х1000	ГОСТ19904-82	М	006				5	19,8
	16. ДЕФЛЕКТОР Д.315.00.000	СЕРИЯ5.904-51	М	006				1	8,3
	ОТОПЛЕНИЕ.								
	1. ТРУБА РЕБРИСТАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ℓ=1М	ТР-22.00.000	ШТ.	796		4936131213		38	10,0
	ПО "ТУЛАСАНТЕХНИКА"				0288466				
	2. ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А1И.010.000	СЕРИЯ 5.903-	ШТ.	796				2	5,9
	А1И.010.000-01	-2	ШТ.	796				2	15
	3. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ Р=1,6МПА,								
	Т ДО 225°С ДУ-15	15КЧ18П2	ШТ.	796		3732111032		6	0,7
	4. ТО ЖЕ ДУ-20	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121019		2	0,9
	ДУ-25	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121020		2	1,75
	5. РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ø 57Х3	ГОСТ10704-76							
	ДЛИНОЙ 1М, С КОЛИЧЕСТВОМ ТРУБ П=2		ШТ.	796				1	8,4

Т.П.503-3-36.94

ВЗАМ.ИНВ.N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Л-15	ГОСТ3262-75*	М	006				7	1,16
	Л-20	ГОСТ3262-75*	М	006				47	1,5
	Л-25	ГОСТ3262-75*	М	006				78	2,12
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ П1, У1, У2.								
	1. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ, Р=1,6МПА, Т ДО 225°С, ДУ-15	15КЧ18П2	ШТ.	796		3732111032		10	0,7
	2. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРО-								
	МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ СЕРИИ СВВ, ФЛАНЦЕВЫЙ, Р=1,6МПА,								
	Т ОТ 5 ДО 150°С, ДУ-50	15КЧ892П3М	ШТ.	796		3732131190		2	21
	3. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Р=1,6МПА, Т ДО 225°С, ДУ-25	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121020		1	1,75
	4. ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,								
	ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Р=1,0МПА, Т ДО 225°С,								
	ДУ-50	31Ч6БР	ШТ.	796		3721131026		11	17
	5. ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А1И.010.000-02	СЕРИЯ5.903-2	ШТ.	796				4	22,7
	6. РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ М27Х2 ЗКЧ-3-87 УСТ.6	ТМЧ-143-87	ШТ.	796				6	
	7. РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ М27Х2, ЗКЧ-4-87, УСТ.8	ТМЧ-171-87	ШТ.	796				3	
	8. ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ								
	Л-50	ГОСТ3262-75*	М	006				47	4,22
	Л-25	ГОСТ3262-75*	М	006				2,0	2,12
	9. ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ОРК 2.10.00-02	СЕРИЯ5.903-1	М	006				1	3,2
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ.								
	1. ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ø 89Х3	ГОСТ10704-76	М	006				41	6,36
	Ø 108Х3,5	ГОСТ10704-76	М	006				2	9,02
	2. ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Л-50	ГОСТ3262-75*	М	006				9	4,22
	Л-32	ГОСТ3262-75*	М	006				2	2,73

ВЗАМ. ИНВ. N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ. N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ОВ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования строка)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Л-25	ГОСТ3262-75	М	006				3	2,12
	3. ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ								
	С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Р=1,6МПА, Т ДО 450°С ДУ-80	30С41НЖ	ШТ.	796		3741211031		2	36,0
	4. ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,								
	ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Р=1,0МПА								
	Т ДО 225°С ДУ-50	31Ч6БР	ШТ.	796		3721131026		6	17
	5. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ, Р=1,6МПА, Т ДО 225°С ДУ-25	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121020		2	1,75
	6. ТО ЖЕ, ДУ-15	15КЧ18П2	ШТ.	796		3732111032		4	0,7
	7. ГРЯЗЕВИК ТС-569.00.000-11	СЕРИЯ5.903-13	ШТ.	796				2	33,5
		ВЫП.5,4,2							
	8. ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗКЧ-274.10-90, 1,6-70У	СЗКЧ-2-90	ШТ.	796				8	
	9. ТО ЖЕ, 1,6-225У	НПО"МОНТАЖ-						7	
		СПЕЦАВТОМА-							
		ТИКА"							
	10. РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ М27Х2, ЗКЧ-2-87 УСТ.13	ТМЧ-144-87	ШТ.	796				1	
	11. ТО ЖЕ, ЗКЧ-3-87, УСТ.6	ТМЧ-143-87	ШТ.	796				3	
	12. БОБЫШКА М27Х2, ЗКЧ-1-87 УСТ.7	ТМЧ-142-87	ШТ.	796				2	0,56

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ОВ.СО

Лист 6

Т.П.503-3-36.94 А/ББСМ 6

ИНВ N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Ц00254-06 16 ФОРМАТ А3

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
В1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ								
	1. СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ Ø 20	ВСКМ-50/20	К-Т	671		-		1	4,0
	Г.ЛУЦК, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ТУ25 -							
		02720113-81							
	2. МАНОМЕТР МП4-У	ТУ25.02.	ШТ.	796		-		1	1,0
	Г.ТОМСК, МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	180335-84							
Т3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ.								
	1. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ Ø 25	ВСКМГ-9010-							
	Г.ГЯНДЖА, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	25	К-Т	671		42132-101721		1	5,5
		ТУ25-							
		2472022-86							
	2. МАНОМЕТР МН4-У	ТУ25.02.	ШТ.	796		-		1	1,0
	Г.ТОМСК, МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	180335-84							
Т4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ.								
	1. СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ Ø25	ВСКМГ-9010-							
		25	К-Т	671		42132-101.721		1	5,5
	Г.ГЯНДЖА, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ТУ25-							
		2472022-86.							

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Чалбышев			05.94
Инж.		Абрамова			
Провер.		Катунина			
Н.контр.		Малюта			

Т.П. 503-3-36.94 ВК.СО

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 ПЗ/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

Ц00254-06 17

ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Масса единицы, кг	Код изготовителя	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. МАНОМЕТР МП4-У	ТУ25. 02.	ШТ.	796					
	Г.ТОМСК, МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	180335-84							
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
В1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ.								
	1. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	15Ч8П2	ШТ.	796		3722111012		3	0,75
	2. ТО ЖЕ, Ø 20	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121019		1	0,9
	3. ТО ЖЕ, Ø 25	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121020		5	1,75
	4. КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15 (ДЛЯ МАНОМЕТРА)	11Б18БК	ШТ.	796		3712226011		1	0,3
	5. ТРУБОПРОВОД ОЦИНКОВАННЫЙ Ø 15	ГОСТ3262-75*	М	006		138500		12,0	1,32
	6. ТО ЖЕ, Ø 20	ГОСТ3262-75*	М	006		138500		5,0	1,71
	7. ТО ЖЕ, Ø 25	ГОСТ3262-75*	М	006		138500		9,0	2,46
	8. РУКАВ В2-16-25-3В-У	ГОСТ18698-79*	М	006		-		35	-
Т3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ.								
	1. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	15Ч8П2	ШТ.	796		3722111012		1	0,75
	2. ТО ЖЕ, Ø 20	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121019		3	0.9
	3. КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	11Б18БК	ШТ.	796		3712226011		1	0,3
	4. СМЕСИТЕЛЬ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	ГОСТ25809-	ШТ.	796		-		1	1,43
	СМ-Д-СТ	83	Ш						
	5. ТРУБОПРОВОД ОЦИНКОВАННЫЙ Ø 15	ГОСТ3262-75*	М	006		138500		6,0	1,32
	6. ТО ЖЕ, Ø 20	ГОСТ3262-75*	М	006		138500		15,0	1,71
Т4	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ.								
	1. ТРУБОПРОВОД ОЦИНКОВАННЫЙ Ø 20	ГОСТ3262-75*	М	006		138500		15,0	1,71

ИНВ N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | N ДОК. | ПОДПИСЬ | ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15	15Ч8П2	ШТ.	796		3722111012		1	0,75
	3. ТО ЖЕ, Ø 20	15Ч8П2	ШТ.	796		3722121019		3	0,9
	4. КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ Ø 15 (ДЛЯ МАНОМЕТРА)	11Б18БК	ШТ.	796		3712226011		1	0,3
К1	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
	1. УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ	ГОСТ23758-	ШТ.	796		496218		1	-
	И БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ	85							
	2. УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ГОСТ22847-85	ШТ.	796		496528		1	-
	3. ТРАП Ø 50	ГОСТ1811-81	ШТ.	796		494711		1	4,7
	4. ТРУБОПРОВОД ТКР-ПНП-50-1	ГОСТ22689.2-							
		89	М	006		492600		4,0	0,46
	5. ТО ЖЕ, ТКР-ПНП-100-1	ГОСТ22689.2-							
		89	М	006		492600		16,0	1,2
	6. ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Ø 100Х50	ГОСТ17378-	ШТ.	796		-		1	1,0
		83							

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N | Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	~~1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:~~								
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ								
	КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,								
	1.1.1. ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, ЛИНЕЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ЯОУ8501У3	ШТ.	796		343414		1	
	АЕ-1031-1-16А	ТУ16-							
	ПО "СРЕДАЗАППАРАТ" Г.ТАШКЕНТ	536.683-81							
	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ, МОЩНОСТЬЮ, ДО:								
	1.1.2. 60 Вт	ПСХ-60МУ3	ШТ.	796		346111		8	
	ПО "ЭЛЕКТРОЛУЧ" Г.МОСКВА	ТУ16.535.829							
		-74							
	1.1.3. 100 Вт	НСП02-	ШТ.	796				4	
		100/Р54-01							
		ОСТ160535.046							
		-79							
	1.1.4. 100 Вт	НСП21-100-	ШТ.	796				2	
	3-Д "ЭЛЕКТРОВАКУУММАШ" Г.ФРУНЗЕ	001У3							
		ТУ16.545.333							
		80							
	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ, МОЩНОСТЬЮ:								
	1.1.5. 2Х40 Вт	УСП33-2Х40	ШТ.	796		346112		4	

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Ласькин			9.94
Гл.спец.		Попов			9.94
Вед.инж.		Савченко			
Провер.		Попов			9.94
Н.контр.		Савченко			9.94

Т.П. 503-3-36.94 ЭО.СО

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 М3/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код заводо-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16.676.055							
	РСЗ	-84							
	1.1.6. 2Х40 Вт	ПВЛП-2Х40	ШТ.	796		346112		18	
	1.1.7. ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОЩНОСТЬЮ	Б220-230-100	ШТ.	796		346612		6	
	100 Вт	ГОСТ2239-79*							
	1.1.8. ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛОГО ЦВЕТА, МОЩНОСТЬЮ	ЛБ40-1							
	40 Вт	ТУ16.545.264	ШТ.	796		346713		44	
		-79							
	1.1.9. СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, 220В	80С-220	ШТ.	796		346722		44	
		ГОСТ8799-90							
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.								
	ЗАВОДЫ МИНЭЛЕКТРОТЕХПРИБОРА.								
	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ.	ГОСТ16442-80*							
	1.1.10. 3Х4+2,5-0,66	АВВГ	КМ	008		353771		0,01	
	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ	ГОСТ6323-79*Е							
	1.1.11. 1Х2,5-0,38	АПВ	КМ	008		355133		0.43	
	1.2. МАТЕРИАЛЫ,И ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.2.1. ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.	ГОСТ2239-79*							
	МОЩНОСТЬЮ 60 Вт	Б220-230-60	ШТ.	796		356612		8	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы материала	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	2.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.1.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0-1-1Р44-17-	ШТ.	796		346421		5	
		6/220							
	2.1.2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0-1-02-6/220	ШТ.	796		346421		2	
	2.1.3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0-2-02-6/220	ШТ.	796		346421		1	
	2.1.4. РОЗЕТКА	РШ-Ц-2-0-01-	ШТ.	796		346442		1	
		10/220							
	2.2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ КОНЦЕРНА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.2.1. ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 1Р30	ЯТП-0.25-13У3 ТУ16-631-84	ШТ.	796		343429		1	
	2.2.2. КРОНШТЕЙН	У116У3 ТУ36-2240-80	ШТ.	796		346473		6	
	2.2.3. КОРОБКА	У272УХЛ3 ТУ36-1729-81	ШТ.	796		344965		15	
	2.2.4. КОРОБ	КЛ-1У3 ТУ36-13-80	ШТ.	796		346473		20	
	2.2.5. ПОДВЕС	КЛ-ПТУ3 ТУ36-13-80	ШТ.	796		346473		28	
	2.2.6. ЗАГЛУШКА	КЛ-3У3 ТУ36-13-80	ШТ.	796		346473		8	

ВЗАМ. ИНВ. N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса Единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ								
	КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.								
	1.1.1. ПУСКАТЕЛЬ 380 В, 10,0 А(В1.1-КМ1; В1.2-КМ1)	ПМЛ-123002	ШТ.	796		342700		2	
		ТУ16-644.001-							
		83							
	1.1.2. ПУСКАТЕЛЬ 380В, 25,0 А(2,1-КМ1; 2,2-КМ1; 5-КМ1)	ПМЛ-221002	ШТ.	796		342700		3	
		ТУ16-644.001-							
		83							
	1.1.3. ПУСКАТЕЛЬ 380В, 25,0А (П1-КМ1; У1-КМ1; У2-КМ1)	ПМЛ222002	ШТ.	796		342700		3	
	АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД	ТУ16-644.001-							
		83							
	1.1.4. ЯЩИК СИЛОВОЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 25А	ЯВШ3-25У2	ШТ.	796		343422		4	
	ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД НВА	ТУ16-536.007-							
		72							
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.								
	ЗАВОДЫ МИНЭЛЕКТРОТЕХПРИБОРА.								
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ								
	1.1.5. 4Х1,5-0,66	КГ	КМ	008		354145		0,04	
	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	ТУ16-К73.05-							

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Ласыкин			
Гл.спец.		Попов			
Вед.инж.		Тертычная			
Провер.		Попов			
Н.контр.		Савченко			

Т.П. 503-3-36.94 ЭМ.СО

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0 НЗ/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.1.6. 3Х2,5-0,66	АВВГ	КМ	008		352222		0,04	
	1.1.7. 4Х2,5-0,66	АВВГ	КМ	008		352222		0,265	
	1.1.8. 3Х10+1Х6-0,66	АВВГ	КМ	008		352222		0,015	
	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ	ГОСТ16442-80							
	1.1.9. 1Х2,5-0,38	ПВ-3	КМ	008		355113		0,045	
		ГОСТ6323-79							
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	2.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ								
	КОНЦЕРНА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОН-								
	ТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.1.1. ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ВВОДНЫМ РУБИЛЬНИКОМ	ШРС1-23У3	ШТ.	796		343431		1	
	НА 400А С 8-ГРУППАМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ	ТУ36-2242-							
	НПН-2-60 С ПЛАВКИМИ ВСТАВКАМИ	80							
	2Х16А; 1Х25А; 2Х32А; 1Х40А; 2Х63А								
	(2ШР)								
	2.1.2. ТО ЖЕ, С ПЛАВКИМИ ВСТАВКАМИ	ШРС1-23У3	ШТ.	796		343431		1	
	1Х10А; 5Х16А; 2Х63А (1ШР)	ТУ36-2242-80							
	2.1.3. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ШТ.	796		343436		1	
	ВРУ-26-66УХЛ4	ЭМ.ЛО							
		ТУ36-1002-80							
	ЛОТКИ НЛ.								
	2.1.4. СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ	НЛ10-П1,87У3	ШТ.	796		344961		10	
		ТУ36-2486-82							

ИНВ N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | N ДОК. | ПОДПИСЬ | ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ЭМ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.5. ВВОД ГИБКИЙ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25-27, ДЛИНОЙ, ММ	К1082У3	ШТ.	796		344965		6	
	925	ТУ36-1684-85							
	УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (УСЭК)								
	2.1.6. ШВЕЛЛЕР	УСЭК53У1	ШТ.	796		344962		1	
		ТУ36-2355-80							
	2.1.7. ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ, ДЛИНОЙ 2М, ОБШЕЙ ШИРИНОЙ 25	К101/1У2	ШТ.	796		344962		1	
		ТУ36-1434-82							
	2.1.8. ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1М, ОБШЕЙ ШИРИНОЙ 62	К241У2	ШТ.	796		344962		16	
		ТУ36-1434-82							
	2.1.9. ПОЛОСА, ДЛИНОЙ 2М, ШИРИНОЙ 40	К106У2	ШТ.	796		344962		2	
		ТУ36-1434-82							
	2.1.10. КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ	У996У2	ШТ.	796		346474		2	
		ТУ36-2415-81							

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | N ДОК. | ПОДПИСЬ | ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Ц00254-06 1.5

ФОРМАТ А3

Т.П.503-3-36.94 АЛЬБОМ 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ								
	КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.								
	1.1.1. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ (1ШУ)	ЧЕРТЕЖ	комп. панель	671		343185		1/2	
		Т.П.503-3-3694							
		АЭМ.Н2 Альбом5							
	1.1.2. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ, Д=20	ПКЕ212-2У3	ШТ.	796		342844		3	
	№1 - "Ц", "Ч", 13 + 1Р, "ПУСК";	ТУ16-642,006-							
	№2 - "Ц", "К", 13 + 1Р, "СТОП"	83							
	(У1 - SB1; У2 - SB1; П1 - SB1)								
	1.1.3. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ, Д=20	ПКЕ212-2У3	ШТ.	796		342844		2	
	№1 - "Ц", "Ч", 13 + 1Р, "ОТКРЫТЬ";	ТУ16-642.006-							
	№2 - "Ц", "К", 13 + 1Р, "ЗАКРЫТЬ"	83							
	(1.1 - SB1; 1.2 - SB1)								
	1.1.4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ НА	УП5402-И3 У3	ШТ.	796		342822		3	
	ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ №1 (2.1 - SA0; 2.2 - SA0)	ТУ16-524.074-							
	ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ	75							
	1.1.5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (1.1 - SQ2; 1.2 - SQ2; У2 - SQ2)	ВП21-21А211-	ШТ.	796		342832		3	
		55У2.5							
		ТУ16-642,031-							

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Ласыкин			09.94
Гл.спец.		Попов			09.94
Вед.инж.		Жукевич			09.94
Прогер.		Попов			09.94
Н.контр.		Савченко			09.94

Т.П. 503-3-36.94 АЭМ.СО

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 НЗ/Ч

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

OZONE ОЗОН

Ц00254-06 26

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-85							
	1.1.6. ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В (НА1)	ЗВП220	ШТ.	796		346180		1	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.								
	ЗАВОДЫ МИНЭЛЕКТРОТЕХПРИБОРА.								
	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	ГОСТ1508-78Е							
	1.1.7. 4Х 2,5 - 0,66	АКВВГ	КМ	008		356344		0,175	
	1.1.8. 5 Х 2,5 - 0,66	АКВВГ	КМ	008		356344		0,025	
	1.1.9. 7 Х 2,5 - 0,66	АКВВГ	КМ	008		356344		0,05	
	1.1.10. 10Х 2,5 - 0,66	АКВВГ	КМ	008		356344		0,055	
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	2.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ КОНЦЕРНА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.								
	2.1.1. ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ, ДЛИНОЙ 1М, ОБШЕЙ ШИРИНОЙ 25	К101/1У2	ШТ.	796		344962		1	
		ТУ36-1434-82							
	2.1.2. ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 2М, ОБШЕЙ ШИРИНОЙ 62	К241У2	ШТ.	796		344962		4	
		ТУ36-1434-82							

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ.								
	ТЕМПЕРАТУРА.								
	ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ 30 ГР.С								
	ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ К АПП.4 60 ГР.С								
1.	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ В ОПРАВЕ.	П4-1-240-	ШТ.	796				2	
	ШКАЛА 0...100 ГР.С	163							
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"								
ЗАПАС	ТО ЖЕ БЕЗ ОПРАВЫ	П4-1-240-	ШТ.	796				1	
	РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ	163							
2А,Б	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	РТ-ДО-15	ШТ.	796				1	
	"НО", ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПО ЧЕРТ. МАРКИ "ТХ2"	(0...40)-6							
	ДАВЛЕНИЕ								
	ШЛАМОСОДЕРЖАЩЕЙ ВОДЫ ПЕРЕД АПП.7/1.2 0,36МПА								
	НА НАПОРНОМ ПАТРУБКЕ НАСОСА 5 0,3МПА								
3	МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ БЕЗ ФЛАНЦА	МП4-УХО.6	ШТ.	796				3	
	ТУ 25.02-180335-84	МПА							
	Г.ТОМСК, ПО"МАНОТОМЬ"								
	ЗАМАЗУЧЕННОЙ ВОДЫ НА НАПОРНЫХ ПАТРУБКАХ								
	НАСОСОВ 2/1.2; ПЕРЕД АПП.3/1,2 0,5МПА								

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Непомнящий			
Гл.спец.		Соколин			
Нач.сек.		Каневская			
Провер.		Соколин			
Н.контр.		Рыков			

Т.П. 503-3-36.94 АТХ2.СО1

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 НЗ/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДЫ ПОСЛЕ АПП. 3/1.2 0,45 МПА								
4	МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ БЕЗ ФЛАНЦА	МП4-УХ1.0	ШТ.	796				6	
	ТУ 25.02-180335-84	МПА							
5	СВОБОДНЫЙ НОМЕР								
	РАСХОД ВОДЫ ПОСЛЕ АПП. 3/1.2 2М.КУБ/Ч:								
	ПРОМЫВОЧНОЙ ВОДЫ ПЕРЕД АПП. 3/1.2 2М.КУБ/Ч:								
	ПРОМЫВОЧНОЙ ВОДЫ ПЕРЕД АПП. 3/1,2								
	2,5 М.КУБ/Ч								
6	РОТАМЕТР ГОСТ 13045-81	РМ-2,5	ШТ.	796				3	
	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ 2,5 М.КУБ/Ч.	ЖУЗ							
	Г.АРЗАМАС. АРЗАМАССКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ								
	УРОВЕНЬ								
	ВОДЫ В АПП.1 0,7М, 0,8М, 1.15М ОТ ДНА,								
	В АПП.4 0.7М, 1.0М, 1.15М ОТ ДНА								
7А,7Б	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ	РОС-301	ШТ.	796				2	
7В, 7Г	ТУ 25-2408.0009-88	УХЛ 3-2							
8А, 8Б	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, Р-АТМОСФЕРНОЕ								
8В, 8Г	Т= 80 ГР.С								
	Г.РЯЗАНЬ, ПО"ТЕПЛОПРИБОР"								
	НЕФТЕПРОДУКТОВ В АПП.6 0,3М ОТ ВЕРХА								
9А,Б	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ТУ25-2408.007-88	РОС-101-	ШТ.	796				1	
	В КОМПЛЕКТЕ	011							
9А	ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ППР1								
9Б	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ БПР								

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ.N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | N ДОК. | ПОДПИСЬ | ДАТА

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- -	Г.РЯЗАНЬ, ПО "ТЕПЛОПРИБОР"								
	1.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА,								
1	ЗВОНОК 220В, 50ГЦ ТУ25-05/1045-76	МЗ-2	ШТ.	796				1	
	Г.НАЛЬЧИК, ЗАВОД СЕВКАВЭЛЕКТРОПРИБОР								
	1.3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА.								
	КАБЕЛЬ ГОСТ 433-73								
1	ВРГ 1Х1,0		КМ	008				0,012	
2	ВРГ 2Х1,0		КМ	008				0,006	
3	ВРГ 3Х1,0		КМ	008				0,005	
	КАБЕЛЬ ГОСТ 1508-78Е								
4	КВВГ 5Х1,0		КМ	008				0,015	
5	КВВГ 10Х1,0		КМ	008				0,006.	
6	АКВВГ 4Х2,5		КМ	008				0,015	
7	АКВВГ 7Х2,5		КМ	008				0,045	
	1.4. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
1	ТРУБА ГОСТ 9941-82		М	006				5	
	16Х3 СТ.08Х13								
	(ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ)								

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.								
1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ 36.2368-83	КС-10	ШТ.	796				2	
2	БОБЫШКА	БП1-М20х1,5	ШТ.	796				3	
		-55УХЛ3							
	ИЗДЕЛИЯ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТУ 36.1113-84.								
3	ПРОФИЛЬ	ПГ-2000	ШТ.	796				3	
4	ПОЛОСА	ПП-40	ШТ.	796				1	
5	ПОЛОСА	ПП-30	ШТ.	796				1	
6	ШВЕЛЛЕР	ШП-60Х35	ШТ.	796				1	
7	УГОЛОК	УП 35Х35	ШТ.	796				8	
	ИЗДЕЛИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.								
9	КРОНШТЕЙН ТК4-3611-89	КР1	ШТ.	796				2	
10	ПОДСТАВКА ТК3-136-79	П-800	ШТ.	796				1	
11	СТОЙКА ТК4-3542-81	СП-24	ШТ.	796				2	

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ШИТЫ.	Т.П.503-3-							
1	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ (ИСПОЛНЕНИЕ 1)	36.94-АТХ2.Н2	ШТ.	796				1	
	ЩШМ-1000Х600Х500 УХЛ3.1 ОСТ36.13-90	АЛЬБОМ 5							
	2. АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО								
	СО ШИТАМИ И ПУЛЬТАМИ.								
1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 2 ТУ16-535.424-70	ПМОВ-11222	ШТ.					1	
		2/П-Д55							
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УХЛ3 2 ИСПОЛНЕНИЕ ТОЛКАТЕЛЯ	КЕ011	ШТ.					1	
	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ ЧЕРНЫЙ								
	ТУ16-642.015-84								
3	ТАБЛО СВЕТОВОЕ 1 ТУ1-535.424-79	ТСБ	ШТ.					6	
4	ТУМБЛЕР	П2Т-3	ШТ.					5	
5	ДЕРЖАТЕЛЬ С ВСТАВКОЙ ПЛАВКОЙ ВП2Б-1, 220 0,25А	ДВП4-2В	ШТ.					5	
6	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УЗ 50 ПЦ 220В 0,2А	ПЭ-37-22	ШТ.					1	
	3.2А С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ ТУ16-523.622-8								
7	РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ 220В 50 ГЦ	РТД-12-02-	ШТ.					1	
	0,12А ТУ16-523.601-81Е	34							
8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 500В 50ГЦ	АП50Б2МТУ2	ШТ.					2	
	1,6А ТУ16-522.139-78 ОТС= 10 1Н								
9	РЕЗИСТОР, ОЖО.467,574ТУ	ПЭ-25-2400ОМ	ШТ.					1	

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Непомнящий			
Гл.спец.		Соколин			
Нач.сек.		Каневская			
Провер.		Соколин			
Н.контр.		Рыков			

Т.П. 503-3-36.96 АТХ2.С02

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 М3/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИТОВ И ПУЛЬТОВ

OZONE ОЗОН

АЛЬБОМ 6

Т.П. 503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ.								
	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1.								
	ТЕМПЕРАТУРА								
	ВОЗДУХА В КАМЕРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА								
	Т СР.= 3 ГР.С								
П1-1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ДТКБ-43	ШТ.	796				1	
	ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ -10.. +10 ГР.С								
	ТУ 25.02.888-75								
	Г. КУСТАНАЙ УЧРЕЖДЕНИЕ УК 101/8								
	ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТСР.= 30 ГР.С								
П1-2А	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ	ТКП-100ЭК	ШТ.	796				1	
П1-2Б	0...100 ГР.С КАПИЛЛЯР 2,5М ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ								
	ТЕРМОБАЛЛОНА 160ММ. ТУ 225-7310.0070-87								
	Г.КАЗАНЬ, ЗАВОД "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"								
	ПРЯМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 100 ГР.С								
П1-3	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	П6-2-240-	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО "ТЕРМОПРИБОР"	103							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ. ШКАЛА 0...200 ГР.С	П6-2-240-	ШТ.	796				1	
		103							

ВЗАМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП		Писаренко			
Нач.отд.		Непомнящий			
Гл.спец.		Соколин			
Нач.сек.		Каневская			
Провер.		Соколин			
Н.контр.		Рыков			

Т.П. 503-3-36.94-АОВ.СО1

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0 М3/Ч

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

OZONE ОЗОН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ.								
	ТЕМПЕРАТУРА.								
	ВОДЫ ИЗ ТЕПЛОСЕТИ 150 ГР.С								
1	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	ПС-2-240-103	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...200 ГР.С	ПБ-2-240-103	ШТ.	796				1	
	ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ 70 ГР.С								
2	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ. ШКАЛА 0...100 ГР.С	П4-1-240-103	ШТ.	796				1	
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ. ШКАЛА 0...100 ГР.С	П4-1-240-103	ШТ.	796				1	
	ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 70 ГР.С								
3	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ. ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"	141							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ, ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				1	
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"	141							
	ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 70 ГР.С								
4	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ. ШКАЛА 0...100 ГР.С.	У4-1-240-	ШТ.	796				3	
		104							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ. ШКАЛА 0...100 ГР.С	У4-1-240-	ШТ.	796				1	
		104							
	ДАВЛЕНИЕ.								
	ВОДЫ ИЗ ТЕПЛОСЕТИ 1,0 МПА								
5	МАНОМЕТР БЕЗ ФЛАНЦА, РАДИАЛЬНЫЙ, ШКАЛА	МП4-УХ1,6	ШТ.	796				1	
	0...1,6МПА ТУ25.02.180335-84								
	Г.ТОМСК, ПО"МАНОТОМЬ"								

ВЗАН.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗН.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 АОВ.С01

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБРАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 70 ГР.С								
П1-4	ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ. ШКАЛА 0...100 ГР.С	П4-1-240-103	ШТ.	796				1	
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ. ШКАЛА 0...100 ГР.	П4-1-240-103	ШТ.	796				1	
	НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30 ГР.С.								
П1-5	ТЕРМОМЕТР. ШКАЛА -50...+50 ГР.С	ТБ-38	ШТ.	796				1	
	ТУ25-11-773-72								
	Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"								
	ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 16 ГР.С								
П1-6	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ. ШКАЛА 0...40 ГР.С	ТБ-37	ШТ.	796				1	
	ТУ25-11-1121-75 Г.КЛИН, ПО"ТЕРМОПРИБОР"								
	РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ 16 ГР.С.								
П1-7А	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ,	ТСМ-0193-	ШТ.	796				1	
	НСХ 50М.ТУ311-00226253.035-93	01-А							
	Г.ЧЕЛЯБИНСК, ПО"ТЕПЛОПРИБОР"								
П1-7Б	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ.	ТМ8	ШТ.	796				1	
	ДИАПАЗОН 0...40 ГР.С ТУ 25.02.200175-82								
	Г.ОРЕЛ, ПО"ПРОМПРИБОР"								
П1-7В	РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПО ЧЕРТ.МАРКИ "ОВ") ДУ=25	25Ч940НЖ	ШТ.	796				1	
П1-8	СВОБОДНЫЙ НОМЕР								
	ПОТОК ВОЗДУХА В ВОЗДУХОВОДЕ								
П1-9	ДАТЧИК-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	ДРПВ-2-М1	ШТ.	796				1	
	ТУ25-02.080783-78								
	Г.РЯЗАНЬ, ЗАВОД "ТЕПЛОПРИБОР".								

ВЗАМ.ИНВ.N | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

Ц00254-06 35

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ 0,6МПА.								
7	МАНОМЕТР БЕЗ ФЛАНЦА, РАДИАЛЬНЫЙ, ШКАЛА	МП4-УХ1,0	ШТ.	796				1	
	0...1,0 МПА ТУ28.02.180335-84								
8	СВОБОДНЫЙ НОМЕР								
	РАСХОД ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ 6,55 М.КУБ/Ч								
9	СЧЕТЧИК ТУ25-7356018-88	ВСКМГ-	ШТ.	796				1	
	Г.ГЯНДЖА, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	9010/32							
	(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПО ЧЕРТ.МАРКИ "ОВ")								
	1.2. ШИТЫ И ПУЛЬТЫ.								
1	ШИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	ЩУС-01-01	ШТ.	796				1	
	ТУ36.22.22.003-87								
	1.3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА.								
	КАБЕЛЬ ГОСТ 1508-78Е								
1	КВВГ 4Х1,0		КМ	008				0,02	
2	АКВВГ 4Х2,5		КМ	008				0,026	
3	АКВВГ 7Х2,5		КМ	008				0,01	

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

ВЗАМ.ИНВ.N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

Т.П. 503-3-36.94 АОВ.СО1

Лист 4

Ц00254-06 36 ФОРМАТ А3

АЛЬБОМ 6

Т.П.503-3-36.94

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
	СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.								
	ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТУ36.1113-84								
1	УГОЛОК	УП35Х35	шт.	796				5	
2	ПОЛОСА	ПП-30	шт.	796				1	
3	ПОЛОСА	ПП-40	шт.	796				1	
4	ПРОФИЛЬ	П -2000	шт.	796				3	
5	ШВЕЛЛЕР	ШП60Х35	шт.	796				1	
	ИЗДЕЛИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.								
6	ПОДСТАВКА ТК3-136-79	П-800	шт.	796				1	

ИНВ N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Т.П. 503-3-36.94 АОВ.С01

Лист 5

Ц-00254-96 37

ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
	1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА СВЯЗИ.								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ АТС НАСТОЛЬНЫЙ	ТА-11321	ШТ.	796				1	
2	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ОДНОПРОГРАММНЫЙ								
	30 В		ШТ.	796				1	
	1.2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА.								
3	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ	ТПП ЭП							
		10Х2Х0,32	КМ	008				0,01	
4	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ	ТРП 2Х0,4	КМ	008				0,01	
5	ПРОВОД ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ	ПТПЖ 2Х0,6	КМ	008				0,005	
6	ПРОВОД ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ	ПТПЖ 2Х1,2	КМ	008				0,01	
	1.3. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
7	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ	КРТН-10	ШТ.	796				1	
8	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-П	ШТ.	796				2	
9	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-Р-0,5-30	ШТ.	796				1	
10	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	ТАМУ-10	ШТ.	796				1	
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ.								
11	МУФТА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	МПС7/13	ШТ.	796				1	

Альбом 6

Т.П.503-3-36.94

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

ПРИВЯЗАН

Инв.N

Т.П. 503-3-36.94 СС.СО

ГИП	Пивоваров				
Нач.отд.	Непомнящий				
Гл.спец.	Соколов				
Вед.инж.	Корнильченко				
Провер.	Соколов				
Констр.	Рунов				

Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2.5-3.0 М3/Ч

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

gost.e-ecolog.ru