КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 135 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

218-1-0353.86

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ

С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95

С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА

21484-03

АЛЬБОМ IV

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 135 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

218-1-0353.86

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ

С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95

С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I	Архитектурно-строительные, технологические чертежи.
Альбом II	Санитарно-технические и электротехнические чертежи /т.п.213-1-156/
Альбом III	Санитарно-технические чертежи.
Альбом IV	Спецификация оборудования.
Альбом V	Ведомости потребности в материалах.
Альбом VI	Сметы.

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ:

21484-03

Часть 9. Разделы 9.1-2; 9.2-2.
Изделия заводского изготовления.
Часть 10. Разделы: 10.2-1-37; 10.2-1-16; 10.3-1-27; 10.3-1-102; 10.4-1-2; 10.5-3; 10.5-5; 10.13-96; 10.7-2; 10.5-6. 10.5-4; 10.6-2.

Разработан
КБ по железобетону
им. А.А.Якушева

Начальник КБ В.А.Болтинский
Гл. конструктор проекта А.В.Ивановский

АЛЬБОМ IV

Рабочий проект
утвержден Госстроем
РСФСР письмо от 05.05.86
№ 17-22/825.
Рабочие чертежи
введены в действие
КБ по железобетону
им. А.А. Якушева
приказ № 232 от 11.12.85г

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
	ОТОПЛЕНИЕ									
	1 Кран пробковый проходной латунный	Ф20	11Б 6 БК	шт.	796		3712222004		12	
	2	Ф25	Каталог ЦКБА	шт.	796		3712222005		2	
	3 Кран регулирующий проходной дроссельный латунный	Ф20	КРД Каталог ЦКБА	шт.	796		3712222019		22	
	4 Кран пробно-спускной сальниковый латунный исп. 3	Ф20	10Б 19 БК	шт.	796		3712215020		14	
	5 Кран для выпуска воздуха (типа Маевского) 14м1			шт.	796		3712213006		38	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
	1. Регулирующий клапан РТ-2217-5-ДП40	Ф40		шт.	796				1	
	2. Вентиль запорный	Ф20	15КЧ 18П	шт.	796		3732111028		2	
	3.	Ф25	Каталог ЦКБА	шт.	796		3732121030		5	
	4. Задвижка параллельная	Ф50	30Ч 6 БР	шт.	796		3721151004		4	
	5. Кран пробковый проходной латунный	Ф15	11Б 6 БК	шт.	796		3712222003		2	
	6. Манометр МТП 160-16		ГОСТ 2405-80	шт.	796				4	
	7. Контрольный кран		14м 1-76	шт.	796				4	
	8. Термометр технический 1-5П-240-66		ГОСТ 2823-73	шт.	796				4	
	9. Оправа для термометра 1П-250-63-160		ГОСТ 3029-75	шт.	796				4	
	10. Грязевик	Ф40	4903-10 68	шт.	796				2	
	11. Водосчетчик крыльчатый		ГОСТ 14167-76	шт.	796				1	

Альбом III

Т.п.218.1-0353.86

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Инв. N

Привязан:

Т.п.218-1-0353-86 Альбом III СО

Детские ясли-сад на 50 мест с увеличением количества мест на летний период до 95

Н. контр.	Маркуцкий	
Зав. отд.	Фрейдин	
Гл. конс.	Маркуцкий	
Рук. бр.	Бобринева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

21484-03

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа, N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ								
	Ф25	254 939 ИМ39	шт.	796				1	
		468062-025-07							
	ВЕНТИЛЯЦИЯ	М70-063163-025							
	1 АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ, КОМПЛ.:	АЧ 105-2							
	А. ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ	ВЦ4-70-4-03	ШТ.	796				1	
	Б ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 1500 об/мин N = 1.1 КВТ	4А80А4	шт.	796				1	
	В. ВИБРОИЗОЛЯТОР	ДО 39	шт.	796				1	
	2 КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВБ-6	КВБ-6	шт.	796				1	
	3 КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	КВУ 600/1000А	шт.	796				1	
		М9D 6.3/25-025							
	4. ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ	ФЯВ	шт.	796				3	
	5. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР „САМАЛ"		шт.	796				3	
	6. РАДИАЛЬНЫЙ КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	ВКР 4.0025.6	шт.	796				2	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа. N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	1. РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ $t_н = -20°C$	М140 АО	ЭКМ	084				118,3	
		ГОСТ 8690-75	СЕК					338	
	$t_н = -25°C$		ЭКМ	084				123,9	
			СЕК					354	
	$t_н = -30°C$		ЭКМ	084				122,95	
			СЕК.					357	
	$t_н = -35°C$		ЭКМ	084				116,2	
			СЕК					332	
	$t_н = -40°C$		ЭКМ	084				123,55	
			СЕК.					353	
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-76*) Ф 20		М	006				275	
	Ф 25		М	006				65	
	Ф 32		М	006				80	
	Ф 40		М	006				20	
	Кронштейн радиаторный $t_н = -20°C$	ОП. 5	ШТ.	796				187	
	$t_н = -25°C$	4.904-69 в.1	ШТ.	796				201	
	$t_н = -30°C$		ШТ.	796				204	
	$t_н = -35°C$		ШТ.	796				181	
	$t_н = -40°C$		ШТ.	796				201	
	Кронштейн для водогазопроводных труб Ф 20	ТП3-01	ШТ.	796				113	

Т.пр.28-1-0353-86 Альбом III

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа, N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ф 25	ТП3-02	шт	796				23	
	ф 32	ТП3-03	шт.	796				27	
	ф 40	ТП3-04	шт	796				6	
	Конструкция теплоизоляционная, компл:								
	А. Антикоррозийное покрытие фольгоизолом	ГОСТ 20429-75	м²	055				19	
	Б. Изделия из минеральной ваты		м³	113				10	
	В. Стеклоткань марки СТФ	ТУ-84-481-74	м²	055				53	
	Окраска труб и радиаторов масляной краской								
	$t_н = -20°C$	ГОСТ 8292-75	м²	055				182	
	$t_н = -25°C$		м²	055				187	
	$t_н = -30°C$		м²	055				186	
	$t_н = -35°C$		м²	055				180	
	$t_н = -40°C$		м²	055				187	
	Теплоснабжение								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75*) ф 40		м	006				11	
	ф 20		м	006				5	
	Кронштейн для водогазопроводных труб ф 40	ТП3-04	шт	796				10	
	Конструкция теплоизоляционная, компл.:								
	А. Антикоррозийные покрытия фольгоизолом	ГОСТ 20429-75	м²	055				2.0	
	Б Изделия из минеральной ваты		м³	113				0.1	

Привязан

Инв. N

Т.пр 218-1-0353-86 Альбом III СО

Лист 4

21484-03

Т.пр28-1-0353-86 Альбом III

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в. стеклоткань марки СТФ	ТУ-84-481-74	м²	055				5,0	
	окраска труб масляной краской	ГОСТ 8292-75	м²	055				5,0	
	Вентиляция								
	Дверь герметическая утепленная	Ду 1,25х0,5	шт	796				3	
	Дверь герметическая неутепленная	Ду 1,25х0,5		796				1	
		5.904-4							
	Вставка гибкая ВВ-19		шт.	796				1	
	ВН-12		шт	796				1	
	Подставка под калорифер	4.904-25	шт	796					
	Решетка щелевая регулирующая	Р 150						10	
		Р 200						11	
	Воздуховод из тонколистовой кровельной оцинкованной								
	стали по ГОСТ 19904-74								
	S=0,5								
	S=250х250		м	006				18,0	
	Воздуховода из асбестовых плит								
	150х150		м	006				5	
	150х200		м	006				25	

Привязан:

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200 x 200		м	006				10	
	200 x 300 300 x 300		м	006				6 15	
	300 x 600 400 x 500		м	006				7 17	
	Кронштейн для воздуховодов	уголок 40 x 40 x 4	м	006				15	
	Конструкция теплоизоляционная, компл.:								
	А. Антикоррозийное покрытие масляной краской	ГОСТ 8292-74	м^2	055				37	
	Б. Изделия из минеральной ваты		м^3	113				1,3	
	В. Стеклоткань марки СТФ	ТУ-84-481-74	м^2	055				44	
	Окраска воздуховодов масляной краской	ГОСТ 8292-75	м^2	055				97	

Т.пр.218-1-0353.86 Альбом III

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан

Инв. N

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №511 Инв.№ 21434-03 тираж 60
Сдано в печать 12.10 1987г цена 0-34

gost.e-ecolog.ru