ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Серия ИИ-04-10

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ВЫПУСК 2

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗДАНИЙ В 5—12 ЭТАЖЕЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва—1967 г.

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Серия ИИ-04-10

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ВЫПУСК 2

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗДАНИЙ В 5—12 ЭТАЖЕЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

Московским
научно-исследовательским
и проектным институтом
типового и экспериментального
проектирования
МНИИТЭП

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие
Государственным комитетом
по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР.

Приказ № 164 от 30/X-67г

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва—1967 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИИ-04 В 5-12 ЭТАЖЕЙ.

ИИ-04-0	Указания по применению изделий
Выпуск 2	Указания по применению изделий для зданий в 5-12 этажей
ИИ-04-1	Фундаменты
Выпуск 2	Железобетонный башмак под колонны сечением 400х400 мм. для зданий в 5-12 этажей
ИИ-04-2	Колонны
Выпуск 2	Железобетонные колонны сечением 400х400 мм. для зданий в 5-12 этажей.
ИИ-04-3	Ригели
Выпуск 2	Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400 мм.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 1	Железобетонные плиты с вертикальными пустотами, ребристые, сплошные, карнизные
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 2	Железобетонные плиты с круглыми пустотами
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 4	Железобетонные плиты с вертикальными пустотами и сплошные
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск 1	Керамзитобетонные панели стен толщиной 24 см. и 32 см.
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск 3	Керамзитобетонные панели стен толщиной 24 см. и 32 см.
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости
Выпуск 2	Железобетонные диафрагмы толщиной 140 мм.
ИИ-04-7	Лестницы
Выпуск 1	Железобетонные лестницы для зданий с высотой этажей 3,3 и 4,2 м.
ИИ-04-8	Металлические монтажные детали и ограждения лестниц.
Выпуск 1	Металлические монтажные детали для зданий 1-4 этажа. Ограждения лестниц
ИИ-04-8	Металлические монтажные детали и ограждения лестниц
Выпуск 2	Металлические монтажные детали для зданий 5- этажей.
ИИ-04-10	Монтажные узлы и детали
Выпуск 2	Монтажные узлы и детали для зданий в 5-12 этажей.

МНИИТЭП
Научно-исследовательский отдел
Арк №
Гл. инж. отд. — Гл. конс. отд. — Нач. отд. — Гл. инж. пр-та — Разработал — Проверил — Гл. инж. — Нач. — Согласовано
18.05 1967 г.
Львов — Соиов — Фрадин — Кичур — Мурами — Смирнова — Шапиро — К О — К О

9540 3

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
СТАЛЬНЫХ ФОРМ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИИ-04 В 5-12 ЭТАЖЕЙ НА ВИБРОПЛОЩАДКАХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 ТОНН.

ИИ-04-1	Фундаменты
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонного башмака под колонны сечением 400х400 мм. для зданий в 5-12 этажей
ИИ-04-2	Колонны
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных колонн сечением 400х400мм для зданий в 5-12 этажей
ИИ-04-3	Ригели
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных ригелей для колонн сечением 400х400 мм
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 1-1	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с вертикальными пустотами, ребристых, сплошных, карнизных.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с круглыми пустотами.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 4-1	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с вертикальными пустотами и сплошных
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск 1-1	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 24 см.
Выпуск 1-2	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 32 см.
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск 3-1	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 24 см.
Выпуск 3-2	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 32 см.
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных диафрагм жесткости толщиной 140 мм.
ИИ-04-7	Лестницы
Выпуск 1-1	Стальные формы для изготовления железобетонных лестниц для зданий с высотой этажей 3,3 и 4,2 м.

МНИИТЭП — Научно-исследовательский отдел
Арх. № 1.
Гл. инж. пр-та Смирнова; Гл. конструктор Шагиро; Нач. отдела Шагиро; Гл. инж. А.О.
Согласовано
Гл. инж. пр-та Мухутов; Рук. гр. инж. Мухутов
Львов; Комов; Уфимцев
18.05 1967 г.

9540 4

СОДЕРЖАНИЕ

	Листы	Стр.
Перечень серий и выпусков	–	1-2
Содержание	–	3-9
Пояснительная записка	–	10-16
Условные обозначения	I	17
УЗЛЫ КАРКАСА		
Возможные положения лестниц относительно направления рам каркаса здания при $h_{эт}=3,3$ м	2	18
Схемы возможных мест установки диафрагм жесткости, обеспечиваемые закладными деталями колонн	3	19
Компоновочные схемы каркаса для зданий с поперечным каркасом	4	20
Компоновочные схемы каркаса для зданий с продольным и продольно-поперечным каркасом	5	21
Условные обозначения закладных и других деталей колонн на схемах сопряжений элементов здания	6	22
Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3,30 и 4,20 м	7-I7	23-33
Узел К-Iа. Установка колонны в башмак	I8	34
Узлы К-2а, К-2б. Стык колонн	I9	35
Узел К-3а. Опирание ригелей типа РВ2 и РН2 на железобетонную консоль колонны	20	36
Узел К-3б. Опирание ригелей типа РВЛ и РНЛ на железобетонную консоль колонны	2I	37
Узел К-3в. Опирание ригелей типа РВ2 и РН2 на металлическую консоль колонны	22	38

МНИИТЭП | Научно-исследовательский отдел | Гл. инж. пр. 18.05.1967г. | Гл. конст. отд. – | Нач. отд. – | Согласовано | Нач. К.О. Смирнова | Гл. инж. К.О. Шапиро | Гл. инж. пр. Львов | Гл. инж. пр. Кир-Мухамедов | Разработал Зеленцова | Проверил Хохрина | Гл. инж. Гомов | Гл. инж. Фрадин | Арх №

	Листы	Стр.
Узел К-3г. Опирание ригелей типа РВЛ и РНЛ на металлическую консоль колонны	23	39
Узел К-3д. Опирание ригеля РВЛ-40-26 междуэтажной лестничной площадки на металлическую консоль колонны	24	40
Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 3,3 м	25	41
Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 4,2 м	26	42
Узлы К-4к, К-4л, К-4й, К-4н. Крепление диафрагм жесткости	27	43
Узлы К-4м, К-4р, К-4с, К-4т. Крепление диафрагм жесткости	28	44
Схемы привязки металлических консолей МИК-I по высоте колонн для опирания междуэтажных лестничных площадок	29	45
Крепление металлических консолей МИК-I и МИК-13к закладным деталям колонн	30	46
Крепление опорных столиков МИК-7пр и МИК-7л к оголовнику колонн, поставленных консолью поперек стен	31	47
Крепление опорных столиков МИК-7пр и МИК-7л над нижней консолью двухэтажных колонн типа "К2" и "К-а"	32	48
Крепление опорных столиков МИК-7пр и МИК-7л над нижней консолью двухэтажных колонн типа "КД-а"	33	49
Крепление опорного столика МИК-8 к колоннам типа "К2Д".	34	50
Крепление опорных столиков МИК-9пр и МИК-9л к оголовникам колонн типа "КД-а", поставленных консолью вдоль стен	35	51
Крепление опорного столика МИК-12 к колоннам типа "КД-а"	36	52

МНИИТЭП 18.05.1967г. Научно-исследовательский отдел
Гл. инж. отд. Гл. конструктор Нач. отд.
Самарина Кир-Мухина Хохрина
Рук. гр. Разработал Проверил
Львов Фомов Фрадин
Гл. инж. проекта Гл. инж. К.Б.
Арх. №

УЗЛЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

	Листы	Стр.
Узел П-1а. Стык плит перекрытия между собой	37	53
Узел П-2а. Крепление плит перекрытия ПК6-58-I2а, ПК8-58-I2а, ПКI7-28-I2а, ПРВ-58-I2, ПК8-58-9, ПК8-28-9, ПК8-58-6а между собой	38	54
Зел П-2б. Крепление плит перекрытия ПК6-58-I2а, ПК8-58-I2а, ПРВ-58-I2, ПК8-58-9, ПК8-28-9, ПК8-58-6а к ригелю	39	55
Узел П-3а. Опирание пристенной плиты перекрытия ПК8-58-9, ПК8-28-9 на металлический столик колонны	40	56
Узел П-3б. Опираьче доборной плиты перекрытия ПК8-58-6а на металлический столик колонны	4I	57
Узел П-4а. Заделка перекрытия в месте примыкания плит перекрытия к наружным стенам	42	58
Узел П-4б. Заделка пространства между ригелем и полосовой панелью наружной стены	43	59
Узел П-4в. Заделка стыка колонн	44	60
Примеры решения деформационных швов перекрытия	45	
Узел П-5а. Решение перекрытия в месте деформационного шва между ригелями /сборный вариант/	46	62
Узел П-6а. Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между ригелями /сборный вариант/	47	63
Узел П-5б. Решение перекрытия в месте деформационного шва между ригелями /монолитный вариант/	48	64

МНИИТЭП 1967 г. Научно-исследовательский отдел. Арх №

ТД 1967 г.

СОДЕРЖАНИЕ

9540 7

		Листы	Стр.
Узел П-6б.	Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между ригелями /монолитный вариант/	49	65
Узел П-5в.	Решение перекрытия в месте деформационного шва между плитами /сборный вариант/	50	66
Узел П-6в.	Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между плитами /сборный вариант/	51	67
Узел П-5г.	Решение перекрытия в месте деформационного шва между плитами./монолитный вариант/	52	68
Узел П-6г.	Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между плитами /монолитный вариант/	58	69
	УЗЛЫ ЛЕСТНИЦ		
Схема расположения лестниц вдоль рам каркаса при высоте этажа 3,3		54	70
Схема расположения лестниц перпендикулярно направлению рам каркаса при высоте этажа 3,30 м		55	71
Монтажные схемы лестничных маршей		56	72
Схемы расположения лестниц. Сечения I-I, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8		57	73
Схемы раскладки накладных проступей на этажную площадку лестницы внутри здания		58	74
Схемы раскладки накладных проступей на этажную площадку лестницы у наружной стены		59	75
Схемы раскладки накладных проступей на промежуточную площадку лестницы у наружной стены		60	76

	Листы	Стр.
Схемы раскладки накладных проступей на площадку верхнего этажа лестницы внутри здания	61	77
Схема раскладки накладных проступей на этажную площадку лестницы внутри здания при смешанных высотах этажей 3,30 м и 4,20 м. Виды по А-А, Б-Б, В-В	62	78
Детали 1, 2, 3. Раскладка накладных проступей на лестничный марш	63	79
Детали 4,5. Раскладка накладных проступей на лестничный марш	64	80
Детали 6,7,8. Раскладка накладных проступей на лестничный марш и площадку	65	81
Узлы Л-1а и Л-1б. Опирание лестничной площадки на лестничный марш и диафрагму жесткости	66	82
Узлы Л-1в и Л-1г. Опирание лестничной площадки на ригель и плиту перекрытия	67	83
Узлы Л-2а и Л-3а. Крепление ограждений к лестничному маршу и лестничной площадке	68	84
УЗЛЫ СТЕН		
Пример компоновки панелей наружных стен при высоте этажа $h_{эт.}$=3,30м /вариант с широкими простенками/	69	85
Пример компоновки панелей наружных стен при высоте этажа $h_{эт.}$=3,30м /вариант с узкими простенками/	70	86
Пример компоновки панелей наружных стен при высоте этажа $h_{эт.}$= 3,30 м /вариант со спаренными окнами/	71	87
Пример компоновки панелей наружных стен при высоте этажа $h_{эт.}$=3,30 м /внутренний угол/	72	88
Варианты компоновок простеночных панелей в плане /наружный угол/	78	89

МНИИТЭП Научно-исследовательский отдел
18.05.1967 г. Гл. конст. отд. —
Нач. отд. —
Разработал Фрадкин
Проверил Ховренко
Н. контр. Зеленцова
Гл. инж. проекта Нур-Муратов
Согласовано
Утверждено Смирнова
Альбом
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Арх. №

	Листы	Стр.
Варианты компоновок простеночных панелей в плане /внутренний угол/	74	90
Разрезы наружных стен для зданий с высотой этажа 3,30 и 4,20 м	75	91
Разрезы наружных стен подземной части здания	76	92
Детали I,2. Устройство кровли	77	93
Детали устройства кровли и стены в местах перепада высоты здания /вдоль направления рам каркаса/	78	94
Детали устройства кровли и стены в местах перепада высоты здания /поперек направлений рам каркаса/	79	95
Детали 3,4. Установка отопительных приборов	80	96
Схемы навески панелей наружных стен надземной части здания	81	97
Схемы навески панелей наружных стен подземной части здания с подвалом	82	98
Узлы С-Iа, С-Iб. Вертикальный стык стеновых панелей	83	99
Узел С-Iв. Вертикальный стык стеновых панелей у температурного шва.	84	100
Узлы С-2а, С-2б, С-2в, Горизонтальный стык стеновых панелей	85	101
Узлы С-3а и С-3б. Навеска панелей наружных стен	86	102
Узел С-3в. Навеска панелей наружных стен. Деталь заделки вертикального стыка стеновых панелей внутреннего угла	87	103
Узлы С-3г, С-3д. Крепление цокольной панели к ригелю, к плите перекрытия	88	104
Крепление монтажных деталей ММС-I, ММС-2, ММС-3 к закладным деталям панелей наружных стен	89	105

МНИИТЭП
Научно-исследовательский отдел
Гл. инж. пр. та — Гл. конст. пр. та — Нач. отд.
Нач. — Гл. инж. К.О. Шапиро
Согласовано
Разработал — Проверил
Гл. инж. пр. та — Львов — Самов — Фрадкин

Арх. № — 15/05 1967 г. — —

9540 1/7

	Листы	Стр.
Узел С-4а. Крепление верха стеновой панели к колонне	90	106
Узел С-4б. Крепление простеночной панели к колонне	91	107
Узлы С-4в, С-4г. Крепление цокольной железобетонной панели к колонне. Крепление фризовой стеновой панели и полосовой стеновой панели /высотой А=580 мм/ к колонне	92	108
Узел С-4д. Крепление стеновой угловой панели к колонне	93	109
Узел С-4е. Крепление стеновой угловой панели над витриной к колонне	94	110
Узел С-4ж. Крепление цокольной угловой панели к колонне	95	111
Узлы С-5а, С-5б. Крепление простеночной панели к полосовой панели. Крепление фризовой угловой панели к фризовой полосовой панели	96	112
Узлы С-5в, С-5г. Крепление стеновых панелей во внутреннем углу здания между собой	97	113
Узел С-1г Вертикальный стык стеновых панелей в наружном углу здания.	98	114

МНИИТЭП | 18.05.1967г | Научно-исследовательский отдел
Арх. №
ГА конст. отд. Львов
Нач. отд. Фрадин
Гл. инж. пр-та Хомов
Разработал Кнур-Журавлев
Проверил Зеленцова
Нач. К.О. Кавирина
Согласовано
Гл. инж. пр-та Мирнова
Нач. К.О. Шапиро

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Серия ИИ-04-10 выпуск 2 "Монтажные узлы и детали" содержит важнейшие узлы соединения элементов зданий высотой в 5-12 этажей, сооружаемых из изделий серий ИИ-04. Кроме того, в альбоме приведены схемы возможного расположения лестниц относительно основных рам каркаса, монтажные схемы лестниц, схемы раскладки накладных проступей на лестничных маршах и площадках, примеры компоновки панелей наружных стен, схемы возможных мест установки диафрагм.

1.2. Для удобства пользования альбомом чертежи узлов сгруппированы следующим образом:

а/ узлы каркаса	/ "К- " /
б/ узлы перекрытий	/"П - "/
в/ узлы лестниц	/"Л - "/
г/ узлы стен	/"С- "/

Цифра в марке узла означает порядковый номер основного узла, например "К-3" - узел опирания ригелей на колонну, "К-4" - узел крепления диафрагм жесткости к элементам каркаса и т.п. Буквенный индекс означает разновидности основного узла, например: "К-3а" - узел опирания ригелей типов "РВ2- " и "РН2 - " на железобетонную консоль колонны, "К-3б" - узел опирания ригелей типов "РВ1 - " и "РН1 - " на железобетонную консоль колонны и т.п.

1.3. При разработке проектов на основе изделий серий ИИ-04 рекомендуется применять рабочие чертежи узлов настоящего выпуска с сохранением их маркировки.

2. УЗЛЫ КАРКАСА.

2.1. Приведенные в настоящем выпуске на листах 7-17 сопряжения элементов здания с колоннами обеспечиваются наличием в колоннах закладных деталей, железобетонных консолей, металлических приварных консолей и опорных столиков.

2.2. Колонны имеют унифицированный набор закладных деталей. В проектах некоторые закладные детали колонн могут оказаться не использованными. В таких случаях в заказе на колонны должно быть оговорено, какие закладные детали не делать.

2.3. Металлические опорные столики и консоли рекомендуется приваривать к колоннам до монтажа последних.

2.4. Для опирания пристенных плит перекрытия на колонны, как правило, применяются опорные столики МЗК-7.

МНИИТЭП Гл. инж. ин-та Гл. конс. ин-та Нач. отд. Арх. № — 1967 г. Научно-исследовательский отдел
Нач. отд. Ю.Г. Кнуре-Мартин
Гл. инж. пр-та Г.Ф. Шилкин
Рук. гр. инж. А.Ф. Федоров
Гл. инж. пр-та Л.Ф. Фролов
Гл. конс. ин-та Ю.Г. Кнуре-Мартин
Нач. отд. А.Ф. Федоров
Согласовано

9540 12

Опорные столики МК-8 применяются только для крепления к колоннам типа "К2Д- - 8" доборных плит перекрытия ПК8-58-6в у лестниц и пристенных плит во внутреннем углу здания /см. план продольно-поперечного каркаса на листе № 5/.

Опорные столики МК-9 применяются только для крепления пристенных плит перекрытия к оголовникам колонн типа "К- -8", поставленных железобетонной консолью вдоль стен.

2.5. Длина заделки продольной арматуры колонн в стакан фундамента принята с учетом косвенного армирования нижних отогнутых концов колонн равной 10d / d- наибольший диаметр применяемой в колоннах продольной рабочей арматуры/ по СНиП II-В.I -62 п.7.18.

2.6. При монтаже каркаса диафрагм жесткости следует осторожно проводить сборку между установленными колоннами, совмещая их по вертикали с нижерасположенной диафрагмой.

2.7 В местах установки диафрагм жесткости из плоскости рам каркаса необходимо укладывать в перекрытиях ребристые плиты типа "ПР - " с соответствующим продольным отверстием для пропуска диафрагм.

2.8. Заделку монтажных зазоров между элементами каркаса и диафрагмами жесткости производить раствором марки "200" с тщательным уплотнением.

2.9. Указания по сварке и антикоррозийной защите металлических соединительных деталей в узлах см.в разделе 6 настоящей пояснительной записки.

3. УЗЛЫ ПЕРЕКРЫТИЙ.

3.1. Все плиты перекрытий следует укладывать на полки ригелей по слою цементного раствора толщиной 1-см, расстилаемого непосредственно перед их укладкой.

3.2. Связевые плиты перекрытий /пристенные и средние/ укладывать при монтаже каркаса и сваривать между собой, с колоннами и ригелями /см.узлы типа "П-2" и "П-3"/.

3.3. Швы между плитами перекрытий заделывать раствором марки не ниже "200". При этом должны быть приняты меры к обеспечению прочности сцепления раствора замоноличивания с боковыми поверхностями плит перекрытий не менее 1,6 кг/см2 /табл.10 СНиП II-В.2-62/.

3.4. Указания по сварке и антикоррозийной защите металлических соединительных деталей в узлах см.в разделе 6 настоящей пояснительной записки.

4. УЗЛЫ ЛЕСТНИЦ.

4.1. Лестничные марши укладывать на полки ригелей по слою свежего раствора толщиной 1 см в соответствии с монтажными схемами лестниц на листе № 56.

4.2. До монтажа лестничной площадки верхнего этажа/ ЛП-15-14/ необходимо приварить к ней металлические опорные лапки для опирания на лестничный марш и ригель,диафрагму или плиту перекрытия /см.узлы типа "Л-1"/.

4.3. Накладные проступи на маршах и площадках уложить по слою цементного раствора после окончания монтажа ограждений /см.узлы типа Л-2, Л-3 и схемы раскладки накладных проступей/.

4.4. Панели диафрагм жесткости,используемые в качестве ограждения лестничных клеток, в 6-метровых пролетах устанавливать в соответствии с узлами К-4н, К-4р, а в 3-метровых пролетах – в соответствии с узлами К-4к, К-4м.

5. УЗЛЫ СТЕН.

5.1. При разработке фасадов зданий руководствоваться примерами компоновки панелей наружных стен, разрезами наружных стен и вариантами компоновок проектировочных панелей /см. листы №№ 69- 76/.

При применении в проектах компоновок наружных стен,не предусмотренных настоящим выпуском,необходимо проверить возможность таких компоновок с точки зрения наличия соответствующих закладных деталей в элементах стен, каркасе и перекрытий и с точки зрения прочности узлов соединения элементов и прочности самих элементов стен, каркаса и перекрытия.

5.2. Стены -навесные. Панели высотой А=580 мм, 1180 мм, 1480 мм и 2080 мм имеют закладные детали для навески их на пристенные элементы перекрытия /ригели типа "РН2- ", "РНЛ - " и пристенные плиты перекрытия шириной 840 мм/. Панели высотой А=880 мм и 1780 мм не имеют закладных деталей для самостоятельной навески и устанавливаются на раствор на нижележащие панели и крепятся к колоннам.

5.3. В панелях высотой 580 мм при установке их на цокольные панели или в качестве "доборов",устанавливаемых выше перекрытий в любом месте /см.листы №№ 69-72,75-81/,необходимо предусмотреть закладные детали типа МС-3 для крепления к колоннам.

5.4. Металлические монтажные детали МИС-1, МИС-2, МИС-3,МИС-18, МИС-7 ,МИС-13, МИС-17,МИС-12,предназначенные для навески стеновых панелей,должны быть приварены к закладным деталям соответствующих стеновых панелей,наружных ригелей /типа "РН2 - " и "РНЛ- " / и колонн до монтажа стеновых панелей в соответствии с чертежами на листах №№ 86-89,92,94,95. Закрепление до монтажа

необходимо выполнить антикоррозийную защиту сварных соединений, т.к. после монтажа стен эти сварные швы окажутся недоступными.

5.5. Монтаж стен каждого этажа начинать с установки угловых элементов.

5.6. После установки и выверки стеновой панели необходимо произвести приварку ее к элементам перекрытия во всех 4-х /для панелей длиной 5980 мм и 4480 мм/ или 2-х /для панелей длиной 2980 мм/ точках опирания в соответствии с узлами типа "С-8", а так же приварку их к колоннам в соответствии с узлами типа "С-4".

После сварки надо выполнить антикоррозийную защиту соединений, и после этого можно производить монтаж следующего яруса элементов стен.

5.7. В глухих участках стен можно применять в качестве "несущей", т.е. прикрепленной к перекрытию, панель высотой 5580 /В-60-6, Н-45-6 и т.д./.

5.8. Устройство глухих участков стен длиной 3,0 м при длине "несущих" /навешенных на перекрытие/ панелей равной 6,0 м. в серии не предусмотрено.

5.9. Решение входов в здание определяется его проектом. Сборные изделия для устройства входов в зданиях ИИ-04 не предусмотрены.

5.10. Все узлы крепления стен к элементам каркаса и перекрытий рассчитаны на нагрузку от стен весом не более 360 кг/м2 при нормативной ветровой нагрузке 70 кг/м2 - напор и 52 кг/м2 - отсос /II ветровой район при высоте 57 м над поверхностью земли - по табл.9,10,11 СНиП II-А.II-62/.

5.11. Горизонтальную гидроизоляцию в стенах в уровне верха цокольных панелей рекомендуется выполнять из цементного раствора марки "100", состава 1:3, толщиной не менее 20 мм. /при сухих грунтах/.

5.12. Вертикальная гидроизоляция стен подвала и горизонтальная гидроизоляция в уровне пола подвала определяется проектом здания в соответствии с гидрогеологическими условиями площадки строительства.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

6.1. При монтаже должна соблюдаться следующая принципиальная схема последовательности сборки элементов каркаса:

а/ устанавливаются колонны и обвариваются стыки колонн;

2540 г

о/ устанавливаются диафрагмы жесткости, сваривается между собой и с элементами каркаса;

з/ укладываются ригели, завариваются все швы, крепящие ригели к колоннам;

г/ укладываются связевые плиты перекрытия, свариваются друг с другом, ригелями и колоннами;

д/ укладываются все остальные плиты перекрытия и замоноличиваются все швы между элементами перекрытия;

е/ монтируются панели наружных стен.

6.2. К типовым и индивидуальным проектам, разработанным на основе конструкций ИИ-04, обязательно должен быть составлен проект производства работ в соответствии со СНиП III-А.6-62 и СНиП III-В.3-62.

6.3. Монтаж сборных конструкций осуществляется в соответствии с рабочими чертежами зданий, проектом производства работ, с соблюдением требований СНиП III-В.3-62, СНиП III-А.II-62.

6.4. Сварные соединения необходимо выполнять с применением электродов с качественными покрытиями, удовлетворяющими ГОСТ 9466-60.

Запрещается применять при сварке электроды толщиной более 4 мм из-за возможности перегрева закладных деталей и отслоения их от бетона.

Сварные швы толщиной 10-16 мм выполнять путем многократного наложения тонких швов.

6.5. Сварку выполнять в соответствии с ВСН 88-57/МСПМ-МЭС и другими действующими техническими условиями.

Качество сварных швов должно удовлетворять требованиям СНиП III-В.3-62.

6.6. Все открытые металлические детали и связи после устройства соединений защитить слоем цементного раствора марки не менее 100, толщиной не менее 20 мм. Песок для приготовления раствора применять только природный /речной, горный/.

6.7. Антикоррозийную защиту сварных соединений оцинкованных закладных и монтажных деталей в узлах крепления стен /узлы типа "С - "/ производить в соответствии с "Временными указаниями по антикоррозийной защите стеновых закладных деталей и сварных соединений в крупнопанельных зданиях" СН-205-62.

6.8. Растворы для заполнения швов, устройства подстилающих и гидроизоляционных слоев должны соответствовать СНиП I-В.II-62. "Растворы строительные".

7. ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

7.I. Монтажные работы в зимних условиях при среднесуточной температуре ниже $+5^0$ и минимальной температуре ниже 0^0, а также при оттепелях должны производиться в соответствии с указаниями в проектах, при составлении которых следует учитывать рекомендации настоящего раздела.

7.2. Стаканы фундаментов, верхние поверхности стеновых панелей и диафрагм жесткости, вертикальные стыки между наружными стеновыми панелями и не заделанные сразу после укладки плит перекрытия или между ними следует закрывать щитами, крышками или рулонными материалами.

Если на стыкуемых поверхностях имеется снег или наледь, то перед укладкой раствора или бетонной смеси, перед герметизацией или установкой колонн необходимо смести снег, очистить наледь металлической щеткой или скребком, а поверхность прогреть электрообогревателями или горячим воздухом от электрокалорифера до полного удаления наледи.

Запрещается удалять наледь горячей водой или паром.

7.3. В зимнее время разрешается вести монтаж конструкций, устанавливаемых на растворе, без прогревного метода при условии применения растворов с добавками нитрита натрия или поташа в соответствии с "Временными указаниями по приготовлению и применению в зимних условиях строительных растворов с добавкой нитрита натрия" /ВСН-I7-64, Главмосстрой, 1965 г./ и "Временными указаниями по применению бетонов, твердеющих на морозе, с добавкой поташа", /АС и А СССР, НИИЖБ, 1962 г./. или другими нормативными документами, содержащими указания по приготовлению и применению растворов и бетонов с указанными добавками.

7.4. Запрещается применять растворы и бетоны с добавками хлористого кальция или хлористого натрия.

7.5. Величину добавки нитрита натрия или поташа в растворе и бетонной смеси в зависимости от температуры наружного воздуха рекомендуется принимать по нижеследующей таблице:

Среднесуточная температура наружного воздуха	Величина добавки поташа или безводного нитрита натрия в % от веса цемента	
	Нитрит натрия	Поташ
до -5^0	7	5
до -10^0	7	I0
до -15^0	I0	I0
до -20^0	I0	I5

7.6. Величина противоморозной добавки, необходимость одновременного применения других добавок в зависимости от минералогического состава цемента и других условий уточняются в построечной лаборатории.

Прочность раствора или бетона с добавкой поташа или нитрита натрия при твердении на морозе через 28 суток должна составлять 50 – 60% R_{28} бетона или раствора, твердевшего в нормальных условиях без добавки.

Следует учитывать, что при последующем 28-дневном выдерживании в нормальных условиях при +20°С прочность раствора достигает проектной марки.

7.7. Раствор и бетонная смесь в момент укладки должны иметь температуру не ниже +15° при добавке нитрита натрия, а при добавке поташа /при наружных температурах до –10°С/ – в пределах от 0°С до +5°С при применении цементов с крамбенистыми добавками и +18°÷ +20°С при применении цементов со шлаковыми добавками.

7.8. Раствор на горизонтальные поверхности стыков, во избежание преждевременного замерзания, следует укладывать за 1-2 минуты перед монтажом панели для того, чтобы устанавливаемый элемент хорошо обжал раствор. Установка панелей на слой замерзшего раствора запрещается.

7.9. Сварку соединений и узлов не рекомендуется выполнять при температуре ниже – 30°, в таких при более высокой температуре но при наличии холодного резкого ветра.

При особой необходимости выполнения сварочных работ при таких условиях, место сварки и сам сварщик должны быть хорошо защищены от холода и ветра, например, путем сооружения легкого временного укрытия. При этом сварщик должен иметь возможность периодически обогреваться.

7.10. При температуре выше – 30°С и отсутствии резкого ветра сварку рекомендуется производить с соблюдением обычной технологии, но при повышенном токе. Ток повышается пропорционально понижению температуре с –20° с тем, чтобы при –30° сила тока была повышена на 10%.

МНИИТЭП 1965 1967г — Научно-исследовательский отдел
Гл. инж. отд. Гл. конструктор Нач. отд. Львов Фрадин
Гл. инж. пр-та Рук. гр. инж.
Нач. К.Б. Гл. инж. К.Б. Гл. инж. пр. Со гласовано Инж. Мурадян
Смирнов Шапиро Лифшиц
Арх №

1. Сварные швы

а/ Выполняемые до монтажа

— видимый сварной шов



— невидимый сварной шов



— двусторонний сварной шов



б/ Выполняемые на монтаже

— видимый сварной шов



2. Бетон



3. Керамзитобетон




4. Цементный раствор



5. Железобетон




6. Кирпичная кладка




7. Видимый металл



8. Металл в сечении



9. Утеплитель




10. Дерево в разрезе



11. Маркировка узла



| | | |



Примечания:


1. Расположение лестниц при высоте этажа 4.20 м решается аналогично расположению лестниц при высоте этажа 3.30 м. /см. серию ИИ-04-5 выпуск 2 пункт 4.4/
2. Маркировка колонн и ригелей показана на листах №№ 4, 5, 54, 55.
3. Расположение плит перекрытия показано условно. Примеры раскладки плит перекрытия и их маркировка даны на листах №№ 54, 55.
4. Лестницы типа 1, 2, 3, 4 расположены перпендикулярно направлению рам каркаса, лестницы типа 5, 6, 7, 8 – вдоль направления рам каркаса.
5. Лестницы типа 1, 2, 3, 5, 6, 7, расположенные у наружных стен здания, и лестницы типа 4, 8, расположенные внутри здания, могут быть решены соответственно как „закрытыми", так и „открытыми".
6. Схемы возможных мест установки диафрагм жесткости см. на листе №


Условные обозначения:

- ○ железобетонная консоль колонны
- ▣ приварная металлическая консоль колонны
- 1, 2, 3 ... 8 тип лестницы

ГИПРОНИИМИНТЯЖСТРОЙ			
Арх. №			
Научно-исследовательский отдел			
25/IX 1967 г.	Гл. инж. ин-та	Авдов	
	Гл. конст. ин-та	Ромов	
	Нач. отдела	Чурдалин	
	№ 5	—	
	Гл. инж. пр-та	Кожурин	
	Разработал	Пашкина	
	Проверил	Хохрина	
	Копировал	Пашкина	
Нач. т. о.			
Гл. инж. к. о.			
Гл. инж. пр-та			
Согласовано			
Инструктивные указания			
Альбом			

ТД 4967 г.	Возможные положения лестниц относительно направления рам каркаса здания при высоте этажа 3.30 м	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 2





Условные обозначения:

— места установки диафрагм при „правом" расположении закладных деталей в колонне

— то же при „левом" расположении закладных деталей в колонне

— места установки диафрагм при меньшем (на одну) количестве закладных деталей в колонне („правое" расположение закладных деталей для крепления диафрагмы)

— то же при „левом" расположении закладных деталей


Примечания:

1. При необходимости постановки диафрагм жесткости в местах, не указанных на схемах, в соответствующих колоннах проектом должны быть предусмотрены закладные детали для крепления диафрагм.
2. При меньшем (на одну) количестве закладных деталей для крепления диафрагм жесткости в колонне следует либо снижать несущую способность диафрагмы приварными к ней закладными деталями, либо добавлять в колоннах недостающую закладную деталь (см. также п.4.4 серии ИИ-04-8 выпуск 2).


ТД 1967г.	Схемы возможных мест установки диафрагм жесткости, обеспечиваемые закладными деталями колонн	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 3

| | | |

Поперечный каркас



Деформационный шов в поперечном каркасе




Условные обозначения:


Железобетонная колонна основная


Металлическая привязная колонна основная

Примечания:

1. Привязки ригелей и колонн
   толщина шва
2. Размер А определяется в зависимости
   от размеров основных пролетов.
   при толщине стен 640мм А=1040мм,
   при толщине стен 380мм А=1000мм.
3. Схемы компоновки каркаса в осях
   см. листы № 34,35







Применяемые типовые обозначения см. лист 4.

ТД 1967г.	Конструктивные схемы каркасов для зданий с продольным и поперечным шагом колонн 6 м	ИИ-04-10	Выпуск 1 Т-5



Железобетонная консоль колонны в уровне междуэтажного перекрытия

Закладные детали М-25, М-24, М-26, М-27, М-29, М-31, М-33, М-42 и М-43 для крепления металлических опорных столиков ММК-7, ММК-8, ММК-9 и ММК-22, привариваемых на постройке в уровне междуэтажного перекрытия для опирания пристенной или доборной плиты перекрытия

Закладные детали М-36, и М-45 для крепления металлической консоли ММК-2, привариваемой на постройке в уровне междуэтажного перекрытия для опирания ригеля

Закладные детали М-37, М-38 и М-39 для крепления металлической консоли ММК-1, привариваемой на постройке в уровне промежуточной площадки лестницы для опирания ригеля

Лестничная площадка. Стрелкой указано направление движения к ступеням.

Закладные детали М-36, М-37, М-38, М-39 и М-45, используемые для крепления металлической консоли ММК-1, привариваемой на постройке в уровне промежуточной площадки лестницы для опирания ригеля или для крепления диафрагмы жесткости

Закладные детали М-36, М-37, М-38, М-39, М-44 и М-45, используемые для крепления диафрагмы жесткости

Закладные детали М-40, М-41 и М-46 для крепления наружной стеновой панели

Закладные детали М-25, М-24, М-26, М-27, М-29, М-31, М-32 и М-33 для крепления привариваемой на постройке в уровне междуэтажного перекрытия детали ММР-1, соединяющей колонну с ригелем


ТД 1967с	Условные обозначения закладных и других деталей колонн на стыках сопряжений элементов здания	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист 8


МНИИТЭП 20-04-1967 ГК ЧПП 10-12 ГК ПОМЕТ. 10-12 ГК ОТДЕЛА М-5 — Научно-исследовательский отдел Гл. инж. проекта Гл. инж. отдела Гл. инж. проекта Гл. инж. отдела Гл. инж. проекта Гл. инж. отдела

Тип колонны	Схема расположения закладных и прочих деталей в колонне (сечение)	Марки колонн: высота этажа 3,3 м	Марки колонн: высота этажа 4,5 м
I (К-1)		К 49 33 4 К 44-33-4 К-66-33-4 К-99-66-4 К-44-66-4 К-66 66 4	К 99-44-5 К-99-44-5 К-66 44 4 К 99 44 4 К-44-44 4 К-66 44 4
II (К-1а)	 вариант  вариант	К 99-33-4а К-44-33-4а К-99 66-4а К-44 66 4а	К 99 44 4а К-44-44-4а К-99-66 4а К-44-66 4а

Высота этажа 4,8м: К 44-44 4

Схемы сопряжений элементов зданий, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонн






ГПИ МИТЭП	15 04 1967г	Типовые конструкции железобетонных изделий для многоэтажных зданий	Колонны	ТА (1967)	Сопряжения элементов зданий и колонн при высоте этажа 3,3 и 4,8 м	ИИ-04-10 Выпуск 1

Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонн: высота этажа 3,3 м	Марка колонн: высота этажа 4 м
III (КВ-)		КВ-30-33-4 КВ-40-33-4 КВ-60-33-4 КВ-80-33-4 КВ-40-63-4 КВ-60-63-4	КВ-30-40-4 КВ-40-40-4 КВ-60-40-4 КВ-80-40-4 КВ-40-64-4 КВ-60-64-4 КВ-80-64-4

Высота этажа 3,6 м: КВ-30-36-4


Схемы сопряжения элементов зданий, выполняемые закладными и другими деталями колонн



Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны	
		Высота этажа 3.30 м	Высота этажа 4.20 м
КА-(а)	врабля	КА-29-33-4а	КА-29-42-4а
		КА-42-33-4а	КА-42-42-4а
		КА-60-33-4а	КА-60-42-4а
		КА-29-66-4а	КА-29-84-4а
		КА-42-60-4а	КА-42-84-4а
	авда	КА-60-66-4а	КА-60-84-4а

Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны.

25.




ТД 1987г.	Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3.30 и 4.20 м	ИИ-04-10 Выпуск 2 Лист 9

ЦНИИЭП по охране труда Госстроя СССР
Научно-исследовательский сектор
Гл. инж. проекта
Гл. конструктор
Гл. архитектор
Начальник отдела
Руководитель группы
Конструктор
Инженер

Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3.30 м	Высота этажа 4.20 м
IV	см. лист № 9		

Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны





Нач. К.Т.	Смирнова				
Гл. инж. К.Т.	Шавито				
Гл. инж. пр-та	Алферов				
Согласовано					
Кнур-Бурлай	Кобулова	Хавкина	Навкина		
Гл. инж. пр-та	Львов	Семов	Фридкин		
Разработал		Проверил		Конторова	
Гл. конс. пр-та					
Гл. инж. пр-та					
Н.контр.					
Инв. № подл.					
Изм.	15.01 1987г.				
Инв. №					
МНИИТЭП	Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования				


ТД 1987г.	Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3.30 и 4.20 м	ИИ-С4-10		
		Выпуск 2	Альбом 10	


Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3.30 м	Марка колонны: Высота этажа 4.20 м
IV	см. лист № 9		


Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны


















ТД 1967г.	Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3.30 и 4.20 м	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 11

МНИИТЭП 15.04.1967г. Гл. инж. инд. Смирнова; Гл. конструктор Шапиро; Нач. отдела Андреев; Научно-исследовательский отдел №-5 —; Архитектор Вайсельский отдел; Дубов; Соколов; Ефрадин; Разработал; Проверил; Копировал; Гл. инж. пр-та; Инж.-конструктор Синюхова; Ховрина; Ташкина; Согласовано

Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3,3 м	Высота этажа 4,2 м	Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны
V		К2-29-33-4 К2-42-33-4 К2-60-33-4 К2-29-66-4 К2-42-66-4 К2-60-66-4	К2-29-42-4 К2-42-42-4 К2-60-42-4 К2-29-84-4 К2-42-84-4 К2-60-84-4	
		Высота этажа 2,4 м: К2-42-24-4		
VI		К2-29-33-4а К2-42-33-4а К2-29-66-4а К2-42-66-4а	К2-29-42-4а К2-42-42-4а К2-29-84-4а К2-42-84-4а	
		Высота этажа 2,4 м: К2-42-24-4а		

Арх. №	МНИИТЭП	15.04 1967-	Научно-исследовательский отдел; М-6
	Гл. инж. ин-та: Аллоя; Гл. конст. ин-та: Семов; Нач. отд.: Фридин		
	Гл. инж. пр-та: Разработал: Проверил: Ковырина; Гл. инж. пр-та: Нач. К.О.: Гл. инж. К.О.: Согласовано:		Смирнова; Шапиро; Лаферов; Кияк-Мурзаев; Синухова; Ховрина; Пашкина

ТД 1967 г.

Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3,30 и 4,20 м



ИИ-04-10


Выпуск 2 | Листов 12

2е.

9540 30

Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны

Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3,3 м	Марка колонны: Высота этажа 4,2 м
VII	 правая  левая	КЭА-29-33-4а КЭА-42-33-4а КЭА-60-33-4а КЭА-29-66-4а КЭА-42-66-4а КЭА-60-66-4а	КЭА-29-42-4а КЭА-42-42-4а КЭА-60-42-4а КЭА-29-84-4а КЭА-42-84-4а КЭА-60-84-4а



Арх.	МНИИТЭП Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий	15.04.1967г.	Гл. инж. пр-та Гл. инж. отдела	Смирнова Шапиро	
			Нач. К.О. Гл. конст. К.О.	Шапиро Алферов	
			Нач. К.О. Гл. инж. пр-та	Шапиро Алферов	
			Согласовано		
			Конструктор	Минятов	
			Руководитель	Сенявская	Кобрина Павлова
			Разработал	Ковалева	
			Проверил	Комарова	
			Гл. инж. пр-та	Авдов	
			Руководитель	Сомов	
			Руководитель	Фрадин	
		М-6		—	


ТД 1967г.

Схемы сопряжений элементов здания с колоннами при высоте этажа 3,3 и 4,2 м

ИИ-04-10

Выпуск 2 | Альбом 13

Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3,3 м	Марка колонны: Высота этажа 4,2 м	Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонн
VII	см. лист № 13			




ТД 1967г.	Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3,3 и 4,2 м	ИИ-04-10	Выпуск 8 / Лист 14

МИНИТЭП 15.04 1967г. М-8 Арх.
Гл. инж. пр. Гл. конструктор Нач. отдела
Львов Сомов Гладин
Разработал Проверил Копировал
Гл. инж. пр. Гл. конструктор Нач. отдела
Гл. инж. пр. Гл. конструктор Нач. отдела
Научно-исследовательский отдел
Согласовано
Свинцова Ховрина Панкина
Алферов

Тип колонны	Схемы расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3.3 м	Марка колонны: Высота этажа 4.2 м
VII	См. лист № 13		

Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны

31



ТД 1967г.

Совряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3.3 и 4.2м

ИИ-04-10

Выпуск/листы 9 / 15

МНИИТЭП — Научно-исследовательский отдел

15.04-1967г. — Гл. инж. НИР — Нач. отдела — Гл. конструк. — М-в —


Гл. инж. пр-ти — Гл. инж. пр-ния — Гл. инж. пр-тия — Нач. К.О. — Гл. конструк. — Гл. инж. пр-тия

Львов — Сомов — Градина — Смирнова — Шапиро — Лаферов

Разработал — Проверил — Копировал — Согласовал — Синюхова — Ховрина — Ташкина — Кнур-Мурато

Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (5 вариантов)	Марка колонны: Высота этажа 3.3 м	Высота этажа 4.2 м
VII	см. лист № 13		

Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемые закладными и другими деталями колонны




ТД 1967г	Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3.30 и 4.20 м	ИИ-04-10	
		Вып. 2	Лист 18

МНИИТЭП
Гл. инж. КО Шапиро
Гл. инж. пр. Гальперов
Нач. КО Смирнова
Согласов. Кенр-Мирилов, Свинцова, Хохрина, Пашкина
Гл. инж. пр-та Кобзов, Разработал Свинцова, Проверила Коврова
Гл. конструктор Сомов, Фрадкин
Нач. отдела Гальперов
15.04.1967г
М-Б 1
Научно-исследовательский и экспериментальный институт типового и экспериментального проектирования


Тип колонны	Схема расположения закладных и других деталей в колонне (в плане)	Марка колонны: Высота этажа 3,3 м	Высота этажа 4,2 м
VII	см. лист № 13		

Схемы сопряжений элементов здания, обеспечиваемых закладными и другими деталями колонны



ТД 1967г.	Сопряжения элементов здания с колоннами при высоте этажа 3,3 и 4,2 м	ИИ-04-10	Выпуск 2	Листы 17

МНИИТЭП



Примечание:


Колонна устанавливается по рискам башмака, центрированным по разбивочным осям; глубина заделки уточняется после нивелирования отметки дна башмака фундамента

ТД	Узел К 1а Установка колонны в башмак		ИИ-04-10


МНИИТЭП
Научно-исследовательский отдел
Инв. №
Гл. инж. проекта Львов
Гл. конструктор Соков
Нач. отдела Фрадин
Гл. инж. проекта Ермаков
Нач. конструкт. бюро Шапиро
Гл. инж. проекта Каперов
Согласовано
Разработали: Кнеп, Миллер, Пашкина, Зеленцова, Васильева
Проверил
Копировал
Гл. инж. проекта
Нач. конструкт. бюро
Нач. отдела
Гл. инж. проекта
Гл. инж. проекта
Гл. инж. проекта

При несущей способности верхней колонны 290 т


Колонны типа К-29-..., К2А-29-..., КА-29-... и т.д.




При несущей способности верхней колонны 420 т и 600 т




Деталь А



Деталь Б




Деталь В





Примечания:

1. Толщина сварного шва ($h_{шв}$) назначается в зависимости от несущей способности верхней из стыкуемых колонн:
   - при несущей способности 290 т (К-29-33-4, К2А-29-66-4а и т.д.) - $h_{шв}$ = 8 мм, $б_{ш}$=8мм;
   - при несущей способности 420 т (К-42-33-4, К2А-42-66-4а и т.д.) - $h_{шв}$ = 10 мм, $б_{ш}$=16мм;
   - при несущей способности 600 т (К-60-42-33-4, К2А-42-66-4а и т.д.) $h_{шв}$ = 25 мм, $б_{ш}$ = 29 см.
2. Заделку стыка колонн см. на узле К-4 (лист №44).
3. При величине зазора между оголовниками колонн более 3 мм перед сваркой зазор рекомендуется стальными вкладышами.
4. Сварку производить электродами типа Э-42 (тонкими).

ТД 1987г.	Узлы К-2а, К-2б. Стык колонн	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 19








К 3а
25,26


Примечания:


1. Сварку производить по монтажа плит перекрытия электродами типа Э-42.
2. Узлы монтажа плит перекрытия узел замоноличить (см. прим. п.3: на листе №24)
3. Соединительные стержни выполняются из стали класса А-I длиной 46мм, диаметром 18мм, при отклонениях от проектной величины зазора рекомендуется иметь набор стержней разных диаметров (от 6 до 18мм)
4. Монтажные детали см. в серии ИИ 04 выпуск


ТА 1967г	Узел К 3а Опирание ригелей типа 6Р8 и 6Р9 на железобетонную колонну каркаса	ИИ-04-10 Лист 10

МНИИТЭП 9.03 1967г
Альбом 6 1:5
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Гл. инж. проекта Гл. конструктор Нач. отд. Нач. сект. Разработал
Одобрено Утверждено
Госстрой СССР
Гл. инж. Гл. конструктор Нач. отд. Нач. сект. Разработал









Соединительные стержни ММР-2 см. примечание 3


К-36 25;26


Примечания:

1. Сварку производить по монтажным осям, перекрытия электродами типа Э-42.
2. Работы монтажа узел перекрытия узла замоноличивания (см. примечания 3 на листе № 24)
3. Соединительные стержни „ММР-2" выполняются из стали класса А-I длиной 140мм, диаметром 18мм. При отклонениях от проектной величины зазора рекомендуется иметь набор стержней разных диаметров в 2мм.
4. Монтажные детали ММР см. в серии ИИ-04-8 выпуск I.

ТА 1957г	Узел К-36 Опирание ригелей типа 2Б1 на железобетонных консолях колонн	ИИ-04-10	Лист

МНИИТЭП 9.03 1967г
Альбом К-36 Лист 5
Разработал Гладецкая
Проверил Зеленцова
Главный инженер проекта Волгинцева
Гл. инж. отд. Гл. инж. проекта
Нач. отд. Гл. конструктор
Инженер Львов Бомов
Копировал
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №







Примечания:

1. Сварку производить до монтажа плит перекрытия электродами типа Э-42.
2. После монтажа плит перекрытия узел замоноличить (см. примечание п.3 на листе №24).
3. Соединительные стержни ММР-3 выполняются из стали класса А-I длиной 150 мм, диаметром 28 мм. При отклонениях от проектной величины зазора рекомендуется иметь набор стержней разных диаметров 10÷36 мм.
4. Монтажные детали „ММР" к стойке ММК-15см в серии ИИ-04-8 выпуск 11 и 12.
5. Крепление стойки ММК-13 к колонне см. на листе №38.
6. Сечение 3-3 см. на листе №23 /аналогично/.


ТА 1987г.	Узел К-3 Опирание ригелей типа РВ2 и РН2 на металлическую консоль колонны	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 22







Примечания:


1. Сварку производить до монтажа плит перекрытия электродами типа Э-42
2. После монтажа плит перекрытия узел замоноличить / см. примечание 3 на л. 24 /
3. Соединительные стержни ММР-3 выполняются из стали класса А-I, длиной 150 мм диаметром 22 мм. При отклонении от проектной величины зазора рекомендуется иметь набор стержней разных диаметров 10÷36 мм.
4. Монтажные детали „ММР" и столик ММК-13 см. в серии ИИ-04-8 выпуски 1 и 2
5. Крепление столика ММК-13к к колонне см. на листе № 38









| | | |





План




Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э-42.
2. ММК-1 см. серию ИИ-04-8 выпуск I
3. Замоноличивание узла производить бетоном „М-400" по металлической сетке, предварительно очистив бетонные поверхности от льда и грязи, а металлические элементы от ржавчины.

ТД	Узел К-3д Опирание ригеля РБА-40-46 междуэтажной лестничной площадки на металлическую консоль колонны			ИИ-04-10	
				Выпуск 1	Лист 24

Схема крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых из плоскости рам каркаса

Схема крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых в плоскости рам каркаса



Примечания:

1. Соединение диафрагм с фундаментами /или ростверком/ выполнять по типу узла К-4Н, входящего условно за базовую деталь в фундамент 15т.
2. Фундамент диафрагмы выполнять в соответствии с рекомендациями 1 серии ИИ-04-0 выпуск 2 (см. п 23, а также пояснительную записку к монтажным схемам)

Условное обозначение:
К - место крепления диафрагм


ТД 1967г. Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 3.0 м

ИИ-04-40
Выпуск 2 Лист 25

МИНИТЭП 903 1967 ГПИ Конструктаж Г.Н. Никогосян Н.К. Ким Ю.К. Шапкино Главный инж. проекта Г.Н. Никогосян Н.К. Ким Ю.К. Шапкино Гл. конструктор Г.Н. Никогосян Н.К. Ким Ю.К. Шапкино Согласовано Ким Ю.К. Шапкино Разработал Ким Ю.К. Шапкино Проверил Ким Ю.К. Шапкино Н. контр. Ким Ю.К. Шапкино

Схема крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых из плоскости рам каркаса.

Схемы крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых в плоскости рам каркаса




Примечания:

1. Крепление диафрагм к фундаментам (или ростверку) выполнять по узлу К-4м; сдвигающее усилие на закладную деталь в фундаменте 15 т
2. Фундамент диафрагмы выполнять в соответствии с рекомендациями серии ИИ 04-0 выпуск 2 (см. л. 7.3, а также пояснительную записку к монтажным схемам).

Условное обозначение: ∗ - места крепления диафрагм

ТД 1967 г.	Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 4,2 м	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 28



Примечания:

1. По узлам К-4м и К-4п производить крепление диафрагмы при одновременном использовании ее в качестве ограждения лестничной клетки
2. Заделки монтажных зазоров между элементами каркаса и диафрагмами жесткости производить мелкозернистым или песчаным бетоном марки 200 с тщательным уплотнением
3. Сварку производить электродами типа Э-42.
4. Монтажные детали ММД-5 см. в серии ИИ-04.8 Выпуск 2
5. При отклонении зазоров от проектной величины диаметр стержня ММД-5 следует подбирать по величине зазора

ГИП	Шапиро		
Гл. конструктор	Шапиро		
Гл. инж. проекта	Львов		
Разработал	Соков		
Проверил	Фрадкин		
Гл. инж. отд.	Свинухов	Орлов	
Гл. инж. отд.	Шапиро	Алферов	
Нач. конст. отд.	Смирнова		
Согласовано	Мкртчян	Свинухов	Орлов
	Васильева		
Копировал			
Гл. инж. проекта	Львов		
Гл. конструктор	Соков		
Разработал	Фрадкин		
Проверил			
Гл. инж. отд.	Свинухов	Орлов	
Гл. инж. отд.	Шапиро	Алферов	
Нач. конст. отд.	Смирнова		
Согласовано	Мкртчян	Свинухов	Орлов
	Васильева		
Копировал			

МНИИТЭП — Научно-исследовательский отдел типового и экспериментального проектирования


9.03 1967г. | М-6 | 1:5; 1:10

Узлы К-4к; К-4а; К-4м; К-4п
Крепление диафрагм жесткости.


ТД 1967г.

ИИ-04-10
Выпуск 2 | Лист № 27


К-4м 25.26 К-4р 25.26




К-4в 25.26




К-4т 25.26




3-3 (для К-4м)




4-4



5-5



3-3 (для К-4р)




Примечания:

1. По узлу К-4м производить крепление диафрагмы при одновременном использовании ее в качестве ограждения лестничной клетки.
2. Заделку монтажных зазоров между элементами каркаса и диафрагм жесткости производить мелкозернистым или песчаным бетоном марки „200" с тщательным уплотнением.
3. Сварку производить электродами типа Э-42.
4. Сечение „Q-Q" см. на листе № 27
5. Монтажные детали „ММД" см. в серии ИИ-04-8 Выпуск 2.
6. При отклонении зазоров от проектной величины диаметр стержней ММД-4 следует подбирать по величине зазора

ТД 1967г	Узлы К-4м, К-4р, К-4с; К-4т Крепление диафрагм жесткости.	ИИ-04-10 Вып. 2 Лист № 28

МНИИТЭП 902 1969г. Гл. инж. ин-та Гл. конструктор Начотдела Ст. инж. Ведущий Инженер Чертил
Гл. инж. арта Руководитель Проверил Копировал
Авт. свид.
Начотдела Жилищно-исследовательский отдел
Гл. инж. проекта Гл. конструктор проекта Гл. инж. проекта
Согласовано
Зав. сектором Руководитель группы Ведущий инженер
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Смирнова Шапиро Алферова
Жилищ-Мирагов Свинухова Орлов Гаскельбей
Львов Сомов Фрадкин
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
М-6 1:5


ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 4.20




ДЛЯ КОЛОНН:
КА-29-84-4а
КА-42-84-4а
К2А-29-84-4а
К2А-42-84-4а
К2А-60-84-4а
КА-60-84-4а

ДЛЯ КОЛОНН:
КА-20-42-4а
КА-42-42-4а
К2А-29-42-4а
К2А-42-42-4а
К2А-60-42-4а
КА-60-42-4а

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 3.30



ДЛЯ КОЛОНН:
КА-29-66-4а
КА-42-66-4а
К2А-29-66-4а
К2А-42-66-4а
К2А-60-66-4а
КА-60-66-4а




ДЛЯ КОЛОНН
КА-29-33-4а
КА-42-33-4а
К2А-29-33-4а
К2А-42-33-4а
К2А-60-33-4а
КА-60-33-4а

Примечания.


1. Крепление монтажной детали ММК-1 к колонне см. лист №38
2. Монтажную деталь ММК-1 см. серию ИИ-04-8 выпуск 1.

ТД 1967г.	Схемы привязки металлических консолей ММК-1 по высоте колонн для опирания межэтажных лестничных площадок.	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 29


Крепление монтажной детали ММК-1




Крепление монтажной детали ММК-2




по 2-2




по 1-1



по 3-3




по 4-4




Примечания:


1. Схемы привязки металлических консолей ММК-1 по высоте колонн см. на листе № 29
2. Сварку производить электродами типа Э-42
3. Металлические консоли "ММК" см. серию ИИ-04-8 выпуски 1,2

ТД 1969г.	Крепление металлических консолей ММК-1 и ММК-13 к закладным деталям колонн.	ИИ-04-10	
		Вып.	Листов 30
		2	





Колонны типа
К-..., К-..-а, КД-..-а




Примечания:


1. Сварку производить электродами Э-42.
2. Обушок уголка детали ММК-7 должен быть плотно прижат к колонне по всей его длине.
3. Опорный столик ММК-7 и деталь ММК-10 см. в серии ИИ-04-8 Выпуск 2.
4. На листе дан случай крепления двух столиков ММК-7 пр. и ММК-7 л.

ТД 1967г.	Крепление опорных столиков ММК-7 пр. и ММК-7 л. к оголовнику колонн, поставленных консолью поперек стен.	ИИ-04-10	Выпуск 2 / Листы 31


| | | |



По 1-1



По 2-2




Примечания:


1. Сварку производить электродами типа Э-42.
2. Обушок уголка детали ММК-7 должен быть плотно прижат к колонне по всей его длине.
3. Опорный столик ММК-7 см. в серии ИИ-04-8 выпуск 2.

ТД 1967г	Крепление опорных столиков ММК-7пр и ММК-7л над нижней консолью двухэтажных колонн типа „К-..." „К-...-а"	ИИ-01-10	
		Выпуск 2	Лист 52

МНИИТЭП 9.03 1967г. Научно-исследовательский отдел. Архитектор. Гл. инж. ин. Львов. Гл. конструктор. Начальник отдела. Гл. инж. комплекса. Гл. инж. проекта. Гл. инж. пр. Гл. инж. ку. Гл. инж. пр. Начальник отдела. Руководитель группы. Разработал. Проверил. Копировал. Согласовано. Смирнова. Шапиро. Алферов. Зеленцова. Куприянова. Фрадкин. Сомов. Львов.


2540 50





2

План 1-1



2

Примечания:

1. На плане узла показаны все возможные места крепления столиков ММК-7, привязка столиков в каждом положении аналогична показанной на узле.
2. Сварку производить электродами типа Э-42
3. Обушок уголка детали ММК-7 должен быть плотно прижат к колонне по всей его длине.
4. Опорный столик ММК-7 и накладку ММК-10 см. в серии ИИ-04-8 Выпуск 2.


ТД 1967г	Крепление опорных столиков ММК-7 пр и ММК-7 л над нижней консолью „двухэтажных колонн типа „КЛ-...-а"	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист № 33


МНИИТЭП — Научно исследовательский отдел — Арх №


Гл. инж. проекта Львов; Гл. конст. проекта Сомов; Нач. отдела Фрадин; Разработал Зеленцова; Проверил Кузьмичев; Копировал Васильева

Гл. инж. проекта Смирнова; Гл. инж. К.О. Шапиро; Гл. инж. пр-та Альперов; Нач. конс. отд. Смирнова; Согласовано: Инж. Муратов

9540 51







Примечания:


1. Сварку производить электродами типа Э-42
2. Опорный столик ММК-8 и деталь ММК-10 см. в серии ИИ-04.8 выпуск 2

ТД 1967г	Крепление опорного столика ММК-8 к колоннам типа „КДА-..."	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 34

МНИИТЭП 14.03 1967г — Инженер-исследовательский отдел

Гл. инж. института Ю.А. Шапиро
Гл. конструктор института Н.Н. Шапиро
Нач. отд. Н.Н. Шапиро
Гл. инж. проекта Г.А. Шапиро
Руководитель группы Е.Ф. Шапиро
Разработал Е.Ф. Шапиро
Проверил Е.Ф. Шапиро
Инженер Е.Ф. Шапиро
Инженер Е.Ф. Шапиро

9540 52




Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э-42
2. Обушок уголка детали ММК-9 должен быть плотно прижат к колонне по всей его длине.
3. Опорный столик ММК-9 и деталь ММК-11 см. в серии ИИ-04-8 выпуск 2.
4. На плане узла показаны возможные положения столиков ММК-9 пр. и ММК-9 а.

ТД 1967г.	Крепление опорных столиков ММК-9 пр. и ММК-9 а. к оголовникам колонн типа КА-...-а, поставленных консолью вдоль стен	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист 55

МНИИТЭП
Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования
Гл. инж. отдела Ю.А. Л.
Гл. инж. проекта Ю.А. Л.
Нач. отдела Ю.А. Л.
Гл. конструктор Ю.А. Л.
Гл. инж. проекта Ю.А. Л.
Гл. инж. проекта Ю.А. Л.
Гл. инж. проекта



Примечания:


1. Сварку производить электродами типа Э-42.
2. Обушки уголков детали МИК-12 должны быть плотно прижаты к колонне по всей их длине, в случае необходимости это достигается подклиниванием, с прихваткой клиньев сваркой к МИК-12.
3. Опорный столик МИК-12 и деталь МИК-11 см. в серии ИИ-04-8 выпуск 2.

ТД 1967г.	Крепление опорного столика МИК-12 к колоннам типа КА-...-а	ИИ-С4-10	
		Вып. 2	Листов 36


МНИИТЭП 14.04 1967г. Научно-исследовательский отдел Гл. инж. НИИ Гл. конструктор Нач. отд. М-6 1-9 Гл. инж. пр. Разработал Проверил Копировал Львов Сомов Фрадкин Нач. с.о. Гл. инж. пр. Гл. инж. пр. Нач. с.о. Смирнов Шапиро Шаферов Нур-Мухтов Пашкина Всесвцова Пашкина

П-1а
54;55

1-1



План





Примечания:


1. Перед заделкой швы обязательно очистить от пыли и грязи и промыть водой /в летних условиях/.
2. Указания по заделке швов в зимних условиях см. в пояснительной записке.
3. Сцепление раствора заделки швов с боковыми поверхностями плит перекрытия должно быть не менее 1,0 кг/см².

МНИИТЭП Научно-исследовательский отдел	2 Ш. 1967г.	Гл. инж. ин-та	Азов	Гл. инж. пр-та	Смирнова	Нач. К.О.	Смирнова	Согласовано			
	М-б 1:5	Гл. конструктор	Семенов	Разработал	Шапиро	Гл. инж. К.О.	Шапиро				
Арх. №		Нач. ИИО	Фрадин	Проверил	Алферов	Гл. инж. пр-та	Алферов				
				Копировал							

ТД 1967 г.	Узел П-1а Стык плит перекрытия между собой.	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 37








Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э-42
2. ММП-7 см серию ИИ-04-8 Выпуск 2.

ТД 1967 г	Узел П-2а Крепление плит перекрытия ПК6-58-12а, ПК8-58-12а, ПК17-28-12а, ПРВ-58-12, ПК6-58-9, ПК6-28-9, ПК8-58-6а между собой.	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 38

МНИИТЭП
Научно-исследовательский институт типовых и экспериментальных проектов
Арх. №
803. 1967 г
М-б 1:5
Гл. инж. института
Гл. конструктор института
Нач. отдела
Гл. инж. проекта
Руководитель
Начальник
Проверил
Разработал
Гл. инж. проекта
Гл. инж. проекта
Согласовано
Васильева
Зеленцова
Пашкина
Кузьмина
Копировал
Фролина
Комов
Лобов





Примечания:


1. Сварку производить электродами типа Э-42
2. ММП-8 см. в серии ИИ-04-8 выпуск 2.

ТА 1967 г.	Узел П-2в Крепление плит перекрытия ПК6-58-12а, ПК6-58-12в, ПРБ-58-12, ПК6 58-9, ПКВ-28 9, ПК6-58-6а к ригелю	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист 39

МНИИТЭП
Гл. инж.
Научно-исслед. и экспер. проектный отдел
903 1967 г.
№ 8
4:5
Гл. инж. проекта
Гл. конструктор
Нач. отдела
Разработал
Проверил
Гл. специалист
Согласовано
Главный инженер
Главный архитектор
Руководитель группы
Конструкции
Гл. инж. проекта
Гл. конструктор
Нач. отдела
Разработал
Проверил
Гл. специалист
Согласовано
Главный инженер
Главный архитектор
Руководитель группы
Конструкции







Примечания:


1. На чертеже показано опирание пристенной панты перекрытия на столик ММК-7. Опирание пристенной панты на столики ММК-8, ММК-9 и ММК-12 производится аналогично. При опирании пристенных плит на столик ММК-12 сварной шов 10-120 накладывать через прокладку толщиной 14 мм
2. Металлический столик ММК-7 (ММК-8, ММК-9, ММК-12) приварить к колонне до монтажа плит перекрытия согласно чертежей на листах ЧЛ 31, 32, 33, 34, 35, 36
3. Сварку производить электродами типа Э-42.
4. Заделки см. на листе № 42
5. Опорные столики ММК-7, ММК-8, ММК-9 и ММК-12 см. в серии ИИ-04-8 выпуск 2.

ТД 1967г.	Узел 6-3а. Опирание пристенной панты перекрытия ПКВ-58-9, ПКВ-28-9 на металлический в одно колонны	ИИ-С4-10	Вып. 2 Лист 40


МНИИТЭП — 6.04.1967г. — Гл. инж. ин-та Гл. конструктор Нач. отдела — Авдов, Ермов, Ефремцев — Гл. инж. пр. Нач. т.о. — Шапиро, Шуфутинский — Рук. мастерской — Пашкина — Разработал — Проверил — Копировал — Пашкина

П-59
54;55


1–1



2–2



План




Примечания


1. Металлический стояк ММ8-8А (ММ8-8Б) приварить к колонне демонтажа плит перекрытия согласно чертежа на листе №34
2. Сварку производить электродами типа Э-42
3. Заполнение бетоном условно не показано, узел заделки см. лист №42 (штукатурка гипсовым или легким раствором по металлической сетке)

| | | |


1-1



2-2



План (по 3-3)





Примечания:


1. Крепление ригеля и плиты перекрытия условно не показано
2. Заливка швов цементным раствором производится перед бетонированием узла.
3. Замоноличивание узлов каркаса и перекрытий производить бетоном марки „200", предварительно очистив бетонные поверхности от пыли и грязи (промыть водой), а металлические элементы от ржавчины (см. пояснительную записку п.7.2)
4. На плане заделка швов, не попавших в сечения, условно не показано.

ТД 1967г.	Узел П-4а Заделка перекрытия в месте примыкания плит перекрытия к наружным стенам.	ИИ-04-16	
		Серия	Лист
		2	42

П-46
34-55








Примечания:

1. Арматурные сетки из ф3В1 с ячейкой 100×100 мм
2. Заливка швов цементным раствором производится перед бетонированием узла.
3. Замоноличивание узла производить бетоном марки „200", предварительно очистив бетонные поверхности от пыли и грязи (промыть водой), а металлические элементы от ржавчины (см. пояснительную записку п. 7.2)
4. Крепление ригелей, пант перекрытия и панелей наружных стен условно не показано
5. На плане узла условно показано не все бетонирование.


ТА 1967 г.	Узел П-46 Заделка пространства между ригелем и полосовой панелью наружной стены	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Альбом 45

МНИИТЭП 6.04 1967г. Научно-исследовательский отдел № 6 Гл. инж. отд. Гл. конструктор Нач. отдела Авторы Не имен. пр. Разработал Проверил Копировал Нач. лаб. Гл. инж. пр. Гл. инж. К.О. Согласов Конр-Мурзин Павлина Зеленцова Панкина Смыкова Шапиро Алферов

340 61



План




Примечания

1. Перед заделкой стыка металлические закладные детали должны быть очищены от грязи и ржавчины, а сварные швы от шлака.
2. Сварные швы стыка колонн условно не показаны (см. на листе № 19).


ТД (1967)	Узел П-4б Заделка стыка колонн	ИИ-04-10	
		Выпуск 1	Листов 44

9540' 62

Деформационный шов при поперечном каркасе



Деформационный шов при продольном каркасе





Примечания:


1. Размер 1200 мм соответствует толщине панелей наружных стен - 32 см.
2. Размер 1040 мм соответствует толщине панелей наружных стен - 24 см.
3. Заделку участка перекрытия в деформационного шва можно выполнять в двух вариантах:
   а) в сборном - узлы П-5а, П-6а, П-5г, П-6г;
   б) в монолитном - узлы П-5б, П-6б, П-5е, П-6е.

ТД 1967 г.	Примеры решения деформационных швов перекрытия.	ИИ-04-10	Выпуск 2 / Листов 45

Альбом 2 — Начало — Начальник технического отдела — Гл. инж. проекта — Гл. инж. пр-та — Гл. инж. пр-та — Руководитель группы — Разработал — Проверил — Копировал — Фрагмент — Нач. отдела — Гл. инж. пр-та — Гл. конструктор — Гл. инж. пр-та — Нач. конструкторского отдела — 203 1967 г. — М-5 — Альбом








Примечания:


1. На плане и в сечении 2-2 замоноличивание бетоном условно не показано
2. Арматурные сетки — из стержней Ф6 А-I
3. Арматурные сетки приварить к закладным деталям плиты.
4. При устройстве монолитного участка перекрытия в месте деформационного шва проложить доску.
5. Монтажный уголок 250×160×16, ℓ=150 установить и приварить до монтажа плиты перекрытия.
6. Высота сварных швов $h_ш$=10 мм
7. Выступающие части опорных уголков оштукатурить цем. раствором марки „100"

ТД 1967 г.	Узел П-5а Решение перекрытия в месте деформационного шва между ригелями /сборный вариант/	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист № 46

МНИИТЭП Госгражданстроя
Научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий
Гл. инж. проекта Синяпова
Гл. конструктор Шапиро
Нач. отдела Алферов
Гл. инж. проекта Зеленцова
Гл. инж. проекта Кияк-Мурзов
Гл. инж. проекта Васильева
Разработал Комаров
Проверил Комаров
Копировал Васильева
Масштабы: 1:5; 1:10
1967 г.

П-6а
45






Примечания:

1. Замоноличивание бетоном условно не показано.
2. При устройстве монолитного участка перекрытия в месте деформационного шва подложить доски
3. Планку 150×100×10 и уголок 160×100×10, L 700 приварить к плите до ее монтажа
4. Высота сварных швов $h_ш$ = 10 мм Варить электродом типа Э-42.


ТД 1967г.	Узел П-6а Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между ригелями (сборный вариант)	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 47

МНИИТЭП 903 1967г. Арх. Зл
Гл. инж. К-та Львов
Гл. конст. инж. Гл. инж. проекта Комов
Нач. отдела Фрадкин
М 6 —
Научно-исследовательского отдела Гражданского отдела
Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта Нач. конструкторского отдела
Разработал Кицис-Муратов Зеленцова Кицис-Муратов Васильева
Проверил Копировал
Согласовано: Смирнова Шапиро Шиферов



П-5²
45

1-1



Примечание:

Арматурная сетка выполняется по проекту.


ТД 1967 г.	Узел П-5² Решения перекрытия в месте деформационного шва между ригелями/монолитн. вариант	ИИ-04-11	Альбом 2 / Листов 48


МНИИТЭП — Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий

Арх. №

Гл. инж. проекта Аллов; Гл. конструктор Соколов; Нач. КО Федин; Гл. инж. проекта Смирнов; Гл. инж. КО Шапиро; Гл. инж. КО Алферов; Нач. К.О. Кияшко; Гл. инж. К.О. Кияшко; Согласовано: Кияшко-Мурадова, Зеленцова, Кияшко-Муратов, Васильева; Разработал Бо...; Проверил ...; Копировал ...

2 III 1967 г.





П-6 5 / 45


Примечания:


1. Арматурные сетки выполняются по проекту.
2. При устройстве монолитного участка перекрытия подвесить опалубку и замоноличить бетоном „М-200".
3. В месте деформационного шва проложить 2 слоя толя.


ТД 1967 г.	Узел П-6² Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между ригелями /монолитный вариант/	ИИ-04-18	
		Выпуск 2	Листов 48

МНИИТЭП 2 III 1967г. Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий. Арх. №. Гл. инж. проекта Ахвердов. Гл. конструктор института Самов. Нач. отд. Ефрадин. Гл. инж. проекта Ахвердов. Гл. инж. мастерской Шадхин. Гл. инж. мастерской Ахвердов. Нач. отд. Ефрадин. Руководитель группы Зеленцова. Разработал Попова. Проверил Копилова. Согласовано: Гл. инж. мастерской Жуков Мухатов. Гл. инж. мастерской Жуков Мухатов. Руководитель группы Васильева. М-6 1:10

П-5б
45









Примечания:

1. На плане и в сечении 2-2 замоноличивание бетоном условно не показано.
2. Арматурные сетки из стержней ФБА-I
3. Арматурные сетки приварить к закладным деталям плиты.
4. При устройстве монолитного участка перекрытия в месте деформационного шва проложить доску.
5. Монтажный уголок 250×160×16 ℓ=150 приварить до монтажа плиты ПК8-58-6а
6. Высота сварных швов $h_ш$ = 10 мм. Варить электродом типа Э-42.
7. Плита ПК8-58-6а может быть заменена плитой ПК8-58-6б с соответствующим изменением конструкции узла.

ТД 1967 г.	Узел П-5б Решение перекрытия в месте деформационного шва между плитами /сборный вариант/	ИИ-04-10	Выпуск 2 / Кс 50

МНИИТЭП 903 1967г. Научно-исследовательский отдел. Арх. М. Гл. инж. ИИ-та Гл. конструктор НАЧ. ОТДЕЛА М-5 1:10 Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта Нач. конс. отд. Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта







Примечания:


1. При устройстве монолитного участка перекрытия в месте деформационного шва проложить доску
2. Высота сварных швов $h_ш$ = 10 мм; варить электродом типа Э-42.
3. Плита ПК8-58-6а может быть заменена плитой ПК8-58-6б с соответствующим изменением конструкции узла.

МНИИТЭП	ЗОЗ 1967 г.	Узел П-6²	ИИ-0410
Арх. №	ТД 1967 г.	Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между плитами (сборный вариант)	Выпуск 2, Лист 51

9540 69







ПРИМЕЧАНИЯ:

1. НА ВЛАНЕ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ БЕТОНОМ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНО.
2. АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО ПРОЕКТУ
3. ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА ПЕ РЕКРЫТИЯ В МЕСТЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ПРОЛОЖИТЬ ДОСКУ
4. ВЫСОТА СВАРНЫХ ШВОВ h_w= 10 ММ ВАРИТЬ ЭЛЕКТРОДОМ ТИПА Э-42.

ГИП	Авров		
Гл. инж. пр-та	Комов		
Гл. инж.	Фрадин		
Гл. инж. отд-ла			
Гл. конс.			
Нач. отдела			
Гл. инж.	Шапиро		
Гл. инж.	Алферов		
Гл. инж.	Кир-Мирзатов		
Разработал	Зеленцова		
Проверил	Кир-Мирзатов		
Копировал	Васильева		

МНИИТЭП
Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования

903 1967г. М-5 1:10


Арх. №

ТД 1967г.

Узел П-5²
Решение перекрытия в месте деформационного шва между плитами /монолитный вариант/

ИИ-С4.10
Выпуск 2 Лист № 52

9540 70




П-6²/45

Примечания:

1. На плане замоноличивание бетоном условно не показано.
2. Арматурные сетки выполняются по проекту.
3. При устройстве монолитного участка перекрытия в месте деформационного шва проложить доску.
4. Уголок 100×10 приварить к опорному столику ММК-3 до монтажа углового элемента наружной стены.
5. На привариваемый конец уголка 100×10 обернуть толью.
6. Высота сварных швов $h_ш$=10 мм, варить электродом типа Э-42.

ТД 1967г	Узел П-6² Решение перекрытия в месте деформационного шва у наружной стены между панелями (монолитный вариант)			ИИ-04-10	
				Выпуск 2	Листов 53



Примечания:

1. В маркировке колонн указан только их тип
2. Маркировка ригелей и плит перекрытия дана для норм типовой временной нагрузки на перекрытие 200 кг/м²
3. Цифрами 1,2,3 обозначены варианты раскладки накладных проступей на лестничные площадки (см. лист 58-62), сечения см. лист 67, деталисм. листы 63-65
4. В пролете 4900мм плиты перекрытия укладываются с уширенными швами (см. лист 10)

Условные обозначения:

- железобетонная консоль колонны
- приварная металлическая консоль колонны

ГИП	Львов		
Нач. отдела	Самов		
Разработал	Хобрина		
Проверил	Кожарова		
Гл. инж. пр-та	Шапкина		
Гл. инж. пр-та	Смирнова		
Нач. К.О.	Кокшина		
Гл. инж. К.О.	Шапкин		
Гл. инж. пр-та	Ахвенко		
ОГАДС СОР			
Научно-исследовательский отдел	Книр-Миратов		
	Свинухова		

МНИИТЭП 10.04 1967г. М-б 1:400


ТД 1967г.

Схема расположения лестниц вдоль рам каркаса при высоте этажа 3,30 м

ИИ-С4-1с


В пуск	Лист	Листов
2	2	54

9540 72




ГИП	Львов				
ГИП	Львов				
ГИП	Львов				


Лестница для зданий с высотой этажа 4,20 м




Лестница для зданий с высотой этажа 3,30 м



По 1-1



По 2-2




Примечания:

Примеры расположения лестниц в плане см. листы №№ 54, 55.

МНИИТЭП	Монтажные схемы лестничных маршей	ТД 1967 г.	ИИ-04-16
			Выпуск 2 / Листы 56

9540 74



Примечания:


1. Места расположения сечений см. листы №№ 54, 55.
2. Диафрагма жесткости, показанная пунктиром в сечениях 2-2; 4-4; 6-6, в „открытых" лестницах не ставится.
3. В маркировке ригелей указан только тип.

ГД 1967г	Схемы расположения лестниц. Сечения 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6; 7-7; 8-8	ИИ-04-10 Вып. 1 Листов 57


НИИТЭП
Гл. инж. пр. Н. Новосельцев
Нач. отд. Н. Каменецкий
Нач. гр. Г. Шадрина
Гл. инж. проекта А. Шадрин
Нач. отд. Ю. Кирп-Мурзаев
Гл. инж. проекта Г. Ховрина
Нач. отд. Р. Васильева
Гл. инж. проекта Г. Ковригина
Нач. отд. Г. Ковригина

Площадка (1)

Высота этажа $h_{эт}$ = 3,30 м



Высота этажа $h_{эт}$ = 4,20 м



Примечания:


1. Места расположения площадок см. листы №№ 54,55.
2. Вид по А-А см. лист № 62.

ТД 1967г.	Схемы раскладки накладных проступей на этажную площадку лестницы внутри здания		ИИ-04-10	
			Выпуск 2	Лист 5


840 76

Площадка (2)

Высота этажа $h_{эт}$ = 3.30 м



Высота этажа $h_{эт}$ = 4.20 м




Примечания:

1. Места расположения площадок см. листы 34,35
2. Вид по А-А и Б-Б см. лист №62


| | | |

Площадка (3)

Высота этажа $h_{эт.} = 3.30$ м



Высота этажа $h_{эт.} = 4.20$ м




Примечания:

1. Места расположения площадок см. листы №54,55.
2. Раскладка накладных проступей на промежуточную площадку аналогична раскладке на этажную площадку /см. лист №58/.
3. Вид по А-А см. лист № 62


ТА 1967 г.	Схемы раскладки накладных проступей на промежуточную площадку лестницы у наружной стены			ИИ-04-90	
				Инв. № подл.	Альбом № 2 / Лист № 86

МНИИТЭП
Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий
Арх. №
2.II. 1967 г.
М-8 1:25
Гл. инж. проекта Н.Ч. инж. Гл. конструктор проекта Гл. инж. отдела
Разработали: Козлов, Сомов, Фрейдин
Проверил: Копылова
Гл. инж. пр-та Ковригина
Нач. отд. Кнорре, Кнорре
Рук. гр. Кнорре
Гл. инж. пр-та Васильева
Согласовано
Нач. сект. Кнорре, Кнорре
Гл. инж. пр-та Васильева
Смирнов, Шевцов, Алексеев

Высота этажа $h_{эт}$ = 3.30 м



Высота этажа $h_{эт}$ = 4.20 м





Примечания:


1. Вид по А-А и В-В см. лист №62.
2. Раскладка накладных проступей на площадку верхнего этажа лестницы у наружной стены производится аналогично раскладке на этажную площадку /см. лист №59/


ТД 1967 г.	Схемы раскладки накладных проступей на площадку верхнего этажа лестницы внутри здания		ИИ-04-10	
			Выпуск 2	Лист № 61

МИНИГЭП
Минмонтажспецстроя СССР
Гражданский отдел
2.III 1967 г.
М-5
1:25
Гл. инж. проекта Смирнова
Гл. конструктор Шаевро
Нач. ГПО Шаферов
Нач. отд. Кац
Гл. инж. проекта Кац
Гл. инж. проекта Шаевро
Рук. группы Кац
Гл. инж. проекта Кац
Разработал Софрина
Проверил Кац
Гл. инж. проекта Кац
Рук. группы Кац
Н. контр. Кац
Гл. инж. проекта Кац
Рук. группы Кац
Гл. инж. проекта Кац
Рук. группы Кац
Гл. инж. проекта Кац
Рук. группы










Примечания:

1. Раскладку накладных проступей на этажную площадку лестницы у наружной стены см. лист №59
2. Размеры в скобках даны для лестничного марша при высоте этажа 4.20 м

Места сечений по А-А, Б-Б, В-В см. на листах №58-62.


| | | |



Примечания:


1. Накладные проступи укладываются по слою цементного раствора марки „100" на строительной площадке.
2. Маркировка лестничного марша и накладных проступей, данная в скобках, относится к высоте этажа 4,20 м.
3. Раскладки накладных проступей см. листы №№ 58-82.

| | | |




Примечания см. лист № 63


МНИИТЭП							
Научно-исследовательский отдел							
Арх. №							





Примечания см. лист № 65

| | | |









Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э-42.
2. Монтажные детали „ММА" см. в серии ИИ-04-8 выпуск 1
3. Приварку ММА-1 производить до монтажа пластинчатой площадки
4. Накладные проступи условно не показаны.


ТД 1967г.	Узлы Л-1а и Л-1б Опирания пластинчатой площадки на пластинчатый марш и диафрагму жесткости	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 66

МНИИТЭП — Научно-исследовательский отдел типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий


Гл. инж. проекта Смирнова; Гл. конструктор Ушаков; Нач. НИО Алферов; Гл. инж. проекта Ушаков; Гл. инж. проекта Сомов; Разработал Фрадин; Проверил Ховерина; Нач. НИО Ушаков

Л-1 2/61

По 1-1




План




Л-1 2/61

По 1-1



План



Примечания.

1. Сварку производить электродами типа Э-42.
2. Монтажные детали „ММА" см. в серии ИИ-04-8 выпуск 1.
3. Приварку ММ1-1 и ММА-2 производить до монтажа лестничной площадки.
4. Накладные проступи условно не показаны.

ТД 1967г.	Узлы Л-1 2 и Л-1 5 опирания лестничной площадки на ригель и плиту перекрытия	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 67


МНИИТЭП — Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий


Гл. инж. проекта Львов; Гл. инж. института Гл. конст. мастерской Нач. мастерской Фрадин; Разработал Сомов; Проверил; Копировал; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. проекта Зеленцова; Гл. инж. проекта Васильева; Инв. № подл. 2; Альбом 6


Акт. №


2.III. 1967г. № 6 1:5

9540 85









Примечания:

1. Накладные проступи укладываются на цементном растворе после монтажа ограждения лестницы.
2. Сварку производить электродами типа Э-42


ТД 1967г.	Узлы Л-2аи Л-3а Крепление ограждений к лестничному маршу и лестничной площадке	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист N 68

МНИИТЭП Госстрой СССР 1967г. Научно-Исследовательский институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий

Гл. инж. ГТА Ковов, Гл. инж. ГТА Сомов, Нач. отдела Фрадкин, Гл. конструктор Смирнова, Гл. инж. К.О. Шапиро, Гл. инж. пр-та Альперов, Нач. ГТА Кнорр-Мирятова, Разработал Зеленцова, Проверил Кнорр-Мирятов, Копировал Васильева

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

9540 АБ




Примечания:


1. Пунктиром показана разбивка глухого участка стены с панелями максимальной высоты 1580 мм.
2. Варианты компоновок простеночных панелей в пазухе 6М длиной 73,74.
3. Примечание к панелям, отмеченным знаком *, см. лист 81.
4. Размерная привязка дана для планировочного параметра А 600 мм


МИНИТЭП 9.03 1967г.
Ташкентский ПКТИ
Ташкентский завод ЖБИ-1
ТД 1967г.


Пример компоновки панелей наружных стен при высоте этажа 2эт-5.30м (вариант с широкими простенками)

ИИ-04-10
Выпуск 9 Лист 69


3300
3300
3300
3300
9600
5900
(4500)
150
(600)
300
(800)
300
(800)
300
(800


3300
3300
3300



Внутренний угол
Наружний угол
Внутренний угол
Наружний угол
3300
3300
3300



Примечание:

Размеры в скобках даны для планировочных параметров 4500мм.


ТД 1967г	Варианты компоновок перегородочных панелей в наружных стенах		ИИ-0410	
			Выпуск 1	Деталей 75



Примечание:

Простенки для внутреннего угла могут изготавливаться из керамзитобетона этой же подвязки, что и рядовые простенки, с применением соответствующих вкладышей или выполняться из других материалов.

МНИИТЭП	9.05 1967г.	Варианты компоновок простеночных панелей в подвале (внутренний угол)	ИИ-С4-16
Инженер-проектировщик Гатчинского ОТК	М-5 1:25	ТА 1967г.	Альбом 16 Лист 74




Примечания:
1. Размеры в стыках относятся к высоте этажа 4,20 м.
2. Разрезы наружных стен подземной части см. на листе №76.
3. Участки стены высотой 2400 мм и 3000 мм набираются из несъемных элементов.
4. Примечания о заливе, отмостке и гидроизоляции см. на листе №81.

ТА 1967 г.	Разрезы наружных стен для зданий с высотой этажа 3,30 и 4,20 м.	ИИ-04-10	Выпуск 2	Листов 73


МНИИТЭП — Научно-исследовательский отдел. Гл. инж. пр-та Шапиро. Гл. инж. пр-та Лаферов. Нач. отд. Смирнова. Гл. инж. пр-та Абов. Гл. конст. пр-та Семов. Разработал Фрадкин. Гл. инж. пр-та Кнуп-Маркин. Согласовано: Нашивина, Говорина, Плешкина. Проверила Говорина. Конструировала Плешкина. 9.03. 1967 г. М-16 1:50. Инв. №

9540 93

H этажа = 3.30 м
Колонна h = 660 см (или h = 330 см)



H этажа = 4.20 м
Колонна h = 840 см (или h = 420 см)



Примечания:


1. Отметка земли ▽-0.20 является минимальной
2. Отметка земли ▽-1.05 соответствует уровню пола при устройстве входа в лестницу под промежуточной площадкой.
3. Пунктиром показано предельно возможное понижение уровня земли.

ТД 4967г.

Разрезы наружных стен подземной части здания

ИИ-04-10
Выпуск 2 Листы 76


Альбом 0540 94



Примечание:

Материал утеплителя и состав рулонного покрытия принимаются по проекту.

ТА 1967г.	Деталь 12. Устройство кровли.	ИИ-0440	Альбом 77



Примечания:

1. Размеры в скобках относятся к высоте этажа 4.20 м
2. Состав кровельного покрытия – по проекту.
3. Опирание сборных плит при устройстве деформационного шва см. листы №№46,47; опирание монолитной плиты – см. на листах №№48,49.

МНИИТЭП	2.8. 1967 г.	М. 6, 1:20	ТД	Детали устройства кровли и стены в местах перепада высоты здания вдоль направления рам каркаса.	ИИ-94-40	
Минрегионстроя РСФСР Главный архитектор					Серия К	Лист № 78


Инв. №


Нач. К.О. Семенова
Гл. инж. К.О. Шавыро
Гл. инж. пр-та Алферов

Согласовано:
Нач. мастерской Кир-Муратов
Зеленцова
Кир-Муратов
Веселова

Гл. инж. пр-та Львов
Гл. инж. пр-та Сомов
Руководитель работы Фрадин
Проверил Шубович
Копировал

9540 96







Примечания

1. Размеры в скобках относятся к высоте этажа 4.20 м
2. Состав кровельного покрытия по проекту
3. Опирание сборных плит при устройстве деформационного шва см. листы №№58,59 опирание монолитной плиты см. листы №№52,53

ТД 1967г.	Детали устройства кровель и стены в местах перепада высоты здания поперек направления рам каркаса	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 79







Примечание:

Применение панелей высотой 1180мм и окон 2100мм при высоте этажа 330см и отопительных приборов высотой 59см возможно без устройства подоконников. При наличии подоконников необходимо использование отопительных приборов меньших высот, например; конвекторов и т.п.

| | | |





План

Ригели типа „РИГ-" или „РИГ-"


Продольный каркас

Поперечный каркас

ПКВ-58-9

ПКВ-58-9

ПКВ-58-9



Примечания:

1. При расположении панелей наружных стен высотой 580мм (П60-6, П-58-6 пр. и т.д.) в местах, отмеченных на чертеже пунктиром, а на листах №№69-72,75 знаком * в панелях должны быть установлены закладные детали МС-3 для крепления их к колоннам, что необходимо предусмотреть в здании на изготовление панелей. К марке этих панелей добавляется индекс „А", например, П-60-6А, П-58-6А пр. и т.д.

Условные обозначения см. на листе №82.

МИНИТЭП	7.04 1967г.	Научно-исследовательский отдел	Арх. №
Гл. инж. К.Ю. Смирнова	Гл. инж. В.Ф. Шапиро	Гл. инж. отд. Г.А. Алферов	
Нач. отд. Г.А. Бобов	Рук. гр. Л.Г. Соколов	Ст. инж. Г.А. Гридин	
Согласовано: Конструктор	Разработал: Ляшенко	Проверил: Добрина	Копировал: Машкина


ТД 1967г.


Схемы надземной части здания

ИИ-04-10


Выпуск 2 | Альбом 31


Развертка наружных стен при подвале H=2,90 м






Развертка наружных стен при подвале H=3,80 м






План




Условные обозначения:




ТД 1967 г.	Схемы навески панелей наружных стен подземной части здания с подвалом	ИИ-Э4-10	
		Лист 1	Листов 82

МНИИТЭП Гр. 04 1967г. Гл. инж. пр-ти Львов; Гл. конструктор Бомов; Нач. отдела Орадин; Гл. инж. пр-ти Ко; Гл. инж. пр-ти Шляпоберский; Рук. пр-ти Шляпоберский; Согласов. Кириллов, Валенкова, Кагановский, Кириллов; Разработал Проверил Контрольный; Инв. № подл. | Взам. инв. №


С-1а
81.82



С-1б
82



Деталь „А"




Примечание

Тип уплотняющего жгута и мастики указывается в проекте

ТД 1987г.	Узлы С-1а, С-1б Вертикальный стык стеновых панелей			ИИ-04-10 Выпуск 2	Альбом 85


9540 101



Примечания:

1. Тип водоотводящего жгута и мастики указывается в проекте
2. Деталь А" см. на листе №88
3. На данном узле показана привязка стыка наружн.
4. Размеры в скобках даны для стен толщиной δ=320 мм.

ТД 1987г.	Узел С-1² Вертикальный стык стеновых панелей и температурного шва		ИИ-04-10	
			Выпуск 2	Альбом 84




Примечание:

Тип уплотняющего жгута и мастики указывается в проекте.


ТД 1967г	Узлы С-2а; С-2б, С-2б. Горизонтальный стык стеновых панелей.	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 85


НИИТЭП Госстроя СССР 1967г. Научно-исследовательский отдел № 1,9 М-15 Инв. № Гл. конструктор Гл. инж. пр. Гл. инж. Согласовано Разработал Проверил Начальник отдела Руководитель группы Старший инженер Инженер Инженер Старший инженер Инженер Инженер Старший инженер Инженер Инженер







П В 3-3








П В 1-1




П В 2-2



Примечания

1. Сварку производить электродами Э-42.
2. Монтажные детали ММС см. серии ИИ 04-8 выпуск 1 и выпуск 2.
3. Крепление деталей ММС 1, ММС 2 и ММС-3 к панелям наружных стен см. лист 89.
4. Крепление ММС 18 к наружным ригелям рекомендуется производить до монтажа ригелей.
5. Антикоррозийную защиту сварных соединений выполнять в соответствии с СН-206-62.

ТА 1967г	Узлы С-3Я и С-3Б Навеска панелей наружных стен	ИИ-04 10	
		Выпуск 2	Лист 88



Примечания:

1. Бетонные поверхности электрохимически защищать.
2. Антикоррозионную защиту сварных соединений выполнять в соответствии с СН 525-80.
3. Монтажные детали ММС см. в серии 1.038-3А выпуск 1 «Конструкции стыков».
4. Обозначение деталей ММС 1, ММС 2 и ММС 3 см. на листе 89.
5. Крепление ММС-18 к ригельным ригелям рекомендуется производить до монтажа ригелей.


ГИПРОНИИ	704				
Инв. №					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шапкина			
Н. контр.		Зеленцова			
Гл. инж. проекта					
Гл. архитектор проекта					

ТД 1983г

Узел С-3в Навеска рядовых наружных стен
Детали заделки сантехнического стыка стеновых панелей внутреннего угла


ИИ-С4-10

Стадия | Лист | Листов
Р | 5



5-3Б
82
1-1
ММБ-6
ММБ-7
ММБ-10
Ø16
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø10
Ø12
Ø14
Ø16
Ø10
Ø12
Ø14

Крепление монтажных деталей ММ6-1, ММ6-2


Вид 3




Вид 1-1 для ММ6-1



Вид 2 для ММ6-2





Вид 2 для ММ6-2




Крепление монтажной детали ММ6-3

Вид 4





Вид 1-1 для ММ6-1




Примечания


1. Выбор деталей ММ6 для панелей наружных стен: а) При стенах толщиной 30 см панелей высотой А 680 мм – ММ6-1, для панелей высотой А-1180 мм и А-1480 мм – ММ6-2, для панелей высотой А-1880 мм – ММ6-1, б) При стенах толщ 24см – для панелей высотой А-580 мм – ММ6-3, для панелей из ВВ-91 – ММ6-1, для остальных панелей ММ6-2.
2. Сварку производить электродами типа Э-42
3. Антикоррозийную защиту закладных изделий выполнять в соответствии с [illegible]
4. Детали ММ6-1, ММ6-2, ММ6-3 см. сборник ин-ра 8 выпуск 1.

ТД 1987г.	Крепление монтажных деталей ММ6-1, ММ6-2, ММ6-3 к закладным деталям панелей наружных стен	ИИ-04-10	
		Выпуск 1	Листов 88

МНИИТЭП 704 19672

9540 107






Примечания

1 ММС-8 см. 5 серии ИИ-04-8 выпуск 1
2 Сварку производить электродами типа Э-42
3 Антикоррозийную защиту сварных соединений производить согласно СН 205-62

ТД 1967г.	Узел С-48 Крепление верха стеновой панели к колонне	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 40




Примечания:

1. Крепление простеночных панелей П-3-12, П-3-18, П-3-21, П-3-27, П-3-12а, П-3-12в, П-3-18а, П-3-18в, П-3-21а, П-3-21в, П-3-27а, П-3-27в также производить по данному чертежу.
2. Сварку производить электродами типа Э-42.
3. ММС-9 см. в серии ИИ-04 8 выпуск 1.
4. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить согласно СН-206-62.


ТД 1967 г	Узел С-4	ИИ-04-10	
	Крепление простеночной панели к колонне	Выпуск 2	Листы 84

С-4 2/82

6-6




5-5




С-4 2/81

1-1



2-2



Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э-42.
2. Монтажные детали МИС* см. в серии с ИИ-04-8 выпуск 1
3. По узлу С-4 2 производить крепление стеновых панелей (с h=580) Н-60-6, Н-30-6, Н-45-6, Н-568 во всех случаях и стеновых панелей Н-60-12, Н-30-12, Н-45-12, Н-56-12 в тех случаях, когда они являются фризовыми
4. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить согласно СН 206-62.

ТД 1967 г.	Узлы С-4 1, С-4 2 Крепление цокольной железобетонной панели к колонне Крепление фризовой стеновой панели и плосовой стеновой панели (высотой h=580) к колонне.	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист № 2

МНИИТЭП — Научно исследовательский отдел


Арх №


2.II. 1967 г.	Гл. инж. инст.	Львов	
	Гл. конст. инст.	Сомов	
	Нач. НКО	Орадин	
	Гл. инж. проекта	Ковтунова	
	Разработал	Ковтунова	
	Проверил	Кнур-Муратов	
	Нач. КО	Зеленцова	
	Гл. инж. проекта	Кнур-Муратов	
	Гл. инж. проекта	Маскульева	
	Нач. КО	Смирнова	
	Гл. инж. проекта	Шапиро	
	Гл. инж. проекта	Клеферов	

Согласовано

9540 490

С-4.2
81





ПРИМЕЧАНИЯ:


1. МИС-11 см. в серии ИИ-04-8 выпуск 1
2. Сварку производить электродами типа Э-42
3. Заделку цементным раствором на панне условно не показана
4. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить согласно СН 205-62


ТД 1967г.	Узел С-4.1 Крепление стеновой угловой панели к колонне	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Лист 1/2 93

МНИИТЭП 2 III 1967г. Главный инженер Ю. Синякова; Гл. инж. арх. Ю. Шапиро; Нач. отдела Г. Кнеллер; Согласовано: Нач. ГПИ Жилстроя Зеленцова; Гл. инж. проекта Кир Муратов; Разработал Васильева; Проверил Фрадкин; Копировал Адаперов; Инв. № 1965; Гл. инж. арх. Гл. конструктор Нач. ГПО Комов

С-4г
81

1 - 1





Примечания:

1. ММС-12 см. серию ИИ-04-8 выпуск 1.
2. Сварку производить электродами типа Э-42
3. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить согласно СН-206-62.

ТД 1967 г.	Узел С-4г Крепление стеновой угловой панели над витриной к колонне.	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листы 94


МНИИТЭП — Научно-исследовательский отдел

Арх. №			
2.III 1967 г.	Гл. инж. инст.	Гл. конст. инст.	Нач. отд.
	М-6		
	1:5		

Нач. К.О.	Гл. инж. К.О.	Гл. инж. пр-та	Согласовано	Кияр Муратов	Земенцова	Кияр-Муратов	Васильева	
Львов	Сомов	Гл. инж. пр-та	Разработал	Проверил	Ефадин	Контролер		
Емельянова	Шапиро	Алексеев						

9540 112

С-4м
32




Примечания:


1. ММБ-18 и ММБ-17 см. серию ИИ-04-8 вып. 6.
2. Сварку производить электродами типа Э42.
3. Заделка цементным раствором колонн условно не показана.
4. Антикоррозионную защиту сварных соединений производить согласно СН 393-69.


ТА 1967г.	Узел 64. Крепление цокольной утеплительной панели к колонне	ИИ-04-10	Выпуск 1 Листов 95

МНИИТЭП 7.04 1967 г. Гл. конструктор Нач. сект. Руководитель отдела Гл. инж. пр. Нач. отд. Гл. инж. пр. Гл. инж. пр. Разработал Проверил Н. контр. Архитектор Конструктор Инженер Техник Инженер Техник Инженер Техник

МНИИТЭП
Гл. инж. института Смирнов
Гл. конструктор института Маляр
Нач. ИНО Калеров
Нач. КО Смирнова
Гл. инж. КО-1 Маляр
Гл. инж. КО-2 Алферов
Нач. КО-3 Кир. Мурадов
Руководитель группы Зеленцова
Руководитель группы Ашуг-Мурадов
Разработал Ковтунова
Проверил Ковтунова
Н. контр. Шилов
Гл. конструктор Сомов
Гл. конструктор Фрадкин
Нач. ИНО
2 II. 1967 г.
М-б 1:5
Научно-исследовательский отдел
Арх. №








Примечания:

1. Монтажные детали „МИС" см. в серии ИИ-04-8 выпуск 1.
2. Сварку производить электродами типа Э-42.
3. Антикоррозийную защиту сварных соединений производить согласно СН 206-62.


ТД 1967 г.	Узлы С-5², С-5³ Крепление простеночной панели к волосовой панели Крепление фризовой угловой к фризовой волосовой панели	ИИ-04-10 Выпуск 2	Альбом 96

С-5[1] 81

2-2




1-1



С-5[2] 81

3-3




Примечания:

1. В соответствии с узлом С-5[1] соединяются во внутреннем углу здания все панели типа „И-56-
2. В соответствии с узлом С-5[2] соединяются только панели И-56-6 А и И-56-6 Пр,
3. Монтажные детали „ММС" см. серию ИИ-04-8 выпуск 1
4. Сварку производить электродами типа Э-42.
5. Антикоррозийную защиту сварных соединений произвести согласно СН-206-62.

ТД 1967 г.	Узлы С-5[1], С-5[2], Крепление стеновых панелей во внутреннем углу здания между собой	ИИ-04-10	
		Выпуск 2	Листов 97

МНИИТЭП 2.М. 1967г. Гл. конс. проекта Н-8 Нач. ГИО 1:5 Научно-исследовательский отдел
Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта Нач. ГО Гл. инж. К.О. Нач. отд. Гл. инж. проекта Гл. инж. проекта Согласовано
Смирнова Малиго Алферов Зеленцова Кнур-Мурзов Васильева Лобов Сомов Ефраимн Попкова Гл. инж. проекта Нач. отд. Гл. конструктор Нач. ГИО Инв. №

С-1Г
81;82



Примечания

1. Тип уплотняющего шнура и мастики указывается в проекте.
2. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты на фенольной связке, полистирольный пенопласт и другие эффективные утеплители с объемным весом не более 200 кг/м³.

ТД 1967г	Узел С-1Г Вертикальный стык наружных стеновых панелей в наружном углу здания	ИИ-04-10	Выпуск 2 / Лист 98

НИИТЭП 9.1 1967г. Нач. КИО М-б 1:5 Гл. инж. пр. Гл. конст. инж. Гл. инж. КО Гл. инж. пр. Нач. отд. Разработал Проверил Контролер Согласов
Авдеев Гомов Фрадин Смирнова Шапиро Афтров Синухова Кир-Мрадов Синухова
НИИ-исследовательский отдел
Арх №
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
gost.e-ecolog.ru