ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-33.90

Приёмная ёмкость мазута V = 100 м3

АЛЬБОМ 5

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24961-05
ЦЕНА 0-68
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-443, Сивальная ул., 22

Сдано в печать IV 1982 года

Заказ № 2771 Тираж 140 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-33.90

Приёмная ёмкость мазута У = 100 м3

АЛЬБОМ 5

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан

проектным институтом "Латгипропром"

Утвержден

ГПКНИИ СантехНИИпроект

Протокол № 22 от 1 апреля 1991 г.

Главный инженер института В.Архипов

Главный инженер проекта Я.Нидбальский

© АПП ЦИТП, 1992

ТП 903-9-33.90. Ал.5

ПЕРЕЧЕНЬ

спецификаций оборудования, входящих в сборник

Страница	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка		Обозначение спецификаций	Проектная организация
3	Мазутоснабжение	МС	МС.СО	Латгипропром
6	Автоматизация	АТМ	АТМ.СО	То же

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
Ал.2									
Лист 2	Люк - лаз Ду1000	28.13.00.000	к-т	671				1	313
поз.1		Ал.4, ТП903-9-33.90							252,9
Лист 2	Люк Ду700 для уравнемера ДУЕ	28.15.00.000	к-т	671				1	221
поз.2		Ал.4, ТП903-9-33.90							178,3
Лист 2	Люк Ду700 с патрубком Ду150	28.16.00.000	к-т	671				2	211,5
поз.3		Ал.4, ТП903-9-33.90							168,9
Лист 2	Патрубок вентиляционный ПВ-150	48.03.00.000	к-т	671				1	21,7
поз.6		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 2	Люк замерный 13-150	ТУ26-02-1033-86	к-т	671				1	6,5
поз.7									
Лист 4	Ящик с сеткой	26.45.00.000	к-т	671				1	119,2
поз.1		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 4	Рама	26.46.00.000	к-т	671				1	256,4
поз.2		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 4	Патрубок	26.47.00.000	к-т	671				1	51,6
поз.3		Ал.4, ТП903-9-33.90							
Лист 5	Рама	50.37.00.000	к-т	671				1	
поз.1		Ал.4, ТП903-9-33.90							
	Фланец 1-25-16 Вст3сп3	ГОСТ12820-80	шт.	796				20	1,17

Альбом 5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Нидбальский	
Нач. отд.	Попов	
Н. контр	Шнитко	
Гл. спец	Дрейя	
Рук. гр		
Инж.	Плетнев	

ТП 903-9-33.90 ВС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 24961-05 4 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Болты	ГОСТ 7798-70							
	М12 х 50.46		шт.	796				40	0,059
	М16 х 50.46		шт.	796				8	0,II
	М16 х 60.46		шт.	796				8	0,I25
	М20 х 80.46		шт.	796				4	0,26I
	Гайки	ГОСТ 5915-70							
	М10.4		шт.	796				60	0,0I2
	М12.5		шт.	796				40	0,0I7
	М16.5		шт.	796				I6	0,034
	М20.5		шт.	796				4	0,064
	Шайба I0	ГОСТI0906-78	шт.	796				20	0,0I2
	Шайба I6	ГОСТII378-78	шт.	796				I6	0,0II
	Шайба 20	ГОСТII378-78	шт.	796				4	0,023
	Отводы	ГОСТI7375-83							
	90^0 45 х 2,5		шт.	796				7	0,3
	90^0 57 х 3		шт.	796				3	0,6
	Заглушка 45 х 2,5	ГОСТI7379-83	шт.	796				2	0,I
	Трубопровод из труб Вст3сп5	ГОСТI0704-76							
	32 х 2		м	006				43	I,48
	38 х 2		м	006				3	I,78
	57 х 3		м	006				8	4,0

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба 45 х 2,5, сталь 20	ГОСТ 8734-75	м	006				I8	2,62
	Уголок 50 х 50 х 5 ВстЗспЗ	ГОСТ 8509-86	м	006				5,4	3,77
	Круг I0-В, сталь 30-Б	ГОСТ 2590-88	м	006				3,3	0,6I6
	Лист 5 ВстЗспЗ	ГОСТI9903-74	м2	055				0,3	39,25
	Паронит ПОН-2	ГОСТ 48I-80	м2	055				0,29	4,0
	Электроды Э-46	ГОСТ 9467-75	кг	I66				8	-

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-9-33.90 МС.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	Уровень мазута в приёмной ёмкости 4 м								
	Датчик уровня ёмкостной. Состоит из:	ДУЕ-IB	к-т	67I	0225647	42II432036		I	
45а	а) преобразователя первичного ПП-В-2II - ТНТ	2II-ТНТ-II-4-I,5							
45б	б) преобразователя измерительного ПИ-В-II	ТУ25.2472.032-87							
	Контролируемая среда - мазут, температура 80°С, давление - атмосферное. Выходной сигнал 0 - 5 мА. Верхний предел измерения 4 м								
	г.Старая Русса, завод "Староруссприбор"								
45	Потенциометр показывающий с сигнальным устройством. Входной сигнал 0 - 5 мА. Питание ~220В. Пределы измерения от 0 до 4 м	КПП40-I09 ТУ25.05.2368-78	шт.	796	0227686	42I74I60I7		I	
	г.Львов, завод "Львовприбор"								

Привязан

Инв. №

ГИП	Нидбальский	
Нач. отд.	Меймин	
Н. контр.	Юрис	
Гл. спец.	Пантелеева	
Рук. гр.	Крауле	

ТП 903-9-33.90 АТМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЛАТГИПРОПРОМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Кабели								
	Кабель КВВГ по ГОСТ I508-78					3563I40I00			
	I. 4 x I		км	008					
	I.3. Монтажные материалы								
	I. Труба стальная электросварная	Тр.I8xI,6 ГОСТI0704-76	м	006					

Привязан

Инв. №

ТП 903-9-33.90 АТМ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru