ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-380.84

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ

ДИАМЕТРОМ 50 М

АЛЬБОМ IX

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19472-09
ЦЕНА 0-38

				Привязан:	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать V 198 V г.
Заказ № 8168 Тираж 380 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-380.84

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 50 М

АЛЬБОМ IX

Разработан

проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института (Соколин)

Главный инженер проекта (Казанов)

Рабочая документация утверждена
и введена в действие
"МосводоканалНИИпроектом"

Приказ № 312 от 20 декабря 1983 г.

				Привязан	
Инв. №					

19472-09 2

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

902-2-380.84 Альбом IX

Содержание альбома

№№ пп	Наименование	Марка	Стр.
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
I.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	3
	I. Нестандартизированное оборудование		3
	2. Промышленная трубопроводная арматура		3
П.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СС	4
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
Ш.	Оборудование и материалы электросиловое, поставляемые заказчиком	ЭМ.СОI	5
	I. Электрооборудование		5
	2. Кабели и провода		6
IУ.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЭМ.ССI	7
	Установочные изделия		
У.	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.СО2	8
	Щит КИП		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Нестандартизированное оборудование								
	I.I. Илосос ИВР-50	4И5I9	шт	796				4	25000
	I.2. Установка сигнализатора уровня осадка	3р8I	шт	796				4	28
	I.3. Люк-лаз Ду 600	9к94	шт	796				4	I40
	I.5. Затвор плоский поверхностный I600хII00 с ручным приводом	Iф.7I6	шт	796				8	455
	I.6. Затвор плоский регулирующий с водосливом шириной 2000 мм	Iф 7I7	шт	796				4	635
	I.7. Тройник косой 60° 426х9	6с.53.I3I	шт	796				4	I30
	2. Промышленная трубопроводная арматура								
	2.I. Задвижка Ду 400	30ч6бр	шт	796		372I25I009		8	438

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-380.84 ТХ.СО

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 50м Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Мосводсканал-НИИпроект

Н.контр.	Калинин	
Рук.бр.	Королева	
ГИП	Казанов	
Нач.отд.	Исаев	

19472-09 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ 10704-76 Ø 426х9		м	006		1380000000		84	92.56
	2. Отвод 90° - 426х9	МН 2880-75	шт	796				4	101.0
	3. Фланец 400-10	ГОСТ							
		12820-80	шт	796		37 9941		16	21.51
	4. Болт М 24х90	ГОСТ							
		7796-70*	шт	796		128200		256	0.383
	5. Гайка М 24	ГОСТ							
		5915-70*	шт	796		1283С0		256	0.107
	6. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 Ø 60х3,5		м	006		1365С000		145	4.68

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-380.84 ТХ.СО

Лист 2

19472-09 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	0
	Ш. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	I. Электрооборудование								
	I.I. Шкаф силовой распределительный	РТ30-69	комп.	671		3433440000		I	390
		ТУ16.536.124							
		-69							
		Альбом У							
		ЭМ-22							
	I.2. Ящик 1Я (2Я.. 4Я)	ЯУЭ-1063	шт	796				4	
		ОСТ							
		160.684.116-							
		-74							
		Альбом У							
		ЭМ-20 ОВ							
	I.3. Звонок переменного тока 220В	ЗВП-220	шт	796				I	
	I.4. Ящик с понизительным трансформатором 220/24	ТУ36-631-76							
		ЯТП-025	шт	796		3464742532		4	
	I.5. Переносный светильник	ПШ-64	шт	796		346160		4	
	I.6. Устройство регулирующее многоточечное с четырьмя датчиками	СУ-101	шт	796				I	

Инв. №

Привязан

Т.П. 902-2-380.84 ЭМ.С01

Нач.отд.	Болотов	
Гл.спец.	Редникин	
Н.контр.	Фешин	
Гл.инж.	Фешин	
Рук.бр.	Гасуляц	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 50м Спецификация электрооборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Мосводоканал-НИИпроект

19472-09 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Кабели и провода								
	2.1. Кабель силовой с алюминиевыми жилами без	ГОСТ							
	защитного покрова	I6442-80							
		АВВГ							
	2.1.2 2 х 2,5		км	008		352222II09			
	2.1.3 2 х 6		км	008		352222IIII		0,II2	
	2.2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТ1508-78							
	без защитного покрова	АКВВГ							
	2.2.I 4 х 2,5		км	008		3563440I3I		0,20	
	2.2.2 7 х 2,5		км	006		3563440I33			
	2.2.3 27 х 2,5		км	008		3563440I37			
	2.3. Кабель контрольный с медными жилами	ГОСТ I508-78							
	без защитного покрова	КВВГ							
	2.3.I 4 х I		км	008		3563I40III			
	I0 х I		км	008		3563I40II4		008	

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-380.84 ЭМ.СОI

Лист 2

19472-09 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Установочные изделия								
	I.I Ввод гибкий длиной 925 мм для труб								
	наружным диаметром 47-49 мм	КI087 УЗ	шт	796		3449630I08		4	
	I.2 Металлорукав	ТУ22-3988-77							
		РЗ-Ц-Х 32	км	008		I20 000		0,04	
	I.3 Розетка штепсельная 220В, IOА двухштифтовая								
	с заземляющим боковым контактом	У220	шт	796				8	

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-380.84 ЭМ.СОI

Лист 3

19472-09 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	У. Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Щит шкафной с задней дверью , двухсекционный	ЩЧ-3Д-2-I	шт	796				I	260
		/800+600/							
		-У4-IP00							
		Альбом У							
		ЭМ-I8							

Инв. №

Бед. инж. Рязанова

Нач. отд. Болотов

Гл. спец. Родникин

Н. конт. Хетин

Гл. инж. пр. Хетин

Рук. бр. Гасумянц

Привязан

Т.П. 902-2-380.84 ЭМ.С02

Стойчики канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 50см Спецификация щитов

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Мосводоканал-НИИпроект

19472-09 9

gost.e-ecolog.ru