ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-24.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 5000 $м^3$ ДО 18900 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

А Л Ь Б О М IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-24.87

22779-03
ЦЕНА 0-60

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект / серия/
№ 0901-9-28 ОУ
Заказ № 532
Цена 0 руб. 60 коп.
Тираж 200
Дата " " 09 1989г.

4

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-24.87

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0901-9-24.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 5000 $м^3$ ДО 18900 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Общая пояснительная записка. Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть. Вентиляция.

Альбом II – Электротехническая часть. Технологический контроль (из типового проекта №0901-9-19.I.87 Альбом II).

Альбом III – Строительные изделия.

Альбом IУ – Спецификации оборудования.

Альбом У – Сметы.

Альбом УI – Ведомости потребности в материалах.

А Л Ь Б О М IУ

Разработан
проектным институтом
"Типрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие
МЖКХ РСФСР
Приказ № I2-ТД
от I6 октября I987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта Т.А.Романова

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ	3
2. То же марки ОВ	5

Примечание: спецификации оборудования составлены на одну камеру фильтров-поглотителей для резервуаров чистой воды емкостью от 5000 м3 до 18900 м3.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
В0I	Задвижка Ру = I,0 МПа Д = 200	30ч6бр	шт.	796		372I25I005		3	25
В02	Задвижка Ру = I,0 МПа Д = 300	30ч906бр	шт.	796		3721257007		I	292
Кз3	Вентиль запорный муфтовый Р=I,6 МПа Ду = 25	I5КуI8р2	шт.	796		3732III029		6	I,6
4	Решетка Ø I4I0	М0I24-00-00-							
		-00	шт.	796		4I9500		6	73,5
5	Решетка II50 х I450	М0I27-00-00-							
		-00	шт.	736		4I9500		6	84,5
	Загрузка фильтров-поглотителей								
6	Песок крупн. 0,5-I,2 мм	-	м3	II3				5,0	
7	Гравий крупн. 5-I0 мм	-	м3	II3		57II20000		0,7	
8	Гравий крупн. I5-20 мм	-	м3	II3		57II20000		0,7	

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-24.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Н.контр.	Раков		ТП 090I-9-24.87 ТХ.00
Ст.техн.	Субботин		Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 5000 м3 до I8900 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования.
Инженер	Маркина		Стадия Р; Лист I; Листов
Рук.гр.	Турицына		МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва
ГИП	Романова		
Нач.отд.	Марин		

22779-03 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
ВО 9	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	219х7 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		25,0	35,6
ВО10	273х7 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		3,4	45,92
ВО11	325х8 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		4,9	62,54
ВО12	377х8 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138300000		3,5	72,8
	Трубопровод из труб асбестоцементных напорных								
ВО13	ВТ6-200 по ГОСТу 539-80	-	м	006		578610000		24,0	22,6
ВО14	ВТ6-300 по ГОСТу 539-80	-	м	006		578610000		1,0	40,6
ВО15	Зонт Д = 200	1.494-32							
		ВК-00-000	шт.	796				6	2,1
ВО16	Зонт Д = 300	1.494-32							
		ВК-00-000	шт.	796				1	4,0
ВО17	Соединение стальных асбестоцементных труб Ø 200		шт.					6	24,5
ВО18	Ø 300		шт.					1	34,1
Кз19	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	32х2,5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		137300000		2	1,7
Кз20	Трубопровод из труб чугунных канализационных								
	ТЧК-100 по ГОСТу 6942.3-80	-	м	006		492500000		2	16,8

Примечание. В длине труб учтены фасонные части

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-24.87 ТХ.СО

Лист 2

22779-03 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно:	А3.I5095-I				486I2I4365		I	37,8
	I.I.А. Вентилятор центробежный 3,I5 исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70							
	I.I.Б. Электродвигатель = 0,25 кВт = I380 об/мин	4АА63А4							

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-24.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Н.контр. Березинский

ТП 090I-9-24.87 ОВ.СО

Инж. Бакетова

Рук.гр. Королев

Гл.спец. Березинский

Нач.отд. Завьялов

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 5000 м3 до I8900 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МИКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г. Москва

22779-03 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-76								
	б = 0,5 мм ∅ 200		м	006				2,0	
	I.2. Зонт ∅ 200	ЭК.00.000							
		I.494-32	шт.	796				I	
	I.3. Гибкая вставка	ВН-II							
		5.904-5	шт.	796				I	
	I.4. Ограждение отверстия входного патрубка	ОВНI							
	центробежного вентилятора		шт.	796				I	
	I.5. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ I0704-76 ∅ 2I9х6,0		м	006				3,0	

Альбом IV

Типовой проект 090I-9-24.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-24.87 ОВ.СО

Лис 2

22779-03 (7)

gost.e-ecolog.ru