ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-23.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 2500 $м^3$ ДО 4600 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

А Л Ь Б О М IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-23.87

22778-03
цена 0-60

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 0901-9-23.84
Заказ №116
Цена 0 руб. 30 коп.
Тираж 500
Дата "31" 01 1989

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-23.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 2500 $м^3$ ДО 4600 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Общая пояснительная записка.Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть.Вентиляция.

Альбом II – Электротехническая часть.Технологический контроль (из типового проекта №0901-9-18.I.87 Альбом II).

Альбом III – Строительные изделия.

Альбом IУ – Спецификации оборудования.

Альбом У – Сметы.

Альбом УI – Ведомости потребности в материалах.

А Л Ь Б О М IУ

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
Приказ № I2-ТД
от I6 октября I987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта Т.Х.Романова

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ	3
2. То же марки ОВ	5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
В0I	Задвижка Ру = I,0 МПа Ду = 200	30ч6бр	шт.	796		3721251005		3	225
В03	Задвижка Ру = I,0 МПа Ду = 200	30ч906бр	шт.	796		3721257006		I	I90
Кз3	Вентиль запорный муфтовый Р = I,6 Ду = 25	I5КуI8Р2	шт.	796		37322III029		3	I,4
4	Решетка Ø I4I0	М0I24-00-00-							
		-00	шт.	796		4I9I500		3	73,5
5	Решетка II50хI450	М0I27-00-00-							
		-00	шт.	796		4I9500		3	84,5
	Загрузка фильтров-поглотителей								
6	Песок крупн. 0,5-I,2 мм	-	$м^3$	II3		57II400000		2,5	
7	Гравий крупн. 5-I0 мм	-	$м^3$	II3		57II200000		0,35	
8	Гравий крупн. I5-20 мм	-	$м^3$	II3		57II200000		0,35	

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-23.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Инв №

Н.Контр. Раков

Ст.техн. Субботин

Инженер Мажкина

Рук.гр. Турицына

ГИП Романова

Нач.отд. Лебедев

Привязан

ТП 090I-9-23.87 ТХ.СО

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 2500 м3 до 4600 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

МЖХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

22778-03 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
В09	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	219х7 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138100000		14,0	36,6
В010	325х8 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		138100000		2	62,54
	Трубопровод из труб асбестоцементных напорных								
В011	ВТ6-200 по ГОСТу 539-80	-	м	006		57861 0000		24	22,3
В012	Зонт Д = 200	1.494-32							
		ВК-00-000	шт.	796				4	2,1
В013	Соединение стальных и асбестоцементных труб Ø 200		шт.					6	24,5
Кз14	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	32х2,5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		137300000		1	17
Кз15	Трубопровод из труб чугунных канализационных								
	ТЧК-100 по ГОСТу 6942.3-80	-	м	006				2	16,8

Примечание: В длине трубопроводов учтены фасонные части

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-23.87 ТХ.СО

Лист 2

22778-03 5

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-23.87

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно:								
	I.I.А. Вентилятор центробежный = 2,5 исполнение I, положение Л0°	А2.5I00-I ВЦ4-70	компл.	67I		486I2I42I7		I	26,2
	I.I.Б. Электродвигатель = 0,I2 кВт = I375 об/мин	4АА56А4							

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-23.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Березинский	ТП 090I-9-23.87	ОВ.СО
Инж.	Бакетова	Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 2500 м3 до 4600 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования.	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 2
Рук.гр.	Королев		МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва
Гл.спец.	Березинский		
Нач.отд.	Завьялов		

22778-03 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ I9904-76 б = 0,5 мм Ø 200		м	006				2,0	
	I.2. Зонт Ø 200	ЗК.00.000 I.494-32	шт.	796				I	
	I.3. Гибкая вставка	ВН-I0 5.904-5	шт.	796				I	
	I.4. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного вентилятора	ОВНI	шт.	796				I	
	I.5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 Ø 2I9х6,0		м	006				3,0	

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-23.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-23.87 ОВ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

22778-03 (7)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82