ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-22.87

# ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 1300 $м^3$ ДО 2400 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

## АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Типовой проект 0901-9-22.87 Альбом IУ

22777-03
ЦЕНА 0-60

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
Таджикский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 901-9-22.84
Заказ № 528
Цена 1 руб. 00 коп.
Тираж 200
Дата " " 04 1989г.

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-22.87

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0901-9-22.87

# ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 1300 $м^3$ ДО 2400 $м^3$

## ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА


Альбом I – Общая пояснительная записка. Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть. Вентиляция.

Альбом _ – Электротехническая часть. Технологический контроль (из типового проекта № 0901-9-17.1.87 Альбом II).

Альбом – Строительные изделия.

Альбом _ – Спецификации оборудования.

Альбом У – Сметы.

Альбом УI – Ведомости потребности в материалах.


## А Л Ь Б О М IУ


Разработан
проектным институтом
"Тяжкоммунводоканал"



Утвержден и введен в действие
МЖКХ РСФСР
Приказ № 12-ТД
от 16 октября 1987 г.


Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта Т.Х.Романова

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ

2. То же марки ОВ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| В01 | Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 100 | 30ч6бр | шт. | 796 | | 3721151024 | | 3 | 39,5 |
| В02 | Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 200 | 30ч906бр | шт. | 796 | | 3721257006 | | 1 | 190,0 |
| Кз3 | Вентиль запорный муфтовый Р = 1,6 МПа Ду = 25 | 15Кч18Р2 | шт. | 796 | | 37322111029 | | 3 | 1,4 |
| 4 | Решетка Ø 910 | М0123-00-00- | | | | | | | |
| | | -00 | шт. | 796 | | 419500 | | 3 | 34,4 |
| 5 | Решетка 750х950 | М0126-00-00- | | | | | | | |
| | | -00 | шт. | 796 | | 419500 | | 3 | 34,4 |
| | Загрузка фильтров-поглотителей | | | | | | | | |
| 6 | Песок крупн.0,5-1,2 мм | - | $м^3$ | 113 | | 5711400000 | | 1,0 | |
| 7 | Гравий крупн. 5-10 мм | - | $м^3$ | 113 | | 5711200000 | | 0,2 | |
| 8 | Гравий крупн. 15-20 мм | - | $м^3$ | 113 | | 5711200000 | | 0,2 | |

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-22.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Раков | |
| Ст.инж. | Кагырина | |
| Рук.гр. | Смирнов | |
| Рук.гр. | Турицына | |
| ГИП | Романова | |
| Нач.отд. | Марин | |

ТП 090I-9-22.87 ТХ.СО

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды ёмкостью от 1300 м3 до 2400 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

МЖКХ РСФСР Гипрокомунводоканал г.Москва

22777-03 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 009 | Трубопроводы из труб стальных электросварных | | | | | | | | |
| | II4x5,0 по ГОСТу I0704-76 | - | м | 006 | | I38300000 | | 3,I0 | |
| B0I0 | I59x5,0 по ГОСТу I0704-76 | - | м | 006 | | I38300000 | | 5.0 | I8,99 |
| B0II | 2I9x5,0 по ГОСТу I0704-76 | - | м | 006 | | I38300000 | | 3,0 | 36,6 |
| B0I2 | 273x7,0 по ГОСТу I0704-76 | - | м | 006 | | I38300000 | | 2.0 | 45,42 |
| B0I3 | Трубопровод из труб асбестоцементных напорных | | | | | | | | |
| | ВТ6-I50 по ГОСТу 539-80 | - | м | 006 | | 5786I0000 | | 8,0 | I3,0 |
| B0I4 | ВТ6-200 по ГОСТу 539-80 | - | м | 006 | | 5786I0000 | | 4,0 | 22,I |
| B0I5 | Зонт Д = I50 | I.494-32 | | | | | | | |
| | | ВК-00-000 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,0 |
| B0I6 | Зонт Д = 200 | I.494-32 | | | | | | | |
| | | ВК-00-000 | шт. | 796 | | | | I | 2,I |
| B0I7 | Соединение стальных и асбестоцементных труб Д = I50 | | шт. | | | | | 2 | I3,3 |
| | Д = 200 | | шт. | | | | | I | 24,5 |
| Ка18 | Трубопровод из труб стальных электросварных | | | | | | | | |
| | 32x2,5 по ГОСТу I0704-76 | - | м | 006 | | I37300000 | | I,0 | I,7 |
| Из19 | Трубопровод из труб чугунных канализационных ТЧК-I00 по | | | | | | | | |
| | ГОСТу 6942.3-80 | - | м | 006 | | 492500000 | | 2,0 | I6,8 |

Примечание: В длине трубопроводов учтены фасонные части

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-22.87 ТХ.СО

Лист 2

22777-03 5

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-22.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 2184

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Вентиляция | | | | | | | | |
| | I.I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно: | А2.8095-I | компл. | 671 | | 4861214258 | | I | 26,2 |
| | I.I.А. Вентилятор центробежный 2,5 исполнение I, положение Л0° | | | | | | | | |
| | I.I.Б. Электродвигатель = 0,72 кВт = 1375 об/мин | 4АА56А4 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-22.87 ОВ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Березинский | |
| Инж. | Бакетова | |
| Рук.гр. | Королев | |
| Гл.спец. | Березинский | |
| Нач.отд. | Завьялов | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды ёмкостью от 1300 м3 до 2400 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

МКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

22777-03 6

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-22.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом V

Типовой проект 0901-9-22.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Вентиляция | | | | | | | | |
| | I.I. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ I0904-76, δ = 0,5 мм Ø 200 | | м | 006 | | | | 2,0 | |
| | I.2. Зонт Ø 200 | ЗК.00.000 I.494-32 | шт. | 796 | | | | I | |
| | I.3. Гибкая вставка | ВН-I0 5.904-5 | шт. | 796 | | | | I | |
| | I.4. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного вентилятора | ОВНI | шт. | 796 | | | | I | |
| | I.5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 Ø 219х6,0 | | м | 006 | | | | 3,0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-22.87

Лист 2

22777-03 (7)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru