ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-21.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 $м^3$ ДО 1200 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-21.87

22776-03
ЦЕНА 0-60

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 0901-9-21 а9
Заказ № 523
Цена 0 руб. 60 коп.
Тираж 1500
Дата „4" 09 1989 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0901-9-21.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 $м^3$ ДО 1200 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	-	Общая пояснительная записка. Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть. Вентиляция.
Альбом II	-	Электротехническая часть. Технологический контроль (из типового проекта №0901-9-16.I.87 Альбом II).
Альбом III	-	Строительные изделия.
Альбом IУ	-	Спецификации оборудования.
Альбом У	-	Сметы.
Альбом УI	-	Ведомости потребности в материалах.

А Л Ь Б О М IУ

Разработан проектным институтом "Типрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖКХ РСФСР
Приказ № I2-ТД
от I6 октября I987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта Т.Х.Романова

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

22776-03 2

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-21.87

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ	3
2. То же марки ОВ	5

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-21.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
В01	Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 100	30ч6бр	шт.	796		3721151007		2	39,5
В02	Задвижка Ру = 1,0 МПа Ду = 150	30ч906бр	шт.	796		3721257005		1	103.2
К 3	Вентиль запорный муфтовый Р = 1,6 МПа Ду = 25	15ч18р2	шт.	796		3732111029		2	1,4
4	Решетка Ø 910	М0123-00-00--00	шт.	796		419500		2	34,4
5	Решетка 750 х 960	М0126-00-00--00	шт.	796		419500		2	40,4
	Загрузка фильтров-поглотителей								
6	Песок крупн.0,5-1,2 мм	-	$м^3$	113		5711400000		0,65	
7	Гравий крупн. 5-10 мм	-	$м^3$	113		5711200000		0,1	
8	Гравий крупн. 15-20 мм	-	$м^3$	113		5711200000		0,1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Н.контр.	Раков	ТП 0901-9-21.87	ТХ.СО
Ст.техн.	Субботина	Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 500 м3 до 1200 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Инженер	Маркина		МЖХ УССР Гипрокоммунводоканал г.Москва
Рук.гр.	Турицына		
ГИП	Романова		
Нач.отд.	Марин		

22776-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единиц. оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
В09	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	ГОСТ 10704-76 II4x5	-	м	006		1383000000		2	13,44
В010	I59x5	-	м	006		1383000000		2,5	18,99
В011	Трубопровод из труб асбестоцементных напорных ВТ6-150								
	по ГОСТу 539-80		м	006				8	15,2
В012	Зонт Д = 150	1.494.32							
		ВК-00-000	шт.	796				2	2,0
В013	Соединение стальных и асбестоцементных труб ∅ 150		шт.					2	13,3
Кз14	Трубопровод из труб стальных электросварных 32x2,5								
	по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1373000000		1	1,7
Кз15	Трубопровод из труб чугунных канализационных ТЧК-100								
	по ГОСТу 6942.3-80	-	м	006		4925000000		2	16,8

Примечание: В длине трубопроводов учтены фасонные части

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно:	А2.5095-I	компл.	67I		486I2I4258		I	26,2
	I.I.А. Вентилятор центробежный 2,5 исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70							
	I.I.Б. Электродвигатель = 0,I2 кВт = I375 о/бмин	4АА56А4							

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-2I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Березинский	ТП 090I-9-2I.87 ОВ.СО
Инж.	Бакетова	Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 500 м3 до I200 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования
Рук.гр.	Королев	Стадия Р; Лист I; Листов 2
Гл.спец.	Березинский	МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва
Нач.отд.	Завьялов	

22776-03 6

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ 19904-76 б=0,5 мм Ø 200		м	006				2,0	
	I.2. Зонт Ø 200	ЗК.00.000 I.494-32	шт.	796				I	
	I.3. Гибкая вставка	ВН-I0 5.904-5	шт.	796				I	
	I.4. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного вентилятора	ОБНI	шт.	796				I	
	I.5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 Ø 219х6,0		м	006				3,0	

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-21.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 0901 9-21.87 ОВ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

22776-03 (7)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82