ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-20.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 $м^3$ ДО 300 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

А Л Ь Б О М IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-20.87

22725-03
ЦЕНА 0-60

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект 1 серия/
№ 0901-9-20.84
Заказ №550
Цена 0 руб. 60 коп.
Тираж 1500
Дата "4" 04 1989 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
090I-9-20.87

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 $м^3$ ДО 300 $м^3$

ВАРИАНТ БЕЗ КЛАПАНОВ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Общая пояснительная записка. Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть. Вентиляция.

Альбом II – Электротехническая часть. Технологический контроль (из типового проекта №090I-9-I5.I.87 Альбом II).

Альбом III – Строительные изделия.

Альбом IУ – Спецификации оборудования.

Альбом У – Сметы.

Альбом УI – Ведомости потребности в материалах.

А Л Ь Б О М IУ

Разработан
проектным институтом
"Типрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
Приказ № I2-ТД
от I6 октября I987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта Романова Т.Х.Романова

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ТХ	3
2. То же марки ОВ	5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
В0I	Задвижка Ру = I,0 МПа Ду = I00	30ч6бр	шт.	796		372II5I007		2	39,5
В02	Задвижка Ру = I,0 МПа Ду = I50	30ч906бр	шт.	796		3721257005		I	I03,2
Кз3	Вентиль запорный муфтовый Р = I,6 МПа Ду = 25	I5чI8Р2	шт.	796		3732III029		2	I,4
4	Решетка Ø 6I0	М0I22-00-00-							
		-00	шт.	796		49I500		2	I7,0
5	Решетка 750х 750	М0I25-00-00-							
		-00	шт.	796		49I500		2	33,0
	Загрузка фильтров-поглотителей								
6	Песок крупн. 0,5-I,2 мм		$м^3$	II3		57II400000		0,35	
7	Гравий крупн. 5-I0 мм		$м^3$	II3		57II200000		0,05	
8	Гравий крупн. I5-20 мм		$м^3$	II3		57II200000		0,05	

Альбом IУ

Типовой проект 090I-9-20.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Н.контр.	Раков	
Ст.техн.	Субботина	
Инженер	Маркина	
Рук.гр.	Турицына	
ГИП	Романова	
Нач.отд.	Марин	

ТП 090I-9-20.87 ТХ.СО

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
В09	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	114х5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1383000000		2,5	13,44
В010	159х5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1383000000		2,8	18,99
В011	Трубопровод из труб асбестоцементных напорных								
	ВТ6-150 по ГОСТу 539-80		м	006				8	15,2
В012	Зонт Д = 150	1.494-32							
		ВК-00-000	шт.	796				2	2,0
В013	Соединение стальных и асбестоцементных труб								
	Ø 150		шт.					2	13,3
Кз14	Трубопровод из труб стальных электросварных								
	32х2,5 по ГОСТу 10704-76	-	м	006		1373000000		1	1,7
Кз15	Трубопровод из труб чугунных канализационных								
	ТЧК-100 по ГОСТу 6942.3-80	-	м	006				2	16,8

Примечание: В длине трубопроводов учтены фасонные части.

Альбом IУ

Типовой проект 0901-9-20.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-20.87 ТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Вид, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Агрегат вентиляторный центробежный, комплектно:	А2.5095-I	компл.	671		4861214258			26,2
	I.I.А. Вентилятор центробежный 2,5 исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70							
	I.I.Б. Электродвигатель =0,12 кВт = 1375 об/мин	4АА56А4							

Альбом V

Типовой проект 0901-9-20.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Березинский	ТП 0901-9-20.87	ОВ.СО
Инж.	Бакетова	Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант без клапанов. Спецификация оборудования	Стадия Р; Лист I; Листов 2
Рук.гр.	Королев		МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва
Гл.спец.	Березинский		
Нач.отд.	Завьялов		

22775-03 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Вентиляция								
	I.I. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ I9904-76 б = 0,5 мм Ø 200		м	006				2,0	
	I.2. Зонт Ø 200	ЗК.00.000 I.494-32	шт.	796				I	
	I.3. Гибкая вставка	ВН-I0 5.904-5	шт.	796				I	
	I.4. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного вентилятора	ОВНI	шт.	796				I	
	I.5. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 Ø 2I9х6,0		м	006				3,0	

Альбом Iу

Типовой проект 090I-9-20.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-20.87 ОВ.СО

Лист 2

22775-03 (7)

gost.e-ecolog.ru