ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-379.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 40 М

АЛЬБОМ XI

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

19158-11
ЦЕНА 0-53

Привязан:

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать XII 1983 г.
Заказ № 14/32 Тираж 550 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-379.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 40 М

АЛЬБОМ XI

Разработан
проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института (Соколин)

Главный инженер проекта (Казанов)

Рабочие чертежи введены в действие
"МосводоканалНИИпроектом"

Приказ № 193 от 10 августа 1983г.

Привязан:

Инв. №

Содержание альбома

№№ пп	Наименование	Марка обозначения	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
I	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.ССО	3
	I. Подъемно-транспортное оборудование		3
	2. Нестандартизированное оборудование		3
	3. Насосное оборудование		4
	4. Арматура		4
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		
II	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.ССО	5
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
III	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.ССО	8
	I. Электрооборудование силовое		8
	2. Кабели и провода		9
	3. Электрооборудование освещения		II
	4. Кабели и провода электроосвещения		I2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Подъемно-транспортное оборудование								
	I.I. Кран ручной подвесной 3,2-5,I-4,5 с высотой подъема 7м	ГОСТ 74I3-80Е	шт	796		3I59II		I	580
	I.2. Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т, высота подъема 3 м	ГОСТ II06-74	шт	796		3I7322		I	45
	2. Нестандартизированное оборудование								
	2.I. Илоскреб ИПР-40	4И467	шт	796				4	II000
	2.2. Устройство для удаления плавающих веществ	4И455	шт	796				4	553
	2.3. Затвор донного выпуска	IФ657	шт	796				4	30
	2.4. Сигнализатор уровня осадка	3Р77	шт	796				4	6
	2.5. Затвор плоский поверхностный 2200хI000	IФ656	шт	796				4	450
	2.6. Пробоотборник	9А 470	шт	796				I	28
	2.7. Патрубок ∅ 3030хI0	IС7029	шт	796				I	I870
	2.8. Патрубок стальной ∅ 20I0хI0	IС7028	шт	796				4	5I0

Привязан

Инв №

Т.П. 902-2-379.83 ТХ.СОО

Н.контр.	Калинин	Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 40м. Сборник спецификаций оборудования	Стадия: Р	Лист: I / Листов: 2
Рук.бр.	Королева			
ГИП	Казанов		Мосводоканал-НИИпроект	
Нач.отд.	Исаев			

19158-11 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Насосное оборудование								
	3.I. Насос плунжерный Q=50 м3/час. H=30 м в комплекте с электродвигателем А02-52-4 N=I0 квт, n=I500 об/мин.	НП-50	шт	796				3	2235
	3.2. Насос центробежный Q=II5+330 м3/час H=I9+28 м в комплекте с электродвигателем А02-8I-4 N = 40 квт.	ФГ-2I6/24	шт	796		363I820060		2	820
	3.3. Насос вихревой Q=I,I-3,7 м3/час H=40+I4 м в комплекте с электродвигателем АОЛ2-22-4 N=I,5 квт	ВКС I/I6	шт	796		363I9I0I30		I	I06
	4. Арматура								
	4.I. Задвижка с электроприводом Д-250 PI0	30ч906бр	шт	796		372I257005		6	242
	4.2. Задвижка Д-250 PI0	30ч6бр	шт	796		372I25I006		8	I79
	4.3. Задвижка с электроприводом Д-200 PI0	30ч906бр	шт	796		372I257005		2	I83
	4.4. Задвижка Д-200 PI0	30ч6бр	шт	796		372I25I005		3	I25
	4.6. Задвижка Д-80 PI0	30ч6бр	шт	796		372I25I006		I	29
	4.7. Задвижка Д-50 PI0	30ч6бр	шт	796		372I25I005		3	I8,4
	4.8. Клапан обратный поворотный фланцевый Д-50 PI6	КА44075	шт	796		37224II0I7		I	9,I3
	4.9. Клапан обратный приемный с сеткой Д-80 Р 2,5	I6442р	шт	796		3722352005		I	8,0
	4.I0 Вентиль запорный муфтовый Д-I5 PI6	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		2	0,7

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	П. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		9	0,7
	∅ 20		шт.	796		3732III0287		4	0,9
	2. Вентиль запорный фланцевый ∅ 20	I5с27нжI	шт.	796		3742I2I04I8		I	I0,0
	∅ 25		шт.	796		3742I2I0427		3	I3,0
	3. Вентиль запорный фланцевый ∅ 25	I5кчI9п	шт.	796		3732III0429		2	2,7
	4. Водосчетчик крыльчатый ∅ 32 мм	ВКМС-Г-32	шт.	796		42I32I028I		I	8,0
	5. Регулятор расхода ∅ 40 с комплектом автоматики	РР-40	комп.	67I				I	
	6. Манометр показывающий	ОБМ-I-I60-I6 ГОСТ 8625-77*Е	шт.	796		42I20I0023		8	I,4

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-379.83 -ОВ.СС0

Н.кон.	Алексанкина	
Рук.бр.	Николаева	
ГИП	Пестрецов	
Нач.отд.	Соловьев	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 40м Сборник спецификаций оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Мосводоканал-НИИпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 5 2 I60	шт.	796		432I020017		I	
		66; ГОСТ							
		2823-73*Е							
	8. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 4 I I60	шт.	796		432I020017		2	
		66, ГОСТ							
		2823-73*Е							
	9. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ У 4 I I60	шт.	796		432I020019		I	
		I04; ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Клапан регулирующий с электроприводом Ø I5	25ч93IнжМI-I	комп.	67I		37225II2438		I	38,0
		ПР-IМ							
	2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		5	0,7
	Ø 25		шт.	796		3732III0296		2	I,4
	3. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5с27нжI	шт.	796		3742I2I0427		I	I3,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами компл.	А3,2095-2	шт.	796		486I2I43I50		I	45,0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение "I", положение "Л0°"	В-Ц4-70-3,2	шт.	796				I	
	Б. Электродвигатель N = I,5 квт, n=2860 об/мин.	4А80А2	шт.	796				I	
	2. Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	КЦ3-90-4							
	N=0,37 квт, n=9I0 об/мин.	4А7IА6У2	комп.	67I		486I7II4II0		I	I06,0
	3. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВБ6-П	шт.	796		48635I23I6		I	72,7
	4. Заслонка воздушная утепленная с электроприводом	ПП000х600Э	шт.	796		36 4280		I	40,0
		ПР-IМ							
		5.904-I3							

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-379.83 -ОВ.ССО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	III. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I. Электрооборудование силовое	ШЭОЩ							
	I.I Щит управления защищенный I ЩЩ	ОСТ							
		I60800485-77							
		Альбом У							
		ЭМ-39 ОВ	комп.	671				I	I500
	I.2 Щит управления защищенный 2 ЩЩ	ШЭОЩ							
		ОСТ							
		I60800485-77							
		Альбом У							
		ЭМ-40 ОВ	комп.	671				I	700
	I.3 Ящик IЯ (2Я....3Я)	ЯУЭ-0863							
		ОСТ							
		I60684II6-74							
		Альбом У							
		ЭМ-4I ОВ	шт	796				4	50
	I.4 Кнопка управления двухштифтовая	ПКЕ-2I2/2	шт	796		342844II00		8	
	I.5 Кнопка управления трехштифтовая	ПКЕ-2I2/3	шт	796		342844I200		8	
	I.6 Выключатель пакетный	ВГПМ2-I0	шт	796		34248II000		5	

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-379.83 ЭМ.ССО

Н.конт.	Фешин	
Рук.бр.	Гасумянц	
ГИП	Фешин	
Гл.спец.	Редникин	
Нач.отд.	Болотов	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 40м Сборник спецификаций оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Мосводоканал-НИИпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.7 Звонок электрический 220В	ЗВП-220	шт.	796				I	
	2. Кабели и провода								
	2.I Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80* АВВГ							
	2.I.I 2х2,5		км	008		352222II09		0,04	
	2.I.2 2х4		км	008		352222III0		0,47	
	2.I.3 2х2,5		км	0,08		352222III7		0,I6	
	2.I.4 3х6+Iх4		км	008		352222II5I		0,09	
	2.I.5 3х35+IхI6		км	008		352222II58		0,05	
	2.2 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78*Е АКВВГ							
	2.2.I 4х2,5		км	008		3563440I3I		0,I7	
	2.2.2 7х2,5		км	008		3563440I33		0,60	
	2.2.3 I4х2,5		км	008		3563440I35		0,06	
	2.2.4 I9х2,5		км	008		3563440I36		0,06	
	2.2.5 27х2,5		км	008		3563440I37		0,I4	
	2.2.6 37х2,5		км	008		3563440I38		004	
	2.3 Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	ГОСТ1508-78*Е КВВГ							
	2.3.I I0хI		км	008		3563I40II4		0,03	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4. Провод установочный с алюминиевой жилой	ГОСТ 6323-79							
		АПВ							
	2.4.1 1х95		км	008		3551336121		0,05	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Электрооборудование освещения								
	3.I. Осветительный щиток навесного исполнения								
	на 6 автоматов из которых:								
	2 автомата А3I63 CI р=I5А и 4 автомата А3I6I с Iр=I5А	СУ9442-I8	шт	796		3434I30000		2	
	3.2 Щиток с понижающим трансформатором 220/24	ТУ36-63I-76	шт	796		3464742532		2	
		ЯТП-025							
	3.3 Светильник люминесцентный с лампами (2х40) 220В	ЛДР	шт	796		346I42		9	
	3.4 Светильник люминесцентный с лампами (2х40) 220В	ЛСОО2	шт	796		346I42		5	
	3.5 Светильник с лампой накаливания мощностью I00 вт 220В	НПО20	шт	796		346I4I		2	
	3.6 Светильник с лампой накаливания мощностью I00 вт 220В	ППД	шт	796				I4	
	3.7 Светильник с лампой накаливания мощностью I00 вт 220В	НСПО2	шт	796		346III		I	
	3.8 Переносный светильник для ремонтного освещения	ПЛС	шт	796		346I60		4	
	3.9 Выключатель однополюсный в нормальном								
	исполнении 250В, 6-А	02020	шт	796		34642I		8	
	3.I0 Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	02620	шт	796		346426		I	
	3.II Розетка штепсельная в нормальном исполнении 250В, 6А	032I0	шт	796		346440		I	
	3.I2 Розетка штепсельная брызгозащищенная 36В 6А	У-86-РБ	шт	796		346400		I0	
	3.I3 Лампа накаливания 220В 60вт	БК-220-60	шт	796		3466I6		I4	
	3.I4 Лампа накаливания 220В I00вт	БК-220-I00	шт	796		3466I6		3	
	3.I5 Лампа накаливания 24В, 40Вт	МО-24-40	шт.	796		3466I6		4	
	3.I6 Лампа люминесцентная 220В 40вт	ЛБ-220-40	шт	796		3467I0		28	
	3.I7 Стартер для ламп	СК-220	шт	796		346922		28	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабели и провода электроосвещения								
	4.I Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	ГОСТ16442-80* АВВГ							
	4.I.I 2х2,5		км	008		352222II09		0,I0	
	4.I.2 3х2,5		км	008		352222III7		0,03	
	4.I.3 2х4		км	008		352222III0		0,I25	
	4.I.4 3х4+Iх2,5		км	008		352222II48		0,025	
	4.2 Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией в оплетке пропитанной противогнилостным составом	ГОСТ20520-80 АПРТО							
	4.2.I 2х2,5		км	008		355II4II05		0,I5	

Привязан

Инв. №

Т.П.902-2-379.83 ЭМ.СС0

Лист 5

gost.e-ecolog.ru