ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-164.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1200 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. № 19438-03

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2608 Инв.№ 19438-03 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-164.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1200 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Курочкин)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Грузоподъемность 1,25 т, высота подъема 2750 мм	ЭПВ-1,25 серия 612	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность I т, Габариты: 1200х800х950 по чертежам филиала ЦОКТБ "Оргтехснаб" г. Коломна	ПС-I	шт	"				1600	70
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя Габариты: 3900х5150х2750; N = 30 квт, производительность 20 т/ч	АИР-20	шт	"				I	2330

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п 705-1-164.84 ТХ.СО

ГИП	Курочкин		18.11.84
Нач.отд.	Бузунов		18.11.84
Гл.спец.	Беляков		18.11.84
Рук.гр.	Смирнов		18.11.84
Инжен.	Исаева		18.11.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Типовой проект 705-1-164.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт.	796		485433		15	
5	Ящик для песка	ГОСНИТИ	шт.	796				8	
	Габариты: 500х500х1000	г.Москва							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

13938 03

Альбом III

Типовой проект 705-1-164.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА 220/24 В	ЯТП-0,25-22У3	шт	796		3434295021		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником I ном -100 А	ЯВ3-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и тремя предохранителями на 15 А	ЯВП-3-15	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24 В, мощностью до 60 Вт	НКП01х60/IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСП02х100/Р54	шт	796		346III250		48	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220 В: 100 Вт	Б220-100	шт	796		34660I		48	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 705-1-164.84 ЗИСО

ГИП	Курочкин	12.03.84
Н.контр.	Дрейзина	20.3.84
Нач.отд.	Федоров	20.3.84
Гл.спец.	Матвеев	20.3.84
Рук.гр.	Федорова	20.3.84
Инженер	Толокнова	20.3.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80								
	сечением: 2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		3522221100		0,230	
	3х2,5 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,040	
	2х4 - 0,66	"	км	008		3522221100		0,010	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: 1х2,5-0,66	АПВ	км	008		3551330112		0,200	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	ОІ-IP44-ОІ--6/220	шт	796		346426		20	
	Изделия заводов								
	Короб	У1050	шт	796		346473		I	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт	796		34647425II		29	
	Коробка	КТО-20	шт	796		342498		32	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		II	
	Кронштейн	У II6	шт	796		346473102I		II	
	Полоса монтажная	К I06	шт	796		3449626312		2	
	То же,	К 202	шт	796		344962633I		I	
	Профиль зетовый	К 239	шт	796		3449626191		I	
	Профиль	К 347	шт	796		34496I		9	
	Хомутик	С 437	шт	796		3449655601		96	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ25.09.I-77	ДТЛ	шт	796				65	
2	Провод телефонный емкостью 2х0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРВ	м	006				350	
3	Проволока стальная ⌀3 ГОСТ I668-73	ПСОМ	"	006				350	
4	Желоб металлический защитный ℓ=I,4м ТУ 36.I202-7I		Йт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				I2	
6	Коробка соединительная ТУ 36.I753-75	КСК-8	шт	796				I	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ I0040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		I0	
8	Диод	Д226Г	"	796				62	

Типовой проект 701-1-169.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-164.84 ССС0

ГИП	Курочкин		01.11.84
Н.контр.	Едаков		18.11.84
Нач.отд.	Федоров		18.11.84
Рук.гр.	Едаков		18.11.84
Инженер	Жаворонкова		18.11.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦИТЭПсельхоз Владимир

gost.e-ecolog.ru