ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-161.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 600 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв.№ 19435-02

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2595 Инв.№ 19435-02 тираж 130
Сдано в печать 3 09 1984г цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-161.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 600 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Курочкин)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Типовой проект 705-1-161.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Высота подъема 2750мм, грузоподъемность I,25 т	ЭПВ-I,25 серия 6I2	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность I т								
	Габариты: I200x800x950 по чертежам филиала ЦОКТБ "Оргтехснаб" г.Коломна	ПС-I	шт	"				800	70
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя	АИР-20	шт	"				I	2330
	Габариты: 3900x5I50x2750; N = 30 квт, производительность 20 т/ч								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.705-1-161.84 ТХ.СО

ГИП	Курочкин		
Нач.отд.	Бузунов		18.11.83
Гл.спец.	Беляков		18.11.83
Рук.гр.	Смирнов		8.11.83
Инж.	Исаева		15.11.83

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Альбом III

Типовой проект 705-1-161.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт	796		485433		8	
5	Ящик для песка	ГОСНИТИ							
	Габариты: 500х500х1000	г.Москва	шт	796				4	

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-161.84 ТХ.ОО

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1945-02

Типовой проект 705-1-161.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА, 220/24 В	ЯТП-0,25-22У3	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником I ном -100 А	ЯВ3-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и тремя предохранителями на I5 А	ЯВП-3-I5	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКП0Ix60/IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до I00 Вт	НСП02x100/Р54	шт	796		346III250		23	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: I00 Вт	Б220-I00	шт	796		34660I		23	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

Т.п. 705-1-161.84 ЭМС0

ГИП	Курочкин		12.03.84
Н.контр.	Дрейзина		2.03.84
Нач.отд.	Федоров		2.03.84
Гл.спец.	Матвеев		2.03.84
Рук.гр.	Федорова		2.03.84
Инженер	Толокнова		2.03.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПселькхоз Владимир

Альбом III

Типовой проект 705-1-161.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ I6442-80								
	сечением: 2х2,5 -0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,I40	
	3х2,5 -0,66	"	"	008		352222II00		0,020	
	3х4+Iх2,5 - 0,66	"	"	008		352222II00		0,0I0	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ6323-79ж								
	сечением : Iх2,5 - 0,66	АПВ	км	008		355I330II2		0,090	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	0I- Р44-0I-							
		6/220	шт	796		346426		I0	
	Изделия заводов								
	Короб	У I050	шт	796		346473		I	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт	796		34647425II		I4	
	Коробка	КТО-20	"	796		342498		I6	
	"	У409	шт	796		344963		7	
	Кронштейн	УII6	шт	796		346473I02I		2	
	Полоса монтажная	КI06	шт	796		34496263I2		2	
	То же	К202	шт	796		344962633I		I	
	Профиль зетовый	К239	шт	796		344962619I		I	
	Профиль	К347	шт	796		34496I		5	
	Хомутник	С437	шт	796		344965560I		48	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т п 705-1-161.84 ЗАОО

Лист 2

Альбом III

Типовой проект 705-1-161.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ25.0.9.I-77	ДТЛ	шт	796				35	
2	Провод телефонный емкостью 2х0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРВ	м	006				I70	
3	Проволока стальная ф 3 ГОСТ I668-73	ПСОМ	"	006				I70	
4	Желоб металлический защитный ℓ=I 4 м ТУ36.I202-7I		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				6	
6	Коробка соединительная ТУ 36.I753-75	КСК-8	шт	796				I	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ I0040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		5	
8	Диод	Д226I	"	796				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Инв. №

Привязан

Т.П.705-1-161.84 СССО

ГИП	Курочкин		05.84
Н.контр.	Едаков		23.11.84
Нач.отд.	Федоров		23.11.84
Рук.гр.	Едаков		23.11.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

gost.e-ecolog.ru