ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-160.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. № 19434-02

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2591 Инв.№ 19434-02 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1984г цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-160.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Курочкин)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I.	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2.	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3.	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Альбом III

Типовой проект 705-1-160.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном	ЭПВ-I,25							
	исполнении . Высота подъема 2750мм, грузоподъемность I,25 т	серия 6I2	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность I т								
	Габариты: I200x800x950 по чертежам филиала ЦОКТБ	ПС-I	шт	"				534	70
	"Оргтехснаб" г.Коломна								
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся мине -	АИР-20	шт	"				I	2330
	ральных удобрений с приводом от электродвигателя								
	Габариты: 3900x5I50x2750 N = 30 квт,								
	производительность 20 т/ч								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т.п. 705-1-160 84 ТХ.СО

ГИП	Курочкин		
Нач.отд.	Бузунов		
Гл.спец.	Беляков		
Рук.гр.	Смирнов		
Инженер	Мокеев		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Типовой проект 705-1-160.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт	796		485433		6	
5	Ящик для песка	ГОСНИТИ						3	
	Габариты: 500х500х1000	г.Москва	шт	796					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-160.84 ТХ,СО

Лист 2

19439-02

Типовой проект 705-1-160.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА, 220/24 В	ЯТП-0,25-22У3	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником ном - I00А	ЯЕ3-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и двумя предохранителями на I5А	ЯВП-2-I5	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКП0Ix60/IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до I00 Вт	НСП02xI00/Р54	шт	796		346III250		I8	
	Лампа местного освещения 24 В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: I00 Вт	Б220-I00	шт	796		346601		I8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 705-1-160.84 ЭМСО

ГИП	Курочкин		1983
Н.контр.	Дрейзина		1983
Нач.отд.	Федоров		1983
Гл.спец.	Матвеев		1983
Рук.гр.	Федорова		1983
Инженер	Голоднова		1983

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТП Щелкова Владимир

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:								
	2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,II0	
	3х2,5 - 0,66	-"-	км	008		352222II00		0,020	
	2х4 - 0,66	-"-	км	008		352222II00		0,0I0	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79* сечением:								
	Iх2,5 - 0,66	АПВ	км	008		355I330II2		0,070	
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	0I-IP44-0I-6/220	шт	796		346426		8	
	Изделия заводов								
	Короб	У1050	шт	796		346473		I	
	Коробка пластмассовая	КОР73	шт	796		3464742511		II	
	Коробка	КТО-20	шт	796		342498		I2	
	Коробка	У409	шт	796		344963		6	
	Кронштейн	У116	шт	796		346473I02I		6	
	Полоса монтажная	К106	шт	796		344962632		2	
	То же	К202	шт	796		3449626331		I	
	Профиль зетовый	К239	шт	796		3449626I9I		I	
	Профиль	К347	шт	796		34496I		4	
	Хомутик	С437	шт	796		3449656601		36	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Типовой проект 705-1-160.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ25.09.I-77	ДТЛ	шт	796				30	
2	Провод телефонный емкостью 2х0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРВ	м	006				I20	
3	Проволока стальная ф 3 ГОСТ I668-73	ПСОМ	"	006				I20	
4	Желоб металлический защитный ℓ=I,4м ТУ36.I202-7I		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ3575-75	РЗ-Ц-Х-22	М	006				5	
6	Коробка соединительная ТУ36.I753-75	КСК-8	шт	796				I	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ I0040-75	УК-2П	шт	796		5295333232		4	
8	Диод	Д226Г	"	796				25	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 705-1-160.84 сс.со

Спецификация оборудования

ГИП	Курочкин		05.II
Н.контр.	Едаков		23.II.84
Нач.отд.	Федоров		23.II.84
Рук.гр.	Едаков		23.II.84
Инжен.	Жаворонков		23.II.83

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦИТЭПсельхоз Владимир

gost.e-ecolog.ru