ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-159.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 320 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. № 19433-02

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2587 Инв.№ 19433-02 тираж 130
Сдано в печать 2.09 1984г цена 0-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-159.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 320 ТОНН

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Сводным заключением № 104 от 30.II.83 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказом № 32 от 10.02.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Курочкин)

19433 02

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
2	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	5-6
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	СС.СО	7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении. Высота подъема 2750мм, грузоподъемность I,25 т	ЭПВ-I,25 серия 6I2	шт	796				I	2850
2	Поддон складной. Грузоподъемность Iт								
	Габариты: I200x800x950 по чертежам филиала ЦОКТБ "Оргтехснаб" г.Коломна	ПС-I	шт	"				427	70
3	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений с приводом от электродвигателя	АИР-20	шт	т				I	2330
	Габариты : 3900x5I50x2750; N =30 квт, производительность 20т/ч								

Типовой проект 705-1-159.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п 705-1-159.84 ТХ.ОО

ГИП	Куроедов		18.11.85
Гл.спец.	Буфеев		18.11.85
Гл.спец.	Беляков		18.11.85
Рук.гр.	Смирнов		18.11.85
Инженер	Исаева		18.11.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-10	шт	796		485433		5	
5	Ящик для песка	ГОСНИТИ							
	Габариты : 500х500х1000	г.Москва	шт	796				3	

Типовой проект 705-1-159.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТХ.СО Т.п. 705-1-159.84

Лист 2

19433-02

Типовой проект 705-1-159.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 250 ВА 220/24 В	ЯТП-0,25-22У3	шт	796		343429502I		I	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником I ном-I00 А	ЯВ3-3I-I	шт	796		3434220044		I	
	Ящик с трехполюсным выключателем на 25А и двумя предохранителями на I5А	ЯВП-2-I5	шт	796		343422		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник местного освещения 24В, мощностью до 60 Вт	НКП0Ix60/IP65	шт	796		346III		I	
	Светильник подвесной мощностью до I00 Вт	НСП02x100/Р54	шт	796		346III250		I3	
	Лампа местного освещения 24В мощностью 60 Вт	С24-60	шт	796		346III		I	
	Лампа накаливания общего назначения 220В: I00 Вт	Б220-I00	шт	796		34660I		I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.705-1-159.84 ЭМСО

ГИП	Курочкин	20.3.84
Н.контр.	Дрейзина	20.3.84
Нач.отд.	Федоров	20.3.84
Гл.спец.	Матвеев	20.3.84
Рук.гр.	Федорова	20.3.84
Инж.	Толокнова	20.3.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

19933 02

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80								
	сечением: 2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,080	
	3х2,5 - 0,66	"	км	008		352222II00		0,010	
	2х4 - 0,66	"	км	008		352222II00		0,010	
	Провода установочные								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79* сечением:								
	Iх2,5 - 0,66	АПВ	км	008		3551330II2		0,050	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель брызгозащищенный	01-IP44-01-							
		-6/220	шт	796		346426		6	
	Изделия заводов								
	Короб	У 1050	шт	796		346473		I	
	Коробка пластмассовая	КОР-73	шт	796		3464742511		8	
	Коробка	КТО-20	шт	796		342498		8	
	Коробка	У 409	шт	796		344963		5	
	Кронштейн	У 116	шт	796		3464731021		5	
	Полоса монтажная	К 106	шт	796		3449626312		2	
	То же	К 202	шт	796		3449626331		I	
	Профиль зетовый	К 239	шт	796		3449626191		I	
	Профиль	К 347	шт	796		34496I		3	
	Хомутик	С437	шт	796		3449655601		24	

Типовой проект 705-1-159.84 Альбом VIII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМСО Т.п. 705-1-159.84

Лист 2

19433-02

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарный тепловой ТУ25.09.I-77	ДТЛ	шт	796				25	
2	Провод телефонный емкостью 2х0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРВ	м	0,06				I00	
3	Проволока стальная ф 3 ГОСТ I668-73	ПСОМ	т	006				I00	
4	Желоб металлический защитный ℓ=I,4 м ТУ36.I202-7I		шт	796				2	
5	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-22	м	006				4	
6	Коробка соединительная ТУ36.I753-75	КСК-8	шт	796				I	
7	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ I0040-75	УК-2П	шт	796		52 9533 3232		3	
8	Диод	Д226Г	т	796				20	

Типовой проект 705-1-159.84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.705-1-159.84 СССО

ГИП	Курочкин		4.11.85
Н.контр.	Едаков		12.11.85
Нач.отд.	Федоров		18.11.85
Рук.гр.	Едаков		18.11.85
Инжен.	Жаворонкова		18.11.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦИТЭПсельхоз Владимир

15433-02

gost.e-ecolog.ru