ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-475.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ 6

СО. Спецификации оборудования стр. 2 - 10

23986-06
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-475.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ 6

Разработан:

институтом
МосводоканалНИИпроект

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Утвержден:

распоряжением Мосгорисполкома
от 09.10.1989 г. № 2147р

Введен в действие приказом по объединению "Мосводоканал"
от 16.10. 89 г. № 446

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Марка обозначения	Стр.
Содержание альбома Т.П. 902-2-475.89		2
Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ	ТХ	
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	3
Материалы, поставляемые подрядчиком	ТХ.СО	5
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ	ЭМ	
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.СО	7
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ЭМ.СО	9

АЛЬБОМ 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Технологическое оборудование								
	Отстойники								
	I.I.Илосос унифицированного ряда диаметром 30 м		шт.	796				4	I2384
	2. Нестандартизированное оборудование	Альбом 5 НО							
	Отстойники								
	2.I.Люк-лаз Ø 600	9к.I09.000	шт.	796				4	II3,4
	2.2 Установка датчика сигнализатора уровня	3ф.94.000	шт.	796				4	24,2
	типа СУ-I02-4								
	Распределительная чаша								
	2.3 Затвор плоский поверхностный с ручным								
	приводом I200xI000	Iф.957.00.000	шт.	796				4	240
	2.4 Затвор шандорный I200xI000	Iф.958.000	шт.	796				4	II2,5
	2.5 Патрубок 2030xI0	6с.70.46.000	шт.	796				I	806

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т.П. 902-2-475.89 ТХ.СО

Рук.бр. Королева
ГИП Казанов
Н.контр. Литман
Нач.отд. Исаев

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром 30 м. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МосводоканалНИИпроект

23986-06 4

ИВКНИИпроект Зак. 1232 Тир. [illegible]

АЛЬБОМ 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Иловые камеры								
	2.6. Затвор плоский регулирующий с								
	водосливом шириной 800 мм	1ф.956.00.000	шт	796				4	303
	Трубопровод возвратного ила (И2)								
	2.7 Тройник косой 45°-620х10-820х10	6с.53.49.000	шт.	796				2	490
	3. Промышленная трубопроводная арматура								
	Иловые камеры								
	3.1. Задвижка клиновая двухдисковая с								
	выдвижным шпинделем с ручным управ-								
	лением Ø 250 Р 10	31ч6бр	шт.	796		372123101 2		8	179

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ТХ.СО

Лист 2

23986-06 5

Формат А3

АЛЬБОМ 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Отстойники								
	I.I. Трубопровод из стальных водогазопро-								
	водных труб по ГОСТ 3262-75* Ø 50х3,5		м	006				85	4,88
	I.2. Трубопровод из стальных электро-								
	сварных труб по ГОСТ I0704-76* Ø 273х8		м	006				I3	52,28
	Ø 630хI0		м	006				62	I52,90
	Ø I420хI0		м	006				50	347,70
	2. Распределительная чаша								
	2.I. Трубопровод из стальных электросвар-								
	ных труб по ГОСТ I0704-76* Ø 920хI0							I3	224,4
	2.2. Отвод 90°-920хI0	МН2880-62	шт.	796				4	497,0
	3. Иловые камеры								
	3.I. Трубопровод из стальных электросвар-								
	ных труб по ГОСТ I0704-76* Ø 273х8		м	006				I0	52,28
	3.2. Фланец I-250-I0	ГОСТI2820-80	шт	796				I6	I8,90
	3.3. Болт М20х80	ГОСТI7379-83	шт	796				200	0,268
	3.4. Гайка М20	ГОСТ59I5-70	шт.	796				200	0,063

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Подводящий трубопровод иловой смеси (М3)								
	4.1. Трубопровод из стальных электро-								
	сварных труб по ГОСТ 10704-76* Ø 920х10		м	006				20	224,4
	4.2. Переход 1420х12-920х10	МН2884-62	шт	796				4	422,0
	5. Отводящий трубопровод (М2)								
	5.1. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ 10704-76* Ø 820х10		м	006				54	199,80
	5.2. Трубопровод из железобетонных	ГОСТ							
	труб Ø 1200	6482.0-79	м	006				10	
	6. Трубопровод возвратного ила (И2)								
	6.1. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ 10704-76* Ø 630х10		м	006				34	152,90
	6.2. Трубопровод из железобетонных	ГОСТ							
	труб Ø 600	6482.0-79	м	006				60	
	6.3. Отвод 45°-630х10	МН2878-62	шт.	796				2	115,00
	6.4. Переход 820х12-630х10	МН2884-62	шт	796				2	99,60
	7. Трубопровод опорожнения (П1)								
	7.1. Трубопровод из стальных электросвар-								
	ных труб по ГОСТ 10704-76* Ø 273х8		м	006				95	52,28
	7.2. Отвод 45°-273х10	ГОСТ17375-83	шт.	796				2	19,7

АЛЬБОМ 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ТХ.СО

Лист 4

23986-06 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Устройство регулирующее многоточечное с четырьмя датчиками ТУ25-0519-011-82 Завод Гориприбор	СУ-102-4	комп.	671				I	
	I.I.2. Звонок переменного тока ТУ16-425.047-85	ЗВП220У хЛ5	шт.	796				I	
	I.I.3. Шкаф управления 1Ш (2 приведенные панели)	Черт.ЭМ.Н1	комп.	671				I	
	I.I.4. Шкаф управления 2Ш (2 приведенные панели)	Черт.ЭМ.Н1	комп.	671				I	
	I.I.5. Ящик управления 1Я (1Я...4Я) (1 привед. панель)	Черт.ЭМ.Н1	комп.	671				4	
	I.I.6. Светильник переносной с лампой МО 12-40	РВО-42	шт.	796				I	

Альбом 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-475.89 ЭМ.СО

Зав.гр.Рязанова		
Гл.спец Паволоцкий		
Гл.спец Гасумянц		
Н.контр Гасумянц		
Нач.отд Болотов		

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром 30 м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

МосводоканалНИИ-проект

23986-06 8

Формат А3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного обэрудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Заводы МЭТП								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без	ГОСТ							
	защитного покрова, сечением:	I6442-80							
	I.I.7. 2 х 6 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,20	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	ГОСТ							
	без защитного покрова, сечением:	I508-78^{X}E							
	I.I.8. 4 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,2I	
	I.I.9. 7х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33			
	I.I.I0 27 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I37			
	Кабель контрольный с медными жилами,	ГОСТ							
	без защитного покрова, сечением	I508-78^{X}E							
	I.I.II. 4 х I,0	КВВГ	км	008		3563I40III			
	I.I.I2 I0 х I,0	КВВГ	км	008		4563I40II4			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ЭМ.СО

Лист 2

23986-06 9

Формат А3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые								
	подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I.Металлорукав Двн. = 29	РЗ-Ц-Х-32	км	008				0,02	
	2.2. Электроустановочные устройства								
	2.2.I.Розетка штепсельная 220В I0А	У-220	шт.	796				4	
	Двухполюсная с заземляющими боковыми контактами								
	ГОСТ 7396-76								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ЭМ.СО

Лист 3

23986-06 10

Формат А3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	2.3.I. Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-	шт.	796		343429501I		4	
	220/I2В	-IIУ3							
	2.3.2. Ввод гибкий длиной 925 мм для трубы	К I087	шт.	796				8	
	с наружным диаметром 47 - 49 мм	ТУ36-I684-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-475.89 ЭМ.СО

Лист 4

gost.e-ecolog.ru