ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-378.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ XI

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

19157 - 11

ЦЕНА 0-57

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XII 1983 г.
Заказ № 14126 Тираж 530 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-378.83

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ДИАМЕТРОМ 30 М

АЛЬБОМ XI

Разработан

проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института (Соколин)

Главный инженер проекта (Казанов)

Рабочие чертежи введены в действие
"МосводоканалНИИпроектом"

Приказ № 192 от 10 августа 1983г.

Привязан:

Инв.№

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-378.83 Альбом XI

Содержание альбома

№№ пп	Наименование	Марка обозначения	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
I	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.ССО	3
	I. Подъемно-транспортное оборудование		3
	2. Нестандартизированное оборудование		3
	3. Насосное оборудование		4
	4. Арматура		4
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		
II	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.ССО	6
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
III	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.ССО	9
	I. Электрооборудование силовое		9
	2. Кабели и провода		I0
	3. Электрооборудование освещения		II
	4. Кабели и провода электроосвещения		I3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Подъемно-транспортное оборудование								
	I.I Кран ручной подвесной 3,2-5,I-4,50 с высотой подъема 7м	ГОСТ74I3-80Е	шт	796		3I59II		I	470
	I.2 Таль ручная передвижная червячная I,0т с высотой подъема 3 м	ГОСТII06-74	шт	796		3I7322		I	45
	2. Нестандартизированное оборудование								
	2.I Илоскреб ИПР-30	4и 457	шт	796				4	8550
	2.2 Устройство для удаления плавающих веществ	4и45I	шт	796				4	492
	2.3 Затвор донного выпуска	Iф655	шт	796				4	27
	2.4 Сигнализатор уровня осадка СУ I0I	Зр75	шт	796				4	6
	2.5 Затвор плоский поверхностный I200xI000 с ручным приводом	Iф654	шт	796				4	240

Привязан

Инв. №

Т.П.902-2-378.83 ТХ.СС0

Н.контр.	Калинин	Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 30м Сборник спецификаций оборудования	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3
Рук.бр.	Королева		
ГИП	Казанов		
Нач.отд.	Исаев		Мосводоканал-НИИпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.6 Пробоотборник	9А456	шт	796				I	32,3
	2.7 Патрубок Ø 2030х10	6с70.32						I	820
	3. Насосное оборудование								
	3.I. Насос плунжерный Q=50 м3/ч в комплекте с электродви-								
	гателем А02-52-4 Н=30м N=10квт n=1500 об/мин	НП-50	шт	796				2	2235
	3.2 Насос центробежный Q=216 м3/ч Н=24м в комплекте с								
	электродвигателем А02-81-4 N=40квт n=1500 об/мин.	ФГ 216/24	шт	796		363I820060		2	820
	3.3 Насос вихревой Q=2,1-3,7 м3/ч Н=40-14 м в комплекте								
	с электродвигателем АОЛ2-22-4 N=1,5 квт	ВКС I/16	шт	796		363I9I0I30		I	I06
	4. Арматура								
	4.I Задвижка с электроприводом Д-250 Р10	30ч906бр	шт	796		372I257005		6	242
	4.2 Задвижка Д-250 Р10	30ч6бр	шт	796		372I25I006		7	I79
	4.3 Задвижка с электроприводом Д-200 Р10	30ч906бр	шт	796		372I257005		2	I83
	4.4 Задвижка Д-200 Р10	30ч6бр	шт	796		372I25I005		3	I25

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.5 Задвижка Д-150 Р10	30ч6бр	шт	796		372125I009		4	74
	4.6 Задвижка Д-80 Р10	30ч6бр	шт	796		372125I006		I	29
	4.7 Задвижка Д-50 Р10	30ч6бр	шт	796		372II5I005		3	I8,4
	4.8 Клапан обратный поворотный фланцевый Д-50 Р16	КА44075	шт	796		37224II0I7		I	9,I3
	4.9 Клапан обратный приемный с сеткой Д-80 Р25	I6ч42р	шт	796		3722352005		I	8,0
	4.I0 Вентиль муфтовый Д-25	I5кчI8п2	шт	796		3732III034		I	I,4
	4.II Вентиль муфтовый Д-I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		4	0,7

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-378.83 ТХ.СС0

Лист 3

19157-11 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	II. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		9	0,7
	ø 20		шт.	796		3732III0287		4	0,9
	2. Вентиль запорный фланцевый ø 20	I5с27нжI	шт.	796		3742I2I04I8		2	I0,0
	ø 25		шт.	796		3742I2I0427		2	I3,0
	3. Вентиль запорный фланцевый ø 25	I5кчI9п	шт.	796		3732III0429		2	2,7
	4. Водосчетчик крыльчатый ø 32	ВКМС-Г-32	шт.	796		42I32I028I		I	8,0
	5. Регулятор расхода ø 40 с комплектом автоматики	РР-40	комп.	67I				I	
	6. Манометр показывающий	ОБ М I I60 I6; ГОСТ 8625-77*Е	шт.	796		42I20I0023		8	I,4

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-378.83 -ОВ.ССО

Н.конт. Алексанкина	Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 30м. Сборник спецификаций оборудования	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3
Рук.бр. Николаева		Мосводоканал-НИИпроект
ГИП Пестрецов		
Нач.отд. Соловьев		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 5 2 I60	шт.	796		432I0200I7		I	
		66; ГОСТ							
		2823-73*Е							
	8. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ П 4 I I60	шт.	796		432I0200I7		2	
		66, ГОСТ							
		2823-73*Е							
	9. Термометр стеклянный технический в оправе	ТТ У 4 I I60	шт.	796		432I0200I9		I	
		I04; ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Теплоснабжение установок систем.								
	I. Клапан регулирующий с электроприводом Ø I5	25ч93I нжМ I-I	комп.	67I		37225II2438		I	38,0
		ПР-IМ							
	2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III0278		5	0,7
	Ø 20		шт.	796		3732III0287		2	0,9
	3. Вентиль запорный фланцевый Ø 20	I5с27нжI	шт.	796		3742I2I04I8		I	I0,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами компл.	А3,2095-2	шт.	796		486I2I43I50		I	45,0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение "I", положение "Л0°".	В-Ц4-70-3.2	шт.	796				I	
	Б. Электродвигатель № =I,5 квт, п=2860 об/мин.	4А80А2	шт.	796				I	
	2. Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем	КЦ3-90-4							
	№=0,37 квт, п=9I0 об/мин.	4А7IА6У2	комп.	67I		486I7II4II0		I	I06,0
	3. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВС6-П	шт.	796		4863512252		I	56,2
	4. Заслонка воздушная утепленная с электроприводом	ПI000х600Э							
		ПР-IМ	шт.	796		364280		I	40,0
		5.904-I3							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Ш. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Электрооборудование силовое	ШЭОЩ							
	I.I Щит управления защищенный I ШЩ	ОСТ							
		I60800485-77							
		Альбом У							
		ЭМ-39 ОВ	комп.	671				I	1500
	I.2 Щит управления защищенный 2 ШЩ	ШЭОЩ							
		ОСТ							
		I60800485-77							
		Альбом У							
		ЭМ-40 ОВ	комп.	671				I	700
	I.3 Ящик IЯ (2Я....3Я)	ЯУЭ-0863							
		ОСТ							
		I60684II6-74							
		Альбом У							
		ЭМ-4I-ОВ	шт	796				4	50
	I.4 Кнопка управления двухштифтовая	ПКЕ-2I2/2	шт	796		342844II00		7	
	I.5 Кнопка управления трехштифтовая	ПКЕ-2I2/3	шт	796		342844I200		8	
	I.6 Выключатель пакетный	ВГПМ2-I0	шт	796		34248II000		4	

Привязан

Инв №

Т.П.902-2-378.83 ЭМ.СО

Н.контр.	Фешин	
Рук.бр.	Гасумянц	
ГИП	Фешин	
Гл.спец.	Реднитин	
Нач.отд.	Болотов	

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж/б диаметром 30м Сборник спецификаций оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Мосводоканал-НИИпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.7 Звонок электрический - 220в	ЗВП-220	шт	796				I	
	2. Кабели и провода								
	2.I Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТ16442-80*							
	без защитного покрова	АВВГ							
	2.I.I 2х2,5		км	008		352222II09		0,04	
	2.I.2 2х4		км	008		352222III0		0,40	
	2.I.3 3х2,5		км	008		352222III7		0,I2	
	2.I.4 3х6+Iх4		км	008		352222II5I		0,06	
	2.I.5 3х35+IхI6		км	008		352222II58		0,05	
	2.2 Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	ГОСТ1508-78Е							
	без защитного покрова	АКВВГ							
	2.2.I 4х2,5		км	008		3563440I3I		0,I5	
	2.2.2 7х2,5		км	008		3563440I33		0,5I	
	2.2.3 I4х2,5		км	008		3563440I35		0,06	
	2.2.4 I9х2,5		км	008		3563440I36		0,04	
	2,2.5 27х2,5°		км	008		3563440I37		0,I3	
	2.2.6 37х2,5		км	008		3563440I38		0,04	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Кабель контрольный с медными жилами	ГОСТ1508-78*							
	без защитного покрова	КВВГ							
	2.3.1 10х1		км	008		3563140114		0,03	
	2.4 Провод установочный с алюминиевой жилой	ГОСТ6323-79*							
		АПВ							
	2.4.1 1х95		км	008		3551330121		0,05	
	3. Электрооборудование освещения								
	3.1. Осветительный щиток навесного исполнения на								
	6 автоматов из которых:								
	2 автомата А3163 с Iр=15А и 4 автомата А3161 с Iр=15А	СУ9442-18	шт	796		3434130000		2	
	3.2 Щиток с понижающим трансформатором 220/24	ТУ36-631-76	шт	796		3464742532		2	
	3.3 Светильник люминесцентный с лампами	ЯТП-0,25							
	(2х40) - 220В	ЛДР	шт	796		346142		7	
	3.4 Светильник люминесцентный с лампами								
	(2х40) - 220В	ЛС002	шт	796		346142		5	
	3.5 Светильник с лампой накаливания мощностью 100вт -								
	220В	НПО20	шт	796		346141		2	
	3.6 Светильник с лампой накаливания								
	мощностью 100вт - 220В	ППД	шт	796				11	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.7 Светильник с лампой накаливания								
	мощностью 100 вт 220В	НСП02	шт	796		346111		1	
	3.8 Переносный светильник для ремонтного освещения	ПЛС	шт	796		346160		4	
	3.9 Выключатель однополюсный в нормальном исполнении								
	250В, 6А	02020	шт	796		346421		8	
	3.10 Выключатель однополюсный брызгозащищенный								
	220В, 6А	02620	шт	796		346426		1	
	3.11 Розетка штепсельная в нормальном исполнении 250В, 6А	03210	шт	796		346440		1	
	3.12 Розетка штепсельная брызгозащищенная 36В 6А	У-86-РБ	шт	796		346400		10	
	3.13 Лампа накаливания 220В 60Вт	БК-220-60	шт	796		346616		11	
	3.14 Лампа накаливания 220В 100вт	БК-220-100	шт	796		346616		3	
	3.15 Лампа накаливания 24В 40вт	МО-24-40	шт	796		346616		4	
	3.16 Лампа люминесцентная 220В, 40вт	ЛБ-220-40	шт	796		346710		24	
	3.17 Стартер для ламп	СК-220	шт	796		346922		24	

Привязан

Инв. №

Т.П.902-2-378.83 ЭМ.ССО

Лист 4

19157-11 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Кабели и провода электроосвещения								
	4.I Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТI6442-80*							
	без защитного покрова	АВВГ							
	4.I.I 2х2,5		км	008		352222II09		о,06	
	4.I.2 3х2,5		км	008		352222III7		0,03	
	4.I.3 2х4		км	008		352222III0		0,08	
	4.I.4 3х4+Iх2,5		км	008		352222II48		0,025	
	4.2 Провод с алюминиевой жилой с резиновой								
	изоляцией в оплетке, пропитанной противогнилостным	ГОСТ20520-80							
	составом	АПРТО							
	4.2.I 2х2,5		км	008		355II4II05		0,0I	

Привязан

Инв №

Т.П.902-2-378.83 ЭМ.ССО

Лист 5

19157-11 (14) Опекунов 28.11.85

gost.e-ecolog.ru