ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-33.85

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТВОЛОМ И СТАЛЬНЫМ БАКОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЕМКОСТЬЮ 50м³, ВЫСОТОЙ ДО ДНА БАКА 12;15;18;21;24;27;30м

АЛЬБОМ IV

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

2259-04
0-65

2114Т

ПРИВЯЗАН

ИНВ №

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-5-33.85

ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТВОЛОМ И СТАЛЬНЫМ БАКОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЕМКОСТЬЮ 50м³, ВЫСОТОЙ ДО ДНА БАКА 12,15,18,21,24,27,30м

АЛЬБОМ IV

СОСТАВ ПРОЕКТА :

АЛЬБОМ I	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ И АВТОМАТИКА
АЛЬБОМ II	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ III	СТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БАК ЕМКОСТЬЮ 50м³, ЧЕРТЕЖИ КМ
АЛЬБОМ IV	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ V	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ VI	СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА: М. СТРАУМЕ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: В. КРИЕКИС

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР
ПРИКАЗ №125 ОТ 13.06.84.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ
„ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ"
ПРИКАЗ №1320А ОТ 10.09.84.

21147

				привязан	
инв. №					

901-5-33.85

Содержание альбома.

		стр.
1.	Спецификация оборудования к марке ВК	3
2.	Спецификация оборудования к марке АП	5
3.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=12м)	9
4.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=15м)	10
5.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=18м)	11
6.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=21м)	12
7.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=24м)	13
8.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=27м)	14
9.	Спецификация оборудования к марке ЭЛ (Н=30м)	15

21147

Привязан:

Инв.№

Копировал: АК

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем								
	фланцевые по ГОСТ 8437-75 ф I50	30 ч 6 бр	шт.	796		372115		2	77,0
	Вентиль запорный муфтовый по ГОСТ 9086-74 ф I5	I5Б3к	"	796		372211		I	0,36
	Компенсатор сальниковый ф 400		"	796				I	2I2,0

21147

Привязан А-88064

Заказ 292.

Сооружение №21 ж

Инв. №

Нач.отд.	Левенс	
ГИП	Крекис	
Рук.гр.	Силито	
Рук.гр.	Клаус	

901-5-33.85 ВК СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

Копировал

Формат А4

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Фланцы стальные приварные по ГОСТ 1255-67^{x} ø 150		шт.	796				4	6,25
	То же ø 400		"	796				2	20,21

21147

Привязан

Инв №

Нач.отд.	Левенец	
ГИП	Криекис	
Рук.гр.	Сплите	
Рук.гр.	Блаус	

901-5-33.85 -ВК СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат

21147 1 01 86 85-

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	I. Приборы и средства автоматизации								
SK	Датчик температуры камерный биметаллический. Пределы регулирования от -30°С до 0°С. Контакт замыкается при понижении температуры. ТУ 25.02.888-75. Воздух до -30°С	ДТКБ-48	шт.	796		421131		I	
1SL÷3SL	Датчик уровня воды в башне	Листы АП-I 0÷АП-I4	шт.	796		421874		3	
	2. Электроаппаратура								
3SA	Переключатель пакетный ОСТ I6.0526.00I-77	ПП2-I0/H2 У356	шт.	796		342461		I	
	Резистор 200 ом	МЛТ-0,5	шт.	796		342001		3	
5HL	Светофор сигнальный с красной линзой 220В								
	г.Москва, завод "Электросвет"	СС-56	шт.	796		346181		I	
	Диод	Д-226Б	шт.	796		342001		3	
R1÷R3	Резистор проволочный эмалированный влагостойкий	ПЭВ-25	шт.	796		342001		3	
	25 ВТ, I0 ом ГОСТ 65I3-75								

21141

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Матисс
Гл.спец. Штрайхер
ГИП Криекс
Рук.гр. Калнитс
Инж. Коврова

Кальковал

901-5-33.85 -АП СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия Р | Лист I | Листов 4

Министерство связи СССР ЛАТГИПРОСВЯЗЬСТРОЙ г. Рига

Формат А4

2059-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	3. Кабели и провода								
I	Кабель контрольный с алюминиевой жилой сеч. 4х2,5мм2	АКВВГ	м	006		356344		I6	
2	То же, сеч. 7х2,5мм2	АКВВГ	м	006		356344		4	
3	То же, сеч. I0х2,5мм2	АКВВГ	м	006		356344			
4	Кабель силовой, сеч. 3х2,5+IхI,5 мм2	ВРГ	м	006		352132		I2	

Привязан

Инв. №

21147

901-5-33.85 -АП .СО

2

Копировал

Формат

2959-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование	Единица измерения Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
	4. Щиты								
1Я	Ящик управления для контроля уровня воды в баке водонапорной башни, состоящий из ящика ЯУЭ-1063 ОСТ 16.0684.116-74	АП-6	шт.	796		343115		1	
	5. Аппаратура в ящике управления 1Я								
1К+4К	Реле 12В; ТУ 16.523.457-74	ПЭ-21-5УЗ	шт.	796		342514		4	
1КР+3КР	Реле поляризованное: Р = 7 Ком; Iср=0,17+0,43	РП-7	шт.	796				3	
SF	Выключатель автоматический; ток расцепителя 2А; ток отсечки 1,3 Iн. Установка на двери. ТУ 16.522.110-74	А63М	шт.	796		342131		1	
1SB	Кнопка, исполнение 9; ТУ 16.526.407-76	КЕ-012	шт.	796		342842		1	
2SB	Пост управления кнопочный	ПКЕ-112-2	шт.	796		342844		1	

Привязан

И №

21141

901-5-33.85 -АП .СО

3

Копировал

Формат

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1SA	Тумблер-выключатель УСО.360.049 ГУ	ТВ2-I-2	шт.	796		342001		I	
2SA	Переключатель универсальный; 4 секции; 2 положения;	УП53I2-							
	ТУ I6.524.074-75	-443	шт.	796		342821		I	
TV	Трансформатор 220/I2В ТУ I6-5I7.729-78	ОСМ-0,25У3	шт.	796		341318		I	
IHL+4HL	Арматура сигнальная 24В	АМЕ 3I32	шт.	796		346181		4	
	ТУ I6.535.582-7I	IIУ2							
IV D+	Диод кремниевый, I выпр.=0,3А; обр.=0,3 кВ	Д226Б	шт.	796		342001		I2	
I2V D									
IR1+ 3R1	Резистор переменный непроволочный;								
IR2+3R2	0,5 вт;. I0 ком	ТК-0,5	шт.	796		342002		6	
IR3+ 3R3	Резистор постоянный I вт; 5 ком	МЛТ-I	шт.	796		342001		3	
1R +4R	Резистор проволочный 3 вт; I20 ом	ПЭВ-3	шт.	796		342001		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата 6.11.86 г.

Инв. № подл. 21147

Привязан

Инв. №

21147

901-5-33.85 - АП .СО

Лист 4

Копировал

Формат

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796		343402		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2 в	ЯТ-4	"	796		343402		2	
3	Шкаф вводной	ШВУ-II	"	796		34340I		I	
4	Пакетный выключатель	ГПВМЗ-25	"	796		342484		I	
5	Магнитный пускатель 380в	ПМЕ-22I	"	796		342732		I	
6	Выключатель герметический	220в 6А	"	796		346426		2	
7	Светильник	220 в 60вт	"	796		3464II		7	
8	Лампа накаливания	220в 60вт	"	796		3464II		5	
9	Лампа накаливания	I2в 40вт	"	796		3464II		2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796		-		I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				7	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006		3522I2		70	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+	"	006		3522I2		25	
		Iх2,5							
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796		-		-	
I5	Электрод штыревой	⌀I6мм ∠=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	⌀ I0мм	м	006				70	

21147

Привязан

Инв №

Нач.отд. Левенец
ГИП Крискис
Рук.гр. Чернишев
Рук.гр. Бейлин

901-5-33.85 -ЭЛ .СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
H=12м

Стадия Р | Лист I | Листов I

Минэлектроэнергетики СССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ

Копировал | Формат

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796		343402		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2 в	ЯТ-4	"	796		343402		2	
3	Шкаф вводной	ЩВУ-II	"	796		34340I		I	
4	Пакетный выключатель	ГПВМЗ-25	"	796		342484		I	
5	Магнитный пускатель 380 В	ПМЕ-22I	"	796		342732		I	
6	Выключатель герметический	220в 6А	"	796		346426		2	
7	Светильник	ПСХ-60М	"	796		346III		8	
8	Лампа накаливания	220 в 60вт	"	796		3464II		6	
9	Лампа накаливания	I2 в 40вт	"	796		3464II		2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796		-		I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				8	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006		3522I2		80	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+	м	006		3522I2		28	
		Iх2,5							
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796		-		-	
I5	Электрод штыревой	⌀ I6мм ∠=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	⌀ I0 мм	м	006				70	

21147

901-5-33.85 -ЭЛ .СО

Нач.отд. Левенец
ГИП Криекис
Рук.гр./ Чернышов
Рук.гр. Бейлин

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Н-15М

Стадия Р | Лист I | Листов I

МИН ЭЛЕКТРОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
1 рига

Копировал | Формат

2050-04

Инв № подл 21147 | Подпись и дата 6.01.86 | Взам инв №

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796				I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в	ЯТ-4	"	796				2	
3	Шкаф вводной	ЩВУ-II	"	796				I	
4	Пакетный выключатель	ПВМЗ-25	"	796				I	
5	Магнитный пускатель 380в	ПМЕ-22I	"	796				I	
6	Выключатель герметический	220в 6А	"	796				2	
7	Светильник	ПСХ-60М	"	796				I2	
8	Лампа накаливания	220в 60вт	"	796				I0	
9	Лампа накаливания	I2в 40вт	"	796				2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796				I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				I2	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006				I20	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+	м	006				40	
		+Iх2,5							
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796				I	
I5	Электрод штыревой	⌀ I6мм ℓ=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	⌀ I0мм	м	006				70	

21147

Привязан

Инв. №

Нач. отд. Левенец

ГИП Криекис

Рук. гр. Чернышов

Рук. гр. Бейлин

901-5-33.85 -ЭЛ. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Н-27М

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. Рига

Копировал

Формат А4

2259-04

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796		343402		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в	ЯТ-4	"	796		343402		2	
3	Шкаф вводной	ШВУ-II	"	796		34340I		I	
4	Пакетный выключатель	ГПВМЗ-25	"	796		342484		I	
5	Магнитный пускатель 380в	ПМЕ-22I	"	796		342732		I	
6	Выключатель герметический	220 в 6А	"	796		346426		2	
7	Светильник	ПСХ-60М	"	796		346III		I0	
8	Лампа накаливания	220в 60вт	"	796		3464II		8	
9	Лампа накаливания	I2в 40вт	"	796		3464II		2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796		-		I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				I0	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006		3522I2		I00	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+ Iх2,5	м	006		3522I2		34	
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796		-		-	
I5	Электрод штыревой	⌀I6мм ∠=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	⌀ I0мм	м	006				70	

21147

Взам. инв. №

Подпись и дата 6.01.86

Инв. № подл. 21141

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Левенец

ГИП Криекис

рук.гр. Чернышов

рук.гр. Бейлин

901-5-33.85 - ЭЛ .СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Н-21М

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат 2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование	 Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796		343402		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в	ЯТ-4	"	796		343402		2	
3	Шкаф вводной	ШВУ-II	"	796		34340I		I	
4	Пакетный выключатель	ГПВИЗ-25	"	796		342484		I	
5	Магнитный пускатель 380в	ПМЕ-22I	"	796		342732		I	
6	Выключатель герметический	220в 6А	"	796		346426		2	
7	Светильник	ПСХ-60М	"	796		346III		II	
8	Лампа накаливания	220в 60вт	"	796		3464II		9	
9	Лампа накаливания	I2в 40вт	"	796		3464II		2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796		-		I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				II	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006		2522I2		II0	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+Iх	"	006		2522I2		37	
		2,5							
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796		-		-	
I5	Электрод штыревой	⌀I6мм l=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	⌀ I0мм	м	006				70	

21147

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Левенец

ГИП Крекис

рук.гр. Чернышов

рук.гр. Геллин

901-5-33.85 -ЭЛ . СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Н=24м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Министерство газовой промышленности СССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
г. Рига

Копировал

Формат

2259-04

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796		343402		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в	ЯТ-4	"	796		343402		2	
3	Шкаф вводной	ШВУ-II	"	796		34340I		I	
4	Пакетный выключатель	ГПВМЗ-25	"	796		342484		I	
5	Магнитный пускатель 380в	ПМЕ-22I	"	796		342.32		I	
6	Выключатель герметический	220в 6А	"	796		346426		2	
7	Светильник	ПСХ-60М	"	796		346III		9	
8	Лампа накаливания	220в60вт	"	796		3464II		7	
9	Лампа накаливания	I2в 40вт	"	796		3464II		2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796		-		I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				9	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006		3522I2		90	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+	"	006		3522I2		3I	
		Iх2,5							
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796		-		-	
I5	Электрод штыревой	ø/I6 мм L=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	ø I0мм	м	006				70	

21147

Привязан

Инв №

Нач.отд. Левенец
ГИП Крюкин
Рук.гр. Чернышов
Рук.гр. Гейлин

901-5-33.85 ЭЛ .СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Н=18м

Стадия Р | Лист I | Листов I

МИНСЕЛЬСТРОЙ ЛАТВ ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
г. Рига

Копировал

Формат

2259-04

21147 | 6018165-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щит распределительный	ЩОП-9П	шт.	796		343402		I	
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в	ЯТ-4	"	796		343402		2	
3	Шкаф вводной	ШВУ-II	"	796		34340I		I	
4	Пакетный выключатель	ГПВМЗ-25	"	796		342484		I	
5	Магнитный пускатель 380в	ПМЕ-22I	"	796		342732		I	
6	Выключатель герметический	220в6А	"	796		346426		2	
7	Светильник	ПСХ-60М	"	796		346III		I3	
8	Лампа накаливания	220 в 60вт	"	796		3464II		II	
9	Лампа накаливания	I2в 40вт	"	796		3464II		2	
I0	Электронагреватель	лист ЭЛ-3	к-т	796		-		I	
II	Коробки ответвительные		шт.	796				I3	
I2	Кабель	АВРГ-2х2,5	м	006		2522I2		I30	
I3	Кабель	АВРГ-3х4+ Iх2,5	"	006		3522I2		44	
I4	Кронштейн с 4-мя изоляторами ТФ-I6	КВ-4	шт.	796				-	
I5	Электрод штыревой	⌀I6мм L=3м	"	796				I0	
I6	Катанка	⌀I0мм	м	006				70	

21147

Привязан

Инв №

Нач.отд. Левенец
ГИП Криекис
Рук.гр. Чернышов
Рук.гр. Бейлин

901-5-33.85 ЭЛ .СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
H=30м

Стадия Р | Лист I | Листов I

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Т РИГА

Копировал

Формат

2259-04

gost.e-ecolog.ru