ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-187.83

# ГЛАВНЫЙ КОРПУС
## ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

С СОДЕРЖАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 50 мг/л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 тыс. м³/сут.

АЛЬБОМ III

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий
Главный инженер института А. Кетаов
Главный инженер проекта М. Кротков

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 901-3-187.83

# ГЛАВНЫЙ КОРПУС
## ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

С СОДЕРЖАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 50 мг/л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12,5 тыс. м³/сут

СОСТАВ ПРОЕКТА:


Альбом I – Архитектурно-строительная часть

Альбом II – Технологическая, санитарно-техническая части и нестандартизированное оборудование

Альбом III – Электротехническая часть Связь и сигнализация.

Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на низковольтные комплектные устройства

Альбом V – Задание заводу-изготовителю на щиты автоматизации

Альбом VI – Строительные изделия

Альбом VII – Ведомости потребности в материалах

Альбом VIII – Спецификации оборудования

Альбом IX – Сборник спецификаций оборудования

Альбом X – Сметы Книга I, часть II


## АЛЬБОМ III


РАЗРАБОТАН

ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Главный инженер института А. Кетаов

Главный инженер проекта М. Кротков



УТВЕРЖДЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
приказ № 313 от 23 ноября 1982г

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭП инженерного оборудования
приказ № 55 от 23 июня 1983г


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРИВЯЗАН |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИНВ № | | | | |

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| Марка | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| | Содержание альбома | 2 |
| | Силовое электрооборудование | |
| ЭМ-1 | Общие данные | 3 |
| ЭМ-2 | Трансформаторная подстанция. Схема принципиальная однолинейная 0,4 кВ. | 4 |
| ЭМ-3 | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220 В. Начало. | 5 |
| ЭМ-4 | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220 В. Продолжение. | 6 |
| ЭМ-5 | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220 В. Окончание. | 7 |
| ЭМ-6 | Схема электрическая принципиальная управления хозпротивопожарными насосами М1÷М6 | 8 |
| ЭМ-7 | Схема электрическая принципиальная управления дренажными насосами М7, М8 | 9 |
| ЭМ-8 | Схема электрическая принципиальная управления подкачивающими насосами М11, М12 | 10 |
| ЭМ-9 | Схема электрическая принципиальная управления задвижками фильтра. Начало. | 11 |
| ЭМ-10 | Схема электрическая принципиальная управления задвижками фильтра. Окончание. | 12 |
| ЭМ-11 | Схема электрическая принципиальная управления задвижками М21÷М26 | 13 |
| ЭМ-12 | Схема подключения электрооборудования. Начало. | 14 |
| ЭМ-13 | Схема подключения электрооборудования. Окончание. | 15 |
| ЭМ-14 | Кабельный журнал. Начало | 16 |
| ЭМ-15 | Кабельный журнал. Продолжение | 17 |
| ЭМ-16 | Кабельный журнал. Окончание | 18 |
| ЭМ-17 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля лаборатарий | 19 |
| ЭМ-18 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля План на отм. 0.000; -1.900. Щитовая. Насосная станция | 20 |
| ЭМ-19 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля План на отм. 0.000; 0.500; 1.100. Дозаторная. Мастерская. | 21 |
| ЭМ-20 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля План на отм. -0.900; 0.000; 4.200. Зал скорых фильтров | 22 |
| ЭМ-21 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля. План на отм. 0.000; 3.600; 4.200. Приточная и вытяжная венткамеры. М.Д.П. | 23 |
| ЭМ-22 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля Спецификация. | 24 |
| ЭМ-23 | Прокладка троллейного шинопровода для электрической тали Т1 и кран-балки Т2. План на отм. 7.980; 3.400 | 25 |
| ЭМ-24 | Трансформаторная подстанция. Установка электрооборудования. План и разрез. | 26 |
| ЭМ-25 | Трансформаторная подстанция. Узлы установки электрооборудования. | 27 |
| ЭМ-26 | Трансформаторная подстанция. Конструкции и детали | 28 |
| ЭМ-27 | Трансформаторная подстанция. Заземление. План. | 29 |
| ЭМ-28 | Трансформаторная подстанция. Ряды зажимов панелей ЩО70 | 30 |
| ЭМ-29 | Шкаф навесной счетчиков. Общий вид. Принципиальная схема. Схема соединений | 31 |
| ЭМ-30 | Электрическое освещение. План на отм. 0.000; -1.800 | 32 |
| ЭМ-31 | Электрическое освещение. План на отм. 3.600; 4.200 | 33 |
| ЭМ-32 | Электрическое освещение. Спецификация. | 34 |
| ЭМ.ОЛ1 | Опросный лист для заказа камер серии КСО-366 | 35 |
| ЭМ.ОЛ2 | Опросный лист для заказа щита из панелей ЩО70 | 36 |
| | Автоматизация технологического процесса. | |
| АТХ-1 | Общие данные. | 37 |
| АТХ-2 | Схема функциональная технологического процесса 1 | 38 |
| АТХ-3 | Схема электрическая принципиальная управления приточной системой П-1. Начало. | 39 |
| АТХ-4 | Схема электрическая принципиальная управления приточной системой П-1. Окончание. | 40 |
| АТХ-5 | Схема регулирования дозированием коагулянта. | 41 |
| АТХ-6 | Схема электрическая принципиальная распределительной сети | 42 |
| АТХ-7 | Схема электрическая принципиальная сигнализации | 43 |
| АТХ-8 | Схема подключения приборов и устройств технологического контроля приточной системы П-1. | 44 |
| АТХ-9 | Схема внешних проводок | 45 |
| АТХ-10 | Схема подключения | 46 |
| АТХ-11 | Размещение приборов и устройств технологического контроля и прокладка кабеля. План на отм. -1.800; 0.000 Насосная станция. Щитовая | 47 |
| АТХ-12 | Размещение приборов и устройств технологического контроля и прокладка кабеля. План на отм. -1.800; 0.000; 0.500; 1.100; 3.600. Дозаторная. Приточная венткамера. Склад ПАВ М.Д.П. | 48 |
| АТХ-13 | Размещение приборов и устройств технологического контроля и прокладка кабеля. План на отм. 4.200. Зал скорых фильтров | 49 |
| | Связь и сигнализация | |
| СС-1 | Общие данные. План на отм. 0.000 и 3.600 с сетями связи. Эксплицкация помещений. Спецификация. | 50 |


Типовой проект 901-3-187.83 Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

Типовой проект

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ

| Лист | Наименование | Примечан. |
|---|---|---|
| ЭМ-1 | Общие данные | |
| ЭМ-2 | Трансформаторная подстанция. Схема принципиальная однолинейная 0.4кВ | |
| ЭМ-3 | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220В. Начало | |
| ЭМ-4 | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220В. Продолжение. | |
| ЭМ-5 | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220В. Окончание. | |
| ЭМ-6 | Схема электрическая принципиальная управления хозпротивопожарными насосами М1÷М6 | |
| ЭМ-7 | Схема электрическая принципиальная управления дренажными насосами М7, М8 | |
| ЭМ-8 | Схема электрическая принципиальная управления подкачивающими насосами М11, М12 | |
| ЭМ-9 | Схема электрическая принципиальная управления задвижками фильтра. Начало. | |
| ЭМ-10 | Схема электрическая принципиальная управления задвижками фильтра. Окончание. | |
| ЭМ-11 | Схема электрическая принципиальная управления задвижками М21÷М26 | |
| ЭМ-12 | Схема подключения электрооборудования. Начало | |
| ЭМ-13 | Схема подключения электрооборудования. Окончание. | |
| ЭМ-14 | Кабельный журнал. Начало | |
| ЭМ-15 | Кабельный журнал. Продолжение. | |
| ЭМ-16 | Кабельный журнал. Окончание | |
| ЭМ-17 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля лаборатории. | |
| ЭМ-18 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля. План на отм. 0.000; 4.800. Щитовая. Насосная станция. | |
| ЭМ-19 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля План на отм. 0.000; 0.500; 1.100. Дозаторная. Мастерская. | |
| ЭМ-20 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля План на отм. -0.900; 0.000; 4.200. Зал скорых фильтров. | |
| ЭМ-21 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля. | |

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Ю.Шерстякова

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ

| Лист | Наименование | Примечан. |
|---|---|---|
| | План на отм. 0.000; 3.600; 4.200. Приточная и вытяжная венткамеры. МДП. | |
| ЭМ-22 | Размещение электрооборудования и прокладка кабеля Спецификация. | |
| ЭМ-23 | Прокладка троллейного шинопровода для электрической тали Т1 и кран-балки Т2. План на отм. 7.980; 3.400 | |
| ЭМ-24 | Трансформаторная подстанция. Установка электрооборудования. План и разрез. | |
| ЭМ-25 | Трансформаторная подстанция. Узлы установки электрооборудования. | |
| ЭМ-26 | Трансформаторная подстанция. Конструкции и детали. | |
| ЭМ-27 | Трансформаторная подстанция. Заземление. План | |
| ЭМ-28 | Трансформаторная подстанция. Ряды зажимов панелей ЩАТА | |
| ЭМ-29 | Шкаф навесной счетчиков. Общий вид. Принципиальная схема. Схема соединений | |
| ЭМ-30 | Электрическое освещение. План на отм. 0.000; 7.800 | |
| ЭМ-31 | Электрическое освещение. План на отм. 3.600; 4.200 | |
| ЭМ-32 | Электрическое освещение. Спецификация. | |

### Основные технические показатели

| Наименование | Един. изм. | Технико-экономические |
|---|---|---|
| Расчетная мощность силового электрооборудования | кВт | 494.5 |
| Расчетная мощность рабочего электроосвещения | кВт | 20 |
| Расчетная мощность аварийного электроосвещения | кВт | 5.5 |
| Естественный коэффициент мощности | — | |

## Ведомость спецификаций

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ЭМ-22 | Спецификация на электрооборудование | |
| ЭМ-23 | Спецификация на троллейный шинопровод. | |
| ЭМ-32 | Спецификация на электрическое освещение. | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечан. |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| 4.407-218 А389 | Строительные задания и установочные чертежи распределительных шкафов и пунктов | 1977г |
| 4.407-255 А155 | Узлы и детали для прокладки кабелей | 1979г |
| 4.407-260 А159 | Прокладка кабелей на конструкциях | 1979г |
| 4.407-262 | Прокладка троллейного шинопровода ШТА 75 на 250А | 1979г |
| 5.407-19 А181 | Установка одиночных светильников с лампами накаливания | 1980г |
| 4.407-129 А75Я | Установка осветительных щитков | 1972г |
| 5.407-11 А174 | Заземление и зануление электроустановок | 1980г |
| 4.407-235 А397 | Установка одиночных ящиков с рубильниками, автоматов, кнопок, ПКЕ, ПКУ и сигнальных аппаратов | 1977г |
| | Прилагаемые документы | |
| ЭМ8М | Ведомость потребности в материалах | |
| ЭМ8П | Ведомости потребности в электромонтажных изделиях и изделиях мастерских электромонтажных заготовок (МЗЗ) | |
| ЭМ.ОЛ1 | Опросный лист для заказа камер серии КСО-366 | |
| ЭМ.ОЛ2 | Опросный лист для заказа щита из панелей ЩО70 | |
| т.п. | Задание заводу-изготовителю на комплектные устройства | |
| Альбом IV | Кабельные конструкции | |

Привязан:

Инв. №

ТП 901-3-187.83 ЭМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | |
| Привер. | Гусева | | |
| Гл. инж. | Мавлиханов | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| Разр. | Шерстякова | | |
| Гл. спец. | Ахмадиев | | |
| Нач. отд. | Скрипкин | | |

Павильонный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Общие данные


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 32 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования в Минске

Т2441-03

Типовой проект 901-3 Альбом III

$\Sigma P_p = 520$ кВт
$\cos\varphi = 0{,}96$
$\Sigma S_p = 542$ кВ·А
$I_p = 821$ А




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема принципиальная однолинейная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Марка, сечение проводника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Условное графическое изображение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № линии | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| Наименование отходящей линии | Ввод №1 кВ | Трансформатор силовой №1 кВ | Двигатель №1 | Двигатель №2 | Двигатель №3 | Конденсаторная установка №1 | Двигатель №13 | Двигатель №11 | Шкаф распределительный Ш-1 | Рабочее освещение | Котельная | Лабораторная | Автомат ввода Q4 кВ | Секционный автомат | Двигатель №7 | Двигатель №5 | Двигатель №6 | Конденсаторная установка №2 | Двигатель №14 | Двигатель №12 | Шкаф распределительный Ш-2 | Лабораторная | Котельная | Блок обезвреживания реагентов | Автомат ввода Q4 кВ | Трансформатор с изоб. №32 кВ | Ввод №2 кВ |
| Расчетная мощность Pp, кВт | | | 75 | 75 | 75 | 100 квар | 22 | 22 | 30 | 23 | 12 | 30 | | | 75 | 75 | 75 | 100 квар | 22 | 22 | 30 | 30 | 12 | 50 | | | |
| Расчетный ток линии, А | | | | | | | | | | | | | | | 116 | 116 | 116 | 152 | 42 | 42 | 57 | 57 | 23 | 95 | | | |
| Тип панели | | | ЩО70-6 | | | | ЩО70-5 | | | | | | ЩО70-24 | ЩО70-35 | ЩО70-6 | | | | ЩО70-5 | | | | | | ЩО70-7 | | |
| № панели | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | | | | |

1. Марку и сечение кабелей см. лист ЭМ-14÷16
2. ▭ – заполняется при привязке проекта

Согласовано
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Привязан | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ |
| | | | | Главный корпус для станций очистки воды производительностью 125 тыс. м³/сут | Стадия: РП; Лист: 2; Листов: |
| | | | | Трансформаторная подстанция. Схема принципиальная однолинейная 0,4 кВ | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Инв. № | Н. контр. | Тыханкина | | | |
| | Ст. техн. | Прушина | | | |
| | ГИП | Тыханкина | | | |
| | Гл. спец. | Канеевская | | | |
| | Нач. отд. | Саркисьянц | | | |

19244-04

Копировал Корнюхо

Альбом III

Типовой проект




| Номер | М1 | М2 | М3 | М21 | М22 | М23 | М24 | М25 | М26 | М13 | М11 | М12 | Э | С1 | С2 | | МП-1 | НЗ-1 | | М15 | М16 | М17 | М18 | М19 | М20 | М50 | М51 | Т1 | | | | КУ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | А02-91-4 | | | А0ЛС2-21-4 | | | | | | А02-71-4 | | | | | | | ЧА112МВ | | | А02-21-4 | | А02-31-2 | | А02-21-4 | | А02-42-6 | А02-31-2 | АО-414 ИА-134 | | | | 9Х8-036 -100У3 | |
| Рн, квт. | 75 | | | 1,3 | | | | | | 22 | | | 3 | 1,5 | 0,45 0,6 | 5 | 4 | 3,6 | | 1,1 | | 3 | | 1,1 | | 4 | 3 | 1,7+0,12 | | | | 100кВАр | |
| Ток, А Iн Iп | 116 | | 812 | 3,2 | | 19,2 | | | | 41,3 | | 289 | | | | | 9,1 / 34,8 | | | 2,57 | 18,0 | 6,1 | 42,7 | 2,57 | 18 | 19,1 / 53,1 | 6,1 / 42,7 | | | | | | |
| Наименование механизма по плану | Хозпротивопожарные насосы | | | Задвижки | | | | | | Воздуходувка | Насосы подкачки воды в бункер | | Электронагреватель | Мастерская | | Башня пропускной воды | Вентиляторы | Н.З. заслонки | Шкаф автоматизации | Насос-дозатор КОА | | Насос перекачки КОА | | Насос-дозатор ПАА | | Мешки КОА | Мешки ПАА | Таль | Рабочее освещение | Аварийное освещение | Хлораторная | Конденсаторная установка | Котельная |
| | Насосная станция | | | | | | | | | | | | | | | | Приточная венткамера | | | Реагентное хозяйство | | | | | | | | | | | | | |

— уточняется при привязке проекта

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | |
| Проверил | Набиулина | | |
| Инженер | Носенок | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| Гл. спец. | Данилов | | |
| Нач. отд. | Саркисьянц | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220. Начало.


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 3 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Альбом III

Типовой проект




| | | |

Типовой проект





| Данные питающей сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шинопровод Распределительный пункт | Тип Iн, А расцепитель, А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тип, напряжение, сечение (шинопровода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка и сечение проводника | Маркировка или длина участка сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Условное обозначение на плане | | 1 | 9N1 | 19 | 18N1 | 9N2 | 14 | 3N1 | 23 | 30 | 18N2 | 4N1 | 3N2 | 4N2 | 3N3 | M27 | Р1 | Р2 | Р5 | Р6 | Р8 | Р9 |
| Номер по плану | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип | | | | | | | АВ-2 | | Д-4 | БД-2 | | | | | | | ЭРСУ-3 | | | | ДМЭР-М | |
| Рн, квт | | 8 | 3 | 3 | 0,6 | 3 | 6 | 8 | 3,6 | 5,6 | 0,6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0,6 | 15 ВА | | | | 8 ВА | |
| Ток, А | Iн / Iп | 12,1 | | | | 4,55 | | 12,1 | 16,4 | | | | | | | | | | | | | |
| Электроприемник: Наименование механизма по плану | | Стол химический СТХ-4 | Шкаф вытяжной ШВ-3,2 | Электрошкаф сопротивлений | Шкаф сушильный | Шкаф вытяжной химический | Автоклавная | Стол физический СТФ-1 | Дистиллятор | Биостиллятор | Шкаф сушильный | Стол биологический СТБ-2 | Стол физический СТФ-1 | Стол биологический СТБ-2 | Стол физический СТФ-1 | Насос вакуумный | Приборы | | | | | |
| | | Химическая лаборатория | | | | Контрольная лаборат. | Автоклавная | | Средоварочная моечная | | | Гидрологическая лаборатория | | Бактериологическая лаборатория | | | поз. 20 | | поз. 22 | | поз. 18а | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Н.контр | Шерстякова | | |
| Привязан | | | | | | Проверил | Набиулина | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки | Стадия: РП; Лист: 5; Листов: |
| | | | | | | Ин.инженер | Носенок | | |
| | | | | | | Рук.гр. | Гусева | | |
| | | | | | | ГИП | Шерстякова | Схема электрическая принципиальная питающей сети ~380/220В. Окончание | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Инв.№ | | | | | | Гл.спец. | Данилов | | |
| | | | | | | Нач.отд. | Саркисьянц | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

19244-92




| Управление электродвигателем хозпротивопожарного насоса N1 | |
|---|---|
| Питание ~220В | |
| Местное | |
| Дистанционное рабочего насоса | промежуточный аппарат включения пускателя |
| Автоматическое | |
| Напряжение ~220В, 50Гц | |
| Контроль напряжения | |
| Контроль предпожарного уровня | |
| Включение отключение рабочего насоса и включение резервного насоса | Насос N1 |
| | Аналогично для насосов NN 2÷5 |
| | Насос N6 |

| Двигатель | Позиционное обозначение функц. группы | Маркировка цепи | П1 |
|---|---|---|---|
| M1 | ≠1 | 1 | 1-11 / 13 — K2 — 1-8 / 14 |
| M2 | ≠2 | 2 | 2-11 / 23 — K2 — 2-8 / 24 |
| M3 | ≠3 | 3 | 3-11 / 33 — K2 — 3-8 / 34 |
| M4 | ≠4 | 4 | 4-11 / 43 — K2 — 4-8 / 44 |
| M5 | ≠5 | 5 | 5-11 / 53 — K2 — 5-8 / 54 |
| M6 | ≠6 | 6 | 6-11 / 63 — K2 — 6-8 / 64 |

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Шкаф управления 1Ш(2Ш÷6Ш) | | |
| ≠1÷≠6 | Элементы управления электродвигателями M1(M2÷M6) | 6 | |
| QF | Автоматический выключатель А3716 ФУЗ ~380В, 50Гц Iрасц. 160А | 6 | |
| FU | Предохранитель ПРС-6УЗ с плавкой вставкой ПВД2-6УЗ | 6 | |
| | | | |
| KM | Магнитный пускатель ПМА Б2302 ~220В 1М-125А | 6 | |
| K1 | Магнитный пускатель ПМ1 120004 ~220В 1М 10А ТУ16-526.437-78 | 6 | |
| KT | Реле Времени РВП72-3322003 ТУ16.523.472-74 | 6 | |
| KK | Реле тепловое РТА 3122504, 1р. конт. ТУ 16.523-349-78 | 6 | |
| TA1 | Трансформатор тока ТК-20-200/5У3 ТУ 16.517.442-75 | 6 | |
| PA2 | Амперметр Э-377 кл.1,5 8кл. ТТ5 ТУ25.04.1058-76 Шкала 40÷200А; 200÷1000А | 6 | |
| SA1 | Переключатель ПКУ3-12С-3010 ТУ16.526.047-74 | 6 | |
| SA2 | Переключатель ПКУ3-12А-2045 ТУ16.526.047-74 | 6 | |
| HL1 HL2 | Арматура сигнальной лампы АСЛ-1142 Сл.лампой ТН~220В ТУ16.535.681-76 | 6 | HL1 с зеленой линзой, HL2 с красной линзой |
| | | | |
| | Щит диспетчера | | |
| K2 | Реле РПЛ 4004 с приставкой ПКЛ 4004 ~220В ТУ16.10.523.554-78 | 1 | |
| KA1 | Переключатель ПКУ3-12А-3016 ТУ16.526.047-74 | 6 | |
| PA1 | Амперметр Э-377 кл.1,5 8кл. ТТ5. Шкала 40÷200А; 200÷1000А | 6 | |
| | Аппаратура по месту | | |
| M1÷M6 | Электродвигатель ~380В N=75кВт А02-91-4 | 6 | |
| P1,P2 | Регулятор-сигнализатор уровня с 3 датчиками ЭРСУ-3, ~220В | 2 | |

Диаграмма замыканий контактов переключателя SA1

| ПКУ3-12С-3010 | -45° | 0° | +45° |
|---|---|---|---|
| NN конт. | Дист. | Местн. | Авт. |
| 1-2 | — | × | — |
| 3-4 | — | × | — * |
| 5-6 | — | × | — * |
| 7-8 | — | — | × |
| 9-10 | × | — | — |
| 11-12 | × | — | × * |


Диаграмма замыкания контактов переключателей KA1

| ПКУ3-12А-3016 | -45° | 0° | +45° |
|---|---|---|---|
| NN конт. | ОТКЛ. | — | — |
| 1-2 | — | — | × |
| 3-4 | — | — | × × * |
| 5-6 | — | — | × × |
| 7-8 | — | × | × — |
| 9-10 | × | — | — — * |
| 11-12 | — | — | — × |

Диаграмма замыкания контактов переключателя SA2

| ПКУ3-12А-2045 | -45° | 0° | +45° |
|---|---|---|---|
| NN конт. | ОТКЛ. | — | ВКЛ. |
| 1-2 | — | — | × |
| 3-4 | — | — | × × * |
| 5-6 | × | — | — |
| 7-8 | — | — | × * |

В схему сигнализации АТХ-7




* не используется

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | |
| Ст. инж. | Набиуллина | | |
| Нач. гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| Т. спец. | Данилов | | |
| Нач. сек. | Сарнельник | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ


Главный корпус для станции очистки воды производительностью 125 м³/сут

Схема электрическая принципиальная управления хозпротивопожарными насосами M1÷M6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 6 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Копировал Корецкая





| | |
|---|---|
| Управление дренажным насосом М7 | Питание 380/220В |
| | Ручное управление |
| | Автоматическое управление: рабочий |
| | Автоматическое управление: резервный |
| | Автоматическое управление: отключение |
| Управление дренажным насосом М8 | Питание 380/220В |
| | Ручное управление |
| | Автоматическое управление: рабочий |
| | Автоматическое управление: резервный |
| | Автоматическое управление: отключение |

Диаграмма замыкания контактов ключа 7 SA (8-SA)

| Соедин. контактов | | Способ фиксации С положение рукоятки -45° | 0° | +45° |
|---|---|---|---|---|
| | 1-2 | — | × | — |
| | 3-4 | × | — | × |
| | 5-6 | × | — | — |
| | 7-8 | — | — | × |


| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Шкаф управления 7,8 Ш | | |
| #7, #8 | Элементы управления электродвигателями М7 М8 | | |
| QF | Автомат АЕ 2033-10УЗ Ун 25А У к.р 5А ТУ 16.522.086-75 | 2 | |
| КМ | Пускатель магнитный ПМЛ 1200044 220В 7Ун 10А с приставкой ПКЛ 2004 ТУ 16.526.437-74 | 2 | |
| К | Реле промежуточное РПЛ-2204 ~220В; 50Гц; ТУ16-523.554-74 | 1 | |
| FU | Предохранитель ПРС-6 УЗ-Л с плавкой батавкой ПБД-4 | 2 | |
| SA | Переключатель ПКУЗ-12С-2024 УЗ ТУ 16.526.047-74 | 2 | |
| SB1 | Кнопка управления КЕ-011УЗ исп. 24 | 2 | |
| SB2 | Кнопка управления КЕ 011УЗ исп. 23 | 2 | |
| РЧ | Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 ~220В | 1 | |
| QF1 | Автоматический выключатель А63-МГ Эл. расц. Д63 отсечка 1,37Ун. ТУ 16.522.110-74 | 1 | |
| | Аппаратура по месту | | |
| М7 М8 | Электродвигатель АОЛ2-22-4 N=1,5кВт ~380В | 2 | |

Общие цепи управления




| | |
|---|---|
| Электронный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 | Питание ~220В |
| | Промежуточное реле |

Диаграмма замыкания контактов ЭРСУ-3




ТП 901-3-187.93 ЭМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Привязан | Н. контр. | Шестакова | |
| Инв. № | Гл. инж. | Малюлина | |
| | Рук. гр. | Гусева | |
| | Гип | Шестакова | |
| | Нач. отд. | Данилов | |
| | Нач. отд. | Харкевич | |

Главный корпус для станции очистки вод производительностью 12,5 тыс. м³/сут


Схема электрическая принципиальная управления дренажными насосами М7; М8.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

ЦИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Типовой проект 901-3- Альбом III

Механическое оборудование, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электрическая часть, автоматизация











Диаграмма замыкания контактов переключателя 11SA (12SA).

| ПКУ3-12с-0102 | | | |
|---|---|---|---|
| N контакта | -45° | 0 | +45° |
| | Ручн. | Отк. | Авт. |
| 1-2 | — | — | × |
| 3-4 | × | — | — |

Таблица №1



| Насос | Двигатель | Группа | Маркировка цепей | П1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М11 | #11 | 11 |  |
| 2 | М12 | #12 | 12 |  |

Схема управления насосом М12 аналогична схеме управления насосом М11 с изменениями согласно таблице №1.

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Шкаф управления 11,12 Ш | | |
| #11, #12 | Элементы управления электродвигателями М11, М12 | | |
| QF1 | Автоматический выключатель АЕ3-МГ Уи расц. Q63А, отсечка 13Iн ТУ16.522.110-74 | 1 | |
| QF | Автоматический выключатель АЕ20У6-10У3 К63А ТУ16-522.064.79 | 2 | |
| KM1 | Пускатель магнитный ПМА 2000У ~220В Iн-10А с приставкой ПКД 2004 ТУ16.526.437-78 | 2 | |
| FU | Предохранитель ПРС-6У3 с плавкой вставкой ПВД1-4З | 2 | |
| KM | Пускатель магнитный ПМ 12100Е ~220В с приставкой ПКД 2004 ~220В Iн=63А | 2 | |
| SA | Переключатель ПКУ-3-12с-0102 надпись 12 ТУ 16.526.047.74 | 2 | |
| SB1 | Кнопка управления КЕ-011У3 исп. 23 | 2 | |
| SB2 | Кнопка управления КЕ-011У3 исп. 24 | 2 | |
| | | | |
| РЗ | Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3-220В | 1 | |
| | | | |
| | Аппаратура по тесту | | |
| М11, М12 | Электродвигатель АОС-71-4 N=22кВт ~380В | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ |
| Н. контр. | Шерстякова | | | Газный колодец для станции очистки воды производительностью 16 тыс м³/сут | Стадия / Лист / Листов: РД / 8 / |
| Ст. инж. | Навицкина | | | | |
| Нач. ГО | Гусева | | | | |
| ГИП | Шерстякова | | | Схема электрическая принципиальная управления подкачивающими насосами М11, М12 | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Гл. спец. | Данилов | | | | |
| Инж. гр. | Салюкьянис | | | | |

Привязан

Инв. №

Копировал Корецкая


Формат А2

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


'9274


QF1
M31
M32
M33
M34
Общие цепи.
Диаграмма замыкания путевых выключателей SQ1, SQ2, дополнительных выключателей SQ5, SQ6, муфты предельного момента SB3, SQ4
Диаграмма замыкания контактов переключателя SA1 ПКУ3-12 У. 4020 У3
*-Контакт не используется
Схема предусматривает местный и автоматический режим работы задвижек. Автоматический цикл промывки начинается нажатием кнопки SB1.3 Закрывается задвижка сырой воды N1. Дальнейшую работу задвижек см. таблицу последовательности работы задвижек фильтра диаграмму работы реле времени KT.
Возврат реле „Заклинивание" осуществляется отключением автомата QF.
ТП 901-3-187.83 ЭМ
Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сут
Схема электрическая принципиальная управления задвижками фильтра
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
13244-03

Альбом III

Типовой проект


## Схема подключения оборудования




## Последовательность работы задвижек фильтра

| №№ задвижки и их наименование | Вывод на промывку: положение задвижки или перометра | | | | | Пауза | Ввод в работу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 Сырая вода | откр. | — | — | — | — | — | — | — | откр. |
| Уровень в фильтре | + | полож. | — | — | — | — | — | — | — |
| №2 фильтрат | + | + | откр. | — | — | — | — | — | откр. |
| №3 промывка | — | — | — | — | откр. | + | откр. | — | — |
| №4 канализационная | — | — | — | откр. | + | + | + | + | откр. |
| Реле времени | | | | | вкл. | | | | откл. |
| К2 | | | | | | | | вкл. | |

## Диаграмма работы реле времени КТ




## Таблица применения

| №№ ШЗФ | №№ задвижек | №№ клеммных коробок | Номера кабелей I | Номера кабелей II |
|---|---|---|---|---|
| ШЗФ1 | М31÷М34 | КК31÷КК34 | НМ 31-1÷НМ 34-1 | НМ31-2÷НМ 34-2 |
| ШЗФ2 | М35÷М38 | КК35÷КК38 | НМ 35-1÷НМ 38-1 | НМ 35-2÷НМ 38-2 |
| ШЗФ3 | М38÷М42 | КК39÷КК42 | НМ 39-1÷НМ 42-1 | НМ 39-2÷НМ 42-2 |
| ШЗФ4 | М43÷М46 | КК43÷КК48 | НМ 43-1÷НМ 46-1 | НМ 43-2÷НМ 46-2 |

| Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Шкаф ШЗФ1 (ШЗФ2 - ШЗФ4) | | |
| QF1 | Автоматический выключатель АЕ 2016-10 НУЗ, ~380 В, 50 Гц, Iрасц. = 10А Iотс. = 1,2 Iрасц. | 1 | |
| ≠1 - ≠2 ÷ 8 | Элементы управления электродвигателями М 31 (М32 - М46) | | |
| SA2 | Пакетный выключатель ПВ1-10/У1-98 Цеп. II | 1 | |
| КМ1 ÷ КМ4 | Пускатель ПМЛ 150004, ПКЛ2004, 220В ТУ16.526.473-78 | 4 | |
| К1, КН, К3, К4, К5 | Реле РПЛ-2204, ~220В, 50Гц, ТУ16.523.594-79 | 5 | |
| QF2 | Выключатель А63-МУЗ ТУ.16.522.110-74 | 1 | |
| К2 | Реле РПЛ 4004, ~220В, 50Гц, ТУ16-523.554-78 | 1 | |
| КК1 ÷ КК4 | Реле электротепловое РТЛ.100 804 | 4 | |
| | ТУ16.523.549-78 | | |
| КТ1, КТ2 | Реле ВЛ-34У4, ~220В, 50Гц, t=100мин. ТУ16.523.535-77 | 2 | |
| SA1 | Переключатель ПКУ3-12У-4020У3, ТУ 16.526.074-74 | 1 | |
| SB1-1 ÷ SB4-1 | Кнопки КЕ011У3 исп. 23 | 4 | |
| SB1-2 ÷ SB4-2 | Кнопки КЕО 11У3 исп. 27 | 4 | |
| SB1-3 ÷ SB4-3 | Кнопки КЕО 11У3 исп. 28 | 4 | |
| HL1 HL3 HL6 HL8 | Арматура светосигнальная АМЕ32322У2- ~220 В ТУ 16.535.582-76 | 4 | |
| HL2 HL4 HL7 HL9 | Арматура светосигнальная АМЕ32522У2- ~220 В ТУ 16.535.582-76 | 4 | |
| HL5 | Арматура светосигнальная АМЕ32122У2- ~220 В ТУ 16.535.582-76 | 1 | |
| HA | Звонок ЗВЛ-220 ТУ 16.739.059-76 | | |
| SL | Регулятор сигнализатор уровня ЭРСУ-3 с | 1 | |
| | с датчиками длиной 0,6м (чертеж 482.329.517) | | |
| | По месту | | |
| М31, М32 | Электродвигатель АОЛС2-11-4, 0,6 квт ~380 В | 2 | |
| М33, М34 | Электродвигатель ВАОА-071-4, 0,4 квт ~380 В | 2 | |
| SQ1-SQ1-SQ4-SQ4- | Конечные выключатели | 8 | |
| SQ1-3 ÷ SQ4-3 | Выключатель муфты моментов | 4 | |
| SQ4-5 SQ3-5 | Дополнительные конечные выключатели | 2 | |

*Перечень электрооборудования составлен для одного шкафа*

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | ТП 901-3-187.83 ЭМ |
| Проверил | Набиулина | | |
| Инженер | Носенок | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки |
| Рук. гр. | Гусева | | Стадия: РП; Лист: 10; Листов: |
| ГИП | Шерстякова | | Схема электрическая принципиальная управления задвижками фильтра. Окончание |
| Гл. спец. | Данилов | | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Нач. отд. | Саркисьянц | | |

13244-03

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Мир





Диаграмма замыкания контактов конечных выключателей $SQ_1, SQ_2$ и муфт предельного момента $SQ_3, SQ_4$

| Обозначение | Номер контактов | Открыто | Промежуточное положение | Закрыто |
|---|---|---|---|---|
| SQ1 | 3-4 | | | * |
| | 1-2 | | | |
| SQ2 | 1-2 | | | * |
| | 3-4 | | | |
| SQ3 | 1-2 | | | * |
| | 3-4 | | | |
| SQ4 | 3-4 | | | * |
| | 1-2 | | | |

Контакт замкнут
* не используется

| Позобозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Шкаф РТ30 | | |
| ≠21÷≠26 | Элементы управления электродвигателями | | |
| | M21÷M26 | | |
| A1 | Блок типа 17 в шкафу типа Ш-200 | | |
| | Аппаратура по месту | | |
| M21÷M26 | Электродвигатель АОЛС2-21-4 N=1,3 квт | 6 | |
| 21-SB3÷26-SB3 | Выключатель муфты предельного момента МП-1 | 6 | Поставляется |
| 21-SQ1÷26-SQ1; 21-SQ2÷26-SQ2 | Путевой выключатель ВП-4 | 6 | комплектно с задвижкой, затвором |

| Место установки | № РТ30 | Двигатели | Обозначение функциональной группы | Маркировка цепи |
|---|---|---|---|---|
| В нагнетательного подъема | РТ30 | M21÷M26 | ≠21÷≠26 | 21÷28 |

1. Схема дана для задвижки M21, для задвижек M22÷M26 схема аналогична.
2. ———— Демонтировать.

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв. №


| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Гусева | | ТП 901-3-187.83 ЭМ |
| Проверил | Набиулина | | |
| Ст. инж. | Набиулина | | |
| Рук. гр. | Гусева | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки |
| ГИП | Шерстякова | | Стадия: РП; Лист: 11; Листов: |
| Гл. спец. | Данилов | | Схема электрическая принципиальная управления задвижками M21÷M26 |
| Нач. отд. | Саркисьянц | | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |

19244-03

Альбом III

Типовой проект

Шкаф управления РТ30 задвижками М21 ÷ М26




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ | |
| Н.контр. | Шерстякова | | | | | |
| Привязан | Проверил | Гусева | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки | Стадия: РП | Лист: 12 | Листов: |
| | Ст. инж. | Набиулина | | | | |
| | Рук. гр. | Гусева | | Схема подключения электрооборудования. Начало | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | |
| | ГИП | Шерстякова | | | | |
| | Гл. спец. | Данилов | | | | |
| Инв. № | Нач. отд. | Саркисьянц | | | | |

12244-03


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Копировал

Альбом III

Типовой проект

Шкаф управления ШУ13(ШУ14) воздуходувками




Шкаф управления ШУ9,10 вакуум насосами







Таблица применения

| № РТ30 | №№ задвижек | №№ клеммных коробок | Номера кабелей I | Номера кабелей II |
|---|---|---|---|---|
| РТ30 | М21 | КК21 | НМ21-1 | НМ21-2 |
| | М22 | КК22 | НМ22-1 | НМ22-2 |
| | М23 | КК23 | НМ23-1 | НМ23-2 |
| | М24 | КК24 | НМ24-1 | НМ24-2 |
| | М25 | КК25 | НМ25-1 | НМ25-2 |
| | М26 | КК26 | НМ26-1 | НМ26-2 |

Шкаф управления ШУ17,18 насосами перекачки коагулянта




Шкаф управления ШУ19,20 насосами дозаторами ПАА




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | | ЭМ |
| Привязан | | | | | | |
| | Н.контр. | Шестякова | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью (25) тыс м³/сут | Стадия | Лист | Листов |
| | Ст.инж. | Набиуллина | | | РП | 13 | |
| | Рук.гр. | Гусева | | | | | |
| | ГИП | Шестякова | | Схема подключения электрооборудования. Окончание. | ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва | | |
| | Гл.спец. | Данцкой | | | | | |
| | Нач.отд. | Скакисьянц | | | | | |
| Инв.№ | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Маркировка | Трасса: Начало | Трасса: Конец | Кабель: по проекту: Марка | Кабель: по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель: по проекту: Длина, м | Кабель: проложен: Марка | Кабель: проложен: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель: проложен: Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В1 | Ввод | ЩО70 панель 3 | | | | | | |
| В2 | Ввод | ЩО70 панель 7 | | | | | | |
| В3 | Камера КСО-366 N 1 | ЩО70 панель 3 | ААШв | 3х25 | 7 | | | |
| В4 | Камера КСО-366 N 2 | ЩО70 панель 7 | ААШв | 3х25 | 7 | | | |
| Н1 | ЩО70 панель 2 | Шкаф 1Ш | АВВГ | 3х70+1х25 | 35 | | | |
| НМ1-1 | Шкаф 1Ш | Электродвигатель М1 | АВВГ | 3х70+1х25 | 7 | | | |
| НМ1-2 | Шкаф 1Ш | Щит диспетчера. Секция 2 | АКВВГ | 4х2,5 | 45 | | | |
| НМ1-3 | Шкаф 1Ш | Щит диспетчера. Секция 2 | АКВВГ | 14х2,5 | 45 | | | |
| Н2 | ЩО70 панель 1 | Шкаф 2Ш | АВВГ | 3х70+1х25 | 33 | | | |
| НМ2-1 | Шкаф 2Ш | Электродвигатель М2 | АВВГ | 3х70+1х25 | 6 | | | |
| НМ2-2 | Шкаф 2Ш | Щит диспетчера. Секция 2 | АКВВГ | 4х2,5 | 42 | | | |
| НМ2-3 | Шкаф 2Ш | Щит диспетчера. Секция 2 | АКВВГ | 14х2,5 | 42 | | | |
| Н3 | ЩО70 панель 1 | Шкаф 3Ш | АВВГ | 3х70+1х25 | 30 | | | |
| НМ3-1 | Шкаф 3Ш | Электродвигатель М3 | АВВГ | 3х70+1х25 | 7 | | | |
| НМ3-2 | Шкаф 3Ш | Щит диспетчера. Секция 2 | АКВВГ | 4х2,5 | 40 | | | |
| НМ3-3 | Шкаф 3Ш | Щит диспетчера. Секция 2 | АКВВГ | 14х2,5 | 40 | | | |
| Н4 | ЩО70 панель 1 | Конденсаторная установка КУ1 | АВВГ | 3х120 | 6 | | | |
| Н5 | ЩО70 панель 2 | Шкаф управления ШУ13 | АВВГ | 3х10+1х6 | 25 | | | |
| НМ13-1 | Шкаф управления ШУ13 | Электродвигатель М13 | АВВГ | 3х10+1х6 | 6 | | | |
| Н6 | ЩО70 панель 5 | Шкаф 11, 12 Ш | АВВГ | 3х10+1х6 | 28 | | | |
| Н7 | ЩО70 панель 6 | Шкаф 11, 12 Ш | АВВГ | 3х10+1х6 | 30 | | | |
| НМ11-1 | Шкаф 11, 12 Ш | Электродвигатель М11 | АВВГ | 3х10+1х6 | 15 | | | |
| НМ12-1 | Шкаф 11, 12 Ш | Электродвигатель М12 | АВВГ | 3х10+1х6 | 18 | | | |
| Н8 | ЩО70 панель 2 | Шкаф распределительный ШР1 | АВВГ | 3х16+1х10 | 20 | | | |
| Н9 | Шкаф распределительный ШР1 | Шкаф РТ30 | АВВГ | 3х6+1х4 | 20 | | | |
| НМ21-1 | Шкаф РТ30 | Клеммная коробка КК21 | АКВВГ | 10х2,5 | 10 | | | |
| НМ21-2 | Клеммная коробка КК21 | Электродвигатель М21 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ22-1 | Шкаф РТ30 | Клеммная коробка КК22 | АКВВГ | 10х2,5 | 15 | | | |
| НМ22-2 | Клеммная коробка КК22 | Электродвигатель М22 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ23-1 | Шкаф РТ30 | Клеммная коробка КК23 | АКВВГ | 10х2,5 | 28 | | | |
| НМ23-2 | Клеммная коробка КК23 | Электродвигатель М23 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ24-1 | Шкаф РТ30 | Клеммная коробка КК24 | АКВВГ | 10х2,5 | 30 | | | |
| НМ24-2 | Клеммная коробка КК24 | Электродвигатель М24 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ25-1 | Шкаф РТ30 | Клеммная коробка КК25 | АКВВГ | 10х2,5 | 42 | | | |
| НМ25-2 | Клеммная коробка КК25 | Электродвигатель М25 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ26-1 | Шкаф РТ30 | Клеммная коробка КК26 | АКВВГ | 10х2,5 | 40 | | | |
| НМ26-2 | Клеммная коробка КК26 | Электродвигатель М26 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |

| Маркировка | Трасса: Начало | Трасса: Конец | Кабель: по проекту: Марка | Кабель: по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель: по проекту: Длина, м | Кабель: проложен: Марка | Кабель: проложен: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель: проложен: Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н10 | Шкаф распределительный ШР1 | Автоматический выключатель QF | АВВГ | 4х2,5 | 45 | | | |
| Н11 | Автоматический выключатель QF | Электронагреватель Э | АВВГ | 4х2,5 | 12 | | | |
| Н12 | Автоматический выключатель QF | Мастерская. Станок С1 | АВВГ | 4х2,5 | 5 | | | |
| Н13 | Мастерская. Станок С1 | Мастерская. Станок С2 | АВВГ | 4х2,5 | 8 | | | |
| Н14 | Шкаф распределительный ШР1 | Башня промывной воды | | | | | | |
| Н15 | Шкаф распределительный ШР1 | Шкаф управления ШП-1 | АВ… | 3х4+1х2,5 | 40 | | | |
| Н16 | Шкаф управления ШП-1 | Шкаф управления ШНЭ-1 | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 43 | | | |
| Н17 | Шкаф управления ШНЭ-1 | Шкаф автоматизации ШУ | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 46 | | | |
| НМП-1 | Шкаф управления ШП-1 | Электродвигатель МП-1 | АВВГ | 4х2,5 | 15 | | | |
| НМЭ-1 | Шкаф управления ШНЭ-1 | Электродвигатель МЭ-1 | АВВГ | 4х2,5 | 24 | | | |
| Н18 | Шкаф распределительный ШР1 | Шкаф 15, 16 Ш | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 8 | | | |
| Н19 | Шкаф 15, 16 Ш | Шкаф управления ШУ 18 | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 17 | | | |
| Н20 | Шкаф управления ШУ 17, 18 | Шкаф управления ШУ 19, 20 | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 20 | | | |
| Н21 | Шкаф управления ШУ 19, 20 | Установка ПАА | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 12 | | | |
| НМ15-1 | Шкаф 15, 16 Ш | Электродвигатель М15 | АВВГ | 4х2,5 | 12 | | | |
| НМ16-1 | Шкаф 15, 16 Ш | Электродвигатель М16 | АВВГ | 4х2,5 | 10 | | | |
| НМ17-1 | Шкаф управления ШУ17, 18 | Электродвигатель М17 | АВВГ | 4х2,5 | 8 | | | |
| НМ18-1 | Шкаф управления ШУ17, 18 | Электродвигатель М18 | АВВГ | 4х2,5 | 10 | | | |
| НМ19-1 | Шкаф управления ШУ19, 20 | Электродвигатель М19 | АВВГ | 4х2,5 | 12 | | | |
| НМ20-1 | Шкаф управления ШУ19, 20 | Электродвигатель М20 | АВВГ | 4х2,5 | 10 | | | |
| НМ50-1 | Установка ПАА | Электродвигатель М50 | ВРГ | 3х2,5 | Кабель уч… | | | |
| НМ51-1 | Установка ПАА | Электродвигатель М51 | ВРГ | 3х2,5 | В установке ПАА | | | |
| Н22 | Шкаф распределительный ШР1 | Ящик силовой ЯС1 | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 8 | | | |
| НТ-1 | Ящик силовой ЯС1 | Электродвигатель ТУ | АПВ | 4(1х4) | 8 | | | |
| Н23 | Шкаф распределительный ШР1 | Шкаф 7 В Ш | АВВГ | 4х2,5 | 30 | | | |
| Н25 | Шкаф распределительный ШР1 | Щиток аварийного освещения | см. лист ЭМ | | | | | |
| Н26 | ЩО70. Панель 2 | Щиток рабочего освещения | см. лист ЭМ | | | | | |
| Н27 | ЩО70. Панель 2 | Хлораторная | | | | | | |
| Н28 | ЩО70 панель 5 | Конденсаторная установка КУ-2 | АВВГ | 3х120 | 6 | | | |
| Н29 | ЩО70. Панель 2 | Котельная | | | | | | |
| Н30 | ЩО70. Панель 5 | Шкаф 4Ш | АВВГ | 3х70+1х2,5 | 35 | | | |
| НМ4-1 | Шкаф 4Ш | Электродвигатель М4 | АВВГ | 3х70+1х2,5 | 8 | | | |
| НМ4-2 | Шкаф 4Ш | Щит диспетчера секция 2 | АКВВГ | 4х2,5 | 46 | | | |
| НМ4-3 | Шкаф 4Ш | Щит диспетчера секция 2 | АКВВГ | 14х2,5 | 46 | | | |
| Н31 | ЩО70 панель 5 | Шкаф 5 Ш | АВВГ | 3х70+1х25 | 40 | | | |

— Заполняется при привязке проекта

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | |
| Провер. | Кабанчанин | |
| Инженер | Косенюк | |
| Рук. гр. | Гусева | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл. спец. | Данилов | |
| Нач. отд. | Сарыкбулак | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Стадия: РП | Лист: 14 | Листов:

Кабельный журнал Начало.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19244-03

Копировал: Алешикова

Формат

| Маркировка | Трасса: Начало | Трасса: Конец | Кабель по проекту: Марка | Кабель по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил напряжение | Кабель по проекту: Длина м | Кабель проложен: Марка | Кабель проложен: Количество кабелей число и сечение жил напряжение | Кабель проложен: Длина м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМ5-1 | Шкаф 5Ш | Электродвигатель М5 | АВВГ | 3х70+1х25 | 18 | | | |
| НМ5-2 | Шкаф 5Ш | Щит диспетчера Секция 2 | АКВВГ | 4х2,5 | 50 | | | |
| НМ5-3 | Шкаф 5Ш | Щит диспетчера Секция 2 | АКВВГ | 14х2,5 | 50 | | | |
| Н32 | Щ070. Панель 5 | Шкаф 6Ш | АВВГ | 3х70+1х25 | 30 | | | |
| НМ6-1 | Шкаф 6Ш | Электродвигатель М6 | АВВГ | 3х70+1х25 | 15 | | | |
| НМ6-2 | Шкаф 6Ш | Щит диспетчера Секция 2 | АКВВГ | 4х2,5 | 40 | | | |
| НМ6-3 | Шкаф 6Ш | Щит диспетчера Секция 2 | АКВВГ | 14х2,5 | 40 | | | |
| Н33 | Щ070 Панель 6 | Шкаф управления ШУ4 | АВВГ | 3х10+1х6 | 25 | | | |
| НМ14-1 | Шкаф управления ШУ4 | Электродвигатель М14 | АВВГ | 3х10+1х6 | 8 | | | |
| Н34 | Щ070. Панель 6 | Шкаф распределительный ШР2 | АВВГ | 3х35+1х16 | 35 | | | |
| Н35 | Шкаф распределительный ШР2 | Шкаф распределительный ШР3 | АВВГ | 3х35+1х16 | 5 | | | |
| Н36 | Шкаф распределительный ШР2 | Шкаф 7,8Ш | АВВГ | 4х2,5 | 45 | | | |
| НМ7-1 | Шкаф 7,8Ш | Электродвигатель М7 | АВВГ | 4х2,5 | 16 | | | |
| НМ8-1 | Шкаф 7,8Ш | Электродвигатель М8 | АВВГ | 4х2,5 | 18 | | | |
| Н37 | Шкаф распределительный ШР2 | Шкаф управления ШУ9,10 | АВВГ | 4х2,5 | 27 | | | |
| Н38 | Шкаф распределительный ШР2 | Щит диспетчера Секция 1 | АВВГ | 4х2,5 | 19 | | | |
| НМ9-1 | Шкаф управления ШУ9,10 | Электродвигатель М9 | АВВГ | 4х2,5 | 15 | | | |
| НМ10-1 | Шкаф управления ШУ9,10 | Электродвигатель М10 | АВВГ | 4х2,5 | 17 | | | |
| Н39 | Шкаф распределительный ШР2 | Шкаф ШЭФ1 | АВВГ | 4х2,5 | 16 | | | |
| Н40 | Шкаф ШЭФ1 | Шкаф ШЭФ2 | АВВГ | 4х2,5 | 18 | | | |
| Н41 | Шкаф ШЭФ2 | Шкаф ШЭФ3 | АВВГ | 4х2,5 | 25 | | | |
| Н42 | Шкаф ШЭФ3 | Шкаф ШЭФ4 | АВВГ | 4х2,5 | 27 | | | |
| НМ31-1 | Шкаф ШЭФ1 | Клеммная коробка КК31 | АКВВГ | 14х2,5 | 16 | | | |
| НМ31-2 | Клеммная коробка КК31 | Электродвигатель М31 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ32-1 | Шкаф ШЭФ1 | Клеммная коробка КК32 | АКВВГ | 14х2,5 | 20 | | | |
| НМ32-2 | Клеммная коробка КК32 | Электродвигатель М32 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ33-1 | Шкаф ШЭФ1 | Клеммная коробка КК33 | АКВВГ | 14х2,5 | 14 | | | |
| НМ33-2 | Клеммная коробка КК33 | Электродвигатель М33 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ34-1 | Шкаф ШЭФ1 | Клеммная коробка КК34 | АКВВГ | 14х2,5 | 12 | | | |
| НМ34-2 | Клеммная коробка КК34 | Электродвигатель М34 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ35-1 | Шкаф ШЭФ2 | Клеммная коробка КК35 | АКВВГ | 14х2,5 | 9 | | | |
| НМ35-2 | Клеммная коробка КК35 | Электродвигатель М35 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ36-1 | Шкаф ШЭФ2 | Клеммная коробка КК36 | АКВВГ | 14х2,5 | 12 | | | |
| НМ36-2 | Клеммная коробка КК36 | Электродвигатель М36 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ37-1 | Шкаф ШЭФ2 | Клеммная коробка КК37 | АКВВГ | 14х2,5 | 7 | | | |
| НМ37-2 | Клеммная коробка КК37 | Электродвигатель М37 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |

| Маркировка | Трасса: Начало | Трасса: Конец | Кабель по проекту: Марка | Кабель по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил напряжение | Кабель по проекту: Длина м | Кабель проложен: Марка | Кабель проложен: Количество кабелей число и сечение жил напряжение | Кабель проложен: Длина м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМ38-1 | Шкаф ШЭФ2 | Клеммная коробка КК38 | АКВВГ | 14х2,5 | 8 | | | |
| НМ38-2 | Клеммная коробка КК38 | Электродвигатель М38 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ39-1 | Шкаф ШЭФ3 | Клеммная коробка КК39 | АКВВГ | 14х2,5 | 13 | | | |
| НМ39-2 | Клеммная коробка КК39 | Электродвигатель М39 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ40-1 | Шкаф ШЭФ3 | Клеммная коробка КК40 | АКВВГ | 14х2,5 | 16 | | | |
| НМ40-2 | Клеммная коробка КК40 | Электродвигатель М40 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ41-1 | Шкаф ШЭФ3 | Клеммная коробка КК41 | АКВВГ | 14х2,5 | 10 | | | |
| НМ41-2 | Клеммная коробка КК41 | Электродвигатель М41 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ42-1 | Шкаф ШЭФ3 | Клеммная коробка КК42 | АКВВГ | 14х2,5 | 8 | | | |
| НМ42-2 | Клеммная коробка КК42 | Электродвигатель М42 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ43-1 | Шкаф ШЭФ4 | Клеммная коробка КК43 | АКВВГ | 14х2,5 | 9 | | | |
| НМ43-2 | Клеммная коробка КК43 | Электродвигатель М43 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ44-1 | Шкаф ШЭФ4 | Клеммная коробка КК44 | АКВВГ | 14х2,5 | 12 | | | |
| НМ44-2 | Клеммная коробка КК44 | Электродвигатель М44 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ45-1 | Шкаф ШЭФ4 | Клеммная коробка КК45 | АКВВГ | 14х2,5 | 8 | | | |
| НМ45-2 | Клеммная коробка КК45 | Электродвигатель М45 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМ46-1 | Шкаф ШЭФ4 | Клеммная коробка КК46 | АКВВГ | 14х2,5 | 10 | | | |
| НМ46-2 | Клеммная коробка КК46 | Электродвигатель М46 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| Н43 | Шкаф распределительный ШР2 | Щиток наружного освещения | см. лист ЭМ-1 | | | | | |
| Н44 | Шкаф распределительный ШР2 | Выключатель SA1 | АВВГ | 4х2,5 | 11 | | | |
| Н45 | Выключатель SA1 | Выключатель SA2 | АВВГ | 4х2,5 | 12 | | | |
| Н46 | Выключатель SA2 | Выключатель SA3 | АВВГ | 4х2,5 | 48 | | | |
| Н47 | Выключатель SA3 | Выключатель SA4 | АВВГ | 4х2,5 | 6 | | | |
| Н48 | Выключатель SA4 | Выключатель SA5 | АВВГ | 4х2,5 | 50 | | | |
| Н49 | Выключатель SA5 | Выключатель SA6 | АВВГ | 4х2,5 | 3 | | | |
| НМВ1-1 | Выключатель SA1 | Электродвигатель МВ-1 | КВВГ | 4х1 | 7 | | | |
| НМВ2-1 | Выключатель SA2 | Электродвигатель МВ-2 | КВВГ | 4х1 | 9 | | | |
| НМВ3-1 | Выключатель SA3 | Электродвигатель МВ-3 | КВВГ | 4х1 | 5 | | | |
| НМВ4-1 | Выключатель SA4 | Электродвигатель МВ-4 | КВВГ | 4х1 | 5 | | | |
| НМВ5-1 | Выключатель SA5 | Электродвигатель МВ-5 | КВВГ | 4х1 | 7 | | | |
| НМВ6-1 | Выключатель SA6 | Электродвигатель МВ-6 | КВВГ | 4х1 | 7 | | | |
| Н50 | Шкаф распределительный ШР2 | Ящик ЯС2 | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 7 | | | |
| Н72-1 | Ящик ЯС2 | Электродвигатель Т2 | АПВ | 4(1х4) | 32 | | | |
| Н51 | Щ070. Панель 6 | Хлораторная | | | | | | |
| Н52 | Щ070. Панель 6 | Котельная | | | | | | |
| Н53 | Щ070. Панель 6 | Блок микрофильтров и дозатор. реагентов | | | | | | |

— Заполняется при привязке проекта

ТН 901-3-18.83 ЭМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Шерстюков | | |
| Нач. отд. | Данилов | | |
| Н. контр. | Шерстюков | | |
| Провер. | Малюгина | | |
| Инженер | Носенок | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| Гип | Шерстюков | | |
| Гл. спец. | Данилов | | |
| Нач. сект. | Данилов | | |

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Стадия: РП | Лист: 15 | Листов:

Кабельный журнал. Продолжение

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19244-03

Привязан.

Инв. №

Копировал: Алешкина

| Маркировка | Трасса: Начало | Трасса: Конец | Кабель по проекту: Марка | Кабель по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель по проекту: Длина, м | Кабель проложен: Марка | Кабель проложен: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель проложен: Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н54 | Шкаф распределительный ШР3 | Выключатель SA10 | АВВГ | 4×2,5 | 10 | | | |
| Н55 | Выключатель SA7 | Выключатель SA8 | АВВГ | 4×2,5 | 42 | | | |
| Н56 | Выключатель SA8 | Выключатель SA9 | АВВГ | 4×2,5 | 9 | | | |
| Н57 | Выключатель SA9 | Выключатель SA10 | АВВГ | 4×2,5 | 51 | | | |
| НМВ-7-1 | Выключатель SA7 | Электродвигатель МВ-7 | КВВГ | 4×1 | 10 | | | |
| НМВ-8-1 | Выключатель SA8 | Выключатель SA8-1 | АВВГ | 4×2,5 | 42 | | | |
| НМВ-8-2 | Выключатель SA8-1 | Электродвигатель МВ-8 | КВВГ | 4×1 | 3 | | | |
| НМВ-9-1 | Выключатель SA9 | Выключатель SA9-1 | АВВГ | 4×2,5 | 42 | | | |
| НМВ-9-2 | Выключатель SA9-1 | Электродвигатель МВ-9 | КВВГ | 4×1 | 3 | | | |
| НМВ-10-1 | Выключатель SA10 | Электродвигатель МВ-10 | КВВГ | 4×1 | 6 | | | |
| Н58 | Шкаф распределительный ШР1 | Выключатель SA11 | АВВГ | 4×2,5 | 5 | | | |
| Н59 | Выключатель SA11 | Выключатель SA12 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н60 | Выключатель SA12 | Выключатель SA13 | АВВГ | 4×2,5 | 15 | | | |
| Н61 | Выключатель SA13 | Выключатель SA14 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| Н63 | Выключатель SA14 | Выключатель SA16 | АВВГ | 4×2,5 | 28 | | | |
| Н64 | Выключатель SA16 | Выключатель SA17 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н65 | Выключатель SA11 | Прибор Р1 | КВВГ | 4×1 | 3 | | | |
| Н66 | Выключатель SA12 | Прибор Р2 | КВВГ | 4×1 | 3 | | | |
| Н67 | Выключатель SA13 | Прибор Р5 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н68 | Выключатель SA14 | Прибор Р6 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н69 | Щит диспетчера. Сек2 | Звонок НА | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н70 | Выключатель SA16 | Прибор Р8 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н71 | Выключатель SA17 | Прибор Р9 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| Н1-1МГ | Шкаф распределительный ШР3 | Стол химический (через ЯП1) | АКВВГ | 1(7×4) | 50 | | | |
| Н9-1-1 | Стол химический | Шкаф вытяжной 9Ш1 | АПВ | 5(1×4) | 60 | | | |
| Н19-1 | ЯП1 фаза А | 19Ш электронагревательного сопротивления 19 | АКВВГ | 1(4×4) | 10 | | | |
| Н18-1-1 | ЯП1 фаза В | 18-1Ш шкаф сушильный (18-1) | АКВВГ | 1(4×4) | 5 | | | |
| Н9-2-1МГ | Шкаф распределительный ШР3 | Шкаф вытяжной химический (через ЯП2) | АКВВГ | 1(7×4) | 35 | | | |
| Н14-1МГ | Шкаф распределительный ШР3 | 14Ш автоклава 14 (через ЯП3) | АКВВГ | 1(7×4) | 25 | | | |
| Н3-1-1 | ЯП4 фаза А | Стол химический 3Ж1 | АКВВГ | 1(4×4) | 5 | | | |
| Н23-1 | ЯП5 фаза А | 23Ш дистиллятора 23 | АКВВГ | 1(4×4) | 7 | | | |
| Н30-1 | ЯП5 фаза В | 30Ш дистиллятора 30 | АКВВГ | 1(4×4) | 7 | | | |
| Н18-2-1Г | Шкаф распределительный ШР3 | 18-2Ш шкафа сушильного (через ЯП4) | АКВВГ | 1(7×4) | 45 | | | |
| Н4-1-1МГ | Шкаф распределительный ШР3 | Стол биологический 4Ж1 (через ЯП4) | АКВВГ | 1(7×4) | 36 | | | |
| Н3-2-1 | Стол биологический 4Ж1 | Стол физический 3Ж2 | АПВ | 5(1×4) | 25 | | | |
| Н4-2-1М | Шкаф распределительный ШР3 | Стол биологический 4Ж2 (через ЯП7) | АКВВГ | 1(7×4) | 65 | | | |
| Н3-3-1 | Стол биологический 4Ж2 | Стол физический 3Ж3 | АПВ | 5(1×4) | 50 | | | |
| Н72 | Шкаф распределительный ШР3 | Ящик управления ЯУ27 | АВВГ | 4×2,5 | 55 | | | |
| НМ27-1 | Ящик управления ЯУ27 | Электродвигатель М27 | АВВГ | 4×2,5 | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Маркировка | Трасса: Начало | Трасса: Конец | Кабель по проекту: Марка | Кабель по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель по проекту: Длина, м | Кабель проложен: Марка | Кабель проложен: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение | Кабель проложен: Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1 | Панель 3 ввода трансформатора „1Т" | Панель 4 секционного автомата | АКВВГ | 7×2,5 | 8 | | | |
| К2 | Панель 7 ввода трансформатора „2Т" | Панель 4 секционного автомата | АКВВГ | 7×2,5 | 5 | | | |
| К3 | Панель 3 ввода тр-ра „1Т" | Панель АВР | АКВВГ | 10×2,5 | 12 | | | |
| К4 | Панель 7 ввода тр-ра „2Т" | Панель АВР | АКВВГ | 10×2,5 | 9 | | | |
| К5 | Панель 4 секционного автомата | Панель АВР | АКВВГ | 10×2,5 | 9 | | | |
| К6 | Панель 3 ввода тр-ра „1Т" | Шкаф навесной счетчиков ШУ-1 | АКВВГ | 10×2,5 | 8 | | | |
| К7 | Панель 7 ввода тр-ра „2Т" | Шкаф навесной счетчиков ШУ-2 | АКВВГ | 10×2,5 | 6 | | | |
| К8 | Щиток освещения | Шкаф навесной счетчиков ШУ-1 | АКВВГ | 2×4 | 30 | | | |
| К9 | Шкаф навесной счетчиков ШУ-1 | Шкаф навесной счетчиков ШУ-2 | АКВВГ | 2×4 | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Сводка кабелей и проводов, учтенных кабельным журналом

| Число жил, сечение | Марка, напряжение: АВВГ | АКВВГ | АПВ | КВВГ | АА Шв-1 1кВ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×4 | | 35 | | | | | | | | | | | |
| 3×2,5 | | | | | 14 | | | | | | | | |
| 3×4+1×2,5 | 190 | — | | — | — | — | | | | | | | |
| 3×6+1×4 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 3×10+1×6 | 155 | | | | | | | | | | | | |
| 3×16+1×10 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 3×35+1×16 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 3×70+1×25 | 260 | | | | | | | | | | | | |
| 3×120 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 4×2,5 | 980 | 265 | | | | | | | | | | | |
| 7×2,5 | | 13 | | | | | | | | | | | |
| 10×2,5 | | 210 | | | | | | | | | | | |
| 14×2,5 | | 440 | | | | | | | | | | | |
| 1×4 | | | 115 | | | | | | | | | | |
| 7×4 | | 156 | | | | | | | | | | | |
| 4×4 | | 34 | | | | | | | | | | | |
| 4×1 | | | | 82 | | | | | | | | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | |
| Провер. | Набиуллина | | |
| Инженер | Носенок | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шерстяков | | |
| ГА спец. | Данилов | | |
| Нач. отд. | Сорокина | | |

Привязан

Инв. №

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Кабельный журнал. Окончание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 46 | |

ЦНИИЭПтяжпромэлектропроект имени Кондратьева г. Москва

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Копировал Даршикова

14244-03


Альбом III

Типовой проект

## План на отм. 3.600
## М1:100




## План на отм. 3.600
## М1:50




| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед. шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1а | ТУ16-536-506-76 | Шкаф силовой распределительный ШР11-73504-22У3 | 1 | | ШРЭ |
| 2 | | Розетка А700 | 1 | | 14-1Ш |
| 3 | | Протяжная коробка У996 | 7 | | ЯП1÷ЯП7 |
| 4 | ТУ16-526-385-75 | Розетка РШ-П-20-0-25/12 (РШ-г5-0) | 5 | | 19Ш, 18Ш, 23Ш, 30Ш, 18-Ш. |
| 5 | ГОСТ 2590-71 | Сталь круглая ф6мм, Ст10пс | 2,22 кг | | |
| 6 | ГОСТ 19903-74 | Сталь листовая δ-1мм 6,5 м² | 25 кг | | |
| 7 | | Ящик управления ЯУ5101-0382Д | 1 | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| 8 | А-325.2 исп.4 | Установка ящика управления ЯУ501 | 1 | | |

Данный лист читать совместно листом ЭМ-16, ЭМ-5 (номер по плану).

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шевяткова | | ТП 901-3-187.83 ЭМ |
| Провер. | Гусева | | |
| Ст. инж. | Калмуцина | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| Гип | Шевяткова | | |
| Гл. спец. | Данилов | | |
| Нач. отд. | Карклиньш | | |

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сут. Размещение электрооборудования и прокладка кабеля лаборатории

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 17 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19244-05

# План на отм. 0.000, -1.800
М1:50

1-1

2-2

Насосная станция

Ареножный приямок

Камеры тр-ров

Щ.т.м. Главная

на отм. 3.600

на отм. 2.500

см. лист ЭМ-19

см. лист ЭМ-19 ЭМ-21

см. лист АТХ-12

Альбом III

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Шерстякова | | ТП 901-3-187.83 ЭМ |
| Гип | Трыканкина | | |
| Ст.техн. | Ишина | | |
| Провер. | Кабчанин | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки |
| Инженер-конс. | Кук | | |
| Рук.гр. | Гусева | | Стадия: РП; Лист: 10; Листов: |
| Гип | Шерстякова | | Размещение электрооборудования. План на отм. -1,800. Планировка. Насосная станция |
| Гл.спец. | Данилов | | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Нач.отд. | Гарнецкий | | |

Привязан.


Инв.№

19244-1


Альбом III

Типовой проект


План на отм. -1.800; 0.000; 0.500; 1.100
М 1:50





План на отм. 0.000
М 1:50




План на отм. 0.000
М 1:50




1-1



| | | | |
|---|---|---|---|
| Гип | Аев | Комков | |
| Нач.отд. | Аев | Гаевов | |
| Н.контр. | Аев | Гилев | |
| ГИП | Шевцова | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Привязан | | | |
| Инв.№ | | | |
| Н.контр. | Шевцова | | |
| Н.отд. | Гаевов | | |
| Рук.гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шевцова | | |
| Гл.спец. | Данилов | | |
| Нач.отд. | Сафронов | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки

Размещение электрооборудования и прокладка кабеля. План на отм.: 0.000; 0.500; 1.100 Дозаторная, Мастерская

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 19 | |


Стройэлектромонтаж
Инженерного оборудования
г. Москва

19 244-02


Альбом III

Типовой проект

План на отм. 0.000; -0.900
М 1:50




План на отм: -0.900; 4.200
М 1:50





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ |
| Н. контр. | Шерстякова | | | | |
| Провер. | Набчуаина | | | | |
| Инжен. | Носенок | | | | |
| Рук. гр. | Гусева | | | | |
| ГИП | Шерстякова | | | | |
| Гл. спец. | Даннаов | | | | |
| Нач. отд. | Сарскинин | | | | |
| Привязан: | | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия: РП | Лист: 20 | Листов: |
| Инв. № | | | Технологические трубопроводы. План на отм. -0,900; 0,000; 4,200. Для скорых фильтров | ГПИИ ЭП Инженерного оборудования г. Москва | | |


Альбом разработан: Отдел КСК, Гл. спец. Плотов, Нач. отд. Кучерцов, Нач. сект. Ильина, Гл. инж. проекта Ильина

19244-03


План на отм. 0.000
М1:50





План на отм. 4.200
М1:50




План на отм. 3.600
М1:50




План на отм. 3.600
М1:50




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ |
| Н. контр. | Шеретякова | | | | |
| Провер. | Набиуллина | | | Главный корпус станции очистки воды производительностью 12 тыс/сут. | Стадия: РП; Лист: 21; Листов: |
| Инженер | Носенок | | | | |
| Рук. гр. | Гусева | | | Размещение электрооборудования, прокладка кабеля. План на отм. 0.000, 3.600, 4.200 приточная и вытяжная венткамеры. ВК. | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| ГИП | Шеретякова | | | | |
| Гл. спец. | Данилов | | | | |
| Нач. отд. | Саркисьянц | | | | |

Привязан

Инв. №

15244-4

Альбом III

Типовой проект

| Марка, поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса Ед.изм | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Электрооборудование | | | |
| 1 | | Трансформатор силовой трехфазный ТМ-400 | 2 | | |
| 2 | | Установка конденсаторная УКЧ-038-100 УЗ | 2 | | КУ1, КУ2 |
| 3 | | Комплектное распределительное устройство КСО-366 | 2 | | |
| 4 | | Щит распределительный 0,4 кВ ЩО70, компл. состоящий из: | 1 | | |
| | | вводная панель ЩО70-24; шт. 2 | | | |
| | | секционная панель ЩО70-35; шт. 1 | | | |
| | | линейная панель ЩО70-5; шт. 2 | | | |
| | | линейная панель ЩО70-6; шт. 2 | | | |
| 5 | ТУ 16-536.506-76 | Шкаф силовой распределительный ШР11-73504-22У3 | 3 | | ШР1÷ШР3 |
| 6 | | Шкаф силовой распределительный РТ30-69 | 1 | | РТ30 |
| 7 | черт. ЭМ00180 IV | Шкаф напольный | 6 | | 1Ш÷6Ш |
| 8 | черт. ЭМ00280 IV | Шкаф напольный | 1 | | 7,8 Ш |
| 9 | черт. ЭМ00380 IV | Шкаф напольный | 1 | | 11,12 Ш |
| 10 | черт. ЭМ00480 IV | Шкаф напольный | 1 | | 15,16 Ш |
| 11 | черт. ЭМ00580 IV | Шкаф напольный | 4 | | ШЭФ1÷ ÷ШЭФ4 |
| 12 | | Шкаф управления ШУ5103-0382Ж | 1 | | ШУ9, 10 |
| 13 | | Шкаф управления ШУ5101-2382А | 2 | | ШУ13, ШУ14 |
| 14 | | Шкаф управления ШУ5103-0382И | 1 | | ШУ17,18 |
| 15 | | Шкаф управления ШУ5103-0382Д | 1 | | ШУ1920 |
| 16 | | Шкаф управления ШУ5102-0382Л | 1 | | ШП-1 |
| 17 | | Шкаф управления ШУ5101-0382К | 1 | | Ш-НЭ1 |
| 18 | | Ящик управления ЯУ5101-0382Д | 1 | | |
| 19 | | Шкаф счетчиков | 2 | | ШС1, ШС2 |
| 20 | | Шкаф автоматизации | 1 | | Ш1 |
| 21 | | Автоматический выключатель АЕ2036М10Э | 1 | | QF |
| 22 | ОСТ 18.0.526.001-77 | Выключатель ПВ3-10/М 330 исп VI | 12 | | SAT÷SA10 SA81÷SA91 |
| 22а | | Выключатель ПВ2-10/1Р30 | 7 | | SA11÷ ÷SA17 |
| | | Изделия заводов ГЭМ | | | |
| 23 | ГОСТ 14254-69 | Коробка клеммная У615 | 22 | | КК1÷КК4, КК9÷КК34, КК54÷КК46 |
| 24 | ТУ 36-1447-70 | Муфта к металлорукаву Тр-5 | 135 | | |
| 25 | ТУ 36-1684-79 | Ввод гибкий К 1086 | 10 | | |
| 26 | ТУ 36-1496-71 | Стойка кабельная К 1152 | 200 | | |
| 27 | ТУ 36-1496-71 | Полка кабельная К 1161 | 1000 | | |
| 28 | ТУ 36-31-70 | Лоток сварной К 422 | 200 | | |
| 29 | ТУ 36-1496-71 | Скоба К 1149 | 400 | | |
| 30 | ТУ 36-1496-71 | Основание К 1155 | 600 | | |
| 31 | ТУ 36-1448-70 | Скобы разные | 5кг | | |
| 32 | ТУ 36-1496-71 | Соединитель перегородок К 168 | 100 | | |
| 33 | ТУ 36-1434-70 | Профиль монтажный К 239 | 5 | | |
| | | Материалы | | | |
| 34 | ТУ 22-2173-71 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 29 | 100м | | |
| 35 | ГОСТ 18124-75 | Лист асбестоцементный 6×8мм 220×120 | 50 | | |
| 36 | ТУ6-05-1646-73 | Труба винипластовая 40×2 | 330м | | |
| 37 | ГОСТ 18599-75 | Труба полиэтиленовая 40×3 | 130м | | |
| | | Сборочные единицы | | | |
| 38 | 4.407-218 в.20 исп.1 | Установка шкафа серии 5101, 5102 на стене | | | |
| 39 | 4.407-218 в.80 исп.2 | Установка шкафа серии 5103 на стене | | | |
| 40 | 4.407-255-003 исп.5 | Настенная одиночная кабельная конструкция А=800мм с 4-мя полками | | | |

1. Строительная часть принята на основании листов марки АР.
2. Технологическая часть принята на основании листов, марки ТХ.
3. Прокладку кабелей и проводов выполнить в соответствии с типовым проектом 4-407-260
4. Кабельная трасса идет на высоте 2,5 м от уровня пола. Кабель, проложенный на высоте до 2 м от уровня пола. Защитить трубами.
5. Расстояние между кабельными конструкциями должно быть не более 2000 мм.
6. Трубы для прокладки кабеля к двигателям заложить в конструкции пола. Толщина пола над трубами должно быть не менее 20 мм. Трубы должны быть выведены из пола на 200 мм по обе стороны.
7. В соответствии со СНиП III-33-76 п.5-35, выходы полиэтиленовых труб из подливок пола должны быть защищены отрезками из тонкостенных стальных труб.
8. Навесные шкафы управления устанавливаются на высоте 1,0 м от уровня пола, ящики силовые и управления - на высоте 1,3 м.
9. Все проемы после монтажа заделать.

Привязан.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | |
| Провер. | Набиуллина | | |
| Инженер | Новенко | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| Гл. спец. | Данилова | | |
| Нач. отд. | Скорнякова | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Стадия: РП | Лист: 22 | Листов:

Размещение электрооборудования и прокладка кабелей. Спецификация.


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Копировал: Алексеева

Альбом III

Типовой проект

## ПЛАН НА ОТМ. 7.980; 3,400
М 1:200




| Поз | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. Т1 | Кол. на испол. Т2 | Масса ед. изм. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Электрооборудование | | | | |
| | | Ящик силовой | | | | |
| | | ЯВЛ 3-15 У2 | 1 | 1 | шт. | |
| | | Изделия заводов ГЗМ | | | | |
| 2 | | Секция прямая | | | | |
| | | L=6000мм У2605 У3 | 1 | 3 | шт. | |
| 3 | | Секция прямая | | | | |
| | | L=3000мм У2604 У3 | 1 | 2 | шт. | |
| 4 | | Секция для ввода | | | | |
| | | каретки У2607 У3 | 1 | 2 | шт | |
| 5 | | Секция концевая | | | | |
| | | У2606 У3 | 2 | 2 | шт | |
| 6 | | Клеммы присоедини- | | | | |
| | | тельные У2623 У3 | 1 | 1 | шт. | |
| 7 | | Каретка токосъёмная | | | | |
| | | У2328 У3. | 1 | 2 | шт. | |
| 8 | | Скоба ведущая | | | | |
| | | У2321 У3 | 1 | 2 | шт. | |
| 9 | | Светофор | | | | |
| | | У2629 У3 | 1 | 2 | шт | |
| 10 | | Кронштейн К781 У3 | — | 8 | шт | |
| 11 | | Кронштейн К775 У3 | 4 | — | шт | |
| 12 | | Лавреска промежуточ- | | | | |
| | | ная К730 У3 | 4 | 6 | шт. | |
| | | Сборочные единицы | | | | |
| 13 | 4.407-262-026 | Конструкция для прокладки | | | | |
| | | проводов и кабелей | 1 | 1 | шт | |
| 14 | 4.407-262-020 | Установка светофора | | | | |
| | | на шинопроводе | 1 | 2 | шт | |
| 15 | 4.407-262-013 | Установка кронштейна | 4 | — | шт. | |
| 16 | 4.407-262-017 | Установка кронштейна | — | 8 | шт | |
| 17 | 4.407-235-020 | Комплект установки | | | | |
| | | ящиков с рубильниками | 1 | 1 | компл | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Привязан: | Н. контр. | Шерстякова | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки |
| | Провер. | Чабунина | |
| | Разраб. | Пресняк | |
| | Рук. гр. | Чеснова | |
| | ГИП | Шерстякова | Прокладка троллейного шинопровода для электрического узла Т1 и Т2. Планы отм. 7,980; 3,400. |
| | Гл. спец. | Данилов | |
| | Нач. отд. | Саркисьянц | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 23 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Инв. №


Копировал Логинова

Мар


Альбом III

Типовой проект 901-3

1-1




План на отм. 0.080




| Марка поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Комплектное распределительное устройство КСО-366 | 2 | | по опросному листу ЭМ.ОМ |
| 2 | | Трансформатор силовой мощностью 400 кВ.А, напряжением ±2х2.5% 0,4 кВ ТМ-400 | 2 | | |
| 3 | | Щит распределительный 0.4 кВ, состоящий из 3 панелей ЩО-70 | 1 комп. | | по опросному листу ЭМ.ОА-2 |
| 4 | | Конденсаторная установка мощностью 100 кВ ар УК4-0.38-100У3 | 2 | | |
| 5 | | Конструкция для крепления трех изоляторов тип 1 | 2 | | |
| 6 | | Конструкция для крепления трех изоляторов тип 2 | 2 | | |
| 7 | | Конструкция для крепления кабеля | | | см. лист ЭМ-26 |
| | | кВ | 2 | | |
| 8 | | Барьер в камере трансформатора | 2 | | |
| 9 | | Плита проходная | 2 | | |
| 10 | | Шкаф счетчиков | 2 | | см лист ЭМ-29 |

2 ▱ Заполняется при привязке проекта

М 1:50

ТП 901-3-187.83 ЭМ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Привязан | | | | | |
| Инв. № | | | | | |
| Н. контр. | Гришанкина | | Машинный корпус для станции очистки воды производительностью 12 тыс. м³/сутки | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. техн. | Грушка | | | Р.А | 24 | |
| ГИП | Гришанкина | | Трансформаторная подстанция. Установка электрооборудования. План и разрез | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | | |
| Рук. разд. | Канторская | | | | | |
| Нач. отд. | Гаркинен | | | | | |


Копировал Рудаевская Формат А2 (420х594)

Альбом III

Типовой проект 901-3


## Вводы 0,4 кВ в камерах трансформатора

М 1:20





## Вывады ▱ кВ в камерах КСО-366


М 1:20





Вид по стрелке „А"



Скоба



## Панн




## Выводы ▱ кВ в камерах трансформаторов

М 1:20





Таблица размеров и применения конструкций

| | Размеры в мм | | Типы конструкций |
|---|---|---|---|
| | А | Б | |
| Камера тр-ра №1 | 200 | 370 | тип 1 |
| Камера тр-ра №2 | 400 | 570 | тип 2 |

1. Конструкции под изоляторы и для крепления кабеля привариваются к закладным деталям

2 ▱ Заполняется при привязке проекта

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Изолятор фарфоровый К-711 | 12 | | |
| 2 | | Шина алюминиевая ГОСТ 15176-70* АД31Т-60х8 | 2,8м | 8,975 | 19,5 |
| 3 | | Шина алюминиевая ГОСТ 15176-70* АД31Т-40х4 | 8м | 0,85 | 5,2 |
| 4 | | Конструкция для трех изоляторов К-711, тип 1 | 2 | | ТМ дист ЭМ-26 |
| 5 | | Конструкция для трех изоляторов К-711, тип 2 | 2 | | |
| 6 | | Панна проходная асбестоцементная | 2 | | |
| 7 | | Конструкций для крепления кабеля ▱ кВ | 2 | | |
| 8 | | Сталь листовой δ=2мм 1000х1860 ГОСТ 16523-70* | 2 | | |
| 9 | | Скоба - сталь δ=2мм 2,0х200; ГОСТ 16523-70* | 6 | | |
| 10 | | Скоба СД-60 (К146) | 6 | | |
| 11 | | Болт с гайкой и двумя шайбами ГОСТ 7798-70* ГОСТ 5915-70* и ГОСТ 11371-78, М6х20 | 24 | | |
| 12 | | Болт с гайкой и двумя шайбами ГОСТ 7798-70* ГОСТ 5915-70* и ГОСТ 11371-78, М8х20 | 4 | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Орлеанкина | | |
| Гл. техн. | Грушина | | |
| ГИП | Орлеанкина | | |
| Рук. сект. | Каневская | | |
| Инж. отд. | Радкевская | | |

Типовой проект для станции очистки воды производительностью 125 тыс. м³/сутки

Стадия: РП; Лист: 25; Листов:

Трансформаторная подстанция. Узлы установки электрооборудования

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Копировал Родаевская Формат

## Конструкция для трех изоляторов К-11 (подлежат монтажу 4 конструкции)







Таблица размеров

| Шифр конструкции | Размеры в мм | | Кол. шт |
|---|---|---|---|
| | а | б | |
| Тип 1 | 290 | 170 | 2 |
| Тип 2 | 490 | 70 | 2 |

1. Детали конструкций соединяются сваркой
2. Конструкции покрасить масляной краской серого цвета за два раза


## Плита проходная асбестоцементная для шин 0,4–0,23 кВ (подлежат монтажу две плиты)





1. Уголки поз. 14 приварить к закладным деталям.
2. Асбестоцементные доски поз. 3 и 4 после окончательной механической обработки просушиваются и затем пропитываются битумом марки БН-IX (ГОСТ 1544-52**)


## Барьер в камере трансформатора (подлежат монтажу 2 барьера)




1. Брус изготовить из древесины отборного сорта
2. Брус покрыть за два раза красной краской, металлоконструкции – серой краской.
3. Детали поз 10 и 11 соединяются между собой сваркой.
4. Барьер крепится приваркой к закладным деталям.
5. В скобках дан размер для камеры трансформатора №2.

## Конструкция для крепления кабеля □ кВ (подлежит монтажу 2 конструкции)




1. Детали металлоконструкций соединяются между собой сваркой.
2. Металлоконструкции после механической обработки покрасить масляной краской серого цвета за два раза

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Конструкция для трех изоляторов К-11 | 2/2 | | |
| | | Уголок 40×40×3; ГОСТ 8509-72 | | | |
| 1 | | L = 70 | 1 | 0.17 | |
| 2 | | L = 880 (900) | 1 | 1.94 | |
| | | Плита проходная | 2 | | |
| | | Доска асбестоцементная Б-20 мм | | | |
| 3 | | 700 × 85 ГОСТ 4248-78 | 1 | | |
| 4 | | 700 × 235 | 1 | | |
| | | Уголок 40×40×3; ГОСТ 8509-72 | | | |
| 5 | | L = 2,90 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 6 | | Болт М10×40; ГОСТ 7798-70 | 6 | | |
| 7 | | Гайка М10; ГОСТ 5915-70 | 6 | | |
| 8 | | Шайба 10; ГОСТ 11371-68 | 6 | | |
| | | Барьер | 2 | | |
| 9 | | Брус (хвоя) 80×60; L = 2800 (2675) | | | |
| | | Полоса 50×4; ГОСТ 103-76 | | | |
| 10 | | L = 250 | 2 | 0.49 | 0.98 |
| 11 | | L = 300 | 2 | 0.588 | 1.176 |
| 12 | | Сталь ф8; L = 95 ГОСТ 2590-71* | 2 | 0.39 | |
| 13 | | Проволока ф4; L = 48; ГОСТ 10885-75 | 2 | | |
| | | Конструкция для крепления кабеля □ кВ | 2 | | |
| | | Уголок 40×40×3; ГОСТ 8509-72 | | | |
| 14 | | L = 81 | 1 | 0.134 | |
| 15 | | L = 200 | 1 | 0.464 | |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл. констр. | Рихтанкин | |
| Ст. техн. | Сутина | |
| Н. контр. | Трыханкин | |
| Рук. груп. | Колесская | |
| Нач. отд. | Карклиньш | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ


Радиальный колодец для сбора и очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Трансформаторная подстанция. Конструкции и детали

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 26 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Копировал Колесская Формат А3




1. Заземляющее устройство выполняется в соответствии с главой I-7, ПУЭ-1966г.
2. Общее сопротивление заземляющего контура не должно превышать 4,0 Ом. Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в любое время года.
3. Расчет заземления уточняется при привязке проекта к конкретным условиям с учетом данных о таком замыкании на землю, характеристики грунта и наличии естественных заземлителей.
4. Заземление металлоконструкций под электрооборудование осуществляется ответвлениями от основной магистрали и выполняется полосовой сталью сеч. 25х4мм.
5. В качестве магистралей заземления используются закладные детали для установки панелей щита, камер КСО, а также направляющие для катков трансформаторов.

——— Линия заземления

—×—·—×— Конструкции металлические, используемые в качестве магистралей заземления

**Внимание**


Настоящий чертеж, при привязке проекта должен быть дополнен наружным контуром заземления выполняемым в соответствии с рекомендациями §I-7-46; I-7-47 ПУЭ 1966г.

▭ Заполняется при привязке проекта

| Марка поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Внутренний контур заземления | | | |
| 1 | | Сталь полосовая 25х4 | | | |
| | | ГОСТ 103-76 | 30м | | |
| | | Наружный контур заземления | | | |
| 2 | Наружный | Электрод ф12; L=5м | | | |
| | | ГОСТ 2590-71* | ▭ | | |
| 3 | | Сталь полосовая 40х4 | | | |
| | | ГОСТ 103-76 | ▭ | | |
| | | Детали заземления | | | |
| 4 | | Провод АПР 660, сеч 25мм ГОСТ 2050-71 | 3м | | |
| 5 | | Наконечник кабельный ТА7-6 | 4 | | |
| 6 | | Болт с гайкой и шайбой | | | |
| | | ГОСТ 7798-70*; 5915-70* В | | | |
| | | 11371-78; М6х18 | 4 | | |
| 7 | | Сталь полосовая 25х4мм | | | |
| | | ГОСТ 103-76; L=100 | 2 | | |
| 8 | | То же L=80 | 2 | | |
| 9 | | То же L=70 | 20 | | |
| 10 | | Дюбель-гвоздь ДГ-Т 4,5х40 | 20 | | |


Узел заземления трансформатора

м 1:10




Узел крепления к стене заземляющей полосы

м 1:2




1. Деталь поз. 7 приварить к закладной детали.
2. Заземляющую полосу при прокладке по стене крепить через 0. В посредством заделки дюбелей поз.

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Тыканкина | |
| Гл. техн. | Грунина | |
| Нач. | Тыканкина | |
| Гл. спец. | Калеврская | |
| Нач. отд. | Кирюшкина | |

Радиальный корпус для стационарной камеры КСО производительностью 12,5 тыс. м³ газа

Трансформаторная подстанция. Заземление. Вид.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р.П. | 27 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Киров


Копировал Подлесная Формат А2

Альбом III

Типовой проект 901-


## Панель № 3

Ряд зажимов панели ЩО-70-24 ввода тр-ра № 1





## Панель № 4

Ряд зажимов панели ЩО-70-36 секционного автомата





## Панель № 7

Ряд зажимов панели ЩО-70-24 ввода тр-ра № 2




## Панель АВР № 8

Ряд зажимов панели ЩО-70-38




1. Чертеж составлен на основании ск. 907.31 ЦПКБ треста Электромонтажконструкция "Главэлектромонтажа Минмонтажспецстроя."


ТП 901-3 187 83

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Привязан | | | | Кабельный коридор для размещения насосной воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия: РП; Лист: 28; Листов: |
| Инв. № | Н. контр. | Гришанкина | | Трансформаторная подстанция. Ряды зажимов панели ЩО70 | ЦНИИЭП монтажспецстроя |
| | Гл. техн. | Рунина | | | |
| | Гл. инж. | Григалкина | | | |
| | Гл. спец. | Каневская | | | |
| | Нач. отд. | Гаркирович | | | |


Типовой проект 901-3- Альбом III

## Общий вид.
М 1:10


Вид спереди
Дверь не показана





Дверь шкафа.
Вид спереди




## Принципиальная схема




## Схема соединений
Шкаф со снятой дверью.
(Вид спереди)




| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед.кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Счетчик 3х фазный активной энергии | | | см. задание |
| | | 380В; 5А (САЧУ-И672м (РЭ)) | 1 | | заводу изготовителю |
| 2 | | Счетчик 3х фазный реактивной энергии | | | |
| | | 380В; 5А (СРЧУ-И673м (РК)) | 1 | | лист ЭП-88; |
| 3 | | Шкаф навесной ~~ЭУ5-0966~~ по ГКТ 16.0864-116-74 | 1 | | 80; 74; 75 |
| 9 | | Колодка на 10 зажимов Б 311-23 (РУ) | 2 | | |
| 5 | | Лампа накаливания 220В; 60Вт, Б-220-60(Е) | 2 | | Устанавливается дополнительно по тесту |
| 6 | | Потран потолочный 250В, 6А; ЭП-5 | | | |
| 7 | | Выключатель нормальный 250В; 6А индекс 0200 | 1 | | |
| 8 | | Провод с алюминиевой жилами сечением 2,5мм² ГОСТ 20520-75; АПР-660 | 3м | | |
| 9 | | Радиальник 3х полюсный Р20 (Р) | 2 | | Устанавливается на ~~ЩЭ~~ ЩЭ4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | ЭМ |
| Привязан: | | | | Каменный кирпичный для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия: ТП; Лист: 29; Листов: |
| | Н. контр. | Трыхалкин | | | |
| | Ст. техн. | Гришина | | | |
| | Гип | Гомзякина | | Шкаф навесной счетчиков. Общий вид. Принципиальная схема. Схема соединений. | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Инв. № | Гл. спец. | Каневская | | | |
| | Нач. отд. | Саркисов | | | |


Копировал: Логинова

Формат А2 19249-


Альбом III

Типовой проект

## План на отм. 0.000




## План на отм. -1.800




## Экспликация помещений

| № | Наименование |
|---|---|
| 1. | Галерея трубопроводов |
| 2 | Дозаторная |
| 3 | Помещение растворно-хранилищных баков коагулянта |
| 4 | Склад ПАА |
| 5 | РУ |
| 6 | Камеры трансформаторов |
| 7 | Щитовая |
| 8 | Насосная |
| 9 | Тамбур |
| 10 | Вестибюль |
| 11 | Лестничная клетка |
| 12 | Коридор |
| 13 | Тамбур-шлюз |
| 14 | Приточная Венткамера |
| 15 | Мастерская |
| 16 | Уборная |
| 17 | Душевая |
| 18 | Мужской гардероб уличной, домашней и специальной одежды |
| 19 | Сушка одежды |

1. Напряжение сети освещения: общего 380/220В местного и переносного - 36 В.
2. Питание рабочего освещения выполнено проводом АПВ3(1×25)+1×16 кВ мм В винипластовой трубе из КТП, аварийного-проводом АПВ-3(1×10)+1×6 кВ мм В винипластовой трубе от ШР-1
3. Групповые сети выполнены кабелем АВВГ-660, проводом АППВС, прокладываемым по стенам и перекрытиям на скобах.
4. Для зануления элементов электрооборудования используется рабочий нулевой провод.
5. Условные обозначения выполнены согласно ГОСТу 2.754-72

Согласовано:

Инв. №

Привязан:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Матвеева | | |
| Проект. | Садым | | |
| Нач. сек. | Никифорова | | |
| Гл. спец. | Данилов | | |
| Нач. отд. | Саркисов | | |

ТП 901-3-187.83 ЭМ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сут

Электрическое освещение. План на отм. 0.000; -1.800.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 30 | |


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

1.73-4

Альбом III

Типовой проект

## План на отм. 3.600 и 4.200




Экспликация помещений

| № | Наименование |
|---|---|
| 20 | Зал скорых фильтров |
| 21 | Вытяжная венткамера |
| 22 | Переходная галерея |
| 23 | МДП |
| 24 | Комната зав. лабораторией |
| 25 | Комната дежурного персонала |
| 26 | Комната начальника станции |
| 27 | Гидробиологическая лаборатория |
| 28 | Контрольная лаборатория |
| 29 | Бактериологическая лаборатория |
| 30 | Химическая лаборатория |
| 31 | Весовая |
| 32 | Предварочная и моечная |
| 33 | Женский гардероб уличной, домашней и спецодежды |
| 34 | Комната приема пищи |
| 35 | Автоклавная |
| 36 | Хозяйственная кладовая |
| 37 | Кладовая чистой спецодежды |
| 38 | Кладовая грязной спецодежды |
| 39 | Подсобное помещение |
| 40 | КИП |

СОГЛАСОВАНО:

ПРИВЯЗАН:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н. контр. | Матвеева | | ТП 901-5-187.83 ЭМ | | |
| Провер. | Сабатм | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия: РП | Лист: 37 | Листов: |
| Инженер | Панфилова | | Электрическое освещение. План на отм. 3.600; 4.200. | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | |
| Гл. спец. | Даниль | | | | |
| Нач. отд. | Сарксян | | | | |

19244-05

# Спецификация

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Электрооборудование | | | |
| 1 | | Пункт распределительный ПР9262-136 | | | |
| | | с Iк.р. = 30А | 1 | | ЩМА1 |
| | | Изделия заводов ГЭМ | | | |
| 2 | | Щиток осветительный | | | |
| | | ОЩ8-6 с Iр = 15А | 2 | | ЩО1, 2* |
| 3 | | Щиток осветительный | | | |
| | | ОЩ8-12 с Iр = 15А | 2 | | ЩО1, 2 |
| 4 | | Ящик с понижающим | | | |
| | | трансформатором | | | |
| | | 250ВА, 220/36В, ЯТП-0.25 | 4 | | |
| 5 | | Кронштейн У116 | 11 | | |
| 6 | | Кронштейн КЛ-1М | 16 | | |
| 7 | | Профиль монтажный | | | |
| | | К-108 | 100 | | |
| 8 | | К-238 | 5 | | |
| 9 | | Коробка ответвительная | | | |
| | | У-194 | 100 | | |
| 10 | | У-409 | 100 | | |
| | | Стандартные изделия | | | |
| 11 | | Светильник НПО 16×60 | 3 | | |
| 12 | | НБО06×100/Р220-01 | 13 | | |
| 13 | | НПП03×100-00143 | 21 | | |
| 14 | | НСП11-100-231 | 27 | | |
| 15 | | НСП11-200-231 | 13 | | |
| 16 | | ЛСО02-2×40/Р-02 | 49 | | |
| 17 | | ЛСО2-2×40/Д-20 | 8 | | |
| 18 | | ПВЛМ-ДО-2×40-02 | 32 | | |
| 19 | | ЛПО02-2×40/П-01 | 50 | | |
| 20 | | Светильник переносной | | | |
| | | РВО-42 | 4 | | |

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | Лампа накаливания | | | |
| | | общего назначения, | | | |
| | | ГОСТ 2239-79, Б220-230-60 | 3 | | |
| 22 | | Б220-230-75 | 2 | | |
| 23 | | Б220-230-100 | 59 | | |
| 24 | | Г220-230-200 | 13 | | |
| 25 | | Лампа накаливания | | | |
| | | местного освещения, | | | |
| | | ГОСТ 1182-77, МО36-40 | 4 | | |
| 26 | | Лампа люминесцентная | | | |
| | | белого света, | | | |
| | | ГОСТ 6825-74, ЛБ-40 | 278 | | |
| 27 | | Стартер, ГОСТ 8799-75, | | | |
| | | 80-С-220 | 278 | | |
| 28 | | Выключатель | | | |
| | | индекс 02320 | 41 | | |
| 29 | | индекс 02010 | 5 | | |
| 30 | | индекс 02650 | 10 | | |
| 31 | | ГПВ3-10 | 6 | | |
| 32 | | Розетка штепсельная | | | |
| | | индекс 03450 | 24 | | |
| 33 | | индекс 03290 | 2 | | |
| 34 | | У-86-РО | 14 | | |
| 35 | | У-86-РБ | 12 | | |
| 36 | | Коробка ответвительная КОР-73 | 120 | | |
| 37 | | КОР-74 | 100 | | |
| | | Материалы | | | |
| 38 | | Труба винипластовая МН1427-61, среднего типа 26×1.8, С | 70м | | |
| | | 32×2, С | 40м | | |
| 39 | | 50×2.4, С | 40м | | |
| 40 | | | | | |

| Марка, поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | Провод установочный, | | | |
| | | ГОСТ 6323-79, | | | |
| | | АПВ-2.5-0.66 | 160м | | |
| 42 | | АПВ-6-0.66 | 45м | | |
| 43 | | АПВ-10-0.66 | 45м | | |
| 44 | | АПВ-16-0.66 | 135м | | |
| 45 | | АПВ-25-0.66 | 135м | | |
| 46 | | АППВС-2×2.5-0.66 | 800м | | |
| 47 | | АППВС-3×2.5-0.66 | 150м | | |
| 48 | | Кабель силовой, | | | |
| | | ГОСТ 16442-80, | | | |
| | | АВВГ-2×2.5-0.66 | 1000м | | |
| 49 | | АВВГ-3×2.5-0.66 | 100м | | |
| 50 | | АВВГ-4×2.5-0.66 | 300м | | |

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Гадым | |
| Провер. | Матвеева | |
| Инженер | Никифорова | |
| Гл.спец. | Даниэль | |
| Нач. отд. | Сарксоляр | |


ТП 901-3-187.83 ЭМ

Газовый коровник для стойлового содержания коров производительностью 12,5 тыс. кг/сутки


Электрическое освещение. Спецификация.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р.П | 32 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

| № п/п | Запрашиваемые данные | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборные шины | Напряжение, В | ▱ | |
| | | Ток, А | 630 | |
| 2 | Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей) | | |  |
| 3 | Номер камеры по плану | | 1 | 2 |
| 4 | Назначение камеры | | Ввод №1 | Ввод №2 |
| 5 | Номенклатурное обозначение камеры по каталогу | Номер камеры | 4Н | 4Н |
| 6 | | Номер схемы вторичных соединений | | |
| 7 | Номинальный ток камеры, А | | ▱ | ▱ |
| 8 | Тип и технические данные: Выключатель | | ВНПэ-16 | ВНПэ-16 |
| 9 | Привод выключателя: Тип и номер схемы исполнения | | ПР-17 | ПР-17 |
| | Пределы уставок РТВ, А | | — | — |
| | Пределы уставок РТВ, А | | — | — |
| | Напряжение и род тока цепей включ. и отключ. электромагн. | | — | — |
| 10 | Предохранитель плавкой вставкой | | ПК-▱▱А | ПК-▱▱А |
| 11 | Трансформатор тока: Тип, класс точности, коэффициент трансформации | | | |
| 12 | Трансформатор напряжения | | | |
| 13 | Разрядник | | | |
| 14 | Количество трансформаторов тока ТЗЛ | | | |
| 15 | Иные требующие технических характеристик по заказу | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | Наименование объекта и его местонахождение | | ▱ | |
| 22 | Наименование заказчика и его адрес | | ▱ | |
| 23 | Наименование проектной организации и ее адрес | | ▱ | |
| 24 | Платежные реквизиты заказчика | | | |
| 25 | Отгрузочные реквизиты заказчика | | | |
| 26 | Номер фондового наряда Союзгазэлектро и дата выдачи | | | |

## План расположения камер




1. Обе камеры поставить с шестью изоляторами для сборных шин.
2. ▱ заполняется при привязке проекта
3. Боковую стенку дополнительно обшить стальным листом δ = 2 мм

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. сектора | Тришанкина | | |
| Ст. техник | Грушина | | |
| ГИП | Тришанкина | | |
| Гл. спец. | Адлевская | | |
| Нач. отд. | Гришанкина | | |

ТП 901-3-187.83 эм.ОА

Здание камер КСО-366 для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки

Опросный лист для заказа камер серии КСО-366

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Альбом III

Типовой проект 901-3

| | Запрашиваемые данные | | |

Альбом III

Типовой проект 901-3-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АТХ

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| АТХ-1 | Общие данные. | |
| АТХ-2 | Схема функциональная технологического процесса. | |
| АТХ-3 | Схема электрическая принципиальная управления приточной системой П-1. Начало | |
| АТХ-4 | Схема электрическая принципиальная управления приточной системой П-1. Окончание | |
| | Схема функциональная П-1 | |
| АТХ-5 | Схема регулирования дозированием коагулянта | |
| АТХ-6 | Схема электрическая принципиальная распределительной сети. | |
| АТХ-7 | Схема электрическая принципиальная сигнализации | |
| АТХ-8 | Схема подключения приборов и устройств технологического контроля приточной системы П-1 | |
| АТХ-9 | Схема внешних проводок. | |
| АТХ-10 | Схема подключения | |
| АТХ-11 | Размещение приборов и устройств технологического контроля и прокладка кабеля. План на отм. -1.800; 0.000. Насосная станция. Щитовая. | |
| АТХ-12 | Размещение приборов и устройств технологического контроля и прокладка кабеля. План на отм. -1.800; 0.000; 0.900; 1.100; 3.600. Дозаторная. Приточная венткамера. Склад ПАА. МДП. | |
| АТХ-13 | Размещение приборов и устройств технологического контроля и прокладка кабеля. План на отм. 4.200 Зал скорых фильтров. | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы: | |
| ОСТ 36-27-77 | Обозначения условные в схемах | |
| Проектмонтаж-автоматика | автоматизации технологических процессов. | |
| РМ4-106-77 | Схемы электрические принципиальные систем автоматизации. Требования к выполнению | |
| РМ4-2-78 | Системы автоматизации технологических процессов. Схемы функциональные. Методика выполнения. | |
| | Привязываемые документы | |
| т.п. Альбом V | Задание заводу-изготавителю на щиты автоматизации | |
| АТХ-ВМ | Ведомость потребности в материалах | |
| АТХ-ВП | Ведомость потребности в электромонтажных изделиях | |

## Общие указания:

### Автоматизация и технологический контроль

В соответствии со структурной схемой управления, принятой в проекте, контроль за технологическим процессом очистки воды, осуществляется диспетчером

На щит диспетчера вынесены основные показания следующих технологических параметров:

1. Расход воды, поступающей на станцию.
2. Расход воды, на выходе из насосной станции II-го подъёма.
3. Аварийный уровень в микрофильтрах.
4. Уровень в резервуарах чистой воды.
5. Аварийный уровень в дренажном приямке.
6. Сигнал о работающих насосах II-го подъёма.
7. Сигнал о наличии хлора в воде
8. Аварийный уровень в расходных баках коагулянта.

В зал фильтров вынесены следующие параметры:

1. Расход промывной воды
2. Потери напора в фильтрах

В проекте предусмотрена сигнализация предпожарного и пожарного запаса в резервуарах чистой воды;

Автоматическое включение резервного хозпротивопожарного насоса;

Включение и отключение насосов подкачки промывной воды от уровня воды в башне;

Автоматизация приточной системы П-1, заключающаяся в контроле температуры воздуха, поддержание температуры приточного воздуха.

### Конструктивная часть

Для размещения аппаратуры контроля, управления и сигнализации предусмотрен щит диспетчера, расположенный в диспетчерской на отм. 3.600 в осях 5-7, А-Б. Щит изготавливается по ОСТ 36-13-76

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Г.Шерстякова

Инв. №

Привязан:

ТП 901-3-137.83 АТХ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Шерстякова | | |
| Проверил | Гусева | | |
| Гл.инж. | Набиуллина | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| Гл.спец. | Данилов | | |
| Нач. отд. | Аскаровский | | |


Типовой корпус для станции очистки воды производительностью 125 тыс. м³/сутки


Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 13

Общие данные

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19244-01


Отделение коагулянта
Расходный бак коагулянта
Насос-дозатор р-ра коагулянта N15 (N16)
Отделение полиакриламида
Мешалка полиакриламида
Расходный бак раствора полиакриламида
Насос-дозатор N19(N20)
Воздуходувка N13 (N14)
Дренажный приямок
Дренажный насос N7(N8)
Башня для хранения промывной воды
Входное устройство см. ТП 901-3- Альбом I
Скорый фильтр N1 (N2÷N6)
Резервуар чистой воды N1,2
Насос II подъема N1 (N2÷N6)
К потребителю
Вакуум-насос N9 (10)
Насос подкачки промывной воды N11(N12)
от К/ст I подъема
Щит диспетчера
Условные обозначения:
R1 — Хлорная вода
R2 — Раствор коагулянта
R3 — Раствор полиакриламида
R5 — Раствор кремнефтористого натрия
B1 — Сырая вода
B3 — Промывная вода
B2 — Чистая вода
1. Номера позиций приборов соответствуют заказной спецификации АТХ-601 альбом VIII
2. Заполняется при привязке проекта.
3. * — Комплектно с установ. кодом.
Привязан
Инв.№
ТП 901-3-187.83 АТХ
Главный корпус для станции очистки воды производительностью 425 тыс м³/сут
Схема функциональная технологического процесса
Стадия Р Лист 2 Листов
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Альбом VIII
Типовой проект
Согласовано
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| | |
|---|---|
| Управление с щита автоматизации | Местное управление |
| Электродвигатель приточного вентилятора | |
| Прогрев калорифера | |
| Включение системы регулирования | |
| Управление исполнительным механизмом | Открытие |
| | Закрытие |

| | |
|---|---|
| ~ Питание ~220 В | |
| Реле времени циклическое | |
| Регулятор температуры | |
| Кнопка опробования | |
| Регулирующий клапан на теплоносителе | Открытие |
| | Закрытие |
| | Открытие |
| | Закрытие |
| t° воздуха перед калорифером | Защита от замерзания |
| t° обратного теплоносителя | |

**Исполнительный механизм У1**

**Диаграмма работы контактов**

| Контакты | Ход выходного вала: Откр. | Рабочий ход | Закр. |
|---|---|---|---|
| 5-6 | | ■ | |
| 7-8 | ■ | | |
| 9-10 | ■ | | |
| 11-12 | | | ■ |

**Схема выводов контактов и катушки реле времени КТ1**





**Схема выводов контактов и катушек реле КИ÷КИ (РПУ-2-3-364400У3)**



| Позиц. обозн. | Наименование | К-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Элементы управления | | |
| ≠МП | Электродвигателем МП-1 | 1 | |
| ≠Л-1 | Шкаф приточной системы ШП-1 | 1 | ШУ5102-038 Гл |
| QF1 | Автоматический выключатель | | |
| | АК63-3МГ, К=12,5А | 1 | |
| КМ1 | Пускатель магнитный ПМЕ-212, Т=10А | 1 | |
| ФИ1 | Предохранитель ПРС-6-П | 2 | |
| SB1 | Кнопка управления КСГ1-12 | 1 | |
| SA1 | Пакетный переключатель ППМ3-10/мг | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | Щит автоматизации Щ1 | | |
| КТ1 | Реле времени ~220В, 50Гц | 1 | |
| | Выдержка 10-90 сек. РВЛ-72-3221 | | |
| КИ÷КИ | Реле промежуточное РПУ-2-364400 У3 | | |
| | ТУ 16-523.331-78 ~220В, 50Гц | 4 | |
| SB2 | Кнопка управления КЕ-011 У3 исп 2 | | |
| | ~220В 50Гц | 2 | |
| QF1 | Выключатель автоматический | | |
| | АЕ-2016 1043 Iн=10А, Iр=2А ~220В | 1 | |
| VT | Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный ПТР-3-04 | | |
| | ТУ 2503-346-70 | 1 | |
| КТ2 | Реле времени циклическое ВЛ-34У4, | | |
| | ~220, ТУ 16.523.537-77 | 1 | |
| SA3 | Универсальный переключатель УП5311-С23 | | |
| | ТУ 16 324 074-71 | 1 | |
| | | | |
| | По месту | | |
| У1 | Исполнительный механизм заслонки | 1 | Комплектно с заслонкой |
| У2, У3 | Исполнительный механизм клапанный | 2 | Комплектно с клапаном |
| 1SB0, 1SB3 | Кнопочный пост управления ПКЕ-122-2У3 | | |
| | ТУ 16 526 217-78 | 1 | |
| SK1 SK2 | Термометр манометрический ТПГ-СК ГОСТ 8624-71 | 2 | |
| МП-1 | Электродвигатель 4А112М8Б 4 кВт | 1 | |

ТП 901-3-187.83 АТХ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | | |
| Провер. | Набиуллина | | |
| Нач. гр. | Носенок | | |
| Рук. гр. | Гусева | | |
| ГИП | Шерстякова | | |
| Гл. спец. | Аванидов | | |
| Нач. отд. | Сарокчинец | | |

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Схема электрическая принципиальная управления приточной системы П1, П2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 3 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект

Перепечатка, копирование, размножение запрещены





Диаграмма замыкания контактов переключателя SA1; SA2.


| Соединение контактов | Положение контактов | Рукоятки 0 | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|
| C1-2A1 | 2A1 C1 | – | – | – | + |
| C1-1A1 | 1A1 C1 | – | + | – | – |
| C2-2A2 | C2 2A2 | – | – | – | + |
| C2-1A2 | C2 1A2 | – | + | – | – |
| C3-2A3 | 2A3 C3 | – | – | – | + |
| C3-1A3 | 1A3 C3 | – | + | – | – |

Диаграмма замыкания контактов переключателя SA3

| Номер секции | Номер контакта А | Номер контакта П | Способ фиксации „С" Положение рукоятки -45° Автом. А | П | 0 Откл. А | П | +45° Ручное А | П | Положение контактов 0° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 2 | | | | | X | X | 1 – 2 |
| II | 3 | 4 | X | X | | | | | 3 – 4 |

| Позиц. обознач. | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|
| ≠Н31 | Элементы управления нагревательным элементом | | |
| | Шкаф управления Ш-Н31 | 1 | ШУ5102-0382К |
| | | | |
| QF | Автоматический выключатель АК63-3МГ, к=10А | 1 | |
| КМ2 | Пускатель магнитный ПМЕ-112, т=8А | 1 | |
| FH2 | Предохранитель ПРС-6-П | 1 | |
| SB3 | Кнопка управления КСГА-12 | 1 | |
| SA2 | Пакетный переключатель ППМ3-10/Н2 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | Щит автоматизации Ш1 | | |
| SB4 | Кнопка управления КЕ-011У3 | 1 | |
| | исп.19 ТУ16 526 407-76 | | |
| | По месту | | |
| ЕК | Нагревательные элементы заслонки N=3,6 кВт | 6 | |

Схема 2. Функциональная схема приточной системы П-1




Электроконтактный термометр SK1
Диаграмма работы контактов

| ТПГ-СК | |
|---|---|
| Обозначение контактов | t° воздуха перед калорифером |
| | -50°C 3°C +50°C |
| 1 | |

Регулятор температуры VT
Диаграмма работы контактов

| ПТР-3-04 | |
|---|---|
| Обозначение цепи | t° в приточном воздуховоде: +5°C; ниже заданного; выше заданного; +35°C |
| 11-4 | |
| 13-12 | |
| 5-4 | |

* не используется

Электроконтактный термометр SK2
Диаграмма работы контактов

| ТПГ-СК | |
|---|---|
| Обозначение контактов | t° обратного теплоносителя |
| | 0°C 30°C 40°C 50°C |
| 1 | |
| 2 | |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н. контр. | Шерстякова | |
| Провер. | Набиуллина | |
| Разраб. | Носенок | |
| Рук. гр. | Гусева | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл. спец. | Данилов | |
| Нач. отд. | Саркисьянц | |

ТП 901-3-187 83 АТХ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м3/сутки

Стадия: РП; Лист: 4; Листов:


Схема электрическая принципиальная управления приточной системы П-1 функциональная. Окончание. Схема

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Формат А2

Копировал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Насос | Двигатель | Обозначение функциональной группы | Ма... цепи |
|---|---|---|---|
| 15 | М15 | ≠15 | 1. |
| 16 | М16 | ≠16 | 16 |




**Диаграмма замыкания контактов переключателя SA**

| ПКУ3-12С-0102 | | | |
|---|---|---|---|
| Соединение контактов | Положение рукоятки -45° | 0 | +45° |
| 1-2 | — | — | × |
| 3-4 | × | — | — |

| Позиц. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Шкаф 15, 16Ш | | |
| K | Реле РПЛ 4004 ТУ16-523.554-79; 220В. | 1 | |
| 3РА, 4РА | Миллиамперметр самопишущий КСУ2-003 | 2 | |
| A1, A2 | Блок импульсатора Р33 ТУ25 02.1889-75 | 2 | |
| SA1-SA4 | Пакетный выключатель ПВ2-10 исп 2 ОСТ 160 526.001-77 | 4 | |
| FU1-FU4 | Предохранитель ППТ-10 пл. вст 6А ТУ. 16. 521. 037-75 | 4 | |
| | | | |
| ≠15 и 16 | Элементы управления электродвигателями М15, М16 | | |
| KM | Пускатель магнитный ПМЛ - 12004 ~220В, Iн-10А с приставкой ПКЛ 2004 | 1 | |
| QF | Автоматический выключатель АЕ 2016-1093, К-SA ТУ16-522.064-75 | 1 | |
| FU | Предохранитель ПРС-693-п с плавкой вставкой ПВД-1 | | |
| SA | Переключатель ПКУ3 12С-0102 ТУ 16 526.047-74. | 1 | |
| SB1 | Кнопка управления КЕ-011У3 исп. 24 ТУ 16-526.007-71 | | |
| SB2 | Кнопка управления КЕ-011У3 исп 23 ТУ 16 526.007-71. | | |
| | | | |
| | Щит диспетчера. Секция 1 | | |
| 1РА-2РА | Миллиамперметр самопишущий КСУ2-003 | 2 | |
| | | | |
| | Аппаратура по месту | | |
| М15, М16 | Электродвигатель АО2-21-4 1,1 кВт | 2 | |
| FT | Дифманометр мембранный электрический двухкамальный ДМЭР-М | 2 | |





**Схема выводов контактов и обмоток реле К (РПЛ 4004)**





Схема управления насосом М16 аналогична схеме управления насосом М15 с изменениями согласно таблице 1.

ТП 901-3-187.83 АТХ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс м³/сутки

Схема регулирования дозирования коагулянта.

Стадия: РП; Лист: 5; Листов:

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Н. контр. Шерстякова

Проверил Гусева

Гл. инж. Кабизакина

Рук. гр. Гусева


Н. кп. Шерстякова

Н.к. сект. Данилов


Нач. отд. Сахнисевич

Копировал Логинова

Формат А3 14244-03




| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Щит диспетчера | | |
| | Предохранители трубчатые ПТ 10А | | |
| | ~250В ТУ36.1270-70 | | |
| FU1 | 10А | 1 | |
| FU2 | 1А | 1 | |
| FU3,FU8 | 2А | 2 | |
| FU4÷FU7, FU9÷FU10 | 0,5А | 11 | |
| SA1÷SA15 | Выключатель пакетный ПВ2-10/У 1,56 | 15 | |
| | ОСТ 16.0.526.001-77 | | |
| QF1 | Автоматический выключатель | 1 | |
| | А63-МУ3 Iр=10А, ТУ16-522.110-74 | | |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТП 901-3-187.83 | АТХ |
| Н. контр. | Шерстякова | | | | |
| Провер. | Гусева | | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия: Р.П. Лист: 6 Листов: |
| Ст. инж. | Набиуллина | | | | |
| Рук. гр. | Гусева | | | | |
| ГИП | Шерстякова | | | Схема электрическая принципиальная распределительной сети | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва |
| Гасилов | Данилов | | | | |
| Нач. отд. | Сарнисьян | | | | |

Привязан:

Инв. №


Копировал Логинова

Формат А3




| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | *Щит диспетчера. Секция I.* | | |
| К3 | Реле РИС-33М ТУ16.523.311-70 | 1 | |
| К1, К2 | Реле промежуточное РПУ-2-36г201 УЗ ~ 220В | 2 | |
| | ТУ 16523331-78 | | |
| SB1, SB2 | Кнопка КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 | | |
| | | 2 | |
| Табло | Табло световое ТСБ ТУ16-535.424-70 | 20 | 5 табло в резерв |
| 1R | Резистор ПЭВР-100-2,7 ком ± 10% | | |
| | ГОСТ 6513-75 | 1 | |
| 2R | Резистор ПЭВ-7,5, R=3,3 ком | 1 | |
| | | | |
| | *Аппаратура по месту* | | |
| НА1 | Звонок ЗВП-220ИМРУ 16-539.407-71 | 1 | |

**Схема выводов контактов реле К1; К2 (РПУ-2-36г201)**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н.контр. | Шерстякова | | ТП 901-3-187.83 | | АТХ |
| Провер. | Мальчугина | | | | |
| Рук. гр. | Гусева | | | | |
| Гл. инж. | Мальчугина | | | | |
| ГИП | Шерстякова | | | | |
| Н.сект. | Мальчугина | | | | |
| Нач. отд. | Карбасова | | | | |

Типовой проект. Альбом III

Копировал Антонова

| Наименование параметра и места отбора импульса | Температура | | | | Трубопровод | | | Воздушный клапан наружного воздуха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Приточный воздуховод | Приточный воздуховод | Камера перед калорифером | Камера перед калорифером | После калорифера | После калорифера | До калорифера | |
| | | | | | | 1 подогрев 2 ред | 2 подогрев 2 ред | |
| ТКЧ или МВН | ТМ4-50-73 | ТМ4-142-75 | ТМ4-112-75 | ТМ4-116-75 | ТМ4-170-75 | ТМ4-144-75 | ТМ4-144-75 | ТКЧ - 3172-70 |
| Позиция обозначение | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | У1 |




Клеммник щита автоматизации Щ1 приведен на черт. АТХ-10

| Позиция обозначение | 1580, 1583 | У2 | У3 |
|---|---|---|---|
| ТКЧ или МВН | | | |
| Наименование параметра и места отбора импульсов | У клапана | 1 подогрев | 2 подогрев |
| | | Клапан на обратном теплоносителе калорифера. | |

| № поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Кран трёхходовой муфтовый 14-11 | | |
| | Ду-10 мм. шт. | 21 | |
| 2 | Вентиль запорный муфтовый полюсовой | | |
| | ситный, Ду=3мм, Ру=16 кгс/см², 38-2м, шт | 24 | |
| 3 | Вентиль запорный сильфонный вакуумный | | |
| | Ду=10мм, Ро=1 кгс/см², 15Б5ОР-4м, шт | 16 | |
| 4 | Коробка соединительная ТУ36.1153-75, КСК-8, шт | 9 | |
| 5 | Коробка соединительная ТУ36.1153-75, КСК 16, шт | 3 | |
| 6 | Труба водогазопроводная | | |
| | ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74 — 14х2 / В20 м | 70 | |
| 7 | Труба водогазопроводная | | |
| | ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74 — 20х2,5 / В20 м | 11 | |
| 8 | Провод медный ГОСТ 6323-79 с сечением | | |
| | 1 кв мм. ПВ , м | 210 | |
| 9 | Провод гибкий с медной жилой | | |
| | ГОСТ 20520-75 сечением 1 кв мм ПРГ, м | 18 | |
| | Кабель контрольный ГОСТ 1508-78Е | | |
| 10 | АКВВГ 4х2,5 кв.мм., м | 105 | |
| 11 | 7х2,5 кв мм, м | 65 | |
| | | | |
| | Кабель контрольный ГОСТ 1508-78Е КВВГ | | |
| 12 | 10х0,75 | 5 | |
| 13 | 9х0,75 кв.мм, м | 130 | |
| 14 | 5х0,75 кв.мм, м | 5 | |
| 15 | 4х1 кв.мм, м | 7 | |
| 16 | Металлорукав Р3-Ц-Х29 ТУ 22-2173-71, м | 12 | |
| | Труба винипластовая среднего типа | | |
| | ТУ-6-05-1646-73 с наружным диаметром | | |
| 17 | 40х2 мм , м | 70 | |

ТП 901-3-187.83 АТХ


| | | |
|---|---|---|
| Н. контр | Шерстякова | |
| Проверил | Набиуллина | |
| Инженер | Носенок | |
| Рук. гр | Гусева | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл. спец. | Данилов | |
| Нач. отд. | Саркисьянц | |


Типовой проект Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Логинова

Формат А4


Наименование параметра и место отбора импульса
Давление
Напорный патрубок
Потеря напора
Фильтры
Хозпротивопожарные насосы
Воздухо-дувки
Насосы подкачки
Дренажные насосы
Вакуум насосы
Насосы перекачки КОА
Насосы дозаторы КОА
Насосы дозаторы ПАА
Насос ПАА
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N13 N14 N11 N12 N7 N8 N9 N10 N17 N16 N15 N18 N19 N20
N1 N2 N3 N4
№ ТКУ или № типовой черт.
ТКУ 3137-70
ТКУ 3152-70
ТМ4-68-73
Позиция
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Труба 14х2 820
Щит диспетчера Сек.1 АКВВГ 4х2,5
Щит диспетчера Сек.2 АКВВГ 7х2,5 ℓ=27м
Щит диспетчера Сек.3 АКВВГ 4х2,5 ℓ=36м
Шкаф 15,16Ш АКВВГ 4х2,5
Шкаф 8,9 ШЧ АКВВГ 4х2,5
Выключатель ЗАВ
Выключатель ЗАП
АКВВГ 4х2,5 ℓ=2м
АКВВГ 5х2,5
СКН11
СКН12
СКН13
СКН14
СКН15
СКН16
СКН17
Дренажный приямок ПРГ5(1х1) ℓ=2м
Фильтр N1(N2÷N4) ПРГ8(1х1) ℓ=4м
Шкаф 17Ш АКВВГ 5х2,5
Шкаф 18Ш АКВВГ 5х2,5
Башня промывной воды ПРГ5(1х1) ℓ=8м
Шкаф 11(12)Ш АКВВГ 5х2,5
ПРГ3(1х1) ℓ=5м
ПРГ3(1х1) ℓ=8м
Позиция
19 20 21 22
Наименование параметра и место отбора импульса
Расход
Уровень
Трубопровод сырой воды
Трубопровод чистой воды
Трубопровод промывной воды
Резервуары чистой воды
Расходные баки коагулянта
ТМ4-122-74 ТМ4-132-74 ТМ4-123-74
N1 N2
Альбом III
Типовой проект
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
* Находятся в блоке микрофильтров ТП 901-3 Альбом I
Заполняется при привязке проекта
Спецификация кабеля и материалов приведена на листе 11Х-8
Привязан
Инв. №
ГП 901-3-187.83
11Х
Гл. инж. проекта Шерстянкова
Нач. отд. Гусева
Гл. спец. Данилов
Нач. отд. Садмольник
Главный корпус для станции очистки воды производительностью 125тыс м³/сут
Схема внешних проводок
Стадия РП
Лист 9
Листов
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва




Типовой проект Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Шерстякова | | |
| Гл. инж. | Кабанцева | | |
| Гл. спец. | Карпенкина | | |
| Констр. | Шерстякова | | |
| Провер. | Гуреева | | |
| Ст. инж. | Котова | | |
| Ст. инж. | Кабанцева | | |

ТП 901-3-187.83 АТХ

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Схема подключения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 10 | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Копировал: Логинова

Альбом III

Типовой проект

# План на отм. -1,800; 0,000

М 1:50.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ТП 901-3-187.83 | | АТХ |
| Н. контр. | Шестакова | | | | |
| Провер. | Набиуллина | | | | |
| Инженер | Коренюк | | Главный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия | Лист | Листов |
| Рук. гр. | Гусева | | | Р П | 11 | |
| ГИП | Шестакова | | Размещение приборов и устройств технологического контроля. План на отм. -1,800; 0,000. Насосная станция. Часовая | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | | |
| Гл. спец. | Данилов | | | | | |
| Нач. отд. | Сарксьян | | | | | |

Привязан.

Инв. №

Копировал Логинова


Формат А3

Альбом III

Типовой проект


## План на отм. -1.800; 0.000; 0.500; 1.100

м 1:50





## План на отм. 0.000

м 1:50





## План на отм. 3.600

м 1:100




## План на отм. 0.000

м 1:100




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гип | Перетягина | | ТП 901-3-187.83 | | АТХ |
| Нач. гр. | Лабкулова | | | | |
| Инженер | Яковлик | | Радиальный корпус для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки | Стадия | Лист | Листов |
| Рук. гр. | Гурева | | | РП | 12 | |
| Н.контр. | Перетягина | | Размещение приборов и элементов технологического контроля. План на отм. -1.800; 0.000; 0.500; 1.100. Аксонометрия. Приточная венткамера. Склад ПАА. План на отм. 0.000; 3.600. | ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва | | |
| Гл. инж. | Ладовский | | | | | |
| Нач. отд. | Корнеенкова | | | | | |

Привязан

Инв. №


Копировал Подаевская Формат


Альбом III

Типовой проект

## План на отм: 4.200

м 1:100




1. Строительная часть принята по основным листам марки АР
2. Технологическая часть принята по основным листам, марки ТХ
3. Прокладку кабелей и проводов выполнить в соответствии с типовым проектом 4.407 - 255
4. Кабельная трасса идет на высоте 2.5 м от уровня пола. Кабель проложенный на высоте 0.2 м от уровня пола защитить трубами.
5. Расстояние между кабельными конструкциями должно быть не более 2000 мм

| Марки поз | Обозначение | Наименование | Кол | Масса ед. кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Электрооборудование | | | |
| 1 | ТУ 16. 526. 417-78 | Кнопочный пост уп- | | | |
| | | равления ПКЕ-122-2У3 | 1 | | 1SBS 1SBS |
| 1а | А889 | Шкаф автоматизации | 1 | | ШТ |
| 1б | А892, А886, Альбом V | Щит диспетчера | 1 | | |
| | | Изделия заводов ГЭМ | | | |
| 2 | ТУ 36. 1753 - 75 | Коробка соединитель- | | | |
| | | ная КСК-8 | 9 | | |
| 3 | ТУ 36. 1753 - 75 | Коробка соединитель- | | | |
| | | ная КСК-16 | 3 | | |
| 4 | ТУ 36 - 1987 - 78 | Муфта к металло- | | | |
| | | рукаву Тр 5 | 8 | | |
| 5 | ТУ 36 - 1496 - 71 | Стойка кабельная | | | Заказ- |
| | | К 1151 | | | ное |
| 6 | ТУ 36 - 1496 - 71 | Полка кабельная | | | в |
| | | К 1161 | | | части |
| 7 | ТУ 36 - 31 - 70 | Лоток сварной | | | ЭМ |
| | | К 422 | | | |
| 8 | ТУ 36 - 1988 - 78 | Скобы разные | 5кг | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Материалы | | | |
| 9 | ТУ 22 - 2173 - 77 | Металлорукав | | | |
| | | Р3 - Ц - Х 2.9 | 50м | | |
| 10 | ТУ 6 - 05 - 1676 - 73 | Труба винипластовая | | | |
| | | 40 х 2 | 70м | | |
| | | Труба водогазопро- гост 8730 - 75 | | | |
| | | водная гост 3733 - 74 | | | |
| 11 | | 14 х 2 / В20 | 70м | | |
| 12 | | 20 х 2.5 / В 20 | 10м | | |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гип | Шерстякова | | |
| Констр. | Шерстякова | | |
| Инженер | Ларионова | | |
| Рук. гр. | Карпова | | |
| Рук. отд. | Русакова | | |
| Н.контр. | Шерстякова | | |
| Гл. инж. проекта | Ларионова | | |
| Гл. инж. | Карпова | | |

ТП 901-3-187.83 АТХ

Рабочий проект для станции очистки воды производительностью 12,5 тыс. м³/сутки

Стадия Р | Лист 13 | Листов

Размещение приборов и устройств технологического контроля. Прокладка кабеля. План на отм 4.200. Зал скорых фильтров.

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Копировал Формат А1


Альбом III

Типовой проект


## Ведомость чертежей основного комплекта СС

| Лист | Наименование | Примечания |
|---|---|---|
| СС-1 | Общие данные. Планы на отм. 0.000 и 3.600 | |
| | с сетями связи | |
| | Экспликация помещений. Спецификация | |


## Выкопировка из плана кровли





## План на отм. 0.000




## План на отм. 3.600




## Схема кабельных соединений коммутатора „Псков-1" и электровторичных часов


Бкт-50х2
ПТВМ 2х1,2
ТПВ 30х2х0,4
ТПВ 10х2х0,4
ТПВ 10х2х0,4
ТПВ 10