Мосгосстройнадзор

А К Т
приёмки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки

г. Москва «_____»_____20___ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____

(организация, должность, Ф. И. О.)

Технического надзора заказчика _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядных (монтажных) организаций _____

Эксплуатационной организации _____

произвели осмотр и приёмку в эксплуатацию пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки _____

_____

(наименование и адрес объекта)

_____

и установили :

1. Устройство пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки соответствует проекту и нормативной документации.

2. При испытании пристенных дренажей и водовыпусков наполнением водой до уровня наивысшей воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытания предъявленных к сдаче пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки считать подготовленными к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____

(подписи, Ф.И.О.)

Технического надзора заказчика _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядных (монтажных) организаций _____

М.П.

Эксплуатационной организации _____

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru