Мосгосстройнадзор

АКТ
приемки внутренних систем отопления

г. Москва " _____ " _____ 20 ___ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____

(организация, должность, Ф. И. О.)

Технического надзора заказчика _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядной (монтажной) организации _____

Эксплуатационной организации _____

произвели проверку и приемку системы отопления: _____

_____

(наименование и адрес объекта)

_____

и установили:

1. Система отопления смонтирована в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией и испытана согласно проекту и нормативной гидравлическим давлением на атм. (см. акт от " " _____ г.).

2. Расширительный сосуд установлен в ЦТП (ИТП) _____ в соответствии
(место установки)
с проектом, изолирован и обеспечен автоматикой подпитки.

3. Автоматизированный узел управления (АУУ) (при подключении здания через ЦТП) смонтирован и функционирует в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией и обеспечивает параметры теплоносителя соответствующие графику температур и расчетным давлениям.

4. Термостатические автоматические клапана у отопительных приборов установлены в соответствии с проектом и имеют временные защитные колпачки или термоэлементы (головки). В случае неустановки термоэлементов (головок) на период приемки системы отопления, предъявлен договор № _____ от «____» _____ 20___г. со специализированной организацией о принятии на хранение и последующей установке термоэлементов (головок).

5. В двухтрубной системе отопления на термостатических клапанах осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого помещения.

6. При наличии балансовых клапанов на секционных узлах и стояках системы отопления, осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого стояка.

gost.e-ecolog.ru

7. Проверка на эффект действия всей системы отопления в целом (с установленными термостатическими элементами) показала, что при наружной температуре воздуха Тн=____°С, температура подающей воды на узлах управления Тк= ____ °С, температура обратной воды То= ____ °С, циркуляционный напор ___м, при этом все приборы системы отопления имели равномерный прогрев. Температура во внутренних помещениях составила _____ °С.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленная к сдаче система отопления считается подготовленной к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____

(полписи, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядной (монтажной) организации _____

М.П. Эксплуатационной организации _____

gost.e-ecolog.ru