ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-56.84

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

автоматизированная отдельно стоящая

4(3)К-500А0

производительностью

2000(I500)м3/мин осушенного воздуха

АЛЬБОМ IO

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ

4 КОМПРЕССОРОВ

Ц. 2-85

КФ ЦИТП Инв. N 8690/10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I- 56.84

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

автоматизированная отдельно стоящая

4(3)К-500А0

производительностью

2000(I500)м3/мин осушенного воздуха

АЛЬБОМ I0

СОСТАВ ПРОЕКТА


| | |
|---|---|
| Альбом I | Технологическая часть |
| Альбом 2 | Электротехническая часть |
| Альбом 3 | Автоматизация и КИП |
| Альбом 4 | Автоматизация и КИП. Задание заводу изготовителю для 4 компрессоров |
| Альбом 5 | Автоматизация и КИП. Задание заводу изготовителю для 3 компрессоров |
| Альбом 6 | Архитектурно-строительная и сантехническая части для 4 компрессоров |
| Альбом 7 | Архитектурно-строительная и сантехническая части для 3 компрессоров |
| Альбом 8 | Строительные конструкции и изделия |
| Альбом 9 | Нестандартизированное оборудование. Технологическая часть |
| Альбом I0 | Сборник спецификаций оборудования для 4 компрессоров |
| Альбом II | Сборник спецификаций оборудования для 3 компрессоров |
| Альбом I2 | Сметы и ведомости потребности в материалах для 4 компрессоров |
| Альбом I3 | Сметы и ведомости потребности в материалах для 3 компрессоров |


Примененные материалы:

Типовой проект № 904-I-49 альбом 3, "Шумоглушители компрессорных станций (распространяет Киевский филиал ЦИТП);

Типовой проект № 407-3-I68/75 альбом 3 "Трансформаторные подстанции с кабельными и воздушными вводами 6-I0кВ на один и два трансформатора мощностью 2х630кВА" ( распространяет Свердловский филиал ЦИТП)


Разработан Государственными проектными институтами: Главный инженер института Ю.Н.Механцев

Гипростройдормаш. альбомы I,2,3,4,5,9,I0,II,I2,I3

Ростовский Промстройниипроект: альбомы 6,7,8,I0,II,I2,I3 Главный инженер проекта С.М.Леонов

Утвержден Минстройдормашем решением № 20/83 от 0I.II. I983г.

Введен в действие Гипростройдормашем приказ № I90-П от 20.I2.I983г.



КФ ЦИТП Инв. N 8690/10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-500АО

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

| №№ пп | Часть проекта | Наименование | Обозначение | Количество листов | № страницы |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Технологическая | Спецификация оборудования | ТХ.СО | 19 | 5 |
| 2 | Электротехническая Распредустройство 6(I0)кВ | Спецификация оборудования | ЭС.СО | 3 | 22 |
| 3 | Электротехническая Силовое электрооборудование | Спецификация оборудования | ЭМ.СО | 4 | 25 |
| 4 | Электротехническая Электроосвещение | Спецификация оборудования | ЭО.СО | 6 | 29 |
| 5 | Электротехническая Связь и сигнализация | Спецификация оборудования | СС1.СО | 3 | 35 |
| 6 | Электротехническая Вызывная сигнализация | Спецификация оборудования | СС2.СО | 2 | 38 |
| 7 | Автоматизация | Спецификация оборудования | АО.СО.I | 18 | 40 |
| 8 | Водопровод и канализация | Спецификация оборудования | ВК.СО.I | 4 | 58 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Спецификация оборудования | ОВ.СО.I | 12 | 62 |

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| | Компрессор центробежный Q=8,75 м3/с (525 м3/мин.) Рабс=0,88 МПа (9 кгс/см2), $n$ =I27$с^{-I}$ (7625 об/мин.) в объеме поставки Хабаровский завод энергетического машиностроения | К 500-6I-5 ТУ I08.II08-82 | компл. | 67I | | 36 435I | | 4 | 29000 |
| | Воздухоохладитель концевой Q=I0,I5 м3/с (609 м3/мин.) Рабс=0,88 МПа (9 кгс/см2) $F$ =79,2 м2 | ВОК-79,2 ТУ I08-808-78 | шт | 796 | | 48 64I0 | | 4 | I325 |
| | Система автоматики: Щиты управления и автоматики | УКАС-А | компл. | 67I | | 34 3I84 | | 4 | I738 |
| | Щиты управления и автоматики | УКАС-С | компл. | 67I | | 34 3I84 | | I | I300 |
| | Привод дроссельной заслонки с электродвигателем АОЛ-22-4 $N$ =0,4 кВт; $n$ =23,3$с^{-I}$ (I400 об/мин.) | Черт.РЧ323--П-48-33 АСП | шт | 796 | | 37 9I00 | | 4 | I80 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Леонов | | 5.06.83 |
| Нач.отд. | Коган | | 5.06.83 |
| Н.контр. | Новицкая | | 5.06.83 |
| Гл.спец. | Преснов | | 5.06.83 |
| Рук.гр. | Григорьян | | 5.06.83 |
| Ст.инж. | Воеводина | | 5.06.83 |
| Инж. | Малюта | | 5.06.83 |

ТП 904-I- ТХ.СО

Компрессорная станция 4К-500А0 с осушкой воздуха

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I9 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Привод клапана противопомпажного с электродвигателем АОЛ-2I-4 $N$ =0,27 кВт; $n$ =23,3с$^{-I}$ (I400 об/мин.) | черт.3I2Н 45СП | 796 | | | 37 9I00 | | 4 | 64,8 |
| | Электродвигатель синхронный с возбудителем и воздухоохладителем $N$ =3I50 кВт, У=6000 или I0000 В, $n$ =50с$^{-I}$ (3000 об/мин.) | СТД-3I50-23УХЛ4 черт.ВЖ 293.I00 | шт | 796 | | 33 389I | | 4 | I2300 |
| | Установка осушки сжатого воздуха Q=8,33 нм3/с (30000 нм3/ч), влагосодержание воздуха не более 0,85 г/кг | I0В.220-2-I ТУ 26.03-39I-8I | компл. | 67I | | 36I473 | | 4 | II000 |
| | Теплообменник горизонтальный кожухотрубный Рабс=I,0МПа (I0 кгс/см2) F =I80 м2 с деталями для крепления изоляции | 800 ТКГ-I0-МI-0/20-4-I гр.А ГОСТ I5I22-79 | шт | 796 | | 36 8320 | | 8 | 4200 |
| | Фильтр воздушный левого исполнения с объемным нетканым фильтрующим материалом с электродвигателем 4АА63А4 $N$ =0,25 кВт $n$ =24с$^{-I}$ (I440 об/мин.) | ФР-5 индекс 03.2II30 | шт | 796 | | 48 6322 | | 4 | 305 |

Привязан

Инв. №



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Маслонасос шестеренный $Q=I.IO^{-3}$ м3/с (3,6 м3/ч) Р=0,392 МПа (4 кгс/см2) с электродвигателем АОЛ 2-3I-4 $N=2,2$ кВт ; $n=24с^{-I}$ (I430 об/мин.) | Ш5-25-3,6/4 ГОСТ I9027--73 | шт | 796 | | 36 3I92 | | 2 | 59 |
| | Фильтр щелевой с метрической резьбой Р < 6,3 МПа (<63 кгс/см2) пропускной способностью 50 л/мин. | 50-I25-I | шт | 796 | | 36 8352 | | I | 7,3 |
| | Кран мостовой электрический управляемый с пола легкого режима работы Q=5 тс - L к=22,5 м с ограничителем грузоподъемности 6,25 тс | ТУ 24-9-344--74 | шт | 796 | | 3I 5II2 | | I | I4300 |
| | Огнетушитель воздушно-пенный Р=0,98 МПа (I0 кгс/см2) Q=0,25 м3 (250 л.) | ОВПУ-250 ТУ 22-2336--7I | шт | 796 | | 48 5432 | | 4 | 220 |
| | НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | Глушитель шума всасывания Q=8,33 м3/с (500 м3/мин.) | ГШВ-500 | компл. | 67I | | 4I 9500 | | 4 | 4I2I |
| | Глушитель шума стравливания Q=8,33 м3/с (500 м3/мин.) | ГШС-500 | шт | 796 | | 4I 9500 | | 4 | II0 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Патрубок для присоединения воздушного фильтра | ПФ.00.000 | шт | 796 | | 4I 9500 | | 4 | 56 |
| | Опора под маслобак | ОМ.00.000 | шт | 796 | | 4I 9500 | | 4 | 234,26 |
| | Бак для масла V=I,59 м3 | МБ.00.000 | шт | 796 | | 4I 9500 | | 2 | 3I5,2 |
| | А Р М А Т У Р А | | | | | | | | |
| | Вентили запорные муфтовые | | | | | | | | |
| | Ду I5, Ру I6 | I5ч8бр | шт | 796 | | 37 22II | | 2 | 0,7 |
| | Ду 20, Ру I6 | I5кчI8п | шт | 796 | | 37 32II | | 4 | 0,9 |
| | Ду 25, Ру I6 | I5кчI8п | шт | 796 | | 37 32II | | 80 | I,4 |
| | Ду 25, Ру I6 | I5ч8п2 | шт | 796 | | 37 22I2 | | 8 | I,75 |
| | Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом фланцевый | | | | | | | | |
| | Ду 65, Ру I6 | I5кч8 88р СВМ | шт | 796 | | 37 32I3 | | 6 | 27,I |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 904-I- ТХ.СО Лист 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Вентили запорные фланцевые с электромагнитным приводом** | | | | | | | | |
| | Ду 25, Ру I6 | I5кч892п3 | шт | 796 | | 37 32II | | I2 | I8 |
| | Ду 65, Ру I6 | I5кч892п3 | шт | 796 | | 37 32I3 | | 8 | 33,8 |
| | **Вентиль с электроприводом** | | | | | | | | |
| | Ду I00, Ру 40 | I5с922нж | шт | 796 | | 37 42I5 | | 4 | I03 |
| | **Вентили запорные фланцевые** | | | | | | | | |
| | Ду 80, Ру I6 | I5чI4бр | шт | 796 | | 37 22I5 | | 8 | 26,7 |
| | Ду I00,Ру I6 | I5чI4бр | шт | 796 | | 37 22I5 | | I2 | 39,5 |
| | Ду I25,РуI6 | I5чI4бр | шт | 796 | | 37 22I6 | | 8 | 57,6 |
| | Ду 200,Ру I6 | I5чI4бр | шт | 796 | | 37 22I7 | | 4 | I35 |
| | **Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые** | | | | | | | | |
| | Ду 80,Ру I0 | 30ч6бр | шт | 796 | | 37 2II5 | | 8 | 29,0 |
| | Ду I00, Ру I0 | 30ч6бр | шт | 796 | | 37 2II5 | | I6 | 39,5 |

Альбом I0

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | | | | | | | | |
| | Ду I25, Ру I0 | 3Iч6бр | шт | 796 | | 37 2II3 | | I2 | 55,3 |
| | Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом | | | | | | | | |
| | Ду 250, Ру I0 | 30ч906бр | шт | 796 | | 37 2I25 | | 8 | 242 |
| | Ду 300, Ру. I0 | 30ч906бр | шт | 796 | | 37 2I25 | | 4 | 3I0 |
| | Клапан предохранительный | | | | | | | | |
| | Ду 200, Ру I6 | СШК4р-I6 | шт | 796 | | 37 4205 | | 2 | 265 |
| | Конденсатоотводчик с открытым поплавком | КГ-25-I6 | | | | | | | |
| | Ду 25, Ру I6 | | шт | 796 | | 37 2260 | | I6 | 42,2 |

Типовой проект 904-I -

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Краны проходные сальниковые муфтовые | | | | | | | | |
| | Ду I5, Ру I0 | II4б6к | шт | 796 | | 37 222I | | 8 | 0,65 |
| | Ду 25, Ру I0 | II4б6к | шт | 796 | | 37 2222 | | 62 | I,85 |
| | Ду 40, Ру I0 | II4б6к | шт | 796 | | 37 2223 | | I2 | 3,6 |
| | Ду 50, Ру I0 | II4б6к | шт | 796 | | 37 2223 | | I0 | 6,5 |
| | Кран проходной сальниковый фланцевый | | | | | | | | |
| | Ду 65, Ру I0 | II4в8к | шт | 798 | | 37 2224 | | 40 | I6,75 |
| | ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | Рукав-вставка ϕ I00, длина $\ell$ =435 | А7Б025.000.05 Серия 3.904-I6 | шт | 796 | | 25 32I9 | | 24 | 8,5 |

Типовой проект 904-I-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | |
| | Хладон R 22 на одну заправку | ГОСТ 8502-73 | кг | II6 | | 24 I244 | | | |
| | Масло ХС-40 ) | ТУ 38-I0I. 763/78 | | | | | | 2000 | |
| | ) | | | | | | | | |
| | ХМ-35 ) одно из указанных на одну заправку | ТУ 38-I0I. II9-75 | | | | | | | |
| | ) | | | | | | | | |
| | ХФ22-24 ) | ГОСТ 5546-66 | кг | II6 | | 02 5354 | | 280 | |
| | Масло Т-30 ) | ГОСТ 32-74 | | | | | | | |
| | ) | | | | | | | | |
| | $T_{22}$ ) одно из указанных на одну заправку | ГОСТ 32-74 | | | | | | | |
| | ) | | | | | | | | |
| | Тп-22 ) | ГОСТ 9972-74 | | | | | | | |
| | ) | | | | | | | | |
| | Тп-30 ) | ГОСТ 9972-74 | м3 | II3 | | 02 537I | | 4,8 | |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Трубы | ГОСТ 3262-75 | | | | I3 8500 | | | |
| | I5 х 2,35 | | м | 006 | | | | I04 | 2,02 |
| | 20 х 2,5 | | м | 006 | | | | 6,8 | I,5 |
| | 25 х 2,8 | | м | 006 | | | | 4I8 | 2,I2 |
| | 32 х 2,8 | | м | 006 | | | | 2,7 | 2,73 |
| | 40 х 3,0 | | м | 006 | | | | I72 | 3,26 |
| | 50 х 3,0 | | м | 006 | | | | 25I | 4,22 |
| | 65 х 3,2 | | м | 006 | | | | II8 | 5,7I |
| | 80 х 3,5 | | м | 006 | | | | I95 | 7,34 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Труба | ГОСТ 8732-78 / ВIO ГОСТ 8731-74 | | | | | | | |
| | 57 х 3 | | м | 006 | | I3 0I03 | | 92 | 4,0 |
| | Трубы | ГОСТ 8734-75 / ВIO ГОСТ 8733-74* | | | | I3 0I04 | | | |
| | 22 х 2 | | м | 006 | | | | 44 | 0,99 |
| | 34 х 3 | | м | 006 | | | | I,2 | 2,29 |
| | Трубы | ГОСТ I0704-76 / ВСт3сп ГОСТ I0705-80 | | | | I3 0300 | | | |
| | 20 х 2,0 | | м | 006 | | | | 0,2 | I,08 |
| | 32 х 2,2 | | м | 006 | | | | 6,6 | I,62 |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования— страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубы | ГОСТ I0704-76 | | | | | | | |
| | 38 х 2,5 | ВСт3сп ГОСТ I0705-80 | м | 006 | | | | I,6 | 2,I9 |
| | 45 х 2,5 | | м | 006 | | | | 9,5 | 2,62 |
| | 57 х 2,5 | | м | 006 | | | | I0,I | 3,36 |
| | 76 х 2,8 | | м | 006 | | | | 64,4 | 5,06 |
| | 89 х 2,8 | | м | 006 | | | | 4,5 | 5,95 |
| | I08 х 2,8 | | м | 006 | | | | 65 | 7,26 |
| | I33 х 3,2 | | м | 006 | | | | I3I | I0,24 |
| | I59 х 3,2 | | м | 006 | | | | I07 | I2,30 |
| | 2I9 х 4 | | м | 006 | | | | 27,5 | 2I,2I |
| | 273 х 4 | | м | 006 | | | | I68 | 26,54 |
| | 325 х 4 | | м | 006 | | | | I24 | 3I,67 |
| | 377 х 5 | | м | 006 | | | | I0,7 | 45,87 |
| | 426 х 6 | | м | 006 | | | | 2,0 | 62,I5 |
| | 530 х 7 | | м | 006 | | | | 38 | 90,28 |
| | 630 х 7 | | м | 006 | | | | 29 | I07,55 |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Дата и дата

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Опоры | ГОСТ I49II-82 | | | | | | | |
| | ОПБI-32 | | шт | 796 | | | | 4 | 0,03 |
| | ОПБI-33,5 | | шт | 796 | | | | I2 | 0,02 |
| | ОПБI-48 | | шт | 796 | | | | I6 | 0,03 |
| | ОПБI-75,5 | | шт | 796 | | | | 20 | 0,05 |
| | ОПБI-88,5 | | шт | 796 | | | | 8 | 0,I2 |
| | ОПБI-I08 | | шт | 796 | | | | 24 | 0,I3 |
| | ОПБI-I33 | | шт | 796 | | | | 32 | 0,39 |
| | ОПБI-I59 | | шт | 796 | | | | 40 | 0,38 |
| | ОПБI-273 | | шт | 796 | | | | I2 | I,02 |
| | ОПБI-530 | | шт | 796 | | | | 4 | I,8 |
| | ОПБ2-45 | | шт | 796 | | | | 4 | 0,I9 |
| | ОПБ2-48 | | шт | 796 | | | | 4 | 0,I9 |
| | ОПБ2-57 | | шт | 796 | | | | I6 | 0,33 |
| | ОПБ2-88,5 | | шт | 796 | | | | I6 | 0,52 |
| | ОПБ2-89 | | шт | 796 | | | | 20 | 0,52 |
| | ОПБ2-I08 | | шт | 796 | | | | 8 | 0,56 |
| | ОПШI-70.33,5 | | шт | 796 | | | | I6 | 0,5I |
| | ОПШ2-I00.325 | | шт | 796 | | | | 8 | 7,59 |
| | ОПШ2-I00.630 | | шт | 796 | | | | 8 | I4,87 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОШ3-I00.720 | | шт | 796 | | | | 8 | 25,I8 |
| | Блок двухкатковый Бл Дк - 320 | ГОСТ I4097-77 | шт | 796 | | | | 8 | 20,8 |
| | Подвески | ГОСТ I6I27-78 | | | | | | | |
| | ПГ-57-200 | | шт- | 796 | | | | I3 | I,4 |
| | ПГ-325-I800 | | шт | 796 | | | | 4 | 9,3 |
| | Серьга I4 | | шт | 796 | | | | I3 | - |
| | Хомут Г-57-200 | | шт | 796 | | | | I3 | - |
| | ПТ-89-400 | | шт | 796 | | | | I6 | 2,2 |
| | ПТ-2I9-2000 | | шт | 796 | | | | 4 | 8,7 |
| | ПТ-273-I500 | | шт | 796 | | | | I2 | 7,0 |
| | К р ю ч к и | Серия 4.904-69 | | | | 49 2400 | | | |
| | СТД 603/I | | шт | 796 | | | | I8 | 0,035 |
| | СТД 603/I-02 | | шт | 796 | | | | I6 | 0,0I3 |
| | СТД 6I2/6 | | шт | 796 | | | | 20 | 0,I42 |
| | СТД 6I2/7 | | шт | 796 | | | | 8 | 0,259 |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубодержатели | Серия 4.904-69 | | | | 49 2400 | | | |
| | ТП4 | | шт | 796 | | | | 36 | 0,0I9 |
| | ТП4-02 | | шт | 796 | | | | 68 | 0,034 |
| | ТП4-04 | | шт | 796 | | | | 20 | 0,I8 |
| | ТП5 | | шт | 796 | | | | 27 | 0,I46 |
| | Рукав Б-2-50-I0 | ГОСТ 5398-76 | м | 0,06 | | 25 57I0 | | 20 | 4,0 |
| | Головка соединительная ГР-50 | ГОСТ 22I7-76 | шт | 796 | | 48 5I84 | | 4 | 0,38 |
| | Головка соединительная ГМ-50 | ГОСТ 22I7-76 | шт | 796 | | 48 5I84 | | 4 | 0,22 |
| | Бобышки | | | | | | | | |
| | Б45° М20хI,5 | ЗКЧ-I68-75 | шт | 796 | | 42 II92 | | 28 | 0,4 |
| | БШ-М27-55 | ОСТ-367-74 | шт | 796 | | 42 II92 | | 28 | 0,3 |
| | БШ-М33-55 | ОСТ 367-74 | шт | 796 | | 42 II92 | | 5 | - |
| | Пробки | | | | | | | | |
| | П-М 20хI,5 | ЗКЧ-I67-75 | шт | 796 | | 42 II92 | | 36 | 0,0I5 |
| | П-М 27х2 | ТКЧ-229-69 | шт | 796 | | 42 II92 | | 28 | 0,03 |
| | П-М 33х2 | ТКЧ-229-69 | шт | 796 | | 42 II92 | | 9 | 0,04 |

Типовой проект 904-I-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Прокладки** | | | | | | | | |
| | Прокладка I8 | ЗКЧ-36-70 | шт | 796 | | 42 I292 | | 36 | 0,004 |
| | Прокладка 24 | ЗКЧ-36-70 | шт | 796 | | 42 I292 | | 7 | 0,005 |
| | I4xI8 | ЗКЧ-37-70 | шт | 796 | | 42 II92 | | 36 | 0,006 |
| | 28x42 | ТКЧ-566-68 | шт | 796 | | 42 II92 | | 28 | - |
| | 34x48 | ТКЧ-566-68 | шт | 796 | | 42 II92 | | 9 | - |
| | **Расширители** | | | | | | | | |
| | Расширитель 2 | ЗКЧ-I62-75 | шт | 796 | | 42 II92 | | 8 | 3,7 |
| | Расширитель 3 | ЗКЧ-I63-75 | шт | 796 | | 42 II92 | | 4 | 4,0 |
| | Расширитель 73 | ЗКЧ-29-75 | шт | 796 | | 42 II92 | | 4 | 2,6 |
| | **Штуцеры** | | | | | | | | |
| | М27х2-I00 | ЗКЧ-35-70 | шт | 796 | | 42 I292 | | 7 | 0,36 |
| | Труб. I/2"-50 | ЗКЧ-34-70 | шт | 796 | | 42 I292 | | 36 | 0,058 |
| | Заглушка М27х2 | ЗКЧ-3I-69 ТУ-74I-66 | шт | 796 | | 42 I292 | | 7 | 0,II |
| | Колпачок-заглушка КЗ-I/2" | ММСС-СССР | шт | 796 | | 42 I292 | | 36 | 0,08 |

Типовой проект 904-I-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П р о к а т | | | | | | | | |
| | Листы | ГОСТ I9903-74* / Ст3пс2ГОСТ IC523-70* | | | | 09 7203 | | | |
| | Лист Б-ПН-2 | | кг | II6 | | | | 2,56 | |
| | Лист Б-ПН-3 | | кг | II6 | | | | 3396 | |
| | Листы | ГОСТ I9903-74* / БСт3псГОСТ I4637-79 | | | | 09 7I00 | | | |
| | Лист Б-ПН-5 | | кг | II6 | | | | 66 | |
| | Лист Б-ПН-25 | | кг | II6 | | | | 248 | |
| | К р у г и | ГОСТ 2590-7I* / Ст3ГОСТ 535-79* | | | | | | | |
| | Круг В I0 | | кг | II6 | | 09 3300 | | 3,2 | |
| | Круг В I2 | | кг | II6 | | 09 3300 | | 7,I | |
| | Круг В-I6 | | кг | II6 | | 09 3300 | | 9,5 | |
| | Круг В-20 | | кг | II6 | | 09 3200 | | I9,8 | |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Полоса Б-2-5х20 | ГОСТ I03-79 / ВстЗкп ГОСТ 535-79* | кг | II6 | | 09 7I00 | | I,9 | |
| | Уголки | ГОСТ 8509-72* / СтЗпс-2-I- ГОСТ 535-79* | | | | 09 300I | | | |
| | Б-20х20х4 | | кг | II6 | | | | I3,I | |
| | Б-63х63х4 | | кг | II6 | | | | I34 | |
| | Б-I25хI25х8 | | кг | II6 | | | | I2,I | |
| | Уголок Б-90х56х6 | ГОСТ 85I0-72* / СтЗпс-2-I ГОСТ 535-79* | кг | II6 | | 09 300I | | 66 | |
| | Паронит ПОНЗ | ГОСТ 48I-80 | кг | II6 | | 25 75II | | I,2 | |
| | Шнур асбестовый ШАОН 20 | ГОСТ I779-72 | м | 006 | | 25 7443 | | 22,8 | |

Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изоляционные материалы | | | | | | | | |
| | Асбопухшнур | ГОСТ1779-72 | м3 | II3 | | 57 6600 | | 2,38 | |
| | Маты из стеклянного штапельного волокна в рулонах технические | ГОСТ10499-78 | м3 | II3 | | 57 6300 | | II4 | |
| | Маты прошивные из минеральной ваты "ВФ" | ТУ 2I-24-I0-68/МПСМ СССР | м3 | II3 | | 57 62I0 | | 5,6 | |
| | Маты минераловатные прошивные без обкладок | ГОСТ 2I880--76 | м3 | II3 | | 57 62II | | 4,2 | |
| | Защитные покрытия | | | | | | | | |
| | Битум изоляционный | ГОСТ 98I2--74 | м2 | 055 | | 02 563I | | 62 | |
| | Пленка полиэтиленовая | ГОСТ I0354--82 | м2 | 055 | | 22 400I | | 70 | |
| | Пергамин $\delta$ =2 мм $n$ -350 | ГОСТ 2697-75 | м2 | 055 | | 57 743I | | 532 | |
| | Стеклоткань Э-0,I-I00-В(90) | ГОСТ I9907-74 | м2 | 055 | | 59 5242 | | 532 | |
| | Ткань хлопчатобумажная | | м2 | 055 | | 82 I800 | | 520 | |
| | Фольга алюминиевая | ГОСТ 6I8-73 | м2 | 055 | | I8 2I00 | | 70 | |
| | Фольга алюминиевая дублированная | ТУ 36-II77-77 | м2 | 055 | | I8 2I00 | | 70 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Краска масляная | | кг | II6 | | 23 I70I | | II50 | |
| | Штукатурка асбоцементная | | м3 | II3 | | 57 2I00,<br>57 3I5I | | I0,4 | |



Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | **I. Комплектное распределительное устройство выше I000 В** | | | | | | | | |
| I.I. | Комплектное распределительное устройство серии КРУ2-I0-20, внутренней установки, состоящее из I4 камер | Опросный лист ЭС-32 | компл / т | 07I / I68 | | 34I47I | | I / I6,8 | |
| | **2. Аппараты напряжением до I000 В** | | | | | | | | |
| 2.I. | Реле тока, соединение обмоток параллельное, переднее присоединение проводов, уставка тока 0,I6 А | РТ-40/0,2 | шт | 796 | | 342551 | | 4 | |
| | **3. Комплектное устройство напряжением до I000 В** | | | | | | | | |
| 3.I. | Блок питания серии БПЗ-40I-У4, присоединение переднее, ТУI6-529.894-74 | БПЗ-40I-У4 | шт | 796 | | - | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дат.

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Леонов | |
| Нач.отд. | Давыдов | |
| Гл.спец. | Нашельский | |
| Н.контр. | Золотарева | |
| Рук.гр. | Чапны | |
| Ст.инж. | Кранцова | |
| Инж. | Гурина | |

ТП 904-I ЭС.СО

Распредустройство 6(I0)кВ. Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | 4. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | | | | | | | | |
| 4.I. | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с защитным покровом, ГОСТ I84I0-73, сечением: 3 х 240 (3 х I85) мм2 | ААШв 6000(I0000) | км | 008 | | 353613 (353614) | | | |
| | 5. Кабели силовые с резиновой изоляцией | | | | | | | | |
| 5.I. | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ 433-73, сечением: 2 х 4 мм2 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,I | |
| | 6. Кабели контрольные с резиновой изоляцией | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ I508-78Е, сечением, мм2: | | | | | | | | |
| 6.I. | 4 х 2,5 | АКВРГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,06 | |
| 6.2. | 7 х 2,5 | АКРВГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,035 | |
| 6.3. | 4 х 4 | АКРВГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,0I | |
| 6.4. | 4 х 6 | АКРВГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,0I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 7. Провода установочные с резиновой изоляцией | | | | | | | | |
| | Провод с медной жилой гибкий, в резиновой оболочке, негорючий, ГОСТ 20520-75, сечением, мм2: | | | | | | | | |
| 7.I. | I х I,5 | ПРГН-660 | км | 008 | | 355II4 | | 0,I00 | |
| 7.2. | I х 2,5 | ПРГН-660 | км | 008 | | 355II4 | | 0,050 | |
| 7.3. | I х 4 | ПРГН-660 | км | 008 | | 355II4 | | 0,030 | |
| | 8. Защитные средства по технике безопасности | | | | | | | | |
| 8.I. | Комплект защитных средств по технике безопасности | | комп | 071 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | I. Комплектные трансформаторные подстанции | | | | | | | | |
| I.I. | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Ix630 кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ внутренней установки, левого исполнения | IКТП-Ix630 | компл<br>т | 07I<br>I68 | | 34II92 | | I<br>3,9 | |
| I.2. | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-Ix630 кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ, внутренней установки, правого исполнения | 2КТП-Ix630 | компл<br>т | 07I<br>I68 | | 34II92 | | I<br>3,9 | |
| | 2. Аппараты напряжением до I000 В | | | | | | | | |
| | Выключатели автоматические | | | | | | | | |
| 2.I. | Выключатель автоматический трехполюсный, переменного тока номинальный ток 63 А, уставка тока комбинированного расцепителя, для установки в шкафу | АК-63-3МГУ3 | шт | 796 | | 342I66 | | I | |
| | Пускатели | | | | | | | | |
| 2.2. | Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220 В переменного тока, без теплового реле, защищенного исполнения на ток 25 А | ПМЕ-22I | шт | 796 | | 342732 | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Леонов | |
| Нач.от. | Давыдов | |
| Гл.сп. | Нашельский | |
| Н.контр. | Золотарева | |
| Рук.гр. | Чапны | |
| Ст.инж. | Кравцова | |
| Инж. | Гурина | |

ТП 904-I ЭМ.СО

Силовое электрооборудование. Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кнопки управления | | | | | | | | |
| 2.3. | Пост управления кнопочный "Пуск-Стоп" пыле-водозащищенного исполнения для установки на стене | ПКЕ-222-2 | шт | 796 | | 342844 | | 2 | |
| 2.4. | То же, защищенного исполнения | ПКЕ-2I2-2 | шт | 796 | | 342844 | | 4 | |
| | 3. Ящики | | | | | | | | |
| 3.I. | Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником на напряжение 380 В, переменного тока, номинальный ток I00 А | ЯВ3-3I-I | шт | 796 | | 343422 | | I | |
| | 4. Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| 4.I. | Лампа накаливания 220 В, I5 Вт | НБ220-I5 | шт | 796 | | 346611 | | 6 | |
| 4.2. | Щиток осветительный без вводного автомата с числом автоматов на группах АЕ204I - - 6 шт. с уставкой автомата 20А; АЕ2043 - - 4 шт. с уставкой автомата 20А | Щ04I-5204 | шт | 796 | | 343433 | | I | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Кабельные изделия** | | | | | | | | |
| | **5. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией** | | | | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с защитным покровом ГОСТ 18410-73, сечением, мм2: | | | | | | | | |
| 5.1. | 3 х 120 (3 х 95) | ААШв 6000(10000) | км | 008 | | 353613 (353614) | | 0,38 | |
| 5.2. | 3 х 70 | ААШв 6000(10000) | км | 008 | | 353613 (353614) | | 0,04 | |
| | **6. Кабели силовые с резиновой изоляцией** | | | | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ 433-73, сечением, мм2: | | | | | | | | |
| 6.1. | 3 х 2,5 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,900 | |
| 6.2. | 3 х 6 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,06 | |
| 6.3. | 3 х 50 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,180 | |
| 6.4. | 3 х 25 + 1 х 10 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,01 | |
| 6.5. | 3 х 4 + 1 х 2,5 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,425 | |
| 6.6. | 3 х 95 + 1 х 35 | АВРГ-1000 | км | 008 | | 352232 | | 0,04 | |

Альбом 10

Типовой проект 904-1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.7. | 3 х I20 + I х 35 | АВРТ-I000 | км | 008 | | 352232 | | 0,4 | |
| 6.8. | 2 х 4 | АВРТ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,285 | |
| 6.9. | 2 х 70 | АВРТ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,34 | |
| 6.10. | 3 х 120 | АВРГ-660 | км | 008 | | 352232 | | 0,17 | |
| | 7. Кабели переносные | | | | | | | | |
| 7.I. | Кабель переносный, гибкий, с медными жилами, ГОСТ I3497-77Е, сечением, мм2: 3 х 2,5 + I х I,5 | КРПТ-660 | км | 008 | | 35444I | | 0,0I5 | |
| | 8. Кабели контрольные с резиновой изоляцией | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный, с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ I508-7I, сечением, мм2: | | | | | | | | |
| 8.I. | 4 х 2,5 | АКРВГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,245 | |
| 8.2. | 7 х 2,5 | АКРВГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,I35 | |
| 8.3. | 4 х 4 | АКРВГ-660 | км | 008 | | 356345 | | 0,I35 | |

Альбом IO

Типовой проект 904-I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | I. Арматура осветительная для ламп накаливания | | | | | | | | |
| I.I. | Арматура потолочная для ламп накаливания до 100 Вт | НП020-100 | шт | 796 | | 34 6III | | I7 | |
| I.2. | Арматура настенная пылевлагозащищенная для ламп накаливания до 100 Вт | НБ006-100 | шт | 796 | | 34 6III | | 45 | |
| I.3. | Арматура подвесная для наружного освещения, для ламп накаливания до 200 Вт | СП0-200 | шт | 796 | | 34 6III | | 6 | |
| I.4. | Арматура подвесная для ламп накаливания до 200 Вт | НСП2I-200--004 | шт | 796 | | 34 6III | | 53 | |
| I.5. | Лампа переносная с длиной шнура I2 м | ПЛ-36 | шт | 796 | | 34 6III | | I0 | |
| | 2. Арматура осветительная для люминесцентных ламп | | | | | | | | |
| 2.I. | Арматура осветительная подвесная на две люминесцентные лампы по 40 Вт | ЛСП02-2х40 | шт | 796 | | 34 6II2 | | 35 | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Леонов | |
| Нач.от. | Давыдов | |
| Гл.сп. | Нашельский | |
| Н.конт. | Золотарева | |
| Рук.гр. | Божко | |
| Ст.инж. | Кравцова | |
| Ст.техн. | Засорина | |

ТП 904-I 30.CO

Электроосвещение
Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Арматура осветительная настенная на одну люминесцентную лампу 40 Вт | ОЛС-I-Ix40 | шт | 796 | | 34 6II2 | | 9 | |
| | 3. Арматура осветительная для ламп ДРЛ | | | | | | | | |
| 3.I. | Арматура подвесная для ламп ДРЛ до 250 Вт | РСП05х250/Т03 | шт | 796 | | 34 6II3 | | 24 | |
| | 4. Лампы накаливания | | | | | | | | |
| | Лампа накаливания общего назначения 220 В, мощностью: | | | | | | | | |
| 4.I. | 25 Вт | НБ-220-25 | шт | 796 | | 34 660I | | 20 | |
| 4.2. | 60 Вт | НБ-220-60 | шт | 796 | | 34 660I | | 50 | |
| 4.3. | I00 Вт | НБ-220-I00 | шт | 796 | | 34 660I | | 20 | |
| 4.4. | 200 Вт | НБ-220-200 | шт | 796 | | 34 660I | | 65 | |
| 4.5. | Лампа накаливания местного назначения напряжением 36 В, мощностью 40 Вт | МО-36-40 | шт | 796 | | 34 66I5 | | II | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. Люминесцентные лампы | | | | | | | | |
| 5.I. | Лампа люминесцентная белого света мощностью 40 Вт | ЛБ-40 | шт | 796 | | 34 6713 | | 82 | |
| | 6. Ртутные лампы | | | | | | | | |
| 6.I. | Лампа ртутная, напряжением 220 В, мощностью 250 Вт | ДРЛ-250 | шт | 796 | | 34 6752 | | 25 | |
| | 7. Стартеры | | | | | | | | |
| 7.I. | Стартер | СК-220 | шт | 796 | | 34 6922 | | 82 | |
| | 8. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 8.I. | Картон электроизоляционный марки ЭВ, $\delta$=I,5 $\rho$ 65 ГОСТ 2824-75 | | шт | 796 | | | | 24 | |
| | 9. Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| 9.I. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющими контактами на IO А, 250 В | У-94-0 | шт | 796 | | 34 644I | | I | |

Типовой проект 904-I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.2. | Розетка штепсельная двухполюсная брызгозащищенная на IO А, 36 В | У-86-Р0 | шт | 796 | | 34 6442 | | 27 | |
| 9.3. | Выключатель однополюсный 250 В, 6А брызгозащищенный | 02620 | шт | 796 | | 346426 | | II | |
| 9.4. | Выключатель двухполюсный 250 В, 6 А для скрытой проводки | 022I0 | шт | 796 | | 34 6422 | | 6 | |
| 9.5. | Выключатель двухполюсный 250 В, 6А для открытой проводки | 02020 | шт | 796 | | 34 642I | | 30 | |
| 9.6. | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | РШ-20-0 | шт | 796 | | 34 2492 | | 24 | |
| 9.7. | Вилка штепсельная с заземляющим контактом | ВШ-20-Б | шт | 796 | | 34 2492 | | 24 | |
| | IO. Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке, ГОСТ 433-73, сечением мм2": | | | | | | | | |
| IO.I. | 2 х 2,5 | АВРГ-0,66 | шт | 008 | | 352232 II | | 0,5 | |
| IO.2. | 2 х 4 | АВРГ-0,66 | шт | 008 | | 352232 II | | I,6 | |
| IO.3. | 3 х 2,5 | АВРГ-0,66 | шт | 008 | | 352232 II | | 0,02 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IO.4. | 3 х 4 + I х 2,5 | АВРГ-0,66 | км | 008 | | 3522321I | | 0,25 | |
| IO,5 | 3 х 6 + I х 4 | АВРГ-0,66 | км | 008 | | 3522321I | | 0,02 | |
| IO.6. | 3 х 25 + I х IO | АВРГ-0,66 | км | 008 | | 3522321I | | 0,08 | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-7I, сечением мм2 | | | | | | | | |
| IO.7. | I х 2,5 | АПВ-0,66 | км | 008 | | 35 5I33 | | 0,35 | |
| IO.8. | I х 4 | АПВ-0,66 | км | 008 | | 35 5I33 | | 0,5 | |
| IO.9. | Провод с алюминиевыми жилами, плоский, без разделительного основания, ГОСТ 6323-7I, сечением 2 х 2,5 мм2 | АППВС | км | 008 | | 35 5333 | | 0,I5 | |
| IO.IO. | Провод с медной жилой гибкий, с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-7I, сечением I х I,5 мм2 | ПГВ | км | 008 | | | | 0,045 | |

Привязан

Инв. №

ТП 904-I 30.00 Лист 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | II. Осветительные щитки | | | | | | | | |
| II.I. | Щиток групповой осветительный с вводными автоматами А3II4/7 без теплового расцепителя с I2 групповыми автоматами А3I6I, тепловые расцепители I5 А | ОЩВ-I2 | шт | 796 | | 34 3433 | | 3 | |
| II.2. | Щиток групповой осветительный с вводными автоматами А3II4/7 без теплового расцепителя с 6 групповыми автоматами А3I6I, тепловые расцепители I5 А | ОЩВ-6 | шт | 796 | | 34 3433 | | I | |
| | I2. Ящики | | | | | | | | |
| I2.I. | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В | ЯТП-0,25 | шт | 796 | | 34 I3II | | 7 | |
| I2.2. | Ящик с понижающим трансформатором 220/I2 В | ЯТП-0,25 | шт | 796 | | 34 I3II | | I | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | I. Средства связи | | | | | | | | |
| I.I. | Концентратор телефонный | КЗ-I | компл | 796 | | 53IOI7200I9 | | I | |
| I.2. | Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 ВА ГОСТ 596I-76 | "Тайга-304" | шт | 796 | | | | I | |
| I.3. | Коробка универсальная радиосети ГОСТ I0040-75 | УК-2П | шт | 796 | | 5295333234 | | 3 | |
| I.4. | То же, | УК-2Р | шт | 796 | | 5295333235 | | I | |
| I.5. | Розетка штепсельная ГОСТ 8659-78 | РШО-I | шт | 796 | | 5295375404 | | I | |
| I.6. | Коробка ответвительная часофикации ГОСТ I0040-75 | УК-2П | шт | 796 | | 5295333234 | | 8 | |
| I.7. | Коробка телефонная распределительная КРТ-I0 ГОСТ 8525-78 | | шт | 796 | | 5296223202 | | 2 | |
| I.8. | Выпрямитель буферный ТУ32ЦШ-303-70 | ВБ-24/3 | шт | 796 | | 5320I8600I9 | | I | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Леонов | |
| Нач.от. | Давыдов | |
| Гл.сп. | Нашельский | |
| Рук.гр. | Качурина | |
| Н.контр. | Золотарева | |
| Ст.инж. | Лебедева | |

ТП 904-I ССI.СО

Связь и сигнализация
Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **2. Кабели и провода** | | | | | | | | |
| 2.1. | Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке емк.10 х 2 х 0,4 ГОСТ 22498-77 | ТПШ | м | 006 | | 5745071О140 | | 15 | |
| 2.2. | Провод телефонный распределительный однопарный сеч.1 х 2 х 0,7 ГОСТ 20575-75Е | АТРП | м | 006 | | | | 180 | |
| 2.3. | То же, сеч.1 х 2 х 0,5 | ТРП | м | 006 | | 3575110100 | | 170 | |
| 2.4. | То же, сеч.1 х 2 х 0,5 | ТРВ | м | 006 | | | | 70 | |
| 2.5. | Провод радиотрансляционный с пластмассовой изоляцией сеч.2 х 0,6 ГОСТ 10254-75Е | ПТПЖ | м | 006 | | 3575520200 | | 20 | |
| 2.6. | Муфта соединительная для кабелей с неметаллической оболочкой ПСКМ-П МРТУ-45907-64 емк.10 х 2 | | шт | 006 | | | | 1 | |
| 2.7. | Кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией и обмоткой из полихлорвинилового пластика сечением 2 х 2,5 ГОСТ 1116О-76 | АВВГ | м | 006 | | 3522121100 | | 105 | |
| 2.8. | Провод одножильный с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в обмотке, пропитанной противогнилостным составом, сечением 1 х 6 ГОСТ 20520-78 | АПР | м | 006 | | | | 20 | |

Альбом 10

Типовой проект 904-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 904-1 СС.1.С0 Лист 2

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Устройства охранной и пожарной сигнализации | | | | | | | | |
| 3.I. | Извещатель пожарный комбинированный | ДИП-I | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3.2. | Прибор ультразвуковой охранно-пожарной сигнализации | "Фикус-МП" | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3.3. | Извещатель пожарный тепловой | ДТЛ | шт | 796 | | | | 24 | |
| 3.4. | Резистор МЛТ-0,5-2 I ком ± 5% | | шт | 796 | | | | 5 | |
| 3.5. | Реле | РЭС-44 | шт | 796 | | | | I | |
| 3.6. | Выключатель 6 А : 25 ОВ | | шт | 796 | | | | 4 | |
| 3.7. | Диод | Д226Г | шт | 796 | | | | 24 | |
| | 4. Изделия Минприбора | | | | | | | | |
| 4.I. | Вторичные электрочасы, типа ВЧСI-М2ПВ2Р-300-323К ГОСТ 22527-77 | | шт | 796 | | | | 3 | |
| 4.2. | Вторичные электрочасы, типа ВЧСI-М2ПВ24Р-400-302К | | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | I. Аппараты низкого напряжения | | | | | | | | |
| I.I. | Магнитный пускатель нереверсивный, с катушкой 220 В 50 Гц | П6-I22 | шт | | | 342724 | | I | |
| I.2. | Пост для крепления на поверхности с пластмассовым кожухом и крышкой с одним толкателем зеленого цвета с надписью на табличке "Вызов принят" | ПКУ-I3-I | шт | | | 342845 | | 8 | |
| I.3. | То же, с двумя толкателями зеленого и красного цвета с надписями на табличках "Вызов", "Нет вызова" | ПКУ-I3-2 | шт | | | 342845 | | I | |
| | 2. Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| 2.I. | Светильник рассеянного света | НБ006хI00/ Р2'0-03У4 | шт | 796 | | 346III | | 9 | |
| 2.2. | Лампа накаливания общего назначения 220 В, мощностью 60 Вт | НБ-220-60 | шт | 796 | | 346600 | | 9 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Леонов | |
| Нач.от. | Давыдов | |
| Гл.сп. | Нашельский | |
| Рук.гр. | Качурина | |
| Н.конт. | Золотарева | |
| Ст.инж. | Лебедева | |

ТП 904-I СС2.СО

Вызывная сигнализация
Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ
г.Ростов-на-Дону

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования— страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Кабель | | | | | | | | |
| 3.I. | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с полихлорвиниловой изоляцией, в поли-хлорвиниловой оболочке, сечением 3 х 2,5 м2 ГОСТ 1II60-76 | АВВГ-660 | м | 006 | | 3537715300 | | I70 | |

Типовой проект 904-I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 904-I СС2.СО Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ | | | | | | | | |
| | **Температура воздуха на входах и выходах** теплообменников | | | | | | | | |
| п.I | Термометр технический ртутный **угловой. Пределы шкалы** 0 ÷+I00°С<br>Длина верхней части I60 мм, длина нижней части I4I мм.<br>Цена деления I°С.<br>Шифр изделия 5569050839 В оправе № 3 шифр I206050059<br>ПО "Термоприбор" г.Клин | уч ∠ 90°<br>ГОСТ 2823-73Е | шт | 796 | | | | 28 | |
| | **Температура воды перед маслоохладителями 343К** (70°С) | ТПГ-СК | шт | 796 | | | | 4 | |
| п.2 | Термометр манометрический, показывающий газовый сигнализирующий электроконтактный. Пределы измерения 0÷+I00°С. Длина соединительного капилляра 2,5 м.<br>Длина погружения термобаллона I60 мм ТУ 25.02.I0I2I3-78<br>ПО "Теплоконтроль" г.Казань | | | | | | | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Леонов | |
| Нач.отд. | Христофоров | |
| Гл.спец. | Левинский | |
| Н.контр. | Золотарева | |
| Рук.гр. | Седых | |
| Ст.инж. | Склярова | |
| Ст.техн. | Шуст | |

ТП 904-I- АО.СО.I

Компрессорная станция 4К-500АО с осушкой воздуха
Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I8 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Перепад температуры масла на опорно-упорном подшипнике 6°С | | | | | | | | |
| п.3 | Регулятор разности температур электрический. Исполнение - вариант А. Питание-220В, 50Гц | РРТ-2 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | в комплекте: | | | | | | | | |
| п.3а-I | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ-5071 | шт | 796 | | | | 8 | |
| п.3а-2 | Предел измерения 50÷I50°С, гр.23, материал защитной арматуры 08хI3, монтажная длина I20 мм ТУ 25.02.220I7I6-78 Шифр 5Ц2.82I.300.02 "Камприбор" г.Камо Арм.ССР | | | | | | | | |
| | Температура воздуха в сборном коллекторе 328К(55°С) | | | | | | | | |
| п.4 | Термометр манометрический самопишущий газовый | ТГС-7II | шт | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения 0÷I00°С. Длина соединительного капилляра I0 м. Длина погружения термобаллона 250 мм Время одного оборота диаграммы 24 ч. ПО "Теплоконтроль" г.Казань | | | | | | | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Температура сжатого воздуха после теплообменника 328К (55°С) | | | | | | | | |
| п.5 | Термометр манометрический показывающий газовый сигнализирующий электроконтактный<br>Пределы измерения 0÷+I00°С<br>Длина соединительного капилляра 2,5 м<br>Длина погружения термобаллона ТУ25.02.I0I2I3-78<br>ПО "Теплоконтроль" г.Казань | ТПГ-СК | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Температура горячей воды 343К(70°С) | | | | | | | | |
| ТВ8 | Термопреобразователь сопротивления,гр.23, материал защитной арматуры ст.08хI3, монтажная длина I20 мм,<br>ТУ25.02.220716-78. Шифр 5Ц2.82I.300.02.<br>Приборостроительный завод г.Луцк | ТСМ-507I | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Температура воздуха 353К (80°С) | | | | | | | | |
| п.6 | Термометр Ду=800 мм. Пределы настройки 60-85°С.<br>Длина капилляра 6 м. ТУ 25.02.09I620-78<br>Завод "Теплоконтроль" г.Сафоново | РТЦД-80 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Температура хладона 30ІК (28°С) | | | | | | | | |
| п.7 | Терморегулятор Ду=80 мм. Пределы настройки 35-60°С<br>Завод "Теплоконтроль" г.Сафоново | РТЦД-80 | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Давление масла до и после маслофильтра 0,45 МПа (4,5 кГс/см2) | | | | | | | | |
| п.8 | Манометр показывающий с радиальным штуцером. Верхний предел измерений IO кГс/см2. Класс точности 2,5. Манометровый завод г.Томск | ОБМI-I00xIO ГОСТ 8625-77Е | шт | 796 | | | | 8 | |
| | Разрежение во всасывающей трубе главного и пускового маслонасосов – 0,05 МПа (-0,5 кГс/см2) | | | | | | | | |
| п.9 | Вакуумметр показывающий с радиальным штуцером. Верхний предел измерений I кГс/см2. Класс точности 2,5 Манометровый завод г.Томск | ОБВI-I00xI ГОСТ 8625-77Е | шт | 796 | | | | 8 | |
| | Давление в магистрали сжатого воздуха 0,8 МПа (8 кГс/см2) | | | | | | | | |
| ПДП2, ПДП3 | Манометр. Верхний предел измерений I6 кГс/см2. Класс точности I ТУ25.05.I6I7-74 Завод "Манометр" г.Москва | МЭД22364 | шт | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Давление воздуха на выходе из воздухоохладителя 0,8 МПа (8 кГс/см) | | | | | | | | |
| ПДДI | Манометр. Верхний предел измерений I6 кГс/см2.<br>Класс точности I<br>ТУ 25.05.I6I7-74<br>Завод "Манометр" г.Москва | МЭД-22364 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Давление в магистрали сжатого воздуха 0,8 МПа (8 кГс/см2) | | | | | | | | |
| ДСI | Прибор вторичный дифференциально-трансформаторный. Входной сигнал 0-I0 мГ. Класс точности I,5. Литейное лекало . Время прохождения указателем всей шкалы I6 с. Шкала 0-I6 кГс/см2.<br>Завод "Манометр" - г.Москва | КСД 3-I300 | шт | 796 | | | | I | |
| | Производительность компрессорной станции | | | | | | | | |
| ДНО | Дифманометр. Предельный перепад давления кГс/см2.<br>Класс точности I,5 ТУ25-05-I489-73.<br>Завод "Манометр" г.Москва | | | | | | | | |
| | Комплектно: | | | | | | | | |
| | Диафрагма бескамерная | ДБ-I0-500-б ГОСТ I4322-77 | шт | 796 | | | | I | |
| | (Опросный лист № ) | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 904-I- АО.СО.I Лист 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДС2 | Прибор вторичный дифференциально-трансформаторный с сумматором. Входной сигнал 0-10 мГ. Класс точности 1,5. Квадратичное лекало. Время прохождения указателем шкалы 16с. Шкала м3/ч. Завод "Теплоприбор" г.Челябинск<br>Производительность компрессорного агрегата $20x10^3$ м3/ч | КСД 3-с--1020 | шт | 796 | | | | I | |
| ДМ | Дифманометр. Предельный перепад давления 160 кГс/м2. Класс точности 1,5 ТУ25-05-1489-73. Завод "Манометр" г.Москва | ДМ23537 | шт | 796 | | | | 4 | |
| ПКП | Прибор вторичный дифференциально-трансформаторный. Входной сигнал 0-10 мГ. Класс точности 1,5. Квадратичное лекало. Время прохождения указателем всей шкалы 16с. Шкала $10x10^3$ м3/ч. Завод "Теплоприбор" г.Челябинск<br>Производительность компрессорного агрегата | КСД3-1000 | шт | 796 | | | | 4 | |
| ПДР щит | Тягомер дифференциальный. Номинальный перепад 0-200 кГс/м2 ТУ25.02. 050571-76. Завод тепловой автоматики г.Москва | ДТ2-200 | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Контроль засоренности фильтра 500 Па | | | | | | | | |
| ПКР | Датчик-реле перепада напора, пределы настройки (IO-I00 кГс/м2) ТУ 26-02. I6I34-78<br>Завод "Теплоприбор" г.Улан-Удэ | ДПН-I00 | шт | 796 | | | | 4 | |
| ВИП переноф-ной | Переносной виброметр<br>Завод "Виброприбор" г.Таганрог | ВИП-2 | шт | 796 | | | | I | |
| | Температура воздуха в помещении 278 (+5°С) | | | | | | | | |
| | Датчик-реле температуры камерный биметаллический. Крайние значения предела установок 0-+30°С. Длина деления 2°С. Учреждений УК I6I-8 г.Кустанай | ДТКБ-53 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Приборы и аппаратура, поставляемые комплектно с компрессорами | | | | | | | | |
| ТВI-ТВ7 | Термопреобразователь сопротивления медный гр.23, длина I60 мм защитная арматура ст.0Х13 | ТСМ-507I--3I0-I2 | шт | 796 | | | | 28 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ТМI ТМ2 | Термопреобразователь сопротивления медный, гр.23, длина 80 мм защитная арматура ст.0Х13 | ТСМ-6097--I40-36 | шт | 796 | | | | I6 | |
| ТПI-ТП3, ТП5, ТП7 | Термопреобразователь сопротивления платиновый гр.2I, длина I60 мм | ТСП-783 | шт | 796 | | | | 20 | |
| ТП4; ТП6 | Термопреобразователь сопротивления платиновый, гр.2I, длина 200 мм | ТСП-783 | шт | 796 | | | | 8 | |
| ТП8, ТП9 | Термопреобразователь сопротивления (поставляются комплектно с электродвигателями) | ТСП-309 | шт | 796 | | | | 8 | |
| TI-T6, TII TI2 | Термопреобразователь сопротивления (поставляются комплектно с электродвигателями) | ТСП-309М | шт | 796 | | | | 32 | |
| Т7÷ TI0 | Термопреобразователь сопротивления (поставляются комплектно с электродвигателями) | ТСМ-6II4 | шт | 796 | | | | I6 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РДУ | Указатель уровня масла (поставляются комплектно с маслобаком) | | шт | 796 | | | | 4 | |
| ПКТ1 | Мост.гр.23. Пределы измерений 0–+180°С | КСМ2-030 | шт | 796 | | | | 4 | |
| ПКТ2 | Мост.гр.21. Пределы измерений 0–+100°С | КСМ2-030 | шт | 796 | | | | 4 | |
| ПКТ3 | Логометр. гр.23. Пределы измерений 0–+150°С | Ш69006 | шт | 796 | | | | 4 | |
| РДМ1 | Манометр | ЭКМ1Ух1,6 | шт | 796 | | | | 4 | |
| РДВ | Манометр | ЭКМ1Ух4 | шт | 796 | | | | 4 | |
| РДС | Манометр | ЭКМ1Ух6 | шт | 796 | | | | 4 | |
| РДП, РДМ2 | Манометр | ЭКМ1Ух10 | шт | 796 | | | | 8 | |
| ПДВ3 | Манометр | ЭКМ1Ух16 | шт | 796 | | | | 4 | |
| ЭРС РП | Прибор электронный регулирующий | Р25-1 | шт | 796 | | | | 5 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| I | Звонок электрический ~220В<br>ГОСТ 7220-80Е<br>Завод "Электроприбор" г.Омск | ЗП-220В | шт | 796 | | | | I | |
| 2 | Пост управления с поворотной рукояткой на два положения с фиксацией, надпись "Вентиль закрыт-открыт"<br>ТУI6-526.333-74<br>Электромеханический завод г.Каменец-Подольск | ПКУI5-I9.III-54У2 | шт | 796 | | | | 6 | |
| 3 | Вентиль с электромагнитным приводом ~220В, 50Гц<br>Заказан в технологической части проекта | I5кч888р-СВМ | шт | 796 | | | | 6 | |
| 4 | Вентиль с электромагнитным приводом ~220В, 50Гц<br>Заказан в технологической части проекта | I5кч892 п.3 | шт | 796 | | | | 4 | |
| 5 | Пост управления кнопочный ТУ I6-526.2I6-78<br>Электромеханический завод г.Каменец-Подольск | ПКЕ 722-2-У2 | шт | 796 | | | | I | |
| 6 | Пост управления кнопочный толкатель цилиндрический красный надпись "Откл." ТУ I6-526.2I6-78<br>Октябрьский завод низковольтной аппаратуры | ПКЕ 2I2-IАУ3 | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| | Кран сальниковый муфтовый чугунный, Ру I0 кГс/см2 Ду I5 | II4ч65к | шт | 796 | | | | 36 | |
| | Вентиль запорный Ду 3 | 3В-2м | шт | 796 | | | | 7 | |
| | Вентиль запорный сальниковый вакуумный цапковый с ниппелями латунный Ру I кГс/см2 Ду I0 | I5Б50р-4м | шт | 796 | | | | I6 | |
| | Вентиль запорный угловой цапковый Ду 6 (поставляется комплектно) | I5с I3Бк | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Вентиль регулирующий фланцевый | I4с 26пI | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Вентиль регулирующий фланцевый | I4с 27пI | шт | 796 | | | | I6 | |
| | I.4. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ I508-78Е | АКВВГ | | | | | | | |
| | 4х2,5 | | км | 008 | | | | 0,560 | |
| | 5 х 2,5 | | км | 008 | | | | 0,620 | |
| | 7 х 2,5 | | км | 008 | | | | 0,865 | |
| | I0 х 2,5 | | км | 008 | | | | 0,635 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ I508-78Е | АК ВВГ | | | | | | | |
| | I4x2,5 | | км | 008 | | | | 0,250 | |
| | I9x2,5 | | км | 008 | | | | 0,080 | |
| | 37x2,5 | | км | 008 | | | | 0,I70 | |
| | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке экранированный ГОСТ I508-78Е | КВВГЭ | | | | | | | |
| | 4 x I,0 | | км | 008 | | | | 0,445 | |
| | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ I508-78Е | КВВГ | | | | | | | |
| | 4 x I,0 | | км | 008 | | | | 0,540 | |
| | 5 x I,0 | | км | 008 | | | | 0,290 | |
| | 7 x I,0 | | км | 008 | | | | 0,0I5 | |
| | I0 x I,0 | | км | 008 | | | | 0,0I5 | |
| | I4 x I,0 | | км | 008 | | | | 0,280 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ I508-78Е | КВВГ | | | | | | | |
| | I9 х I,0 | | км | 008 | | | | 0,060 | |
| | 27 х I,0 | | км | 008 | | | | 0,095 | |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ I508-78Е | | | | | | | | |
| | 4 х 2,5 | АКРВГ | кг | 008 | | | | 0,030 | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке экранированный | | | | | | | | |
| | ГОСТ I508-78Е | АКВВГЭ | | | | | | | |
| | I0 х 2,5 | | км | 008 | | | | 0,060 | |
| | I9 х 2,5 | | км | 008 | | | | 0,I90 | |
| | I.5. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | Т р у б ы | | | | | | | | |
| | Труба стальная электросварная | | | | | | | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Труба ГОСТ I0704-76<br>В-БСт.3 пс ГОСТ I0705-80 | | | | | | | | |
| | 26 х I,6 | | м | 006 | | | | I05 | |
| | 40 х 2 | | м | 006 | | | | 60 | |
| | Металлорукав ТУ 22-2I73-7I | РЗ-Ц-Х-I8 | м | 006 | | | | 365 | |
| | | РЗ-Ц-Х-25 | м | 006 | | | | 70 | |
| | | РЗ-Ц-Х-32 | м | 006 | | | | 45 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| | I. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ | | | | | | | | |
| I | Панель с каркасом щита ОСТ 36.I3-76 | ШПК-П-600У4 УР00 | шт | 796 | | | | I | |
| | 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ | | | | | | | | |
| I | Кнопка исп.2. Толкатель цилиндрический черный ГОСТ 5.I245-72 | КЕ-0II43 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 2 | Выключатель пакетный ОСТ I6.0-526.00I-77 | ПВI-I0 | шт | 796 | | | | 8 | |
| 3 | Резистор металлопленочный Рисп.=0,25 Вт ГОСТ 7II3-77Е | МЛТ-0,25 | шт | 796 | | | | 20 | |
| 4 | Регулятор разности температур ТУ 25.02.340469-80 | РРТ-2 | шт | 796 | | | | 4 | |
| 5 | Реле электромагнитное, $4_з+4_р$ конт., ~220В, 50Гц ТУ I6-523.33I-78 | ПРУ-2-064403 | шт | 796 | | | | I | |
| 6 | Реле электромагнитное, $2_з+4р$ конт., ~220В, 50Гц ТУ I6-523.33I-78 | РПУ-2 062403 | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Реле оэлектромагнитное, 23 конт. ~220В 50 Гц ТУ I6-523.33I-78 | РПУ-2-062003 | шт | 796 | | | | I | |
| 8 | Тумблер УС0.360.049ТУ | ТВ 2-I | шт | 796 | | | | 6 | |
| 9 | Табло световое ТУ I6.535.424-79 | ТСМ | шт | 796 | | | | I6 | |
| | Арматура светосигнальная~220В, 50Гц ТУ I6.535.582-76 | | | | | | | | |
| I0 | Линза желтая | АМЕ 324 I2I.2У2 | шт | 796 | | | | 6 | |
| II | Линза красная | АМЕ 32I I2I.2У2 | шт | 796 | | | | 4 | |
| I2 | Линза зеленая | АМЕ-323 I2I.2У2 | шт | 796 | | | | 4 | |
| I3 | Линза молочная | АМЕ 324 I2I 2У2 | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I4 | Диод Jпр=5А, И обр.=400В, а А0.336.206ТУ | Д-246Б | шт | 796 | | | | I | |
| I5 | Диод Jпр=0,3А, И обр.=400В, а А0 336.206 ТУ | Д-226Б | шт | 796 | | | | 40 | |
| I6 | Конденсатор И=600В, ОК 0.462.I07ТУ | МБГП-2,2мкф | шт | 796 | | | | 20 | |
| I7 | Вставка плавкая Jпл.вст. =6,3А АГ0.48I.304ТУ | ВП3Б-I | шт | 796 | | | | I | |
| | То же АГ0.48I.304ТУ | ВП2Б-I | | | | | | | |
| I8 | Jпл.вст. = 4А | | шт | 796 | | | | I | |
| I9 | Jпл.вст. = 0,5А | | шт | 796 | | | | I | |
| 20 | Jпл.вст. = 0,25А | | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2I | Держатель вставки плавкой АГО 48I.30ITУ | ДВП.4-3В | шт | 796 | | | | I | |
| 22 | То же АГО.48I.30ITУ | ДВПЧ-2В | шт | 796 | | | | 6 | |
| 23 | Блок зажимов ТУ 36.I750-74 | БЗ-I0 | шт | 796 | | | | 9 | |
| 24 | Упор ТУ 36.I75I-74 | | шт | 796 | | | | 4 | |
| 25 | Колодка восьмиклемная ТУ 36.I222-72 | | шт | 796 | | | | 9 | |
| 26 | Рамка ТУ 36.II30-74 | РШ.66х26 | шт | 796 | | | | 37 | |
| 27 | Перемычка ТУ 36.I752-74 | П | шт | 796 | | | | 22 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | **ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ** | | | | | | | | |
| I | Вентиль запорный муфтовый Ру IMПА ϕ I5 | I5ч8р2 | шт | 796 | | ОКП3722III0I0 | | 2 | 0,75 |
| 2 | То же ϕ 20 | I5ч8р2 | шт | 796 | | ОКП3722I2I009 | | 2 | 0,9 |
| 3 | То же ϕ 25 | I5ч8р2 | шт | 796 | | ОКП3722I2I0I0 | | 3 | I,75 |
| 4 | Рукав В(П) – 6,3-3I-43-У | ГОСТ I8698-79 | м | 006 | | ОКП 25 53II | | 35 | 0,305 |
| | **ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| I | Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 МПА ϕ 25 | I5Б16к | шт | 796 | | ОКП37I2I2I002 | | I | 0,78 |
| | **КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ** | | | | | | | | |
| I | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая, с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Ру I МПА ϕ 50 | 30ч47бр | шт | 796 | | ОКП372II2I002 | | I | 20 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Осташевский | |
| Н. контр. | Александров | |
| Нач. ОВК | Верченко | |
| Гл. спец. | Ясиновский | |
| Рук. гр. | Аникин | |
| Инж. | Пундиков | |

Т.П. 904-I- -ВК.СО.I

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | I | 4 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов на Дону

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ** | | — | — | | | | | |
| | **ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ** | | | | | | | | |
| I | Трубы водогазопроводные легкие оцинкованные ϕ I5x2,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 20 | I,I6 |
| 2 | То же ϕ 20x2,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | I5 | I,50 |
| 3 | То же ϕ 25x2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 20 | 2,I2 |
| 4 | Трубы напорные класса ЛА ϕ 65 | ГОСТ 9583-75 | м | 006 | | | | 5 | I8,9 |
| 5 | Крючья для крепления труб ТП4 | | шт | 796 | | | | I0 | 0,0I9 |
| 6 | То же ТП4-0I | | шт | 796 | | | | I0 | 0,025 |
| 7 | То же ТП4-02 | | шт | 796 | | | | I0 | 0,034 |
| | **ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| I | Трубы водогазопроводные легкие оцинкованные ϕ I5x2,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 20 | I,I6 |
| 2 | То же ϕ 20x2,5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | I5 | I,50 |
| 3 | То же ϕ 25x2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | I2 | 2,I2 |
| 4 | Смеситель для душевой установки с сеткой См-Д-Ст | ГОСТ I9874-74 | шт | 796 | | | | 2 | 2,2 |
| 5 | Крючья для крепления труб ТП4 | | шт | 796 | | | | I0 | 0,0I9 |
| 6 | То же ТП4-0I | | шт | 796 | | | | I0 | 0,025 |
| 7 | То же ТП4-02 | | шт | 796 | | | | I0 | 0,034 |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | | | | | | |
| I | Умывальник керамический со спинкой первой величины в комплекте с сифоном пластмассовым бутылочным и смесителем См-Ум-НКС | ГОСТ 23759-79 | шт | 796 | | | | 2 | I4,3 |
| 2 | То же третьей величины | ГОСТ 23759-79 | шт | 796 | | | | I | I4,3 |
| 3 | Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском | ГОСТ 22847-77 | шт | 796 | | | | I | I4,5 |
| 4 | Бачок смывной высокорасполагаемый | ГОСТ 2I485.0--76 | шт | 796 | | | | I | I4,3 |
| 5 | Клапан поплавковый пластмассовый | ГОСТ 2I485.I--76 | шт | 796 | | | | I | 0,8 |
| 6 | Труба смывная $\ell$=I,7 м $\phi$ 32х2,8 | ГОСТ 3262-75 | шт | 796 | | | | I | |
| 7 | Трап Т-50 | ГОСТ I8II-8I | шт | 796 | | | | 3 | 7 |
| 8 | Трубы чугунные канализационные $\phi$ 50 | ГОСТ 6942.3--80 | м | 006 | | | | I0 | 5,9 |
| 9 | То же $\phi$ I00 | ГОСТ 6942.3 -80 | м | 006 | | | | 35 | I2,5 |
| I0 | Крючья для крепления труб ТП5-0I | | шт | 796 | | | | I0 | 0,287 |

Альбом I0

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ | | | | | | | | |
| I | Трубы пластмассовые канализационные ∅ I00 | ГОСТ 22689-77 | м | 006 | | | | 80 | 0,950 |
| 2 | Воронка водосточная Вр-9Б ∅ 100 | | шт | 796 | | | | 4 | 20 |
| 3 | Подвески ПГ-I08-400 | ГОСТ I6I27-78 | шт | 796 | | | | 35 | 2,30 |
| 4 | Резина листовая техническая $\delta$ = 4 мм | ГОСТ 7338-77 | м2 | 055 | | | | I | |
| | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | | | | | | | | |
| I | Трубы чугунные канализационные ∅ 50 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 006 | | | | 55 | 5,9 |
| 2 | Трубы стальные электросварные ∅ 57х3 | ГОСТ I0704-76 | м | 006 | | | | 6 | 4,8 |
| 3 | Сетка Р-5-I,2 | ГОСТ 5336-80 | кг | I66 | | | | 5 | |

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Отопление и теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | Агрегат воздушно-отопительный, одноструйный, теплопроизводительностью 41000 ккал/час с электродвигателем мощностью 0,37 квт, 1370 об/мин | | | | | | | | |
| | $t_н$= -20°С | А02-4-01У3 | шт<br>м2 | 796<br>055 | | 486310 | | 4/18,81 | 156 |
| | $t_н$= - 30°С | А02-6,3-01У3 | шт<br>м2 | 796<br>055 | | | | 4/26 | 165 |
| | $t_н$= -40°С | А02-6,3-01У3 | шт<br>м2 | 796<br>055 | | | | 4/26 | 165 |

Типовой проект 904-1-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Осташевский | |
| Нач.ОПВ | Комов | |
| Н.контр. | Арапова | |
| Гл.спец. | Рывкис | |
| Рук.гр. | Кириченко | |
| Ст.инж. | Щетковский | |
| Ст.инж. | Гендзелевская | |

ТП 904-1- ОВ.СОI

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-500АО С ОСУШКОЙ ВОЗДУХА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 12 |

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **АРМАТУРА** | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом Ду 25, Ру I6 | I5кч892I3 | шт | 796 | | 373211 | | 2 | I8 |
| | Вентиль запорный муфтовый Ду I5, Ру I6 | I5кчI8I2 | шт | 796 | | 373211 | | 2I | 0,7 |
| | Ду 20, Ру I6 | I5кчI8I2 | шт | 796 | | 373211 | | I0 | 0,9 |
| | Ду 25, Ру I6 | I5кчI8I2 | шт | 796 | | 373211 | | 4 | I,4 |
| | Ду 32, Ру I6 | I5кчI8I2 | шт | 796 | | 373212 | | 4 | 2,I |
| | Клапан обратный подъемный муфтовый Ду 25, Ру I0 | I6кчIIр | шт | 796 | | 373232 | | I | I,0 |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду 50, Ру I6 | 3КЛ2-I6 | шт | 796 | | 374I2I | | 2 | 25 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Кран натяжной муфтовый для контрольного манометра** Ду I5, Ру I6 | I4MI-I6 | **шт** | 796 | | 37I222 | | I | 0,I2 |
| | КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | | | | | | | | |
| | Термометр технический, стеклянный, ртутный, прямой ГОСТ 2823-73, комплектно с оправой ГОСТ 3029-75 | П5-$2^{0}$-240--I03 | шт | 796 | | 553I0I | | 2 | 0,II |
| | **Манометр показывающий общего назначения** $t$=I50°C | МТП-I-I60--I6 | **шт** | 796 | | 42I2I0 | | 2 | I,4 |
| | Водосчетчик турбинный **для горячей воды,** расход 2,5 т/час $t$= 80°C | ВТ-50Г | **шт** | 796 | | 42I30I | | I | 9,0 |

Альбом IO

Типовой проект 904-I-

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | Вентилятор осевой крышный № I2-В на оси с электродвигателем 4AI32S8У2, мощностью 4,0 квт, 720 об/мин | Ц3-04 | шт | 796 | | 486483 | | 5 | 670 |
| | Агрегат вентиляторный в комплекте: | | | | | | | | |
| | - Вентилятор радиальный В-Ц4-70 № 2,5, положение Л0°, исполнение I, производительностью 495 м3/час, напором 22 кгс/см2 | А2,5I05-I | комплект | 67I | | 4864II | | I | 26 |
| | - Электродвигатель 4АА56А4, мощностью 0,I2 квт, I400 об/мин | | | | | | | | |
| | - Виброизоляторы Д038 - 5 штук | | | | | | | | |
| | Кондиционер бытовой автономный КБI-0,63-0I-У3 | БК-2500 | шт | 796 | | 486222 | | I | 64 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | Отопление и теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | Трубы | ГОСТ 3262-75 | | | | | | | |
| | I5x2,5 | | м | 006 | | I38500 | | I48 | I,I6 |
| | 20x2,5 | | м | 006 | | | | 296 | I,5 |
| | 25x2,8 | | м | 006 | | | | 2I0 | 2,I2 |
| | 32x2,8 | | м | 006 | | | | I7 | 2,73 |
| | 50x3,0 | | м | 006 | | | | I0 | 4,22 |
| | Конвектор отопительный | Тип "Аккорд" | | | | 493520 | | | |
| | $t_н$=-20°С AI2 | | шт | 796 | | | | I | 4,95 |
| | 2AI6 | | шт | 796 | | | | 2 | I3,0 |
| | 2A24 | | шт | 796 | | | | 9 | I8,5 |
| | 2A28 | | шт | 796 | | | | I | 2I,26 |
| | 2A32 | | шт | 796 | | | | I | 24,02 |

Типовой проект 904-I-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 904-I- ОВ.COI Лист 5

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | $t_н$= -30°С AI6 | | шт | 796 | | | | I | 6,32 |
| | 2A20 | | шт | 796 | | | | 2 | I5,76 |
| | 2A28 | | шт | 796 | | | | I | 2I,26 |
| | 2A32 | | шт | 796 | | | | 9 | 24,02 |
| | 2A36 | | шт | 796 | | | | I | 26,76 |
| | $t_н$= -40°С A20 | | шт | 796 | | | | I | 7,7 |
| | 2A24 | | шт | 796 | | | | 2 | I8,5 |
| | 2A32 | | шт | 796 | | | | I | 24,02 |
| | 2A36 | | шт | 796 | | | | I | 26,76 |
| | 2A40 | | шт | 796 | | | | 9 | 29,58 |
| | Регистр из стальных труб Ду I08х2,8 с колонками из труб Ду I59х4 длиной 2 м | ГОСТ I0704-76 | | | | I30300 | | | |
| | $t_н$= -20°С из 3х труб | | шт | 796 | | | | 2 | 70 |
| | $t_н$= -30°С из 4х труб | | шт | 796 | | | | 2 | 94 |
| | $t_н$= -40°С из 5ти труб | | шт | 796 | | | | 2 | II8 |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

ТП 904-I- ОВ.СОI Лист 6

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Регистр из стальных труб Ду I08х2,8 с колонками из труб Д I59х4 длиной 3 м | ГОСТ I0704-76 | | | | | | | |
| | $t_н$= -20°С из 3[х] труб | | шт | 796 | | | | 2 | 97 |
| | $t_н$= -30°С из 4[х] труб | | шт | 796 | | | | 2 | I30 |
| | $t_н$= -40°С из 5[ти] труб | | шт | 796 | | | | 2 | I63 |
| | Ограждение нагревательных приборов экранами из асбестоцементных листов ЭА-2000 | Серия 5.904-3 | шт | 796 | | | | I | 33,6 |
| | Воздухосборник горизонтальный проточный АИИ2.000 | Серия 5.903-2.I | шт | 796 | | | | 7 | 7,9 |
| | Грязевик абонентский из стальных труб I6-50Т34.02 | Серия 4.903-I0.8 | шт | 796 | | | | 2 | I5,8 |
| | Отборное устройство давления Г-I6-225 ТКЧ-3I38-70 | ТКЧ-I30-67 | шт | 796 | | 42II92 | | 2 | |

Типовой проект 904-I-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Штуцер, установка на трубопроводе Г-I6-80 ТКЧ-3I36-70 | 3КЧ-45-70 | шт | 796 | | 42II92 | | I | |
| | Штуцер, установка на трубопроводе Г-I6-225 ТКЧ-3I38-70 | 3КЧ-46-70 | шт | 796 | | 42II92 | | 2 | |
| | Расширитель, установка на трубопроводе | 3КЧ-3-75 | шт | 796 | | 42II92 | | 2 | |
| | Изоляционные материалы | | | | | | | | |
| | Пухшнур из минеральной ваты толщиной 35 мм | ТУ 36-887-67 | м3 | II3 | | 576600 | | 0,I32 | |
| | Защитные покрытия | | | | | | | | |
| | Грунт ПФ-020 | ГОСТ I8I86-79 | кг | II6 | | 23I70I | | 7,9 | |
| | Лак БТ-577 | ГОСТ 563I-79 | кг | II6 | | 23I70I | | 30,9 | |
| | Лакостеклоткань СТХСП | ТУI6-736-03-76 | м2 | 055 | | 595242 | | 5,93 | |
| | Рубероид РКМ-3506 | ГОСТ I0923-76 | м2 | 055 | | | | 5,93 | |

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| | Воздуховод из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм | | | | | | | | |
| | ø I00 | ВСН-353-75 | м | 006 | | | | I,0 | I,2 |
| | ø I25 | | м | 006 | | | | 2,3 | 3,2 |
| | ø I60 | | м | 006 | | | | I5 | 4,0 |
| | толщиной 0,6 мм ø 400 | | м | 006 | | | | IO | 6,0 |
| | толщиной 0,7 мм ø 7IO | | м | 006 | | | | IO | I2,5 |
| | толщиной I,4 мм ø I60 | | м | 006 | | | | I,5 | 5,9 |
| | ø 400 | | м | 006 | | | | I,5 | I4,8 |
| | ø 7IO | | м | 006 | | | | I,5 | 26,3 |
| | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм | | | | | | | | |
| | ø 200 | | м | 006 | | | | IO,5 | 26,3 |
| | толщиной I,4 мм ø 200 | | м | 006 | | | | I,5 | II,7 |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения 200х200 | | м | 006 | | | | 7,0 | 3,2 |
| | I50xI00 | | м | 006 | | | | 4,0 | 2,0 |
| | Зонт ЗК.00.000 | Серия I.494-32 | шт | 796 | | | | I | 2,0 |
| | Дефлектор № 3 СТД 2I0.00.000 | Серия I.494-32 | шт | 796 | | | | 2 | 9,0 |
| | № 4 СТД-2I0.00.000-0I | Серия I.494-32 | шт | 796 | | | | I | I6,6 |
| | № 7 СТД 2I0/700.000 | Серия I.494-32 | шт | 796 | | | | I | 84 |
| | Узел прохода через кровлю без клапана УПI ∅ 200 | Серия 5.904-I0 | шт | 796 | | | | 2 | 75 |
| | Узел прохода через кровлю с клапаном с ручным управления УП2-04 ∅ 400 | Серия 5.904-I0 | шт | 796 | | | | I | I2I,5 |
| | УП2-08 ∅ 7I0 | | шт | 796 | | | | I | I69 |

Альбом I0

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Альбом IO

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | - | | | | | | | |
| | Гибкая вставка ВВ-I7 | Серия 5.904-5 | шт | 796 | | | | I | 2,82 |
| | ВН-I0 | | шт | 796 | | | | I | 2,66 |
| | Лючки питометражные | - | шт | 796 | | | | 2 | 0,25 |
| | Огнезадерживающий клапан ОК-I | Серия ОВ-02-I55 | шт | 796 | | | | I | 5,9 |
| | Сетка металлическая штампованная, размер ячейки I0xI0 | ГОСТ 3826-66 | м2 | 055 | | I27500 | | I | 0,27 |
| | Сетка металлическая общего назначения № I0 | ГОСТ 2715-75 | м2 | 055 | | | | 6,8 | 0,3I |
| | Решетка щелевая регулирующая РI50 | Серия I.494-I0 | шт | 796 | | | | 3 | 0,I5 |
| | Изоляционные материалы | | | | | | | | |
| | Плита минераловатная МП-75 | ГОСТ 9573-72 | м3 | II3 | | 576203 | | I,05 | |

Типовой проект 904-I-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 904-I- ОВ.СОI Лист II

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Защитные покрытия** | | | | | | | | |
| | Битум кровельный | ГОСТ 9548-74 | кг | II6 | | 025623 | | 2I,0 | |
| | Стеклоткань Э-0,I-I00-В(90) | ГОСТ 19907-74 | м2 | 055 | | 595242 | | 5,82 | |
| | Рубероид РКМ-3506 | ГОСТ I0923-76 | м2 | 055 | | | | 38,5 | |
| | Штукатурка перлитовая толщиной 25 мм | ГОСТ I0832-74 | м2 | 055 | | 573I5I | | 6,8 | |
| | Грунт ПФ-020 | ГОСТ I8I86-79 | кг | II6 | | 23I76I | | II,I | |
| | Эмаль ПФ-II5 | ГОСТ 6465-76 | кг | II6 | | 23I76I | | I5,9 | |



gost.e-ecolog.ru