ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-42.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1000 КУБ.М

Альбом II

Типовой проект 902-5-42.87

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22253-02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-42.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1000 КУБ.М

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	- Архитектурно-строительные решения, конструкции металлические, электротехнические решения
Альбом П	- Спецификация оборудования
Альбом Ш	- Ведомости потребности в материалах
Альбом IУ	- Сметы

АЛЬБОМ П

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖКХ РСФСР
Приказ № 5-ТД от 13 мая 1987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Я.Приступа

Типовой проект 902-5-42.87 Альбом П

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей марки ЭО	3-6

Альбом II

Типовой проект 902-5-42.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I.Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Светильник	НПП03-100--001У3 ТУ16-535.991-75	шт.	796		346III		8	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-42.87 -ЭО.СО.

Ст.тех. Талызина		
Вед.инж.Стауне		
Гл.спец.Некрасов		
Н.контр.Некрасов		
нач.отд.Кулагин		

Башня обслуживания для резервуаров метантенков объемом 1000 куб.м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипрокоммунводоканал г.Москва

22253-02 4

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами,	ГОСТ16442-80							
	с поливинилхлоридной изоляцией, без защитного								
	покрова:								
	I.I.2. 2х2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,08	98

902-5-42.87 Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-42.87 - 30.00

Лист 2

22253-02 5

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения,	Б220-230-60	шт.	796		34660I		8	0,035
	220В, 60Вт	ГОСТ2239-79							

902-5-42.87 Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-42.87 -ЭО.СО.

Лист 3

22253-02 6

Альбом П

Типовой проект 902-5-42.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.I.I. Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В; 6,3А	Индекс 02.I.I-2I ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		2	0,I32
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.I. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А3I6I с тепловыми расцепителями на I5А и I автоматом АЕ2046-I0 с расцепителем на 20А на вводе	ОЩВ-6АУХЛ4 ТУ36-I888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-42.87 -90.СО.

Лист 4

22253-02 (7)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru