ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-412.86

# ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 110/10 КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 6,3 ДО 25 МВ·А

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОДСТАНЦИЯ 110-4-2Х25-10(А-20)

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

сф 743-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-412.86

# ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 110/10 КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 6,3 ДО 25 МВ·А ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДСТАНЦИЯ 110-4-2х25-10(А-20)

## АЛЬБОМ УI
## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ


РАЗРАБОТАН
Куйбышевским отделением
ГПИ Электропроект
Управляющий отделением П.В.Мальцев
Главный инженер проекта Н.Г.Сорочайкин



УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Минмонтажспецстроем СССР
Протокол от 16 июля 1986 г


сф 743-06

Опись альбома


| Обозначение | Наименование | Стр. альб. |
|---|---|---|
| ЭП1.С01 | Спецификация оборудования | 3 |
| ЭП1.С02 | Спецификация оборудования для освещения | 12 |
| ЭП2.С01 | Спецификация оборудования | 16 |
| ЭП2.С02 | Двухсекционное РУ 0 кВ Спецификация оборудования для освещения | 18 |
| ЭП2.С02 | Четырехсекционное РУ-10 кВ Спецификация оборудования для освещения | 22 |
| ОВ.СО | Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции | 26 |
| ВК.СО | Спецификация оборудования систем водопровода и канализации | 33 |
| НВК.СО | Спецификация оборудования систем производственно-дождевой канализации | 37 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Трансформаторы | | | | | | | | |
| | Трансформатор силовой V габарита трехфазный масляный 6300 кВ·А, II5/II кВ с регулированием напряжения под нагрузкой, схема соединения обмоток Ун/Д-II | ТМН-6300/II0-80УI ГОСТ I2965-74 | шт<br>тыс. кВ.А | 796<br>228 | | 34 II5 | | 2<br>I2,6 | 28400 |
| | Трансформатор силовой V габарита трехфазный масляный I0000 кВ·А, II5/II кВ с регулированием напряжения под нагрузкой, схема соединения обмоток Ун/Д-II | ТДН-I0000/II0-73УI ГОСТ I2965-74 | шт<br>тыс. кВ·А | 796<br>228 | | 34 II5 | | 2<br>20 | 42900 |
| | Трансформатор силовой V габарита трехфазный масляный I6000 кВ·А, II5/II кВ с регулированием напряжения под нагрузкой, схема соединения обмоток Ун/Д-II | ТДН-I6000/II0-79УI ТУ I6-7I7.II5-82 | шт<br>тыс. кВ·А | 796<br>228 | | 34 II5I 0036 | | 2<br>32 | 33000 |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Сорочайкин | |
| Н.контр | Темкин | |
| Нач.отд | Холодков | |
| Гл.спец | Сорочайкин | |
| Рук.гр | Карон | |
| Инженер | Прудников | |

ТП 407-3-412.86 ЭП1.СОI

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 9 |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Куйбышев

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трансформатор силовой V габарита трехфазный масляный | ТРДН- | шт | 796 | | 34 II5I 0030 | | 2 | 52000 |
| | 25000 кВ·А, II5/I0,5/I0,5 кВ с регулированием напряжения под | -25000/II0- | тыс. | 228 | | | | 50 | |
| | нагрузкой, схема соединения обмоток Ун/Д-Д 1I-II | -79УI | кВ·А | | | | | | |
| | | ГОСТ I2965-74 | | | | | | | |
| | | опросный лист | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Аппараты напряжением I000 В и выше | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Разъединитель II0 кВ, I000 А с двумя заземляющими ножами в | РДЗ-2- | полюс | 736 | | 34 I423 III4 | | I2 | 254 |
| | комплекте | -II0/I000УI | | | | | | | |
| | полюс ведущий - I шт, ведомый - 2 шт | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520 I02 79 | | | | | | | |
| | привод | ПР-УI | шт | 796 | | 34 I498 3200 | | 4 | 38 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520.I25-73 | | | | | | | |
| | Отделитель II0 кВ, I000 А с одним заземляющим ножом в | ОДЗ-I- | полюс | 736 | | 34 I423 I630 | | 6 | 290 |
| | комплекте: | -II0/I000ХЛ | | | | | | | |
| | полюс ведущий - I шт, ведомый - 2 шт | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.290-83 | | | | | | | |
| | провод, электромагнит отключения 220 В постоянного тока | ПРО-IУI | шт | 796 | | 34 I498 3400 | | 2 | 86 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520.I23-73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



сф 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | привод | ПР-УI | шт | 796 | | 34 I498 3200 | | 2 | 38 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520.I25-73 | | | | | | | |
| | Короткозамыкатель IIO кВ в комплекте : | КЗ-IIOУХЛI | полюс | 736 | | 34 I423 I53I | | 2 | I50 |
| | полюс - I шт | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.292-83 | | | | | | | |
| | привод, электромагнит включения 220 В постоянного тока, три | ПРК-IУI | шт | 796 | | 34 I498 3470 | | 2 | 86 |
| | реле РТМ уставка 5 А | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520.I23-73 | | | | | | | |
| | трансформатор тока | ТШЛ-0,5 | шт | 796 | | 34 I45I I36I | | 2 | 23 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -5I7.753-73 | | | | | | | |
| | Короткозамыкатель IIO кВ в комплекте: | КЗ-IIOУХЛI | полюс | 736 | | 34 I423 I53I | | 2 | I50 |
| | полюс - I шт | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.292-83 | | | | | | | |
| | привод, электромагнит отключения 220 В постоянного тока | ПРК-IУI | шт | 796 | | 34 I498 3470 | | 2 | 86 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520.I23-73 | | | | | | | |
| | Заземлитель IIO кВ в комплекте: | ЗОН-IIOМ-ШУI | полюс | 736 | | 34 I423 I7I8 | | 2 | 72 |
| | полюс - I шт | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.089-75 | | | | | | | |
| | привод | ПРН-IIУI | шт | 796 | | 34 I498 307I | | 2 | I0 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -520.06I-75 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



сд 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Разрядник вентильный I5 кВ | РВС-I5 | шт | 796 | | 34 I432 I2II | | 2 | 49,2 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.264-79 | | | | | | | |
| | Разрядник вентильный 35 кВ в комплекте: | РВС-35 | шт | 796 | | 34 I433 I203 | | 2 | 73,5 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.264-79 | | | | | | | |
| | регистратор срабатывания | РР-УI | шт | 796 | | 34 I494 IIII | | 2 | I,75 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -534.0I3-74 | | | | | | | |
| | Разрядник вентильный II0 кВ в комплекте: | РВС-II0М | шт | 796 | | 34 I434 II02 | | 6 | I75 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -52I.264-79 | | | | | | | |
| | регистратор срабатывания | РР-УI | шт | | | 34 I494 IIII | | 6 | I,75 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -534.0I3-74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Аппараты напряжением до I000 В | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Замок блокировочный | ЗБ-IУ3 | шт | 796 | | 34 I499 III2 | | | |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -529.527-76 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Изоляторы** | | | | | | | | |
| | Изолятор армированный фарфоровый | ОНШ-I0-20УХЛI | шт | 796 | | 34 9344 I002 | | 24 | I2,7 |
| | опорно-штыревой I0 кВ | ТУ I6- | | | | | | I2 | I2,7 |
| | | -528.I04-72 | | | | | | | |
| | **Изделия НПО "Союзэлектросетьизоляция"** | | | | | | | | |
| | Изолятор армированный фарфоровый | ОНШ-20-I0-I | шт | 796 | | 34 9344 I003 | | 4 | 23,3 |
| | опорно-штыревой 20 кВ | ТУ 34-27- | | | | | | | |
| | | -I0453-82 | | | | | | | |
| | Изолятор стеклянный подвесной | ПС70-Д | шт | 796 | | 34 938I I00I | | 2I6 | 3,47 |
| | | ТУ 34-27- | | | | | | | |
| | | -I0874-84 | | | | | | | |
| | Серьга | СР-7-I6 | шт | 796 | | 34 499I 0I0I | | 25 | 0,3 |
| | | ГОСТ 2725-78 | | | | | | | |
| | Узел крепления гирлянды изоляторов | КП-7-I | шт | 796 | | 34 499I 05I7 | | 25 | 0,8 |
| | | ГОСТ I4I22-82 | | | | | | | |

Изолятор ОНШ-I0-20УХЛI; верхняя строка при установке трансформаторов ТРДН-25000/II0-79УI, нижняя строка при установке трансформаторов ТМН-6300/II0-80УI, ТДН-I0000/II0-73УI, ТДН-I6000/II0-79УI
Изолятор ОНШ-20-I0-I только при установке трансформаторов ТРДН-25000/II0-79УI

Привязан

Инв. №



сб 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ушко однолапчатое | ГОСТ 2727-77 | | | | | | | |
| | | УI-7-I6 | шт | 796 | | 34 499I 020I | | 25 | 0,76 |
| | | УI-I2-I6 | шт | 796 | | 34 499I 0202 | | 25 | I,5I5 |
| | Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт | 796 | | 34 499I I604 | | 25 | I,I5 |
| | | ТУ 34-27- | | | | | | | |
| | | -I0574-83 | | | | | | | |
| | Зажим натяжной болтовой | НБ-3-6 | шт | 796 | | 34 499I I60I | | 25 | 5,62 |
| | | ГОСТ 2731-82 | | | | | | | |
| | Зажим аппаратный прессуемый | ГОСТ 23065-78 | | | | | | | |
| | | А2А- -7 | шт | 796 | | 34 499I 39 | | 50 | |
| | | А4А-400-2 | шт | 796 | | 34 499I 3930 | | 25 | 0,78 |
| | | А4А-400-2 | шт | 796 | | 34 499I 3930 | | I2 | 0,78 |
| | Зажим ответвительный прессуемый | ОА- -I | шт | 796 | | 34 499I 37 | | 33 | |
| | | ГОСТ 4262-84 | | | | | | | |
| | Зажим опорный | АА-4-3 | шт | 796 | | 34 499I I206 | | 2 | 0,9I8 |
| | | ГОСТ I9254-8I | | | | | | | |

Ушко УI-7-I6, зажим НБ-2-6А для провода сечением =I20 мм2
Ушко УI-I2-I6, зажим НБ-3-6 для провода сечением =I50 мм2
Зажим А4А-400-2: верхняя строка при установке трансформаторов ТРДН-25000/II0-79УI, нижняя - при установке трансформаторов ТМН-6300/II0-ДУI, ТДН-I0000/II0-73УI, ТДН-I6000/II0-79УI

Привязан

Инв. №



СФ 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Защитные средства по технике безопасности | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Штанга изолирующая 10 кВ | ШО-10УI | шт | 796 | | 34 1493 1101 | | I | |
| | | ТУ 16- | | | | | | | |
| | | -538.231-74 | | | | | | | |
| | Штанга изолирующая 110 кВ | ШР-110УI | шт | 796 | | 34 1493 1401 | | I | |
| | | ТУ 16- | | | | | | | |
| | | -538.229-74 | | | | | | | |
| | Указатель низкого напряжения 127-500 В | УНН-10 | шт | 796 | | 42 2470 | | I | |
| | | ТУ 34.09- | | | | | | | |
| | | -10130-80 | | | | | | | |
| | Указатель высокого напряжения от 2 до 10 кВ | УВН-10 | шт | 796 | | 34 1499 | | I | |
| | | ТУ 34-3031-75 | | | | | | | |
| | Указатель высокого напряжения от 35 до 110 кВ | УВН-90 | шт | 796 | | 34 1499 | | I | |
| | | ТУ 25- | | | | | | | |
| | | -04.891-76 | | | | | | | |
| | Перчатки диэлектрические резиновые | ТУ 38- | пара | 715 | | 25 4453 | | 2 | |
| | | -105.977-76 | | | | | | | |
| | Боты диэлектрические | ГОСТ 13385-78 | пара | 715 | | 25 9511 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



сф 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Провод сталеалюминиевый | АС | км | 008 | | 35 II5 | | 0,5I | |
| | | ГОСТ 839-80 | т | I68 | | | | | |
| | Провод алюминиевый | ГОСТ 839-80 | | | | | | | |
| | | А500 | км | 008 | | 35 II44 0I27 | | 0,225 | I378 |
| | | | т | I68 | | | | 0,3I | |
| | | А500 | км | 008 | | 35 II44 0I27 | | 0,II5 | I378 |
| | | | т | I68 | | | | 0,I6 | |
| | | | | | | | | | |
| | Прочие материалы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Масло трансформаторное | ГОСТ I0I2I-76 | | | | | | | |
| | | | т | I68 | | 02 5376 0I02 | | 4,64 | |
| | | | т | 68 | | 02 5376 0I02 | | 8,44 | |
| | | | т | I68 | | 02 5376 0I02 | | 5,88 | |
| | | | т | I68 | | 02 5376 0I02 | | 8,44 | |
| | Шина из алюминиевого сплава АДЗIТ закаленная и естественно состаренная | ГОСТ I5I76-70 | | | | | | | |
| | 5х40 | | км | 008 | | I8 III2 | | 0,006 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,003 | |
| | | | км | 008 | | I8 III2 | | 0,006 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,00I5 | |

Провод А500 и шина А... верхняя строка при установке трансформатора ТРДН-25000/II0-79УI, нижняя при установке трансформаторов: ТДН-6300/II0-79УI, ТДН-I0000/II0-79УI, ТДН-I6000/II0-79УI

Масло трансформаторное: первая строка при установке трансформатора ТРДН-6300/II0-79УI, вторая- ТДН-I0000/II0-79У..., третья - ТДН-I6000/II0-79УI, четвертая - ТРДН-25000/II0-79УI

Привязан

Инв. №



сф 743-86

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Изделия заводов Минэнерго | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ящик зажимов наружной установки | ТУ 34-43- | | | | | | | |
| | | -I0664-84 | | | | | | | |
| | | ЯЗ-60УI | шт | 796 | | | | I | 22 |
| | | ЯЗВ-I20УI | шт | 796 | | | | 2 | 5I |
| | Контакт переходной | ГОСТ I9357-8I | | | | | | | |
| | | КПП-I00 | шт | 796 | | | | I2 | 0,99 |
| | | КПП-I00 | шт | 796 | | | | 6 | 0,99 |
| | Короб электротехнический прямой | ТУ 34-43- | | | | | | | |
| | | -I0I67-80 | | | | | | | |
| | | КП-0,05/0,I- | шт | 796 | | | | I0 | I2 |
| | | -2УI | | | | | | | |
| | | КП-0,05/0,I- | шт | 796 | | | | 8 | I2 |
| | | -2УI | | | | | | | |
| | | КП-0,05/0,I- | шт | 796 | | | | II | I2 |
| | | -2УI | | | | | | | |
| | | КП-0,I/0,2- | шт | 796 | | | | 5 | 22 |
| | | -2УI | | | | | | | |
| | | КП-0,I5/0,4- | шт | 796 | | | | I | 38 |
| | | -2УI | | | | | | | |

Контакт переходной КПП-I00: верхняя строка при установке трансформаторов ТРДН-25000/II0-79УI, нижняя строка при установке трансформаторов ТМН-6360/II0-80УI, ТДН-I0000/II0-73УI, ТДН-I6000/II0-79УI
Короб электротехнический КП-0,05/0,I-2УI: первая строка при установке трансформаторов ТМН-6300/II0-80УI, вторая- ТДН-I0000/II0-73УI, ТДН-I6000/II0-79УI, третья- ТРДН-25000/II0-79УI

Привязан

Инв. №



сф 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Аппараты напряжением до I000 В | | | | | | | | |
| | Выключатель трехполюсный 380 В, I6 А | ПВ3-25 | шт | 796 | | 34 2484 | | I | I,9 |
| | | ОСТ | | | | | | | |
| | | I6.0.526.00I- | | | | | | | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| | Светильник с лампой накаливания подвесной пыленепроницаемый | НСП09х | шт. | 796 | | 34 6III | | 3 | 3,7 |
| | | 200/Р50-0402 | | | | | | | |
| | | ОСТ. | | | | | | | |
| | | I60.535.046- | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 407-3- 442.86 ЭМ.С02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГИП | Сорочайкин | | | |
| Н.контр | Темкин | | | |
| Нач.отд | Согонов | | | |
| Гл.спец | Кузнецов | | | |
| Рук.гр. | Серов | | | |
| Вед.инж | Головкина | | | |

Спецификация оборудования для освещения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Куйбышев

СА 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Светильник пылевлагозащищенный наружного освещения | СЗЛ-300-IМУI | шт | 796 | | 34 6III | | I2 | II,0 |
| | | ТУ I6- | | | | | | | |
| | | -535,848-78 | | | | | | | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой 660 В | АВВГ | | | | | | | |
| | | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | 2х4 | | км | 008 | | 35 2222 III0 | | 0,055 | II9,I |
| | 2хI0 | | км | 008 | | 35 2222 III2 | | 0,I30 | 2I2 |
| | Кабель силовой I кВ | АВВГ | км | 008 | | 35 377I 5300 | | 0,2I0 | 203,I |
| | 3х4+Iх2,5 | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | Провод установочный 380 В | АПВ | км | 008 | | 35 5I33 0I07 | | 0,I30 | I6 |
| | 2,5 | ГОСТ 6323-79 | | | | | | | |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| | Лампа накаливания с цоколем Е27 | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| | 200 Вт | Г230-240-200 | шт | 796 | | 34 66I2 III0 | | 3 | |
| | 300 Вт | Г230-240-300 | шт | 796 | | 34 66I2 2II5 | | I2 | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная для открытой установки 42 В, I0 А | РШ-II-2-0-Р43-0I-I0/42 ГОСТ 7396-76 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Вилка штепсельная 42 В, I0 А | ВШ-II-2 Р43-0I-I0/42 ГОСТ 7396-76 | шт | 796 | | | | I | |
| | Изделия заводов Минэнерго | | | | | | | | |
| | Уголок монтажный 50х50х3 | У16-3-IУХЛI ТУ 34-43-I0388-82 | шт | 796 | | | | 35 | I,8 |
| | Кронштейн | КСВ-2-500 ТУ 34-43-2350-77 | шт | 796 | | | | 3 | I,3 |

Привязан

Инв. №

ТП 407-3-412.86 ЭОI.C02

Лист 3

сф 743.06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Коробка ответвительная | ТУ 34- | | | | | | | |
| | | -43-2349-77 | | | | | | | |
| | | КОМ1-3 | шт | 796 | | | | 23 | 0,4 |
| | | КОМ1-4 | шт | 796 | | | | 4 | 0,4 |
| | | КОП-3 | шт | 796 | | | | 3 | 0,16 |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Комплектные распределительные устройства выше 1000 В | | | | | | | | |
| | Комплектное распределительное устройство 10 кВ | КМ-1Ф-10-20-У3 ТУ 16-674-028-84 Опросные листы | компл ячч | 671 810 | | 34 1471 | | 1 | |
| | Изоляторы | | | | | | | | |
| | Изолятор проходной армированный фарфоровый 10 кВ | ИП-10/1600-1250УХЛ1 ГОСТ 20479-79 ГОСТ 21740-76 | шт<br>шт | 796<br>796 | | | | 6<br>12 | 14,6<br>14,6 |

Изолятор ИП-10/1600: верхняя строка для двухсекционного РУ-10 кВ, нижняя строка для четырехсекционного РУ-10 кВ

Инв. №

Привязан

ТП 407-3-442.86 ЭП2.001

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Сорочайкин | |
| Н.контр. | Семкин | |
| Нач.отд. | Колодков | |
| Гл.спец. | Сорочайкин | |
| Рук.гр. | Карон | |
| Ст.инж. | Глез р | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Куйбышев

сф 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Прочие материалы | | | | | | | | |
| | Шина из алюминиевого сплава АДЗ1Т закаленная и естественно состаренная | ГОСТ I5I76-70 | | | | | | | |
| | 8xI00 | | км | 008 | | I8 II2I | | 0,0033 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,0072 | |
| | | | км | 008 | | I8 II2I | | 0,0066 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,0I43 | |
| | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие: | | | | | | | | |
| | АЦЭИД 400-II0x70x2,0 | ГОСТ 4248-78 | шт | 796 | | 57 89II | | I | |
| | АЦЭИД 400-I20x80x2,0 | ГОСТ 4248-78 | шт | 796 | | 57 89II | | 2 | |
| | АЦЭИД 400-I20x80x2,0 | ГОСТ 4248-78 | шт | 796 | | 57 89II | | 4 | |

Шина АДЗ1Т 8xI00: верхние две строки для двухсекционного РУ-I0 кВ, нижние две строки для четырехсекционного РУ-I0 кВ.
Доска асбестоцементная I20x80x2,0: верхняя строка для двухсекционного РУ-I0 кВ, нижняя строка для четырехсекционного РУ-I0 кВ

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| | Светильник с лампой накаливания, потолочный, пыленепроницаемый | ПСХ-60МУ3 ТУ I6-535.829-76 | шт | 796 | | 34 6III | | 5 | I,2 |
| | Светильник с лампой накаливания, настенный | НБ006-I00/Р2·0-03УХЛ4 ТУ I6-535.825-74 | шт | 796 | | 34 6III | | 5 | I,5 |
| | Светильник с люминесцентной лампой, потолочный | ЛПО03-40/Н-03УХЛ4 ОСТ I60.535.043-79 | шт | 796 | | 34 6II2 | | 57 | 2,3 |
| | Лампа люминесцентная 40 Вт | ЛБ40 ГОСТ 6825-74 | шт | 796 | | 34 67I3 II0I | | 58 | |

Привязан

Инв. №

ТП 407-3- 412.86 ЭП2.002

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Сорочайкин | |
| Н.контр. | Семкин | |
| Нач.отд. | Согонов | |
| Гл.спец. | Кузнецов | |
| Рук.гр. | Серов | |
| Вед.инж. | Головкина | |

Двухсекционное РУ-I0 кВ. Спецификация оборудования для освещения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Куйбышев

Альбом V-4

Типовой проект 407-3-412.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

сп 263-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Стартер | 80С-220 | шт | 796 | | 34 6922 0003 | | 58 | |
| | | ГОСТ 8799-75 | | | | | | | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой 660 В | АВВГ | | | | | | | |
| | | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | 2х2,5 | | км | 008 | | 35 2222 II09 | | 0,I50 | 95,I |
| | 2х6 | | км | 008 | | 35 2222 III1 | | 0,I50 | I68,5 |
| | 2хI0 | | км | 008 | | 35 2222 III2 | | 0,0I5 | 2I2 |
| | 3х2,5 | | км | 008 | | 35 2222 III7 | | 0,080 | I08,6 |
| | Кабель силовой I кВ | АВВГ | | | | | | | |
| | | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | 3х4+Iх2,5 | | км | 008 | | 35 3771 5300 | | 0,020 | 203,I |
| | 3х6+Iх4 | | км | 008 | | 35 3771 5300 | | 0,0I5 | 245,3 |
| | Провод установочный 380 В | АПВ | км | 008 | | 35 5I33 0I07 | | 0,220 | I6 |
| | 2,5 | ГОСТ 6323-79 | | | | | | | |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| | Лампа накаливания с цоколем Е27 | БК230-240-60 | шт | 796 | | 34 66II 7II6 | | II | |
| | 60 Вт | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



об 243-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | Выключатель 220 В, 6,3 А для открытой установки, одинарный | ГОСТ 7397-76 | | | | | | | |
| | | 0-I-02-6/220 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | сдвоенный | 0-2-02-6/220 | шт | 796 | | | | | |
| | брызгозащищенный | 0-I-IP44-I7- | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | -6/220 | | | | | | | |
| | Выключатель 220 В, 6,3 А для скрытой установки | ГОСТ 7397-76 | | | | | | | |
| | одинарный | С-I-02-6/220 | шт | 796 | | | | I | |
| | сдвоенный | С-2-02-6/220 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | Розетка штепсельная 220 В, 6,3 А для открытой установки | РШ-п-2-С-02- | шт | 796 | | | | I | |
| | | -6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7396-76 | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная 42 В, I0 А для открытой установки | РШ-п-2-0- | шт | 796 | | | | 7 | |
| | | -IP43-0I-I0/42 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7396-76 | | | | | | | |
| | Вилка штепсельная 42 В, I0 А | ВШ-п-2-IP43- | шт | 796 | | | | I | |
| | | -0I-I0/42 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7396-76 | | | | | | | |

Привязан

Инв №



сф 743 06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия заводов Главэлектромонтажа | | | | | | | | |
| | Ящик с понижающим трансформатором 250 В.А, 220/I2 В | ЯТП-0,25-2IУ3 | шт | 796 | | | | 4 | 9,0 |
| | | ТУ 36-63I-76 | | | | | | | |
| | Щиток осветительный 380 В, фидерные выключатели А63 с расцепителями I6 А - I2 шт | ОЩ-I2УХЛ4 | шт | 796 | | | | I | I9,5 |
| | | ТУ 36-I888-75 | | | | | | | |
| | Изделия заводов Минэнерго | | | | | | | | |
| | Коробка ответвительная | ТУ 34- | | | | | | | |
| | | -43-2349-77 | | | | | | | |
| | | КОП-3 | шт | 796 | | | | 20 | 0,I6 |
| | | КОП-4 | шт | 796 | | | | 5 | 0,20 |
| | | КОСП-I | шт | 796 | | | | I2 | 0,06 |
| | Полоса перфорированная 30х4 | ПЩР-02-IУХЛI | шт | 796 | | | | 9 | 0,75 |
| | | ГОСТ 20804-8I | | | | | | | |
| | Уголок перфорированный 40х40х3 | УПр-03-IУХЛI | шт | 796 | | | | 26 | I,4 |
| | | ГОСТ 20804-8I | | | | | | | |
| | Швеллер монтажный | ШI6-IУХЛI | шт | 796 | | | | 52 | 3,3 |
| | | ТУ 34-43- | | | | | | | |
| | | -I0388-82 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| | Светильник с лампой накаливания, потолочный, пыленепроницаемый | ПСХ-60МУ3 ТУ 16.535.829-76 | шт | 796 | | 34 6III | | 5 | I,2 |
| | Светильник с лампой накаливания, настенный | НБ006-100/ /Р2'0-03УХЛ4 ТУ 16.535.825-74 | шт | 796 | | 34 6III | | 5 | I,5 |
| | Светильник с люминесцентной лампой, потолочный | ЛП003-40/Н--03УХЛ4 ОСТ 160.535.043--79 | шт | 796 | | 34 6II2 | | 65 | 2,3 |
| | Лампа люминесцентная 40 Вт | ЛБ40 ГОСТ 6825-74 | шт | 796 | | 34 67I3 II0I | | 66 | |

Привязан

Инв №

ТП 407-3- 412.86 ЭП2.002

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Сорочайкин | |
| Н.контр | Темкин | |
| Нач.отд | Согонов | |
| Гл.спец | Кузнецов | |
| Рук.гр | Серов | |
| Вед.инж | Головкина | |

Четырехсекционное РУ-10кВ
Спецификация оборудования для освещения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Куйбышев

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 40 Вт | ГОСТ 6828-74 | | | | | | | |
| | Стартер | 80С-220 | шт | 796 | | 34 6922 0003 | | 66 | |
| | | ГОСТ 8799-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель силовой 660 В | АВВГ | | | | | | | |
| | | ГОСТ 16442-80 | | | | | | | |
| | 2х2,5 | | км | 008 | | 35 2222 1109 | | 0,135 | 95,1 |
| | 2х6 | | км | 008 | | 35 2222 1111 | | 0,150 | 168,5 |
| | 2х10 | | км | 008 | | 35 2222 1112 | | 0,015 | 212 |
| | 3х2,5 | | км | 008 | | 35 2222 1117 | | 0,080 | 108,6 |
| | Кабель силовой 1 кВ | АВВГ | | | | | | | |
| | | ГОСТ 16442-80 | | | | | | | |
| | 3х4+1х2,5 | | км | 008 | | 35 3771 5300 | | 0,020 | 203,1 |
| | 3х6+1х4 | | км | 008 | | 35 3771 5300 | | 0,015 | 245,3 |
| | Провод установочный 380 В | АПВ | км | 008 | | 35 5133 0107 | | 0,240 | 16 |
| | 2,5 | ГОСТ 6323-79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Лампа накаливания с цоколем Е27 | БК230-240-60 | шт | 796 | | 34 6611 7116 | | 11 | |
| | 60 Вт | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



ОА ЭМ-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | Выключатель 220 В, 6,3 А для открытой установки | ГОСТ 7397-76 | | | | | | | |
| | одинарный | 0-I-02-6/220 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | брызгозащищенный | 0-I-IP44-I7--6/220 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | Выключатель 220 В, 6,3 А для скрытой установки | ГОСТ 7397-76 | | | | | | | |
| | одинарный | С-I-02-6/220 | шт | 796 | | | | I | |
| | сдвоенный | С-2-02-6/220 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | Розетка штепсельная 220 В, 6,3 А для скрытой установки | РШ-п-2-С-02--6/220 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ГОСТ 7396-76 | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная 42 В, I0 А, для открытой установки | РШ-п-2-0-IP43-0I-I0/42 | шт | 796 | | | | 7 | |
| | | ГОСТ 7396-76 | | | | | | | |
| | Вилка штепсельная 42 В, I0 А | ВШ-п-2-IP43--0I-I0/42 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ГОСТ 7396-76 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия заводов Главэлектромонтажа | | | | | | | | |
| | Ящик с понижающим трансформатором 250 В,А,220/I2 В | ЯТП-0,25-2IУ3 ТУ 36-63I-76 | шт | 796 | | | | 4 | 9,0 |
| | Щиток осветительный 380 В, фидерные выключатели А63 с расцепителями I6 А - I2 шт | ОЩ-I2УХЛ4 ТУ 36-I888-75 | шт | 796 | | | | I | I9,5 |
| | Изделия заводов Минэнерго | | | | | | | | |
| | Коробка ответвительная | ТУ 34-43-2349-77 | | | | | | | |
| | | КОП-3 | шт | 796 | | | | 20 | 0,I6 |
| | | КОП-4 | шт | 796 | | | | 5 | 0,20 |
| | | КОСП-4 | шт | 796 | | | | I2 | 0,06 |
| | Полоса перфорированная 30х4 | ШР-02-IУХЛI ГОСТ 20804-8I | шт | 796 | | | | I2 | 0,75 |
| | Уголок перфорированный 40х40х3 | УПр-03-IУХЛI ГОСТ 20804-8I | шт | 796 | | | | 29 | I,4 |
| | Швеллер монтажный | ШI6-IУХЛI ТУ 34-43-I0388-82 | шт | 796 | | | | 62 | 3,3 |

Привязан

Инв. №

ТП 407-3-412.86 ЭП2.002

Лист 4

Альбом VI

Типовой проект 407-3-412.86

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| I | Вентиль закрытий, муфтовый. ГОСТ 5761-74 ø I5 | I5кчI8п каталог ЦКБА | шт | 796 | | 37 32II I027 | | 7 | 0,7 |
| 2 | Вентиль запорный проходной, муфтовый, латунный. ГОСТ 9086-74 ø 25 | I5Б1бк каталог ЦКБА | шт | 796 | | 37 I2I2 I002 | | 2 | 0,78 |
| 3 | Кран трехходовой натяжной, муфтовый, с фланцем для контрольного манометра, латунный. ТУ26-07-I06I-73 ø I5 | I4МI каталог ЦКБА | шт | 796 | | 37 I222 6007 | | 2 | 0,26 |
| 4 | Счетчик горячей воды ø 32 | ВКМС-32 | шт | 796 | | 42 I302 0I04 | | I | 8,5 |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Данилова | |
| Н.контр. | Кулешов | |
| Нач.отд. | Степанов | |
| Гл.спец. | Доронина | |
| Рук.гр. | Грачева | |
| Инженер | Сайфутдинова | |

ТП 407-3-412.86 ОВ.СО

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

САНТЕХПРОЕКТ

сф 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Манометр показывающий. Предел измерения 0-16 кгс/см2 | ОБМ1-100х16 | шт | 796 | | 42I2I3I302 | | 2 | - |
| 6 | Термометр стеклянный технический. ГОСТ 2823-73 | П5-2.160.66 | шт | 796 | | 432I22 II32 | | 2 | - |
| 7 | Оправа защитная для термометра. ГОСТ 3029-75 | 2П 165 63I60 | шт | 796 | | | | 2 | - |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| I | Вентилятор осевой с электродвигателем 0,12 кВт, 1375 об/мин | В-06-300-4 4А56А4У3 | к-т | 796 | | 48 6I5I 44II | | I | I4,5 |

Привязан

Инв. №

ТП 407-3- 412.86 ОВ.СО

Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Радиаторы отопительные чугунные | МИ40-АО | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -20^0$ | | экм | 084 | | | | 9,I | 25 |
| | $t_н = -30^0$ | | экм | 084 | | | | II,6 | 25 |
| | $t_н = -40^0$ | | экм | 084 | | | | I4,0 | 25 |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$ | | экм | 084 | | | | I0,2 | 25 |
| | $t_н = -30^0$ | | экм | 084 | | | | I2,6 | 25 |
| | $t_н = -40^0$ | | экм | 084 | | | | I5,I | 25 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Регистры из 2-х гладких труб Ø I08 х 2,8 | | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -20^0$, $\ell = 7,2$ м | | шт | 796 | | | | 2 | II0 |
| | $\ell = 4,8$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 73 |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$, $\ell = 7,5$ м | | шт | 796 | | | | 2 | II4 |
| | $\ell = 4,9$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 74 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Регистры из 4-х гладких труб Ø I08 х 2,8 | | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -30^0$, $\ell = 3,8$ м | | шт | 796 | | | | 2 | II6 |
| | $\ell = 2,2$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 67 |
| | $t_н = -40^0$, $\ell = 5,5$ м | | шт | 796 | | | | 2 | I67 |
| | $\ell = 3,2$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 97 |
| | усл."Б" $t_н = -30^0$, $\ell = 4,I$ м | | шт | 796 | | | | 2 | I25 |
| | $\ell = 2,4$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 73 |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | $t_н = -40^0$, $l = 6,0$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 182 |
| | $l = 3,4$ м | | шт | 796 | | | | 2 | 103 |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | Ø 15: усл."А", $t_н = -20^0$ | | | | | | | - | - |
| | $t_н = -30^0$ | | м | 006 | | | | 70 | 1,16 |
| | $t_н = -40^0$ | | м | 006 | | | | 50 | 1,16 |
| | усл."Б", $t_н = -20^0$ | | | | | | | - | - |
| | $t_н = -30^0$ | | м | 006 | | | | 66 | 1,16 |
| | $t_н = -40^0$ | | м | 006 | | | | 43 | 1,16 |
| | | | | | | | | | |
| | Ø 20: усл."А" $t_н = -20^0$ | | м | 006 | | | | 47 | 1,50 |
| | $t_н = -30^0$ | | м | 006 | | | | 36 | 1,50 |
| | $t_н = -40^0$ | | м | 006 | | | | 36 | 1,50 |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$ | | м | 006 | | | | 46 | 1,50 |
| | $t_н = -30^0$ | | м | 006 | | | | 36 | 1,50 |
| | $t_н = -40^0$ | | м | 006 | | | | 36 | 1,50 |
| | Ø 25 | | м | 006 | | | | 15 | 2,12 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Кронштейн радиаторный | ЕКС | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -20^0$ | 4.904-69 | шт | 796 | | | | 15 | 0,3 |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 15 | 0,3 |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 16 | 0,3 |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв №

ТП 407-3-442.86 ОВ.СО

Лист 4

Альбом 4

ТП 407-3-442.86 Альбом IV

Сд 243.06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$ | | шт | 796 | | | | I5 | 0,3 |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | I5 | 0,3 |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | I6 | 0,3 |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Планка с хомутом для крепления труб Ø I08x2,8 | СТД 802 | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -20^0$ | ТУ36-2464-82 | шт | 796 | | | | 20 | |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 32 | |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 32 | |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 32 | |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 32 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Хомут для водогазопроводных труб, Ø I5: | ТП2 | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -20^0$ | 4.904-69 | | | | | | - | - |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,065 |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,065 |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$ | | | | | | | - | - |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,065 |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,065 |
| | | | | | | | | | |
| | Ø 20: | ТП2-0I | | | | | | | |
| | усл."А" $t_н = -20^0$ | 4.904-69 | шт | 796 | | | | 30 | 0,07I |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,07I |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,07I |

Привязан

Инв №

ТП 407-3-442 86 ОВ.СО

Лист 5

сф 743-06

Альбом тп

ТП 407-3-442.86 Альбом чертежей

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | усл."Б" $t_н = -20^0$ | | шт | 796 | | | | 30 | 0,071 |
| | $t_н = -30^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,071 |
| | $t_н = -40^0$ | | шт | 796 | | | | 20 | 0,071 |
| | | | | | | | | | |
| | ⌀ 25 | ТП2-02 | шт | 796 | | | | 4 | 0,117 |
| | | 4.904-69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Грязевик абонентный Ду 40 | Т340I.00. | шт | 796 | | | | 2 | I5,8 |
| | | 000СБ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Расширитель с бобышкой | 63.ЗКЧ-2-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| I0 | Штуцер для манометра | ЗКЧ-46-70 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| II | Конструкция теплоизоляционная $S$= 30 мм комплектно: | | | | | | | | |
| | а) шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | марки 200 | $м^3$ | II3 | | | | 0,075 | |
| | | ТУ36-I695-79 | | | | | | | |
| | б) рубероид | РКБ-400А | $м^2$ | 055 | | | | 4,05 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0923-82 | | | | | | | |
| | в) рулонный стеклопластик | РСТ-Х | $м^2$ | 055 | | | | 4,95 | |
| | | ТУ6-II-I45-80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I2 | Кран для спуска воздуха | СТД 7073В | шт | 796 | | | | 2 | 0,038 |

Привязан

Инв. №

Альбом VI

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| I | Дефлектор Д = 280 мм | СТД2I0.00.000 | шт | 796 | | | | 2 | 9,05 |
| | | I.494-32 | | | | | | | |
| 2 | Узел прохода общего назначения | УШ-02 | шт | 796 | | | | 2 | 78,5 |
| | | 5.904-I0 | | | | | | | |
| 3 | Клапан лепестковый для осевого вентилятора | КЛ.00.000. | шт | 796 | | | | I | I3,4 |
| | | I.494-33 | | | | | | | |
| 4 | Крепление осевого вентилятора | Ц4М0I5.000 | шт | 796 | | | | I | I8,6 |
| | | I.494-30 | | | | | | | |
| 5 | Решетка щелевая регулирующая | РI50 | шт | 796 | | | | 3 | 0,4 |
| | | I.494-I0 | | | | | | | |
| 6 | Сетка с ячейками I0xI0 в рамке 470x470 | | шт | 796 | | | | I | 3,7 |
| 7 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ I9904-74, $S$ = 0,6 мм Ø 280 | | м | 006 | | | | 5 | 4,I5 |

Типовой проект 407-3-412.86

Привязан

Инв. №

ТП 407-3-412.86 ОВ.СО

Лист 7

Альбом VI

Типовой проект 407-3-412.86

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод | | | | | | | | |
| | Хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный, муфтовый Ø I5 | I5ч8р | шт | 796 | | 3732111062 | | I | 0,75 |
| | 2. Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем комплектно с ответными фланцами Ø 50 | 30ч47бр Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3721121023 | | I | 20,0 |

Привязан

Инв №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Данилова | |
| Н.контр. | Гаубе | |
| Нач.отд. | Каган | |
| Гл.спец. | Янин | |
| Рук.гр. | Барабанова | |
| Вед.инж. | Расторгуева | |
| Инженер | Авилова | |

Т.п. 407-3-412.86 ВК.СО

Спецификация оборудования систем водопровода и канализации

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

САНТЕХПРОЕКТ

сф 743-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод | | | | | | | | |
| | Хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |
| | I. Опора | ОПБ-2 | шт | 796 | | | | 5 | 0,2 |
| | | I8 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I49II-82 | | | | | | | |
| | 2. Опора | ОПБ-2 | шт | 796 | | | | 3 | 0,3 |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I49II-82 | | | | | | | |
| | 3. Опора | ОПБ-2 | шт | 796 | | | | I | 0,7 |
| | | 57 | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I49II-82 | | | | | | | |
| | 4. Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных | ГОСТ | | | | | | | |
| | труб ø I5 x 2,5 | 3262-75 | м | 006 | | | | 3 | I,I6 |
| | ø 20 x 2,5 | | м | 006 | | | | 4 | I,5 |
| | ø 50 x 3 | | м | 006 | | | | I | 4,22 |

Привязан

Инв. №

Т.п. 407-3-412.86 ВК.СО

Лист 2

Альбом ТТ

ОЗ.714-407-3/86

2112-05

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. Трубопровод из чугунных напорных труб, класса "А" | ГОСТ | | | | | | | |
| | ø 65 | 9583-75 | м | 006 | | | | 5 | |
| | 6. Фланцы стальные приварные ø 50 | ГОСТ | шт | 796 | | | | 2 | 0,I |
| | | I2822-80 | | | | | | | |
| | Канализация | | | | | | | | |
| | Бытовая | | | | | | | | |
| | I. Унитаз "Компакт" тарельчатый с отъемной полочкой, комплект: | КП-КВ ГОСТ 22847-77 | шт | 796 | | | | I | I3,5 |
| | а) Бачок | БНК-ВН ГОСТ 2I485.2-76 | шт | 796 | | | | I | II,0 |
| | 2. Умывальник, комплект: | ПрС ГОСТ 23759-79 | шт | 796 | | | | I | I2,0 |
| | а) Сифон | СНУ ГОСТ 23II2-79 | шт | 796 | | | | I | 0,5 |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | б) Туалетный кран | КТН15ЖД | шт | 796 | | | | I | 0,35 |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 20275-74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Трубопровод из полиэтилена низкого давления | ГОСТ | | | | | | | |
| | ø 50х3 | 22689.3-83 | м | 006 | | | | 2 | 0,3I |
| | ø II0х4,0 | | м | 006 | | | | 4 | 0,95 |

Привязан

Инв №

Т.п. 407-3-412.86 ВК.СО

Лист 4

сд 743-06

gost.e-ecolog.ru