ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-446.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 М

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N°

23047-05

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

Привязан

Инв. N°

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-446.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 м

АЛЬБОМ УI

Разработан проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Рабочий проект утвержден Мосгорисполкомом
протокол № 3 от 24.12.87 г.
и введен в действие Главмосводоканала
Приказ № 26 от 25.01.88 г.

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам инв.№

Привязан

Инв. №

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	стр.	Лист	Наименование	стр.
	Содержание альбома	2		ТП 902-2-446.88 ЭМ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭМ	
	ТП 902-2-446. ТХ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ		I..2	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	7..8
I.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	3..4	3..4	Оборудование, поставляемое подрядчиком	9..I0
	Оборудование, поставляемое подрядчиком	5..6			

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
	Илосос ИВР - I8		шт	796		36I754I00905		4	8I97
	Туймазинский з-д химического машиностроения								
	Нестандартизированное оборудование								
	Установка сигнализатора уровня осадка с фотосопротивлением		шт	796				4	26
	Люк-лаз Ду=600		шт	796				4	II5
	Затвор плоский поверхностный с ручным приводом 600 x 800 (Н)		шт	796				4	I22
	Затвор шандорный 600 x 800		шт	796				4	50

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП 902-2-446.88 ТХ.СО

Гл.спец.	Литман	
Н.конт.	Литман	
Нач.о.	Исаев	
ГИП	Казанов	
Рук.бр.	Королева	
Ст.инж.	Веретенникова	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром I8 м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Мосводоканал-НИИпроект

23047-06 4

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затвор плоский регулирующий с водосливом								
	шириной 500 мм		шт	796				4	264
	Тройник косой 38° 530 х I0 - 325 х 9		шт	796				2	234
	Тройник косой 426 х 9 - 630 х 9		шт	796				I	I65
	Трубопроводная арматура								
	Задвижка Д 250 Р I0	30ч6бр	шт	796		372I25I006		8	I67,8

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 ТХ.СО

Лист 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

23047-06 5

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 720 х I0								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				40	I75,I0
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 630хI0								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				5	I52,90
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 530 х 9								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				47	II5,64
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 426 х 9								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				47	92,56
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 325 х 9								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				I05	70,I4
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 273 х 8								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				I05	52,28
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø 50 х 3,5								
	по ГОСТ 3262-75		м	006				80	4,88
	Отвод 90° - 530 х I0	ГОСТI7375-83	шт	796				4	I20
	Отвод 90° - 426 х I0	ГОСТI7375-83	шт	796				8	I2I
	Отвод 45° - 325хI0	ГОСТ I7375-83	шт	796				2	27,5
	Отвод 45° - 273хI0	ГОСТ I7375-83	шт	796				2	I9,7
	Переход 720 х II - 529 х 9	МН 2883-62	шт	796				4	84,8
	Фланец I-250-I0	ГОСТ I2820-80	шт	796				I6	I0,65
	Болт № 20 х 80	ГОСТ 7798-70	шт	796				200	0,26
	Гайка М 20	ГОСТ 59I5-70	шт	796				200	0,064

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 ТХ.СО

Лист 3

23047-06 6

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Устройство регулирующее многоточечное с четырьмя датчиками. З-д Горирибор	СУI02	комп.	67I				I	
	I.I.2. Звонок переменного тока	ЗВП-220	шт	796				I	
	I.I.3. Шкаф управления I Ш (2 приведенные панели)	Черт.ЭМ.НI	комп.	67I				I	
	I.I.4. Шкаф управления 2 Ш (2 приведенные панели	Черт.ЭМ.НI	комп.	67I				I	
	I.I.5. Ящик управления IЯ (2Я..4Я) (I привед.панель)	Черт.ЭМ.НI	комп.	67I				4	
	I.I.6. Светильник переносный с лампой МО I2-40	РВО - 42	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.о.	Болотов	
Н.конт.	Кичигин	
Гл.сп.	Гасумянц	
ГИП	Паволоцкий	
Рук.бр.	Рязанова	

Привязан

ТП 902-2-446.88 ЭМ.СО

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром I8 м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	4

МосводоканалНИИпроект

23047-06 7

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Заводы МЭТП								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением:	ГОСТ I6442-80							
	I.I.7. 2 х 6 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00	0,2		
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, сечением:	ГОСТ I508-78*							
	I.I.8. 4 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I	0,I35		
	I.I.9. 7 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33			
	I.I.I0. I4 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I35			
	I.I.II. 27 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I37			
	Кабель контрольный с медными жилами, без защитного покрова, сечением:	ГОСТ I508-78*							
	I.I.I2. 4 х I,0	КВВГ	км	008		3563I40III			
	I.I.I3. I0 х I,0	КВВГ	км	008		3563I40II4			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 ЭМ.СО

Лист 2

23047-06 8

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	П.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	П.I.I. Металлорукав Двн.=29	РЗ-Ц-Х-32	км	008				0,02	
	П.2. Электроустановочные устройства								
	П.2.I. Розетка штепсельная 220В IOA двухполюсная с заземляющими боковыми контактами. ГОСТ 7393-76.	У - 220	шт	796				4	

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 ЭМ.СО

Лист 3

23047-06 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.3. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	П.3.1. Ящик с понижающим трансформатором 220/12 В	ЯТП-0,25-	шт	796		3434295011		4	
		-IIУ3							
	П.3.2. Ввод гибкий длиной 925 мм для трубы	К 1087	шт	796				8	
	наружным диаметром 47 - 49								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-446.88 ЭМ.СО

Лист 4

23047-06 (10)

Формат А3

gost.e-ecolog.ru