ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

402-22-43с.83

КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С НАСОСАМИ 1В 6/5-5/5 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 м³/ч ГЛУБИНОЙ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 3,0 м

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ГИП				Привязан	
Зав.отд.					
Примен.					
Пров.					
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

402-22-43с.83

Комплектно-блочная малогабаритная канализационная насосная установка с насосами 1В 6/5-5/5 производительностью 5 м³/ч глубиной подводящего коллектора 3,0 м

Состав проекта

Альбом I	Пояснительная записка, технологическая и строительная часть.
Альбом II	Нестандартизированное оборудование.
Альбом III	Спецификации оборудования.
Альбом IУ	Ведомости потребности в материалах.
Альбом У	Сметы.

Альбом III

Разработан:

СПКБ "Проектнефтегазспецмонтаж" Миннефтегазстроя

Директор СПКБ Н.М. Бекмин

Гл. конструктор проекта А.В. Лязина

Утвержден ГТУ Миннефтегазстроя

от 29 сентября 1983 г.

и введен в действие СПКБ "ПНГСМ"

от 22 декабря 1983 г.

ГИП				Привязан
Зав.отд.				
Примен.				
Пров.				
Инв.№				

Типовой проект 402-22-43с.83 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод – изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
1	Агрегат электронасосный одновинтовой 1В6/5-5/5 с	1В6/5-5/5	комп.					2	
	подачей Q=5,0м³/ч напором 5,0 кгс/см² N=1,7кВт n=1500об/мин	ВА032-4							
	г. Махачкала завод им. Гаджиева								
2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр	шт.	796		37 2115 1021 09		2	
	чугунная на P_y =1,0 МПа (10 кгс/см²), Ду 80 мм, исполн. 1,	ГОСТ 8437-75							
3	Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный	19ч16р	шт.	796		37 2242 1008 07		2	
	на P_y 1,6 МПа (16 кгс/см²) Ду 80 мм, тип 1, исполн. Б, фланцевый	ГОСТ 19827-74							
4	Вентиль запорный муфтовый из ковкого чугуна на	15кч18п	шт.	796		37 3211 1024 00		2	
	P_y =1,6 МПа (16 кгс/см²) Ду 25 мм исполн. 1	ГОСТ 18161-72							
5	Манометр ОБМ 1-100×4	ТУ 25.02.25-74	шт.	796				2	
6	Кран пробковый трёхходовой на P_y=10 кгс/см²	14М1	шт.	796		37 1222 6007		2	
		ГОСТ 7520-66							
7	Система управления	САУНА	шт.	796				2	
	Пржевальский электроаппаратный завод	4,5-1-1-1-42							
		ТУ16-539.845-74							
8	Датчик уровня поплавковый электрический	ДПЭ-3	—"—	796		42 1874 0073		1	
	завод „Теплоприбор" г. Рязань	ТУ 25-02.1505-72							

Инв. № подл. 16282 89 | Подпись и дата 19.03.84 | Взам. инв. №

ГИП			
Зав.отд.			
Примен.			
Пров.			
Инв.№			

Привязан

ГИП	Лизина		
Разраб.	Коробанов		
Пров.	Пантелеев		
Н.контр.	Пяшенко		

ТП 402-22-43с 83 ТХСО

Комплектно-блочная малогабаритная канализационная установка с насосом 1В6/5-5/5 производительностью 5 м³/ч глубиной подводящего коллектора 3,0 м

Стадия	Лист	Листов
	1	4

СПКБ Проектнефтегазспецмонтаж

Формат А3

Типовой проект 402-22-43с83 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Датчик уровня		-"-	796				2	
	В комплекте системы САУНА								
	Переключатели	ТУ16-526 047-74							
10	Электромеханический завод г. Ташкент	ПКУ3-56С-3092У3	-"-	796				1	
11		ПКУ3-56К-4108У3	-"-	796				1	
12	Реле 24В, 50Гц	РПУ-0-961 У4	-"-	796				2	
	Ереванский электроаппаратный завод г Ереван								
13	Кабель 4×1,0	КВВБ	М	006		3563140100		14	
		ГОСТ 1508-78							
14	Провод	ГОСТ 6323-79							
		ПВ1 1,5 380	М	006		3551130100		50	
		АПВ 2,5 660	-"-	006		3551130100		18	

Взам инв.№

Подпись и дата 19.03.84

Инв № подл 169289

Привязан

Пров.

Примен

Инв №

ТП 402-22-43с 83ТХСО

Лист 2

Формат А3

Типовой проект 402-22-43с 83 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод – изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка, оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Единица оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Глубина заложения подводящего коллектора резервуара 2,9 м при температуре наружного воздуха минус 50°С							1	
15	Датчик-реле температуры камерный, биметаллический. Предприятие УК-161/8 г. Кустанай.	ДТКБ-49 ТУ25-02-888-75	шт	796				1	
16	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В Михневский завод специальных изделий.	ЯТП-0,25 ТУ36-631-76	-"-	796					
	Оборудование, поставляемое генподрядчиком изготавляемое заводами Миннефтегазстроя								
1	Резервуар	1664-1001 00 000	шт	796			1		
2	Блок-контейнер для КИПиА	1664-1.1.0000000	шт	796			1		
3	Блок-контейнер МКНУ	1664-3.1 0000 000	шт.	796			1		
4	Решетка-заслонка	1664-10.0000 000	шт.	796			1		
5	Контейнер решетчатый	1664-10.0000000	шт.	796			1		
6	Контейнер	1664-10.0000 000	шт.	796			1		
7	Грузоподъемное устройство	1664-1.0000000	шт	796			1		
8	Бирка маркировочная Свердловский опытный завод	БМ. ТУ36.1117-75	-"-	796				25	

Взам инв. №

Подпись и дата 19.03.84

Инв № подл 169289

Привязан

Пров

Примен

Инв №

ТП 402-22-43с 83 ТХСО

Лист 3

Формат А3

Форма 1 [illegible] (5)

Типовой проект 402-22-43с 83 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод – изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка, оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Оконцеватель	ОП	шт	796				50	
	Свердловский опытный завод	ТУ36.1145-75							
10	Скоба	СО-27	-"-	796				2	
	Ленинградский опытный завод	ТУ36 1086-76							
	Глубина заложения подводящего коллектора резервуара 2,9 м при температуре наружного воздуха минус 30° и 40°С								
11	Сальник привертной пластмассовый	ТУ36.1073-75							
	Бакинский завод	С-16	-"-	796				2	
		С-32	-"-	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата 19 09 84 г

Инв № подл [illegible]

Привязан

Пров

Примен

Инв №

ТП 402-22-43с 83 ТХСО

Лист 4

Формат А3

gost.e-ecolog.ru