ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
904-02-15.85

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XXIV

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ
С ДВУМЯ /РАБОЧИМ И РЕЗЕРВНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМИ,
СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ И
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

20399-25
Ц 1-49

Кф. цитп инв. №: 20399-25

Привязан

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул Эжена Потье № 12

57/25
Заказ № 8344 Инв № 20399-25 320

Сдано в печать 26/X 198 г Цена 1·67

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
904-02-15.85

# АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

## УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## АЛЬБОМ XXIV

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ
С ДВУМЯ /РАБОЧИМ И РЕЗЕРВНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМИ,
СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ И
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ


РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Г. ПЕРЕКОПСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА М.И. ЯЛОВЕЦКИЙ



УТВЕРЖДЕНЫ
ГЛАВСТРОЙПРОЕКТОМ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ №33 от 12.06.1986 г.



кф. цитп чнв. №20399-25
Привязан
Инв №
Копировал
Формат А2

1. Аппаратура управления, включая силовые блоки, размещается в щите управления приточной венткамерой защищенного исполнения.

2. Схема электрическая принципиальная управления обеспечивает возможность сочетания со следующими схемами:

Содержание альбома


| Обозначение | Наименование | Страница |
|---|---|---|
| 91 | Общие данные | 2 |
| 92 | Схема электрическая принципиальная 2ЧП | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 93 | Щит управления<br>Схема электрическая подключений | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 94 | Опросный лист | 20 |


| Наименование схемы | Обозначение комплекта | Наименование проектной организации | Примечание |
|---|---|---|---|
| Регулирование | | | |
| Управление вытяжными вентсистемами | | | |
| Дистанционное управление | | | |
| Противопожарная автоматика | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

20399-25 2

Привязан

Инв. №

904-02-15.85 ЭМ

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

| Зам. нач. отд | Островский | | 12.11.85 |
|---|---|---|---|
| Н. контр | Огиенко | | 12.11.85 |
| Рук. гр | Гинодман | | 12.11.85 |
| Ст. инж | Давидсон | | 12.11.85 |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 19 |


Общие данные

ГПИ Электропроект Москва

Копировал

Формат А2

Упрощенная технологическая схема
*взаимосвязи электроприемников*




Пояснение работы контактов датчиков:

SP — Контакт разомкнут при отсутствии давления воды (после насоса)

A — Контакт разомкнут при аварии (например, при падении давления воды в теплосети, при пожаре и т.п)

SB — Контакт разомкнут при отсутствии потока воздуха

SK2 t° — Контакт разомкнут при значениях температуры воздуха равных или меньших 0°С (перед воздухонагревателем)

SK3 t° — Контакт разомкнут при значениях температуры обратной воды ниже расчетной

SK6 t° — Контакт разомкнут при значениях температуры ниже расчетной

SK7 t° — Контакт замкнут при значениях температуры воздуха ниже расчетной

Условные обозначения:

- Зажим реле времени КТ5
- (14) — маркировка зажима реле времени КТ5
- Зажим колодки блока управления 6095130
- [3] — маркировка зажима колодки блока управления
- Зажим колодки управления, используемый для унификации технических решений
- 30-1 — маркировка цепи, подключаемой к зажиму колодки
- 2р — маркировка цепи из схемы регулирования

Выдержка времени реле:
КТ1, КТ2, К1А, КТ4, КТ6, КТ8 – 0.5 с
КТ7, КТ9, КТ10 – 10 с

| Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Электрооборудование, устанавливаемое по месту | | |
| | | | |
| EK1, EK2 | Электронагреватель ~ 380 В | 2 | Комплектно |
| M1...M3 | Электродвигатель ~ 380 В | 3 | с оборудованием |
| | | | |
| | | | |
| | Посты управления | | |
| | | | |
| SB7 | | 1 | |
| SB9 | | 1 | |
| SB10 | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Перечень аппаратуры, входящей в состав щита ЩУП3, приведен в товаросопроводительной документации, поставляемой заводом-изготовителем комплектно с упомянутым щитом

Приточная вентсистема

20399-25 3

Согласовано: ГПИ Сантехпроект, ГИП Фингер

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зам. нач. гр. | Островский | | 12.11.87 |
| Н. контр. | Огиенко | | 12.11.87 |
| Рук. гр. | Кинодман | | 12.11.87 |
| Ст. инж. | Сафронов | | 12.11.87 |

904-02-15.85 ЭВ

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |

Схема электрическая принципиальная 24П (начало)

ГПИ Электропроект Москва

Копировал

Формат А2

Общие цепи управления ~220В

Узел I

49 49.1 49-2 49.3 49-4 49-5 50 49-6

Из схемы управления вытяжными вентиляторами, сблокированными с приточной венткамерой

См. лист 5

A1 A2 FU1 FU2 1 2 KV KV FU3 A40

Питание щита регулирования

3-1 SA1 Откл Вкл 4 1-2 SA2 М О А 5 2-1 SB1 6 KT2 SB2 14 KT4

См. табл. 2 Пуск 1 Стоп 21 4-3 22-1 KT2 Пуск 2 22-2 KT4

См. табл 2 Пуск 1 23 8-7 KO1 24 KT2 25 KT5 (4) (5) 26

SB1 27 6-5 KO1

KT5 YA M SQ (12) (13) (1) (2)

SA3 3 А 28 1-2 (6) KT5 (4) 29 KT8 30-4 А 31-1 31-2 35 3-4 (9) KT7 (10) KT1 36 30-2 KO5 37 K4 30-1 8р 9р K20

VD1 VD2 VD3 VD4 10 11 KT1 RC1 12 KT2 RC2 13

VD5 VD6 VD7 VD8 17 18 RC3 19 K1A RC4 20 KT4

VD9 VD10 VD11 VD12 32 33 RC5 34 KT6

VD13 VD14 VD15 VD16 42 43 RC6 44 KT7

VD17 VD18 VD19 VD20 55 56 RC7 57 KT8

FU4 3-2 39-1 39-2 39-3

Из схемы регулирования

KT4 9 HL1 HL2 S2 15 KT2 16 Юр Нр

Из схемы регулирования

K21 41 K02 KT1 KT7 40 45 KO3 SK7 7р 4р 5р K1A 46 47 KO5

Из схемы регулирования KO1 48 HL3 SA2 М О А 52 15-16

49 Узел I 50 Из схемы регулирования SP 22р 23р KM2 (5) K1F (6) 53 HL4 54

KO3 KT5 Из схемы регулирования SK3 3р 58 (14) (15) SK2 1р 2р 59 K05 60 K1F KT5 (17) KO3 (18) KT8 62 KH

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 5.89 | |
| Р | 5.89 | |
| 3 | 18.22.86 | |
| Р | | |
| 3 | 7.11.14 | |
| Р | 4 | |
| 3 | 23.87 | |
| Р | 92 | |
| 3 | 3.13 | |
| Р | 3 | |
| П | 14.16.17 21.29 | |
| 3 | 14.15.24.92.92 | |
| Р | 92 | |
| 3 | 64.74 | |
| Р | 68.78 | |
| 3 | 18.22.24 | |
| Р | | |
| 3 | 58.91.91.91 91.91.91.91 | |
| 3 | 26.30.92.92.92 | |
| Р | 92.92 | |
| 3 | 19.92.92.92 | |
| Р | 26.92.92.92 | |
| 3 | 16 | |
| Р | 29 | |
| 3 | 92.92.26 | |
| Р | 92 | |
| 3 | 84 | |
| Р | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Резервирование питания | | |
| 2 | Включение рабочего режима | | |
| 3 | Сигнализация | „Рабочий режим" | |
| 4 | | „Дежурный режим" | |
| 5 | Включение дежурного режима | | |
| 6 | Вид управления | | Местный |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | Дистанционный (см табл. 2 граф 2) |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | Рабочий режим | | Пуск приточной венткамеры |
| 15 | | | |
| 16 | | | Включение вентилятора |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | Дежурный режим | | |
| 20 | Рабочий режим | | Работа вентилятора |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | Пуск приточной венткамеры (дежурный режим) | | |
| 24 | Сигнализация „Приточная венткамера работает" (рабочий режим) | | |
| 25 | Сигнализация „Насос работает" | | |
| 26 | Защита от замерзания | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | Сигнализация „Замерзание" | | |
| 30 | | | |

Привязан

Инв. №

Зам. инж. Петровский

Н. контр. Оглиенко

Рук. гр. Гинодман

Ст. инж. Сафронов

Приточная вентсистема

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

904-02-15.85 ВО

20399-25

Схема электрическая принципиальная 24п (продолжение)


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |

ГПИ Электропроект Москва

Копировал


Формат А2

4






| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 55,85 | | |
| Р | | | |
| 3 | 25.59 | | |
| Р | 89 | | |
| 3 | 60 | | |
| Р | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 53 | Вид управления | Местный |
| 54 | | Дистанционный (см. табл 3 графу 1) |
| 55 | Сигнализация „Электронагреватель включен" | |
| 57 | Вид управления | Опробование |
| 58 | | Местный |
| 59 | | |
| 60 | Включение насоса при определенном значении температуры | |
| 61 | | |




| | | |
|---|---|---|
| 3 | 10 14, 82, 82 82, 82, 82 82 | |
| 3 | | |
| Р | 10, 82, 82 82 | |
| 3 | 12, 82 82, 82 | |
| 3 | | |
| Р | 10, 82, 82 82 | |
| 3 | 54 82, 82, 82 | |
| 3 | | |
| Р | 53, 82, 82 82 | |




Приточная вентсистема

20399-25 5

904-02-15.85 ЭО

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

Привязан

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зам нач отд | Островский | | 18.11.83 |
| Н контр | Огиенко | | 18.11.83 |
| Рук гр | Гиндаман | | 18.11.83 |
| Ст инж | Сафронов | | 16.11.83 |

Схема электрическая принципиальная 24П (продолжение)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва

Копировал Мартин


Формат А2

Альбом XXIV ТПР 904-02-15.85

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

## Управление 1-м приточным вентилятором ~ 220 в

Ввод №1 ~ 380/220 в





| | |
|---|---|
| 62 | Включение силовой цепи |
| 63 | Вид управления: опробование |
| 64 | Включение |
| 65 | вентилятора |
| 66 | Сигнал „Готовность резерва" |
| 67 | |
| 68 | Контроль |
| 69 | |
| 70 | Работа вентилятора |
| 71 | Сигнал „Работа вентилятора" |

| | |
|---|---|
| 3 | 69, 70 |
| Р | 53 |
| 3 | 64, 77 |
| Р | 75, 88 |
| 3 | 20, 71, 90 |
| Р | 90 |

## Управление 2-м приточным вентилятором ~ 220 в


Ввод №2 ~ 380/220 в




| | |
|---|---|
| 72 | Включение силовой цепи |
| 73 | Вид управления: опробование |
| 74 | Включение |
| 75 | вентилятора |
| 76 | Сигнал „Готовность резерва" |
| 77 | |
| 78 | Контроль |
| 79 | |
| 80 | Работа вентилятора |
| 81 | Сигнал „Работа вентилятора" |

| | |
|---|---|
| 3 | 79, 80 |
| Р | 53 |
| 3 | 67, 74 |
| Р | 65, 88 |
| 3 | 21, 81, 90 |
| Р | 90 |

## Свободные контакты




Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Огненко | | |
| Нач. отд. | Гинодман | | |
| Рук. гр. | Агеев | | |
| Ст. техн. | Сафронов | | |

Приточная вентсистема

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

904-02-15.85 ВЭ

20399-25 6

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

ГПИ Электропроект Москва

Копировал

Формат А2

# Диаграммы замыкания контактов

## Реле времени КТ5

| Номер цепи, в которой используется контакт | Обозначение контакта | Назначение контакта | Начало пуска венткамеры … Окончание пуска венткамеры |
|---|---|---|---|
| 17 | (9) (10) | Включение приточного вентилятора летом (после открытия клапана наружного воздуха) | $t_1$ |
| | (20) (21) | Не используется | |
| 27 | (14) (15) | Подключение датчика ЗК3 для контроля прогрева воздухонагревателя перед включением вентилятора | $t_3$ |
| 16 | (6) (7) | Включение приточного вентилятора зимой (после прогрева воздухонагревателя) | $t_4$ |
| 29 | (17) (18) | Контроль пуска венткамеры | $t_5$ |
| 14 | (4) (5) | Окончание пуска венткамеры | $t_6$ |

** $t_1$ = 30.... 120с
$t_3 = t_4 - 15$с

** $t_4$ = 60... 180с

$t_5 = t_4 + 15$ с

$t_6 = t_4 + t_1$ с

** уточняется при наладке

## Переключатели универсальные

### SA2

| | ПКУ3-12С 1204 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Соединение контактов | Местное М -45° | Опробование О 0° | Дистанционное Д +45° |
| | 1-2 | × | — | — |
| | 3-4 | — | — | × |
| | 5-6 | × | — | — |
| | 7-8 | — | — | × |
| | 9-10 | × | — | — |
| * | 11-12 | — | — | × |
| * | 13-14 | × | — | — |
| | 15-16 | — | — | × |
| * | 17-18 | × | — | — |
| | 19-20 | — | — | × |
| | 21-22 | × | — | — |
| | 23-24 | — | — | × |
| | 25-26 | × | — | — |
| | 27-28 | — | — | × |
| | 29-30 | × | — | — |
| * | 31-32 | — | — | × |
| * | 33-34 | — | × | — |
| | 35-36 | — | × | — |
| * | 37-38 | — | × | — |
| | 39-40 | — | × | — |
| * | 41-42 | — | × | — |
| | 43-44 | — | × | — |
| * | 45-46 | — | × | — |
| * | 47-48 | — | × | — |

### SA6, SA7

| | ПКУ3-12С 5008 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Соединение контактов | Резервный Рез -45° | Опробование О 0° | Рабочий Раб +45° |
| | 1-2 | — | — | × |
| | 3-4 | × | — | — |
| * | 5-6 | — | — | × |
| | 7-8 | × | — | — |
| * | 9-10 | — | — | × |
| | 11-12 | × | — | — |
| | 13-14 | — | × | — |
| | 15-16 | × | — | × |
| | 17-18 | — | × | — |
| | 19-20 | × | — | × |

### SA3

| | ПКУ3-16 И 2014 | | |
|---|---|---|---|
| | Соединение контактов | Зима З 0° | Лето Л +45° |
| | 1-2 | × | — |
| | 3-4 | — | × |
| | 5-6 | × | — |
| | 7-8 | — | × |

### SA1, SA4, SA5

| | ПКУ3-12М0103 | | |
|---|---|---|---|
| | Соединение контактов | Отключено Откл 0° | Включено Вкл +45° |
| | 1-2 | — | × |
| * | 3-4 | — | × |

* НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

## Условные обозначения

▨ КОНТАКТ ЗАМКНУТ

▭ КОНТАКТ РАЗОМКНУТ

Приточная вентсистема

20399-25 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Привязан | | | | 904-02-15.85 ВЭ |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер |
| Инв № | Зам.нач.отд | Островский | | Стадия Р; Лист 6; Листов |
| | Н.контр | Огиенко | | Схема электрическая принципиальная 24П (продолжение) |
| | Рук.гр | Гиндман | | ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва |
| | Ст.инж | Сафронов | | |

Копировал







Формат А2

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

Таблица 1

Контакты аппаратов, предусмотренные схемой управления приточной венткамерой

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | Номер цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Управление приточными венткамерами (с применением средств телемеханики) | 82 |  | Включение (отключение) приточных венткамер | |
| Сигнализация (на диспетчерском пункте или на одиночном посту в помещении, обслуживаемом приточной венткамерой) | 83 |  | Перевод приточной венткамеры на опробование или местное управление | |
| | 84 |  | Срабатывание защиты от замерзания | |
| | 85 |  | Включение электронагревателя | |
| | 86 |  | Включение рабочего режима | |
| | 87 |  | Включение дежурного режима | |
| | 88 |  | Авария приточного вентилятора | |

Продолжение табл. 1

| Наименование схемы, в которую выдаются контакты (пакеты) | Номер цепи | Контакты (пакеты) | Назначение контактов (пакетов) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Управление и сигнализация | 89 |  | Контроль: Напряжения; Работы насоса | |
| | 90 |  | Контроль работы вентиляторов | |
| Управление вытяжными вентиляторами | 91 |  | Включение вытяжных вентиляторов сблокированных с приточной венткамерой | |
| Регулирование | 92 |  | См. проект регулирования | |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

Приточная вентсистема

20399-25 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зам. нач. отд. | Островский | | 17.1183 |
| Н. контр. | Огиенко | | 18.1183 |
| Рук. гр. | Гиндаман | | 16.1183 |
| Ст. инж. | Сафронов | | 16.1183 |

904-02-15.85 92

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 7 | |

Схема электрическая принципиальная 24П (продолжение)

ГПИ Электропроект Москва

Копировал

Формат А2

Таблица 2

Контакты для дистанционного управления вентилятором













| Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Пуск 1 (рабочий режим) | Пуск 2 (дежурный режим) | Стоп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление с диспетчерского пункта |  |  |  | |
| |  |  |  | |
| |  |  |  | |
| Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  |  | |

Таблица 3

Контакты для дистанционного управления электронагревателем








| Вид дистанционного управления (для конкретной приточной венткамеры предусматривается только один из видов дистанционного управления) | Расшифровка условного обозначения контактов, указанных в схеме | | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Пуск | Стоп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление с диспетчерского пункта |  |  | |
| |  |  | |
| |  |  | |
| Управление из обслуживаемого помещения (с одиночного поста) |  |  | |

Таблица 4
отсутствует

Таблица 5

Ток уставки теплового реле пускателя

| Наименование механизма | Iуст (А) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Приточный вентилятор (рабочий – резервный) | | | | |
| Насос | | | | |

Приточная вентсистема

20399-25 9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зам.нач.отд | Островский | | 11.11.83 | 904-02-15.85 ЭО | |
| Н.контр | Огиенко | | 18.11.83 | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| Рук.гр | Гиндман | | 17.11.83 | | Стадия Р; Лист 8; Листов |
| Ст.инж | Сафронов | | 16.11.83 | Схема электрическая принципиальная 24П (окончание) | ГПИ Электропроект Москва |

Привязан


Инв. №

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV




1. 1Р, 2Р.. маркировка жил по проекту регулирования

2. Подключение кабелей (проводов) к магнитным пускателям

| Жила кабеля (провода) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Зажим пускателя | 2 | 4 | 6 |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ст. инж. | Малецкова | | |
| Рук. гр. | Гинодман | | |
| Н. контр. | Огненко | | |
| Зам. нач. отд. | Островский | | |

904-02-15.85 93

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

Щит управления. Схема электрических подключений (начало)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 9 | |


ГПИ Электропроект Москва

20399-25

Копировал

Формат А2

Панель 2




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инв № | | | | | | | | | | |
| Привязан | | | | | | | | | | |
| | | Зам нач отд | Островский | | | | | | | |
| | | Н контр | Огненко | | | | | | | |
| | | Рук гр | Гиндаян | | | | | | | |
| | | Ст инж | Малецкова | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

904-02-15.85 ЭЗ

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

Щит управления. Схема электрических подключений (окончание)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 10 | |

ГПИ Электропроект Москва

20399-25 11

Копировал

Формат А2

| Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв № |
|---|---|---|
| | | |

ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

Панель 1 (всего панелей 2)

Для ЩУПЗ-127, ЩУПЗ-128, ЩУПЗ-129, ЩУПЗ-130

Ввод №1 ~380/220 В

К распредустройству (для варианта II)

К посту управления в обслуживаемом помещении

К щиту диспетчера

К щиту регулирования

К распредустройству (для варианта III)

К устройству аварийного отключения

Для верхнего токоподвода

Для нижнего токоподвода

Для ЩУПЗ-130

Для ЩУПЗ-127, ЩУПЗ-128 ЩУПЗ-129

К щиту управления вытяжными вентиляторами

SB9

К КМ3

| X1 | | X3 | | X5 | | X7 | | X9 | | X11 | | X13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 1 | 113 | 1 | | 1 | 111 | 1 | 30-1 | 1 | | 1 | 324 | 1 |
| 3-2 | 2 | 163 | 2 | | 2 | 112 | 2 | 39-1 | 2 | | 2 | 327 | 2 |
| 9 | 3 | 150 | 3 | | 3 | 124 | 3 | 39-2 | 3 | | 3 | 329 | 3 |
| 5 | 4 | 151 | 4 | 165 | 4 | 117 | 4 | 31-1 | 4 | | 4 | 330 | 4 |
| 6 | 5 | 152 | 5 | 167 | 5 | 118 | 5 | 31-2 | 5 | 301 | 5 | 341 | 5 |
| 14 | 6 | 153 | 6 | 168 | 6 | 121 | 6 | 37 | 6 | 301 | 6 | 343 | 6 |
| 21 | 7 | 154 | 7 | 169 | 7 | 122 1 | 7 | 46 | 7 | 302 | 7 | 22Р | 7 |
| 52 | 8 | 155 | 8 | 170 | 8 | 123 | 8 | 48 | 8 | 303 | 8 | 50 | 8 |
| 22 1 | 9 | 156 | 9 | 171 | 9 | 46 | 9 | 58 | 9 | 304 | 9 | 118 | 9 |
| 22 2 | 10 | 157 | 10 | 172 | 10 | 39 1 | 10 | 59 | 10 | 304 | 10 | | 10 |
| 23 | 11 | 158 | 11 | 177 | 11 | 39-2 | 11 | A40 | 11 | 305 | 11 | | 11 |
| 24 | 12 | 159 | 12 | 178 | 12 | 39-3 | 12 | | 12 | 312 | 12 | | 12 |
| | 13 | 160 | 13 | 179 | 13 | 4 | 13 | 62 | 13 | 316 | 13 | | 13 |
| 109 | 14 | 161 | 14 | 180 | 14 | 14 | 14 | 413 | 14 | 316 | 14 | | 14 |
| 110 | 15 | 162 | 15 | 181 | 15 | 15 | 15 | 416 | 15 | 319 | 15 | N | 15 |

| X23 | | X25 | | X27 | | X29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 | 1 | 163 | 1 | 200 | 1 | 49 |
| 2 | 401 | 2 | 164 | 2 | 201 | 2 | 49-1 |
| 3 | 402 | 3 | | 3 | 202 | 3 | 49-2 |
| 4 | 403 | 4 | 504 | 4 | 203 | 4 | 49-3 |
| 5 | 404 | 5 | 505 | 5 | 204 | 5 | 49 4 |
| 6 | 405 | 6 | 506 | 6 | 205 | 6 | 49 5 |
| 7 | 406 | 7 | 507 | 7 | 206 | 7 | 49-6 |
| 8 | 407 | 8 | 510 | 8 | 207 | 8 | 50 |
| 9 | 410 | 9 | | 9 | 208 | 9 | |
| 10 | 413 | 10 | 106 | 10 | 209 | 10 | |
| 11 | 416 | 11 | 107 | 11 | 210 | 11 | |
| 12 | 420 | 12 | 116 | 12 | 211 | 12 | |
| 13 | | 13 | 40 | 13 | 212 | 13 | |
| 14 | | 14 | 41 | 14 | 213 | 14 | |
| 15 | | 15 | A21 | 15 | | 15 | N |

| X45 | |
|---|---|
| A1 | |
| B1 | |
| C1 | |

1. 1Р, 2Р ... маркировка жил по проекту регулирования

2. Подключение кабелей (проводов) к магнитным пускателям

| Жила кабеля (провода) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Зажим пускателя | 2 | 4 | 6 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Привязан | | | |
| Инв. № | | | |
| Ст. инж. | Замшин | | |
| Н. контр. | Островский | | |
| Рук. гр. | Огиенко | | |
| Гиндман | | | |
| Малецкова | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 904-02-15.85 | 93 |
| | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| | | Щит управления. Схема электрическая подключений (начало) | Стадия: Р; Лист: 11; Листов: |
| | | ГПИ Электропроект г. Москва | |

20899-25

Копировал

Формат А2




ТПР 904-02 15.85 Альбом XXIV

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

20399-25

13


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-15.85 ЭЗ | |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| | | | | | Стадия: Р; Лист: 12; Листов: |
| Зам. нач. отд. | Островский | | 13.11.85 | Щит управления | ГПИ Электропроект Москва |
| Н. контр. | Огиенко | | 13.11.85 | Схема электрическая подключений (окончание) | |
| Рук. гр. | Гинзбург | | 13.11.85 | | |
| Ст. инж. | Малецкова | | 16.11.85 | | |

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2





Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом XIV ТПР 904-02-15.85

20399-25 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-15.85 ЭЗ | |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| Привязан | | | | | Стадия: Р; Лист: 13; Листов: |
| Зам. нач. отд. | Островский | | 19.11.83 | | |
| Н. контр. | Огиенко | | 18.11.83 | Щит управления. Схема электрическая подключений (окончание) | ГПИ Электропроект Москва |
| Рук. гр. | Гинодман | | 17.11.83 | | |
| Ст. инж. | Малецкова | | 16.11.83 | | |
| Инв. № | | | | Копировал | Формат А2 |




20399-25


15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 904-02-15.85 ЭЗ | |
| | | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| Привязан | | | | | | Стадия: Р; Лист: 14; Листов: |
| | | | | Зам. нач. отд. | Островский | 18.11.85 |
| | | | | Н. контр. | Огиенко | 18.11.85 |
| | | | | Рук. гр. | Гиндман | 17.11.85 |
| Инв. № | | | | Ст. инж. | Малецкова | 16.11.85 |
| | | | | | Щит управления | ГПИ Электропроект Москва |
| | | | | | Схема электрическая подключения (окончание) | |

Инв. № подл. | Подпись и дат | Взам. инв. №

Копировал

Формат А2




| X1 | |
|---|---|
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 14 | 6 |
| 21 | 7 |
| 52 | 8 |
| 22-1 | 9 |
| 22-2 | 10 |
| 23 | 11 |
| 24 | 12 |
| 27 | 13 |
| 109 | 14 |
| 110 | 15 |

| X3 | |
|---|---|
| 113 | 1 |
| 149 | 2 |
| 150 | 3 |
| 151 | 4 |
| 152 | 5 |
| 153 | 6 |
| 154 | 7 |
| 155 | 8 |
| 156 | 9 |
| 157 | 10 |
| 158 | 11 |
| 159 | 12 |
| 160 | 13 |
| 161 | 14 |
| 162 | 15 |

| X5 | |
|---|---|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| 165 | 4 |
| 167 | 5 |
| 168 | 6 |
| 169 | 7 |
| 170 | 8 |
| 171 | 9 |
| 172 | 10 |
| 177 | 11 |
| 178 | 12 |
| 179 | 13 |
| 180 | 14 |
| 181 | 15 |

| X7 | | |
|---|---|---|
| 111 | 1 | |
| 112 | 2 | |
| 124 | 3 | 7Р |
| 117 | 4 | 7Р |
| 118 | 5 | |
| 121 | 6 | |
| 122-1 | 7 | 6Р |
| 123 | 8 | |
| 16 | 9 | |
| 39 1 | 10 | |
| 39-2 | 11 | |
| 39-3 | 12 | 1Р |
| 4 | 13 | 4Р |
| 14 | 14 | 10Р |
| 15 | 15 | 14Р |

| X9 | | |
|---|---|---|
| 30-1 | 1 | 9Р |
| 30-1 | 2 | |
| 30-2 | 3 | |
| 31-1 | 4 | |
| 31-2 | 5 | |
| 37 | 6 | 8Р |
| 46 | 7 | 5Р |
| 48 | 8 | 23Р |
| 58 | 9 | 3Р |
| 59 | 10 | 2Р |
| A40 | 11 | |
| 52 | 12 | |
| 62 | 13 | |
| 413 | 14 | 19Р |
| 416 | 15 | 18Р |

| XH | |
|---|---|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| 301 | 5 |
| 301 | 6 |
| 302 | 7 |
| 303 | 8 |
| 304 | 9 |
| 304 | 10 |
| 305 | 11 |
| 312 | 12 |
| 316 | 13 |
| 319 | 14 |
| | 15 |

| X13 | | |
|---|---|---|
| 324 | 1 | |
| 327 | 2 | |
| 329 | 3 | |
| 330 | 4 | |
| 341 | 5 | |
| 343 | 6 | |
| 118 | 7 | 22Р |
| 50 | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| N | 15 | |

| X23 | |
|---|---|
| 1 | A11 |
| 2 | 401 |
| 3 | 402 |
| 4 | 403 |
| 5 | 404 |
| 6 | 405 |
| 7 | 406 |
| 8 | 407 |
| 9 | 410 |
| 10 | 413 |
| 11 | 418 |
| 12 | 420 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |

| X25 | |
|---|---|
| 1 | 163 |
| 2 | 164 |
| 3 | |
| 4 | 504 |
| 5 | 505 |
| 6 | 506 |
| 7 | 507 |
| 8 | 510 |
| 9 | |
| 10 | 106 |
| 11 | 107 |
| 12 | 116 |
| 13 | 40 |
| 14 | 41 |
| 15 | A21 |

| X27 | |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 2 | 201 |
| 3 | 202 |
| 4 | 203 |
| 5 | 204 |
| 6 | 205 |
| 7 | 206 |
| 8 | 207 |
| 9 | 208 |
| 10 | 209 |
| 11 | 210 |
| 12 | 211 |
| 13 | 212 |
| 14 | 213 |
| 15 | |

| X29 | |
|---|---|
| 1 | 49 |
| 2 | 49-1 |
| 3 | 49-2 |
| 4 | 49 3 |
| 5 | 49-4 |
| 6 | 49-5 |
| 7 | 49-6 |
| 8 | 50 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | N |

| X16 | | | |
|---|---|---|---|
| | A1 | B1 | C1 |
| | A14 | B14 | C14 |

1 1р, 2р ... маркировка жил по проекту регулирования

2 Подключение кабелей (проводов) к магнитным пускателям

| Жила кабеля (провода) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Зажим пускателя | 2 | 4 | 6 |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гип | Островский | | |
| Н. контр. | Огиенко | | |
| Рук. гр. | Гинзбман | | |
| Ст. инж. | Малецкова | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гип | Островский | | |
| Н. контр. | Огиенко | | |
| Рук. гр. | Гинзбман | | |
| Ст. инж. | Малецкова | | |

904-02-15.85 ВОВ

Управление и силовое электрооборудование приточных камер

Щит управления. Схема электрическая подключений (начало)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 15 | |


ГПИ Электропроект Москва

Копировал Зачу

Формат А2

80399-25

16




20399-25 17


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-15.85 ЭЗ | |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| Привязан | | | | | Стадия: Р; Лист: 16; Листов: |
| | | | | | |
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | | | |
| Инв № | | | Нач. отд. Островский | | |
| | | | Н. контр. Огиенко | | Щит управления |
| | | | Рук. гр. Гиндман | | Схема электрическая подключений (окончание) |
| | | | Ст. инж. Малецкова | | ГПИ Электропроект Москва |

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом ХХIV ТПР 904-02-15.85

Копировал

Формат А2




ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20399-25 18

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 904-02-15.85 93 | |
| | | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| Привязан | | | | | Стадия: Р | Лист: 17 |
| | | | | | | Листов: |
| | | Зам. нач. отд. | Островский | | 18.11.85 | |
| | | Н. контр. | Огиенко | | 18.11.85 | Щит управления |
| | | Рук. гр. | Гинодман | | 17.11.85 | Схема электрическая подключений (окончание) |
| Инв. № | | Ст. инж. | Малецкова | | 16.11.85 | ГПИ Электропроект Москва |

Копировал

Формат А2




ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

Для ЩУПЗ-133. Панель 2

20399-25 19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-15.85 ЭЗ | |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| | | | | Стадия: Р; Лист: 18; Листов: | |
| Привязан | | | | | |
| Зам. нач. отд. | Островский | | 16.11.85 | | |
| Н. контр. | Огиенко | | 16.11.85 | Щит управления | |
| Рук. гр. | Гиндаман | | 17.11.85 | Схема электрическая подключений (окончание) | ГПИ Электропроект Москва |
| Ст. инж. | Малецкова | | 16.11.85 | | |
| Инв. № | | | | Копировал | Формат А2 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Форма

Опросный лист —
на щит типа Щ01-83УХЛ3

1. Наименование и адрес предприятия _____

2 Наименование объекта _____

3. Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5. Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод 665821 г. Ангарск, Иркутская обл

6 Исполнение щита ЩУП3-□□□-□□□□□

7. Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркнуть)

8 По данному опросному листу изготовить ____ щит(ов)

9. Обозначение щита (ов) по проекту электротехнической части объекта _____

10 Количество приведенных панелей на один щит ____

11 Количество приведенных панелей на ____ щит(ов) ____

12. Степень защиты щита - IP31, IP41 по ГОСТ 14254-80
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _____ /_____/

„____" _____ 19 __ г

Форма

Опросный лист —
на щит типа Щ01-83УХЛ3

1 Наименование и адрес предприятия _____

2. Наименование объекта _____

3. Наименование и адрес заказчика _____

4 Наименование и адрес проектной организации _____

5 Завод-изготовитель - Ангарский электромеханический завод 665821 г Ангарск, Иркутская обл

6. Исполнение щита ЩУП3-□□□-□□□□□

7 Переменные технические данные принципиальной схемы управления

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(ненужные вычеркнуть)

8 По данному опросному листу изготовить ____ щит(ов)

9 Обозначение щита (ов) по проекту электротехнической части объекта _____

10 Количество приведенных панелей на один щит ____

11 Количество приведенных панелей на ____ щит(ов) ____

12. Степень защиты щита - IP31, IP41 по ГОСТ 14254-80
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _____ /_____/

„____" _____ 19 __ г.

ТПР 904-02-15.85 Альбом XXIV

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

20399-25



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 904-02-15.85 ЭЧ | |
| | | | | Управление и силовое электрооборудование приточных камер | |
| Привязан | | | | | Стадия: Р; Лист: 19; Листов: |
| Зам. нач. отд | Островский | | 18.11.85 | Опросный лист | ГПИ Электропроект Москва |
| Н. контр | Огиенко | | 18.11.85 | | |
| Рук. гр | Гиндиман | | 17.11.85 | | |
| Ст. инж | Давидсон | | 16.11.85 | | |
| Инв. № | | | | Копировал | Формат А2 |