ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-224.86

КОТЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОТЛАМИ КВ-ТС(В)-10 И ТРЕМЯ КОТЛАМИ КЕ-10-14С. ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ.

АЛЬБОМ 7.8

ТОПЛИВОПОДАЧА. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ НА НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА.

21534-41
3-19

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-224.86

КОТЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОТЛАМИ КВ-ТС[В]-10 И ТРЕМЯ КОТЛАМИ КЕ-10-14С. ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ.

АЛЬБОМ 7.8

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ	0		Пояснительная записка.
АЛЬБОМ	1.1		Котельная. Теплотехническая часть. Топливоподача.
АЛЬБОМ	1.2	часть 1	Котельная. Теплотехническая часть.
АЛЬБОМ	1.2	часть 2	Котельная. Блоки теплотехнического оборудования.
АЛЬБОМ	1.3		Эскизные чертежи общих видов конструкций тепловой изоляции.
АЛЬБОМ	2.1		Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ТС-10. Теплотехническая часть (Вариант без воздухоподогревателя).
АЛЬБОМ	2.2		Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ТСВ-10. Теплотехническая часть (Вариант с воздухоподогревателем).
АЛЬБОМ	2.3		Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ТС(В)-10. Конструкции железобетонные. Автоматизация.
АЛЬБОМ	2.4	части 1,2	Металлоконструкции газовоздухопроводов для блок-секции котлоагрегата КВ-ТС-10 (Вариант без воздухоподогревателя).
АЛЬБОМ	2.5	части 1,2	Металлоконструкции газовоздухопроводов для блок-секции котлоагрегата КВ-ТСВ-10 (Вариант с воздухоподогревателем).
АЛЬБОМ	2.6		Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КЕ-10-14С. Теплотехническая часть (Вариант без воздухоподогревателя).
АЛЬБОМ	2.7		Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КЕ-10-14С. Теплотехническая часть (Вариант с воздухоподогревателем).
АЛЬБОМ	2.8		Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КЕ-10-14С. Конструкции железобетонные. Автоматизация.
АЛЬБОМ	2.9	части 1,2	Металлоконструкции газовоздухопроводов для блок-секции котлоагрегата КЕ-10-14С (Вариант без воздухоподогревателя).
АЛЬБОМ	2.10	части 1,2	Металлоконструкции газовоздухопроводов для блок-секции котлоагрегата КЕ-10-14С (Вариант с воздухоподогревателем).
АЛЬБОМ	3.1		Водоподготовительная установка. Теплотехническая часть. Узел сбора конденсата.
АЛЬБОМ	4.1	часть 1	Водоподготовительная установка. Автоматизация. Теплотехническая часть.
АЛЬБОМ	4.1	часть 2	Водоподготовительная установка. Блоки теплотехнического оборудования.
АЛЬБОМ	5.1		Котельная. Архитектурно-строительная часть.
АЛЬБОМ	5.2		Котельная. Архитектурно-строительная часть. Конструкции нулевого цикла.
АЛЬБОМ	5.3		Котельная. Архитектурно-строительная часть (Вариант закрытой установки дымососов).
АЛЬБОМ	5.4		Котельная. Строительные изделия.
АЛЬБОМ	5.5		Водоподготовительная установка. Архитектурно-строительная часть.
АЛЬБОМ	5.6		Водоподготовительная установка. Строительные изделия.
АЛЬБОМ	5.7		Топливоподача. Приемное устройство. Галерея №2. Архитектурно-строительная часть.
АЛЬБОМ	5.8		Топливоподача. Дробильное отделение. Галерея №1. Архитектурно-строительная часть.
АЛЬБОМ	5.9		Топливоподача. Приемное устройство. Галерея №2. Строительные изделия.
АЛЬБОМ	5.10		Топливоподача. Дробильное отделение. Галерея №1. Строительные изделия.
АЛЬБОМ	6.1		Генеральный план. Инженерные сети. Конструкции архитектурно-строительной части. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Водопровод и канализация. Тепловые сети.
АЛЬБОМ	7.1		Котельная. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Чертежи монтажной зоны.
АЛЬБОМ	7.2		Котельная. Электротехническая часть. Механизмы, управляемые с НКУ и щитов КИПиА. Схемы принципиальные.
АЛЬБОМ	7.3		Котельная. Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю на низковольтные комплектные устройства.

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ	7.4		Водоподготовительная установка. Электротехническая часть, связь и сигнализация.
АЛЬБОМ	7.5		Водоподготовительная установка. Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю на низковольтные комплектные устройства.
АЛЬБОМ	7.6		Топливоподача. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Чертежи монтажной зоны. Автоматизация.
АЛЬБОМ	7.7		Топливоподача. Электротехническая часть. Механизмы, управляемые с НКУ. Схемы принципиальные.
АЛЬБОМ	7.8		Топливоподача. Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю на низковольтные комплектные устройства.
АЛЬБОМ	8.1		Котельная. Автоматизация.
АЛЬБОМ	8.2		Котлоагрегат КВ-ТС(В)-10. Задание заводу-изготовителю на щит автоматики и КИП.
АЛЬБОМ	8.3		Котлоагрегат КЕ-10-14С. Задание заводу-изготовителю на щит автоматики и КИП.
АЛЬБОМ	8.4		Котельная. Вспомогательное оборудование. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП.
АЛЬБОМ	8.5		Водоподготовительная установка. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП.
АЛЬБОМ	8.6		Котельная. Топливоподача. Водоподготовительная установка. Пожаротушение и пожарная сигнализация.
АЛЬБОМ	9.1		Котельная. Отопление и вентиляция.
АЛЬБОМ	9.2		Водоподготовительная установка. Отопление и вентиляция.
АЛЬБОМ	9.3		Котельная. Водопровод и канализация. Тепловые сети.
АЛЬБОМ	9.4		Водоподготовительная установка. Водопровод и канализация. Тепловые сети.
АЛЬБОМ	9.5		Топливоподача. Санитарно-технические устройства.
АЛЬБОМ	10.1		Металлоконструкции топливоподачи. Конвейер ленточный №1.
АЛЬБОМ	10.2		Металлоконструкции топливоподачи. Питатели.
АЛЬБОМ	10.3		Металлоконструкции топливоподачи. Конвейер ленточный № 2.
АЛЬБОМ	10.4		Металлоконструкции топливоподачи. Дробильное устройство
АЛЬБОМ	10.5		Металлоконструкции топливоподачи. Конвейер ленточный №3.
АЛЬБОМ	10.6		Металлоконструкции топливоподачи. Конвейеры ленточные №4,5.
АЛЬБОМ	10.7		Металлоконструкции топливоподачи. Конвейер ленточный реверсивный №6.
АЛЬБОМ	10.8		Металлоконструкции вспомогательного оборудования и устройств.
АЛЬБОМ	11.1		Котельная. Инженерные сети. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Прилагаемые материалы.
АЛЬБОМ	11.2		Водоподготовительная установка. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Прилагаемые материалы.
АЛЬБОМ	11.3		Топливоподача. Электротехническая часть, связь и сигнализация. Прилагаемые материалы.
АЛЬБОМ	12.1	КН.1÷7	Сметы. Котельная.
АЛЬБОМ	12.2	КН.1,2	Сметы. Водоподготовительная установка.
АЛЬБОМ	12.3	КН.1,2	Сметы. Топливоподача.
АЛЬБОМ	12.4		Сметы. Генеральный план. Инженерные сети.
АЛЬБОМ	13.1		Спецификации оборудования. Котельная. Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, тепловые сети.
АЛЬБОМ	13.2		Спецификации оборудования. Котельная. Электротехническая часть, связь и сигнализация, водопровод и канализация, автоматическое пожаротушение.
АЛЬБОМ	13.3		Спецификации оборудования. Водоподготовительная установка.
АЛЬБОМ	13.4		Спецификации оборудования. Топливоподача.
АЛЬБОМ	13.5		Спецификации оборудования. Инженерные сети.
АЛЬБОМ	13.6		Спецификации оборудования. Блок-секция котлоагрегата КВ-ТС(В)-10. Тепломеханическая часть.
АЛЬБОМ	13.7		Спецификации оборудования. Блок-секция котлоагрегата КВ-ТС(В)-10. Автоматизация.
АЛЬБОМ	13.8		Спецификации оборудования. Блок-секция котлоагрегата КЕ-10-14С. Тепломеханическая часть.
АЛЬБОМ	13.9		Спецификации оборудования. Блок-секция котлоагрегата КЕ-10-14С. Автоматизация.
АЛЬБОМ	13.10		Спецификации оборудования. Котельная. Вспомогательное оборудование водогрейной части. Тепломеханическая часть, автоматизация.
АЛЬБОМ	13.11		Спецификации оборудования. Котельная. Вспомогательное оборудование паровой части. Тепломеханическая часть, автоматизация.

Альбом 7.0

Типовой проект 903-1-227.88

Привязан

Инв. №

Альбом 14.1	Ведомости потребности в материалах. Котельная. Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, тепловые сети.
Альбом 14.2	Ведомости потребности в материалах. Котельная. Архитектурно-строительная часть, электротехническая часть, связь и сигнализация, водопровод и канализация, автоматическое пожаротушение.
Альбом 14.3	Ведомости потребности в материалах. Водоподготовительная установка.
Альбом 14.4	Ведомости потребности в материалах. Топливоподача.
Альбом 14.5	Ведомости потребности в материалах. Генеральный план. Инженерные сети.
Альбом 14.6	Ведомости потребности в материалах. Блок-секция котлоагрегата КВ-ТС(В)-10. Архитектурно-строительная часть, тепломеханическая часть, автоматизация.
Альбом 14.7	Ведомости потребности в материалах. Блок-секция котлоагрегата КЕ-10-14С. Архитектурно-строительная часть, тепломеханическая часть, автоматизация.
Альбом 14.8	Ведомости потребности в материалах. Котельная. Вспомогательное оборудование водогрейной части. Тепломеханическая часть, автоматизация.
Альбом 14.9	Ведомости потребности в материалах. Котельная. Вспомогательное оборудование паровой части. Тепломеханическая часть, автоматизация.
Альбом 14.10	Ведомости потребности в материалах. Котельная (вариант закрытой установки тяго-дутьевых машин). Архитектурно-строительная часть.

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Типовой проект 907-2-216	Труба дымовая кирпичная H=60м, Dо=3,0м с наземным примыканием газоходов. Для строительства I-IV климатических районов, кроме подрайонов IA и Iб. (распространяет ВНИПИ Теплопроект, г. Москва).
Типовое проектное решение 907-02-222 Альбом 1.3	Световые ограждения высотных дымовых труб (высоты дымовых труб: 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 240, 270 и 300 м). (распространяет ВНИПИ Теплопроект, г. Москва).
Типовой проект 409-29-59 Альбом I	Механизированный приемный пункт на один проходной путь для выгрузки заполнителей бетона из полувагонов. (распространяет Киевский филиал ЦИТП, г. Киев).
Типовой проект 902-2-410.86	Очистные сооружения загазованных дождевых сточных вод производительностью 10 л/с для установок газоснабжения котельных. (распространяет ЦИТП, г. Москва).
Типовые конструкции Серия 5.903-3, вып. 0.1-6, 2	Вакуумные деаэраторы и водоструйные эжекторы. (распространяет ЦИТП, г. Москва).
Типовые конструкции Серия 4.903-11 вып. 1,5	Котельные установки. Вспомогательное оборудование и блоки. (распространяет Тбилисский филиал ЦИТП).
Типовые конструкции Серия 4.903-10 вып. 8	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Грязевики. (распространяет Тбилисский филиал ЦИТП).

Разработан проектным институтом „ЛАТГИПРОПРОМ"

Утвержден Госстроем СССР
Протокол № А4-29 от 20 мая 1986 г.

Главный инженер института /В. Овчаров/
Главный инженер проекта /Я. Нидбальский/

Привязан

Инв. №

Альбом 1.8

Типовой проект 903-1-224.86

Лист	Наименование	Примечание (стр.)
	Содержание альбома	
ЭМ3 7-01 Лист 1	Перечень комплектных устройств	4
ЭМ3 7-02 Лист 1	Низковольтные комплектные устройства. Задание заводу-изготовителю. Перечень чертежей.	4
ЭМ3 7-1 Лист 1,2	Щит открытый 1 щ. Технические данные аппаратов.	5
ЭМ3 7-2 Лист 1,2,3	Щит открытый 1 щ Общий вид.	5,6
ЭМ3 7-3 Лист 1,2	Щит открытый 1 щ. Перечень надписей	7
ЭМ3 9-3 Лист 1,2	Щит защищенный 1 шщ. Перечень надписей.	7
ЭМ3 7-4 Лист 1,2	Щит открытый 1 щ. Схема соединений.	8,9
ЭМ3 8-1 Лист 1,2	Щит открытый 2 щ. Технические данные аппаратов.	10
ЭМ3 8-2 Лист 1,2,3	Щит открытый 2 щ Общий вид	10,11
ЭМ3 8-3 Лист 1,2	Щит открытый 2 щ. Перечень надписей.	12
ЭМ3 8-4 Лист 1,2,3,4	Щит открытый 2 щ. Схема соединений.	12,13,14
ЭМ3 9-1 Лист 1,2	Щит защищенный 1 шщ. Технические данные аппаратов.	15
ЭМ3 9-2 Лист 1,2,3	Щит защищенный 1 шщ. Общий вид.	15,16
ЭМ3 9-4 Лист 1,2	Щит защищенный 1 шщ. Схема соединений.	17,18
ЭМ3 10-1 Лист 1..3	Щит защищенный 2 шщ. Технические данные аппаратов.	19
ЭМ3 7-4 Лист 3	Щит открытый 1 щ. Схема соединений.	19
ЭМ3 10-2 Лист 1,2,3	Щит защищенный 2 шщ. Общий вид.	20,21
ЭМ3 10-3 Лист 1..6	Щит защищенный 2 шщ. Перечень надписей.	22,23
ЭМ3 10-4 Лист 1...4	Щит защищенный 2 шщ. Схема соединений	24,÷35

Копировал Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Наименование	Кол. НКУ	Кол. приведенных панелей	Обозначение таблицы аппаратов	Примечание
1. Щит 1 щ	1	3	ЭМ3 7-1 л 1,2	
2 Щит 2 щ	1	3	ЭМ3 8-1 л 1,2	
3. Щит 1 шщ	1	3	ЭМ3 9-1 л 1,2	
4. Щит 2 шщ	1	12	ЭМ3 10-1 л 1...3	

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-01		
Топливоподача	Стадия	Масса	Масштаб
	Лист 1	Листов
Перечень комплектных устройств.	ЛАТГИПРОПРОМ	
Нач. отд. Терехов; Н. контр. Суриков; Гл. электр. Бакманис; Вед. инж. Контерщикова; Ст. техн. Жукова		

Копировал Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Лист	Наименование	Примечание (стр.)
ЭМ3 7-02 Лист 1	Низковольтные комплектные устройства. Задание заводу-изготовителю. Перечень чертежей.	4
ЭМ3 7-1 Лист 1,2	Щит открытый 1 щ. Технические данные аппаратов.	5
ЭМ3 7-2 Лист 1,2,3	Щит открытый 1 щ. Общий вид.	5,6
ЭМ3 7-3 Лист 1,2	Щит открытый 1 щ. Перечень надписей.	7
ЭМ3 7-4 Лист 1,2,3	Щит открытый 1 щ. Схема соединений	8,9,19
ЭМ3 8-1 Лист 1,2	Щит открытый 2 щ. Технические данные аппаратов.	10
ЭМ3 8-2 Лист 1,2,3	Щит открытый 2 щ. Общий вид.	10,11
ЭМ3 8-3 Лист 1,2	Щит открытый 2 щ. Перечень надписей.	12
ЭМ3 8-4 Лист 1,2,3,4	Щит открытый 2 щ. Схема соединений.	12,13,14
ЭМ3 9-1 Лист 1,2	Щит защищенный 1 шщ. Технические данные аппаратов.	15
ЭМ3 9-2 Лист 1,2,3	Щит защищенный 1 шщ. Общий вид.	15,16
ЭМ3 9-3 Лист 1,2	Щит защищенный 1 шщ. Перечень надписей.	7
ЭМ3 9-4 Лист 1,2	Щит защищенный 1 шщ. Схема соединений.	17,18
ЭМ3 10-1 Лист 1,2,3	Щит защищенный 2 шщ. Технические данные аппаратов.	19
ЭМ3 10-2 Лист 1,2,3	Щит защищенный 2 шщ. Общий вид.	20,21
ЭМ3 10-3 Лист 1..6	Щит защищенный 2 шщ. Перечень надписей.	22,23
ЭМ3 10-4 Лист 1...4	Щит защищенный 2 шщ. Схема соединений	24÷35

1. При отправке альбома заводу-изготовителю в соответствии с ОСТ 160.800.485-77, скомпоновать альбом согласно таблице, а чертежи ЭМ3 10-4 л 1 (стр. 24÷29) и л 2 (стр. 30÷35) схем соединений щита 2 шщ скрепить согласно приведенным на этих чертежах схемам скрепления.
2. Принципиальные схемы управления электродвигателями см. альбом 7.7.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Нидбальский/

Привязан:

Инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-02		
Топливоподача	Стадия	Масса	Масштаб
	Лист 1	Листов
Низковольтные комплектные устройства. Задание заводу-изготовителю. Перечень чертежей	ЛАТГИПРОПРОМ	
Нач. отд. Терехов; Н. контр. Суриков; Гл. электр. Бакманис; Рук. гр. Контерщикова; Ст. техн. Жукова		

Копировал Формат А3

11534-41

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Примеч
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			ЭМ3.7-2	ОБЩИЙ ВИД	03	
А4, А2			ЭМ3.7-4	СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ	03	
А4			ЭМ3.7-3	ПЕРЕЧЕНЬ НАДПИСЕЙ	02	
				СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
				БЛОКИ И ПАНЕЛИ		
	1	01		БОУ5130-3274 ГУХЛ4Б	05	
	1	02		БОУ5130-3174 ГУХЛ4Б	01	
	2	03		БОУ5130-2474 ГУХЛ4Б	01	
	2	04		БОУ5130-2974 ГУХЛ4Б	02	
	2	05		БОУ 5130-2874 УХЛ4Б	01	
	2	06		БОУ 5130-3674 УХЛ4Б	01	
	2	07		БОУ5130-3574 УХЛ4Б	01	
	1			Н1 01		
		08		РЕЛЕ РВП72-3224-00У4 У2208	01	КТ1

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

	ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-1		
НАЧ. ОТД. ТЕРЕХОВ	ТОПЛИВОПОДАЧА	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Н. КОНТР. СУРИКОВ				
ГЛ. ЭЛЕКТР. ВИКМАНИС		ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 2
ВЕД. ИНЖ. КОНТЕРШТЕЙН	ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТОВ.	ЛАТГИПРОПРОМ	
СТ. ИНЖ. ИСАЧЕНКОВА			
СТ. ТЕХН. ЖУКОВА			

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-224.86 АЛЬБОМ 7.8


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Примеч
		09		РЕЛЕ РПУ-4 К83 U~220В	01	KL1
		10		РЕЛЕ РПУ-4 К43 4Р U~220В	05	KL1...5KL1
		11		РЕЛЕ РС 67 ДЛЯ	01	5KSV1
				ДАТЧИКА УПДС		
	2			Н2 01		
		12		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2036-00У2	01	SF1
				Iр 4А U~220В		
		13		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2036-00У3	02	QF1, QF2
				Iр 16А U~220В		
		14		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2056-00У3	01	QF3
				Iр 100А U~220В		
		15		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046-00У3	01	QF4
				Iр 63А U~220В		
		16		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046-00У3	01	QF5
				Iр 25А U~220В		
		17		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046-00У3	01	QF6
				Iр 40А U~220В		
		18		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046-00У3	01	QF7
				Iр 32А U~220В		
		19		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	01	QS
				РП11-353Х0		
				БЛОК ЗАЖИМОВ СЕРИИ	07	
				Б32Ч-4П25-8/8У3-10		ХА, ХА10, ХА11, ХН, ХН, ХА8


ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

	ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-1		
		ЛИСТ	
		2	

КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А4





1* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.

2. НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПО...

СТРОКА 1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4 КАЧАЮЩИЕСЯ ПИТАТЕЛИ П1...4 5 КОНВЕЙЕР К1 Ч4 ПОЖАРНЫЙ Н-С	ВВОД №1, ВВОД №2 Ч5 Н-С УДАЛЕНИЯ ШЛАМОВЫХ ВОД. Б, 7 КАЧАЮЩИЕСЯ ПИТАТЕЛИ П5, ПБ Ч3 ВИБРАТОР, 32В ВЕНТИЛЯТОРЫ
ПАНЕЛЬ	1	2

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ

СЕКЦИЯ	МАССА

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

	ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-2		
НАЧ. ОТД. ТЕРЕХОВ	ТОПЛИВОПОДАЧА	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Н. КОНТР. СУРИКОВ				1:20
ГЛ. СПЕЦ. ВИКМАНИС		ЛИСТ 1	ЛИСТОВ 3
ВЕД. ИНЖ. КОНТЕРШТЕЙН	ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ. ОБЩИЙ ВИД	ЛАТГИПРОПРОМ	
СТ. ИНЖ. ИСАЧЕНКОВА			
СТ. ТЕХ. ЖУКОВА			


КОПИРОВАЛ ФОРМАТ А3

21594-41

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Панель 1 (набор 1)

ТП903-1-224.86 ЭМ3 7-2

ТопливоПодача

Щит открытый 1Щ. Общий Вид

Нач. отд	Терехов	
Н. контр	Суриков	
Гл. электр	Викторчик	
Вед. инж.	Лойтерштейн	
Ст. инж.	Исаченкова	
Ст. техн	Жукова	

Стадия | Масса | Масштаб: 1:10

Лист 2 | Листов 3


ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А3

Привязан:

Инв. №



Панель 2 (набор 2)

ТП903-1-224.86 ЭМ3 7-2

ТопливоПодача

Щит открытый 1Щ. Общий Вид

Нач. отд	Терехов	
Н. контр	Суриков	
Гл. электр	Викторчик	
Вед. инж.	Лойтерштейн	
Ст. инж.	Исаченкова	
Ст. техн	Жукова	

Стадия | Масса | Масштаб: 1:10

Лист 3 | Листов

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

21534-41

Формат А3

Привязан:

Инв. №

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1	1			Верхнее	1,2,3,4 Качающиеся	1		
	2			обтекание	питатели П1...П4	1		
	3			То же	5 Конвейер К1	1		
	4			То же	Резерв	1		
2	1		QS	То же	QS Ввод №1 Ввод №2	1		
	2			То же	46 Н-с удаления шламовых вод	1		
	3			То же	6,7 Качающиеся питат. П5,П6	1		
	4			То же	43 Вибратор 37,8 Вентиляторы	1		
1				Табличка	5 KSV1	1		
				То же	KT1	1		
				То же	KL1	1		
				То же	5KL1	1		
				То же	1KL1	1		
				То же	2KL1	1		
				То же	3KL1	1		
				То же	4KL1	1		
				То же	1	1		
				То же	2	1		

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 7-3

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1 | Листов 2

Щит открытый 1Щ. Перечень надписей.

ЛАТГИПРОПРОМ

Нач.отд.	Терехов	
Н.контр.	Сурикова	
Гл.инж.	Викманис	
Гл.спец.	Литературная	
Ст.техн.	Жукова	

Копировал

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1				Табличка	3	1		
				То же	4	1		
				То же	5	1		
				То же	Резерв	1		
2			QS	То же	QS Ввод №1 Ввод №2	1		
		1	SF1	То же	SF1 цепи предсигнализации пит.т. 4	1		
		2	QF1	То же	QF1 Таль люкопод 39	1		
		3	QF2	То же	QF2 Таль люкопод. 40	1		
		4	QF3	То же	QF3 Виброразгрузчик 41	1		
		5	QF4	То же	QF4 Маневр. устр-во 38	1		
		6	QF5	То же	QF5 Таль для виброразгр. 42	1		
		7	QF6	То же	QF6 Рабочее освещение	1		
		8	QF7	То же	QF7 Аварийное освещение	1		
				То же	45	1		
				То же	6	1		
				То же	7	1		
				То же	37	1		
				То же	43	1		
				То же	8	1		

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 7-3

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1				Табличка	21	1		
				"	22	1		
				"	23	1		
				"	24	1		
				"	25	1		
				"	26	1		
				"	27	1		
				"	28	1		
				"	29	1		
				"	30	1		
2		1		"	QF1- Электровесы	1		
		2		"	QF2- щит 2 ЩЦ	1		
				"	19	1		
				"	20	1		
				"	18	1		
				"	46	1		
				"	47	1		
				"	48	1		
				"	32	1		
				"	31	1		

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 9-3

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1 | Листов 2

Щит защищенный 1ЩЦ. Перечень надписей

ЛАТГИПРОПРОМ

Нач.отд.	Терехов	
Н.контр.	Сурикова	
Гл.инж.	Викманис	
Вед.инж.	Литературная	
Ст.техн.	Жукова	

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
2				Табличка	17 Конвейер К3	1		
1				Табличка	21 Сбрасыват. 1	1		
				В верхней	22 Сбрасыват. 2	1		
				части	23 Сбрасыват. 3	1		
				двери	24 Сбрасыват. 4	1		
				То же	25 Сбрасыват. 5	1		
				"	26 Сбрасыват. 6	1		
				"	27 Сбрасыват. 7	1		
				"	28 Сбрасыват. 8	1		
				"	29 Сбрасыват. 9	1		
				"	30 Сбрасыват. 10	1		
2				"	19 Конвейер К4	1		
				"	20 Конвейер К5	1		
				"	18 Конвейер К6	1		
				"	46 Н-с повысит. уст-ки	1		
				"	47 Н-с повысит. уст-ки	1		
				"	48 Компрессор	1		
				"	32 Приточн. Вент. П2	1		
				"	31 Аспирацион. уст. В7	1		
				"	17 Конвейер К3	1		

Привязан

Инв.№


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 9-3

Лист 2

Копировал 21534-41

Формат А4




Панель 1 (Набор 1)

— — Демонтировать

* * — Дополнительные колодки с зажимами.

Привязан				ТП 903-1-224.86	ЭМ3	7-4
				Топливоподача	Стадия	Масса	Масштаб
					Лист 1	Листов 3
Инв. №				Щит открытый 1Щ. Схема соединений.	ЛАТГИПРОПРОМ	
		Нач.отд.	Терехов			
		Н.контр.	Сурикова			
		Гл.элек.	Никанин			
		Рев.инж.	Лейтерштейн			
		Ст.техн.	Жукова			

Копировал 21584-41 Формат А2



— // — Демонтировать

* * — Дополнительные колодки с зажимами.

Панель 2 (Набор 2)

Привязан:

Инв. №

Нач.отд.	Терехов	
Н.контр.	Сурикова	
Гл.спец.	Викманис	
Вед.инж.	Кротстрейн	
Ст.техн.	Жукова	

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-4

Топливоподача

Щит открытый 1Щ. Схема соединений.

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов	

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А2

21534-41

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 7.8

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				Документация		
А3			ЭМ3 В-2 л. 1,2,3	Общий Вид	03	
А2			ЭМ3 В-4 л. 1,2,3,4	Схема соединений	04	
А4			ЭМ3 В-3 л. 1,2	Перечень надписей	02	
				Сборочные единицы		
	1	01		БОУ5430-2874 ГУХЛ Ч6	03	
	1	02		БОУ5430-3474 УХЛ Ч6	02	
	1	03		БОУ5430-2874 ГУХЛ Ч6	01	
	1	04		БОУ5430-3974 УХЛ Ч6	01	
	1	05		БОУ5430-3574 УХЛ Ч6	01	
	1			Н1 01		
		06		Выключатель АЕ2046-00У3	01	QF1
				Iр 40А		
		07		Выключатель АЕ2046-00У3	01	QF2
				Iр 32А		

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 В-1

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Сурков	
Гл. элек.	Викторчик	
Вед. инж.	Лойтерштейн	
Ст. техн.	Соколова	

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1 | Листов 2

Щит открытый 2Щ.
Технические данные аппаратов

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		08		Выключатель АЕ2026-00У3	02	QF3, QF4
				Iр 6А		
		09		Выключатель АЕ2026-00У3	01	QF5
				Iр 16А		
		10		Переключатель	01	QS
				РПИ-353 ХО		
				Н2 01		
		11		Реле РС67 для	01	12К5V1
				датчика УПДС		
		12		Реле РПУ-4 к 83 U~220В	01	16КЛ1
		13		Реле РПУ-4 к 2з2р U~220В	05	1Б.Н12, 1Б.Н13, 1Б.Н14, 1Б.Н15, 1Б.Н16, 1Б.Н17, 1Б.Н18, 1Б.Н19, 1Б.Н20, 1Б.Н21, 1Б.Н22, 1Б.Н23, 1Б.Н24, 1Б.Н25, 1Б.Н26, 1Б.Н27
		14		Реле РПУ-4 к 43	08	1Б.Н28, 1Б.Н29, 1Б.Н30, 1Б.Н31, 1Б.Н32, 1Б.Н33, 1Б.Н34, 1Б.Н35
				Блок замыкающих серии		Х3 -5 х 7 х 9, х 10, Х12
				Б324-4П25-В/В4У3-10	15	Х23 - Х29, Х28, Х31, 33
				Замыкающие из 3 замыкающих		
				ЗН24-95П150-В/В4У3	06	Х41, Х43

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 В-1

Лист 2


Копировал

Формат А4


Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Вид спереди



Вид А
М1:50



1.* Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по...

Подвод кабелей сверху

Сторона	1	QS - Ввод 1, Ввод 2
	2	Э10, Н - Плумиков. сбрасыв. К2 - конвейер К2
	3	К15 - Дробилки А1, А2
	4	Э6 - Прит. Вент. В2, К6 - Вытажн. Вент. В2
Панели		1

Секция	Масса

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 В-2

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Сурков	
Гл. элек.	Викторчик	
Вед. инж.	Лойтерштейн	
Ст. техн.	Соколова	

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

1:20

Лист 1 | Листов 3

Щит открытый 2Щ.
Общий Вид

ЛАТГИПРОПРОМ


Копировал

21594-41

Формат А3

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Панель 1 (Набор 1)


Привязан:

Инв. №

			ТП 903-1-224.86 ЭМ3 8-2	
			Топливоподача	Стадия: — Масса: — Масштаб: 1:10
				Лист 2 Листов 3
Нач. отд.	Терехов		Щит открытый 2Щ. Общий вид.	ЛАТГИПРОПРОМ
Н. контр.	Сурикова			
Гл. элек.	Виктюнис			
Вед. инж.	Литературный			
Ст. техн.	Соколова			

Копировал

Формат А3



Панель 2 (Набор 2)

Привязан:

Инв. №

			ТП 903-1-224.86 ЭМ3 8-2	
			Топливоподача	Стадия: — Масса: — Масштаб: 1:10
				Лист 3 Листов 3
Нач. отд.	Терехов		Щит открытый 2Щ. Общий вид.	ЛАТГИПРОПРОМ
Н. контр.	Сурикова			
Гл. элек.	Виктюнис			
Вед. инж.	Литературный			
Ст. техн.	Соколова			

Копировал 21534 41 Формат А3

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Сторона	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заголовка
1	1			Верхнее	QS- Ввод 1, Ввод 2	1		
				оформления	2.10.11-Клапанов сбросных, 12-конвейер К2	1		
				и задняя	14,15-Дробилка Д1, Д2	1		
				стороны	36-Прит. Вент. П2, 16-Вытяжн. Вент. В2	1		
	1			таблички	QS- Ввод 1, Ввод 2	1		
		1	QF1	"	QF1- рабочее освещение	1		
		2	QF2	"	QF2- аварийное освещение	1		
		3	QF3	"	QF3- щит ремонтный	1		
		4	QF4	"	QF4- щит ремонтный	1		
		5	QF5	"	QF5- железоотделитель	1		
				"	9	1		
				"	10	1		
				"	11	1		
				"	14	1		
				"	15	1		
				"	36	1		
				"	12	1		
				"	16	1		

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1- ЭМ3 8-3

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1 | Листов 2

Нач. отд. Терехов

Н. контр. Сурков

Гл. элек. Викманис

Вед. инж. Пастернацкий

Ст. техн. Соколова

Щит открытый 2Щ. Перечень надписей.

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Панель	Сторона	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заголовка
2				Табличка	12 KSVI	1		
				"	16 KL1	1		
				"	16 KL2	1		
				"	16 KL3	1		
				"	16 KL4	1		
				"	16 KL5	1		
				"	16 KL6	1		
				"	16 KL7	1		
				"	16 KL8	1		
				"	16 KL9	1		
				"	16 KL10	1		
				"	16 KL11	1		
				"	16 KL12	1		
				"	16 KL13	1		
				"	16 KL14	1		

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 8-3

Лист 2

Копировал

Формат А4

Откуда идет: Панель	Колодка	Зажим	Куда поступает: Панель	Колодка	Зажим	Генеральная маркировка	Откуда идет: Панель	Колодка	Зажим	Куда поступает: Панель	Колодка	Зажим	Генеральная маркировка
П1	Х23	109	П2	Х3	109	109	П1	Х23	111	П2	Х3	111	111
П1	Х23	151	П2	Х3	151	151	П1	Х23	153	П2	Х3	153	153
П1	Х33	803	П2	Х3	803	803	П1	Х23	807	П2	Х3	807	807
П1	Х23	809	П2	Х3	809	809	П1	Х23	811	П2	Х3	811	811
П1	Х25	813	П2	Х4	813	813	П1	Х25	815	П2	Х4	815	815
П1	Х25	817	П2	Х4	817	817	П1	Х25	819	П2	Х4	819	819
П1	Х25	821	П2	Х4	821	821	П1	Х25	823	П2	Х4	823	823
П1	Х25	13	П2	Х7	13	16-13	П1	Х25	15	П2	Х7	15	16-15
П1	Х26	17	П2	Х7	17	16-17	П1	Х26	21	П2	Х7	21	16-21
П1	Х26	25	П2	Х7	25	16-25	П1	Х26	29	П2	Х9	29	16-29
П1	Х26	31	П2	Х9	31	16-31	П1	Х26	37	П2	Х9	37	16-37
П1	Х26	41	П2	Х9	41	16-41	П1	Х27	45	П2	Х9	45	16-45
П1	Х27	49	П2	Х9	49	16-49	П1	Х27	51	П2	Х9	51	16-51

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 8-4

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 3 | Листов

Нач. отд. Терехов

Н. контр. Сурков

Гл. элек. Викманис

Вед. инж. Пастернацкий

Ст. техн. Соколова

Щит открытый 2Щ. Счета соединений

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Откуда идет: Панель	Колодка	Зажим	Куда поступает: Панель	Колодка	Зажим	Генеральная маркировка	Откуда идет: Панель	Колодка	Зажим	Куда поступает: Панель	Колодка	Зажим	Генеральная маркировка
П1	Х27	65	П2	Х10	65	16-65	П1	Х27	61	П2	Х10	61	16-61
П1	Х27	73	П2	Х10	73	16-73	П1	Х27	69	П2	Х10	69	16-69
П1	Х29	3	П2	Х7	3	16-3	П1	Х27	75	П2	Х10	75	16-75
П1	Х29	11	П2	Х7	11	16-11	П1	Х29	7	П2	Х7	7	16-7
П1	Х29	3	П2	Х5	3	14-3	П1	Х29	53	П2	Х10	53	16-53
П1	Х31	29	П2	Х5	29	12-29	П1	Х29	17	П2	Х5	17	14-17
П1	Х31	43	П2	Х5	43	12-43	П1	Х31	41	П2	Х5	41	12-41
П1	Х31	47	П2	Х5	47	12-47	П1	Х31	45	П2	Х5	45	12-45
П1	Х32	85	П2	Х12	85	16-85	П1	Х32	81	П2	Х12	81	16-81
П1	Х32	93	П2	Х12	93	16-93	П1	Х32	89	П2	Х12	89	16-89
П1	Х33	3	П2	Х4	3	15-3	П1	Х32	95	П2	Х12	95	16-95
П1	Х33	2	П2	Х4	2	2	П1	Х33	17	П2	Х4	17	15-17

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


ТП 903-1-224.86 ЭМ3 8-4

Лист 4


Копировал

215341-41

Формат


Вид спереди
Панель 1
Панель 1 (Набор 1)
Шины силовые ~380, 120 А
Шина нулевая
Аварийное освещение см. ЭОЗ л.4
Рабочее освещение см. ЭОЗ л.4
Щит ДОУ
Щит ЩМП
Освещение
Щит АУПП
см. АУПП
Котельная ТП шкаф 2
Котельная ТП шкаф 3
2 Щ.Щ., панель 1
2 Щ.Щ., панель 1
2 Щ.Щ., панель 1
2 Щ.Щ., панель 1
Демонтировать
Дополнительные колодки с зажимами
ТП 903-1-224.86 ЭМ3 В-4
Топливоподача
Щит открытый 2Щ. Схема соединений.
ЛАТГИПРОПРОМ
Альбом 7.8
Типовой проект 903-1-224.86

Вид спереди
Панель 2



Панель 2 (Набор 2)

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 7.8

		ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 8-4	
Привязан:		Топливоподача.	Стадия / Масса / Масштаб
Инв. №	Нач.отд. Терехов Н.контр. Сурков Гл.спец. Викманис Ведущ.инж. Лобанцева Ст.техн. Жукова	Щит открытый 2Щ. Схема соединений.	Лист 2 / Листов ЛАТГИПРОПРОМ
		Копировал	Формат А2 21534-41

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
				Документация		
А3			ЭМ3 9-2 л. 1,2,3	Общий вид	03	
А2			ЭМ3 9-4 л. 1,2	Схема соединений	02	
А4			ЭМ3 9-3 л. 1,2	Перечень надписей	02	
				Сборочные единицы		
				Блоки:		
		01		БОУ 5430-2874 ГУХЛ 4Б	10	
		02		БОУ 5130-2А74 ГУХЛ 4Б	02	
		03		БОУ 5430-2А74 ГУХЛ 4Б	01	
		04		БОУ 5130-2674 ГУХЛ 4Б	03	
		05		БОУ 5130-2974 ГУХЛ 4Б	01	
		06		БОУ 5130-3674 УХЛ 4Б	01	
		07		БОУ 5130-3574 УХЛ 4Б	01	
				Н1 01		
		08		Выключатель АЕ-2036-0043		
				Iр 10 А п.п.	01	QF1
		09		Выключатель АЕ2036-0043		
				Iр 25 А п.п.	01	QF2
		10		Переключатель РПП-313Х0	01	QS
				Блок зажимов серии		
				6324-4П25-8У3-10	02	Х9, Х11

Привязан:

Инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 9-1

Нач. отд.	Терехов		
Н. контр.	Сурнков		
Гл. элек.	Виктюнюк		
Вед. инж.	Лайтеритсин		
Ст. инж.	Исченкова		
Ст. техн.	Жукова		

Топливоподача

Щит защищенный 1 ШЦ. Технические данные аппаратов.

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1 | Листов 2

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал | формат А4

Альбом 7.8 Типовой проект 903-1-224.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Привязан:

Инв. №


ТП 903-1-224.86 ЭМ3 9-1 Лист 2

Копировал | формат А4

Вид спереди
Двери не показаны



Вид А
М 1:50



1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по...
3. В контуре тадпичек и аппаратов указаны номера надписей по перечню надписей.
4. Щит одностороннего обслуживания.

Подвод кабелей сверху

Секция	Масса

Привязан:

Инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 9-2

Нач. отд.	Терехов		
Н. контр.	Сурнков		
Гл. элек.	Виктюнюк		
Вед. инж.	Лайтеритсин		
Ст. инж.	Исченкова		
Ст. техн.	Жукова		

Топливоподача

Щит защищенный 1 ШЦ. Общий вид.


Стадия | Масса | Масштаб: 1:20

Лист 1 | Листов 3

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 21534-41 формат А3

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 1.8



Панель 1

Нач. отд.	Терехов		Топливоподача
Н. контр.	Гуриков		
Гл. элек.	Викторис		Щит защищенный 1ШЩ Общий вид
Вед. инж.	Лайтерштейн		
Ст. инж.	Исаченкова		
Ст. техн.	Жукова		

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 9-2

Стадия | Масса | Масштаб: 1:10

Лист 2 | Листов


ЛАТГИПРОПРОМ

Привязан:

Инв. №

Копировал

Формат А3



Панель 2 (Набор 1)

Нач. отд	Терехов		Топливоподача
Н контр	Гуриков		
Гл эрек	Викторис		Щит защищенный 1ШЩ Общий вид
Вед инж	Лайтерштейн		
Ст инж	Исаченкова		
Ст. техн	Жукова		

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 9-2

Стадия | Масса | Масштаб: 1:10

Лист 3 | Листов

ЛАТГИПРОПРОМ

Привязан:

Инв №

Копировал 21534 41

Формат А3

КЛЕММНИК 229К АКВВГ 10×2,5 (241)
КЛЕММНИК 227К АКВВГ 10×2,5 (231)
2 ШТ. ПАНЕЛЬ 2 АПВ 8×2 (221)
КЛЕММНИК 253К АКВВГ 10×2,5 (246)
КЛЕММНИК 233К АКВВГ 10×2,5 (201)
2 ШТ. ПАНЕЛЬ 2 АПВ 8×2 (190)
КЛЕММНИК 215К АКВВГ 10×2,5 (185)
КЛЕММНИК 229К АКВВГ 10×2,5 (193)
2 ШТ. ПАНЕЛЬ 2 АПВ 8×2 (198)
КЛЕММНИК 249К АКВВГ 10×2,5 (209)
КЛЕММНИК 265К АКВВГ 10×2,5 (225)
2 ШТ. ПАНЕЛЬ 2 АПВ 8×2 (230)
КЛЕММНИК 289К АКВВГ 10×2,5 (236)
КЛЕММНИК 305К АКВВГ 10×2,5 (247)
2 ШТ. ПАНЕЛЬ 2 АПВ 8×2 (246)

ШИНА НУЛЕВАЯ ЧЕРНАЯ

ВИД СПЕРЕДИ

КРАСНАЯ
ЗЕЛЕНАЯ
ЖЕЛТАЯ

С
В
А

ПАНЕЛЬ 1

ШИНЫ СИЛОВЫЕ ~380 В, 400 А

15А

1/21 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
2/22 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
3/23 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
4/24 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
5/25 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
6/28 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
7/27 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
8/28 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
9/29 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б
10/30 БОУ 5430-2874 ГУХЛ4Б

ПАНЕЛЬ 1

ПРИВЯЗАН:				ТП 903-1-224.86	ЭМ3-9-4
				ТОПЛИВОПОДАЧА.	СТАДИЯ / МАССА / МАСШТАБ
					ЛИСТ 1 / ЛИСТОВ 2
				ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ 1 ШТ. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ.	ЛАТГИПРОПРОМ
			НАЧ. ОТД. ТЕРЕХОВ		
			Н. КОНТР. СУРНКОВ		
			ГЛ. ЭЛЕКТР. ВИКМАНИС		
			ВЕД. ИНЖ. ДОЛГЕРШТЕЙН		
			СТ. ТЕХН. ЖУКОВА		
ИНВ. N				КОПИРОВАЛ	ФОРМАТ А2

2 шщ, панель 1 АПВ 8×2 — (262)
Клеммник ЯГ9К2 АКВВГ 7×2,5 — (254)
Щит пожаротуш. АВВГ 2×2,5 — (319)
2 шщ, панель 2 АПВ 6×2 — (318)
Клеммник 31ЯК1 АКВВГ 7×2,5 — (315)
Двигатель 35 АКВВГ 4×2,5 — (305)
2 шщ, панель 1 АПВ 7×2 — (306)
Клеммник 34ЯК АКВВГ 14×2,5 — (300)
2 шщ, панель 1 АПВ 7×2 — (282)
Клеммник 209К АКВВГ 7×2,5 — (276)
2 шщ, панель 1 АКВВГ 7×2,5 — (272)
Клеммник 199К АКВВГ 7×2,5 — (268)
Клеммник прив.31 АВВГ 3×10+1×6 — (313)
Двигатель 34 АВВГ 4×2,5 — (299)
Двигатель 20 АВВГ 4×2,5 — (275)
Двигатель 19 АВВГ 4×2,5 — (265)
ТП, шкаф 2 АВВГ 3×35+1×16 — (15)
ТП, шкаф 4 АВВГ 3×35+1×16 — (16)
Пульт вторичных приборов ЦБ175 АВВГ 2×2,5 — (339)
Двигатель 18 АВВГ 4×2,5 — (285)
Клеммник 18ЯК АКВВГ 7×2,5 — (288)
2 шщ, панель 1 АПВ 9×2 — (291)
Клеммник прив.32 АВВГ 4×2,5 — (310)
Щит КИП П2 см. АТМ 3.13, ал.1 — (123)
Двигатель 33 АВВГ 4×2,5 — (295)
ПОСТ 33СВ1 АВВГ 3×2,5 — (296)
Двигатель 17 АВВГ 3×6+1×4 — (253)
Колбульник 2 шщ, пан.1 АПВ 2×1,5 — (14)
2 шщ, панель 2 АПВ 2×2,5 — (19)

ШИНА НУЛЕВАЯ ЧЕРНАЯ

ВИД СПЕРЕДИ

КРАСНАЯ
ЗЕЛЕНАЯ
ЖЕЛТАЯ

С
В
А

ПАНЕЛЬ 2

ШИНЫ СИЛОВЫЕ ~380В, 100А

1 / QS — 15А, 45А, 15А, 100А
2 / QF1 — 15А
3 / QF2 — 25А, 15А, 15А, 15А, 30А

4 / 19 — БОУ 5130-2А74ЧУХЛ4Б — (19-1, 19-9, 19-11, 19-13, 19-15, 19-19)
5 / 20 — БОУ 5130-2А74ГУХЛ4Б — (20-1, 20-9, 20-11, 20-13, 20-15, 20-19)
6 / 18 — БОУ 5130-2А74ГУХЛ4Б — (18-1, 18-7, 18-9, 18-11, 18-13, 18-21, 18-23, 18-31, 18-35)
7 / 34 — БОУ 5130-2Б74ГУХЛ4Б — (34-1, 34-5, 34-7, 34-9)
8 / 35 — БОУ 5130-2Б74ГУХЛ4Б — (35-1, 35-5, 35-7, 35-9)
9 / 33 — БОУ 5130-2Б74ГУХЛ4Б — (33-1, 33-5, 33-7, 33-13)
10 / 32 — БОУ 5130-2Б74ГУХЛ4Б — (32-1, 32-5, 32-7, 32-13)
11 / 31 — БОУ 5130-3Б74УХЛ4Б — (31-1, 31-5, 31-7, 31-3, 31-13, 31-15)
12 / 17 — БОУ 5130-3Б74УХЛ4Б — (17-1, 17-11, 17-13, 17-15, 17-17, 17-23, 17-25)

ХЯ — (34, 14, 15, 17, 31, 179)
Х9 — (19, 27, 23, 20, 24, 23, 17, 27)

- ДЕМОНТИРОВАТЬ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДКИ ЗАЖИМОВ

ПАНЕЛЬ 2 (НАБОР 1)

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 9-4

ТОПЛИВОПОДАЧА

ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ 1 ШЩ
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
ЛИСТ 2	ЛИСТОВ	

ЛАТГИПРОПРОМ

ПРИВЯЗАН:

ИНВ №

НАЧ. ОТД.	ТЕРЕХОВ	
Н. КОНТР.	СУРНКОВ	
ГЛ. ЭЛЕКТР.	ВИКМАННИС	
ВЕД. ИНЖ.	ЛОЙТЕРИТЕРЕ	
СТ. ТЕХН.	ЖУЧКОВА	

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ А2

21534 41

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А2						
А2			ЭМ3 10-2	Общий вид	03	
А4			ЭМ3 10-4	Схема соединений	04	
			ЭМ3 10-3	Перечень надписей	08	
				Сборочные единицы		
				Н1 01		
		01		Выключатель А-63М		
				Н~220В, Jр 6,3А, отс.5	01	SF1
		02		Выключатель А-63М		
				Н~220В, Jр 4А, отс. 5	02	SF2, SF3
		03		Реле РПУ-4-364У3Б		KL3, 10, 13, 14...18, 21, 24, 1KL1, 5KL1, 8KL1, 34KL1
				Н~220В	13	
		04		Реле РПУ-4-365У3Б		KL1, 6KL1, 7KL1, 12KL1, KL24, KL25, 34KL2
				Н~220В	07	
		05		Реле РПУ-4-361У3Б		KL3, 4, 7, 9, 14, 16, 19, 20, KL22, 23, 12KL1, 17, 19, 20
				Н~220В	15	

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-1

Нач. отд.	Терехов	Топливоподача	Стадия / Масса / Масштаб
Н. контр.	Сурников		Лист 1 / Листов 3
Гл. электр.	Выкмanис	ЩИП защищенный 2 шц. Технические данные аппаратов.	ЛАТГИПРОПРОМ
Вед. инж.	Контерштейн		
Ст. техн.	Соколова		

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		06		Реле РПУ-4 363У3Б, Н~220В	02	KL2 2KL1
		07		Реле РВП 72-3121-00У4, Н~220В	02	KT4 KT5
		08		Реле РВП 72-3122-00У4, Н~220В	07	KT2, 3, 4, 8, 7, 8, 9
		09		Реле РВП 72-3122-00У4, Н~220В	02	14 KT1; 15 KT1
		10		Реле РВП 72-3221-00У4, Н~220В	01	KT 10
		11		Реле РС 67 для датчика УПДС	04	17, 18, 19, 20 KSV1
				Н2 01		
		12		Выключатель А-63М		
				Н~220В, Jр 1А, отс 5	06	QF1, 2, 3, 4, 5, 6
		13		Реле РПУ-4-362У3Б, Н~220В	10	2 1KL1... 30 KV1
		14		Реле РПУ-4-364У-3Б, Н~220В	01	31 KL1
		15		Реле РПУ-4-363У3Б, Н~220В	01	31 KL2
		16		Реле РПУ-4-365У3Б, Н~220В	08	31KL3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
		17		Реле РПУ-4-364У3Б	16	31H1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13
				Н~220В		14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26
				Н51 01		
		18		Переключатель		
				УП5311-А23У3	02	SAA1, SAA2
		19		Переключатель		
				УП5311-Н25	01	SAL1
		20		Переключатель		
				УП5313-А19-10У3	01	SA1
		21		Переключатель		
				УП5313-С42	01	SAC1
		22		Арматура АС-120412У, Н~220В	01	HL18
		23		Арматура АС-120414У2, Н~220В	04	HL1, 2 11, 31

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-1 Лист 2

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Н52 01		
		24		Переключатель		8, 16, 17, 19
				УП5311-С23У3	04	20, 3 1SAM1
		25		Переключатель		5, 6, 7
				УП5312-С29У3	04	12SAM1
		26		Переключатель		14SAM1
				УП5313-С229У3	02	15SAM1
		27		Переключатель		
				УП5313-С62У3	01	18SAM
		28		Табло ТСМ У3		HLA1...
				Н~220В	15	HLA 15
		29		Арматура АС 120 14У2		HL3, 5, 7, 9
				Н~220В	09	18, 20, 28, 29, 30
		30		Арматура АС 120 13У2		HL4, 6, 8,
				Н~220В	06	10, 19, 21
				Н53 01		
		31		Кнопка КЕ011У3, исп. 2		SB2Д
				Толк. черн.	20	SB2И
		32		Табло ТСМ У3 Н~220В	24	HLA1÷ HLA 24
		33		Арматура АС120411У3		HL12, 17, 22, 24, 28
				~220В	16	21HLA1... 30HLA1
		34		Арматура АС120415У2, Н~220В	10	21HLW1... 30HLW1
		35		Арматура АС120413У2, Н~220В	06	HL4, 6, 8, 23, 25, 27
				Блок зажимов серии		X2 ÷ X8 X22 ÷ X34
				6324-4П25-8/8У3-10	48	X101÷X106 X1 ÷ X10 X21 ÷ X32

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-1 Лист 3

Копировал

Формат А4

Откуда идет: Панель	Откуда идет: Колодка	Откуда идет: Зажим	Куда поступает: Панель	Куда поступает: Колодка	Куда поступает: Зажим	Генеральная маркировка	Откуда идет: Панель	Откуда идет: Колодка	Откуда идет: Зажим	Куда поступает: Панель	Куда поступает: Колодка	Куда поступает: Зажим	Генеральная маркировка
П2	Х11	301	П1	Х11	301	301							

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 7-4


Нач. отд.	Терехов	Топливоподача	Стадия / Масса / Масштаб
Н. контр.	Сурников		Лист 3 / Листов 8
Гл. электр.	Выкмanис	Щит открытый 1 шц. Схема соединений.	ЛАТГИПРОПРОМ
Вед. инж.	Контерштейн		
Ст. техн.	Жукова		

Копировал


Формат А4

21534-41

Вид спереди
Двери не показаны




Вид А
М1:50




1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по..
3. В контуре табличек и аппаратов указаны номера надписей по перечню надписей.
4. Щит одностороннего обслуживания.


Левая дверь шкафа 1
М1:10



Правая дверь шкафа 1
М1:10



Дверь шкафа 2
М1:5



Подвод кабелей сверху

Привязан:

Инв. №

Секция	Масса

Нач. отд	Терехов		
Н. контр.	Сурков		
Гл. эл.	Викманис		
Вед. инж.	Пойтер-штейн		
Ст. техн	Соколова		

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-2

Топливоподача

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 3	

Щит защищенный 2 ШЦ. Общий Вид.

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал


Формат А4

215-34 ч.1

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Панель 1 (Набор 1)

Привязан:

Инв. №

			ТП 903-1-224.86	ЭМ3 10-2
			Топливоподача	Стадия: — Масса: — Масштаб: — Лист 2 Листов
Нач. отд	Терехов		Щит защищенный 2 ШЩ Общий вид.	ЛАТГИПРОПРОМ
Н. контр.	Сурнков			
Гл. элек.	Викманис			
Вед. инж.	Литературцев			
Ст. техн.	Соколова			


Копировал

Формат А3

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Панель 2 (Набор 2)

Привязан:

Инв. №

			ТП 903-1-224.86	ЭМ3 10-2
			Топливоподача	Стадия: — Масса: — Масштаб: — Лист 3 Листов
Нач. отд	Терехов		Щит защищенный 2 ШЩ Общий вид.	ЛАТГИПРОПРОМ
Н. контр.	Сурнков			
Гл. элек.	Викманис			
Вед. инж.	Литературцев			
Ст. техн.	Соколова			

Копировал

Формат А3

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 7.8

Панель	Сторона	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заглавные
		1	SF1	Табличка	SF1- Пит. цепей авт. упр.	1		
		2	SF2	То же	SF2- Пит. цепей звук. сигн.	1		
		3	SF3	"	SF3- Пит. цепей свет. сигн.	1		
				"	34KL1	1		
				"	34KL2	1		
				"	6KL1	1		
				"	7KL1	1		
				"	KL1	1		
				"	KL2	1		
				"	KL3	1		
				"	KL4	1		
				"	KL5	1		
				"	KL7	1		
				"	KL8	1		
				"	8KL1	1		
				"	12KL1	1		
				"	12KL2	1		
				"	17KL1	1		
				"	KL9	1		

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Суриков	
Гл. спец.	Викторинис	
Вед. инж.	Пайтеритейн	
Ст. техн.	Соколова	

Стадия | Масса | Масштаб

Топливоподача

Лист 1 | Листов 8

Щит защищенный 2 ШЩ. Перечень надписей

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал | Формат А4

Панель	Сторона	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заглавные
1				Табличка	KL10	1		
				"	KL11	1		
				"	KL12	1		
				"	KL13	1		
				"	KL14	1		
				"	KL15	1		
				"	KL16	1		
				"	18KL1	1		
				"	19KL1	1		
				"	20KL1	1		
				"	KL17	1		
				"	KL18	1		
				"	KL19	1		
				"	KL20	1		
				"	KL21	1		
				"	KL22	1		
				"	KL23	1		
				"	KL24	1		
				"	KL25	1		
				"	14KL1	1		
				"	15KL	1		
				"	KT1	1		
				"	KT2	1		

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3 Лист 2

Копировал | Формат А4

Панель	Сторона	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заглавные
1				Табличка	KT3	1		
				"	KT4	1		
				"	KT5	1		
				"	14RT1	1		
				"	KT6	1		
				"	KT7	1		
				"	KT8	1		
				"	KT9	1		
				"	KT10	1		
				"	15 KT1	1		
				"	17KSV1	1		
				"	18KSV1	1		
				"	19KSV1	1		
				"	20KSV1	1		
2		4	QF1	"	QF1- Пит. сигн. уров. ком 1	1		
		5	QF2	"	QF2- Пит. сигн. уров. ком. 2	1		
		6	QF3	"	QF3- Пит. сигн. уров. ком. 3	1		
		7	QF4	"	QF4- Пит. сигн. уров. ком. 4	1		
		8	QF5	"	QF5- Пит. сигн. уров. ком. 5	1		
		9	QF6	"	QF6- Пит. сигн. уров. ком. 6	1		
				"	21KL1	1		
				"	22KL1	1		
				"	23KL1	1		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3 Лист 3

Копировал | Формат А4

Панель	Сторона	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заглавные
				Табличка	24KL1	1		
				"	25KL1	1		
				"	26KL1	1		
				"	31KL1	1		
				"	31KL2	1		
				"	27KL1	1		
				"	28KL1	1		
				"	29KL1	1		
				"	30KL1	1		
				"	31KL3	1		
				"	31KL4	1		
				"	31KL5	1		
				"	31KL6	1		
				"	31KL7	1		
				"	31KL8	1		
				"	31KL9	1		
				"	31KL10	1		
				"	31KL11	1		
				"	31KL12	1		
				"	31KL13	1		
				"	31KL14	1		
				"	31KL15	1		
				"	31KL16	1		

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3 Лист 4

Копировал | Формат А4

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 7.8

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
2				Табличка	31KL17	1		
				"	31KL18	1		
				"	31KL19	1		
				"	31KL20	1		
				"	31KL21	1		
				"	31KL22	1		
				"	31KL23	1		
				"	31KL24	1		
				"	31KL25	1		
				"	31KL26	1		
1		10	HL7B	Табличка	Заломин. авар. звук. сигн.	1		
		11	HL31R	"	Авар. ур. приямк. штат. вод	1		
		12	HL1R	"	8- Аспирац. установ В1	1		
		13	HL2R	"	15- Аспирац. установ. В2	1		
		14	HL11R	"	31- Аспирац. установ. В7	1		
		15	SAA1	"	Выкл. авар. звук. сигн.	1		
		16	SAA2	"	Выкл. звук. сигн „Низк. ур. тоол. сбрик. котл"	1		
		17		На ключе	Сверт. сигн. — откл — опр. сигн.	2		
		18	SAL1	Табличка	Выкл. свет. сигн.	1		
		19		На ключе	Откл. - Вкл.	1		
		20	SA1	Табличка	Ключ управ.	1		
		21	SAC1	"	Избир. режима	1		
		22		На ключе	Откл — 0 — Вкл.	1		
		23		"	пр.у- скл- -скл пр.у- скл- -котел -котел	1		

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3

Лист 5

Копировал

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1		24		Табличка	Шкаф упр топливопод	1		
		25	HLA1	Табло	1- Питатель качающ. 1	1		
		26	HLA2	"	2- Питатель качающ. 2	1		
		27	HLA3	"	3- Питатель качающ. 3	1		
		28	HLA4	"	4- Питатель качающ. 4	1		
		29	HLA5	"	6- Питатель качающ. 5	1		
		30	HLA6	"	7- Питатель качающ. 6	1		
		31	HLA7	"	5- Конвейер 1	1		
		32	HLA8	"	12- Конвейер 2	1		
		33	HLA9	"	13- Железоотделитель	1		
		34	HL3R HL46	Табличка	Заслонка 1 Д1	2		
		35	HL5R HL66	"	Заслонка 2 Д1	2		
		36	HL28R	"	направление угля на Д1	1		
		37	HL29R	"	направлен. угля на Д1 и Д2	1		
		38	HL30R	"	направление угля на Д2	1		
		39	HL7R HL86	"	Заслонка 3 Д2	2		
		40	HL9R HL106	"	Заслонка 4 Д2	2		
		41	HLA-13	Табло	14- Дробилка 1	1		
		42	HLA9	"	17- Конвейер 3	1		
		43	HLA14	"	15- Дробилка 2	1		
		44	HL18R HL196	Табличка	Заслонка 4 к 4	1		
		45	HL20R HL216	"	Заслонка 5 к 5	1		
		46	HLA12	Табло	18- Конвейер 6	1		

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3

Лист 6

Копировал

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1		47	HLA10	Табло	19- Конвейер 4	1		
		48	HLA11	"	20- Конвейер 5	1		
		49	8SAM1	Табличка	8- Аспирац. установ. В1 Избиратель упр.	1		
		50	15SAM1	"	15- Аспирац. установ. В2 Избиратель упр.	1		
		51	31SAM1	"	31- Аспирац. установ. В7 Избиратель упр.	1		
		52	6SAM1	"	6- Питатель качающ. 5 Избиратель упр.	1		
		53		На ключе	Мест. - Откл. - АВт.	1		
		54	7SAM1	Табличка	7- Питатель качающ. 6 Избиратель упр.	1		
		55	5SAM1	"	5- Конвейер 1 Избиратель упр.	1		
		56	12SAM1	"	12- Конвейер 2 Избиратель упр.	1		
		57	14SAM1	"	14- Дробилка 1 Избиратель упр.	1		
		58	17SAM1	"	17- Конвейер 3 Избиратель упр.	1		
		59	16SAM1	"	16- Дробилка 2 Избиратель упр.	1		
		60	18SAM1	"	19- Конвейер 4 Избиратель упр.	1		
		61	18SAM1	"	18- Конвейер 6 Избиратель упр.	1		
		62	20SAM1	"	20- Конвейер 5 Избиратель упр.	1		
2		63		Табличка	Котел 1	2		
		64		"	Котел 2	2		
		65		"	Котел 3	2		
		66		Табло	Уровень Высокий 1	6		
		67		"	Уровень Высокий 2	6		
		68		"	Уровень средний	6		
		69		"	Уровень низкий	6		

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3

Лист 7

Копировал

Формат А4

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
2		70		Табличка	Котел 4	2		
		71		"	Котел 5	2		
		72		"	Котел 6	2		
		73	HL12R HL136	"	Заслонка 1- В7	2		
		74	21HLR1, 21HLW1 215B2Д, 215B2И	"	21- Плужк. сбрасыват. 1	4		
		75	22HLR1, 22HLW1 225B2Д, 225B2И	"	22- Плужк. сбрасывт. 2	4		
		76	HL14R HL156	"	Заслонка 2- В7	2		
		77	23HLR1, 23HLW1 235B2Д, 235B2И	"	23- Плужк. сбрасывт. 3	4		
		78	24HLR1, 24HLW1 245B2Д, 245B2И	"	24- Плужк. сбрасывт. 4	4		
		79	HL16R HL176	"	Заслонка 3- В7	2		
		80	25HLR1, 25HLW1 255B2Д, 255B2И	"	25- Плужк. сбрасывт. 5	4		
		81		"	Опустить	2		
		82		"	Поднять	2		
		83	HL22R HL236	"	Заслонка 6- В7	2		
		84	26HLR1, 26HLW1 265B2Д, 265B2И	"	26- Плужк. сбрасывт. 6	4		
		85	27HLR1, 27HLW1 275B2Д, 275B2И	"	27- Плужк. сбрасывт. 7	4		
		86	28HLR1, 28HLW1 285B2Д, 285B2И	"	28- Плужк. сбрасывт. 8	4		
		87	HL24R HL256	"	Заслонка 7- В7	2		
		88	29HLR1, 29HLW1 295B2Д, 295B2И	"	29- Плужк. сбрасывт. 9	4		
		89	30HLR1, 30HLW1 305B2Д, 305B2И	"	30- Плужк. сбрасывт. 10	4		
		90	HL26R HL276	"	Заслонка 8- В7	2		

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-3

Лист 8

Копировал

21534 41

Формат А4



Линия отреза, подклеить к листу 1 стр. 27

Схема склеивания
схем соединений шкафа панели 1 (лист 1)

	л. 1.1	л. 1.2	
л. 1.3	л. 1.4	л. 1.5	л. 1

Панель 1 (Набор 1)

Привязан			ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4	
			Топливоподача	Стадия / Масса / Масштаб
Нач.отд.	Терехов			
Н.контр.	Сурикова			Лист 1.1 / Листов
Гл.ТА	Викманис		Щит защищенный 2 ШЗ	
Вед.инж.			Схема соединений	ЛАТГИПРОПРОМ
Ст.техн	Соколова			
Инв.№			Копировал:	Формат А2

Альбом 7.8

Типовой проект 903-1-224.86

Линия склейки, подклеить лист 1 стр. 24

Шина нулевая черная

1ШЩ, панель 2 АПВ 7×2

1ШЩ, панель 2 АПВ 7×2

2ШЩ, панель 2 АКВВГ 14×2,5

2ШЩ, панель 1 АКВВГ 14×2,5

1ШЩ, панель 1 АКВВГ 10×2,5

1ШЩ, панель 1 АКВВГ 7×2,5

1ШЩ, панель 2 АКВВГ 10×2,5

1ШЩ, панель 2 АКВВГ 7×2,5

2ШЩ, панель 1 АКВВГ 7×2,5

2ШЩ, панель 1 АКВВГ 14×2,5

Линия склейки

Линия отреза, подклеить к листу 1 стр. 28

Схема скпеивания схем соединений шкафа панели 1 (лист 1)

	л. 1.1	л. 1.2	
л. 1.3	л. 1.4	л. 1.5	л. 1 (чертеж)

Панель 1 (набор 1)

Привязан:			
Инв. №			
Нач. отд.	Терехов		
Н. контр.	Суликов		
Гл. эл.	Виктанис		
Вед. инж.	Литературный		
Ст. техн.	Соколова		

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Щит защищенный 2ШЩ. Схема соединений

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 1.2	Листов	

ЛАТГИПРОПРОМ


Копировал: Ф.Д.

Формат А2

21534-41

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Левая дверь шкафа 1
(вид со стороны монтажа)



Линия отреза, подклеить к листу 1 стр.27

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 7.8

Схема склеивания схем соединений шкафа панели 1 (лист 1) Линия отреза

	л. 1.1	л. 1.2	
л. 1.3	л. 1.4	л. 1.5	л. 1

Копировал

Привязан

Инв. №

Начотд. Терехов
Н.контр. Сухарев
Гл.инж.проекта Цыкманович
Вед.инж. Дайтерштейн
Ст.техн. Соколова

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Щит защищенный 2 ШЩ. Схема соединений

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1.3 | Листов


ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А2

Копировал

21534 41

Линия склейки. подклеить лист 1 стр.



Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 7.8

Линия склейки. подклеить. лист 1. стр. 26

Линия отреза. подклеить к листу 1 стр. 28

Схема склеивания схем соединений шкафа панели 1 (лист 1)

	л. 1.1	л. 1.2	
л. 1.3	л. 1.4	л. 1.5	л. 1

Линия отреза

Панель 1 (Набор 1)

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Сурикова	
Гл. элек.	Вимстанис	
Ред. имж.	Постернакова	
Ст. техн.	Соколова	

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 1.4 Листов

Щит защищенный 2ШЗ. Схема соединений


ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А2

215.34 41

Линия склейки, подклеить лист 1 стр.



Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 18

Линия склейки, подклеить лист 1 стр 27

Схема склеивания схем соединений шкафа панели 1 (лист 1)

Линия отреза

	л. 1.1	л. 1.2	
л. 1.3	л. 1.4	л. 1.5	л. 1

Панель 1 (Набор 1)

Привязан:

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Суриков	
Гл. элек.	Викторов	
Ведущ.	Лайтершейн	
Ст. техн.	Соколова	

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Щит запущенный 2ЩЗ. Схема соединений.

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 15	Листов	

ЛАТ ГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А2

21534 41

Правая дверь шкафа 1
(вид со стороны монтажа)





Схема склеивания схем соединений шкафа панели 1 (лист 1).



шкаф панели 1
(набор 51, 1, 52).

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Сурков	
Гл. элек.	Бикмаис	
Рук. цех.	Лейтертис	
Ст. техн.	Соколова	

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Щит защищенный 2 Щ.
Схема соединений

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А2

21534-41

Альбом Т.8

Типовой проект 903-1-224.86

Линия склейки подлежит лист 1 стр 28




Схема склеивания схем соединений шкафа панели 2 (лист 2)

л. 2.1	л. 2.2	
л. 2.3	л. 2.4	л. 2

Привязан:		ТП 903-1-224.86	ЭМ3	10-4
Инв. №	Начотд. Терехов	Топливоподача	Стадия	Масса	Масштаб
	Н. контр. Суриков				
	Гл. элек. Викманис		Лист 21	Листов	
	Вед. инж. Лейтерштейн	Щит защищенный 2ШЩ. Схема соединений.	ЛАТГИПРОПРОМ		
	Ст. техн. Соколова				

Копировал 21534-41 Формат А2




Схема склеивания схем соединений шкафа панели 2 (лист 2)

л. 2.1	л. 2.2	
л. 2.3	л. 2.4	л. 2

Панель 2 (Набор 2)

Нач. отд.	Терехов		
Н. контр.	Гуриков		
Гл. спец.	Климанис		
Вед. инж.	Политерешин		
Ст. техн.	Соколова		

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Щит защищенный 2ЩЗ. Схема соединений.

Стадия	Масса	Масштаб

Лист 2.2 Листов

ЛАТГИПРОПРОМ

Привязан.

Инв. №

Копировал

Формат А2

21534-41

Линия склейки, подклеить лист 2 стр.




Схема склеивания схем соединений шкафа панели 2 (лист 2)

л. 2.1	л. 2.2	
л. 2.3	л. 2.4	л. 2 титул

Линия отреза

Панель 2 (набор 2)

Привязан:

Инв. №

Начальник	Терехов	
Н. контр.	Сурикова	
Гл. элект.	Шкапинский	
Рук. инж.	Полтеретин	
Ст. техн.	Соколова	

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача.

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 23	Листов	

Щит защищенный 2ШЗ. Схема соединений.

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

21534-41

Формат А2

Линия склейки, подключить лист 2, стр.




Схема склеивания
Схем соединений шкафа панели 2 (лист2)

Линия отреза

л2.1	л2.2	
л2.3	л2.4	л2

Панель 2 (Набор2)

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Переход	
Н.контр	Сурнков	
Гл.элек	Викторчик	
Вед.инж	Нойтершейн	
Гл.техн	Сокодовс	

ТП 903-1-224.86 ЭМ3 10-4

Топливоподача

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 24	Листов	

Щит защищенный 2ШЩ
Схема соединений

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал — Формат А2

Дверь шкафа 2
(вид со стороны монтажа)





Схема склеивания
схем соединений шкафа панели 2 (лист 2)



Шкаф панели 2 (Наборы Н2, Н53)

Привязан:					ТП 903-1-224.86	ЭМ3 10-4	
					Топливоподача.	Стадия / Масса / Масштаб	
Инв.№						Лист 2 / Листов	
Инв.№ подл.	Взам.инв.№	Подпись и дата			Щит защищенный 2ящ. Схема соединений.	ЛАТГИПРОПРОМ	
						Формат А2	

Копировал

Альбом 7.8
Типовой проект 903-1-224.86
Линия склейки, подлитель лист 2, стр. 33

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Откуда идет			Куда поступает			Генеральная маркировка	Откуда идет			Куда поступает			Генеральная маркировка
Панель	Колодка	Зажим	Панель	Колодка	Зажим		Панель	Колодка	Зажим	Панель	Колодка	Зажим	
П1	Х6	147	П2	Х1	147	147	П1	Х6	149	П2	Х1	149	149
П1	Х6	15	П2	Х25	15	21-15	П1	Х6	15	П2	Х26	15	22-15
П1	Х6	15	П2	Х27	15	23-15	П1	Х6	15	П2	Х28	15	24-15
П1	Х7	15	П2	Х28	15	25-15	П1	Х7	15	П2	Х29	15	26-15
П1	Х7	15	П2	Х30	15	27-15	П1	Х7	15	П2	Х31	15	28-15
П1	Х7	15	П2	Х31	15	29-15	П1	Х7	15	П2	Х32	15	30-15
П1	Х7	11	П2	Х5	11	31-11	П1	Х7	19	П2	Х5	19	31-19
П1	Х7	77	П2	Х7	77	31-77	П1	Х8	79	П2	Х7	79	31-79
П1	Х8	97	П2	Х8	97	31-97	П1	Х8	99	П2	Х8	99	31-99
П1	Х8	159	П2	Х9	159	31-159	П1	Х8	179	П2	Х10	179	31-179
П1	Х8	189	П2	Х10	189	31-189	П1	Х8	199	П2	Х10	199	31-199
П1	Х22	101	П2	Х1	101	101	П1	Х22	109	П2	Х1	109	109

Типовой проект 903-1-224.86 Альбом 1.8

Привязан:

Инв.№

ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 10-4

Топливоподача

Стадия | Масса | Масштаб

Лист 3 | Листов

Щит защищенный 2Ш.Щ. Схема соединений.

ЛАТГИПРОПРОМ

Начал. Терехов
Н.контр. Суханов
Гл.элек. Никитина
Вед.инж. Литературец
Ст.техн. Соколова

Копировал Кф. Формат А4

Откуда идет			Куда поступает			Генеральная маркировка	Откуда идет			Куда поступает			Генеральная маркировка
Панель	Колодка	Зажим	Панель	Колодка	Зажим		Панель	Колодка	Зажим	Панель	Колодка	Зажим	
П1	Х22	111	П2	Х1	111	111	П1	Х23	153	П2	Х1	153	153
П1	Х23	175	П2	Х1	175	175	П1	Х23	177	П2	Х1	177	177
П1	Х23	179	П2	Х1	179	179	П1	Х23	181	П2	Х2	181	181
П1	Х23	183	П2	Х2	183	183	П1	Х23	185	П2	Х2	185	185
П1	Х23	199	П2	Х2	199	199	П1	Х23	209	П2	Х2	209	209
П1	Х24	221	П2	Х3	221	221	П1	Х24	233	П2	Х3	233	233
П1	Х24	237	П2	Х3	237	237	П1	Х24	237	П2	Х3	237	237
П1	Х24	247	П2	Х3	247	247	П1	Х24	259	П2	Х3	259	259
П1	Х24	279	П2	Х3	279	279	П1	Х24	803	П2	Х4	803	803
П1	Х25	825	П2	Х4	825	825	П1	Х25	839	П2	Х4	839	839
П1	Х25	841	П2	Х4	841	841	П1	Х26	843	П2	Х4	843	843
П1	Х26	845	П2	Х4	845	845	П1	Х26	859	П2	Х4	859	859
П1	Х26	861	П2	Х4	861	861	П1	Х26	863	П.2	Х4	863	863
П1	Х32	4	П.2	Х4	4	4	П1	Х34	3	П2	Х5	3	31-3
П1	Х34	5	П2	Х5	5	31-5							

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

ТП 903-1-224.86 ЭМЗ 10-4

Лист 4

Копировал Кф. Формат А4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220800, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 09.06.1988 г.
Зак. № 411 Тираж 80 экз.
Ин 21534/41

gost.e-ecolog.ru