# СЕРИЯ 2.445-1

## Непроходимые подвесные потолки

из различных материалов для производственных и административно-бытовых помещений

Выпуск 0

12946-01

ЦЕНА 1-60

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1987 года

Заказ № 13275 Тираж 430 экз

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

## СЕРИЯ 2.445-1

# НЕПРОХОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЫПУСК 0

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

УТВЕРЖДЕНЫ
ОТДЕЛОМ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 30 ЯНВАРЯ 1973г.

РАЗРАБОТАНЫ
ГПИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Зам. гл. инженера Королев
Гл. инж. СКО-2 Андросенко
Гл. инж. пр. Нилогин

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
г. Москва

12946-21 2

| Лист | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| | Титульный лист. | 1 |
| | Содержание. | 2 |
| | Пояснительная записка | 3 |
| | Пояснительная записка (продолжение). | 4 |
| | Пояснительная записка (продолжение). | 5 |
| | Номенклатура непроходных подвесных потолков. | 6 |
| | Таблица возможного расположения светильников относительно несущих | |
| | балок подвесных потолков. | 7 |
| 1 | Унифицированная схема стального каркаса подвесного потолка. | 8 |
| 2 | Схема I Потолок из акустических перфорированных гипсовых плит 500×500×10 мм. | 9 |
| 3 | Схема II Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20мм. | 10 |
| 4 | Схема III Потолок из асбестоцементных прессованных плит 1200×1200×8мм | 11 |
| 5 | Схема IV Потолок из асбестоцементных перфорированных плит 1200×750×5 мм | 12 |
| 6 | Схема V Потолок из стальных перфорированных панелей 499×499 мм. | 13 |
| 7 | Схема VI Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499×499 мм | 14 |
| 8 | Схема VII Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599×599мм и 599×1199 мм | 15 |
| 9 | Схема VIII Потолок из усиленных асбестоцементных плит с потолочными светильниками | 16 |
| 10 | Схема IX Потолок из усиленных асбестоцементных плит со встроенными светильниками | 17 |
| 11 | Узлы примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям и оборудованию | 18 |
| 12 | Узлы примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным | |
| | конструкциям и оборудованию | 19 |



ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

Нач. сек-р Подосенин; Гл. инж. пр. Инентин; Рук. бриг. Внеулов; Ст. инженер Яшутина

Исполнили Яшутина, Внеулов; Проверил; Утв.

## I Общая часть

1. Данная серия состоит из пяти выпусков
0 - указания по проектированию,
1 - узлы конструкций подвесных потолков,
2 - изделия крепления потолка к каркасу;
3 - узлы установки и крепления светильников;
4 - изделия крепления светильников.

2. Подвесные потолки применяются для скрытия различных коммуникаций (воздуховодов, трубопроводов, электропроводки и т.п.), располагаемых под перекрытием, хорошей организации освещения и вентиляции помещений, эффективного средства борьбы с шумом, улучшения интерьера, что отвечает требованиям, предъявляемым к современным производственным и административно-бытовым помещениям

3. Приведенные в настоящей серии типы подвесных непроходных потолков предусмотрены из современных материалов, выпускаемых отечественной промышленностью. Потолки из алюминиевых панелей 499×499; 599×599 и 599×1199 мм в ближайшее время будут изготовляться комплектно с элементами подвесок на заводах алюминиевых конструкций в городах Видное Московской области и Воронеже.

4. Конструкции подвесных потолков разработаны институтами Промстройпроект, Моспроект 1 и 2, ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений и другими организациями

5. Большинство приведенных в серии подвесных потолков, осуществлены в строительстве в больших размерах

6. На чертежах данной серии показано условно:
а) колонны железобетонные, шаг 6×9м для административно-бытовых помещений, шаг 12×24м для производственных помещений;
б) плиты перекрытий (покрытий) размером 1,5×6м и 3×12м.
в) шаг подвесок в одном направлении по ширине ж.б. плит, в другом - вдоль расположения несущих балок подвесного потолка;
г) шаг несущих балок подвесных потолков принят из условия разбивки и крепления светильников и несущей способности направляющих балок.
В каждом конкретном проекте схема расположения элементов подвесного потолка будет своя.

7. Шаг несущих балок подвесного потолка в конкретном проекте принимается в зависимости от принятой конструкции потолка:

при расположении балок поперёк ж.б. плит - в зависимости от шага светильников и несущей способности направляющих балок; при расположении балок вдоль ж.б. плит - в зависимости от ширины ж.б. плит и несущей способности направляющих балок.

8. Сечение несущих балок подвесных потолков на чертежах данной серии условно принято:
∠40×40×4 (схемы I÷IV; V; VII - шаг несущих балок ≤ 1.5м);
∠63×40×5 (схемы V, VIII, IX - шаг несущих балок 3м).
Сечение принято, исходя из несущей способности стального уголка, от нагрузки собственного веса, конструкций подвесного потолка и электрооборудования со светильниками, вес которых условно принят 20кг/м². В конкретном проекте сечение уголков принимать, исходя из условия несущей способности от реальных нагрузок.

9. Сечение подвесок несущих балок подвесных потолков на чертежах данной серии условно принято - круг ⌀ 10мм В конкретном проекте сечение принимать, исходя из условия несущей способности от реальных нагрузок, удобства монтажа Все коммуникации, располагаемые над подвесным потолком крепятся к подвескам при помощи перекидных балок (∠40×40×4 или ⌀10) см. лист 12 данного альбома.

10. Выбор типа конструкции подвесного потолка для каждого конкретного случая должен приниматься с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости

11. Отметки низа потолков назначаются в конкретном проекте в соответствии со СН и П и габаритом основных конструкций здания (плит, стропильных балок, ферм, ригелей и т.п.), а также размеров воздуховодов, примыкающих перегородок, оконных переплётов и т.п.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. сект. | | Подвесные потолки | |
| Гл. инж. пр. | | Никитин | |
| Рук. бриг. | | В.Акулов | |
| Ст. инженер | | Ящутина | |
| Исполнитель | | Проверил | В.Акулов |
| Гипсарей | | Зинов | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Пояснительная записка | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 4 |

## II Конструктивные решения.

1. Подвесные потолки могут быть запроектированы и смонтированы как при новом строительстве, так и при реконструкции действующих предприятий.

2. Несущие элементы конструкций подвесных потолков состоят из подвесок и несущих балок Подвески из круглой прутковой стали закрепляются (анкеруются) к перекрытию.

Выбор схемы расположения подвесок принимается с учетом несущей способности балок, ширины ж. б. плит и материала потолка. К подвескам закрепляются несущие балки потолков, а также могут быть закреплены воздуховоды, трубопроводы и т.п. Сечение подвесок и несущих балок, в конкретном проекте, принимается в зависимости от реальных нагрузок и принятого шага балок.,

3. Конструктивные решения потолков позволяют вести монтаж снизу, а также снимать в любом месте отдельные плиты или участки потолка для ремонта проводок, светильников, регулировки вентсистем и т.п. работ

4. Для несущих и распределительных балок подвесных потолков приняты:

а) прокатные профили из стали марки ВСт. 3 кп 2 ГОСТ 380-71;

б) воздушно-сухая древесина хвойных пород, обработанная против гниения и возгорания; (глубокая пропитка с поглощением солей не менее 75 кг/м³)

в) прессованные профили из алюминиевого сплава АД31-Т или АД31-Т1

5. В целях защиты металлических элементов подвесных потолков от коррозии в соответствии со СН и П следует:

- стальные окрасить по грунту;
- алюминиевые анодировать;
- стальные элементы, соприкасающиеся с алюминиевыми, оцинковать;
- крепежные элементы: болты, винты, шурупы, гвозди цинковать или кадмировать.

6. Приведенные в настоящей серии конструкции подвесных потолков по своему назначению подразделяются на декоративно-акустические и декоративные. В конкретном проекте, при назначении акустических потолков, конструктивное решение звукопоглощающих устройств (материал, толщина и плотность матов или плит, сорт ткани и т.п.) назначается с учетом интенсивности и величины частот шумов в данном помещении.

7. Выбор типа светильников, их количество и расположение выбираются в зависимости от необходимого уровня освещенности и оформления интерьера помещений. Светильники могут быть ориентированы как вдоль, так и поперек несущих балок подвесного потолка.

8. При проектировании электроосвещения необходимо руководствоваться справочным листом с таблицей размещения светильников для каждого типа подвесного потолка, а также выпуском 3 настоящей серии

9. В выпуске 3 данной серии отображены наиболее характерные случаи расположения и крепления оборудования электроосвещения - светильников, ответвительных коробок и т. п. Крепление их осуществляется к несущим балкам подвесного потолка.

10. Прокладка групповых осветительных сетей предусмотрена в пластмассовых трубах с применением пластмассовых коробок При установке подвесных или однолампловых люминесцентных светильников используются стальные ответвительные коробки.

11. При возникновении дополнительных вариантов компановки светильников на подвесных потолках, не предусмотренных справочным листом размещения светильников, конструктивные решения должны приниматься индивидуально в каждом отдельном случае при разработке рабочих чертежей потолков.

## III Краткое описание конструкций потолков.

1. Декоративно-акустические потолки из перфорированных гипсовых плит 500×500×10мм (схема I) устраиваются по деревянным направляющим из брусков 70×50 мм, которые крепятся в поперечном направлении к стальным несущим балкам из прокатных уголков Плиты крепятся к деревянным брускам оцинкованными шурупами или гвоздями по четырем сторонам, не менее, чем в 3-х точках по каждой стороне. Гипсовые перфорированные плиты применяются со звукопоглощающими материалами, [illegible], минераловатными и стекловатными плитами.

Плиты, с приклеенной сверху тканью, могут применяться без дополнительных акустических устройств Готовый потолок может быть снизу окрашен различными красками и эмалями с предохранением подтекания на подстилающий слой.

Основная несущая конструкция такого типа потолка может быть использована также для потолков из минераловатных или других плит размером 500×500 мм.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Гнездилев | | |
| Гл. инж. пр. | Никитин | Подвесные | |
| Рук. бриг. | Виноградов | Исполнитель | |
| Ст. инженер | Шитина | Проверил | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

| | | |
|---|---|---|
| ТК 1973 | Пояснительная записка. (продолжение) | Серия 2.445-1 Выпуск 0 Лист |

2. Декоративно-акустические потолки из плит типа „Акмигран" размером 300×300×20мм (схема II) устраиваются по алюминиевым направляющим, которые с помощью стальных крепежных деталей подвешиваются к стальным несущим балкам. Во время монтажа плиты задвигаются по направляющим от вырезов к противоположной стороне с установкой фибровых шпонок.

3. Потолки из гипсовых плит и плит „Акмигран" (схемы I, II) применяются только в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70%.
Установка этих плит должна производиться в полностью отделанном помещении, когда температурно-влажностный режим совпадает с эксплуатационным, т.к. во влажных помещениях плиты разбухают и деформируются, а в пересушенных-ссыхаются, швы между плитами расходятся.

4. Декоративные потолки из асбестоцементных плит 1200×1200×8 мм. (схема III) устанавливаются по деревянным направляющим из брусков 70×50 мм. Сквозные бруски по всей длине закрепляются к несущим стальным уголкам болтами. Плиты крепятся к брускам оцинкованными шурупами. Готовые потолки с нижней стороны грунтуются и окрашиваются. В помещениях с повышенными требованиями к гигиене (например, в кухнях, медпунктах) перед грунтовкой и окраской, швы между плитами или сплошь плиты шпаклюются с прокладкой миткаля.

5. Декоративно-акустические потолки из перфорированных асбестоцементных плит 1200×750×5 мм (схема IV) аналогичны приведенным выше, в п 4 Поверх плит укладываются звукопоглощающие плиты или маты.

6. Декоративно-акустический потолок из стальных штампованных перфорированных панелей 499×499 мм из листов б=0,8 мм. (схема V) устраивается по направляющим из стального профиля таврового сечения ⊥ 35×35×3 (профиль №6 ГОСТ 7511-58), профили крепятся к стальным несущим балкам. Панели закрепляются винтами к штампованным стальным планкам, установленным на направляющих — ⊥ 35×35×3 мм. Поверх панелей может натягиваться звукопоглощающая материя [illegible] или укладываться звукопоглощающие плиты или маты. Нижняя поверхность панелей готовых потолков окрашивается по грунтовке.

7. Декоративно-акустический потолок из алюминиевых штампованных панелей 499×499 мм. из листа б=0,8 мм. (схема VI) устраивается по направляющим из алюминиевого сплава, которые крепятся к стальным несущим балкам. Панели закрепляются (защелкиваются) в пружинном пазу направляющих. Поверх плит укладывается звукопоглотитель.

8. Декоративно-акустический потолок из алюминиевых штампованных панелей 599×599 мм и 1199×599 мм из листа б=0,6÷0,8 мм (схема VII) устраивается по направляющим из стальных труб, которые закрепляются к несущим балкам. Панели закрепляются пружинными защелками к направляющим. Поверх плит укладывается звукопоглотитель.

9. Декоративные потолки по схемам VIII, IX состоят из асбестоцементных плит, усиленных ребрами, максимальный размер плит 1600×3000 мм., плиты укладываются по стальным несущим балкам. Стыки плит закрываются резиновым уплотнителем.

Плиты применены двух вариантов.
- с креплением ребер к плитам эпоксидноцементным клеем;
- с креплением ребер к плитам на винтах.
Такие потолки применяются для производственных помещений с повышенными требованиями к чистоте, освещенности и вентиляции. Нижняя поверхность готовых потолков окрашивается.

10. Рекомендуемая область применения выше перечисленных подвесных потолков см. стр. 6 данного альбома.

11. Подвесные потолки с применением деревянных брусков разрешается применять при проектировании объектов в Москве, Ленинграде, Волгограде, Николаеве и др. городах, где имеется возможность глубокой пропитки древесины антипиренами с поглощением солей не менее 75 кг/м³

12. Звукопоглощающий материал, применяемый для подвесных потолков, должен быть несгораемым.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Гуляева | | |
| Исполнил | В.Якулов | | |
| Проверил | В.Якулов | | |
| Нач. ЭСО-2 | Подъезжий | | |
| Гл. инж. пр. | Никитин | | |
| Рук. бриг. | В.Якулов | | |
| Ст. инженер | Я.Шутина | | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

| | | |
|---|---|---|
| ТК 1973 | Пояснительная записка. (продолжение). | Серия 2.445-1 Выпуск 0 Лист |

| №№ п/п | Наименование | Рекомендуемая область применения | № схемы | № листа | Основные материалы потолков | | | Рекомендуемые типы светильников | Расход металла на 1 м² потолка в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Несущие балки | Направляющие балки | Заполнитель | | |
| 1 | Потолок из акустических перфорированных гипсовых плит 500×500×10 мм | Конторы, лаборатории, обеденные залы, коридоры, диспетчерские пункты и т.п. | I | 2 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Деревянные бруски хвойных пород сечением 70×50 мм | Акустические гипсовые перфорированные плиты 500×500×10 мм марки АГШТ или АГШ ТУ 283-67 | Потолочные, подвесные | Сталь - 2,95 |
| 2 | Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20 мм | Конференц-залы, вестибюли, холлы и т.п. | II | 3 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Прессованный профиль из алюминиевого сплава АД31-Т1 | Акустические плиты „Акмигран" 300×300×20 мм ТУ МГИ-1-368-67 | Потолочные, подвесные, встроенные | Сталь - 2,85 Алюминий - 0,3 |
| 3 | Потолок из асбестоцементных прессованных плит 1200×1200×8 мм | Кухни, кладовые, санузлы, медпункты | III | 4 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Деревянные бруски хвойных пород сечением 70×50 мм | Асбестоцементные прессованные плиты 1200×1200×8 мм ГОСТ 929-59 | Потолочные, подвесные | Сталь - 2,81 |
| 4 | Потолок из асбестоцементных перфорированных плит 1200×750×5 мм | Обеденные залы, производственные помещения | IV | 5 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Деревянные бруски хвойных пород сечением 70×50 мм | Асбестоцементные перфорированные плиты 1200×750×5 мм Рижского цементно-шиферного завода | Потолочные, подвесные | Сталь - 3,03 |
| 5 | Потолок из стальных перфорированных панелей 499×499 мм | Производственные помещения | V | 6 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Стальной прокатной профиль из стали в ст. 3 кп 2 | Стальные перфорированные панели 499×499 мм из оцинкованного листа толщ. 0,8 мм | Потолочные подвесные | Сталь - 13,00 |
| 6 | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499×499 мм | Производственные помещения | VI | 7 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Прессованный профиль из алюминиевого сплава АД31-Т1 | Алюминиевые перфорир панели 499×499 мм. из листа толщ. 0,8 мм. | Потолочные, подвесные | Сталь - 2,41 Алюминий 3,42 |
| 7 | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599×599 мм и 599×1199 мм | Производственные помещения | VII | 8 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Труба п20×1,25 из стали марки в ст 3 кп 2 | Алюминиевые перфорир панели 599×599 мм 599×1199 мм из листа толщ. 0,8 мм | Потолочные подвесные | Сталь - 3,82 Алюминий - 1,95 |
| 8 | Потолок из усиленных асбестоцементных плит с потолочными светильниками | Производственные помещения | VIII | 9 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Прокатный профиль из стали марки в. ст. 3 кп 2 | Асбестоцементные усиленные плиты максимальный размер 1600×3000 мм | Потолочные | Сталь - 4,75 |
| 9 | Потолок из усиленных асбестоцементных плит со встроенными светильниками | Производственные помещения | IX | 10 | Сталь прокатная в ст. 3 кп 2 | Прокатный профиль из стали марки в. ст. 3 кп 2 | Асбестоцементные усиленные плиты максимальный размер 1600×3000 мм | Встроенные | Сталь - 5,85 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. пр. | Нуцарева | |
| Рук. бригады | Внеулов | |
| Исполнит. | Проверил | |
| ГИП | | |
| Нач. сео №2 | Подсевкин | |
| Гл. инж. пр. | Нуцарева | |
| Рук. бригады | Внеулов | |
| Ст. инженер | Яшутина | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
г. Москва

ТК 1973

Номенклатура непроходных подвесных потолков

Серия 2.445-1
Выпуск 0 | Лист

| NN п/п | Исполнение светильника | Тип потолка | Расположение светильника относительно несущих балок подвесного потолка | Выпуск | Лист |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потолочный многоламповый люминесцентный светильник | Потолок из акустического перфорированных плит 500×500×10 из асбестоцементных прессованных плит 1200×1200×8, из асбестоцементных перфорированных плит 1200×750×5 | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 7 |
| 2 | Потолочный многоламповый люминесцентный светильник | Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 8 |
| 3 | Потолочный многоламповый люминесцентный светильник | Потолок из стальных перфорированных панелей 499×499 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 9 |
| 4 | Потолочный многоламповый люминесцентный светильник | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499×499 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 10 |
| 5 | Потолочный многоламповый люминесцентный светильник | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599×599 мм. и 599×1199 мм. | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 11 |
| 6 | Потолочный многоламповый люминесцентный светильник | Потолок из асбестоцементных усиленных плит | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 12 |
| 7 | Потолочный одноламповый люминесцентный светильник | Потолок из акустических перфорированных плит 500×500×10, из асбестоцементных прессованных плит 1200×1200×8, из асбестоцементных перфорированных плит 1200×750×5 | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 13 |
| 8 | Потолочный одноламповый люминесцентный светильник | Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 14 |
| 9 | Потолочный одноламповый люминесцентный светильник | Потолок из стальных перфорированных панелей 499×499 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 15 |
| 10 | Потолочный одноламповый люминесцентный светильник | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499×499 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 16 |
| 11 | Потолочный одноламповый люминесцентный светильник | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599×599 мм и 599×1199 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 17 |
| 12 | Подвесной люминесцентный светильник | Потолок из акустических перфорированных плит 500×500×10, из асбестоцементных прессованных плит 1200×1200×8, из асбестоцементных перфорированных плит 1200×750×5 | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 18 |
| 13 | Подвесной люминесцентный светильник | Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 18 |
| 14 | Подвесной люминесцентный светильник | Потолок из стальных перфорированных панелей 499×499 мм. | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 20 |
| 15 | Подвесной люминесцентный светильник | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499×499 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 21 |
| 16 | Подвесной люминесцентный светильник | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599×599 мм и 599×1199 мм | Вдоль и поперек несущих балок | 3 | 22 |
| 17 | Встроенный люминесцентный светильник | Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20 | Поперек несущих балок вдоль направляющих балок | 3 | 23 |
| 18 | Встроенный люминесцентный светильник | Потолок из асбестоцементных усиленных плит | Вдоль и поперек несущих балок, в специальной нише | 3 | 24 |
| 19 | Потолочный светильник с лампой накаливания | Потолок из акустических перфорированных плит 500×500×10 из асбестоцементных прессованных плит 1200×1200×8, из асбестоцементных перфорированных плит 1200×750×5 | Между несущими балками | 3 | 25 |
| 20 | Потолочный светильник с лампой накаливания | Потолок из стальных перфорированных панелей 499×499 мм. | Между несущими балками | 3 | 26 |
| 21 | Потолочный светильник с лампой накаливания | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499×499 мм | Между несущими балками | 3 | 27 |
| 22 | Потолочный светильник с лампой накаливания | Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599×599 мм и 599×1199 мм | Между несущими балками | 3 | 28 |
| 23 | Встроенный светильник с лампой накаливания | Потолок из акустических плит типа „Акмигран" 300×300×20мм | Вдоль и поперек несущих балок. в специальном отверстии | 3 | 29 |

Нач. отдела Бронский
Зам. нач. отд. Ксенчев
Гл. инж. пр. Чатаев
Рук. группы Григорьев


Электропроект г. Москва


Согласовано

ТК 1973

Таблица возможного расположения светильников относительно несущих балок подвесных потолков.


Серия 3.445-1
Выпуск 0 Лист








## Варианты узла I


Подвески закладываются между ж.б. плитами





Подвески закрепляются в закладные, заложенные в ребра ж.б. плит




Подвески закрепляются на дюбелях, закрепляемых в ж.б. плитах





Подвески закрепляются откидными анкерами




### Таблица сечений несущих балок

| Ширина плит в м | Шаг подвесок в м | Сечение балки |
|---|---|---|
| До 1.5 | До 1.5 | ∟ 40х40х4 |
| До 1.5 | 3.0 | ∟ 63х40х5 |
| 3.0 | До 1.5 | ∟ 63х40х5 |
| 3.0 | 3.0 | ∟ 75х50х5 |


Примечание. Приведенные сечения балок даны из условия нагрузки от собственного веса элементов подвесного потолка и веса светильников (20 кг/м²). В конкретных проектах сечение балок необходимо подбирать исходя из реальных нагрузок





Низ подвесного потолка назначается в зависимости от необходимой высоты помещения и габарита коммуникаций, проходящих над подвесными потолками

## Планы стального каркаса подвесного потолка

### Несущие балки поперёк ж.б. плит




### Несущие балки вдоль ж.б. плит




Шаг подвесок - шаг несущих балок, принимается в зависимости от принятого типа светильников и их расположения, а также от несущей способности направляющих балок (сечение балок см. в таблице)

Сечение подвесок и анкеровка (узел I) принимаются в зависимости от конструкции элементов междуэтажного перекрытия или покрытия и нагрузки, передаваемой подвесками


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. сек. № 2 | Подсозвин | | |
| Гл. инж. пр. | Никитин | | |
| Рук. бр. | Внуков | | |
| Ст. инж. | Якутина | | |
| Гл. инж. | Гундарева | Зав. | |
| Исполнитель | Внуков | Гл. спец. | |
| Проверил | | | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

ТК 1973 — Унифицированная схема стального каркаса подвесного потолка

Серия 2.445-1, Выпуск 0, Лист 1

## План стального каркаса потолка





## Б - Б






## А - А




## План плит и направляющих балок




## Спецификация изделий и материалов на 100 м² потолка

| Поз. | Наименование | Един. измер. | Кол. | | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м. / кг | 90 / 218 | | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-57 / В Ст.3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м. / кг | 72 / 47 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / В Ст.3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | м³ | 1,4 | | Брусок деревянный 70х50 ГОСТ 8486-66 | |
| 4 | Плита гипсовая | шт / кг | 400 / 300 | | Акустическая гипсовая плита 500х500х10 марка АГШТ или АГШ ТУ 283-67 | |
| 5 | Болт М8х60.46.016 ГОСТ 7798-70 | шт. / кг | 189 / 5,05 | | — | |
| 6 | Шайба 8.46.01 ГОСТ 11371-68 | шт. / кг | 189 / 0,38 | | — | |
| 7 | Шайба 8,65 Г 019 ГОСТ 6402-70 | шт. / кг | 189 / 0,38 | | — | |
| 8 | Гайка 2М8.46.016 ГОСТ 5915-70 | шт. / кг | 189 / 1,1 | | — | |
| 9 | Шуруп А 4х40.09.1 ГОСТ 1145-70 | шт. / кг | 4800 / 16,8 | | — | |
| 10 | Гвозди К3х70 ГОСТ 4028-63 | шт. / кг | 1680 / 6,55 | | — | |
| 11 | Звукопоглотитель | — | — | | Выбирается конкретно к проекту из несгораемых материалов | |

1. Узлы крепления см. лист 1, выпуск 1
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12 выпуск 0.


| ТК 1973 | Схема I. Потолок из акустических перфорированных гипсовых плит 500х500х10мм. | Серия 2.445-1 | Выпуск 0 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. сек. | Подовский | | |
| Гл. инж. пр. | Пинтин | | |
| Рук. бр. | Зиновлов | | |
| Ст. инж. | Шутина | | |
| Исполнитель | Гинзбург | | |
| Проверил | Зинов | | |


ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

12946-01 10


## План стального каркаса потолка





## Б - Б





## А - А




## План плит и направляющих балок




## I




## Спецификация

### изделий и материалов на 100м² потолка

| Поз. | Наименование | Единица измер. | Кол. | | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м / кг | 90 / 218 | | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-57 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м / кг | 72 / 47 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | п.м / кг | 340 / 70 | | Прессованный профиль из алюминиевого сплава АВ31-Т ГОСТ 4784-65 | Нормаль ПВ-1265 ступинского завода |
| 4 | Подвеска | шт. / кг | 306 / 12,2 | | Сталь тонколистовая оцинкованная 18х350х0,8 ГОСТ 8075-56* | |
| 5 | Скоба подвески | шт. / кг | 306 / 3,0 | | Сталь тонколистовая оцинкованная 18х86х0,8 ГОСТ 8075-56* | |
| 6 | Наездник | шт. / кг | 306 / 1,5 | | Сталь тонколистовая оцинкованная 15х46х0,8 ГОСТ 8075-56* | |
| 7 | Гребенка | шт. / кг | 306 / 1,3 | | Угольн. №1 ГОСТ 13737-68 равнобок. АД31-Т ГОСТ 4784-65 | |
| 8 | Соединительная накладка | шт. / кг | 60 / 1,4 | | Сталь тонколистовая оцинкованная 60х46х0,8 ГОСТ 8075-56* | |
| 9 | Шпонка | шт. / кг | 2282 / 7,5 | | Листовая фанера ФТ-24х100х1,4 ГОСТ 14613-69 | |
| 10 | Плита „Армигран" | шт. / кг | 1111 / 889 | | Декоративно акустическая плита „Армигран 300х300х20 ТУМГН-1-368-67 | |
| 11 | Болт М6х14.46.016 ГОСТ 7798-70 | шт. / кг | 306 / 1,5 | | — | |
| 12 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | шт. / кг | 306 / 0,4 | | — | |
| 13 | Гайка 2М6.46.016 ГОСТ 5915-70 | шт. / кг | 306 / 0,9 | | — | |

1. Узлы крепления см. лист 2, выпуск 1.
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12 выпуск 0.
3. Изделия крепления потолка к каркасу см. выпуск 2.

| ТК 1973 | Схема II. Потолок из акустических плит типа „Армигран" 300х300х20 мм. | Серия 2.445-1 | Выпуск 0 | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|


ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

Нач. сво. к-2 — Подсосенин
Гл. инж. пр. — Никитин
Рук. гр. — Внукупов
Ст. инж. — Шутина


Исполнители: Сигарева, Внукупов, Проверил

12945-01 11


## План стального каркаса потолка





## Б - Б





## А - А





## План плит и направляющих балок




## I




## II




## Спецификация изделий и материалов на 100 м² потолка

| Поз. | Наименование | Един. измер. | Кол. | | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м. / кг | 90 / 218 | | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-57 / ВСт3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м. / кг | 72 / 47 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / ВСт3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | м³ | 0,7 | | Брусок деревянный 70х50 ГОСТ 8486-66 | |
| 4 | Асбестоцементная прессованная плита | шт. / кг | 70 / 1400 | | Асбестоцементные прессованные плиты 1200х1200х8 ГОСТ 929-59 | |
| 5 | Болт М8х60.46.016 ГОСТ 7798-70 | шт. / кг | 2,97 / 7,93 | | — | |
| 6 | Шайба 8.46.01 ГОСТ 11371-68 | шт. / кг | 2,97 / 0,6 | | — | |
| 7 | Шайба 8.65Г 01.9 ГОСТ 6402-70 | шт. / кг | 2,97 / 0,6 | | — | |
| 8 | Гайка 2М 8.46.016 ГОСТ 5915-70 | шт / кг | 2,97 / 1,7 | | — | |
| 9 | Шуруп А 4х40.09.1 ГОСТ 1145-70 | шт. / кг | 1216 / 4,25 | | — | |
| 10 | Гвозди К3х70 ГОСТ 4028-63 | шт. / кг | 324 / 1,3 | | — | |

1. Узлы крепления см. лист 3, выпуск 1
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12 выпуск 0.


| | | |
|---|---|---|
| ТК 1973 | Схема IV<br>Потолок из асбестоцементных прессованных плит 1200 х 1200 х 8 мм. | Серия 2.445-1<br>Выпуск 0<br>Лист 4 |

12946-01 12


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. сто №2 | Подобедин | | |
| Гл. инж. пр. | Инвентин | | |
| Рук. бриг. | В. Исупов | | |
| Ст. инж. | Я. Шутина | | |
| Исполнитель | Г. Чуева | | |
| Проверил | В. Исупов | | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва


## План стального каркаса потолка





## Б-Б





## А-А




## План плит и направляющих балок









## Спецификация изделий и материалов на 100 м² потолка

| Поз | Наименование | Един. изм. | Кол. | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м. / кг | 90 / 218 | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-57 ВСТ3КП2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м. / кг | 72 / 47 | Круг 10 ГОСТ 2590-71 ВСТ3КП2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | м³ | 0,85 | Брусок деревянный 70х80 мм ГОСТ 8486-66 | |
| 4 | Плита асбестоцементная перфорированная | шт. / кг | 111 / 780 | Плита асбестоцементная перфорированная 1200х750х5 мм | Изделия цементно-шиферным завод. |
| 5 | Болт М8х60.46.016 ГОСТ 7798-70 | шт. / кг | 297 / 7,93 | — | |
| 6 | Шайба 8.46.01 ГОСТ 11371-68 | шт. / кг | 297 / 0,6 | — | |
| 7 | Шайба 8.65Г01.9 ГОСТ 6402-70 | шт. / кг | 297 / 0,6 | — | |
| 8 | Гайка 2М8.46.016 ГОСТ 5915-70 | шт. / кг | 297 / 1,7 | — | |
| 9 | Шуруп А4х40.09.1 ГОСТ 1145-70 | шт. / кг | 7320 / 25,6 | — | |
| 10 | Гвозди К 3х70 ГОСТ 4028-63 | шт. / кг | 504 / 2,0 | — | |
| 11 | Звукопоглотитель | — | — | Выбирается конкретно к проекту из негорючих материалов | |

## Перфорированные асбестоцементные плиты





1. Узлы крепления см. лист 4 выпуск 1.
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12 выпуск 0.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Схема IV. Потолок из асбестоцементных перфорированных плит 1200х750х5 мм. | Серия 2.445-1 | Выпуск 0 / Лист 5 |


ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

| | | |
|---|---|---|
| Нач. сект. | Подковский | |
| Гл. инж. пр. | Никитин | |
| Рук. бриг. | Виноградов | |
| Ст. инж. | Шутина | |
| Исполнитель | Гнедовская | |
| Проверил | Виноградов | |


## План стального каркаса потолка





## Б-Б




## А-А




## План панелей и направляющих балок




## I




## Спецификация изделий и материалов на 100 м² потолка

| Поз. | Наименование | Един. измер. | Кол. | | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м / кг | 40 / 157 | | Уголок 63х40х5 ГОСТ 8510-57 Вст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м. / кг | 36 / 22,3 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 Вст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | п.м / кг | 210 / 399,0 | | Профиль N 6. ГОСТ 7511-58 Сталь Вст3кп2 ГОСТ 380-71 | |
| 4 | Соединительная планка | шт / кг | 441 / 51,0 | | Сталь Вст3кп2 ГОСТ 380-71 | |
| 5 | Стальная перфорированная панель | шт / кг | 400 / 666 | | Сталь тонколистовая оцинкованная толщ. 0,8 мм ГОСТ 8075-56* | |
| 6 | Винт 2М4х20.46.019 ГОСТ 17475-72 | шт / кг | 1764 / 3,9 | | — | |
| 7 | Звукопоглотитель | — / — | | | Выбирается конкретно к проекту из несгораемых материалов | |


1. Узлы крепления см. лист 5 выпуск 1.
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12.
3. Изделия крепления потолка к каркасу см. выпуск 2.

| Нач. сво N2 | Подсевкин | |
|---|---|---|
| Гл. инж. пр. | Аникитин | |
| Рук. бриг | Анкулов | |
| Ст. инж. | Ашутина | |
| Исполнитель | Проведил | |
| | Гнуфрева | |
| | Анкулов | |
| | | Сдал |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Могилев

| ТК 1973 | Схема V Потолок из стальных перфорированных панелей 499 х 499 мм. | Серия 2.445-1 Выпуск 0 Лист 6 |
|---|---|---|


## План стального каркаса потолка





## Б-Б





## А-А





## Г-Г




## План панелей и направляющих




## I




## Спецификация

### изделий и материалов на 100 м² потолка

| Поз. | Наименование | Единица измер. | Кол. | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м. / кг | 70 / 169.4 | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-57 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м. / кг | 63 / 37.8 | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Подвеска | шт. / кг | 147 / 27.93 | Уголок 20х20х3 ГОСТ 8509-57 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 4 | Панель | шт. / кг | 400 / 240 | Лист АДМ-0.8 ГОСТ 13722-68 | |
| 5 | Подвеска | шт. / кг | 147 / 1.8 | Сталь Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | |
| 6 | Накладка | шт. / кг | 42 / 0.3 | Лист АДМ-2 ГОСТ 13722-68 | |
| 7 | Направляющая | шт. / кг | 34 / 102 | Алюминиевый сплав АД31-Т1 ГОСТ 4784-65 | |
| 8 | Болт М6х16.46.016 ГОСТ 7798-70 | шт / кг | 378 / 2.3 | — | |
| 9 | Шайба 6.65Г01.9 ГОСТ 6402-70 | шт. / кг | 378 / 0.3 | — | |
| 10 | Гайка 2М6.46.016 ГОСТ 5915-70 | шт. / кг | 378 / 1.0 | — | |
| 11 | Шайба 6.46.01 ГОСТ 11371-68 | шт / кг | 378 / 0.3 | — | |
| 12 | Звукопоглотитель | — | — | Выбирается конкретно к проекту из нестораемых материалов | |

1. Узлы крепления см. лист 6 выпуск 1
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12 выпуск 0.
3. Изделия крепления потолка к каркасу см. выпуск 2.


| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Схема VI<br>Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 499 х 499 мм | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 7 |


| | | |
|---|---|---|
| Нач. сек. н.г. | Подосенин | |
| Гл. инж. пр. | Никитин | |
| Рук. бриг. | Внежлов | |
| Ст. инж. | Яшутина | |
| Исполнитель | Гнуфрева | |
| Проверил | Внежлов | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва


12946-01 15


## План стального каркаса потолка




## План панелей и направляющих балок




### Спецификация изделий и материалов на 100 м² потолка

| Поз. | Наименование | Един. измер. | Кол. на 1 изд. | Кол. на 100 м² потолка | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м / кг | 90 / 218,0 | 90 / 218,0 | Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-57 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м. / кг | 72 / 47,0 | 72 / 47,0 | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | п.м. / кг | 170 / 98,6 | 170 / 98,6 | Труба 20х1,2 Ст3-А ГОСТ 10704-63 | |
| 4 | Пружинная защелка ПЗС-1 | шт. / кг | 612 / 6,1 | 612 / 6,1 | Лента 2П-0,5х15 ГОСТ 2614-65 | |
| 5 | Пружинная защелка ПЗС-2 | шт. / кг | 289 / 1,5 | | Лента 2П-0,5х15 ГОСТ 2614-65 | |
| 6 | Подвеска | п.м. / кг | 92 / 1,5 | 92 / 1,5 | Проволока 5, ГОСТ 3282-46 Сталь ВСт3кп2 ГОСТ 380-71 | |
| 7 | Панель | шт. / кг | 278 / 194,6 | 139 / 194,6 | Лист АДМ-0,8 ГОСТ 13722-68 | |
| 8 | Прижимная планка | шт. / кг | 306 / 5,5 | 306 / 5,5 | Сталь ВСт3кп2 ГОСТ 380-71 | |
| 9 | Болт М6х30.46.016 ГОСТ 7798-70 | шт. / кг | 153 / 1,4 | 153 / 1,4 | — | |
| 10 | Подвеска | п.м / кг | 92 / 1,6 | 92 / 1,5 | Проволока 5, ГОСТ 3282-46 Сталь ВСт3кп2 ГОСТ 380-71 | |
| 11 | Гайка 2М6.46.016 ГОСТ 5915-70 | шт. / кг | 306 / 0,9 | 306 / 0,9 | | |
| 12 | Звукопоглотитель | — | — | — | Выбирается конкретно к проекту из несгораемых материалов. | |

1. Узлы крепления см. лист 7, выпуск 1
2. Примеры решений примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям, сантехоборудованию и светильникам даны на листах 11, 12 выпуск 0
3. Изделия крепления потолка к каркасу см. выпуск 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Схема VII<br>Потолок из алюминиевых перфорированных панелей 599х599 мм и 599х1199 мм | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 8 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. сво №2 | Мелезинкин | | |
| Гл. инж. пр. | Никитин | | |
| Рук. бриг. | Зинкулов | | |
| Ст. инж. | Яшутина | | |
| Исполнители | Гнусарева, Исаулов, Проверил | | |

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

12946-01 16


## План стального каркаса потолка





## А-А





## Б-Б




## Ж-Ж




## В-В





## Спецификация


### изделий и материалов на 100 м²

| Поз | Наименование | Един. изм. | Кол. | | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущие балки | п.м. / кг | 40 / 157 | | Уголок 63×40×5 ГОСТ 8510-57 / Вст. 3кп.2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвески | п.м. / кг | 16 / 10 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Вст. 3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Направляющая балка | п.м. / кг | 40 / 182 | | Уголок 75×50×5 ГОСТ 8510-57 / Вст. 3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 4 | Направляющая балка | п.м. / кг | 40 / 97 | | Уголок 40×40×4 ГОСТ 8509-57 / Вст. 3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 5 | Асбестоцементное ребро | шт. / кг | 72 / 835 | | Асбестоцементное ребро из листа У8-6. | |
| 6 | Асбестоцементная непрессованная плита | шт. / кг | 24 / 1553 | | Асбестоцементная непрессованная плита 1400×2985×10 | |
| 7 | Хлямнера | шт / кг | 54 / 12,8 | | Лента 2×50 ГОСТ 6009-57 / Вст. 3кп2 ГОСТ 535-58 | |
| 8 | Резиновый уплотнитель | п.м. / кг | 80 / 32 | | Резина должна быть эластичной, озоностойкой. Срок службы не менее 10÷15 лет. Температура среды -20°С до +30°С | |
| 9 | Резиновый клин-заполь | п.м. / кг | 80 / 4 | | Резина должна быть эластичной, озоностойкой. Срок службы не менее 10÷15 лет. Температура среды -20°С до +30°С | |
| 10 | Винт 2М4×25.46.019 ГОСТ 17475-72 | шт / кг | 2448 / 5,22 | | — | |


## План плит потолка





## Г-Г




## Д-Д




## Е-Е





1. Усиленные плиты и узлы крепления см лист 8 выпуск 1
2. Шаг подвесных светильников и ширина асбестоцементных плит приняты условно
   При назначении шага светильников в конкретных проектах следует учитывать, что максимальная ширина плит не должна превышать 1600 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Схема VIII<br>Потолок из усиленных асбестоцементных плит с потолочными светильниками. | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 9 |


ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

Нач. сво N2 — Гл. инж. пр. — Рук. бриг. — ст. инж.
Подвесена — Никитин — Внуков — Ашитина
Испытатель — Проверил
Инв. N подл. — Взам. инв. N — Подпись и дата


## План стального каркаса потолка





## Б-Б





## А-А





## В-В




## План плит потолка




## I




## Спецификация изделий и материалов на 100м² потолка

| Поз. | Наименование | Един. изм. | Кол. | | Материал | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несущая балка | п.м / кг | 40 / 157 | | Уголок 63×40×5 ГОСТ 8510-57 / В ст. 3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 2 | Подвеска | п.м / кг | 16 / 16 | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / В ст. 3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 3 | Подвеска | п.м / кг | 8 / 3,2 | | Круг 8 ГОСТ 2690-71 / В ст. 3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 4 | Направляющая балка | п.м / кг | 80 / 384 | | Уголок 75×50×5 ГОСТ 8510-57 / В ст. 3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 5 | Направляющая балка | п.м / кг | 23 / 27 | | Уголок 32×20×3 ГОСТ 8510-57 / В ст. 3 кп 2 ГОСТ 535-58 | |
| 6 | Асбестоцементное ребро | шт. / кг | 63 / 416 | | Асбестоцементное ребро из листа УВ-6 | |
| 7 | Асбестоцементная непрессованная плита | шт. / кг | 21 / 1206 | | Асбестоцементная непрессованная плита 1490×840×10 | |
| 8 | Асбестоцементный лист | шт. / кг | 20 / 61,5 | | Асбестоцементный лист 340×575×10 | |
| 9 | Винт 2м4х8.5Ц6.019 ГОСТ 17475-72 | шт. / кг | 1764 / 3,8 | | — | |
| 10 | Резиновый уплотнитель | п.м / кг | 70 / 28 | | Резина должна быть эластичной озоностойкой. Срок службы не менее 10÷15 лет. Температура среды -20° до +30° | |
| 11 | Резиновый клин-замок | п.м / кг | 70 / 3,5 | | Резина должна быть эластичной, озоностойкой. Срок службы не менее 10÷15 лет. Температура среды -20° до +30° | |


1. Усиленные асбестоцементные плиты и узлы крепления см. лист 9 выпуск 1
2. Расстояние между встроенными светильниками и длина плит приняты условно. При назначении шага светильников в конкретных проектах следует учитывать, что максимальная длина плит не должна превышать 3000мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Схема IX. Потолок из усиленных асбестоцементных плит со встроенными светильниками. | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 10 |


12946-01

Главный инженер проекта Кузяева
Руководитель группы Внсулов
Исполнитель Проверил
Нач. сект. Лодсовский
Гл. инж. пр. Нинтин
Рук. бриг. Внсулов
Ст. инж. Ящутина
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва


## Потолки по схеме I





## Потолки по схеме II





## Потолки по схемам III ; IV





### А – А





### Б – Б





### В – В





### I




### II




### III




Примыкание плит и панелей к строительным конструкциям и оборудованию разрабатываются в конкретных проектах. На листе приведены примеры решения

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Узлы примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям и оборудованию | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 11 |


ДРОМСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

Нач. сект. Лодсовский
Гл. инж. пр. Инютин
Рук. бриг. Внежлов
Ст. инж. Эшутина


Исполнитель Гусарева
Проверил Внежлов

12948-01 19


## Потолки по схеме V





## Потолки по схемам III; IV





## Потолки по схеме II





### А-А





### Б-Б





### В-В





## Узел крепления воздуховодов (трубопроводов)





### IV





### V




### Е-Е




### Ж-Ж




Примыкание плит и панелей к строительным конструкциям и оборудованию разрабатываются в конкретных проектах. На листе приведены примеры решения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК 1973 | Узлы примыканий плит и панелей подвесных потолков к строительным конструкциям и оборудованию. | Серия 2.445-1 | |
| | | Выпуск 0 | Лист 12 |

ПР ЦСТРОЙПРОЕКТ г. Москва

Нач. ссект. Подсевский
Гл. инж. пр. Инденбом
Рук. бриг. Вигулов
Ст. инж. Эшутина

Исполнитель Пидеева
Гл. конструктор Васильев
Гл. инж. проекта Васильев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru