
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-2-18

УСТАНОВКА МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ Q=3,25 И 6,5 м³/ч С РЕЗЕРВУАРАМИ 2×100, 2×250(200), 2×500(400) м³

АЛЬБОМ 2.2

СООРУЖЕНИЯ СЛИВА МАЗУТА, СЛИВ И ХРАНЕНИЕ ЖИДКИХ ПРИСАДОК. НЕТИПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.



gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-2-18

УСТАНОВКА МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ Q=3,25 И 6,5 м³/ч С РЕЗЕРВУАРАМИ 2×100, 2×250(200), 2×500(400) м³

АЛЬБОМ 2.2

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1.1 Мазутонасосная. Части: тепломеханическая, автоматизация, электротехническая.

АЛЬБОМ 1.2 Мазутонасосная. Архитектурно-строительная часть.

АЛЬБОМ 1.3 Мазутонасосная. Санитарно-техническая часть.

АЛЬБОМ 1.4 Мазутонасосная. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.

АЛЬБОМ 1.5 Блоки тепломеханического оборудования.

АЛЬБОМ 2.1 Сооружения слива мазута, слив и хранение жидких присадок. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая.

АЛЬБОМ 2.2 Сооружения слива мазута, слив и хранение жидких присадок. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.

АЛЬБОМ 3.1 Приемная емкость. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация.

АЛЬБОМ 3.2 Приемная емкость. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.

АЛЬБОМ 4.1 ЧАСТЬ 1 Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2×100 м³. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.

				Привязан	
Инв. №					

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 4.1 ЧАСТЬ 2 Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х100м³. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.

АЛЬБОМ 4.2 ЧАСТЬ 1 Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х250 м³. Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.

АЛЬБОМ 4.2 ЧАСТЬ 2 Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х250м³. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.

АЛЬБОМ 4.3 ЧАСТЬ 1 Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х500м³. Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.

АЛЬБОМ 4.3 ЧАСТЬ 2 Резервуарный парк с железобетонными резервуарами 2х500м³. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.

АЛЬБОМ 4.4 Резервуарный парк с металлическими резервуарами 2х100 м³. Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.

АЛЬБОМ 4.5 Резервуарный парк с металлическими резервуарами 2х200 м³. Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.

АЛЬБОМ 4.6 Резервуарный парк с металлическими резервуарами 2х400 м³. Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.

АЛЬБОМ 5.1 Генеральный план. Инженерные сети (вариант автослива с железобетонными резервуарами 2х100, 2х250м³). Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, водопровод и канализация, тепловые сети.

				Привязан	
Инв. №					

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 5.2 Генеральный план. Инженерные сети (вариант железнодорожного слива с железобетонными резервуарами 2х500 м³). Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, водопровод и канализация, тепловые сети.

АЛЬБОМ 5.3 Генеральный план. Инженерные сети (вариант автослива с металлическими резервуарами 2х100, 2х200 м³). Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, водопровод и канализация, тепловые сети.

АЛЬБОМ 5.4 Генеральный план. Инженерные сети (вариант железнодорожного слива с металлическими резервуарами 2х400 м³). Части: теплотехническая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, водопровод и канализация, тепловые сети.

АЛЬБОМ Б.1 Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП (вариант с сооружениями жидких присадок).

АЛЬБОМ Б.2 Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП (вариант без сооружений жидких присадок).

АЛЬБОМ Б.3 Задание заводу-изготовителю на щиты управления крупноблочные (вариант с сооружениями жидких присадок).

АЛЬБОМ Б.4 Задание заводу-изготовителю на щиты управления крупноблочные (вариант без сооружений жидких присадок).

АЛЬБОМ 7.1 Металлоконструкции вспомогательного оборудования и устройств мазутонасосной.

				Привязан	
Инв. №					

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 7.2 Металлоконструкции оборудования и устройств слива мазута, слива и хранения жидких присадок. Сочленения исполнительных механизмов с регулирующими органами.

АЛЬБОМ 7.3 Металлоконструкции оборудования и устройств приема и хранения мазута.

АЛЬБОМ 8.1 Сметы. Общая часть.

АЛЬБОМ 8.2 КНИГА 1 Сметы. Мазутонасосная.

АЛЬБОМ 8.2 КНИГА 2 Сметы. Мазутонасосная.

АЛЬБОМ 8.3 Сметы. Сооружения слива мазута, слив и хранение жидких присадок.

АЛЬБОМ 8.4 Сметы. Приемная емкость.

АЛЬБОМ 8.5 Сметы. Резервуарный парк с железобетонными резервуарами.

АЛЬБОМ 8.6 Сметы. Резервуарный парк с металлическими резервуарами.

АЛЬБОМ 8.7 Сметы. Генеральный план. Инженерные сети.

АЛЬБОМ 9.1 Заказные спецификации. Мазутонасосная.

АЛЬБОМ 9.2 Заказные спецификации. Сооружения слива мазута, слив и хранение жидких присадок.

АЛЬБОМ 9.3 Заказные спецификации. Приемная емкость. Резервуарный парк.

АЛЬБОМ 9.4 Заказные спецификации. Инженерные сети.

АЛЬБОМ 10 Ведомости потребности в материалах.

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Типовой проект 704-1-52 Альбом I, III	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 400 м³ (распространяет Казахский филиал ЦИТП г. Алма-Ата).
Типовой проект 704-1-50 Альбом I, III	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 200 м³ (распространяет Казахский филиал ЦИТП г. Алма-Ата).

				Привязан	
Инв. №					

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Типовой проект 704-1-49 Альбом I, III	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 100м³ (распространяет Казахский филиал ЦИТП г. Алма-Ата).
Типовой проект 704-1-109 Альбом I, III	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 25м³ (распространяет Киевский филиал ЦИТП).
Типовой проект 704-1-107 Альбом I, III	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 5м³ (распространяет Киевский филиал ЦИТП).
Типовой проект 4-18-841 Альбом I, II, III, IV	Резервуар для воды емкостью 250м³ железобетонный прямоугольный заглубленный из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления (распространяет Тбилисский филиал ЦИТП).
Типовой проект 902-2-338 Альбом I, II, III	Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 5л/сек для установок мазутоснабжения котельных (распространяет ЦИТП г. Москва).

Разработан проектным институтом
„ЛАТГИПРОПРОМ"
Главный инженер института /В. Овчаров/
Главный инженер проекта /А. Думан/

Утвержден и введен в действие институтом „Латгипропром" с 1 февраля 1982 г. приказ № 227 от 21 октября 1981 г.

				Привязан	
Инв. №					

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание альбома	6
ТП903-2-18 КЖИ-ТТ л. 1, л. 2	Технические требования	7,8
КЖИ-К36-1а	Колонна К36-1а	9
КЖИ-НЛ4-8	Лоток НЛ4-8	10
КЖИ-С1; С2	Сетки С1; С2	11
КЖИ-С3	Сетка С3	12
КЖИ-С4	Сетка С4	13
КЖИ-С5	Сетка С5	14
КЖИ-МС1	Соединительный эл-т МС1	15
КЖИ-МС2	Соединительный эл-т МС2	16
КЖИ-МН1; МН2	Закладное изделие МН1; МН2	17
КЖИ-МН3	Закладное изделие МН3	18
КЖИ-МН4	Закладное изделие МН4	19
КЖИ-МН5	Закладное изделие МН5	20
КЖИ-МН6	Закладное изделие МН6	21
КЖИ-МН7	Закладное изделие МН7	22
КЖИ-МН8	Закладное изделие МН8	23
КЖИ-МН9	Закладное изделие МН9	24
КЖИ-МН10	Закладное изделие МН10	25
КЖИ-МН11; МН12	Закладное изделие МН11; МН12	26
КЖИ-МН13	Закладное изделие МН13	27

Альбом 22

Типовой проект 903-2-18

Технические требования

I.1 Плоские сетки изготовлять с помощью контактной точечной сварки.
Точечную сварку производить во всех местах пересечения стержней сеток.

I.2 Сварку следует производить в соответствии с ГОСТ 19292-73 „Соединения сварные элементов закладных деталей сборных железобетонных конструкций. Контактная и автоматическая сварка плавлением. Основные типы и конструктивные элементы" и с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций." СН-393-69.

I.3 Арматурные изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний".

II.1 Анкеры закладных изделий приваривать к пластинам и прокату втавр дуговой сваркой под слоем флюса на автоматах и полуавтоматах.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ТП 903-2-18			КЖИ-ТТ
Гл.инж.пр.	Думан		Технические требования.
Нач.отд.	Рябуха		
Н.контр.	Андриевская		
Гл.конст.	Андриевская		
Рук.гр.	Ульгина		
Ст.инж.	Путвинская		
Инж.	Леонова		
Пров. Андриевская			

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

ЛАТГИПРОПРОМ

Формат 11В

Отогнутые анкеры рекомендуется приваривать дуговой ручной или рельефно-точечной контактной сваркой.

Сварку пластин и проката между собой выполнять дуговой ручной электросваркой электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.

II.2 Материал пластин и проката - сталь марки ВСт3 кп2 по ГОСТ 380-71*. Материал анкеров - арматурная сталь класса A III марки 25Г2С или 35ГС.

II.3 Закладные и соединительные элементы должны быть защищены 5-ю слоями эмали ХСЭ-759 (ТУ6-10-1115-71) в соответствии с группой IV таблицы 48* СНиП II-28-73* (поверхности, не закладываемые в бетон), кроме оговоренных на чертежах.

Альбом 2.2

Типовой проект 903-2-18


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 903-2-18 КЖИ-ТТ			
Гл.инж.	Думан		Техническое требования.
Нач.отд.	Рябуха		
Н.контр.	Кирьянова		
Гл.конст.	Кирьянова		
Рук.гр.	Шубогина		
Гл.инж.	Литвинова		
Инж.	Леонова		
Пров.	Кирьянова		

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 2	
ЛАГГИПРОПРОМ		

Формат 118

Типовой проект 903-2-18 Альбом 22



1 Основную опалубку и армирование колонны см. серию 1.423-3 для колонны К36-1. Опалубка отличается от типовой привязкой закладной детали М2-1.
2 Бетон для изготовления колонны марки МРЗ-50 по морозостойкости.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	

Гл.инж.	Дулан		
Нач.отд.	Рябуха		
Н.контр.	Шульгина		
Гл.констр.	Андриевская		
Рук.гр.	Шульгина		
Ст.инж.	Литвинова		
Инж.	Леонова		
Пров.	Андриевская		

ТП 903-2-18 КЖИ-К36-1а

Колонна К36-1а

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,0т	
Лист 1	Листов 1	


ЛАТГИПРОПРОМ

Формат 11В


Альбом 2.2

Типовой проект 903-2-18


План лотка



1 - 1



2 - 2



1 Лоток НЛ4-8 изготовить в опалубке Л4-8 серии 3.006-2 вып. I-1 согласно размерам данного чертежа.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				НЛ4-8		
				Сборочные единицы и детали		
			1.400-9 в.1	Закладное изделие УП1-4	4	
				Материалы		
			ГОСТ 7473-75	Бетон М200	0,36	м³

ТП 903-2-18 КЖИ-НЛ4-8

Гл. инженер	Дунаин	
Нач. отд.	Гнедчка	
Н. контр.	Шафрина	
Гл. конст.	Петрашкевич	
Рук. гр.	Шафрина	
Ст. инж.	Литвинова	
Ст. техн.	Гейко	

Лоток НЛ4-8

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,9т	
Лист 1	Листов 1	


АЛТГИПРОПРОМ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Формат А4

Альбом 2.2

Типовой проект 903-2-18



Технические требования на изготовление сеток см. лист КЖИ-II раздел I

Изм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				С1		
		1	ГОСТ 5781-75	Арматурн. сталь ф6 AI ℓ=720	8	1,3 кг
		4	ГОСТ 5781-75	Арматурн. сталь ф6 AI ℓ=750	8	1,3 кг
				Итого:		2,6 кг
				С2		
		2	ГОСТ 5781-75	Арматурн. сталь ф6 AI ℓ=830	6	1,03 кг
		3	ГОСТ 5781-75	Арматурн. сталь ф6 AI ℓ=600	9	1,07 кг
				Итого:		2,1 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Гип	Лунин		
Нач. отд.	Бобков		
Нач. сект.	Гулягина		
Н. контр.			
Гл. спец.			
Рук. гр.			
Исп.			

ТП 903-2-18 КЖИ-С1, С2

Сетки С1, С2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,6 кг 2,1 кг	
Лист 1	Листов 1	


В Ст3 кп2


ЛАТГИПРОПРОМ

Пред. инв. № Сейская

Формат 11В

Типовой проект 903-2-18 Альбом 2.2





Технические требования на изготовление сетки см. лист КЖИ-ТТ раздел I

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан.
				С3		
		1	ГОСТ 5.1459-72*	Арматурная сталь фI0AIII ℓ=830	2	0.93 кг
		2	ГОСТ 5781-75	Арматурная сталь фбAI ℓ=290	6	0.32 кг
				Итого:		1.25 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ГИП	Думан		
Нач.отд.	Рябуха		
Н.контр.	Шульгина		
Гл.констр.			
Рук.гр.			
Ст.инж.			
Ст.техн.	Исаева		

ТП 903-2-18 КЖИ-С3


Сетка С3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.25кг	
Лист 1	Листов 1	

I - 35ГС
II - ВСт3 кп2

ЛАТГИПРОПРОМ

Инв.№ подл.



Технические условия на изготовление сетки см. лист КЖИ-ТТ раздел I.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				С4		
		1	ГОСТ 5781-75	Сталь арматурная ф6AI, ℓ=1050	7	1,63 кг
		2	ГОСТ 5781-75	Сталь арматурная ф6AI, ℓ=1450	5	1,60 кг
				Итого:		3,23 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Гл.инж.пр.	Думан		ТП 903-2-18 КЖИ-С4
Нач.отд.	Рябуха		
Н.контр.	Шульгина		Сетка С4
Гл.констр.	Бутаев		
Рук.гр.	Шульгина		
Ст.инж.	Литвинова		Стадия: Р; Масса: 3,2 кг; Масштаб:
Инж.	Леонова		Лист 1; Листов 1
Пров.	Андриевская		ВСт3кп2
			ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А1Б

Типовой проект 903-2-18 Альбом 2.2



Технические условия на изготовление сетки см. лист КЖИ-ТТ раздела I.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				С5		
		1	ГОСТ 5781-75	Сталь арматурн. ФБАI, ℓ=1100	8	1,95 кг
		2	ГОСТ 5781-75	—"— ФБАI, ℓ=1450	6	1,93 кг
				Итого		3,88 кг

Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

Гл. инж.	Думан	
Нач. отд.	Рабчуха	
Н. контр.	Шульгина	
Гл. констр.	Коротковский	
Рук. гр.	Шульгина	
Ст. инж.	Дубова	
Инж.	Дубова	

Арх. Мирошников

ТП 903-2-18 КЖИ-С5

Сетка С5

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,9 кг	
Лист 1	Листов 1	


ВСтЗ кп2

ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А4

Альбом 22

Типовой проект 903-2-18



1 Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ, раздел II.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МС1		
		1	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая - 100×4	1	3,2 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Гип	Лучан		ТП 903-2-18 КЖИ-МС1
Нач.отд.	Рабочка		Соединительный элемент МС1
Н.контр.	Огнобина		Стадия: Р; Масса: 3,2 кг; Масштаб:
Гл.спец.	Гаврилов		Лист 1; Листов 1
Рук.гр.	Воронина		ВСТ3 КП2
Ст.инж.	Ананьева		ЛАТГИПРОПРОМ
Ст.техн.	Левдина		
Пров.	Андреева		Формат А4

Альбом 2.2

Типовой проект 903-2-18



1 Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ, раздел II.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МС2		
		1	ГОСТ 103-76	Сталь полосо-вая -115х6 / L=1000	1	3,6 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Гл.инж.пр.	Думан		ТП 903-2-18 КЖИ-МС2
Нач.отд.	Рябуха		Соединительный элемент МС2
Н.контр.	Шульгина		Стадия: Р; Масса: 3,6кг; Масштаб:
Гл.конст.	Андриевко		Лист 1; Листов 1
Рук.гр.	Шульгина		
Ст.инж.	Пономарева		Ст3кп2
Ст.техн.	Нетейка		ЛАТГИПРОПРОМ
Пров.	Андриевская		

Формат А4

Типовой проект 903-2-18 Альбом 2.2

Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МН1		
		А.п.	ГОСТ 8510-72	Сталь угол. неравнопол. 100×63×6; Р=900	1	6.78 кг
				МН2		
		А.п.	ГОСТ 8509-72*	Сталь угл. равнополочн. 163×6 Р=1000	1	5.72 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Гл.инж.пр.	Думан		ТП 903-2-18 КЖИ-МН1, МН2
Нач.отд.	Рабуха		Закладное изделие МН1, МН2
Н.контр.	Шульгина		Стадия: Р; Масса: 6.78кг, 5.72кг; Масштаб:
Гл.конст.	Андриевская		Лист; Листов 1
Рук.гр.	Шульгина		
Ст.инж.	Литвинов		Вст 3 КП2
Ст.тех.	Певгейка		ЛАТГИПРОПРОМ
Пров.	Андриевская		

Формат А4

Типовой проект 903-2-18 Альбом 22



Технические требования на изготовление закладного изделия см. лист КЖИ-ТТ раздел II.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		МН3		
1	ГОСТ 8509-72*	Сталь угловая L 50×5 равнополочная L = 900	1	3,4 кг
2	ГОСТ 5781-75	Арматурная сталь ø 8 AIII L = 120	12	0,6 кг
		Итого:		4,0 кг


ТП 903-2-18	КЖИ-МН3		
Закладное изделие МН3	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	4,0 кг	
	Лист 1	Листов 1	
проект - Вст3кп2 1 III 35 ГС	ЛАТГИПРОПРОМ		

Гл. инж. пр. Думан
Нач. отд. Рябуха
Н. контр. Шульгина
Рук. гр. Антипенко
Сут. со. Шульгина
Гл. инж. Антипенко
Гл. арх. Антипенко
Разраб. Антипенко

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4





Технические требования на изготовление закладного изделия см. лист КЖИ-ТТ раздел II.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				МН4		
		1	ГОСТ 8509-72*	Сталь угловая равнополоч. L63×6 ℓ=1000	1	5,7 кг
		2	ГОСТ 5781-75	Арматурн. сталь ⌀8 A III ℓ=150	5	0,3 кг
		3	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая −12×6 / 1000	1	0,6 кг
				Итого:		6,6 кг

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ТП 903-2-18	КЖИ-МН4	
Закладное изделие МН4	Стадия: Р	Масса: 6,6 кг
	Масштаб:	
	Лист 1	Листов 1
прокат В ст3 кп2 A III-35ГС	ЛАТГИПРОПРОМ	


Гл. инж. пр. Думан
Нач. отд. Рабуха
Гл. констр. Шульгина
Гл. констр. Андриевская
Рук. гр. Шульгина
Ст. инж. Литвинова
Ст. техн. Левейка
Пров. Андриевская

Формат А1В

Альбом 2.2

Типовой проект 903-2-18

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



1 Технические условия на изготовление закладной детали см. лист КЖИ-ТТ раздел II.


Поз.	Обозначение	Наименование	К-во	Примеч.
		МН5		
1	ГОСТ 103-76	сталь полосовая - 100×8	10 кг	6,28
2	ГОСТ 5.1459-72*	сталь арматурная ⌀10 AIII ℓ=50	7	0,22
		Итого:		6,5 кг

ТП 903-2-18		КЖИ-МН5		
Закладное изделие МН5		Стадия	Масса	Масштаб
		Р	6,5	1:10
		Лист 1	Листов 1	
Прокат - Вст.3 кп2 AIII - 35ГС		ЛАТ ГИПРОПРОМ		

Гип. Думан
Рук.гр. Радуха
Н.конт. Шульгина
Пров. Андриевская
Конс. Шульгина
Т.контр. Лепешкина

Формат А1Б

Типовой проект 903-2-18 Альбом 2.2



Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ, раздел II

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МН6		
		1	ГОСТ 5781-75	Сталь арматурн. ⌀10АI, ℓ=420	1	0,3 кг
		2	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая -60×10, ℓ=150	2	1,4 кг
				Итого:		1,7 кг

Гл.инж.пр.	Думан		
Нач.отд.	Рябуха		
Н.контр.	Шубгина		
Гл.конст.	Андриевская		
Рук.гр.	Шубгина		
Гл.инж.	Литвинова		
Инж.	Леонова		
Пров.	Андриевская		

ТП 903-2-18 КЖИ-МН6

Закладное изделие МН6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,7 кг	
Лист 1	Листов 1	

ВСт3 кп2

ЛАТГИПРОПРОМ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Формат А4

Альбом 2.2

Типовой проект 903-2-18

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ, раздел II.

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		МН 7		
Бп	ГОСТ 8240-72	Швеллер С10; Р=900	1	7,73 кг

ТП 903-2-18 КЖИ-МН7

Закладное изделие МН7


Стадия	Масса	Масштаб
Р	7,7 кг	
Лист 1	Листов 1	

Вст3 кп2

ЛАТГИПРОПРОМ

Гл. инж. пр.	Рунов	
Нач. отд.	Радуха	
Н. контр.	Шумилина	
Н. констр.	Сосков	
Рук. гр.	Шумилина	
Ст. инж.	Антонов	
Инж.	Леонова	
Пров.	Мифтахетдинов	

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Примеч.
				МН 8			
		1	ГОСТ 8510-72	Сталь угловая неравнополочная	∟140×90×8 ℓ=1180	2	33,3 кг
		2	ГОСТ 8510-72	Сталь угловая неравнополочная	∟140×90×8 ℓ=880	2	24,8 кг
		3	ГОСТ 5781-75	Сталь арматурн.	⌀10 А3 ℓ=390	14	3,3 кг
		4	ГОСТ 5781-75	Сталь арматурн.	⌀10 АI ℓ=340	14	2,9 кг
					Итого		64,3 кг

Технические условия на изготовление закладной детали см. лист КЖИ-ТТ раздел II.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
					ТП 903-2-18	КЖИ-МН8	
					Закладное изделие МН8	Стадия: Р; Масса: 64,3 кг; Масштаб:	
						Лист 1; Листов 1	
					ВСТЗ КП 2	ЛАТГИПРОПРОМ	

Гл. инж. проекта Лучин; Нач. отд. Родуха; Н. контр. Игрыгина; Гл. конструктор Егоричева; Рук. гр. Игрыгина; Гл. инж. Литвинов; Инж. Ленина; Пров. Егоричева

Формат А4

Альбом 22

Типовой проект 903-2-18

1. Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ раздел II

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МН9		
			ГОСТ 8510-72	Сталь угловая равнополочная L 110×70×8 ℓ=1000	1	10,9 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. пр.	Дучан		
Нач. отд.	Рябуха		
Н. контр.	Шульгина		
Гл. констр.	Дударовская		
Рук. гр.	Шульгина		
Ст. инж.	Литвинова		
Инж.	Леонова		
Пров.	Тюрикова		

ТП 903-2-18 КЖИ-МН9

Закладное изделие МН9

Стадия: Р | Масса: 10,9 кг | Масштаб:

Лист 1 | Листов 1

Вст 3 кп2

ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А1в

Типовой проект 903-2-18 Альбом 22

Технические условия по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ, раздел II.

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МН 10		
			ГОСТ 5781-75	Сталь арматурная Ф 16 А II ℓ=1600	1	2,53 кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 903-2-18 КЖИ-МН 10

Гл. инж. пр.	Думан		
Нач. отд.	Рябуха		
Н. контр.	Шульгина		
Гл. конст.	Андриевская		
Рук. гр.	Шульгина		
Гл. инж.	Литвинова		
Инж.	Леонова		
Пров.	Андриевская		

Закладное изделие МН 10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,5 кг	
Лист 1	Листов 1	


В(т)3 КП2

ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А1

Альбом 22

Типовой проект 903-2-18



Технические требования по изготовлению изделия см. лист КЖИ-ТТ, раздел V.


Позиция	Кол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			МН 11		
	1	ГОСТ 5781-75	сталь арматурная ф16АI, ℓ=750	1	1,2 кг
			МН 12		
	2	ГОСТ 5781-75	сталь арматурная ф12АI, ℓ=470	1	0,4 кг

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ТП 903-2-18		КЖИ-МН 11 МН 12	
Гл.инж.пр. Дунаин		Заклодные изделия МН 11, МН 12	Стадия: Р; Масса: 1,2 кг 0,4 кг; Накопит.
Нач.отд. Родуха			
Н.контр. Шульгина			Лист 1; Листов 1
Гл.конс. Андриевская			
Рук.гр. Шульгина		Вст3 кп2	ЛАТГИПРОПРОМ
Ст.инж. Литвинова			
Инж. Леонтьев			
Пров. Андриевская			

Формат 11В

Типовой проект 903-2-18 Альбом 2.2



Технические условия на изготовление закладной детали см. лист КЖИ-ТТ, раздел II

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				МН 13		
		1	ГОСТ 8509-72*	сталь углов. равнопол. L 50×5; ℓ=1300	2	9.80 кг
		2	ГОСТ 8509-72*	сталь углов. равнопол. L 50×5; ℓ=900	2	6.80 кг
		3	ГОСТ 5781-75	сталь арматурная ф6 AI; ℓ=200	16	0.70 кг
				Итого		17.30

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. пр.	Дуньян	
Нач. отд.	Рабуха	
Н. контр.	Шульгина	
Гл. конструктор	Андриевская	
Рук. гр.	Шульгина	
Ст. инж.	Литвинова	
Инж.	Леонова	
Пров.	Андриевская	

ТП 903-2-18 КЖИ-МН 13

Закладное изделие МН 13

Стадия	Масса	Масштаб
Р	17.3 кг	
Лист 1	Листов 1	

ВСт3 КП2

ЛАТГИПРОПРОМ

Формат А4

ЗАКАЗ № 1812 ТИРАЖ 400 ЭКЗ. ЦЕНА 0 РУБ. 55 КОП.

КАЗАХСКОЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

480010 г.АЛМА-АТА, пр.АБАЯ, 50[а]

gost.e-ecolog.ru