ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901—5—41.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 200 м³ ВЫСОТОЙ 24 м

АЛЬБОМ VII

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

КФ 9596-07
ЦЕНА 0-55

				Привязан	
Инв. N					

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул. 22

Сдано в печать 4 1988 года

Заказ № 3176 Тираж 1275 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901—5—41.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 200м³ ВЫСОТОЙ 24м

АЛЬБОМ VII

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	Технологическая и электрическая части
АЛЬБОМ II	Архитектурно-строительная часть
АЛЬБОМ III	Сборные железобетонные конструкции и арматурные изделия
АЛЬБОМ IV	Металлические конструкции
АЛЬБОМ V	Сметы
АЛЬБОМ VI	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ VII	Спецификации оборудования

Утвержден Госстроем СССР,
протокол от 29.04.86 № А4-25
Введен в действие ГПИ „Киевский Промстройпроект",
приказ от 27.05.86 №61

РАЗРАБОТАНЫ

ГПИ «УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ»

гл. инж. ин-та Н.В.ЛИСАНКО
нач. отэп М.Я.ВОЛОШИН
гл. инж. проекта отэп М.Я.ВОЛОШИН

Привязан

Инв. №

Перечень
спецификаций оборудования, входящих в альбом

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3, 4	Наружный водопровод – НВ	901-5-41.87-НВ.СО	ГПИ „Укрводоканалпроект"
5, 6, 7, 8	Электротехническая часть – ЭЛ	901-5-41.87-ЭЛ.С01	ГПИ „Укрводоканалпроект"
9, 10, 11	Электротехническая часть – ЭЛ	901-5-41.87-ЭЛ.С02	ГПИ „Укрводоканалпроект".
12	Опросный лист для заказа дифманометра – уровнемера	форма УОЛ-4-74	

Условия привязки.

1. В зависимости от варианта схемы водопроводной сети и назначения башни определить тип исполнения задвижки, устанавливаемой на подающе-отводящем трубопроводе.
2. Выбрать диаметр компенсатора.
3. В зависимости от исполнения задвижки исключить спецификацию ЭЛ.С01 или ЭЛ.С02.
4. В опросном листе на дифманометр-уровнемер в пункте 4.5 доставить обозначение дифманометра в соответствии со спецификацией, зачеркнув ненужное; заполнить ответы по пунктам 1, 2, 12; оформить подписи.

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-41.87 –С0

Вертикальные водонапорные башни со стальными оболочками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 200м³ высотой 24 м.

Нач. отд.	Волошин				
Н. контр.	Глузман				
ГИП.	Волошин				
Ст. спец.	Гнузберг				
Провер.	Трахтенберг		10.11		
Разраб.	Зингер		83 г.		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Перечень спецификаций оборудования, входящих в альбом.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9596-07 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документов и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1.1. Технологическое оборудование								
1	Колонка управления задвижкой ф200 с электроприводом типа Б при Н=2,5м	серия 3-901-13	шт	796				1	39.7
	1.2. Промышленная трубопроводная арматура.								
1	Вентиль запорный муфтовый ф15 Ру 15	15ч 8 р2	шт	796		37 2211 10050		1	0.75
2	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру 10 кгс/см² ф200	30ч 6 бр	шт	796		37 2125 10053			129.0
3	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем с электроприводом Ру 10 кгс/см² ф200	30ч 906 бр	шт	796		37 2125 70051		1	190.0

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Валошин		
Н. контр.	Глузман		
ГИП	Валошин		
Рук. гр.	Уратенберг		
Провер.	Уратенберг		
Разраб.	Зингер		

ТП 901-5-41.87 -НВ.СО

Вращающиеся вертикальные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 200 м³ высотой 24 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Спецификации оборудования.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9596-07 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3. Детали трубопроводов								
1	Компенсатор сальниковый 200-16 Т1.06	серия 4.903-10 Вып. 7						1	103.9
2	Компенсатор сальниковый 300-16 Т1.10	серия 4.903-10 Вып. 7						1	176.8
3	Компенсатор сальниковый 400-16 Т1.13	серия 4.903-10 Вып. 7						1	229.5

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-41.87 -НВ. СО

Лист 2

КФ 35536-07

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документов и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	1.1. Приборы и средства - автоматизации								
1	Уровень воды в водонапорной башне 0-8м								
	Дифманометр - уровнемер сильфонный, показывающий, с трехпозиционным сигнальным устройством, класс 1.0, шкала 0-1000 см, с уравнительным сосудом, исполнение обыкновенное. Завод „Теплоконтроль" г. Казань	ДСП-71Сг опр. лист УОЛ-4-74	шт	796		42 1254 3006	0.31	1	40
2	Регулирование температуры воздуха в утепленном шкафу 5÷8°С.								
	Датчик-реле температуры камерный, биметаллический 0-10°С, исполнение обыкновенное. Учреждение УК 161/8 г. Кустанай	ДТКБ-54	шт	796		42 1131 0114	0.004	2	0.3
3	Сигнализация протока воды сеть - башня								
	Реле протока Ду 15 исполнение 1 с монтажной насадкой. Расход 3.8 л/мин. Завод „Теплоконтроль" г. Казань.	РПУ-15-1	шт	796			0.03	2	2.0

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Стуканов	
ГИП	Волошин	
Гл. спец.	Стуканов	
Рук. гр.	Рудницкий	
Инж.	Литвинова	
Утвержд.	Стуканов	

ТП 901-5-41.87 -ЭЛ.С01

Резервуарные водонапорные башни на стальных баках с применением стали из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 200м³ высотой 24м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования (исполнение 1).

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Электроаппаратура								
2.1	Трансформатор 100 ВА, 220/12 В, ГОСТ 16710-76	ОСМ-0.1 УЗ	шт	796		341312 0000	0.0064	1	2.8
2.2	Реле промежуточное 220В 50 Гц 2з ТУ16-523.331-78	РПУ-2-							
		-362200У3Б	шт	796		342513 0000	0.0054	1	0.45
2.3	Резистор проволочный влагостойкий 510 Ом, ГОСТ 6513-75	ПЭВ-100	шт	796			0.0008	6	0.29
	1.3. Трубопроводная арматура.								
3.1	Вентиль запорный муфтовый, игольчатый Ду 6 мм ГОСТ 23230-78 исп. 5	ПЗ 22038(ВЧ)	шт	796		374211 1042	0.0016	2	0.54
3.2	Вентиль запорный муфтовый Ду 15мм	15кч 18р	шт	796		373211 1017	0.0006	7	0.7
	1.4. Провода и кабели								
4.1	Кабель силовой, алюминиевый ГОСТ 16442-80 2×4-0.66	АВВГ	км	008		352222 1110	0.147	0.05	
	Кабель контрольный алюминиевый ГОСТ 1508-78	АКВВГ							
4.2	4×2.5		км	008					
4.3	10×2.5		км	008		356344 0131	0.17	0.005	
	Кабель контрольный медный ГОСТ 1508-78	КВВГ				356344 0134	0.320	0.005	
4.4	4×1.0		км	008					
4.5	7×1.0		км	008		356314 0111	0.18	0.015	
4.6	Провод медный ГОСТ 6323-79 1×1.0-380	ПВ1	км	008		356314 0113	0.25	0.005	
						355113 0100	0.0195	0.025	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документов и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.5. Монтажные материалы								
5.1	Труба стальная 14×2×6000 ГОСТ 8734-75		м	006				5	0.592
5.2	Металлорукав ТУ 22.3988-77	РЗ-Ц-Х25	м	006				2	0.65
	1.6. Нестандартное оборудование								
6.1	Установка дифманометра ДСП в шкафу утепленном обогреваемом ШО-1400×800×600 Организации Главмонтажавтоматики	ТП 901-5-ЭЛ лист 9	к-т	000				1	210
	1.7. Комплектные устройства до 1000 В управления электроприводами (НКУ)								
7.1	Шкаф (ящик) управления навесной ШУ ОСТ 16 0.800.485-77 Заводы министерства электропромышленности	9УЗ-1063 ТП 901-5-ЭЛ лист 10	шт	796				1	

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-41.87 -ЭЛ.С01

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	2.1. Электроустановочные изделия								
2.1.1	Розетка штепсельная, двухполюсная, 220В, 10А, герметическая, ГОСТ 7396-76	РШ-Ц-20-0-1Р43-01-10/220	шт	796		346 442		3	0.225
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
2.2.1	Коробка ответвительная трехрожковая	КОР-73	шт	796				2	0.2
	2.3. Изделия заводов ГМЗ для монтажа утепленных шкафов.								
2.3.1	Корпус шкафа утепленного обогреваемого ТК4-2066-77	ШО-1400х800х600	шт	796				1	2.10
2.3.2	Щиток электропитания ТУ36. 1270-73, плавкие вставки предохранителей 3х10А + 2х1А	ЭЩПК-5	шт	796				1	2.3
2.3.3	Подставка ДСП ТУ36. 1227-72		шт	796				1	1.31
2.3.4	Соединитель СВШ 14х К труб 1/2"		шт	796				2	0.124
2.3.5	Уголок перфорированный УП 60х40 ТУ36. 1113-75, длина 2 м.		шт	796				5	3.62

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1.1. Приборы и средства автоматизации								
1	Уровень воды в водонапорной башне 0-8 м								
	Дифманометр-уровнемер сильфонный, показывающий,	ДСП-711Т	шт	796		42 1254 3004	0.36	1	40.0
	с выходным сигналом 0-5 мА, класс 1.0,	опр. лист							
	шкала 0-1000 см, с уравнительным сосудом,	УОЛ-4-74							
	исполнение обыкновенное.								
	Завод „Теплоконтроль", г. Казань								
2	Регулирование температуры воздуха в утеплен-								
	ном шкафу 5÷8°С.								
	Датчик-реле температуры контрольный, биметаллический	ДТКБ-54	шт	796		42 1131 0114	0.004	2	0.3
	0-10°С, исполнение обыкновенное.								
	Учреждение УК 161/8, г. Кустанай								
	1.2. Электроаппаратура								
2.1	Трансформатор 100 ВА, 220/12 В, ГОСТ 16710-76	ОСМ-0.1У3	шт	796		34 1312 0000	0.0064	1	2.0
2.2	Реле промежуточное 220В 50 Гц 2з ТУ16-523.331-78	РПУ-2-36200 У4Б	шт	796		34 2513 0000	0.0054	1	0.45

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Бузоверг	
ГИП	Волошин	
Гл. спец.	Бузоверг	
Рук. гр.	Ефимицкий	
Инж.	Литвинова	
Пребер.	Бузоверг	

ТП 901-5-41.87 -ЭЛ.С02

Одноэтажные однопролетные здания со стальными каркасами с применением элементов из унифицированных сборных железобетонных элементов

Башня с баком емкостью 200 м³ высотой 24 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования (исполнение 2).

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель /для импортного оборудования – страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документов и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Резистор проволочный влагостойкий 510 Ом	ПЭВ-100	шт	796			0.0008	6	0.23
	ГОСТ 6513-75								
	1.3. Трубопроводная арматура.								
3.1	Вентиль запорный муфтовый игольчатый	ЛЗ 22038 (ВИ)	шт	796		374211 1042	0.0016	2	0.54
	Ду 6 мм ГОСТ 23230-78 исп. 5								
3.2	Вентиль запорный муфтовый Ду 15мм	15кч 18р	шт	796		37 3211 1017	0.0006	1	0.7
	1.4. Кабели и провода								
4.1	Кабель силовой алюминиевый ГОСТ 16442-80	АВВГ	км	008		35 2222 1110	0.147	0.05	
	2×4-0.66								
4.2	Провод медный ГОСТ 6323-79 1×1.0-380	ПВ1	км	008		355 113 0100	0.0195	0.025	
	1.5. Монтажные материалы								
5.1	Труба стальная 14×2×6000 ГОСТ 8734-75		м	006				5	0.592
	1.6. Нестандартное оборудование								
6.1	Установка дифманометра ДСП в шкафу	ТП 901-5-27	к-т	000				1	210
	утепленном обогреваемом ШО-1400×800×600	лист 9							
	Организации Главмонтажавтоматики								

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-41.87 -ЭЛ.С02

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	2.1. Электроустановочные изделия.								
2.1.1	Розетка штепсельная, двухполюсная, 220В, 10А, герметическая, ГОСТ 7396-76.	РШ-Ц-20-0-1Р43-01-10/220	шт	796		346 442		3	0.225
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
2.2.1	Коробка ответвительная трехрожковая	КОР-73	шт	796				2	0.2
	2.3. Изделия заводов ГМЭ для монтажа утепленных шкафов								
2.3.1	Корпус шкафа утепленного обогреваемого ТМ4-2066-77	ШО-1400х800х600	шт	796				1	2.10
2.3.2	Щиток электропитания ТУ36. 1270-73, плавкие вставки предохранителей 3х10А + 2х1А	ЭЩПК-5	шт	796				1	2.3
2.3.3	Подставка ДСП ТУ36. 1227-72.		шт	796				1	1.31
2.3.4	Соединитель СВШ 14хК труб 1/2"		шт	796				2	0.124
2.3.5	Уголок перфорированный УП60х40 ТУ36. 1113-75, длина 2 м.		шт	796				5	3.62

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Типовой проект 901-5-41.87

Форма УКЛ-4-74

Опросный лист № _____

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № 1 _____ Спецификация № ТП 901-5- -ЭЛ.СО

1. Заказчик _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер — Бак водонапорной башни

4. Подлежит заказу:

4.1. уравнительные сосуды СУМ-63-3 да, нет
(ненужное зачеркнуть)

4.2. разделительные сосуды _____ да, нет
(ненужное зачеркнуть)

4.3. вентильный блок _____ да, нет
(ненужное зачеркнуть)

4.4. фильтр с редуктором _____ да, нет
(ненужное зачеркнуть)
(поставляются только для пневматических приборов)

4.5 дифманометр ДСП 711Т ДСП 711Г 1 шт
(заводское обозначение) (количество)

4.6. вторичный прибор _____ шт
(заводское обозначение) (количество)
(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем дифманометра)

5. Наименование измеряемой жидкости Вода

6. Температура измеряемой жидкости 20 °С

7. Давление измеряемой жидкости:

7.1. рабочее (избыточное) 3,2 кгс/см²

7.2. максимальное (избыточное 3,7 кгс/см²

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

8.1 при температуре, указанной в п. 6, и давлении по п. 7.1
_____ кг/м³
(заполняется для всех дифманометров)

8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п. 7.1
_____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а при наличии разделительных сосудов - и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении _____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также сильфонных сапунящущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком, 1000 мм вод.ст.
(выбирается по ГОСТ 18140-72) (ненужное зачеркнуть)

11. Дополнительные требования по усмотрению заказчика и по требованиям оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказываемый комплект

_____

_____

_____

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес: _____

_____

_____

_____

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись, телефон)

Отдел КИПиА (исполнитель) _____
(фамилия и подпись, телефон)

Заказчик: "__" _____ 19__ г.

М.П. Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

gost.e-ecolog.ru