ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-250.87
КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ОТКРЫТАЯ
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ 12

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ НА ЩИТЫ СИЛОВЫЕ

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск,ул. Чебышева, 4
Зак.5620инв. 22699-14 тираж 242
Сдано в печать 18.10. 1988 Цена 6-54

22699-14

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-250.87

КОТЕЛЬНАЯ с 4 КОТЛАМИ КЕ-25-14С

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ОТКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО – КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ 12

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

Альбом 0	Пояснительная записка
	ГЛАВНЫЙ КОРПУС
Альбом 1	Тепломеханические решения. Золошлакоудаление.
Альбом 2	Водоподготовка
Альбом 3	Оборудование индивидуального изготовления. Газоходы.
Альбом 4	Оборудование индивидуального изготовления. Воздуховоды.
Альбом 5	Оборудование индивидуального изготовления. Блоки оборудования.
Альбом 6	Оборудование индивидуального изготовления. Блоки оборудования.
Альбом 7 ч. 1, ч. 2.	Архитектурные решения. Конструкции железобетонные.
Альбом 8	Строительные изделия.
Альбом 9	Конструкции металлические.
Альбом 10	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация.
Альбом 11	Схемы управления.
Альбом 12	Задание заводу-изготовителю на щиты силовые.
Альбом 13	Автоматизация.
Альбом 14	Автоматизация. Схемы электрические принципиальные.
Альбом 15	Автоматизация. Щиты управления вспомогательного оборудования.
Альбом 16	Автоматизация. Щит управления котлоагрегатом.
Альбом 17	Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.
Альбом 18 ч. 1 ч. 2	Тепломеханические решения. Водоподготовка. Золошлакоудаление. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Спецификация оборудования.
Альбом 19	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Спецификация оборудования.
Альбом 20	Автоматизация. Спецификация оборудования и щитов.
Альбом 21	Тепломеханические решения. Золошлакоудаление. Водоподготовка. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Ведомости потребности в материалах.
Альбом 22	Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Ведомости потребности в материалах.
Альбом 23	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Автоматизация. Ведомость потребности в материалах. Ведомости изделий МЭЗ.
Альбом 24 кн. 1, 2, 3 ч. 1, ч. 2 кн. 4, ч. 1, ч. 2	Сметы.
	ТОПЛИВОПОДАЧА
Альбом 25	Механизация транспорта. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.
Альбом 26	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Автоматизация.
Альбом 27	Задание заводу-изготовителю на щиты силовые.
Альбом 28	Архитектурные решения. Конструкции железобетонные.
Альбом 29	Строительные изделия.
Альбом 30	Конструкции металлические.
Альбом 31	Оборудование индивидуального изготовления. Конвейер ленточный №1, 2.
Альбом 32	Оборудование индивидуального изготовления. Конвейер ленточный №2, 3.
Альбом 33	Оборудование индивидуального изготовления. Устройства пересыпные и регулирующие.
Альбом 34	Механизация транспорта. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Спецификация оборудования.
Альбом 35	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Автоматизация. Спецификация оборудования и щитов.
Альбом 36	Механизация транспорта. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Ведомости потребности в материалах.
Альбом 37	Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Ведомости потребности в материалах.
Альбом 38	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Автоматизация. Ведомости потребности в материалах. Ведомости изделий МЭЗ.
Альбом 39 кн. 1, 2, 3, 4.	Сметы.

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Типовой проект 907-7-216 Дымовая труба кирпичная H=60м Д=3,0м с надземным примыканием газоходов. Распространяет ВНИПИ Теплопроект.

Типовой проект 901-6-53. Градирни с вентиляторами 06-300 №8 пленочная и капельная с секциями площадью 2м² с деревянным каркасом. Распространяет ЦИТП.

Типовой проект 907-02-222. Световое ограждение высотных дымовых труб. Распространяет ВНИПИ Теплопроект.

Типовое проектное решение 904-07-5. Автоматизация, управление и силовое электрооборудование приточных венткамер типа I ПК10 – I ПК150. Распространяет Киевский филиал ЦИТП.

Типовой проект 705-9-5.13.85. Склад емкостью 40м³ мокрого хранения хлористого натрия. Распространяет ГПИ Сантехпроект.

Разработан:
государственным проектным институтом
САНТЕХПРОЕКТ

Главный инженер института /Шиллер Ю.И./

Главный инженер проекта /Козлов С.А./

Утвержден Госстроем СССР.
протокол №78 от 29.09.87г.

Привязан

Инв. №

Лист	Наименование	Примечание
903-1-250.87-31-1	Щиты силовые управления. Задание заводу-изготовителю. Перечень документации.	Стр 2.
903-1-250.87-31-2	Перечень комплектных устройств.	Стр. 2.
903-1-250.87-31-3.ВО	Щит открытый 1щ. Чертеж общего вида.	Стр. 3; 4; 5; 6.
903-1-250.87-31.3	Щит открытый 1щ. Технические данные аппаратов.	Стр 2; 7.
903-1-250.87-31-3.ТБ	Щит открытый 1щ. Перечень надписей.	Стр. 7.
903-1-250.87-31-3.Э4	Щит открытый 1щ. Схема электрическая соединений.	Стр. 3; 8; 9; 10; 11.
903-1-250.87-31-4.ВО	Щит открытый 2щ. Чертеж общего вида.	Стр. 12; 13; 14; 15.
903-1-250.87-31-4.	Щит открытый 2щ. Технические данные аппаратов.	Стр. 16.
903-1-250.87-31-4.ТБ	Щит открытый 2щ. Перечень надписей.	Стр. 12; 16.
903-1-250.87-31-4.Э4	Щит открытый 2щ. Схема электрическая соединений.	Стр. 12; 17; 18; 19; 20.
903-1-250.87-31-5.ВО	Щит открытый 3щ. Чертеж общего вида.	Стр. 21; 22; 23; 24; 26.
903-1-250.87-31-5.	Щит открытый 3щ. Технические данные аппаратов.	Стр. 25.
903-1-250.87-31-5.ТБ	Щит открытый 3щ. Перечень надписей.	Стр. 3; 21; 32.
903-1-250.87-31-5.Э4	Щит открытый 3щ. Схема электрическая соединений.	Стр. 21; 26; 27; 28; 29; 30.
903-1-250.87-31-6.ВО	Щит открытый 4щ. Чертеж общего вида.	Стр. 32; 33; 34; 35.
903-1-250.87-31-6.	Щит открытый 4щ. Технические данные аппаратов.	Стр. 36.
903-1-250.87-31-6.ТБ	Щит открытый 4щ. Перечень надписей.	Стр. 32; 36.
903-1-250.87-31-6.Э4	Щит открытый 4щ. Схема электрическая соединений.	Стр. 37; 38; 39; 40; 41.

Привязан:

Инв. №

903-1-250.87 -31-1

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С
Топливо-каменные и бурые угли

Гл. инж.	Козлов		VI.87	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд	Фанерштейн		VI.87		Р	1	1
Зам. нач.	Гохбойм		VI.87				
Рук. гр.	Синис		VI.87	Щиты силовые управления. Задание заводу изготовителю. Перечень документации.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		VI.87				
Н. контр.	Немец.		VI.87				

Альбом 12

Наименование	Кол. НКУ	Кол. подключ. кабелей	Обозначение чертежа общего вида.	Примечание
Щит открытый 1щ.	1	7	903-1-250.87-31-3.ВО	
Щит открытый 2щ.	1	7	903-1-250.87-31-4.ВО	
Щит открытый 3щ.	1	9	903-1-250.87-31-5.ВО	
Щит открытый 4щ.	1	7	903-1-250.87-31-6.ВО	


Гл. инж.	Козлов		VI.87	903-1-250.87 -31-2			
Нач. отд	Фанерштейн		VI.87	Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С	Стадия	Лист	Листов
Зам. нач.	Гохбойм		VI.87	Топливо-каменные и бурые угли.	Р	1	1
Рук. гр.	Синис		VI.87	Главный корпус	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		VI.87	Перечень комплектных устройств.			
Н. контр.	Немец.		VI.87				

Альбом 12

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			903-1-250.87-31-3.ВО	Чертеж общего вида		
			903-1-250.87-31-3.Э4	Схема электрическая соединений.		
			903-1-250.87-31-3.ТБ	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
	1			Панель 1		
		1		Зажимы наборные		
				ЗН24-150П250-8/вуз.Тн-250	9	
	2			Панель 2		
		2		Блок Б5130-4274 УХЛ4	1	
				Н1		
		3		Реле РТ140/10 УХЛ4	1	1П-КА
	3			Панель 3		
				Блоки:		
		4		Б5130-3674 УХЛ4	1	
		5		Б5130-3574 УХЛ4	1	
		6		Б5130-4074 УХЛ4	1	
		7		Б5130-3874 УХЛ4	1	

Гл. инж.	Козлов		VI.87	903-1-250.87 -31-3			
Нач. отд	Фанерштейн		VI.87	Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С	Стадия	Лист	Листов
Зам. нач.	Гохбойм		VI.87	Топливо-каменные и бурые угли	Р	1	3
Рук. гр.	Синис		VI.87	Главный корпус. Щит открытый 1Щ. Технические данные аппаратов.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		VI.87				
Н. контр.	Немец.		VI.87				

Альбом 12




1.* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по...
3. В контуре табличек и аппаратов указаны номера по перечню надписей.

Надписи на обрамлении

Табличка	Ввод 380/220	1П1 Дымосос	1П2 Дутьевент. насосы: 1Ч Питательн. Н1 2Ч Горячего вод. Н1 2Ч исходн. воды Н1	1П7 Нас. сет. Н1	1П3 Вент. возв. уноса кот. 1П4 Решетка 1П8 Задв. на пароопр. 1П13 Вент. возв. ун. цикл.	1П7 Скреп. подземн. 1П5, 1П6 Забрасыват. 1П12 Удал. провала 1П9 – 1П11 Обд. устр. Н1–Н3
Панель	1	2	3	4	5	6


Вид А
М1:50



Гл. инж. пр.	Козлов				903-1-250.87 31-3.80
Нач. отд.	Фиерштейн				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли
Зам. нач.	Гохбойм				Стадия Р; Лист 1; Листов 7
Рук. гр.	Синис				Главный корпус
Инж.	Кукушкина				Щит открытый 1Щ. Чертеж общего вида:
Н. контр.	Немец				САНТЕХПРОЕКТ

Копировал: Крайлина Формат А3

Альбом 12



903-1-250.87 31-334

Гл. инж. пр.	Козлов				903-1-250.87 -31-3.34
Нач. отд.	Фиерштейн				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с Топливо-каменные и бурые угли
Зам. нач.	Гохбойм				Стадия Р; Лист 1; Листов 6
Рук. гр.	Синис				Главный корпус
Инж.	Кукушкина				Щит открытый 1Щ. Схема электрическая обрамления
Н. контр.	Немец				САНТЕХПРОЕКТ


Альбом 12

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол. на щиток	Кол. на изделие	Заготовка
1			Табличка	Ввод ~380/220 В			
2			То же	3П1 Дымосос			
			—"—	3П1-КА			
3			—"—	3П2 Дут. вент. насосы Н3:			
			—"—	16 Питательный			
			—"—	22 Горячего водоснабж.			
			—"—	30 исходной воды			
			—"—	22-К2			
			—"—	22-К1			
			—"—	16-К1			
			—"—	16-К2			
			—"—	30-К			
4			—"—	3П3 Вент. возвр. уноса кот.			
			—"—	3П4 Решетка			
			—"—	3П8 Задв. на пароопров.			
			—"—	3П13 Вент. возвр. уноса цикл.			
	1	50F	—"—	Групповой автомат			
5			—"—	3П7 Скреп. подземн.			
			—"—	3П5, 3П6 Забрасыватель			
			—"—	3П12 Прив. уд. провала			
			—"—	3П8 ÷ 3П11 Обд. устр. Н1 ÷ Н3			
			—"—	3П7-КМ3			
			—"—	3П7-К1			
			—"—	3П7-К2			

Гл. инж. пр.	Козлов				903-1-250.87 -31-5ТБ
Нач. отд.	Фиерштейн				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с Топливо-каменные и бурые угли
Зам. нач.	Гохбойм				Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Рук. гр.	Синис				Главный корпус. Щит открытый 3Щ. Перечень надписей
Инж.	Кукушкина				САНТЕХПРОЕКТ
Н. контр.	Немец				

903-1-250.87 31-3.80

Альбом 12




Панель 1

				903-1-250.87 31-3.80			
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С.			
ГИП	Козлов		87	Топливо-каменные и бурые угли			
Нач.отд.	Фоломеев		87		Стадия	Лист	Листов
Зам.нач.	Гавбойм		87	Главный корпус	Р	2	7
Рук.гр.	Синис		87				
Инж.	Якушкина		87	Щит открытый 14ц.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инжтр	Немец		87	Чертеж общего вида.			

Формат А3

903-1-250.87 31-3.80

Альбом 12




Панель 2. Набор 1

				903-1-250.87 31-3.80			
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С			
ГИП	Козлов		87	Топливо-каменные и бурые угли			
Нач.отд.	Фоломеев		87		Стадия	Лист	Листов
Зам.нач.	Гавбойм		87	Главный корпус	Р	3	7
Рук.гр	Синис		87				
Инж.	Якушкина		87	Щит открытый 14ц.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инжтр	Немец		87	Чертеж общего вида.			

Копировал Формат А3

Альбом 12




Панель 3. Набор 2

				903-1-250.87	31-3.80
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли	
ГИП	Козлов		11.87		
Нач.отд	Файнштейн		11.87		
Зам.нач	Гавайм		11.87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 7
Рук.гр.	Синис		11.87		
Инж.	Кукушкина		11.87	Щит открытый 1Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр	Немец		11.87		


Формат А3

Альбом 12



Панель 4 набор 3

				903-1-250.87	31-3.80
				Котельная с 4-котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли	
ГИП	Козлов		11.87		
Нач.отд	Файнштейн		11.87		
Зам.нач	Гавайм		11.87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 7
Рук.гр.	Синис		11.87		
Инж.	Кукушкина		11.87	Щит открытый 1Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр.	Немец		11.87		




Блок регулирования (БР) и дроссель (L) в комплект поставки завода-изготавителя щита не входит. и устанавливается по месту при монтаже.
Рейки для установки БР и L выполняются заводом-изготавителем по данному чертежу.

Панель 5 набор 4

					903-1-250.87 ЭТ-3.80		
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Козлов			VI.87	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Файерштейн			VI.87		Р	6	7
Зам.нач	Гохвайм			VI.87				
Рук.гр	Синцс			VI.87	Щит открытый 1Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж	Кукшкина			VI.87				
Н.контр	Немец			VI.87				

Формат А3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Панель 6 набор 5

					903-1-250.87 ЭТ-3.80		
					Котельная с 4-котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Козлов			VI.87	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Файерштейн			VI.87		Р	7	7
Зам.нач	Гохвайм			VI.87				
Рук.гр	Синцс			VI.87	Щит открытый 1Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж	Кукшкина			VI.87				
Н.контр	Немец			VI.87				

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А3 22099-14 7

Альбом 12

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	3			Н2		
				Реле:		
		8		РП-256-УХЛ4, И 220В 50Гц	1	20К2
		9		РПУ2-13644ОУЗБ И 220В 50Гц	2	20К1, 14-К1
		10		РПУ2-36020УЗБ И 220В 50Гц	1	14-К2
		11		РПУ2-36200УЗБ И 220В 50Гц	1	28-К
		12		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10 Iн=25А	2	Х6; Х28
	4			Панель 4		
		13		Блок Б5130-4274 УХЛ4	1	
				Н3		
				Реле:		
		14		РП-256 УХЛ4, И 220В 50Гц	1	17-К2
		15		РПУ2-13644ОУЗБ И 220В 50Гц	1	17-К1
		16		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10 Iн=25А	2	Х22; Х23
	5			Панель 5		
				Блоки:		
		17		Б5430-2674ГУХЛ4	1	
		18		Б5130-3274 УХЛ4	1	
		19		Б5130-3174ГУХЛ4	1	
		20		Б5130-3274ГУХЛ4	1	
				Н4		
		21		Выключатель		
				ВА51-33 И 660В 50Гц		
				Iр=125А, отсечка 10Iн	1	1QF
		22		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10 Iн=25А	1	Х23

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

9031-250.87 ЭТ-3 Лист 2

Альбом 12

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	5	23		Блок регулирования	1	Заводом не комплектуется
		24		Дроссель	1	
	6			Панель 6		
				Блоки:		
		25		Б5430-3574 УХЛ4	1	
		26		Б5130-2674 УХЛ4	2	—
		27		Б5130-2674ГУХЛ4	1	
		28		Б5130-2274ГУХЛ4	3	
				Н5		
		29		Пускатель		
				ПМЛ-2100048 вк 1з		
				И 220В 50Гц I 25А	1	1П7-КМ3
				Реле:		
		30		РПУ2-36220УЗБ, И 220В, 50Гц	2	1П7-К1; 1П7-К2
		31		РЭВ-202У3, И 220В Iн. кат=2,5А	2	1П7-КА1 1П7-КА2
		32		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10 Iн=25А	2	Х24, Х25

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

9031-250.87 ЭТ-3 Лист 3

Альбом 12

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1			Табличка	Ввод ~380/220В			
2			то же	1П1 Дымосос			
			—"—	1П1-КА			
3			—"—	1П2 Дут. вент. Насосы №1:			
			—"—	14 питательный			
			—"—	20 Горячего водоснабж.			
			—"—	28 Исходной воды			
			—"—	20-К2			
			—"—	20-К1			
			—"—	14-К1			
			—"—	14-К2			
			—"—	28К			
4			—"—	17 Насос сетевой №1			
			—"—	17-К2			
			—"—	17-К1			
5			—"—	1П3 вент. возвр. уноса кат.			
			—"—	1П4 Решетка			
			—"—	1П8 Задв. на паропров.			
			—"—	1П13 вент. возвр. уноса цикл.			
	1	1QF	—"—	Групповой автомат			
6			—"—	1П7 Скреп. подъемн.			
			—"—	1П5, 1П6 Забрасыватель			
			—"—	1П12. Прив. уд. провала			
			—"—	1П9÷1П11 Обд. устр. №1÷№3			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Гл. инж. пр.	Козлов		
Нач. отд.	Фингерштейн		
Зам. нач.	Гохберг		
Рук. гр.	Гинис		
Н. инж.	Клушкина		
Н. контр.	Немец		

9031-250.87 ЭТ-3 ТБ

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли. Главный корпус. Щит открытый 1 Щ. Перечень надписей.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 12


Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
6			Табличка	1П7-КМ3			
			То же	1П7-К1			
			—"—	1П7-К2			
			—"—	1П7-КА1			
			—"—	1П7-КА2			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

9031-250.87 ЭТ-3.ТБ Лист 2

Копировал: Логинова 28699-14 8 Формат А4


Альбом 12



					903-1-250.87	31-3.34
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли	
ГИП	Козлов				Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 6
Нач.отд	Федоришин					
Зам.нач	Гохбейм					
Рук.гр.	Синис				Щит открытый 1Щ. Схема электрическая соединений.	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кукушкина					
Н.контр	Немец					


Формат А3

Альбом 12



					903-1-250.87	31-3.34
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли	
ГИП	Козлов				Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 6
Нач.отд	Федоришин					
Зам.нач	Гохбейм					
Гл.спец	Немец				Щит открытый 1Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ
Рук.гр.	Синис					
Инж.	Кукушкина					
Н.контр	Немец					

Копировал 22699-14 9 Формат А3



				903-1-250.87	31-3.34
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли	
ГИП	Козлов			Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 6
Нач.отд	Фейертейг				
Зам.нач	Гохбайм				
Рук.гр	Синис			Щит открытый 14. Схема электрическая соединений.	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кусушина				
Инж.ст.т	Немец				

Копировал Федотова 22699-14 10 Формат А2

Альбом 12

Панель 5 — Вид спереди

Шины силовые С В А

~380В; 125А

1 1ПВ — БС430-2674ГУХЛ4 — 15А

Л1 Л2 Л3 — QF1

2 4 6 — КМ1 — КМ2

15А

X1

X23 — 1ПВ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — 8 13 17 21 25 27

125А

2 1QF — 1 3 5 — 2 4 6

125А

3 1ПЗ — БС130-3274УХЛ4 — 15А

Л1 Л2 Л3 — QF1 — КМ1

15А

X1

15А

4 1ПЧ — БС130-3174ГУХЛ4

Л1 Л2 Л3 — QF1

2 4 6 — КМ1

X1

ПВ1 2(1х2,5)

15А

5 1ПЗ — БС130-3274ГУХЛ4

Л1 Л2 Л3 — QF1

2 4 6 — КМ1

15А

X1

6 БР — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ПВ1 3(1х4,5)

7 Ц — 5 1 3

Шина нулевая


1ПЧ-1 1ПЧ-3 1ПЧ-2 1ЦЧ-01 1ПЗ-3 1ПВ-3 1ПЗ-4 1ПЗ-1 1ПВ-2 1ПВ-1 1ПЗ-2

АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5)

				903-1-250.87		31-3.34
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Ковлов			главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд	Федоритов				Р	5	6
Зам. нач	Гаврилин			щит открытый 1Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ	
Рук. гр	Синце					
Инж	Кунцмина					
Контр	Кемец					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал: Федотова 22000-14 11 Формат А2



Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№		

ГИП	Козлов			VI.87
Нач.отд	Войтешенко			VI.87
Зам.нач	Гаховой			VI.87
Рук.гр	Синис			VI.87
Инж.	Кускушкина			VI.87
Н.контр	Нетец			VI.87

903-1-250.87 ЭТ-3.34

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли

Главный корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	6	6

Щит открытый 14. Схема электрическая соединений

САНТЕХПРОЕКТ

Копировал: Федотова 22699-14 12 Формат А2

Альбом 12


Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
6			Табличка	2П7-КМ3			
			То же	2П7-К1			
			—"—	2П7-К2			
			—"—	2П7-КА1			
			—"—	2П7-КА2			

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

903-1-250.87 31-4.Т6 Лист 2

Формат А4

Альбом 12



12

903-1-250.87 31-4.34


				903-1-250.87	31-4.34	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Козлов			Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 6
Нач.отд	Гохбойм					
Рук.гр	Синис		VI.87			
Инж.	Кукушкина		VI.87	Щит открытый 2Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ	
Н.контр	Немец					

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4

903-1-250.87 31-4.80

Альбом 12



1* Размеры для справок.


2. Неуказанные предельные отклонения размеров по

3. В контуре табличек и аппаратов указаны номера по перечню надписей.

Надписи на обрамлении

Строка 1 2 3 4	ВВод-380/220В	2П4 Дымосос	2П2 Аут. Вент. насосы: 1Э Питатели н. №2 2Э Горячего вод. №2 3Э Исход. воды №2	1В Нас. сет №2	2П3 Вент. баз. унос Кот. 2П4 Решетка 2П8. Забой на паропр. 2П9 Вент. баз. унос 4 бара.	2П1 Скреп. подъемн. 2П3, 2П8, забросы Вст. 2П2 Удар правила 2П9; 2П11 забой устр. №1-№3
Панель	1	2	3	4	5	6

Вид А
м1:50



				903-1-250.87	31-4.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Козлов		VI.87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 7
Нач.отд	Фейгельман		VI.87			
Зам.нач	Гохбойм		VI.87			
Рук.гр	Синис		VI.87	Щит открытый 2Щ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ	
Инж.	Кукушкина		VI.87			
Н.контр	Немец		VI.87			


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат 22699-14 13

Формат А3

903-1-250.87 31-4.80

Альбом 12



Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


Панель 1

				903-1-250.87	31-4.80
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли.	
ГИП	Козлов		VI 87		
Нач.отд	Райфштейн		VI 87		
Зам.нач.	Гокбаум		VI 87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 7
Рук.гр	Синис		VI 87		
Инж.	Кукушкина		VI 87	Щит открытый 2Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр	Кетец		VI 87		

Формат А3

903-1-250.87 31-4.80

Альбом 12



Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


Панель 2 Набор 1

				903-1-250.87	31-4.80
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли.	
ГИП	Козлов		VI 87		
Нач.отд	Райфштейн		VI 87		
Зам.нач.	Гокбаум		VI 87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 7
Рук.гр	Синис		VI 87		
Инж.	Кукушкина		VI 87	Щит открытый 2Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр	Кетец		VI 87		

Копировал Фил- 22699-14 14 Формат А3

903-1-250.87 Э1-4.80

Альбом 12




Панель 3 набор 2

					903-1-250.87	Э1-4.80
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо- каменные и бурые угли	
Гл.инж.пр	Козлов			VI 87		
Нач.ота	Файерштейн			VI 87		
Зам.нач	Гохбойм			VI 87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 7
Рук.гр.	Синис			VI 87		
Инж	Кукушкина			VI 87	Щит открытый 2Щ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр	Немец			VI 87		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Альбом 12




Панель 4 набор 3

					903-1-250.87	Э1-4.80
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо- каменные и бурые угли	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Гл.инж.пр	Козлов			V 87		
Нач.ота	Файерштейн			V 87		
Зам.нач	Гохбойм			V 87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 7
Рук.гр	Синис			V 87		
Инж.	Кукушкина			V 87	Щит открытый 2Щ Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр	Немец			V 87		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Альбом 12



Дроссель (L) и блок регулирования (БР) в комплект поставки завода-изготовителя щита не входит и устанавливается по месту при монтаже.


Рейки для установки L и БР выполняются заводом-изготовителем по данному чертежу

Панель 5 Набор 4

					903-1-250.87		Э1-4.80
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.		Козлов				Р	6	7
Нач.отд.		Файерштейн						
Зам.нач.		Гохбойм						
Рук.гр.		Синис			Щит открытый 2Щ. Чертеж общего вида	Сантехпроект		
Инж.		Кукушкина						
Н.контр.		Немец						

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 12



Панель 6 Набор 5

					903-1-250.87		Э1-4.80
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.		Козлов				Р	7	7
Нач.отд.		Файерштейн						
Зам.нач.		Гохбойм						
Рук.гр.		Синис			Щит открытый 2Щ. Чертеж общего вида	Сантехпроект		
Инж.		Кукушкина						
Н.контр.		Немец						

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 12

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			903-1-250.87-31-4.80	Чертеж общего вида		
			903-1-250.87-31-4.34	Схема электрическая соединений		
			903-1-250.87-31-4.ТБ	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
	1			Панель 1		
		1		Зажимы наборные		
				ЗН24-150П250-В/В43, Iн=250А	9	
	2			Панель 2		
		2		Блок Б5130-4274УХЛ4	1	
				Н1		
		3		Реле РТИ-1004УХЛ4	1	2П1-КА
	3			Панель 3		
				Блоки:		
		4		Б5130-3674УХЛ4	1	
		5		Б5130-3574УХЛ4	1	
		6		Б5130-4074УХЛ4	1	
		7		Б5130-3874УХЛ4	1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Гл.инж.пр.	Козлов			903-1-250.87	31-4
Нач.отд	Райхштейн			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Зам.нач	Гохбайм			Топливо-компенсные изгрузные усти.	
Рук.гр.	Синис			Главный корпус. Щит откры-	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кукушкина			тый 2Щ. Технические	
Н.контр.	Немец			данные аппаратов.	

Альбом 12

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	3			Н2		
				Реле:		
		8		РП-256 УХЛ4, И220В, 50Гц	1	21-К2
		9		РПУ2М36440У3Б, И220В, 50Гц	2	21-КТ; 15-К1
		10		РПУ2-36020У3Б, И220В, 50Гц	1	15-К2
		11		РПУ2-36200У3Б; И220В, 50Гц	1	29-К
		12		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/В43-10, Iн=25А	2	Х6; Х28
	4			Панель 4		
		13		Блок Б5130-4274УХЛ4	1	
				Н3		
				Реле:		
		14		РП-256УХЛ4, И220В, 50Гц	1	18-К2
		15		РПУ2М36440У3Б, И220В, 50Гц	1	18-К1
		16		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/В43-10, Iн=25А	2	Х22, Х23
	5			Панель 5		
				Блоки:		
		17		Б5430-2674ГУХЛ4	1	
		18		Б5130-3274УХЛ4	1	
		19		Б5130-3174ГУХЛ4	1	
		20		Б5130-3274ГУХЛ4	1	
				Н4		
		21		Выключатель ВА51-33, И380В,		
				50Гц, Iр=125А, отсечка 10Iн	1	1QF

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

903-1-250.87 -31-4 Лист 2

Альбом 12

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	5	22		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/В43-10, Iн=25А	1	Х23
		23		Блок регулирования	1	Завозят не комплектуется
		24		Дроссель	1	
	6			Панель 6		
				Блоки:		
		25		Б5430-3674УХЛ4	1	
		26		Б5130-2674УХЛ4	2	
		27		Б5130-2674ГУХЛ4	1	
		28		Б5130-2274ГУХЛ4	3	
				Н5		
		29		Пускатель ПМЛ-21000 4Б		
				ВК 13, И220, 50Гц, I 25А	1	2П7-КМ3
				Реле:		
		30		РПУ2-36220У3Б, И220В, 50Гц	2	2П7-К1 2П7-К2
		31		РЭВ-202У3, И220В, Iнкат=2А	2	2П7-КА1 2П7-КА2
		32		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/В43-10, Iн=25А	2	Х24, Х25

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

903-1-250.87 31-4 Лист 3


Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
1			Табличка	Ввод ~380/220В			
			То же	2П1 Дымосос			
2			—"—	2П1-КА			
			—"—	2П2 Аут. вент. Насосы №2:			
			—"—	15 Питательный			
			—"—	21 Горячего водосн.			
			—"—	29 Исходной воды			
3			—"—	21-К2			
			—"—	21-К1			
			—"—	15-К1			
			—"—	15-К2			
			—"—	29-К			
			—"—	18 Насос сетевой №2			
4			—"—	18-К2			
			—"—	18-К1			
			—"—	2П3 Вент. возвр. чнаса кат.			
			—"—	2П4 Решетка			
5			—"—	2П8 Задв. на пароправ.			
			—"—	2П13 Вент. возвр. чнаса цикл.			
	1	1QF	—"—	Групповой автомат			
			—"—	2П7 Скрел. подъемн.			
			—"—	2П5, 2П6 Забрасыватель			
6			—"—	2П12 Прив. уд. провала			
			—"—	2П9÷2П11 Обд. устр. №1÷№3			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

				903-1-250.87	31-4.ТБ
Гл.инж.пр.	Козлов			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Нач.отд	Райхштейн			Топливо-компенсные изгрузные усти.	
Зам.нач	Гохбайм			Главный корпус. Щит	САНТЕХПРОЕКТ
Рук.гр.	Синис			открытый 2Щ.	
Инж.	Кукушкина			Перечень надписей	
Н.контр.	Немец				

Копировал Федотова 23697-11 17 Формат А4


Альбом 12



					903-1-250.87	Эл-4.34	
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо- каменные и бурые угли		
Гл. инж. пр.	Козлов			И 87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 2	Листов: 6
Нач. отд.	Файерштейн			И 87				
Зам. нач.	Гохбойм			И 87				
Рук. гр.	Синис			И 87	Щит открытый 2Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина			И 87				
Н. контр.	Немец			И 87				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 12



					903-1-250.87	Эл.-4.34	
					Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо- каменные и бурые угли		
Гл. инж.	Козлов			И 87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 4	Листов: 6
Нач. отд.	Файерштейн			И 87				
Зам. нач.	Гохбойм			И 87				
Рук. гр.	Синис			И 87	Щит открытый 2Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина			И 87				
Н. контр.	Немец			И 87				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

4039-14 15 Копировал Бегун

ПАНЕЛЬ 3

ВИД СПЕРЕДИ

ШИНЫ СИЛОВЫЕ ~380В

600А

42А

29А

55А

100А

Б5130-3674 УХЛ4

Б5130-3574 УХЛ4

Б5130-4074 УХЛ4

Б5130-3874 УХЛ4

Шина нулевая

21-1	21-11	21-3	21-2	15-3
15-2	2П2-2а	2П2-2	2П2-1	29-2
29-3	15-11	15-1	29-1	

АВВГ-1(3х10+1х6)

АВВГ-1(3х50+1х25)

АВВГ-1(3х25+1х16)

АВВГ-1(3х6+1х4)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл.инж.пр.		Козлов		
Нач.отд.		Файерштейн		
Зам.нач.		Гохбойм		
Рук.гр.		Синис		
Инж.		Кукушкина		
Н.контр.		Немец		

903-1-250.87 Э1-4.Э4

Котельная с 4 котлами КЕ-25-1-1С. Топливо- каменные и бурые угли


Главный корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	3	6

Щит открытый 2Щ
Схема электрическая соединений

САНТЕХПРОЕКТ

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



ГИП	Козлов		VI.87
Нач.ОТА	Фанерытейн		VI.87
Зам.нач.	Гохбойм		VI.87
Рук.гр.	Синнис		VI.87
Инж.	Кукушкина		VI.87
Н.контр.	Немец		VI.87

903-1-250.87 ЭТ-4.34

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С
Топливо-каменные и бурые угли

Главный корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	5	6

Щит открытый 2Щ.
Схема электрическая соединений

САНТЕХПРОЕКТ

Копировал: Кульбакина

22699-14 20

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ПАНЕЛЬ 6 ВИД СПЕРЕДИ

Шины силовые ~380В, 125А

2П7-КМ3 (1)

2П7-К1 (2)

2П7-К2 (3)

2П7-КА1 (4)

2П7-КА2 (5)

6 2П7 Б5430-3574УХЛ4

8 2П6 Б5130-2674УХЛ4

7 2П5 Б5130-2674УХЛ4

9 2П12 Б5130-2674ГУХЛ4

10 2П9 Б5130-2274ГУХЛ4

11 2П10 Б5130-2274ГУХЛ4

12 2П11 Б5130-2274ГУХЛ4

29А

15А

QF1 КМ1 КМ2 X1 X24 X25

Шина нулевая

2П7-3 2П7-4 2П5-3 2П5-1 2П6-3 2П6-1 2П9-2 2П10-2 2П12-2 2П11-2 2П7-9-1 2П7-9-2 2П7-9-3 2П7-1 2П5-2 2П6-2

АВВГ 1(3х6+1х4)

АВВГ 1(4х2,5)

АВВГ 1(4х2,5)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Гл. инж. пр.		Козлов			11.87
Нач. отд.		Фанерштейн			11.87
Зам. нач.		Гохбойм			11.87
Рук. гр.		Синис			11.87
Инж.		Кукушкина			11.87
Н. контр.		Немец			11.87

903-1-250.87 ЭЧ-4.ЭЧ

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С
Топливо - каменные и бурые угли

Главный корпус

Щит открытый 2Щ.
Схема электрическая соединений

Стадия	Лист	Листов
Р	6	6

САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 12


Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
5			Табличка	ЗП7 - КА1			
			Тоже	ЗП7 - КА2			
6			—"—	Насосы: 46 нагр. воды N1			
			—"—	48 охл. воды N1; 23 перекач. N1			
			—"—	33 Взрохл. Na - кат. фил. Iст			
	2	1QF	—"—	Групповой автомат			
	3	2QF	—"—	31 Эл. магн. аппарат N1			
	4	3QF	—"—	32 Эл. магн. аппарат N2			
	5	4QF	—"—	35 Эл. магн. аппарат			
	6	1SF	—"—	Цепи сигнализации ввода N1			
			—"—	К6			
			—"—	К7			
			—"—	К8			
			—"—	К1			
			—"—	К2			
			—"—	К3			
			—"—	К4			
			—"—	К5			
			—"—	46-К1			
			—"—	46-К2			
			—"—	48-К1			
			—"—	48-К2			
7			—"—	Н.П. норм. пит; А.П. авар. пит			
			—"—	Завб: 25÷27 - сет. нас. N1÷N3			
			—"—	36,37 - к бак-ак; 38,39 - от бак-ак			
			—"—	40 - на перемычке			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

903-1-250.87	31-5.Т6	Лист 2

Формат А4

Альбом 12



Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


903-1-250.87	31-5.34
Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо - каменные и бурые угли	
Главный корпус	Стадия Р; Лист 1; Листов 7
Щит открытый ЗЩ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ

ГИП	Козлов		VI.87
Нач. отд	Федоришин		VI.87
Зам. нач.	Гохбойт		VI.87
Рук. гр	Синис		VI.87
Инж.	Кукушкина		VI.87
Н. контр.	Немец		VI.87

Формат А4

903-1-250.87 31-5.80

Альбом 12




1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по...
3. В контуре табличек и аппаратов указаны номера по перечню надписей.

Надписи на обрамлении

Табличка	ВВод-380/220В	ЗЩ Дымосос	ЗП2 Дут. вент. насосы; 16 питательн. N3 22 горячего воды N3 30 исходн. воды N3	ЗП3 Вент. возд. унос. кот. ЗП4 Решетка ЗП8 Завб. на пароотв. ЗП9 Вент. возд. Укос. цикл.	ЗП1. Скреп. подъемн. ЗП5, ЗП6 забрасыват. ЗП12 Увал. правого	Насосы: 46 нагр. воды N1; 48 охл. воды N1 23 - перекач. N1 33 - Взрохл. Na - кат. фил. Iст	Н.П. норм. пит; А.П. авар. пит. Завб. 25÷27 - сет. нас. N1÷N3 36,37 - К ак. бак; 38,39 - от ак. бак. НП - на перемычке
Панель	1	2	3	4	5	6	7

Вид А М1:50



Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


903-1-250.87	31-5.80
Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо - каменные и бурые угли.	
Главный корпус	Стадия Р; Лист 1; Листов 8
Щит открытый ЗЩ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ

ГИП	Козлов		VI.87
Нач. отд	Федоришин		VI.87
Зам. нач.	Гохбойт		VI.87
Рук. гр	Синис		VI.87
Инж.	Кукушкина		VI.87
Н. контр.	Немец		VI.87

Копировал: Фролов

903-1-250.87 Э1-5.80

Альбом 12



Панель 1


				903-1-250.87 Э1-5.80		
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
ГИП	Козлов		VII 87			
Нач.отд.	Файерштейн		VII 87			
Зам.нач.	Гохбойм		VII 87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 2	Листов: 8
Рук. гр.	Синис		VII 87			
Инж.	Кукушкина		VII 87	Щит открытый ЗЩ. Чертеж общего вида.		
Н.контр.	Немец		VII 87			

Копировал: Крайлина Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

903-1-250.87 Э1-5.80

Альбом 12




Панель 2. Набор 1

				903-1-250.87 Э1-5.80		
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
ГИП	Козлов		VII 87			
Нач.отд.	Файерштейн		VII 87			
Зам.нач.	Гохбойм		VII 87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 3	Листов: 8
Рук.гр.	Синис		VII 87			
Инж.	Кукушкина		VII 87	Щит открытый. ЗЩ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ	
Н.контр.	Немец		VII 87			

 Копировал: Крайлина Формат А3


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Панель 3 Набор 2

				903-1-250.87 31-5.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли	
Гл.инж.пр.	Козлов		11.87		
Нач.отд.	Файерштейн		11.87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 8
Зам.нач.	Гохбойм		11.87		
Рук.гр.	Синис		11.87		
Инж.	Кукушкина		11.87	Щит открытый ЗЩ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр.	Немец		11.87		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Дроссель (L) и блок регулирования (БР) в комплект поставки завода-изготовителя щита не входит и устанавливается по месту при монтаже.

Рейки для установки БР и L выполняются заводом-изготовителем по данному чертежу.


Панель 4 Набор 3

				903-1-250.87 31-5.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли.	
Гл.инж.пр.	Козлов		11.87		
Нач.отд.	Файерштейн		11.87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 8
Зам.нач.	Гохбойм		11.87		
Рук.гр.	Синис		11.87		
Инж.	Кукушкина		11.87	Щит открытый ЗЩ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр.	Немец		11.87		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 12

903-1-250.87 31-5.80




Панель 5 Набор 4

				903-1-250.87	31-5.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Козлов		VII 87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 6 / Листов: 8
Нач. отд	Фейгерштейн		VII 87			
Зам. нач	Гохбойм		VII 87			
Рук. гр.	Синис		VII 87	Щит открытый ЗЩ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ	
Инж.	Кукушкина		VII 87			
Н. контр	Нетец		VII 87			

Формат А2

Альбом 12

903-1-250.87 31-5.80



Панель 6. Набор 5

				903-1-250.87	31-5.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли		
ГИП	Козлов		VII 87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов: 8
Нач. отд	Фейгерштейн		VII 87			
Зам. нач	Гохбойм		VII 87			
Рук. гр.	Синис		VII 87	Щит открытый ЗЩ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ	
Инж.	Кукушкина		VII 87			
Н. контр	Нетец		VII 87			

Копировал Формат А2

Альбом 12

903-1-250.87

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			903-1-250.87-31-5.80	Чертеж общего вида		
			903-1-250.87-31-5.74	Схема электрическая соединений		
			903-1-250.87-31-5.76	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
	1			Панель 1		
		1		Зажимы наборные		
				ЗН24-150П250-В/ВУ3 Iн=250А	6	
	2			Панель 2		
		2		Блок Б5130-4274УХЛ4	1	
				Н1		
		3		Реле РТУ0/40 УХЛ4	1	ЭП7-КЯ
	3			Панель 3		
				Блоки:		
		4		Б5130-3674УХЛ4	1	
		5		Б5130-3574УХЛ4	1	
		6		Б5130-4074УХЛ4	1	
		7		Б5130-3874УХЛ4	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж.	Козлов		
Нач. отд.	Рабочий		
Зав. н-тв	Охапкин		
Рук. гр.	Сынис		
Исп.	Жданкина		
Н. контр.	Немец		

903-1-250.87-31-5

Котельная с 4 котлами КВ-25 ГМН, топливо-каменные и бурые угли, газовый, подрук. цит открытый эш. Технические данные аппаратов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

САНТЕХПРОЕКТ

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	3			Н2		
				Реле:		
		8		РП-256ЗУХЛ4, И220В; 50Гц	1	22-К2
		9		РПУ2УХЛ4 ОУЗБ, И220В; 50Гц	2	22-К1; 16-К1
		10		РПУ2-36220УЗБ, И220В; 50Гц	1	16-К2
		4		РПУ2-36200УЗБ, И220В, 50Гц	1	30-К
		12		Блок зажимов		—
				Б324-4П25-В/ВУ3-10Iн=25А	2	Х6, Х28
		13		Зажимы наборные		
				ЗН24-950П63-В/ВУ3 Iн=100А	3	
	4			Панель 4		
				Блоки:		
		14		Б5130-2674УХЛ4	1	
		15		Б5130-3274УХЛ4	1	
		16		Б5130-3174ГУХЛ4	1	
		17		Б5130-3274ГУХЛ4	1	
				Н3		
		18		Выключатель ВА54-33, 50Гц		
				Iр=125А, И660В отс. 10Iн.	1	5QF
		19		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10Iн=25А	1	Х23
		20		Блок регулирования	1	Изводом не комплектуется
		21		Дроссель	1	
	5			Панель 5		
				Блоки:		
		22		Б5430-3574УХЛ4	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87-31-5

Лист 2

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	5	23		Б5130-2674УХЛ4	2	
		24		Б5130-2674ГУХЛ4	1	
		25		Б5130-2274ГУХЛ4	3	
				Н4		
		26		Пускатель		
				ПМЛ2/1000У4 ВК 1/2		
				И 220В, 50Гц, I 25А	1	ЭП7-КМ3
				Реле:		
		27		РПУ2-36220 УЗБ		
				И 220В, 50Гц	2	ЭП7-К1 ЭП7-КЕ
		28		РЭВ-2074У3, И 220В Iн.кат=25А	2	ЭП7-КАМ ЭП7-КВТ
		29		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10		
				Iн=25А	2	Х24, Х25
	6			Панель 6		
				Блоки:		
		30		Б5130-2674УХЛ4	1	
		31		Б5130-2974ГУХЛ4	1	
		32		Б5130-3274УХЛ4	1	
		33		Б5130-3274ГУХЛ4	1	
				Н5		
				Выключатели:		
		34		ВА51-31; И660В; 50Гц; Iр=80А отс. 10Iн	1	1QF
		35		ВА51-25; И660В; 50Гц; Iр=6,3А отс. 10Iн	3	2QF÷4QF
		36		ВА51-25 И380В; 50Гц; Iр=10А отс. 10Iн	1	1SF
		37		Пускатель ПМЛ1010У2С		
				ПКЛ11, И220В, 50Гц	1	К7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87-31-5

Лист 3

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	6			Реле:		
		38		РПУ2-36220 УЗБ, И220В; 50Гц	1	К6
		39		РПКВ-31УХЛ4 И220В	1	К8
		40		РПУ2-36100У3Б, И220В; 50Гц	5	К1÷К5
		41		РПУ2УХЛ4 ОУЗБ, И220В; 50Гц	2	К6-К7; К8К9
		42		РПУ2-36020У3Б, И220В; 50Гц	2	К6-К2; К8-К
		43		Блок зажимов		Х4÷Х8;
				Б324-4П25-В/ВУ3-10; Iн=25А	7	Х28; Х32
		48		Реле РПУ2П-36200УЗБ И220В, 50Гц	1	К9
				Панель 7		
				Блоки:		
		44		Б5131-3477УХЛ4	2	
		45		Б5430-2674УГУХЛ4	8	
				Н6		
		46		Переключатель		2S-SA
				ПКУ3-16С-3031У3		2S-SA
				Рук. фляжк.	9	2S-SA
		47		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10; Iн=25А	8	Х7÷Х10 Х27÷Х30


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87-31-5

Лист 4

903-1-250.87 31-5.80

Альбом 12




ПАНЕЛЬ 7 НАБОР 6

				903-1-250.87		31-5.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с топливо-каменные и бурые угли			
Гл. инж. пр.	Козлов		11.87	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Файерштейн		11.87		Р	8	8
Зам. нач.	Гохбойм		11.87				
Рук. гр.	Синис		11.87	Щит открытый 3Щ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		11.87				
Н. контр.	Немец		11.87				

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

903-1-250.87 31-5.34


Альбом 12



Шины силовые ~380В; 500А


				903-1-250.87		31-5.34	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли			
Гл. инж. пр.	Козлов		11.87	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Файерштейн		11.87		Р	2	7
Зам. нач.	Гохбойм		11.87				
Рук. гр.	Синис		11.87	Щит открытый 3Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		11.87				
Н. контр.	Немец		11.87				

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N



				903-1-250.87 -31-5.34	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли	
Разраб.	Козлов			Главный корпус	Стадия Р; Лист 3; Листов 7
Нач.отд.	Ганенко				
Зам.нач.	Гохберг				
Рук.гр.	Синис			Щит открытый 3Щ	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кукушкина			Схема электрическая соединений	
Н.контр.	Немец				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




Гл.инж.пр.	Козлов			903-1-250.87		31-5.34	
Нач.отд.	Рамерштейн			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли			
Зам.нач.	Скворцов			Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.	Синис				Р	4	7
Инж.	Чукушкина			Щит открытый ЗЩ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ		
Н.контр.	Немец						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 12

Панель 5 Вид спереди




ГИП	Козлов			903-1-250.87	31-5.34
Нач.отд	Фейертейн			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14 Топливо-каменные и бурые угли	
Зам.нач	Гехвайм			Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 7
Рук.гр.	Синис			Щит открытый 3Щ. Схема электрическая соединений.	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кукушкина				
Контр.	Нетец				


Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Копировал

22699-14 30

Формат А4


Вид спереди
Панель 6
Шины силовые
380В; 80А
1 10F
2 20F
3 30F
4 40F
5 15F
6 K6
7 K7
8 K8
9 K1
10 K2
11 K3
12 K4
13 K5
14 46-K2
15 46-K2
16 46-K2
17 46-K2
18 46
19 48
20 23
21 33
22 K9
15А
25А
80А
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X28
X32
Шина нулевая
65130-2674гухл4
65130-2974гух л4
65130-3274 ухл4
65130-3274гухл4
903-1-250.87 31-5.34
Котельная с 4 котлами КЕ-25-ГМ
Топливо-каменные и бурые угли
Главный корпус
Щит открытый 34.
Схема электрическая соединений
САНТЕХПРОЕКТ



				903-1-250.87	31-5.34
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-коменные и верные узлы	
ГИП	Козлов			Главный корпус.	Стадия: Р; Лист: 7; Листов: 7
Нач.отд	Рабштейн				
Зат.нач	Голбейн				
Рук.гр.	Синис			Щит открытый 8 Щ. Схема электрическая соединений	
Инж.	Кукушкина				САНТЕХПРОЕКТ
Н.контр.	Немец				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 12

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
6			Табличка	24 Нас. перекач. Н2			
	2	1SF	То же	Цепи сигнализации ввод Н2			
	3	28F	—"—	34 Нас. взрыкл. На-кат. фил. Ист.			
	4	38F	—"—	Групповой автомат			
			—"—	47-К1			
			—"—	47-К2			
			—"—	49-К1			
			—"—	49-К2			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87 Э1-6.ТБ Лист 2

Альбом 12


Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
7		25-SA	Табличка	25-SA			
			На ключе	Р ручн. О откл. А авт.			
		26-SA	Табличка	26-SA			
			На ключе	Р ручн. О откл. А авт.			
		27-SA	Табличка	27-SA			
			На ключе	Р ручн. О откл. А авт.			
6			Табличка	К9			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87 Э1-5.ТБ Лист 3


Альбом 12

903-1-250.87 Э1-6.80



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по...
3. В контуре табличек и аппаратов указаны номера по перечню надписей.

Табличка	Ввод ~380/220В 4П2 Дут. вент.	4П1 Дымосос	19 Сет. нас. Н3	4П3 Вент. воз. упос. кот. 4П4 Решетка 4П8 За дв. на паропров. 4П13 Вент. возв. упос. цех. п.	4П7 Скрел. подъемн. 4П5; 4П6 Забрасыват. 4П12 Прив. уд. провала 4П9÷4П11 Об. д. устр. Н1÷Н3	43 Нас. раств. соли 47 Нас. магн. вод. Н2 48 Нас. охл. вод. Н2 84 Нас. перекач. Н2
Панель	1	2	3	4	5	6




Гл. инж. пр.	Козлов			903-1-250.87 Э1-6.80
Нач. от. д.	Ганерштейн			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли
Зам. нач.	Гохеман			Главный корпус — Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 7
Рук. гр.	Сиимс			Щит открытый 4Щ Чертеж общего вида — САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кучушкина			
Н. контр.	Немец			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87 Э1-6.80

Альбом 12




Панель 1.

				903-1-250.87	Э1-6.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли.		
Гл.инж.пр.	Козлов		7.87	Главный корпус.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Рамерштейн		7.87		Р	2	7
Зам.нач.	Гохбаум		7.87				
Рук.гр.	Синис		7.87	Щит открытый 4Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		7.87				
Н.контр.	Немец		7.87				

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

903-1-250.87 Э1-6.80

Альбом 12




Панель 2. Набор 1.

				903-1-250.87	Э1-6.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли.		
Гл.инж.пр.	Козлов		7.87	Главный корпус.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Рамерштейн		7.87		Р	3	7
Зам.нач.	Гохбаум		7.87				
Рук.гр.	Синис		7.87	Щит открытый 4Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		7.87				
Н.контр.	Немец		7.87				

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

903-1-250.87 Ал-6.80

Альбом 12



Панель 3. Набор 2


				903-1-250.87	31-6.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
Гл. инж. пр.	Козлов		11.87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 4 / Листов: 7
Нач. от. д.	Райеритейн		11.87			
Зам. нач.	Гохбойм		11.87			
Рук. гр.	Сиинис		11.87	Щит открытый 4Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ	
Н. инж.	Кукушкина		11.87			
Н. контр.	Немец		11.87			

Копировал: Крайлина Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

903-1-250.87 Ал-8.80

Альбом 12



Дроссель (L) и блок регулирования (БР) в комплект поставки завода-изготовителя щита не входит и устанавливается по месту при монтаже. Рейки для установки БР и L выполняются заводом-изготовителем по данному чертежу.


Панель 4. Набор 3.

				903-1-250.87	31-6.80	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С. Топливо-каменные и бурые угли.		
Гл. инж. пр.	Козлов		11.87	Главный корпус	Стадия: Р	Лист: 5 / Листов: 7
Нач. от. д.	Райеритейн		11.87			
Зам. нач.	Гохбойм		11.87			
Рук. гр.	Сиинис		11.87	Щит открытый 4Щ. Чертеж общего вида	САНТЕХПРОЕКТ	
Н. инж.	Кукушкина		11.87			
Н. контр.	Немец		11.87			

22695-147 35 Копировал: Крайлина Формат А3

903-1-250.87Т31-6.ВО

Альбом 12




Панель 5. Набор 4.

				903-1-250.87		31-6.ВО	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли.			
Гл.инж.пр.	Козлов		8.87	Главный корпус.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Фанерштейн		8.87		Р	6	7
Зам.нач.	Гольбейм		8.87				
Рук.гр.	Синис		8.87	Щит открытый 4Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		8.87				
Н.контр.	Немец		8.87				

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

903-1-250.87Т31-6.ВО

Альбом 12



Панель 6. Набор 5.

				903-1-250.87		31-6.ВО	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли.			
Гл.инж.пр.	Козлов		8.87	Главный корпус.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Фанерштейн		8.87		Р	7	7
Зам.нач.	Гольбейм		8.87				
Рук.гр.	Синис		8.87	Щит открытый 4Щ. Чертеж общего вида.	САНТЕХПРОЕКТ		
Инж.	Кукушкина		8.87				
Н.контр.	Немец		8.87				

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 12

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			903-1-250.87-31-6.80	Чертеж общего вида		
			903-1-250.87-31-6.94	Схема электрическая соединений		
			903-1-250.87-31-6.ТБ	Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
	1			Панель 1		
		1		Блок Б5130-3874УХЛ4	1	
				Зажимы наборные		
		2		ЗН24-150П250-В/ВУ3, $I_н$=250А	6	
		3		ЗН24-35П160-В/ВУ3; $I_н$=100А	3	
	2			Панель 2		
		4		Блок 5130-4274УХЛ4	1	
				Н1		
		5		Реле РТ40/10 УХЛ4	1	
	3			Панель 3		
		6		Блок Б5130-4274УХЛ4	1	
				Н2		
				Реле:		
		7		РП-256УХЛ4, И220В, 50Гц	1	19-К2

Гл.инж.пр.	Козлов		87
Нач.отд.	Файерштейн		87
Зам.нач.	Гохбойм		87
Рук.гр.	Синис		87
Инж.	Кукушкина		87
Н.контр.	Немец		87

903-1-250.87 -31-6

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с топливо-каменные и бурые угли. Главный корпус. Щит открытый ЩУ. Технические данные аппаратов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

САНТЕХПРОЕКТ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 12

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	3	8		РПУ2М3644ОУ3Б, И220В, 50Гц	1	19-К1
		9		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3, $I_н$=25А	2	Х24, Х25
	4			Панель 4		
				Блоки:		
		10		Б5430-2674ГУХЛ4	1	
		11		Б5130-3274УХЛ4	1	
		12		Б5130-3174ГУХЛ4	1	
		13		Б5130-3274ГУХЛ4	1	
				Н3		
				Выключатель И660В		
		14		ВА51-33, 50Гц, $I_р$=125А		
				отсечка 10$I_н$	1	1ВF
		15		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3, $I_н$=25А	1	Х23
		16		Блок регулирования	1	Заводское комплектование
		17		Дроссель	1	
	5			Панель 5		
				Блоки:		
		18		Б5430-3574УХЛ4	1	
		19		Б5130-2674УХЛ4	2	
		20		Б5130-2674ГУХЛ4	1	
		21		Б5130-2274ГУХЛ4	3	
				Н4		
		22		Пускатель ПМЛ2100О4В		
				в.к. 1в; И220В; 50Гц; I 25А	1	4П7-КМ3

903-1-250.87 -31-6 Лист 2

Альбом 12

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	5			Реле:		
		23		РПУ2-36220 У3Б, И220В, 50Гц	2	4П7-К1 4П7-К2
		24		РЭВ-202У3, И220В, $I_{н.кот}$=25А	2	4П7-КА1 4П7-КА2
		25		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10, $I_н$=25А	2	Х24, Х25
	6			Панель 6		
				Блоки:		
		26		Б5130-2874ГУХЛ4	1	
		27		Б5130-2674ГУХЛ4	1	
		28		Б5130-2974ГУХЛ4	1	
		29		Б5130-3274 УХЛ4	1	
				Н5		
				Выключатель		
		30		ВА51-29; И380В; 50Гц, $I_р$=10А отс.10$I_н$	1	1SF
		31		ВА51-25; И660В; 50Гц; $I_р$=63А; отс.10$I_н$	1	2ВF
		32		ВА51-31, И660В; 50Гц; $I_р$=80А отс. 10$I_н$	1	3ВF
				Реле:		
		33		РПУ2М3644ОУ3; И220В 50Гц	2	47-К1, 48-К1
		34		РПУ2-36020У3Б, И220В, 50Гц	2	47-К2, 48-К2
		35		Блок зажимов		
				Б324-4П25-В/ВУ3-10, $I_н$=25А	2	Х9; Х28

903-1-250.87 -31-6 Лист 3

Альбом 12

Панель	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид обозн.	Заготовка
			Табличка	Ввод ~380/220В			
1			То же	4П2 Дут. вентилятор			
			—"—	4П1 Дымосос			
2			—"—	4П1-КА			
			—"—	19-сет. насос N 3			
3			—"—	19-К2			
			—"—	19-К1			
4			—"—	4П3 вент. возвр. уноса кот.			
			—"—	4П4 Решетка			
			—"—	4П8 Задв. на паропров.			
			—"—	4П13 вент. возвр. уноса цикл.			
	1	1ВF	—"—	Групповой автомат			
5			—"—	4П7 Скрел. подземн.			
			—"—	4П5; 4П6 Забрасыватель			
			—"—	4П12 Прив. уд. провала			
			—"—	4П9÷4П11 Обд. устр. N1÷N3			
			—"—	4П7-КМ3			
			—"—	4П7-К1			
			—"—	4П7-К2			
			—"—	4П7-КА1			
			—"—	4П7-КА2			
			—"—	43 Нас. раств. соли			
6			—"—	47 Нас. нагр. воды N2			
			—"—	49 Нас. охл. воды N2			

903-1-250.87 -31-6.ТБ


Гл.инж.пр.	Козлов		87
Нач.отд.	Файерштейн		87
Зам.нач.	Гохбойм		87
Рук.гр.	Синис		87
Инж.	Кукушкина		87
Н.контр.	Немец		87

Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с топливо-каменные и бурые угли. Главный корпус. Щит открытый ЩУ. Перечень надписей

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

САНТЕХПРОЕКТ


Альбом 12



						903-1-250.87 31-6.34	
						Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли	
Гл.инж.пр.	Козлов					Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6
Нач.отд.	Фриерштейн						
Зам.нач.	Гохбойм						
Рук.гр.	Синнс					Щит открытый 4Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кукушкина						
Н.контр.	Немец						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Альбом 12



						903-1-250.87 31-6.34	
						Котельная с 4 котлами КЕ-25-14с. Топливо-каменные и бурые угли.	
Гл.инж.пр.	Козлов					Главный корпус.	Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 6
Нач.отд.	Фриерштейн						
Зам.нач.	Гохбойм						
Рук.гр.	Синнс					Щит открытый 4Щ. Схема электрическая соединений.	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кукушкина						
Н.контр.	Немец						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Логинова 22693-14 38 ФОРМАТ А2



				903-1-250.87 Э1-6.94	
				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли	
Гл.инж.пр.	Козлов		4.87	Главный корпус	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 6
Нач.отд.	Шнеерштейн		4.87		
Зам.нач.	Гохбойм		4.87		
Рук.гр.	Синис		4.87	Щит открытый 4Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Кочушкина		4.87		
Н.контр.	Немец		4.87		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Панель 4

Вид спереди

Шины силовые С В А

~380В; 125А

125А

1 4П8

Б5430-2674ГУХЛ4

15А

Л1 Л2 Л3 QF1

2 4 6 КМ1 КМ2

15А

X1

43

X23

4П8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 13 17 21 25 27

2 10F

1 3 5

2 4 6

125А

3 4П3

Б5130-3274 УХЛ4

15А

Л1 Л2 Л3 QF1

С3 С1 С1

С4 С2 С2

КМ1

2 4 6

15А

X1

15А

4 4П4

Б5130-3174ГУХЛ4

Л1 Л2 Л3 QF1

2 4 6 КМ1

X1

5 4П3

Б5130-3274ГУХЛ4

Л1 Л2 Л3 QF1

2 4 6 КМ1

15А

X1

ПВ1 2(1х2,5)

6 ВР

ПВ1 3(1х1,5)

7 Ц

4П4-1 4П4-3 4П4-2 4П4-0 4П3-3 4П3-4 4П3-1 4П2-3 4П2-1 4П3-2

АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5)

Шина нулевая

Гл.инж.пр.	Козлов			903-1-250.87	31-6.34
Нач.отд.	Фанерштейн			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С топливо-каменные и бурые угли.	
Зам.нач.	Гохберг			Главный корпус	Стадия Р; Лист 4; Листов 6
Рук.гр.	Синис			Щит открытый 4Щ. Схема электрическая соединений	САНТЕХПРОЕКТ
Инж.	Ушушкина				
Н.контр.	Немец				

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Панель 5 Вид спереди

ЩПТ-КМ3 1

ЩПТ-К1 2

ЩПТ-К2 3

ЩПТ-КА1 4

ЩПТКА2 5

6 ЩПТ Б5130-3574УХЛ4

7 ЩПС Б5130-2674УХЛ4

8 ЩПБ Б5130-2674УХЛ4

9 ЩПТ2 Б5130-2674ГУХЛ4

10 ЩПО Б5130-2274ГУХЛ4

11 ЩПО Б5130-2274ГУХЛ4

12 ЩПТ Б5130-2274ГУХЛ4

Щины силовые ~380В 125А

X24

ЩПТ		
1		
2	2	5
3	3	6
3	4	7
1	5	9
5	6	25
5	7	27
	8	43
	9	47
	10	49

X25

ЩПТ		
	1	
	2	53
	3	55
	4	56
	5	63
	6	77
4	7	81
	8	
	9	
	10	

29А

15А

ЩПТ-3 ЩПТ-ОС ЩПС-3 ЩПС-1 ЩПБ-3 ЩПБ-1 ЩПБ-2 ЩПО-2 ЩПО-2 ЩПТ-2 ЩПТ-9-1 ЩПТ-9-2 ЩПТ-9-3 ЩПТ-1 ЩПС-2 ЩПБ-2

ПВ6Г (13х6-4 ГК)

АВВГ (4х2,5)

АВВГ (4х2,5)

Шина нулевая

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

ГИП	Козлов			903-1-250.87 31-6.34
Нач.отд	Рахметов			Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли.
Эл.нач	Гребоин			Главный корпус
Рук.гр	Сычик			Щит открытый ЩТ. Схема электрическая соединений
Инж.	Кукушкина			
Н.контр	Нечвд			САНТЕХПРОЕКТ

Стадия Р | Лист 5 | Листов 6

Копировал 22699-14 4 Формат А1

Альбом 12

Вид спереди

Панель 6

Шины силовые

С
В ~380В
А 80А

903-1-250.87 ЭТ-6.34

(47)

15А

80А

1 (1SF)

2 (2QF)

3 (3QF)

4 (49)

Б5130-2874ГУХЛ4

QF1

КМ1

X1

5 (47-К1)

6 (47-К2)

7 (49-К1)

8 (49-К2)

9 (47)

Б5130-2674ГУХЛ4

10 (49)

Б5130-2674ГУХЛ4

11 (24)

Б5130-3274УХЛ4

X9

X29

Шина нулевая

47-1 47-11 АС-02 34-02 Щк-11 47-2 43-2 43-5 49-3 24-3 24-2 24-1 43-7 49-11 49-1

АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5) АВВГ 1(4х2,5)

ГИП	Козлов				903-1-250.87		31-6.34
Нач. отд	Рыльцин				Котельная с 4 котлами КЕ-25-14С Топливо-каменные и бурые угли		
Зам. нач.	Гольцин				Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Синцис					Р	6	6
Инж.	Кучушкина				Щит открытый 44. Схемы электрическая соединений.	САНТЕХПРОЕКТ		
Н.контр.	Немец							

Копировал: Формат А2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

gost.e-ecolog.ru