# ЕДИНАЯ СЕРИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 35-110/6-10 кв БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

448/1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
**407-3-192**

ПОДСТАНЦИИ 110/6-10 кв С ТРАНСФОРМАТОРАМИ
МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 63 МВА
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВСЕЙ МОЩНОСТИ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## АЛЬБОМ II

ТИП 1.ГПП-110-11-2×63-62Р
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

gost.e-ecolog.ru

# ЕДИНАЯ СЕРИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 35-110/6-10 кв БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
## 407-3-192

## ПОДСТАНЦИИ 110/6-10 кв С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 63 МВА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВСЕЙ МОЩНОСТИ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

### СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I — Пояснительная записка /материал для проектирования/.

Электротехническая часть

Альбом II — Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62р принципиальные и монтажные схемы
Альбом III — Тип 2 ГПП-110-IIIУ-2×63-62р принципиальные и монтажные схемы
Альбом IV — Электромонтажные чертежи установки трансформаторов 110/6-10 кв
Альбом V — Распределительное устройство 6-10 кв типа 62р Электромонтажные чертежи.
Альбом VI — Заказные спецификации электрооборудования и материалов
Альбом VII — Задания заводам на изготовление комплектного электрооборудования

Архитектурно-строительная часть

Альбом VIII — Схемы генпланов и вспомогательные устройства.
Альбом IX — Распределительное устройство 6-10 кв типа 62р строительные чертежи, отопление и вентиляция

Альбом X — Сметы

Часть 1 Объектные сметы
Часть 2 Сметы на приобретение и монтаж электрооборудования.
Часть 3. Сметы на общестроительные работы

Применённые типовые проекты

/Распространяет ЦИТП/

407-3-191 Подстанции 110/6-10 кв с трансформаторами мощностью от 6,3 до 25 мва с распределением всей мощности по кабельным линиям

Альбом VI — Распределительные устройства 110 кв типов 110-I, 110-II, 110-IIIУ электромонтажные чертежи.
Альбом VIII — Электромонтажные конструкции
Альбом XII — Распределительные устройства 110 кв типов 110-I 110-II 110-IIIУ строительные чертежи.
Альбом XIV — Конструкции и детали

Разработан ГПИ Электропроект Глав электромонтажа Минмонтажспецстроя СССР

Утвержден и введен в действие Минмонтажспецстроем СССР с 15/VIII-71г. (протокол от 1/VI-71г.)

## АЛЬБОМ II

N 24 II — 935.

| NN п/п | Наименование | Лист | Страница |
|---|---|---|---|
| 1 | Обложка | | |
| 2 | Титульный лист | | 1 |
| 3 | Содержание альбома | ЭЛ-1 | 2 |
| 4 | Содержание альбома Пояснительная записка | ЭЛ-2 | 3 |
| 5 | Таблица уставок реле защиты и автоматики | ЭЛ-3 | 4 |
| 6 | План и разрез подстанции | ЭЛ-4 | 5 |
| 7 | Схема электрических соединений, трансформатор „1Т" I-II секции | ЭЛ-5 | 6 |
| 8 | Схема электрических соединений трансформатор „2Т" III-IV секции | ЭЛ-6 | 7 |
| 9 | Трансформатор 110/6-10кВ Поясняющая схема и перечень аппаратуры цепей управления, защиты, сигнализации и автоматики | ЭЛ-7,8 | 8,9 |
| 10 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики | ЭЛ-9 | 10 |
| 11 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики ввода „1В" | ЭЛ-10 | 11 |
| 12 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики ввода „2В" | ЭЛ-11 | 12 |
| 13 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема дистанционного и автоматического регулирования напряжения | ЭЛ-12 | 13 |
| 14 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема приводного механизма типа МЗ-2 | ЭЛ-13 | 14 |
| 15 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема устройства обдувки | ЭЛ-14 | 15 |
| 16 | Трансформатор 110/6-10кВ Схема устройства охлаждения трансформатора мощностью 63 МВа | ЭЛ-15 | 16 |
| 17 | Трансформатор 110/6-10кВ „1Т" Схема блокировки | ЭЛ-16 | 17 |
| 18 | Трансформатор 110/6-10кВ „2Т" Схема блокировки | ЭЛ-17 | 18 |
| 19 | Трансформатор 110/6-10кВ Монтажная схема трансформатора | ЭЛ-18 | 19 |
| 20 | Трансформатор 110/6-10кВ Монтажная схема устройства охлаждения трансформатора мощностью 63 МВа | ЭЛ-19 | 20 |
| 21 | Секционный выключатель 6-10кВ Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики | ЭЛ-20 | 21 |
| 22 | Отделители перемычки 110кВ Схема управления, сигнализации и автоматики | ЭЛ-21 | 22 |
| 23 | Отделители перемычки 110кВ Секционные выключатели 6-10кВ. Схема блокировки | ЭЛ-22 | 23 |
| 24 | Монтажная схема отделителей перемычки 110кВ | ЭЛ-23 | 24 |
| 25 | Схема трансформатора напряжения 6-10кВ | ЭЛ-24 | 25 |
| 26 | Схема автоматической частотной разгрузки „АЧР" | ЭЛ-25 | 26 |
| 27 | Схема защиты минимального напряжения электродвигателей 6-10кВ | ЭЛ-26 | 27 |
| 28 | Дугогасящая катушка. Принципиальная и монтажная схемы | ЭЛ-27 | 28 |
| 29 | Схема питания собственных нужд ~380/220В | ЭЛ-28 | 29 |
| 30 | Схема вводов и секционного автомата щита собственных нужд 380/220В | ЭЛ-29 | 30 |
| 31 | Схема питания цепей управления, защиты и сигнализации на переменном оперативном токе | ЭЛ-30 | 31 |
| 32 | Схема питания цепей управления, защиты и сигнализации на выпрямленном оперативном токе | ЭЛ-31 | 32 |
| 33 | Схема измерения и контроля изоляции цепей выпрямленного тока | ЭЛ-32 | 33 |
| 34 | Схема центральной сигнализации | ЭЛ-33 | 34 |
| 35 | Щит управления Фасад Перечень панелей | ЭЛ-34 | 35 |
| 36 | Щит управления. План шинок | ЭЛ-35 | 36 |
| 37 | Щит управления Ряды зажимов панели №1 | ЭЛ-36,37 | 37,38 |
| 38 | Щит управления Ряды зажимов панели №2 | ЭЛ-38,39 | 39,40 |
| 39 | Щит управления Ряды зажимов панели №3 | ЭЛ-40,41 | 41,42 |
| 40 | Щит управления Ряды зажимов панели №4 | ЭЛ-42,43 | 43,44 |
| 41 | Щит управления Ряды зажимов панели №5 | ЭЛ-44,45 | 45,46 |
| 42 | Щит управления Ряды зажимов панели №6 | ЭЛ-46,47 | 47,48 |
| 43 | Щит управления, Ряды зажимов панели №7 | ЭЛ-48,49 | 49,50 |
| 44 | Щит управления Ряды зажимов панели №8 | ЭЛ-50,51 | 51,52 |
| 45 | Щит управления Ряды зажимов панели №9 | ЭЛ-52,53 | 53,54 |
| 46 | Щит управления Ряды зажимов панели №10 | ЭЛ-54,55 | 55,56 |
| 47 | Щит управления Ряды зажимов панели №11 | ЭЛ-56,57 | 57,58 |
| 48 | Щит управления Ряды зажимов панели №14 | ЭЛ-58,59 | 59,60 |
| 49 | Щит управления Ряды зажимов панели №15 | ЭЛ-60,61 | 61,62 |
| 50 | Щит управления Ряды зажимов панели №16 | ЭЛ-62,63 | 63,64 |


Гл. инж. инта — Сергеев
Гл. инж. проекта — Гушанский
Нач. ОЭС — Шапиро
2 л. спец. ОЭС — Хейн
Ст. инженер — Дубровина

| | | |
|---|---|---|
| Минэлектротехстроя СССР Главэлектромонтаж ВПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Содержание альбома | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-1 |

| №№ п/п | Наименование | Лист | Страница |
|---|---|---|---|
| 51 | Щит управления. Ряды зажимов панели № 17 | ЭЛ-64 | 65 |
| 52 | Щит управления. Ряды зажимов панели № 18 | ЭЛ-65,66 | 66,67 |
| 53 | Щит управления. Ряды зажимов панели № 19 | ЭЛ-67,68 | 68,69 |
| 54 | Щит собственных нужд ~380/220в Ряды зажимов панели № 20 | ЭЛ-69 | 70 |
| 55 | Щит собственных нужд ~380/220в Ряды зажимов панели № 21 | ЭЛ-70 | 71 |
| 56 | Щит собственных нужд ~380/220в Ряды зажимов панели № 22 | ЭЛ-71 | 72 |
| 57 | Ряды зажимов 18У÷48У, 115ПНС, 215ПНС и ШСП. Монтажная схема тележки вводных и секционных выключателей 6-10кв. | ЭЛ-72 | 73 |
| 58 | Ряды зажимов шкафов КРУ №№ 4,12,13,15,17,22,23,27 и 29 | ЭЛ-73 | 74 |
| 59 | Ряды зажимов шкафов КРУ №№ 26,28,32,33,40,41,43 и 45 | ЭЛ-74 | 75 |
| 60 | Ряды зажимов шкафов КРУ №№ 24,25,30 и 31 | ЭЛ-75 | 76 |
| 61 | Схема кабельных связей | ЭЛ-76 | 77 |
| 62 | Разводка кабелей в ОРУ-110кв | ЭЛ-77 | 78 |
| 63 | Разводка кабелей в ЗРУ-6-10кв | ЭЛ-78 | 79 |
| 64 | Кабельный журнал | ЭЛ-79÷83 | 80÷84 |
| 65 | План сети электроосвещения открытой части подстанции | ЭЛ-84 | 85 |
| 66 | Заземление и молниезащита | ЭЛ-85 | 86 |


## Пояснительная записка

В состав настоящего альбома проекта входят схемы электрических соединений, план и разрезы, чертежи вторичной коммутации, а также чертежи заземления, молниезащиты и электроосвещения открытой части двухтрансформаторной подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа.

Обозначение типа подстанции расшифровывается следующим образом.

ГПП – 110-II – 2×63 – Б2Р

- ГПП – главная понизительная подстанция
- 110 – схема электрических соединений РУ-110кв
- II – для двухтрансформаторных подстанций с перемычкой
- 2×63 – количество и максимальная мощность трансформаторов
- Б – тип распределительного устройства 6-10кв
- Б – номинальный ток ввода 2750а
- 2Р – для двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами с расщепленной вторичной обмоткой

Проектом предусмотрено, что подстанция будет эксплуатироваться без постоянного дежурства персонала с каким либо видом централизованного обслуживания.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж Спец. электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-Б2Р | Типовой проект 407-3-192 Альбом |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Содержание альбома Пояснительная записка | |

## Таблица 1 Уставки реле времени защиты, автоматики и сигнализации

| №№ п/п | Наименование монтажных единиц и № чертежа схемы | Обозначение по схеме и тип реле | Обозначение контактов в схеме | Уставки реле сек | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трансформатор 110/6-10кВ (ЭЛ-9,10,11) | РВ / РВМ-12 | РВ1 | | В комплекте КЗ-36 |
| | | РВ / ЭВ-218 | 3 Н5 | 0,5 | |
| | | 1РВ; 2РВ / РВМ-12 | 10 Б 12 | | |
| | | | 14 Б 12 | | |
| | | | 15 Н16 | | |
| | | 11РВ, 21РВ / ЭВ-248 | 3 Н5 | | |
| | | | 4 Б 6 | | |
| | | 12РВ, 22РВ / ЭВ-245 | 3 Н5 | | |
| | | 13РВ, 23РВ / ЭВ-245 | 3 Н5 | | |
| | | 14РВ, 24РВ / ЭВ-218 | 3 Н5 | 0,3 | |
| | | | 4 Б 6 | 0,3 | |
| | | 51РВ / ЭВ-245 | 3 Н5 | | |
| 2 | Регулирование напряж (ЭЛ-12) | РВ / ВС-10-31 | 3 Н4 | 1,75 | |
| 3 | Обвязка тр-ра (ЭЛ-14) | РВ / ЭВ-237 | 3 Н5 | | |
| 4 | Оснащение трансформаторов 63МВа (ЭЛ-15) | 1РВ / ЭВ-238 | 4 Б 6 | | |
| | | | 3 Н5 | | |
| | | 2РВ / ЭВ-237 | 3 Н5 | | |
| | | РВ / ВС-10-35 | 3 Н4 | 600 | |
| | | | 6 Н7 | 1800 | |
| | | | 13 Н14 | 3600 | |
| 5 | Секционный выключатель 6-10кВ (ЭЛ-20) | РВ / РВМ-12 | 15 Н16 | | |
| | | | 10 Б 12 | Минимально возможная | |
| | | 1РВ, 2РВ / ЭВ-248 | 3 Н5 | 10 | |
| | | | 6 Б 4 | 10 | |
| 6 | „Д4Р" (ЭЛ-25) | 1РВ / ЭВ-218 | 3 Н5 | | |
| | | | 4 Б 6 | | |
| | | 2РВ / ВС-10-32 | 3 Н4 | | |
| | | | 13 Н14 | | |
| | | | 7 К8 | | |
| | | 3РВ / ВС-10-32 | 3 Н11 | | |
| | | | 6 Н7 | | |
| | | 4РВ / ВС-10-32 | 3 Н4 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Защита минимального напряжения (ЭЛ-26) | 1РВ / ЭВ-235 | 3 Н5 | 9 | |
| | | | 4 Б 6 | | |
| | | РВ / ЭВ-218 | 3 Н5 | 0,5 | |
| 8 | АВРС н 380/220 (ЭЛ-29) | 1РВ-4РВ / ЭВ-245 | 3 Н5 | 5 | |
| | | | 4 Б 6 | 5 | |
| 9 | Центральная сигнализация (ЭЛ-33) | 1РВ / ЭВ-248 | 3 Н5 | 2 | |
| | | 2РВ-3РВ / ЭВ-248 | 3 Н5 | 12 | |
| | | | 4 Б 6 | 10 | |
| 10 | Трансформатор напряжения 6-10кВ (ЭЛ-24) | РВ / ЭВ-132 | 3 Н5 | 0,5 | |
| | | | 4 Б 6 | 0,5 | |
| | | 2РВН / ЭВ-133 | 3 Н5 | 5 | |
| 11 | Отделитель перемычки 110кВ (ЭЛ-21) | РВ / ЭВ-218 | 3 Н5 | 0,5 | |


## Таблица 2 Уставки реле защиты

| №№ п/п | Наименование монтажных единиц и № чертежа схемы | Обозначение по схеме и тип реле | Уставки реле по току (а), по напряжен. (в) и по частоте (гц) | Используемое число витков обмоток | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трансформатор 110/6-10кВ (ЭЛ-9,10,11) | 1,2РТН / РНТ-565 | | Wосн = Wнеосн = | |
| | | 1,2РТ / РТ-40/20 | В комплекте КЗ-36 | | |
| | | РТ / РТ-40/Р-5 | Минимально возможная | | |
| | | 3РТ, 5РТ / РТ-40/6 | | | |
| | | 4РТ, 6РТ / РТ-40/ | | | |
| | | 7-10РТ / РТ-40/20 | | | |
| | | 41, 42РТМ / РТМ-5-15а | 5а | | |
| | | 2РТ / РТ-40/6 | | | Только для тр-ра 63МВа |
| | | РТБ / РТ-40/10 | | | |
| | | 11РЧ, 21РЧ / ЧВЧ-3 | 49-48,5гц | | |
| | | 1РНФ, 2РНФ / РНФ-1М | 68 | | |
| | | 1РН; 2РН / РН-54/160 | | | |
| 2 | Регулирование напряжения тр-ра (ЭЛ-12) | РТ / РТ-40/10 | | | |
| | | РН / РН-54/160 | 75в | | |
| 3 | Секционный выключатель 6-10кВ (ЭЛ-20) | 1РТ, 2РТ / РТ-40/20 | | | |
| 4 | Трансформатор напряжения 6-10кВ (ЭЛ-24) | 1РЗН-3РЗН / РН-54/160 | | | |
| | | РН / РН-53/600 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | „Д4Р" (ЭЛ-25) | 1РЧ / ЧВЧ-3 | | | |
| | | 2РЧ / ЧВЧ-3 | | | |
| 6 | Защита мин. напряж. (ЭЛ-26) | 1РН-3РН / РН-54/160 | 70в | | |
| 7 | Дугогасящая катушка (ЗК-7) | РТ / РТ-40/10 | | | |
| 8 | Цепи оперативного перемотора (ЭЛ-30) | 1РС1, 1РС2 / РН-54/160 | 132в | | |
| 9 | Цепи оперативного выпрямленного тока (ЭЛ-31) | РС / РН-51/м75 | Минимально возможная | | |
| | | 11БЛТ, 21БЛТ / БЛТ-1002 | | $W_1$ = | |
| | | 11БЛН, 21БЛН / БЛН-1002 | | $W_2$ = 95 витков | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1-ГПП-110-II-2×63-6Р | Типовой проект 407-3-192 | 4 |
| Подстанций 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Таблица уставок реле защиты и автоматики | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-3 | |


Гл. инженер проекта Дудинский
Нач. ОЭС Монастырский
Гл. спец. ОЭС Хесин
Инженер Дубровина





## Условные обозначения

- ДТ — Дифференциальная токовая защита
- Т2В — Максимальная токовая защита с двумя выдержками времени
- Т В — Максимальная токовая защита с выдержкой времени
- Т — Токовая отсечка или максимальная токовая защита без выдержки времени
- То — Защита от замыканий на землю с действием на сигнал
- Т В — Защита от перегрузки с действием на сигнал
- Г — Газовая защита
- То — Температурная сигнализация
- Тмин В — Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения с выдержкой времени.




| № схемы вторичных соед. | | | | | | | ОРХ 36У 109 5 | ОРХ 36У 521 | ОПЛ 36У 109 11 | | | ОГС 36У III 7 | ОРХ 36У 101 1 521 | ОРХ 36У 131 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип шкафа | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □–22– | КШЛ □–90У | КПК □–805–400 | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □–13–600 | КНТМИ □–213–600 | КРД □–4–2000 |
| Аппараты привода | | | | | | | | | 15/5 | | | | | |
| Привод | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ 11 | ПЭВ-12 | | | ПЭ-11 | ПЭ 11 | ПЭ-11 | | |
| Выключатель | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-ПЭ-3000 | | | ВМП-10К | ВМП-10К- | ВМП-10К- | | |
| Назначение | | | | | | | Ввод „1В" от тр-ра „1Т" | | Тр-р с.н. №1 | | | Дугогасящ. кат. №1 | Тр-р напряжения | Секц. разъединит. |
| № шкафа | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |




| № шкафа | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | | | | | Ввод „2В" от тр-ра „1Т" | | | | | | | |
| Выключатель | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К | ВМП-10К | ВМП-10Э-3000 | ВМП-10К | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К- | ВМП-10К | Тр-р напряжения | Секц. разъединит. |
| Привод | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭВ-12 | ПЭ-11 | ПЭ-11 | ПЭ 11- | ПЭ-11 | ПЭ-11 | — | — |
| Аппараты тр-ров тока | | | | | | | | | | | — | — |
| Тип шкафа | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □–27 | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □– | КВЭ □–13 600 | КНТМИ □–213–600 | КРД □–401–2000 |
| № схемы вторичных соед. | | | | | ОРХ 36У 109 5; 521 | | | | | ОРХ 36У III 1 | ОРХ 36У 102 1, 521 | ОРХ 36У 131 1 |


К тр-ру дугогасящ. катушки №2 АПБ-1 (3х70)

### Примечание

Схемы электрических соединений трансформатора „2Т" III-IV секции см. лист ЭЛ-6

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г. | Тип ГПП-110-II-2х63-52Р | Типовой проект 407-3-122 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Схема электрических соединений Трансформатор „1Т" I-II секции | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-5 |

Гип
Гл. инж. проекта
Нач. ОРС
Гл. спец.
Инженер
Ильин


~1Ш1
~220В
~2Ш1
5АП
5ОД
5Г0
5РПП
5Г1
4К3
4Г0
4РПП
С501
Д501
4Г1
РВ
5Г
РП
5Б
4РПП
5В
ТТ
УЗ
ЛР
5Г1
СР
50
1БР
2БР
Ш
КР
I
1БР
2БР
К1БР
К5Г1Е
К5Г1БК
К5Г2БК
К1БК
К11БК
К41БК
К52БК
5ОД
5Г0
5Г1
4К3
4Г0
4Г1
5РПП
4РПП
5ПРУ
5КУ
ТЕЛЕМЕХАНИКА
13РП
ПБ
5Г4
5Г7
5ПРВ
Всхеме охлтр ра
(Эл-15)
Всхеме отделит
перемычки 110кВ
(Эл-21)
Всхемах вводов 1В и 2В
(Эл-10,11)
К1БР
К1БК
К2БР
К2БК
5Г6
5Г8
5Г9
5Г1
5Г2
5Г3
5Г4
5Г5
5Г7
5ПРВ
РТ
РТБ
5ПРП
5ПС
5ПВ
5ПР
4ПРП
4ПР
4ПС
4ПВ
ПРП
ПР
ПС
ПВ
ПРГ
ПРУ
ПН
ПРВ
ПРТ
ПРТБ
ПРПП
ПРПС
ПРПВ
ПРПР
ПРПН
ПРУЗ
ПРГ

~220в

Шинки питания и. автомат

Реле повторитель положения выключателя.

реле положения „отключено"

Цепи включения

Цепи АПВ - АВР

Цепи выключателя „18"

Цепи управления

Реле фиксации включенного положения выключателя

АВР

АПВ

АВР

АПВ

Реле переключения автоматики

Реле пуска по напряжению максимальных токовых защит

Оперативные цепи защиты от подпитки синхронных электродвигателей

Шинки питания и автомат

Цепи электромагнита включения выключателя „18"

-220в

К зарядному устройству (ЭЛ-9)

Из схемы тр-ра (ЭЛ-9)

Из схемы охл. тр-ра 63мва (ЭЛ-15)

Телемеханика

В схеме питания цепей управл. з-ты и сигнализации (ЭЛ-31)

В схеме регулиров напр. (ЭЛ-12)

Цепи отключения выключателя „18"

Цепи блока питания

Токовые цепи макс. токовой з-ты, защиты от перегрузки, реле обдувки, защиты синхр. эл.двигателей, учета подпитки, учета эл.измерения

Защита от подпитки синхронных двигателей

Учет электроэнергии

Реле пуска по напряжению максимальных токовых защит

Оперативные цепи максимальной токовой защиты ввода „18"

Цепи напряжения

Цепи сигнализации

Аварийное отключение ввода „18"

Перегрузка

Обрыв цепей включения выключателя „18"

Сигнальные лампы положения выключателя

Лампы „Указатель не поднят"

Реле времени цепей АВР

В схему трансформатора (ЭЛ-9)

В схему секц. выкл. I-III секц. (ЭЛ-20)

В схему блокировки (ЭЛ-16,17)

В схему регулирования напряж. (ЭЛ-12)

В схему обдувки (ЭЛ-14)

В схему защиты миним. напряж. I (III) секц. (ЭЛ-26)

В схему АЧР (ЭЛ-25)

В схему телесигнализации

В схему отдельн. перемычки 110кв (ЭЛ-21)

В схеме секц. выключ. I-III секц. (ЭЛ-20)

В схеме отделит. перемычки 110кв (ЭЛ-21)

В схеме ввода „28" (ЭЛ-11)

В схеме тр-ра (ЭЛ-9)

К трансформатору собственных нужд „41т" („42т") (ЭЛ-29)

Для схемы охл. тр-ра 63мва (ЭЛ-15)

## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института „Энергосетьпроект" № 1892тм-т2-22, № 1892тм-т2-13 и ГПИ „Электропроект" № Т-110/1013.
2. Схема выполнена для трансформатора „1Т" и действительна для трансформатора „2Т" с заменой маркировки цепей напряжения на указанную в скобках.
3. Поясняющую схему и перечень аппаратуры см. лисы ЭЛ-7,8.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ электропроект г. Москва 1974г. | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25до 63мва | Трансформатор 110/6-10кв. Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики ввода „18" | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-10 |

Гл. инж. проекта Лушников
Нач. ОЭС Монзалевский
Гл. спец. ОЭС Хейн
Гл. инженер Дубровина

Цепи включения выключателя „28"

Цепи управления и автоматики

Цепи напряжения

Цепи АВР

Шинки питания и автомат

Реле повторительное положения

Выключателя

Реле по отказу отключения

Цепи включения

Цепи отключения выключателя „28"

Токовые цепи максимальной защиты, от перегрузки, реле обрыва, защиты от подпитки синхронных двигателей, измерение и учет электроэнергии

Защита от подпитки синхронных двигателей

Учет электро энергии

Реле пуска по напряжению максимальных токовых защит

Оперативные цепи максимальной токовой защиты ввода „28"

Промежуточное реле пуска по напряжению максимальных токовых защит

Оперативные цепи защиты от подпитки синхронных электродвигателей

Шинки питания и автомат

Цепи соленоида включения выключателя „28"

Дистанционного включения головного выключателя

АВР

ЛЗ

АВР

ЛЗВ

Цепи управления

Цепи напряжения

Сигнальные лампы положения выключателя

Реле времени цепей АВР

В схему трансформатора (Э1-9)

В схему блокировки (Э1-16, 17)

В схему обдувки (Э1-14)

В схему защиты минимального напряжения II (I) секц (Э1-26)

В схему ввода „1В" (Э1-10)

В схему ТСН с сигнализации


В схему отделит. перемычки 110кВ (Э1-24)

## Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института „Энергосетьпроект" № 1892М-Т2-22, № 1892М-Т2-24, № 1892М-Т2-13 и ГПИ „Электропроект" Т-110/1013
2. Схема выполнена для трансформатора „1Т" и действительна для тр-ра „2Т" с заменой маркировки цепей напряжения на указанную в скобках
3. Пояснающую схему и перечень аппаратуры см листы Э1-7,8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| | Трансформатор 110/6-10кВ Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики ввода „2В" | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | | Лист Э1-11 |

Гл. инж. проекта — Ну...
Нач. ОЭС — Гейм
Гл. отд. ОЭС — Дубровина
Гл. инженер — ...




Шины и автомат щита с.н.
~ 380/220в

Режимный ключ

Указатель положения переключающего устройства и приводной механизм

Контроль длительности процесса переключения

Больше
Меньше
Больше
Меньше
Больше
Меньше
При понижении напряж. и откл. выключ. ввода
При перегрузке
При застревании привода
Блокировка

Реле времени контроля продолжительности переключения

Сигнал „Регулятор блокирован"


Цели измерительного органа АРКТ (см. прим. 4)

Цели автоматического управления

Цели сигнализации

## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КУ | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-222222/II-461 | | Панель №5 щита управления | |
| 1 | КР | То же | ПМОФВО-11144/II-Д43 | | | |
| 1 | УП | Указатель-приемник | ЛКМ | -12в | | См. прим 3 |
| 1 | БП | Блок питания указателя положения | №60001 | ~220/-12в 0,1а | | |
| 1 | АРКТ | Автоматический регулятор к-та трансформации | БАУРПН-2 | | Щит БУВ97-69 Блок управления | |
| 1 | РТ | Реле максимального тока | РТ- | | | |
| 1 | РН | Реле минимального напряжения | | 40-150в | | |
| 1 | РВ | Реле времени | ВС | ~220в | | |
| 6 | 1РП÷6РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220в | Блок БАВ13-69 Панель Напряжение | |
| 2 | 1РУ, 2РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | ЛБ | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220в | Панель №16 щита управления | |
| 1 | | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220в, 10вт. | | |
| 2 | 1ТПВ, 2ТПВ | Трансформатор тока | | | Блок 68311-70 Зажимы испытательные | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220в | | |
| 1 | | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220в, 10вт. | | |
| 1 | ПМ | Приводной механизм | МЗ-2 | 380/220в | Трансформатор | |





## Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект №1892 ТМ-Т1-24.
2. Схема составлена для приводного механизма типа МЗ-2 переключающего устройства типа РС-3-400 поставки НРБ и может быть применена для других типов приводных механизмов с уточнением (при привязке) нумерации выходных зажимов приводного механизма по данным завода-изготовителя
   Схему приводного механизма типа МЗ-2 см. лист Эл-13
3. Указатель-приемник и блок питания поставляются комплектно с трансформатором. Блок питания устанавливается с задней стороны панели по месту
4. Схема составлена для трансформатора „1Т" и действительна для трансформатора „2Т" со следующими изменениями в цепях измерительного органа АРКТ: марка тр-ра тока в цепи секционного выключателя 6-10кв 1ТТВ заменяется на 2ТТВ. Маркировки В411, 0411 заменяются на В421, 0421 соответственно с изменением нумерации зажимов АРКТ на указанную в скобках; цепи напряжения АРКТ подключаются к т.н III секции с заменой маркировки С630, С631 на С650, С651 соответственно и А630 на А650

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63 Мва | Трансформатор 110/6-10кв Схема дистанционного и автоматического регулирования напряжения. | Альбом II |
| | | Лист Эл-12 |

Гл. инж. проекта Дунецкий
Нач. ОЭС Монастырский
Гл. спец. ОЭС Хеин
Ст. инженер Пудовина




## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | Место установки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | кБ① | Кнопка управления в направлении 1ой ступени | КБ-11 | 220В, 6А | Шкаф приводного механизма | |
| 1 | кБ② | Кнопка управления в направлении 2ой ступени | КБ-11 | 1НЗ, 1НЗ кон-т | | |
| 1 | КБл① | Конечная блокировка в направлении 1ой ступени | КБ-10 | 220В 6А 1НЗ контакт | | |
| 1 | КБл② | Конечная блокировка в направлении 2ой ступени | КБ-10 | | | |
| 1 | Рз Бл | Ручная блокировка | | | | |
| 4 | НС1, НС2 | Нагревательные сопротивления | 7336-09009 | 125Вт 220В | | |
| 1 | Б1 | Кнопка | ЗЦК | 250В, 6А | | |
| 1 | Бг | Кнопка | ЦК обыкн | 250В, 6А | | |
| 2 | СЛ, СЛ1 | Лампа сигнальная | СН-111 | 220-240В | | |
| 2 | РЛ1, РЛ2 | Лампа рабочая | | 220В 25Вт | | |
| 3 | Кл12, Кл3 | Клеммник | | | | |
| 1 | К① | Контактор в направлении 1ой ступени | РМ-2 | ~220В 4А 5НО 0НЗ контактов | | |
| 1 | К② | Контактор в направлении 2ой ступени | РМ-2 | | | |
| 1 | К пом | Контактор вспомогательный | РМ-2 | | | |
| 1 | М | Электродвигатель | АО-2 | 380В 4,1КВТ 1410об/мин | | |
| 1 | ЗПР | Выключатель защиты | А 10-III-20 | 380В, 20А | | |
| 1 | Кр | Контроллер | 7236-12006 | | | |
| 4 | СД | Сопротивление датчик тягомера | 7236-13000 | Конструктивно обведен | | |
| 1 | МС | Переключатель для автоматического прохождения мертвых ступеней | | | | |
| 1 | ТС | Термостат | ТР-5 | 250В 4А t° 40-15° | | |
| 1 | АН | Конечная блокировка в направлении 1ой и 2ой ступеней | | | | |

### Цепи для синхронизации при параллельной работе

### Лампа контроля питания

### К① - контактор и цепи переключения от 1ого к 2ому положению

### К② - контактор и цепи переключения от 2ого к 1ому положению

### Вспомогательный контактор и цепи однократного переключения приводного механизма

### Лампа сигнализации работы переключателя

### Указатель положения переключателя

### Лампы освещения

### Штепсельная розетка 220В

### Автоматический подогрев шкафа привода


### Конечная блокировка в направлении 1ой и 2ой ступеней

## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа Тольяттинского электротехнического завода №ЭС 355-009
2. Схему дистанционного и автоматического регулирования напряжения см. лист ЭЛ-12
3. На монтаже на клеммнике Кл12 перемычки между клеммами 6 и 1, 2 и 0 снять
4. Маркировка цепей в скобках соответствует маркировке в схеме регулирования

| | | | |
|---|---|---|---|
| Монтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ электропроект г. Москва 1970г | Тип: ГПП-110-II-2х63-6Ур | Типовой проект | 407-3-192 |
| | Трансформатор 110/6-10 кВ | Альбом | II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Схема приводного механизма типа МЗ-2 | Лист | ЭЛ-13 |

Дашкуев, Инженерский, Дубровина, Дубровина
Нач. пр-та, Нач. ОЭС, Гл. спец. ОЭС, Ст. инженер




## Перечень аппаратуры


| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУ2 | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15А | Блок Б 3611-69 защиты, Панель № 3 | |
| 1 | ПМ | Магнитный пускатель | ЛА-311 | катушка ~220В | Шкаф обдувки АП-2 | |
| 1 | РВ | Реле времени | ЭВ-237 | ~220В | | |
| 1 | УП | Универсальный переключатель | УП-5311 | с 23 | | |
| 1 | АВ | Автоматический выключатель | АП50-3МТ | см. прим 2 | | |
| 1 | ТС | Термосигнализатор | ТСМ-100 | | Трансформатор | |

### Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа Мосэлектрозавода N Б5-149304
2. Техническая характеристика расцепителей автомата определяется заводом-поставщикам в зависимости от суммарной мощности электродвигателей обдувки трансформатора

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Ушацкий | | |
| Нач. отд. 09с | Монастырский | | |
| Гл. спец. 03с | Хеин | | |
| Инженер | Ильин | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаже ВПИ Электропроект г. Москва 1970г | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-Б2Р | Типовой проект 407-2-1 Ус. |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Трансформатор 110/6-10кВ Схема устройства обдувки | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-14 |




Отключение рабочего охладителя

Неисправность двигателей системы охлаждения

Срабатывание АВР

Цепи сигнализации

Реле времени отключения тр-ра при пятом отключении охлаждения

Реле размножения контактов термосигнализатора

Промреле пуска системы охлаждения при включении тр-ра

Цепи промреле отключения тр-ра полном отключении охлаждения

Цепь отключ отделителя перемычки 110кв (эл-21)

Отделит „50П"

„18"

„28"

Включатели 0,4кВ ввода

Цепи отключ трансформат

В схему охлажд другого трансформатора

Цепь сигнала „Указатель не поднят"

В цепь сигнала. Перегрев масла трансформатора

## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технические характеристики | Место установки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1МП, 2МП | Магнитный пускатель | ПА-511 | катушка на 380В | Шкаф охлаждения ШЗОТ-4 | |
| 4 | 1А1-4МП | То же | ПА-311 | катушка на 220В | | |
| 2 | А11, А12 | Автоматический выключатель | АП50-2МТ | Iт.р=6,4А | | |
| 4 | А1-А4 | То же | АП50-3МТ | См. прим 2 | | |
| 4 | АВ1-АВ4 | То же | АП50-3МТ | См. прим 2 | | |
| 1 | 1РН | Реле минимального напряжения | РН-54/320 | 80-320В | | |
| 3 | 1РПН, 1РП, 2РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220В | | |
| 1 | РПК | То же | РП-25 | ~220В | | См. прим 3 |
| 1 | 1РВ | Реле времени | ВВ-238 | ~220В 0,5-60сек | | |
| 1 | 2РВ | То же | ВВ-237 | ~220В 0,5-9сек | | |
| 1 | 10УП | Универсальный переключатель | УП5312-С31 | | | |
| 4 | 1УП-4УП | То же | УП5312-С71 | | | |
| 2 | ШР1, ШР2 | Штепсельная розетка | | 220В 6А | | |
| 2 | 1Н, 2Н | Нагревательный элемент | | 100 ом (~500Вт) | | |
| | | | | | | |
| 1 | РВ | Реле времени | ВС-10-35 | ~220В 3-90 мин | Панель И 4(6) щита управления | |
| 4 | 1РС, 11РП-13РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220В | | |
| 2 | 1РУ, 2РУ | Реле указательное | РУ 21/0,15 | 0,15А | | |
| 1 | 3РУ | То же | РУ-21/0,25 | 0,25А | | |
| 1 | С | Сопротивление | ПЭ-150 | 430ом | | |
| | | | | | | |
| 1 | ТС | Термосигнализатор | ТСМ-100 | | Трансформатор | |

### Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа 373 ЭОВБ-364 143
2. Технические характеристики расцепителей автоматов определяются заводом-поставщиком
3. Поставляемое заводом реле РП-23 заменяется на реле РП-25-220В


| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | | Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ЕПИ, Электропроект г. Москва 1974г | Тип 1. ГПП-110-Т-2х63-52Р |
| Гл. инж. | | | Трансформатор 110/6-10кВ. Схема устройства охлаждения трансформатора мощностью 63 Мва |
| Нач. отд. | | | |
| Гл. спец. отд. | | | |
| Рук. группы | | | |
| Ст. инженер | | | |


Типовой проект 407-3-192

Альбом II

Лист ЭЛ-45

## Поясняющая схема




| Шинки питания и рубильник | | |
|---|---|---|
| 12Р | Блокировка разъединителей и отделителя 110кВ | |
| 5ОД | | |
| 12РЗБ | | |
| Шинки питания и рубильник | | |
| Т1В | Блокировка на стороне низшего напряжения тр-тора | |
| Т2В | | |
| 6РЗа | | |
| 6РЗБ | | |
| 1В | Реле повторители концевых выключателей тележек | |
| 2В | | |
| I секц. | Цепи блокировки заземляющих разъединителей сборных шин 6-10кВ | |
| II секц. | | |




| В схему блокировки отделителей перемычки 110кВ (ЭЛ-22) | |
|---|---|
| I-II секции | В схему блокировки секционных выключателей 6-10кВ (ЭЛ-22) |
| II-II секции | |

## Перечень аппаратуры

| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12ЗР, 12РЗБ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкаф приводов линейных отделителей и выключателя 110кВ | |
| 1 | 12Р | Контакты сигнальные | КСА-6 | | | |
| 1 | 12РЗБ | То же | КСА-4 | | | |
| 1 | 5ОД-ДШ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкаф приводов линейных отделителей и выключателя 110кВ | |
| 1 | 5ОД-ДШ | Контакты сигнальные | КСА-2 | | | |
| 1 | 1РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 250В, 200А | Панель зд. ввода и сигн. тр-ра | ВРУ - 110кВ. Ячейка трансформатора. |
| 1 | 6РЗа | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкаф КРУ ввода 6-10кВ | |
| 1 | 6РЗа | Контакты сигнальные | КСА-4 | | | |
| 1 | ЗТ1В | Блокировочный замок тележки выключателя | ЗБ-1 | | | |
| 1 | Т1В | Концевой выключатель | ВПК-4141 | Исп. 5 | | |
| 1 | 1РПТ | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8 | ~220В | | |
| 1 | РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 250В, 200А | Шкаф КРУ с/т ввода „В" | |
| 1 | ЗШРЗI | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкафы КРУ с/т I и II секц. ввода 6-10кВ | РУ - 6 - 10кВ. |
| 1 | ШРЗI | Контакты сигнальные | КСА-4 | | | |
| 1 | 6ЗРЗБ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкаф КРУ выключателя 12В | |
| 1 | 6РЗБ | Контакты сигнальные | КСА-4 | | | |
| 1 | ЗТ2В | Блокировочный замок тележки выключателя | ЗБ-1 | | | |
| 1 | Т2В | Концевой выключатель | ВПК-4141 | Исп. 5 | | |
| 1 | 2РПТ | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8 | ~220В | | |
| 1 | ЗШРЗII | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкаф КРУ с/т II секц. ввода 6-10кВ | |
| 1 | ШРЗII | Контакты сигнальные | КСА-4 | | | |
| 1 | — | Электромагнитный ключ | КЭЗ-1 | ~220В | Общий для всей п/ст. | |

### Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №№1892ТМ-Т1-36 и 1892ТМ-Т2-31
2. На линиях 6-10кВ предусмотрена только механическая блокировка между тележкой выключателя и заземляющим разъединителем
3. Блокконтакты 1В, 2В, 5ОД, 4К3, 1РЗ учтены в схеме управления трансформатора (ЭЛ-9, 10, 11)

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г. | Тип 1 ТМН-II-2х63-6гр | Типовой проект 407-3-192 |
| | Трансформатор 110/6-10кВ „1Т" Схема блокировки. | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | | Лист ЭЛ-16 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Электрические схемы. Электрооборудование

## Перечень аппаратуры

| Кво | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Техническая характеристика | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1ЗЗР1ЗЗР5Б | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | |
| 1 | 12Р | Контакты сигнальные | КСА-Б | | |
| 1 | 12Р3Б | То же | КСА-4 | | |
| | | | | | |
| 1 | 590-ДШ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | |
| 1 | 50Д-ДШ | Контакты сигнальные | КСА-2 | | |
| | | | | | |
| 1 | 1РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 250В, 20А | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 6ЗР3а | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | |
| 1 | 6Р3а | Контакты сигнальные | КСА-4 | | |
| 1 | 3Т1В | Блокировочный замок тележки выключателя | ЗБ-1 | | |
| 1 | Т1В | Концевой выключатель | ВПК-4141 | УСП-5 | |
| 1 | 1РПТ | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8 | -220В | |
| 1 | РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 250В 20А | |
| | | | | | |
| 1 | 3ШР3 III | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | |
| 1 | ШР3 III | Контакты сигнальные | КСА-4 | | |
| | | | | | |
| 1 | 6ЗР3Б | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | |
| 1 | 6Р3Б | Контакты сигнальные | КСА-4 | | |
| 1 | 3Т2В | Блокировочный замок тележки выключателя | ЗБ-1 | | |
| 1 | Т2В | Концевой выключатель | ВПК-4141 | УСП-5 | |
| 1 | 2РПТ | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-8 | -220В | |
| | | | | | |
| 1 | 3ШР3 IV | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | |
| | ШР3 IV | Контакты сигнальные | КСА-4 | | |
| | | | | | |

Шкафы КРУ 6-10кВ с выключателями ВВЭ-10

РУ 6-10кВ

## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №№ 18.92ТМ-ТМ-36 и 18.92ТМ-Т2-31.
2. На линиях 6-10кВ предусмотрена только механическая блокировка между тележкой выключателя и заземляющим разъединителем
3. Блокконтакты 1В, 2В, 50Д, 4КЗ, ШР3 учтены в схеме управления трансформатора (ЭЛ-9, 10, 11)


| | |
|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62Р |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Трансформатор 110/6-10кВ "27" Схема блокировки |

| | |
|---|---|
| Типовой проект | 407-3-192 |
| Альбом | II |
| Лист | ЭЛ-17 |


| | |
|---|---|
| Гл. инж. проекта | |
| Нач. отд. | |
| Гл. спец. отд. | Кузнецов |
| Ст. инж. гр. | Лобанов |

## Привода разъединителей „12Р" „12Р3б"

(ПРН)





## Тр-р тока в цепи короткозамыкателя „4К3"





## Шкаф привода короткозамыкателя „4К3"

(ШПК)




## Шкаф приводного механизма


(ШПМ)




К панели ЩУ №16


## Привод заземлителя нулевого вывода 110кв тр-ра

„1Р3"





## Шкаф привода отделителя 50Д

(ШПО)




## Ящик зажимов (ЯЗ)




## Магистральная коробка дутья (МКД)




## Клеммная коробка трансформаторов тока и сигнализации

(ККС)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ТТа | 1 | А421 | 732 | 69 | 1РГ |
| 1ТТа | 2 | А411 | 901 | 70 | 1РГ |
| 2ТТа | 3 | А411 | 035 | 71 | 1РГ |
| 2ТТа | 4 | С421 | 037 | 72 | 1РГ |
| 1ТТВ | 5 | В421 | 736 | 73 | Рум |
| 1ТТВ | 6 | В411 | 903 | 74 | Рум |
| 2ТТВ | 7 | В411 | 738(0153) | 75 | КТ |
| 2ТТВ | 8 | А421 | 904(А704) | 76 | КТ |
| 1ТТс | 9 | С421 | | 77 | КТ |
| 1ТТс | 10 | С411 | 734 | 78 | 2РГ |
| 2ТТс | 11 | С411 | 902 | 79 | 2РГ |
| 2ТТс | 12 | В421 | 035 | 80 | 2РГ |
| 1ТТО | 13 | | А12 | 81 | ТС |
| 1ТТО | 14 | | А15 | 82 | ТС |
| 2ТТО | 15 | | А13 | 83 | ТС |
| 2ТТО | 16 | | 047 | | 2РГ |


см. примечание 1

184 126 189

К панели ЩУ №2(8)

## Шкаф дутья

(ШД)





К панели Щ С.Н №20(22)

## Примечания


1. Схема составлена для тр-ров мощностью 25÷40мва и действительна для тр-ров мощностью 63мва с изменениями в части цепей устройства охлаждения, показанными на листе ЭЛ-19 и заменой маркировки цепей НТ в ККС на указанную в скобках.
2. При установке трансформаторов мощностью 63мва кабель №181 заменяется на 486, в котором прокладываются только цепи с маркировкой А12 и А13.
3. Рубильник „1РБ" (типа Р-20) и датчик температуры „ЗДТ" (типа ДТК6-48) устанавливаются на монтаже по месту, причем „ЗДТ" устанавливается только в ящике зажимов тр-ра „2Т".
4. Кабель М-126 прокладывается только в ящик зажимов тр-ра „2Т". Для трансформатора „2Т" кабель СК-185 заменяется на СК-186 и цепи с маркировкой „А" и „0" в кабеле СК-186 не прокладываются. В скобках показана маркировка цепей для тр-ра „2Т".
5. В верхней части кабельных бирок на монтаже проставляется марка монтажной единицы „1Т" или „2Т".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Душ-тий | | |
| ОЭС | Мыкытырский | | |
| Нач. ОЭС | Хесин | | |
| Инженер | Ильин | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63мва | Трансформатор 110/6-10кв Монтажная схема трансформатора | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-18 |




## Схема питания цепей охлаждения трансформаторов „1Т" и 2Т





## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа Запорожского трансформаторного завода № ОВБ 364 143 от 20/XI-1968г
2. Схема выполнена для трансформатора „1Т" и может быть использована для трансформатора „2Т" с соответствующей заменой марок монтажных единиц в кабелях №№421 и 481

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 2500 до 63МВа | Трансформатор 110/6-10кВ Монтажная схема устройства охлаждения трансформатора 63мва | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-19 |

## Пояснящая схема




3 Положение контактов 1БР, 2БР при снятой крышке см. лист ЭЛ-8.

## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Амперметр | Э-335 | 5а | Блок БУ607-69 | |
| 1 | КУ | Переключатель малогабаритный | ПМОВ 112256/17-Д58 | | Панель №5 щита управления | |
| 1 | ЛЗ | Арматура сигнальной лампы с зеленой линзой | АС-220 | 220в | | |
| 1 | ЛК | Тоже с красной линзой | АС-220 | 220в | | |
| 2 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220в, 10Вт | | |
| 1 | ЛП | Автоматический выключатель | ЛП50-2МТ | Iмр=1.6а Iотс=3.5Iмр | | |
| | | | | | | |
| 1 | РВ | Реле времени | РВМ-42 | 2.5÷5а 0.5÷4сек | Блок БЗА 608-69 | |
| 2 | 1РВ, 2РВ | То же | ЭВ-248 | ~220в 1÷20сек | | |
| 1 | 1РФ | Реле промежуточное двухпозицион. | РП-9 | ~220в | | |
| 1 | РПО | Реле промежуточное | РП-256 | ~220в | | |
| 2 | 1РП, 3РП | То же | РП-25 | ~220в | Панель №10 (см. прим. 2) | |
| 1 | 2РП | То же | РП-25 | ~127в | | |
| 3 | 1РУ÷3РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 2 | 4РУ, 5РУ | То же | РУ-21/1 | 1а | | |
| 1 | 1С | Сопротивление | ПЭ-50 | 2200ом | | |
| 1 | 2С | То же | ПЭ-50 | 680ом | | |
| 2 | 1Н, 2Н | Накладка контактная | НКР-3 | | | |
| 1 | БК | Блок конденсаторов | БК-402 | 80мкф. 400в | | |
| 2 | 1РТ, 2РТ | Реле максимального тока | РТ-40/20 | 5÷20а | | |
| | | | | | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220в | Шкаф КРУ секционного выключателя 6-10кв | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220в, 10Вт | | |
| | | | | | | |
| 1 | СВ | Электромагнит включения | | ~220в | | |
| 1 | СО | Электромагнит отключения | | ~220в | | |
| 1 | КП | Контактор | | ~220в | | |
| 1 | В | Блок контакт выключателя | | На 10 цепей | | |
| 1 | КПБ | Блок контакт электромагнит. отключения | | на 2 цепи | | |
| 1 | 1АВ | Автоматический выключатель | АП-50-2МТ | Iмр=16а | | |

## Примечания:

1 Настоящий чертеж выполненна основании чертежа института Энергосетьпроект №18927ТМ-Т2-29

2 Схема выполнена для С.В. I-III секции и действительна для С.В II-IV секции со следующими изменениями: блок БЗА 608-69 размещается на панели Щуп 11; цепи схем вводов „1В" трансформаторов 1Т и 2Т заменяются цепями из схем вводов „2Т" (лист ЭЛ-11) с изменением марок аппаратов 1РПП, 11РВ, 12РПА, 1РПО, 2РП на 2РПП, 21РВ, 22РПА, 2РПО, 3РП соответственно; цепи в схемы вводов „1В" заменяются цепями в схемы вводов „2В" с заменой маркировки 184, 186, 189 на 284, 286, 289 соответственно

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-492 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 мва | Секционный выключатель 6-10кв Схема управления, защиты, сигнализации и автоматики | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-20 |

## Перечень оборудования

| Поз. | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технические характеристики | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КУ | Переключатель галетный | ПМОВ-112-50С/II-Д5С | | | |
| 1 | ЛЗ | Арматура сигнальной лампы зеленой линзой | АС-220 | 220В | | |
| 1 | ЛК | Тоже, с красной линзой | АС-220 | 220В | | |
| 2 | – | Лампа сигнальная | Фиц 220/0,1 | 220В 10Вт | | |
| 1 | АП | Автоматический выключатель | АП50 2МТ | Iнр=16А Iотс=3,5Iнр | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | ПБ | Переключатель малогабаритный | П ОФ50 1111/II-Д12 | | | |
| 2 | 1РПП, 2РПП | Реле промежуточное двухпозиционное | РП 9 | ~220В | | |
| 1 | 1РУ | Реле указательное | РУ-21/0,25 | 0,25А | | |
| 1 | 2РУ | То же | РУ-21/015 | 0,15А | | |
| 2 | 1БК, 2БК | Блок конденсаторов | БК-402 | 10мкФ 600В | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | КР | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-222222/II-Д6I | | | |
| 1 | РВ | Реле времени | ЭВ-21В | ~220В 0,1÷1,3сек | | |
| 1 | РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220В | | |
| 1 | УЗ | Зарядное устройство | УЗ-401 | ~220В 400В | | |
| 1 | РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15А | | |
| 2 | 1БР, 2БР | Блок испытательный | БИ-Б | | | |
| 1 | СР | Сопротивление | ПЭ-25 | 30000Ом | | |
| 1 | ЛР | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | | |
| 1 | – | Лампа сигнальная | РНЦ-220/0,1 | 220В 10Вт | | |
| | | | | | | |
| 1 | ЭВ | Электромагнит включения | | - 220В | | |
| 1 | ОДВ | Блок-контакт отделителя | КСА-6 | | | |
| | | | | | | |
| 1 | ЭО | Электромагнит отключения | | - 220В | | |
| 1 | ОДО | Блок-контакт отделителя | КСА-6 | | | |
| | | | | | | |

Блок БУ607-69 — Панель №15 Щит управления

Блок БУ608-69 — Панель №10 Щит управления

Блок БУ602-69 — Блок „ВВ" привод от отделителя ОДО (делит. ОПУ – 110кВ)


## Примечание


Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект № 1892ТМ-Т2-25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект 1971г. Москва | Тип 1, ГПП-110-II-2×63-6БР | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанции 110/6-10кВ, с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВА | Отделители перемычки 110кВ Схема управления, сигнализации и автоматики | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-21 | |

Инженер-го Ильицкий
Нач. ОЭС Мунтянский
Гл. спец. ОЭС Хесин
Инженер Дубровина

## Пояснающая схема




## Перечень аппаратуры


| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭОДВ-ДШ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкафы трансформаторов 4 шкафа КРУ 6-10кВ "ОДО" | |
| 1 | ЭОДО-ДШ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | | |
| 1 | ОДО-ДШ | Контакты сигнальные | КСА-2 | | | |
| 2 | ЭРЗОа ЭРЗОб | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Шкафы 110кВ. Ячейка отделителей перемычки 110кВ | |
| 2 | РЗОа РЗОб | Контакты сигнальные | КСА-4 | | | |
| 1 | 1РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 250В 20А | | |
| 1 | РПО | Реле промежуточное поляризованное | РП-8 | ~220В | Панель № 19 щита управления | |
| 1 | ЭТВI(II) | Блокировочный замок тележки разъединителя | ЗБ-1 | | Шкаф КРУ Ячейка № 1-11 ВТ-35кВ | РУ 6-10кВ |
| 1 | 7Р | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 250В 20А | | |
| 1 | ТВI(II) | Блокировочный замок тележки выключателя | ЗБ-1 | | | |
| 1 | ТВI(II) | Концевой выключатель | ВПК-4141 | исп.5 | | |

## Примечания


1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №№ 1832ТМ-ТМ-36 и 1892ТМ-ТС-31.
2. Блокконтакты ОДВ, ОДО, ВI (II) учтены в схеме отделителей перемычки 110кВ (ЭЛ-21) и секционного выключателя 6-10кВ (ЭЛ-20)
3. Цепи блокировки секционного выключателя (СВ) даны для СВ I-III секции и действительны для СВ II-IV секции с заменой маркировки аппаратов на указанную в скобках.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ЕПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-52Р | Типовой проект | 407-3-192 |
| | Отделители перемычки 110кВ Секционные выключатели 6-10кВ. Схемы блокировки. | Альбом | V |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВА | | Лист | ЭЛ-22 |

Гл. инж. проекта Начальник отдела Гл. инженер — Инв. № подл. — Взам. инв. № — Подпись и дата




## Ящик зажимов отделителей перемычки (ЯЗ-СК)





К панели ЩУ №10
В ящик зажимов тр-ра „1Т"

К панели ЩУ №10
В ящик зажимов тр-ра „2Т"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Гузайчук | | |
| Нач. отд. | Монахов | | |
| Гл. спец. отд. | Кеин | | |
| Ст. инженер | Кузовкина | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 2х6,3 до 2х63 МВА | Монтажная схема отделителей перемычки 110 кВ | Альбом II |
| | | Лист 9А-23 |




Пояснящая схема

## Перечень аппаратуры

| Кол. | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характерист. | Место установ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Вольтметр | Э-335 | 100В | Блок БУ607-69 Панель управления | |
| 1 | ПН | Переключатель малогабаритный | ПМОФ453344668/II-Д27 | | Панель №5 щита управления | |
| 3 | 1РЗН-3РЗН | Реле напряжения | РН-54/160 | 40-160В | Шкаф КРУ трансформатора напряжения 6-10кВ | |
| 1 | РН | То же | РН-53/80Д | 15÷60В | | |
| 1 | 2РВН | Реле времени | ЭВ-133 | ~220В 0,5÷9сек | | |
| 1 | РВ | То же | ЭВ-132 | ~220В 0,5÷9сек | | |
| 3 | РУ, 1РУ, 6РУ | Реле указательное | РУ-21/220 | ~220В | | |
| 1 | С | Сопротивление | ПЭ-50 | 3000ом | | |
| 1 | АВ | Автоматический выключатель | А3150-3М | Iнр=2,5а | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | ЛС-220 | 220В | | |


### Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании схемы ОАХ-364.101.1-2 ВИТа и чертежа института Энергосетьпроект № 1892 ТМ-ТУ-10.
2. Схема выполнена для трансформатора напряжения I секции шин 6-10кВ и действительна для трансформатора напряжения II÷IV секций с изменением маркировки шинок напряжения на указанную в таблице.

| N секции | Маркировка шинок | |
|---|---|---|
| | Буквенная | Цифровая |
| I | 1ШНа | А630 |
| | 1ШНс | С630 |
| | — | 0630 |
| II | 2ШНа | А640 |
| | 2ШНс | С640 |
| | — | 0640 |
| III | 3ШНа | А650 |
| | 3ШНс | С650 |
| | — | 0650 |
| IV | 4ШНа | А660 |
| | 4ШНс | С660 |
| | — | 0660 |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г. | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | Схема трансформатора напряжения 6-10кВ | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-24 |

Гл. инж. пр-та Дунаицкий
Нач. ОЭС Монастырский
Гл. спец. ОЭС Хесин
Ст. инженер Дубровина
Инженер Ильин




## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технические данные | Место установки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П | Переключатель галетный | ПГ-1215-232222/1.49 | | Блок 6БАУО-69 устройства АЧР | |
| 2 | 1РЧ, 2РЧ | Реле частоты | ИВЧ-3 | ~ 100в | | |
| 1 | 1РВ | Реле времени | ЭВ-218 | ~ 220в 0,1-1,3сек | | |
| 3 | 2РВ-4РВ | То же | ЕС-10-32 | ~ 220в 3-180сек | | |
| 3 | 1РП-3РП | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-9 | ~ 220в | | |
| 3 | 1РУ-3РУ | Реле указательное | РУ-21/220 | - 220в | | |
| 2 | 4РУ, 5РУ | То же | РУ 21/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | С | Сопротивление | ПЭ-50 | 510ом | | |
| | | | | | | |
| 1 | СН | Стабилизатор напряжения | С-0,09 | 220/127в 0,09кВт | Блок заглушки (см. прим. 3) | |
| 2 | АП, 1АП | Автоматический выключатель | АП50-2МТ | 1Н макс 16а Тотс-3,5Тн | | |
| | | | | | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220в | Блок 6БЗП-70 | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220в, 10вт | Заглушки (см. прим. 3) | |
| | | | | | | |


Панель №17 щита управления

## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект № 1892 ТМ-Т4-17.
2. Реле РУ-21/220 устанавливаются на монтаже взамен РУ-21/0,01.
3. Аппаратура на блоке заглушки устанавливается на монтаже по месту.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инженер проекта | Дунаевский | | |
| Нач. отд. | Кузьмичев | | |
| Гл. специалист | Гусев | | |
| Ст. инженер | Гуторович | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-6Др | Типовой проект 407-3-192 |
| | Схема автоматической частотной разгрузки "АЧР" | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | | Лист ЭЛ-25 |




Реле минимального напряжения

Шинки и автомат

Реле времени защиты минимального напряжения


Реле контроля зарядного устройства


Зарядное устройство

Цепи разряда конденсаторов

Реле отключения электродвигателей, не требующих самозапуска

Реле отключения электродвигателей участвующих в самозапуске (с выдержкой времени до 9сек)




Цепи отключения электродвигателей в самозапуске

Шкаф КРУ № — Цепи участвующих

Шкаф КРУ № — Цепи отключения электродвигателей не требующих самозапуска

Шкаф КРУ № — Цепи отключения электродвигателей не требующих самозапуска

Шкаф КРУ № — Цепи отключения электродвигателей не требующих самозапуска

Шкаф КРУ № — Цепи отключения электродвигателей не требующих самозапуска

Шкаф КРУ № — Цепи отключения электродвигателей не требующих самозапуска

Неисправность „У3"

Неисправность цепей защиты

Лампа „Указатель не подан"

Цепи сигнализации

Положение контактов блоков 1БР, 2БР при снятой крышке

## Перечень аппаратуры


| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КР | Переключатель малогабаритный | ПМ08-222222 | ТУ-461 | Шкафа КРУ линий электродвигателей 6-10кВ | |
| 1 | РВ | Реле времени | ЭВ-218 | ~220В 0,1÷1,3сек | | |
| 1 | РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220В | | |
| 1 | УЗ | Зарядное устройство | УЗ-401 | ~220В ⎓400В | | |
| 1 | РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 2 | 1БР, 2БР | Блок испытательный | БИ-6 | | | |
| 1 | СР | Сопротивление | ПЭ-25 | 3000ом | | |
| 1 | ЛР | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | | | |
| 2 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В, 10Вт | | |
| 3 | 1РН÷3РН | Реле минимального напряжения | РН-54/160 | 40÷160В | Блок БЗ620-70 защиты минимального напряжения | |
| 1 | 1РВ | Реле времени | ЭВ-235 | ~220В 0,5÷9сек | | |
| 4 | 1РП÷4РП | Реле промежуточное | РП-252 | ~220В | | |
| 3 | 1РУ÷3РУ | Реле указательное | РУ-21/0,05 | 0,05а | | |
| 1 | 4РУ | То же | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 2 | 1БК; 12БК | Блок конденсаторов | БК-402 | 80 мкФ 400В | | |
| 1 | 1АП | Автоматический выключатель | А1150-2МТ | Iм.р.=1,6а Iотс.=3,5÷4,5а | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | Панель №1(5) щита управления 6-10кВ | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В, 10Вт | | |
| 8 | 1БК÷8БК | Блок конденсаторов | БК-402 | 80 мкФ 400В | Шкафы КРУ эл. двигателей 6-10кВ (см. прим. 2) | |

## Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №№ 1892ТМ-75-54; 1892ТМ-75-59 и ГПИ Электропроект № Т-110/1011.
2. Блоки конденсаторов 1БК÷8БК устанавливаются в шкафах КРУ линий электродвигателей по месту.
3. Схема выполнена для первой секции шин 6-10кВ. Для остальных секций схема выполняется аналогично с заменой маркировки шинок напряжения в соответствии с таблицей, приведенной на листе ЭЛ-24

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ВПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-БСР | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВ | Схема защиты минимального напряжения электродвигателей 6-10кВ. | Альбом II |
| | | Лист |

## Поясняющая схема




| | |
|---|---|
| Самопишущий амперметр и тепловое реле | Цепи сигнализации на землю |
| Измерение напряжения смещения изоляции | |
| Сигнальные лампы на шкафу КРУ Выключателя „В" | |
| Шинки и автомат | |
| Реле размыкающих контактов РТ | |
| Электродвигатель лентопротяжного мех-ма самопиш. амперметра | |
| Импульсный счетчик | |
| Цепь блокировки разъединителя „Р" | |
| „Неисправность цепей" | Цепи сигнализации |
| „Указатель не поднят" | |

## Перечень оборудования


| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технические данные | Место установки по ТУ | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Амперметр регистрирующий | Н-394 | 0÷ □ а | Блок 5У-609-70 5 этаж ячейки котушки Панель №11(19) Щита правый | |
| 1 | V | Вольтметр | Э-365 | 0÷150 в | | |
| 1 | СЧ | Счетчик импульсный | Э-440 | ~220в | | |
| 1 | РТ | Реле максимального тока | РТ-40 | □ а | | |
| 1 | РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220в | | |
| 1 | РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | АП | Автоматический выключатель | АП50-2МТ | Iн.р=1,6а Iс.с=3,52нр | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | 1ЛС, 2ЛС | Патрон стенной, прямой | | 220в | Шкаф КРУ выключателя „В" | |
| 2 | — | Лампа накаливания нормальная | | 127÷ 150в | | См. прим. |
| 1 | РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 25, 20в | | |
| 1 | ЭР | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | Привод разъединителя „Р" | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | ТТ | Трансформатор тока | ТКЛ-3 | □/5а | Ящик зажимов дугогас. катушки | |
| | | | | | | |


### Примечание

Колбы ламп окрасить в красный цвет

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ВПИ электропроект 1971г г. Москва | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62р | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Дугогасящая катушка. Принципиальная и монтажная схемы | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-27 | |

Гл. инж. проекта — Ольшевский
Нач. ОЭС — Хвеин
Гл. спец. ОЭС — Ивин
Инженер





## Перечень аппаратуры

| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характ. | Место установки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВ | Выключатель автоматический | А-3161 | Iм.р.-15а | Панель с.н. ~380/220В № 22 | |
| 1 | 2ПМ | Пускатель магнитный | ПА-411 | катушка ~220В | | |
| 1 | 2КР | Переключатель малогабаритный | ПМОФ45-222222/Т-Д9 | | | |
| 1 | РК | Реле времени | ЭВ-245 | ~220В 1÷20 сек | | |
| 1 | 2РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220В | | |
| 1 | РУ | Реле указательное | РУ-21У/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | С лампой РНЦ-220 | | |
| 1 | 3R | Резистор | ПЭ-50 | 470 ом | | |
| 1 | 4R | Резистор | ПЭ-50 | 200 ом | | |
| 1 | ЗДТ | Датчик температуры | ДТКБ-48 | -30÷0°С | Ящик зажимов тр-ра „2Т" | |

## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект из типового проекта 5733ТМ лист ЭЛ-I-18.
2. Номинальный ток расцепителя автомата 20а и марки кабелей 1Т-125, 2Т-125 на линиях питания цепей охлаждения указаны для случая установки тр-ров мощностью 25÷40МВа; при установке тр-ров мощностью 63МВа номинальный ток расцепителя автомата принимается равным 60а; марки кабелей заменяются на 1Т-421 и 2Т-421 соответственно.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25до 63МВа | Схема питания собственных нужд 380/220В. | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-28 |




## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | Выключатель автоматический | А3734с | Iн.р=160а с=0,4сек | Панель вводов ~380/220В №21 | Напр. пр. ~380В |
| 2 | 1В, 2В | То же | А3748Н | Iн=630а | | То же |
| 3 | Р, 1Р, 2Р | Рубильник трехполюсный | Р36 | 600а | | |
| 2 | 1ТТВ, 2ТТВ | Трансформатор тока | ТК-40 | 150/5а | | |
| 2 | 1АВ, 2АВ | Выключатель автоматический | А3124 | Iнр=15а | | Кат. N566031 |
| 2 | 1А, 2А | Амперметр | Э-335 | К-ТТ 150/5а | | |
| 2 | 1V, 2V | Вольтметр | Э-335 | 0-500в | | |
| 1 | ПБ | Переключатель малогабаритный | ПМОФ90-ИИ111/Е-Д412 | | | |
| 2 | 1РКН 2РКН | Реле обрыва фаз | Е-511 | ~380в | | |
| 2 | 1ПМ 2ПМ | Пускатель малогабаритный | ПМЕ-111 | Катушка ~220В | | |
| 2 | 1ПРВ, 2ПРВ | Реле времени | ВВ-245 | ~220В t=20сек | | |
| 1 | РП | Реле промежуточное | РП-25 | ~220В | | |
| 2 | 2РУ, 3РУ | Реле указательное | РУ-21У3/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | с лампой РНЦ 220/10 | | |
| | | | | | | |
| 1 | 1РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 20а | Шкаф КРУ линии тр-ра с.н. "1Т" | |
| 1 | ЭТР1 | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2РБ | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 20а | Шкаф КРУ линии тр-ра с.н. "2Т" | |
| 1 | ЭТР2 | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | | |

### Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект из типового проекта 5733ТМ лист ЭВ-II-3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл.инж.пр-та | Пушистый | | |
| Нач.ОЭС | Монастырский | | |
| Гл.спец.ОЭС | Хрящ | | |
| Ст.инженер | Куфаенкова | | |
| Инженер | Ульянич | | |

Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г.


Подстанция 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа

Тип 1 ТПП-110-II-21-63-62Р

Схема вводов и секционного автомата щита собственных нужд ~380/220В

Типовой проект 407-3-192 Альбом II

Лист ЭЛ-29




Стабилизаторы напряжения

Цепи АВР шинок обеспеченного питания

Шинки обеспеченного питания

Устройство контроля изоляции

Цепи сигнализации

Неисправность цепей

Цепь сигнализации „Указатель не поднят"


## Перечень аппаратуры

| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2РП1,2РП2 | Реле промежуточное | РП-256 | ~220В | Блок 5Д609-70 Панель № щита управления | Установ. по месту |
| 2 | рс1, рс2 | Реле напряжения | РН-54/160 | 40÷160В | | |
| 1 | V1 | Вольтметр | Э-335 | 0-250В | | |
| 1 | ПИ1 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ-115566/II-Д60 | | | |
| 1 | РУ1 | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | АП1 | Автоматический выключатель | АП50-2Т | Iм.р=2,5а | | |
| 6 | АП3÷АП8 | То же | АП50-2МТ | Iм.р=2,5а Iотс=3,5Iм.р | | |
| 1 | АП2 | То же | АП50-2МТ | Iм.р=4а Iотс=3,5Iм.р | | |
| | | | | | | |
| 2 | 1СТ, 2СТ | Стабилизатор напряжения | С-4,7Т | 220/220В 1,7кВа | Помещение щита управления | |

### Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании работы Энергосетьпроекта №5519ТМ Альбом I. лист ЭВ-I-15

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ЕПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ г. Москва 1971г | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-. кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | Схема питания цепей управления, защиты и сигнализации на переменном оперативном токе | Альбом II |
| | | Лист 31-30 |




Шинки переменного тока 380В

Блоки питания

Шинки и автоматы выпрямленного тока на щите управления

Шинки питания цепей блокировки

Шинки 6 кВ 10кВ I–III секции

Шинки 6 кВ 10кВ II–IV секции

Выпрямительные устройства

Шинки питания 6 кВ 10кВ

Цепи лампы „Указатель не поднят"

Неисправность БПНС

прекращ. питания

Пробой вентилей

прекращ. питания

Пробой вентилей

Неисправность цепей

Неисправность ВУ

Питание цепей управления, защиты, сигнализации и блокировки

Цепи автоматики и сигнализации


## Перечень аппаратуры

| К-во | Обозначение по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристики | Место установки | Примеч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11БПТ | Блок питания токовый | БПТ-1002 | -220В | Блок 5В611-70 Панель №18 щита управления | |
| 1 | 11БПН | Блок питания напряжения | БПН-1002 | ~380В -220В | | |
| 2 | 11РУ, 12РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | 11АП | Автоматический выключатель | АП50-3Т | Iм.р=2,5а | | |
| 5 | 12АП÷16АП | То же | АП50-2Т | Iм.р=4а | | |
| 3 | 11Р÷13Р | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 20а | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | Блок 5В691-70 | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В 10Вт | | |
| | | | | | | |
| 1 | 21БПТ | Блок питания токовый | БПТ-1002 | -220В | Блок 5В611-70 Панель №19 щита управления | |
| 1 | 21БПН | Блок питания напряжения | БПН-1002 | ~380В -220В | | |
| 2 | 21РУ, 22РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | | |
| 1 | 21АП | Автоматический выключатель | АП50-3Т | Iм.р=2,5а | | |
| 5 | 22АП÷26АП | То же | АП50-2Т | Iм.р=4а | | |
| 3 | 21Р÷23Р | Рубильник двухполюсный | Р-20 | 20а | | |
| 1 | 1АС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | Блок 5В391-70 | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В 10Вт | | |
| | | | | | | |
| 2 | 11БПНС, 21БПНС | Блок стабилизированного напряжения | БПНС-1 | ~380В -220В | Помещение ШУ | |
| | | | | | | |
| 4 | 1ВУ÷4ВУ | Выпрямительное устройство | БПРУ-6В/330 | ~380/220В -220В | Помещение РУ 6-10кВ | |
| | | | | | | |
| 1 | 1Р | Рубильник двухполюсный | Р-22 | 500В 250а | Шкаф КРУ ввода 6-10кВ I секции | |
| 2 | 1АР, 1БР | Пакетный выключатель | ПВ3-25 | 250В 25а | | |
| 1 | 1ВР | Рубильник двухполюсный | Р-22 | 500В 250а | Шкаф КРУ ввода 6-10кВ II секции | |
| 2 | 1ГР, 1ДР | Пакетный выключатель | ПВ3-25 | 250В 25а | | |
| 1 | 2ВР | Рубильник двухполюсный | Р-22 | 500В 250а | Шкаф КРУ ввода 6-10кВ III секции | |
| 2 | 2АР, 2БР | Пакетный выключатель | ПВ3-22 | 250В 25а | | |
| 1 | 2ГР | Рубильник двухполюсный | Р-22 | 500В 250а | Шкаф КРУ ввода 6-10кВ IV секции | |
| 2 | 2ДР, 2ЕР | Пакетный выключатель | ПВ3-25 | 250В 25а | | |
| | | | | | | |
| 1 | 3Р | Рубильник двухполюсный | Р-22 | 500В 250а | Шкаф КРУ секц. выкл. I–III секц. | |
| 2 | 1Р, 2Р | Пакетный выключатель | ПВ3-25 | 250В 25а | | |
| 1 | 6Р | Рубильник двухполюсный | Р-22 | 500В 250а | Шкаф КРУ секц. выкл. II–IV секц. | |
| 2 | 4Р, 5Р | Пакетный выключатель | ПВ3-25 | 250В 25а | | |


### Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа ГПИ Электропроект № Т-110/1007.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-6ЗР | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25до 63 МВа | Схема питания цепей управления, защиты и сигнализации на выпрямленном оперативном токе | Альбом II |
| | | Лист ЭА-31 |




| Шинки управления и сигнализации | |
|---|---|
| Переключатель шинок | Цепи контроля изоляции и измерение |
| Автомат | |
| Вольтметр и вольтметровый переключатель | |
| Переключатель контроля изоляции | |
| Потенциометр | |
| Вольтметр | |
| Реле сигнализации „Земля на шинах" | |




| Цепи сигнализации | |
|---|---|
| Цепь сигнала „Указатель не поднят" | |


## Перечень аппаратуры

| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РС | Реле напряжения | РН-51/М78 | | Блок 68612-70 Панель №8 щита управления | |
| 1 | V1 | Вольтметр | М-335 | 0-250В | | |
| 1 | V2 | Вольтамметр | ОМ-335 | 150-0-150В | | |
| 1 | ПИ1 | Переключатель малогабаритный | ПМОВ90-115566/II-Д60 | | | |
| 1 | ПИ2 | То же | ПМОФ90-111144/II-Д43 | | | |
| 1 | ПИ3 | То же | ПМОФ90-111111/II-Д42 | | | |
| 1 | РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15А | | |
| 1 | П | Потенциометр | ПДС-12 | | | |
| 1 | АП | Автоматический выключатель | АП50-2МТ | $I_{т.р.}$ = 1,6А $I_{отс.}$ = 3,5$I_{т.р.}$ | | |
| 1 | КО | Кнопка управления | К-03 | | | |

### Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа ГПИ Электропроект № Т-110/1008.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаже ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-6Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Схема измерения и контроля изоляции цепей выпрямленного тока. | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-32 |






| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПС | Переключатель малогабаритный | ПМОФ80-ИИИ/II-Д4р | | Шкаф сигнализации в ячейке трансформатора 110кВ (см. примечание 2) | |
| 2 | 1РВ, 2РВ | Реле времени | ЭВ-248 | N 220В 4-220ст | | |
| 1 | РП | Реле промежуточное двухпозиционное | РП-9 | N 220В | | |
| 2 | 1РП, 2РП | Реле промежуточное | РП-25 | N 220В | | |
| 2 | ЗРП, РК | То же | РП-256 | N 220В | | |
| 2 | 1РУ, 2РУ | Реле указательное | РУ-21/0,075 | 0,075А | | |
| 2 | 1КС, 2КС | Кнопка управления | К-03 | 380В | Блок БВ 603-69 сигнализации, устанавливаемый на панели мнемосхемы (см. примечание 2) | |
| 2 | 1С, 2С | Сопротивление | ПЭ-50 | 3000м | | |
| 1 | РЕВ | Ревун переменного тока | РВП-220 | 220В | | |
| 3 | 1ЛС ÷ 3ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | | |
| 3 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В, 10Вт | | |
| 2 | 6РУ; 7РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15А | | |
| 1 | КС | Кнопка управления | К-20 | 380В | | |
| 1 | РИС | Реле указательное | РУ-21/0,01 | 0,01А | | |
| 1 | 6РП | Реле промежуточное | РП-256 | N 220В | | |
| 3 | КБ | Батарея для карманного фонаря | КБСЛ-0,5 | 3,7В 0,5А·ч | | |
| 1 | ЗВ | Звонок | ЗВОФ-8 | ~8В | | |
| 1 | ВС | Переключатель малогабаритный | ПМОФ90-ИИИ/II-Д4с | | | |
| 1 | 4ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В, 10Вт | | |
| | | | | | | |
| 1 | РИС | Реле импульсной сигнализации | РИС-32М | ~220В | Шкаф трансформатора напряжения 110кВ | |
| 2 | 4РУ, 5РУ | Реле указательное | РУ-21/0,05 | 0,05А | | |
| 1 | 7РП | Реле промежуточное | РП8-843 | ~220В | | |
| 1 | (2С) | Сопротивление | ПЭ-50 | 3000м | | |
| 1 | КнВ | Кнопка | КУ-121/1 | | | |
| 1 | ЛС | Арматура сигнальной лампы с белой линзой | АС-220 | 220В | | |
| 1 | — | Лампа сигнальная | РНЦ-220/10 | 220В, 10Вт | | |
| 1 | С4 | Конденсатор | МБГО | 2 мкФ 160В | | встроен в РИС-32М (см. прим.4) |
| 1 | С2 | Конденсатор электролитический | К53-2-50-30М | 30 мкФ 30В | | |
| | | | | | | |
| 1 | 1РЕВ. | Ревун переменного тока | РВП-220 | N 220В | ОРУ-110кВ | |

## Примечания

1. Настоящ... выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект ИИ4892ТМ-74 ЭТМ-75-55 и каталога на КРУ N02-12-02-66 (Схема 6DAX 364.10).
2. Схема выполнена для нетелемеханизированной подстанции с передачей двух сигналов ("Аварийное отключение" и "Неисправность на подстанции") дежурному на дом или на диспетчерский пункт (опорную подстанцию).
   Для телемеханизированных подстанций шкаф сигнализации в цепи приема сигналов не устанавливается, а соответствующие контакты реле переключателя ПС используются в схеме телесигнализации.
3. Реле 6РУ, 7РУ устанавливаются на блоке центральной сигнализации дополнительно по месту.
4. Для исключения неправильной работы РИС-32М на выпрямленном токе в него должны быть встроены на месте монтажа конденсаторы С4 (подключается между точками 4 и 10 на колодке трансформатора "ТР") и С2.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г. | Тип 1. ТПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Схема центральной сигнализации. | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-33 |




## Перечень панелей

| №№ панелей | Назначение панели | №№ чертежей схем | №№ чертежей рядов зажим |
|---|---|---|---|
| 1 | Защита вводов „1В" и „2В" трансформатора „1Т" | ЭЛ-10, 11 | ЭЛ-36, 37 |
| 2 | Защита трансформатора „1Т" | ЭЛ-9 | ЭЛ-38, 39 |
| 3 | Автоматика вводов „1В" и „2В" трансформатора „1Т" | ЭЛ-10, 11 | ЭЛ-40, 41 |
| 4 | Автоматика трансформатора „1Т" | ЭЛ-9 | ЭЛ-42, 43 |
| 5 | Управление | ЭЛ-9÷12 15, 20, 21, 24 | ЭЛ-44, 45 |
| 6 | Автоматика трансформатора „2Т" | ЭЛ-9 | ЭЛ-46, 47 |
| 7 | Автоматика вводов „1В" и „2В" трансформатора „2Т" | ЭЛ-10, 11 | ЭЛ-48, 49 |
| 8 | Защита трансформатора „2Т" | ЭЛ-9 | ЭЛ-50, 51 |
| 9 | Защита вводов „1В" и „2В" трансформатора „2Т" | ЭЛ-10, 11 | ЭЛ-52, 53 |
| 10 | Секционный выключатель 6-10кВ I-II секции и отделит перемычки 110кВ | ЭЛ-20, 21 | ЭЛ-54, 55 |
| 11 | Секционный выключатель 6-10кВ II-III секций и дугогасящие катушки 1ДК и 2ДК | ЭЛ-20, 27 | ЭЛ-56, 57 |
| 14 | Защита минимального напряжения I и II секции | ЭЛ-26 | ЭЛ-58, 59 |
| 15 | Защита минимального напряжения III и IV секций | ЭЛ-26 | ЭЛ-60, 61 |
| 16 | Регулирование напряжения трансформаторов „1Т" и „2Т" | ЭЛ-12 | ЭЛ-62, 63 |
| 17 | Центральная сигнализация и ЯЧР | ЭЛ-25, 33 | ЭЛ-64 |
| 18 | Питание оперативных цепей | ЭЛ-30, 31 | ЭЛ-65, 66 |
| 19 | Питание оперативных цепей и дугогасящие катушки „3ДК", „4ДК" | ЭЛ-27, 30, 31 | ЭЛ-67, 68 |
| 1Т, 14Т | Торцевая левая | | |
| 11Т, 19Т | Торцевая правая | | |

## Перечень аппаратуры, устанавливаемой на щите управления дополнительно по месту


| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характеристика | Место установки | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6РУ, 7РУ | Реле указательное | РУ-21/0,15 | 0,15а | Блок ББ603-69 Панель №17 | |
| 1 | КС | Кнопка управления | К-20 | ~380В | | |
| 3 | 1РУ÷3РУ | Реле указательное | РУ-21/220 | -220 | Блок ББ610-69 Панель №17 | Взамен РУ-21/0,01 |
| 1 | СН | Стабилизатор напряжения | С-0,09 | 220/127В 0,09кВа | | |
| 2 | ЯП, 1ЯП | Автоматический выключатель | ЯП50-2МТ | Iн.р=1,6а Iотс=3,5Iн.р | | |
| 2 | 1РП1, 2РП2 | Реле промежуточное | РП-256 | ~220В | Блок ВВ609-70 Панель №18 | |
| 1 | 2РТ | Реле максимального тока | РТ-40/6 | 1,5÷6а | Блок Б3611-69 Панель №2 | Только для тр-ра 63мва |
| 1 | 5Н | Накладка контактная | НКР-3 | | | |
| 1 | 2РТ | Реле максимального тока | РТ-40/6 | 1,5÷6а | Блок Б3611-69 Панель №8 | Только для тр-ра 63мва |
| 1 | 5Н | Накладка контактная | НКР-3 | | | |
| 1 | РПО | Реле промежуточное | РП-8 | ~220В | Панель №10 | |

### Примечание:

Блоки БА616-70 на панелях №№4 и 6 устанавливаются только при установке тр-ров мощностью 63мва


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | Щит управления Фасад. Перечень панелей. | Альбом IV |
| | | Лист ЭЛ-34 |

| Маркировка шинок | |
|---|---|
| Буквенная | Цифровая |
| + ШУ | |
| - ШУ | |
| + ШС | |
| - ШС | |
| ~1ШУ | |
| ~2ШУ | |
| ~1ШС | А701 |
| ~2ШС | С701 |
| ШЗА | А705 |
| ШЗП | А709 |
| ⓦ ШС | С703 |
| 1ШНа | А630 |
| 1ШНс | С630 |
| 2ШНа | А640 |
| 2ШНс | С640 |
| 3ШНа | А650 |
| 3ШНс | С650 |
| 4ШНа | А660 |
| 4ШНс | С660 |
| ШНВ | В600 |
| +ШБI | |
| -ШБI | |
| +ШБII | |
| -ШБII | |




| Маркировка шинок | |
|---|---|
| Буквенная | Цифровая |
| -ШБII | |
| +ШБII | |
| -ШБI | |
| +ШБI | |
| ШНВ | В600 |
| 4ШНс | С660 |
| 4ШНа | А660 |
| 3ШНс | С650 |
| 3ШНа | А650 |
| 2ШНс | С640 |
| 2ШНа | А640 |
| 1ШНс | С630 |
| 1ШНа | А630 |
| ⓦ ШС | С703 |
| ШЗП | А709 |
| ШЗА | А705 |
| ~2ШС | С701 |
| ~1ШС | А701 |
| ~2ШУ | |
| ~1ШУ | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИЭлектропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа. | Щит управления. План шинок. | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-35 |




## Примечание:

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект №1892 тм-Т5-32 и ГПИ Электропроект №Т-110/1027.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления Ряды зажимов панели №1 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-36 |





**Примечание:**


Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №1892ТМ-ТС-58 и ГПИ электропроект NT-110/1027.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. пр-то | Данилин | | |
| Нач. ОЭС | Панасырский | | |
| Гл. спец. ОЭС | Хасин | | |
| Инженер | Дубровина | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-БР | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления Ряды зажимов панелей N1 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-37 |




Установка дополнительной аппаратуры на фасаде панели (см. прим. 2) М 1:10





## Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №1892ТМ-Т5-33, 1892ТМ-Т5-28.
2. Реле токовое 2РТ (РТ-40/6) и накладка 5Н (НКР-3) устанавливаются на панели дополнительно на месте монтажа.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II У-2×63-Б2Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 2500 до 63МВа | Щит управления Ряды зажимов панели №2 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-38 |

Продолжение ряда зажимов и кабелей см. лист ЭЛ-39





## Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосеть проект N 18927М-ТС-21.
2. В кабеле 1Т-145 цепи с маркировкой 0153, 0155, 0157, 738-и 904 прокладываются только при установке тр-ра мощностью 63 мва, при этом должна быть снята перемычка между клеммами 18-19, 20-21 и установлена перемычка между клеммами 21-24 блока БВ608-69 как показано штриховой линией.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10 кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63 мва | Щит управления Ряды зажимов панели N 2 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-39 |


Гл инж пр-ти Дашевский
Нач ОЭС Монастырский
Гл спец ОЭС Хасин
Инженер Дубровина




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №1892тм-Т5-15 и ГПИ Электропроект №Т-110/1088

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1.ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления. Ряды зажимов панели №3. | Альбом II |
| | | Лист 21-40 |





## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект N 18.92 ТМ-Т5-15 и ГПИ Электропроект N Т-110 /1028.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанций 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25до 63МВ | Щит управления. ряды зажимов панели N3 | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-41 | |


| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. гр. тр. | Ашкинази | |
| Нач. ОЭС | Монастырев | |
| Гл. спец. ОЭС | Хеин | |
| Ст. инженер | Дубровина | |




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №1892тм-Т5-16 и ГПИ Электропроект №Т-110/1029.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-6Гр | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления. Ряды зажимов панели №4 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-42 |





Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект 1892ТМ-Т5-5У
2. Кабель 1Т-422 прокладывается только при установке тр-ров мощностью 63 МВа

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Арнаудов | | |
| Нач. отд. | Молостова | | |
| Гл. отд. | Хеин | | |
| Ст. инженер | Кудрявцева | | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Энергосетьпроект г. Москва 1971г. | Тип 2 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Щит управления ряди зажимов панели № 4 | Альбом II |
| | | Лист 9А-43 |




Примечание:

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект N1892ТМ-Т5-в


| | | |
|---|---|---|
| Минтомажспецстройсссср Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II -2х63-Бгр | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63 мва | Щит управления Ряды зажимов панели N5 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-44 |




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института „Энергосетьпроект" № 1892 ТМ-Т5-8


| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Гл. электромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект | 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Щит управления ряды зажимов панели № 5 | Альбом | III |
| | | Лист | Эл-45 |




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект № 1892ТМ-Т5-16 и ГПИ Электропроект № Т-110/1029.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВА | Щит управления Ряды зажимов панели №6 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-46 |





## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №1892ТМ-ТС-54.
2. Кабель 2Т-422 прокладывается только при установке трансформаторов мощностью 63 МВа.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстройссср Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| | Щит управления Рады зажимов панели №6 | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | | Лист ЭЛ-47 |

Гл. инж. проекта Дуц
Рук. ОЭС Гасеев
Гл. спец. ОЭС Дубровина
От. инженер Дубровина




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект N 1892тм-ТС-15 и ГПИ Электропроект NТ-110/1028

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстройсср Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления Ряды зажимов панели N7 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-48 |

Начало рядов с зажимов и кабелей см. лист ЭЛ-48

Левая боковина

Правая боковина

К блокам БА605-69

К блокам БА615-7

К шинкам

Блок БА605-69

Блок БА615-70

Перекл. автоматики ввода 6-10кВ "27-28"

Трансформатор "27-28"

Трансформатор "27"

"ЗЛС" Общеэнергетическая лампа

К панели ЩУ №10

К панели ЩУ №9

К панели ЩУ №11

В шкаф КРУ №10

В шкаф КРУ №11

К панели ЩУ №8

К панели ЩУ №5


К панели ЩУ №6

## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №1892тм-Т5-15 и ГПИ Электропроект №Т-110/1028

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления ряды зажимов панели №7 | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-49 | |

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Душницкий | |
| Нач. ОЭС | Мовсесьянский | |
| Гл. спец. ОЭС | Жесин | |
| Ст. инженер | Дубровина | |








## Примечания:

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект № 1892тм-Т5-33, 1892тм-Т5-28.
2. Реле токовое 2РТ (РТ-40/6) и накладка 5Н (НКР-3) устанавливаются на панели дополнительно на месте монтажа.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1. ГПП-110-Ⅱ-2х63-6ЗР | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления. Ряды зажимов панели №8 | Альбом Ⅴ |
| | | Лист ЭЛ-50 |





## Примечания.

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института „Энергосетьпроект" №18927/11-ТС-21И.
2. В кабеле АТ-1/15 цепи с маркировкой 0153, 0155, 0157, 738 и 904 прокладываются только при установке тр-тора мощностью 63 МВа при этом, должна быть снята перемычка между клеммами: 18-19, 20-21 и установлена перемычка между клеммами 21-24 блока 5В608-69 как показано штриховой линией.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 402-3-192 |
| | Щит управления. Ряды зажимов панели №8 | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 2500 до 31500 кВа | | Лист ЭЛ-51 |


| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Душкунич | |
| Нач. ОЭС | Монастырский | |
| Гл. спец. ОЭС | Жегин | |
| Ст. инженер | Добровольская | |




Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект N 1892ТМ-ТС-32 и ГПИ Электропроект N Т-110/1026.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1. ГПП-110-IV-2х63-52Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | Щит управления Ряды зажимов панели N9 | Альбом IV |
| | | Лист ЭЛ-52 |




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект N 1892 ТМ-Т5-58 и ГПИ Электропроект N Т-110/1026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Бушинский | | |
| Нач. ОЭС | Мовсесян | | |
| Гл. спец. ОЭС | Хохин | | |
| Ст. инженер | Дубровина | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип: ГПП-110-II-2×63-52Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВ | Щит управления Ряды зажимов панели N 9 | Альбом II |
| | | Лист Э1-53 |

Правая боковина

Блок БА608-69

Левая боковина

Блок БЗА608-69

к панели щсн N 21

В кабель 2шк-136

В кабель ск-122

К блоку БВ802-69

к шинкам


I — Отделители перемычки 110кВ — „СК"

II — Секционный выключатель 6-10кВ — „1шк"

Отделители перемычки 110кВ — „СК"

I

| | | |





Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект N 1892 ТМ-Т5-49, N 1892 ТМ-Т5-54

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОЭС | Гогфедский | | |
| Гл. спец. ОЭС | Хесин | | |
| Ст. инженер | Дубовицкая | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект 1971г. г. Москва | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | Щит управления Ряды зажимов панели N 10 | Альбом II |
| | | Лист 3Л-55 |




Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа ГПИ „Электропроект" Т-110/1025


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62Р | Типовой проект 407-3-182 |
| | Щит управления Ряды зажимов панели № 11 | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | | Лист ЭЛ-56 |

Начало рядов зажимов

Левая боковина

Блок БЗ608-69


| Секционный выключатель 6-10кВ II-IV секц. | "2ШК" | | |





## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект №1892ТМ-Т5-54 и ГПИ Электропроект NТ-110/1026.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Гла Взлектромонтаж ЕПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | Щит управления Ряды зажимов панели №14 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-58 |



Начало рядов зажимов и кабелей см. лист ЭЛ-58
Блок 53620-70
Блок 58602-69
К блоку 53620-70
К блоку 58602-69
Кшинам
К панели ЩУ-15
К панели ЩУ-1
В шкаф КРУ N
Защита минимального напряжения II секции
Заряд и разряд конденсаторов II секции
Общепанельная лампа
Блок 58311-70
Примечание:
Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №№ 1892ТМ-Т5-54 и ГПИ Электропроект Т-110/1026.
Минмонтажспецстроя СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г.
Тип 1 ТПП-110-II-2х63-52Р
Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа
Щит управления. Ряды зажимов панели № 14
Типовой проект 407-3-192
Альбом II
Лист ЭЛ-59
Гл. инж. пр-та
Нач. ОЭС
Ст. инженер
Гл. инженер
Хешин
Здробинат
Монтажник




Примечание.


Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект N 1892 ТМ-Т5-54 и ГПИ Электропроект Т-110/1026.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-6Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления. Ряды зажимов панели N15. | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-60 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Душацкий | | | |
| Нач. ОРС | Счастливый | | | |
| Гл. спец. ОЭС | Хасин | | | |
| Ст. инженер | Добровина | | | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 2500 до 6300 кВа | Щит управления ряды зажимов панели №15. | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-61 |




**Примечание:**

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект №1892 ТМ-Т5-60

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 | Т. ... ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 мВа | Щит управления Ряды зажимов панели №16 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-62 |




Начало рядов зажимов и кабелей см. лист ЭЛ-62

## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект №№ 1892 ТМ-ТС-60

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Дувинин | | |
| Нач. ОЭС | Колистратов | | |
| Гл. спец. ОЭС | Хасин | | |
| Инженер | Дубровина | | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-6гР | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления Ряды зажимов панели №16 | Альбом II<br>Лист ЭЛ-63 |

Левая боковина (продолжение)


Блок БВ610-69

II — Автоматическая частотная разгрузка — „АЧР"

| | | |




Установка дополнительной аппаратуры на фасаде панели М1-10 (см примеч 2)





## Примечания

1. Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект № 5519 Альбом I, лЭВ-I-16 и ГПИ Электропроект № Т-110/1031
2. Промежуточные реле 2РП1, 2РП2 (РП-256, ~220в) устанавливаются на панели дополнительно на месте монтажа

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл инж пр-та | Гущинский | | |
| Нач ОЭС | Кононучкин | | |
| Гл спец ОЭС | Хасин | | |
| Ст инженер | Дубровина | | |
| Инженер | Ильин | | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект 1971г. г. Москва | Тип Т-ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Щит управления Ряды зажимов Панели № 18 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-65 |




## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института ГПИ Электропроект Т-110/1030.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ЕПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-52Р | Типовой проект 407-3-192 |
| | Щит управления ряды зажимов панели №18 | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | | Лист ЭЛ-66 |





Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа ГПИ Электропроект Т-110/1025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Аушкин | | |
| Нач. отд. | Монастырев | | |
| Гл. спец. отд. | Хелин | | |
| Ст. инженер | Дубровина | | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×13-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 1.Э/8401-8 с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Щит управления. Ряды зажимов панели № 19 | Альбом II |
| | | Лист ЭМ-67 |





## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института ГПИ Электропроект Т-110/1030

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-52Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Щит управления Ряды зажимов панели N 19 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-68 |




К датчику ДТ

Кабель учтен в чертежах электроотопления (см. альбом V)

К панели ЩСН №21

К панели ЩУ № 5


А1, В1, С1, 911, 912 к автомату „5В"

## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект из типового проекта 5733ТМ лист ЭВ-II-8.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Маланичев | | |
| Нач. отд. | Малютина | | |
| Гл. спец. отд. | Усин | | |
| Ст. инженер | Гребенс | | |
| Инженер | Ильин | | |


| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | Щит собственных нужд ~ 380/220В Ряды зажимов панели №20 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-69 |





## Примечание

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежа института Энергосетьпроект из типового проекта 5733ТМ лист 98-II-7.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР ГлавЭлектромонтаж ЕПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| | Щит собственных нужд №380/220В ряды зажимов панели №21 | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63МВа | | Лист ЭЛ-70 |





## Примечание


Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей института Энергосетьпроект из типового проекта 5733ТМ лист ЭВ-II-8


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Жолудев | | |
| Гл. инж. гр. | Кеник | | |
| От инженер | Гусельников | | |
| Инженер | Ильин | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| | Щит собственных нужд ~380/220В Ряды зажимов панели №22 | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВА | | Лист ЭЛ-71 |

## Монтажная схема тележки вводных и секционных выключателей 6-10 кВ







### Перечень аппаратуры

| К-во | Обознач. по схеме | Наименование | Тип | Технич. характ. | Место установ | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВ (ЭВ) | Электромагнит включения | | -220В | Тележка выключателя с приводом ПЭВ-12 | |
| 1 | СО (ЭО) | Электромагнит отключения | | -220В | | |
| 1 | КП (К) | Контактор | | -220В | | |
| 1 | В (КБВ-2) | Блок-контакт включения на две цепи. | | | | |
| 1 | В (КСБ) | Сигнальный блок-контакт на восемь цепей. | | | | |
| 1 | (КБО) | Блок-контакт отключения. | | | | |
| 1 | (КБП) | Блок-контакт отключающих включений на К.З. | | | | |
| 1 | ЭТВ | Блокировочный замок | ЗБ-1 | | | |

### Примечания:

1. Схема привода ПЭВ-12 выполнена на основании чертежа завода „Уралэлектротяжмаш" №ОБП 131.112 л.3/3. Положение элементов схемы соответствует отключенному выключателю
2. Маркировка элементов привода в скобках дана по чертежу завода.
3. Монтаж вторичных соединений тележки выполнить согласно настоящему чертежу.
4. Блок-контакт В (КБВ-2) коммутирует цепь в конце операции включения.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-6гр | Типовой проект 407-3-192 |
| | Ряды зажимов 1ВУ-4ВУ, 11БПНС, 21БПНС и ШСП. Монтажная схема тележки вводных и секционных выключателей 6-10 кВ. | Альбом II |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа. | | Лист ЭЛ-72 |

Шкаф КРУ №13 Выключателя "ввода 1В" трансформатора „1Т"

Шкаф КРУН15 шинного ввода

Шкаф КРУ №29 секционного выключателя I-III секции

Шкаф КРУ №12 ввода „2В" трансформатора „1Т"

Шкаф КРУН 4

Шкаф КРУН27 секционного разъединителя I-II секц.

Шкаф КРУН23 Дугогасящей катушки №1

Шкаф КРУН22 Дугогасящей катушки №2

Шкаф КРУ №17 тр-ра СН №1

## Примечания

1 Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей ВНИИ ОЯХ. 364 109-5, 109-6, 109-11, III-1.521 и 131.1

2 Реле 1РПТ, 2РПТ (РП-8), конечный выключатели Т1В, Т2В, Т3В (ВПК-4141), рубильники РБ, 11РБ, 7Р (Р-20), лампы 1ЛС, 2ЛС и провода, показанные сплошной линией монтируются в шкафах КРУ дополнительно по месту

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1 ТПП-10-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Ряды зажимов шкафов КРУнн 4, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 27 и 29 | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-73 |

Гл. инж. пр-та Душацкий
Нач. ОЭС Монастырский
Гл. спец. ОЭС Хесин
Инженер Дуфобина

Шкаф КРУ №41 Выключателя ввода „1В" Трансформатора „2Т"

Шкаф КРУ №43 шинного ввода

Шкаф КРУ №28 секционного выключателя „В II" II и IV секций

Шкаф КРУ №40 Выключателя ввода „2В" Трансформатора „2Т"

Шкаф КРУ №26 секционного разъединителя II-IV секц

Шкаф КРУ №45 ТР-ра С Н №2

Шкаф КРУ №33 Дугогасящей катушки №3


Шкаф КРУ №32 Дугогасящей катушки №4

## Примечания

Настоящий чертеж выполнен на основании чертежей ВИТа ОАХ 364.109-5, 109-6, 109-11, 111-1, 521 и 131 1
Реле 1РПТ, 2РПТ (РП-8) конечные выключатели 71В, 72В, 7В II (ВПК-4141), рубильники РБ, 11РБ, 7Р (Р-20) лампы 1ЛС, 2ЛС и провода, показанные сплошной линией монтируются в шкафах КРУ дополнительно по месту.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстройсссср Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II -2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63мва | Ряды зажимов шкафов КРУ №№26, 28, 32, 33, 40, 41, 43 и 45 | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-74 | |

Гл инж пр-та Душацкий
Нач ОЭС Монастырский
Гл спец ОЭС Хесин
Инженер Дубровина




| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Дмитриевский | | |
| Нач. ОЭС | Мануйлович | | |
| Гл. спец. ОЭС | Усенин | | |
| Ст. инженер | Дзевадзенко | | |

Монтажспецстрой СССР
Главэлектромонтаж
ГПИ Электропроект
г. Москва 1971г.

Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа

Тип 1-ГПП-110-II-2х63-6ер


Ряды зажимов шкафов КРУ №№ 24, 25, 30 и 31

| | |
|---|---|
| Типовой проект | 407-3-192 |
| Альбом | V |
| Лист | ЭЛ-75 |


1ВУ
3ВУ
Шкаф КРУ №4
Шкаф КРУ №13 Выключатель ввода 6-10кВ I секции
Шкаф КРУ №15 Шинный ввод
Шкаф КРУ №25 Т.Н. I секц.
Шкаф КРУ №27 Секционный разъединит. I-II секц.
Шкаф КРУ №29 Секционный выключат. I-II сек
Шкаф КРУ №31 Т.Н. III секц.
Шкаф КРУ №43 Шинный ввод
Шкаф КРУ №41 Выключатель ввода 6-10кВ III секции
Шкаф КРУ №17 Тр-ра С.Н №1
Шкаф КРУ №23 Дугогасящая катушка №1
Шкаф КРУ №33 Дугогасящей катушки №3
2ВУ
4ВУ
Шкаф КРУ №12 Выключатель ввода 6-10кВ II секции
Шкаф КРУ №24 Т.Н. II секц.
Шкаф КРУ №26 Секционный разъединит. II-III секц.
Шкаф КРУ №28 Секционный выключатель II-IV секции
Шкаф КРУ №30 Т.Н. IV секц.
Шкаф КРУ №40 Выключатель ввода 6-10кВ IV секции
Шкаф КРУ №45 Тр-ра С.Н №2
Шкаф КРУ №22 Дугогасящая катушка №2
Шкаф КРУ №32 Дугогасящая катушка №4
Панель ЩУ №1 Защита вводов 6-10кВ тр-ра „1Т"
Панель ЩУ №2 Защита тр-ра „1Т"
Панель ЩУ №3 Автоматика вводов 6-10кВ тр-ра „1Т"
Панель ЩУ №4 автоматика тр-ра „1Т"
Панель ЩУ №5 управление
Панель ЩУ №6 Автоматика тр-ра „2Т"
Панель ЩУ №7 Автоматика вводов 6-10кВ тр-ра „2Т"
Панель ЩУ №8 Защита тр-ра 2Т
Панель ЩУ №9 Защита вводов 6-10кВ тр-ра „2Т"
К ШАОТ-2Т (см. ЭЛ-18)
Панель ЩСН №1 линии С.Н ~380/220В
Панель ЩСН №2 Вводы и секц. автомат. т.с.н. 380/220
Панель ЩСН №2 линии С.Н ~380/220В
Панель ЩУ №19 Питание опер. цепей дугогас. катушки „3ДК", „4ДК"
Панель ЩУ №18 Питание оперативных цепей
Панель ЩУ №17 центральная сигн и АЧР
Панель ЩУ №16 регулир. напряж. тр-ров „1Т", „2Т"
Панель ЩУ №15 3-го миним. напряж. II-III секц.
Панель ЩУ №14 3-го миним напряж. I-II секц
Панель ЩУ №11 Секц. Выкл. 6-10кВ II-IV секц. „2ШК" Дугогас. катушки „1ДК", „2ДК"
Панель ЩУ №10 Секц. Выкл. 6-10кВ I-III секц. „1ШК" Отделит перемычки 110кВ „СК"
К ШАОТ-1Т (см. ЭЛ-19)
1СТ
2СТ
2БПНС
1БПНС
ШСП
Шкаф ввода тр-ра „1Т" (ШД-1Т)
Ящик зажимов тр-ра „1Т" (ЯЗ-1Т)
Клемм. кор. тр-ров тока и сигнал (ККС-1Т)
Шкаф привод. тр-ра (ШПМ-1Т)
Ревун „1рев"
Шкаф ввода тр-ра „2Т" (ШД-2Т)
Ящик зажимов тр-ра „2Т" (ЯЗ-2Т)
Клемм. кор. тр-ров тока и сигнал (ККС-2Т)
Шкаф привод. тр-ра (ШПМ-2Т)
Ремонтная площадка (ЯВЗ)
Ящик зажимов отделит. перемычки 110кВ (ЯЗ-СК)
Тр-р дугогасящей катушки „4ДК"
Тр-р дугогасящей катушки „3ДК"
Тр-р дугогасящей катушки „2ДК"
Тр-р дугогасящей катушки 1ДК
Тр-р с.н.№1 (4Т)
Тр-р с.н.№2 (4Т)
Магистр ловушка дутья (МКД-1Т)
Привод разъединителя „12Р" „12Р3Б" (ПРН-1Т)
Шкаф привода отделит. „50Д" (ШПО-1Т)
Шкаф привода короткозам. 4К3 (ШПК-1Т)
Тр-р тока в цепи 4К3 (ЭТТ-1Т)
Привод заземлит. нулевого вывода (1Р3-1Т)
Магистр ловушка дутья (МКД-2Т)
Привод разъединит. 12Р „12Р3Б" (ПРН-2Т)
Шкаф привода отделит. „50Д" (ШПО-2Т)
Шкаф привода короткозам. „4К3" (ШПК-2Т)
Тр-р тока в цепи „4К3" (ЭТТ-2Т)
Привод заземлит. нулевого вывода (1Р3-2Т)
Привод заземления ножей „Р30б"
Шкаф привода отделит. „110 (ШПОО)
Привод заземления ножей „Р30а"
Шкаф привода отделит. ОДВ (ШПОВ)
Привод разъединителя в цепи дугогас. катушки (Р-4ДК)
Привод разъединителя в цепи дугогас. кат (Р-3ДК)
Привод разъединителя в цепи дугогас. кат (Р-2ДК)
Привод разъединителя в цепи дугогас. кат (Р-1ДК)

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25до 63МВа | Схема кабельных связей | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-76 |

## ОРУ 110 кВ
М1 200




## Разводка кабелей к трансформатору ТРДЦН-63000/110 (см. примечание)





| ШАОТ-Т | | АЗ-Т |
|---|---|---|
| Т-421 | Т-121 | Т-183 |
| Т-422 | Т-122 | Т-184 |
| 1Т-481 | Т-123 | Т-185 |
| 2Т-481 | Т-203 | Т-187 |
| Т-482 | Т-486 | Т-190 |
| Т-483 | Т-188 | М-181 |
| Т-484 | СК-185 | М-126 |
| Т-485 | | (СК-186) |
| Т-486 | | |
| Т-487 | | |

### Примечания


1. План разводки кабелей в ОРУ-110кв выполнен для случая установки трансформаторов мощностью 25–40 МВа, при установке трансформаторов мощностью 63 МВа разводка сохраняется без изменений за исключением участка в пределах фундаментов трансформаторов, показанного отдельно
2. Кабели 1Т-421, 1Т-422, 2Т-421, 2Т-422 прокладываются только при установке трансформаторов мощностью 63 МВа, при этом кабели 1Т-125, 2Т-125 не прокладываются
3. Одиночные кабели к аппаратам, находящимся в стороне от основных трасс проложить в земле, в траншее.

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. проекта Данилевский<br>Гл. спец. ОЭС Жесин<br>Ст. инженер Разводная | Гл. инженер Монтажспецстроя ССР, Главэлектромонтаж, ГПИ Электропроект, г. Москва, 1971г.<br>Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Тип 1. ГПП 110-V-2х63-62Р<br>Разводка кабелей в ОРУ-110кВ |
| | Типовой проект 407-3-192<br>Альбом V<br>Лист ЭЛ-77 | |


## План
М 1:100





## Разрез по I-I
М1:50




## Разрез по II-II
М1:50




## Разрез по III-III
М1:20




## Примечания:

1. Стойки СК-80 и полки ПК-36П предназначены для прокладки силовых кабелей 6-10кв, расстояние между полками по вертикали 200мм.
   Стойки СК-40 и полки ПК-25П предназначены для прокладки контрольных кабелей и кабелей С.Н, расстояние между полками по вертикали 100-150мм
   Расстояние между стойками 800мм
2. Кабели 1Т-421, 1Т-422, 2Т-421, 2Т-422 прокладываются только при установке трансформаторов мощностью 63мва, при этом кабели 1Т-125 и 2Т-125 не прокладываются.

## Спецификация материалов

| № позиц. | Количество | Наименование | Обозначение материала и сортамент | Чертежные данные размер заготовки | Вес. кг шт | Вес. кг общ | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Стойка кабельная СК-40 | К150 | | 0.8 | 88 | |
| 2 | 380 | Полка кабельная ПК-25П | К161П | | 0.29 | 110 | |
| 3 | 95 | Стойка кабельная СК-80 | К152 | | 1.6 | 152 | |
| 4 | 380 | Полка кабельная ПК-36П | К162П | | 0.5 | 190 | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II -2×63-62Р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25 до 63мва | Разводка кабелей в ЗРУ 6-10кв | Альбом II |
| | | Лист ЭП-78 |

## Условные обозначения

| Обозначение | Наименование | Место установки |
|---|---|---|
| ПРН | Привод разъединителей „12р" и „12р3" | ОРУ-110 кВ |
| ШПО | Шкаф привода отделителя „50Д" трансформатора | |
| ШПОБ | Шкаф привода отделителя „ОДВ" перемычки 110кВ | |
| ШПОО | Шкаф привода отделителя „ОДО" перемычки 110кВ | |
| Р30а | Привод разъединителя „Р30а" (заземл. нож отделит. перемычки „ОДО") | |
| Р30б | Привод разъединителя „Р30б" (заземл. нож отделит. перемычки „ОДО") | |
| ШПК | Шкаф привода короткозамыкателя „4КЗ" | |
| ШПМ | Шкаф приводного механизма трансформатора | |
| ТТ | Трансформатор тока в цепи короткозамыкателя „4КЗ" | |
| 1Р3 | Привод заземлителя нулевого вывода 10кВ трансформатора | |
| МКД | Магистральная коробка дутья трансформатора | |
| ШД | Шкаф дутья трансформатора | |
| РКО | Распределительная коробка охладителей тр-ра 63 МВа | |
| ШАОТ | Шкаф автоматического охлаждения тр-ра 63 МВа | |
| ККС | Клеммная коробка трансформаторов тока и сигнализации тр-ра | |
| ЯЗ | Ящик зажимов | |
| 1Т-4Т | Трансформаторы с.н. №1 и №2 | |
| РДК | Привод разъединителя дугогасящей катушки | |
| ЯВЗ | Ящик силовой на ремонтной площадке | |
| КРУ-10 | Шкаф КРУ на 10 | РУ6-10кВ |
| ВУ | Выпрямительное устройство ВПРУ-66/380 | |
| БПНС | Блок питания стабилизированного напряжения | Щитовое помещение |
| СТ | Стабилизатор напряжения | |
| ЩУ-1 | Щит управления, панель №1 | |
| ЩСН-20 | Щит собственных нужд, панель №20 | |
| ШСП | Шкаф сигнализации в пункте приема сигналов | |

| № кабельной линии по плану | Направление: Откуда | Проход через: трубы, лотки, короба, рукава (ночер) | Проход через: протяжные коробки, ящики (обозначение) | Направление: Куда | Напряжение, в | По проекту: Кабель или провод: Марка | Кабель или провод: Число жил и сечение | Кабель или провод: Общая длина +10% | Трубы: Условный проход в мм | Трубы: Длина +10% | Примечание | Проложено: Кабель или провод: Марка | Проложено: Кабель или провод: Число жил и сечение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Трансформатор 110/6-10кВ №1 (1Т)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1Т 111-1 | ЩУ-1 | | | КРУ-13 | | АКВРБГ | 10х4 | 39 | | | | | |
| 1Т 111-2 | ЩУ-1 | | | КРУ-12 | | АКВРБГ | 10х4 | 40 | | | | | |
| 1Т 112-1 | ЩУ-3 | | | КРУ-13 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 41 | | | | | |
| 1Т 112-2 | ЩУ-3 | | | КРУ-12 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 42 | | | | | |
| 1Т 121 | ЩУ-2 | | | АЗ-1Т | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 40 | | | | | |
| 1Т 122 | ЩУ-2 | | | АЗ-1Т | | АКВРБГ | 10х4 | 40 | | | | | |
| 1Т 123 | ЩУ-4 | | | АЗ-1Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 38 | | | | | |
| 1Т 124 | ЩУ-16 | | | ШПМ-1Т | 380 | АКВРБ | 19х2,5 | 48 | | | | | |
| 1Т 125 | ЩСН-20 | | | ШД-1Т | 380 | АВРБ | 3х4+1х2,5 | 43 | | | только в тр-ре 25-40кВа | | |
| 1Т 126 | ЩУ-2 | | | ККС-1Т | 400 | АКВРБ | 19х2,5 | 53 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Т 131 | ЩУ-5 | | | ЩУ-3 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 1Т 132 | ЩУ-1 | | | ЩУ-2 | — | АКВРБГ | 10х4 | 9 | | | | | |
| 1Т 133 | ЩУ-5 | | | ЩУ-1 | — | АКВРБГ | 7х4 | 8 | | | | | |
| 1Т 134 | ЩУ-1 | | | ЩУ-16 | — | АКВРБГ | 7х4 | 11 | | | | | |
| 1Т 135 | ЩУ-5 | | | ЩСН-20 | 380 | АКВРБГ | 7х2,5 | 13 | | | | | |
| 1Т 136 | ЩУ-2 | | | ЩУ-4 | — | АКВРБГ | 10х4 | 10 | | | | | |
| 1Т 137 | ЩУ-1 | | | ЩУ-3 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 1Т 138 | ЩУ-1 | | | ЩУ-2 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 1Т 139 | ЩУ-1 | | | ЩУ-14 | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | 8 | | | | | |
| 1Т 140 | ЩУ-1 | | | ЩУ-17 | 400 | АВРБГ | 3х4 | 15 | | | | | |
| 1Т 141 | ЩУ-4 | | | ЩУ-5 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 12 | | | | | |
| 1Т 142 | ЩУ-3 | | | ЩУ-16 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 8 | | | | | |
| 1Т 143 | ЩУ-2 | | | ЩУ-3 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 11 | | | | | |
| 1Т 144 | ЩУ-3 | | | ЩУ-4 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 8 | | | | | |
| 1Т 145 | ЩУ-2 | | | ЩУ-4 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 8 | | | | | |
| 1Т 146 | ЩУ-5 | | | ЩУ-16 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 1Т 161 | АЗ-1Т | | | ШД-1Т | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 13 | | | только в тр-рах 25-40кВа | | |
| 1Т 162 | АЗ-1Т | | | ШПО-1Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 7 | | | | | |
| 1Т 183 | АЗ-1Т | | | ШПК-1Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 46 | | | | | |
| 1Т 184 | АЗ-1Т | | | ККС-1Т | | АВРБ | 3х4 | 54 | | | | | |
| 1Т 185 | АЗ-1Т | | | ШПК-1Т | | АКВРБГ | 7х4 | 17 | | | | | |
| 1Т 186 | ШПК-1Т | | | ТТ-1Т | | АВРБГ | 2х4 | 51 | | | | | |
| 1Т 187 | АЗ-1Т | | | 1Р3-1Т | 220 | АКВРБ | 19х2,5 | 2 | | | | | |
| 1Т 188 | ШД-1Т | | | МКД-1Т | 380 | АВРБ | 3х4 | 50 | | | только в тр-рах 25-40кВа | | |
| 1Т 189 | ШД-1Т | | | ККС-1Т | 220 | АВРБ | 3х4 | 13 | | | | | |
| 1Т 190 | АЗ-1Т | | | 1Р3-1Т | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 13 | | | | | |
| 1Т 201 | КРУ-13 | | | КРУ-25 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 3 | | | | | |
| 1Т 202 | КРУ-13 | | | КРУ-15 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 20 | | | | | |
| 1Т 203 | АЗ-1Т | | | КРУ-13 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 15 | | | | | |
| 1Т 204 | КРУ-13 | | | КРУ-12 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 20 | | | | | |

**Примечание**

Перед нарезкой длины кабелей уточнить по месту

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. пр-та | Лукьянский | | |
| Нач. ОЭС | Ланзбурский | | |
| Гл. спец. ОЭС | Осенок | | |
| Ст. инженер | Дубовской | | |

| | | |
|---|---|---|
| Монтажспецстрой УПТ Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-62р. | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Кабельный журнал. | Альбом II |
| | | Лист 21-79 |

| № кабеля или провода | Направление: Откуда | Проход через: Трубы, лотки, короба, рукава (номер) | Проход через: Протяжные коробки, ящики (обозначение) | Куда | Напряжение, в | По проекту: Кабель или провод: Марка | Кабель или провод: Число жил и сечение | Кабель или провод: Общая длина +10%, м | Труба: Условный проход, мм | Труба: Длина +10% | Примечание | Проложено: Кабель или провод: Марка | Кабель или провод: Число жил и сечение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1Т 205 | КРУ-12 | | | КРУ-24 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 20 | | | Кабели прокладываются только при установке трансформатора мощностью 63 МВа | | |
| 1Т 421 | ЩСН-20 | | | ШАОТ-1Т | 380 | АВРБГ | 3х16+1х10 | 43 | | | | | |
| 1Т 422 | ЩУ-3 | | | ШАОТ-1Т | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 45 | | | | | |
| 1Т 481 | ШАОТ-1Т | | | ШАОТ-2Т | 380 | АВРБГ | 3х16+1х10 | 22 | | | | | |
| 1Т 482 | ШАОТ-1Т | | | РКО-1Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| 1Т 483 | ШАОТ-1Т | | | РКО-1Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| 1Т 484 | ШАОТ-1Т | | | РКО-1Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| 1Т 485 | ШАОТ-1Т | | | РКО-1Т | 220 | АВРБ | 3х4 | 13 | | | | | |
| 1Т 486 | ШАОТ-1Т | | | А3-1Т | 220 | АВРБ | 3х4 | 7 | | | | | |
| 1Т 487 | ШАОТ-1Т | | | РКО-1Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Трансформатор 110/6-10 кВ № 2 ("2Т") | | | | | | | | | | | | | |
| 2Т 111-1 | ЩУ-9 | | | КРУ-41 | | АКВРБГ | 10х4 | 31 | | | | | |
| 2Т 111-2 | ЩУ-9 | | | КРУ-40 | | АКВРБГ | 10х4 | 32 | | | | | |
| 2Т 112-1 | ЩУ-7 | | | КРУ-41 | | АКВРБГ | 19х2,5 | 29 | | | | | |
| 2Т 112-2 | ЩУ-7 | | | КРУ-40 | | АКВРБГ | 19х2,5 | 30 | | | | | |
| 2Т 121 | ЩУ-8 | | | А3-2Т | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 27 | | | | | |
| 2Т 122 | ЩУ-8 | | | А3-2Т | 400 | АКВРБГ | 10х4 | 27 | | | | | |
| 2Т 123 | ЩУ-6 | | | А3-2Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 25 | | | | | |
| 2Т 124 | ЩУ-16 | | | ШПМ-2Т | 380 | АКВРБГ | 19х2,5 | 34 | | | | | |
| 2Т 125 | ЩСН-22 | | | ШД-2Т | 380 | АВРБ | 3х4+1х2,5 | 32 | | | Только для тр-ров 25÷40 МВа | | |
| 2Т 126 | ЩУ-8 | | | ККС-2Т | 220 | АКВРБ | 19х2,5 | 39 | | | | | |
| 2Т 131 | ЩУ-5 | | | ЩУ-7 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 2Т 132 | ЩУ-9 | | | ЩУ-8 | | АКВРБГ | 10х4 | 8 | | | | | |
| 2Т 133 | ЩУ-5 | | | ЩУ-9 | | АКВРБГ | 7х4 | 11 | | | | | |
| 2Т 134 | ЩУ-9 | | | ЩУ-16 | | АКВРБГ | 7х4 | 11 | | | | | |
| 2Т 135 | ЩУ-5 | | | ЩСН-22 | 380 | АКВРБГ | 7х2,5 | 13 | | | | | |
| 2Т 136 | ЩУ-8 | | | ЩУ-6 | | АКВРБГ | 10х4 | 9 | | | | | |
| 2Т 137 | ЩУ-9 | | | ЩУ-7 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 2Т 138 | ЩУ-9 | | | ЩУ-8 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 8 | | | | | |
| 2Т 139 | ЩУ-9 | | | ЩУ-15 | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | 10 | | | | | |
| 2Т 140 | ЩУ-9 | | | ЩУ-17 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 12 | | | | | |
| 2Т 141 | ЩУ-6 | | | ЩУ-5 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 8 | | | | | |
| 2Т 142 | ЩУ-7 | | | ЩУ-16 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 10 | | | | | |
| 2Т 143 | ЩУ-8 | | | ЩУ-7 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 8 | | | | | |
| 2Т 144 | ЩУ-7 | | | ЩУ-6 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 8 | | | | | |
| 2Т 145 | ЩУ-8 | | | ЩУ-6 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| 2Т 146 | ЩУ-5 | | | ЩУ-16 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 13 | | | | | |
| 2Т 181 | А3-2Т | | | ШД-2Т | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 7 | | | Только для тр-ров 25÷40 МВа | | |
| 2Т 182 | А3-2Т | | | ШПО-2Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 54 | | | | | |
| 2Т 183 | А3-2Т | | | ШПК-2Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 59 | | | | | |
| 2Т 184 | А3-2Т | | | ККС-2Т | | АВРБ | 3х4 | 17 | | | | | |
| 2Т 185 | А3-2Т | | | ШПК-2Т | | АКВРБГ | 7х4 | 59 | | | | | |
| 2Т 186 | ШПК-2Т | | | ЯТТ-2Т | | АВРБГ | 2х4 | 2 | | | | | |
| 2Т 187 | А3-2Т | | | ПРН-2Т | 220 | АКВРБ | 19х2,5 | 58 | | | | | |
| 2Т 188 | ШД-2Т | | | МКЭ-2Т | 380 | АВРБ | 3х4 | 13 | | | Только для тр-ров 25÷40 МВа | | |
| 2Т 189 | ШД-2Т | | | ККС-2Т | 220 | АВРБ | 3х4 | 13 | | | —"— | | |
| 2Т 190 | А3-2Т | | | 1РЭ-2Т | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 3 | | | | | |
| 2Т 201 | КРУ-41 | | | КРУ-31 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 20 | | | | | |
| 2Т 202 | КРУ-41 | | | КРУ-43 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 15 | | | | | |
| 2Т 203 | А3-2Т | | | КРУ-41 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 42 | | | | | |
| 2Т 204 | КРУ-41 | | | КРУ-40 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 36 | | | | | |
| 2Т 205 | КРУ-40 | | | КРУ-30 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 19 | | | | | |
| 2Т 421 | ЩСН-22 | | | ШАОТ-2Т | 380 | АВРБГ | 3х16+1х10 | 32 | | | Кабели прокладываются только при установке тр-ра мощностью 63 МВа | | |
| 2Т 422 | ЩУ-7 | | | ШАОТ-2Т | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 33 | | | | | |
| 2Т 481 | ШАОТ-2Т | | | ШАОТ-1Т | 380 | АВРБГ | 3х16+1х10 | 22 | | | | | |
| 2Т 482 | ШАОТ-2Т | | | РКО-2Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| 2Т 483 | ШАОТ-2Т | | | РКО-2Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| 2Т 484 | ШАОТ-2Т | | | РКО-2Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |
| 2Т 485 | ШАОТ-2Т | | | РКО-2Т | 220 | АВРБ | 3х4 | 13 | | | | | |
| 2Т 486 | ШАОТ-2Т | | | А3-2Т | 220 | АВРБ | 3х4 | 7 | | | | | |
| 2Т 487 | ШАОТ-2Т | | | РКО-2Т | 380 | АКВРБ | 7х4 | 13 | | | | | |

Примечание.

Перед нарезкой длины кабелей уточнить по месту.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ г. Москва 1971г. | Тип I ГПП-110-II-2х63 2БР | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Кабельный журнал | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-80 | |

| № кабеля или провода | Направление: Откуда | Проходит через: трубы, гофры, короба, рукава (номера) | Проходит через: специальные короба (обозначение) | Куда | Напряжение, В | По проекту: Кабель или провод: Марка | Кабель или провод: Число жил и сечение | Кабель или провод: Общая длина +10% м | Труба: Условный проход, мм | Труба: Длина +10% | Примечание | Проложено: Кабель или провод: Марка | Проложено: Кабель или провод: Число жил и сечение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Секционный выключатель 6-10 кВ I-III секций («1ШК»)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1ШК/111 | ЩУ-10 | | | КРУ-29 | | АКВРБГ | 10х4 | 40 | | | | | |
| 1ШК/112 | ЩУ-10 | | | КРУ-29 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 40 | | | | | |
| 1ШК/131 | ЩУ-10 | | | ЩУ-5 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 12 | | | | | |
| 1ШК/132 | ЩУ-10 | | | ЩУ-5 | | АВРБГ | 3х4 | 12 | | | | | |
| 1ШК/133 | ЩУ-10 | | | ЩУ-3 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 14 | | | | | |
| 1ШК/134 | ЩУ-10 | | | ЩУ-7 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 10 | | | | | |
| 1ШК/135 | ЩУ-10 | | | ЩУ-1 | | АВРБГ | 3х4 | 17 | | | | | |
| 1ШК/137 | ЩУ-10 | | | ЩУ-2 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 16 | | | | | |
| 1ШК/138 | ЩУ-10 | | | ЩУ-8 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 9 | | | | | |
| 1ШК/201 | КРУ-29 | | | КРУ-27 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 15 | | | | | |
| **Секционный выключатель 6-10 кВ II-IV секции («2ШК»)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2ШК/111 | ЩУ-11 | | | КРУ-28 | | АКВРБГ | 10х4 | 45 | | | | | |
| 2ШК/112 | ЩУ-11 | | | КРУ-28 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 45 | | | | | |
| 2ШК/131 | ЩУ-11 | | | ЩУ-5 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 13 | | | | | |
| 2ШК/132 | ЩУ-11 | | | ЩУ-5 | | АВРБГ | 3х4 | 13 | | | | | |
| 2ШК/133 | ЩУ-11 | | | ЩУ-3 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 15 | | | | | |
| 2ШК/134 | ЩУ-11 | | | ЩУ-7 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 11 | | | | | |
| 2ШК/135 | ЩУ-11 | | | ЩУ-9 | | АВРБГ | 3х4 | 9 | | | | | |
| 2ШК/136 | ЩУ-11 | | | ЩУ-10 | 220 | АКВРБГ | 10х4 | 8 | | | | | |
| 2ШК/137 | ЩУ-11 | | | ЩУ-2 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 17 | | | | | |
| 2ШК/138 | ЩУ-11 | | | ЩУ-8 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 10 | | | | | |
| 2ШК/201 | КРУ-28 | | | КРУ-26 | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 15 | | | | | |
| **Трансформатор напряжения 6-10 кВ I секции («1ШН»)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1ШН/111 | ЩУ-5 | | | КРУ-25 | 100 | АКВРБГ | 7х2,5 | 39 | | | | | |
| 1ШН/131 | ЩУ-17 | | | ЩУ-14 | 400 | АВРБГ | 3х4 | 10 | | | | | |
| 1ШН/201 | КРУ-25 | | | КРУ-27 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 15 | | | | | |
| **Трансформатор напряжения 6-10 кВ II секции («2ШН»)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2ШН/111 | ЩУ-5 | | | КРУ-24 | 100 | АКВРБГ | 7х2,5 | 41 | | | | | |
| 2ШН/131 | ЩУ-5 | | | ЩУ-14 | 400 | АВРБГ | 3х4 | 14 | | | | | |
| 2ШН/201 | КРУ-24 | | | КРУ-26 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 15 | | | | | |
| **Трансформатор напряжения 6-10 кВ III секции («3ШН»)** | | | | | | | | | | | | | |
| 3ШН/111 | ЩУ-5 | | | КРУ-31 | 100 | АКВРБГ | 7х2,5 | 31 | | | | | |
| 3ШН/131 | ЩУ-5 | | | ЩУ-15 | 400 | АВРБГ | 3х4 | 13 | | | | | |
| 3ШН/201 | КРУ-31 | | | КРУ-27 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 16 | | | | | |
| **Трансформатор напряжения 6-10 кВ IV секции («4ШН»)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4ШН/111 | ЩУ-5 | | | КРУ-30 | 100 | АКВРБГ | 7х2,5 | 37 | | | | | |
| 4ШН/131 | ЩУ-5 | | | ЩУ-15 | 400 | АВРБГ | 3х4 | 13 | | | | | |
| 4ШН/201 | КРУ-30 | | | КРУ-26 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 16 | | | | | |
| **Центральная сигнализация («ЦС»)** | | | | | | | | | | | | | |
| ЦС/100 | ЩУ-17 | | | ШСП | 220 | АКВРБ | 7х2,5 | | | | Кабель учитывается в проектных кабельных сетей | | |
| ЦС/111 | ЩУ-17 | | | КРУ-25 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 37 | | | | | |
| ЦС/121 | ЩУ-17 | | | 1рев | 220 | АВРБГ | 2х4 | 16 | | | | | |
| **Собственные нужды ~ 380/220 В и — 220 В («М»)** | | | | | | | | | | | | | |
| М/1 | КРУ-17 | | | 41т | | ААБ-□ | 3х25 | 107 | | | | | |
| М/2 | КРУ-45 | | | 42т | | ААБ-□ | 3х25 | 125 | | | | | |
| М/111-1 | ЩСН-20 | | | 18У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 35 | | | | | |
| М/111-2 | ЩСН-20 | | | 28У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 37 | | | | | |
| М/112 | ЩУ-18 | | | 38У | 220 | АВРБГ | 3х4 | 24 | | | | | |
| М/113-1 | ЩУ-18 | | | КРУ-13 | 220 | АКВРБГ | 10х4 | 43 | | | | | |
| М/113-2 | ЩУ-18 | | | КРУ-12 | 220 | АКВРБГ | 7х4 | 44 | | | | | |
| М/114 | ЩСН-21 | | | КРУ-17 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 32 | | | | | |
| М/115-1 | ЩСН-22 | | | 38У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 21 | | | | | |

Примечание

Перед нарезкой длины кабелей уточнить по месту

| | | | |
|---|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971г | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-82г | Типовой проект 407-3-192 | |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Кабельный журнал | Альбом II | |
| | | Лист ЭЛ-81 | |

Нач. отд. Гоу ОЭС
Гл. спец. ОЭС
Гл. инженер

| № кабельных проводов | Направление: Откуда | Проход через: Трубы, лотки, короба, рукава (номер) | Проход через: Протяжные коробки, ящики (обозначение) | Направление: Куда | Напряжение, в | По проекту: Кабель или провод: Марка | Кабель или провод: Число жил и сечение | Кабель или провод: Общая длина +10%, м | Труба: Условный проход, в мм. | Труба: Длина +10%, м | Примечание | Проложено: Кабель или провод: Марка | Проложено: Кабель или провод: Число жил и сечение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| М 115-2 | ЩСН-22 | | | 48У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 23 | | | | | |
| М 116 | ЩУ-19 | | | 48У | 220 | АВРБГ | 3х4 | 26 | | | | | |
| М 117-1 | ЩУ-19 | | | КРУ-41 | 220 | АКВРБГ | 10х4 | 27 | | | | | |
| М 117-2 | ЩУ-19 | | | КРУ-40 | 220 | АКВРБГ | 7х4 | 30 | | | | | |
| М 118 | ЩСН-21 | | | КРУ-45 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 17 | | | | | |
| М 121 | ЩСН-21 | | | 41Т | 380 | АВРБ | 3х70+1х25 | 90 | | | | | |
| М 122 | ЩСН-21 | | | 42Т | 380 | АВРБ | 3х70+1х25 | 93 | | | | | |
| М 126 | ЩСН-22 | | | АЗ-2Т | 220 | АКВРБГ | 7х4 | 25 | | | | | |
| М 130 | ЩСН-22 | | | АВЗ | 380 | АВРБ | 3х35+1х10 | 74 | | | | | |
| М 131 | ЩСН-21 | | | ЩУ-17 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 11 | | | | | |
| М 132 | ЩУ-18 | | | 1СТ | 220 | АВРБГ | 2х4 | 14 | | | | | |
| М 133 | ЩУ-18 | | | ЩСН-20 | 380 | АВРБГ | 3х4 | 9 | | | | | |
| М 134 | ЩУ-10 | | | 11БПНС- | 380 | АКВРБГ | 7х2,5 | 14 | | | | | |
| М 135 | ЩСН-20 | | | ЩСН-21 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 8 | | | | | |
| М 136 | ЩСН-20 | | | 1СТ | 220 | АВРБГ | 2х4 | 16 | | | | | |
| М 137 | ЩУ-18 | | | 2СТ | 220 | АВРБГ | 2х4 | 12 | | | | | |
| М | ЩУ-19 | | | ЩСН-22 | 380 | АВРБГ | 3х4 | 10 | | | | | |
| М 139 | ЩУ-19 | | | 21БПНС | 380 | АКВРБГ | 7х2,5 | 14 | | | | | |
| М 140 | ЩСН-21 | | | ЩСН-22 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 8 | | | | | |
| М 141 | ЩСН-22 | | | 2СТ | 220 | АВРБГ | 2х4 | 16 | | | | | |
| М 142 | ЩУ-10 | | | ЩСН-21 | 220 | АВРБГ | 3х4 | 17 | | | | | |
| М 143 | ЩУ-5 | | | ЩУ-15 | 100 | АКВРБГ | 19х2,5 | 14 | | | | | |
| М 144 | ЩУ-3 | | | ЩУ-19 | 220 | АКВРБГ | 19х2,5 | 11 | | | | | |
| М 181 | АЗ-2Т | | | АЗ-1Т | 220 | АВРБГ | 2х4 | 22 | | | | | |
| М 204-1 | КРУ-13 | | | 18У | 220 | АВРБГ | 2х25 | 15 | | | | | |
| М 201-2 | КРУ-12 | | | 28У | 220 | АВРБГ | 2х25 | 15 | | | | | |
| М 202 | 18У | | | 38У | 220 | АВРБГ | 3х4 | 18 | | | | | |
| М 203 | 28У | | | 48У | 220 | АВРБГ | 3х4 | 18 | | | | | |
| М 204 | КРУ-13 | | | КРУ-4 | 220 | АКВРБГ | 10х4 | 28 | | | | | |
| М 206-1 | 18У | | | 38У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 18 | | | | | |
| М 207-1 | 18У | | | 38У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 18 | | | | | |
| М 208-1 | 18У | | | 38У | 220 | АВРБГ | 2х25 | 18 | | | | | |
| М 206-2 | 28У | | | 48У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 18 | | | | | |
| М 207-2 | 28У | | | 48У | 380 | АВРБГ | 3х35+1х10 | 18 | | | | | |
| М 208-2 | 28У | | | 48У | 220 | АВРБГ | 2х25 | 18 | | | | | |
| М 205-1 | КРУ-40 | | | 48У | 220 | АВРБГ | 2х25 | 15 | | | | | |
| М 205-2 | КРУ-41 | | | 38У | 220 | АВРБГ | 2х25 | 15 | | | | | |
| | Дугогасящая катушка №1 („1ДК") | | | | | | | | | | | | |
| 1ДК 1 | КРУ-23 | | | Тр-р 1ДК | | ААБ-□ | 3х70 | 110 | | | | | |
| 1ДК 111 | ЩУ-11 | | | КРУ-23 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 42 | | | | | |
| 1ДК 121 | ЩУ-11 | | | АЗ-1ДК | 220 | АКВРБ | 7х4 | 92 | | | | | |
| 1ДК 181 | АЗ-1ДК | | | Р-1ДК | 220 | АВРБ | 3х4 | 10 | | | | | |
| | Дугогасящая катушка №2 (2ДК) | | | | | | | | | | | | |
| 2ДК 1 | КРУ-22 | | | Тр-р 2ДК | | ААБ □ | 3х70 | 119 | | | | | |
| 2ДК 111 | ЩУ-11 | | | КРУ-22 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 48 | | | | | |
| 2ДК 121 | ЩУ-11 | | | АЗ-2ДК | 220 | АКВРБ | 7х4 | 95 | | | | | |
| 2ДК 181 | АЗ-2ДК | | | Р-2ДК | 220 | АВРБ | 3х4 | 10 | | | | | |
| | Дугогасящая катушка №3 („3ДК") | | | | | | | | | | | | |
| 3ДК 1 | КРУ-33 | | | Тр-р 3ДК | | ААБ-□ | 3х70 | 122 | | | | | |
| 3ДК 111 | ЩУ-19 | | | КРУ-33 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 32 | | | | | |
| 3ДК 121 | ЩУ-19 | | | АЗ-3ДК | 220 | АКВРБ | 7х4 | 93 | | | | | |
| 3ДК 181 | АЗ-3ДК | | | Р-3ДК | 220 | АВРБ | 3х4 | 10 | | | | | |
| | Дугогасящая катушка №4 („4ДК") | | | | | | | | | | | | |
| 4ДК 1 | КРУ-32 | | | Тр-р 4ДК | | ААБ-□ | 3х70 | 132 | | | | | |
| 4ДК 111 | ЩУ-19 | | | КРУ-32 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 38 | | | | | |
| 4ДК 121 | ЩУ-19 | | | АЗ-4ДК | 220 | АКВРБ | 7х4 | 96 | | | | | |
| 4ДК 181 | АЗ-4ДК | | | Р-4ДК | 220 | АВРБ | 3х4 | 10 | | | | | |

Примечание

Перед нарезкой длины кабелей уточнить по месту.

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ВПИ электропроект г. Москва 1971г. | Тип 1. ГПП-110-II-2х63-БВР | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Кабельный журнал | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-82 |

| № кабельных линий провода | Направление: Откуда | Проход через: Трубы, лотки, коробы, рукава (номер) | Проход через: Проемы, коробки, ящики (обозначение) | Направление: Куда | Напряжение, в | По проекту: Кабель и провод: Марка | Кабель и провод: Число жил и сечение | Труба: Общая длина +10%, м | Труба: Условный проход, мм | Труба: Длина +10%, м | Примечание | Проложено: Кабель или провод: Марка | Кабель или провод: Число жил и сечение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Отделители перемычки 110 кВ («СК»)** | | | | | | | | | | | | | |
| СК/111 | ЩУ-10 | | | КРУ-12 | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 53 | | | | | |
| СК/112 | ЩУ-10 | | | КРУ-УО | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 39 | | | | | |
| СК/121 | ЩУ-10 | | | А3-СК | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 51 | | | | | |
| СК/122 | ЩУ-10 | | | А3-СК | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 51 | | | | | |
| СК/131 | ЩУ-10 | | | ЩУ-5 | 400 | АКВРБГ | 10х2,5 | 12 | | | | | |
| СК/132 | ЩУ-10 | | | ЩУ-4 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 13 | | | | | |
| СК/133 | ЩУ-10 | | | ЩУ-6 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 11 | | | | | |
| СК/181 | А3-СК | | | ШП00 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 12 | | | | | |
| СК/182 | А3-СК | | | ШП08 | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 9 | | | | | |
| СК/183 | А3-СК | | | РЗОа | 220 | АКВРБГ | 7х2,5 | 15 | | | | | |
| СК/184 | А3-СК | | | РЗОб | 220 | АКВРБГ | 10х2,5 | 15 | | | | | |
| СК/185 | А3-СК | | | А3-1Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 28 | | | | | |
| СК/186 | А3-СК | | | А3-2Т | 400 | АКВРБГ | 19х2,5 | 36 | | | | | |
| **Защита минимального напряжения I секции** | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | См прим 1 | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| **Защита минимального напряжения II секции** | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | См прим 1 | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-14 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| **Защита минимального напряжения III секции** | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | См прим 1 | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| **Защита минимального напряжения IV секции** | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | См прим 1 | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |
| 111 | ЩУ-15 | | | КРУ- | 400 | АКВРБГ | 7х2,5 | | | | | | |


**Примечания.**

1. При привязке проекта в прямоугольниках графы 1 проставляются номера шкафов КРУ и буквы «Ш»; в графе 5 номера шкафов КРУ, в графе 9 длины кабелей.
2. Перед нарезкой длины кабелей уточнить по месту.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Душинский | | |
| Нач. ОЭС | Электровский | | |
| Гл. спец. ОЭС | Сергин | | |
| Ст. инженер | Добровольская | | |

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1971 г. | Тип 1.ГПП-110-У-2х63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Подстанции 110/6-10 кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВа | Кабельный журнал | Альбом V |
| | | Лист ЭЛ-83 |

## План
М 1:200




## Установка светильников СЗЛ на опоре
М 1:50




### Экспликация комплектных узлов

| № поз | Количество | Наименование | Чертеж: № альб. | Чертеж: Марка лист | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Узел установки светильника СЗЛ на восьмигранной опоре | 407-3-191 Альбом VIII | ЭЛ- | Исп 1 |
| 2 | 4 | Узел установки светильника СЗЛ на восьмигранной опоре | 407-3-191 Альбом VIII | ЭЛ- | Исп 2 |
| 3 | 2 | Узел установки светильника СЗЛ на портале | 407-3-191 Альбом VIII | ЭЛ- | |

### Спецификация материалов

| № поз | К-во | Наименование | Обозн. матер. | N черт. техн. док. разм. заг. | Вес 1 кг: 1 шт. | Вес 1 кг: Об. ч. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Осветительная арматура наружного освещения | СПП-200 | | | | |
| 2 | 4 | Лампа накаливания нормальная с цоколем Б-27-1 | НГ-220-200 | 200 вт 220 в | | | |
| 3 | 16 | Арматура для зеркальных ламп | 631-1-500 | | 5,2 | 50,2 | |
| 4 | 16 | Лампа зеркальная широкого светораспределения | ЗН-25 | 220 в 500 вт | | | |
| 5 | 150 м | Кабель двухжильный | АВРБ | 2х4 кв мм | | | ГОСТ 433-58* |
| 6 | 80 м | Кабель трехжильный | АВРБ | 3х4 кв мм | | | ГОСТ 433-58* |
| 7 | 160 м | Кабель четырехжильный | АВРБ | 3х4+1х2,5 кв мм | | | ГОСТ 433-58* |
| 8 | 300 м | Провод одножильный | АПВ | 1х4 кв мм | | | ГОСТ 6323-62 |
| 9 | 4 | Выключатель однополюсный для открытой установки брызгонепроницаемого исполнения | | 250 в 10 а | | | |
| 10 | 2 | Выключатель трехполюсный герметического исполнения | ГПВМ-3-25 | 380 в 16 а | | | |
| 11 | 3 | Розетка штепсельная 2К+З с третьим заземляющим контактом в брызгонепроницаемом исполнении | У-220 | 250 в 10 а | | | |
| 12 | 4 | Кронштейн | У-114 | | | | |
| 13 | 7 | Фитинг тройник | Фт-20 | 3/4" | 1,8 | 12,6 | |
| 14 | 2 | Фитинг крестовина | Фк-20 | 3/4" | 1,8 | 3,6 | |
| 15 | 29 | Сальник вертной | У-50/II | 3/4" | 0,071 | 2,059 | |
| 16 | 50 м | Труба стальная водогазопроводная | | dу=20 | | 66,4 | ГОСТ 3262-62 |
| 17 | 5 | Опора наружного освещения восьмигранная | Сп-7,5 | | 675 | 3375 | |
| 18 | 52 кг | Сталь угловая | | 50х50х5 | | 52 | ГОСТ 8509-57 |
| 19 | 22 кг | Сталь круглая | | ф16 мм | | 22 | ГОСТ 2590-57* |
| 20 | 5 | Коробка | У521 | | | | |

### Примечания

1 Напряжение сети электроосвещения 380/220в, система с глухозаземленной нейтралью
2 Установленная мощность электроосвещения ОРУ - 8,9в
3 Высота установки от земли:
- а) штепсельных розеток - 0,8м
- б) выключателей - 1,5м

4 Групповая сеть выполнена
- а) кабелем АВРБ в лотке и в траншее на глубине - 0,8м;
- б) проводом АПВ по опорам в трубе

Зона установки светильников СЗЛ указана на плане. Разворот светильников в горизонтальной плоскости произвести по месту
6 Все металлические части электроустановки должны быть заземлены
Для заземления используется рабочий нулевой провод
7 Заземление выполнить в соответствии с „Инструкцией по выполнению сетей заземления в электроустановках" (СН 102-65)
8 Условные обозначения приняты по ГОСТ 7621-55

| | | |
|---|---|---|
| Минмонтажспецстрой СССР Главэлектромонтаж ГПИ Электропроект г. Москва 1970г. | Тип 1 ГПП-110-II-2х63-62р | Типовой проект 407-3-192 |
| Двухтрансформаторная подстанция 110/6-10кв с трансформаторами мощностью от 25до 63МВа | План сети электроосвещения открытой части подстанции | Альбом II |
| | | Лист ЭЛ-84 |

gost.e-ecolog.ru