ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

905-I-24.87

# ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ С РЕГУЛЯТОРОМ РДБКI-50 С УЧЁТОМ РАСХОДА ГАЗА СЧЁТЧИКОМ РГ-600 (СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ)

АЛЬБОМ 4

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
905-I-24.87

# ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ С РЕГУЛЯТОРОМ РДБКI-50 С УЧЁТОМ РАСХОДА ГАЗА СЧЁТЧИКОМ РГ-600 (СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ)

АЛЬБОМ 4

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Главный инженер института М.А. Маевский
Главный инженер проекта В.С Иосилевич

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР,
протокол АЧ-46 от 20.04.1987 г.

25529-04 2

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| | Титульный лист | |
| | Содержание | 2 |
| 905-1-24.87-СО.ГСВ | Спецификация оборудования | 3 |
| 905-1-24.87-СО.ОВ | Спецификация ооорудования | 6 |
| 905-1-24.87-СО.ЛГСВ | Спецификация оборудования | 14 |
| 905-1-24.87-СО. ЭО | Спецификация оборудования | 20 |
| 905-1-24.87-СО.СС | Спецификация оборудования | 23 |

т.п. 905-1-24.87 а.4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Нестандартизированное оборудование | | | | | | | | |
| | | 905-I-24.87 альбом 2 | | | | | | | |
| I | Блок фильтра | ГРП1.00 | шт. | 796 | | | | I | 271,0 |
| 2 | Блок редуцирования | ГРП2.00 | шт. | 796 | | | | 2 | I99,0 |
| 3 | Блок учета расхода газа | ГРП3.00 | шт. | 796 | | | | I | 95,0 |
| 4 | Блок предохранительного клапана | ГРП4.00 | шт. | 796 | | | | I | 56,3 |
| 5 | Блок редуцирования вспомогательный | ГРП5.00 | шт. | 796 | | | | I | 33,0 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

905-1-24.87-ГСВ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Шосилевич | | 03.87 |
| Н.контр | Расковский | | 01.87 |
| Нач.от | Заковский | | 03.87 |
| Ст.инж. | Кудинов | | 03.87 |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

институт Мосгазниипроект

25529-04 4

тп. 905-1-24.87 а.4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | 905-I-24.87 | | | | | | | |
| | | альбом 3 | | | | | | | |
| 7 | Свеча | 905-I-24.87- | | | | | | | |
| | | -ГСВИ.00 | шт. | 796 | | | | I | 6,7 |
| 8 | Свеча | 905-I-24.87- | | | | | | | |
| | | -ГСВИ.00-0I | шт. | 796 | | | | 2 | I4,2 |
| | | 905-I-26.87 | | | | | | | |
| | | альбом I | | | | | | | |
| 9 | Опора | 905-I-26.87- | | | | | | | |
| | | -ГСВНI.00 | шт. | 796 | | | | I | 5,7 |
| I0 | Изолирующее фланцевое соединение Ду 50 | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-6 | | | | | | | |
| | | СЗКI6.00-02 | шт. | 796 | | | | I | 9,4 |
| II | Изолирующее фланцевое соединение Ду I50 | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-6 | | | | | | | |
| | | СЗКI6.00-I3 | шт. | 796 | | | | I | 20,8 |
| I2 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду 20 | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-7 | | | | | | | |
| | | УГТО.00 | шт. | 796 | | | | I | 2,0 |
| I3 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду 50 | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-7 | | | | | | | |
| | | УГТО.00-03 | шт. | 796 | | | | 3 | 3,2 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп 905-1-24.87 а.4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I4 | Прокладка газопровода в футляре через стену Ду I50 | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-7 | | | | | | | |
| | | УГ10.00-08 | шт. | 796 | | | | I | I3,4 |
| I5 | Крепление газопровода Ду 20 к панельной стене | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-8 | | | | | | | |
| | | УКГ13.00-0I | шт. | 796 | | | | 4 | 0,33 |
| | Газопровод из трубы 25х2,0 ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | В-I0 ГОСТ I0705-80 | | м | 006 | | | | 25 | 1,13 |
| | Газопровод из трубы 57х2,0 ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | В-I0 ГОСТ I0705-80 | | м | 006 | | | | 20 | 2,7I |
| | Газопровод из трубы I59х3,5 ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | В-I0 ГОСТ I0705-80 | | м | 006 | | | | I7 | I3,42 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

905-1-24.87-ГСВ.СО

Лист 3

25529-04 6

Формат А3

ЦИТП 5 1 16

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вариант отопления от отопительного аппарата | | | | | | | | |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром. $t_{н=}$ - 20°С | АОГВ-II,6-3-У | шт. | 796 | | | | I | 42 |
| | 2. Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром $t_{н=}$ - 30°С $t_{н=}$ - 40°С | АОГВ-I7,4-3-У | шт. | 796 | | 485853I32I | | I | 57,8 |
| | 3. Ручной насос | БКФ-4 | шт. | 796 | | | | I | 23 |
| | 4. Вентиль запорный муфтовый Ду I5 | I5кчI8п | шт. | 796 | | 3732III027 | | I | 0,7 |
| | Ду 32 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | | 3732I2I03I | | 2 | 2,I |
| | Ду 25 $t_{н=}$ - 20°С | | шт. | 796 | | 3732III034 | | 2 | I,4 |
| | Ду 32 $t_{н=}$ - 30°С | | шт. | 796 | | 3732I2I034 | | 2 | 2.I |
| | 5. Вентиль запорный фланцевый Ду 40 $t_{н=}$ - 40°С | I5кчI9п2 | шт. | 796 | | 3732I2I062 | | 2 | 5,8 |
| | 6. Кран двойной регулировки муфтовый латунный Ду 20 | КРДП Каталог ЦКБА | шт. | 796 | | 37I222020I0 | | 3 | 0,6 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

Привязан

905-1-24.87-ОВ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Иосилевич | | 03.87 |
| Н.контр. | Росковская | | 03.87 |
| Нач.отд. | Васильев | | 03.87 |
| Гл.спец. | Гайдуковичу | | 05.87 |
| Рук.гр. | Федоров | | 03.87 |
| Инженер | Романова | | 03.87 |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 8 |

ИНСТИТУТ МОССОЗНИИПРОЕКТ

25529-04 7

ЦИП SS 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из водогазопроводных труб под накатку резьбы | | | | | | | | |
| | по ГОСТ 3262-75 ø 15х2,5 | | м | 006 | | I38500 | | 4 | I,08 |
| | ø 20х2,5 $t_н$ = -20°С | | м | 006 | | I38500 | | 20 | I,45 |
| | ø 25х2,8 | | м | 006 | | I38500 | | 4 | 2,02 |
| | ø 20х2,5 $t_н$ = -30°С | | м | 006 | | I38500 | | I5 | I,45 |
| | ø 25х2,8 | | м | 006 | | I38500 | | I0 | 2,02 |
| | ø 32х2,8 | | м | 006 | | I38500 | | I0 | 2,64 |
| | ø 20х2,5 $t_н$ = -40°С | | м | 006 | | I38500 | | 20 | I,45 |
| | ø 25х2,8 | | м | 006 | | I38500 | | I5 | 2,02 |
| | ø 40х3,0 | | м | 006 | | I38500 | | I2 | 3,26 |
| | 2. Трубопровод из асбестоцементной трубы по ГОСТ I839-72 | | | | | | | | |
| | ø 200хII | | м | 006 | | 578600 | | 3 | 52 |
| | 3. Радиатор отопительный чугунный $t_н$ = -20°С | МI40-АО | экм | 084 | | 493510 | | I5,05 | |
| | | | сек. | 755 | | | | 43 | 8,23 |
| | $t_н$ = -30°С | | экм | 084 | | 493510 | | I9,95 | |
| | | | сек. | 755 | | | | 57 | 8,23 |
| | $t_н$ = -40°С | | экм | 084 | | 493510 | | 24,85 | |
| | | | сек. | 755 | | | | 7I | 8,23 |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Бак расширительный | 905-I-24.87- | | | | | | | |
| | | -ОВИ2.00 | шт. | 796 | | | | I | 32,3 |
| | 5. Рукав резино-тканевый напорно-всасывающий по ГОСТ 5398-76 | | | | | | | | |
| | ∅ 32 | | м | 006 | | | | I0 | I,8 |
| | 6. Бочка стальная | БСI-200 | шт. | 796 | | | | I | 50 |
| | 7. Колено | УГП4.02-03 | шт. | 796 | | | | I | 2,60 |
| | | S.905-I0 | | | | | | | |
| | | вып.I | | | | | | | |
| | 8. Труба соединительная | УГП4.03-03 | шт. | 796 | | | | 2 | I,05 |
| | | 5.905-I0 | | | | | | | |
| | | вып.I | | | | | | | |
| | 9. Тройник | УГПI9.0I.00- | шт. | 796 | | | | I | 9,6 |
| | | -06 | | | | | | | |
| | | 5.905-I0 | | | | | | | |
| | | вып.I | | | | | | | |
| | I0. Конструкция теплоизоляционная $S$= 30,40 мм, комплект: | | | | | | | | |
| | А. Шнур из минеральной ваты в оплетке марки 200 | ТУ36-I695-79 | $м^3$ | II3 | | | | 0,03 | |
| | Б. Стеклопластик рулонный РСТ | ТУ6-II-I45-80 | м2 | 056 | | | | 2 | |
| | | 7.903.9-2 | | | | | | | |
| | | вып.I | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Решетка жалюзийная | 905-I-24.87- | | | | | | | |
| | | -ОВИI.00 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,33 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Кол-во | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Решетка жалюзийная | 905-I-24.87- | | | | | | | |
| | | -ОВИ.00-0I | шт. | 796 | | | | I | 5,I |
| | 3. Дефлектор | Д.00.000 | шт. | 796 | | | | 3 | 7,5 |
| | | I.494-32 | | | | | | | |
| | 4. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74 | | | | | | | | |
| | $\delta$= 0,5 мм ∅ 200 | | м | 006 | | | | 4 | 2,5 |
| | Вариант отопления от наружных тепловых сетей | | | | | | | | |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Кран двойной регулировки муфтовый латунный Ду I5 | КРДП | шт. | 796 | | 37I2222009 | | 4 | 0,29 |
| | 2. Вентиль запорный муфтовый Ду I5 | I5кчI8п | шт. | 796 | | 3732III027 | | I | 0,7 |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Тепловой узел I | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 40 | I5ч9р2 | шт. | 796 | | 3722I3I022 | | 4 | 7,65 |
| | 2. Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для Ду I5 | I4MI | шт. | 796 | | 37I2226607 | | 5 | 0,3I |
| | контрольного манометра, латунный | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | 3. Счетчик горячей воды, крыльчатый. ∅ 32 | ВКМС-Г | шт. | 796 | | | | I | 8,5 |
| | 4. Манометр на 6-8 атм | ОБМI-I60 | шт. | 796 | | 42I200 | | I | I,4 |
| | 5. Манометр на I2-I8 атм | ОБМI-I60 | шт. | 796 | | 42I200 | | I | I,4 |
| | 6. Термометр стеклянный технический до I00°С | | шт. | 796 | | 432I22III3 | | I | |
| | 7. Термометр стеклянный технический на I50°С | | шт. | 796 | | 432I22II25 | | I | |
| | 8. Регулятор расхода ТУ400-5-46-76 Ø40 | РР | шт. | 796 | | | | I | 2I |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Тепловой узел 2 | | | | | | | | |
| | I. Вентиль запорный проходной фланцевый Ду 40 | I5ч9р2 | шт. | 796 | | 3722I3I022 | | 2 | 7,65 |
| | 2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая Ду 50 | 30ч6бр | шт. | 796 | | 372IISI005 | | 2 | I8,4 |
| | 3. Кран трехходовой, натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, латунный Ду I5 | I4MI Каталог ЦКБА | шт. | 796 | | 37I2226007 | | 5 | 0,3I |
| | 4. Счетчик горячей воды, крыльчатый. Ø 32 | ВКМС-Г | шт. | 796 | | | | I | 8,5 |
| | 5. Манометр на I2-I8 атм | ОБМI-I60 | шт. | 796 | | 42I200 | | I | I,4 |
| | 6. Манометр на 6-8 атм | ОБМI-I60 | шт. | 796 | | 42I200 | | I | I,4 |
| | 7. Термометр стеклянный технический прямой до I00°С | ГОСТ 2823-73 | шт. | 796 | | 432I22III3 | | I | |
| | 8. Термометр стеклянный технический прямой до I50°С | ГОСТ 2823-73 | шт. | 796 | | 432I22II25 | | I | |
| | 9. Регулятор расхода ТУ400-5-46-76 Ø 40 | РР | шт. | 796 | | | | I | 2I |
| | I0. Элеватор водоструйный фланцевый | 40с10бк Каталог ЦКБА | шт. | 796 | | 37426I600S | | I | 8,9 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

905-1-24.87-ОВ.СО

Лист 5

25529-04 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Трубопроводы из водогазопроводных труб под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75 Ø I5x2,5 | | м | 006 | | I38500 | | 30 | I,08 |
| | Ø 40x3,0 | | м | 006 | | I38500 | | 6 | 3,26 |
| | 2. Радиатор отопительный чугунный | | | | | | | | |
| | $t_{н=}$ - 20°С | МI 40-А0 | экм. | 084 | | 493510 | | I5,05 | |
| | | | сек. | 755 | | | | 43 | 8,23 |
| | $t_{н=}$ - 30°С | | экм. | 084 | | 493510 | | I9,95 | |
| | | | сек. | 755 | | | | 57 | 8,23 |
| | $t_{н=}$ - 40°С | | экм. | 084 | | 493510 | | 24,85 | |
| | | | сек. | 755 | | | | 7I | 8,23 |
| | 3. Воздухосборник горизонтальный с эллиптическими днищами на Ру I,2 МПа | АИОIО.000 5.903-2 вып.I | шт. | 796 | | | | I | 5,9 |
| | 4. Рукав резино-тканевый напорно-всасывающий по ГОСТ 5398-76 Ø 32 | | м | 006 | | | | I0 | I,8 |
| | Тепловой узел I | 905-I-2487 альбом I | | | | | | | |
| | I. Катушка | ОВН 2.00 | шт. | 796 | | | | I | 2,32 |
| | 2. Катушка | ОВН 4.00 | шт. | 796 | | | | I | 4,62 |
| | 3. Катушка | ОВН 5.00 | шт. | 796 | | | | 4 | 2,32 |
| | 4. Катушка | ОВН I.00 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,98 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. Грязевик для труб ∅ 40 | 4.903-10 | шт. | 796 | | | | 2 | 16,8 |
| | | в вып.8 | | | | | | | |
| | Тепловой узел 2 | | | | | | | | |
| | | 90 5-I-24.87 | | | | | | | |
| | | альбом I | | | | | | | |
| | I.Катушка | ОВН 4.00 | | | | | | 2 | 4,63 |
| | 2. Катушка | ОВН I.00 | | | | | | 2 | 2,32 |
| | 3. Катушка | ОВН 3.00 | | | | | | 2 | 2,99 |
| | 4. Катушка | ОВН 8.00 | | | | | | I | II,78 |
| | 5. Катушка | ОВ Н 6.00 | | | | | | I | 2,5I |
| | 6. Катушка | ОВН 7с00 | | | | | | I | 4,I6 |
| | 7. Грязевик ∅ 40 | 4.903-10 | | | | | | I | I6,8 |
| | 8. Грязевик для труо ∅ 50 | вып.8 | | | | | | I | 29,2 |
| | 9. Конструкция теплоизоляционная $\delta$=30 мм, комплект: | | | | | | | | |
| | А. Шнур из минеральной ваты в оплетке марки 2С0 | ТУ36-I695-79 | | | | | | 0,04 | |
| | Б.Стеклопластик рулонный РСТ | ТУ6-II-I45-80 | | | | | | 3 | |
| | | 7.903-9-2 | | | | | | | |
| | | вып.I | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Решетка жалюзийная | 90 5-I-24-87- | | | | | | | |
| | 2. Решетка жалюзийная | -ОВП.00 | | | | | | 2 | 2,33 |
| | | 905-I-24.87- | | | | | | | |
| | | -ОВП.00.0I | | | | | | I | 5,I |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

905-1-24.87-ОВ.С0

Лист 7

25529-04 13

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Дефлектор | Д. 00.000 | шт | 796 | | | | 3 | 7,5 |
| | | I, 494-32 | | | | | | | |
| | 4. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74 | | | | | | | | |
| | $\delta$ = 0,5 мм ø 200 | | м | 006 | | | | 4 | 2,5 |

Привязан

Инв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

905-1-24.87-ОВ.СО

Лист 8

25529-04 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ПИТП 55 1 10

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, | | | | | | | | |
| | поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I | Температура газа ☐ °С Байпас фильтра | Термометр | шт. | 796 | | | | I | |
| | Термометр стеклянный технический прямого исполнения № 2 | ТТ II 2I | | | | | | | |
| | с ценой деления шкалы I°С, с длиной верхней части 240 мм | 240 66 | | | | | | | |
| | и нижней части – 66 мм, с металлической оправой | ГОСТ 2823-73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| "Запас" | Температура газа ☐ °С Байпас фильтра | Термометр | шт. | 796 | | | | I | |
| | Термометр стеклянный технический прямого исполнения № 2 | ТТ II 2I | | | | | | | |
| | с ценой деления шкалы I°С, с длиной верхней части 240 мм | 240 66 | | | | | | | |
| | и нижней части – 66 мм, с металлической оправой | ГОСТ 2823-73 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

905-1-24.87-АГСВ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Носилевич | | 03.87 |
| Н.контр. | Рожковская | | 03.87 |
| Начато | Заславская | | 03.87 |
| Провер. | Лейбсон | | 03.87 |
| Ст.инж. | Дулицкая | | 03.87 |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Институт Мосгазниипроект

25529-04 15

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов<br>Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма) | Тип, марка оборудования<br>Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения<br>Наименование | Единица измерения<br>Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Термометр манометрический самопишущий | ТКС-7I2 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Кицкостный предел измерения –50 – +50°С | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | Длина соединительного капилляра 6,0 м | I0I565-79 | | | | | | | |
| | Длина погружения термобаллона I25 мм | | | | | | | | |
| | Время одного оборота диаграммы 24 часа | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Манометр показывающий общепромышленного назначения | МТП-I60 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Предел измерения ☐ МПа ( ☐ кгс/см2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | | I8I07I-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| "Запас" | Манометр показывающий общепромышленного назначения | МТП-I60 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения ☐ МПа ( ☐ кгс/см2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | | I8I07I-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4а | Манометр показывающий общепромышленного назначения | МТП-I60 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения ☐ МПа ( ☐ кгс/см2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | | I8I07I-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| "Запас" | Манометр показывающий общепромышленного назначения | МТП-I60 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения ☐ МПа ( ☐ кгс/см2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | | I8I07I-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4б | Напоромер мембранный показывающий | НМП-52 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения ☐ кПа ( ☐ кгс/м2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | Основная приведенная погрешность I,5% | IIIII6-77 | | | | | | | |
| | (вариант) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Напоромер мембранный показывающий | НМП-52 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения I,6 кПа (I60 кгс/м2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | Основная приведенная погрешность I,5% | IIIII6-77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Манометр самопишущий привод диаграммы от часового механизма | МТС-7I2 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения ☐ МПа ( ☐ кгс/см2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | Время одного оборота диаграммы 24 часа | IOI962-79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7а | Манометр самопишущий привод диаграммы от часового механизма | МТС-7I2 | шт. | 796 | | | | I | |
| | Предел измерения ☐ МПа ( ☐ кгс/см2) | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | Время одного оборота диаграммы 24 часа | IOI962-79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7б | Дифманометр сильфонный самопишущий с приводом диаграммного | ДСС-7I2М | шт. | 796 | | | | I | |
| | диска от часового механизма. Предельный номинальный перепад | ТУ25-02. | | | | | | | |
| | давления 6,3 кПа (630 кгс/м2). Предельно-допускаемое рабочее | I00259-83 | | | | | | | |
| | избыточное давление I6 МПа (I60 кгс/см2). Время одного | | | | | | | | |
| | оборота диаграммы 24 часа | | | | | | | | |
| | Класс точности I,5 | | | | | | | | |
| | (вариант) | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Прив за

Ин №

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Дифманометр сильфонный самопишущий с приводом диаграммного диска от часового механизма. Предельный номинальный перепад давления I6 кПа (I600 кгс/м2) Предельно-допускаемое рабочее избыточное давление I6 МПа (I60 кгс/см2) Время одного оборота диаграммы 24 часа Класс точности I,5 | ДСС-7I2М ТУ25-02. I00259-83 | шт. | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

905-1-24.87-АГСВ.СО

Лист 4

25529-04 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| | Вентиль цапковый Ду I0 | I5c96к ТУ26-07--II6I-77 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра | I4MI-00-00 ТУ26-07--I06I-73 | шт. | 796 | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

905-1-24.87-АГСВ.СО

25529-04 19

Лист 5

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | Труба I8xI,2 ГОСТ I0704-76 / В-20 ГОСТ I0705-80 | | м | 006 | | | | I6 | |
| | Труба М2-М5-I ГОСТ 6I7-72 | | м | 006 | | | | | |
| | Полка кабельная | К II60 ТУ36.I496-82 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | Скоба однолапковая для крепления труб | СО-22 ТУ36.I086-76 | шт. | 796 | | | | | |
| | Скоба безлапковая для крепления двух труб | $БС_2$-22 ТУ36.I086-76 | шт. | 796 | | | | | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Пункт распределительный на 6 автоматов АЕ 2041.10 А | Пр II-3045--2IУ3 | шт. | 796 | | 343III | | I | |
| | 2. Понижающий трансформатор 220/36 В, 250 Вт | ОСОВ-0.25 | шт. | 796 | | 34I3II0034 | | I | |
| | 3. Счетчик электроэнергии 220 В 10 А | СО-И445 | шт. | 796 | | 340000 | | I | |
| | 4. Автоматический выключатель I2.5 А | АЕ-2046 | шт. | 796 | | 342210 | | I | |
| | 5. Светильник | НАБК-150 | шт. | 796 | | 346III | | 4 | |
| | 6. Светильник | НСПО 09х200--Р50-03-02 | шт. | 796 | | 346III | | 3 | |
| | 7. Светильник аккумуляторный взрывонепроницаемый | НРПО 09х3.75/Л-56-0Т-0М3 | шт. | 796 | | 346III | | I | |
| | 8. Лампа накаливания 220 В, 60 Вт | Б220-230-60 | шт. | 796 | | 346600 | | 2 | |
| | 9. Лампа накаливания 220 В, 150 Вт | Б215-225-150 | шт. | 796 | | 346600 | | 4 | |
| | I0. Лампа накаливания 220 В, 200 Вт | Б215-225-200 | шт. | 796 | | 346600 | | I | |
| | II. Коробка разделительная | КПП-20 | шт. | 796 | | 342400 | | 3 | |
| | I2. Коробка распаечная тройниковая | У-521 | шт. | 796 | | 342400 | | 9 | |
| | I3. Коробка распаечная крестообразная | У-526 | шт. | 796 | | 342400 | | I | |
| | I4. Провод ПРТО: I.5; 660 В; ГОСТ 20520-80 | | м | 006 | | 355I00 | | 80 | |
| | I5. Провод АПРТО: 2,5; 660 В; ГОСТ 20520-80 | | м | 006 | | 355I00 | | 25 | |

Тип 905-1-24.87 ОЭ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Носилевич | | 03.87 |
| Н.контр. | Глазков | | 03.87 |
| Нач.отд. | Заславский | | 03.87 |
| Рук.гр. | Павлов | | 03.87 |
| Ст.инж. | Павлов | | 03.87 |

905-1-24.87-30.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

институт Мосгазниипроект

25529-04 21

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

тп 905-1-24.87 а 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Кол. | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I6. Провод АПРТО; 4,0; 660 В; ГОСТ 20520-80 | | м | 006 | | 355I00 | | 6 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

тп.905-1-24.87 ал 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Выключатель герметический 6А, 250 В | инд.026I | шт. | 796 | | 342000 | | 5 | |
| | 2. Розетка штепсельная герметическая 6А , 250 В | инд.0329 | шт. | 796 | | 342000 | | I | |
| | 3. Кронштейн с вылетом 500 для крепления светильников | III4 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Держатель для шин заземления | К-I80М | шт. | 796 | | | | 55 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 905-1-24.87 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Аппарат телефонный настенный "Спектр" 0.218.059.ТУ | ТА-II62 | шт. | 796 | | | | I | |
| 2 | Коробка распределительная ГОСТ 8525-78 | КРТП-10х2 | шт. | 796 | | | | I | |
| 3 | Провод ГОСТ 20575-75Е | ТРП 1х2 | м | 006 | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Носилевич | | 03.87 |
| Нконтр | Росковская | | 03.87 |
| Нач.отд. | Засловский | | 03.87 |
| Провер. | Лейбсон | | 03.87 |
| Ст.инж. | Булицкая | | 03.87 |

Привязан

905-1-24.87-СССО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Институт "Мосгазниипроект"

25529-04



Формат А4

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

gost.e-ecolog.ru