ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-38.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 50м³ ВЫСОТОЙ 18м

АЛЬБОМ VII

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать 5 1987 года

Заказ № 8693 Тираж 1015 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-38.87

БЕСШАТРОВЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СО СТАЛЬНЫМИ БАКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТВОЛОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАШНЯ С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 50м³ ВЫСОТОЙ 18м

АЛЬБОМ У II

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	Технологическая и электрическая части
АЛЬБОМ II	Архитектурно-строительная часть
АЛЬБОМ III	Сборные железобетонные конструкции и арматурные изделия
АЛЬБОМ IV	Металлические конструкции
АЛЬБОМ V	Сметы
АЛЬБОМ VI	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ VII	Спецификации оборудования

Утвержден Госстроем СССР,
протокол от 29.04.86 №А4-25
Введен в действие ГПИ „Киевский Промстройпроект",
приказ от 27.05.86 №61

РАЗРАБОТАНЫ

ГПИ «УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ»

Гл. инж. ин-та Н.В.Писанко
Нач. ОТЭП М.Яволошин
Гл. инж. проекта ОТЭП М.Яволошин

				Привязан	
Инв №					

Перечень
спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3,4	Наружный водопровод - НВ	901-5-38.87-НВ.СО	ГПИ „Укрводоканалпроект"
5,6,7	Электротехническая часть - ЭЛ	901-5-38.87-ЭЛ.С01	ГПИ „Укрводоканалпроект"
8,9	Электротехническая часть - ЭЛ	901-5-38.87-ЭЛ.С02	ГПИ „Укрводоканалпроект".
10	Опросный лист для заказа дифманометра-уровнемера	форма УОЛ-4-74	

Условия привязки

1. В зависимости от варианта схемы водопроводной сети и назначения башни определить тип исполнения задвижки, устанавливаемой на подающе-отводящем трубопроводе.
2. Выбрать диаметр компенсатора
3. В зависимости от исполнения задвижки исключить спецификацию ЭЛ.С01 или ЭЛ.С02.
4. В опросном листе на дифманометр-уровнемер в пункте 4.5 оставить обозначение дифманометра в соответствии со спецификацией, зачеркнув ненужное; заполнить ответы по пунктам 1, 2, 12; оформить подписи.

Привязан

Инв. N-

Нач. отд.	Волошин		
Н. контр.	Глузман		10.85
Гип.	Волошин		83
Гл. спец.	Глузберг		
Провер.	Трахтенберг		
Разраб.	Зингер		

Т.П. 901-5-38.87 - ССО

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м.	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	

Перечень спецификаций оборудования, входящих в сборник.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9593-07 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документов и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	1.1. Технологическое оборудование.								
1	Колонка управления задвижкой ф 150 с электроприводом типа А при Н=2,5 м	серия 3-901-13	шт	796				1	23,5
	1.2. Промышленная трубопроводная арматура								
1	Вентиль запорный муфтовый ф 15 Ру 15	15ч 8р 2	шт	796		372211 10050		1	0,75
2	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру 10 кгс/см² ф 150	30ч 6 бр	шт	796		372115 10095			73,5
3	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем с электроприводом Ру 10 кгс/см² ф 150	30ч 906 бр	шт	796		372 115 700 75		1	103,2

Привязан

Инв. N

Нач. отд.	Волошин		
Н. контр.	Глузман		
ГИП	Волошин		8.06
Рук. бр.	Трахтенберг		8.6г.
Провер.	Трахтенберг		
Разраб.	Зингер		

Т.П. 901-5-38.87 -НВ.СО

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Спецификации оборудования

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9593-07 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3. Детали трубопроводов								
1	Компенсатор сальниковый 150-16 Т1.03	серия 4.903-10							
		вып. 7	шт.	796				1	41.4
2	Компенсатор сальниковый 300-16 Т1. 10	серия 4. 903-10							
		вып. 7	шт	796				1	176.8
3	Компенсатор сальниковый 400-16 Т1. 13	серия 4.903-10							
		вып. 7	шт	796				1	229.5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документов и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1.1. Приборы и средства автоматизации								
1	Уровень воды в водонапорной башне 0-6 м								
	Дифманометр-уровнемер сильфонный, показывающий, с трехпозиционным сигнальным устройством, класс 1.0, шкала 0-630 см, с уравнительным сосудом, исполнение обыкновенное.	ДСП-71Сг опр. лист УОЛ-4-74	шт.	796		42 1254 3006	0.31	1	40
	Завод „Теплоконтроль" г. Казань								
2	Регулирование температуры воздуха в утепленном шкафу 5÷8°С								
	Датчик-реле температуры камерный, биметаллический 0-10°С, исполнение обыкновенное.	ДТКБ-54	шт	796		42 1131 0114	0.004	2	0.3
	Учреждение УК 161/8 г. Кустанай								
3	Сигнализация протока воды сеть-башня								
	Реле протока Ду 15 исполнение 1 с монтажной насадкой. Расход 5,8 л/мин.	РПЦ-15-1	шт	796			0.03	2	2.0

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Глузберг	
Гип.	Волошин	
Гл. спец.	Глузберг	
Рук. гр.	Рудницкий	
Инж.	Литвинова	
Провер.	Глузберг	

ТП 901-5-38.87 -ЭЛ.С01

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком емкостью 50 м³ высотой 18 м	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	3

Спецификация оборудования (исполнение I).

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9593-07 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2. Электроаппаратура								
2.1	Трансформатор 100ВА, 220/12 В, ГОСТ 16710-76	ОСМ-0.1 УЗ	шт	796		341312 0000	0.0064	1	2.0
2.2	Реле промежуточное 220В 50 Гц 23 ТУ16-523.331-78	РПУ-2-							
		-362.000У3Б	шт	796		342513 0000	0.0054	1	0.45
2.3	Резистор проволочный влагостойкий 510 Ом, ГОСТ6513-75	ПЭВ-100	шт	796			0.0008	6	0.29
	1.3. Трубопроводная арматура								
3.1	Вентиль запорный муфтовый, игольчатый Ду 6мм ГОСТ 23230-78 исп.5	П322038(ВИ)	шт	796		374211 1042	0.0016	2	0.54
3.2	Вентиль запорный муфтовый Ду 15мм	15кч 18р	шт	796		373211 1017	0.0006	1	0.7
	1.4. Провода и кабели								
4.1	Кабель силовой алюминиевый ГОСТ 16442-80 2×4-0.66	АВВГ	км	008		352222 1110	0.147	0.045	
	Кабель контрольный алюминиевый ГОСТ 1508-78	АКВВГ							
4.2	4×2.5		км	008		356344 0131	0.17	0.005	
4.3	10×2.5		км	008		356344 0134	0.320	0.005	
	Кабель контрольный медный ГОСТ 1508-78	КВВГ							
4.4	4×1.0		км	008		356314 0111	0.18	0.015	
4.5	7×1.0		км	008		356314 0113	0.25	0.005	
4.6	Провод медный ГОСТ 6323-79 1×1.0-380	ПВ1	км	008		355113 0100	0.0195	0.025	

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-38.87 -ЭМ С01

Лист 2

КФ 3593-01 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.5. Монтажные материалы								
5.1	Труба стальная 14х4х6000 ГОСТ 8734-75		м	006				5	0.592
5.2	Металлорукав ТУ22. 3988-77	РЗ-Ц-Х25	м	006				2	0.65
	1.6. Нестандартное оборудование								
6.1	Установка дифманометра ДСП в шкафу утепленном обогреваемом ШО-1400х800х600 Организации Главмонтажавтоматики.	ТП 901-5-38.87 лист 8	к-т	000				1	2.10
	1.7. Комплектные устройства до 1000 В управления электроприводами (НКУ)								
7.1	Шкаф (ящик) управления навесной ШУ ОСТ 16.0.800.485-77 Заводы министерства электропромышленности	ЭУЗ-1063 ТП 901-5-38.87 лист 9	шт	736				1	

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-38.87 - ЭЛ. С01

Лис. 3

КФ 3593-07

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1.1. Приборы и средства автоматизации.								
1.	Уровень воды в водонапорной башне 0-6 м.								
	Дифманометр-уровнемер сильфонный, показывающий, с выходным сигналом 0-5 мА, класс 1.0, шкала 0-630 см, с уравнительным сосудом, исполнение обыкновенное.	ДСП-71ЭТ опр. лист УОЛ-4-74	шт	796		42 12543004	0.36	1	40.0
	Завод „Теплоконтроль", г. Казань								
2	Регулирование температуры воздуха в утепленном шкафу 5÷8°С								
	Датчик-реле температуры камерный, биметаллический 0-10°С, исполнение обыкновенное	ДТКБ-54	шт	796		42 1131 0114	0.004	2	0.3
	Учреждение УК 161/8, г. Кустанай								
	1.2. Электроаппаратура								
2.1	Трансформатор 100 ВА, 220/12 В, ГОСТ 16710-76	ОСМ-0.1 УЗ	шт	796		34 1312 0000	0.0064	1	2.0
2.2	Реле промежуточное 220 В 50 Гц 2 з ТУ16-523.331-78	РПУ-2-36200 УЗБ	шт	796		34 2513 0000	0.0054	1	0.45

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Глузберг	
ГИП	Волошин	
Гл. спец.	Глузберг	
Рук. гр.	Рудницкий	
Инж.	Литвинова	
Провер.	Глузберг	

ТП 901-5-38.87 - ЭЛ. С02

Бесшатровые водонапорные башни со стальными баками с применением стволов из унифицированных сборных железобетонных элементов.

Башня с баком, емкостью 50 м³ высотой 18 м.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования (исполнение 2)

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

КФ 9593-07

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Резистор проволочный влагостойкий 510 Ом ГОСТ 6513-75	ПЭВ-100	шт	796			0.0008	6	0.43
	1.3. Трубопроводная арматура								
3.1	Вентиль запорный муфтовый игольчатый Ду 6 мм ГОСТ 23230-78 исп. 5	ПЗ22.038(ВИ)	шт	796		37411 1042	0.0016	2	0.54
3.2	Вентиль запорный муфтовый Ду 15 мм.	15кч18р	шт	796		37 3611 1017	0.0006	1	0.7
	1.4. Кабели и провода								
4.1	Кабель силовой алюминиевый ГОСТ 16442-80 2×4-0.	АВВГ	км	008		35 2222 1110	0.147	0.045	
4.2	Провод медный ГОСТ 6323-79 1×1.0-380	ПВ1	км	008		355113 0100	0.0195	0.025	
	1.5. Монтажные материалы								
5.1	Труба стальная 14×2×6000 ГОСТ 8734-75		т	006				5	0.594
	1.6. Нестандартное оборудование								
6.1	Установка дифманометра ДСП в шкафу утепленном обогреваемом Ш0-1400×800×600 Организации Главмонтажавтоматики	ТП901-5-ЭМ лист 8	к-т	000				1	2.10

Привязан

Инв. №

ТП 901-5-38.87 -ЭМ.С02

Лист 2

ГФ 3533-07 10

Форма 901-4-74

Опросный лист № _____

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № 1 Спецификация № ТП 901-5- -ЭЛ.СО

1. Заказчик _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер _____ Бак водонапорной башни _____

4. Подлежит заказу:

4.1. уравнительные сосуды СУМ-63-3 да
(ненужное зачеркнуть)

4.2. разделительные сосуды _____ нет
(ненужное зачеркнуть)

4.3. вентильный блок _____ нет
(ненужное зачеркнуть)

4.4. фильтр с редуктором _____ нет
(ненужное зачеркнуть)
(поставляются только для тематических приборов)

4.5. дифманометр ДСП 711Т ДСП 11Сг 1 шт.
(заводское обозначение) (количество)

4.6. вторичный прибор _____ шт.
(заводское обозначение) (количество)
(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготовителем дифманометра)

5. Наименование измеряемой жидкости вода

6. Температура измеряемой жидкости 20 °С

7. Давление измеряемой жидкости:

7.1. рабочее (избыточное) 2,5 кгс/см²

7.2. максимальное (избыточное 3,0 кгс/см²

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

8.1. при температуре, указанной в п. 6, и давлении по п. 7.1 _____ кг/м³
(заполняется для всех дифманометров)

8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п. 7.1 _____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а при наличии разделительных сосудов – и для сильфонных)

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных сосудов и атмосферном давлении _____ кг/м³
(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а также сильфонных самопишущих и показывающих)

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком, 630 см
(выбирается по ГОСТ 18140-72) (ненужное зачеркнуть)

11. Дополнительные требования по изготовлению заказчика и потребованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказываемый комплект

_____

_____

_____

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее адрес: _____

_____

_____

_____

Проектная организация:

Ведущий технолог _____
(фамилия и подпись, телефон)

Отдел КИП и А (исполнитель) _____
(фамилия и подпись, телефон)

Заказчик: "__" _____ 19__ г.

М.П. Руководитель предприятия _____
(фамилия и подпись)

КФ 9533-07 (11)

Рим 190687

gost.e-ecolog.ru