30499

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 304-1-74.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ

5К-12А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 60 $м^3$/МИН ВОЗДУХА

АЛЬБОМ 3

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ 2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 3 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 4 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7 СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЬБОМ 8 СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 9 СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 10 ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ – АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Д.ТЮТЮННИКОВ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ – АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9,10 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ № 307 ОТ 20.05 1977г.

КФ ЦИТП инв № 9653/3

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

N п/п	Наименование	Стр
	Силовое электрооборудование	
1	Титульный лист	1
2	Содержание альбома	2
3	Общие данные	3, 4
4	Таблица технических данных электроприемников	5
5	Схема электрическая подключения компрессорного агрегата	5
6	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1,2 Принципиальная однолинейная схема	6
7	Шкафы распределительные ШР-1, ШР-2 Расчетная схема	7
8	КТПН-1,2 Установка.	8
9	КТПН-1,2. Прокладка кабелей	8
10	Кабельный журнал	9, 10, 11
11	Прокладка кабелей на отм.0.000 План.	12
12	Прокладка кабелей на отм.-3000 План и разрезы	13
13	Заземление	14
14	Схема электрическая принципиальная привода компрессорного агрегата.	15

N п/п	Наименование	Стр.
	Электроосвещение	
15	Общие данные	16
16	План на отм. 0.000; -3.050; схема расчётная принципиальная	17
	Связь и сигнализация	
17	Общие данные (начало)	18
18	Общие данные (окончание)	19
19	План расположения сети	20
20	Схемы расположения сети	21
21	Схема расположения сети повторной сигнализации	22

N п/п	Наименование	Стр

N 9653/3

2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Коган		ТП 904-1-74.87
Нач.отд.	Алдыдов		Компрессорная станция 5К-12А
Н.контр.	Фантарева		
Рук.гр.	Чалмы		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Техник	Горстка		Содержание альбома

Гипростройдормаш г. Ростов-на-Дону

Кальку сверил Горстка Копировал Левушкина Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Ведомость чертежей основного комплекта-ЭМ

Лист	Наименование	Примечан
1	Общие данные (Начало)	
2	Общие данные (Окончание)	
3	Таблица технических данных электроприемников	
4	Схема электрическая подключения компрессорного агрегата	
5	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1,2. Принципиальная однолинейная схема	
6	Шкафы распределительные ШР-1, ШР-2 Расчётная схема	
7	КТПН-1,2. Установка	
8	КТПН-1,2 Прокладка кабелей	
9	Кабельный журнал (Начало)	
10	Кабельный журнал (Продолжение)	
11	Кабельный журнал (Окончание)	
12	Прокладка кабелей на отм. 0.000. План	
13	Прокладка кабелей на отм -3.000 План и разрезы	
14	Заземление	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечан
13	Спецификация к прокладке кабелей	
7	Спецификация к установке КТПН-1,2	
14	Спецификация к заземлению	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
А172, А172-1, А172-2	Прокладка кабелей в каналах	
Серия 7.407-4		
5.407-49	Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НА	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
4.407-208	Установка аппаратуры и подвод питания к крышным вентиляторам	
5.407-33	Установка одиночных магнитных пускателей и токоподводы	
4.407-235	Установка одиночных кнопок ПКЕ, ПКУ и сигнальные аппараты	
4.407-219	Установка комплектов из двух магнитных пускателей ПМЕ	

Обозначение	Наименование	Примечан.
	Прилагаемые документы	
ЭМ-15	Схема электрическая принципиальная привода компрессорного агрегата	НИИТМ 659.36.712 -84
-ЭМ.СО Альбом 7	Спецификация оборудования	
-ЭМ.ВМ Альбом 10	Ведомость потребности в материалах	

N 9653/3

3

Чертеж разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и соблюдением мероприятий, обеспечивающих пожаровзрывобезопасность и взрывобезопасность при эксплуатации зданий. Коган 8.XII.87
Фамилия Подпись Дата

Главный инженер проекта, привязавший типовой проект
Фамилия Подпись Дата

привязан

Инв. №

ТП 904-1-74.87			-ЭМ
Компрессорная станция 5К-12А			
ГИП	Коган		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 15
Гл. эн.	Леонов		
Нач. отд.	Алексеев		
Н. контр.	Скатерщик		
Рук. гр.	Уланы		
Инж.	Гуськов		Общие данные (Начало)
Техн.	Горстка		Гипростроймаш г. Ростов-на-Дону

Копировал Левушкина Формат А2

Кальку сверил Горстка

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Основные указания

Количество компрессорных агрегатов 2ВМ 2,5-12/9, шт 5
Напряжение, кВ 0,38
Электродвигатель компрессора асинхронный 4АВ2К280А 6/1293
Установленная мощность, квт 37/75
cos φ электродвигателя 0,85/0,89
Установленная мощность токоприёмников, квт 426
Потребляемая мощность токоприёмников, квт 379,0
В том числе электроосвещение, квт 6,5

Проект электротехнической части разработан для отдельно стоящей компрессорной станции 5К-12А имеющей 5 компрессоров - 2ВМ 2,5-12/9.

Питание потребителей 380/220 в осуществляется от двух комплектных однотрансформаторных подстанций мощностью 400 кВА наружной установки напряжением 10/6/0,38/0,22 кв через шкафы распределительные ШР-1, ШР-2 серии ПР-11 и шкафы управления Ш 6102-4274 У2, поставляемыми комплектно с компрессорами и запитанными непосредственно от КТПН-1,2.

Электроснабжение КТПН-1,2 осуществляется от ближайшего источника на напряжении 10(6) кВ двумя кабельными линиями.

Подстанции КТПН-1,2 - серийные и поставляются без предварительного согласования с заводом-изготовителем по наряду фондодержателей.

Категория электроснабжения компрессорной станции в проекте принята вторая по ПУЭ 1.217.÷1.2.20

Молниезащита и заземление

Согласно п.4. таблицы 1 СН 305-77 в соответствии с расчётом для наибольшего количества ударов молнии молниезащита может не предусматриваться.

Заземление компрессорной станции предствлено на листе ЭМ-14.

При привязке:

1. Определяется сечение питающих кабелей
2. По данным Т.К.З. проверяется оборудование и кабели на устойчивость воздействию токов короткого замыкания.
3. Рассматривается электроснабжение компрессорных агрегатов непосредственно от других источников электроэнергии, имеющихся на предприятии без установки КТПН и сооружения наружного канала.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

№ 9653/3

4

				ТП 904-1-74.87 -ЭМ	
				Компрессорная станция 5К-12А	
Привязан				Стадия	Лист	Листов
		ГИП	Коган	Р	2	
		Гл.инж.	Леонов			
		Нач.отд.	Давыдов			
		Н.контр.	Золотарева	Общие данные (Окончание)	Гипроспецгазнефтеспецстроя г.Ростов-на-Дону	
Инв.№		Рук.гр.	Чалых			
		Техник	Горетка			

Кальку сверил Горетка Копировал Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Номер по плану	Наименование электроприемника	Тип или марка	Технические данные: Номинал. мощность, кВт	Напряжение, В	Ток, А: номин. линей.	Ток, А: пуско-вой	Число оборотов в минуту	Источник питания	Примеч.
1М	Двигатель компрессора	4АВ2К280А-6/12У3	75/37	380	145/91	797/455	980/490	КТПН-1	
2М	То же	4АВ2К280А-6/12У3	75/37	380	145/91	797/455	980/490	КТПН-1	
3М	"	4АВ2К280А-6/12У3	75/37	380	145/91	797/455	980/490	КТПН-1	
4М	"	4АВ2К280А-6/12У3	75/37	380	145/91	797/455	980/490	КТПН-2	
5М	"	4АВ2К280А-6/12У3	75/37	380	145/91	797/465	980/490	КТПН-2	
6,7	Двигатель насоса горячей воды (рабочий)	4А100S2	4	380	8	56	3000	ШР-1	
16	Двигатель насоса горячей воды (резервный)	4А100S2	4	380	8	56	3000	ШР-2	
8,9	Двигатель насоса охлаждённой воды (рабочий)	4А100S2	4	380	8	56	3000	ШР-2	
17	Двигатель насоса охлаждённой воды (резервный)	4А100S2	4	380	8	56	3000	ШР-1	
10	Двигатель дренажного насоса	ГНОМ-10-10	1,1	380			2900	ШР-1	
11	Двигатель вытяжной установки В1 (Кровля)	4А100SА4	3	380	6,8	44,2	1425	ШР-1	
12	Двигатель вытяжной установки В1 (Кровля)	4А100SА4	3	380	6,8	44,2	1425	ШР-2	
13	Двигатель вытяжной установки В2	4А71А4	0,55	380	1,7	7,65	1410	ШР-2	
14	Двигатель вытяжной установки В3	4А71А4	0,55	380	1,7	7,65	1410	ШР-1	
15	Насос для очистки трасс ПН-1/16М	4АВ80А4У3	1,1	380	2,75	13,8	1500	ШР-1	

№ 9653/3

ТП 904-1-74.87 - ЭМ

Компрессорная станция 5К-12А

Привязан

Инв.№

ГИП Коган
Нач.отд. Давыдов
Н.контр. Золотарева
Рук.эт. Чапман
Техник Горстка

Стадия Р | Лист 3 | Листов


Таблица технических данных электроприемников

Гипростройдормаш г. Ростов-на-Дону

Кальку сверна Горстка Копировал Лёвушкина Формат А3

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87



1. Схема подключения выполнена для компрессорного агрегата 1, для остальных аналогична.
2. Схема выполнена на основании чертежа завода-изготовителя шкафа управления — ИЖТП.656.367.003.ЭЭ (Луцкий электроаппаратный завод)

№ 9653/3

5

ТП 904-1-74.87 - ЭМ

Компрессорная станция 5К-12А

Привязан

Инв.№

ГИП Коган
Нач.отд. Давыдов
Н.контр. Золотарева
Рук.гр. Чапман
Техник Горстка

Стадия Р | Лист 4 | Листов

Схема электрическая подключения компрессорного агрегата


Гипростройдормаш г. Ростов-на-Дону

Кальку сверна Горстка Копировал Лёвушкина Формат А3

Альбом 3


Типовой проект 904-1-74.87

КТПН-1



№ линии				1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование линии	Шкаф ввода высокого напряжения	Трансформатор ТМФ-400		Шкаф управления ШУ-1 ШУ5102-4274	Шкаф управления ШУ-2 ШУ5102-4274	Шкаф управления ШУ-3 ШУ5102-42М	Конденсаторная установка КЧ 75 кВар	Шкаф ШР-1			
Расчетный ток линии, А				145/91	145/91	145/91					
№ шкафа											
Тип шкафа и нечетная ячейка	ШВВ-1У1		КБН-1								

КТПН-2



			1	2	3	4	5	6	7	8
Шкаф ввода высокого напряжения	Трансформатор ТМФ-400		Шкаф Управл. ШУ-4 ШУ5102-4274	Шкаф управл. ШУ-5 ШУ5102-4274		Конденсаторн. установка КУ-2 75 кВар	Шкаф ШР-2			
			145/91	145/91						
ШВВ-1У1		КБН-1								

1. Напряжение 6кВ или 10кВ решается при привязке проекта


N 9653/3

6

				ТП 904-1-74.87 -ЭМ			
				Компрессорная станция 5К-12А			
Привязан					Стадия	Лист	Листов
	ГИП	Коган			Р	5	
	Нач.отд	Давыдов					
	Н.контр	Золотарев					
	Рук.гр	Чапны					
Инв.№	Инж	Удина		Комплектная трансформаторная подстанция с КТПН-1,КТПН-2 принципиальная однолинейная схема	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону		
	Техник	Горелка					

Кольку сверил Горстка Копировал Лёвушкина

Формат А2



1. Установка, электрические нагрузки и питание щита градирни уточняется при привязке проекта.
2. Кабельный журнал смотреть листы ЭМ-9÷11

№ 9653/3

7

ТП 904-1-74.87				-ЭМ
Компрессорная станция 5К-12А				
			Стадия	Лист	Листов
			Р	6	
Шкафы распределительные ШР-1, ШР-2. Расчетная схема			Госгражданстроймонтаж г. Ростов-на-Дону	
ГИП	Коган			
Нач. отд.	Давыдов			
Н. контр.	Золотарева			
Рук. гр.	Чалых			
Инж.	Гурина			
Техник	Горстка			


Привязан

Инв №

Кальку сверил Горстка Копировал Левушкина Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч
1	ТМФ-400/6(10)кВ	Трансформатор	2	Завод исполн.
2	КБН-1	Шкаф ввода низкого напряжения	2	"
3	ШВВ-1У1	Шкаф ввода высокого напряжения	1	"


№ 9653/3

Привязан		ТП 904-1-74.87	- ЭМ
		Компрессорная станция 5К-12А	
	ГИП Коган	Стадия Р	Лист 7	Листов
	Нач. отд. Давыдов		
Инв. №	Н. контр. Золотарева	КТПН-1, КТПН-2 Установка	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
	Рук. гр. Чапны		
	Техник Горстка		

Кальку сверил Горстка Копировал Лёвушкина Формат А3

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87



продолжение смотреть лист ЭМ-12

* Трубы учтены в строительной части

№ 9653/3

Привязан		ТП 904-1-74.87	- ЭМ
		Компрессорная станция 5К-12А	
	ГИП Коган	Стадия Р	Лист 8	Листов
	Нач. отд. Давыдов		
Инв. №	Н. контр. Золотарева	КТПН-1, КТПН-2. Прокладка кабелей	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
	Рук. гр. Чапны		
	Техник Горстка		

Кальку сверил Горстка Копировал Лёвушкина Формат А3

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель						
			По проекту			Проложен			
	Начало	Конец	Марка	Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина м	Марка	Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина м
В1	Источник питания	КТПН-1						
В2	Источник питания	КТПН-2						
НШУ-1	КТПН-1. Линия 1	Шкаф управления ШУ-1	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	35			
НШУ-2	КТПН-1. Линия 2	Шкаф управления ШУ-2	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	30			
НШР-1	КТПН-1. Линия 5	Шкаф ШР-1	АВВГ	1(3х35+1х16)-660	40			
НШУ-3	КТПН-1. Линия 3	Шкаф управления ШУ-3	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	30			
НШУ-4	КТПН-2. Линия 1	Шкаф управления ШУ-4	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	25			
НШУ-5	КТПН-2. Линия 2	Шкаф управления ШУ-5	АВВГ	1(3х95+1х35)-1100	20			
НШР-2	КТПН-2 Линия 5	Шкаф ШР-2	АВВГ	1(3х35+1х16)-660	40			
Н1-1А	Шкаф управления ШУ-1	Асинхронный двига-						
		тель	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	5			
Н1-1Б	Шкаф управления ШУ-1	То же	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	5			
Н2-1А	Шкаф управления ШУ-2	Асинхронный						
		двигатель 2	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	5			
Н2-1Б	Шкаф управления ШУ-2	То же	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	5			
Н3-1А	Шкаф управления ШУ-3	Асинхронный						
		двигатель 3	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	5			
Н3-1Б	Шкаф управления ШУ-3	Асинхронный						
		двигатель 3	АВВГ	1(3х95+1х35)-1000	5			
Н4-1А	Шкаф управления ШУ-4	Асинхронный	АВВГ	1(3х95+1х35)				
		двигатель 4		1000	5			
Н4-1Б	Шкаф управления ШУ-4	Асинхронный	АВВГ	1(3х95+1х35)				
		двигатель 4		1000	5			
Н5-1А	Шкаф управления ШУ-5	Асинхронный	АВВГ	1(3х95+1х35)				
		двигатель 5		1000	5			
Н5-1Б	Шкаф управления ШУ-5	Асинхронный	АВВГ	1(3х95+1х35)				
		двигатель 5		1000	5			
Н5-2	Шкаф распределитель-	Пускатель ПБ на-	АВВГ	1(4х2.5)-660	5			
	ный ШР-1	соса горячей воды						
Н17-2	То же	Пускатель П17						
		насоса охлаждённой воды	АВВГ	1(4х2.5)-660	5			
Н10-2	"	Пускатель П10						
		дренажного насоса	АВВГ	1(4х2.5)-660	5			
А1	"	Питание цепей шкафа	АВВГ	1(2х2.5)-660	5			
		оператора						
Н7-2	"	Пускатель П7						
		насоса горячей воды	АВВГ	1(4х2.5)-660	5			
Н9-2	Шкаф распредели-	Пускатель П9						
	тельный ШР-2	насоса охлаждённой						
		воды	АВВГ	1(4х2.5)-660	7			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка					
Труба	Кабель	Труба	Кабель	Труба	Кабель
Н1-1А, Н1-1Б		Н2-1А, Н2-1Б		Н3Н4, Н3-1Б	
РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)	РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)	РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)
РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)	РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)	РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)
Н4-1А, Н4-1Б		Н5-1А, Н5-1Б			
РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)	РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)		
РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)	РЗ-4Х-50-1,5м	АВВГ-1(3х95+1х35)		

№ 9653/3

9

ТП 904-1-74.87 -ЭМ

Компрессорная станция 5К-12А

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Коган		Р	9	
Нач. ТА	Давыдов				
Н. конс.	Золотарёва				
Рук. гр.	Чаплы				
Н.инж.	Гуляка				
Техник	Горстка				

Кабельный журнал (Начало)

Гипростройдормаш г. Ростов-на-Дону

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Кальку сверпл Горстка Копировал Лебушкина Формат А2

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	Кабель: По проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: По проекту: Длина, м	Кабель: Проложено: Марка	Кабель: Проложено: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: Проложено: Длина, м
Н11-2	Шкаф распределительный ШР-1	Пускатель П11						
		Вытяжной установки В1	АВВГ	1(4х2,5)-660	10			
Н14-2	То же	Пускатель П14						
		Вытяжной установки В3	АВВГ	1(4х2,5)-660	5			
	"	Щит эрадприм	▱	▱	▱			
Н15-2	"	Пускатель П15						
		Насоса очистки трасс	АВВГ	1(4х2,5)-660	5			
Н16-2	Шкаф распределительный ШР-2	Пускатель П16						
		Насоса горячей воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	7			
Н8-2	То же	Пускатель П8						
		Насоса охлажд. воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	7			
Н13-2	"	Пускатель П13						
		Вытяжной установки В2	АВВГ	1(4х2,5)-660	7			
Н12-2	"	Пускатель П12						
		Вытяжной установки В1	АВВГ	1(4х2,5)-660	15			
А2	"	Питание цепей						
		Щита контроля	АВВГ	1(2х2,5)-660	15			
	"	Щит градприм	▱	▱	▱			
Н6-1	Пускатель П6	Двигатель 6 насоса						
		горячей воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	10			
Н9-1	Пускатель П9	Двигатель 9 насоса						
		охлаждённой воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	5			
Н10-1	Пускатель П10	Двигатель 10						
		дренажного насоса	АВВГ	1(4х2,5)-660	15			
Н14-1	Пускатель П14	Двигатель 14						
		Вытяжной установки В3	АВВГ КРПТ	1(4х2,5)-660 1(3х2,5+1х1,5)-660	15 1,5			
Н15-1	Пускатель П15	Двигатель 15						
		Насоса очистки трасс	АВВГ	1(4х2,5)-660	5			
Н11-1	Пускатель П11	Двигатель 11 Вытяжной установки В1	АВВГ КРПТ	1(4х2,5)-660 1(3х2,5+1х1,5)-660	15 1,5			
Н12-1	Пускатель П12	Двигатель вытяжной установки В1	АВВГ КРПТ	1(4х2,5)-660 1(3х2,5+1х1,5)-660	25 1,5			
	Шкаф распределительный ШР-2	Питание выпрямителя		Смотреть раздел связь и сигнализация				
Н16-1	Пускатель П16	Двигатель 16 насоса горячей воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	10			
Н17-1	Пускатель П17	Двигатель 17 насоса охлаждённой воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	10			
КУ-1	КТПН-1. Линия 4	Конденсаторная установка	АВВГ	1(3х70+1х25)-660	30			
КУ-2	КТПН-2. Линия 4	Конденсаторная установка	АВВГ	1(3х70+1х25)-660	25			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка: Труба	Маркировка: Кабель	Труба	Кабель	Труба	Кабель
Н6-1		Н7-1		Н13-1 *	
ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТГ25-0,5м	АВВГ-1(4х2,5)
Н8-1		Н9-1		Н16-1	
ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)
Н10-1		Н11-1		Н17-1	
ТП25-5м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)
Н12-1		Н14-1		К14-3	
ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-3м	АВВГ-1(4х2,5)	ТП25-1м	АКВВГ-2(4х2,5)
Н15-1 *		К15-3*			
ТГ25-2м	АВВГ-1(4х2,5)	ТГ25-0,5м	АКВВГ-1(4х2,5)		

* Проходы данных кабелей через стену выполнить в отрезках стальных труб после чего заделать специальным легкобетонируемым раствором.

№ 9653/3

10

ТП 904-1-74.87 - ЭМ

Компрессорная станция 5К-12А

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Кабельный журнал (Продолжение)

Гипростроймаш г. Ростов-на-Дону

ГИП	Коган	
Нач.отд	Алавердов	
Н.контр.	Золотарева	
Рук.гр.	Чалых	
Нач.к	Орлова	
Техник	Горетка	

Привязан

Инв.№

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Кальку сверил Горетка Копировал Лёвушкина Формат А2

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Марка	Колич. кабелей число и сечение жил, напряжение	Длина м	Марка	Колич. кабелей число и сечение жил, напряжение	Длина м
Н7-1	Пускатель П7	Двигатель 7 насоса горячей воды	АВВГ	1(4х2,5)-660	10			
Н8-1	Пускатель П8	Двигатель 8 насоса охлаждённой воды	АВВГ	1(4х25)-660	5			
Н13-1	Пускатель П13	Двигатель 13 вытяжной установки В2	КРПТ	1(3х2,5+1х1,5)660	15			
			АВВГ	1(4х2,5)-660	5			
К11-3	Пускатель П11	Кнопка управления К11	АКВВГ	1(4х2,5)-660	5			
К12-3	Пускатель П12	Кнопка управления К12	АКВВГ	1(4х2,5)-660	5			
К14-3	Пускатель П14	Кнопка управления К14	АКВВГ	1(4х2,5)-660	15			
К15-3	Пускатель П15	Кнопка управления К15	АКВВГ	1(4х2,5)-660	5			

Сводка кабелей, м

Число жил, сечение	Марка, напряжение				
	АВВГ 1000.660	КРПТ-660	АКВВГ-660		
1(3х95+1х35)	190				
1(3х70+1х25)	50				
1(3х35+1х16)	80				
1(4х2,5)	213				
1(3х2,5+1х1,5)		6			
1(2х2,5)	20				
1(4х2,5)			30		

№ 9653/3

ТП 904-1-74.87 - ЭМ

Компрессорная станция 5К-12А

			Стадия	Лист	Листов
			Р	11	

Привязан

Инв. №

ГИП	Логан	
Нач. отд.	Авдыдов	
Н. контр.	Злоказова	
Рук. гр.	Чапкы	
Инж.	Сидина	
Техник	Горстка	

Кабельный журнал (Окончание)

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Кольку сверил Горстка Копировал Лёвушкина Формат А2


Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Типовой проект 904-1-74.87



Смотреть с листом ЭМ-13

№ 9653/3

12

				ТП 904-1-74.87	-ЭМ
				Компрессорная станция 5К-12А	
					Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
ГИП	Коган			Прокладка кабелей на отм. 0.000. План	Гипростройдормаш г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.	Альбедов				
Н. контр.	Золотарева				
Рук. гр.	Ушны				
Инж.	Ушнна				
Техник	Горстка				

Привязан

Инв. №


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Кальку сверил Горстка Копировал Лёвушкина


Формат А2

Альбом 3


Типовой проект 904-1-74.87




1-1 лист ЭМ-12




2-2 лист ЭМ-12




3-3 лист ЭМ-12




5-5 лист ЭМ-12



6-6



4-4 лист ЭМ-12



Спецификация к прокладке кабелей

Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Примеч.
1	4.407.255-047 исп 9	Коэсух для защиты кабелей	2	
2	4.407.208	Подвод питания к крышным вентиляторам	2	
3	5.407.33 В1 л 19 исп 2	Установка одиночного магнитного пускателя ПБ-122	3	П13, П14, П15
4	4.407-219 лист 29 исп 4	Установка комплекта из магнитных пускателей ПМЕ-222	3	П6, П7, П8, П9, П16
5	5.407, 33 В1 л 19 исп 3	Установка одиночного магнитного пускателя ПМЕ-221	1	П10
6	4.407-235-025 исп 1	Настенная установка кнопочного поста управления ПКЕ	4	К11, К12 К14, К15
7	5.407-43 В.1 лист 13	Установка навесного пункта распределительного ПР-11	2	ШР-1 ШР-2
8	5.407.33 В1 л 19 исп 4	Установка одиночного магнитного пускателя ПМЕ-220	2	П11, П12
9	НЛ-У 45	Лоток угловой	2	
10	НЛ 20-П2	Лоток прямой	10	
11	НЛ-ПР	Прижим для крепления лотков	10	
12	НЛ-ПВ	Подвеска для подвешивания лотка	2	
13	К 120	Стойка универсальная	10	
14	К 121	Стойка	10	
15	К 123	Шпилька	20	
16	К 340	Подвеска закладная	10	
17	К 341	Подвеска закладная	15	
18	К 342	Подвеска закладная	20	
19	К 347	Швеллер	25	
20	К 1156	Ключ	2	
21	К 1150	Стойка кабельная	10	
22	К 1161	Полка кабельная	100	
23	К 1151	Стойка кабельная	60	
24	1260х700х650	Установка конденсаторная установок типа УК-0,38-150 У3	2	УК-1, УК-2
25	1336х600х400	Установка шкафов ШУ 5102-4274	5	L50х50х5 (учтен в спецификации материалах)
		На подставку из 4 уголков L50х50х5 высотой 500 мм		

№ 9663/3

13

ТП 904-1-74.87 - ЭМ

Компрессорная станция 5К-12А

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Прокладка кабелей на отм. -3.000. План и разрезы


ГПИ Ростроагропроект г. Ростов-на-Дону

Привязан

Инв. №

ГИП	Коган	
Нач. отд.	Давыдов	
Н. контр.	Золотарева	
Рук. гр.	Удалы	
Инж.	Горлка	
Техник	Простка	

Кальку сверил Горстка Копировал Левушкина Формат А2



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч.
1		Полоса 4×40 ГОСТ 103-76 / ст 3 пс ГОСТ 535-79	125 м / 125 кг	Наружный контур заземления
2		Полоса 4×40 ГОСТ 103-76 / ст 3 пс ГОСТ 535-75	50 м / 62,5 кг	Для присоединения компрессорных установок к магистрали заземления
3		Полоса 4×25 ГОСТ 103-76 / ст 3 пс ГОСТ 535-79	100 м / 78 кг	Для присоединения заземляющих проводников
4	$\ell = 5000$	Круг В16 ГОСТ 2590-71 / ст 3 ГОСТ 535-79	6 шт / 47,4 кг	Для вертикальных заземлителей
5		Круг В8 ГОСТ 2590-71 / ст 3 ГОСТ 535-79	100 м / 39 кг	Для заземления основных узлов компрессора

и фундаментов здания, при этом должна быть обеспечена надёжная электрическая связь с землёй.

3. Ответвление к электрическим машинам, аппаратам выполнить полосовой сталью 25×4мм.


4. Сопротивление растеканию тока наружного контура заземления должно удовлетворять условию: $4 om \geq R \leq \frac{125}{J}$ ввиду наличия шкафов высокого напряжения КТП. В случае невозможности достижения расчётного сопротивления заземления при использовании и естественных заземлителей проложить дополнительно стальную полосу и электроды.

5. Прокладка, крепление и защита проводников заземления, а также осуществление всех переходов и соединений с естественными проводниками заземления выполнить по типовому проекту 5.407-11, а так же в соответствии с правилами ПУЭ-85, СНИП 3.05.06-85.

1. Все электрооборудование, нормально не находящееся под напряжением, подлежит занулению. Занулению подлежат так же корпуса компрессоров, холодильников.

2. В качестве заземляющих проводников использовать подкрановый путь, металлические конструкции шкафов, арматуру железобетонных колонн

1-1



№ 9653/3


14

				ТП 904-1-74.87	- ЭМ
				Компрессорная станция 5К-12А	
					Стадия Р; Лист 14; Листов
ГИП	Коган			Заземление	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.	Давыдов				
Н. контр.	Золотарева				
Рук. гр.	Чалых				
Инж.	Сурина				
Техник	Горетка				

Привязан

Инв. №

Кальку сверил Горетка Копировал Лёвушкина Формат А3



Поз обозн.	Наименование	Кол.	Примеч.
	ИЖТП. 656367.003-04 Ш5102-4274 УХЛ4		
К1,К2	Пускатель магнитный ПМА 6202 УХЛ4		
	220В, 6У ТУ16-526.391-79 160А	2	
К8	Пускатель магнитный ПМА 6100 УХЛ4		
	220 В, 6У ТУ16-526.391-79	1	
К4	Реле РПГ-9-05301 У3, 24В,		
	ТУ 16-523.559-78	1	
PA	Амперметр перегрузочный		
	Э365-2 200/1000/А; 200/5;		через трансформатор тока
	КЛ 1.5, 50 Гц ТУ25-04.3720-79	1	
Q1	Выключатель автоматический А37226		
	Iн=250А, Iрасц=250А, Iотс=2500А,		присоединение переделка
	380В, 50Гц, ТУ16-522.028-74		
T1	Трансформатор ТО, 66-5-1, 0-200/5У3		
	ТУ16-7117.031-78	1	
S12	Тумблер Т81-2УСО.360.049 ТУ	1	
S10,S11	Кнопка КМЕ 4211У2 "С" толкатель черный		
	ТУ16-526.084-78	2	
Н9	Арматура АС-120131У2, 24В		
	ТУ16 535.830-76	1	
Х13	Вилка РП14-30А		
	6РО.364.024 ТУ	1	
	Розетка РП14-30А		
	6РО.364.024 ТУ	1	

1. Чертёж выполнен на основании чертежа завода-изготовителя ИЖТП. 656.367.003.33.
2. Аппаратура данной спецификации комплектуется заводом-изготовителем шкафа (Луцкий электроаппаратный завод)

№ 9653/3

				ТП 904-1-74.87		-ЭМ
				Компрессорная станция 5К-12А		
ГИП	Коган				Стадия	Лист	Листов
Гл. энер.	Пономов				Р	15	15
Нач. отд.	Давыдов						
Н. сект.	Золотарева			Схема электрическая принципиальная привода компрессорного агрегата	Гипронефтеспецстроймонтаж г. Ростов-на-Дону	
Рук. гр.	Чапны					
Техник	Горстка					

Привязал

Инв. №

Подп. и дата | Взам. инв. №

Кольку сверила Горстка Копировал Лёвушкина Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Ведомость чертежей основного комплекта ЭО

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0.000; -3.050	
	Схема расчётная	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.407-236	Установка светильников с	
	люминесцентными лампами	
	на эл/б фермах и перекрытиях	
4.407.-233	Прокладка осветительных	
	электропроводок и установка	
	светильников с лампами нака-	
	ливания и ДРЛ на кронштейнах	
5.407-19	Установка одиночных	
	светильников с лампами	
	накаливания	
	Прилагаемые документы	
	Электроосвещение	
Альбом 7	Спецификация оборудования	
Альбом 10	Ведомость потребности	
	в материалах	

Условные обозначения

- Комплектная линия с люминесцентными светильниками
- Светильник с лампой накаливания подвесной
- Светильник с лампой накаливания настенный
- Трансформатор понижающий
- Выключатель однополюсный брызгонепроницаемый

Напряжение сети рабочего освещения 380/220В, у ламп – 220В, ремонтного – 36В.

Рабочее освещение питается в цепочку с силовым шкафом 1ШР, Аварийное – с шкафом 2ШР

Максимальная потеря напряжения в сети 2%

Освещаемая площадь – 216 м²

Установленная мощность – 6,5 кВт

Количество светоточек – 50 шт.

Питательные и групповые сети выполняются кабелем АВВГ с креплением скобами, проводом АПВ в коробах; в помещении оператора – проводом АПВ скрыто.

Для крепления светильников к балкам используются универсально-сборные электромонтажные конструкции (УСЭК)

Порядок фазировки светильников питаемых трёхфазной группой – А,В,С; А,В,С.

Все металлические части электрооборудования нормально не находящиеся под напряжением подлежат занулению. В качестве зануляющего проводника используется нулевой провод.

При прокладке кабелей на высоте до 2м защитить их от механических повреждений уголком УСЭК-55.

Условные обозначения см. ГОСТ 2.754-72 с изменением №1

Обслуживание светильников производится с лестниц-стремянок.

Спецификацию оборудования см. альбом.

В соответствии с СНиП II-4-79 п.4.29 для аварийного освещения приняты светильники с люминесцентными лампами из числа светильников рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны иметь опознавательные знаки, отличающие их от светильников рабочего освещения.

Чертеж разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и соблюдением мероприятий, обеспечивающих пожаровзрывобезопасность и взрывобезопасность при эксплуатации зданий (сооружений)

Главный инженер проекта Коган В.Д.

Главный инженер проекта, привязавший типовой проект

Подпись И.О. Фамилия

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ 9653/3

16

Привязан

ТП 904-1-74.87 -ЭО

Компрессорная станция 5К-12А

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	2

ГИП	Коган	
Нач. отд.	Давыдов	
Н. контр.	Свистарева	
Рук. гр.	Белая	

Электроосвещение
Общие данные


ГИПРОСТРОЙДОРМАШ
г. Ростов-на-Дону

Кальку сверил Белая Копировал Левушкина Формат А2


Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87


План на отм. 0.000



План на отм. -3.050




1-1



Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Прим.
1	4.407-236-070	Линия из коробов КЛ-1		
	исп 3	с 12 люминесцентными		
		светильниками	2	
2	4.407-233-001	Установка кронштейна		
	исп 2	У116 со светильником		
		НСП02-100; НСП03-60	9	
3	4.407.-233-001 исп 4	Установка кронштейна		
		У116 со светильником НСП-100	2	
4	5-407-19 л 16	Установка светильника		
		НСП02-100 под перекрытием	4	
5	4 407-236-064	Подвес L = 500 мм	20	
6	Уголок	УС9К 5543	40	

Распределительный пункт			Номера автоматов				Расцепитель автомата, А
Номера	Тип	Установленная мощность, кВт	Вводные		Резервные		
			Однофазные	Трехфазные	Однофазные	Трехфазные	
1ЩО	ОЩВ-12А	5,0	1-8		9-12		16
1ЩОА	ОЩВ-6А	1,5	1-2		4-6		16

Групповой щиток				
№ по плану		ЩО1	ЩОА1	
Тип		ОЩВ-12А	ОЩВ-6А	
$P_{уд}$, кВт		5,0	1,5	
Потери напряжения до щитка, %		0,05	0,02	
Магистральный пункт	Тип, Iн, А			
	Тип, Iн, А расцепитель, А			
	Маркировка, тип			
Магистральная сеть	Марка, сечение жил, кол.			
	Длина, м			
Автомат ввода	Тип, Iн, А			
	Расцепитель, А			



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГИП	Коган		
Нач. отд.	Давыдов		
Н. контр.	Золотарев		
Рук. гр.	Белая		

ТП 904-1-74.87 -30

Компрессорная станция 5К-12А

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Электроосвещение. План на отм. 0.000. -3.050. Схема расчётная

Гипростройдормаш г. Ростов-на-Дону

№ 9653/3 17

Кальку сверил Белая Копировал Левушкина Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Таблица 1

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1.	Общие данные (начало)	
2.	Общие данные (окончание)	
3.	План расположения сети	
4.	Схемы расположения сети	
5.	Схема расположения сети пожарной сигнализации	

Таблица 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечан
	Ссылочные документы	
ВСН-348-75 ММСС СССР	Инструкция по проектированию связи на промышленных предприятиях	
Москва „Связь" 1978	Общая инструкция по строительству линейных сооружений ГТС изд. Москва „Связь" 1978г.	
МВД ССР ВНИИПО	Рекомендации по выбору и применению технических средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации изд. Москва 1980г.	
СНиП 2.04.09-84	Пожарная автоматика зданий и сооружений.	
ВСН 25-09.68-85 Минприбор	Правила производства и приёмки работ установки охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации.	
	Прилагаемые документы	
Альбом 7	Спецификация оборудования	
Альбом 10	Ведомость потребности в материалах.	

Таблица 3

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечан
4	Спецификация оборудования и кабелей к плану и схеме расположения комплектной сети и радиосети	
5	Спецификация оборудования и кабелей к схеме расположения сети пожарной сигнализации.	

№ 9653/3

18

Привязан

Инв. №

ТП 904-1-74.87

Компрессорная станция 5К-12А

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Коган		Р	1	5
Нач. отд.	Адыков				
Н. контр.	Эрлагаева				
Рук. гр.	Бочкарева		Связь и сигнализация Общие данные (начало)		
Сметчик	Лебедева				

ГИПРОСТРОЙДОРИАШ г. Ростов-на-Дону

Чертёж разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и соблюдением мероприятий обеспечивающих пожаробезопасность и взрывобезопасность при эксплуатации зданий (сооружений)

Главный инженер проекта Коган В.Д.

Главный инженер проекта, привязавший типовой проект — Подпись — И.О. Фамилия

Калькуу сверял Лебедева Копировал Лещукина

Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Условные обозначения

- Телефонный аппарат административно-хозяйственной связи без выхода в город.
- Телефонный аппарат связи гл. диспетчера.
- Телефонный аппарат связи гл. энергетика
- Аппарат производственной громкоговорящей связи
- Громкоговоритель абонентский
- ДИП 1/2 — Извещатель пожарный комбинированный ДИП-1 с указанием: знаменатель-номер извещателя; числитель - номер шлейфа.
- Извещатель пожарный ручной.
- Провод радиосети.
- Кабель распределительной сети.
- Ответвительная коробка радиосети
- Ограничительная коробка радиосети
- КР-01 / 6 — Распределительная коробка комплексной сети с указанием номера коробки и загрузки.
- 1 — Номер помещения.
- 1 — Маркировка кабелей оборудования по соответствующим спецификациям.
- 10×2 — Муфта соединительная с указанием ёмкости.
- Заземление к контуру заземления силового электрооборудования компрессорной станции.
- Реле РЭС-44.
- Выпрямитель КВ24М

Общие указания

1. Все точки связи и сигнализации компрессорной станции включить в комплексную сеть связи и сигнализации объекта.
2. Ввод комплексной сети осуществить из канализации на стену кабелем ТПП 10×2×□ (ТППБ 10×2×□) с защитой угловой сталью 25×25×3 на высоту 3 м.
3. Распределительный кабель комплексной сети ТПП 10×2×0,4 проложить под скобки открыто.
4. Абонентскую телефонную проводку, а также сети часофикации выполнить под скобки проводом АТРП 1×2×0,7.
5. В помещениях маслохозяйства и гардеробной установить извещатели пожарные автоматические комбинированные ДИП-1, (работают с ППС-1)
6. Извещатели включить в шлейф проводом ТРВ 1×2×0,5 с подключением его в коробку комплексной сети связи и сигнализации.
7. Для проверки работоспособности и вублирования срабатывания ДИП-1 в конце шлейфа включить пожарный ручной извещатель ИПР.
8. Питание извещателей ДИП-1 осуществить от выпрямителя КВ-24М кабелем АВВГ 2×2,5; U=24В
9. Для обеспечения контроля исправности линии электрического питания извещателей ДИП-1 в конце шлейфа следует включить реле РЭС-44.
10. Параллельно контактам 2 и 3 извещателей включить резистор МЛТ-0,5-2кОм ± 5%.
11. Питание выпрямителя осуществить напряжением 220В от распределительного шкафа ЩО-1
12. Для организации громкоговорящей связи на компрессорной, в помещении оператора и в машинном зале установить аппараты производственной громкоговорящей связи ПГС-10.
13. Все аппараты ПГС-10 включить на одну линию, которую выполнить проводом АТРП 1×2×0,7.
14. Электропитание ПГС-10 выполнить от сети переменного тока ~220В АВВГ 2×2,5
15. Заземление выпрямителя, концентратора телефонного „Риф" и аппаратов ПГС-10 выполнить проводом АПВ 1×6.
16. Ввод радиотрансляционной сети осуществить от подземной радиосети U-308 (от воздушной радиосети U-306) на стену с защитой угловой сталью на высоту 3 м.
17. Радиопроводку в помещении выполнить проводом ПТПЖ 2×0,6 открыто под скобки.
18. В помещении оператора вместо телефонов, отмеченных скобкой, установить концентратор телефонный „РИФ."
19. Питание концентратора „РИФ" переменным током, напряжением 220В осуществить от распределительного шкафа ЩО-1 кабелем АВВГ 2×2,5.
20. Абонентскую телефонную проводку „РИФ" выполнить проводом АТРП 1×2×0,7.
21. Подключение компрессорной станции к комплексной сети связи и радиосети объекта решается при привязке типового проекта.

В случае отсутствия на объекте пульта пожарной сигнализации типа ППС-1, установка пульта решается при привязке проекта

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

№ 9653/3

19


			ТП 904-1-74.87 -СС	
			Компрессорная станция 5К-12А	
				Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 5
Привязан:			Связь и сигнализация. Общие данные (окончание)	Гипронефтеспецстрой г. Ростов-на-Дону
Инв.№	ГИП Могам; Нач.отд. Авдеев; Н.конт. Золотарева; Рук.гр. Чачунала; Ст.инж. Лебедева			

Кальку сверил Лебедева Копировал Левушкина Формат А2

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

План на отм. 0.000
М 1:100



1. Отметка прокладки проводов абонентской сети 2.800 м.
2. Расстояние между сетями пожарной сигнализации и сетью 220В - 0,5м
3. Извещатели ДИП установить после монтажа сетей электрооповещения.
4. Все помещения компрессорной станции, кроме помещения маслохозяйства, не взрыво-не пожароопасные.
5. Общие указания, условные обозначения смотри лист 2 СС.

№ 9653/3

20

				ТП 904-1-74.87	-СС
				Компрессорная станция 5К-12А	
					Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 5
ГИП	Коган			Связь и сигнализация План расположения сетей	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. отд.	Давыдов				
Рук. гр.	Кочурина				
Н. контр.	Радчурова				
Ст. инж.	Воробьев				

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ходаки сварщик Лобанова

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Схема расположения комплексной сети и сети громкоговорящей связи




Схема расположения радиотрансляционной сети




Таблица загрузки кабеля

№ коробки, загрузка	Наименование помещений	◎	⊗	⚡	302к	323к	АПТ	АПР
КР-01 6 отм.0,000	Гардеробная	—	—	—	—	—	2п	—
	Помещение промывки фильтров	—	—	—	—	—	1+1т	—
	Машинный зал в осях 2÷Б	—	—	—	1	—	—	—
	Машинный зал в осях 2; Б-В	—	—	—	—	—	—	1п
	Помещение оператора	1р	1р	1р	—	1	—	—
	Всего линий	1	1	1	1	1	1	—
	Всего аппаратов	1	1	1	1	1	4	1

Спецификация оборудования и кабелей к плану и схеме расположения комплексной сети и радиосети

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 8525-78Е	Коробка телефонная распределительная КРТ шт	1	
2	ТУ 25.15.743-75	Прибор громкоговорящей связи ПГС-10	2	
3	РГО 218.058 ИЭ	Концентратор телефонный „Рифф" шт	1	К1151-5
4	ГОСТ 59 61-84	Громкоговоритель абонентский „Тайга-304" шт	1	
5	ГОСТ 22627-77	Вторичные часы ВЧС-1-М2.П8 24Р-400-302К шт	1	
6	ГОСТ 22627-77	Вторичные часы ВЧС-1-М2.П8 24Р-300-323К шт	1	
7	ГОСТ 10040-75Е	Коробка универсальная радиосети УК-2П шт	5	
8	ГОСТ 10040-75Е	То же УК-2Р шт	1	
9	ГОСТ 22498-77Е	ТПП 10х2х0,4 м	10	
10	ГОСТ 20575-75Е	АТРП 1х2х0,7м	70	
11	ГОСТ 10254-75Е	ПТПЖ 2х0,6	10	
12	ГОСТ 16442-80	АВВГ 2х2,5	25	
13	ГОСТ 6323-79	АПВ 1х6	15	

„П"-извещатели, включенные на один луч.
„Р"-линии телефонной связи, включённые в концентратор телефонный „Риф."

№ 9653/3

21

				ТП 904-1-74.87 -СС	
				Компрессорная станция 5К-12А	
					Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 5
Привязан:					
Инв.№	ГИП	Коган		Связь и сигнализация. Схемы расположения сетей	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
	Нач.отд.	Давыдов			
	Н.контр.	Золотарёва			
	Рук.гр.	Кочурина			
	Ст.инж.	Лебедева			


Кольку сверил Лебедева

Альбом 3

Типовой проект 904-1-74.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Схема расположения сети пожарной сигнализации



Спецификация оборудования и кабелей к схеме расположения сети пожарной сигнализации

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ТУ 25.09.042.78 ...	Извещатель пожарный комбинированный ДИП-1	4	
2	ТУ 25-05-1674-74	Выпрямитель КВ-24м	1	
3		Извещатель пожарный ручной ИПР	1	
4	КЩО.450.014.ТУ	Реле РЭС-44	1	
5	ГОСТ 10040-75Е	Коробка универсальная диаметом УК-20	2	
6		Резистор МЛТ-0,5-2 1кОм ± 5%	4	
7	ГОСТ 20575-75Е	ТРВ 1×2×0,5	20	
8	ГОСТ 16442-80	АВВГ 2×2,5	25	
9	ГОСТ 6323-79	АПВ 1×6	5	

План расположения сети смотри лист 3 СС

№ 9653/3

				ТП 904-1-74.87 -СС	
				Компрессорная станция 5К-12А	
					Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 5
ГИП	Коган				
Нач.отд.	Давыдов				
Конструктор	Золотарева			Связь и сигнализация. Схема расположения сети пожарной сигнализации	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г.Ростов-на-Дону
Рук.гр.	Кочубина				
Ст.инж.	Лебедева				

Привязан:

Инв.№

Кальку сверил Лебедева Копировал Лебушкина Формат А3.

22

Привязан

Инв.№

Стадия | Лист | Листов

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ

gost.e-ecolog.ru