Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-1-32.83

РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,0÷3,0 $м^3/с$

АЛЬБОМ V

Задания заводам-изготовителям на комплектные электротехнические устройства.

СФ ЦИТП

инв N 8459/9

ПРИВЯЗАН:

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-1-32.83

РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,0÷3,0 $м^3/с$

АЛЬБОМ V

СОСТАВ ПРОЕКТА:

I — Технологическая часть, нестандартизированное оборудование.
II — Архитектурно-строительная часть, отопление и вентиляция, указания по производству строительных работ.
III/1 — Строительная часть при производстве работ опускным методом (глубина подземной части 12,6 м).
III/2 — Строительная часть при производстве работ опускным методом (глубина подземной части до 16,2 м).
III/3 — Строительная часть при производстве работ опускным методом (глубина подземной части до 19,8 м).
III/4 — Строительная часть при производстве работ методом „стена в грунте" (глубина подземной части 12,6 м)
III/5 — Строительная часть. Индустриальные изделия
IV — Электротехническая часть.
V — Задания заводам - изготовителям на комплектные электротехнические устройства.
VI — Спецификации оборудования.
VII — Ведомости потребности в материалах.
VIII — Сметы. Книги 1,2,3,4.

Разработан
проектным институтом
„Укрводоканалпроект"

Директор института Якименко В.Н.
Главный инженер института Писанко Н.В.
Главный инженер проекта Каган К.И.

Утвержден
Протоколом технического совета института
„Союзводоканалпроект" от 8.12.82г. №80
и введен в действие в/о „Союзводоканалниипроект"
приказ № 12 от 21 января 1983г.

СФ ЦИТП

инв. № 8453/9

Привязан:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Обозначение	Лист	Наименование	Кол. листов	Стр. спец.
-ЭЛН.ЭАН	1	Ведомость чертежей выпусков	1	2
		Задание заводу-изготовителю на высоковольтные комплектные устройства		
-ЭЛН1	1	Опросный лист для заказа КРУ 6 (10) кВ	1	3
		Задание заводу-изготовителю на электрические щиты по ОСТ 16.0.800.464-77		
-ЭЛН2	1	Щит питания оперативных цепей и защиты минимального напряжения		
		ЩПТ. Опись документов	1	4
-ЭЛН2	2	ЩПТ. Общий вид	1	4
-ЭЛН2	3	ЩПТ. Схема расположения УК	1	4
-ЭЛН2	4	ЩПТ. Таблица УК и технические данные аппаратуры по заказу	2	5
-ЭЛН2	5	ЩПТ. Электрическая схема соединений сигнально-оперативных шинок	1	5
-ЭЛН2	6	ЩПТ. Электрическая схема соединений рядов зажимов панелей 1; 2	1	5
-ЭЛН2	7	ЩПТ. Электрическая схема соединений рядов зажимов панели 3	1	7
		Задание заводу-изготовителю на НКУ по ОСТ 160.800.485-77		
-ЭЛН	ПК	Перечень комплектных устройств	1	8
-ЭЛН3	1	Щит станций управления ЩСУ. Таблица технических данных аппаратов	7	8;9
-ЭЛН3	2	ЩСУ. Чертеж общего вида	15	10-15
-ЭЛН3	3	ЩСУ. Таблица перечня надписей	8	16;17
-ЭЛН3	4	ЩСУ. Схема электрическая соединений	21	18-38
-ЭЛН4	1	Пост местного управления 1ПМУ (2ПМУ÷4ПМУ) Таблица технических данных аппаратов	1	37

Обозначение	Лист	Наименование	Кол. лист.	Стр. спец.
-ЭЛН4	2	1ПМУ÷4ПМУ. Чертеж общего вида	1	37
-ЭЛН4	3	1ПМУ÷4ПМУ. Таблица перечня надписей	1	37
-ЭЛН4	4	1ПМУ÷4ПМУ. Схема электрическая соединений	1	38
-ЭЛН5	1	Пост местного управления 7ПМУ. Таблица технических данных аппаратов	1	39
-ЭЛН5	2	7ПМУ. Чертеж общего вида	1	39
-ЭЛН5	3	7ПМУ. Таблица перечня надписей	1	39
-ЭЛН5	4	7ПМУ. Схема электрическая соединений	1	40
-ЭЛН6	1	Пост местного управления 9ПМУ (сифонные водоводы). Таблица технических данных аппаратов	1	41
-ЭЛН6	2	9ПМУ. Чертеж общего вида	1	41
-ЭЛН6	3	9ПМУ. Таблица перечня надписей	1	41
-ЭЛН6	4	9ПМУ. Схема электрическая соединений	2	42;43
-ЭЛН7		Пост местного управления 9ПМУ (самотечные водоводы). Таблица технических данных аппаратов	1	44
-ЭЛН7	2	9ПМУ. Чертеж общего вида	1	44
-ЭЛН7	3	9ПМУ. Таблица перечня надписей	1	44
-ЭЛН7	4	9ПМУ. Схема электрическая соединений	1	45
		Пост местного управления		
-ЭЛН9	1	12ПМУ (13ПМУ) Таблица технических данных аппаратов	1	45
-ЭЛН8	2	12ПМУ (13ПМУ) Чертеж общего вида	1	45
-ЭЛН8	3	12ПМУ (13ПМУ) Таблица перечня надписей	1	46
-ЭЛН8	4	12ПМУ (13ПМУ) Схема электрическая соединений	1	47
		Задание заводу-изготовителю на щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов по ОСТ 36.13-76		
-ЭА-С2	1	Заказная спецификация щитов и пультов	1	48
-ЭАН	1	Щит КИП. Общий вид	1	49;50
		Принципиальные схемы		
-ЭА	2	Схема функциональная технологического контроля	1	53
-ЭА	3	Схема принципиальная электропитания щита КИП	1	54

При привязке проекта:

1. Исключить чертежи ЭЛН6 или ЭЛН7 в зависимости от принятого типа подводящих водоводов.
2. Заполнить опросный лист -ЭЛН1.
3. В чертеже -ЭЛН3 лист 1 проставить в рамках недостающие технические данные аппаратов в соответствии с чертежами л.56 IV

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает нормальную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта М.Т. Каган

8453/9

Привязан

Инв. N

Ст. инж.	Ройзен	
Н. контр.	Глузберг	
Рук. гр.	Лукашов	
Гл. спец.	Глузберг	
Нач. отд.	Терехов	

ТП 901-1-32.83 - ЭЛН; ЭАН

Речные водозаборные насосные станции совмещенного типа производительностью 1,0÷3,0 м³/с


Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Ведомость чертежей выпусков

Союзводоканалпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

№ п/п	Запрашиваемые данные			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Порядковый номер шкафа														
2	Номинальное напряжение КРУ		кВ												
3	Номинальный ток сборных шин	600	А												
4	Схема первичных соединений														
5	Номенклатурное обозначение шкафа			КВЭ 13-630	КВЭ 13-630	КИПМ 218-630	КПК 811-400	КВЭ 18-630	КВЭ 07-630	КРД 903-630	КВЭ 20-630	КПК 809-400	КИПМ 218-630	КВЭ 13-630	КВЭ 13-630
6	Номер схемы вторичных соединений		СВ Б	071.772.00	071.772.00	071.845-003	071.768	071.777-002	071.778-002	071.769-001	071.777-002	071.768	071.771	071.772-00	071.772-00
7	Выключатель, тип, ток А														
8	Привод	№ схемы привода													
9															
10		Пределы уставок реле РТВ А													
11	Тип, классы точности и коэф. трансформации трансформаторов тока			ТПЛМ-10 0,5/Р -/5	ТПЛМ-10 0,5/Р -/5			-10 0,5/Р /5	-10 0,5/Р /5		-10 0,5/Р /5			ТПЛМ-10 0,5/Р /5	ТПЛМ-10 0,5/Р /5
12	Количество и сечение кабелей			3х	3х		3х16					3х16		3х	3х
13	Количество трансформаторов тока нулевой последовательности			1	1									1	1
14	Реле требующие уточнения характеристик по заказу	РТ-40 (РТ3-50)													
15		РТ-80													
16		РТ-80													
17		РТ-40 (1РТ-2РТ)							971И						
18		РТ-40 (3РТ-4РТ)													
19		РТ-40 (5РТ-6РТ)													
20															
21	Наименование	Обозначение	Кол.			КСЛ-4 3Б-1	3Б-1	3Б-1	3Б-1	КСЛ-4 3Б-1	3Б-1	3Б-1	КСА-4 3Б-1		
22															
23	Шит с аппаратом														
24	Выкатн. часть														
25	Схема выкатной части														
26	Резервный шкаф														
27	Шина														
28	Шина														
29	Шина														
30	Шина														
31	Шина														
32	Шина														
33	Установка сборных шин														
34															
35	Нож заземляющ.														
36	Лист														
37	Лист														
38	Лист														
39	Ручка														
40	Ручка-ключ														
41	Ручка														
42	Система контакт.														
43															
44	Конус														

Заполняет завод

Заполняет проектная организация

Заполняет заказчик

Наименование объекта

Наименование заказчика

Проектная организация: ГПИ Укрводоканалпроект Киев-100, пр. Освободителей, 1


Таблица данных для заказа

№ п/п	Тип	Кол.
	Всего шкафов	

1. КРУ выполняются по ТУ 16-536-081-69 в соответствии с технической информацией завода и на основании опросного листа за № _____
2. Наименование и количество магистральных шинок вторичной коммутации определяется монтажными схемами вторичной коммутации.
3. Магистральные шинки вторичной коммутации выполняются проводом ПВ ГОСТ 6323-62. Сечение шинок управления 1ШУ, 2ШУ - 4мм². Сечение шинок сигнализации, трансформаторов напряжения и освещения - 2,5 мм². Сечение шинок питания электромагнита включения ШП: - ШП - 25 мм².
4. Монтаж шкафов КРУ произвести в соответствии с инструкцией.
5. Монтаж и эксплуатацию прочей комплектующей аппаратуры производить по инструкциям заводов-изготовителей.
6. Закупку аппаратуры производить по спецификации комплектующей аппаратуры и материалов Вып. 40
7. Амперметры и вольтметры устанавливаются со стандартными шкалами в зависимости от установленных измерительных трансформаторов.
8. Регулировку и эксплуатацию встраиваемых аппаратов производить в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
9. Ведомость упаковки.

План расположения шкафов КРУ

Фасад



Шкаф №

Привязан

Ст. инж. Бережной

Н. контр. Гладкая

Нач. гр. Ременцов

Гл. спец. Гаврилов

Нач. отд. Гаврилов

Ручные выкатные сборные одностороннего обслуживания

ТП 901-1-32.83 Альбом V

Опросный лист для заказа КРУ-6(10) К-2.

Изд. 1

Лист 1

Листов 1

Госстрой СССР Укрводоканалпроект

Копировал:

Формат А3

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
	Щит питания оперативных цепей и защиты минимального напряжения ЩПТ			
т.п. 901-1 -ЭЛН2 лист 3	Схема расположения УК			
т.п. 901-1 -ЭЛН2 лист 5	Электрическая схема соединений сигнально-оперативных шинок			
т.п. 901-1- -ЭЛН2 л.2	Общий вид			
т.п. 901-1- -ЭЛН2 листы ч.1, ч.2	Таблица УК и технические данные аппаратуры по заказу			
	Ряды зажимов			
т.п. 901-1- -ЭЛН2 л.6	панелей 1.2			
т.п. 901-1- -ЭЛН2 л.7	панели 3			

Привязан

Инв.№

ТП 901-1- -ЭЛН2

Инженер	Литвинова	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Глузберг		Р	1	
Рук. гр.	Рувинский				
Гл. спец.	Глузберг				
Нач. отд.	Терехов	Щит питания оперативных цепей и защиты минимального напряжения ЩПТ. Ведомость документов	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Альбом V

Типовой проект 901-1

	1	2	3	
	*Б3 621-70	Резерв	Б3 620-70	2100
	*Б3 621-70	БВ 612-70	БВ 602-69	
	БВ 611-70	БВ 611-70	Б3 620-70	
			БВ 602-69	
	БВ 608-69	БВ 608-69	БВ 608-69	
60	800	800	800	60
	2520			

*Блоки защиты от повышения Б3621-70 устанавливаются только для синхронных двигателей.

Привязан

Инв.№


ТП 901-1- -ЭЛН2

Инженер	Литвинова	Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 1.0÷3.0м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Глузберг		Р	2	
Рук. гр.	Рувинский				
Гл. спец.	Глузберг				
Нач. отд.	Терехов	ЩПТ Общий вид.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Альбом V

Типовой проект 901-1

План
М 1:100



Цех	Обозначение перечня панелей	№ панелей	Тип металлоконструкций	Тип панели	Наименование панели	Кол.
ЩПТ		1	ПН-550|800	Блочная	Питание оперативных цепей выпрямленным током 220В	1
					Защита от повышения синхронных электродвигателей	
"		2	ПН-550|800	Блочная	Питание оперативных цепей выпрямленным током 220В	1
"		3	ПН-550|800	Блочная	Защита минимального напряжения электродвигателей 10кВ	1

Привязан

Инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 ЭЛН2

Инженер	Литвинова	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Глузберг		Р	3	
Рук. гр.	Рувинский				
Гл. спец.	Глузберг				
Нач. отд.	Терехов	ЩПТ. Схема расположения УК	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Копировал

Альбом V

Поз. обозначение элемента по монтажной схеме	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Панель левая торцевая 1Т		ТТК-55060
		Панель 1		ТТК-55060
		Блок БЗ-621-70	2	
1РУ;		Реле указательное	2	
2РУ;		РУ21/1, 1А		
		Блок БВ 611-70	1	
11РУ;		Реле указательное	2	
12РУ		РУ21/0,05, 0,05А		
		Блок БВ 608-69	1	
		Панель 2		ТТК-55060
		Блок БВ 612-70	1	
РУ		Реле указательное	1	
		РУ21/0,05; 0,05А		
		Блок БВ 611-70	1	
21РУ;		Реле указательное	2	
22РУ.		РУ21/0,05, 0,05А		
		Блок БВ 608-69	1	

Типовой проект 901-1-32.83

8459/9

Привязан

Инв.№

ТП 901-1-32.83			ЭЛН 2
Инженер Литвинова			
Н.контр. Глузберг			
Рук. гр. Рудницкий			
Гл.спец. Глузберг			
Нач.отд. Терехов			
Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷3,0м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	4.1	2
ЩПТ. Таблица ЧК и технические данные аппаратуры по заказу.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Альбом V

Поз. обозначение элемента по монтажной схеме	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Панель 3		
		Блок БЗ 620-70	2	
1РУ		Реле указательное	2	
		РУ 21/0,05 ; 0,05А		
		Блок БВ 602-69	2	
2РУ		Реле указательное	2	
		РУ 21/0,05 ; 0,05А		
		Блок БВ 608-69	1	
		Панель правая торцевая 2Т		ТТК-55060

Типовой проект 901-1-32.83

8459/9

ТП 901-1-32.83			ЭЛН 2
			Лист 4.2

	1	2	3
ШЗП			
(+) ШС			
-ШС			
+ШС			
-ШУ			
+ШУ			

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83


8459/9

Привязан

Инв.№

ТП 901-1-32.83			ЭЛН 2
Инженер Литвинова			
Н.контр. Глузберг			
Рук. гр. Рудницкий			
Гл.спец. Глузберг			
Нач.отд. Терехов			
Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷3,0м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
ЩПТ. Электрическая схема соединений сигнально-оперативных цепей.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Формат



1. Блоки защиты от подпитки БВ 621-70 устанавливаются только для синхронных двигателей.

8459/9

				ТП 901-1-32.83	ЭЛН 2
Зав. отд.	Мирский				
Нач. конт.	Глузберг				
Рук. гр.	Радницкий			Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷30 м³/с	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Гл. спец.	Глузберг				
Нач. отд.	Терехов			Щ.ПТ. Электрическая схема соединений рабов зажимов панелей 1,2.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект

Типовой проект 901-1-32.83

Альбом V

Панель 3

Левая боковина панели

Правая боковина панели

К шинкам

Блок БЗ 620-70

Блок БВ 602-69

Блок БЗ 620-70

Блок БВ 602-69

Блок БВ 608-69

Общепанельная деталь "Д"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Привязан					
Инв. №					
Вед. инж.	Мирский		Речные водозаборные сооружения, всасывающего типа производительностью 1,0÷3,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Глузберг			Р	7	
Рук. гр.	Рубинштейн					
Гл. спец.	Глузберг		Шит. электрическая схема сооружений рабов заимков панели 3	Госстрой СССР Укрводоканалпроект		
Нач. отд.	Терехов					

8159/3

ТП 901-1-32.83 ЭЛН 2

Формат А1

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Наименование	Кол. НКУ	Кол. привед. панелей	Обозначение таблицы аппаратов	Примечание
1 Щит станций управления ЩСУ, защищенный, состоящий из 12 шкафов одностороннего обслуживания типовой секции по ОСТ 16.0.800.652-79	1 комп.	84	ЭЛН3 лист 1	
Пост местного управления 1ПМУ (2ПМУ÷4ПМУ) навесной, типа АУЭ-0863 по ОСТ 16.0.539.116-74	4	—	ЭЛН4 лист 1	
Пост местного управления 5ПМУ навесной типа АУЭ-0863 по ОСТ 16.0.684.116-74	1	—	ЭЛН5 лист 1	
Пост местного управления 3ПМУ навесной, типа АУЭ-1863 по ОСТ 16.0.684.116-74	1	—	ЭЛН6 - лист 1 (ЭЛН7)	
Пост местного управления, 12ПМУ (13ПМУ), навесной, типа АУЭ-0863 по ОСТ 16.0.684.116-74	2	—	ЭЛН8 лист 1	

Привязан

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН-ПК

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 10÷20 м³/с

Стадия Р | Лист 1 | Листов

Перечень комплектных устройств

Госстрой СССР Укрводгипроект г. Киев

Ст. инж. Родзен
Н. контр. Глузберг
Рук. гр. Лукошко
Гл. спец. Глузберг
Нач. отд. Терехов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А4			-ЭЛН3 л 2	Чертеж общего вида		
А3			-ЭЛН3 л 4	Схема электрическая совмещений.		
11			-ЭЛН3 л 5	Таблица перечня надписей		
				Сборочные единицы		
	1	01		БОУ 5130-3274	01	
	1;3; 9;11	02		БОУ 5130-3074	06	
	1 11	03		БОУ 5430-2674	02	
	1 11	04		БОУ 5430-□74	02	
	1 11	05		БОУ 5430-□74	03	
	1 11	06		БОУ 5430-2974	02	
	3 5;10	07		БОУ 5430-□74	04	
	3 5;10	08		БОУ 5430-□74	04	
	8	09		БОУ 5130-3574	02	

84-59/9

Привязан

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 10÷20 м³/с

Стадия Р | Лист 1.1 | Листов

Щит станций управления закрытый ЩСУ. Технические данные аппаратов.

Госстрой СССР Укрводгипроект г. Киев

Инж. Лимке
Ст. контр. Глузберг
Рук. гр. Лукошко
Гл. спец. Глузберг
Нач. отд. Терехов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
А3	1 2	10		БОУ 5130-2674	02	
	12	11		БОУ 5130-3174	02	
	12	12		БОУ 5130-□74	01	
	12	13		БОУ 5130-1874 г	01	
	12			Н1 02		
		14		Реле РПУ-2-360203	02	РКН
				Ц ~ 220 В		
		15		Реле РПУ-1-362	01	РП1
				U ~ 220 В		
		16		Реле РПУ-2-362003	01	РЗ
				U ~ 220 В		
		17		Реле РПУ2-362203~220В	02	РЗ; РП3
		17а		Реле РПУ2-364003~220В	01	РПО
		18		Реле ВЛ-45 U~220В	01	РВ1
				в.в. 0.1÷1 час		
	2 5;10			Н2 04		
		19		Выключатель АП50-2МУ3	01	АВ
				Ур 4А отс. 11		
		20		Реле РПУ1-365 U~220В	02	РВН; РОН
		21		Реле РПУ1-363 U ~220В	01	РА
		22		Реле РПУ2-362203 U~220В	04	РКН; РКД; РЗЗ
		23		Реле РП 23 U ~220В	02	РПЛ; РПВ
		24		Реле РВ 248 U ~220В	01	РВ
				п.п		
		25		Резистор ПЭВ 100	02	СД
				R 150 Ом 10%		
		26		Резистор ПЭВ 50	02	СД1
				R 1000 Ом 10%		СД2

84-59/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 1.2

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	4			Н3 01		
		27		Реле РПУ-2-362203	02	РКН
				U ~ 220 В		РН
		28		Реле РПУ-2-364003	01	РВР
				U ~ 220 В		
		29		Реле ВЛ-43 U~220В	01	РВ
				ВВ 3÷10 сек		
		30		Реле РВ-248 У4 U~220В	01	РВ1
				п.п		
		31		Реле РВЛ72-3121-00У4	01	РВ2
				U~ 220 В		
		32		Реле РП-12 U~220В	01	РС
				п.п		
		33		Выключатель ПВ1-10	01	ПВ
				исп. I		
		34		Резистор ПЭВР 100	01	СД
				R 470 Ом 10%		
		35		Сирена СС-1У3 U~220В	01	С
		36		Сигнализатор ЗРСУ-3 комплект. датчики вертик.		
				вариант I длины 0.6м	01	СУ
	5			Н4 01		
		37		Выключатель А3726Б43	01	1Я
				U ~ 660В в к-те		
		38		Выключатель АЕ2046-10Б3	05	А1 ÷ А5
				Ур 63А отс 12 п.п		
		39		Выключатель АЕ2046-10Б3	02	А6
				Ур 32А отс. 12 п.п		А7
		40		Выключатель АЕ2036-10Б3	02	А8
				Ур 20А отс 12 п.п		А9

84-59/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		44		Реле РВ-245У4 Uн 220В	01	1РН
				ПП		
		43		Выключатель ПВ2-10	01	1В
				исп. I		
		45		Предохранитель ПРС-6УЗ	01	1ПР
				Упл. Вст 6А		
		44		Трансформатор	03	1ТТа
				ТК 20-05УЗ У 200/5А		1ТТВ
						1ТТС
	6			Н5 01		
		45		Выключатель А63 МУЗ	10	АВ1÷
				Uн 380В Jр 2А		АВ10
		46		Контактор КТ1023 С53	01	Л
				Uн 220В 6к 2з 2р		
		47		Пускатель ПМЕ 111У4	01	РП
				Uн 220В		
		48		Реле РПУ-2-362203 Uн 220В	02	РПГ; РБР
		49		Реле ВЛ-34 Uн 220В	01	РСВ
				ВВ 0÷100 сек		
		50		Рубильник РК1-25320-1049	02	Р1; Р2
				Н6 01		
	7	51		Выключатель А3125БУЗ	01	2А
				Uн 660В 6к 2отк		
		52		Выключатель АЕ 2046-103	05	АС÷
				Jр 63А отс 12 пп		А14
		53		Выключатель АЕ2026-1049	03	А15÷
				Jр 20А отс 12 пп		А17
		54		Выключатель АЕ 1031-М4	01	А18
				Jр 10А отс 12 пп		
		55		Реле РБ-245У4 Uн 220В пп	01	2РН

8455/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		56		Выключатель ПВ2-10	01	2В
				исп I		
		57		Предохранитель ПРС-6УЗ	01	2ПР
				Упл Вст 6А		
		58		Трансформатор	03	2ТТа
				ТК 20-05УЗ У 200/5А		2ТТВ
						2ТТС
	8			Н7 01		
		59		Выключатель АП50-2МУЗ	01	1АВ
				Jр1.6А отс 7 6к In		
		60		Реле РПУ-2-362203 Uн 220В	01	1РКН
		61		Реле РПУ-2-362203 Uн 220В	01	РКН
		62		Реле ВЛ-43 Uн 220В	01	РВ
				ВВ 3÷30 сек		
		63		Реле РП-12 Uн 220В пп	01	РС
		64		Резистор ПЭВР-100	01	СД
				R 440 Ом		
		65		Звонок ЗВП 220-М4	01	ЗВ
		66		сигнализатор ЗРЗ-3 комплект запчасти бесплат.		
				Вариант I. Длина 0.6м	01	7СУ
	12			Н8 01		
		67		Реле РПУ-2-362203 Uн 220В	04	РКН
		68		Реле РПУ-2-362005 Uн 220В	04	3РПТ÷ 4РПТ
	1			Н51 02		
		69		Переключатель	01	УУ
				УП 5312-С86УЗ		
		70		Кнопка КЕ-011УЗ исп.2	02	КнО КнЗ
		71		Кнопка КЕ-011УЗ исп.2	01	КнС
				толк. кр.		

8455/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		72		Арматура АС 12011	01	ЛК
				Uн 220В		
		73		Арматура АС 12013	01	ЛЗ
				Uн 220В		
	2			Н52 04		
	3	74		Реле РП-9 Uн 220В	02	РЗК; РСЗ
	9	75		Реле РУ-11У3 У 05А	03	РУ1÷РУ3
	10	76		Переключатель	01	КУ
				УП 5312-А89УЗ		
		77		Переключатель	01	УР
				УП 5312-С89УЗ		
		78		Кнопка КЕ-011УЗ исп.2	02	КнДО
						КнДЗ
		79		Амперметр Э377-П	01	Ам
				кл. 1.5 предел измерен.		
				Т.Т ☐ /5А		
		80		Арматура АС 12011	02	ЛКН
				Uн 220В		ЛК1
		81		Арматура АС 12013	02	ЛЗН
				Uн 220В		ЛЗ1
	4			Н53 01		
		82		Реле РП-9 Uн 220В	02	РЗН; РЗК
		83		Реле РЭК-11У3 Jр.16А	30	РУ1÷РУ30
		84		Переключатель	01	ПМС
				УП 5312-С85УЗ		
		85		Кнопка КЕ-011У3 исп.2	03	КнО; КнС; Кн
		86		Арматура АС 12014	03	ЛОК1÷ ЛОК3
				Uн 220В		
		87		Арматура АС 12015 Uн 220В	01	ЛБ

8455/9


ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	5			Н54 02		
	7	88		Амперметр Э377	01	Ам
				кл. 1.5 предел измерен.		
				0÷200А т.т 200/5А		
		89		Вольтметр Э377	01	V
				кл. 1.5 пр. изм. 0÷500В		
		90		Счетчик СРЧУ-И673М	01	Wa; r
				кл. 2.0 Uн 380/220В		
				I 200/5А		
		91		Счетчик СА4У-И672М	01	Wr
				кл. 2.0 Uн 380/220В		
				I 200/5А		
		92		Арматура АС 12011	01	ЛК
				Uн 220В		
	6			Н55 01		
		93		Переключатель УП5312-С86УЗ	01	УУ
		94		Кнопка КЕ-011У3 исп. 2	02	КнП; КнО
		95		Арматура АС 12011	01	ЛК
				Uн 220В		
	8			Н56 01		
		96		Реле РУ1-11У3 Jр. 16А	27	РУ1÷РУ27
		97		Кнопка КЕ-011У3 исп. 2	02	КнО; КнС
		98		Арматура АС 12014	03	ЛОК1÷ ЛОК3
				Uн 220В		
		99		Арматура АС 12015	01	ЛБ
				Uн 220В		
	12			Н57 01		
		100		Переключатель ПВ2-10 исп I	01	3ВТВ
				Колодка КЗ-3 зажимов Jн max 63А	61	


8455/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 7

Вид спереди
Двери не показаны



Вид А
М 1:50



ТП 901-1-3233 -ЭПН3

Привязан

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Типовые блочно-комплектные трансформаторные подстанции

Шины силовые ~380/220В; 160А


Стадия Р Лист 1 Листов 1

Копировал Формат А4


Двери щита

Вид спереди

М 1:10




Двери щита
Вид спереди
М 1:10



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3


Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа производительностью 1,0-3,0 м³/с

Шит станций управления ШСУ. Шкаф 2. Панель 2. Чертеж общего вида.

Стадия Р | Лист 2.4 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3


Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа производительностью 1,0-3,0 м³/с

Шит станций управления ШСУ. Шкаф 2. Панель 2. Чертеж общего вида.

Стадия Р | Лист 2.5 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3


Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа производительностью 1,0-3,0 м³/с

Шит станций управления ШСУ. Шкаф 3. Панель 3. Чертеж общего вида.

Стадия Р | Лист 2.6 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3


Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа производительностью 1,0-3,0 м³/с

Шит станций управления ШСУ. Шкаф 3. Панель 3. Чертеж общего вида.

Стадия Р | Лист 2.7 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев


Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Разраб. Тимко	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 10+5,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр. Лукьяненко		Р	2.3	
Рук. гр. Локошко	Щит станций управления Щсу. Шкаф 5. Панель 3. Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		
Гл. спец. Лукьяненко				
Нач. отд. Терешов				


Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Разраб. Тимко	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 10+2,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр. Лукьяненко		Р	2.9	
Рук. гр. Локошко	Щит станций управления Щсу. Шкаф 6. Панель 6 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		
Гл. спец. Лукьяненко				
Нач. отд. Терешов				


Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Разраб. Тимко	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 10+2,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр. Лукьяненко		Р	2.10	
Рук. гр. Локошко	Щит станций управления Щсу. Шкаф 7. Панель 7 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		
Гл. спец. Лукьяненко				
Нач. отд. Терешов				


Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Разраб. Тимко	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 10+2,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр. Лукьяненко		Р	2.11	
Рук. гр. Локошко	Щит станций управления Щсу. Шкаф 8. Панель 8 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		
Гл. спец. Лукьяненко				
Нач. отд. Терешов				

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V




Привязан

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	2.12	
Щит станций управления Щсу Шкаф 9 Панель 9 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V




Привязан

ТП 901-1- -ЭЛН3

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	2.13	
Щит станций управления Щсу Шкаф 10 Панель 10 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V




Привязан

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	2.14	
Щит станций управления Щсу Шкаф 11 Панель 11 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



Привязан

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	2.15	
Щит станций управления Щсу Шкаф 12 Панель 12 Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид арматуры	Заглушка
1		1	ЗТК	Табличка	Затвор 27 открыт	1		
		2	ЗТЗ	То же	Затвор 27 закрыт	1		
		3	ЗТУ	"	Затвор 27. Управление	1		
		4	ЗТКВ	"	Откр.-Закр. - Стоп	1		
		5	ЗТУ	На ключе	ТУ - О - Дист.	1		
2		6	ЗМ	Табличка	Н/а N1.	1		
		7	РУ1	То же	Срыв давления	4		
		8	РУ2	"	Неисправность затвора	4		
		9	РУ3	"	Резерв	4		
2		10	ЗКН	"	Н/а - включен	4		
		11	ЗВН	"	Н/а отключен	4		
3		12	ЗК1	"	Затвор включен	4		
		13	ЗО1	"	Затвор отключен	4		
9		14	КУ	"	Н/а Управление	4		
10		15	УР	"	Н/а. Выбор режима	4		
		16	КЗ 2/3	"	Степень открытия затвора	4		
		17	РЗК	"	РЗК	4		
		18	РЗЗ	"	РОЗ	4		
		19	КУ	На ключе	Откл. - Вкл.	4		
		20	УР	То же	Раб. - Рез.	4		
3		21	ЗМ	Табличка	Н/а N2.	1		
4		22	ЗЖС1	То же	РУ1÷РУ10. Блинкер не поднят	1		

Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

8459/9 Инв.№

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Инженер	Гимпка		Утечные блокировочные схемы управления совмещенного щита	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Сухарева			Р	3.1	6
Нач. гр.	Дружкина		Щит станции управления	Госстрой СССР Укрводгипропроект Киев		
Гл.спец.	Шульгин		Перечень надписей.			
Исполн.	Фролова					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид арматуры	Заглушка
4		23	ЗЖ2	Табличка	РУ11÷РУ20. Блинкер не поднят	1		
		24	ЗЖ3	То же	РУ21÷РУ30 Блинкер не поднят	1		
		25	РУ1	"	Предупр. сигн. Нет напряжения	1		
		26	РУ11	"	Вентилятор 31. Авария	1		
		27	РУ21	"	Вентиль 13. Заклинивание	1		
		28	РУ2	"	Н/а N1. Авария	1		
		29	РУ12	"	Вентилятор 32. Авария	1		
		30	РУ22	"	ВВод 1 (2) Авария	1		
		31	РУ3	"	Н/а N2. Авария	1		
		32	РУ13	"	Затвор 27. Заклинивание	1		
		33	РУ23	"	Отказ ЗАР	1		
		34	РУ4	"	Н/а N3 Авария	1		
		35	РУ14	"	Затвор 28. Заклинивание	1		
		36	РУ24	"	Нет. Затопление машзала	1		
		37	РУ5	"	Н/а N4 Авария	1		
		38	РУ15	"	1ТВУ. Неисправность	1		
		39	РУ25	"	КРУ. Авария	1		
		40	РУ6	"	Пренажн. приямок. Макр. уровень	1		
		41	РУ16	"	2ТВУ. Неисправность	1		
		42	РУ26	"	Стояк N1. Минимальн. уровень	1		
		43	РУ7	"	Вентилятор 33. Авария	1		
		44	РУ17	"	Сетка 12. Авария	1		
		45	РУ27	"	Стояк N2. Минимальн. уровень	1		
		46	РУ8	"	Вентилятор 34. Авария.	1		
		47	РУ18	"	Сетка 13. Авария	1		
		48	РУ28	"	3ТВУ. Неисправность	1		
		49	РУ9	"	Вентилятор 35 Авария	1		
		50	РУ19	"	Н/а 11. Авария	1		
		51	РУ29	"	4ТБУ. Неисправность	1		
		52	РУ10	"	Резерв	1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.2

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид арматуры	Заглушка
4		53	РУ20	Табличка	Сетевь 14. Заклинивание	1		
		54	РУ30	То же	Резерв	1		
		55	ЛБ	"	Контроль напряжения	1		
		56	КнО	"	Опробование сигнала	1		
		57	УПС	"	Сигнализация	1		
		58	КнС	"	Свет сигнала	1		
		59	РЗН1	"	РЗН1	1		
		60	Кп	"	Возврат реле затопления	1		
		61	РЗН2	"	РЗН2	1		
		62	УПС	На ключе	Дист. - Откл. - местн.	1		
5		63		Табличка	ВВод N1.	1		
6		64	ЗК	То же	Секц. контактор	1		
		65	УУ	"	Управление	1		
		66	Кн 1/2	"	Включить - Отключить	1		
		67	УУ	На ключе	Авт. - О - Опроб.	1		
7		68		Табличка	ВВод N2	1		
8		69	ЗЖ1	То же	РУ1÷РУ9. Блинкер не поднят	1		
		70	ЗЖ2	"	РУ10÷РУ18. Блинкер не поднят	1		
		71	ЗЖ3	"	РУ19÷РУ27. Блинкер не поднят	1		
		72	РУ1	"	Авар. сигнализ. Нет напряжен.	1		
		73	РУ10	"	Затвор 16. Нет напряжения	1		
		74	РУ19	"	Машзал. Повышение температуры	1		
		75	РУ2	"	Н/а 1. Неисправность	1		
		76	РУ11	"	Затвор 19. Нет напряжения	1		
		77	РУ20	"	Оперативные цепи ЗАР	1		
		78	РУ3	"	Н/а 2. Неисправность	1		
		79	РУ12	"	Н/а 9; 10. Нет напряжения	1		
		80	РУ21	"	КРУ6(10)кВ. Неисправность	1		
		81	РУ 4	"	Н/а 3. Неисправность	1		
		82	РУ13	"	Затвор 27. Нет напряжения	1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.3

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид арматуры	Заглушка
8		83	РУ22	Табличка	Пусетная камера 1 min уровень	1		
		84	РУ5	То же	Н/а 4. Неисправность	1		
		85	РУ14	"	Затвор 28. Нет напряжения	1		
		86	РУ23	"	Приемная камера 2 min уровень	1		
		87	РУ6	"	Общие цепи н/а 1÷4. Нет напряжен.	1		
		88	РУ15	"	Сетка 12. Нет напряжения	1		
		89	РУ24	"	КШП. Нет напряжения	1		
		90	РУ7	"	Н/а 7, 8. Нет напряжения	1		
		91	РУ16	"	Сетка 13. Нет напряжения	1		
		92	РУ25	"	Резерв	1		
		93	РУ8	"	Затвор 16. Нет напряжения	1		
		94	РУ17	"	Датчики температуры. Нет напряж.	1		
		95	РУ26	"	Резерв	1		
		96	РУ9	"	Затвор 17. Нет напряжения	1		
		97	РУ18	"	Машзал. Понижение температуры	1		
		98	РУ27	"	Резерв	1		
		99	ЛБ	"	Контроль напряжения	1		
		100	КнО	"	Опробование сигнала	1		
		101	КнС	"	Свет сигнала	1		
9		102	ЗМ	"	Н/а N3	1		
10		103	ЗМ	"	Н/а N4	1		
11		104	28ТК	"	Затвор 28 открыт	1		
		105	28ТЗ	"	Затвор 28 закрыт	1		
		106	28УУ	"	Затвор 28. Управление	1		
		107	28КВ 1/2	"	Откр - Закр. - Стоп	1		
		108	28УУ	На ключе	ТУ - О - Дист.	1		
12		109	25ТВ	Табличка	Вентилятор N1. Управление	1		
1				То же	12 РКН	1		
				"	12 РП1	1		
				"	12 РВ1	1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.4

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид монтажа	Заготовка
				Табличка	14 РЗ	1		
				То же	27 РКН	1		
				"	27 РПО	1		
				"	27 РПЗ	1		
1				"	27 РЗ	1		
				"	14	1		
				"	27	1		
				"	11	1		
				"	12	1		
				"	24	1		
				"	29	1		
				"	ЗБ	1		
				"	РБН	4		
2				"	РОН	4		
3				"	РКН	4		
				"	РКД	4		
9				"	РЗ	4		
10				"	РПО	4		
				"	РПБ	4		
				"	РВ	4		
				"	РКН1	4		
				"	Р33	4		
				"	16	1		
2				"	20	1		
				"	17	1		
				"	21	1		
3				"	5	1		
				"	9	1		
4				"	РКН	2		
8				"	РВ	2		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

84-59/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.5

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид монтажа	Заготовка
				Табличка	РС	2		
				То же	РН	1		
				"	РБР	1		
				"	РБ1	1		
4				"	РБ2	1		
				"	ПВ	1		
				"	СУ	1		
				"	7	1		
		110	1Ж	"	Ввод №1	1		
				"	18	1		
				"	1ПР	1		
				"	1РН	1		
		111	Ж1	"	ТВУ1	1		
		112	Ж2	"	ТВУ2	1		
		113	Ж3	"	Выпрямит. устройство	1		
5		114	Ж4	"	Сварочный пост	1		
		115	Ж5	"	Резерв	1		
		116	Ж6	"	Щит	1		
		117	Ж7	"	Ящик питания крана	1		
		118	Ж8	"	Щиток освещения	1		
		119	Ж9	"	Щит постоянного тока	1		
				"	1ТТа	1		
				"	1ТТВ	1		
				"	1ТТс	1		
				"	Р1	1		
6				"	Л	1		
				"	Р2	1		
				"	РП	1		
				"	РВР	1		
				"	РСБ	1		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

84-59/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.6

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид монтажа	Заготовка
				Табличка	1 РП	1		
	120	ЖВ1		То же	Н/а 1÷4. Общие цепи	1		
	121	ЖВ2		"	Вакуум-насосы. Общие цепи	1		
6	122	ЖВ3		"	Сигнализация температуры	1		
	123	ЖВ4		"	Аварийная сигнализация	1		
	124	ЖВ5		"	Предупредит. сигнализация	1		
	125	ЖВ6		"	Щит КИП.	1		
	126	ЖВ7		"	Полукомплект телемеханики	1		
	127	ЖВ8÷ ЖВ10		"	Резерв	3		
	128	2Ж		"	Ввод №2	1		
				"	2Б	1		
				"	2ПР	1		
				"	2РН	1		
	129	Ж10		"	ТВУ3	1		
	130	Ж11		"	ТВУ4	1		
7	131	Ж12		"	Выпрямит. устройство	1		
	132	Ж13		"	Сварочный пост	1		
	133	Ж14÷ Ж17		"	Резерв	2		
	134	Ж15		"	Щит постоянного тока	1		
	135	Ж16		"	Резерв	1		
	136	Ж18		"	Аварийное освещение	1		
				"	2ТТа	1		
				"	2ТТВ	1		
				"	2ТТс	1		
				"	7РКН	1		
8				"	7СУ	1		
	137	7ЖВ		"	Питание ЭРСУ-3	1		
				"	8	1		
9				"	18	1		
				"	22	1		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

84-59/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.7

Альбом V


Типовой проект 901-1-32.83

Панель	Строение	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид монтажа	Заготовка
9				Табличка	6	1		
10				То же	10	1		
				"	19	1		
				"	23	1		
				"	13 РКН	1		
				"	13 РП1	1		
				"	13 РБ1	1		
				"	13 РЗ	1		
				"	28 РКН	1		
				"	28 РПО	1		
11				"	28 РПЗ	1		
				"	28 РЗ	1		
				"	13	1		
				"	15	1		
				"	25	1		
				"	26	1		
				"	28	1		
				"	30	1		
				"	РКН	1		
				"	31 РПТ	1		
				"	32 РПТ	1		
				"	33 РПТ	1		
12				"	34 РПТ	1		
				"	31	1		
				"	32	1		
				"	33	1		
				"	34	1		
				"	35	1		
				"	36	1		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

84-59/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3 Лист 3.8


Вид спереди
Шины сборные ~380В; 150А
Дверь шкафа. Вид со стороны монтажа
Провод заземляющий
Черная
Двигатель 11 АВВГ 3х2,5
11ПУ АКВВГ 5х2,5
24КК АКВВГ 10х2,5
27КК АКВВГ 14х2,5
12ПУ АКВВГ 19х2,5
ШСУ Шкаф 11 АКВВГ 14х2,5
Двигатель 12 АПВГ 3х2,5
29КК АКВВГ 10х2,5
Привязан
Инв. №
ТП 901-1-32.83 - ЭПН 3
Разработано ... Утверждено ...
Щит станции управления ШСУ. Схема электрическая принципиальная
Альбом V
Типовой проект 901-1-32.83

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Вид сзади

Шины силовые ~380В, 220В

ТП 901-1-32.83 -ЭМ3

Привязан

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Ст. техн. Матаева
Н. контр. Гуздева
Рук. гр. Ляпцико
Гл. спец. Гуздева
Нач. отд. проекта


Ремные воздухоохладители воздухоохлаждаемые с электродвигателями мощностью 1,0-3,0 кВт

Стад. Т | Лист | Листов
0 | 2

Щит станции управления ЩСУ. Шкаф 2. Электрическая схема

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Дверь шкафа N2 (вид со стороны монтажа)



Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Привязан

Инв. N

Ст. техн.	Меламед		
Н. контр.	Глузберг		
Рук. гр.	Локошко		
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Терехов		


Ручные водозаборные колонки совмещенного типа с подогревом и без подогрева

Стадия Р | Лист | Листов


Щит станционный электрический ЩСУ-2 (Щ-2)

Принципиальная электрическая схема

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


Вид спереди
БОУ 5430 – □ 74
БОУ 5130-3074
ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3
Привязан
Инв.№
Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,2 м³/с
Щит станций управления ЩСУ-1,2кВт №3
Электрическая освещения
Инженер Семенчук
Н.контр. Глубберг
Рук.гр. Лукошко
Гл.спец. Глубберг
Нач.отд. Терехов
Альбом V
Типовой проект 901-1-32.83

Дверь шкафа /Вид со стороны монтажа/



Типовой проект 901-1-32.83

Инв. №подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3

Привязан

Инв. №


Инж.	Семенчук		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0-3 м³/с.
Н.контр.	Глузберг		
Рук.гр.	Покошкин		Щит станций управления ЩСУ. Шкаф №3. Схема электрических соединений.
Гл.спец.	Глузберг		
Нач.отд.	Терехов		

Стадия: Р | Лист: 5

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Шины сборные ~380В; 160А

Вид спереди



ТП 901-1-32.83 – ЭОМ3

Речные однозаходные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0-3,0 м³/с

Щит станции управления ЩСУ. Схема электрическая соединений.

Привязан


Инв. № 8459/9

Инж. Логинова
Н.контр. Гальберг
Рук.гр. Яскевич
Гл.спец. Гальберг
Нач.отд. Тевелев

Стадия Р | Лист | Листов

Госстрой СССР Укрводстройпроект

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



8459/9

				ТП 901-1-32.83	-ЭЛН3
Привязан				Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 0,1 м³/с	Стадия / Лист / Листов
		Вед.инж.	Тихонова		
		Н.контр.	Глузберг		
		Рук.гр.	Лукошко	Щит станции управления жилищу. Схема электрическая соединений	
		Гл.спец.	Глузберг		
Инв.№		Нач.отд.	Терехов		

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Шины силовые ~380 В; 160 А

Вид спереди

Дверь шкафа / Вид со стороны монтажа

** Дополнительные колодки зажимов

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
Привязан							
Инв. №							

Шины сборные ~3Ф 50 Гц 160 А

Шум Кип панель2 АВВГ 2×2.5

Шум Кип панель2 АВВГ 2×2.5

КРУ шкаф3 АКВВГ 10×2.5

ШСУ шкаф4 АКВВГ 7×2.5


Привязан

Инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛ.ЧЗ

Вид спереди


Двери шкафов (со стороны монтажа)



Инж.	Матлатов		ТП 901-1-32.83 -ЭМ3	
Н. контр.	Пучкарь			
Рук. гр.	Лобошко			
Гл. спец.	Гельфанд			
Нач. отд.	Гавелло			
Привязан			Ручные водозащитные сооружения совмещенного типа производительностью 1 м³/ч	Стадия Р / Лист 10 / Листов 13
Инв. №			Щит станции управления ЩОУ. Схема электрическая соединений.	Госстрой СССР Укрсельэлектропроект


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



					ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3	
Привязан						
Инв.№		Инженер	Калюжная		Речные водозаборные сооружения производительностью 1.0÷3.0 м³/с	Стадия Лист Листов
		Н.контр.	Глузберг			Р 4.14
		Рук.гр.	Лукашко		Щит станционных служб. Схема электрическая соединений	ГПИ Гидропроект
		Гл.спец.	Глузберг			
		Нач.сект.	Гаевская			

Дверь шкафа (вид со стороны монтажа)



Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V


64539/9

					ТП 901-1-32.83 -ЭПН3	
Привязан		Вед. инж.	Тимофеев		Ручные воздушные ссору-жения отключающего типа, подвесного исполнения на 10 кВ.	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
		Инженер	Гнызбер			
		Рук. гр.	Тимофеев		Щит станции управления ЩСУ-2-3. Схема электрическая принципиальная.	Госстрой СССР Украинское отделение Киев
Инв. №		Гл. спец.	Гнызбер			
		Нач. отд.	Чеботов			

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83


Вид спереди



ТП 901-1-32.83 - ЭЛН3

Привязан	Ст. техн.	Меламед		Речное водозаборное сооружение совмещенного типа производительностью 100 тыс. м³/сут	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
	Н. контр.	Глузберг			
	Рук. гр.	Локошко		Щит станции управления для ШСУ Шкаф №3 Схема электрическая соединений	Госстрой СССР Управление по делам строительства
Инв. №	Гл. спец.	Глузберг			
	Нач. отд.	Терехов			

Дверь шкафа (вид со стороны монтажа)




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

							8459П
					ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3		
Привязан		Ст. техн.	Мелитов		Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа производительностью 0,4 м³/с	Стадия	Лист	Листов
		Н. контр.	Гольберг			Р	4.14	
		Рук. гр.	Тихонов		Щит станций управления ЩСУ. Шкаф №3. Схема электрическая соединений.	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		
Инв. №		Гл. спец.	Гольберг					
		Нач. отд.	Тихонов					

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Вид спереди



ТП 901-1-32.83 -ЭПНВ

Привязан

Инв. №

Ст. техн. Мелатов
Н. контр. Гайдар
Рук. гр. Гладышкин
Исполн. Гайдаров
Нач. отд. Ворохов


Ремонтно-восстановительная база производственного объединения сельскохозяйственного типа производительностью 10 тыс. усл. голов

Шит ввода и распределения 0,4 кВ. Схема электрическая принципиальная

Стадия Лист Листов
Р

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Дверь шкафа (вид со стороны монтажа)




Альбом V

1111 типовой проект 901-1-32.83


8459/9

					ТП 901-1-32.83 -ЭЛН3		
Привязан		Ст.техн.	Меламед		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
		К.констр.	Глузберг			Р	4.15	
		Рук.гр.	Локошко		Щит станций управления ШСУ, ШКСУ-М10	Госстрой СССР Оргэнергострой г. Киев		
		Гл.спец.	Глузберг		Общие электрические соединения			
Инв.№		Нач.отд.	Терехов					


Вид спереди
Л1 Шины сплав. 3
Л2
Л3 ~3809; 160 А
БОУ 5130-3074
БОУ 5430-2674
БОУ 5430-2974
15А
18А
К1
К2
К3
К4
К5
К6
Провод демонтировать
** Дополнительные рейки с зажимами 845919
Привязан
ТП 901-1-32.85 -ЭПН-3
Речные водозаборные сооружения совмещенного типа. Проект 901-1-32.85
Щит станций управления ЩСУ-1 Шкаф 11 Схема электрических соединений
Стадия Лист Листов
Р 4.17
Госстрой СССР Управление Теплоэлектропроект
Альбом V
Типовой проект 901-1-32.85

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Дверь шкафа (вид со стороны монтажа)



8459/3

				ТП 901-1-32.83	-ЭЛН3
Приёмал				Речные водозаборные сооружения совмещенного типа, производительностью 1,0 м³/сек. Щит станции управления ЩСУ. Схема электрическая соединений.	Стадия Лист Листов: Р 4.18
					Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев
	Инж.	Титка			
	Н. контр.	Отцевер			
	Рук. гр.	Лакшко			
	Э. стел.	Отцевер			
	Нач. отд.	Терехов			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Откуда идет: Панель	Откуда идет: Колодка	Откуда идет: Зажим	Куда поступает: Панель	Куда поступает: Колодка	Куда поступает: Зажим	Перемычка междурядовая
1	К5	701	2	К4	701	701
1	К3	27-5	4	К5	27-5	27-5
1	К5	27-25	4	К5	27-25	27-25
1	К2	24-11	4	К2	24-11	24-11
1	К2	24-15	4	К2	24-15	24-15
1	К3	777	4	К3	777	777
1	К5	765	4	К3	765	765
1	К5	767	4	К3	767	767
1	К5	704	4	К3	704	704
1	К5	759	4	К3	759	759
2	К3	101	3	К5	101	101
2	К5	107	3	К3	107	107
2	К1	1-1	4	К4	1-1	1-1
2	К2	1-35	4	К6	1-35	1-35
2	К1	1-47	4	К4	1-47	1-47
2	К2	1-55	4	К4	1-55	1-55
2	К3	1-017	4	К4	1-017	1-017
2	К5	20-11	4	К1	20-11	20-11
2	К5	20-15	4	К1	20-15	20-15
2	К4	701	3	К4	701	701
2	К4	719	4	К7	719	719
2	К4	917	4	К6	917	917
2	К4	937	4	К3	937	937

Откуда идет: Панель	Откуда идет: Колодка	Откуда идет: Зажим	Куда поступает: Панель	Куда поступает: Колодка	Куда поступает: Зажим	Перемычка междурядовая
3	К3	101	4	К5	101	101
3	К3	107	4	К5	107	107
3	К5	201	4	К5	201	201
3	К1	2-1	4	К4	2-1	2-1
3	К2	2-35	4	К6	2-35	2-35
3	К1	2-47	4	К4	2-47	2-47
3	К2	2-55	4	К4	2-55	2-55
3	К3	2-017	4	К4	2-017	2-017
3	К6	21-11	4	К2	21-11	21-11
3	К6	21-15	4	К2	21-15	21-15
3	К4	701	4	К3	701	701
3	К4	725	4	К7	725	725
3	К4	799	4	К8	799	799
3	К5	801	4	К8	801	801
3	К5	901	4	К6	901	901
3	К4	921	4	К6	921	921
3	К4	939	4	К6	939	939
3	К5	945	4	К6	945	945
3	К5	901	2	К4	901	901
3	К4	704	2	К4	704	704
1	К5	704	2	К4	704	704
5	К2	1-1	6	К1	1-1	1-1
5	К2	2-1	6	К1	2-1	2-1

8459/3

		ТП 901-1-32.83	-ЭЛН3
			Лист 4.20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-1- Альбом V

Откуда идет: Панель	Откуда идет: Колодка	Откуда идет: Зажим	Куда поступает: Панель	Куда поступает: Колодка	Куда поступает: Зажим	Перемычка междурядовая
5	К1	5	6	К1	5	5
6	К1	5	7	К1	5	5
5	К2	1-11	7	К2	1-11	1-11
5	К1	15	6	К1	15	15
6	К1	15	7	К1	15	15
5	К2	2-11	7	К2	2-11	2-11
5	К1	9	6	К1	9	9
6	К1	9	7	К1	9	9
5	К1	17	6	К1	17	17
6	К1	17	7	К1	17	17
5	К2	602	6	К2	602	602
6	К2	602	7	К2	602	602
5	К2	704	6	К3	704	704
6	К3	704	7	К2	704	704
5	К2	608	6	К2	608	608
7	К2	608	6	К2	608	608
9	К5	3-1	10	К1	3-1	3-1
9	К5	3-017	10	К3	3-017	3-017
9	К5	3-35	10	К2	3-35	3-35
9	К5	3-55	10	К2	3-55	3-55
9	К5	3-47	10	К1	3-47	3-47
3	К5	23-11	10	К5	23-11	23-13
9	К5	23-13	10	К5	23-15	23-13

Откуда идет: Панель	Откуда идет: Колодка	Откуда идет: Зажим	Куда поступает: Панель	Куда поступает: Колодка	Куда поступает: Зажим	Перемычка междурядовая
9	К5	929	10	К4	929	929
9	К5	943	10	К4	943	943
9	К4	901	10	К4	901	901
9	К4	701	10	К4	701	701
9	К4	731	10	К4	731	731
9	К6	704	10	К4	704	704
11	К6	704	10	К4	704	704
9	К3	101	10	К3	101	101
9	К6	107	10	К3	107	107
8	К4	901	6	К2	901	901
8	К3	961	6	К2	961	961
8	К4	963	6	К2	963	963
8	К6	31	6	К3	31	31

8459/3

		ТП 901-1-32.83	-ЭЛН3
			Лист 4.21

33 КК АВВГ 3×2,5
34 КК АВВГ 3×2,5
СК №6 АКВВГ 10×2,5
34 ПМУ АКВВГ 5×2,5
33 ПМУ АКВВГ 5×2,5
36 КК-2 АКВВГ 7×2,5
35 КК АКВВГ 10×2,5
32 КК АКВВГ 10×2,5
31 КК АКВВГ 10×2,5
ЩСУ Шкаф 4 АКВВГ 7×2,5
ЩСУ Шкаф 8 АКВВГ 7×2,5

ЩК 8 Н.

Провязи

Вид спереди

Вид со стороны монтажа

Шины сборные ~380/220 В 150 А Медь 4×30 мм

ТП 901-1-32.83 - ЭМ3

Рук. гр.	Бычкин			Сборные конструкции щита силового управления ЩСУ-8 №12 Электрическая схема	Стадия Р	Лист 1	Листов 1
Н. контр.	Сазонов						
Нач. сект.	Толкунов						
Гл. спец.	Сазонов						
Ст. инж.	Морозов				Госпромстройпроект Укрпромэнергопроект Киев		

Формат А3

Группа	Этаж	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
				Документация		
12			-ЭЛН4 лг	Чертеж общего вида		
22			-ЭЛН4 эт	Схема электрическая соединений		
11			ЭЛН4 хз	Таблица перечня надписей		
				Сборочные единицы		
				HS1	01	
	01			Переключатель		
				ПКУ3-16С1204 рук. револьв.	01	1УУ
	02			Кнопка КЕ011У3 исп.2		2ПКС 16ПКС
				Толкатель красный	03	1ПКС
	03			Кнопка КЕ011У3 исп.2		2ПКЛ3 16ПКЛ3 1ПКП
				Толкатель черный	05	
	04			Арматура АС12П3 ~ 220	02	16ЛКГ 2ПЛ3
	05			Арматура АС110П ~ 220	02	16ЛКГ 2ПЛК
				Колодка из 15 зажимов на ток 16 А	04	

Таблица индексации для шкафов 1ПМУ÷4ПМУ.

1ПМУ	2ПМУ	3ПМУ	4ПМУ
1	2	3	4
16	17	18	19
21	22	23	23

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН4

Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 10÷30 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	
Плат местного управления 1ПМУ (2ПМУ÷4ПМУ) Таблица технических данных аппаратов	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Чиженер Медвинская
Н. контр. Глызберг
Рук. гр. Токацко
Гл. спец. Глызберг
Нач. отд. Терехов

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
		1		Табличка	1ПМУ	1		
	2		2ПЖ 2ПЗЗ 2ПЗ 2ПЗ 2ПС	Табличка	Всасывающий затвор	1		
	3		16ЛЗ2 16ЛЗ2 16ЛЗ 16ЛЗ 16ЛС	Табличка	Напорный затвор	1		
	4		1УУ	Табличка	Насос 1	1		
				Наключе	ТУ-О-Дист.			
			1ПКП 1ПКС					

8453/9

Привязан

Таблица составлена для поста 1ПМУ. Для постов 2ПМУ÷4ПМУ таблица аналогична с учетом изменения индексов - см. чертеж ЭЛН4 лист 1.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН4


Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 10÷30 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	
Плат местного управления 1ПМУ (2ПМУ÷4ПМУ) Таблица перечня надписей	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		

Чиженер Медвинская
Н. контр. Глызберг
Рук. гр. Токацко
Гл. спец. Глызберг
Нач. отд. Терехов

Вид спереди
Дверь не показана



Дверь ящика
Вид спереди



8453/9

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН4


Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 10÷30 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	
Плат местного управления 1ПМУ (2ПМУ÷4ПМУ) Чертеж общего вида	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		


Чиженер Медвинская
Н. контр. Глызберг
Рук. гр. Токацко
Гл. спец. Глызберг
Нач. отд. Терехов

Типовой проект УОЗ-1-32.83 Этаповом. V

Вид спереди

Дверь дщика. Вид со стороны монтажа.





Изменения индексов приводов для постов 2ПМУ; 4ПМУ - см. таблицу на чертеже ЭЛН4 лист 1

—×—×— - демонтировать

ТП 901-1-32.83 - ЭЛН4

Привязан

Инв. №

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Гладкова

Нач. отд. Тарасов

Речные водозаборные сооружения производительностью 1 м³/с

Техническая документация

Электроснабжение

Электрическая схема

Стадия Р Лист 4 Листов 8

Союзводоканалпроект

Копировал

Формат А3

Позиция	Зона	Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
1б			-ЭЛН5-2	Чертеж общего вида		
				Схема электрическая		
22			-ЭЛН5-4	соединений		
11			-ЭЛН5-3	Таблица перечня надписей		
				Сборочные единицы		
				Н51 01		
		01		Переключатель		
				УП5313-С315		
				Рук. рев.	02	7ЦУ, 8ЦУ
		02		Кнопка КЕ011У3		
				исп. 2		
				толк. черный	02	7КнП, 8КнП
		03		Кнопка КЕ011У3		
				исп. 2		
				толк. красн.	04	7КнС, 8КнС
				Колодка из 15 зажимов		
				на ток 15 А	02	

Привязан

Инв. № 8459/9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН5

Ст. инж.	Гойзен		Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 1,0÷3,0 м³/с
Н. контр.	Глузберг		
Рук. гр.	Пивошко		Пост местного управления ППУ Таблица технических данных аппаратов
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Терехов		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
		1		табличка	ППУ	1		
		2	7КнП	табличка	Дренажный насос 7	1		
			7КнС	на кнопке	Пуск - стоп			
		3	8КнП	табличка	Дренажный насос 8	1		
			8КнС	на кнопке	Пуск - стоп			
		4	7ЦУ	табличка	Дренажный насос 7	1		
				на ключе	Раб. - Опр. - Резерв.			
		5	8ЦУ	табличка	Дренажный насос 8	1		
				на ключе	Раб. - Опр. - Резерв.			

8459/9

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТП 901-1-32.83 -ЭЛН5

Ст. инж.	Гойзен		Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 1,0÷3,0 м³/с
Н. контр.	Глузберг		
Рук. гр.	Пивошко		Пост местного управления ППУ Таблица перечня надписей
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Терехов		


Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Вид спереди
Дверь не показана



Дверь ящика
Вид спереди



8459/9

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛН5

Ст. инж.	Гойзен		Речные водозаборные сооружения, совмещенного типа, производительностью 1,0÷3,0 м³/с
Н. контр.	Глузберг		
Рук. гр.	Пивошко		Пост местного управления ППУ Чертеж общего вида.
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Терехов		

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Двери шкафа (вид со стороны монтажа)

Вид спереди

8453/9

						ТП 901-1-32.83 -ЭМ5	
Привязан		Ст. инж.	Куцило		Печные водогрейные сооружения совмещенного типа производительностью 10 и 30 м³	Стадия	Лист	Листов
		Н. контр.	Глухдерн			Р	4	
		Рук. гр.	Лоскшко		Пост местного управления ТМУ			
		Гл. спец.	Глухдерн		Схема электрическая соединений	Госстрой СССР Управление по делам строительства		
Инв. N		Нач. отд.	Терентьев					

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Позиция	Кол.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
	12		-ЭПН6-2	Чертеж общего вида		
				Схема электрическая		
	22		-ЭПН6-4	соединений		
			-	Таблица перечня		
	14		-ЭПН6-5	надписей		
				Сборочные единицы		
				Н1 01		
		01		Датчики горш. вер. уровня 0,25м	02	ДУЗ
		02		Реле РПУ2-360203; ~ 220В	01	РКН
		03		Реле РПУ2-360022; ~ 220В	02	РМ1, РМ2
		04		Реле РПУ2-364203; ~ 220В	02	РВН1, РВН2
		05		Реле РПУ2-360003; ~ 220В		РМН1, РВН2
		06		Реле ЭТ-34; U=220В; 6 вн.пар	02	РВ1, РВ2
		07		**Н51 01**		
		09		Кнопка КЕ011У3, толкат. красн.	02	ЗКМ, ОКМ
		08		Кнопка КЕ011У3, толкат. черн.	07	КН, КВ, КВ1, КВ2
		05		Переключатель УП5313-С70	02	КВ, КВ1, КВ2
		10		Переключатель УП5311-С33	02	ВКЧ, ВКЧ
		11		Переключатель ПВМ1-10; 4208	02	ПВ1, ПВ2
				Колодка №16 на 13 зажимов	02	К1 : К3
				Колодка №16 на 15 зажимов	01	К2

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

8453/9 Инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭПН6

Инженер Лебединская		
Н. контр. Гнидер		
Рук. гр. Москвина		
Гл. спец. Гнидер		
Нач. отд. Терехов		

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷2,0 м³/с. Стадия Р; Лист 1; Листов

Пост местного управления ЭПМУ (сборные аппараты) Таблица перечня надписей.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Позиция	Кол.	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Примечание
		1	Табличка	ЭПМУ	1	
		2	Табличка	Вакуум-насос 9	1	
			на ключе	Р≤5 – Откл. – Р≥5		
		3	Табличка	Вакуум-насос 10	1	
			на ключе	Р≤5 – Откл. – Р≥5		
		4	Табл.	Н на 9 рабочий режим	1	
		5	КВ1	Табличка	Избиратель	1	
				на ключе	Заводск. – 0 – Пазмывка		
		6	КВ2	Табличка	Н на 10 рабочий режим	1	
		7	ПВ1	Табличка	Избиратель	1	
				на ключе	Заводск. – 0 – Пазмывка		
		8	ПВ1	Табличка	СУ4 ~ 220В	1	
		9	ПВ2	Табличка	СУ5 ~ 220В	1	

8453/9

Привязан

Инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭПН6

Инженер Лебединская		
Н. контр. Гнидер		
Рук. гр. Москвина		
Гл. спец. Гнидер		
Нач. отд. Терехов		


Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷2,0 м³/с. Стадия Р; Лист 3; Листов

Пост местного управления ЭПМУ (сборные аппараты) Таблица перечня надписей.


Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Вид спереди
Дверь не показана



Дверь ящика
Вид спереди



8453/9

Привязан

Инв. №


ТП 901-1-32.83 -ЭПН6

Инженер Лебединская		
Н. контр. Гнидер		
Рук. гр. Москвина		
Гл. спец. Гнидер		
Нач. отд. Терехов		


Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷2,0 м³/с. Стадия Р; Лист 2; Листов

Пост местного управления ЭПМУ (сборные аппараты) Чертеж общего вида.

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев


ШСУ Шкаф 9 ЭКВВГ 7х1.5
10 ЛК ЭКВВГ 10х1.5
ЭКЛ ЭКВВГ 10х1.5
ШСУ Шкаф 3 ЭКВВГ 14х1.5
ТП 901-1-32.83 -ЭМ5
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Ведомость потребности в материалах
Ведомость покупных изделий
Ведомость применения типовых и повторно применяемых изделий
Ведомость применения типовых и повторно применяемых конструкций
Ведомость применения типовых и повторно применяемых конструкций
Ведомость применения типовых и повторно применяемых конструкций

Дверь ящика (вид со стороны монтажа)



Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

8453/9

ТП 901-1-32.83 -ЭПН6

Привязан	Инж.кон.	Шляхтина		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 2,0+3,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Н.контр.	Узунбеев			Р	42	
	Рук.гр.	Покшиев					
	Гл.спец.	Глушёнев		Пост местного управления ЭПМУ (сифонные водовыпуски) Схема электрическая соединений	Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев		
Инв.№:	Нач.отд.	Терехов					

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация		
12			-ЭЛК7-2	Чертеж общего вида		
				Схема электрическая		
22			-ЭЛК7-4	соединений		
				Таблица перечня		
44			-ЭЛК7-3	надписей		
				Сборочные единицы		
				Н1 01		
		01		Реле РПУ2-360203; ~220В	01	РКН
		02		Реле РПУ2-360023; ~220В	02	РПН; РП2
		03		Реле РПУ2-364003; ~220В	02	РВН1 РВН2
		04		Реле ВЛ-34; Uн=220В Rд=11кОм	02	РВ1 РВ2
				НЗ1 01		
		05		Кнопка КЕО-11У3		
				Толкатель красный	02	ЗАКР. ПОКР.
		06		Кнопка КЕО-11У3		
				Толкатель черный	04	ЗЮКН КЕО1 КЕО2
		07		Переключатель УП5312-С11	02	ВЫКЛ. ~220
				Колодка на 16 Рд из 10 зажимов	03	1К, 2К, 3К

Привязан

Инв. N

8453/9

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛК7

Инженер	Мосинский		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 0,04-3,0 м³/с
Н. контр.	Глуздерг		
Рук. гр.	Локошко		Перечень местного оборудования, элементов (самостоятельных составных частей) и технических данных аппаратов
Гл. спец.	Глуздерг		
Нач. отд.	Терехов		

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов:

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом

Панель	Строки	Надпись	Позиционное обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
		1		Табличка	ЭЛМУ	1		
		2	ЗАКНП ЮКНС	Табличка	Вакуум-насос 9	1		
			9 ЧУ	На ключе	Раб. – Отв. – Рез.			
		3	ЮКНП ЮКНС	Табличка	Вакуум - насос 10	1		
			10 ЧУ	На ключе	Раб. - Отв - Рез			
		4	КС91	Табличка	Управление н/а 9	1		
		5	КС92	Табличка	Управление н/а 10	1		

8453/9

Привязан

Инв. N

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛК7


Инженер	Мосинский		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 0,04-3,0 м³/с
Н. контр.	Глуздерг		
Рук. гр.	Локошко		Перечень местного оборудования, элементов (самостоятельных составных частей) и технических данных аппаратов
Гл. спец.	Глуздерг		
Нач. отд.	Терехов		

Стадия: Р | Лист: 3 | Листов:


Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом

Вид спереди
Дверь не показана



Дверь ящика
Вид спереди



8453/9

Привязан

Инв. N

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 901-1-32.83 -ЭЛК7


Инженер	Медвинский		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 0,04-3,0 м³/с
Н. контр.	Глуздерг		
Рук. гр	Локошко		Перечень местного оборудования, элементов (самостоятельных составных частей) и технических данных аппаратов
Гл. спец.	Глуздерг		Чертеж общего вида
Нач. отд	Терехов		

Стадия: Р | Лист: 2 | Листов:

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Вид спереди

Дверь ящика
/Вид со стороны монтажа/



Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гл.инж.проекта	Шишкина				
Н.контр.отд.	Тихого				
Рук.гр.	Тихого				
Ст.инж.	Сизова				
Гл.спец.	Сизова				

ТП 901-1-32.83 -ЭТМ

Типовые электрические схемы распределительных пунктов 6-10 кВ с вакуумными выключателями. Схемы электрические принципиальные, планы, схемы соединений

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Госстрой СССР Укрсевкавпроект

4.1.15

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Колич.	Примеч.
				Документация		
А4			-ЭЛН8-2	Чертеж общего вида		
				Схема электрическая		
А2			-ЭЛН8-4	соединений		
А1			-ЭЛН8-3	Таблица перечня надписей		
				Сборочные единицы		
				Н51 01		
		01		Переключатель		
				УП5312-С86		
				рук. реб.	01	12КУ
		02		Кнопка КЕ011У3 исп.2		12КнП
				толкатель черн.	03	12КнЗ 14КнЗ
		03		Кнопка КЕ011У3 исп2		14КнС
				толкатель красн.	02	12КнС
		04		Арматура		
				АС12019 ~220В	01	14ЛК
		05		Арматура		
				АС12011 ~220В	01	14ЛЗ
				Колодка из 15 зажимов на 10А	02	К1, К2

Привязан

Инв. №

8453/9

ТП 901-1-32.83 - ЭЛН8

Гл. инж. проекта	Райзен		
Гл. конструктор	Глузберг		
Рук. гр.	Лукашкин		
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Перехов		

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 тыс м³/с

Пост местного управления 12ПМУ (13ПМУ) Таблица. Технические данные аппаратов

Стадия Р | Лист 1 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Панель	Строка	Надпись	Поз. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
		1		Табличка	12ПМУ (13ПМУ)	1		
		2	12КнП	Табличка	Вращающаяся сетка	1		
			12КнС	На кнопке	Пуск - стоп			
		3	14ЛК	Табличка	Вентиль открыт	1		
		4	14ЛЗ	Табличка	Вентиль закрыт	1		
		5	14КнЗ 14КнС	Табличка	Вентиль сетки	1		
				На кнопке	Открыть-Закрыть-стоп			
		6	12КУ	Табличка	Сетки	1		
				На ключе	Мест.-Откл.-Дист.			

8453/9

Привязан

Инв. №

ТП 901-1-32.83 - ЭЛН8

Гл. инж. проекта	Райзен		
Гл. конструктор	Глузберг		
Нач. гр.	Лукашкин		
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Перехов		

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 тыс м³/с

Пост местного управления 12ПМУ (13ПМУ) Таблица перечня надписей


Стадия Р | Лист 3 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев


Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Вид спереди
Дверь не показана



Дверь шкафа
Вид спереди



1. По данному чертежу изготовить 2 шкафа: 12ПМУ, 13ПМУ.

8453/9

Привязан

Инв. №

ТП 901-1-32.83 - ЭЛН.В


Ст. инж.	Райзен		
Н. контр.	Глузберг		
Рук. гр.	Лукашкин		
Гл. спец.	Глузберг		
Нач. отд.	Перехов		

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 тыс м³/с

Пост местного управления 12ПМУ (13 А1,4У) Чертеж общего вида

Стадия Р | Лист 2 | Листов

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев



901-1-32.83-ЭМ8

Привязан

Инв. №

Альбом

Утверждаю
.....19 г.

Приложение 1
к Основным положениям, утвержденным постановлением Госстроя СССР от
Таблица N1

Форма N | 0301028

Заказная спецификация ЭА-С2
на 2 листах

от N

(проектная организация-генеральный проектировщик)

(проектная организация-разработчик)

(министерство (ведомство) заказчика)

(производственное объединение (главное управление, управление) министерства (ведомства))

(заказчик-застройщик)

(стройка)

(комплектующая организация)

(Госснаб союзной республики (главное территориальное управление Госснаба СССР))

(характер строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

(наименование объекта (производственной мощности))

(мощность пускового комплекса)

(срок ввода объекта (мощности) в эксплуатацию)

(часть (раздел) проекта)

(наименование вида оборудования, изделия и материалов, поставляемых заказчиком (по ВКГОКП))

Щиты и пульты КИП

NN п/п	N позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и пр. изделий; завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, каталог, N чертежа и лист, где приведен чертеж оборудования	Ед. изм. наименование	Ед. изм. код	Код завода изготовителя	Код оборудования, изделий, материалов	Цена единицы (тыс. руб.)	Потребность по проекту	В т.ч. на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на 01.01.19 г.	в т.ч. на пусковой комплекс	Заявленная потребность на 19 г.	Согласованный объем поставки: Всего	в том числе по срокам I	II	III	IV	Стоимость всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1. Щиты и пульты																
1		Щит КИП ЩПК-2.3П-I (800+800) У4 IP00 ОСТ 36.13-76	черт. общего вида черт. ЭА.Н лист 5.	шт					1									

Заказчик-застройщик
Стройка
Объект строительства т.п. 901-1- ЭА

Продолжение заказной спецификации N ЭА-С2 Лист N2

NN п/п	N позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и пр. изделий; завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка, каталог, N чертежа и лист, где приведен чертеж оборудования	Ед. изм. наименование	Ед. изм. код	Код завода изготовителя	Код оборудования, изделий, материалов	Цена единицы (тыс. руб.)	Потребность по проекту	В т.ч. на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на 01.01.19 г.	в т.ч. на пусковой комплекс	Заявленная потребность на 19 г.	Согласованный объем поставки: Всего	в том числе по срокам I	II	III	IV	Стоимость всего (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Электроаппаратура на щитах и пультах.																
1		Реле промежуточное $2_з+2_р$ к-та кат. ~ 220В	РПУ2-3622.03	шт					1									
2		Выключатель пакетный ~ 220В, 10А	ПВМ2-10	шт					3									
3		Щиток электропитания ~ 220В на 5 групп с плавкими вставками 0.5А	ЭЩП-5	шт					3									

Главный инженер проекта /подпись/

Заказчик-застройщик /подпись/

Начальник отдела комплектования поставок комплектующей организации /подпись/

Начальник отдела оборудования генерального проектировщика /подпись/

Составил /Ройзен/

3-53.3

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Детали		
1		Рейка Р17К3-100-77	5	
2		Рейка Р37К3 101-77	8	
		Стандартные изделия		
3		Щит КИП		
		Щит ШПК-2-3П-1(800+800) У4 IP00	1	
		ОСТ 36.13-76		
		Прочие изделия		
		Прибор вторичный		
4		КСД2-003	4	
5		КСД2-022	2	
6		КСД2-023	2	

8459/9

Привязан

ТП 901-1-32.83 -ЭАН

Ст. инж.	Ройзен	Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1,0÷3,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Глузберг		Р	1	14
Рук. гр.	Покошко	Щит КИП общий вид	Госстрой СССР Упр. Водоканалпроект Киев		
Гл. спец.	Глузберг				
Нач. отд.	Терехов				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Приставка счетная		
7		С-1М	2	
		Реле промежуточное		
8		РПУ2-36 2203 ~220В 2з+1р	1	
		Выключатель пакетный		
9		ПВМ 2-10	3	
		Щиток эл. питания на		
10		5 групп ЭЩП-5 ~220В	3	
		Плавкая вставка 0.5А		
11		ТУ 36.1101-73	15	
		Блок зажимов БЗ-10	8	
12		ТУ 36.1750-74		
13		Упор ТУ36.1751-74	4	
14		Перемычка ТУ36.1752-74	6	
		Материалы		
		Провод 500 ГОСТ 6323-79 ПВ 1×1.0	80м	

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭАН Лист 2

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V



1. Покрытие - вариант в, ОСТ 36.13-76
2. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем ТП 901-1

ЭА лист 2,3

8459/9

ТП 901-1-32.83 ЭАН Лист 3

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Таблица 1 надписи на табло и в рамках

№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 66К25	
1	Водовод №1	
	Давление	1
2	Водовод №2	
	Давление	1
3	Водовод №1	
	Расход	1
4	Водовод №2	
	Расход	1
5	Приемная камера №1	
	Уровень	1
6	Приемная камера №2	
	Уровень	1
7	Сетка №1	
	Перепад уровней	1
8	Сетка №2	
	Перепад уровней	1
9	Прибор 3В ~ 220В	1
10	Прибор 3Б ~ 220В	1
11	Прибор 3Г ~ 220В	1
12	Прибор 3Г ~ 220В	1
13	Резерв	3
14	Прибор 4Б ~ 220В	1
15	Прибор 4Б ~ 220В	1
16	Вентсистема ВЕ-1	1
17	Вентсистема ВЕ-2	1
18	Прибор 1Б ~ 220В	1
19	Прибор 1Б ~ 220В	1

Продолжение табл. 1


№ надписи	Надпись	Кол.
20	Прибор 2Г ~ 220В	1
21	Прибор 2Б ~ 220В	1

8459/9

ТП 901-1-32.83 ЭАН Лист 4

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V

Вид на внутренние плоскости ⅄-развернуто⅄





Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


8453/9

ТП 901-1-32.83 -ЭМ Лист 4

Типовой проект 901-1-32.83 Альбом V







Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

8453/9

ТП 901-1-32.83 -ЭМ

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Соединения проводок

Таблица

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Секция 2			
	Передняя	стенка		
301	1/2Б, Ш3/2Ж	2/2Б, Ш3/2А		
901	2/2Б, Ш3/2Ж	ХТ1/1		
363	1/2Б, Ш3/2Б	ХТ1/2		
367	2/2Б, Ш3/2Б	ХТ1/3		
1-1	1/2Б, Ш2/16	ХТ1/4		
1-2	1/2Б, Ш2/25	ХТ1/5		
1-3	1/2Б, Ш2/3Ж	ХТ1/6		
1-4	1/2Б, Ш2/36	ХТ1/7		
Т-59	1/2Б, Ш4/13	ХТ1/8		Шлейфовые цепи
Т-60	1/2Ж, Ш4/16	ХТ1/9	ПВ1×1.0	
Т-61	2/2Б, Ш4/13	ХТ1/10		
Т-62	2/2Б, Ш4/16	ХТ2/1		
2-1	2/2Б, Ш2/16	ХТ2/2		
2-2	2/2Б, Ш2/25	ХТ2/3		
2-3	2/2Б, Ш2/3Ж	ХТ2/4		
2-4	2/2Б, Ш2/36	ХТ2/5		
0	1/2Б, Ш1/N	2/2Б, Ш1/N		
0	2/2Б, Ш1/N	3/1Б, Ш1/N		
0	3/1Б, Ш1/N	4/1Б, Ш1/N		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЗН Лист 7

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Продолжение таблицы

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Секция 1			
	Передняя	стенка		
5-1	1/4Б, Ш2/16	ХТ5/1		
5-2	1/4Б, Ш2/25	ХТ5/2		
5-3	1/4Б, Ш2/3Ж	ХТ5/3		
5-4	1/4Б, Ш2/36	ХТ5/4		
Т55	1/4Б, Ш4/13	ХТ5/5		
Т56	1/4Б, Ш4/16	ХТ5/6		
6-1	2/4Б, Ш2/16	ХТ5/7		
6-2	2/4Б, Ш2/25	ХТ5/8		Шлейфовые цепи
6-3	2/4Б, Ш2/3Ж	ХТ5/9		
6-4	2/4Б, Ш2/36	ХТ5/10		
Т57	2/4Б, Ш4/13	ХТ6/1		
Т58	2/4Б, Ш4/16	ХТ6/2	ПВ1×1.0	
7-1	3/3Б, Ш2/16	ХТ6/3		
7-2	3/3Б, Ш2/25	ХТ6/4		
7-3	3/3Б, Ш2/3Ж	ХТ6/5		
7-4	3/3Б, Ш2/36	ХТ6/6		
Т51	3/3Б, Ш4/13	ХТ6/7		
Т63	3/3Б, Ш4/16	5/3Г, Ш2/1		
Т53	5/3Г, Ш2/3	ХТ6/8		
Т53	4/3Б, Ш4/13	ХТ6/9		
Т64	4/3Б, Ш4/16	6/3Г, Ш2/1		
Т54	6/3Г, Ш2/3	ХТ6/10		
8-1	4/3Б, Ш2/16	ХТ7/1		
8-2	4/3Б, Ш2/25	ХТ7/2		
8-3	4/3Б, Ш2/3Ж	ХТ7/3		
8-4	4/3Б, Ш2/36	ХТ7/4		
0	1/4Б, Ш1/N	2/4Б, Ш1/N		
	2/4Б, Ш1/N	3/3Б, Ш1/N		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЗН Лист 9

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Продолжение таблицы

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	4/1Б, Ш1/N	ХТ2/6		
12-9	3/1Б, Ш3/1Ж	ХТ2/7		
12-11	3/1Б, Ш3/16	ХТ2/8		
13-9	4/1Б, Ш3/1Ж	ХТ2/9		
13-11	4/1Б, Ш3/16	ХТ2/10		
3-1	3/1Б, Ш2/16	ХТ3/1	ПВ1×1.0	
3-2	3/1Б, Ш2/26	ХТ3/2		
3-3	3/1Б, Ш2/3Ж	ХТ3/3		Шлейфовые цепи
3-4	3/1Б, Ш2/36	ХТ3/4		
4-1	4/1Б, Ш2/16	ХТ3/5		
4-2	4/1Б, Ш2/26	ХТ3/6		
4-3	4/1Б, Ш2/3Ж	ХТ3/7		
4-4	4/1Б, Ш2/36	ХТ3/8		
	Передняя	стенка		
Л41	S3/2	S14/1		
	S14/1	S15/1		
	S15/1	S16/1		
	S16/1	S17/1		
	S17/1	S18/1	ПВ1×1.0	
Л11	S3/1	ХТ4/1		
823	F11	3/1Б, Ш1/1		
831	F12	4/1Б, Ш1/1		
833	F13	1/2Б, Ш1/1		
835	F14	2/2Б, Ш1/1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЗН Лист 8

Альбом V

Типовой проект 901-1-32.83

Продолжение таблицы

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	3/3Б, Ш1/N	4/3Б, Ш1/N		
	4/3Б, Ш1/N	5/3Г, Ш3/1		
	5/3Г, Ш3/1	6/3Г, Ш3/1		
	6/3Г, Ш3/1	ХТ7/5		
	Передняя	стенка		
301	KV/1	ХТ8/1		
363	KV/2	ХТ8/2		
0	KV/2	1/4Б, Ш1/N		
Л11	KV/3	S1/1		
	S1/1	S2/1		
	S2/1	S3/1		
	S3/1	ХТ8/3		
801	F1	3/3Б, Ш1/1	ПВ1×1.0	
803	F2	4/3Б, Ш1/1		
805	F3	5/3Г, Ш3/2		
807	F4	6/3Г, Ш3/2		
815	F6	1/4Б, Ш1/1		
817	F7	2/4Б, Ш1/1		
819	F8	ХТ8/2		
821	F9	ХТ8/4		
Л21	S1/2	S4/1		
	S4/1	S5/1		
	S5/1	S6/1		
	S6/1	S7/1		
	S7/1	S8/1		
Л31	S2/2	S9/1		
	S9/1	S10/1		
	S10/1	S11/1		
	S11/1	S12/1		
	S12/1	S13/1		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

8459/9

ТП 901-1-32.83 -ЭЗН Лист 10

Таблица соединительных проводов

Проводник	Контакт
	2 секция
Подчинённая станка	
	1/20
1-1	X2/1Б
1-2	X2/2Б
1-3	X2/3Ж
1-4	X2/3Б
0	X1/N
833	X1/1
901	X5/2Ж
965	X3/6Б
T-59	X4/1Ж
T-60	X4/1Б
	3/26
2-1	X2/1Б
2-2	X2/2Б
2-3	X2/3Ж
2-4	X2/3Б
0	X1/N
835	X1/1
901	X3/2Ж
967	X3/2Б
T-61	X4/1Ж
T-62	X4/1Б

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
	5/1Б
3-1	X2/1Б
3-2	X2/2Б
3-3	X2/3Ж
3-4	X2/3Б
0	X1/N
823	X1/1
12-9	X3/1Ж
12-11	X3/1Б
	4/17
4-1	X2/1Б
4-2	X2/2Б
4-3	X2/3Ж
4-4	X2/3Б
0	X1/N
831	X1/1
13-9	X5/1Ж
13-11	X5/1Б
	XT1
901	1
965	2
967	3
1-1	4
1-2	5

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
	XT7
1-3	6
1-4	7
T-59	8
T-60	9
T-61	10
	XT2
T-62	1
2-1	2
2-2	3
2-3	4
2-4	5
0	6
12-9	7
12-11	8
13-9	9
13-11	10
	XT3
3-1	1
3-2	2
3-3	3
3-4	4
4-1	5
4-2	6
4-3	7
4-4	8

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
Провод	станка
	5Б
Л11	1
Л41	2
	2 ЭШ.П
Л41	S14
Л41	S15
Л41	S16
Л41	S17
Л41	S18
823	F11
831	F12
833	F13
835	F14
	XT4
Л11	1

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
	1 секция
Первая часть станка	
	1/46
3-1	X2/1Б
3-2	X2/2Б
3-3	X2/3Ж
3-4	X2/3Б
0	X1/N
815	X1/1
T55	X4/1Ж
T56	X4/1Б
	2/45
6-1	X2/1Б
6-2	X2/2Б
6-3	X2/3Ж
6-4	X2/3Б
0	X1/N
817	X1/1
T57	X4/1Ж
T58	X4/1Б
	3/53
7-1	X2/1Б
7-2	X2/2Б
7-3	X2/3Ж
7-4	X2/3Б
0	X1/N
801	X1/1

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
T51	X4/1Ж
T52	X4/1Б
	Ш3/1Б
6-1	Ш3/1Б
6-2	Ш2/2Б
6-3	Ш2/3Ж
6-4	Ш2/3Б
0	Ш1/N
803	Ш1/1
T53	X4/1Ж
T54	X4/1Б
	3/5Г
T52	Ш2/3
T53	Ш2/1
0	Ш3/1
805	Ш3/2
	6/3Г
T54	Ш2/3
T54	Ш2/1
0	Ш3/1
807	Ш3/2
	XT5
5-1	1
5-2	2
5-3	3

Продолжение таблицы


Проводник	Контакт
	XT5
5-4	4
T55	5
T56	6
6-1	7
6-2	8
6-3	9
6-4	10
	XT6
T57	1
T58	2
7-1	3
7-2	4
7-3	5
7-4	6
T51	7
T52	8
T53	9
T54	10
	XT7
6-1	1
6-2	2
6-3	3
6-4	4
0	5

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
Левая	станка
	KV
901	1
829	2
Л11	3
0	6
	S1
Л11	1
Л21	2
	S2
Л11	1
Л31	2
	13Ш.П
Л21	S4
Л21	S5
Л21	S6
Л21	S7
Л21	S8
801	F1
803	F2
805	F3
807	F4

Продолжение таблицы

Проводник	Контакт
	2 ЭШ.П
Л31	S9
Л31	S10
Л31	S11
Л31	S12
Л31	S13
815	F5
817	F7
819	F8
821	F9
	XT6
901	1
829	2
Л11	3
821	4




Контролируемый параметр	Перепад уровней воды на сетках	Уровень воды в приемных камерах	Расход воды в напорных трубопроводах	Давление воды в напорных трубопроводах	Основных насосов	На откачки осадка	Разряжение в отсасывающ. промывки (примеч. 3)	Уровень в отсасывающ. промывки (примеч. 3)	Уровень в дренажном канале машзала
					Давление в напорных патрубках				

Позиция обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
1а	Дифманометр-перепадомер ДМ 2351Э	2	
1б	Прибор вторичный КСД2-003	2	
2а	Дифманометр-уровнемер ДМ 2351Э	2	
2б	Прибор вторичный КСД2-023	2	
2в	Сосуд уравнительный СУМ-63-4-а	2	
3а	Диафрагма бескамерная Д5	2	
3б	Дифманометр-расходомер ДМ 2351Э	2	
3в	Прибор вторичный КСД2-022	2	
3г	Счетная приставка С-1М	2	
4а	Преобразователь давления МП22056	2	
4б	Прибор вторичный КСД2-021	2	
5	Манометр электроконтактный ЭКМ-1у	4	
6	Манометр технический ОБМ1-100	2	
7	Манометр технический ОБМ1-100	1	
8	Вакуумметр технический ЭКВ 1у	2	
19а,19б	Реле уровня ЭРСУ-3	2	см. примеч. 3
20а,20б	Реле уровня ЭРСУ-3	2	


1. Условные обозначения приборов и средств автоматизации даны по ОСТ 36.27-77.
2. Прибор позиции 7 установлен на напорном трубопроводе насосного агрегата промывки сеток. Насосный агрегат промывки сеток на схеме условно не показан.
3. При самотечных подводящих водоводах реле уровня ЭРСУ-3 поз. 19а, б не устанавливается.
4. Схему функционального технологического контроля систем отопления и вентиляции см. лист 6


				ТП 901-1-		ЗА
Привязан	Инженер	Литвинов		Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 0,3-3,0 м³/с	Стадия	Лист	Листов
	Н. контр.	Лузберг			Р	2	
	Рук. гр.	Рубинчик					
	Гл. спец.	Лузберг					
Инв. N	Нач. отд.	Терехов		Схема функциональная технологического контроля	Водоводы воды и химреагентов		



Характеристика электрооборудования	Позиция	3В	3В	3г	3г	Резерв	4б	4б	1в	1в	Резерв	1б	1б	2б	2б	Резерв
	Тип	КСД2	КСД2	С-1М	С-1М	—	КСД2	КСД2	УЗ0-0.63	УЗ0-0.63	—	КСД2	КСД2	КСД2	КСД2	—
	Номин. напряж. В	220	220	220	220	—	220	220	220	220	—	220	220	220	220	—
	Потребляем. мощность, ВА	35	35	48	48	—	35	35	80	80	—	35	35	35	35	—
	Места установки	Панель 1										Панель 2				
		Щит КИП														

Контакты приборов выведенных на рейки зажимов панели КИП для использования в схеме ТИ.





Позиц. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
S1÷S3	Выключатель пакетный ПВМ2-10	3	
1ЩП÷	Щиток электропитания на	3	
3ЩП	5 групп ЭЩП-5 с выключате-		
	лями и предохранителями с		
	плавкими вставками на 0.5А		
KV	Реле промежуточное	1	
	РПУ-2-362203; 2з,2р к-та		
	~220В		

Диаграмма замыкания контактов прибора поз. 1б.

Обознач. контактов	Перепад кгс/м² 0 50 100 150 200 400	Наименование контактов
1а mac 1б		Ультразвуковое управление противыбкой сеток

Диаграмма замыкания контактов прибора поз. 2б

Обознач. контактов	Уровень м 0 1.5 3 10 15 20 25	Наименование контактов
2а min 2б		Сигнализация min уровня

Привязан

Инв. №

Инженер	Литвинов		
Н. контр.	Глузберг		
Рук. гр.	Радницкий		
Гл. спец.	Глузберг		
Начальн.	Терехов		

ТП 901-1- ЭП

Речные водозаборные сооружения совмещенного типа производительностью 1.0÷3.0 м³/с

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Схема принципиальная электропитания щита КИП

Госстрой СССР Укрводоканалпроект Киев

gost.e-ecolog.ru