МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВТЕХСТРОЙПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330кв

N 407-4-20/75

Рабочие чертежи

ТОМ 2

Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 110 - 150 кв

(Корректировка 1974г.)

МОСКВА - 1974 г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВТЕХСТРОЙПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330кв

N 407-4-20/75

Рабочие чертежи

ТОМ 2

Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 110-150 кв

(Корректировка 1974г)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА /С. РОКОТЯН/

НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИНСТИТУТА /М. РЕУТ/

ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИНСТИТУТА /А. ЛЕВИН/
/В. ОВСЕЕНКО/

МОСКВА - 1974 г.

N 3082 тм-т 2
Листов(форм) - 10(10)
Чертежей(форм)-49(202)

3082 тм-т 2.2

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВТЕХСТРОЙПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330кв

N 407-4-20/75

Рабочие чертежи

ТОМ 2

Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 110 – 150 кв

(Корректировка 1974г.)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР /К. КРЮКОВ/

ЗАМ. НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА /В. ГАЛЬПЕРИН/

НАЧ. ОТДЕЛА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ /К. СИНЕЛОБОВ/

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Т.О. /А. КУРНОСОВ/

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА /С. ШТИН/

Ленинград - 1974 г.

3082 тм-т2 ч.3

Состав проекта

Том 1	Пояснительная записка	N 3082тм-т 1
Том 2	Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 110-150 кв	N 3082тм-т 2
Том 3	Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 220-330 кв	N 3082тм-т 3
Том 4	Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 110 кв	N 3082тм-т 4
Том 5	Расчет промежуточных опор ВЛ 110÷150 кв	N 3082тм-т 5
Том 6	Расчет промежуточных опор ВЛ 220÷330 кв	N 3082тм-т 6
Том 7	Расчет анкерно-угловых опор ВЛ 110 кв	N 3082тм-т 7
Том 8	Патентный формуляр (хранится в ПК СЗО)	N 3082тм-т 8

3082тм-т2 л. 4

Содержание тома №2

1. Титульные листы — № 3082 тм-т2, лист 1÷3
2. Состав проекта — № 3082 тм-т2, лист 4
3. Содержание тома — № 3082 тм-т2, листы 5÷6
4. Общие примечания и указания о материалах. — № 3082 тм-т2, листы 7÷9

N/N	Наименование чертежа	№ чертежа
1	Монтажная схема опоры ПБ 110-1	3082 тм-т2-1а
2	Монтажная схема опоры ПБ 110-3	3082 тм-т2-2а
3	Монтажная схема опоры ПБ 110-5	3082 тм-т2-3б *
4	Монтажная схема опоры ПБ 110-2	3082 тм-т2-4а
5	Монтажная схема опоры ПБ 110-4	3082 тм-т2-5а
6	Монтажная схема опоры ПБ 110-6	3082 тм-т2-6а *
7	Монтажная схема опоры ПБ 110-8	3082 тм-т2-7б
8	Монтажная схема опоры ПБ 150-1	3082 тм-т2-8б
9	Монтажная схема опоры ПБ-150-2	3082 тм-т2-9б
10	Стойка СК-1	3082 тм-т2-10
11	Стойка СК-1п	3082 тм-т2-11
12	Стойка СК-1пр	3082 тм-т2-12
13	Стойка СК-2	3082 тм-т2-13
14	Стойка СК-2п	3082 тм-т2-14
15	Стойка СК-2пр	3082 тм-т2-15
16	Стойка СК-4	3082 тм-т2-16
17	Стойка СК-4п	3082 тм-т2-17
18	Стойка СК-4пр	3082 тм-т2-18
19	Стойка СК-4А	3082 тм-т2-50
20	Закладные детали	3082 тм-т2-19
21	Закладные детали	3082 тм-т2-51а
22	Подпятник П1	3032 тм-т2-20
23	Подпятник П2	3082 тм-т2-21
24	Узел установки подпятника П1, П2	3082 тм-т2-22
25	Траверса Б1	3052 тм-т2-23
26	Траверса Б2	3082 тм-т2-24

* индекс „а" в соответствии с КД ТМ ЭСП №25/5 от 15/III-73г.

3082 тм-т2.4.5

№ 3082 тм-т2				Лист	
Литера	а			5	9

N/N	Наименование чертежа	N чертежа
27	Траверса Б3	3082тм-т2-25
28	Траверса Б4	3082тм-т2-26
29	Траверса Б5	3082тм-т2-27
30	Траверса Б6	3082тм-т2-28
31	Траверса Б7	3082тм-т2-29
32	Траверса Б8	3082тм-т2-30
33	Траверса Б9	3082тм-т2-31
34	Металлические детали Б251÷Б257	3082тм-т2-32
35	Металлические детали Б258÷Б268, Б322	3082тм-т2-33
36	Металлические детали Б269÷Б272	3082тм-т2-34
37	Металлические детали Б273÷Б275	3082тм-т2-35
38	Металлические детали Б276÷Б280	3082тм-т2-36
39	Металлические детали Б281-Б285	3082тм-т2-37
40	Металлические детали Б286÷Б294	3082тм-т2-38
41	Металлические детали Б295, Б296, Б302	3082тм-т2-39
42	Металлические детали Б297÷Б301, Б336	3082тм-т2-40
43	Хомут Б30 и трососодержатели Б31 и Б32	3082тм-т2-41
44	Металлические детали Б30÷Б32	3082тм-т2-42
45	Тросостойка Б33	3082тм-т2-43
46	Тросостойка Б34	3082тм-т2-44
47	Тросостойка Б35	3082тм-т2-45
48	Металлические детали	3082тм-т2-46
49	Металлические детали	3082тм-т2-47
50	Металлические детали	3082тм-т2-48
51	Специальные болты Б51÷Б56	3082тм-т2-49
52	Монтажные схемы лестниц опор ПБ110-1 ПБ110-3, ПБ110-2.	3082тм-т2-52
53	Монтажные схемы лестниц опор ПБ110-4 ПБ110-8, ПБ110-10	3082тм-т2-53
54	Металлические детали лестниц Б432÷Б435, Б437÷Б439; Б442-Б445; Б447÷Б449; Б452÷Б455	3082тм-т2-54
55	Монтажные схемы лестниц промежуточных опор	3083тм-т2-30
56	Таблицы отправочных марок монтажных болтов и выборка металла.	3083тм-т2-32
57	Металлические детали лестниц, марки Б432÷Б456	3083тм-т2-33

3082тм/2 л.6

Общие примечания и указания о материалах

1. Корректировка выполнена в соответствии с планом Госстроя СССР с целью приведения рабочих чертежей в соответствии с действующими на 1 января 1974 г. государственными стандартами, нормами и правилами проектирования, а также дальнейшей унификации элементов с учетом опыта изготовления, монтажа конструкций и строительства ВЛ.

2. Материалы: а) стойки СК-1п, СК-1пр, СК-2п, СК-2пр, СК-4, СК-4п, СК-4пр и СК-4А, выполняются из тяжелого бетона марки по прочности на сжатие „500"; стойки СК-1, СК-2 и СК-3- из тяжелого бетона марки „400"; для всех стоек марка бетона по морозостойкости не ниже Мрз-150, по водонепроницаемости В-4;

б) продольная арматура стоек СК-1, СК-2, СК-4, СК-4А и СК-3 - стержневая горячекатанная сталь периодического профиля класса А-IV марки 20ХГ2Ц (ГОСТ-5058-60*, ГОСТ 5781-61);

продольная арматура стоек СК-1п, СК-2п и СК-4п - высокопрочная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-II (ГОСТ 8480-63);

продольная арматура стоек СК-1пр, СК-2пр и СК-4пр - семипроволочные арматурные пряди класса П-7 по ЧМТУ/ЦНИИЧМ 426-61 диаметром 12 мм.

в) спираль всех стоек выполняется из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I (ГОСТ 6727-53*);

г) остальная арматура стоек- из стали класса А-I (ГОСТ 5781-61; ГОСТ 380-71*).

3. Подпятники выполняются из тяжелого бетона марки по прочности на сжатие „300", по морозостойкости Мрз-100.

4. Материал металлических конструкций траверс, тросостоек опор и закладных деталей железобетонных стоек-углеродистая сталь для сварных конструкций марки ВСт 3 по ГОСТ 380-71*, удовлетворяющая требованиям загиба в холодном состоянии в соответствии с ГОСТ 380-71*.

3082 ТМ/2 л.4

Марки стали принимаются в зависимости от толщины элементов и от расчетной температуры воздуха в соответствии с таблицей :

Толщина элемента в мм	Марка стали по ГОСТ 380-71*	
	Расчетная температура воздуха $t \geq 30°$	Расчетная температура воздуха $31° \geq t \geq 40°$
От 5 до 10	ВСт3пс6	ВСт3пс6
От 11 до 25		ВСт3Сп5

За расчетную принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки в соответствии с главой СНиП II-А. 6-62. Материал металлических конструкций опор должен быть указан в проекте конкретной линии и заказе стали для неё.

5. Болты применять из углеродистой стали класса 4,6 по технологии 3 приложения I ГОСТ 1759-70* с дополнительными испытаниями по пунктам 1,4 и 7 табл 10 ГОСТ 1759-70.* По конструкции и размерам должны применяться болты нормальной точности испытания I с крупным шагом резьбы по ГОСТ 7798-70* или ГОСТ 7796-70*, а также болты грубой точности исполнения I по ГОСТ 15589-70* или ГОСТ 15591-70*.
6. Сварку элементов производить электродами Э42А (ГОСТ 9467-60). Допускается производить сварку под флюсом и в углекислом газе, согласно указаниям ТУ 34-004-73.
7. Резьба болтов не должна входить в пакет более чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить круглую шайбу под головку болта.
8. Закрепление гаек против отвертывания производить а) на цинкуетых опорах с помощью пружинных шайб, б) на нецинкуетых опорах путем забивки резьбы. В этом случае пружинные шайбы заменяются таким же количеством круглых шайб.
9. Изготовление, упаковку и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями технических условий ТУ34-004-73 и главы 5, части III

3082 тм-т2 л. 8

раздела ВСН и П „Металлические конструкции, правила изготовления, монтажа и приемки" и главы 6 части III раздел И.СНиП„ Электрические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию".

10. Все элементы опоры цинковать горячим способом. Расход цинка не менее 600г. на 1м² цинкуемой поверхности. Толщина цинкового покрытия крепежных изделий, включая резьбу болтов - 42 мк. Резьба гаек не оцинковывается.

11. Места установки болтов указаны на сборочных чертежах траверс, спецболтов на монтажных схемах.

12. Образование отверстий прокалыванием на полный диаметр допускается в элементах толщиной не более 12мм.

13. Изготовление железобетонных центрифугированных стоек должно производиться в строгом соответствии с требованиями проекта и „ Технических правил изготовления предварительно-напряженных железобетонных стволов для опор линий электропередачи методом центрифугирования (ТП 1-68)

14. Все стойки поставляются на пикет с установленными на заводе подпятниками П1(П2) Требования по гидроизоляции оговариваются в заказе.

15. Закрепление свободностоящих опор в грунте, как правило производится в сверлёных котлованах с усилением в необходимых случаях ригелями. Тип закрепления свободностоящих опор, а также опор на оттяжках определяется в соответствии с типовыми решениями Инв. № 5385 тм-I


16. При прохождении ВЛ в районах массового гнездования птиц необходимо предусмотреть на верхнем конце центрифугированных стоек плоские сетки диаметром, соответствующим верхнему диаметру стойки, с размером ячеек в свету не более 20мм, сетка по ГОСТ 5336-67*.

17. В чертежи внесены указания о применении лестниц для подъема на опоры в соответствии с решением Главтехуправления №Э-25/11 от 25/IX-71г.

30х2тм/2 л.9

| | | |

Опора ПБ110-1



Перечень чертежей

№№ пп	Наименование	Архивный №чертежа	Кол-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-14	1
2	Стойка СК-1	3082тм-т2-10	1
3	Стойка СК-1п	3082тм-т2-11	1
4	Стойка СК-1пр	3082тм-т2-12	1
5	Стойка СК-3	5384тм-т	1
6	Закладные детали	3082тм-т2-19	1
7	Подпятник П1	3082тм-т2-20	1
8	Узел крепления гирлянды	3082тм-т2-22	1
9	Траверса Б1	3082тм-т2-23	1
10	Траверса Б2	3082тм-т2-24	1
11	Металлические детали Б251÷Б257	3082тм-т2-32	1
12	Металлические детали Б258÷Б268, Б322	3082тм-т2-33	1
13	Тросодержатель Б31	3082тм-т2-41	1
14	Металлические детали Б31	3082тм-т2-42	1
15	Специальные болты Б51, Б52, Б54	3082тм-т2-49	1
16	Указания о материалах и общие примечания	3082тм-т2 листы 8*	3
17	Стойка СК-3 разрезы и спецификации	5384тм-т	1
18	Монтажный схемы деревни	3082тм-т2-52	1
19	Металлические детали по деревни	3082тм-т2-54	1

Таблица отправочных марок

№№ п/п	№№ чертежей	Наименование чертежей	Марка	Кол-во шт	Объем бетона м³ 1 шт	Объем бетона м³ Всех	Вес металла 1 шт Арматура	1 шт Детали	1 шт Всего	Всего Арматура	Всего Детали	Всего Всего	Вес элемента т 1 шт	Вес элемента т Всех	Примечание
1	3082тм-т2-10	Стойка вариант	СК-1	1	1.66	1.66	456	22.9	478.9	456	22.9	478.9	4.63	4.63	
	3082тм-т2-11		СК-1п				323		345.9	323		345.9	4.50	4.50	
	3082тм-т2-12		СК-1пр				321		343.9	321		343.9	4.50	4.50	
2	5384тм-т		СК-3	1	1.4	1.4	392	22.9	414.9	392	22.9	414.9	3.94	3.94	
3	3082тм-т2-20	Подпятник	П1	1	0.012	0.012	1.9	0.8	2.7	1.9	0.8	2.7	0.03	0.03	
4	3082тм-т 2-23	Траверса Б1 (2 шт)	Б 251	1	—	—	—	11	11	—	22	22	0.038	0.076	
			Б 252	1	—	—	—	11	11	—	22	22			
			Б 253	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б 254	2	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б 255	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б 256	2	—	—	—	1	1	—	4	4			
			Б 257	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
5	3082тм-т2-24	Траверса Б2 (1 шт)	Б 254	2	—	—	—	3	3	—	6	6	0.104	0.104	
			Б 258	1	—	—	—	24	24	—	24	24			
			Б 259	1	—	—	—	24	24	—	24	24			
			Б 260	1	—	—	—	10	10	—	10	10			
			Б 261	1	—	—	—	10	10	—	10	10			
			Б 262	1	—	—	—	7	7	—	7	7			
			Б 263	1	—	—	—	6	6	—	6	6			
			Б 264	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б 265	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б 266	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б 267	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б 268	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б 322	2	—	—	—	5	5	—	10	10			
6	3082тм-т 2-41	Тросодержатель	Б31	1	—	—	—	5	5	—	5	5	0.005	0.005	
7	3082тм-т 2-49	Специальные болты	Б51	2	—	—	—	3	3	—	6	6	0.015	0.015	
			Б52	1	—	—	—	3	3	—	3	3			
			Б54	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
8		Монтажные болты			—	—	—	14	14	—	14	14	0.014	0.014	
9		Наплавленный металл			—	—	—	2	2	—	2	2	0.002	0.002	
Итого на опору			Стойка СК-1	1.67	1.67	—	—	—	469.9	239.7	691.6	—	4.84		
			Стойка СК-1п						324.9	239.7	564.6	—	4.71		
			Стойка СК-1пр						322.9	239.7	562.6	—	4.71		
			Стойка СК-3	1.41	1.41	—	—	—	393.9	239.7	633.6	—	4.17		

Ведомость стандартных метизов

№№ пп	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) Болтов	Гаек	Шайб	Вес (кг) Болтов	Гаек	Шайб
1	Болт М24×90	ВСт3	5	7	14	2.0	0.7	0.43
2	» М24×80	»	2			0.8		
3	» М20×70	»	7	27	50	1.7	1.6	1.22
4	» М20×60	»	16			3.3		

№№ пп	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) Болтов	Гаек	Шайб	Вес 1 кг Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
5	Гайка М30	ВСт3	—	5	10	—	1.1	0.7	7798-70* (болты) 5915-70* (гайки) 11371-68* (шайбы)
	Итого					7.8	3.4	2.45	
Общий вес монтажн. болтов на опору						~	14		

Выборка металла на опору

№№ пп	Сечение	Металл стоек кг СК-1	СК-1п	СК-1пр	СК-3	Металл деталей	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечание
1	ф12 AIV	395	—	—	330	—	20хГ2Ц	5058-65	
2	ф 4 Вр	—	224	—	—	—	высокопрочная проволока	8480-63	
3	ф12 П7	—	—	222	—	—	сегментов полюсов	чугунная 238-61	
4	ф12 А I	2.3	62.3	62.3	2.3	—	ВМСт3	380-71*	
5	ф 8 А I	21.9	21.9	21.9	21.9	—	"	"	
6	ф 48 I	41	19	19	42	—	холодная прокатка	8727-58	
7	ф 20	—	—	—	—	7	ВМСт3	380-71*	
8	ф. 16	—	—	—	—	7	"	"	
9	∟ 70×6	—	—	—	—	46	"	"	
10	∟ 63×5	—	—	—	—	77	"	"	
11	∟ 50×5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	"	"	
12	∟ 36×4	19.4	19.4	19.4	19.4	—	"	"	
13	— δ= 16	—	—	—	—	2	"	"	
14	— δ= 10	—	—	—	—	16	"	"	
15	— δ= 6	—	—	—	—	28	"	"	
16	Болт М30×420	—	—	—	—	6	"	"	2 шт
17	» М30×450	—	—	—	—	3	"	"	1 шт
18	» М30×490	—	—	—	—	6	"	"	2 шт
19	Монтажн. болты	—	—	—	—	14	"	"	
20	Наплавлен металл	—	—	—	—	2	"	"	
	Итого	481.6	348.6	346.6	417.6	216			

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. №№ 3082тм-т 2 листы 7-9
2. В таблице расчетных данных ветровые пролеты, отмеченные * приняты равными 1,4 С габ.
3. Траверсы собирать по черт. №3082тм-т2-23,24 в следующем порядке:
   сначала основные элементы - пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем - распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
4. При подвеске проводов до АС-120 включительно в опоре применяется облегченная стойка СК-3
   В таблице „Расчетные данные и область применения опоры" приведены пролеты для провода АС-95 с использованием стойки СК-3.
5. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами №№ 3082 тм-т2-52,54.


Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110кВ			
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I	II	I	II
	Район по ветру	III (q_0 = 50 кг/м²)			
	Для всех территорий СССР кроме районов с частой и интенсивной	пляской проводов			
Провод	Марка	АС-95		АС-150	
	Допускаемое натяжение по проводу в целых кг/мм²	6гр. 10,5; бр. 9,25 Б.з.т. 6,25		6гр. 12,2; бр. 10,7 Б.з.т. 7,25	
Трос	Марка	С-50 (ТК 9.1 ГОСТ 3063-66)			
	Максимальное напряжен. кг/мм²	40			
	Тип поддерживающ. зажима	Глухой			
Пролеты	Габаритный (м)	285	240	300	285
	Ветровой (м)	335	305	325	325
	Весовой (м)	355	300	375	355

Чертежу присвоена литера „а" в связи с добавлением стойки СК-3 и п.5 примечаний
29/III-74г. Гл. инж. проекта: Соколов

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 - 330 кВ	Рабочие чертежи лист N
Ленинград 19 Чс.	Гл. инж. отделен. Крюков; Начальник ОПП Сикелобэ; Гл. инж. проекта Штин; Рунов. группы Иванова; Техник	Монтажная схема опоры ПБ 110-1	м 1:100 №3082тм т2-1; Разм. 4ф литера а

Опора ПБ110-3



3082тм-т2 л. 11

Перечень чертежей

NN п.п.	Наименование	Архивный N чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-2	1
2	Вариант Стойка СК-2	3082тм-т2-13	1
3	Стойка СК-2п	3082тм-т2-14	1
4	Стойка СК-2пр	3082тм-т2-15	1
5	Закладные детали	3082тм-т2-19	1
6	Подпятник П1	3082тм-т2-20	1
7	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1
8	Траверса Б1	3082тм-т2-23	1
9	Траверса Б2	3082тм-т2-24	1
10	Металлические детали Б251÷Б317	3082тм-т2-32	1
11	Металлические детали Б253÷Б268, Б322	3082тм-т2-33	1
12	Трассодержатель Б31	3082тм-т2-41	1
13	Металлические детали Б31	3082тм-т2-42	1
14	Специальные болты Б51, Б52, Б54	3082тм-т2-49	1
15	Указания о материалах и общие примечания	3082тм-т2	3
16	Монтажные схемы пестниц	3082тм-т2-52	1
17	Монтажные детали лестницы	3082тм-т2-54	1

Таблица отправочных марок

NN п.п.	NN чертежей	Наименование чертежей	Марка	Количество шт.	Объем бетона м³ 1 шт.	Объем бетона м³ Всего	Вес металла кг: 1 шт. Отправ. элем.	1 шт. Всего	Всего Отправ. элем.	Всего Метал. дет.	Всего Всего	Вес элемента т 1 шт.	Вес элемента т Всего	Примечание
1	3082тм-т2-13	Вариант Стойка	СК-2	1	1,8	1,8	540	539,3	540	—	539,3	5,06	5,06	
	3082тм-т2-14		СК-2п				362	381,3	362	19,3	381,3	4,88	4,88	
	3082тм-т2-15		СК-2пр				380	399,3	380		399,3	4,9	4,9	
2	3082тм-т2-20	Подпятник	П1	1	0,012	0,012	1,9	0,8	2,7	1,9	0,8	2,7	0,03	0,03	
3	3082тм-т2-23	Траверса Б1 (2 шт)	Б251	1	—	—	—	11	11	—	22	22			
			Б252	1	—	—	—	11	11	—	22	22			
			Б253	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б254	4	—	—	—	3	3	—	12	12	0,038	0,076	
			Б255	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б256	2	—	—	—	1	1	—	4	4			
			Б257	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
4	3082тм-т2-24	Траверса Б2 (1 шт)	Б254	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б258	1	—	—	—	24	24	—	24	24			
			Б259	1	—	—	—	24	24	—	24	24			
			Б260	1	—	—	—	10	10	—	10	10			
			Б261	1	—	—	—	10	10	—	10	10			
			Б262	1	—	—	—	7	7	—	7	7	0,104	0,104	
			Б263	1	—	—	—	6	6	—	6	6			
			Б264	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б265	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б266	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б267	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б268	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б322	2	—	—	—	5	5	—	10	10			
5	3082тм-т2-41	Трассодержатель	Б31	1	—	—	—	5	5	—	5	5	0,005	0,005	
6	3082тм-т2-49	Специальные болты	Б51	2	—	—	—	3	3	—	6	6	0,015	0,015	
			Б52	1	—	—	—	3	3	—	3	3			
			Б54	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
7	—	Монтажные болты		—	—	—	—	—	—	—	14	14		0,014	
8	—	Наплавленный металл		—	—	—	—	—	—	—	2	2		0,002	
Итого на опору			Стойка СК-2	1,81	1,81	—	—	—	541,9	236,1	778			5,27	
			Стойка СК-2п						363,9	236,1	600			5,09	
			Стойка СК-2пр						381,9	236,1	618			5,11	

Ведомость стандартных метизов

NN п.п.	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) болтов	гаек	шайб	Вес (кг) болтов	гаек	шайб
1	Болт М24х90	ВМСт3	5	7	14	2,0	0,7	0,43
2	" М24х80	"	2			0,8		
3	" М20х70	"	7	27	50	1,7	1,6	1,22
4	" М20х60	"	16			3,3		

NN п.п.	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) болтов	гаек	шайб	Вес (кг) болтов	гаек	шайб
5	Гайка М30	ВМСт3	—	5	10	—	1,1	0,7
		Итого:				7,8	3,4	2,45
	Общий вес монтажных болтов на опору					~ 14		

ГОСТ: 7798-70* (болты) 5915-70 (гайки) 11371-68* (шайбы)

Выборка металла на опору

NN п.п.	Сечение	Металл стоек кг: СК-2	СК-2п	СК-2пр	Металл оцинк. дет., кг.	Сталь Марка	ГОСТ	Примеч.
1	ф 12 AIV	480	—	—	—	20ХГ2Ц	5058-65*	
2	ф 4 BpII	—	269	—	—	Канатная проволока	6490-53	
3	ф 12П7	—	—	286	—	Сегментная планка	Чертеж завода 466-61	
4	ф 12 AI	2,3	58,3	59,3	—	ВМ Ст.3	380-71*	
5	ф 8 AI	20,9	19,9	19,9	—	— " —	"	*
6	ф 4 BI	41	19	19	—	Холоднотянутая проволока	6727-53	
7	ф 20	—	—	—	7	ВМСт.3	380-71*	
8	ф 16	—	—	—	7	"	"	
9	∟ 70×6	—	—	—	46	"	"	
10	∟ 63×5	—	—	—	77	"	"	
11	∟ 50×5	2	2	2	—	"	"	
12	∟ 36×4	15,8	15,8	15,8	—	"	"	
13	— δ=16	—	—	—	2	"	"	
14	— δ=10	—	—	—	18	"	"	
15	— δ=6	—	—	—	28	"	"	
16	Болт М30х420	—	—	—	6	"	"	2шт
17	" М30х450	—	—	—	3	"	"	1шт
18	" М30х490	—	—	—	6	"	"	2шт
19	Монтажные болты	—	—	—	14	"	"	
20	Наплавленный металл	—	—	—	2			
Итого:		562	384	402	216			

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110 кВ	
Расчетные климатические условия	Район по гололеду		I / II
	Район по ветру		III (q_0 = 50 кгс/м²)
	Для всех территорий СССР кроме районов с частой и интенсивной пляской проводов		
Провод	Марка		АСО-240
	Допускаемое напряжение по ветру и гололеду кгс/мм²		Ст.и.9,3 С - 10,0 Ст.ц.12,5
Трос	Марка		С-50 (ТК 9.1 ГОСТ 3063-64)
	Максимальное напряжение кгс/мм²		45
Тип поддерживающего зажима			Глухой
Габариты	Габаритный (м)		295 / 295
	Ветровой (м)		335 / 335
	Весовой (м)		370 / 370

Примечания:


1. Указания о материалах и общие примечания см. N 3082тм-т2, листы 7-9
2. Траверсы собирать по черт. N 3082тм-т2-23,24 в следующем порядке:
   Сначала основные элементы - пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем - распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
3. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами NN 3082тм-т2-52,54.

Чертежу присвоена литера „а" взамен с Заданием п. 3 примечаний.
Гл. инж. проекта Соколов
29/IV-74 г.

11

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи лист N
Ленинград 1969 г.	Гл. инж. отделения	Крюков	Монтажная схема опоры ПБ110-3	
	Начальник ОТП	Соколов		
	Гл. конструктор проекта	Штин		
	Руководитель группы	Сорок	М 1:100	N 3082тм-т2-2
	Инженер	Мухина	Разм. 4 ф.	Литера А

Опора ПБ110-5



Перечень чертежей

№ п.п.	Наименование	Архивный № чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-3	1
2	Стойка СК-2 (Деталировка)	3082тм-т2-13	1
3	Стойка СК-2п (Деталировка)	3082тм-т2-14	1
4	Стойка СК-2пр (Деталировка)	3082тм-т2-15	1
5	Закладные детали	3082тм-т2-18	1
6	Подпятник П1	3082тм-т2-20	1
7	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1
8	Траверса Б1	3082тм-т2-23	1
9	Траверса Б2	3082тм-т2-24	1
10	Гидравлические детали Б251÷Б257	3082тм-т2-32	1
11	Металлические детали Б258÷Б268, Б322	3082тм-т2-33	1
12	Тросостойка Б33	3082тм-т2-44	1
13	Металлические детали Б305 и Б309	3082тм-т2-45	1
14	Специальные болты Б51, Б52, Б54	3082тм-т2-49	1
15	Указания о материалах и общие примечания	3082тм-т-2 Листы 8-10	3
16	Монтажные схемы	3083тм-т2-30	2
17	Таблица отправочных марок	3083тм-т2-31	1
18	Металлические детали лестниц Б432÷Б436	3083тм-т2-33	1

Таблица отправочных марок

№ п.п.	№ чертежей	Наименование чертежей	Марка	Кол-во шт.	Объем бетона м³ 1 шт.	Объем бетона м³ Всего	Вес металла кг 1 шт. Детали	Вес металла кг 1 шт. Накладные дет.	Вес металла кг 1 шт. Всего	Вес металла кг Всего Детали	Вес металла кг Всего Накладные дет.	Вес металла кг Всего Всего	Вес элемента т 1 шт.	Вес элемента т Всего	Примеч.
1	3082тм-т2-13	Деталировка	СК-2				540								СК-приказ N 6
	3082тм-т2-14	Стойка	СК-2п	1	1,8	1,8	356	19,3	381,3	362	19,3	381,3	4,88	4,88	
	3082тм-т2-15		СК-2пр				380		399,3	380		399,3	4,9	4,9	
2	3082тм-т2-20	Подпятник	П1	1	0,016	0,016	1,9	0,8	2,7	1,9	0,8	2,7	0,03	0,03	
3	3082тм-т2-23	Траверса Б1 (2 шт)	Б251	1	–	–	–	11	11	–	22	22	0,038	0,076	
			Б252	1	–	–	–	11	11	–	22	22			
			Б253	1	–	–	–	2	2	–	4	4			
			Б254	2	–	–	–	3	3	–	12	12			
			Б255	1	–	–	–	3	3	–	6	6			
			Б256	2	–	–	–	1	1	–	4	4			
			Б257	1	–	–	–	3	3	–	6	6			
4	3082тм-т2-24	Траверса Б2 (1 шт)	Б254	2	–	–	–	3	3	–	6	6	0,104	0,104	
			Б258	1	–	–	–	24	24	–	24	24			
			Б259	1	–	–	–	24	24	–	24	24			
			Б260	1	–	–	–	10	10	–	10	10			
			Б261	1	–	–	–	10	10	–	19	10			
			Б262	1	–	–	–	7	7	–	7	7			
			Б263	1	–	–	–	6	6	–	6	6			
			Б264	1	–	–	–	1	1	–	1	1			
			Б265	1	–	–	–	1	1	–	1	1			
			Б266	1	–	–	–	2	2	–	2	2			
			Б267	1	–	–	–	2	2	–	2	2			
			Б268	1	–	–	–	1	1	–	1	1			
			Б322	2	–	–	–	5	5	–	10	10			
5	3082тм-т2-45	Тросостойка Б33 (1 шт)	Б305	1	–	–	–	42	42	–	42	42	0,047	0,047	
			Б306	1	–	–	–	3	3	–	3	3			
			Б307	1	–	–	–	1	1	–	1	1			
			Б308	1	–	–	–	1	1	–	1	1			
			Б309	4	–	–	–	–	–	–	–	–			
6	3082тм-т2-49	Специальные болты	Б51	1	–	–	–	3	3	–	3	3	0,012	0,012	
			Б52	1	–	–	–	3	3	–	3	3			
			Б54	2	–	–	–	3	3	–	6	6			
7	–	Монтажные болты		–	–	–	–	–	–	–	14	14	–	0,014	
8	–	Наплавленный металл		–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	0,006	
Итого на опору		Стойка СК-2		1	1,8	1,8	–	–	–	564,9	216,1	814	–	5,34	
		Стойка СК-2п					–	–	–	363,9	216,1	638	–	5,16	
		Стойка СК-2пр					–	–	–	341,9	216,1	639	–	5,18	

Ведомость стандартных метизов

№ п.п.	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт.) болтов	гаек	шайб	Вес (кг) болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М24х90	ВСт3	5	7	14	2,0	0,7	0,43	7798-70* (болты 5915-70* (гайки 11371-78* (шайбы)
2	" М24х80	"	2			0,8			
3	" М20х220	"	1			0,6			
4	" М20х70	"	7	28	52	1,7	1,7	1,26	
5	" М20х60	"	16			3,3			
6	Болт М18х40	ВСт3	1	1	2	0,05	0,01		
7	Гайка М30	"	–	5	10	–	1,1	0,7	
Итого:						8,45	3,53	2,4	
Общий вес монтажных болтов на опору ~ 14									

Выборка металла на опору

№ п.п.	Сечение	Металлоконстр. стойки СК-2	СК-2п	СК-2пр	Металлические детали	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примеч.
1	ф 124 I	480	—	—	—	20ХГ2Ц	7059-85	
2	ф 48х3 I	—	259	—	—	Электросварные трубы	8940-81	
3	ф 12 AI	—	—	266	—	Обыкновенного качества	5781-82	
4	ф 12 AI	2,3	58,3	59,3	—	ВСт.3	380-71*	
5	ф 8 AI	20,9	19,9	19,9	—	"	"	
6	ф 48 I	41	19	19	—	Холодно-катаные	8732-58	
7	ф 20	—	—	—	7	ВСт.3	380-71*	
8	ф 16	—	—	—	7	"	"	
9	∟ 10	—	—	—	42	"	"	
10	∟ 70х6	—	—	—	46	"	"	
11	∟ 63х5	—	—	—	77	"	"	
12	∟ 50х5	2	2	2	—	"	"	
13	∟ 36х4	15,8	15,8	15,8	—	"	"	
14	— 6х16	—	—	—	5	"	"	
15	— 6х10	—	—	—	18	"	"	
16	— 6х6	—	—	—	25	"	"	
17	Болт М30х420	—	—	—	3	"	"	1 шт.
18	" М30х450	—	—	—	3	"	"	1 шт.
19	" М30х490	—	—	—	6	"	"	2 шт.
20	Монтаж. болты	—	—	—	14	"	"	
21	Наплавл. металл	—	—	—	2			
Итого:		562	364	402	855			

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110 кВ	
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	III	IV
	Район по ветру	III (q₀=50 кг/м²)	
	Для всей территории СССР	см. пояснительную записку п.5	
Провод	Марка	АС-95	АС-150
	Допускаемое напряжение в проводах в целом кг/мм²	6,47 (5,82 при -5°С и -10°С)	6,77 (6,09 при -5°С и -10°С)
	Диаметр провода мм	13,5	17,1
	Сечение провода мм²	95	150
	Число проводов в фазе	1	1
Трос	Марка	С-50 (ТК 9,1 ГОСТ 3063-66)	
	Номинальное напряжение кг/мм²	45	
	Тип поддерживающего зажима	Глухой	
Пролеты	Габаритный (м)	195	165
	Ветровой (м)	275*	230*
	Весовой (м)	250	200

АС-240	ПС-300	ПС-400	
6,77 (6,09 при -5°С и -10°С)	6,77 (6,09 при -5°С и -10°С)	6,77 (6,09 при -5°С и -10°С)	
21,6	24,0	27,2	
240	300	400	
1	1	1	
С-50 (ТК 9,1 ГОСТ 3063-66)			
45			
Глухой			
240	310	360	230
230*	280	225	205
300	260	325	255

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. N 3082тм-т2, листы 9-9.
2. В таблице расчетных данных ветровые пролеты, отмеченные *, приняты равными 1,4 Lгаб.
3. Траверсы собирать по черт. N 3082тм-т2-23, 24 в следующем порядке:
   Сначала основные элементы - пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем - распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг.
   В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
4. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами N 3083тм-т2-30,31,32 и 33.
5. Допускается установка опоры в районах с частой и интенсивной пляской проводов в соответствии с указаниями „Пояснительной записки" N 3082 тм-т1.
6. При применении в опоре стойки СК-2 со стержневым армированием пролеты не должны превышать значений, указанных в пояснительной записке N 3082 тм-т1-2.


Чертежу присвоена литера „а" в связи с добавлением примечания п. 5

8.02.75г. Гл. инж. пр-та [подпись] /Штин/

Чертежу присвоена литера „б" в связи с корректировкой примечания примечания п. 5 и дополнения п. 6 примеч. 29/IX-74г. Гл. инж. проекта [подпись] /А. Соколов/

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи
				Лист / N
	Гл. инж. отделения	[подпись]	Гридасов	
	Начальник отд.	[подпись]	Синкевич	Монтажная схема опоры ПБ 110-5
	Гл. инж. проекта	[подпись]	Штин	
	Рук. гр. группы	[подпись]	Соколов	
	Техник	Зобнина	Чиверзиев	
Ленинград 1969 г.				М 1:100 / N 3082 тм-т2-3
				Разм. 4гр. / Литера а б

Опора ПБ 110-2



Перечень чертежей

№№ п.п	Наименование	Архивный № чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-4	1
2	Стойка СК-2	3082тм-т2-13	1
3	Стойка СК-2п	3082тм-т2-14	1
4	Стойка СК-2пр	3082тм-т2-15	1
5	Закладные детали	3082тм-т2-16	1
6	Подпятник П1	3082тм-т2-20	1
7	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1
8	Траверса Б1	3082тм-т2-23	1
9	Траверса Б2	3082тм-т2-24	1
10	Траверса Б5	3082тм-т2-25	1
11	Металлические детали Б251 ÷ Б257	3082тм-т2-32	1
12	Металлические детали Б258 ÷ Б268; Б322	3082тм-т2-33	1
13	Металлические детали Б269, Б270, Б271, Б272	3082тм-т2-34	1
14	Просстойка Б34	3082тм-т2-44	1
15	Металлические детали Б306 ÷ Б309	3082тм-т2-46	1
16	Полухомут Б30	3082тм-т2-41	1
17	Спецальные болты Б33	3082тм-т2-49	1
18	Металлическая деталь Б310	3082тм-т2-47	1
19	Указания о материалах и общие примечания	3082тм-т2 листы 6-10	3
20	Металлические детали Б30	3082тм-т2-42	1
21	Монтажные схемы лестниц	3082тм-т2-52	1
22	Металлические детали лестниц	3082тм-т2-54	1

Таблица отправочных марок

№№ п.п.	№№ чертежей	Наименов. чертежей	Марка	Кол-во шт	Объем бетона м³ 1 шт.	Объем бетона м³ Всего	Вес металла кг 1 шт. Арматура	1 шт. Закл. дет.	1 шт. Всего	Всего Арматура	Всего Метал. дет.	Всего Всего	Вес элемента т 1 шт.	Вес элемента т Всего	Примечание
1	3082тм-т2-13	Вариант Стойка	СК-2	1	1.8	1.8	340	78.3	559.3	340	78.3	559.3	5.609	5.609	
	3082тм-т2-14		СК-2п	1			362		381.3	362		381.3	4.88	4.88	
	3082тм-т2-15		СК-2пр	1			340		399.3	340		399.3	4.9	4.9	
2	3082тм-т2-20	Подпятник	П1	1	0.012	0.012	1.9	0.8	2.7	1.9	0.8	2.7	0.653	0.653	
3	3082тм-т2-23	Траверса Б1 2 шт	Б251	1	—	—	—	—	—	11	—	22	22		
			Б252	1	—	—	—	—	—	11	11	—	22	22	
			Б253	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	
			Б254	2	—	—	—	—	—	3	3	—	12	6/12	0.008	0.016
			Б255	1	—	—	—	—	—	3	3	—	6	6	
			Б256	2	—	—	—	—	—	1	1	—	4	4	
			Б257	1	—	—	—	—	—	3	3	—	6	6	
4	3082тм-т2-24	Траверса Б2 2 шт	Б258	2	—	—	—	—	—	3	3	—	12	12	
			Б259	1	—	—	—	—	—	24	24	—	48	48	
			Б260	1	—	—	—	—	—	24	24	—	48	48	
			Б261	1	—	—	—	—	—	10	10	—	20	20	
			Б262	1	—	—	—	—	—	10	10	—	20	20	
			Б263	1	—	—	—	—	—	7	7	—	14	14	
			Б264	1	—	—	—	—	—	6	6	—	12	12	0.104	0.208
			Б265	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
			Б266	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
			Б267	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	
			Б268	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	4	
			Б322	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
5	3082тм-т2-25	Траверса Б5 2 шт	Б269	1	—	—	—	—	—	5	5	—	20	20	
			Б270	1	—	—	—	—	—	16	16	—	32	32	
			Б271	2	—	—	—	—	—	16	16	—	32	32	0.049	0.098
			Б272	1	—	—	—	—	—	7	7	—	28	28	
6	3082тм-т2-44	Просстойка Б34 1 шт	Б306	1	—	—	—	—	—	3	3	—	6	6	
			Б307	1	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	
			Б308	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	
			Б309	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.085	0.085
			Б310	1	—	—	—	—	—	80	80	—	80	80	
7	3082тм-т2-41	Полухомут	Б30	2	—	—	—	—	—	4	4	—	8	8	0.009	0.018
8	3082тм-т2-49	Специальн. болты	Б33	3	—	—	—	—	—	3	3	—	6	6	0.018	0.018
9	—	Монтажные болты			—	—	—	—	—	24	24	—	24			0.024
10	—	Наплавленный металл			—	—	—	—	—	5	5	—	5			0.005
Итого на опору		Стойка	СК-2	1	1.81	1.81	—	—	—	341.9	542.1	1094.8	—	5.60		
		Стойка	СК-2п				—	—	—	363.9	542.1	1026.0	—	5.42		
		Стойка	СК-2пр				—	—	—	381.9	542.1	984.0	—	5.44		

Ведомость стандартных метизов

№№ п.п	Наименование	Марка стали	Кол-во шт болтов	гаек	шайб	Вес кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М 24 х 90	ВМ Ст3	6			2.4			7798-70* (болты) 5915-70 (гайки) 11371-78* (шайбы)
2	" М 24 х 80	"	2	8	16	0.8	0.8	0.46	
3	" М 20 х 220	"	1			1.76			
4	" М 20 х 100	"	2	58	110	0.6	3.3	2.58	
5	" М 20 х 70	"	12			2.8			

№№ п.п	Наименование	Марка стали	Кол-во шт. болтов	гаек	шайб	Вес кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
6	Болт М20х60	ВМ Ст3	36	—	—	7.4	—	—	
7	" М12х40	"	1	1	2	0.05	0.03	0.01	
8	Гайка М30	"	—	6	12	—	1.32	0.84	
					Итого:	46.65	5.44	3.59	
Общий вес монтажных болтов на опору: ~ 84									

Выборка металла на опору

№№ п.п.	Сечение	Металл стоек кг СК-2	СК-2п	СК-2пр	Металл деталей кг	Сталь Марка	ГОСТ	Примеч.
1	ф 12.4 IV	480	—	—	—	20ХГ2Ц	5058-65	
2	ф 4 Вр II	—	269	—	—	Проволока высокопрочная	8480-63	
3	ф 12 П7	—	—	286	—	Спиральная навивка	ТУ 14-4-554-74	
4	ф 12 А II	2.3	58.3	59.3	—	ВМ Ст.3	380-71*	
5	ф 8 А I	20.9	19.9	19.9	—	"	"	
6	ф 4 В I	41	19	19	—	Холодная проволока	6727-53	
7	ф 20	—	—	—	14	ВМ Ст3	380-71*	
8	ф 16	—	—	—	8	"	"	
9	[10	—	—	—	79	"	"	
10	∟ 80х6	—	—	—	60	"	"	
11	∟ 70х6	—	—	—	92	"	"	
12	∟ 63х5	—	—	—	138	"	"	
13	∟ 50х5	2	2	2	—	"	"	
14	∟ 36х4	15.8	15.8	15.8	—	"	"	
15	— δ=16	—	—	—	7	"	"	
16	— δ=10	—	—	—	36	"	"	
17	— δ=6	—	—	—	41	"	"	
18	Болт М30х420	—	—	—	3	"	"	
19	Болт М30х480	—	—	—	15	"	"	
20	Монтажн. болты	—	—	—	24	"	"	
21	Наплавл. металл	—	—	—	5			
		562	384	402	522			

До начала поставки металлическим заводами ∟ 80х6 применять ∟ 80х7
Общий вес металлоконструкций при этом составит 522 + 9 = 531 кг.

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110 кВ	I
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I	
	Район по ветру	III (q_0 = 50 кг/м²)	
	Для всей территории СССР кроме районов с частой и интенсивной пляской проводов		
Провод	Марка	АС-95	
	Допускаемое напряжение по проводу в целом кг/мм²	G_1=10,5 ; G_2=9,25; G_3=6,25	
Трос	Марка	С-50 (ТК 9, 1 ГОСТ 3063-66	
	Максимальное напряжение кг/мм²	35	
Тип поддерживающего зажима		Глухой	
Габариты	Габаритный (м)	260	220
	Ветровой (м)	245	245
	Весовой (м)	325	275


Примечания

1. Указания о материалах и общие примечания см. № 3082тм-т2, листы 7-9.
2. Траверсы собирать по черт. № 3082тм-т2-23, 24, 25 в следующем порядке:
   Сначала основные элементы – пояса и пяги (в том числе и шпренгельные), затем – распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг.
   В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
3. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами № 3082тм-т2-52,54.

Чертежу присвоена литера „а" в связи с дополнением п. 3 примечания
Гл. инж. проекта А. Соколов
29/XI-74г.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи	лист N
Ленинград 1969г.	Гл. инж. отделения		Крюков	Монтажная схема опоры ПБ 110-2	
	Начальник ОТП		Сонеладов		
	Гл. инж. проекта		Штин		
	Руководитель группы		Сидоваров	м 1:100	№ 3082тм-т2-4
	Техник		Заводская	Разм. 4ф	
				литера	а

Опора ПБ110-4



Перечень чертежей

№№ п/п	Наименование		Архивный № чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема		3082тм-т2-5	1
2	Стойка СК-4	Фундамент	3082тм-т2-15	1
3	Стойка СК-4п	Фундамент	3082тм-т2-17	1
4	Стойка СК-4пр	Фундамент	3082тм-т2-18	1
5	Закладные детали		3082тм-т2-19	1
6	Подпятник П2		3082тм-т2-21	1
7	Узел крепления подпятника		3082тм-т2-22	1
8	Траверса Б4		3082тм-т2-26	1
9	Траверса Б5		3082тм-т2-27	1
10	Металлические детали Б234÷Б235		3082тм-т2-35	1
11	Металлические детали Б236÷Б280		3082тм-т2-36	1
12	Тросодержатель Б32		3082тм-т2-41	1
13	Металлические детали		3082тм-т2-42	1
14	Специальные болты Б54, Б55, Б56		3082тм-т2-49	1
15	Указания о материалах и общие примечания		3082тм-т2 листы 8-10	3
16	Металлические детали Б254÷Б257		3082тм-т2-35	1
17	Металлические детали Б260÷Б265 и Б22		3082тм-т2-36	1
18	Монтажные схемы лестниц		3082тм-т2-53	1
19	Металлические детали лестниц		3082тм-т2-54	1

Таблица отправочных марок

№№ п.п.	№№ чертежей	Наименование чертежей	Марка	Количество, шт	Объем бетона, м³ 1 шт.	Объем бетона, м³ Всего	Вес металла (кг) 1 шт. арматура	1 шт. метал. дет.	Всего арматура	Всего метал. дет.	Вес элемента, т 1 шт.	Вес элемента, т Всего	Примечания
1	3082тм-т2-16	Фундамент Стойка	СК-4	1	2,5	2,5	680		707,8	680		707,8	6,96	6,96
	3082тм-т2-17		СК-4п				512	27,8	539,8	512	27,8	539,8	6,79	6,79
	3082тм-т2-18		СК-4пр				518		545,8	518		545,8	6,8	6,8
2	3082тм-т2-24	Подпятник	П2	1	0,017	0,017	3,1	0,8	3,9	3,1	0,8	3,9	0,041	0,041
3	3082тм-т2-26	Траверса Б4 (4 шт)	Б 254	2	—	—	—	3	3	—	24	24	0,038	0,152
			Б 255	1	—	—	—	3	3	—	12	12		
			Б 256	2	—	—	—	1	1	—	8	8		
			Б 257	1	—	—	—	3	3	—	12	12		
			Б 273	1	—	—	—	11	11	—	44	44		
			Б 274	1	—	—	—	11	11	—	44	44		
			Б 275	1	—	—	—	2	2	—	8	8		
4	3082тм-т2-27	Траверса Б5 (2 шт)	Б 254	2	—	—	—	3	3	—	12	12	0,104	0,208
			Б 260	1	—	—	—	10	10	—	20	20		
			Б 261	1	—	—	—	10	10	—	20	20		
			Б 262	1	—	—	—	7	7	—	14	14		
			Б 263	1	—	—	—	6	6	—	12	12		
			Б 264	1	—	—	—	1	1	—	2	2		
			Б 265	1	—	—	—	1	1	—	2	2		
			Б 276	1	—	—	—	24	24	—	48	48		
			Б 277	1	—	—	—	24	24	—	48	48		
			Б 278	1	—	—	—	2	2	—	4	4		
			Б 279	1	—	—	—	2	2	—	4	4		
			Б 280	1	—	—	—	1	1	—	2	2		
			Б 322	2	—	—	—	5	5	—	20	20		
5	3082тм-т2-41	Тросодержатель	Б 32	1	—	—	—	7	7	—	7	7	0,007	0,007
6	3082тм-т2-49	Специальн. болты	Б 54	1	—	—	—	3	3	—	3	3	0,025	0,025
			Б 55	2	—	—	—	3	3	—	6	6		
			Б 56	4	—	—	—	4	4	—	16	16		
7	—	Монтажные болты		—	—	—	—	—	—	—	26	26	—	0,026
8	—	Наплавленный металл		—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	0,004
Итого на опору		Стойка СК-4		2,52	2,52		—	—	683,1	458,6	1133,7		—	7,41
		Стойка СК-4п					—	—	515,1	450,6	965,7		—	7,24
		Стойка СК-4пр					—	—	521,1	450,6	971,7		—	7,24

Ведомость стандартных метизов

№№ п.п.	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) болтов	Кол-во (шт) гаек	Кол-во (шт) шайб	Вес (кг) болтов	Вес (кг) гаек	Вес (кг) шайб	№№ п.п.	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) болтов	Кол-во (шт) гаек	Кол-во (шт) шайб	Вес (кг) болтов	Вес (кг) гаек	Вес (кг) шайб	ГОСТ
1	Болт М24х90	ВМСт3	10	14	28	40	1,4	0,96	5	Гайка М30	ВМСт3	—	7	14	—	1,6	0,9	7798-70* (болты) 5915-70* (гайки) 11371-68* (шайбы)
2	" М24х80	"	4			16												
3	" М20х70	"	14	54	100	34	3,2	2,44										
4	" М20х60	"	32			6,6												
										Итого:					15,6	6,2	4,2	

Общий вес монтажных болтов на опору ~ 26

Выборка металла на опору

№№ п.п.	Сечение	Металл стоек кг СК-4	СК-4п	СК-4пр	Металл. лин. дет. кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечание
1	ф 12 А II	595	—	—	—	20Х2Ав	5058-65	
2	ф 4 Вр II	—	360	—	—	Высокопрочная холоднотянутая проволока	8480-63	
3	ф 12 А I	—	—	365	—	ВСт3	380-71*	426-61
4	ф 8 А I	291	281	291	—	"	"	
5	ф 4 В I	59	33	33	—	Холоднотянутая	6727-53	
6	ф 20	—	—	—	14	ВСт3	380-71*	
7	ф 16	—	—	—	14	"	"	
8	L 70х6	—	—	—	92	"	"	
9	L 63х5	—	—	—	154	"	"	
10	L 50х5	2	2	2	—	"	"	
11	L 36х4	23,8	23,8	23,8	—	"	"	
12	— δ=16	—	—	—	4	"	"	
13	— δ=10	—	—	—	36	"	"	
14	— δ=6	—	—	—	53	"	"	
15	Болт М30х490	—	—	—	3	"	"	1 шт
16	" М30х540	—	—	—	6	"	"	2 шт
17	" М30х590	—	—	—	16	"	"	4 шт
18	Монтажн. болты	—	—	—	26	"	"	
19	Наплавлен. металл	—	—	—	4			
20								
	Итого:	711,7	543,7	549,7	422			

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. N 3082 тм-т2, листы 7-9
2. Траверсы собирать по черт. 3082 тм-т2-26, 27 в следующем порядке:
   Сначала основные элементы - пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем - распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
3. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами NN 3082тм т2-53,54.


Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110 кВ		
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I	II	
	Район по ветру	III (q₀ = 50 кг/м²)		
	Для всей территории СССР кроме районов с частой и интенсивной пляской проводов			
Провода	Марка	АСО-240		
	Допускаемое напряжение по проводу в целом кг/мм²	σр=11,3 σэ=5,6		
	Марка	С-50 (ТК9.1 ГОСТ 3063-66)		
	Максимальное напряжение кг/мм²	40		
Тип поддерживающего зажима		глухой		
Пролеты	Габаритный (м)	275	275	
	Ветровой (м)	275	275	
	Весовой (м)	330	330	

Чертежу присвоена литера „О" в связи с привязкой дополнительно п.3 примечания. Гл. инж. проекта Уварин А. Соколов 29/I. 74 г.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные мачтовые опоры ВЛ 110-330 кВ	
Ленинград 1969г.	Гл. инж. отделения Начальник п.т.п. Гл. инж. проекта Руководитель группы Техник	Крюков, Семенцов, Штин, Соколов, Завьялова	Монтажная схема опоры ПБ 110-4
		М 1:100	N 3082тм т2-5
		Разм. 4Ф	Ленинград

Опора ПБ110-6



Перечень чертежей

№№ п.п	Наименование	Архивный № чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-1	1
2	Стойка СК-1	3082тм-т2-10	1
3	Стойка СК-1п	3082тм-т2-11	1
4	Стойка СК-1пр	3082тм-т2-12	1
5	Закладные детали	3082тм-т2-13	1
6	Подпятник П1	3082тм-т2-20	1
7	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1
8	Траверса Б2	3082тм-т2-24	1
9	Траверса Б3	3082тм-т2-25	1
10	Траверса Б4	3082тм-т2-26	1
11	Металлические детали Б256÷Б268, Б272	3082тм-т2-33	1
12	Металлические детали Б269÷Б271	3082тм-т2-34	1
13	Металлические детали Б273÷Б275	3082тм-т2-35	1
14	Траверстойка Б34	3082тм-т2-44	1
15	Металлические детали Б306÷Б310	3082тм-т2-47	1
16	Полухомут Б30	3082тм-т2-4	1
17	Специальные болты Б51, Б53, Б55	3082тм-т2-49	1
18	Указания в материалах и общие примечания	3082тм-т1-1 листы 1-5	3
19	Металлодетали Б30	3082тм-т2-42	1
20	Металлические детали Б254÷Б267	3082тм-т2-25	1
21	Монтажные схемы пестиций	3083тм-т2-30 3083тм-т2-31	2
22	Таблица отправочных марок	3083тм-т2-32	1
23	Металлические детали пестиций Б432÷Б456	3083тм-т2-33	1

Таблица отправочных марок

№№ п.п	№№ чертежей	Наименование чертежей	Марка	Количество шт	Объем бетона м³ 1 шт	Объем бетона м³ Всего	Вес металла (кг) 1 шт Арматура	1 шт Метал.детали	1 шт Всего	Всего Арматура	Всего Метал.детали	Всего Всего	Вес элемента т 1 шт	Вес элемента т Всего	Примечания
1	3082тм-т2-10	Вариант Стойка	СК-1	1	1,66	1,66	456		478,9	456		478,9	4,63	4,63	см. п.1 примеч. на стр. 4
	3082тм-т2-14		СК-1п				323	22,9	345,9	323	22,9	345,9	4,5	4,5	
	3082тм-т2-12		СК-1пр				321		343,9	321		343,9	4,5	4,5	
2	3082тм-т2-20	Подпятник	П1	1	0,072	0,072	19	0,8	2,7	19	0,8	2,7	0,03	0,03	
3	3082тм-т2-24	Траверса Б2 (2 шт)	Б234	2	—	—	—	3	3	—	12	12	0,104	0,208	
			Б258	1	—	—	—	24	24	—	48	48			
			Б259	1	—	—	—	23	24	—	48	48			
			Б260	1	—	—	—	10	10	—	20	20			
			Б261	1	—	—	—	10	10	—	20	20			
			Б262	1	—	—	—	7	7	—	14	14			
			Б263	1	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б264	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б265	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б266	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б267	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б268	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
4	3082тм-т2-25	Траверса Б3 (2 шт)	Б322	2	—	—	—	5	5	—	10	10	0,049	0,098	
			Б269	1	—	—	—	16	16	—	32	32			
			Б270	1	—	—	—	16	16	—	32	32			
			Б271	1	—	—	—	14	14	—	28	28			
			Б272	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
5	3082тм-т2-26	Траверса Б4 (2 шт)	Б254	2	—	—	—	3	3	—	12	12	0,038	0,076	
			Б255	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б256	2	—	—	—	1	1	—	4	4			
			Б257	1	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б273	1	—	—	—	11	11	—	22	22			
			Б274	1	—	—	—	11	11	—	22	22			
			Б275	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
6	3082тм-т2-44	Траверстойка Б34 (1 шт)	Б306	1	—	—	—	3	3	—	3	3	0,085	0,085	
			Б307	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б308	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б309	4	—	—	—	—	—	—	—	—			
			Б310	1	—	—	—	80	80	—	80	80			
7	3082тм-т2-41	Полухомут	Б30	2	—	—	—	4	4	—	8	8	0,004	0,008	
8	3082тм-т2-49	Специальные болты	Б51	1	—	—	—	3	3	—	12	12	0,048	0,048	
			Б53	4	—	—	—	3	3	—	3	3			
			Б55	1	—	—	—	3	3	—	3	3			
9	—	Монтажные болты			—	—	—	—	—	—	24	24	—	0,024	
10	—	Наплавленный металл			—	—	—	—	—	—	2	2	—	0,008	
Итого на опору		Стойка	СК-1	1	1,67	1,67	—	—	457,9	—	545,7	1003,6	—	3,17	
		Стойка	СК-1п				—	—	324,9	—	545,7	870,6	—	3,09	
		Стойка	СК-1пр				—	—	322,9	—	545,7	868,6	—	3,09	

Ведомость стандартных метизов

№№ п.п.	Наименование	Марка стали	Кол-во шт болтов	Кол-во шт гаек	Кол-во шт шайб	Вес кг болтов	Вес кг гаек	Вес кг шайб
1	Болт М24х90	ВСт3	6	8	16	2,4	0,8	0,45
2	" М24х50	"	2			0,8		
3	" М20х220	"	1			0,6		
4	" М20х100	"	2	59	110	0,6	3,3	2,66
5	" М20х70	"	12			2,8		

№№ п.п	Наименование	Марка стали	Кол-во шт болтов	Кол-во шт гаек	Кол-во шт шайб	Вес кг болтов	Вес кг гаек	Вес кг шайб	ГОСТ
6	Болт М20х60	ВСт3	36			7,4			7798-70*
7	Болт М12х40	"		1	2	0,05	0,03	0,01	Болты 7795-70*
8	Гайка М30	"		6	12		3,32	0,86	Гайки 15915-70*
				Итого:		14,65	5,65	3,99	Шайбы 11371-68*
Общий вес монтажных элементов на опору ~94									

Выборка металла на опору

№№ п.п	Сечение	Металл стоек кг СК-1	СК-1п	СК-1пр	Металл детали кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примеч.
1	ф 12 АIII	395	—	—	—	20ХГ2Ц	5Ø-88	
2	ф 4 ВрII	—	264	—	—	Высокопрочная проволока периодического профиля	8480-63 4Х13 4Х14Н14В2М	
3	ф 12 П7	—	—	226	—	ВСт3	380-71	
4	ф 12 АI	2,3	62,3	62,3	—			
5	ф 8 АI	21,9	21,9	21,9	—	Холоднотянутая проволока	6727-53	
6	ф 4 ВI	41	19	19	—	ВСт3	380-71	
7	ф 20	—	—	—	4	"	"	
8	ф 16	—	—	—	8	"	"	
9	∟ 10	—	—	—	79	"	"	
10	∟ 80х6	—	—	—	60	"	"	
11	∟ 70х6	—	—	—	92	"	"	
12	∟ 63х5	—	—	—	139	"	"	
13	∟ 50х5	2	2	2	—	"	"	
14	∟ 36х4	19,4	19,4	19,4	—	"	"	
15	— δ=16	—	—	—	7	"	"	
16	— δ=10	—	—	—	36	"	"	
17	— δ=6	—	—	—	41	"	"	
18	Болт М30х220	—	—	—	3	"	"	1 шт
19	" М30х180	—	—	—	12	"	"	4 шт
20	" М30х540	—	—	—	3	"	"	1 шт
21	Монтажн. болты	—	—	—	24			
22	Наплавлен. металл	—	—	—	5			
	Итого:	481,6	348,6	345,6	312			

До начала поставки металлургическим заводами ∟ 80х6 применять ∟ 80х7
Общий вес металлоконструкций при этом составит
532 + 9 = 531 кг


Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110 кВ	
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	III	IV
	Район по ветру	III (q_0 = 30 кг/м²)	
	Для всей территории СССР включая районы с частой и интенсивной пляской проводов		
Провод	Марка	АС-95	
	Допускаемое напряжение по гололеду, в целом, кг/мм²	$\sigma_г$=10,5 ; $\sigma_г$=9,25 ; $\sigma_г$=0,25	
	Марка	С-50 (ТК 3.1 ГОСТ 3063-66)	
	Максимальное натяжение, кг	35	
	Тип поддерживающего зажима	Глухой	
Пролеты	Габаритный (м)	150	125
	Ветровой (м)	175	140
	Весовой (м)	185	155

Примечания:
1. Указания в материалах и общие примечания см. № 3082 тм-т2, листы 1-5.
2. Траверсы собрать по черт. № 3082тм-т2-24,25,26 в следующем порядке:
Сначала основные элементы - пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем - распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
3. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами №№ 3083тм-т2-30, 31, 32 и 33.
4. При применении в опоре стойки СК-1 со стержневым армированием пролеты не должны превышать значений, указанных в пояснительной записке № 3082 тм-т1-1-2.

Настоящему чертежу присвоена литера "А" в связи с расширением области применения опоры для районов с плоской проводов
Гл. инж. проекта Шитин 1.03.93

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи Лист N
	Гл. инж. отделения		Крюков	Монтажная схема опоры ПБ 110-6	
	Начальник ОТП		Синеоков		
	Гл. инж. проекта		Шитин		
Ленинград 1969г.	Руков. группы		Соловьев	М 1:100	N 3082 тм-т 2-6
	Техник		Заводская	Разм. 4Ф	Литера А



Перечень чертежей

№№ п/п	Наименование	Архивный № чертежа	Кол-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-1	1
2	Вариант Стойка СК-4	3082тм-т2-16	1
3	Вариант Стойка СК-4А	3082тм-т2-16	1
4	Вариант Стойка СК-4п	3082тм-т2-17	1
5	Вариант Стойка СК-4пр	3082тм-т2-18	1
6	Закладные детали	3082тм-т2-19	1
7	Подпятник П2	3082тм-т2-21	1
8	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1
9	Траверса Б4	3082тм-т2-26	1
10	Траверса Б5	3082тм-т2-27	1
11	Металлические детали Б 213 ÷ Б 215	3082тм-т2-35	1
12	Металлические детали Б 216 ÷ Б 260	3082тм-т2-36	1
13	Трассастойка Б 35	3082тм-т2-45	1
14	Металлические детали Б 311	3082тм-т2-48	1
15	Специальные болты Б 55, Б 56	3082тм-т2-49	1
16	Указания о материалах и общие примечания	3082тм-т2 листы 8÷10	3
17	Металлические детали Б 254 ÷ Б 259	3082тм-т2-32	1
18	Металлические детали Б 260 ÷ Б 265, Б 322	3082тм-т2-33	1
19	Металлические детали Б 306 ÷ Б 309	3082тм-т2-46	1
20	Монтажные схемы лестниц	3083тм-т2-30 3083тм-т2-31	2
21	Таблицы отправочных марок	3083тм-т2-32	1
22	Металлические детали лестниц Б 432-Б 436	3083тм-т2-33	1
23	Закладные детали	3082тм-т2-51	1
24	Закладные детали	5134тм-т2-5	1
22	Монтажные схемы лестниц	3082тм-т2-53	1
23	Металлические детали лестниц	3082тм-т2-54	1

Таблица отправочных марок

№№ п/п	№№ чертежей	Наименов. чертежей	Марка	Кол-во шт.	Объем бетона м³ 1 шт.	Объем бетона м³ Всего	Вес металла [кг] 1 шт.* Арматура	1 шт.* Метал. детали	1 шт.* Всего	Всего Арматура	Всего Метал. детали	Всего Всего	Вес элемента [т] 1 шт	Вес элемента [т] Всего	Примеч.
1	3082тм-т2-16 ÷ 3082тм-т2-18	Вариант Стойка	СК-4				680	27,8	707,8	680	27,8	707,8	6,96	6,96	
			СК-4А	1	2,5	2,5	765	49,9	814,9	765	49,9	814,9	7,06	7,06	
			СК-4п				512	27,8	539,8	512	27,8	539,8	6,79	6,79	
			СК-4пр				518	27,8	545,8	518	27,8	545,8	6,8	6,8	
2	3082тм-т2-21	Подпятник	П2	1	0,017	0,017	3,1	0,8	3,9	3,1	0,8	3,9	0,041	0,041	
3	3082тм-т2-26	Траверса Б4 (4 шт)	Б 254	2	—	—	—	3	3	—	24	24	0,038	0,152	см. пример п.7
			Б 255	1	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б 256*	2	—	—	—	1	1	—	8	8			
			Б 257	1	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б 273	1	—	—	—	11	11	—	44	44			
			Б 274	1	—	—	—	11	11	—	44	44			
			Б 275	1	—	—	—	2	2	—	8	8			
4	3082тм-т2-27	Траверса Б5 (2 шт)	Б 254	2	—	—	—	3	3	—	12	12	0,104	0,208	
			Б 260	1	—	—	—	10	10	—	20	20			
			Б 261	1	—	—	—	10	10	—	20	20			
			Б 262	1	—	—	—	7	7	—	14	14			
			Б 263	1	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б 264	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б 265	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б 276	1	—	—	—	24	24	—	48	48			
			Б 277	1	—	—	—	24	24	—	48	48			
			Б 278	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б 279	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б 280	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б 322	2	—	—	—	5	5	—	20	20			
5	3082тм-т2-45	Трассастойка Б 35 (1 шт)	Б 311	1	—	—	—	66	66	—	66	66	0,071	0,071	
			Б 306	1	—	—	—	3	3	—	3	3			
			Б 307	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б 308	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б 309	4	—	—	—	1	1	—	4	4			
6	3082тм-т2-49	Специальные болты	Б 55	2	—	—	—	3	3	—	6	6	0,022	0,022	
			Б 56	4	—	—	—	4	4	—	16	16			
7	—	Монтажные болты		—	—	—	—	26	26	—	26	26	—	0,026	
8	—	Наплавленный металл		—	—	—	—	5	5	—	5	5	—	0,005	
Итого на опору			Стойка СК-4	2,52	2,52		—	—	—	683,1	512,6	1195,7	—	7,47	
			Стойка СК-4А				—	—	—	768,1	530,3	1298,4	—	7,58	
			Стойка СК-4п				—	—	—	515,1	512,6	1027,7	—	7,30	
			Стойка СК-4пр				—	—	—	521,1	512,6	1033,7	—	7,31	

Ведомость стандартных метизов

№№ п/п	Наименование	Марка стали	Кол-во (шт) Болтов	Гаек	Шайб	Вес (кг) Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
1	Болт М 24×90	Вст.3	10	14	28	4,0	1,4	0,66	7798-70* (болты) 5915-70* (гайки) 11371-68* (шайбы)
2	" М 24×80	"	4			1,6			
3	" М 20×220	"	1	55	102	0,6	3,3	2,48	
4	" М 20×70	"	14			3,4			
5	" М 20×60	"	32	—	—	6,6	—	—	
6	Болт М 12×40	Ст.3	1	1	2	0,05	0,03	0,01	
7	Гайка М 30	"	—	—	6	12	—	1,32	0,64	
			Итого:			16,25	6,05	4,19	
	Общий вес монтажных болтов на опору					~ 26			

Выборка металла на опору

№№ п/п	Сечение	Металл стоек (кг) СК-4	СК-4А	СК-4п	СК-4пр	Метал лич. детали (кг)	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечания
1	● Ф 12 А IV	595	680	—	—	—	20 ХГ 2Ц Высококач. печ. проб	5058-65*	
2	● ф 4 Вр II	—	—	360	—	—	Сверхпроч. прядь	В480-63 Чертеж ЦНИИЧМ 305-61	
3	● Ф 12 П7	—	—	—	365	—			
4	● Ф 12 А I	2,8	—	96,8	96,8	—	ВСт. 3	380-71*	
5	● ф 8 А I	29,1	30,1	28,1	29,1	—	"	"	
6	● ф 4 В I	59	58	33	33	—	Холодно-тян. Пров.	6727-53	
7	○ Ф 20	—	—	—	—	14	ВСт. 3	380-71*	
8	○ ф 16	—	—	—	—	14	"	"	
9	[10	—	—	—	—	66	"	"	
10	∟ 70×6	—	—	—	—	92	"	"	
11	∟ 63×5	—	—	—	—	154	"	"	
12	∟ 50×5	—	50,7	—	—	—	"	"	
13	∟ 35×4	23,8	—	23,8	23,8	—	"	"	
14	— δ=16	—	—	—	—	7	"	"	
15	— δ=10	—	—	—	—	35	"	"	
16	— δ=6	—	—	—	—	49	"	"	
17	Болт М 30×540	—	—	—	—	6	"	"	2 шт
18	Болт М 30×590	—	—	—	—	16	"	"	4 шт
19	Монтажные болты	—	—	—	—	26	"	"	
20	Наплавлен. металл	—	—	—	—	5			
	Итого:	711,7	818,8	543,7	549,7	484			

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110 кВ			
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I-II	III-IV	III	IV
	Район по ветру	III (q_0 = 50 кг/м²)			
	Для всей территории СССР, включая районы с частой и интенсивной пляской проводов	Включая районы с частой и интенсивной пляской проводов с гололедом $b_г$ = 20 мм			
Провода	Марка	АС-150		АСО-240	
	Допускаемое напряжение по проводу в целом кг/мм²	G_T=12,2; $G_в$=10,7; G_{-45}=7,65		G_T=11,3; $G_в$=10,1; G_{-45}=6,75	
Трос	Марка	С-50 (ТК 9.1 ГОСТ 3063-66)			
	Максимальное напряжение кг/мм²	40			
	Тип поддерживающего зажима	Глухой			
Пролеты	Габаритный (м)	300**	285**	225	190	240	215
	Ветровой (м)	265**	285**	250	205	235	195
	Весовой (м)	310**	355**	280	240	295	245

Примечания

1. Указания в материалах и общие примечания см. № 3082 тм-т2 листы 7-9.
2. Траверсы собирать по черт. № 3082 тм-т2-24, 27 в следующем порядке: сначала основные элементы пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распарках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов шпренгельных тяг.
3. В таблице расчетных данных пролеты, отмеченные ** соответствуют высоте до нижней траверсы 14,5 м.
4. При установке опоры в III и IV районах гололедности между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами № 3083 тм-т2 30, 31, 32, и 33
5. Стойка СК-4 (стержневой вариант) применяется в опорах, устанавливаемых только в I и II районах по гололеду.
6. В районах с частой и интенсивной пляской проводов можно применять опоры только с вертикальным расположением между траверсами 4м.
7. При применении в опоре стойки СК-4 со стержневым арматурным пояском пролеты не должны превышать значений, указанных в пояснительной записке № 3082 тм-т1-2.


Чертежу присвоена литера „Б" в связи с добавлением п. 7 примечаний. Гл. инж. проекта [illegible] Ю. Соколов

Чертежу присвоена литера „а" в связи с добавлением стойки СК-4А и расширением области применения опоры для районов с пляской проводов.

Гл. инж. проекта [illegible] Ю. Шапиро

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные экспериментальные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ		Рабочие чертежи	лист N
Ленинград 1972 г.	Гл. инж. отделения [illegible] Нач. к-т [illegible] Гл. инж. проекта [illegible] Руковод. группы [illegible] Гл. инж. [illegible]	Проверил [illegible] Н. контр. [illegible]		Монтажная схема опоры ПБ 110-8	М 1:100 № 3082 тм. Лист 1 Листов 7

Опора П6150-1



3082тм-т2 л.1

Перечень чертежей

NN п.п.	Наименование	Архивный N чертежа	К-во листов
1	Монтажная схема	3082тм-т2-8	1
2	Стойка СК-2	3082тм-т2-13	1
3	Стойка СК-2п	3082тм-т2-14	1
4	Стойка СК-2пр	3082тм-т2-15	1
5	Закладные детали	3082тм-т2-19	1
6	Подпятник П1	3082тм-т2-20	1
7	Узел крепления подпятника	3082тм-т2-22	1
8	Траверса Б6	3082тм-т2-28	1
9	Траверса Б7	3082тм-т2-29	1
10	Металлические детали Б281 ÷ Б295	3082тм-т2-37	1
11	Металлические детали Б286 ÷ 294	3082тм-т2-38	1
12	Траверстойка Б33	3082тм-т2-43	1
13	Металлические детали Б305 ÷ Б309	3082тм-т2-46	1
14	Специальные болты Б51, Б52, Б54	3082тм-т2-49	1
15	Указания о материалах и общие примечания	3082тм-т2 листы 8-10	3
16	Металлические детали Б234, Б246	3082тм-т2-51	1
17	Металлические детали Б264, Б265	3082тм-т2-54	1
18	Металлические детали Б336	3082тм-т2-40	1
19	Монтажные схемы лестниц	3083тм-т2-30 3083тм-т2-31	2
20	Таблицы отправочных марок	3083тм-т2-32	1
21	Металлические детали лестниц Б432 ÷ Б456	3083тм-т2-33	1

Таблица отправочных марок

NN пп	NN чертежей	Наименование чертежей	Марка	Количество шт	Объем бетона м³ 1 шт	Объем бетона м³ Всего	Вес металла (кг) 1 шт арматурная	1 шт металлическая	Всего арматурная	Всего металлическая	Вес элемента т 1 шт	Вес элемента т Всего	Примечание
1	3082тм-т2-13 ÷ 3082тм-т2-15	Вариант Стойка	СК-2				540		559,3	540		559,3	5,06	5,06	см. примеч. п. 6
			СК-2п	1	1,8	1,8	362	19,3	381,3	362	19,3	381,3	4,88	4,88	
			СК-2пр				380		399,3	380		399,3	4,9	4,9	
2	3082тм-т2-20	подпятник	П1	1	0,012	0,012	1,9	0,8	2,7	1,9	0,8	2,7	0,03	0,03	
3	3082тм-т2-28	Траверса Б6 (2 шт.)	Б254	2	—	—	3	3	—	12	12				
			Б256	2	—	—	1	1	—	4	4				
			Б281	1	—	—	20	20	—	40	40		0,056	0,112	
			Б282	1	—	—	20	20	—	40	40				
			Б283	1	—	—	3	3	—	6	6				
			Б284	1	—	—	3	3	—	6	6				
			Б285	1	—	—	2	2	—	4	4				
4	3082тм-т2-29	Траверса Б7 (1 шт.)	Б254	2	—	—	3	3	—	6	6				
			Б264	1	—	—	1	1	—	1	1				
			Б265	1	—	—	1	1	—	1	1				
			Б286	1	—	—	31	31	—	31	31				
			Б287	1	—	—	31	31	—	31	31		0,124	0,124	
			Б288	1	—	—	12	12	—	12	12				
			Б289	1	—	—	12	12	—	12	12				
			Б290	1	—	—	8	8	—	8	8				
			Б291	1	—	—	7	7	—	7	7				
			Б292	1	—	—	2	2	—	2	2				
			Б293	1	—	—	2	2	—	2	2				
			Б294	1	—	—	1	1	—	1	1				
			Б336	2	—	—	5	5	—	10	10				
5	3082тм-т2-43	Траверстойка Б33 (1 шт)	Б305	1	—	—	42	42	—	42	42		0,047	0,047	
			Б306	1	—	—	3	3	—	3	3				
			Б307	1	—	—	1	1	—	1	1				
			Б308	1	—	—	1	1	—	1	1				
			Б309	4	—	—	—	—	—	—	—				
6	3082тм-т2-49	Специальные болты	Б51	1	—	—	3	3	—	3	3		0,015	0,015	
			Б52	2	—	—	3	3	—	6	6				
			Б54	2	—	—	3	3	—	6	6				
7	—	Монтажные болты		—	—	—	—	—	—	15	15			0,015	
8	—	Направленный металл		—	—	—	—	—	—	3	3			0,003	
Итого на опору		Стойка СК-2		1	1,81	1,81	—	—	—	541,9	336,1	878,0	—	5,4	
		Стойка СК-2п					—	—	—	763,9	336,1	1100,0	—	5,22	
		Стойка СК-2пр					—	—	—	381,9	336,1	718,0	—	5,24	

Ведомость стандартных метизов

NN пп	Наименование	Марка стали	Кол-во шт Болтов	Гаек	Шайб	Вес кг. Болтов	Гаек	Шайб	NN пп	Наименование	Марка стали	Кол-во шт. Болтов	Гаек	Шайб	Вес кг. Болтов	Гаек	Шайб	ГОСТ
1	Болт М24х90	ВМ Ст3	5	7	14	2,0	0,7	0,43	6	Болт М12х40	ВМ Ст3	1	1	2	0,05	0,03	0,01	7798-70* (болты) 2916-70* (гайки) 11371-69* (шайбы)
2	" М24х80	"	2			0,8			7	Гайка М30	"		5	10	—	1,1	0,7	
3	" М20х220	"	1			0,6						Итого:			8,45	3,73	2,4	
4	" М20х70	"	7	28	52	1,7	1,9	1,26										
5	" М20х60	"	16			3,3												

Общий вес монтажных болтов на опору ~ 5

Выборка металла на опору

NN п.п.	Сечение	Металл стоек кг: СК-2	СК-2п	СК-2пр	Металл детали кг.	Сталь Марка	ГОСТ	Примечание
1	ф 12 А IV	480	—	—	—	20ХГ2Ц	5058-65*	
2	ф 48 р II	—	269	—	—	Высота Арм. проф.	8480-63	
3	ф 12 П7	—	—	286	—	Расчетное сопр.	Толщина стенки	
4	ф 12 А I	2,3	58,3	59,3	—	ВМ Ст3	380-71*	
5	ф 8 А I	20,9	19,9	19,9	—	"	"	
6	ф 48 I	41	19	19	—	Калибрат. проф.	6727-53	
7	ф 20	—	—	—	8	ВМ Ст3	380-71*	
8	ф 16	—	—	—	7	"	"	
9	[10	—	—	—	42	"	"	
10	∟ 80×6	—	—	—	136	"	"	
11	∟ 63×5	—	—	—	41	"	"	
12	∟ 50×5	2	2	2	—	"	"	
13	∟ 36×4	15,8	15,8	15,8	—	"	"	
14	— δ=16	—	—	—	5	"	"	
15	— δ=10	—	—	—	19	"	"	
16	— δ=6	—	—	—	25	"	"	
17	Болт М30х420	—	—	—	3	"	"	1 шт
18	" М30х450	—	—	—	6	"	"	2 шт
19	" М30х490	—	—	—	6	"	"	2 шт
20	Монтажн. болты	—	—	—	15	"	"	
21	Направленный металл	—	—	—	3			
	Итого:	562	384	402	316			

До начала поставки металлургическими заводами ∟ 80×6 применять ∟ 80×7
Общий вес металлоконструкций при этом составит 316 + 21 = 337 кг.

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		150 кв								
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Район по ветру	I (q₀=50кг/м²) см. примечание п.5								
	Для всей территории СССР									

Провод	Марка	АС-150	9,50 = 240
	Допускаемое напряжение по проводу в частях кг/мм²	Ст. 12, 2, 6; 40,7 / 6,5 ч 8,5	Ст. 11, 3, 6; 40,7 / 8,5 ч 6,2
Трос	Марка	С-50 (ТК 9.1 ГОСТ 3063-60)	
	Максимальное напряжение кг/мм²	40	
	Тип поддерживающего зажима	глухой	

Пролеты									
	Габаритный (м)	230	245	205	180	245	245	225	200
	Ветровой (м)	345	345	285	230	335	335	260	205
	Весовой (м)	310	305	255	225	305	305	280	240

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. N 3082тм-т2 листы 7-9.
2. В таблице расчетных данных ветровые пролеты, отмеченные *, приняты равными 1,4 Lвод.
3. Траверсы собирать по черт. N 3082тм-т2-28,29 в следующем порядке: Сначала основные элементы — пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем — распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
4. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами N 3083тм-т2-30, 31, 32 и 33.
5. Допускается установка опоры в районах с частой и интенсивной пляской проводов в соответствии с указаниями „Пояснительной записки" N 3082 тм-т1.
6. При применении в опоре стойки СК-2 со стержневым армированием пролеты не должны превышать значений, указанных в пояснительной записке N 3082 тм-т1-2.

Чертежу присвоена литера „а" в связи с добавлением примечания п. 5


3.12.73 Гл. инж. пр-кта /Шток/

Чертежу присвоена литера „б" в связи с корректировкой примечания п. 5 и добавлением п. 6 примечания.

29/XI-74 г. Гл. инж. проекта /Соколов/

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кв	Рабочие чертежи	лист N
Ленинград 1969г.	Гл. инж. отделения		1	1 экземпляров	
	Начальник ОТП			1 экземпляров	
	Гл. инженер проекта			Штук	
	Руководит. группы			Сентябрь	М. 1:100
	Техник			Сентябрь	Разм. 4 фр.
			Монтажная схема опоры П6150-1	N 3082 тм-т2-8	
				литера	б

ПБ150-2



3082тм/2 л.18

Перечень чертежей

№№ п/п	Наименование		Архивный № чертежа	Кол. лист.
1	Монтажная схема		3082тм-т2-9	1
2	Вариант	Стойка СК-4	3082тм-т2-16	1
3		Стойка СК-4А	3082тм-т2-30	1
4		Стойка СК-4п	3082тм-т2-17	1
5		Стойка СК-4пр	3082тм-т2-18	1
6	Закладные детали		3082тм-т2-19	1
7	Подпятник П2		3082тм-т2-21	1
8	Узел крепления подпятника		3082тм-т2-22	1
9	Траверса Б8		3082тм-т2-30	1
10	Траверса Б9		3082тм-т2-31	1
11	Металлические детали Б295 – Б296		3082тм-т2-39	1
12	Металлические детали Б336, Б297 – Б301		3082тм-т2-40	1
13	Трансстойка Б35		3082тм-т2-45	1
14	Металлические детали Б311		3082тм-т2-48	1
15	Специальные болты Б33, Б55		3082тм-т2-49	1
16	Указания и материалах и общие примечания		3082тм-т2-листы 6-10	3
17	Металлические детали Б254, Б256		3082тм-т2-32	1
18	Металлические детали Б264, Б265		3082тм-т2-33	1
19	Металлические детали Б283, Б284		3082тм-т2-37	1
20	Металлические детали Б288 – Б291		3082тм-т2-38	1
21	Металлические детали Б306 – Б309		3082тм-т2-46	1
22	Монтажные схемы лестниц		3083тм-т2-30 3083тм-т2-31	2
23	Таблицы отправочных марок		3083тм-т2-32	1
24	Металлические детали лестниц Б432 – Б456		3083тм-т2-33	4
25	Закладные детали		3082тм-т2-51	1
26	Закладные детали		5134тм-т2-5	1

Таблица отправочных марок

№№ п/п	№№ чертежей	Наименование чертежей	Марка	Кол-во шт	Объем бетона м³ 1 шт	Объем бетона м³ Всего	Вес металла (кг) 1 штуки Арматура	1 штуки Мет. детали	1 штуки Всего	Всего Арматура	Всего Мет. детали	Всего Всего	Вес элемента т 1 шт	Вес элемента т Всего	Примечания
1	3082тм-т2-16	Стойка Вариант	СК-4	1	2,5	2,5	680	27,8	707,8	680	27,8	707,8	6,96	6,96	См. примеч. п.6
	3082тм-т2-30		СК-4А				765	49,9	814,9	765	49,9	814,9	7,06	7,06	
	3082тм-т2-17		СК-4п				512	27,8	539,8	512	27,8	539,8	6,79	6,79	
	3082тм-т2-18		СК-4пр				518	27,8	545,8	518	27,8	545,8	6,8	6,8	
2	3082тм-т2-21	Подпятник	П2	1	0,017	0,017	3,1	0,8	3,9	3,1	0,8	3,9	0,041	0,041	
3	3082тм-т2-30	Траверса Б8 (4 шт)	Б254	2	—	—	—	3	3	—	24	24	0,056	0,224	
			Б256	2	—	—	—	2	2	—	8	8			
			Б283	1	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б284	1	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б295	1	—	—	—	20	20	—	80	80			
			Б296	1	—	—	—	20	20	—	80	80			
			Б302	1	—	—	—	2	2	—	8	8			
4	3082тм-т2-31	Траверса Б9 (2 шт)	Б254	2	—	—	—	3	3	—	12	12	0,124	0,248	
			Б264	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б265	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б288	1	—	—	—	12	12	—	24	24			
			Б289	1	—	—	—	12	12	—	24	24			
			Б290	1	—	—	—	8	8	—	16	16			
			Б291	1	—	—	—	7	7	—	14	14			
			Б297	1	—	—	—	31	31	—	62	62			
			Б298	1	—	—	—	31	31	—	62	62			
			Б299	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б300	1	—	—	—	2	2	—	4	4			
			Б301	1	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б336	2	—	—	—	5	5	—	20	20			
5	3082тм-т2-45	Трансстойка Б35 (1 шт)	Б311	1	—	—	—	66	66	—	66	66	0,071	0,071	
			Б306	1	—	—	—	3	3	—	3	3			
			Б307	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б308	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
			Б309	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	3082тм-т2-49	Специальные болты	Б55	2	—	—	—	3	3	—	6	6	0,022	0,022	
			Б56	4	—	—	—	4	4	—	16	16			
7	—	Монтажные болты	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	—	0,025	
8	—	Наплавленный металл	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	0,006	
	Итого на опору	Стойка	СК-4				—	—	—	683,1	624,6	1307,7	—	7,58	
		Стойка	СК-4А		2,52	2,52	—	—	—	768,1	646,7	1414,8	—	7,70	
		Стойка	СК-4п				—	—	—	511,1	624,6	1135,7	—	7,41	
		Стойка	СК-4пр				—	—	—	521,1	624,6	1145,7	—	7,42	

Выборка металла на опору

№№ п/п	Сечение	Металл стоек (кг) СК-4	СК-4А	СК-4п	СК-4пр	Масса 1 м (кг)	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примеч.
1	• Ф 12 А IV	595	680	—	—	0,89	20ХГ2Ц	5058-65	
2	• Ф 4 Вр II	—	—	360	—	0,099	высокопрочная проволока	8480-63	
3	• Ф 12 п 7	—	—	—	365	0,89	семипроволочная прядь	ШПО 13 т 1,4-В-II	
4	• Ф 12 А I	2,8	—	96,8	96,8	0,89	ВМСт 3	380-71	
5	• Ф 8 А I	29,1	34,1	28,1	29,1	0,395	—	—	
6	• Ф 4 В I	59	58	33	33	0,099	Холоднотянутая	6727-53	
7	• Ф 20	—	—	—	16	2,47	ВСт 3	380-71	
8	• Ф 16	—	—	—	14	1,58	"	"	
9	С 10	—	—	—	66	15,3	"	"	
10	L 80×6	—	—	—	272	7,16	"	"	
11	L 63×5	—	—	—	82	4,81	"	"	
12	L 50×5	2	50,7	2	2	—	"	"	
13	L 35×4	23,8	—	23,8	23,8	—	"	"	
14	— δ=16	—	—	—	7	—	"	"	
15	— δ=18	—	—	—	37	—	"	"	
16	— δ=6	—	—	—	49	—	"	"	
17	Болт М24×540	—	—	—	6	—	"	"	2 шт
18	Болт М30×590	—	—	—	16	—	"	"	4 шт
19	Монтажн. болты	—	—	—	25	—	"	"	
20	Наплавл. металл	—	—	—	6	—	"	"	
	Итого:	711,7	818,8	543,7	549,7	596			

До начала поставки металлургическими заводами L 80×6 применять L 80×7. Общий вес металлоконструкций при этом составит 596+42=638 кг.

Ведомость стандартных метизов

№№ п.п	Наименование	Марка стали	Кол-во шт. Болты	Гайки	Шайбы	Вес кг. Болты	Гайки	Шайбы	№№ п.п	Наименование	Марка стали	Кол-во шт. Болты	Гайки	Шайбы	Вес кг. Болты	Гайки	Шайбы	ГОСТ
1	Болт М24×90	ВМСт3	10	14	8	4,0	1,4	0,86	6	Болт М12×40	ВСт3	1	1	2	0,05	0,03	0,01	7798-70* (винты) 5915-70* (гайки) 11371-68* (шайбы)
2	Болт М24×80	—"—	4			1,6			7	Скоба М30	—"—	—	—	8	12	—	1,32	0,84
3	" М20×220	—"—	1			0,6												
4	" М20×70	—"—	14	55	102	3,4	3,3	2,48			Итого:				16,25	3,05	4,19	
5	" М20×60	—"—	32			6,6				Общий вес монтажных болтов (без шайб):					~	25		

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ кВ			150						
Расчетные климатические условия	Район по гололеду		I	II	III	IV	I	II	III, IV
	Район по ветру		III (q₀=50 кгс/м²)						
	Для всех территорий СССР кроме применяемых по 3								
Провод	Марка		АС-150			АСО-240			
	Допускаемое напряжение по проводу в целом кг/мм²		σ₇=12,2; σ₆=10,7; σ₃=7,25			σ₇=11,3; σ₆=10; σ₃=6,8			
	Марка		С-50 (ТК-0,1 ГОСТ 3063-66)						
	Максимальное напряжение кг/мм²		40						
Тип поддерживающего зажима			Глухой						
Пролеты	Габаритный (м)		250	245	205	180	245	245	225	200
	Ветровой (м)		260	280	250	205	250	250	235	195
	Весовой (м)		310	305	255	225	305	305	280	245

Примечания

1. Указания о материалах и общие примечания см. № 3082тм-т2 листы 7-9
2. Траверсы собирать по черт. № 3082тм-т2-30, 31 в следующем порядке. Сначала основные элементы – пояса и тяги (в том числе и шпренгельные), затем – распорки поясов и раскосы шпренгельных тяг. В распорках и раскосах использовать те два отверстия, которые лучше всего обеспечивают прямолинейность поясов и шпренгельных тяг.
3. На опоре между траверсами устанавливаются лестницы в соответствии с чертежами № 3083тм-т2-30, 31, 32 и 33
4. Стойка СК-4 (стержневой вариант) применяется в опорах, устанавливаемых только в I и II районах по гололеду.
5. Допускается установка опоры в районах с частой и интенсивной пляской проводов в соответствии с указаниями „Пояснительной записки" № 3082тм-т1.
6. При применении в опоре стойки СК-4А со стержневым армированием пролеты не должны превышать значений, указанных в пояснительной записке № 3082тм-т1-2

Чертежа присвоена литера „а" в связи с добавлением стойки СК-4А и расширением области применения опоры для районов с пляской проводов

9.12.75 Гл. инж. пр-та [подпись] Штин

Чертежу присвоена литера „б" в связи с корректировкой примечания п. 5. и добавлением п. 6 примечаний.


29/IX-76г. Гл. инж. проекта [подпись] В.А. Соколов

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи	Лист №
Ленинград 1972г.	Гл. инж. отделения [подпись] Начальн. отд. [подпись] Гл. инж. проекта [подпись] Руководитель группы [подпись] Ст. инж. [подпись]	Монтажная схема опоры ПБ 150-2	Иванов, Синеокова, Штин, Иванова, Бадьянова	М 1:100 Разм. 4 ф. № 3082тм-т2-9 Литера а

СК-1


Разрез по 1-1

(Монтажные кольца и спираль показаны условно)




Армирование в развертке


(Спираль условно не показана)




Сечение по а-а




Сечение по б-б



Сечение по в-в




Деталь „А"




Разрез по 3-3

Деталь „Б"



Деталь „В" (по стрелке)

Развертка по 2-2



Вид по стрелке „А"

(В сечении по а-а)

Спецификация арматуры на 1 элемент

Наимен. элемента	Эскиз	NN поз.	Диаметр [мм]	А I/III [см]	Кол-во шт. на 1 шт.	Общая длина [м]	Всего на элемент: Сечение	Всего на элемент: Σ е.п. м	Всего на элемент: Вес кг
СК-1	22600	1	12 A IV	22600	10	226,0	⌀12 AIII	444,5	395,0
	22580	2	12 A IV	22580	2	45,2	⌀8 A I	50,0	20,0
	15250	3	12 A IV	15250	3	45,8	⌀4 B I	417,0	41,0
	11600	4	12 A IV	11600	3	34,8	Итого:		456,0
	10100	5	12 A IV	10100	3	30,3			
	7600	6	12 A IV	7600	3	22,8			
	5800	7	12 A IV	5800	3	16,8			
	10900	8	12 A IV	10900	2	21,8			
	от 246 до 412, $D_{ср}$=359	9	8 A I	B_{cp}=12,50	40	50,0			
	⌀286, 150, 52	10	4 B I			417,0			
	шаг спирали см. чертеж								
	Коротыши	11	12 A IV	500	2	1,0			

Выборка металла на элемент

Наимен. элемента	Арматура [кг]			Закладн. детали	Общий вес [кг]
	Сталь класса А-IV	ВСт.3	Холоднотянутая проволока	ВСт.3	
	⌀12 A IV	⌀8 A I	⌀4 B I		
СК-1	395,0	20,0	41,0	22,9	478,9

Расход материалов на 1 элемент

Наименование элемента	Бетон: Марка	Бетон: Кол-во м³	Металл: Арматура: Сталь класса А-IV	Металл: Арматура: ВСт.3	Металл: Арматура: Холоднотянутая проволока	Металл: Закладн. детали: ВСт.3	Содерж. стали на 1 м³ бетона [кг]	Вес элемента [кг]
СК-1	400	1,66	395,0	20,0	41,0	22,9	290,0	483,0

Ведомость закладных деталей

Марка	Кол-во	Вес [кг]: 1 шт	Вес [кг]: Всего	NN № чертежей
Б 202	6	0,2	1,2	3082 тм-т2.10
Б 204	1	2,4	2,4	"
Б 205	1	3,3	3,3	"
Б 209	1	1,4	1,4	"
Б 210	1	1,4	1,4	"
Б 211	1	1,5	1,5	"
Б 212	1	1,5	1,5	"
Б 213	1	1,6	1,6	"
Б 214	1	1,6	1,6	"
Б 215	1	1,7	1,7	"
Б 216	1	1,7	1,7	"
Б 217	1	1,8	1,8	"
Б 218	1	1,8	1,8	"
Итого:			22,9	

Примечания: 1. Материал стойки центрифугированный железобетон. Марки бетона: по прочности не ниже 400, по морозостойкости $F_{рз}$-150 по водонепроницаемости В-6. Продольная арматура стойки из арматурной стали класса AIV марки 20ХГ2Ц по ГОСТ 5781-65*. Спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53, монтажные кольца из арматурной стали класса А-I по ГОСТ 380-60*.

2. До бетонирования стойки отпрягни поз. 1 натянуть с общей силой 51 т.

3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.

4. Закладные детали Б 202 приварить к продольной арматуре, поз. 2, или коротышам поз. 11; детали Б 209 ÷ Б 218 приварить к стержням поз. 2 и 8 и к монтажным кольцам поз. 9, как показано на чертеже.

5. Спираль, поз. 10, привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через 3 стержня в последовательном порядке по винтовой линии.

6. Концы стержней поз. 2 ÷ 8 приварить к монтажным кольцам поз. 9 (каждый конец к одному ближайшему кольцу). В остальных местах пересечения с монтажными кольцами стержни поз. 2÷8, а также поз. 1, привязать вязальной проволокой.

7. На готовой стойке в нижнем конце установить подпятник П1 (черт. N 3082 тм-т2.20) по чертежу N 3082 тм-т2-22.

8. На готовой стойке сечения, в которых устанавливаются диафрагмы (т.е. на расстоянии 4,6 м от концов стойки) отметить полосами краской по всей окружности шириной 50-60 мм.

9. После установки подпятника стойку по длине 3,6 м от низа покрыть битумом марки БН-2У в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине. Деталь Б 202 для приварки наружного контура заземления битумом не покрывать. Для стоек, устанавливаемых в неагрессивной среде, гидроизоляция может не выполняться в соответствии с п. 10.139 гл. СНиП III-В.6-67.


10. При постановке стоек на ВЛ 35кВ на заводе приварить детали заземления Б202 по чертежу 5384 тм-т2-10.

ЭСП	Энергосетепроект, Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 110÷330кВ	Рабочие чертежи, лист N
Ленинград 1969г	Начальник СПП; Гл. специалист; Гл. спец. проекта; Руководитель группы; Исполнитель	Стойка СК-1	М 1:50; 1:20; N 3082 тм-т2-10; Инв. № подл.; Взам. инв. №

СК-1п


Разрез по 1-1

(Монтажные кольца и спираль показаны условно)



Армирование в развертке


(Спираль условно не показана)


Б209
Б210
Б211
Б212
Б213
Б214
Б215
Б216
Б217
Б218
Б205
Б204
Б202
Б202
Б202

СК-1пр


Разрез по 1-1

(с монтажными петлями и спиралью показаны условно)




Армирование в развертке


(спираль условно не показана)




Сечение по а-а



Сечение по б-б




Сечение по в-в




Вид по стрелке „А"

(в сечении по а-а)




Деталь „В" (по стрелке)

Разрез по 2-2




Деталь „А"

Разрез по 3-3



Деталь „Б"



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Эскиз	Поз.	Диаметр (мм)	Длина, м (см)	Кол-во на 1 эл.	Общая длина (м)	Всего на элемент: Сечение	Ед. вес (кг)	Вес (кг)
СК-1пр	22600	1	12 АIII	22600	14	316,4	⌀ 12 АIII	316,4	282,0
	22580	2	12 АI	22580	2	45,2	⌀ 12 АI	67,4	60,0
	10100	3	12 АI	10100	2	20,2	⌀ 12 АI	30,3	18,0
	D=от 258 до 484 Dр=371	4	8 АI	1299	39	50,3	⌀ 4 ВI	130,4	19,0
							Итого:		321,0
	1537	5	4 ВI	—	—	130,4			
	шаг спирали см. чертеж								
	Каретыши	6	12 АI	500	4	2,0			

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура [кг]				Закладные детали	Общий вес
	Арматурные прядн	Закладные и соединительные детали	ВСт Сп 3			
	⌀ 12 АIII	⌀ 4 ВI	⌀ 12 АI	⌀ 8 АI	ВСт Сп 3	[кг]
СК-1пр	282,0	19,0	60,0	80,0	22,9	343,9

Расход материалов на 1 элемент

Наименование элемента	Бетон		Металл [кг]				Содерж. стали на 1 м³ бетона [кг]	Вес элемента [кг]
	Марка	Кол-во м³	Арматура [кг]		Закладные детали			
			Арматурн. прядн	Закладные и соединительные	ВСт Сп 3	ВСт Сп 3		
СК-1пр	500	1,66	282,0	19,0	80,0	22,9	207,0	4500

Ведомость закладных деталей

Марка	Кол.	Вес 1 шт.	Вес всего	Где чертежей
Б202	6	0,2	1,2	3083тм-т2.13
Б204	1	2,4	2,4	— " —
Б205	1	3,3	3,3	— " —
Б209	1	1,4	1,4	— " —
Б210	1	1,4	1,1	— " —
Б211	1	1,5	1,5	— " —
Б212	1	1,5	1,5	— " —
Б213	1	1,6	1,6	— " —
Б214	1	1,6	1,6	— " —
Б215	1	1,7	1,7	— " —
Б216	1	1,7	1,7	— " —
Б217	1	1,8	1,8	— " —
Б218	1	1,8	1,8	— " —
Итого:			429	

Примечания: 1. Материал стойки центрифугированный вибробетон. Марки бетона: по прочности на сжатие 500, по морозостойкости $M_{рз}$ – 150, по водонепроницаемости В-6; продольная арматура стойки из класса II-7, из стальных сетей-заготовок прядей ⌀ 12 мм по ЧМТУ/ЦНИИЧМ 426-64; спираль из высокопрочной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53; монтажные кольца и стержни поз. 2 и 3 из стали класса А-I.

2. Во бетонирования стойки пряди поз. 4 натянуты с общим усилием 132 т.

3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.

4. Стержни заземления поз. 2 и 3 разрешается выполнять из арматурной стали класса А-II и А-III.

5. Закладные детали Б202 приварить к стержням поз. 2 или каретышам поз. 6.

Детали Б209 ÷ Б218 приварить к стержням поз. 2 и 3 и к монтажным кольцам, как показано на чертеже.

6. Спираль поз. 5 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через две пряди в последовательном порядке по винтовой линии.

7. Монтажные кольца поз. 4 и кольца деталей Б205 и Б204 приварить к стержням поз. 2 с внутренней стороны монтажной сварной сеткой и привязать к продольной арматуре поз. 1 вязальной проволокой во всех местах пересечений.

8. В нижнем конце стойки установить подпятник П1 (черт. 3083тм-т2.21) по чертежу 3083тм-т2-22.

9. На готовой стойке сколы в местах установки петель, дефекты, т.е. на расстоянии 45 см от нижней стойки, отчистить металлической щеткой и зашлифовать шлифовкой 50-60 мм.

10. После установки подпятника стойку на заводе 3 раза от низа покрыть горячим битумом марки БН-V в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине.

Детали Б202 для привязки заземления контура заполнения битумом не покрывать.

11. При поставке стоек на с.х. базы на большое расстояние по железной дороге заземление Б202 по чертежу 3.136тм-т2-10.

ЭСП	Энергосетьпроект		
Главный инженер проекта			
Руководитель группы			
Начальник сектора			
Конструктор			

Стойка СК-1пр


Альбом

№ 3083тм-т2.12

СК-2


Развязка по 1-1

1. Монтажные кольца и спираль показаны условно.




Армирование в развертке


1. Спираль условно не показана.




Сечение по а-а




Сечение по б-б




Сечение по в-в




Вид по стрелке „А" (в сечении по а-а)




Деталь „В" (по стрелке) Разрез 3-3



Деталь „А" Разрез по 2-2



Деталь „Б"



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Эскиз	Марка	Диаметр мм	Длина одного стержня, мм	Кол-во одинак. стержней	Общая длина стержней, м	Всего на элемент: Класс и вид	Σ l_n, м	Вес, кг
СК-2	20000	1	12 AIII	20.000	10	200.0	ф 12 AIII	599.4	480.0
	22520	2	12 AIII	22.520	2	45.0	ф 8 AI	47.5	19.0
	17000	3	12 AIII	17000	3	51.0	ф 4 BI	447.0	44.0
	16010	4	12 AIII	16000	3	48.0	Итого:		540.0
	14000	5	12 AIII	14000	3	42.0			
	11000	6	12 AIII	11000	3	33.0			
	9000	7	12 AIII	9000	6	54.0			
	6000	8	12 AIII	6000	3	18.0			
	10600	9	12 AIII	10600	2	21.2			
	A: от 248 до 472, Δ = 28	10	8 AI	Сертеж	38	47.5			
	Шаг спирали см. чертеж	11	4 BI	—	—	447.0			
	500	12	12 AIII	500	2	1.0			

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура кг: Сталь класса А-III ф 12 AIII	Сталь ВСт3	Закладные детали из стали ВСт3кп2 ф 8 AI	Сталь ВСт3кп2 ф 4 BI	Закладные детали: Сталь ВСт3	Общий вес, кг
СК-2	480.0	18.0	44.0		18.3	539.3

Ведомость закладных деталей

Марка	К-во шт.	Вес кг: 1 шт	Всего	Примечания
Б202	6	0.2	1.2	ЗП82тм-т2-19
Б204	1	2.4	2.4	
Б205	1	3.3	3.3	
Б209	1	1.4	1.4	
Б210	1	1.4	1.4	
Б211	1	1.5	1.5	
Б212	1	1.5	1.5	
Б213	1	1.6	1.6	
Б214	1	1.6	1.6	
Б215	1	1.7	1.7	
Б216	1	1.7	1.7	
Итого:			19.3	

Расход материалов на 1 элемент

Наименование элемента	Бетон: Марка	М-ба	Металл кг: Арматура: Сталь класса А-III	Сталь ВСт3	Закладные детали: Сталь ВСт3кп2	Сталь ВСт3кп2	Вес элемента, кг
СК-2	400	1.8	480.0	18.0	44.0	18.3	539.3

Примечания:

1. Материал стойки центрифугирован. Класс-экскаватор. Марка бетона по прочности на сжатие 400, по водонепроницаемости – В6 (7 атм), по морозостойкости – Мрз 150. Рабочая арматура стойки класса А-III марки 20ХГ2Ц по ГОСТ 5058-65*. Спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53, монтажные кольца из арматурной стали класса А-I по ГОСТ 5781-60*.
2. До бетонирования стойки стержни поз. 1 натянуть с общей силой 51 т.
3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% проектной.
4. Закладные детали Б202 приварить к продольной арматуре поз. 2 или коротышам поз. 12, детали Б209÷Б215 привязать к стержням поз. 2 и 9 и к монтажным кольцам поз. 10, как показано на чертеже.
5. Спираль поз. 11 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через 3 стержня в последовательном порядке по винтовой линии.
6. Концы стержней поз. 2÷9 приварить к монтажным кольцам п. 10 (каждый конец к одному ближайшему кольцу) в остальных местах пересечения с монтажными кольцами стержни поз. 2÷9 а также поз. 1, привязать вязаной проволокой.
7. На готовой стойке в нижнем конце установить подпятник П1 (чертеж №3082тм-т2-20) по чертежу №3082тм-т2-22.
8. На готовой стойке сечения, в которых установлены диафрагмы (т.е. на расстоянии 4,6 м от концов стойки) отметить полосами красной эмали вдоль окружности широкой 50÷60 мм.
9. После установки подпятника стойку на длине 3,6 м от низа покрыть один слой битумной мастики БН-2 по ГОСТ 2228-63 с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в керосине.
10. Деталь Б202 для привязки наружного контура заземления битумом не покрывать.
11. Для стоек, устанавливаемых в агрессивной среде, гидроизоляция может не выполняться в соответствии с п. 10.30 гл. СНиП II-И. 6-67.
12. При поставке стоек на ЖБИ-35 к/б на заводе приварить детали заземления 5.900 по чертежу 5.3847тм-т2-10.


ЭСП	Энергосетьпроект Ленгражданпроект отделение				Унифицированные железобетонные марширные опоры ВЛ 110÷330 кВ		Рабочие чертежи		
	Гл. инженер проекта		Синельников				лист	№	
	Нач. отд.		Журавлев						
	Гл. инженер группы		Дегтярев		Стойка СК-2				
Ленинград 1969 г.	Техник		Завьялова	Завьялова	Утв. 17.12.70; 1.80		N3082тм-т2-13		
					Реп. Вр		литера		

3082тм-т2 л.22

СК-2п


Разрез по 1-1

/ Монтажные кольца и спираль показаны условно /




Армирование в развертке


/ Спираль условно не показана /




Сечение по а-а




Сечение по б-б



Сечение по в-в



Деталь установки кольца поз.4 с направляющими штырями



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Эскиз	NN поз.	Диаметр мм	Длина 1 шт в мм	К-во поз. на 1 шт	Общая длина м	Всего на элемент: Сечение	Всего на элемент: Σ ℓп [м]	Всего на элемент: Вес [кг]
СК-2п	22600	1	48 Вр II	22600	120	2712,0	ф48 Вр II	2712	269,0
	22580*	2	12 АI	22580	2	45,2	ф12 АI	62,6	56,0
	3200	3	12 АI	3200	2	18,4	ф12 АI	44,7	13,0
	Коротыши	6	12 АI	500	2	1,0	ф48 I	135,8	19,0
	от 242 до 468 Дсп=355	4	8 АI	1240	36	44,7	Итого:		362,0
	Шаг спирали 40 мм	5	48 I	—	—	195,0			

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура [кг] Высокопрочная проволока ф48 Вр II	Арматурная сталь горячекатаная гладкая ф12 АI	Арматурная сталь горячекатаная гладкая ф8 АI	Закладные детали в Ст 3	Общий вес [кг]
	ф48 Вр II	ф12 АI	ф8 АI	Ст 3	
СК-2п	269,0	19,0	56,0	18,0	19,3	381,3

Ведомость закладных деталей

Марка	К-во	Вес в кг. 1 шт	Вес в кг. Всего	NN чертежей
Б202	6	0,2	1,2	3032тм-т2.13
Б204	1	2,4	2,4	— " —
Б205	1	3,3	3,3	— " —
Б209	1	1,4	1,4	— " —
Б210	1	1,4	1,4	— " —
Б211	1	1,5	1,5	— " —
Б212	1	1,5	1,5	— " —
Б213	1	1,6	1,6	— " —
Б214	1	1,6	1,6	— " —
Б215	1	1,7	1,7	— " —
Б216	1	1,7	1,7	— " —
Итого:			19,3 кг	


Расход материалов на 1 элемент

Наименование элемента	Бетон Марка	Бетон Кол-во м³	Металл [кг] Арматура Высокопрочная проволока ф48 Вр II	Арматура Горячекатаная сталь ф12 АI	Арматура Горячекатаная сталь ф8 АI	Закладные детали Ст 3	Содержание стали на 1 м³ бетона кг	Вес элемента [кг]
СК-2п	500	1,8	269,0	19,0	74,0	19,3	212	4880


Примечания:

1. Материал стойки центрифугированный железобетон. Марки бетона: по прочности на сжатие 500, по морозостойкости М$_{рз}$-150, по водонепроницаемости В-6. Продольная арматура стойки класса Вр-II из пучков высокопрочной арматурной проволоки периодического профиля по ГОСТ 8480-63; спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53. Монтажные кольца и стержни поз. 2 и 3 из арматурной стали класса А-I, ГОСТ 380-60*.
2. До бетонирования стойки пучки позиции 1 натянуть с общей силой 156 т.
3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.
4. Стержни поз. 2 и 3 разрешается выполнять из арматурных сталей класса А-II и А-III.
5. Закладные детали Б202 приварить к стержням поз. 2 (или коротышам поз. 6); детали Б209–Б216 приварить к стержням поз. 2 и 3 и к монтажным кольцам, как показано на чертеже.
6. Спираль поз. 5 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через 3 пучка в последовательном порядке по винтовой линии.
7. Монтажные кольца поз. 4 и кольца деталей Б204 и Б205 приварить к стержням поз. 2 с внутренней стороны контактной сваркой и привязать к пучкам поз. 1 вязальной проволокой во всех местах пересечений.
8. В нижнем конце стойки установить подпятник П1 (черт. N 3032тм-т2-20) по чертежу N 3032тм-т2-22.
9. На готовой стойке сечения, в которых устанавливаются диафрагмы (т.е. на расстоянии 4,6 м от концов стойки), отметить полосами краской по всей окружности шириной 50-60мм.
10. После установки подпятника стойку на длине 3,6м от низа покрыть горячим битумом марки БН-2У в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине.
11. Деталь Б202 для приварки наружного контура заземления битумом не покрывать.
12. При поставке стоек на ВЛ 35 кВ на заводе приварить детали заземления Б202 по чертежу 5935тм-т2.10.


Деталь "В" (по стрелке)




Разрез 2-2




Деталь "А"



Разрез 3-3



Деталь "Б"




3032тм-т2 л.25

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западское отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ	Рабочие чертежи Лист N
	Начальник ОТП	Стасевич		
	Главный специалист	Жилобов		
	Гл. инж. проекта	Кудинов		
	Руководитель группы	Шпин	Стойка СК-2п.	
	Техник	Столбунов	М 1:50; 1:20	N 3082 тм-т2-14
Ленинград 1969г.		Забойская	Разм. 8 ф.	Литера

СК-2пр


Разрез по 1-1

(Монтажные кольца и спираль показаны условно)




Армирование в развертке


(Спираль условно не показана)




Сечение по а-а



Сечение по б-б




Сечение по в-в



Вид по стрелке „А"

(в сечении по а-а)



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Эскиз	поз	Диаметр мм	Длина мм	Количество шт.	Общая длина м	Всего на элемент: Сечение	Всего на элемент: Сталь кг	Всего на элемент: Вес кг
СК-2пр	22600	1	12 А-I	22600	18	406,8	Ф12 А-I	406,8	286,0
	22580	2	12 А-I	22580	2	45,2	Ф12 А-I	63,6	57,0
	3200	3	12 А-I	3200	2	16,4	Ф8 А-I	46,5	18,0
	Коротыш	6	12 А-I	500	4	2,0	Ф4 В-I	190,4	13,0
	от 258 до 984 Дср=371	4	5 А-I	1290	36	46,5	Итого		380,0
	Спираль шаг см. чертеж	5	4 В-I	-	-	1904			

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура [кг] Ф12 А-I	Ф4 В-I	Ф8 А-I	ВМСт.3	Закладные детали ВМСт.3	Общий вес [кг]
СК-2пр	286,0	18,0	57,0	18,0	10,3	399,3


Ведомость закладных деталей

Марка	К-во шт	Вес [кг] 1 шт	Вес [кг] Всего	№№ чертежей
Б202	6	0,2	1,2	3082тм-т2.19
Б204	1	2,4	2,4	—"—
Б205	1	3,3	3,3	—"—
Б209	1	1,4	1,4	—"—
Б210	1	1,4	1,4	—"—
Б211	1	1,5	1,5	—"—
Б212	1	1,5	1,5	—"—
Б213	1	1,6	1,6	—"—
Б214	1	1,6	1,6	—"—
Б215	1	1,7	1,7	—"—
Б216	1	1,7	1,7	—"—
Итого:			19,3	


Расход материалов на элемент

Наименование элемента	Бетон марка	Бетон Кол-во м³	Металл [кг] Арматура Арматурная прядь	Арматура Газовая сталь для проволоки	Арматура ВМСт.3	Закл. детали ВМСт.3	Содержание стали на 1 м³ бетона кг	Вес элемента [кг]
СК-2пр	500	1,8	286,0	19,0	15,0	19,3	221	980


Деталь „В" (по стрелке)




Разрез по 2-2




Деталь „А"



Разрез по 3-3



Деталь „Б"



Примечания:

1. Материал стойки центрифугированный железобетон. Марки бетона: по прочности на сжатие 500, по морозостойкости Мрз-150, по водонепроницаемости В-6. Продольная арматура стойки класса П-7 из стальных семипроволочных прядей ф 12 мм по ЧМТУ ЦНИИЧМ 426-61, спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53, монтажные кольца и стержни поз. 2 и 3 из арматурной стали класса А-I ГОСТ 380-60*
2. До бетонирования стойки пряди поз. 1 натянуть с общей силой 170 т
3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.
4. Стержни поз. 2 и 3 разрешается выполнять из арматурных сталей класса А-II и А-III.
5. Закладные детали Б202 приварить к стержням поз. 2 или коротышам; детали Б209-Б216 приварить к стержням поз. 2 и 3 и к монтажным кольцам, как показано на чертеже.
6. Спираль поз. 5 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через 3 пряди в последовательном порядке по винтовой линии.
7. Монтажные кольца поз. 4 и кольца деталей Б204 и Б205 приварить к стержням поз. 2 с внутренней стороны контактной сваркой и привязать к прядям поз. 1 вязальной проволокой во всех местах пересечений.
8. В нижнем конце стойки установить подпятник П1 (чертеж N3082тм-т2-20) по чертежу N3082тм-т2-22.
9. На готовой стойке сечения, в которых устанавливаются диафрагмы (т.е. на расстоянии 4,6 м от концов стойки), отметить полосами краской по всей окружности шириной 50-60 мм.
10. После установки подпятника стойку на длине 3,6 м от низа покрыть горячим битумом марки БН-2У в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине.
    Деталь Б202 для приварки наружного контура заземления битумом не покрывать.
11. При поставке стоек на ВЛ 35 кВ на заводе приварить детали заземления Б800 по чертежу 5384тм-т2-10.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Название чертежа
Ленинград 1969 г.	Начальник ОТП Главный специалист по эл. инж. проекту Руководитель группы Техник	Стойка СК-2пр.	Лист №
		Масштаб 1:50; 1:20	N3082тм-т2-15
		Разм. 8 ф.	Литера


Согласовано: Семенов, Мурнасов, Штин, Соловьев, Заборская

3082 тм-т2 л. 24

СК-4


Разрез 1-1

/ Монтажные кольца и спираль показаны условно /



Армирование в развертке

/ Спираль условно не показана /




Деталь „В" (по стрелке)

Деталь „Б"


по 3-3

Деталь „А"

Сечение а-а




Сечение б-б



Сечение в-в

Вид по стрелке „А"



Спецификация арматуры на 1 элемент

Позиция элемента	Эскиз	Поз.	Диаметр мм	Длина 1 стерж. мм	Кол. стерж.	Общая длина стерж. м	Всего на элемент: Сечение	Всего на элемент: Ев [кг]	Всего на элемент: Вес [кг]
СК-4	26000	1	Ø12 AIV	26000	12	312,0	Ø12 AIV	669,4	595,0
	25980	2	Ø12 AIV	25980	2	52,0	Ø8 AI	65,1	26,0
	20900	3	"	20900	3	62,7	Ø48 I	590,0	59,0
	17900	4	"	17900	3	53,7			
	15600	5	"	15600	3	46,8	Итого		680,0
	13600	6	"	13600	3	40,8			
	11600	7	"	11600	3	34,8			
	10500	8	"	10500	2	21,0			
	8600	9	"	8600	3	25,8			
	6600	10	"	6600	3	19,8			
	Ø 550 от 334 до 574 Δср = 454	11	8 AI	1580	42	65,1			
	Спираль, шаг см. чертеж	12	48 I	—	—	590,0			

Ведомость закладных деталей

Марки	Кол-во шт	Вес [кг] 1 шт.	Вес [кг] Всего	Где чертежи
Б 202	6	0,2	1,2	3088тм-т2-19
Б 206	1	3,0	3,0	—
Б 207	1	4,0	4,0	—
Б 217	1	1,8	1,8	—
Б 218	1	1,8	1,8	—
Б 219	1	1,6	1,6	—
Б 220	1	1,9	1,9	—
Б 221	1	1,9	1,9	—
Б 222	1	2,0	2,0	—
Б 223	1	2,0	2,0	—
Б 224	1	2,1	2,1	—
Б 225	1	2,1	2,1	—
Б 226	1	2,2	2,2	—
Итого			37,6	—

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура [кг] стали класса A-I Ø 8 мм	Арматура [кг] стали класса A-III Ø 12 мм	Арматура [кг] стали класса A-III Ø 48 мм	Закладные детали (МБ) ВМСт3	Общий вес [кг] ВМСт3	Общий вес [кг]
СК-4	595,0	59,0	26,0	27,8	107,8	680,0

Расход материалов на 1 элемент

Наименование элемента	Бетон Марка	Бетон Кол-во м³	Металл [кг] Арматура стали класса A-I Ø 8 мм	Арматура стали класса A-III Ø 12 мм	Арматура стали класса A-III Ø 48 мм	Закладные детали ВМСт3	Дополнительный расход стали на бетон [кг]	Общий вес элемента [кг]
СК-4	500	2,5	595,0	59,0	26,0	27,8	203,0	680,0

Примечания

1. Материал стойки центрифугированной железобетон марки бетона: по прочности на сжатие 300, по водонепроницаемости W₂-12, по морозостойкости Б-6. Продольная арматура класса A-I, марки ВСт3пс по ГОСТ 5058-65. Спираль из обыкновенной арматурной проволоки диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-53.
2. Стойки изготовлять по ТУ 6-22-18-69 Минстройдормаша.
3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 70% от проектной.
4. Закладные детали Б 202 приварить к стержням поз. 2, 5, 6 и 10, детали Б 217 – Б 226 приварить к стержням поз. 2, 3, 8 и к монтажным кольцам поз. 11, кроме того их приварить к стержням поз. 1 и 9 в местах пересечения с монтажными кольцами поз. 11.
5. Концы стержней поз. 2–10 приварить к монтажным кольцам поз. 9, второй конец к стыку приварить только в местах пересечения с монтажными кольцами поз. 11, в остальных местах привязать вязаной проволокой.
6. Спираль поз. 12 привязать вязаной проволокой к продольной арматуре через 3 стержня, в последовательном порядке по винтовой линии.
7. На готовой стойке, в нижнем конце установите подпятник ПФ, чертеж марки по ГОСТ 13015-67 по чертежу №3088тм-т2-22.
8. На готовой стойке сечения, в которых заделываются диафрагмы (т.е. на расстоянии 3,0м от верхнего и 5,4м от нижнего концов стойки) отметить краской полосами по всей окружности шириной 50-60мм.
9. После установки подпятника, стойку по длине 3,9м от низа покрыть битумом марки БН-2У в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине. Деталь Б 202 для привязки наружного контура заземления, битумом не покрывать.

Для стоек, устанавливаемых в неагрессивной среде, гидроизоляции может не быть в соответствии с п. 10.130 гл. СНиП II-В.1-62.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ЭСП | Энергосетьпроект | Альбом | Лист | Листов

Альбом 12 | Лист 15

СК-4п


Разрез 1-1

/Монтажные кольца и спираль показаны условно/




Армирование в развертке


/Спираль условно не показана/




Сечение а-а




Сечение б-б




Вид по стрелке А"




Деталь установки кольца поз 3 с направляющими штырями




Сечение в-в




Деталь „В" (по стрелке)



Деталь „Б"



Деталь „А"



Спецификация арматуры на 1 элемент								
Наименование элемента	Эскиз	Поз.	Класс стали	Диаметр мм	Длина 1 стерж. мм	Количество стерж.	Общая длина мм	Всего на элемент: Сечение	Σ Gп [кг]	Вес кг
СК-4п	26000	1	AIII	48,5	26000	240	6240	Ø48,5	3840	360,0
	25980	2	AIII	10,1	25980	4	104	Ø10,1	105	94,0
	104 от 310 до 530 Rср=430	3	AIII	10,1	1480	42	62,2	Ø10,1	62,8	25,0
								Ø48,5	335,0	313,0
								Итого		512,0
	спираль через 5см на участке	4	AIII	—	—	—	535			
	Коротыши	5	AIII	12,1	500	2	1,0			

Ведомость закладных деталей				
Марка	К-во шт.	Вес [кг] 1 шт.	Вес [кг] Всего	№ чертежей
6202	6	0,2	1,2	3008м-1-2.85
6206	1	3,0	3,0	—
6207	1	4,0	4,0	—
6217	1	1,6	1,6	—
6218	1	1,8	1,8	—
6219	1	1,8	1,8	—
6220	1	1,9	1,9	—
6221	1	1,9	1,9	—
6222	1	2,0	2,0	—
6223	1	6,0	6,0	—
6224	1	2,1	2,1	—
6225	1	2,1	2,1	—
6226	1	2,2	2,2	—
Итого:			37,8	

Выборка металла на 1 элемент						
Наименование элемента	Арматура [кг]			Закладные детали		Общий вес кг
	Итого	Стержневая горячекатаная периодического профиля класса AIII		Итого	в том числе	
		Ø48,5 AIII	Ø10,1 AIII		ВМСт3 кп2	
СК-4п	320,0	240,0	94,0	37,8	37,8	333,8

Расход материалов на элемент								
Наименование элемента	Марка	Сталь	Сталь [кг]				Суммарный объем бетона м³	Вес элемента кг
		Класс	Арматура		Закладные детали			
			Стержневая горячекатаная периодического профиля AIII	ВМСт3 кп2	ВМСт3 кп2			
СК-4п	500	B,5	320,0	33,0	11,9	37,8	8,16	679,0

Примечания:

1. Материал стойки центрифугированной железобетонной марки 500, по прочности на сжатие 500, по плотности бетона 2,4 т/м³, по водонепроницаемости В-6. Продольная арматура стойки класса AIII из пучков высокопрочной арматурной проволоки периодического профиля ф4мм по ГОСТ 8480-63. Спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса B-I по ГОСТ 6727-53. Стержни поз 2 и монтажные кольца из арматурной стали класса A-I.
2. Бетонирование стойки пучки поз 1 натянуть с общей силой 194 т.
3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.
4. Стержни должны быть приварены к закладным деталям поз 6 и монтажным кольцам поз 3.
5. Закладные детали Б202 приварить к стержням поз 3 и коротышам поз 5.
6. Монтажные кольца поз 3 и кольца деталей Б206 и Б207 приварить контактной сваркой к стержням поз 2 с внутренней стороны и привязать к пучкам поз 1 вязальной проволокой.
7. Спираль поз 4 привязать вязаной проволокой к продольной арматуре через 3 шага в последовательном порядке по винтовой линии.
8. На готовой стойке в нижнем конце установите подпятник П2 (чертеж №3082тм-т.2-21) по чертежу №3082тм-т.2-22.
9. На готовой стойке сечения 1, в которых устанавливаются диафрагмы (т.е. на расстоянии 5,0м от верхнего и 5,4м от нижнего концов стойки) отметьте краевой полосой по всей окружности шириной 150-200мм.
10. После установки подпятника стойку на ребре 3,5м от торца покрыть битумом марки БН-2У в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине.


Деталь Б202 для привязки наружного контура заштрихована, битумом не покрывать.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные конструкции		Рабочие чертежи	
		опоры ВЛ 110÷330кВ		Лист	№
		Стойка СК-4п			
Ленинград 1969г.		Стойка	Стадия	Лист	Листов
			Р		
			1:10; 1:50		
		Штырь			
				N 3082тм-т 2-17	
				литов	

СК-4пр


Разрез 1-1

(Монтажные кольца и спираль показаны условно)




Армирование в развертке


(Спираль условно не показана)




Сечение а-а




Сечение б-б




Сечение в-в




Вид по стрелке „А"




Деталь „Б"



По 3-3



Деталь „А"



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Эскиз	NN позиций	Диаметр мм	Длина позиций „ℓ" мм	Количество „n" шт.	Общая длина „м	Всего на элемент: Сечение	Σℓп [м]	Вес кг
СК-4пр	26000	1	12П7	26000	20	520	ф12П7	520	365,0
	25980	2	12АI	25980	4	104	ф12АI	105	94,0
	от 334 до 574 $Д_{ср}$ = 454	3	8АI	1550	42	65,1	ф 8АI	65,1	26,0
							ф4 ВI	328	33,0
							Итого		518,0
	спираль, шаг см. чертеж	4	4ВI	—	—	328			
	Коротыш**	5	12АI	500	2	1,0			

Ведомость закладных деталей

Марка	Кол-во шт	Вес [кг] 1 шт.	Вес [кг] Всего	NN чертежей
Б 202	6	0,2	1,2	3082тм-т2-19
Б 206	1	3,0	3,0	— " —
Б 207	1	4,0	4,0	— " —
Б 217	1	1,8	1,8	— " —
Б 218	1	1,8	1,8	— " —
Б 219	1	1,8	1,8	— " —
Б 220	1	1,9	1,9	— " —
Б 221	1	1,9	1,9	— " —
Б 222	1	2,0	2,0	— " —
Б 223	1	2,0	2,0	— " —
Б 224	1	2,1	2,1	— " —
Б 225	1	2,1	2,1	— " —
Б 226	1	2,2	2,2	— " —
Итого:			27,8	

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура [кг] арматурные пряди	Холоднотянутая проволока	ВМ Ст.3 ф12АI	ВМ Ст.3 ф 8АI	Закладные детали ВМ Ст.3	Общий вес кг
	ф12П7	ф4 ВI				
СК-4пр	365,0	33,0	94,0	26,0	27,8	545,8

Расход материалов на элемент

Наименование элемента	Бетон Марка	Кол-во м³	Металл [кг] Арматура: арматурные пряди	Арматура: холоднотянутая проволока	Арматура: ВМ Ст.3	Закладные детали: ВМ Ст.3	Содержание стали на 1м³ бетона кг	Вес элемента кг
СК-4 пр	500	2,5	365,0	33,0	120,0	27,8	219,0	6800

Примечания: 1. Материал стойки центрифугированный железобетон. Марки бетона по прочности на сжатие 500, по морозостойкости Мрз 150 по водопоглощению В-6. Продольная арматура стойки класса П-7 из стальных семипроволочных прядей ф 12мм по ЧМТУ-ЦНИИЧМ 426-61. Спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53. Стержни поз. 2 и монтажные кольца из стали класса А-I.

2. До бетонирования стойки пряди поз. 1 натянуть с общей силой 189 т.

3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.

4. Стержни заземления поз. 2 могут выполняться из сталей класса А-II и А-III.

5. Закладные детали Б 202 приварить к стержням поз. 2 и коротышам поз. 5, закладные детали Б 217 ÷ Б 226 приварить к стержням поз. 2 и монтажным кольцам поз. 3, как показано на чертеже.

6. Монтажные кольца поз. 3 и кольца деталей Б 206 и Б 207 приварить контактной сваркой к стержням поз. 2 с внутренней стороны и привязать к прядям поз. 1 вязальной проволокой через 3 пряди.

7. Спираль поз. 4 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через 3 пряди, в последовательном порядке по винтовой линии.

8. На готовой стойке в нижнем конце установить подпятник П2 (чертеж N 3082 тм-т2-21) по чертежу N 3082 тм-т2-22.

9. На готовой стойке сечения, в которых устанавливаются диафрагмы (т.е. на расстоянии 5,8м от верхнего и 5,4м от нижнего концов стойки) отметить краской полосами по всей окружности шириной 50-60 мм.


10. После установки подпятника стойку на длине 3,2м от низа покрыть битумом марки БН-25 в 2слоя с предварительной грунтовкой поверхности раствором битума в бензине.

Деталь Б202 для привязки наружного контура заземления битумом не покрывать.


3082тм-т2 Дл. 2л.

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные мачтовые опоры ВЛ 110÷330 кВ		рабочие чертежи лист N
Ленинград 1969г	Начальник ОТП Сафронова; Главный специалист Курносов; Инженер-проектировщик Штин; Руководитель группы Голованов; Инженер Колловская	Стойка СК-4пр	М 1:150, 1:50	N 3082 тм-т2-18 литера


Б 202




Б 204




Б 205




Б 206




Сечение а-а




Б 207




Разрез по 1-1




Б 209 ÷ Б 226




Сечение б-б



Б 227 ÷ Б 233



Сечение в-в



Спецификация

Марка	Нн дет.	Сечение	Длина мм.	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. Марки	Примечание
Б 202	1	∟ 50×5	50	1	–	0,2	0,2	0,2	
Б 204	2	∟ 36×4	365	2	–	0,7	1,4	2,4	
	3	• ф12 AI	1070	1	–	1,0	1,0		
Б 205	4	∟ 36×4	500	2	–	1,0	2,0	3,3	
	5	• ф12 AI	1490	1	–	1,3	1,3		
Б 206	6	∟ 36×4	450	2	–	0,9	1,8	3,0	
	7	• ф12 AI	1330	1	–	1,2	1,2		
Б 207	8	∟ 36×4	515	2	–	1,2	2,4	4,0	
	9	• ф12 AI	1740	1	–	1,6	1,6		
Б 209		∟ 36×4	320	2	–	0,7	1,4	1,4	
Б 210		∟ 36×4	330	2	–	0,7	1,4	1,4	
Б 211		∟ 36×4	340	2	–	0,75	1,5	1,5	
Б 212		∟ 36×4	350	2	–	0,75	1,5	1,5	
Б 213		∟ 36×4	360	2	–	0,8	1,6	1,6	
Б 214		∟ 36×4	370	2	–	0,8	1,6	1,6	
Б 215		∟ 36×4	380	2	–	0,85	1,7	1,7	
Б 216		∟ 36×4	390	2	–	0,85	1,7	1,7	
Б 217		∟ 36×4	400	2	–	0,9	1,8	1,8	
Б 218		∟ 36×4	415	2	–	0,9	1,8	1,8	

Спецификация

Марка	Нн дет.	Сечение	Длина мм.	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. Марки	Примечание
Б 219		∟ 36×4	415	2	–	0,9	1,8	1,8	
Б 220		∟ 36×4	425	2	–	0,95	1,9	1,9	
Б 221		∟ 36×4	435	2	–	0,95	1,9	1,9	
Б 222		∟ 36×4	445	2	–	1,0	2,0	2,0	
Б 223		∟ 36×4	450	2	–	1,0	2,0	2,0	
Б 224		∟ 36×4	460	2	–	1,05	2,1	2,1	
Б 225		∟ 36×4	470	2	–	1,05	2,1	2,1	
Б 226		∟ 36×4	480	2	–	1,1	2,2	2,2	
Б 227		∟ 50×5	400	2	–	1,55	3,1	3,1	
Б 228		∟ 50×5	405	2	–	1,6	3,2	3,2	
Б 229		∟ 50×5	425	2	–	1,65	3,3	3,3	
Б 230		∟ 50×5	445	2	–	1,7	3,4	3,4	
Б 231		∟ 50×5	460	2	–	1,75	3,5	3,5	
Б 232		∟ 50×5	470	2	–	1,8	3,6	3,6	
Б 233		∟ 50×5	575	2	–	2,2	4,4	4,4	

Примечания:


1. Размеры внутренних диаметров колец, приведенные в скобках, даны для стоек с проволочным армированием СК-1п, СК-2п, СК-4п и СК-5п.
2. Сварку выполнять электродами Э42А.
3. Все швы h=4 мм.
4. Поз. 3, 5, 7, 9 замкнуть в кольцо нахлесткой 100 мм. и сварить


Чертежу присвоена литера „а" в связи с изменением длин уголков.
29/XI-71г. Гл. инж. проекта /А. Соколов/ 29

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные мачтовые опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ.		Рабочие чертежи лист N
Ленинград 1969г.	Начальник отд.	Синеоков	Закладные детали		
	Главный специалист	Курносов			
	Гл. инж. проекта	Штин			
	Руковод. группы	Соловьев	м. 1:10; 1:25	N 3082 тм-т 2-19	
	Инженер	Калевская	Разм. 4ф.	литера а	


3082тм-т2.1.29

П1





Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Наименование марки	Эскиз марки или стержня	№ поз.	ф мм	Длина "с" мм	Кол-во "n" шт.	Общая длина м.	Всего на элемент: Сечение мм	Σ c·n м.	Вес кг.
П1	С1 1 шт.	См. чертеж	1	8АI	500	2	1,0	ф8АI	4,8	1,9
			2	8АI	460	4	1,8	∟50×5		0,8
			3	8АI	310	4	1,2	Итого:		2,7
	Отдельные стержни		4	8АI	800	1	0,8			
		∟ 50×5	5	—	50	4	0,2			

Выборка металла на 1 элемент

Наименование элемента	Вст.3 ф8АI	Вст.3 ∟50×5	Общий Вес кг.
П1	1,9	0,8	2,7

Расход материалов

Наименование элемента	Бетон Марка	Бетон К-во м³	Вес стали, кг. Арматура ф8АI	Вес стали, кг. Закладные детали	Содержание стали на 1м³ бетона кг.	Вес элемента кг.
П1	200	0,012	1,9	0,8	225	28


Примечания:

1. Арматурная сетка выполняется с помощью контактной сварки.
2. Уголок поз. 3 приварить швом $h_ш = 4$ мм.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ.	Рабочие чертежи Лист N
	Начальник ОТП	Синельщиков		
	Главный специалист	Курносов	Подпятник П1	
	Гл. инж. проекта	Штин		
Ленинград 1969г.	Руководит. группы	Соловаров	м 1:10	N 3082 тм-т2-20
	Техник	Завадская	Разм. 2ф.	Литера

3082 тм-т2 л.31


П2



Сечение по а-а



С2



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование элемента	Наименование марки	Эскиз марки или стержня	поз.	ф мм	Длина „е" мм	К-во „п" шт	Общая длина м	Всего на элемент: Сечение мм.	Σ eh м.	Вес кг.
П2	С2 1 шт.	См. чертеж	1	8 AI	600	2	1,2	ф 8 AI	1,9	3,1
			2	8 AI	580	4	2,3	L 50х5		0,8
			3	8 AI	520	4	2,1	Итого:		3,9
			4	8 AI	380	4	1,5			
	Отдельные стержни	150 125 200 125 150 R=20 R=6	5	8 AI	800	1	0,8			
		L 50х5	6	—	50	4	0,2			

Выборка металла на 1 элемент

Наименование элемента	Вст3 ф 8 AI	Вст3 L 50х5	Общий вес кг.
П2	3,1	0,8	3,9

Расход материалов

Наименование элемента	Бетон Марка	Бетон К-во м³	Вес стали, кг. Арматура ф 8 AI	Вес стали, кг. Закладные детали	Содержание стали на 1м³ бетона кг.	Вес элемента кг.
П2	~~200~~ 300	0,017	3,1	0,8	229	41.

Примечания:

1. Арматурная сетка выполняется с помощью контактной сварки.
2. Уголок поз. 4 приварить швом $h_ш$ = 4 мм.

ЭСП

Ленинград 1969г.

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кв.

Рабочие чертежи

Лист N

Начальник ОТП		Синелобов
Главный специалист		Турносов
Гл. инж. проекта		Штин
Руководит. группы		Соловаров
Техник		Завадская

Подпятник П2.


М 1:10

Разм. 2 ф.

N 3082тм-т2-21

литера

3082тм-т2 л.32





Примечание:


Все швы $h_ш = 4$ мм.

3082 тм-т2 л.33

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кв.	Рабочие чертежи. Лист N
	Начальник ОТП	Синельников	Узел установки подпятника П1 и П2	
	Главный специалист	Журнасов		
	Гл. инж. проекта	Шитин		
Ленинград 1969г.	Рук. груп	Соловаров	М –	N 3082 тм-т2-22
	Техник	Звездская	Разм. 1 ф.	Литера







Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наименование элемента	Марка	Количество (шт) т.	Количество (шт) н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг Всех	№№ чертежей
1	Б1	Б 251	1	—	11	11	3082 тм-т2-32
2		Б 252	1	—	11	11	—
3		Б 253	1	—	2	2	—
4		Б 254	2	—	3	6	—
5		Б 255	1	—	3	3	—
6		Б 256	2	—	1	2	—
7		Б 257	1	—	3	3	—
Итого:						38	


Ведомость монтажных болтов


№№ п/п	Наименование	Кол-во (шт) болтов	Кол-во (шт) гаек	Кол-во (шт) шайб	Вес в кг болтов	Вес в кг гаек	Вес в кг шайб	ГОСТ
1	Болт М24х90	2	3	6	0,8	0,3	0,2	Болты 7798-70*
2	Болт М24х80	1			0,4			
3	Болт М20х70	2	4	8	0,5	0,2	0,2	Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
4	Болт М20х60	2			0,4			
Итого на траверсу					2,1	0,5	0,4	3 кг

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи	
				Лист	N
	Начальник ОТП		Синелобов	Траверса Б1	
	Гл. инж. проекта		Штин		
	Руководит. группы		Иванова		
Ленинград 1969г.	Техник		Михайлова	м 1.10	N 3082тм-т2-23
	Проверил		Каплевская	Разм. 3 ф.	Литера


3082тм-т2.л.34

Б2






Разрез по 1-1
(для двухцепных опор)



Разрез по 1-1
(для одноцепных опор)



Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наименование эл-та	Марки	Кол-во (шт) т	Кол-во (шт) н	Вес в (кг) 1 шт	Вес в (кг) Всех	№№ чертежей
1	Б2	Б254	2	—	3	6	3082 тм-Т2-32
2		Б258	1	—	24	24	3082 тм-Т2-33
3		Б259	1	—	24	24	"
4		Б260	1	—	10	10	"
5		Б261	1	—	10	10	"
6		Б262	1	—	7	7	"
7		Б263	1	—	6	6	"
8		Б264	1	—	1	1	"
9		Б265	1	—	1	1	"
10		Б266	1	—	2	2	"
11		Б267	1	—	2	2	"
12		Б268	1	—	1	1	"
13		Б322	2	—	5	10	3082 тм-Т2-33
Итого						104	

Ведомость монтажных болтов


№№ п/п	Наименование	Кол-во (шт) болтов	Кол-во (шт) гаек	Кол-во (шт) шайб	Вес в кг болтов	Вес в кг гаек	Вес в кг шайб	ГОСТ
1	Болт М24×90	1	1	2	0,4	0,1	0,03	Болты 7798 –
2	Болт М20×70	3			0,7			Гайки 5915 –
3	Болт М20×60	12	19	34	2,5	1,2	0,82	Шайбы 11371-68*
Итого на траверсу					3,6	1,3	0,9	~ 5 кг

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи	
				лист	N
	Начальник отд.	Самойлов	Траверса Б2		
	Гл. инженер проекта	Штин			
	Руководит. группы	Иванова			
Ленинград 1969г	Техник	Михайлова	М 1:10	N 3082 тм-Т2-24	
	Проверил	Калевская	Разм. 4р	литера	

3082 тм-Т2 л.25

Разрез по 1-1

Б3



Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наимен. эл-та	Марки	Кол-во(шт) т	Кол-во(шт) н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг Всех	№№ чертежей
1	Б3	Б269	1	—	16	16	3082тм-т2-34
2		Б270	1	—	16	16	"
3		Б271	2	—	7	14	"
4		Б272	1	—	3	3	"
		Итого				49	

Ведомость монтажных болтов


№№ п/п	Наименование	Количество(шт) болтов	гаек	шайб	Вес в кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М20×100	1	6	12	0,3	0,2	0,3	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М20×70	1			0,2			
3	Болт М20×60	4			0,8			
	Итого на траверсу				1,3	0,2	0,3	~ 2 кг

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв	Рабочие чертежи	
				лист	N
	Начальник ОТП	М. Сидоров	Ситалов		
	Гл. инженер проекта		Штим		
	Руководитель группы		Иванова	Траверса Б3	
Ленинград 1969г	Техник		Михайлов	М 1:10	N 3082тм-т2-25
	Проверил		Коптевская	Разм. 3 фр	литера


3082тм-т2 л. 36


36

Б4



Разрез по 1-1





3082тм-т2.1.24


Ведомость металлических деталей


NN п/п	Наименование элемента	Марка	Кол-во шт		Вес в кг		NN чертежей
			т	н	1 шт.	всех	
1	Б4	Б254	2	—	3	6	3082 тм-т2-32
2		Б255	1	—	3	3	— " —
3		Б256	2	—	1	2	— " —
4		Б257	1	—	3	3	— " —
5		Б273	1	—	11	11	3082 тм-т2-35
6		Б274	1	—	11	11	— " —
7		Б275	1	—	2	2	— " —
		Итого				38	


Ведомость монтажных болтов

NN п/п	Наименование	Кол-во (шт)			Вес в кг			ГОСТ
		болтов	гаек	шайб	болтов	гаек	шайб	
1	Болт М24×90	2	3	6	0,8	0,3	0,2	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М24×80	1			0,4			
3	Болт М20×70	2	4	8	0,5	0,2	0,2	
4	Болт М20×60	2			0,4			
Итого на траверсу					2,1	0,5	0,4	3 кг

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв	Рабочие чертежи. лист N.
	Начальник ИТП	Синельников	Траверса Б4	
	Гл. инженер проекта	Штин		
	Руководит. группы	Иванова		
Ленинград 1969г.	Техник	Михайлова	М 1:10	N 3082тм-т2-26
	Проверил	Колпаковская	Разм. 3 ф.	литера







Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наимен эл-та	Марки	Кол-во (шт) т	Кол-во (шт) н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всех	№№ чертежей
1	Б5	Б254	2	—	3	6	3082тм-т2-32
2		Б260	1	—	10	10	3082тм-т2-33
3		Б261	1	—	10	10	—"—
4		Б262	1	—	7	7	—"—
5		Б263	1	—	6	6	—"—
6		Б264	1	—	1	1	—"—
7		Б265	1	—	1	1	—"—
8		Б276	1	—	24	24	3082тм-т2-36
9		Б277	1	—	24	24	—"—
10		Б278	1	—	2	2	—"—
11		Б279	1	—	2	2	—"—
12		Б280	1	—	1	1	—"—
13		Б322	2	—	5	10	3082тм-т2-33
				Итого:		104	

Ведомость монтажных болтов

№№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.) болтов	Кол-во (шт.) гаек	Кол-во (шт.) шайб	Вес в кг болтов	Вес в кг гаек	Вес в кг шайб	ГОСТ
1	Болт М24×90	1	1	2	0,4	0,1	0,03	Болты 7798-70*
2	Болт М20×70	3			0,7			
3	Болт М20×60	12	19	34	2,5	1,2	0,82	Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
	Итого на траверсу				3,6	1,3	0,9	~ 6кг

ЭСП

энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ

Рабочие чертежи

лист N

Начальник отд. — Сметанов
Гл. инженер проекта — Штин
Руководит. группы — Иванова
Техник — Михайлова
Проверил — Капелькина

Траверса Б5


Ленинград 1969г.

М 1:10

№ 3082 тм-т2-27


Разм. 4 чер.

литера



Б Б

Разрез по 1-1



Ведомость отправочных марок

№№ п/п	Наимен. эл-тов	Марки	Кол-во шт		Вес в кг		№№ чертежей
			т	н	1 шт.	всех	
1	Б6	Б254	2	—	3	6	3082тм-т2-32
2		Б256	2	—	1	2	——"——
3		Б281	1	—	20	20	3082тм-т2-37
4		Б282	1	—	20	20	——"——
5		Б283	1	—	3	3	——"——
6		Б284	1	—	3	3	——"——
7		Б285	1	—	2	2	3082тм-т2-37
Итого						56	


Ведомость монтажных болтов

№№ п/п	Наименование	Кол-во (шт.)			Вес в кг			ГОСТ
		болтов	гаек	шайб	болтов	гаек	шайб	
1	Болт М24х90	2	3	6	0,8	0,3	0,2	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М24х80	1			0,4			
3	Болт М20х70	2	4	8	0,5	0,3	0,2	
4	Болт М20х60	2			0,4			
Итого на траверсу					2,1	0,6	0,4	~3кг

39

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи
				Лист N
	Нач. отд.	Симолобов	Траверса Б6	
	Гл. инж. проекта	Шмин		
	Руковод. группы	Убушаев		
Ленинград 1969г.	Техник	Михайлова	м 1:10	№ 3082тм-т2-28
	Пробер.	Ковалева	разм. 3 ф	литера

3082тм-т2 л.35



Ведомость металлических деталей

NN п/п	Наимен. эл-тов	Марки	Кол-во (шт.) т	Кол-во (шт.) н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всех	NN чертежей
1	Б7	Б254	2	—	3	6	3082тм-т2-32
2		Б264	1	—	1	1	3082тм-т2-33
3		Б265	1	—	1	1	〃
4		Б286	1	—	31	31	3082тм-т2-38
5		Б287	1	—	31	31	〃
6		Б288	1	—	12	12	〃
7		Б289	1	—	12	12	〃
8		Б290	1	—	8	8	〃
9		Б291	1	—	7	7	〃
10		Б292	1	—	2	2	〃
11		Б293	1	—	2	2	〃
12		Б294	1	—	1	1	〃
13		Б336	2	—	5	10	3082тм-т2-40
		итого				124	

Ведомость монтажных болтов


NN п/п	Наименование	Кол-во (шт.) болтов	гаек	шайб	Вес в кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М24х90	1	1	2	0,4	0,1	0,03	Болты 7798-70*
2	Болт М20х70	3	19	34	0,7	1,2	0,82	Гайки 5915-70*
3	Болт М20х60	12			2,5			Шайбы 11371-68*
	итого на траверсу				3,6	1,3	0,9	~6кг

3082тм-т2 л. 40


40

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормально-габаритные опоры ВЛ 110÷330 кВ		Рабочие чертежи	
				лист	N
Ленинград 1969г.	Начальник ОТП		Кулешов	Траверса Б7	
	Гл. инженер проекта		Штин		
	Руковод. группы		Иванов		
	Техник		Мухина	м 1:10	№ 3082тм-т2-29
	Провер.		Котлярова	разм. 4ф	литера

Б8



Разрез по 1-1



3082тм-т2 л. 41

Ведомость отправочных марок


NN п/п	Наимен. эл-та	Марки	Кол-во шт т	Кол-во шт н	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг всех	NN чертежей
1	Б8	Б254	2	—	3	6	3082тм-т2-32
2		Б256	2	—	1	2	—"—
3		Б283	1	—	3	3	3082тм-т2-37
4		Б284	1	—	3	3	—"—
5		Б295	1	—	20	20	3082тм-т2-39
6		Б296	1	—	20	20*	—"—
7		Б302	1	—	2	2	—"—
		Итого:				56	

Ведомость монтажных болтов

NN п/п	Наименование	Кол-во (шт) болтов	гаек	шайб	Вес в кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М24х80	2	3	6	0,8	0,3	0,2	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М24х80	1			0,4			
3	Болт М20х70	2	4	8	0,5	0,2	0,2	
4	Болт М20х60	2			0,4			
	Итого на траверсу:		2,1	0,5	0,4	3кг		


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры 8Л110÷330кВ		Рабочие чертежи	
				лист	N
Ленинград 1969г	Начальник ОТП	Синельщиков	Траверса Б8		
	Гл. инженер проекта	Штин			
	Руководитель группы	Иванова			
	Техник	Михайлова	м 1:10	№ 3082тм-т2-30	
	Проверил	Калиновская	разм 3 гр	литера	


Б9



Разрез по 2-2

Разрез по 1-1





Ведомость металлических деталей

NN п/п	Наимен. эл-тов	Марки	Кол-во/шт т	Кол-во/шт н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всех	NN чертежей
1	Б9	Б254	2	—	3	6	3082тм-т2-32
2		Б264	1	—	1	1	3082тм-т2-33
3		Б265	1	—	1	1	—"—
4		Б288	1	—	12	12	3082тм-т2-38
5		Б289	1	—	12	12	—"—
6		Б290	1	—	8	8	—"—
7		Б291	1	—	7	7	—"—
8		Б297	1	—	31	31	3082тм-т2-40
9		Б298	1	—	31	31	—"—
10		Б299	1	—	2	2	—"—
11		Б300	1	—	2	2	—"—
12		Б301	1	—	1	1	—"—
13		Б336	2	—	5	10	3082тм-т2-40
		Итого				124	


Ведомость монтажных болтов

NN п/п	Наименование	Кол-во (шт.) болтов	Кол-во (шт.) гаек	Кол-во (шт.) шайб	Вес в кг болтов	Вес в кг гаек	Вес в кг шайб	ГОСТ
1	Болт М24х90	1	1	2	0,4	0,1	0,03	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М20х70	3	19	34	0,7	1,2	0,82	
3	Болт М20х60	12			2,5			
Итого на траверсу:					3,6	1,3	0,9	~6кг


ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330кВ		Рабочие чертежи	
				лист	N
Ленинград 1969г.	Начальник ОТП		Сапрыкова	Траверса Б9	
	Гл. инженер проекта		Шитик		
	Руководитель группы		Иванова		
	Техник		Михайлова	м 1:10	№ 3082тм-т 2-31
	Проверил		Котельчук	отд. 4/ф	литера

3082тм-т2 л 12


Б251, Б252 (обратная Б251)




Б255




Б256




Деталь 2




Деталь 3




Б254




Б257






Б253



Деталь 5



Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во т	К-во н	Вес 1 дет.	Вес марки	Вес всех	Примечание
Б251	1т	∟ 63×5	2040	1	–	9,8	10	11	
	2	– 100×10	210	1	–	1,1	1		
	3	– 55×6	55	2	–	0,1	–		
Б252 (обратная Б251)	1н	∟ 63×5	2040	–	1	9,8	10	11	
	2	– 100×10	210	1	–	1,1	1		
	3	– 55×6	55	2	–	0,1	–		
Б253		∟ 63×5	340	1	–	1,6	2	2	
Б254		– 80×6	700	1	–	2,6	3	3	
Б255		– 175×10	320	1	–	2,5	3	3	
Б256		– 80×6	240	1	–	0,9	1	1	
Б257	4	• ф16	1100	1	–	1,7	2	3	
	5	• ф16	430	2	–	0,6	1		Гнуть в горячем состоянии


Примечания


1. Все отверстия ф21мм кроме
2. Все швы h=5мм оговоренных.
3. Электроды типа Э42А.
4. Все марки оцинковать.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи, лист N
	Начальн. ОТП		Соколов	Металлические детали Марки Б251÷Б257	
	Гл. инжен. проекта		Штин		
	Руковод. группы		Иванова		
Ленинград 1969г	Техник		Михайлов	м 1:10; 1:5	№3082тм-т2-32
	Проверил		Колобкова	рдзм. 3ф	литера


3082тм-т2 л. 43

Б258, Б259 (обратная Б258)







Деталь 3




Б260, Б261 (обратная Б260)




Деталь 2




Деталь 5




Б262




Б263




Разрез по 1-1




Разрез по 2-2




Деталь 8




Деталь 9




Б266




Деталь 7




Б265




Б264




Деталь 10




Б268



Б322



Б262



Примечания

1. Все швы h=5мм кроме особо-оговоренных.
2. Все отверстия ⌀21мм сверленых.
3. Электроды типа Э42А.
4. Все марки, кроме Б264 оцинковать.
5. Марку Б264 оцинковать гальваническим способом.

Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес 1 дет.	Вес всех	Вес марки	Примечание
Б258	1т	∟ 70×6	3535	1	—	22.6	23		
	2	— 100×10	210	1	—	1.1	1	24	
	3	— 55×6	55	2	—	0.1	—		
Б259 обратная Б258	1н	∟ 70×6	3535	—	1	22.6	23	24	
	2	— 100×10	210	1	—	1.1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0.1	—		
Б260	4т	∟ 63×5	1965	1	—	9.4	9	10	
	5	— 100×6	210	1	—	0.7	1		
Б261 обратная Б260	4н	∟ 63×5	1965	—	1	9.4	9	10	
	5	— 100×6	210	1	—	0.7	1		
Б262	6	• ⌀20	2265	1	—	5.6	6	7	
	7	• ⌀16	425	2	—	0.6	1		
Б263	8	— 110×10	490	1	—	3.7	4	6	
	9	— 100×16	160	1	—	2.0	2		
	10	— 75×6	75	2	—	0.2	—		
Б264		• ⌀20	545	1	—	1.3	1	1	
Б265		— 60×10	140	1	—	0.7	1	1	
Б266		∟ 63×5	430	1	—	2.1	2	2	
Б267		∟ 63×5	340	1	—	1.6	2	2	
Б268		∟ 63×5	245	1	—	1.2	1	1	
Б322		∟ 63×5	960	1	—	4.6	5	5	

ЭСП | энергосетьпроект, Северо-Западное отд-ние | Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110–330 кВ | Рабочие чертежи | лист N


Начальник отд. | Гл. инж. проекта | Руководитель группы | Техник | Проверил


Металлические детали. Марки Б258÷Б268, Б322

Масштаб 1:10, 1:5 | № 3082тм-т2-33 | Альбом


Печатано в 1969г. | формат А4

Б269, Б270 (обратная Б 269)







Деталь 2




Деталь 3




Б271




Б272




Деталь 6



Разрез по 1-1



Деталь 5



Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес 1 дет	Вес всех	Вес марки	Примечание
Б 269	1т	∟ 80×6	2040	1	-	15,0	15	16	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 270 (обратная Б 269)	1н	∟ 80×6	2040	—	1	15,0	15	16	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 271	4	∟ 63×5	1510	1	—	7,3	7	7	
Б 272	5	— 100×10	220	1	—	1,7	2	3	
	6	— 70×10	190	1	—	0,7	1		

Примечания

1. Все швы $h=5$ мм } кроме
2. Все отверстия ф 21мм } оговоренных
3. Электроды типа Э 42 А.
4. Все марки оцинковать.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв	Рабочие чертежи
	Начальник ОТП		Емелобов	Металлические детали Марки Б 269÷Б 272.
	Гл. инженер проекта		Штин	
	Руководит. группы		Иванова	
Ленинград 1969г.	Техник		Михайлова	М 1:10; 1:5
	Проверил		Коплевская	Разм. 3 ф.


№ 3082тм-т2-34

литера


3082тм-т2 л. 45

Б 273, Б 274 (обратная Б 273)






Б 275




Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	К-во т	К-во н	Вес 1 дет.	Вес всех	Вес Марки	Примечание
Б 273	1т	∟ 63×5	2040	1	—	9,8	10	11	
	2	— 100×10	210	1	—	1,1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0,1	—		
Б 274 (обратная Б 273)	1н	∟ 63×5	2040	—	1	9,8	10	11	
	2	— 100×10	210	1	—	1,1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0,1	—		
Б 275		∟ 63×5	390	1	—	1,9	2	2	

Деталь 2



Деталь 3



Примечания


1. Все отверстия ф 21 мм, кроме оговоренных.
2. Все швы h=5 мм.
3. Электроды типа Э 42А.
4. Все марки оцинковать


4б

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи лист N
	Начальник ОТП		Смелодов	Металлические детали Марки Б 273 ÷ Б 275	
	Гл. инженер проекта		Штин		
	Руководит группы		Иванова		
Ленинград 1969г	Техник		Михайлова	М 1:10,15	N 3082тм-т2-35
	Проверил		Каплевская	Разм. 3Ф	литера


3082тм-т2 д.46

Б276, Б277 (обратная Б276)







Деталь 2




Деталь 3




Б278



Б280



Б279



Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	К-во т	К-во н	Вес 1 дет	Вес всех	Вес марки	Примечание
Б 276	1т	∟ 70×6	3535	1	—	22,6	23	24	
	2	— 100×10	210	1	—	1,1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0,1	—		
Б 277 (обратная Б 276)	1н	∟ 70×6	3535	—	1	22,6	23	24	
	2	— 100×10	210	1	—	1,1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0,1	—		
Б 278		∟ 63×5	495	1	—	2,4	2	2	
Б 279		∟ 63×5	380	1	—	1,8	2	2	
Б 280		∟ 63×5	265	1	—	1,3	1	1	


Примечания

1. Все швы: h=5 мм.
2. Все отверстия ф 21мм, кроме оговоренных.
3. Электроды типа Э 42 А.
4. Все марки оцинковать


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи, лист N
	Начальник отп	Синеглобов	Металлические детали Марки Б 276 ÷ Б 280	
	Гл. инженер проекта	Штин		
	Руководит. группы	Иванова		
Ленинград 1969 г.	Техник	Михайлова	М 1:10	№ 3082тм-т2-36
	Проверил	Капаевская	Разм. 3ф	литера

3082тм-т2 л. 47


Б 281, Б 282 (обратная Б 281)




Деталь 2




Деталь 3




Деталь 5




Б 285



Б 284



Б 283



Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	К-во т	К-во н	Вес 1 дет	Вес всех	Вес Марки	Примечание
Б 281	1т	∟ 80×6	2540	1	—	18,7	19	20	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 282 (обратная Б 281)	1н	∟ 80×6	2540	—	1	18,7	19	20	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 283	4	• ф 16	1490	1	—	2,3	2	3	
	5	• ф 16	430	2	—	0,6	1		
Б 284		— 190×10	390	1	—	3,3	3	3	
Б 285		∟ 63×5	350	1	—	1,7	2	2	


Примечания

1. Все швы h= 5 мм.
2. Все отверстия ф 21 мм, кроме оговоренных.
3. Электроды типа Э 42 А.
4. Все марки оцинковать.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры 8.Л 110÷330 кВ	Рабочие чертежи лист N
	Начальник ОТП	Синелобов	Металлические детали Марки Б 281 ÷ Б 285	
	Гл. инженер проекта	Штин		
	Руководит. группы	Иванова		
Ленинград 1969г.	Техник	Михайлова	М 1:10, 1:5	N 3082тм-т2-37
	Проверил	Калиевская	Разм. 3ф	литера

3082тм-т2 л.48


Б 286, Б 287 (обратная Б 286)




Деталь 3




Деталь 5







Деталь 2




Б 292




Б 293



Б 294




Б 288, Б 289 (обратная Б 288)







Деталь 7




Б 290




Б 291




Разрез по 1-1




Деталь 9




Деталь 8



Разрез по 2-2



Деталь 10



Спецификация


Марка	№№ поз.	Сечение	Длина мм	кол-во: т	кол-во: н	Вес 1 кг: 1 шт	Вес 1 кг: Всех	Вес 1 кг: Марки	Примечание
Б 286	1т	∟ 80×6	4035	1	—	29,7	30	31	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б 287 (обратная Б 286)	1н	∟ 80×6	4035	—	1	29,7	30	31	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70		—	0,1	—		
Б 288	4т	∟ 63×5	2190		—	10,5	11	12	
	5	— 100×6	210	1	—	0,7	1		
Б 289 (обратная Б 288)	4н	∟ 63×5	2190	—	1	10,5	11	12	
	5	— 100×6	210	1	—	0,7	1		
Б 290	6	• ф 20	2715	1	—	6,7	7	8	
	7	• ф 16	430	2	—	0,6	1		
Б 291	8	— 120×10	530	1	—	4,5	5	7	
	9	— 100×16	160	1	—	2,0	2		
	10	— 75×6	75	2	—	0,2	—		
Б 292		∟ 63×5	445	1	—	2,1	2	2	
Б 293		∟ 63×5	350	1	—	1,7	2	2	
Б 294		∟ 63×5	255	1	—	1,2	1	1	


Примечания
1. Все швы h=5 мм } кроме
2. Все отверстия ф 21мм } оговоренных
3. Электроды типа Э 42 А
4. Все марки оцинковать

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 и 330 кВ		Рабочие чертежи лист N
Ленинград 1969г.	Начальник отд. Гл. инженер проекта Руководит. группы Техник Проверил	Сидоров Шапи Иванова Никитина Калабухов	Металлические детали Марки Б 286 – Б 294		
			М 1:10; 1:5	Разм. Ар	N 3082тм-т2-38 Листов


3082тм-т2.л. 4.9

Б295, Б296 (обратная Б295)







Деталь 2



Деталь 3



Б302



Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг. 1 дет	Вес в кг. Всех	Вес в кг. марки	Примечание
Б295	1т	∟ 80×6	2540	1	—	18,7	19	20	
	2	— 120×10	210	1		1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б296 (обратная Б295)	1н	∟ 80×6	2540	—	1	18,7	19	20	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б302		∟ 63×5	400	1	—	1,9	2	2	

Примечания


1. Все швы $h = 5$ мм
2. Все отверстия ф 21 мм
3. Электроды типа Э42А.
4. Все марки оцинковать.

} кроме оговоренных.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи. Лист N
	Начальник отд.		Синелобов	Металлические детали Марки Б 295 ÷ Б296, Б302	
	Гл. инженер проекта		Штин		
	Руководит. группы		Иванова		
Ленинград 1969г.	Техник		Михайлова	М 1:10; 1:5	N 3082 тм-т2-39
	Проверил		Котлевская	Разм. 3ф.	литера

3082 тм-т2 ст. 59

Б297, Б298 (обратная Б 297)




Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг Всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б297	1т	∟ 80×6	4035	1	—	29,7	30	31	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б298 (обратная Б297)	1н	∟ 80×6	4035	—	1	29,7	30	31	
	2	— 120×10	210	1	—	1,3	1		
	3	— 70×6	70	2	—	0,1	—		
Б299		∟ 63×5	500	1	—	2,4	2	2	
Б300		∟ 63×5	390	1	—	1,9	2	2	
Б301		∟ 63×5	275	1	—	1,3	1	1	
Б336		∟ 63×5	1055	1	—	5,1	5	5	


Примечания:

1. Все швы $h = 5$ мм
2. Все отверстия ф 21 мм
} кроме оговоренных.
3. Электроды типа Э42А.
4. Все детали оцинковать.


Деталь 2




Деталь 3




Б299




Б300



Б301



Б336.



3082тм-т2-л.51


51

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи / Лист N
	Начальник ОТП	Синелобов	Металлические детали Марки Б 297÷Б 301, Б 336	
	Гл. инженер проекта	Штин		
	Руководитель группы	Иванова		
Ленинград 1969г	Техник	Михайлова	м 1:10; 1:5	N 3082тм-т2-40
	Проверил	Капловская	Разм. 3ф.	Литера


Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наименов. эл-та	Марки	Кол-во (шт) т	Кол-во (шт) н	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг Всех	№№ чертежей
1	Б30	Б30	1		4	4	3082 тм-т2-42
2	Б31	Б31	1		5	5	——"——
3	Б32	Б32	1		7	7	——"——

Б30




Б31



Отверстия для заземляющего зажима ЗЛС-50


Б32




ЭСП. Ленинград 1969г.	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи / Лист N
	Начальник Отп		Синелобов	Хомут Б30 и тросодержатели Б31 и Б32	
	Гл. инженер проекта		Штин		
	Руководит. группы		Иванова		
	техник		Михайлова	М 1:10	N 3082 тм-т2-41
	Проверил		Хатиевская	Разм. 2 ф.	литера

3082 тм-т2 п. 32


Б30




Б32




Деталь 1




Деталь 7




Деталь 2




Деталь 6




Б31




Деталь 3






Деталь 4



Деталь 5



Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг Марки	Вес в кг Всех	Примечание
Б 30	1	— 100×6	690	1	—	3,4	3	4	
	2	— 75×6	120	2	—	0,3	1		
Б 31	3	— 100×6	640	1	—	3,0	3	5	
	4	— 110×10	150	1	—	1,3	1		
	5	— 100×6	120	2	—	0,4	1		
Б 32	5	— 100×6	120	2	—	0,4	1	7	
	6	— 100×6	760	1	—	3,6	4		
	7	— 130×10	150	1	—	1,5	2		


Примечания


1. Все отверстия ф 21мм } кроме оговоренных.
2. Все швы $h = 5$мм
3. Электроды типа Э 42А.
4. Все марки оцинковать.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи; Лист; №
	Начальник ОТП		Синелобов	
	Гл. инженер проекта		Штин	Металлические детали марки Б 30, Б 31, Б 32.
	Руководит. группы		Иванова	
Ленинград 1969 г.	техник		Михайлова	М 1:10 — № 3082 тм-т 2-42
	Проверил		Уланевская	Разм. 2 ф. — Литера


3082 тм-т 2 л. 53

Б 33







Вид по 1-1



Разрез по 2-2



Узел „Я"



Примечания:

1. При перевозке марку Б 308 привязать к Б 306, марки Б 309 к Б 305.
2. Монтаж тросостойки на опоре ведётся одновременно с верхней траверсой, при этом узлы крепления элементов траверсы к стойке опоры располагаются под элементами тросостойки.

Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наименов. эл-та	Марки	Кол-во шт. т.	Кол-во шт. н	Вес в кг 1 шт.	Вес в кг всех	№№ чертежей
1	Б 33	Б 305	1	—	42	42	3082тм-т2-46
2		Б 306	1	—	3	3	—"—
3		Б 307	1	—	1	1	—"—
4		Б 308	1	—	1	1	—"—
5		Б 309	4	—	—	—	—"—
Итого						47	


Ведомость монтажных болтов


№№ п/п	Наименование	Кол-во [шт] болтов	гаек	шайб	Вес в кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М20 х 220	1	1	2	0,6	0,1	0,04	Болты 7798 - 70* Гайки 5915 - 70* Шайбы 11371 - 60*
2	Болт М 12 х 40	1	1	2	0,05	0,03	0,01	
Итого на тросостойку					0,7	0,1	0,05	~ 0,9

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ.	Рабочие чертежи	
				Лист	№
	Нач. отд.	К. Синелобов	Тросостойка Б 33		
	Гл. инж. проекта	Штин			
	Руководит. группы	Соловаров			
Ленинград 1969г.	Инженер	Каплевская	М 1:10; 1:5	№ 3082тм-т2-43	
	Проверил	Соловаров	Разм. 3ф.	Литера	

3082тм-т2 л. 54

Б34






Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наимен. эл-та	Марки	Кол-во шт. Т	Кол-во шт. Н	Вес в кг. 1 шт.	Вес в кг. Всех	№№ чертежей
1	Б34	Б310	1	—	80	80	3082тм-т2-47
2		Б306	1	—	3	3	3082тм-т2-46
3		Б307	1	—	1	1	——"——
4		Б308	1	—	1	1	——"——
5		Б309	4	—	—	—	——"——
Итого						85	


Ведомость монтажных болтов

№№ п/п	Наименование	Кол-во [шт.] болтов	гаек	шайб	Вес в кг. болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М20х220	1	1	2	0,6	0,1	0,04	Болты 7798-70*
2	Болт М12х40	1	1	2	0,05	0,03	0,01	Гайки 5915-70*
								Шайбы 11371-68*
Итого на тросостойку					0,7	0,1	0,05	~0,9


Узел Я



Вид по 1-1



Разрез по 2-2




Примечание:


1. При перевозке марку Б308 привязать к Б306, марки Б309 к Б310
2. Монтаж тросостойки на опоре ведётся одновременно с верхней траверсой, при этом узлы крепления элементов траверсы к стойке опоры располагаются под элементами тросостойки.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв.	Рабочие чертежи. Лист N
	Гл. специалист отд.		Симолобов		
	Гл. инж. проекта		Шитин	Тросостойка Б34	
	Руководит. группы		Соловаров		
Ленинград 1963г.	Инженер	Капловская	М 1:10, 1:5	№ 3082тм-т2-44	
	Проверил	Соловаров	Разм 3 ф.	Литера	


3082тм-т2 л. 515


Б35











Примечание:

1. При перевозке марку Б308 привязать к Б306, марки Б309 к Б311.
2. Монтаж тросостойки на опоре ведётся одновременно с верхней траверсой, при этом узлы крепления элементов траверсы к стойке опоры располагаются под элементами тросостойки.

Ведомость металлических деталей


№№ п/п	Наимен. эл-та	Марки	Кол-во шт. т	Кол-во шт. н	Вес в кг. 1 шт.	Вес в кг. Всех	№№ чертежей
1	Б35	Б311	1	—	66	66	3082тм-т2-48
2		Б306	1	—	3	3	3082тм-т2-46
3		Б307	1	—	1	1	—"—
4		Б308	1	—	1	1	—"—
5		Б309	4	—	—	—	—"—
	Итого					71	


Ведомость монтажных болтов


№№ п/п	Наименование	Кол-во [шт.] болтов	Кол-во [шт.] гаек	Кол-во [шт.] шайб	Вес в кг. болтов	Вес в кг. гаек	Вес в кг. шайб	ГОСТ
1	Болт М20х220	1	1	2	0,6	0,1	0,04	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М12х40	1	1	2	0,05	0,03	0,01	
	Итого на тросостойку				0,7	0,1	0,05	~0,9


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв.	Рабочие чертежи	
	Начальник ОТП	Синельников		Лист	N
	Гл. инж. проекта	Штин	Тросостойка Б35		
	Руководит. группы	Соловаров			
Ленинград 1969г.	Инженер	Капневская	М 1:10; 1:15	N 3082тм-т2-45	
	Проверил	Соловаров	Разм. 3ф.	литера	


3082тм-т2 л.56























Спецификация


Марка	Кн дет.	Сечение	Длина мм.	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. Марки	Примечание
Б 305	1	[10	2082	2	—	17,9	36	42	
	2	[10	242	1	—	2,1	2		
	3	[10	108	1	—	0,9	1		
	4	— 160х16	160	1	—	3,2	3		
Б 306		[10	340	1	—	2,9	3	3	
Б 307		— 100х10	120	1	—	0,9	1	1	
Б 308		— 76х6	140	1	—	0,4	1	1	
Б 309		— 76х6	76	1	—	0,3	—	—	


Примечания:

1. Все марки оцинковать
2. Все отверстия ф 21мм, кроме оговоренных.
3. Все швы $h=4$ мм.
4. Электроды типа Э42А.

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ.	Рабочие чертежи Лист N
	Начальник ОТП	Синелобов	Металлические детали Марки Б305, Б306, Б307, Б308, Б309	
	Гл. инж. проекта	Штин		
	Руководит. группы	Соловаров		
Ленинград 1969г.	Инженер	Каплевская	М 1:10, 1:5	N 3082 тм-т 2-46
	Проверил	Соловаров	Разм. 3 ф.	литера

3082 тм-т 2 л. 5-7





Спецификация

Марка	NN дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1дет.	Вес в кг всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б 310	1	[10	3775	2	–	32,4	65	80	
	2	[10	350	1	–	3,0	3		
	3	[10	233	1	–	2,5	2		
	4	[10	236	1	–	2,0	2		
	5	[10	180	1	–	1,6	2		
	6	[10	123	1	–	1,1	1		
	7	[10	78	1	–	0,7	1		
	8	— 160х16	160	1	–	3,2	3		
	9	— 80х10	80	1	–	0,5	1		


Примечания


1. Все марки оцинковать
2. Все отверстия Ф 21 мм, кроме оговоренных
3. Все швы h = 4 мм
4. Электроды типа Э 42А

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ	Рабочие чертежи	
	Начальник ОТП		Нивелзонов		лист N
	Гл. инж. проекта		Штин	Металлические детали Марка Б 310	
	Руководитель группы		Солобаров		
Ленинград 1969г.	Инженер	Капловская	Капловская	М. 1:10; 1:5	N 3082тм-т2-47
	Проверил		Солобаров	Разм. 4Ф	Литера


3082тм-т2 л. 58

Б 311






Деталь 1




Деталь 7 Отв.ф13


Деталь 2




Деталь 3




Деталь 4




Деталь 5



Деталь 6



Разрез по 1-1



Спецификация

Марка	NN дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг Всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б 311	1	[10	3080	2	–	26,4	53	66	
	2	[10	390	1	–	3,4	3		
	3	[10	310	1	–	2,6	3		
	4	[10	230	1	–	1,9	2		
	5	[10	148	1	–	1,3	1		
	6	[10	88	1	–	0,75	1		
	7	— 160х16	160	1	–	3,2	3		

Примечания

1. Все марки оцинковать.
2. Все отверстия ф21 мм, кроме оговоренных
3. Все швы h=4мм.
4. Электроды типа Э 42А

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв.	Рабочие чертежи лист N
Ленинград 1969г.	Начальник ОТП	Синелобов	Металлические детали Марка Б 311	
	Гл. инж. проекта	Штин		
	Руководит. группы:	Соловаров		
	Инженер	Каплевская	М 1:10 1:5	N 3082тм-т2-48
	Проверил	Соловаров	Разм. 3ф.	литера

3082тм-т2 л.59

Б51, Б52, Б53, Б54, Б55, Б56.




Таблица		
Марка	l [мм]	l_0 [мм]
Б 51	420	60
Б 52	450	70
Б 53	480	70
Б 54	490	70
Б 55	540	80
Б 56	590	80

Примечания.

1. Покрытие болтов, гаек и шайб цинковое (по группе 1) согласно ГОСТ 1759-62.
2. Болты отличаются от ГОСТ 7798-62* только длиною болта l и длиной нарезной части l_0. Резьба по ГОСТ 9150-59 с крупным шагом.
3. Гайки по ГОСТ 5915-62, шайбы по ГОСТ 11371-68.

Спецификация

Марка	NN дет.	Сечение	Длина мм	кол-во т	кол-во н	Вес 6 кг 1 дет	Вес 6 кг всех	Вес 6 кг Марки	Примечание
Б 51		Болт М30×420	420	1	—	2,6	3	3	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		
Б 52		Болт М30×450	450	1	—	2,7	3	3	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		
Б 53		Болт М30×480	480	1	—	2,9	3	3	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		
Б 54		Болт М30×490	490	1	—	2,9	3	3	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		
Б 55		Болт М30×540	540	1	—	3,2	3	3	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		
Б 56		Болт М30×590	590	1	—	3,5	4	4	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		

3082тм-т2.4.60

ЭСП

Ленинград 1969г.

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Начальник ОТП		Синелобов
Гл. инж. проекта		Штин
Руководит. группы		Иванова
Инженер		Каплевская
Проверил		Штин

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ.

Рабочие чертежи


Специальные болты Б 51 ÷ Б 56

Лист	N	
М		N 3082тмт2-49
Разм 2Ф		литера

СК-4А

Разрез 1-1


/Монтажные кольца и спираль показаны условно/


Спираль замкнуть в кольцо нахлесткой 150 мм и сварить
ф410
55
300
55
а
а
Деталь „А"
Б227
Б228
Б249
Б229
Б245
Б206
Б246
Б247
Б250
Б248
Б242
Б243
5800
1000
1000
1000


Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина (мм)	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес 1 дет.	Вес Всех	Вес Марки	Примечание
Б 249		L 50×5	415	2	—	1,6	3,2	3,2	
Б 250		L 50×5	455	2	—	1,8	3,6	3,6	
Б 242		L 50×5	470	2	—	1,8	3,6	3,6	
Б 243		L 50×5	480	2	—	1,8	3,6	3,6	

Б249-Б252



Сечение а-а



Примечания:


1. Все швы $h = 4$ мм.
2. Сварку выполнять электродами Э42А.

Чертежу присвоена литера „а" в связи с изменением длин уголков и шифра марок
29/XI-74. Гл. инж. проекта /А. Соколов/

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные промежуточные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи Лист N
	Начальник ОТП	Синегубов	Закладные детали	
	Главный специалист	Куртасов		
	Гл. инж. проекта	Штин		
Ленинград 1972 г	Руковод. группы	Иванова	М. 1:50; 1:2	N 3082тм-т2-51
	Чертеж. констр.	Григорьев	Разм. 2ф	Литера а

3082тм/2.л.30

ПБ 110-1, ПБ 110-3



ПБ 110-2




Таблица отправочных марок лестниц

Шифр опоры	Наименование	Марк	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг Всех	Примечание
ПБ 110-1, ПБ 110-3	Б171	Б 432	1	—	6	6	
		Б 435	1	—	15	15	
		Б 437	1	—	1	1	
		Б 438	1	—	1	1	
		Б 439	2	—	1	2	
		Б 447	1	—	1	1	
		Б 448	1	—	1	1	
		Б 449	2	—	1	2	
		Наплавленный металл				1	
		Итого				30	
ПБ 110-2	Б172	Б 432	2	—	6	12	
		Б 435	1	—	15	15	
		Б 602	1	—	6	6	
		Б 437	3	—	1	3	
		Б 438	2	—	1	2	
		Б 439	3	—	1	3	
		Б 447	3	—	1	3	
		Б 448	2	—	1	2	
		Б 449	3	—	1	3	
		Б 467	3	—	—	—	
		Наплавленный металл				1	
		Итого				50	

Ведомость монтажных болтов

Марка лестницы	Наименование	Кол-во шт болтов	Кол-во шт гаек	Кол-во шт шайб	Вес в кг болтов	Вес в кг гаек	Вес в кг шайб	ГОСТ
Б171	Болт М16×75	8	12	24	1.2	0.4	0.3	Болты 7798 – 70*
	Болт М16×40	4			0.4			Гайки 5915 – 70*
	Итого на лестницу				1.6	0.4	0.3	Шайбы 11371 – 68*
	Общий вес				~ 2			
Б172	Болт М16×75	16	24	48	2.4	0.8	0.6	
	Болт М16×40	8			0.8			
	Болт М20×200	3	3	8	1.6	0.2	0.2	
	Итого на лестницу				4.8	1.0	0.8	
	Общий вес				~ 6			

Выборка металла на опору


Марка лестницы	Сечение	Вес в кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечание
Б171	⊏ N8	18	ВСт3	380-71*	
	• ⌀16	3	"	"	
	— δ=4	8	"	"	
	Монтажные болты	2	"	"	
	Наплавленный металл	1			
	Итого	32			

Марка лестницы	Сечение	Вес в кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечание
Б172	⊏ N8	28	ВСт3	380-71*	
	• ⌀16	5	"	"	
	— δ=4	16	"	"	
	Монтажные болты	6	"	"	
	Наплавленный металл	1			
	Итого	56			

ЭСП	минэнерго СССР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110–330 кВ.	Рабочие чертежи
Севера-Западное отделение г. Ленинград	1974 г.		
Нач. ОТП	Штин	Монтажные схемы лестниц опор ПБ 110-1, ПБ 110-3, ПБ 110-2	
Гл. инж. пр.	Соколов		
Рук. гр.	Иванова		
Исполнитель	Михайлова	Масштаб	Лист / Листов
Проверил	Коптевская	N3082тм-2-52	Литера

3082-тм/2 л. 61

ПБ 110-4



ПБ 110-8, ПБ 110-10

I-II р.г




Таблица отправочных марок лестниц

Шифр опоры	Наименование	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг Всех	Примечание
ПБ 110-4	Б173	Б 432	1	—	6	6	
		Б 435	1	—	15	15	
		Б 602	1	—	6	6	
		Б 668	1	—	14	14	
		Б 355	1	—	2	2	
		Б 360	1	—	2	2	
		Б 443	1	—	2	2	
		Б 444	3	—	2	6	
		Б 445	2	—	2	4	
		Б 453	1	—	2	2	
		Б 454	3	—	2	6	
		Б 455	2	—	2	4	
		Б 604	1	—	2	2	
		Б 606	1	—	2	2	
		Наплавленный металл				1	
		Итого				74	
ПБ 110-8, ПБ 110-10	Б174	Б 432	1	—	6	6	
		Б 435	1	—	15	15	
		Б 602	1	—	6	6	
		Б 668	1	—	14	14	
		Б 442	1	—	1	1	
		Б 443	2	—	2	4	
		Б 444	2	—	2	4	
		Б 445	3	—	2	6	
		Б 452	1	—	2	2	
		Б 453	2	—	2	4	
		Б 454	2	—	2	4	
		Б 455	3	—	2	6	
		Наплавленный металл				1	
		Итого				73	

Ведомость монтажных болтов

Марка лестницы	Наименование	Кол-во шт болтов	Кол-во шт гаек	Кол-во шт шайб	Вес в кг болтов	Вес в кг гаек	Вес в кг шайб	ГОСТ
Б 173	Болт М16×75	16	24	48	2.4	0.8	0.6	Болты 7798-70* гайки 5915-70* шайбы 11371-68*
	Болт М16×40	8			0.8			
(Б 174)	Итого на одну лестницу				3,2	0,8	0.6	
	Общий вес				~5			

Выборка металла на опору


Марка лестницы	Сечение	Вес в кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечание
Б 173	[N8	35	ВСт3	380-71*	
	• ф 16	6	"	"	
	— δ=4	32	"	"	
	Монтажные болты	5	"	"	
	Наплавленный металл	1			
	Итого	80			

Марка лестницы	Сечение	Вес в кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечание
Б 174	[N8	35	ВСт3	380-71*	
	• ф 16	6	"	"	
	— δ=4	31	"	"	
	Монтажные болты	5	"	"	
	Наплавленный металл	1			
	Итого	79			


ЭСП	МИНЭНЕРГО СССР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110–330 кВ	Рабочие чертежи
Северо-Западное отделение г. Ленинград 1974г.			
Нач. отд. Штин; Гл. инж. пр-та Соколов; Рук. гр. Иванова; Исполнитель Михайлова; Проверил Каплевская		Монтажные схемы лестниц ПБ 110-4, ПБ 110-8, ПБ 110-10	
		Масштаб — № 3082тм-т2-53	Литера — Лист — Листов

3082тм/2 л. 62


Б 432




Б 435




Б 602



Б 467



Б 668




Спецификация

Марка	№№ п/п	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес 1 дет.	Вес всех	Марки	Примечание
Б432	1	[N8	740	1	—	5,2	5	6	
	2н	• ф 16	245	1	2	0,4	1		
Б435	3	[N8	1790	1	—	12,7	13	15	
	2н	• ф 16	245	3	3	0,4	2		
Б602	4	[N8	740	1	—	5,2	5	6	
	2н	• ф16	245	2	1	0,4	1		
Б668	5	[N8	1665	1	—	11,7	12	14	
	2н	• ф 16	245	3	3	0,4	2		
Б467		Косая шайба	50×50	1	—	0,1	0,1	—	из полки [N20
Б355	6	— 60×4	810	1	—	1,5	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б437	8	— 60×4	635	1	—	1,2	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б438	9	— 60×4	660	1	—	1,2	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б439	10	— 60×4	685	1	—	1,3	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б442	11	— 60×4	750	1	—	1,4	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б443	12	— 60×4	780	1	—	1,5	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б444	13	— 60×4	805	1	—	1,5	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б445	14	— 60×4	840	1	—	1,6	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б604	15	— 60×4	860	1	—	1,6	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б360	16	— 60×4	860	1	—	1,6	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б447	17	— 60×4	685	1	—	1,3	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б448	18	— 60×4	705	1	—	1,3	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б449	19	— 60×4	700	1	—	1,3	1	1	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б452	20	— 60×4	800	1	—	1,5	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б453	21	— 60×4	825	1	—	1,6	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б454	22	— 60×4	850	1	—	1,6	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б455	23	— 60×4	885	1	—	1,7	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		
Б605	24	— 60×4	930	1	—	1,8	2	2	
	7	— 35×4	90	2	—	0,1	—		

Примечания:

1. Все отверстия ф 17мм, кроме оговоренных.
2. Все швы h=4мм.
3. Электроды типа Э42А, ГОСТ 9467-60.
4. Все марки оцинковать

Б355, Б437÷Б439, Б442÷Б445, Б604.



Б360, Б447÷Б449 Б452÷Б455, Б605






Таблица размеров

Марки	R	L	H	L_1
Б 355 Б 360	233	810	270	860
Б 437 Б 447	176	635	216	685
Б 438 Б 448	184	660	224	705
Б 439 Б 449	192	685	232	700
Б 442 Б 452	213	750	253	800
Б 443 Б 453	222	780	262	825
Б 444 Б 454	230	805	270	850
Б 445 Б 455	240	840	281	885
Б 604 Б 605	247	860	287	900

Детали 6, 8÷15



Детали 16÷24



ЭСП	МИНЭНЕРГО СССР ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330кВ	Рабочие чертежи
Северо-Западное отделение г. Ленинград	1974г.	Для опор ПБ110-1, ПБ110-3, ПБ110-2, ПБ110-4, ПБ110-8, ПБ110-10.	
Гл. инж. проекта	Штин	Металлические детали лестниц Б432, Б435, Б437÷Б439, Б442÷Б445, Б447÷Б449, Б452÷Б455, Б355, Б360, Б467, Б602, Б604, Б605, Б668	
Нач. ОТП	Соколов		
Рук. гр.	Иванова		
Исполнитель	Михайлова	Масштаб	N 3082пмт2-54
Проверил	Каплевская		Литера / Лист / Листов

3082.тм/2 л 6.3

gost.e-ecolog.ru