ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5 407-100

ПРОКЛАДКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФЕРМАХ

ВЫПУСК 1

ЧЕРТЕЖИ МОНТАЖНЫЕ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5 407-100

ПРОКЛАДКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФЕРМАХ

ВЫПУСК 1

ЧЕРТЕЖИ МОНТАЖНЫЕ

РАЗРАБОТАНЫ
ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ИМЕНИ Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО
ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ
МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ИМЕНИ Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО
ПРИКАЗ № 82 ОТ 19.10.88 г

/ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — Ю.Г. Барыбин
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — М.Г. Зименков
ВАНИЯ — Л.Б. Годгельф
Н.И. Ивкин

© ЦИТП Госстроя СССР 1989

Обозначение	Наименование	Стр.
	Титульный лист.	
	Содержание.	2..4
5.407-100.1.ПЗ	Пояснительная записка	5,6
5.407-100.1.10ТБ	Таблицы выбора монтажных	
	чертежей и чертежей изделий.	7...10
5.407-100.1.20ВА	Ведомость изделий и материалов	
	для изготовления электромонтаж-	
	ных конструкций и деталей в М93	11...25
5.407-100.1.30Д	План прокладки сети освещения.	
	Пример.	27,28
5.407-100.1.40Д	Прокладка комплектной линии	
	между стенами под нижним	
	поясом ферм. Пример.	29
5.407-100.1.50Д	Прокладка комплектной линии	
	между стеной и фермой под	
	нижним поясом ферм. Пример.	30
5.407-100.1.60Д	Прокладка комплектной линии	
	между фермой и стеной под	
	нижним поясом ферм. Пример.	31
5.407-100.1.70Д	Прокладка комплектной линии	
	между фермами под нижним	
	поясом ферм. Пример.	32
5.407-100.1.80Д	Прокладка комплектной линии	
	между стенами над нижним	
	поясом ферм. Пример.	33
5.407-100.1.90Д	Прокладка комплектной линии	
	между стеной и фермой над	
	нижним поясом ферм. Пример.	34

Обозначение	Наименование	Стр.
5.407-100.1.100Д	Прокладка комплектной линии	
	между фермой и стеной над	
	нижним поясом ферм. Пример.	35
5.407-100.1.110Д	Прокладка комплектной линии	
	между фермами над нижним	
	поясом ферм. Пример.	36
5.407-100.1.120Д	Подвод питания к комплект-	
	ной линии. Пример.	37
5.407-100.1.130МЧ	Установка концевого крепления	
	троса на фермах из круглых	
	труб. Вариант 1. Монтажный	
	чертеж	38,39
5.407-100.1.140МЧ	Установка концевого крепления	
	троса на фермах из круглых	
	труб. Вариант 2 Монтажный	
	чертеж.	40..44
5.407-100.1.150МЧ	Установка концевого крепления	
	троса на фермах из круглых	
	труб Вариант 3 Монтажный	
	чертеж.	45,46
5.407-100.1.160МЧ	Установка концевого крепления	
	двух комплектных линий на	
	фермах из круглых труб.	
	Вариант 1 Монтажный чертеж.	47,48
5.407-100.1.170МЧ	Установка концевого крепления	
	двух комплектных линий на	
	фермах из круглых труб.	
	Вариант 2 Монтажный чертеж	49..52

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр
5.407-100.1 180МЧ	Установка концевого крепления двух комплектных линий на фермах из круглых труб Вариант 3	
	Монтажный чертеж	53,54
5.407-100.1 190МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из двутавров	
	Вариант 1. Монтажный чертеж	55,56
5.407-100.1 200МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из двутавров	
	Вариант 2. Монтажный чертеж	57..59
5.407-100 1 210МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из двутавров	
	Вариант 3 Монтажный чертеж	60,61
5 407-100 1 220МЧ	Установка концевого крепления двух комплектных линий на фермах из двутавров Вариант 1	
	Монтажный чертеж	62,63
5.407-100 1 230МЧ	Установка концевого крепления двух комплектных линий на фермах из двутавров Вариант 2.	
	Монтажный чертеж	64 .67
5.407-100 1 240МЧ	Установка концевого крепления двух комплектных линий на фермах из двутавров Вариант 3.	
	Монтажный чертеж.	68,69
5.407-100 1 250МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из парных уголков Вариант 1	
	Монтажный чертеж	70,71
5407-100.1 260МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из парных уголков Вариант 2	
	Монтажный чертеж	72 73
5 407-100 1.270МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из парных уголков Вариант 3	
	Монтажный чертеж	74,75
5 407-100 1 280МЧ	Установка концевого крепления двух линий на фермах из парных уголков Вариант 1	
	Монтажный чертеж	76,77
5 407-100 1 290МЧ	Установка концевого крепления двух линии на фермах из парных уголков Вариант 2	
	Монтажный чертеж	78..80
5407-100.1 300МЧ	Установка концевого крепления двух линий на фермах из парных уголков Вариант 3.	
	Монтажный чертеж	81,82
5407-100.1 310МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из железобетона Вариант 1.	
	Монтажный чертеж	83,84
5 407-100 1 320МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из железобетона Вариант 2.	
	Монтажный чертеж	85..88

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
5.407-100.1.330МЧ	Установка концевого крепления троса на фермах из железобетонд. Вариант 3	
	Монтажный чертеж.	89,90
5.407-100.1.340МЧ	Установка концевого крепления двух линий на фермах из железобетонд. Вариант 1.	
	Монтажный чертеж	91,92
5.407-100.1.350МЧ	Установка концевого крепления двух линий на фермах из железобетонд. Вариант 2.	
	Монтажный чертеж	93.96
5.407-100.1.360МЧ	Установка концевого крепления двух линий на фермах из железобетонд. Вариант 3.	
	Монтажный чертеж	97..99
5.407-100.1.370МЧ	Установка концевого крепления троса к стене	
	Монтажный чертеж	100
5.407-100.1.380МЧ	Подключение комплектной линии к сети.	
	Монтажный чертеж	101
5.407-100.1.390	Присоединение троса к контуру заземления.	
	Монтажный чертеж.	102

Обозначение	Наименование	Стр.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

1. Исходные данные

Исходными данными для выполнения настоящей серии типовых конструкций, изделий и узлов послужили:

серия типовых металлических ферм из круглых труб 1.460.3-17 выпуск 1;

серия типовых металлических ферм из широкополочных двутавров 1 460.3-15 выпуск 1;

серии типовых металлических ферм из гнутых уголков 1 460.2 выпуск 2, 1.460.2.10 выпуск 1 и 1.460.4 выпуск 5;

серии типовых железобетонных ферм ПК-01-129/78 выпуски 1,2,4 и 1.463-3 выпуски 1,2,4;

серия типовых чертежей установки светильников с разрядными лампами высокого давления и лампами накаливания на фермах 5.407-92 выпуски 1,2.

2. Содержание.

2.1. Типовые чертежи серии даны в 2-х выпусках.

выпуск 1 - чертежи монтажные

выпуск 2 - чертежи изделий.

2.2. В выпуске приведены:

- таблицы выбора монтажных чертежей и чертежей изделий;
- ведомость изделий и материалов для изготовления монтажных конструкций и деталей в М93;
- примеры прокладок групповых сетей электроосвещения, выполняемых комплектными линиями по металлическим и железобетонным фермам;
- монтажные чертежи комплектных линий

2.3. В выпуске 2 приведены чертежи изделий, подлежащих изготовлению в мастерских электромонтажных заготовок (М93):

- элементы крепления тросов к фермам,
- чертежи комплектных линий электроосвещения;
- чертежи установки сжимов в ответвительных и присоединительных коробках.

3. Область применения

3.1 Прокладка кабелей на тросах поперек ферм зданий применяется в групповых сетях электроосвещения в зданиях промышленных предприятий

3.2. С выпуском настоящей серии аннулируются серии 4.407-240, 4.407-241, 5.407-78, 5.407-79.

4. Основные положения.

4.1. Групповая сеть электроосвещения прокладывается поперек ферм здания с шагом 6 и 12 м и выполняется комплектными

				5.407-100.1 ПЗ		
Нач.отд.	Ивкин			Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Конт.	Лучева		10.91г.		Р	1	2
Гл.инж.	Лучева				ЦИТП ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Э. Дзержинского Москва	
Ст.инж.	Ланкова					

Копировал Сергеева Формат А3

линиями, концы которых закреплены на стенах или фермах здания.

4.2. В комплектные линии входят:

- трос из стали круглой диаметром 6мм,
- ответвительные и присоединительные коробки с набором сжимов;
- кабель сечением до 25 мм², марка которого выбирается по проекту (например АВВГ АПВ и др)

4.3 Комплектные линии предусматриваются длиной от 12 до 60м. Максимальная длина линии принята из расчета веса, удобного для монтажа (50-70 кг).

4.4. При необходимости комплектная линия может быть изготовлена большей длины или комплектоваться из нескольких линий Пример соединения линий между собой см черт. 5.407-100.1 160 МЧ.

4.5. Исполнение комплектных линий зависит от их длины, шага ферм, схемы подвода питания (в середину или в конец линии).

4.6. Исполнение концевых креплений линии зависит от типа ферм, расположения линий относительно нижнего пояса ферм (под или над фермой) и расстояния от линии до ферм.

4.7 Исполнение ответвительных коробок зависит от количества светильников, подключаемых к коробке (от 1 до 3-х), сечения жил кабеля и напряжения ламп (фазное или междуфазное присоединение)

4.8. Фазировка светильников осуществляется в МЭЗ по конкретному проекту.






4.9 Заземление коробок, расположенных на тросе, и светильников выполняется нулевой или защитной жилой кабеля линии. Трос заземляется присоединением к контуру заземления здания.

4.10 При конкретном проектировании электроосвещения следует, пользуясь таблицей выбора чертежей серии (5.407-100 1.107Б), выбрать необходимые монтажные чертежи и чертежи изделий.

4.11 Конструкции, изготовляемые в МЭЗ в основном собираются из изделий заводов Главэлектромонтажа (ГЭМ).

Концевые крепления троса

Таблица 1

Место крепления	Эскиз установки	H, мм	Обозначение монтажного чертежа	Обозначение чертежа изделия
Фермы из одиночных уголков		650	5.407-100.1.130МЧ	5.407-100.2 10 5.407-100 2 70 5.407-100 2.150
		1150 1650 2150	5.407-100.1.140МЧ	5.407-100 2 40 5.407-100 2.70 5.407-100 2 150
		—	5.407-100.1.150МЧ	5.407-100. 2 50 5.407-100 2.70 5.407-100 2.150
		650	5.407-100.1.160МЧ	5.407-100.2 10 5.407-100.2 150 5.407-100 2.160
		1150 1650 2150	5.407-100 1 170МЧ	5.407-100 2 10 5.407-100.2 150 5.407-100.2.160
		—	5.407-100.1.180МЧ	5.407-100 2.50 5.407-100 2.150 5.407-100 2 160
Фермы из широкополочных двутавров		650	5.407-100.1 190МЧ	5.407-100.2.80 5.407-100.2 110 5 407-100 2.150
		1150 1650 2150	5.407-100.1 200МЧ	5 407-100 2.90 5.407-100 2 110 5.407-100 2 150
		—	5.407-100 1 210МЧ	5 407-100 2.100 5 407-100.2 110 5.407-100 2.150
		650	5.407-100.1.220МЧ	5 407-100 2 80 5 407-100.2.150 5.407-100 2 160
		1150 1650 2150	5.407-100.1.230МЧ	5 407-100 2.90 5 407-100 2.150 5 407-100.2 160
		—	5.407-100.1.240МЧ	5 407-100.2.100 5.407-100.2 150 5 407-100.2.160

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач.отд.	Цейтин		
Н.контр.	Гусельников		
Гл.конст.	Гусельников		
Отв.исп.	Алексеев		

5.407-100.1.10ТБ

Таблицы выбора монтажных чертежей и чертежей изделий



Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА





23952 01 8

Копировал Сергеева Формат А3

Концевые крепления троса

Место крепления	Эскиз установки	H, мм	Обозначение монтажного чертежа	Обозначение чертежа изделия
Фермы из парных уголков		650	5.407-100.1.250МЧ	5.407-100.2.120
				5.407-100.2.140
				5.407-100.2.150
		1150 1650 2150	5.407-100.1.260МЧ	5.407-100.2.130
				5.407-100.2.140
				5.407-100.2.150
		–	5.407-100.1.270МЧ	5.407-100.2.140
				5.407-100.2.150
		650	5.407-100.1.280МЧ	5.407-100.2.120
				5.407-100.2.150
				5.407-100.2.160
		1150 1650 2150	5.407-100.1.290МЧ	5.407-100.2.130
				5.407-100.2.150
				5.407-100.2.160
		–	5.407-100.1.300МЧ	5.407-100.2.140
				5.407-100.2.150
				5.407-100.2.160






Продолжение таблицы 1








Место крепления	Эскиз установки	H, мм	Обозначение монтажного чертежа	Обозначение чертежа изделия
Фермы из железобетона		650	5.407-100.1.310МЧ	5.407-100.2.80
				5.407-100.2.110
				5.407-100.2.150
		1150 1650 2150	5.407-100.1.320МЧ	5.407-100.2.90
				5.407-100.2.110
				5.407-100.2.150
		–	5.407-100.1.330МЧ	5.407-100.2.100
				5.407-100.2.110
				5.407-100.2.150
		650	5.407-100.1.340МЧ	5.407-100.2.80
				5.407-100.2.150
				5.407-100.2.160
		1150 1650 2150	5.407-100.1.350МЧ	5.407-100.2.90
				5.407-100.2.150
				5.407-100.2.160
		–	5.407-100.1.360МЧ	5.407-100.2.100
				5.407-100.2.150
				5.407-100.2.160
Стена		–	5.407-100.1.370МЧ	–

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Комплектные линии

Таблица 2

Характер прокладки	Шаг ферм, м	Тип линии	Эскиз варианта линии	Обозначение чертежа изделия
Между стенами	6	КЛ-1		5.407-100 2 170
	12	КЛ-12		5 407-100 2 210
	6	КЛ-1А		5.407-109 2 170
	12	КЛ-12А		5.407-100.2 210
Между стеной и фермой	6	КЛ-2		5.407-100.2 170
	12	КЛ-13		5 407-100.2 210
Между фермой и стеной	6	КЛ-2А		5.407-100 2 170
	12	КЛ-13А		5.407-100 2.210
Между фермами	6	КЛ-3		5.407-100 2 170
	12	КЛ-14		5 407-100 2 210
	6	КЛ-3А		5.407-100 2 170
	12	КЛ-14А		5 407-100 2 210
Между стенами	6	КЛ-4		5.407-100 2.180
	12	КЛ-15		5 407-100 2 220

Характер прокладки	Шаг ферм, м	Тип линии	Эскиз варианта линии	Обозначение чертежа изделия
Между стенами	6	КЛ-4А		5.407-100 2 180
	12	КЛ-15А		5 407-100 2 220
Между, стеной и фермой	6	КЛ-5		5.407-100 2.180
	12	КЛ-16		5.407-100 2 220
Между фермой и стеной	6	КЛ-5А		5.407-100 2 180
	12	КЛ-16А		5.407-100 2 220
Между фермами	6	КЛ-6		5 407-100.2 180
	12	КЛ-17		5.407-100 2 220
	6	КЛ-6		5.407-100 2 180
	12	КЛ-17		5.407-100 2.220
	6	КЛ-6А		5 407-100 2 180
	12	КЛ-17А		5 407-100 2.220
	6	КЛ-6А		5.407-100 2.180
	12	КЛ-17А		5.407-100.2.220

Условные обозначения

П - подключение питающего кабеля

С - соединение со следующей линией








—o— - линия с ответвительной коробкой








—●— - натяжная муфта

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Комплектные линии

Продолжение таблицы 2

Характер прокладки	Шаг ферм, м	Тип линии	Эскиз варианта линии	Обозначение чертежа изделия
Между стенами	6	КЛ-7		5.407-100.2.190
	12	КЛ-18		5.407-100.2.230
	6	КЛ-7А		5.407-100 2 190
	12	КЛ-18А		5.407-100.2.230
Между стеной и фермой	6	КЛ-8		5 407-100 2.190
	12	КЛ-19		5.407-100 2.230
	6	КЛ-8		5.407-100 2 190
	12	КЛ-19		5.407-100.2 230
Между фермой и стеной	6	КЛ-8А		5.407-100.2.190
	12	КЛ-19А		5.407-100.2 230
	6	КЛ-8А		5.407-100.2.190
	12	КЛ-19А		5.407-100.2 230
Между фермами	6	КЛ-9		5.407-100.2 190
	12	КЛ-20		5.407-100.2 230

Характер прокладки	Шаг ферм, м	Тип линии	Эскиз варианта линии	Обозначение чертежа изделия
Между фермами	6	КЛ-9		5.407-100 2 190
	12	КЛ-20		5.407-100.2.230
	6	КЛ-9А		5 407-100.2.190
	12	КЛ-20А		5.407-100.2.230
	6	КЛ-9А		5.407-100.2.190
	12	КЛ-20А		5.407-100.2.230
Между стеной и фермой	6	КЛ-10		5.407-100.2.200
	12	КЛ-21		5.407-100.2.240
Между фермой и стеной	6	КЛ-10А		5.407-100 2.200
	12	КЛ-21А		5.407-100 2.240
Между фермами	6	КЛ-11		5.407-100.2.200
	12	КЛ-22		5 407-100.2.240
	6	КЛ-11		5.407-100.2.200
	12	КЛ-22		5.407-100 2.240

Коробки

Таблица 3

Назначение	Подключение светильников	Обозначение монтажного чертежа	Обозначение чертежа изделия
ответвительная	фазное	—	5.407-100.1 260
	междуфазное	—	5.407-100 1 270
совединительная	—	5 407-100 1.380	—

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

5 407-100.1 10ТБ

Лист 4

Копировал Сергеева Формат А3

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Кол. на испол. 5.407-100 1																				
			130 мм													1-0 мм							
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	–	01	02	03	04	05	06	07	08
Изделия завода-в ГЭМ																									
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	0,6	0,6	0,6	0,6	0,55	0,8	0,85	0,8	0,8	0,6	0,6	0,55	0,8	0,85	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,3	1,35	1,6	1,5
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	м	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У	п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
" — " — "	УСЭК81-2У	п	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4
" — " — "	УСЭК81-3У	п						4	4						4	4						4	4		
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м															0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																									
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75																									
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ2590-71*																									
диаметром 6		кг	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,2	6,3	6,3	6,25	6,25	6,25	6,2	6,2	6,35	6,35
12		кг	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд	Ивкин		
Н.контр	Кисельев		10.81г
Рук.сект	Кисельев		
Ст.инж	Алексеев		

5.407-100.1.20ВА

Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций в МЗЗ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	16

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА

Копировал Сергеева Формат А3

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол на исполн 5 407-100 1 — 140 мм																				
			09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Изделия заводов ГЭМ																							
Швеллер	ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	1,6	1,6	1,65	1,8	1,85	2,1	2,1	2,1	2,1	2,15	2,3	2,35	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,3	1,35	1,8
Уголок	ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4
Анкер	ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька	ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		УСЭК81-2У1	"	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4
		УСЭК81-3У1	"				4	4						4	4						4	4	
Уголок	ТУ36-1434-82	К237У2	м	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9
Муфта	ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																							
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ2590-71*																							
диаметром 6		кг	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3	6,4	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,2
12		"	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол на исполн 5 407-100 1 — 140 мм													150 мм						
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	–	01	02	03	04	05	06
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер	ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	1,6	1,6	1,6	1,65	1,8	1,85	2,1	2,1	2,1	2,1	2,15	2,3	2,35	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,95
Уголок	ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7
Анкер	ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька	ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		УСЭК81-2У1	"	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4		
		УСЭК81-3У1	"					4	4						4	4						4	4
Уголок	ТУ36-1434-82	К237У2	м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35							
Муфта	ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																							
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ2590-71*																							
диаметром 6		кг	12,2	12,2	12,2	12,2	12,3	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2
12		"	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Леоненко Формат А3

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Кол. на исполн. 5.407-100.1. 150 мч 07	08	09	10	11	12	13	180 мч —	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Изделия заводов ГЭМ																					
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	м	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,95	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,95	0,95	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55Ч3	"	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64Ч3	шт	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1Ч1	"	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-2Ч1	"	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4
	УСЭК81-3Ч1	"						4	4						4	4					
Муфта ТУ36-1445-82	К804Ч3	"	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																					
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75																					
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ст. круглая ГОСТ2590-71*																					
диаметром 6		кг	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
12		"	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Кол. на исполн. 5.407-100.1. 160 мч 12	13	170 мч —	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Изделия заводов ГЭМ																					
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	м	0,95	0,95	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,95	1,95	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,95	1,95	2,75	2,75	2,75
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55Ч3	"	0,6	0,7	0,4	0,4	0,45	0,45	0,55	0,6	0,8	0,4	0,4	0,45	0,45	0,55	0,6	0,8	0,4	0,4	0,45
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64Ч3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1Ч	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-2Ч	"			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4
	УСЭК81-3Ч1	"	4	4						4	4						4	4			
Уголок ТУ36-1434-82	К237Ч2	м	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,8	1,8	1,8
Муфта ТУ36-1445-82	К804Ч3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																					
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75																					
15×2,8		м	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ст. круглая ГОСТ2590-71*																					
диаметром 6		кг	8,0	8,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	4,4	4,4	4,4
12		"	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол. на исполн. 5.407-100.1 170 МЧ																				
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Изделия заводов ГЗМ																							
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	2,75	2,75	2,95	2,95	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,95	3,95	3,75	3,75
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,45	0,55	0,6	0,8	0,4	0,4	0,45	0,45	0,55	0,6	0,8	0,4	0,4	0,45	0,45	0,55	0,6	0,8	0,4	0,4
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-2У1	"	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4
	УСЭК81-3У1	"			4	4						4	4						4	4		
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	1,95	1,8	1,8	1,95	1,8	1,8	1,8	1,95	1,8	1,8	1,95	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ 3262-75																						
15×2,8		м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ст. круглая ГОСТ 2590-71*																						
диаметром 6		кг	4,4	4,4	4,3	4,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	8,3	8,3
12		кг	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	170 МЧ					Кол. на исполн. 5.407-100.1. 180 МЧ														
			37	38	39	40	41	—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
Изделия заводов ГЗМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	3,75	3,75	3,75	3,95	3,95	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,45	0,45	0,55	0,6	0,8	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,7	0,8	
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	УСЭК81-2У1	"	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			
	УСЭК81-3У1	"				4	4						4	4						4	4	
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65															
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ 3262-75																						
15×2,8		м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Ст. круглая ГОСТ 2590-71*																						
диаметром 6		кг	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,6	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	
12		кг	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол на испол 5.407-100.1																				
			180 мч										200 мч										
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Изделия заводов ГЭМ																							
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	0,75	0,8	0,8	1,0	1,0	0,75	0,8	0,8	1,0	1,0	1,25	1,4	1,3	1,5	1,5	1,8	1,9	1,8	2,0	2,0	
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,55	0,65	0,65	0,9	0,9	0,55	0,65	0,65	0,9	0,9	0,5	0,8	0,7	0,95	0,95	0,65	0,8	0,7	0,95	0,95	
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭС64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	УСЭК81-3У1	"		4	4				4	4				4	4				4	4				
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"	4					4					4					4					
	К123У3	"				4	4				4	4				4	4				4	4	
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м											0,6	0,55	0,55	0,6	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ 3262-75																							
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ст. круглая ГОСТ 2590-71*																							
диаметром 6		кг	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол на испол 5.407-100.1																				
			200 мч																				
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Изделия заводов ГЭМ																							
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	2,25	2,35	2,3	2,45	2,45	1,25	1,4	1,3	1,5	1,5	1,8	1,9	1,8	2,0	2,0	2,25	2,35	2,3	2,45	2,45	
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,6	0,8	0,7	0,95	0,95	0,6	0,8	0,7	0,95	0,95	0,65	0,8	0,7	0,95	0,95	0,6	0,8	0,7	0,95	0,95	
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	УСЭК81-3У1	"		4	4				4	4				4	4				4	4				
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"	4					4					4					4					
	К123У3	"				4	4				4	4				4	4				4	4	
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	0,6	0,55	0,55	0,6	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ 3262-75																							
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ст круглая ГОСТ 2590-71*																							
диаметром 6		кг	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на исполн 5407-100 1																			
			210 мч										220 мч									
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	м	0,9	0,95	0,95	1,1	1,1	0,9	0,95	0,95	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК5Б3	"	0,55	0,65	0,65	0,85	0,85	0,55	0,65	0,65	0,85	0,85	0,55	0,65	0,65	0,9	0,9	0,55	0,65	0,65	0,9	0,9
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК6Ч3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1Ч1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-3У1	"			4					4				4	4				4	4		
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"	4	4				4	4				4					4				
	К123У3	"				4	4				4	4				4	4				4	4
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ст круглая ГОСТ2590-71*																						
диаметром 6		кг	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на исполн. 5407-100 1																			
			230 мч																			
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	м	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1	2,9	3,1	2,9	3,1	3,1	2,9	3,1	2,9	3,1	3,1
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК5Б3	"	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК6Ч3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1Ч1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-3У1	"		4	4				4	4				4	4				4	4		
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"	4					4					4					4				
	К123У3	"				4	4				4	4				4	4				4	4
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,95	1,8	1,8	1,8	1,8	1,95	1,8	1,8	1,8	1,8
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ст круглая ГОСТ2590-71*																						
диаметром 6		кг	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол. на исполн. 5.407-100.1. 230 мч										–	240 мч								
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		01	02	03	04	05	06	07	08	09
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК53У3	»	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,55	0,65	0,65	0,85	0,85	0,55	0,65	0,65	0,85	0,85
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-141	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-241	»		4	4				4	4					4					4		
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	»	4					4					4	4					4	4		
	К123У3	»				4	4				4	4				4	4				4	4
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	2,65	2,55	2,65	2,55	2,55	2,65	2,55	2,65	2,55	2,55										
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ст круглая ГОСТ2590-71*																						
диаметром 6		кг	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол. на исполн. 5.407-100.1 250 мч						–	260 мч												
				01	02	03	04	05			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК53У3	м			0,3							0,6			0,6			0,6			0,5	
	УСЭК54У3	»	1,1	1,45	1,45	1,1	1,45	1,45		1,9	2,5	2,5	2,4	3,0	3,0	2,8	3,5	3,5	1,9	2,5	2,5	2,4
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	»								1,0	1,05	1,15	1,4	1,45	1,5	1,9	1,95	1,9	1,0	1,05	1,15	1,4
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-141	»	1	3	3	1	3	3		1	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1
	УСЭК81-241	»													4			4				
Основание закрепа ТУ36-1454-84	К127У3	»	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	»	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																						
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ2590-71*																						
диаметром 6		кг	1,4	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип марка	Ед изм	Кол на испол 5.407-100.1																					
			260 мч					270 мч						280 мч							290 мч			
			13	14	15	16	17	–	01	02	03	04	05	–	01	02	03	04	05	–	01	02
Изделия заводов ГДМ																								
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК53У3	м		0,6			0,6									0,6								
	УСЭК54У3	"	3,0	3,0	2,9	3,5	3,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7			1,2
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	1,45	1,5	1,9	1,85	2,3													3,2	4,4	4,4
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	2,0	2,1	2,25
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	6	6	2	6	6	6	6	6
	УСЭК81-2У1	"		4			4											6	6	2	10	2
Основание закрела ТУ36-1454-84	К127У3	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			8
Муфта ТУ36-1445-82	К80-1У3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Материалы																		2	2	3	3	3
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ст круглая ГОСТ2590-71*																						
диаметром 6		кг	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	1,4	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7	4,0	4,0	4,1	8,0	8,0	8,0	4,5	4,4	4,4

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на испол 5.407-100.1																					
			290 мч																300 мч					
			03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	–	01	02	03	04	05
Изделия заводов ГДМ																								
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК53У3	м			1,2			1,2			1,2			1,2			1,2						
	УСЭК54У3	"	3,2	4,4	4,4	4,2	5,4	5,4	4,2	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	2,0	2,1	2,25	2,8	2,85	3,0	2,8	2,85	3,0	3,75	3,9	3,8	3,75	3,9	3,8						
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	10	2	2	10	2	2	10	2	2	10	2	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-2У1	"			8			8			8			8			8						
Основание закрела ТУ36-1454-84	К127У3	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Муфта ТУ36-1445-82	К80-1У3	"	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																								
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																								
15×2,8		м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ст круглая ГОСТ2590-71*																								
диаметром 6		кг	8,4	8,4	8,4	4,5	4,5	4,5	8,4	8,4	8,4	4,6	4,5	4,5	8,5	8,4	8,4	4,0	4,0	4,1	8,0	8,0	8,0	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Кол. на исполн. 5.407-100.1																			
			310 мч														320 мч					
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	–	01	02	03	04	05
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	м	0,75	1,0	2,3	1,0	1,0	1,0	1,1	0,75	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,25	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	"	0,55	0,85	2,55	0,85	0,9	0,9	0,9	0,55	0,85	2,55	0,85	0,9	0,9	0,9	0,6	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК6Ч3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-141	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	УСЭК81-341	"		4	4	4	4				4	4	4	4				4	4	4	2	
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"	4							4							4					
	К123У3	"						4	4						4	4					2	4
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м															0,5	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75 15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст. круглая ГОСТ2590-71* диаметром 6		кг	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Кол. на исполн. 5.407-100.1																			
			320 мч																			
			06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	м	1,55	1,75	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,05	2,25	2,45	2,3	2,35	2,45	2,45	2,55	1,25	1,5	1,3	1,5	1,5
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК5Ч3	"	0,95	0,6	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,95	0,6	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,95	0,6	0,9	0,7	0,9	0,9
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК6Ч3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-141	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	УСЭК81-341	"			4	4	4	2				4	4	4	2				4	4	4	2
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"		4							4							4				
	К123У3	"	4					2	4	4					2	4	4					2
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,35	1,3	1,35	1,3	1,3	1,3	1,35	0,6	0,55	0,6	0,6	0,6
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75 15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст. круглая ГОСТ2590-71* диаметром 6		кг	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на исполн 5.407-100.1																			
			320 мч															330 мч				
			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	–	01	02	03
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	1,5	1,55	1,75	2 0	1 8	2,0	2 0	2,0	2,05	2,25	2,45	2 3	2,35	2,45	2,45	2,55	0 9	0,95	1,05	0,95
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,9	0,95	0,6	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0 95	0,6	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,95	0,55	0,65	0 85	0,65
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	УСЭК81-3У1	"				4	4	4	2				4	4	4	2				2	2	4
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"			4							4							4	2	2	
	К123У3	"	4	4					2	4	4					2	4	4				
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	0,6	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	1,35	1 3	1 35	1,3	1,3	1,3	1,35				
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																						
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0 1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ 2590-71*																						
диаметром 6		кг	2,7	2,7	2 7	2 7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,2	2,7	2,7	2,7	1,4	1,4	1,4	1,4

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип марка	Ед изм	Кол на исполн 5.407-100.1																			
			330 мч														340 мч					
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	–	01	02	03	04	05
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	1,05	1,1	1,05	1,05	1,05	0,9	0,95	1,05	0,95	1,05	1,1	1,05	1,05	1,05	0,9	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,55	0,65	0,85	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,9	0,55	0,85	0,65	0,85	0,9	0,9
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-3У1	"	4	4	4				2	2	4	4	4	4				4	4	4	4	
Шпилька ТУ36-2355-80	К122У3	"						4	2	2							4					
	К123У3	"				4	4								4	4						4
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																						
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0,3
Ст круглая ГОСТ 2590-71*																						
диаметром 6		кг	1,4	1,4	1,4	1 4	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2 7	2,7	2,7	2,7	2,7	4,05	4 0	4,0	4 0	4,0	4,0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол. на исполн. 5.407-100 1. 340 мм								350 мм											
			06	07	08	09	10	11	12	13	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	1,25	0,9	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,25	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,2	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,9	0,55	0,85	0,65	0,85	0,9	0,9	0,9	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,95	1,0	0,85	0,95	0,75	0,95	0,95
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-3У1	"			4	4	4	4				4	4	4					4	4	4	
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"		4							4							4				
	К123У3	"	4						4	4					4	4	4					4
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м									1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ 3262-75																						
15×2,8		м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ст. круглая ГОСТ 2590-71*																						
диаметром 6		кг	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип марка	Ед. изм	Кол. на исполн. 5.407-100 1. 350 мм																			
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Изделия заводов ГЭМ																						
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	2,1	2,2	2,9	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	3,2	2,9	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	3,2	3,9	4,0	3,9	4,0
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,95	1,0	0,85	0,95	0,75	0,95	0,95	0,95	1,0	0,85	0,95	0,75	0,95	0,95	0,95	1,0	0,85	0,95	0,75	0,95
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УСЭК81-3У1	"				4	4	4				4	4	4					4	4	4	
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"			4											4	4	4				
	К123У3	"	4	4					4	4	4											
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	1,2	1,2	1,95	1,8	1,8	1,95	1,8	1,8	1,95	1,95	1,8	1,8	1,95	1,8	1,8	1,95	2,65	2,6	2,65	2,8
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Материалы																						
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ 3262-75																						
15×2,8		м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ст. круглая ГОСТ 2590-71*																						
диаметром 6		кг	8,0	8,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	4,2	4,2	4,2	4,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на исполн 5.407-100 1																				
			350 мч										380 мч										
			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Изделия заводов ГЭМ																							
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	4,0	4,0	4,1	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,95	0,95	1,0	0,65	0,95	0,75	0,95	0,95	0,95	1,0	0,55	0,65	0,85	0,65	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9	0,55	
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	УСЭК81-3У1	"					4	4	4							4	4	4	4				
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"				4							4	4	4							4	
	К123У3	"	4	4	4					4	4	4								4	4		
Уголок ТУ36-1434-82	К237У2	м	2,55	2,55	2,65	2,65	2,55	2,65	2,55	2,55	2,55	2,65											
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Материалы																							
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75																							
15×2,8		м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Ст. круглая ГОСТ2590-71*																							
диаметром 6		кг	4,2	4,1	4,1	3,1	3,1	3,1	8,0	8,0	8,0	8,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	8,0	

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на исполн 5.407-100 1								
			350 мч								
			10	11	12	13	14	15	15	17	
Изделия заводов ГЭМ											
Швеллер ТУ36-2355-80	УСЭК54У3	м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	
Уголок ТУ36-2355-80	УСЭК55У3	"	0,65	0,85	0,65	0,8	0,8	0,85	0,85	0,9	
Анкер ТУ36-2355-80	УСЭК64У3	шт	6	6	6	6	6	6	6	6	
Шпилька ТУ36-2355-80	УСЭК81-1У1	"	2	2	2	2	2	2	2	2	
	УСЭК81-3У1	"			4	4	4	4			
Шпилька ТУ36-1454-78	К122У3	"	4	4							
	К123У3	"							4	4	
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	"	3	3	3	3	3	3	3	3	
Материалы											
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75											
15×2,8		м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Ст круглая ГОСТ2590-71*											
диаметром 6		кг	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на усп 5 407-100 1						Кол на исполн 5 407-100 2														
			380 мм						170														
			–	01	02	03	04	05	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Изделия заводов ГЭМ																							
Коробка ТУ36-1460-82	У246 У2	шт	1	1	1	1	1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	
Сжим ОСТ36-69-82	У731 МУ3	"	4	1		4	1																
	У733 МУ3	"		3	4		3	4															
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	"							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																							
15×2,8		м							0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ст круглая ГОСТ 2590-71 *																							
диаметром 6		кг							3,6	6,9	8,2	9,5	10,9	12,2	13,5	14,9	16,2	4,2	5,5	6,9	8,2	9,5	
Кабель	По проекту	м							12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед, изм	Кол на исполн 5 407 100 2																				
			170													180							
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	–	01	02	03	04	05	06	
Изделия заводов ГЭМ																							
Коробка ТУ36-1460-82	У246 У2	шт	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	
Муфта ТУ36-1445-82	К804 У3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75																							
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ст круглая ГОСТ2590-71 *																							
диаметром 6		кг	10,9	12,2	13,5	14,9	2,9	4,2	5,6	6,9	8,2	9,6	10,9	12,2	13,5	1,7	2,4	3,2	3,7	4,3	5,0	5,7	
Кабель	По проекту	м	42,0	48,0	54,0	60,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	45,0	51,0	

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол на исполн 5.407-100 2 вып 180																				
			07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Изделия заводов ГЭМ																							
Коробка ТУ36-1460-82	У246У2	шт	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Материалы																							
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75 15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ст круглая ГОСТ2590-71* диаметром 6		кг	14,9	16,2	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	10,9	12,2	13,5	14,9	2,9	4,2	5,6	6,9	8,2	9,6	10,9	12,2	13,6	
Кабель	По проекту	м	57,0	63,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	45,0	51,0	57,0	63,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	45,0	51,0	57,0	63,0	

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Кол на исполн 5.407-100 2, вып 190																				
			—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Изделия заводов ГЭМ																							
Коробка ТУ36-1460-82	У246У2	шт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Материалы																							
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ3262-75 15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ст круглая ГОСТ2590-71* диаметром 6		кг	5,6	6,9	8,2	9,5	10,9	12,2	13,5	14,9	16,2	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	10,9	12,2	13,5	14,9	15,2	2,9	
Кабель	По проекту	м	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	45,0	51,0	57,0	63,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	45,0	51,0	56,8	63,0	15,0	21,0	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Сергеева Формат А3

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол. на исполн. 5 407-100 2																						
			190							200															
			20	21	22	23	24	25	26	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
Изделия заводов ГЗМ																									
Коробка	ТУ36-1460-82	У246У2	шт	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6		
Муфта	ТУ36-1445-82	К80Ч3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Материалы																									
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75 15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
Ст. круглая ГОСТ 2590-71* диаметром 6		кг	5,6	6,9	8,2	9,6	10,9	12,2	13,6	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5	10,9	12,2	13,5	14,9	2,9	4,2	5,6	6,9			
Кабель	По проекту	м	27,0	33,0	39,0	45,0	51,0	57,0	63,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	18,0	24,0	30,0	36,0			

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол. на исполн. 5 407-100 2																						
			200					210																	
			13	14	15	16	17	–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14			
Изделия заводов ГЗМ																									
Коробка	ТУ36-1460-82	У246У2	шт	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6		
Муфта	ТУ36-1445-82	К80Ч3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Материалы																									
Труба ст водогазопроводная ГОСТ3262-75 15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
Ст круглая ГОСТ 2590-71* диаметром 6		кг	8,2	9,5	10,9	12,2	13,5	8,2	10,8	13,5	16,1	18,8	5,5	8,2	10,8	13,5	16,1	2,9	5,6	8,2	10,9	13,5			
Кабель	По проекту	м	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	12,0	24,0	36,0	48,0	60,0	12,0	24,0	36,0	48,0	60,0	12,0	24,0	36,0	48,0	60,0			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол. на исполн. 5.407-100.2																						
			220																230						
			—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	—	01	02	03	04	05	06	07
Изделия заводов ГЭМ																									
Коробка ТУ36-1460-82	У246У2	шт	2	3	4	5	6	2	3	4	5	5	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																									
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ 3262-75																									
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ 2590-71 *																									
диаметром 6		кг	8,2	10,8	13,5	16,1	13,8	5,5	8,2	10,8	13,5	15,1	2,9	5,6	8,2	10,9	13,5	8,2	10,8	13,5	16,1	18,8	2,9	5,6	8,2
Кабель	По проекту	м	18,0	30,0	42,0	54,0	66,0	18,0	30,0	42,0	54,0	66,0	18,0	30,0	42,0	54,0	66,0	18,0	30,0	42,0	54,0	66,0	24,0	36,0	48,0

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед изм	Кол. на исполн. 5.407-100.2																						
			230											240											
			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Изделия заводов ГЭМ																									
Коробка ТУ36-1460-82	У246У2	шт	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2
Муфта ТУ36-1445-82	К804У3	п	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы																									
Труба ст. водогазопроводная ГОСТ 3262-75																									
15×2,8		м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ст круглая ГОСТ 2590-71 *																									
диаметром 6		кг	5,5	8,2	10,8	13,5	16,1	2,9	5,6	8,2	10,9	13,5	5,5	8,2	10,8	13,5	16,1	2,9	5,6	8,2	10,9	13,5	2,9	5,6	8,2
Кабель	По проекту	м	18,0	30,0	42,0	54,0	66,0	18,0	30,0	42,0	54,0	66,0	24,0	36,0	48,0	60,0	72,0	24,0	36,0	48,0	60,0	72,0	30,0	42,0	54,0

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Кол. на исполн. 5.407-100.2																						
			260											270											
			—	01	02	03	04	05	06	07	08			—	01	02	03	04	05	06	07	08			
Сжим ОСТ 36-69-82	У731М3	шт	2	1		4	2		5	2				3	1		5	2		5	2				
	У733М3	п		1	2		2	4		3	5				2	3		3	5		3	5			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал Сенаторов Формат А3



Нач отд	Шехин			5 407- 100 130 Д	
Н контр	Лукьянов		10.87	План прокладки сети освещения Пример	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Рук гр	Алексеев				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского МОСКВА
Ст инж	Алексеев				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Копировал Сергеева

Формат А3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	5407-92 1 210 МЧ-05	Установка подвеса со светильником с лампой накаливания. Светильник типа НСП 17-1000-004	20	
2	5407-92 1 220 МЧ-05	Установка подвеса со светильником с РЛВД. Светильник типа РСП-05-1000/Д20-04	8	
3	5407-92 1 240 МЧ-01	Установка кронштейна со светильником с РЛВД. Светильник типа РСП 05-1000/Д 20-04	9	
4	5407-100 1 370 МЧ-01	Концевое крепление троса к стене	3	
5	5407-100 1 370 МЧ-04	Концевое крепление троса к стене	1	
6	5407-100 1 320 МЧ-02	Концевое крепление троса к ферме	1	
7	5.407-100 1.330 МЧ-01	Концевое крепление троса к ферме	1	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
8	5407-100 1 350 МЧ-02	Соединение двух линий	1	
9	5407-100 2 190-11	Комплектная линия КЛ-8. Кабель АВВГ 3×16+1×10	1	
10	5407-100 2 190-14	Комплектная линия КЛ-8. Кабель АВВГ 3×25+1×16	1	
11	5407-100 2 190-15	Комплектная линия КЛ-8. Кабель АВВГ 3×16+1×16	1	
12	5407-100.2 220-11	Комплектная линия КЛ-11. Кабель АВВГ 3×25+1×16	1	
13	5407-100 2 260-01	Коробка соединительная	17	
14	5407-100.2 260-05	Коробка соединительная	10	
15	5407-100.1 380 МЧ-01	Коробка для подвода питания в начале линии	2	
16	5407-100 1 380 МЧ 05	Коробка для подвода питания в середине линии	1	


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



				5.407-100 1.40 Д	
Нач.отд.	Гейн			Прокладка комплектной линии между стенами под нижним поясом фермы Пример	Стад.	Лист	Листов
Н.контр.	Гейн				Р		1
Гл.инж.	Гейн				БНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА		
Гл.спец.	Емельянов						

23752 01 30

Копировал Сергеева Формат А3



Нач.отд.	Ляхин		
Нач.гр.	Кисляков		
Гл.констр.	Кисляков		
Ст.инж.	Кисляков		

5.407-100 1.50Д


Прокладка комплектной линии между стеной и фермой под линии подсоединения

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ржевского МОСКВА

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Сергеева Формат А3




Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

			5 407-100.1 60Д	
Нач.отд.	Ивкин		Прокладка комплектной линии между фермой и стеной под нижним поясом ферм. Пример	Стад. Р Лист 1 Листов 1
Н.контр.	Кокошевич			
Гл.инж.	Кокошевич			ВНИИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Э. КУЙБОВСКОГО МОСКВА
Ст.инж.	Плаксовой			

23452-01 32


Копировал Сергеева Формат А3



Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

				5 407-100 1.70Д	
Нач.отд.	Есин			Прокладка комплектной линии между рамами под мелкий и плоский профиль Рамка	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Н.контр.					ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ ЭЛЕКТРОСТАЛЬМОНТАЖ
Рук.гр.					
Гл.инж.	Алексеев				

Копировал Сергеева Формат А3



Нач. отд.	Цвкин			
Н. контр.	Лукашов			
Рук. гр.	Кошевой			
Ст. инж.	Клокова			

5 407-100 1 80Д

Прокладка комплектной линии между стеновыми под нижним поясом ферм


Пролет

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО МОСКВА

25452 01 34

Копировал Сергеева Формат А3



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Цесин			
Инженер	Чесноков			
Гл. конструктор				
Стажер	Алексеев			

5 407-100 1 90Д


Прокладка комплектной линии между стенами с фазной нагрузкой 3 этажным подом двора Ромпо

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ВНИИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ростовской ... МОСКВА

Копировал Сергеева


Формат А3



Нач.отд.	Ивлев			5 407-100 1 100 Д	
Н.контр.	Сошедин		19.94	Прокладка комплектной линии между фермой и стеной под нижним поясом фермы. Пример	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл.спец.	Сошедин				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.Якубовского МОСКВА
Ст.инж.	Агафонов				

23452 01 36

Копировал Сергеева Формат А3




					5.407-100 1.110Д		
Нач. отд.	Шкин			Прокладка комплектной линии тяжи фермы над нижним поясом фермы. Пример	Стадия	Лист	Листов
					Р		1
Н.контр.	Лесников				ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Э. Дзержинского г. Москва		
Гл.инж.	Г. Чесноков						


23452-01 37

Копировал Загреева Формат А3

Подключение сети в начале комплектной линии




Подключение сети в середине комплектной линии



					5.407-100 1 120Д		
Нач. отд.	Ушков			Подвод питания к комплектной линии. Пример	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Сергеев				Р		1
Гл. констр.	Сергеев				ВНИИПромэлектропроект имени Ф.Э. Дзержинского МОСКВА		
Ст. инж.	Кудрявцев						

Кальровал Сергеева

Формат А3



Вид 1-1 см. черт. 5.407-100.1 140МЧ

Обозначение		Размеры, мм	
при L = 6 м	при L = 12 м	D	h
5 407-100.1 130МЧ	5.407-100.1 130МЧ-07	114	150
-01	-08	127	
-02	-09	152	175
-03	-10	159	
-04	-11	168	200
-05	-12	219	250
-06	-13	273	300


				5 407-100 1.130МЧ	
				Установка концевого крепления троса на фермах из круглых труб Вариант 1 Монтажный чертеж	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Начальник	Ивкин				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО МОСКВА
Инженер	Хохлов				
Гл. специалист	Хохлов				
Ст. инж.	Ивлюзов				

23452 01 39


Копировал Сергеева Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на изделия 5 407-100 1 130МЧ													Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
1	5 407-100 2 10	Подвес	1							1							
	-01			1							1						
	-02				1							1					
	-03					1							1				
	-04						1							1			
	-05							1							1		
	-06								1							1	
2	5 407-100 2 70	Обхват	1							1							
	-01			1							1						
	-02				1							1					
	-03					1							1				
	-04						1							1			
	-05							1							1		
	-06								1							1	
3	5 407-100 2 150 -02	Трос							1								
	-03						1	1									
	-04		1	1	1	1											
	-10															1	
	-11													1	1		
	-12									1	1	1	1				
4		Муфта К804У3 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Вид 1-1



Обозначение		Размеры, мм		
при L = 6м	при L = 12м	D	h	h1
5.407-100.1.140М4	5.407-100.1.140М12.1	114	250	1150
-01	-22	127		
-02	-23	152	275	
-03	-24	159		
-04	-25	168	300	
-05	-26	219	350	
-06	-27	273	400	
-07	-28	114	250	1650
-08	-29	127		
-09	-30	152	275	
-10	-31	159		
-11	-32	168	300	
-12	-33	219	350	
-13	-34	273	400	
-14	-35	114	250	2150
-15	-36	127		
-16	-37	152	275	
-17	-38	159		
-18	-39	165	300	
-19	-40	219	350	
-20	-41	273	400	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№			
Нач.отд. Обсин		5.407-100.1.140М4	
Н.контр. Кусачевич		Установка концевого крепления троса на фермах из круглых труб. Вариант 2. Монтажный чертеж	Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Гл.констр. Кусачевич			ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО МОСКВА
Ст.инж. Лукасова			

Копировал Сергеева

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5.407-100 1 140М4 –	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Масса ед, кг	Примечание
1	5.407-100 2 40	Подвес	1																						
	-01			1																					
	-02				1																				
	-03					1																			
	-04						1																		
	-05							1																	
	-06								1																
	-07									1															
	-08										1														
	-09											1													
	-10												1												
	-11													1											
	-12														1										
	-13															1									
	-14																1								
	-15																	1							
	-16																		1						
	-17																			1					
	-18																				1				
	-19																					1			
	-20																						1		
2	5.407-100 2 70	Обхват	1							1							1								
	-01			1							1							1							
	-02				1							1							1						
	-03					1							1							1					
	-04						1							1							1				
	-05							1							1							1			
	-06								1							1							1		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Исполнения 21-41 см листы 4,5

5.407-100 1 140М4

Лист 2

23452-01 92

Копировал Сергеева Формат А3

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5.407-100 1 140МЧ																				Масса ед, кг	Приме-чание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	5407-100 150 -03	Трос						1	1															
	-04				1	1	1									1								
	-05		1	1											1									
	-06									1	1	1	1	1									1	
	-07																					1		
	-08																1	1	1	1	1			
4		Муфта К804У3																						
		ТУ35-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	050	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5.407-100 1.140МЧ 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Масса ед, кг	Примечание
1	5.407-100 2.40	Подвес	1																						
	-01			1																					
	-02				1																				
	-03					1																			
	-04						1																		
	-05							1																	
	-06								1																
	-07									1															
	-08										1														
	-09											1													
	-10												1												
	-11													1											
	-12														1										
	-13															1									
	-14																1								
	-15																	1							
	-16																		1						
	-17																			1					
	-18																				1				
	-19																					1			
	-20																						1		
2	5.407-100 2.70	Обхват	1							1							1								
	-01			1							1							1							
	-02				1							1							1						
	-03					1							1							1					
	-04						1							1							1				
	-05							1							1							1			
	-06								1							1							1		

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


5.407-100 1.140МЧ


Лист 4

Копировал Сергеева Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5407-100 1 140М4																				Масса ед,кг	Приме-чание
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
3	5407-100 2 150 -10	Трос							1															
	-11							1								1								
	-12			1	1	1	1								1							1		
	-13		1							1	1	1	1	1								1		
	-14																1	1	1	1	1			
4		Муфта К80Ц3 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	850

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Обозначение		Размеры, мм	
при L=6м	при L=12м	D	h
5.407-100.1/150М4	5.407-100.1/150М4-07	114	150
-01	-08	127	
-02	-09	152	175
-03	-10	159	
-04	-11	168	200
-05	-12	219	250
-06	-13	273	300

					5.407-100.1/150М4	
Нач.отд	Ивкин			Установка концевого крепления тросов на фермах из СВ-образных труб. Вылет 3 м. Ответственный участок	Стад.	Л.лист	Л.листов
Н.контр.					Р	1	2
Гл.спец.					ВНИИ ТРАЖЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени ЯКОВЛЕВСКОГО МОСКВА		
Гл.инж.	Ивкин						


23452-01 46

Кальковал Сергеева

Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1 150 МЧ														Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
1	5 407-100 2 50	Кронштейн	1							1								
	-01			1							1							
	-02				1							1						
	-03					1							1					
	-04						1							1				
	-05							1							1			
	-06								1							1		
2	5 407-100 2 70	Обхват	1							1								
	-01			1							1							
	-02				1							1						
	-03					1							1					
	-04						1							1				
	-05							1							1			
	-06								1							1		
3	5 407-100 2 150 -02	Трос							1									
	-03							1										
	-04			1	1	1	1											
	-05		1															
	-10															1		
	-11														1			
	-12									1	1	1	1	1				
4		Муфта К804 У3 ТУ36 1445 82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Обозначение	Размеры, мм				Обозначение поз.3
	L	D	h	h1	
5 407-100 1 160МЧ	6000	114	150	125	5 407-100 2 160 -08
-01		127			
-02		152	175	100	
-03		159		75	
-04		168	200	100	
-05		219	250	175	-07
-06		273	300	150	-08
-07	12000	114	150	125	
-08		127			
-09		152	175	100	-11
-10		159		75	
-11		168	200	100	
-12		219	250	175	-10
13		273	300	150	-08

1 Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2 Крепление кабеля к тросу выполнить по черт 5 407-100 1 390МЧ с шагом не более 500 мм

3 При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз. 3 и монтажную ленту поз 9 не устанавливать

4 Разрез 1-1 см 5 407-100 1 170МЧ лист 2

Нач отд	Екин		
Н контр	Лукашев		
Проверил	Лукашевич		
Ст инж	Лукашов		

5 407-100 1 160МЧ

Установка концевого крепления двух комплектных линий на фермах и круглых трубах. Варианты монтажа и чертеж

Стад.	Лист	Листов
Р	1	2

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.Якубовского МОСКВА

Копировал Сергеева


23452 01 48

Формат А3

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1 160МЧ													Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
1	5 407-100 2 10	Подвес	2							2							
	-01			2							2						
	-02				2							2					
	-03					2							2				
	-04						2							2			
	-05							2							2		
	-06								2							2	
2	5 407-100 2 150 -02	Трос							2								
	-03						2	2									
	-04		2	2	2	2											
	-10															2	
	-11													2	2		
	-12									2	2	2	2				
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
4		Анкер УС3К64Ч3 ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
5		Муфта К804Ч3 ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
6		Болт М12х35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
9		Лента ЛМ10УХЛ2 ГОСТ 17563-80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		См л 3 м

Инв № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Сергеева Формат А3




1. Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой
2. Крепление кабеля к тросу выполнить по черт 5.407-100 1.390МЧ с шагом не более 500мм.
3. При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз.3 и монтажную ленту поз. 9 не устанавливать

				5.407-100.1.170МЧ			
				Установка концевого крепления двух комплектных линий на тросах из отдельных п-д Вариант монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
					Р	1	4
Начальник	Шкапа				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО МОСКВА		
Инженер	Чистяков						
Гл. констр.	Кудрявцев						
Ст. инж.	Алексеев						

23152 01 50

Копировал Сергеева Формат А3

Разрез 1-1



Обозначение			Размеры, мм				Обозначение поз 3
при H=1150мм	при H=1650мм	при H=2150мм	D	h	h1	L	
5 407-100 1 170МЧ	5407-100 1 170МЧ-14	5 407-100 1 170МЧ -28	114	150	100	6000	5 407-100 2 160-02
-01	-15	-29	127				
-02	-16	-30	152	175			
-03	-17	-31	159				
-04	-18	-32	168	200	125		
-05	-19	-33	219	250	150		-01
-06	20	-34	273	300	175		–
-07	-21	-35	114	150	100	12000	-05
-08	-22	-36	127				
-09	-23	-37	152	175			
-10	-24	-38	159				
-11	-25	-39	168	200	125		
-12	-26	-40	219	250	150		-04
-13	-27	-41	273	300	175		-03

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1.170 МЧ																			Масса ед кг	Примечание
			-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	5.407-100 2.49	Подвес	2							2															
	-01			2							2														
	-02				2							2													
	-03					2							2												
	-04						2							2											
	-05							2							2										
	-06								2							2									
	-07																2								
	-08																	2							
	-09																		2						
	-10																			2					
	-11																				2				
	-12																					2			
	-13																						2		
2	5.407-100 2.150 -03	Трос						2	2																
	-04				2	2	2																2		
	-05		2	2																		2			
	-06																2	2	2	2	2				
	-10															2									
	-11														2										
	-12										2	2	2	2											
	-13									2															
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
4		Болт М12х35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УСЭК 64 У3																							
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
8		Муфта К 804 У3																							
		ТУ36-1445-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента АМ10 УХЛ2																							См л 3
		ГОСТ 17563-80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		м

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

5 407-100 1.170 МЧ


Лист 3

23452 01 52

Копирова Сергеева


Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5.407-100 1 170М4 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	Масса ед, кг	Примечание
1	5.407-100 2 40 -07	Подвес	2																						
	-08			2																					
	-09				2																				
	-10					2																			
	-11						2																		
	-12							2																	
	-13								2																
	-14									2							2								
	-15										2							2							
	-16											2							2						
	-17												2							2					
	-18													2							2				
	-19														2							2			
	-20															2							2		
2	5.407-100 2 150 -06	Трос														2									
	-07														2										
	-08									2	2	2	2	2											
	-11								2																
	-12							2															2		
	-13		2	2	2	2	2															2			
	-14																2	2	2	2	2				
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л.8
4		Болт М12х35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ 5915 70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УСЭК 64 УЗ																							
		ТУ 36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
8		Муфта К 80 4 УЗ																							
		ТУ 36-1445-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0 50	
9		Лента ЛМ 10 УХЛ 2																							См л.3
		ГОСТ 17563-80	60	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60		М



Обозначение	Размеры, мм				Обозначение поз 3
	L	D	h	h_1	
5 407-100 1 180МЧ	6000	114	150	100	5 407-100 2 160 -08
-01		127			
-02		152	175		
-03		159			
-04		168	200		
-05		219	250	125	-07
-06		273	300	150	-06
-07	12000	114	150	100	-11
-08		127			
-09		152	175		
-10		159			
-11		168	200		
-12		219	250	125	-10
-13		273	300	150	-09

Вид 1-1



1 Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2 Крепление кабелей к тросу выполнить по черт 5 407-100 2 280 с шагом не более 500мм

3 При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз 9 не устанавливать


Нач отд	Шехин				5 407-100 1 180МЧ		
Н контр	Лисовский				Установка концевого крепления двух комплектных линий на опорах из круглых труб с зацепом 3 Монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Гл спец	Алексеев					Р	1	2
						ЭНИПИ ТАЖГЭЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Р.А.Кузьодского МОСКВА		

23452-41 54

Копировал Сергеева Формат А3

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5.407-100 1 180МЧ													Масса ед кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
1	5.407-100 2 50	Кронштейн	2							2								
	-01			2							2							
	-02				2							2						
	-03					2							2					
	-04						2							2				
	-05							2							2			
	-06								2							2		
2	5.407-100 2 150 -02	Трос							2									
	-03							2										
	-04		2	2	2	2	2											
	-10															2		
	-11														2			
	-12									2	2	2	2	2				
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
4		Анкер УС3К 64 У3																
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
5		Муфта К 804 У3																
		ТУ36-1445 82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
6		Болт М12×35 ГОСТ 7798 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
9		Лента ЛМ 10 У Х Л2																См л 3
		ГОСТ 17563-80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		м

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Вид 1-1 см черт 5 407-100 1 320 мч

Обозначение		Размеры, мм		
при L=6м	при L=12м	в	h	h1
5 407-100.1 190мч	5 407-100 1 190мч-05	200	197	255
-01	-06	240	224	275
-02	-07	260	255	
-03	-08	300	298	375
-04	-09	350	343	

				5 407-100 1 190мч	
Нач отд	Шевцов			Установка кольцевого крепления троса на фермах -3 обхватов Вариант 1 Монтажный чертеж	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Н.контр	Лукашева				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.Якубовского МОСКВА
Гл.конст	Лукашева				
Ст.инж	Алексеев				


Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

23452 01 56

Копировал Сергеева Формат А3

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 5.407-100 1 190МЧ										Масса ед., кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
1	5.407-100 2.80	Подвес	1					1						
	-02			1	1				1	1				
	-05					1	1				1	1		
2	5.407-100 2 110	Обхват	1					1						
	-01			1	1				1	1				
	-04					1	1				1	1		
3	5.407-100 2 150 -01	Трос				1	1							
	-02			1	1									
	-03		1											
	-09										1	1		
	-10								1	1				
	-11							1						
4		Мурман К804 У3												
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Обозначение		Размеры, мм			
при L = 6м	при L = 12 м	B	h	h_1	H
5.407-100 1 200МЧ	5.407-100 1 200МЧ-15	200	197	225	1150
-01	-16	240	824	275	
-02	-17	260	255		
-03	-18	300	298	375	
-04	-19	350	343		
-05	-20	200	197	225	1650
-06	-21	240	224	275	
-07	-22	260	255		
-08	-23	300	298	375	
-09	-24	350	343		
-10	-25	200	197	225	2150
-11	-26	240	224	275	
-12	-27	260	255		
-13	-28	300	298	375	
-14	-29	350	343		

Вид 1-1 см. черт 5.407-100.1 320МЧ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Шевцов			5.407-100 1 200МЧ	
Н.контр.	Сергеева			Установка концевого крепления троса на разгах из двутавров Вариант 2 Монтажный чертеж	Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Гл.спец.	Сергеева				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА
Ст.ин.	Алексеев				

Копировал Сергеева 23952 01 58 Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1 200МЧ															Масса ед, кг	Примечание
			—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		
1	5 407-100 2 90	Подвес	1																
	-01			1															
	-02				1														
	-04					1													
	-05						1												
	-07							1											
	-08								1										
	-09									1									
	-11										1								
	-12											1							
	-14												1						
	-15													1					
	-16														1				
	-18															1			
	-19																1		
2	5.407-100 2 110	Обхват	1					1					1						
	-01			1	1				1	1				1	1				
	-04					1	1				1	1				1	1		
3	5.407-100 2 150 -02	Трос				1	1												
	-03			1	1							1							
	-04		1							1	1								
	-05							1	1										
	-06															1	1		
4	-07												1	1	1				
		Муфта К80493																	
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Исполнения 15÷29 см лист 3

5 407-100 1 200МЧ

Лист 2


Копировал Сергеева

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 5 407-100 1 200 МЧ 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Масса ед. кг	Примечание
1	5 407-100 2 90	Подвес	1																
	-01			1															
	-02				1														
	-04					1													
	-05						1												
	-07							1											
	-08								1										
	-09									1									
	-11										1								
	-12											1							
	-14												1						
	-15													1					
	-16														1				
	-18															1			
	-19																1		
2	5 407-100 2 110	Обхват	1					1					1						
	-01			1	1				1	1				1	1				
	-04					1	1				1	1				1	1		
3	5 407-100 2 170 -09	Трос					1												
	-10				1	1						1							
	-11		1	1					1	1	1						1		
	-12							1							1	1			
	-13												1	1					
4		Муфта К804 У3 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Вид 1-1 см. черт. 5.407-100.1.330МЧ

Обозначение 5.407-100 1 210МЧ		Размеры, мм		
при L=6м	при L=12м	B	h	h1
—	05	200	197	225
01	06	240	224	275
02	07	260	255	
03	08	300	298	375
04	09	350	343	


				5.407-100 1.210МЧ	
				Установка кончевого крепления троса на стержнях из обрезков. Вариант 3. Монтажный чертеж	Масса Лист Листов 2
Начальник	Шевелев				Р 1 2
Н.сектора	Кондратьев				ГПИ и НИИ Промстальконструкция
Гл.констр.	Гущенко				
Ст.инж.	Кондратьев				

23452-01 61

Копировал Сер...ова Формат А3

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5.407-100.1.210 МЧ										Масса ед., кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
1	5.407-100.2 100	Кронштейн	1					1						
	-01			1					1					
	-03				1					1				
	-07					1					1			
	-08						1					1		
2	5.407-100.2 110	Обхват	1	1				1	1					
	-01				1					1				
	-04					1	1				1	1		
3	5.407-100.2 150 -01	Трос				1	1							
	-02			1	1									
	-03		1											
	-09										1	1		
	-10								1	1				
	-11							1						
4		Муфта К804У3												
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.50	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№



Обозначение	Размеры, мм					Обозначение поз 3
	L	B	h	h1	h2	
5 407-100 1 220МЧ	6000	200	197	225	125	5 407-100 2 160-07
-01		240	224	275		
-02		260	255		100	
-03		300	298	375	175	-06
-04		350	343			
-05	12000	200	197	225	125	-09
-06		240	224	275		
-07		260	255		100	
-08		300	298	375	175	-08
-09		350	343			

1 Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2 Крепление кабеля к тросу выполнить по черт 5 407-100 2 280 с шагом не более 500мм

3 При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз 9 не устанавливать

4 Вид 1-1 см черт. 5 407-100 1 340МЧ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Ивкин		5 407-100 1 200МЧ	
Н. контр.	Хлопцев		Установка концевого крепления двух комплектных линий на фермах из двутавров. Вариант 1. Монтажный чертеж	Стад. Р / Лист 1 / Листов 2
Гл. констр.	Алексеев			ВНИПИ ТЯЖТРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО МОСКВА
Ст. инж.	Алексеев			


23152 07 63

Копировал Сергеева Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1 220М4 –	01	02	03	04	05	06	07	08	09		Масса ед., кг	Примечание
1	5 407-100 2 80	Подвес	2					2							
	-02			2	2				2	2					
	-05					2	2				2	2			
2	5 407-100 2 150 -01	Трос				2	2								
	-02			2	2										
	-03		2												
	-09										2	2			
	-10								2	2					
	-11							2							
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			См п 3
4		Болт М12×35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
7		Анкер УСЭК 64У3 ТУ 36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		0,30	
8		Муфта К 804У3 ТУ 36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		0,50	
9		Лента ЛМ 10 УХЛ2 ГОСТ 17563-80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			См п. 3 м

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

23452 01 64
Копировал Сергеева Формат А3



1. Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой.

2. Крепление кабеля к тросу выполнить по черт 5 407-100 2.280 с шагом не более 500мм

3 При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз. 9 не устанавливать

4 Разрез 1-1 см черт. 5.407-100.1340М4

Нач.отд	Ивкин			5.407-100 1 230 М4	
Н.контр	Лисовой		12.92	Установка концевого крепления двух комплектных линий на тросах из двутавров 20 шт 2 монтажных	Стадия Р / Лист 1 / Листов 4
Н.сект	Лисовой				
Ст.инж	Лисовой				ГПИ Электропроект им. Ленина Москва

Копировал Сергеева

Формат А3

Обозначение			Размеры, мм					Обозначение поз 3
при H = 1150 м	при H = 1650 мм	при H = 2150 мм	B	h	h_1	h_2	L	
5 407-100 1 230 МЧ	5 407-100 1 230 МЧ -10	5 407-100 1 230 МЧ -20	200	197	225	125	6000	5.407-100 2 160 -01
-01	-11	-21	240	224	275			
-02	-12	-22	260	255		100		
-03	-13	-23	300	298	375	175		—
-04	-14	-24	350	343				
-05	-15	-25	200	197	225	125	12000	-03
-06	-16	-26	240	224	275			
-07	-17	-27	260	255		100		
-08	-18	-28	300	298	375	175		-02
-09	-19	-29	350	343				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1 230МЧ														Масса ед, кг	Примечание
			—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
1	5 407-100 2 90	Подвес	2					2										
	-01			2					2									
	-02				2					2								
	-04					2					2							
	-05						2					2						
	-07												2					
	-08													2				
	-09														2			
	-11															2		
	-12																2	
2	5 407-100 2 150 -02	Трос				2	2											
	-03			2	2											2	2	
	-04		2											2	2			
	-05												2					
	-09											2						
	-10									2	2							
	-11							2	2									
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	См п 3
4		Болт М12×35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		Анкер УСЗК 64У3																
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ø30
8		Муфта К804У3																
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50
9		Лента ЛМ10 УХЛ2																См п 3
		ГОСТ 17563-80 ℓ=250	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	м

Исполнения 15–29 см лист 4

23452 01 67

Копировал Сергеева Формат А3


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5 407-100 1 230МЧ 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Масса ед кг	Примечание
1	5 407-100 2 90 -07	Подвес	2																
	-08			2															
	-09				2														
	-11					2													
	-12						2												
	-14							2					2						
	-15								2					2					
	-16									2					2				
	-18										2					2			
	-19											2					2		
2	5 407-100 2 150 -06	Трос									2	2							
	-07						2	2	2	2									
	-11			2	2	2											2		
	-12		2												2	2			
	-13												2	2					
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
4		Болт М12х35 ГОСТ7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УСЭК 6443																	
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
8		Муфта К80443																	
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента ЛМ10 УХЛ2																	См л 3
		ГОСТ 17563-80, ℓ=250	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		м

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

5 407-100 1 230МЧ

Лист 4

Копировал Сергеева Формат А3



Обозначение	Размеры, мм					Обозначение
	b	h	h1	h2	L	
5.407-100.1 240МЧ	200	197	225	125	6000	5.407-100 2.160 -07
-01	240	224	275	150		
-02	260	255				
-03	300	298	375	250		-06
-04	350	343		150		
-05	200	197	225	125	12000	-10
-06	240	224	275	150		
-07	260	255				
-08	300	298	375	250		-09
-09	350	343		150		

1. Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой.
2. Крепление кабеля к тросу выполнить по черт. 5.407-100.2.280 с шагом не более 500мм.
3. При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз.3 и монтажную ленту поз.9 не устанавливать.
4. Разрез 1-1 см. черт. 5.407-

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Шеин			5.407-100.1.240МЧ			
Н.контр.	Гончаров			Установки концевого крепления двух кабельных линий на профиле А3 Вариант 3 Монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Гл.конст.	Гончаров				Р	1	2
Гл.инж.	Гончаров				ГПИ Электромонтаж Минмонтажспецстроя СССР г. Москва		

Копировал Сергеева Формат А3

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5.407-100 1 240МЧ										Масса ед кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
1	5.407-100 2 100	Кронштейн	2					2						
	-01			2					2					
	-03				2					2				
	-07					2					2			
	-08						2					2		
2	5 407-100 2 150 -01	Трос				2	2							
	-02			2	2									
	-03		2											
	-09										2	2		
	-10								2	2				
	-11							2						
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
4		Болт М12×35/ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УС3К 64 У3												
		ТУ36-2355 80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0 30	
8		Муфта К804 У3												
		ТУ36-1495-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0 50	
9		Лента ЛМ10 УХЛ2												См л 3
		ГОСТ 17583 80 2·250	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6 0	6,0	6 0	6 0	6,0		м

Инв № подл | Подп и дата | Взам инв №


5 407-100 1 240 МЧ

Лист 2

23452 01 70

Копировал Сергеева

Формат А3



Обозначение		Размеры, мм		
при L = 6м	при L = 12 ;	h		в
5 407-100 1 250 ЧЧ	5 407-100 1 250МЧ-03	100	140	220
-01	-04	160	200	295
-02	-05	250		345

Начальник	Шкин		
Н.контр.	Лесьева		
Гл.инж.	Кучкова		
Ст.инж.	Ягодзов		

5 407-100 1 250МЧ

Установка концевого крепления троса из парных уголков
Вариант 1
Монтажный чертеж

Стад.	Лист	Листов
Р	1	2

ВНИПИ ТАЖЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Врублевского Минэнерго СССР


23452 01 71

Копировал Сергеева Формат А3


Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100.1.250 МЧ						Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05		
1	5 407-100 2 120	Подвес	1			1				
	-01			1			1			
	-02				1			1		
2	5 407-100 2 140	Стойка	1	1	1	1	1	1		
3	5 407-100 2 150 -01	Трос	1							
	-02			1						
	-03				1					
	-10					1				
	-11						1			
	-12							1		
4		Муфта К804 У3 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Обозначение		Размеры, мм		
при L = 6м	при L = 12м	h	h1	в
5.407-100 1 260М4	5.407-100 1 260М4-09	100 140	1150	220
-01	-10	160 200		295
-02	-11	250		345
-03	-12	100 140	1650	220
-04	-13	160 200		295
-05	-14	250		345
-06	-15	100 140	2150	220
-07	-16	160 .. 200		295
-08	-17	250		345



Нач.отд	Ивкин		
Н.контр	Кузнецова		
Гл.конструктор			
Ст.инж.	Алексеев		

5.407-100 1 260М4

Установка концевого крепления троса на фермах из парных уголков вариант 2

Монтажный чертеж

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ВНИИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Бяхаевского МОСКВА

23452-01 ТЗ


Концевая Сергеева


Формат А3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 5 407-100 1 260МЧ																	Масса ед., кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	5 407-100 2 130	Подвес	1									1									
	-01					1									1						
	-02								1									1			
	-03			1									1								
	-04						1									1					
	-05									1									1		
	-06				1									1							
	-07							1									1				
	-08										1									1	
2	5 407-100 2 140	Стойка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	5 407-100 2 150 -02	Трос			1																
	-03			1																	
	-04		1				1	1													
	-06					1					1										
	-07									1											
	-08								1												
	-10												1	1			1				
	-11															1				1	
	-12											1			1				1		
	-14																	1			
4		Муфта К80443 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №





Обозначение		в, мм
при L=6м	при L=12м	
5.407-100 1 270М4	5407-100 1 270М4-03	100 140
-01	-04	160 200
-02	-05	250

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


				5 407-100 1 270М4	
Нач.отд	Цветкин			Установка концевого крепления троса на фермах из горячих уголков Вариант 3 Монтажный чертеж	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Инженер	Лисицкий				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Кржижановского МОСКВА
Конструктор	Лисицкий				
Контр.	Власова				

23454-01 75

Копировал Сергеева Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5407-100 1 240МЧ —	01	02	03	04	05	Масса ед, кг	Примечание
1	5407-100 2 140	Стойка	1	1	1	1	1	1		
2	5407-100 2 140 -01		1	1	1	1	1	1		
3	5407-100 2 150 -01	Трос	1							
	-02			1						
	-03				1					
	-09					1				
	-10						1			
	-11							1		
4		Муфта К80Ч3 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



1. Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой
2. Крепление кабелей к тросу выполнить по черт. 5.407-100.2 280 с шагом не более 500мм.
3. При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз. 9 не устанавливать
4. Разрез 1-1 см. черт. 5.407-100.1 290М4

Обозначение	Размеры, мм			Обозначение поз. 3
	L	h	B	
5.407-100 1 180	6000	100 140	220	5.407-100 2 160 -07
-01		160 200	295	
-02		250	345	-06
-03	12000	100 140	220	
-04		160 200	295	-10
-05		250	345	-09


				5.407-100 1 280М4	
Нач.отд.	Ивкин			Установка концевого крепления 2х линий на стержнях из полых замков вариант 1 Монтажные узлы	Стад. Р / Лист 1 / Листов 2
Н.контр.	Хасанов				
Гл.констр.	Хасанов				ЭНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Э. Дзержинского г. Москва
Ст.инж.	Алексеев				

Копировал Сергеева Формат А3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на изделии 5.407-						Масса ед, кг	Примечание
			-	01	02	03	04	05		
1	5.407-100 2 120	Подвес	2			2				
	-01			2			2			
	-02				2			2		
2	5.407-100 2 150 -01	Трос	2							
	-02			2						
	-03				2					
	-10					2				
	-11						2			
	-12							2		
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1		См п 3
4		Болт М12×35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УСЗК64УЗ								
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	0,30	
8		Муфта К804УЗ								
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента ЛМ10УХЛ2								См п 3
		ГОСТ 17563-80	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0		м

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



1 Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой


2 Крепление кабелей к тросу выполнить по черт 5 407-130 2 280 с шагом не более 500 мм

3 При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз 9 не устанавливать

Нач отд	Ивлиев		5 407-100 1 290 М4			
Н контр	Рыкунова		Установка концевого крепления двух линий на фермах из парных уголков. Вариант 2 Монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Гл конструктор	Литвинов			Р	1	3
Ст инж	Иванова			ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени С.Я. Жука, 5 ЭСКБ МОСКВА		

Копировал Сергеева Формат А3

Разрез 1-1




Обозначение			Размеры, мм			Обозначение поз 3
при H=1150мм	при H=1650мм	при H=2150мм	b	h	L	
5.407-100.1 290МЧ	5.407-100 1 290МЧ-06	5.407-100 1 290МЧ -12	220	100 140	6000	5.407-100 2 160-01
-01	-07	-13	295	160 200		
-02	-08	-14	345	250		-
-03	-09	-15	220	100 140	12000	-04
-04	-10	-16	295	160 200		
-05	-11	-17	345	250		-03

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол на исполн. 5.407-100.1.290МЧ																	Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	5.407-100.2.130	Подвес	2			2																
	-01								2			2										
	-02														2			2				
	-03			2			2															
	-04									2			2									
	-05															2			2			
	-06				2			2														
	-07										2			2								
	-08																2			2		
2	5.407-100.2.150 -02	Трос			2																	
	-03			2																		
	-04		2							2	2											
	-06								2								2					
	-07															2						
	-08														2							
	-10						2	2						2								
	-11												2							2		
	-12					2						2							2			
	-14																	2				
3	См. таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См.л.3
4		Болт М12×35/ГОСТ7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УС3К 64 У3																				
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
8		Муфта К604У3																				
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента ЛМ10 УХЛ2																				См.л 3
		ГОСТ17553-80	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	8,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0		А

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Сер...ева Формат А3



Обозначение	Размеры, мм		Обозначение поз 3
	L	h	
5 407-100 1 300МЧ	6000	100 140	5 407-100 2 160 -07
-01		160 . 200	
-02		250	-06
-03	12000	100 . 140	-10
-04		160 . 200	
-05		250	-09

1 Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2 Крепление кабелей к тросу выполнить по черт 5 407-100 2 280 с шагом не более 500мм

3. При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз. 9 не устанавливать.

Нач. отд.	Шехин		
Н. контр.	Лукашевич		
Гл. констр.	Лукашевич		
Ст. инж.	Ладыгозов		

5 407-100 1 300МЧ

Установка концевого кармана 3-х линий на фермах из парных уголков. Вариант 3. Монтажный чертеж

Стад.	Лист	Листов
Р	1	2


ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Бажанова Москва

23452 01 82

Копировал Сергеева Формат А3

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на условн. 5.407-100 1.300 МЧ						Масса ед. кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05		
1	5.407-100 2.140 -01	Стойка	2	2	2	2	2	2		
2	5.407-100 2.150 -01	Трос	2							
	-02			2						
	-03				2					
	-09					2				
	-10						2			
	-11							2		
3	См. таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1		См. л. 3
4		Болт М12×35.58 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УСЭК64У3								
		ТУ36 2355-80	2	2	2	2	2	2	0,80	
8		Муфта К804 У3								
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента ЛМ10 УХЛ2								См. л. 3
		ГОСТ 11563-80	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0		м

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Обозначение		Размеры, мм		
при L = 6м	при L = 12м	в	h	h₁
5 407-100 1 130М4	5 407-100 1 130М4-07	200	180	225
-01	-08	240	280 340	375
-02	-09	240 250	220	275
-03	-10	250 280	300 280	375
-04	-11	280	340	
-05	-12	300	320	
-06	-13	300 350	350 380	400

Вид 1-1 см черт 5 407-100 1 320М4

Нач отд	Цёкин		5 407-100 1 310М4			
Н контр	Устинович		Установка концевого крепления троса на железобетонных опорах 3 и 6 пролетов 1 Монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Гл инж	Чуйкевич				1	2
Ст инж	Глюкозов			ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО МОСКВА		

23452-01 84

Копировал Сергеева Формат


Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5.407-100 1.310 М4														Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
1	5.407-100 2.80	Подвес	1							1								
	-01			1							1							
	-02				1							1						
	-03					1							1					
	-04						1							1				
	-05							1							1			
	-06								1							1		
2	5.407-100 2.110	Обхват	1							1								
	-01				1							1						
	-02			1		1	1				1		1	1				
	-03							1							1			
	-04								1							1		
3	5.407-100 2.150-01	Трос						1	1									
	-02			1	1	1	1											
	-03		1															
	-09														1	1		
	-10										1	1	1	1				
	-11									1								
4		Муфта К804 И3 ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

5.407-100 1.310 М4

Лист 2

Копировал Сергеева 2.452 01 85 Формат А3



Вид 1-1

				5.407-100 1.320МЧ	
Инженер	Ивкин			Установка концевого крепления тросов на торцах из железобетона Вариант 2 Монтажный чертеж	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Инженер	Лысогорский				ВНИИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Рыжкубовского МОСКВА
Проверил	Лысогорский				
Ст. инж.	Алексеев				

23452 01 86

Копировал Сергеева Формат А3

Обозначение		Размеры, мм			
при L = 6 м	при L = 12 м	B	h	h_1	H
5.407-100 1 310МЧ	5.407-100 1 310МЧ-21	200	180	225	1150
-01	-22	240	280 340	375	
-02	-23	240 250	220	275	
-03	-24	250 280	300 280	350	
-04	-25	280	340	375	
-05	-26	300	320		
-06	-27	300 350	360 380	400	
-07	-28	200	180	225	1650
-08	-29	240	280 340	375	
-09	-30	240 250	220	275	
-10	-31	250 280	300 280	350	
-11	-32	280	340	375	
-12	-33	300	320		
-13	-34	300 350	360 380	400	
-14	-35	200	180	225	2150
-15	-36	240	280 340	375	
-16	-37	240 250	220	275	
-17	-38	250 280	300 280	350	
-18	-39	280	340	375	
-19	-40	300	320		
-20	-41	300 350	360 380	400	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5 407-100 1 320.14																				Масса ед, кг	Примечание
			-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14÷15	16	17	18	19	20		
1	5 407-100 2 90	Подвес	1																					
	-01			1																				
	-02				1																			
	-03					1																		
	-04						1																	
	-05							1																
	-06								1															
	-07									1														
	-08										1													
	-09											1												
	-10												1											
	-11													1										
	-12														1									
	-13															1								
	-14																1							
	-15																1							
	-16																	1						
	-17																		1					
	-18																			1				
	-19																				1			
	-20																					1		
2	5.407-100 2 110	Обхват	1							1							1							
	-01				1							1						1	1					
	-02			1		1	1				1		1	1				1		1				
	-03							1							1						1			
	-04								1							1						1		
3	5 407-100 2 150 -02	Трос						1	1															
	-03			1	1	1	1																	
	-04		1											1	1	1								
	-05									1	1	1	1											
	-06																				1	1		
	-07																1	1	1	1	1			
4		Муфта К804 У3																						
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Исполнения 21÷41 см лист 3

5 407-100 1 320М4

Лист 3

Копировал Сергеева Формат А3


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 5.407-100.1.320МЧ																			Масса ед.кг	Примечание
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
1	5.407-100.2.90	Подвес	1																						
	-01			1																					
	-02				1																				
	-03					1																			
	-04						1																		
	-05							1																	
	-06								1																
	-07									1															
	-08										1														
	-09											1													
	-10												1												
	-11													1											
	-12														1										
	-13															1									
	-14																1								
	-15																	1							
	-16																		1						
	-17																			1					
	-18																				1				
	-19																					1			
	-20																						1		
2	5.407-100.2.110	Обхват	1							1							1								
	-01			1								1						1	1						
	-02			1		1	1				1		1	1				1			1				
	-03							1							1							1			
	-04								1							1							1		
3	5.407-100 2.150 -09	Трос							1																
	-10						1	1								1									
	-11		1	1	1	1						1	1	1	1								1		
	-12									1	1										1	1	1		
	-13																1	1	1						
4		Муфта К804У3																							
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


5.407-100.1.320МЧ

Лист 4

Копировал Сергеев Формат А3



Вид 1-1



Обозначение		Размеры, мм		
при L=6м	при L=12м	B	h	h1
5.407-100.1.330МЧ	5.407-100.1.330МЧ-06	200	180	225
		240	220	275
-01	-07		280 340	375
-02	-08	250	220	275
			300	350
-03	-09	280	280	
			340	375
-04	-10	300	320	
-05	-11	300 350	360 380	400


Нач.отд.	Шкин			5.407-100 1.330МЧ	
Инженер	Лысенко			Установка концевого крепления троса на фасадах из железобетона	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Инженер	Сергеева			Выпуск 3	
Отдел	Алексеев			Монтажные чертежи	ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Я. Кубяковского МОСКВА

23452-01 90

Копировал Сергеева Формат А3

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на испол. 5.407-100 1.330МЧ																	Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	5.407-100 2 100	Кронштейн	1									1										
	-01			1									1									
	-02				1									1								
	-03					1									1							
	-04						1									1						
	-05							1									1					
	-06								1									1				
	-08									1									1			
	-09										1									1		
2	5.407-100 2 110	Обхват	1									1										
	-01			1		1							1		1							
	-02				1		1	1	1					1		1	1	1				
	-03									1									1			
	-04										1									1		
3	5.407-100.2.150 -01	Трос								1	1											
	-02			1	1	1	1	1	1													
	-03		1																			
	-09																		1	1		
	-10												1	1	1	1	1	1				
	-11											1										
4		Муфта К80443																				
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,30	

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Обозначение	Размеры, мм					Обозначение поз.3
	L	b	h	h1	h2	
5.407-100.1 340МЧ	6000	200	180	225	125	5407-100 2 160-07
-01		240	280 340	375	150	
-02		240 250	220	275	100	
-03		250 280	300 280	375	150	
-04		280	340			-06
-05		300	320		175	
-06		300 350	360 380	400	200	
-07	12000	200	180	225	125	-10
-08		240	280 340	375	150	
-09		240 250	220	275	100	
-10		250 280	300 280	375	150	
-11		280	340			-09
-12		300	320		175	
-13		300 350	360 380	400	200	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

1 Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2. Крепление кабелей к тросу выполнить по черт. 5.407-100 2 280 с шагом не более 500мм


3. При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз. 9 не устанавливать.

Нач.сект	Цвелев			5 407-100 1 340МЧ	
Н.контр	Гончарова			Установка точечного крепления двух линий на фермах 3 железобетонных Вариант 1 Монтажный чертеж	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Гл.спец	Сальников				ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА
Ст.инж	Алексеев				

23452 01 92

Копировал Сергеева Формат А3

Разрез 1-1




Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5.407-100 1 340М4													Масса, кг	Примечание
			-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
1	5.407-100 2.80	Подвес	2							2								
	-01			2							2							
	-02				2							2						
	-03					2							2					
	-04						2							2				
	-05							2							2			
	-06								2							2		
2	5.407-100 2.150 -01	Трос						2	2									
	-02			2	2	2	2											
	-03		2															
	-09														2	2		
	-10										2	2	2	2				
	-11									2								
4	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
5		Болт М12×35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
6		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
7		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
8		Анкер УС3К64У3																
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
9		Муфта К804У3																
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
10		Лента ЛМ10Х12																См л 3
		ГОСТ 14563-80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		м

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

5.407-100.1 340М4

Копировал Сергеева

Формат А3



1. Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2 Крепление кабелей к тросу выполнить по черт. 5.407-100.2 280 одевание кабелем с шагом не более 500мм.

3 При развешивании комплектных линий (без соединения кабелей) трос поз 3 и монтажную ленту поз 9 не устанавливать

4. Разрез 1-1 см черт. 5.407-100 1.340МЧ

				5.407-100. 1.350МЧ		
Нач отд	Шкин			Установка концевого крепления двух линий на фермах L3 железобетон, Вар-ант 2 Монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Н контр	Кудрявцев				Р	1	7
Гл инж проекта	Кудрявцев				ВНИПИ ТЯЖЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского МОСКВА		
Ст инж	Аллахвердиев						

Копировал Герасева 23452 01 94 Формат А3

Обозначение			Размеры, мм					Обозначение поз. 3
при H=1150мм	при H=1650мм	при H=2150мм	L	в	h	h_1	h_2	
5 407-100.1.350М4	5 407-100 1 350М4-14	5.407-100.1 350М4-28	6000	200	180	225	175	5 407-100.2.160 -01
-01	-15	-29		240	280 340	375	200	
-02	-16	-30		240 250	220	275	150	
-03	-17	-31		250 280	300 280	375	200	
-04	-18	-32		280	340		175	
-05	-19	-33		300	320		200	
-06	-20	-34		300 350	360 380	400	225	
-07	-21	-35	12000	200	180	225	175	-04
-08	-22	-36		240	280 340	375	200	
-09	-23	-37		240 250	220	275	150	
-10	-24	-38		250 280	300 280	375	200	
-11	-25	-39		280	340		175	-03
-12	-26	-40		340	320		200	
-13	-27	-41		300 350	360 380	400	225	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол на исполн 5.407-100 1.350 МЧ																			Масса ед, кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	5.407-100 2.90	Подвес	2							2															
	-01			2							2														
	-02				2							2													
	-03					2							2												
	-04						2							2											
	-05							2							2										
	-06								2							2									
	-07																2								
	-08																	2							
	-09																		2						
	-10																			2					
	-11																				2				
	-12																					2			
	-13																						2		
2	5.407-100 2.150 -02	Трос						2	2																
	-03			2	2	2	2																		
	-04		2																		2	2	2		
	-05																2	2	2	2					
	-09															2									
	-10													2	2										
	-11									2	2	2	2												
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См л 3
4		Болт М12×35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7		Анкер УСЭК 64 У3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	ТУ 36-1855-80
8		Муфта К804 У3 ТУ 36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента ЛМ10 УХЛ2 ГОСТ 17583-80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		См л 3 м

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Исполнения 21-41 см лист 5

5.407-100 1.350 МЧ


Лист 3

Копировал Сергеева

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5 407-100 1 350МЧ																			Масса ед.кг	Приме чание
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
1	5 407-100 2 90 -07	Подвес	2																						
	-08			2																					
	-09				2																				
	-10					2																			
	-11						2																		
	-12							2																	
	-13								2																
	-14									2							2								
	-15										2							2							
	-16											2							2						
	-17												2							2					
	-18													2							2				
	-19														2							2			
	-20															2							2		
2	5407-100 2 150 -06	Трос													2	2									
	-07									2	2	2	2	2											
	-10								2																
	-11				2	2	2	2															2		
	-12		2	2																2	2	2			
	-13																2	2	2						
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		См п 3
4		Болт М12-35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
6		Анкер УСЭК 64 УЗ																							
		ТУ 36 2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
7		Муфта К 804 УЗ																							
		ТУ 36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
8		Лента ЛМ10 УХЛ2																							См п 3
		ГОСТ 17583-80	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		м

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Копировал Сергеева 2395с 31 Формат А3



1. Соединение жил кабелей двух линий выполнить опрессовкой

2 Крепление кабелей к тросу выполнить по черт. 5 407-100 2 280 шагом не более 500 мм

3. При разделенных комплектных линиях (без соединения кабелей) трос поз.3 и монтажную ленту поз. 9 не устанавливать.

5 407-100. 1.360М4

Установка для сращивания двух линий кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 3 кВ. Вариант 3 Монтажный чертеж

23432 01 98

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО Москва

Копировал Сергеева

Формат А3

Обозначение	Размеры, мм					Обозначение поз 3
	L	B	h	h_1	h_2	
5.407-100 1 360М4	6000	200	180	225	125	5.407-100 2 160 -07
-01		240	220	275	150	
-02			280 340	375	200	
-03		250	220	275	150	
-04			300	350	200	
-05		280	280			
-06			340	375		-06
-07		300	320			
-08			360 380	400		
-09	12000	200	180	225	125	-10
-10		240	220	275	150	
-11			280 340	375	200	
-12		250	220	275	150	
-13			300	350	200	
-14		280	280			
-15			340	375		-09
-16		300	320			
-17			360 380	400		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол на испол 5.407-100 1.360МЧ																	Масса ед., кг	Примечание
			–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	5.407-100 2 100	Кронштейн	2									2									
	-01			2									2								
	-02				2									2							
	-03					2									2						
	-04						2									2					
	-05							2									2				
	-06								2									2			
	-08									2									2		
	-09										2									2	
2	5.407-100 2 150 -01	Трос								2	2										
	-02			2	2	2	2	2	2												
	-03		2																		
	-09																		2	2	
	-10												2	2	2	2	2	2			
	-11											2									
3	См таблицу	Трос	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4		Болт М12×35 ГОСТ 7798-70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6		Шайба 12, ГОСТ 11371-78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		Анкер УСЗК 64 У3																			
		ТУ36-2355-80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,30	
8		Муфта К804У3																			
		ТУ36-1445-82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,50	
9		Лента АМ10 УХЛ2																			
		ГОСТ 17563-80	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60		м

Рис. 1





Рис. 2



Обозначение	Рис.	H, мм
5.407-100.1.370М4	1	200
-01		700
-02		1200
-03		1700
-04	2	600


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на чертеже 5.407-100.1.370М4 —	01	02	03	04		Масса ед., кг	Приме-чание
1		Анкер К809.6У3								
		ТУ36-1445-82	1	1	1	1	1		2,05	

Отверстие диаметром 60мм должно быть учтено в строительном задании.

				5.407-100.1.370М4		
Нач.отд.	Цвекин			Установка концевого крепления троса к стене. Монтажный чертеж	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Тихомирова				Р		1
Гл.констр. проекта	Кашкаров				ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО МОСКВА		
Гл.инж.	Алексеева						


Копировал Сергеева Формат А3

Рис 1
Подключение кабеля сети в начале линии.



Обозначение	Рис	Сечение кабеля, мм²		
		3×10+1×6 4×10	3×16+1×10	3×25+1×16 4×16, 4×25
5407-100 1 380МЧ	1	+		
-01			+	
-02				+
-03	2	+		
-04			+	
-05				+

Рис.2
Подключение кабеля сети в середине линии




Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исп 5407-100 1 380МЧ						Масса ед, кг	Примечание
			-	01	02	03	04	05		
1	5407-	Коробка	1	1	1	1	1	1		
2		Сжим								
		ОСТ36-69-82								
		У731 МУ3	3			3				
		У733 МУ3		3	3		3	3		
3		Вкладыш сжима								
		ОСТ36-69-82								
		У731 МУ3	1	1		1				
		У733 МУ3			1		1	1		


Нач отд	Цукин			5.407-100.1 380МЧ	
Н контр	Кучерявый			Подключение комплектной линии к сети	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Гл спец	Кучерявый			Монтажный чертеж	ВНИПИ ТЯЖГОСЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского МОСКВА
Ст инж	Власова				

23452 01 172

Копировал Сергеева Формат А3



Разрез 1-1



					5 407-100 1 390 М4		
						Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Цветков			Присоединение тросов к контуру заземления Монтажный чертеж		Р		1
Н.контр.	Лукьянов		т.18			ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф.Э.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА		
Гл.спец.	Лукьянов							
Ст.инж.	Сергеева							

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

23452 01 (103)

Копировал Сергеева

Формат А4

gost.e-ecolog.ru