1701-09

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
## 903-1-239.87

## КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9М
ТОПЛИВО – МАЗУТ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## АЛЬБОМ 9

СОСТАВ ПРОЕКТА:


АЛЬБОМ 1 Пояснительная записка.
АЛЬБОМ 2 Тепломеханическая часть. Водопровод и канализация.
АЛЬБОМ 3 Нетиповые технологические конструкции.
часть 1 Блоки оборудования.
АЛЬБОМ 3 Нетиповые технологические конструкции.
часть 2,3 Блоки оборудования, из т.п. 903-1-235.87.
АЛЬБОМ 4 Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция.
АЛЬБОМ 5 Строительные изделия.
АЛЬБОМ 6 Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Техническая документация НКУ.
АЛЬБОМ 7 Регулирование и контроль.
АЛЬБОМ 8 Щиты автоматизации.
АЛЬБОМ 9 Спецификации оборудования.
АЛЬБОМ 10 Сметы.
часть 1,2
АЛЬБОМ 11 Ведомости потребности в материалах.
часть 1,2


### ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

т.п. 907-2-263.86 Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до +350 °С. Трубы Н = 31,815 м.
Поставщик: ЦИТП г. Москва.

т.п. 704-1-161.83 Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м³
альбом IV, V, VI, VII Поставщик: Казахский филиал ЦИТП


РАЗРАБОТАН:
ГПИ, Казахский Сантехпроект"
Главный инженер Шульц Г.Н.
Главный инженер проекта Кутлиметов Р.Т.



УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ВО Союзсантехпроект
Протокол №2/КУ-87
от 19 января 1987 г.


gost.e-ecolog.ru

Альбом

Типовой проект 903-1-239.87

# ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование спецификации | Индекс | кол-во страниц | №№ страниц |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ТМ | ТМ,СО | 30 | 3 |
| 2. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ОВ | ОВ,СО | 9 | 33 |
| 3. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ВК | ВК,СО | 3 | 42 |
| 4. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ВК | ВК,СО | 4 | 45 |
| 5. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АР | АР,СО | I | 49 |
| 6. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ЭМI | ЭМI,СО | 4 | 50 |
| 7. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ЭО | ЭО,СО | 6 | 54 |
| 8. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АТМ | АТМ,СОI | 45 | 60 |
| 9. | Спецификация щитов по комплекту рабочих чертежей марки АТМ | АТМ,С02 | 2 | I05 |
| IO. | Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АТМ | АТМ,С03 | 5 | I07 |
| II. | Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 3I а,б/ | № I | 2 | II2 |
| I2. | Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 32 а,б/ | № 2 | 2 | II4 |
| I3. | Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 33а, Б/ | № 3 | 2 | II6 |
| I4. | Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 34 а,б/ | № 4 | 2 | II8 |

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | |
| | **ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ** | | | | | | | | |
| К1 | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ КОТЛОАГРЕГАТ | Е – 1 – 9М | | | | | | | |
| | Q = 1 т/час, Р = 0,8 МПа /8 кгс/см$^2$/ | /Е–1,0–9М–2/ | шт. | 796 | | 3112111318 | | 4 | 4600 |
| К6 | БЛОЧНАЯ ПОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА Q = 1 т/час | ВПУ – 1,0 – М | комп. | 796 | | 3113271107 | | 3 | 210 |
| К12 | СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРИСТЕННЫЙ | КДЛ - 423 - 01 | | | | | | | |
| | РАЗМЕРЫ 1200 х 850 х 1800 /Н/ | ОН – 7 – 1136/1 | шт. | 796 | | | | 1 | 290 |
| К13. 1. | ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ ∅ 133 мм | ОСТ. 108 | | | | | | | |
| | | 030. 04 – 75 | шт. | 796 | | | | 2 | 31,5 |
| К19 | НАСОС РУЧНОЙ Н = 0,3 МПа /3,0 кгс/см$^2$/ | БКФ – 4 | шт. | 796 | | 3632280250 | | 1 | 23,0 |
| | ПОДАЧА = 1,3 л | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Кутлиметов | | |
| Нач. отд. | Бигзаев | | |
| Гл. спец. | Федяев | | 01.87 |
| Рук. гр. | Курданова | | |
| Вед. инж. | Забцев | | |
| Н. контр. | Федяев | | |

ТП 903 – 1 - 239.87 ТМ. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 30 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К21 | УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БАЛОННАЯ | СЕРИЯ 5.905 – 3 | компл. | 796 | | | | 1 | 115 |
| | | ВЫП. 1 ЧЕРТ. | | | | | | | |
| | | УСГ 1.00 – 01 сб | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К2 | БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К2.1 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ $F_н = 6{,}3 м^2$ | ПП2 – 6 – 2 – II | | | | | | | |
| | | ОСТ 108.271. | | | | | | | |
| | | 105 – 76 | шт. | 796 | | 3113562157 | | 2 | 390 |
| | | | | | | | | | |
| К2.2 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н = 6{,}8 м^2$ | 9 – 168 х 2000–Р2 | | | | | | | |
| | | ТУ 400 – 28 – | | | | | | | |
| | | 429 – 82Е | шт. | 796 | | 311356229 | | 2 | 277,6 |
| | | | | | | | | | |
| К2.3 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ $Q = 38 м^3/ч$, $H = 0{,}44$ МПа (4,4 кгс/см$^2$) | ЦНС – 38 – 44 | | | | | | | |
| | С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N = 11$ квт | 4А 132М2 | компл. | 796 | | | | 2 | 325,0 |
| | | | | | | | | | |
| К3 | БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К3.1 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н = 1{,}3 м^2$ | 3 – 76 х 2000–Р2 | | | | | | | |
| | | ТУ 400 – 28–429– | шт. | 796 | | 3113565203 | | 1 | 86,4 |
| | | 82Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К3.2 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н$ = 0,37 м$^2$ | 1 – 57 х 2000 – Р | | | | | | | |
| | | ТУ 400–28–429–82Е | шт. | 796 | | 3113565201 | | 1 | 33,9 |
| | | | | | | | | | |
| К3.3 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ Q = 25 т/ч; $F_н$ = 3,97 м$^2$ | | шт. | 796 | | 3113591119 | | 1 | 306,0 |
| | | | | | | | | | |
| К3.4 | АППАРАТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Q = 10 м$^3$/ч | Т – 20 | шт. | 796 | | | | 1 | 62,0 |
| | | | | | | | | | |
| К3.5 | НАСОС ВИХРЕВОЙ Q = 7,2 м$^3$/ч, Н = 0,26 МПа (2,6 кгс/см$^2$) | ВК – 2/26А | | | | | | | |
| | С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N$ = 5,5 квт | 4А 112М4 | компл. | 796 | | 3631911157 | | 3 | 115,0 |
| | | | | | | | | | |
| К5 | БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К5.1. | НАСОС ВИХРЕВОЙ Q = 3,6 м$^3$/ч; Н = 0,16 МПа (1,6 кгс/см$^2$) | ВК – 1/16А | | | | | | | |
| | С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N$ = 1,5 квт | 4АХ80В4 | компл. | 796 | | 363191242 | | 2 | 67,0 |
| | | | | | | | | | |
| К7 | БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К7.2. | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Q = 20 м$^3$/ч, Н = 0,3 МПа (3,0 кгс/см$^2$) | К20/30У2 | | | | | | | |
| | С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N$ = 4 квт. | 4А100 S 2 | компл. | 796 | | 3631110071 | | 2 | 92,0 |
| | | | | | | | | | |
| К7.3. | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н$ = 0,37 м$^2$ | 1 – 57 х 2000 – Р | шт. | 796 | | 3113565201 | | 1 | 33,9 |
| | | ТУ 400 – 28 – | | | | | | | |
| | | 429 – 82Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К18 | БЛОК НАСОСОВ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА | | | | | | | | |
| К18.1 | НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ $Q = 18\ м^3/ч$, $H = 0{,}4$ МПа ($4{,}0\ кгс/см^2$) | Ш40 – 4 – 18/4Б – 1 | | | | | | | |
| | С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N = 5{,}5$ квт | В132 S 6 | компл. | 796 | | | | 2 | 223,0 |
| К20 | БЛОК МАЗУТОПОДГОТОВКИ | БМ – 3 – 500 | компл. | 796 | | | | 2 | 171,0 |
| | НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| К4.1. | БАК ЕМКОСТЬЮ $V = 2{,}5\ м^3$ 2130 x 1220 x 1355 (Н) мм | ОСТ 34-42-559-82 | шт. | 796 | | 3113795102 | | 1 | 420,0 |
| К8 | ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР $Q = 15$ т/ч | ДВ – 15 | шт. | 796 | | | | 1 | 561,0 |
| | | СЕРИЯ 5.903 – 3 | | | | | | | |
| | | ВЫП. 2 | | | | | | | |
| К9 | ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА $F_н = 2\ м^2$ | ОВВ – 2 | шт. | 796 | | | | 1 | 168,0 |
| | | СЕРИЯ 5.903 – 3 | | | | | | | |
| | | ВЫП. 2 | | | | | | | |
| К14 | ГАЗОХОДЫ | ЧЕРТ. В 15И – 055.00.000 | компл. | 796 | | 3113881104 | | 1 | 216,0 |

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К15.1 | БАК – АККУМУЛЯТОР V = 25м3 | ОСТ 34 – | | | | | | | |
| | | 42 – 561 – 82 | шт. | 796 | | | | 2 | 4650,0 |
| К17 | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА V= 25м$^3$ | ТП704 – 1 – 161.. | | | | | | | |
| | | 83 ВЫП IV | шт. | 796 | | | | 2 | 1800,0 |
| 2 | КОМПЕНСАТОР КРУГЛЫЙ ОДНОЛИНЗОВЫЙ Ду 350 | 09ПГВУ | | | | | | | |
| | | 334 – 79 | шт. | 796 | | 3113151122 | | 4 | 18,2 |
| 3 | КОМПЕНСАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДВУХЛИНЗОВЫЙ 400 х 600 | 05ПГВУ | | | | | | | |
| | | 247 – 76 | шт. | 796 | | 3113151122 | | 1 | 23,6 |
| 4 | ДРЕНАЖНАЯ БАДЬЯ V = 0,1 м$^3$ | ЛИСТ № В16Е – | | | | | | | |
| | | 074. 00.000 | | | | | | 1 | 28,7 |
| 5 | ГРЯЗЕВИК 16 – 100 Т. 34.05 | СЕРИЯ 4. 903 | | | | | | | |
| | | 10 в. 8 | шт. | 796 | | | | 1 | 59,2 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| К7 | БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ | | | | | 3113161112 | | | |
| К7. 1 | БАК – ГАЗООТДЕЛИТЕЛЬ V = 1,6 м$^3$ | СЕРИЯ 4. 903– | | | | | | | |
| | | II ВЫП. 8 | шт. | 796 | | 3113795102 | | 1 | 380.0 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| К18 | БЛОК ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| К18.2 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ду 100 | ЛИСТ № В-185-004.06.000 | ШТ | 796 | | | | 1 | 60 |
| | ФЛАНЦЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| | 1. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С ВЫСТУПОМ | | | | | | | | |
| | П – 50 – 10 СТ. 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | 1161100000 | | 12 | 2,23 |
| | 2. П – 100 – 10 СТ. 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | 1161100000 | | 2 | 4,7 |
| | ФЛАНЦЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| | 1. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С ВПАДИНОЙ | | | | | | | | |
| | 3 – 50 – 10 СТ. 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | 1161100000 | | 2 | 2,15 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **АРМАТУРА, НЕ ВХОДЯЩАЯ В БЛОКИ** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ | | | | | | | | |
| | Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 30С41 нж | шт. | 796 | | 37412111030 | | 7 | 25,0 |
| 2 | Ду 80 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 30С41 нж | шт. | 796 | | 3741211031 | | 2 | 38,0 |
| 3 | Ду 100 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 30С41 нж | шт. | 796 | | 3741211032 | | 2 | 52 |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ | | | | | | | | |
| | УПРАВЛЕНИЕМ Ду 100, Ру 1МПа (10 кгс/см$^2$) | 30 ч8 бр | шт | 796 | | 3721151007 | | 5 | 39,5 |
| 5 | Ду 80; Ру 1МПа (10 кгс/см$^2$) | 30 ч6 бр | шт | 796 | | 3721151006 | | 4 | 29,0 |
| 6 | Ду 50; Ру 1МПа (10 кгс/см$^2$) | 30 ч6 бр | шт | 796 | | 3721151005 | | 9 | 18,4 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ Ду 50; Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) | 15Кч 16П1 | шт. | 796 | | 3732131087 | | 1 | 14,0 |
| | Ду 32; Ру 2,5 МПа (25 кгс/см$^2$) | 15Кч 16П1 | шт. | 796 | | 3732121077 | | 13 | 0,8 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ Ду 65; 1,6 МПа (1 6 кгс/см$^2$) | 15ч 14 бр | шт. | 796 | | 3722141017 | | 4 | 21,5 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | ВЕНТИЛЬ, ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 15ч 9П2 | шт. | 796 | | 3722141031 | | 6 | 10,3 |
| | Ду 32; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 15ч 9П2 | шт. | 796 | | 3722131029 | | 28 | 5,5 |
| | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 15ч 9П2 | шт. | 796 | | 3722121030 | | 14 | 3,6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду = 15; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 8П2 | шт | 796 | | 3722111007 | | 30 | 0,75 |
| 11. | Ду = 20; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 8П2 | шт | 796 | | 3722121013 | | 45 | 0,9 |
| 12. | Ду = 25; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 8П2 | шт | 796 | | 3722121040 | | 13 | 1,75 |
| 13. | Ду = 32; Ру = 1,6 МПа ( 16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 8П2 | шт | 796 | | 3722131013 | | 2 | 2,7 |
| 14. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду = 6; Ру = 2,5 МПа ( 25 КГС/СМ$^2$) | 15нж 13бк | шт | 796 | | 3742119156 | | 10 | 0,33 |
| 15. | ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ду = 32 Ру = 16 МПа (160 КГС/СМ$^2$) | ВКС | шт | 796 | | 3742131105 | | 16 | 12,9 |
| 16. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ | П 322038 | | | | | | | |
| | Ду 6 ; Ру =16 МПа (160 КГС/СМ$^2$) | (15б546к2) | шт | 796 | | 3742111042 | | 4 | 0,54 |
| 17. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 25; Ру 6,4 МПа (64 КГС/СМ$^2$) | 15с27нж1 | шт | 796 | | 3742121042 | | 20 | 11,1 |
| 18. | Ду = 32; Ру 6,4 МПа (64 КГС/СМ$^2$) | 15с27нж1 | шт | 796 | | 3742131041 | | 6 | 16,2 |
| 19. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ | | | | | | | | |
| | Ду 20; Ру 6,4 МПа (64 КГС/СМ$^2$) | 15с27нж3 | шт | 796 | | 3742121119 | | 12 | 9,3 |
| 20. | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЙСТВИЯ „ ПОСЛЕ СЕБЯ" РЫЧАЖНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 21ч 10нж (НО) | шт | 796 | | 3722516021 | | 1 | 82 |
| | | | | | | | | | |
| 21. | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ, ПОЛНОПОДЬЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | 17с 13нж | шт | 796 | | 3742537008 | | 1 | 55 |
| | Ду 100; Ру МПа (16 КГС/СМ$^2$) | (СППК 4-16) | | | | | | | |
| | ПРУЖИНА № 121 | | | | | | | | |
| 22 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ „ ДО СЕБЯ" | | | | | | | | |
| | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | УРРД-М | шт | 796 | | | | 1 | 14 |
| | УЛАН-УДЭНСКИЙ ЗАВОД „ ТЕПЛОПРИБОР" | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 Т. М. СО

Лист 8

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 16ч3бр | шт. | 796 | | 3722321005 | | 1 | 3,14 |
| 24 | КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ С ОТВОДОМ, МУФТОВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 20; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 45ч 15 нж | шт. | 796 | | 3722611043 | | 1 | 2,7 |
| 25 | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 45ч 15нж | шт. | 796 | | 3722611044 | | 2 | 4,2 |
| 26 | Ду 50: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) | 45ч 15нж | шт. | 796 | | 3722611047 | | 2 | 11,5 |
| 27 | СЧЕТЧИК – РАСХОДОМЕ Р МАЗУТА Ду 15 г. ИВАНО –ФРАНКОВСК ПО „ГЕОФИЗПРИБОР" | СМО – 100 | шт. | 796 | | | | 4 | 28 |
| 28 | СЧЕТЧИК – РАСХОДОМЕ Р МАЗУТА Ду 15 г. ИВАНО-ФРАНКОВСК ПО „ ГЕОФИЗПРИБОР" | СМО – 400 | шт. | 796 | | | | 1 | 28 |
| 29 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ТУРБИННЫЙ Ду 65; Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) | СТВГ – 65 | шт. | 798 | 0225715 | 42132124801 | | 1 | 6,8 |
| | КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ТУ25 – 02 | | | | | | | |
| | | (30 – 78 – 12 – | | | | | | | |
| | | – 00 – 00 – 00) –85 | | | | | | | |
| 30 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Ду 32, РУ 1МПа (10 кгс/см$^2$) | ВСКМФГ – 32 | шт. | 796 | 0225715 | 42132101721 | | 2 | 3,3 |
| | КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| 31 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ Ду 65; Ру 1,0 МПа (10 кгс/см$^2$) | СТВ – 65 | шт. | 796 | 0225715 | 4213212474 | | 1 | 6,8 |
| | КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ТУ–25 -33 0087—81 | | | | | | | |
| 32 | ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА | | | | | | | | |
| | Ду 20; Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см$^2$) | 12Б16к | шт. | 796 | | 3712612005 | | 2 | 1,89 |
| 33 | КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ, СО СМАЗКОЙ | | | | | | | | |
| | Ду 15, Ру 1 МПа (10 кгс/см$^2$) | 11ч66к11 | шт. | 796 | | 3722212013 | | 4 | 0,65 |
| 34 | КАТИОНИТ КУ – 2 – 8 | Гост 20298 – 74* | т | 168 | | | | 0,6 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | АРМАТУРА, ВХОДЯЩАЯ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ | | | | | | | | |
| | Ду 50; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ$^2$) | 30ч 6бр | шт | 796 | | 3721151005 | | 6 | 18,4 |
| 2. | Ду 80; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ$^2$) | 30ч 6бр | шт | 796 | | 3721151006 | | 2 | 29 |
| 3. | Ду 100; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ$^2$) | 30ч 6 бр | шт | 796 | | 3721151007 | | 8 | 39,5 |
| 4. | Ду 12 5; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ$^2$) | 30ч 6бр | шт | 796 | | 3721151008 | | 3 | 58,7 |
| 5. | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ | | | | | | | | |
| | Ду 80; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 30с 41нж | шт | 796 | | 3741211031 | | 4 | 38 |
| 6. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 65; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15414 бр | шт | 796 | | 3722141017 | | 3 | 21,5 |
| 7. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 9П2 | шт | 796 | | 3722121030 | | 16 | 3,6 |
| 8. | Ду 32; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 9П2 | шт | 796 | | 3722131029 | | 6 | 5,5 |
| 9. | Ду 40; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 9П2 | шт | 796 | | 3722131030 | | 7 | 7,65 |
| 10. | Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 9П2 | шт | 796 | | 3722141031 | | 27 | 10,3 |
| 11. | ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 15ч 8П2 | шт | 796 | | 3722111007 | | 1 | 0,75 |
| 12. | КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МУФТОВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 45ч 12нж | шт | 796 | | 3722611026 | | 1 | 2,0 |
| 13 | Ду 50; Ру 1, 6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 45ч 12нж | шт | 796 | | 3722611029 | | 2 | 6,7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 16ч 3 бр | шт | 796 | | 3722321005 | | 3 | 3.14 |
| 15. | Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 16ч 3бр | шт | 796 | | 3722341006 | | 5 | 9,4 |
| | | | | | | | | | |
| 16. | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ | | | | | | | | |
| | Ду 80; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | 16ч 6бр | шт | 796 | | 3722351011 | | 2 | 23,5 |
| | | | | | | | | | |
| 17. | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ | 25 ч 939 нж | шт | 796 | | 3722511317 | | 3 | 23 |
| | МЕХАНИЗМОМ Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | МЭО-6,3/ | | | | | | | |
| | | 2,5-0,25 р | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18. | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ | 25ч 943 нж | шт | 796 | | 3722511356 | | 1 | 20 |
| | МЕХАНИЗМОМ Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ$^2$) | МЭО-6,3/63- | | | | | | | |
| | | 0,25р | | | | | | | |
| 19. | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ | | | | | | | | |
| | Ду 40; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ$^2$) | Рт-ДО | шт | 796 | 0225579 | | | 1 | 14,5 |
| | г. САФОНОВО ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | | | | | | | | |
| 20. | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ, ОДНОДИСКОВЫЙ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ | | | | | | | | |
| | Ду 80; Ру 6,3 МПа (63 КГС/СМ$^2$) | 19с 38 нж | шт | 796 | | 3742421054 | | 2 | 23,6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ИЗДЕЛИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 1. | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ | | | | | | | | |
| | ВСТ2СП2 ГОСТ 380 – 71* ⌀ 18 х 2 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 20 | 0,789 |
| 2. | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ | | | | | | | | |
| | ВСТ 3СП ГОСТ 380 – 71* ⌀ 18 х 2 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 3 | 0,789 |
| 3. | ⌀ 25 х 2 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 40 | 1,13 |
| 4. | ⌀ 32 х 2 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 24 | 1,48 |
| 5. | ⌀ 38 х 2 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 76 | 1,78 |
| 6. | ⌀ 57 х 3 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 40,5 | 4,0 |
| 7. | ⌀ 89 х 3 | ГОСТ 10704- 76грВ | п. м. | 006 | | | | 28 | 6,36 |
| 8. | ⌀ 108 х 3,5 | ГОСТ 10704–76грВ | п. м. | 006 | | | | 20 | 9,02 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903 – 1 – 239.87 ТМ. СО

Лист 12

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ | | | | | | | | |
| | СТ 20 ГОСТ 1050-74** Ø 18 х 2 | ГОСТ | | | | | | 50 | 0,789 |
| 10. | Ø 25 х 2 | 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 10 | 1,13 |
| 11. | Ø 32 х 2 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 322 | 1,48 |
| 12. | Ø 38 х 2 | ГОСТ 10704-76 грВ | п.м. | 006 | | | | 510 | 1,78 |
| 13. | Ø 45 х 2 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 22 | 2,12 |
| 14. | Ø 57 х 3 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 377 | 4,0 |
| 15. | Ø 76 х 3 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 53 | 5,4 |
| 16. | Ø 89 х 3 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 175 | 6,36 |
| 17. | Ø 108 х 3,5 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 94 | 9,02 |
| 18. | Ø 133 х 3,5 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 29 | 11,18 |
| | | | | | | | | | |
| 19. | ТРУБА, СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ | | | | | | | | |
| | СТ 20 ГОСТ 1050-74** | | | | | | | | |
| | Ø 14 х 2 | ГОСТ 8734-75* | п.м. | 006 | | | | 30 | 0,592 |
| 20. | Ø 18 х 2 | ГОСТ 8734-75* | п.м. | 006 | | | | 5,0 | 0,789 |
| | | | | | | | | | |
| 21. | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ СТ 3 ГОСТ 380-71* | | | | | | | | |
| | Ø 15 х 2,8 | ГОСТ 3262-75* | п.м. | 006 | | | | 45 | 1,16 |
| 22. | Ø 20 х 2,8 | ГОСТ 3262-75* | п.м. | 006 | | | | 101 | 1,66 |
| 23. | Ø 32 х 3,2 | ГОСТ 3262-75* | п.м. | 006 | | | | 2,4 | 3,09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 1.820.1-1 ОВ

903-1-230.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ФЛАНЦЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ | | | | | | | | |
| | 1 - 15 -10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 12 | 0,58 |
| 2. | 1- 25 - 6 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 16 | 0,76 |
| 3. | 1 - 25 -10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 41 | 1,05 |
| 4. | 1 - 25 - 63 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 40 | 2,3 |
| 5. | 1 - 32 - 10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 94 | 1,54 |
| 6. | 1- 32 - 16 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 6 | 1,54 |
| 7. | 1 - 32 - 25 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 24 | 1,84 |
| 8. | 1 - 32 - 63 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 12 | 2,94 |
| 9. | 1 - 40 - 10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 2 | 1,83 |
| 10. | 1 - 50 - 25 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 2 | 1,26 |
| 11. | 1- 50 - 6 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 1 | 1,53 |
| 12. | 1 - 50 -10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 70 | 2,26 |
| 13. | 1 - 50 - 16 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 10 | 2,28 |
| 14. | 1 - 65 - 10 СТ 25 | ГОСТ12821-80* | шт | 796 | | | | 12 | 3,17 |
| 15. | 1 - 80 - 10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 25 | 3,67 |
| 16. | 1 - 80 - 16 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 6 | 4,21 |
| 17. | 1 - 100 - 10 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 14 | 4,7 |
| 18. | 1 - 100 - 16 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 4 | 4,9 |
| 19. | 1 - 125 - 6 СТ 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 1 | 4,66 |
| 20. | 1 - 25 - 6 СТ 25 | ГОСТ 12820-80* | шт | 796 | | | | 16 | 0,64 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПОДВЕСКИ И ОПОРЫ | | | | | | | | |
| 1 | ПОДВЕСКА ПТ2 – 108 – 750 | ГОСТ 16127 – 78 | шт. | 796 | | | | 9 | 4,9 |
| 2 | ПОДВЕСКА ПТ2 – 159 – 1300 | ГОСТ 16127 –78 | шт. | 796 | | | | 2 | 8,3 |
| 3 | ПОДВЕСКА ПТ – 32 – 50 | ГОСТ 16127 – 78 | шт. | 796 | | | | 1 | 1,0 |
| 4 | ПОДВЕСКА ПТ – 38 – 80 | ГОСТ 16127 – 78 | шт. | 796 | | | | 5 | 1,0 |
| 5 | ПОДВЕСКА ПТ – 45 – 100 | ГОСТ 16127 – 78 | шт. | 796 | | | | 2 | 1,3 |
| 6 | ПОДВЕСКА ПТ – 57 – 200 | ГОСТ 16127– 78 | шт. | 796 | | | | 6 | 1,4 |
| 7 | ПОДВЕСКА ПТ 76 – 250 | ГОСТ 16127 – 78 | шт. | 796 | | | | 2 | 1,6 |
| 8 | ПОДВЕСКА ПТ – 108 – 400 | ГОСТ 16127 – 78 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,3 |
| 9 | ПОДВЕСКА ПТ – 12 х 1795 – БП –02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 01 | ПГВТУ | шт. | 796 | | | | 4 | 13,81 |
| | ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 57 х 3 | 256 – 79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПТ 12 х 1195 – БП – 02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 01 | ПГВТУ | | | | | | | |
| | ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 38 х 2 | 256 – 79 | шт. | 796 | | | | 8 | 13,1 |
| 11 | ПОДВЕСКА ПТ – 12 – 995 – БП – 02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 17 | ПГВТУ | | | | | | | |
| | ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 133 х 3,5 | 256 – 79 | шт. | 796 | | | | 2 | 9,18 |
| 12 | ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПП12 х 1995 – БП – 02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 03 | ПГВТУ | шт. | 796 | | | | 1 | 17,45 |
| | ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 57 х 3 | 263 – 79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПП12 х 1995 С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 19 | ПГВТУ | | | | | | | |
| | ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 133 х 3,5 | 263 – 79 | шт. | 796 | | | | 1 | 17,68 |
| | | | | | | | | | |
| 14 | ОПОРА ОПБ1– 18 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 12 | 0,03 |
| 15 | ОПОРА ОПБ1 – 25 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 20 | 0,03 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | ОПОРА ОПБ1-38 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 20 | 0,02 |
| 13. | ОПОРА ОПБ 1-57 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 22 | 0,06 |
| 14. | ОПОРА ОПБ 1- 89 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 11 | 0,12 |
| 15. | ОПОРА ОПБ 2-18 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 5 | 0,12 |
| 16. | ОПОРА ОПБ 2 -32 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 12 | 0,12 |
| 17. | ОПОРА ОПБ 2 -38 | ГОСТ 14911- 82* | шт | 796 | | | | 23 | 0,16 |
| 18. | ОПОРА ОПБ 2 -57 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 24 | 0,33 |
| 19. | ОПОРА ОПБ 2-89 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 25 | 0,52 |
| 20. | ОПОРА ОПП 1-100.32 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 28 | 0,62 |
| 21 | ОПОРА ОПП1 -100-38 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 73 | 0,62 |
| 22. | ОПОРА ОПП 1 - 100 -45 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 2 | 0,62 |
| 23. | ОПОРА ОПП 2-100.57 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 77 | 1,24 |
| 24. | ОПОРА ОПП 2 -100.76 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 12 | 1,17 |
| 25. | ОПОРА ОПП 2-100.89 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 41 | 1,15 |
| 26. | ОПОРА ОПП 2-100.108 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 25 | 1,63 |
| 27. | ОПОРА ОПП 2-100.133 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 3 | 1,62 |
| 28. | ОПОРА ОПХ 2-150.159 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 2 | 6,3 |
| 28.а | ОПОРА ОПП 1-100.25 | ГОСТ 14911-82* | шт | 796 | | | | 2 | 0,62 |
| 29. | ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 57У | Л8 - 190. 000 | шт | 796 | | | | 18 | 0,8 |
| 30. | ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -76У | Л8-190000.02 | шт | 796 | | | | 1 | 1,0 |
| 31. | ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -89У | л8-190000.03 | шт | 796 | | | | 11 | 1,0 |
| 32. | ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ – 108У | Л8-190000-06 | шт | 796 | | | | 3 | 1,8 |
| | | | | | | | | | |
| 33. | ЗАГЛУШКА 108 х 4 | ГОСТ 17379-83 | шт | 796 | | | | 2 | 0,7 |

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34. | ЗАГЛУШКА 89 х 3,5 | ГОСТ 17379-83 | шт | 796 | | | | 4 | 0,4 |
| 35. | ЗАГЛУШКА 57 х 3 | ГОСТ 17379-83 | шт | 796 | | | | 2 | 0,2 |
| 36. | ЗАГЛУШКА 38 х 2 | ГОСТ 17379-83 | шт | 796 | | | | 2 | 0,1 |
| 37. | ФУТЛЯР 57 х 500 | Серия 5.905-7 | шт | 796 | | | | 1 | 2,0 |
| | | Черт. УГ10.00сб | | | | | | | |
| 38. | ФУТЛЯР 219 х 500 | Серия 5.905-7 | шт | 796 | | | | 1 | 13,4 |
| 39. | ВТУЛКА С КОЛПАКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРЫШУ ДЛЯ ТРУБЫ Ø 57 х 2 | Л 8-146.000 | шт | 796 | | | | 1 | 5,1 |
| 40. | ВТУЛКА С КОЛПАКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРЫШУ ДЛЯ ТРУБЫ Ø 133 х 4,5 | Л 8-146.000-04 | шт | 796 | | | | 1 | 14,0 |
| 41. | МУФТА 20 | ГОСТ 8966-75 | шт | 796 | | | | 4 | 0,086 |
| 42. | ПРОБКА 15 | ГОСТ 8963-75 | шт | 796 | | | | 1 | 0,039 |
| 43. | ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА б = 3 ММ | ГОСТ 5362-78 | шт | 796 | | | | 2 | 0,06 |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| 1. | ШВЕЛЛЕР 16 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 8240-72* | п.м. | 006 | | | | 5 | 14,2 |
| 2. | ШВЕЛЛЕР 10 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 8240-72* | п.м. | 006 | | | | 10 | 8,59 |
| 3. | УГОЛОК 75 х 75 х 5 Ст 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 8509-72* | п.м. | 006 | | | | 1,5 | 5,8 |
| 4. | УГОЛОК 63 х 63 х 4 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 8509-72* | п.м. | 006 | | | | 3 | 3,9 |
| 5. | УГОЛОК 50 х 50 х 5 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 8509-72* | п.м. | 006 | | | | 39 | 3,77 |
| 6. | УГОЛОК 36 х 36 х 4 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 8509-72* | п.м. | 006 | | | | 22 | 2,16 |
| 7. | ЛЕНТА 10 СН-М 0,5 х 5 | ГОСТ 503-81* | п.м. | 006 | | | | 17,6 | 0,02 |

Типовой проект

903-1-239.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

903-1-1-239.87 ТМ. СО

Лист 17

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ б = 2 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 16527-70* | ГОСТ 18903-74* | $м^2$ | 0.55 | | | | 1,4 | 21,7 |
| 9. | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ б = 3 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 16527-70* | ГОСТ 19903-74* | $м^2$ | 0,55 | | | | 1,22 | 28,69 |
| 10. | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б = 4 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74* | $м^2$ | 0,55 | | | | 0,224 | 7,02 |
| 11. | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б = 5 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 14637 - 79 | ГОСТ 19903-74* | $м^2$ | 0,55 | | | | 1,16 | 45,6 |
| 12. | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б = 10 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 14637 - 79 | ГОСТ 19903-74* | $м^2$ | 0,55 | | | | 0,6 | 47,2 |
| 13. | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕННАЯ 1400 х 600 б = 4 ММ | ГОСТ 8568-77* | шт | 796 | | | | 1 | 28,2 |
| 14. | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕННАЯ 600 х 600 б = 5 ММ | ГОСТ 8568 - 77* | шт | 796 | | | | 2 | 15,23 |
| 15. | КРУГ 10 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 2590-71* | П. М. | 006 | | | | 38 | 0,617 |
| 16. | КРУГ 12 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 2590-71* | П. М. | 006 | | | | 40 | 0,88 |
| 17. | КРУГ 15 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 2590-71* | п.м. | 006 | | | | 46,5 | 1,39 |
| 18. | ПОЛОСА 5 х 20 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 103 - 76* | П. М. | 006 | | | | 5,0 | 0,79 |
| 19. | ПОЛОСА 4 х 20 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 103-76* | п.м. | 006 | | | | 34 | 0,63 |
| 20. | ПОЛОСА 5 х 60 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 103-76* | п.м. | 006 | | | | 4,1 | 2,36 |
| 21 | ПОЛОСА 5 х 100 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79* | ГОСТ 103-76* | п.м. | 006 | | | | 10 | 3,93 |
| 22 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕРА УРОВНЯ ∅ 20 $\ell$ = 900 | | шт | 796 | | | | 1 | 0,3 |
| 23. | ШПЛИНТ 50 х 40 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 397-79* | | | | | | 22 | 0,006 |
| 24. | БОЛТ М 20 х 70, 58 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 48 | 0,256 |
| 25. | М16 х 70. 58 СТ 20 ГОСТ 1050 х 74** | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 498 | 0,145 |
| 26. | М16 х 60. 58 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 876 | 0,129 |
| 27. | М12 х 50 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 116 | 0,061 |
| 28. | ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ О-32 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 8959-75* | шт | 796 | | | | 22 | 0,664 |
| 29. | КОНТР ГАЙКА О-32 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 8961-75* | шт | 796 | | | | 22 | 0,109 |
| 30. | ГАЙКА М 20 СТ 10 ГОСТ 1050 - 74** | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 48 | 0,062 |
| 31. | ГАЙКА М 16 .5 СТ 10 ГОСТ 1050 -74** | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 1374 | 0,033 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ТМ. СО

Лист 18

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32. | ГАЙКА М 12.5 СТ 10 ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 116 | 0,015 |
| 33. | ШАЙБА 20.01 СТ 3 ГОСТ 380-71 | ГОСТ 11371-78* | шт | 796 | | | | 48 | 0,023 |
| 34. | ШАЙБА 16.01 СТ 3 ГОСТ 380-71 | ГОСТ 11371-78* | шт | 796 | | | | 908 | 0,011 |
| 35. | ШАЙБА 12.01 СТ 3 ГОСТ 380-71 | ГОСТ 11371-78* | шт | 796 | | | | 53 | 0,006 |
| 36. | ПРОКЛАДКА, ПАРОНИТ ПОн-3 188 х 133 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 1 | 0,042 |
| 37. | 158 - 108 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 18 | 0,031 |
| 38. | 138 х 89 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 24 | 0,026 |
| 39. | 120 х 80 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 12 | 0,019 |
| 40. | 102 х 57 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 68 | 0,017 |
| 41. | 87 х 49 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 2 | 0,012 |
| 42. | 75 х 40 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 118 | 0,01 |
| 43. | 55 х 33 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 76 | 0,007 |
| 44. | 45 х 18 | ГОСТ 481-80* | шт | 796 | | | | 12 | 0,006 |
| 45. | ПРОКЛАДКА, ПАРОНИТ ПОН - 2 | ГОСТ 481-80* | $м^2$ | 055 | | | | 0,1 | |
| 46. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3К4 - 47-70 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 47. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3К4 - 45-70 | шт | 796 | | | | 15 | |
| 48. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3К4 - 46-70 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 49. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 1-3К4-118-74 | шт | 796 | | | | 6 | |
| 50. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 1-3К4-149-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 51. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3-3К4-147-75 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 52. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 5-3К4-53 - 76 | шт | 796 | | | | 5 | |
| 53. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 5-3К4-57 - 75 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 54. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 2-3К4-147-75 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 55. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 8-3К4-3 - 75 | шт | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 9-3К4-145-75 | шт | 796 | | | | 3 | |
| 57. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 20-3К4-2-75 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 58. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 20-ТК4 - 148-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 59. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 10-3К4-1-75 | шт | 796 | | | | 7 | |
| 60. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 75-3К4-2-75 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 61. | РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Б (1) - 6,3 - 100 -115 | ГОСТ 18698-79* | шт | 796 | | | | 5 | 3,9 |
| 62. | Б (1) -10-50-64 | ГОСТ 18698-79* | шт | 796 | | | | 5 | 2,3 |
| 63. | 2 (Х) - 8 -31,5-56 | ГОСТ 18698-79* | шт | 796 | | | | 25 | 1,01 |

Альбом 4

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | **КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИИ НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА | | | | | | | | |
| | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | | | | | | | | |
| | б – 30 мм | ГОСТ 23208 – 83 | $м^3$ | 113 | | | | 0,998 | |
| 2 | б – 40 мм | ГОСТ 23208 – 83 | $м^3$ | 113 | | | | 5,265 | |
| 3 | б – 50 мм | ГОСТ 23208 – 83 | $м^3$ | 113 | | | | 0,529 | |
| 4 | б – 60 мм | ГОСТ 23208 – 83 | $м^3$ | 113 | | | | 1,271 | |
| 5 | б – 70мм | ГОСТ 23208 – 83 | $м^3$ | 113 | | | | 1,305 | |
| 6 | б – 80 мм | ГОСТ 23208 – 83 | $м^3$ | 113 | | | | 1,925 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | СЪЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ЗАПОЛНЕННЫЕ | | | | | | | | |
| | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ б – 40 мм | | $м^3$ | 113 | | | | 1,675 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ | | | | | | | | |
| | СВЯЗУЮЩЕМ б – 40 мм | ГОСТ 9573 – 82 | $м^3$ | 113 | | | | 0,581 | |
| | б – 70 мм | ГОСТ 9573 – 82 | $м^3$ | 113 | | | | 0,6 | |
| | б – 100 мм | ГОСТ 9573 – 82 | $м^3$ | 113 | | | | 5,1 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | ПУХ-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ПРЯЖЕЙ Х/Б | | | | | | | | |
| | б – 30 мм | ТУ 36 – 1695 – 79 | $м^3$ | 113 | | | | 1,319 | |
| 10 | б – 40 мм | ТУ36 – 1695 – 79 | $м^3$ | 113 | | | | 3,682 | |
| 11 | б – 50 мм | ТУ 36 – 1695 – 79 | $м^3$ | 113 | | | | 1,634 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБКЛАДКЕ ИЗ СЕТКИ | | | | | | | | |
| | МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ б – 40 мм | ГОСТ 21880 – 76 | $м^3$ | 113 | | | | 0,52 | |
| 13 | б – 60 мм | ГОСТ 21880 – 76 | $м^3$ | 113 | | | | 0,596 | |
| 14 | б – 80 мм | ГОСТ 21880 – 76 | $м^3$ | 113 | | | | 18,8 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ | ТУ 6 – 11 –645–74 | | | | | | | |
| | ПО РУБЕРОИДУ б – 2,2 м | ГОСТ 10923 – 82* | $м^2$ | 055 | | | | 582,5 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ б – 0,8 мм | ГОСТ 17715 – 72* | $м^2$ | 055 | | | | 515,9 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | а) ЗАЧИСТКА | | $м^2$ | 055 | | | | 379 | |
| | б) ГРУНТОВКА ГФ – 021 | | $м^2$ | 055 | | | | 260 | |
| | в) ГРУНТОВЫЙ СЛОЙ (70% ГРУНТЫ № 2015 и 30% № 3132) | | $м^2$ | 055 | | | | 119 | |
| | г) ЭМАЛЬ 105 т В 3 СЛОЯ | | $м^2$ | 055 | | | | 119 | |
| | д) ОКРАСКА ПФ – 133 НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТР–ДОВ ЗА 2 РАЗА | | $м^2$ | 055 | | | | 52 | |
| | е) КРАСКА БТ – 177 В 2 СЛОЯ | | $м^2$ | 055 | | | | 775,85 | |
| | ж) ГРУНТОВКА ХС – 010 В 3 СЛОЯ | | $м^2$ | 055 | | | | 1,5 | |
| | з) РАСТВОРИТЕЛЬ Р – 4 | | $м^2$ | 055 | | | | 1,5 | |
| | и) ЭМАЛЬ ХВ – 125 В 2 СЛОЯ | | $м^2$ | 055 | | | | 1,5 | |
| | к) АЛЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА ПАК - 3 | | $м^2$ | 055 | | | | 1,5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5 Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ХИМЗАЩИТА** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕСОК | | кг | 116 | | | | 773,45 | |
| 2 | ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ЭД – 20 | | кг | 116 | | | | 11,33 | |
| 3 | ПОЛИЭТИЛЕН ПОЛИАМИЛ | | кг | 116 | | | | 1,138 | |
| 4 | ДИБУТИЛФТАЛАТ | | кг | 116 | | | | 1,3 | |
| 5 | РАСТВОРИТЕЛЬ Р – 40 | | кг | 116 | | | | 3,27 | |
| 6 | АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН | | кг | 116 | | | | 0,6 | |
| 7 | БИТУМ БН – У | | кг | 116 | | | | 37,74 | |
| 8 | АНДЕЗИТОВАЯ МУКА | | кг | 116 | | | | 37,74 | |
| 9 | АСБЕСТ № 6 – 7 | | кг | 116 | | | | 5,64 | |
| 10 | АНДЕЗИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ) | | кг | 116 | | | | 283,17 | |
| 11 | ЭТИЛАЦЕТАТ | | кг | 116 | | | | 58,22 | |
| 12 | КРАСКА ВЖС – 41 | | кг | 116 | | | | 123,21 | |
| 13 | КРАСКА ПФ – 133 | | кг | 116 | | | | 31,27 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903 – 1 – 239.87 ТМ. СО

Лист 23

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| К2 | БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ | Серия 4.903-11 в.6 | | | | | | | |
| К2.4 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | | шт | 796 | | | | 1 | 350 |
| | | | | | | | | | |
| К3 | БЛОК УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | В18Б-001.00.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К3.6 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | | шт | 796 | | | | 1 | 355 |
| | | | | | | | | | |
| К5 | БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ | В18Б-003.00.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К5. 2 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | | шт | 796 | | | | 1 | 50 |
| К7 | БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ | В18Б-002.00.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К7.4 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | | шт | 796 | | | | 1 | 300 |
| | | | | | | | | | |
| К17 | КРЕПЛЕНИЕ № 1 | ЛИСТ № 12 | шт | 796 | | | | 28 | |
| К 18 | БЛОК ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ | В18Б-004.00.000 | | | | | | | |
| К18.3 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | | шт | 796 | | | | 1 | 80,6 |
| | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 1. | ТРУБЫ СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ СТ 3 ГОСТ 1050-74** | | | | | | | | |
| | О 18 х 2 | ГОСТ 10704-76 гр3 | п.м. | 006 | | | | 0,12 | 0,79 |
| 2. | Ø 32 х 2 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 20 | 1,48 |
| 3. | Ø 38 х 2 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 7,5 | 1,78 |
| 4. | Ø 45 х 2 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 12,5 | 2,12 |

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ТМ. СО

Лист 24

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. ϕ 57 x 3 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 27 | 4,0 |
| | 6. ϕ 76 x 3 | ГОСТ 10704—76 грВ | п.м. | 006 | | | | 8,1 | 5,4 |
| | 7. ϕ 89 x 3 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 16,6 | 6,36 |
| | 8. ϕ 108 x 3,5 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 4,5 | 9,02 |
| | 9. ϕ 133 x 3,5 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 11,7 | 11,18 |
| | 10. ϕ 60 x 3,5 | ГОСТ 10704-76грВ | п.м. | 006 | | | | 0,12 | 4,88 |
| | 11. ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ СТ 3 ГОСТ 380 – 71* | | | | | | | | |
| | ϕ 15 x 2,8 | ГОСТ 3262-75* | п.м. | 006 | | | | 0,5 | 1,16 |
| | 12. ϕ 20 x 2,8 | ГОСТ 3262-75* | п.м. | 006 | | | | 0,2 | 1,66 |
| | 13. ϕ 25 x 3,2 | ГОСТ 3262-75* | п.м. | 006 | | | | 0,6 | 2,39 |
| | | | | | | | | | |
| | ФЛАНЦЫ | | | | | | | | |
| | 1. ФЛАНЕЦ 1 – 40 – 6 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 2 | 1,36 |
| | 2. 1 – 50 – 6 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 2 | 1,53 |
| | 3. 1 – 25 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 7 | 1,05 |
| | 4. 1 – 40 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 11 | 1,83 |
| | 5. 1 – 50 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 29 | 2,26 |
| | 6. 1– 80 – 10 ст 25 | ГОСТ 12812-80* | шт | 796 | | | | 23 | 3,67 |
| | 7. 1 – 100 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 16 | 4,7 |
| | 8. 1 – 125 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 10 | 6,71 |
| | 9. 1 – 25 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 40 | 1,05 |
| | 10. 1 – 32 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 12 | 1,54 |
| | 11. 1 – 40 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 13 | 1,85 |
| | 12. 1 – 50 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821-80* | шт | 796 | | | | 53 | 2,28 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 13. 1 – 65 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 7 | 3,19 |
| | 14. 1 – 80 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 2 | 4, 21 |
| | 15. 1 – 15 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 2 | 0,58 |
| | 16. 1 – 32 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 2 | 1,54 |
| | 17. 1 – 65 – 10 ст 25 | ГОСТ 12821 –80* | шт. | 796 | | | | 3 | 3,17 |
| | 18. ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ 1 – 25 – 6 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,76 |
| | 19. 1 – 40 – 6 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 6 | 1,36 |
| | 20. 1– 80 – 6 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 4 | 2,76 |
| | 21. ФЛАНЕЦ 1 – 100 – 16 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 4 | 4,73 |
| | 1 – 250 – 6 ст 25 | ГОСТ 12821 – 80* | шт. | 796 | | | | 1 | 7,67 |
| | **ОПОРЫ** | | | | | | | | |
| | 1. ОПОРА ОПБ2 – 25 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 2 | 0,13 |
| | 2. ОПОРА ОПБ2 – 32 | ГОСТ 14911 –82* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,12 |
| | 3. ОПОРА ОПБ2 – 38 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 5 | 0,16 |
| | 4. ОПОРА ОПБ2 – 45 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,19 |
| | 5. ОПОРА ОПБ2 – 57 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 12 | 0,33 |
| | 6. ОПОРА ОПБ2 – 76 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 10 | 0,46 |
| | 7. ОПОРА ОПБ2 – 89 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 6,0 | 0,52 |
| | 8. ОПОРА ОПБ2 – 108 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 2 | 0,56 |
| | 9. ОПОРА ОПБ2 – 133 | ГОСТ 14911 – 82* | шт. | 796 | | | | 2 | 1,21 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

т. п. 903-1-239.87 - ТМ.СО

Лист 26

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | |
| | 1. ЛИСТ б – 12мм В ст 3 ГОСТ 14637 – 79 | ГОСТ 19903 – 74* | кг | 116 | | | | 0,2 | |
| | 2. ЛИСТ б – 18 мм | ГОСТ 19903 – 74* | кг | 116 | | | | 8,53 | |
| | 3. ЛИСТ б – 22 мм | ГОСТ 19903 – 74* | кг | 116 | | | | 10,2 | |
| | 3. КРУГ ⌀ 105 | ГОСТ 2590 – 71* | кг | 116 | | | | 6,8 | |
| | 4. КРУГ ⌀ 130 | ГОСТ 2590 – 71* | кг | 116 | | | | 2 | |
| | 5. ПОЛОСА 10 х 20 | ГОСТ 103 – 76* | кг | 116 | | | | 0,3 | |
| | 6. БОЛТ М 24 х 80. 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,402 |
| | 7. М 20 х 45,58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,183 |
| | 8. М 16 х 55,58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 124 | 0,121 |
| | 9. М 16 х 60.58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 304 | 0,129 |
| | 10. М 16 х 50. 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 318 | 0,113 |
| | 11. М 16 х 90. 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,177 |
| | 12. М 12 х 45 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 96 | 0,057 |
| | 13. М 12 х 50 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 116 | 0,059 |
| | 14. М 12 х 70 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 7798 – 70* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,079 |
| | 15. ШПИЛЬКА М 10 – 6g х 30 | ГОСТ 22032 – 76* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,057 |
| | 16. ГАЙКА М 24.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 5915 – 70* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,107 |
| | 17. М 20.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 5915 – 70* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,065 |
| | 18. М 16.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 5915 – 70* | шт. | 796 | | | | 754 | 0,033 |
| | 19. М 12.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 5915 – 70* | шт. | 796 | | | | 244 | 0,017 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П 903 – 1 – 239.87 ТМ. СО

Лист 27

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 20. М 10.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74** | ГОСТ 5915 – 70* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,011 |
| | 21. КОНТРГАЙКА 15 | ГОСТ 8968 – 75 | шт. | 796 | | | | 1 | 0,094 |
| | 25 | ГОСТ 8968 – 75 | шт. | 796 | | | | 1 | 0,243 |
| | 22. ШАЙБА 10. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71* | ГОСТ 11371 – 78* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,004 |
| | 23. 12. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71* | ГОСТ 11371 – 78* | шт. | 796 | | | | 244 | 0,006 |
| | 24. 16. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71* | ГОСТ 11371 – 78* | шт. | 796 | | | | 754 | 0,011 |
| | 25. 20. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71* | ГОСТ 11371 – 78* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,023 |
| | 26. 24. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71* | ГОСТ 11371 – 78* | шт. | 796 | | | | 4 | 0,032 |
| | 27. 12. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71* | ГОСТ 11371 – 78* | шт. | 796 | | | | 6 | 0,006 |
| | 28. ШАЙБА 16. 65 Г | ГОСТ 6402 – 70* | шт. | 796 | | | | 12 | 0,08 |
| | 29. 12. 65 Г | ГОСТ 6402 – 70* | шт. | 796 | | | | 8 | 0,034 |
| | 30. МУФТА 20 | ГОСТ 8966 – 75 | шт. | 796 | | | | 2 | 0,086 |
| | 31. ПРОКЛАДКА А – 50 – 10 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 14 | 0,026 |
| | 32. А – 80 – 10 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 11 | 0,040 |
| | 33. А – 100 – 10 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 18 | 0,047 |
| | 34. А – 125 – 10 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 10 | 0,061 |
| | 35. А – 25 – 6 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 4 | 0,010 |
| | 36. А – 15 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 2 | 0,007 |
| | 37. А – 25 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 42 | 0,013 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 38. А – 32 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 11 | 0,016 |
| | 39. А – 40 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 20 | 0,020 |
| | 40. А – 50 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 65 | 0,026 |
| | 41. А – 65 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 6 | 0,033 |
| | 42. А – 80 – 16 | ГОСТ 15180 – 70 | шт. | 796 | | | | 1 | 0,040 |
| | 43. ПРОКЛАДКА ПОН 2 | ГОСТ 481 – 80* | кг | | | | | 0,3 | |
| | 44. ПРОКЛАДКА ТМКЩ – С – 5 х 75 х 1310 – 9,9 | ГОСТ 7338 – 77* | шт. | 796 | | | | 2 | 0,74 |
| | 45. ТМКЩ – С – 5 х 75 х 1180 – 9,9 | ГОСТ 7338 – 77* | шт. | 796 | | | | 2 | 0,66 |
| | | | | | | | | | |
| | 46. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 1 – 3к4 – 118 – 74 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 47. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3 - 3к4 – 1 – 75 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 48. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3 – 3к4 – 6 – 75 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | 49. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 5 – 3к4 – 1 – 75 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 50. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 5 – 3к4 – 53 – 76 | шт. | 796 | | | | 9 | |
| | 51. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 8 – 3к4 – 3 – 75 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 52. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 8 – 3к4 – 1 – 75 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 53. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 10 – 3к4 – 1 – 75 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | 54. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 64 – 3к4 – 2 – 75 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | 55. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 65 – 3к4 – 2 – 75 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 56. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3к4 – 45 – 70 | шт. | 796 | | | | 18 | |
| | 57. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | 3к4 – 46 – 70 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИИ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ | | | | | | | | |
| 1. | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ б – 70 ММ | ГОСТ 9573-82 | $м^3$ | 113 | | | | 0,274 | |
| 2. | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ | | | | | | | | |
| | СВЯЗУЮЩЕМ б – 30 ММ | ГОСТ 23208-83 | $м^3$ | 113 | | | | 0,446 | |
| | б = 40 ММ | ГОСТ 23208-83 | $м^3$ | 113 | | | | 0,093 | |
| | б = 80 ММ | ГОСТ 23208-83 | $м^3$ | 113 | | | | 0,75 | |
| 3. | ПУХ-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ПРЯЖЕЙ Х/Б б – 30 ММ | ТУ 36-1695-79 | $м^3$ | 113 | | | | 0,14 | |
| 4. | СЪЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, ЗАПОЛНЕННЫЕ | | $м^3$ | 113 | | | | 1,27 | |
| | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ б = 40 ММ | | | | | | | | |
| 5. | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ПО РУБЕРОИДУ б – 2,2 ММ | ТУ 6-11-645-74 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 10923-82 | $м^2$ | 055 | | | | 50,62 | |
| 6. | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | а) ЗАЧИСТКА | | $м^2$ | 055 | | | | 15 | |
| | б) ГРУНТОВКА ГФ-021 | | $м^2$ | 055 | | | | 15 | |
| | в) КРАСКА БТ-177 В СЛОЯ | | $м^2$ | 055 | | | | 15 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТМ 55 12104 ГОСТ 21.110-82 Формат А3

Альбом 9

Типовой п/проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОМПЛ: | А. 5. 095 – 1 | шт. | 796 | | | | 1 | 90,3 |
| | а. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, ИСП 1, ПОЛ ПО$^0$ | ВЦ4 – 70 – 5 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | б. ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 900 об/мин, %0,55 кВТ | 4А71В6 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | в. ВИБРОИЗОЛЯТОР | ДО40 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОМПЛ; | А4. 095 – 2 | шт. | 796 | | | | 1 | 62,8 |
| | а. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, ИСП 1, ПОЛ ПО$^0$ | ВЦ4 – 70 – 4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | б. ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 1390 об/мин, 0,55 кВТ | 4А 71А 4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | в. ВИБРОИЗОЛЯТОР | Д 039 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОМПЛ; | А4. 095 – 2 | шт. | 796 | | | | 1 | 62,8 |
| | а. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИСП 1, ПОЛ ПО$^0$ | ВЦ4 – 70 – 4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | б. ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 1390 об/мин, 0,55 кВТ | 4А 71А4 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | в. ВИБРОИЗОЛЯТОР | ДО 39 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ № 5, ИСП 1, ДИАМЕТР КОЛЕСА | ВЦ4–70–5И1–04А | | | | | | 1 | 80,5 |
| | 0,90 $Д_{ном}$ ЛО$^0$ | ТУ22 – 4942 – 81 | | | | | | | |
| | С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 905 об/мин, 0,55 кВТ | В71 86 | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Куплинетов | | |
| Нач. отд | Гончаренко | | ТП 903 – 1 - 239.87 ОВ. СО |
| Гл. спец | Каракешишев | | |
| Рук. гр | Попова | 30.12.87 | |
| Инж. | Кочурина | | СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |
| Н. контр | Каракешишев | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 9 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ № 5, ИСП 1, ДИАМЕТР КОЛЕСА 0,90 | ВЦ4-70-5И1-04А | | | | | | 1 | 80,5 |
| | Д ном, ПО$^{0}$ | ТУ 22 – 4942 –81 | | | | | | | |
| | С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 905 об/мин, 055 кВТ | В 71 В6 | | | | | | | |
| 6 | КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СПИРАЛЬНОКАНАТНЫМ ОРЕБЕНИЕМ | КС$_{К}$3-6-02 ХЛЗА | шт | 796 | | | | 2 | 38 |
| 7 | ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ (БЕЗ ЭЛ. ПОДОГРЕВА) | П 1000х600 | шт | 796 | | | | 2 | 69,6 |
| 8 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | АЗЕ024.000 –01 | шт | 796 | | | | 1 | 12,5. |
| | | АЗЕ025.000 | шт | 796 | | | | 2 | 8,0 |
| | | АЗЕ026.000 | шт | 796 | | | | 1 | 14,5 |
| | | 3.904 - 18 | | | | | | | |
| 9 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | АЗЕ028.000-02 | шт | 796 | | | | 2 | 8,9 |
| | | 3.904 – 18 | | | | | | | |
| | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру 1,6 Ду – 15 | 15 Кч 18п | шт | 796 | | | | 4 | 0,7 |
| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1, П2 | | | | | | | | |
| 1 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду – 15 | 15 Кч 18 п | шт | 796 | | | | 6 | 0,7 |
| 2 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду – 20 | 15 Кч 18 п | шт | 796 | | | | 2 | 0,9 |

Альбом 9

Т.П. 903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87-ОВ.СО

Лист 2

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду = 25 | 15Кч 18п | шт | 796 | | | | 2 | 1,4 |
| | **КОЛЛЕКТОР** | | | | | | | | |
| 1 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду = 25 | 15Кч 19п2 | шт | 796 | | | | 4 | 2,7 |
| 2 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру = 1,6 Ду = 20 | 15К ч 19п2 | шт | 796 | | | | 2 | 2,7 |
| 3 | КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА, ЛАТУННЫЙ Ру = 1,6 Ду = 15 | 11Б 18 бк | шт | 796 | | | | 2 | 0,26 |
| 4 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ГОСТ 2823 – 73 С ОПРАВОЙ | П–4–$1^0$–240–163 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 5 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ГОСТ 2823 – 73 С ОПРАВОЙ | П–6–$2^0$–240–163 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 6 | МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШКОЛА 0 – 4 КГС/М$^2$ | ОБМ1–100х4 ТУ25,0226–74 | шт | 796 | | | | 2 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ГИБКАЯ ВСТАВКА | ВВ – 20 | шт | 796 | | | | 3 | 6,76 |
| | | ВВ – 19 | шт | 796 | | | | 2 | 5,13 |
| | | ВН – 13 | шт | 796 | | | | 3 | 5,02 |
| | | ВН – 12 | шт | 796 | | | | 2 | 4,12 |
| | | 5.904 – 5 | | | | | | | |
| 2 | ДЕФЛЕКТОР | СТД210/7.00.000 | шт | 796 | | | | 2 | 111,7 |
| | | –0,1 | | | | | | | |
| | | СТД 21000000 | шт | 796 | | | | 3 | 9,05 |
| | | 1,494 – 32 | | | | | | | |
| 3 | УЗЕЛ ПРОХОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ КЛАПАНА | УП 1 – 09 | шт | 796 | | | | 2 | 146 |
| | | УП1 – 02 | шт | 796 | | | | 3 | 78,5 |
| | | УП1 – 03 | шт | 796 | | | | 1 | 80 |
| | | 5.904 – 10 | | | | | | | |
| 4 | СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | | $м^2$ | | | | | 3 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903–74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО | | | | | | | | |
| | СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}7$ | | | | | | | | |
| | 1000 x 600 | | м | | | | | 2 | 17,6 |
| | 530 x 503 | | м | | | | | 0,4 | 11 |
| | 350 x 350 | | м | | | | | 2 | 7,7 |
| | 250 x 250 | | м | | | | | 4 | 5,5 |
| | 400 x 400 | | м | | | | | 3 | 8,8 |
| 6 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* прямоугольного | | | | | | | | |
| | СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}5$ | | | | | | | | |
| | 200 x 200 | | м | | | | | 2 | 3,14 |
| | 100 x 150 | | м | | | | | 10 | 1,96 |
| 7 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* КРУГЛОГО | | | | | | | | |
| | СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}7$ Ø 800 | | м | | | | | 5 | 13,81 |
| | Ø 560 | | м | | | | | 1 | 9,68 |
| | Ø 500 | | м | | | | | 1 | 8,64 |
| 8 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* КРУГЛОГО | | | | | | | | |
| | СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}6$ Ø 400 | | м | | | | | 3 | 5,92 |
| | Ø 315 | | м | | | | | 5 | 4,65 |
| | Ø 280 | | м | | | | | 8 | 4,16 |
| 9 | ВОЗДУХОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19904 – 74* | | | | | | | | |
| | КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}6$ Ø 280 | | м | | | | | 5 | 4,16 |
| 10 | ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19904 – 74* | | | | | | | | |
| | ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}5$ 100 x 150 | | м | | | | | 6 | 1,23 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903 – 1 - 239.87 ОВ. СО

Лист 5

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | ДИФФУЗОР С 530 Х 503 на ϕ 560 $l$ = 500 мм ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* | | | | | | | | |
| | б=0,7 | | м | | | | | 0,2 | 11 |
| 12 | ДИФФУЗОР С 530 х 503 НА ϕ 500 $l$ = 500 мм ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* | | | | | | | | |
| | б = 0,7 | | м | | | | | 0,2 | 11 |
| 13 | ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА1 РАЗ | ХВ - 1100 | $м^2$ | | | | | 50 | |
| 14 | ОГРУНТОВКА ГФ – 021 | | $м^2$ | | | | | 50 | |
| | **ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ** | | | | | | | | |
| 1 | ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262 – 75* ϕ 20 | | м | | | | | 85 | 1,5 |
| 2 | КОНВЕКТОРЫ „КОМФОРТ – 20" ПРОХОДНЫЕ $t_н = -20$ | КН20 – 1,1 | кВт | | | | | 0,655 | |
| | | КН20 – 1,7 | – „ – | | | | | 1,970 | |
| | | КН20 – 2,3 | – „ – | | | | | 3,945 | |
| | | КН20 – 2,6 | – „ – | | | | | 2,950 | |
| | $t_н = -30$ | КН20 – 1,1 | – „ – | | | | | 0,655 | |
| | | КН20 – 2,3 | – „ – | | | | | 2,630 | |
| | | КН20 – 2,6 | – „ – | | | | | 1,475 | |
| | | КН20 – 2,9 | – „ – | | | | | 3,280 | |
| | | КН20 – 3,2 | – „ – | | | | | 3,610 | |
| | $t_н = -40$ | КН20 – 1,1 | – „ – | | | | | 0,655 | |
| | | КН20 – 2,3 | – „ – | | | | | 2,630 | |
| | | КН20 – 2,6 | – „ – | | | | | 1,475 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 5

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | КН20 – 2,9 | | | | | | 3,280 | |
| | | КН20 – 3,5 | | | | | | 3,940 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТУ | ХВ - 1100 | $м^2$ | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 1 РАЗ ПО ГРУНТУ | ХВ - 1100 | $м^2$ | | | | | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | ОГРУНТОВКА ГФ – 021 | | $м^2$ | | | | | 37 | |
| | | | | | | | | | |
| | **ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА „СЭНДВИЧ"** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262 – 75* ⌀ 20 | | м | | | | | 85 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | КОНВЕКТОРЫ „КОМФОРТ – 20" ПРОХОДНЫЕ | КН20 – 0,65 | кВт | | | | | 0,372 | |
| | $t_н = -20$ | КН20 – 1,1 | | | | | | 2,620 | |
| | | КН20 – 1,7 | | | | | | 0,985 | |
| | | КН20 – 2,3 | | | | | | 2,630 | |
| | $t_н = -30$ | КН20 – 0,65 | | | | | | 0,372 | |
| | | КН20 – 1,1 | | | | | | 1,310 | |
| | | КН20 – 1,4 | | | | | | 2,640 | |
| | | КН20 – 2,3 | | | | | | 1,315 | |
| | | КН20 – 2,6 | | | | | | 2,950 | |
| | $t_н = -40$ | КН20 – 0,65 | | | | | | 0,372 | |
| | | КН20 – 1,7 | | | | | | 1,970 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | КН 20 – 2,3 | | | | | | 2,630 | |
| | | КН 20 – 2,6 | | | | | | 1,475 | |
| | | КН 20 – 2,9 | | | | | | 3,280 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТУ | ХВ-1100 | $м^2$ | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 1 РАЗ ПО | ХВ-1100 | $м^2$ | | | | | 22 | |
| | ГРУНТУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | ОГРУНТОВКА ГФ – 021 | | $м^2$ | | | | | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1, П2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА Ø 25 | А1ИО10,000-0,1 | шт | 796 | | | | 2 | 15 |
| | | 5,903–2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262–75* Ø20 | | м | | | | | 5 | 1,5 |
| | Ø 25 | | | | | | | 80 | 2,12 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА | | $м^2$ | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ОГРУНТОВКА ГФ – 021 | | $м^2$ | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Цена 33 1710-4

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КОЛЛЕКТОР | | | | | | | | |
| 1. | ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75* Ø 25 | | м | | | | | 45 | 2,12 |
| 2. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ | 3Кч - 46 - 70 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 3. | ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ | 19 - 3Кч-2-75 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 4. | ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА Ø 25 | А1ИО 10,000-01 5.903-2 | шт | 796 | | | | 2 | 15 |
| 5. | ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА | ХВ-1100 | $м^2$ | | | | | 4 | |
| 6. | ОГРУНТОВКА ГФ Ø 21 | | $м^2$ | | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ОВ. СО

Лист 9

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ | | | | | | | | |
| | ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С | | | | | | | | |
| | ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ Ру = 1МПа Ду = 80ММ | 30ч 6бр | | | | 3721151006 | | 1 | |
| | | 30ч 6бр | | | | 3721151005 | | 1 | |
| 2 | ТО ЖЕ Ду = 50 ММ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | | | | | |
| 3.1. | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ Ду = 65 Мм | СТВ 65 ТУ25-33008781 | шт | 796 | 0225715 | 4213212474 | 0.054 | 1 | 16.0 |
| | КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| 3.2. | ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С | 30ч 6бр | шт | 796 | | 3721151007 | | 3 | |
| | ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ Ру = 1МПа, Ду = 100 ММ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 33. | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ | ОБМ1-100- | шт | 796 | | 4212131302 | 0.002 | 1 | 0.8 |
| | СИФОНОМ Ру = 0,6 МПа | -6-2,5 | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | ТУ25.02.28-74 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Кутьинтеев | |
| Нач. отд. | Высолятин | |
| Гл. спец. | Макаров | |
| Рук. гр. | Дорогова | |
| Исполн. | Таштамышев | |
| Н. контр. | Макаров | |

Т.П.903-1-239.87 ВК. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 3 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4. | КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ Ру = 1.0 МПа Ду = 15ММ | 10Б 8 БК 1. | шт | 796 | | 3712225007 | 0.001 | 1 | 0.53 |
| 3.5. | ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Ру = 1.6 МПа Ду = 15 ММ | 15ч8р2 | шт | 796 | | 3722111005 | 0.001 | 1 | 0.75 |
| 4. | КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ Ду = 50 ММ | | комп | 671 | | | | 4 | |
| 4.1. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ Ру = 1 МПа | 1Б1 Р | шт | 796 | | 3712141012 | 0.005 | 4 | 2.8 |
| 4.2. | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ С НАСАДКОЙ 16 ММ | РС-50 | шт | 796 | 5764571 | 4854822012 | 0.002 | 4 | 1.0 |
| | ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО | ТУ 22-4814-80 | | | | | | | |
| 4.3. | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ МУФТОВАЯ | ГОСТ 2217-76 | шт | 796 | 5764571 | 4854844240 | 0.001 | 4 | 0.22 |
| | ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО | ГМ-50 | | | | | | | |
| 4.4. | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, | ГОСТ 2217-76 | шт | 796 | 5764571 | 4854844201 | 0.001 | 8 | 0.38 |
| | РУКАВНАЯ ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО | ГР-50 | | | | | | | |
| 4.5. | РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНОДЖУТОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ $\ell$ =20 М Ду = 50 ММ | ТУ17 РСФСР | шт | 796 | | 8193230302 | 0.033 | 4 | |
| | ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ | 40-10257-82 | | | | | | | |
| 5. | КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ Ду = 25 ММ | компл. | шт | 671 | | | | 3 | |
| 5.1. | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1.6 МПа Ду = 25 ММ | 15ч8р2 | шт | 796 | | 3722121006 | 0.002 | 3 | 1.75 |
| 5.2. | РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ $\ell$ = 20.0 М ВП Ду = 25ММ | ГОСТ 18698-79 | шт | 796 | | | 0.017 | 3 | |
| | КАЗАНСКИЙ ЗАВОД РТИ | | | | | | | | |
| 6 | ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Ру = 1.6МПа Ду = 25 ММ | 15ч8р2 | шт | 796 | | 3722121006 | 0.002 | 3 | 1.75 |
| 7 | ТО ЖЕ Ду = 20 ММ | 15ч8р2 | шт | 796 | | 3722131005 | 0.002 | 3 | |
| 8 | ТО ЖЕ Ду = 15 ММ | 15ч8р2 | шт | 796 | | 3722111005 | 0.001 | 5 | 0.75 |
| 9 | КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ Ру = 1.0 МПа Ду = 15 ММ | 10Б 8 БК 1 | шт | 796 | | 3712225007 | 0.001 | 1 | 0.53 |
| 10 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ | ТУ 22-4720-80 | шт | 796 | | 4854322116 | 0.003 | 8 | |
| | ВАЛМИЕРСКИЙ ЗАВОД ППО | ОХВП - 10 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| 1 | ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Ру = 1.6МПа Ду = 32 ММ | 15 Б I БК | шт | 796 | | 3712131003 | 0.002 | 1 | 1.06 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-239.87 ВК,СО

Лист 3

1501-09

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО- | | | | | | | | |
| | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| | 1. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ Ду = 100 ММ | ГОСТ 9583-75 | М | 006 | | | | 5.0 | 18.9 |
| | 2. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Ду = 100 ММ | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 2.0 | 10.85 |
| | 3. ТО ЖЕ Ду = 70 ММ | –"– | М | 006 | | | | 18.0 | 5.71 |
| | 4. ТО ЖЕ Ду = 50 ММ | ГОСТ 3262-75* под накатку резьбы | М | 006 | | | | 51.0 | 4.22 |
| | 5. ТО ЖЕ Ду = 32 ММ | –"– | М | 006 | | | | 2.0 | 2.73 |
| | 6. ТО ЖЕ Ду = 25 ММ | –"– | М | 006 | | | | 18.0 | 2.12 |
| | 7. ТО ЖЕ Ду = 20 ММ | –"– | М | 006 | | | | 13.0 | 1.50 |
| | 8. ТО ЖЕ Ду = 15 ММ | –"– | М | 006 | | | | 8.0 | 1.16 |
| | ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | 9. ГРУНТОВКА ГФ-021 1 СЛОЙ | ГОСТ 25129-82 | $м^2$ | | | | | 34.0 | |
| | 10. КРАСКА БТ-177 2 СЛОЯ | ГОСТ 5631-70* | $м^2$ | | | | | 68.0 | |
| | ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | ОСНОВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ: | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Кутлиметов | |
| Нач. отд. | Высоцкий | |
| Гл. спец. | Макаров | |
| Рук. гр. | Дорогова | |
| Исполн. | Тайганышев | |
| Н. контр. | Макаров | |

Т. П. 903-1-239.87 ВК. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 4 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Цена 35 12104

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11. ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА | ГОСТ 23208-83 | $м^3$ | | | | | 0.03 | |
| | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ „150" $\delta = 40$ММ | | | | | | | | |
| | ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ | | | | | | | | |
| | 12. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РСТ-БВ | ТУБ-11-145-80 | $м^2$ | 0.55 | | | | 4.1 | |
| | 13. ОПОРА ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА | ОП-1 | шт | 796 | | | | 2 | 11.0 |
| | 14. ОПОРА ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА | ОП-2 | шт | 796 | | | | 2 | 31.0 |
| | | | | | | | | | |
| | **ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 Я ЩИК С ПЕСКОМ ОБЬЕМОМ 0,5 $м^3$ | | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 2 ВОЙЛОК 2.0 x 2.0 М | | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 3. ЯЩИК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ РАЗМЕРОМ | | шт | 796 | | | | 4 | 75 |
| | 1.0 x 1.0 x 0.3 М ИЗГОТОВИТЬ НА МЕСТЕ | | | | | | | | |
| | 4. ОКРАСКА ЯЩИКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | | $м^2$ | 0,55 | | | | 3.2 | |
| | | | | | | | | | |
| | **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| | 1. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду = 50 ММ | | | | | | | | |
| | 2. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду = 100 ММ | ГОСТ 1811-81 | шт | 796 | | | | 1 | 6.3 |
| | 3. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ Ду = 100 ММ | ГОСТ 1811-81 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 4. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ду = 50 ММ | ГОСТ 6942-3-80 | М | 006 | | | | 30 | |
| | | ГОСТ 22689.3-77 | м | 006 | | | | 5 | 5.9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ | ГОСТ 3759-79 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| 6. | УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ | ГОСТ 22847-77 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Ду – 32ММ | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 13.0 | 2.73 |
| 2. | ТО ЖЕ Ду – 20 ММ | под накатку резьбы | М | 006 | | | | 5.0 | 1.50 |
| 3. | ТО ЖЕ Ду – 15 ММ | – " – | М | 006 | | | | 12.0 | 1.16 |
| 4. | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СО СТАНЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ | ГОСТ 19874-74 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | ГРУНТОВКА ГФ-021 1 СЛОЙ | ГОСТ 25129-82 | $м^2$ | | | | | 4,5 | |
| 6. | КРАСКА БТ-177 2 СЛОЯ | ГОСТ 5631-70* | $м^2$ | | | | | 9,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | 1. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ду = 100 ММ | ГОСТ 22689.3-77 | М | 006 | | | | 15.0 | 16.0 |
| | 2. ТО ЖЕ Ду = 50 ММ | ГОСТ 22689.3-77 | М | 006 | | | | 8,0 | 5,9 |
| | 3. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду = 50 ММ | ГОСТ 1811-81 | шт | 796 | | | | 1 | 6.3 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ВК. СО

Лист 4

1501-09

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ** | | | | | | | | |
| 1. | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | МД-25.2 ГОСТ 22414-77 | шт | 796 | | | | 10 | |
| 2. | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ „ВЕЯЛИС – 56" | ТУ 16-681-014-84 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 3. | ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ „ОРСК" | | | | | | | | |
| 4. | ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ЗБЭШ-5-3-5,8/220 В „ЛЫСЬВА-9" | ГОСТ 14919-83* | шт | 796 | | | | 1 | |
| 5. | КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25 | | | | | | | | |
| 6. | СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-х МЕСТНЫЙ В КОПЛЕКТЕ СО СТУЛЬЯМИ | | шт | 796 | | | | 1 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Кутлиметов | |
| Нач. отд. | Миллер | |
| Гл. конст. | Плотников | |
| Рук. гр. | Иконникова | |
| Ст. инж. | Пак | |
| Н. контр. | Ковтун | |

ТП 903-1-239.87 АР СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ | | | | | | | | |
| | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 380 В, АСИНХРОННЫЕ С К. З. РОТОРОМ ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И В НАСТОЯЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ НЕ ВХОДЯТ | | | | | | | | |
| | 2. АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДО 1 КВ) | | | | | | | | |
| 1. | ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 380 В 10А, ИСП IУ ОСТ 16.0526.001-77 | ПВ3-10-У56 | шт | 796 | | 342829 | | 4 | |
| 2. | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ, 2-х ШТИФТОВЫЙ | ПКЕ-222-2У3 | шт | 796 | | 342844 | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Кутлиметов | |
| Нач. отд. | Габдрахманов | |
| Гл. спец. | Ефимов | |
| Рук. гр. | Васильев | |
| Н. контр. | Литинская | |

Т. П. 903-1-239.87 – ЭМ1. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 1ШЩ, ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ | ТП 903-1-239.87 | | | | | | | |
| | 3-х ШКАФОВ | – ЭМ2 | | | | | | | |
| | | альбом 6 | к-т | | | | | 1 | |
| | 4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА | | | | | | | | |
| | ГОСТ 16442-80, КРУГЛЫЙ, СЕЧЕНИЕМ: | | | | | | | | |
| 1. | 2 x 2,5 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,090 | |
| 2. | 4 x 2,5 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,460 | |
| 3. | 3 x 4 + 1 x 2,5 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,134 | |
| 4. | 3 x 6 + 1 x 4 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,047 | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ГОСТ 6323-79 СЕЧЕНИЕМ 1 x 1,0 – 380 | ПВ 1 | км | 008 | | | | 0,072 | |
| | | | | | | | | | |
| 6. | ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, ГОСТ 6323-79, СЕЧЕНИЕМ 1 x 2,5 – 380 | АПВ | км | 008 | | | | 0,290 | |
| | | | | | | | | | |
| 7. | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА | АКВВГ | км | 008 | | | | 0,068 | |
| | ГОСТ 1508-78, СЕЧЕНИЕМ 4 x 2,5 | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | 1. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| 1. | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ, ГОСТ 103-76 РАЗМЕРОМ 40 х 5 ММ | | т | 168 | | | | 0,007 | |
| 2. | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ ГОСТ 8509-72, РАЗМЕРОМ 50 х 50 х 5 ММ | | т | 168 | | | | 0,365 | |
| 3. | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ГОСТ 19903-74, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ | | т | 168 | | | | 0,009 | |
| | ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704-76, С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ: | | | | | | | | |
| 4. | 20 ММ | | км | 008 | | | | 0,048 | |
| 5. | 25 ММ | | км | 008 | | | | 0,070 | |
| 6. | 40 ММ | | км | 008 | | | | 0,040 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 – ЭМ1. СО

Лист 3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ | У994У2 | шт | 796 | | 346474 | | 1 | |
| 2. | ВВОД ГИБКИЙ | К 1081У3 | шт | 796 | | 344965 | | 12 | |
| 3. | ВВОД ГИБКИЙ | К 1083У3 | шт | 796 | | 344965 | | 15 | |
| 4. | ВВОД ГИБКИЙ | К 1086У3 | шт | 796 | | 344965 | | 8 | |
| 5. | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ | К 1150У3 | шт | 796 | | 344962 | | 18 | |
| 6. | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ | К 1151У3 | шт | 796 | | 344962 | | 30 | |
| 7. | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ | К 1161У3 | шт | 796 | | 344962 | | 126 | |
| 8. | ЛОТОК | НЛ20-П2У3 | шт | 796 | | 344961 | | 42 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 12-ю ФИДЕРНЫМИ | | | | | | | | |
| | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА АЕ2034-10 С ТЕПЛОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | НА 16 А И ВВОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИПА АЕ2056-10 С ТЕПЛОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ | | | | | | | | |
| | РАСЦЕПИТЕЛЕМ НА 20 А. | ПР11-3010-21У3 | шт | 796 | | 343411 | | 1 | |
| | ИЗГОТОВИТЕЛЬ АЛМА-АТИНСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ (АЗНА) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. АППАРАТУРЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 36В. 10А, ДВУХПОЛЮСНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, | | | | | | | | |
| | БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ | У-86-РБ | шт | 796 | | 346436 | | 1 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Кутлиметов | |
| Нач. отд. | Габдрахманов | |
| Гл. спец. | Ефимов | |
| Рук. гр. | Васильев | |
| Н. контр. | Литинская | |

Т. П. 903-1-239.87 ОВ, ВО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ | | | | | | | | |
| 1. | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ | НСП 02-100/ | | | | | | | |
| | ДО 100 ВТ | Р51-04-У5 | шт | 796 | | 346111 | | 5 | |
| 2. | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ | НСП11-100-331-У3 | шт | 796 | | 346111 | | 11 | |
| 3. | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ | НПО20 х 100/ | | | | | | | |
| | | Р20-02У4 | шт | 796 | | 346111 | | 4 | |
| 4. | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 60 ВТ | НСП03-60-01У3 | шт | 796 | | 346111 | | 2 | |
| 5. | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, С ДВУМЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ | ЛСП02-2х40/ | | | | | | | |
| | 40 ВТ | Д20-03 | шт | 796 | | 346112 | | 20 | |
| 6. | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, С ДВУМЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 40 ВТ | ЛВО01-2х40/П-01 | шт | 796 | | 346112 | | 9 | |
| 7. | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ | РВО-42 | шт | 796 | | 346111 | | 1 | |
| 8. | ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛОГО СВЕТА | ЛБ-40-4 | шт | 796 | | 346713 | | 58 | |
| 9. | СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ, ГОСТ 8799-75, 220В | 80С-220 | шт | 796 | | 346922 | | 58 | |
| 10. | СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ | СГВ-2 | шт | 796 | | | | 1 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 – ЭО.СО

Лист 2

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГОСТ 2239-79 МОЩНОСТЬ: | | | | | | | | |
| 11. | 60 ВТ | Б215-225-60 | шт | 796 | | 346601 | | 6 | |
| 12. | 100 ВТ | Б215-225-100 | шт | 796 | | 346601 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 12 В, 25 ВТ, ГОСТ 1182-77* | МОД-12-25 | шт | 796 | | 346615 | | 1 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 -ЭО. СО

Лист 3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА. | | | | | | | | |
| | ГОСТ 16442-80, КРУГЛЫЙ, СЕЧЕНИЕМ: | | | | | | | | |
| 1. | 2 x 2,5 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,430 | |
| 2. | 4 x 2,5 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,025 | |
| 3. | 2 x 4 – 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222 | | 0,055 | |
| | | | | | | | | | |
| | ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ ГОСТ 6323-79, СЕЧЕНИЕМ | | | | | | | | |
| 4. | 1 x 4 – 380 | АПВ | км | 008 | | 355133 | | 0,090 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 – ЭО.СО

Лист 4

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | ПОСТАВЛЯЕМЫ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | 1. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ | | | | | | | | |
| | ГЕНПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| 1. | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ, ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГОСТ 6009-74, РАЗМЕРЫ 30х3 ММ | | т | 168 | | | | 0,029 | |
| 2. | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ, ГОСТ 103-76, РАЗМЕРОМ 40х4 ММ | | т | 168 | | | | 0,005 | |
| 3. | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ, ГОСТ 3262-75, С УСЛОВНЫМ | | км | 008 | | | | 0,030 | |
| | ПРОХОДОМ 32 ММ | | | | | | | | |
| 4. | МЕТИЗЫ | | т | 168 | | | | 0,030 | |
| | 2 ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ | | | | | | | | |
| | ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, ДВУХПОЛЮСНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЗАЩИЩЕННАЯ | индекс | | | | | | | |
| | 220 В 6А. | 05.1.2-03 | шт | 796 | | 346442 | | 1 | |
| 2. | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, 220В 6А ЗАЩИЩЕННЫЙ | индекс 02.1.1-01 | шт | 796 | | 346421 | | 12 | |
| 3. | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, 220В 6А БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ | индекс 02-1-1-03 | шт | 796 | | 346421 | | 6 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 250ВА 220/12В | ЯТП-0,25 | шт | 796 | | 346473 | | 2 | |
| 2. | КОРОБ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ | | | | | | | | |
| | ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ | КЛ-1У3 | шт | 796 | | 346473 | | 30 | |
| 3. | ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТОРЦА КОРОБА КЛ-1 | КЛ-3У3 | шт | 796 | | 346473 | | 6 | |
| 4. | ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВЕСКИ КОРОБОВ КЛ-1У3 | КЛ-ПТУ3 | шт | 796 | | 346473 | | 33 | |
| 5. | КРОНШТЕЙН | У116У3 | шт | 796 | | 346473 | | 3 | |
| 6. | СТОЙКА | К987У3 | шт | 796 | | 346473 | | 5 | |
| 7. | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ | У191МУХЛ2 | шт | 796 | | 346474 | | 20 | |
| 8. | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ТРОЙНИКОВАЯ | КТ-3/4"У3 | шт | 796 | | 346474 | | 6 | |
| 9. | КР10К | У625АУХЛ4 | шт | 796 | | 346473 | | 8 | |
| 10. | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ | У409У1 | шт | 796 | | 346474 | | 8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

1501-09

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| 1.1. | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| | КОТЛЫ Е-1/9-М № 1 ÷ № 4 | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73.* Е | П4-1°С-240-163 | шт | 796 | | | 2-85 | 4 | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75. КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН | | | | | | | | |
| | ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | 2П.285-160.64-100 | | | | | | | |
| запас | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100° С ГОСТ 2823-73.* Е | П4-1°С-240-163 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| 2. | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 300° С ГОСТ 2823-73.* Е | У-7-1°С-240-141 | ШТ | 796 | | | 2-85 | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ, | 2У.285.160.64.300 | | | | | | | |
| | +280°С, ДЫМОХОД | | | | | | | | |
| запас | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 300° С ГОСТ 2823-73* Е | У-7-1°С-240-141 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл.инж.пр. | Кутлиметов | |
| Нач.отд. | Демурин | |
| Рук.гр. | Шамшиева | |
| Инженер. | Барабаш | |
| Провер. | Шамшиева | |
| Н.контр. | Демурин | |

Привязан

ТП 903-1-239.87 АТМ. СО 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 45 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823 - | П5-1°С-240-103 | шт | 796 | | | 2-85 | 4 | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 Ф Е | 2П.285-100,64.200 | | | | | | | |
| | МАЗУТ 95° ÷ 100°С, МАЗУТОПРОВОД К КОТЛУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5-1°С-240-163 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 4. | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 4 | |
| | ТУ 25.02. 180335-84 МАЗУТ, 4 КГС/СМ$^2$, МАЗУТОПРОВОД К КОТЛУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. | МП4-У 160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 4 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 МАЗУТ, 4 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННОГО МАЗУТ А | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | МВП4-У-160х0,6 | шт | 796 | | | 8-00 | 4 | |
| | ТУ 25.02180335-84 ВОДА, 0,2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ВСАСЕ | | | | | | | | |
| | ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | МВП4-У 160х0,6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 КГС/СМ$^2$ | МП4-У 160х25 | шт | 796 | | | 8-00 | 4 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 ВОДА 16 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 КГС/СМ$^2$ | МП4-У 160х25 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 132 | НАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ о ДО 400 КГС/ М$^2$ | НМП-52 | шт | 796 | | | 12-30 | 4 | |
| | ВОЗДУХ, 140 КГС/М$^2$, ВОЗДУХОВОД | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8,9 | ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ о ДО 8 КГС/М$^2$ | Т НМП-52 | шт | 796 | | | 12-30 | 8 | |
| | ТУ 25.02.11-1116-77. РАЗРЕЖЕНИЕ - 2 КГС/М$^2$, В ТОПКЕ КОТЛА, ПЕРЕД ДЫМОСОСОМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 133 | СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАЗУТА Ду = 15 ММ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ 15-100 ДМ$^3$/ЧАС | СМО-100 | шт | 796 | | | – | 4 | |
| | ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ПО „ГЕОФИЗПРИБОР" ЗАВОД | | | | | | | | |
| | /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА | ОПРОСНЫЙ | | | | | | | |
| | В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ | ЛИСТ № 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 134а | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ Дтр = 57х3 ММ Р = 8 КГС/СМ$^2$ ГОСТ 14321-73 | ДК 16-50- П | шт | 796 | | | 140-00 | 4 | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ" | а/б- 12 | | | | | | | |
| | ПАР, 1 Т/ЧАС, ПАРОПРОВОД НА ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 134б | СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | СКМ-100 | шт | 796 | | | 4-85 | 4 | |
| | г. КАЗАНЬ' | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 134в | ДИФМАНОМЕТР – РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ | ДСС – 711 ин | шт. | 796 | | | 220 – 00 | 4 | |
| | ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ, 1. | | | | | | | | |
| | ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 т/час. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАСА | | | | | | | | |
| | ТУ 25. 02. 100259 – 83 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С КОТЛАМИ Е-1-9-М | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКС СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: | ~~КСУ2П-М~~ | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 1. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ | ПМЕ-222 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 2. ДАТЧИК-РЕЛЕ | ТКП-160 | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | 3. ДАТЧИК-РЕЛЕ | ДД-1 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 4. ДАТЧИК-РЕЛЕ | ~~ДН-250-10к~~ | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 5. ФОТОДАТЧИК | ФД-1 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 6. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | Б115В | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 7. ДАТЧИК-РЕЛЕ | ДТ-40 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 8. ДАТЧИК-РЕЛЕ | ДД-10 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 9. СИРЕНА ИЛИ ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 10. ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 11. ЭЛЕКТРОМАГНИТ | ЭИМ | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | 12. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | | шт. | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П 4.1 | шт | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73 * Е | 240.103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 * Е | 2П.285 | | | | | | | |
| | КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН | 100.64.200 | | | | | | | |
| | СЕТЕВАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | П.4.1.240.103 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160° С ГОСТ 2823-73 * Е | П.5.2.240.103 | шт | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 * Е | 2П.285.100 | | | | | | | |
| | СЕТЕВАЯ ВОДА, +130°С, ТРУБОПРОВОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | П4.1.240.103 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | | | | | | | | |
| | ГОСТ 2823-73 * Е | П4.1.240.103 | шт | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 * Е | | | | | | | | |
| | ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, +85°С, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ К КОТЛАМ | 2П.285.100.64.200 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | П4.1.240.103 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П.4.1.240.163 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 | 2П.285.160, | | | | | | | |
| | КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" Г. КЛИН. КОНДЕНСАТ, +90°С, ТРУБОПРОВОД | 64.200 | ШТ | 796 | | | | | |
| | КОНДЕНСАТА ВОЗВРАЩАЕМОГО С ПРОИЗВОДСТВА | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | П.4.1.240.163 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| 14 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П.4.1.240.103 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е | 2П.285.100.64.200 | | | | | | | |
| | ВОДА, +55°С, ТРУБОПРОВОД ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П.4.1.240.103 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | | | | | | | | |
| 15 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П.4.1.240.163 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ. 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е | 2П.285.160. | | | | | | | |
| | ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ | 64.200 | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П.4.1.240.163 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН | | | | | | | | |
| 16 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | У.4.1.240.291 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 2 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е | 2У.285.250.100 | | | | | | | |
| | ВОДА, +70°С, БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | У. 4. 1. 240. | | | | | | | |
| | | 291 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 17а | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 1 | |
| | ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ | 5Ц2821 | | | | | | | |
| | АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. | 425-46 | | | | | | | |
| | ТУ 25. 02. 792288-80. ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. | | | | | | | | |
| | ВОДА, +70°С, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17б | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИ- | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 1 | |
| | ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ | 5Ц2821 | | | | | | | |
| | АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ | 425-46 | | | | | | | |
| | ТУ 25. 02. 792288-80. ВОДА, +70°С ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17в | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧ. | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 2 | |
| 74г | ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 мм. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ | 5Ц2. 821 | | | | | | | |
| | АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ТУ 25. 02. 792288-80. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ | 425-46 | | | | | | | |
| | ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| | ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17г | МОСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРАВНОВЕШЕННЫЙ, ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КСМ 1-085 | ШТ | 796 | | | 280 | 1 | |
| | ОТ 0 ДО 100°С. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50М | | | | | | | | |
| | СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС. | | | | | | | | |
| | ТУ. 25. 05. 1840-75. ЗАВОД „АВТОМАТИКА" Г. КИРОВОКАН. | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18а | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕС- | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 2 | |
| 104а | КАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕН- | 5Ц2.821 | | | | | | | |
| | НОЕ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ТУ 25.02.792288-80 | 425-46 | | | | | | | |
| | ВОДА, +130°С, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18б | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 1 | |
| | ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ | 5Ц2.821 | | | | | | | |
| | СТ. 08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. ТУ 25.02.792288-80. | 425-46 | | | | | | | |
| | ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18в | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 1 | |
| | ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ | 5Ц2.821 | | | | | | | |
| | СТ08Х13. ТУ 25.02.792288-80. Пар, +172°С, ПАРОПРОВОД ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВО | 425-46 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18г | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ | ТСМ-0879 | ШТ | 796 | | | 6-20 | 1 | |
| | ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ | 5Ц2.821 | | | | | | | |
| | СТ. 08Х13. ТУ. 25.02.792288-80. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. ВОДА, +90°С, ТРУБОПРО- | 425-46 | | | | | | | |
| | ВОД КОНДЕНСАТА С ПРОИЗВОДСТВА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18д | МОСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВНОВЕШЕННЫЙ, ШЕСТИТОЧЕЧНЫЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КСМ1-093 | ШТ | 796 | | | 360 | 1 | |
| | ОТ 0 ДО 180° С. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50 м. | | | | | | | | |
| | СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС. ТУ 25.05.1840-75 | | | | | | | | |
| | ЗАВОД „АВТОМАТИКА" Г. КИРОВОКАН | | | | | | | | |

Альбом 9

ТП 903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-239.87

АТМ. СО 1

Лист 9

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.20 | МОНОМЕНТ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160-4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 2 | |
| | ТУ 25.02.180335-84. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ВОДА, 2 КГС/СМ$^2$, | | | | | | | | |
| | ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ДО И ПОСЛЕ ГРЯЗЕВИКА | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| 115 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 кгс/см$^2$. | МП4-У-160-6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ВОДА, 4 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| 21 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160-10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ВОДА 6 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ. | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| 22, 23 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160-4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 2 | |
| | ВОДА, 2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| 24 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 16 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160-16 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Цитп 55 12103

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-16 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160-10 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ПАР, 5 КГС/СМ$^2$, ПАРОПРОВОД ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-10 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 116 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160-6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ВОДА, 4 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 26а | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ | САПФИР-22ДИ- | шт | 796 | | | 815-00 | | |
| | ТУ 25.02.720159-81 | 2151 | | | | | | | |
| | ЗАВОД „МАНОМЕТР" г. МОСКВА, ВОДА, 2 КГС/СМ$^2$ ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ | 11-УХЛ$^{X}$3.1- | | | | | | | |
| | СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ | | | | | | | | |
| | | 0,25/0,4 - | | | | | | | |
| | ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 4 КГС/СМ$^2$ | МПА-0,5 | | | | | | | |
| | СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС | | | | | | | | |
| | ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 г. ЛЬВОВ | РП-160-09 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | УХЛ. 4.2. | | | | | | | |
| 27б | ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 ÷ 0 ÷ +1 КГС/СМ$^2$ | | | | | | | | |
| 28б | СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС | РП-160-09- | шт | 796 | | | | 2 | |
| | ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 г. ЛЬВОВ | УХЛ 4.2 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 - АТМ. С01

Лист 11

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27а | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЖЕНИЯ. ТУ 25.02.72159-84 | САПФИР-22ДВ- | ШТ | 796 | | | 815-00 | 1 | |
| | ЗАВОД „МАНОМЕТР" Г. МОСКВА. ПАРО-ВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ, -0,7 КГС/СМ$^2$, | 2240-01-УХЛ$^х$ | | | | | | | |
| | ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР | 3.1-0,25/100 | | | | | | | |
| | | КПа-05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28а | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ | САПФИР-22ДН- | ШТ | 796 | | | 815-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.720159-84. ВОДА, 0,1 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ | 2140-01- | | | | | | | |
| | ВОДЫ | УХЛ$^х$ 3.1- | | | | | | | |
| | | 0,25/4 ОКПа-05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29а | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ | САПФИР-22ДН- | ШТ | 796 | | | 815-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.720159-84 | 2150-01- | | | | | | | |
| | ПАР, 8 КГС/СМ2, ПАРОПРОВОД ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВО | УХЛ$^х$ 3,1- | | | | | | | |
| | | 0,25/1,6 МПа-05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 29б | ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 16 КГС/СМ2 | РП-160-02 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС | УХЛ 4.2 | | | | | | | |
| | ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Т-4243 Г. ЛЬВОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| И | БЛОК ПИТАНИЯ, ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ИСП. 2 | 22БП-36 | ШТ | 796 | | | 175-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.720.159-81 | | | | | | | | |
| | П.О. „ГЕОФИЗПРИБОР" Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА | ОПРОСНЫЙ | | | | | | | |
| | В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: | ЛИСТ №1 | | | | | | | |
| 31а | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДТР. – 57 х 3 ММ. Р – 8 КГС/СМ$^2$ ГОСТ | ДК 16-50-11- | шт | 796 | | | 140-00 | 1 | |
| | ГОСТ 14321-73 | а/б - 5 | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ. | | | | | | | | |
| | ПАР, 1 Т/Ч, ПАРОПРОВОД НА ПРОИЗВОДСТВО | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31б | СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ | СКМ-100 | шт | 796 | | | 4-85 | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| 31в | ДИФМАНОМЕТР – РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИЩУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ. ПРИВОД | ДСС-711 ин | шт | 796 | | | 220-00 | 1 | |
| | ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1. ВЕРХНИЙ | | | | | | | | |
| | ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАС. ТУ 25.02.100259-83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА | ОПРОСНЫЙ | | | | | | | |
| | В КОМЛЕКТ ВХОДИТ: | ЛИСТ №2 | | | | | | | |
| 32а | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ. ДТР – 108 х 3,5 ММ, Р – 6 КГС/СМ$^2$ ГОСТ 14321-73. | ДК6-10011 | шт | 796 | | | 52-00 | 1 | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ | -а/б - 10 | | | | | | | |
| | ВОДА, 25 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32б | СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | СКМ-100 | шт | 796 | | | 4-85 | 2 | |
| | г. КАЗАНЬ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32в | ДИФМАНОМЕТР – РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ | ДСС–711Ин | ШТ | 796 | | | 220–00 | 1 | |
| | ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС | | | | | | | | |
| | ТОЧНОСТИ 1. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА | | | | | | | | |
| | ДИАГРАММЫ 24 Ч. ТУ 25.02. 100259–83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА. | | | | | | | | |
| | В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: | ОПРОСНЫЙ | | | | | | | |
| | | ЛИСТ № 3 | | | | | | | |
| 33а | ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ С ДВУМЯ ПАРАМИ ОТБОРА | ДК6–50–II | ШТ | 796 | | | 52–00 | 1 | |
| | Дтр = 57 х 3 ММ, Р = 1,9 КГС/СМ$^2$. ГОСТ 14321–73 | а/б – 1 | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. КАЗАНЬ. | | | | | | | | |
| | ВОДА, 10 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 33б | ДИАФМАНОМЕТР–РАСХОДОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ | ДСС–711Ин | ШТ | 796 | | | 220–00 | 1 | |
| | ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1. | | | | | | | | |
| | ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАСА. | | | | | | | | |
| | ТУ 25.02. 100259/83 | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. КАЗАНЬ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 34 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. ДУ = 65 ММ. КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИ– | СТВ–65 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 35 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ДУ – 32. КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ | ВСКМФГ–32 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | ЗАВОД /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

ЦИТП SS 12104

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДУ = 65 ММ | СТВГ – 65 | ШТ | 796 | | | – | 1 | |
| | /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |
| 37 | СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ = 32 ММ | ВСКМФГ – 32 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |
| 38 | РЕГУЛЯТОР – СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, АТМОСФЕРНОЕ | ЭРСУ – 3 | ШТ | 796 | | | 54–00 | 1 | |
| | ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 70°С. ДЛИНА ДАТЧИКОВ 0,6 М. | | | | | | | | |
| | ТУ 25.02.080678–79. | | | | | | | | |
| | ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" Г. РЯЗАНЬ. | | | | | | | | |
| 39 | РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ–АТМОСФЕРНОЕ, | ЭРСУ – 3 | ШТ | 796 | | | 54–00 | 1 | |
| | ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 85°С. ДЛИНА ДАТЧИКОВ 0,6 М. | | | | | | | | |
| | ТУ 25.02.080678–79. | | | | | | | | |
| 40 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СЕБЯ, ДУ = 50 ММ | 21ч 10нжно | ШТ | 796 | | | – | 1 | |
| | ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТ 1 ДО 5 КГС/СМ$^2$, НОМЕР МЕМБРАННОЙ | | | | | | | | |
| | ГОЛОВКИ № 2. /ЗАКАЗАН В ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |
| 41 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДО СЕБЯ С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ | УРРД – М | ШТ | 796 | | | – | 1 | |
| | ЗОЛОТНИКОМ ДУ – 25 ММ, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ 1,6 КГС/СМ$^2$. | | | | | | | | |
| | /ЗАКАЗАН В ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | БЛОЧНАЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | | | | | | | | |
| 42,43 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ТУ 25.02.181071-78 | - | шт. | 796 | | | - | 8 | |
| | ВОДА, 4 КГС/СМ$^2$ ДО И ПОСЛЕ ФИЛЬТРА /КОМПЛЕКТНО С ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | |
| | УСТАНОВКОЙ/. | | | | | | | | |
| | БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| 50 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240-103 | шт | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73* КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75* Е | 2П.285.100 | | | | | | | |
| | КЛИНСКОЕ ПО,, ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН. | 64.200 | шт | 796 | | | | | |
| | ИСХОДНАЯ ВОДА, +18°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73* Е | П4-1-240-103 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100 °С | П. 4. 1–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е | 2П–285.100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА, +24°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64. 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100 °С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е | 2П. 285. 100. | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА, +24°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64,200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1.240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 53 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е | 2П. 285. 100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА, +28°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Т.П. 903-1-239.87 Альбом проекта

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1.240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 1У3 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е | 2П. 285. 100– | | | | | | | |
| | | 64. 200 | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 55 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е | 2П. 285. 100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, +55°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64. 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е | 2П. 285. 160 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, 40°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64, 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 163 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 163 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е | 2П. 285. 160 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64. 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73.*Е | 163 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 58 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | . 163 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е | 2П. 285. 160. | ШТ | 796 | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, +90°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64. 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 163 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 59 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5-1-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 163 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 2823-73*Е | 2П. 285.160 | | | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, +150°С, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 64, 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ, ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5-1-240 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 163 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5-1-240- | шт | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73 *Е | 163 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 *Е | 2П.285.160 | шт | 796 | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, +150°С, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5-1-240- | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73 *Е | 163 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С | П6-1-240- | шт | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73 *Е | 66 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 *Е | 2П.285.63 | шт | 796 | | | | | |
| | ПАР, +174,5°С, ТРУБОПРОВОД ПАРА | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С | П6-1-240- | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73 *Е | -66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 62,94 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160-6 | шт | 796 | | | 8-00 | 2 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | ИСХОДНАЯ ВОДА, 4,2 КГС/СМ$^2$, 3,8 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТО ЖЕ | МП4-У-160х6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Цифт 55 12105

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63, 64, | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | | | | | | | | |
| 65 | ТУ 25.02.180335-84. ГОРЯЧАЯ ВОДА 0,2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ | МВП4-У-160х0,6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 3 | |
| | НАСОСОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | МВП4-У-160х0,6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 66 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МВП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | ГОРЯЧАЯ ВОДА, 3,6 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МВП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 5-80 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 67 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160х4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84. ПАР, 2,5 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПАРА В | | | | | | | | |
| | ДЕАЭРАТОР. | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 68 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84. ПАР, 3 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД К ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛЮ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$. | МП4-у-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02. 180335 - 84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 69 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х4 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02. 180335 - 84. ГОРЯЧАЯ ВОДА, 2,1 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ | | | | | | | | |
| | ВОДЫ В ДЕАЭРАТОР. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160х4 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 119 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02. 180335 - 84. ГОРЯЧАЯ ВОДА, 3,8 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ | | | | | | | | |
| | ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛЯ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 70 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335 - 84. ПАР, 3,5 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПАРА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335 - 84. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 71,72 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ | ЭКМ-1Ух6 | шт | 796 | | | 7-80 | 3 | |
| 73 | 6 КГС/СМ$^2$. ТУ 25.02. 31-75. ВОДА, 4,2 КГС/СМ$^2$ ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74б | ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ | РС29. 2. 32 | ШТ | 796 | | | 144 + 14 | 1 | |
| | ТУ 25. 02 (60) –84 | | | | | | | | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 74в | УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ | У29.2 | ШТ | 796 | | | 250 | 1 | |
| | ТУ 25–02 (61) –84 | | | | | | | | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 74д | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМОТОРНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ | 254939нж1э | ШТ | 796 | | | – | 1 | |
| 74г | МЕХАНИЗМОМ МЭО–6,3/25–0,25р, ДУ = 25 ММ | | | | | | | | |
| | ТУ 26–07–296–82 /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 75 | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДУ = 40 ММ, ОТКРЫТЫМ КЛАПАНОМ, | РТ–ДО–40 | ШТ | 796 | | | – | 1 | |
| | ПРЕДЕЛЫ НАСТРОЙКИ +40°С ÷ +80°С, ДЛИНА КАПИЛЛЯРА 1,6 М | (40–80) –1,6 | | | | | | | |
| | ТУ 25–02. 09. 0123–81. | | | | | | | | |
| | ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. САФОНОВО /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 76б | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ТЕМПЕРАТУРА +1 ÷ +50°С | САПФИР–22ДД | ШТ | 796 | | | 815–00 | 1 | |
| | ТУ 25–02. 720. 136–83. ВОДА, 10 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ. | 2450–01–УХЛ$^{х}$ | | | | | | | |
| | ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. КАЗАНЬ | 3. 1–025/0,4 МПа | | | | | | | |
| | | –42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 76в | ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ. ТУ 25. 02 (60) –84 | Р.С. 29. 0. 12 | ШТ | 796 | | | 144+14 | 1 | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |

Типовой проект 903-1-239.87

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 76г | УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ. ТУ 25-02(61)-84 | У 29.2 | ШТ | 796 | | | 250 | 1 | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 76е | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ. | 254943 нж | ШТ | 796 | | | - | | |
| 76д | КОМПЛЕКТНО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДУ=15 ММ ТУ 26.07-326-83 | МЭО-6,3/63-0,25 | | | | | | 1 | |
| | /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| P5 | БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ | БИК-1 | ШТ | 796 | | | 300 | 1 | |
| | ТУ 25.02.720.122-81 | | | | | | | | |
| | П/О „ГЕОФИЗПРИБОР" Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ | | | | | | | | |
| 77 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е | 2П.285.100 | | | | | | | |
| | КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" Г. КЛИН | 64.200 | | | | | | | |
| | ВОДА, +30°С, ТРУБОПРОВОД К ПОДОГРЕВАТЕЛЮ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | | | | | | | |
| | | 103 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| 78 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | | | | | | | | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | П4-1-240-103 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75* | 2П.285.100 | | | | | | | |
| | ВОДА, +28°С, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64.200 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Цена 36 1210д

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 79 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е | 2П. 285.100. | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА, 18°С, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64. 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 80 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е | 2П. 285. 100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА, +10°С, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ | 64 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1-240- | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 81 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180335-84. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | ИСХОДНАЯ ВОДА, 4,5 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 АТМ. СО 1

Лист 25

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84. | | | | | | | | |
| 82 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | ВОДА, 4,2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 83, 84 | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | МВП4-У-160х0,6 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 2 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | ВОДА, 0,1 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ | МВП4-У-160 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | 0,6 КГС/СМ$^2$. ТУ 25.02.180335-84. | | | | | | | | |
| 85, 86 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕ- | ЭКМ-1У-6 | ШТ | 796 | | | 7-80 | 2 | |
| | РЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$. ТУ 25.02.31-75 | | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. | | | | | | | | |
| | ВОДА, 3 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| 87 | РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - АТМОСФЕРНОЕ, | ЭРСУ-3 | ШТ | 796 | | | 54-00 | 1 | |
| | ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 30°С. МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | Т

Привязан

Инв. №



ЦИТП 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ДЛИНА ДАТЧИКА 0,1 М. ТУ 25.02.080678–79 | | | | | | | | |
| | ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" Г. РЯЗАНЬ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 88 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4–У–160– | ШТ | 796 | | | 8–00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335–84. | х4 | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | ВОДА, 2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ПОДПИТКУ ТС | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$. | МП4–У–160х4 | ШТ | 796 | | | 8–00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335–84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 89, 90 | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | МВП4–У–160х0,6 | ШТ | 796 | | | 8–00 | 2 | |
| | ТУ 25.02.180335–84 | | | | | | | | |
| | ВОДА, 0,2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ВСАСЕ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ$^2$ | МВП4–У–160х0,6 | ШТ | 796 | | | 8–00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335–84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 91, 92 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ | ЭКМ–1У | ШТ | 796 | | | 7–80 | 2 | |
| | 6 КГС/СМ$^2$. ТУ.25.02.31.75 | | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. | | | | | | | | |
| | ВОДА, 4 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 93а | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. | САПФИР-22ДИ- | ШТ | 796 | | | 815-00 | 1 | |
| | ТЕМПЕРАТУРА +1 : +50°С. ТУ 25.02.720159-84 | 2150-01-УХЛ$^{x}$ | | | | | | | |
| | ЗАВОД „МАНОМЕТР" Г. МОСКВА | 3.1-0,25/40 ОКПА- | | | | | | | |
| | ВОДА, 2 КГС/СМ$^2$, ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ | -0,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 93б | ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ | РС 29.0.12 | ШТ | 796 | | | 144+14 | 1 | |
| | ТУ 25.02(60)-84 | | | | | | | | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 93в | УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ | У 29.2 | ШТ | 796 | | | 250 | 1 | |
| | ТУ 25.02(61)-84 | | | | | | | | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 93д | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ | 25Ч943 НЖ | ШТ | 796 | | | - | 1 | |
| 93г | КОМПЛЕКТНО И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ | МЭО-6,3/63- | | | | | | | |
| | ДУ = 15 ММ | 025 | ШТ | 796 | | | | | |
| | ТУ 26-07-326-83 /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Д1, Д2 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ ТУ 25.02.1683-74 | ВО1.001 | ШТ | 796 | | | 17-04 | 2 | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 93е | ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 4 КГС/СМ$^2$ | РП-160-08- | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАММНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС. | УХЛ4.2 | | | | | | | |
| | ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 Г. ЛЬВОВ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 120 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С | П6-1°-240-66 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 2 | |
| 121 | ГОСТ 2823-73*Е | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е | 2П-285-100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" Г. КЛИН. | 64.200 | | | | | | | |
| . | ПАР 174°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С | П6-1°-240- | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 96 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1°-240- | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е | 2П.285.100. | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА, 80°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1°-240-103 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 97 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5-1°-240 | ШТ | 796 | | | 2-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | -103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75* | 2П-285-100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | КОНДЕНСАТ 140°С, ТРУБОПРОВОД ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64-200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5–1°–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 98 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е | 2П–285–100– | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА 75°С, ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64–200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240 | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73* Е | –103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 99 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | –103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е | 2П–285–100 | ШТ | 796 | | | | | |
| | КОНДЕНСАТ 90°С, ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТА ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73 *Е | –103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 100 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5–1°–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 2 | |
| 95 | ГОСТ 2823–73 *Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 2823–73 *Е | 2П–285–100– | | | | | | | |
| | ВОДА 130°С, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64.200 | ШТ | 796 | | | | | |

Альбом 903-1-239.87 Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903–1–239.87 АТМ. СО 1

Лист 30

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5–1°–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | –103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | –103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е | 2П–285–100– | ШТ | 796 | | | | | |
| | ВОДА 80°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 64–200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240– | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 102 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5–1°–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | –103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е | 2П–285–100– | ШТ | 796 | | | | | |
| | КОНДЕНСАТ 140°С, ТРУБОПРОВОД В ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 64–200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С | П5–1°–240 | ШТ | 796 | | | 0–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 103 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4–1°–240– | ШТ | 796 | | | 2–85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823–73*Е | 103 | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е | 2П–285–100– | ШТ | 796 | | | | | |
| | КОНДЕНСАТ 90°С ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 64–200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗАПАС | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | П4-1°-240 | ШТ | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | ГОСТ 2823-73*Е | -103 | | | | | | | |
| 1046 | ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ. ТУ 25.02 (60) - 84. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ | РС29.2.32 | ШТ | 796 | | | 144+14 | 1 | |
| | ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М. | | | | | | | | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| 104в | УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ. ТУ 25.02 (61) - 84 | У 29.2 | ШТ | 796 | | | 250 | 1 | |
| | МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| 104д | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОТОРНЫМ МЕХА- | 25Ч939 НЖЭ | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 104г | НИЗМОМ ТИПА МЭО. ТУ 26-07-296-82 | МЭО-6,3/25- | ШТ | 796 | | | | | |
| | /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ ДУ=25 ММ | 0,25 | | | | | | | |
| 105 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.1810335-84 | | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. | | | | | | | | |
| | ПАР, 6 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 106 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВОДА, 6,5 КГС/СМ, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ГОСТ 25.02.180335-84. | | | | | | | | |
| 107 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | СЕТЕВАЯ ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА 7 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД ДО РЕГУЛЯТОРА | | | | | | | | |
| | ТЕМПЕРАТУРЫ. | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 108 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| | ПАР 6 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.180335-84 | | | | | | | | |
| 109 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕН. | ЭКМ-1У-10 | ШТ | 796 | | | 7-80 | 2 | |
| 111 | 10 КГС/СМ$^2$. ТУ 25.02.31-75. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ТРУБОПРОВОД | | | | | | | | |
| | СЕТЕВОЙ ВОДЫ ПОСЛЕ НАСОСОВ, СЕТЕВАЯ ВОДА 7 КГС/СМ$^2$. | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 112 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02.180335-84. | | | | | | | | |
| | СЕТЕВАЯ ВОДА 2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИИ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180335-84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 110 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$. | МП4-У-160х4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180335-84 | | | | | | | | |
| | СЕТЕВАЯ ВОДА 2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160Х4 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180335-84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 113 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180335-84 | | | | | | | | |
| | ВОДА 6,5 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЗАПАС | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180. 335-84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 114 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ | МП4-У-160х10 | ШТ | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25. 02. 180335-84. СЕТЕВАЯ, ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА 6 КГС/СМ$^2$, ТРУБО- | | | | | | | | |

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПРОВОД ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160х10 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ТУ 25.02.181071-78 | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. С01

Лист 35

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ТОПЛИВОПОДАЧА | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 117 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | У4-1°. | шт | 796 | | | 2-85 | 2 | |
| 118 | ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С | 240-441 | | | | | | | |
| | ГОСТ 2823-73 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" | 2У.285-400 | | | | | | | |
| | МАЗУТ+60° С, РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ МАЗУТА | 64.200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ | У4-1-240-441 | шт | 796 | | | 0-85 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 2 | ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ТГП-1003К | шт | 796 | | | | 1 | |
| | ОТ 0 ДО 150°С. ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА. 1,6. ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ТЕРМОБАЛЛОНА 250 ММ ТУ 25.02.100375-84 ПО „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ | | | | | | | | |
| | МАЗУТ. 100°С, МАЗУТОПРОВОД К КОТЛУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 123б | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160х6 | шт | 796 | | | 8-00 | 2 | |
| 124б | ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ ТУ 25.02.180335 | | | | | | | | |
| | ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД | | | | | | | | |
| | МАЗУТ, 3 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД МАЗУТА ПОСЛЕ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 123а | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСУД | РС-4 | шт | 796 | | | | 3 | |
| 124а 126а | ГОСТ 14320-73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160-6 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | | | | | | | | | |

Альбом 9

Т. П. 903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП SS 12104

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 125 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 16 КГС/СМ$^2$ | МП4-У-160-16 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| | ПАР, 8 КГС/СМ$^2$, ПАРОПРОВОД ОТ КОТЛА | | | | | | | | |
| запас | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | МП4-У-160-16 | шт | 796 | | | 8-00 | 1 | |
| 131 | СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАЗУТА Ду – 15 ММ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ 60-400 ДМ$^3$/ЧАС | СМО-400 | шт | 796 | | | – | 1 | |
| | ИВАНО-ФРАНКОВСК ПО „ГЕОФИЗПРИБОР" | | | | | | | | |
| | (ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА) | | | | | | | | |
| 127,128 | ДАТЧИК-УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ | УЗ ДПЭ-1 | шт | 796 | | | 28-00 | 4 | |
| 129,130 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУ 25-02.081505-85 | | | | | | | | |
| | ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" г. РЯЗАНЬ | | | | | | | | |
| 126б | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ | ЭКМ-1Ух4 | шт | 796 | | | 7-80 | 1 | |
| | ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ$^2$ ТУ 25.02.31-75 МАЗУТ, 2 КГС/СМ$^2$, ТРУБОПРОВОД МАЗУТА К КОТЛУ. | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1. | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 51-4-1 | СИГНАЛ-43 | к-т | 676 | | | 170-00- | 2 | |
| | ТУ 25-05.2767-81 | | | | | | | | |
| | ЗАВОД „СЕВКАВЭЛЕКТРОПРИБОР" г. НАЛЬЧИК | | | | | | | | |
| 2. | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ | ИП-105-2/1 | шт | 796 | | | 0-80 | 16 | |
| | 12 МО. 082. 033 ТУ | | | | | | | | |
| | РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. СО1

Лист 38

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1. 2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА** | | | | | | | | |
| 1 | ЛАМПА 220В; 10Вт. ГОСТ 5011-69 | Ц-220-10 | шт | 796 | | | | 36 | |
| 2 | ЗВОНОК 220В; 50Гц. МРТУ 16-539.401-71 | ЗВП-220 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | ЗАВОДЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | | | | | | | |
| | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 1 | ДИОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ | Д-226Г | шт | 796 | | | | 16 | |
| 2 | РЕЗИСТОР 1,5 ком | МЛТ-1 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3 | ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТУ 16.739.059-76 | ЗВП-220 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 4 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТУ 16.536.781-78 | Б-220-40 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 5 | СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ТУ 36101-78 | СУП-М | шт | 796 | | | | 2 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1.3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | |
| 1 | ВЕНТИЛЬ. ГОСТ 8722-78* Ду – 15 мм | 15кч18п2 | шт | 796 | | | 1-35 | 43 | |
| 2 | КРАН ГОСТ 21345-78* Ду – 15 мм | 14м1 | шт | 796 | | | 0-98 | 45 | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1.4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА** | | | | | | | | |
| | А. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | КАБЕЛЬ ГОСТ 1508-78 | | | | | | | | |
| 1 | КВВГЭ 4 х 1,0 | | м | 006 | | | | 140 | |
| 2 | КВВГ 4 х 1,0 | | м | 006 | | | | 60 | |
| 3 | КВВГ 7 х 1,0 | | м | 006 | | | | 40 | |
| 4 | КВВГ 10 х 1,0 | | м | 006 | | | | 20 | |
| 5 | АКВВГ 4 х 2,5 | | м | 006 | | | | 260 | |
| 6 | АКВВГ 5 х 2,5 | | м | 006 | | | | 70 | |
| 7 | АКВВГ 7 х 2,5 | | м | 006 | | | | 170 | |
| 8 | АКВВГ 14 х 2,5 | | м | 006 | | | | 100 | |
| 9 | АКВВГ 27 х 2,5 | | м | 006 | | | | 40 | |
| | Б. ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ | | | | | | | | |
| | ПРОВОД ГОСТ 6323-79 | | | | | | | | |
| 10 | ПВ3 (1 х 1,0) | | м | 006 | | | | 280 | |
| 11 | АПВ (1 х 2,5) | | м | 006 | | | | 110 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | А. КАБЕЛИ | | | | | | | | |
| | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ГОСТ 1508–78 | | | | | | | | |
| 1 | АКВВГ – 4 х 2,5 | | м | 006 | | | | 30 | |
| | Б. ПРОВОДА | | | | | | | | |
| | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ГОСТ 6323 – 79 | | | | | | | | |
| 2 | АППВ – 2 х 2,5 | | м | 006 | | | | 20 | |
| | ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 20575 – 75 | | | | | | | | |
| 3 | ТРВ – 2 х 0,5 | | м | 006 | | | | 100 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП. 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1.5. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | |
| | **А. ТРУБЫ** | | | | | | | | |
| | ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК | | | | | | | | |
| | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ С ПЛЮСОВЫМ ДОПУСКОМ, С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАТОМ, | | | | | | | | |
| | С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ. | | | | | | | | |
| | 1 ГОСТ 10704 – 76 | | | | | | | | |
| | Б – Б Ст 3п ГОСТ 10705 – 68 | | | | | | | | |
| 1 | 20 x 2,0 x 6000 | | м | 006 | | | | 110 | |
| 2 | 26 x 2,5 x 6000 | | м | 006 | | | | 60 | |
| 3 | 32 x 2,8 x 6000 | | м | 006 | | | | 10 | |
| 4 | 48 x 3,0 x 6000 | | м | 006 | | | | 10 | |
| | **Б. ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК** | | | | | | | | |
| | ТРУБЫ ГОСТ 8734 – 75* | | | | | | | | |
| | Б10 ГОСТ 8733 – 74* | | | | | | | | |
| 5 | 14 x 2,0 x 6000 | | м | 006 | | | | 550 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | В. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | МЕТАЛЛОРУКАВ ТУ22 – 2173 – 71 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Р3 – ЦХ – 15 | | м | 006 | | | | 60 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Р3 – ЦХ – 18 | | м | 006 | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОСТ 10040 – 75 | УК – 2П | шт | 796 | | | | 8 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1. 6. НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | СТЕНД | 1100 | шт | 796 | | | | 1 | |

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

1501-09

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ЩИТЫ | | | | | | | | |
| | ЩИТ КОТЕЛЬНОЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТОВ ШКАФНЫХ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ | | | | | | | | |
| | УХЛ4-УРЗО ОСТ 36-13-76: | | | | | | | | |
| 1. | ЩИТА 1 ЩШ – ЗД – 1 – (800 х 600) | ТП 903-1-АТМ-ЩК1ВО | шт | 796 | | | | 1/1 | |
| 2. | ЩИТА 2 ЩШ – ЗД – 1 – /800 х 600/ | ТП 903-1 АТМ-ЩК2ВО | шт | 796 | | | | 1/1 | |

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл.инж.пр. | Кутлиметов | |
| Нач.отд. | Демурин | |
| Рук.гр. | Шамлиева | |
| Инженер. | Барабаш | |
| Провер. | Шамлиева | |
| Н.контр. | Демурин | |

Привязан

ТП 903-1-239.87 АТМ. СО2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ | | | | | | | | |
| 1. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ | ПМОВ-222222/П- | | | | | | | |
| | | – Д61 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 2. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ | ПМОФ– 90 – | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | 111111/11-Д42 | | | | | | | |
| 3. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ | ПП2-10/Н2 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 4. | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220 В $J_н$ = 0,6А, $J_{отс}$ = 1,3 А | А63-МУ3 | шт | 796 | | | | 27 | |
| 5. | $J_н$ = 2,0А, $J_{отс}$ = 1,3 А | А63-МУ3 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 6. | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ; 0,6А | ПТ-0,6 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 7. | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | В220-25 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 8. | ТАБЛО СВЕТОВОЕ ДВУХЛАМПОВОЕ | ТСБ | шт | 796 | | | | 18 | |
| 9. | ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА | РЩ-Ц-2-0- | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | 0322-61250 | | | | | | | |
| 10. | РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ 220 В | РТД-12-01 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 11. | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 220 В | РП-25 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 12. | РЕЗИСТР 2500 ОМ | ПЭ-25 | шт | 796 | | | | 1 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ** | | | | | | | | |
| | **1. ТРУБЫ** | | | | | | | | |
| | **ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК.** | | | | | | | | |
| | **ТРУБА ГОСТ 3262-75*** | | | | | | | | |
| 1. | Л 50 | | м | 006 | | | | 2 | |
| 2. | 25 х 2,8 х 600 | | м | 006 | | | | 20 | |
| | **ТРУБА РЕЗИНОВАЯ. ГОСТ 8496-87*** | | | | | | | | |
| 3. | 8 х 3,0 | | м | 006 | | | | 5 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гл.инж.пр. | Кутлиметов | |
| Нач.отд. | Демурин | |
| Рук.гр. | Шамлиева | |
| Инжен. | Барабаш | |
| Провер. | Шамлиева | |
| Н.контр. | Демурин | |

Т. П. 903 – 1 – 239. 87 АТМ.СО 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. ПРОКАТ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | СОРТОВОЙ ПРОКАТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/ 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ | | т | 168 | | | | 0,098 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ | | т | 168 | | | | 0,190 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. СОЗ

Лист 2

Альбом 9

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | | | | | | | | |
| 3. | ШВЕЛЛЕР ТУ 36.1113-84 | ШП 60 х 35 | м/т | 006/168 | | | | 60/0,11 | |
| 4. | УГОЛОК ТУ 36.1113-84 | УП 35 х 35 | м/т | 006/168 | | | | 20/0,030 | |
| 5. | ПОЛОСА ТУ 36.1113-84 | ППЗО | м/т | 006/168 | | | | 7/0,004 | |
| 6. | ЛЕНТА 3 х 40 ГОСТ 6009-74* СТ ГОСТ 535-58* | | т | 168 | | | | 0,010 | |

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. СОЗ

Лист 3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 1 | | КСК - 8 | шт | 796 | | | | 3 | |
| 2 | | КСК - 16 | шт | 796 | | | | 6 | |
| 3 | | КС-20 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 4 | | КС-40 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | | |
| 5 | | 10 50 | шт | 796 | | | | 7 | |
| 6 | | 16-200 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 7 | | 16-225 | шт | 796 | | | | 9 | |
| 8 | | 25-300 | шт | 796 | | | | 9 | |
| 9 | | 955-2 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | | 160-120П | шт | 796 | | | | 11 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК | П-550 | шт | 796 | | | | 60 | |
| 11 | КОРОБ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | ПГ-100 | шт | 796 | | | | 12 | |
| 12 | КОРОБ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | ПВ-100 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | ЛОТОК | ЛП-85 | шт | 796 | | | | 7 | |
| 13 | ЗАГЛУШКА | 100 | шт | 796 | | | | 1 | |
| 14 | УГОЛЬНИК | УГ-100 | шт | 796 | | | | 4 | |
| 15 | ТРОЙНИК | ТВ-100 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 16 | НАКОНЕЧНИК ПЕРЕХОДНОЙ НАВЕРТНОЙ | НП-3/4[11] | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. С03

Лист 5

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) п03.31а,б

**Внимание:** прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711ИН (заводское обозначение) 1 шт. (кол.) — Т1

3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет (поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКИ6-50-II-а/Б-5 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 1 шт. (кол.)

4. Марка материала трубопровода Сталь 20 ГОСТ1050-74 (МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) Насыщенный пар — Т2

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5) — Объемные доли смеси в %

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| | | | Т3 |
| 8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6) | $Q_{o.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6) | $Q_{ном.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6) | $Q_{м.max}$ | кг/ч | |
| | $Q_{м.max}$ | т/ч | 1 |
| 9. Минимальный расход | | | по п. 8 |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8) | $\Delta P_н$ | $кгс/м^2$ | |
| | $\Delta P_н$ | кПа | |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9) | $P'_{пд}$ | $кгс/м^2$ | |
| | $P'_{пд}$ | кПа | |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством | $P_н$ | $кгс/см^2$ | 8 |
| | $P_н$ | МПа | |
| 13. Барометрическое давление в месте установки расходомера | $P_б$ | мм рт. ст. | |
| 14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством | $t$ | °С | 172 |
| 15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С | $D_{20}$ | мм | 51 |
| 16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10) | $k$ | мм | |
| 17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11) | $m$ | — | |
| | | | Т4 |
| 18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12) | $\varphi$ | в долях единицы | |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $K$ | — | |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13) | $\rho_{ном.}$ | $кг/м^3$ | |

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| Продолжение Т4 | | | |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\mu$ | кгс·с/м$^2$ | |
| | $\mu$ | Па·с | |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\rho$ | кг/м$^3$ | |
| 23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\varkappa$ | - | |
| Т5 | | | |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $\rho_{pc}$ | кг/м$^3$ | |
| 25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $t_p$ | °С | |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $\rho'_c$ | кг/м$^3$ | |
| Т6 | | | |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4) | $K'_t$ | - | |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | $K_t$ | - | |
| Т7 | | | |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15) | Qi max | по п. 8 | |

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме: одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ п. 8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, 1т/час 100%
(МЗ, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления — кгс/см$^2$, МПа
(МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

Тр-д 57×3

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул. Джандосова 2
Казахский Сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанова (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) поз. 32.1, 5

**Внимание:** прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

| | Т1 |
|---|---|
| 3.1. Дифманометр ДСС-711ИН (заводское обозначение) 1 шт. (кол.) | |
| 3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть) | |
| 3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет (поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть) | |
| 3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть) | |
| 3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть) | |
| 3.6. _____ | |
| 3.7. Диафрагма ДКБ-100-II-а/5-10 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 1 шт. (кол.) | |
| 4. Марка материала трубопровода сталь 20 ГОСТ 1050-74 (МЗ, п. 4) | |

| | Т2 Объемные доли смеси в % |
|---|---|
| 5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) сетевая вода | |
| 5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5) | |
| 6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем) | |
| 7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем) | |

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика (Т3) |
|---|---|---|---|
| 8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6) | $Q_{o.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6) | $Q_{ном.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6) | $Q_{м.max}$ | кг/ч | |
| | $Q_{м.max}$ | т/ч | 25 |
| 9. Минимальный расход | | по п. 8 | 22 |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8) | $\Delta P_н$ | $кгс/м^2$ | |
| | $\Delta P_н$ | кПа | |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9) | $P'_{пд}$ | $кгс/м^2$ | |
| | $P'_{пд}$ | кПа | |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством | $P_и$ | $кгс/см^2$ | 6 |
| | $P_и$ | МПа | |
| 13. Барометрическое давление в месте установки расходомера | $P_б$ | мм рт. ст. | |
| 14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством | $t$ | °С | 130 |
| 15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С | $D_{20}$ | мм | 101 |
| 16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10) | $k$ | мм | |
| 17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11) | $m$ | – | |
| 18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12) (Т4) | $\varphi$ | в долях единицы | |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $K$ | – | |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13) | $\rho_{ном.}$ | $кг/м^3$ | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 903-1-239.87

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.82

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| Продолжение Т4 | | | |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (М3, пп. 5, 12) | $\mu$ | кгс·с/м$^2$ | |
| | $\mu$ | Па·с | |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (М3, пп. 5, 12) | $\rho$ | кг/м$^3$ | |
| 23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (М3, пп. 5, 12) | $\chi$ | – | |
| Т5 | | | |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (М3, п. 14) | $\rho_{рс}$ | кг/м$^3$ | |
| 25. Температура разделительных сосудов (М3, п. 14) | $t_р$ | °С | |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (М3, п. 14) | $\rho'_с$ | кг/м$^3$ | |
| Т6 | | | |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (М3, п. 4) | $K'_t$ | – | |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | $K_t$ | – | |
| Т7 | | | |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (М3, п. 15) | $Q_i$ max | по п. 8 | |

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п. 8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, ~~100%~~ 25 т/час
(М3, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления – кгс/см$^2$, МПа
(М3, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (М3, п. 18)

тр 108 × 3,5

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул. Джандосова 2
Казахский Сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанова (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

1501-09

Альбом 5

Типовой проект 903-1-239.89

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) поз. 33а,б

**Внимание:** прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711ИН (заводское обозначение) 1 шт. (кол.)

3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет (поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС-50-П-а/б-1 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 1 шт. (кол.)

4. Марка материала трубопровода Сталь 20 ГОСТ 1050-74 (МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) Очищенная вода

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| | | | Т3 |
| 8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6) | $Q_{o.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6) | $Q_{ном.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6) | $Q_{м.max}$ | кг/ч | 10 |
| | $Q_{м.max}$ | т/ч | 5 |
| 9. Минимальный расход | | | по п. 8 |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8) | $\Delta P_н$ | $кгс/м^2$ | 400 |
| | $\Delta P_н$ | кПа | – |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9) | $P'_{пд}$ | $кгс/м^2$ | 0,01 |
| | $P'_{пд}$ | кПа | |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством | $P_и$ | $кгс/см^2$ | 1,9 |
| | $P_и$ | МПа | |
| 13. Барометрическое давление в месте установки расходомера | $P_б$ | мм рт. ст. | |
| 14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством | t | °С | 55 |
| 15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С | D20 | мм | 51 |
| 16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10) | k | мм | |
| 17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11) | m | – | |
| | | | Т4 |
| 18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12) | $\varphi$ | в долях единицы | |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | K | – | |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13) | $\rho_{ном.}$ | $кг/м^3$ | |

Т1

Т2 Объемные доли смеси в %

1501-09

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.89

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| | | Продолжение Т4 | |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\mu$ | кгс·с/м$^2$ | |
| | $\mu$ | Па·с | |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\rho$ | кг/м$^3$ | |
| 23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\varkappa$ | - | |
| | | Т5 | |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $\rho_{pc}$ | кг/м$^3$ | |
| 25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $t_p$ | °С | |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $\rho'_c$ | кг/м$^3$ | |
| | | Т6 | |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4) | $K'_t$ | - | |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | $K_t$ | - | |
| | | Т7 | |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15) | Qi max | по п. 8 | |

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме 2 две

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ п. 8) ∠ 45°

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, ~~100%~~ 10 т/час
(МЗ, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления — кгс/см$^2$, МПа
(МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

тр-д 57×3

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул. Джандосова 8
Казахский сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанова (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия (фамилия и подпись)

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) поз. 134а,б

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711ин (заводское обозначение) 4 шт. (кол.) — T1

3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДК16-50-II-а/б-12 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 4 шт. (кол.)

4. Марка материала трубопровода Сталь 20 ГОСТ 1050-74 (МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) Насыщенный пар — T2 (Объемные доли смеси в %)

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| | | | T3 |
| 8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6) | $Q_{o.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6) | $Q_{ном.max}$ | $м^3/ч$ | |
| Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6) | $Q_{м.max}$ | кг/ч | |
| | $Q_{м.max}$ | т/ч | 1 |
| 9. Минимальный расход | | | по п. 8 |
| 10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8) | $\Delta P_н$ | $кгс/м^2$ | |
| | $\Delta P_н$ | кПа | |
| 11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9) | $P'_{пд}$ | $кгс/м^2$ | |
| | $P'_{пд}$ | кПа | |
| 12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством | $P_н$ | $кгс/см^2$ | 8 |
| | $P_н$ | МПа | |
| 13. Барометрическое давление в месте установки расходомера | $P_б$ | мм рт. ст. | |
| 14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством | t | °С | 172 |
| 15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С | $D_{20}$ | мм | 51 |
| 16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10) | k | мм | |
| 17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11) | m | — | |
| | | | T4 |
| 18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12) | $\varphi$ | в долях единицы | |
| 19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | K | — | |
| 20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13) | $\rho_{ном.}$ | $кг/м^3$ | |

| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения | Данные заказчика |
|---|---|---|---|
| Продолжение Т4 | | | |
| 21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\mu$ | кгс·с/м$^2$ | |
| | $\mu$ | Па·с | |
| 22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\rho$ | кг/м$^3$ | |
| 23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12) | $\varkappa$ | – | |
| Т5 | | | |
| 24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $\rho_{pc}$ | кг/м$^3$ | |
| 25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $t_p$ | °С | |
| 26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14) | $\rho'_c$ | кг/м$^3$ | |
| Т6 | | | |
| 27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4) | $K'_t$ | – | |
| 28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) | $K_t$ | – | |
| Т7 | | | |
| 29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15) | Qi max | по п. 8 | |

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме: одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ п. 8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: линеаризованная, ~~100%~~ 1т/час
(МЗ, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления – кгс/см$^2$, МПа
(МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

Тр-д 57×3

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул Джандосова, 2
Казахский Сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанава (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

Подписано и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru