1701-09

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-239.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9М
ТОПЛИВО – МАЗУТ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 9

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ 1 Пояснительная записка.
АЛЬБОМ 2 Тепломеханическая часть. Водопровод и канализация.
АЛЬБОМ 3 Нетиповые технологические конструкции.
часть 1 Блоки оборудования.
АЛЬБОМ 3 Нетиповые технологические конструкции.
часть 2,3 Блоки оборудования, из т.п. 903-1-235.87.
АЛЬБОМ 4 Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция.
АЛЬБОМ 5 Строительные изделия.
АЛЬБОМ 6 Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Техническая документация НКУ.
АЛЬБОМ 7 Регулирование и контроль.
АЛЬБОМ 8 Щиты автоматизации.
АЛЬБОМ 9 Спецификации оборудования.
АЛЬБОМ 10 Сметы.
часть 1,2
АЛЬБОМ 11 Ведомости потребности в материалах.
часть 1,2

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

т.п. 907-2-263.86 Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до +350 °С. Трубы Н = 31,815 м.
Поставщик: ЦИТП г. Москва.

т.п. 704-1-161.83 Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м³
альбом IV, V, VI, VII Поставщик: Казахский филиал ЦИТП

РАЗРАБОТАН:
ГПИ, Казахский Сантехпроект"
Главный инженер Шульц Г.Н.
Главный инженер проекта Кутлиметов Р.Т.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ВО Союзсантехпроект
Протокол №2/КУ-87
от 19 января 1987 г.

gost.e-ecolog.ru

Альбом

Типовой проект 903-1-239.87

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

№№ п/п	Наименование спецификации	Индекс	кол-во страниц	№№ страниц
I	2	3	4	5
I.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ТМ	ТМ,СО	30	3
2.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ОВ	ОВ,СО	9	33
3.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ВК	ВК,СО	3	42
4.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ВК	ВК,СО	4	45
5.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АР	АР,СО	I	49
6.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ЭМI	ЭМI,СО	4	50
7.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки ЭО	ЭО,СО	6	54
8.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АТМ	АТМ,СОI	45	60
9.	Спецификация щитов по комплекту рабочих чертежей марки АТМ	АТМ,С02	2	I05
IO.	Спецификация оборудования по комплекту рабочих чертежей марки АТМ	АТМ,С03	5	I07
II.	Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 3I а,б/	№ I	2	II2
I2.	Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 32 а,б/	№ 2	2	II4
I3.	Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 33а, Б/	№ 3	2	II6
I4.	Опросный лист для заказа дифманометра с диафрагмой /поз. 34 а,б/	№ 4	2	II8

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ								
К1	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПАРОВОЙ КОТЛОАГРЕГАТ	Е – 1 – 9М							
	Q = 1 т/час, Р = 0,8 МПа /8 кгс/см^2/	/Е–1,0–9М–2/	шт.	796		3112111318		4	4600
К6	БЛОЧНАЯ ПОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА Q = 1 т/час	ВПУ – 1,0 – М	комп.	796		3113271107		3	210
К12	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРИСТЕННЫЙ	КДЛ - 423 - 01							
	РАЗМЕРЫ 1200 х 850 х 1800 /Н/	ОН – 7 – 1136/1	шт.	796				1	290
К13. 1.	ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ ∅ 133 мм	ОСТ. 108							
		030. 04 – 75	шт.	796				2	31,5
К19	НАСОС РУЧНОЙ Н = 0,3 МПа /3,0 кгс/см^2/	БКФ – 4	шт.	796		3632280250		1	23,0
	ПОДАЧА = 1,3 л								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов		
Нач. отд.	Бигзаев		
Гл. спец.	Федяев		01.87
Рук. гр.	Курданова		
Вед. инж.	Забцев		
Н. контр.	Федяев		

ТП 903 – 1 - 239.87 ТМ. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	30

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К21	УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БАЛОННАЯ	СЕРИЯ 5.905 – 3	компл.	796				1	115
		ВЫП. 1 ЧЕРТ.							
		УСГ 1.00 – 01 сб							
	ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ								
К2	БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ								
К2.1	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ $F_н = 6{,}3 м^2$	ПП2 – 6 – 2 – II							
		ОСТ 108.271.							
		105 – 76	шт.	796		3113562157		2	390
К2.2	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н = 6{,}8 м^2$	9 – 168 х 2000–Р2							
		ТУ 400 – 28 –							
		429 – 82Е	шт.	796		311356229		2	277,6
К2.3	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ $Q = 38 м^3/ч$, $H = 0{,}44$ МПа (4,4 кгс/см^2)	ЦНС – 38 – 44							
	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N = 11$ квт	4А 132М2	компл.	796				2	325,0
К3	БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
К3.1	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н = 1{,}3 м^2$	3 – 76 х 2000–Р2							
		ТУ 400 – 28–429–	шт.	796		3113565203		1	86,4
		82Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К3.2	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н$ = 0,37 м^2	1 – 57 х 2000 – Р							
		ТУ 400–28–429–82Е	шт.	796		3113565201		1	33,9
К3.3	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ Q = 25 т/ч; $F_н$ = 3,97 м^2		шт.	796		3113591119		1	306,0
К3.4	АППАРАТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ Q = 10 м^3/ч	Т – 20	шт.	796				1	62,0
К3.5	НАСОС ВИХРЕВОЙ Q = 7,2 м^3/ч, Н = 0,26 МПа (2,6 кгс/см^2)	ВК – 2/26А							
	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N = 5,5 квт	4А 112М4	компл.	796		3631911157		3	115,0
К5	БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ								
К5.1.	НАСОС ВИХРЕВОЙ Q = 3,6 м^3/ч; Н = 0,16 МПа (1,6 кгс/см^2)	ВК – 1/16А							
	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N = 1,5 квт	4АХ80В4	компл.	796		363191242		2	67,0
К7	БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ								
К7.2.	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Q = 20 м^3/ч, Н = 0,3 МПа (3,0 кгс/см^2)	К20/30У2							
	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N = 4 квт.	4А100 S 2	компл.	796		3631110071		2	92,0
К7.3.	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ $F_н$ = 0,37 м^2	1 – 57 х 2000 – Р	шт.	796		3113565201		1	33,9
		ТУ 400 – 28 –							
		429 – 82Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К18	БЛОК НАСОСОВ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА								
К18.1	НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ $Q = 18\ м^3/ч$, $H = 0{,}4$ МПа ($4{,}0\ кгс/см^2$)	Ш40 – 4 – 18/4Б – 1							
	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ $N = 5{,}5$ квт	В132 S 6	компл.	796				2	223,0
К20	БЛОК МАЗУТОПОДГОТОВКИ	БМ – 3 – 500	компл.	796				2	171,0
	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
	ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ								
К4.1.	БАК ЕМКОСТЬЮ $V = 2{,}5\ м^3$ 2130 x 1220 x 1355 (Н) мм	ОСТ 34-42-559-82	шт.	796		3113795102		1	420,0
К8	ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР $Q = 15$ т/ч	ДВ – 15	шт.	796				1	561,0
		СЕРИЯ 5.903 – 3							
		ВЫП. 2							
К9	ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА $F_н = 2\ м^2$	ОВВ – 2	шт.	796				1	168,0
		СЕРИЯ 5.903 – 3							
		ВЫП. 2							
К14	ГАЗОХОДЫ	ЧЕРТ. В 15И – 055.00.000	компл.	796		3113881104		1	216,0

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К15.1	БАК – АККУМУЛЯТОР V = 25м3	ОСТ 34 –							
		42 – 561 – 82	шт.	796				2	4650,0
К17	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА V= 25м^3	ТП704 – 1 – 161..							
		83 ВЫП IV	шт.	796				2	1800,0
2	КОМПЕНСАТОР КРУГЛЫЙ ОДНОЛИНЗОВЫЙ Ду 350	09ПГВУ							
		334 – 79	шт.	796		3113151122		4	18,2
3	КОМПЕНСАТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДВУХЛИНЗОВЫЙ 400 х 600	05ПГВУ							
		247 – 76	шт.	796		3113151122		1	23,6
4	ДРЕНАЖНАЯ БАДЬЯ V = 0,1 м^3	ЛИСТ № В16Е –							
		074. 00.000						1	28,7
5	ГРЯЗЕВИК 16 – 100 Т. 34.05	СЕРИЯ 4. 903							
		10 в. 8	шт.	796				1	59,2
	ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В БЛОКИ								
К7	БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ					3113161112			
К7. 1	БАК – ГАЗООТДЕЛИТЕЛЬ V = 1,6 м^3	СЕРИЯ 4. 903–							
		II ВЫП. 8	шт.	796		3113795102		1	380.0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К18	БЛОК ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ								
К18.2	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ду 100	ЛИСТ № В-185-004.06.000	ШТ	796				1	60
	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
	1. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С ВЫСТУПОМ								
	П – 50 – 10 СТ. 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796		1161100000		12	2,23
	2. П – 100 – 10 СТ. 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796		1161100000		2	4,7
	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
	1. ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С ВПАДИНОЙ								
	3 – 50 – 10 СТ. 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796		1161100000		2	2,15

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АРМАТУРА, НЕ ВХОДЯЩАЯ В БЛОКИ								
1	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ								
	Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	30С41 нж	шт.	796		37412111030		7	25,0
2	Ду 80 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	30С41 нж	шт.	796		3741211031		2	38,0
3	Ду 100 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	30С41 нж	шт.	796		3741211032		2	52
4	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ, С РУЧНЫМ								
	УПРАВЛЕНИЕМ Ду 100, Ру 1МПа (10 кгс/см^2)	30 ч8 бр	шт	796		3721151007		5	39,5
5	Ду 80; Ру 1МПа (10 кгс/см^2)	30 ч6 бр	шт	796		3721151006		4	29,0
6	Ду 50; Ру 1МПа (10 кгс/см^2)	30 ч6 бр	шт	796		3721151005		9	18,4
7	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ Ду 50; Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2)	15Кч 16П1	шт.	796		3732131087		1	14,0
	Ду 32; Ру 2,5 МПа (25 кгс/см^2)	15Кч 16П1	шт.	796		3732121077		13	0,8
8	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ Ду 65; 1,6 МПа (1 6 кгс/см^2)	15ч 14 бр	шт.	796		3722141017		4	21,5
9	ВЕНТИЛЬ, ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	15ч 9П2	шт.	796		3722141031		6	10,3
	Ду 32; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	15ч 9П2	шт.	796		3722131029		28	5,5
	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	15ч 9П2	шт.	796		3722121030		14	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ								
	Ду = 15; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 8П2	шт	796		3722111007		30	0,75
11.	Ду = 20; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 8П2	шт	796		3722121013		45	0,9
12.	Ду = 25; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 8П2	шт	796		3722121040		13	1,75
13.	Ду = 32; Ру = 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 8П2	шт	796		3722131013		2	2,7
14.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ								
	Ду = 6; Ру = 2,5 МПа (25 КГС/СМ^2)	15нж 13бк	шт	796		3742119156		10	0,33
15.	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ Ду = 32 Ру = 16 МПа (160 КГС/СМ^2)	ВКС	шт	796		3742131105		16	12,9
16.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ	П 322038							
	Ду 6 ; Ру =16 МПа (160 КГС/СМ^2)	(15б546к2)	шт	796		3742111042		4	0,54
17.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 25; Ру 6,4 МПа (64 КГС/СМ^2)	15с27нж1	шт	796		3742121042		20	11,1
18.	Ду = 32; Ру 6,4 МПа (64 КГС/СМ^2)	15с27нж1	шт	796		3742131041		6	16,2
19.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ								
	Ду 20; Ру 6,4 МПа (64 КГС/СМ^2)	15с27нж3	шт	796		3742121119		12	9,3
20.	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЙСТВИЯ „ ПОСЛЕ СЕБЯ" РЫЧАЖНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	21ч 10нж (НО)	шт	796		3722516021		1	82
21.	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ, ПОЛНОПОДЬЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ	17с 13нж	шт	796		3742537008		1	55
	Ду 100; Ру МПа (16 КГС/СМ^2)	(СППК 4-16)							
	ПРУЖИНА № 121								
22	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ „ ДО СЕБЯ"								
	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	УРРД-М	шт	796				1	14
	УЛАН-УДЭНСКИЙ ЗАВОД „ ТЕПЛОПРИБОР"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 Т. М. СО

Лист 8

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	16ч3бр	шт.	796		3722321005		1	3,14
24	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ С ОТВОДОМ, МУФТОВЫЙ								
	Ду 20; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	45ч 15 нж	шт.	796		3722611043		1	2,7
25	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	45ч 15нж	шт.	796		3722611044		2	4,2
26	Ду 50: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см^2)	45ч 15нж	шт.	796		3722611047		2	11,5
27	СЧЕТЧИК – РАСХОДОМЕ Р МАЗУТА Ду 15 г. ИВАНО –ФРАНКОВСК ПО „ГЕОФИЗПРИБОР"	СМО – 100	шт.	796				4	28
28	СЧЕТЧИК – РАСХОДОМЕ Р МАЗУТА Ду 15 г. ИВАНО-ФРАНКОВСК ПО „ ГЕОФИЗПРИБОР"	СМО – 400	шт.	796				1	28
29	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ТУРБИННЫЙ Ду 65; Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2)	СТВГ – 65	шт.	798	0225715	42132124801		1	6,8
	КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ТУ25 – 02							
		(30 – 78 – 12 –							
		– 00 – 00 – 00) –85							
30	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Ду 32, РУ 1МПа (10 кгс/см^2)	ВСКМФГ – 32	шт.	796	0225715	42132101721		2	3,3
	КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД								
31	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ Ду 65; Ру 1,0 МПа (10 кгс/см^2)	СТВ – 65	шт.	796	0225715	4213212474		1	6,8
	КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ТУ–25 -33 0087—81							
32	ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА								
	Ду 20; Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см^2)	12Б16к	шт.	796		3712612005		2	1,89
33	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ, СО СМАЗКОЙ								
	Ду 15, Ру 1 МПа (10 кгс/см^2)	11ч66к11	шт.	796		3722212013		4	0,65
34	КАТИОНИТ КУ – 2 – 8	Гост 20298 – 74*	т	168				0,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АРМАТУРА, ВХОДЯЩАЯ В БЛОКИ								
1.	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ								
	Ду 50; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ^2)	30ч 6бр	шт	796		3721151005		6	18,4
2.	Ду 80; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ^2)	30ч 6бр	шт	796		3721151006		2	29
3.	Ду 100; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ^2)	30ч 6 бр	шт	796		3721151007		8	39,5
4.	Ду 12 5; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ^2)	30ч 6бр	шт	796		3721151008		3	58,7
5.	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ								
	Ду 80; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	30с 41нж	шт	796		3741211031		4	38
6.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 65; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15414 бр	шт	796		3722141017		3	21,5
7.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 9П2	шт	796		3722121030		16	3,6
8.	Ду 32; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 9П2	шт	796		3722131029		6	5,5
9.	Ду 40; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 9П2	шт	796		3722131030		7	7,65
10.	Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 9П2	шт	796		3722141031		27	10,3
11.	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	15ч 8П2	шт	796		3722111007		1	0,75
12.	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МУФТОВЫЙ								
	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	45ч 12нж	шт	796		3722611026		1	2,0
13	Ду 50; Ру 1, 6 МПа (16 КГС/СМ^2)	45ч 12нж	шт	796		3722611029		2	6,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	16ч 3 бр	шт	796		3722321005		3	3.14
15.	Ду 50; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	16ч 3бр	шт	796		3722341006		5	9,4
16.	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ								
	Ду 80; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	16ч 6бр	шт	796		3722351011		2	23,5
17.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ	25 ч 939 нж	шт	796		3722511317		3	23
	МЕХАНИЗМОМ Ду 25; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	МЭО-6,3/							
		2,5-0,25 р							
18.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ	25ч 943 нж	шт	796		3722511356		1	20
	МЕХАНИЗМОМ Ду 15; Ру 1,6 МПа (16 КГС/СМ^2)	МЭО-6,3/63-							
		0,25р							
19.	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ								
	Ду 40; Ру 1 МПа (10 КГС/СМ^2)	Рт-ДО	шт	796	0225579			1	14,5
	г. САФОНОВО ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"								
20.	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ, ОДНОДИСКОВЫЙ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ								
	Ду 80; Ру 6,3 МПа (63 КГС/СМ^2)	19с 38 нж	шт	796		3742421054		2	23,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ИЗДЕЛИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
	ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ								
	ВСТ2СП2 ГОСТ 380 – 71* ⌀ 18 х 2	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				20	0,789
2.	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ								
	ВСТ 3СП ГОСТ 380 – 71* ⌀ 18 х 2	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				3	0,789
3.	⌀ 25 х 2	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				40	1,13
4.	⌀ 32 х 2	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				24	1,48
5.	⌀ 38 х 2	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				76	1,78
6.	⌀ 57 х 3	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				40,5	4,0
7.	⌀ 89 х 3	ГОСТ 10704- 76грВ	п. м.	006				28	6,36
8.	⌀ 108 х 3,5	ГОСТ 10704–76грВ	п. м.	006				20	9,02

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903 – 1 – 239.87 ТМ. СО

Лист 12

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ								
	СТ 20 ГОСТ 1050-74** Ø 18 х 2	ГОСТ						50	0,789
10.	Ø 25 х 2	10704-76грВ	п.м.	006				10	1,13
11.	Ø 32 х 2	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				322	1,48
12.	Ø 38 х 2	ГОСТ 10704-76 грВ	п.м.	006				510	1,78
13.	Ø 45 х 2	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				22	2,12
14.	Ø 57 х 3	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				377	4,0
15.	Ø 76 х 3	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				53	5,4
16.	Ø 89 х 3	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				175	6,36
17.	Ø 108 х 3,5	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				94	9,02
18.	Ø 133 х 3,5	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				29	11,18
19.	ТРУБА, СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ								
	СТ 20 ГОСТ 1050-74**								
	Ø 14 х 2	ГОСТ 8734-75*	п.м.	006				30	0,592
20.	Ø 18 х 2	ГОСТ 8734-75*	п.м.	006				5,0	0,789
21.	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ СТ 3 ГОСТ 380-71*								
	Ø 15 х 2,8	ГОСТ 3262-75*	п.м.	006				45	1,16
22.	Ø 20 х 2,8	ГОСТ 3262-75*	п.м.	006				101	1,66
23.	Ø 32 х 3,2	ГОСТ 3262-75*	п.м.	006				2,4	3,09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 1.820.1-1 ОВ

903-1-230.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ФЛАНЦЫ								
1.	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ								
	1 - 15 -10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				12	0,58
2.	1- 25 - 6 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				16	0,76
3.	1 - 25 -10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				41	1,05
4.	1 - 25 - 63 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				40	2,3
5.	1 - 32 - 10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				94	1,54
6.	1- 32 - 16 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				6	1,54
7.	1 - 32 - 25 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				24	1,84
8.	1 - 32 - 63 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				12	2,94
9.	1 - 40 - 10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				2	1,83
10.	1 - 50 - 25 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				2	1,26
11.	1- 50 - 6 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				1	1,53
12.	1 - 50 -10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				70	2,26
13.	1 - 50 - 16 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				10	2,28
14.	1 - 65 - 10 СТ 25	ГОСТ12821-80*	шт	796				12	3,17
15.	1 - 80 - 10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				25	3,67
16.	1 - 80 - 16 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				6	4,21
17.	1 - 100 - 10 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				14	4,7
18.	1 - 100 - 16 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				4	4,9
19.	1 - 125 - 6 СТ 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				1	4,66
20.	1 - 25 - 6 СТ 25	ГОСТ 12820-80*	шт	796				16	0,64

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОДВЕСКИ И ОПОРЫ								
1	ПОДВЕСКА ПТ2 – 108 – 750	ГОСТ 16127 – 78	шт.	796				9	4,9
2	ПОДВЕСКА ПТ2 – 159 – 1300	ГОСТ 16127 –78	шт.	796				2	8,3
3	ПОДВЕСКА ПТ – 32 – 50	ГОСТ 16127 – 78	шт.	796				1	1,0
4	ПОДВЕСКА ПТ – 38 – 80	ГОСТ 16127 – 78	шт.	796				5	1,0
5	ПОДВЕСКА ПТ – 45 – 100	ГОСТ 16127 – 78	шт.	796				2	1,3
6	ПОДВЕСКА ПТ – 57 – 200	ГОСТ 16127– 78	шт.	796				6	1,4
7	ПОДВЕСКА ПТ 76 – 250	ГОСТ 16127 – 78	шт.	796				2	1,6
8	ПОДВЕСКА ПТ – 108 – 400	ГОСТ 16127 – 78	шт.	796				2	2,3
9	ПОДВЕСКА ПТ – 12 х 1795 – БП –02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 01	ПГВТУ	шт.	796				4	13,81
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 57 х 3	256 – 79							
10	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПТ 12 х 1195 – БП – 02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 01	ПГВТУ							
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 38 х 2	256 – 79	шт.	796				8	13,1
11	ПОДВЕСКА ПТ – 12 – 995 – БП – 02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 17	ПГВТУ							
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 133 х 3,5	256 – 79	шт.	796				2	9,18
12	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПП12 х 1995 – БП – 02 – 1У С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 03	ПГВТУ	шт.	796				1	17,45
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 57 х 3	263 – 79							
13	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ ПП12 х 1995 С НАКЛАДКОЙ Л8 – 168 – 19	ПГВТУ							
	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ⌀ 133 х 3,5	263 – 79	шт.	796				1	17,68
14	ОПОРА ОПБ1– 18	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				12	0,03
15	ОПОРА ОПБ1 – 25	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				20	0,03

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ОПОРА ОПБ1-38	ГОСТ 14911-82*	шт	796				20	0,02
13.	ОПОРА ОПБ 1-57	ГОСТ 14911-82*	шт	796				22	0,06
14.	ОПОРА ОПБ 1- 89	ГОСТ 14911-82*	шт	796				11	0,12
15.	ОПОРА ОПБ 2-18	ГОСТ 14911-82*	шт	796				5	0,12
16.	ОПОРА ОПБ 2 -32	ГОСТ 14911-82*	шт	796				12	0,12
17.	ОПОРА ОПБ 2 -38	ГОСТ 14911- 82*	шт	796				23	0,16
18.	ОПОРА ОПБ 2 -57	ГОСТ 14911-82*	шт	796				24	0,33
19.	ОПОРА ОПБ 2-89	ГОСТ 14911-82*	шт	796				25	0,52
20.	ОПОРА ОПП 1-100.32	ГОСТ 14911-82*	шт	796				28	0,62
21	ОПОРА ОПП1 -100-38	ГОСТ 14911-82*	шт	796				73	0,62
22.	ОПОРА ОПП 1 - 100 -45	ГОСТ 14911-82*	шт	796				2	0,62
23.	ОПОРА ОПП 2-100.57	ГОСТ 14911-82*	шт	796				77	1,24
24.	ОПОРА ОПП 2 -100.76	ГОСТ 14911-82*	шт	796				12	1,17
25.	ОПОРА ОПП 2-100.89	ГОСТ 14911-82*	шт	796				41	1,15
26.	ОПОРА ОПП 2-100.108	ГОСТ 14911-82*	шт	796				25	1,63
27.	ОПОРА ОПП 2-100.133	ГОСТ 14911-82*	шт	796				3	1,62
28.	ОПОРА ОПХ 2-150.159	ГОСТ 14911-82*	шт	796				2	6,3
28.а	ОПОРА ОПП 1-100.25	ГОСТ 14911-82*	шт	796				2	0,62
29.	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 57У	Л8 - 190. 000	шт	796				18	0,8
30.	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -76У	Л8-190000.02	шт	796				1	1,0
31.	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ -89У	л8-190000.03	шт	796				11	1,0
32.	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ – 108У	Л8-190000-06	шт	796				3	1,8
33.	ЗАГЛУШКА 108 х 4	ГОСТ 17379-83	шт	796				2	0,7

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	ЗАГЛУШКА 89 х 3,5	ГОСТ 17379-83	шт	796				4	0,4
35.	ЗАГЛУШКА 57 х 3	ГОСТ 17379-83	шт	796				2	0,2
36.	ЗАГЛУШКА 38 х 2	ГОСТ 17379-83	шт	796				2	0,1
37.	ФУТЛЯР 57 х 500	Серия 5.905-7	шт	796				1	2,0
		Черт. УГ10.00сб							
38.	ФУТЛЯР 219 х 500	Серия 5.905-7	шт	796				1	13,4
39.	ВТУЛКА С КОЛПАКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРЫШУ ДЛЯ ТРУБЫ Ø 57 х 2	Л 8-146.000	шт	796				1	5,1
40.	ВТУЛКА С КОЛПАКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРЫШУ ДЛЯ ТРУБЫ Ø 133 х 4,5	Л 8-146.000-04	шт	796				1	14,0
41.	МУФТА 20	ГОСТ 8966-75	шт	796				4	0,086
42.	ПРОБКА 15	ГОСТ 8963-75	шт	796				1	0,039
43.	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА б = 3 ММ	ГОСТ 5362-78	шт	796				2	0,06
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
1.	ШВЕЛЛЕР 16 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 8240-72*	п.м.	006				5	14,2
2.	ШВЕЛЛЕР 10 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 8240-72*	п.м.	006				10	8,59
3.	УГОЛОК 75 х 75 х 5 Ст 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 8509-72*	п.м.	006				1,5	5,8
4.	УГОЛОК 63 х 63 х 4 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 8509-72*	п.м.	006				3	3,9
5.	УГОЛОК 50 х 50 х 5 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 8509-72*	п.м.	006				39	3,77
6.	УГОЛОК 36 х 36 х 4 ВСт 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 8509-72*	п.м.	006				22	2,16
7.	ЛЕНТА 10 СН-М 0,5 х 5	ГОСТ 503-81*	п.м.	006				17,6	0,02

Типовой проект

903-1-239.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

903-1-1-239.87 ТМ. СО

Лист 17

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ б = 2 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 16527-70*	ГОСТ 18903-74*	$м^2$	0.55				1,4	21,7
9.	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ б = 3 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 16527-70*	ГОСТ 19903-74*	$м^2$	0,55				1,22	28,69
10.	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б = 4 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 14637-79	ГОСТ 19903-74*	$м^2$	0,55				0,224	7,02
11.	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б = 5 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 14637 - 79	ГОСТ 19903-74*	$м^2$	0,55				1,16	45,6
12.	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ б = 10 ММ ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 14637 - 79	ГОСТ 19903-74*	$м^2$	0,55				0,6	47,2
13.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕННАЯ 1400 х 600 б = 4 ММ	ГОСТ 8568-77*	шт	796				1	28,2
14.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕННАЯ 600 х 600 б = 5 ММ	ГОСТ 8568 - 77*	шт	796				2	15,23
15.	КРУГ 10 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 2590-71*	П. М.	006				38	0,617
16.	КРУГ 12 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 2590-71*	П. М.	006				40	0,88
17.	КРУГ 15 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 2590-71*	п.м.	006				46,5	1,39
18.	ПОЛОСА 5 х 20 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 103 - 76*	П. М.	006				5,0	0,79
19.	ПОЛОСА 4 х 20 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 103-76*	п.м.	006				34	0,63
20.	ПОЛОСА 5 х 60 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 103-76*	п.м.	006				4,1	2,36
21	ПОЛОСА 5 х 100 ВСТ 3 СП ГОСТ 535-79*	ГОСТ 103-76*	п.м.	006				10	3,93
22	СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕРА УРОВНЯ ∅ 20 ℓ = 900		шт	796				1	0,3
23.	ШПЛИНТ 50 х 40 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 397-79*						22	0,006
24.	БОЛТ М 20 х 70, 58 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 7798-70*	шт	796				48	0,256
25.	М16 х 70. 58 СТ 20 ГОСТ 1050 х 74**	ГОСТ 7798-70*	шт	796				498	0,145
26.	М16 х 60. 58 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 7798-70*	шт	796				876	0,129
27.	М12 х 50 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 7798-70*	шт	796				116	0,061
28.	ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ О-32 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 8959-75*	шт	796				22	0,664
29.	КОНТР ГАЙКА О-32 СТ 20 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 8961-75*	шт	796				22	0,109
30.	ГАЙКА М 20 СТ 10 ГОСТ 1050 - 74**	ГОСТ 5915-70*	шт	796				48	0,062
31.	ГАЙКА М 16 .5 СТ 10 ГОСТ 1050 -74**	ГОСТ 5915-70*	шт	796				1374	0,033

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ТМ. СО

Лист 18

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	ГАЙКА М 12.5 СТ 10 ГОСТ 1050-74	ГОСТ 5915-70*	шт	796				116	0,015
33.	ШАЙБА 20.01 СТ 3 ГОСТ 380-71	ГОСТ 11371-78*	шт	796				48	0,023
34.	ШАЙБА 16.01 СТ 3 ГОСТ 380-71	ГОСТ 11371-78*	шт	796				908	0,011
35.	ШАЙБА 12.01 СТ 3 ГОСТ 380-71	ГОСТ 11371-78*	шт	796				53	0,006
36.	ПРОКЛАДКА, ПАРОНИТ ПОн-3 188 х 133	ГОСТ 481-80*	шт	796				1	0,042
37.	158 - 108	ГОСТ 481-80*	шт	796				18	0,031
38.	138 х 89	ГОСТ 481-80*	шт	796				24	0,026
39.	120 х 80	ГОСТ 481-80*	шт	796				12	0,019
40.	102 х 57	ГОСТ 481-80*	шт	796				68	0,017
41.	87 х 49	ГОСТ 481-80*	шт	796				2	0,012
42.	75 х 40	ГОСТ 481-80*	шт	796				118	0,01
43.	55 х 33	ГОСТ 481-80*	шт	796				76	0,007
44.	45 х 18	ГОСТ 481-80*	шт	796				12	0,006
45.	ПРОКЛАДКА, ПАРОНИТ ПОН - 2	ГОСТ 481-80*	$м^2$	055				0,1	
46.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3К4 - 47-70	шт	796				2	
47.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3К4 - 45-70	шт	796				15	
48.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3К4 - 46-70	шт	796				1	
49.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	1-3К4-118-74	шт	796				6	
50.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	1-3К4-149-75	шт	796				2	
51.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3-3К4-147-75	шт	796				1	
52.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	5-3К4-53 - 76	шт	796				5	
53.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	5-3К4-57 - 75	шт	796				1	
54.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	2-3К4-147-75	шт	796				1	
55.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	8-3К4-3 - 75	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ТМ. СО

Лист 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	9-3К4-145-75	шт	796				3	
57.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	20-3К4-2-75	шт	796				1	
58.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	20-ТК4 - 148-75	шт	796				2	
59.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	10-3К4-1-75	шт	796				7	
60.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	75-3К4-2-75	шт	796				1	
61.	РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Б (1) - 6,3 - 100 -115	ГОСТ 18698-79*	шт	796				5	3,9
62.	Б (1) -10-50-64	ГОСТ 18698-79*	шт	796				5	2,3
63.	2 (Х) - 8 -31,5-56	ГОСТ 18698-79*	шт	796				25	1,01

Альбом 4

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИИ НЕ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
1	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ								
	б – 30 мм	ГОСТ 23208 – 83	$м^3$	113				0,998	
2	б – 40 мм	ГОСТ 23208 – 83	$м^3$	113				5,265	
3	б – 50 мм	ГОСТ 23208 – 83	$м^3$	113				0,529	
4	б – 60 мм	ГОСТ 23208 – 83	$м^3$	113				1,271	
5	б – 70мм	ГОСТ 23208 – 83	$м^3$	113				1,305	
6	б – 80 мм	ГОСТ 23208 – 83	$м^3$	113				1,925	
7	СЪЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ЗАПОЛНЕННЫЕ								
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ б – 40 мм		$м^3$	113				1,675	
8	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ								
	СВЯЗУЮЩЕМ б – 40 мм	ГОСТ 9573 – 82	$м^3$	113				0,581	
	б – 70 мм	ГОСТ 9573 – 82	$м^3$	113				0,6	
	б – 100 мм	ГОСТ 9573 – 82	$м^3$	113				5,1	
9	ПУХ-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ПРЯЖЕЙ Х/Б								
	б – 30 мм	ТУ 36 – 1695 – 79	$м^3$	113				1,319	
10	б – 40 мм	ТУ36 – 1695 – 79	$м^3$	113				3,682	
11	б – 50 мм	ТУ 36 – 1695 – 79	$м^3$	113				1,634	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБКЛАДКЕ ИЗ СЕТКИ								
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ б – 40 мм	ГОСТ 21880 – 76	$м^3$	113				0,52	
13	б – 60 мм	ГОСТ 21880 – 76	$м^3$	113				0,596	
14	б – 80 мм	ГОСТ 21880 – 76	$м^3$	113				18,8	
15	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	ТУ 6 – 11 –645–74							
	ПО РУБЕРОИДУ б – 2,2 м	ГОСТ 10923 – 82*	$м^2$	055				582,5	
16	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ б – 0,8 мм	ГОСТ 17715 – 72*	$м^2$	055				515,9	
17	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
	а) ЗАЧИСТКА		$м^2$	055				379	
	б) ГРУНТОВКА ГФ – 021		$м^2$	055				260	
	в) ГРУНТОВЫЙ СЛОЙ (70% ГРУНТЫ № 2015 и 30% № 3132)		$м^2$	055				119	
	г) ЭМАЛЬ 105 т В 3 СЛОЯ		$м^2$	055				119	
	д) ОКРАСКА ПФ – 133 НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТР–ДОВ ЗА 2 РАЗА		$м^2$	055				52	
	е) КРАСКА БТ – 177 В 2 СЛОЯ		$м^2$	055				775,85	
	ж) ГРУНТОВКА ХС – 010 В 3 СЛОЯ		$м^2$	055				1,5	
	з) РАСТВОРИТЕЛЬ Р – 4		$м^2$	055				1,5	
	и) ЭМАЛЬ ХВ – 125 В 2 СЛОЯ		$м^2$	055				1,5	
	к) АЛЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА ПАК - 3		$м^2$	055				1,5	

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5 Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ХИМЗАЩИТА								
1	ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕСОК		кг	116				773,45	
2	ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ЭД – 20		кг	116				11,33	
3	ПОЛИЭТИЛЕН ПОЛИАМИЛ		кг	116				1,138	
4	ДИБУТИЛФТАЛАТ		кг	116				1,3	
5	РАСТВОРИТЕЛЬ Р – 40		кг	116				3,27	
6	АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН		кг	116				0,6	
7	БИТУМ БН – У		кг	116				37,74	
8	АНДЕЗИТОВАЯ МУКА		кг	116				37,74	
9	АСБЕСТ № 6 – 7		кг	116				5,64	
10	АНДЕЗИТОВЫЙ ЩЕБЕНЬ (ГРАВИЙ)		кг	116				283,17	
11	ЭТИЛАЦЕТАТ		кг	116				58,22	
12	КРАСКА ВЖС – 41		кг	116				123,21	
13	КРАСКА ПФ – 133		кг	116				31,27	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903 – 1 – 239.87 ТМ. СО

Лист 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
К2	БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ	Серия 4.903-11 в.6							
К2.4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		шт	796				1	350
К3	БЛОК УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	В18Б-001.00.000							
К3.6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		шт	796				1	355
К5	БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ	В18Б-003.00.000							
К5. 2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		шт	796				1	50
К7	БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ	В18Б-002.00.000							
К7.4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		шт	796				1	300
К17	КРЕПЛЕНИЕ № 1	ЛИСТ № 12	шт	796				28	
К 18	БЛОК ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ	В18Б-004.00.000							
К18.3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		шт	796				1	80,6
	ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ СТ 3 ГОСТ 1050-74**								
	О 18 х 2	ГОСТ 10704-76 гр3	п.м.	006				0,12	0,79
2.	Ø 32 х 2	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				20	1,48
3.	Ø 38 х 2	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				7,5	1,78
4.	Ø 45 х 2	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				12,5	2,12

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ТМ. СО

Лист 24

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. ϕ 57 x 3	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				27	4,0
	6. ϕ 76 x 3	ГОСТ 10704—76 грВ	п.м.	006				8,1	5,4
	7. ϕ 89 x 3	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				16,6	6,36
	8. ϕ 108 x 3,5	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				4,5	9,02
	9. ϕ 133 x 3,5	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				11,7	11,18
	10. ϕ 60 x 3,5	ГОСТ 10704-76грВ	п.м.	006				0,12	4,88
	11. ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ СТ 3 ГОСТ 380 – 71*								
	ϕ 15 x 2,8	ГОСТ 3262-75*	п.м.	006				0,5	1,16
	12. ϕ 20 x 2,8	ГОСТ 3262-75*	п.м.	006				0,2	1,66
	13. ϕ 25 x 3,2	ГОСТ 3262-75*	п.м.	006				0,6	2,39
	ФЛАНЦЫ								
	1. ФЛАНЕЦ 1 – 40 – 6 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				2	1,36
	2. 1 – 50 – 6 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				2	1,53
	3. 1 – 25 – 10 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				7	1,05
	4. 1 – 40 – 10 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				11	1,83
	5. 1 – 50 – 10 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				29	2,26
	6. 1– 80 – 10 ст 25	ГОСТ 12812-80*	шт	796				23	3,67
	7. 1 – 100 – 10 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				16	4,7
	8. 1 – 125 – 10 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				10	6,71
	9. 1 – 25 – 16 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				40	1,05
	10. 1 – 32 – 16 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				12	1,54
	11. 1 – 40 – 16 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				13	1,85
	12. 1 – 50 – 16 ст 25	ГОСТ 12821-80*	шт	796				53	2,28

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13. 1 – 65 – 16 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				7	3,19
	14. 1 – 80 – 16 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				2	4, 21
	15. 1 – 15 – 16 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				2	0,58
	16. 1 – 32 – 10 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				2	1,54
	17. 1 – 65 – 10 ст 25	ГОСТ 12821 –80*	шт.	796				3	3,17
	18. ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ 1 – 25 – 6 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				4	0,76
	19. 1 – 40 – 6 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				6	1,36
	20. 1– 80 – 6 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				4	2,76
	21. ФЛАНЕЦ 1 – 100 – 16 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				4	4,73
	1 – 250 – 6 ст 25	ГОСТ 12821 – 80*	шт.	796				1	7,67
	ОПОРЫ								
	1. ОПОРА ОПБ2 – 25	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				2	0,13
	2. ОПОРА ОПБ2 – 32	ГОСТ 14911 –82*	шт.	796				8	0,12
	3. ОПОРА ОПБ2 – 38	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				5	0,16
	4. ОПОРА ОПБ2 – 45	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				4	0,19
	5. ОПОРА ОПБ2 – 57	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				12	0,33
	6. ОПОРА ОПБ2 – 76	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				10	0,46
	7. ОПОРА ОПБ2 – 89	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				6,0	0,52
	8. ОПОРА ОПБ2 – 108	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				2	0,56
	9. ОПОРА ОПБ2 – 133	ГОСТ 14911 – 82*	шт.	796				2	1,21

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

т. п. 903-1-239.87 - ТМ.СО

Лист 26

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ								
	1. ЛИСТ б – 12мм В ст 3 ГОСТ 14637 – 79	ГОСТ 19903 – 74*	кг	116				0,2	
	2. ЛИСТ б – 18 мм	ГОСТ 19903 – 74*	кг	116				8,53	
	3. ЛИСТ б – 22 мм	ГОСТ 19903 – 74*	кг	116				10,2	
	3. КРУГ ⌀ 105	ГОСТ 2590 – 71*	кг	116				6,8	
	4. КРУГ ⌀ 130	ГОСТ 2590 – 71*	кг	116				2	
	5. ПОЛОСА 10 х 20	ГОСТ 103 – 76*	кг	116				0,3	
	6. БОЛТ М 24 х 80. 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				4	0,402
	7. М 20 х 45,58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				4	0,183
	8. М 16 х 55,58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				124	0,121
	9. М 16 х 60.58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				304	0,129
	10. М 16 х 50. 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				318	0,113
	11. М 16 х 90. 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				8	0,177
	12. М 12 х 45 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				96	0,057
	13. М 12 х 50 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				116	0,059
	14. М 12 х 70 58 ст 20 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 7798 – 70*	шт.	796				8	0,079
	15. ШПИЛЬКА М 10 – 6g х 30	ГОСТ 22032 – 76*	шт.	796				8	0,057
	16. ГАЙКА М 24.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 5915 – 70*	шт.	796				4	0,107
	17. М 20.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 5915 – 70*	шт.	796				4	0,065
	18. М 16.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 5915 – 70*	шт.	796				754	0,033
	19. М 12.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 5915 – 70*	шт.	796				244	0,017

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П 903 – 1 – 239.87 ТМ. СО

Лист 27

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20. М 10.5 ст 10 ГОСТ 1050 – 74**	ГОСТ 5915 – 70*	шт.	796				8	0,011
	21. КОНТРГАЙКА 15	ГОСТ 8968 – 75	шт.	796				1	0,094
	25	ГОСТ 8968 – 75	шт.	796				1	0,243
	22. ШАЙБА 10. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71*	ГОСТ 11371 – 78*	шт.	796				8	0,004
	23. 12. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71*	ГОСТ 11371 – 78*	шт.	796				244	0,006
	24. 16. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71*	ГОСТ 11371 – 78*	шт.	796				754	0,011
	25. 20. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71*	ГОСТ 11371 – 78*	шт.	796				4	0,023
	26. 24. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71*	ГОСТ 11371 – 78*	шт.	796				4	0,032
	27. 12. 01 ст 3 ГОСТ 380 – 71*	ГОСТ 11371 – 78*	шт.	796				6	0,006
	28. ШАЙБА 16. 65 Г	ГОСТ 6402 – 70*	шт.	796				12	0,08
	29. 12. 65 Г	ГОСТ 6402 – 70*	шт.	796				8	0,034
	30. МУФТА 20	ГОСТ 8966 – 75	шт.	796				2	0,086
	31. ПРОКЛАДКА А – 50 – 10	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				14	0,026
	32. А – 80 – 10	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				11	0,040
	33. А – 100 – 10	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				18	0,047
	34. А – 125 – 10	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				10	0,061
	35. А – 25 – 6	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				4	0,010
	36. А – 15 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				2	0,007
	37. А – 25 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				42	0,013

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38. А – 32 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				11	0,016
	39. А – 40 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				20	0,020
	40. А – 50 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				65	0,026
	41. А – 65 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				6	0,033
	42. А – 80 – 16	ГОСТ 15180 – 70	шт.	796				1	0,040
	43. ПРОКЛАДКА ПОН 2	ГОСТ 481 – 80*	кг					0,3	
	44. ПРОКЛАДКА ТМКЩ – С – 5 х 75 х 1310 – 9,9	ГОСТ 7338 – 77*	шт.	796				2	0,74
	45. ТМКЩ – С – 5 х 75 х 1180 – 9,9	ГОСТ 7338 – 77*	шт.	796				2	0,66
	46. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	1 – 3к4 – 118 – 74	шт.	796				2	
	47. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3 - 3к4 – 1 – 75	шт.	796				2	
	48. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3 – 3к4 – 6 – 75	шт	796				8	
	49. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	5 – 3к4 – 1 – 75	шт.	796				1	
	50. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	5 – 3к4 – 53 – 76	шт.	796				9	
	51. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	8 – 3к4 – 3 – 75	шт.	796				4	
	52. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	8 – 3к4 – 1 – 75	шт.	796				1	
	53. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	10 – 3к4 – 1 – 75	шт.	796				5	
	54. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	64 – 3к4 – 2 – 75	шт.	796				1	
	55. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	65 – 3к4 – 2 – 75	шт.	796				2	
	56. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3к4 – 45 – 70	шт.	796				18	
	57. ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	3к4 – 46 – 70	шт.	796				5	

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОНСТРУКЦИИ ИЗОЛЯЦИИ ВХОДЯЩИЕ В БЛОКИ								
1.	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ б – 70 ММ	ГОСТ 9573-82	$м^3$	113				0,274	
2.	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ								
	СВЯЗУЮЩЕМ б – 30 ММ	ГОСТ 23208-83	$м^3$	113				0,446	
	б = 40 ММ	ГОСТ 23208-83	$м^3$	113				0,093	
	б = 80 ММ	ГОСТ 23208-83	$м^3$	113				0,75	
3.	ПУХ-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ПРЯЖЕЙ Х/Б б – 30 ММ	ТУ 36-1695-79	$м^3$	113				0,14	
4.	СЪЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, ЗАПОЛНЕННЫЕ		$м^3$	113				1,27	
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ б = 40 ММ								
5.	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ПО РУБЕРОИДУ б – 2,2 ММ	ТУ 6-11-645-74							
		ГОСТ 10923-82	$м^2$	055				50,62	
6.	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
	а) ЗАЧИСТКА		$м^2$	055				15	
	б) ГРУНТОВКА ГФ-021		$м^2$	055				15	
	в) КРАСКА БТ-177 В СЛОЯ		$м^2$	055				15	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТМ 55 12104 ГОСТ 21.110-82 Формат А3

Альбом 9

Типовой п/проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОМПЛ:	А. 5. 095 – 1	шт.	796				1	90,3
	а. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, ИСП 1, ПОЛ ПО^0	ВЦ4 – 70 – 5	шт.	796				1	
	б. ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 900 об/мин, %0,55 кВТ	4А71В6	шт.	796				1	
	в. ВИБРОИЗОЛЯТОР	ДО40	шт.	796				5	
2	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОМПЛ;	А4. 095 – 2	шт.	796				1	62,8
	а. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, ИСП 1, ПОЛ ПО^0	ВЦ4 – 70 – 4	шт.	796				1	
	б. ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 1390 об/мин, 0,55 кВТ	4А 71А 4	шт.	796				1	
	в. ВИБРОИЗОЛЯТОР	Д 039	шт.	796				5	
3	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОМПЛ;	А4. 095 – 2	шт.	796				1	62,8
	а. ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИСП 1, ПОЛ ПО^0	ВЦ4 – 70 – 4	шт.	796				1	
	б. ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ 1390 об/мин, 0,55 кВТ	4А 71А4	шт.	796				1	
	в. ВИБРОИЗОЛЯТОР	ДО 39	шт.	796				5	
4	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ № 5, ИСП 1, ДИАМЕТР КОЛЕСА	ВЦ4–70–5И1–04А						1	80,5
	0,90 $Д_{ном}$ ЛО^0	ТУ22 – 4942 – 81							
	С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 905 об/мин, 0,55 кВТ	В71 86							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Куплинетов		
Нач. отд	Гончаренко		ТП 903 – 1 - 239.87 ОВ. СО
Гл. спец	Каракешишев		
Рук. гр	Попова	30.12.87	
Инж.	Кочурина		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Н. контр	Каракешишев		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ № 5, ИСП 1, ДИАМЕТР КОЛЕСА 0,90	ВЦ4-70-5И1-04А						1	80,5
	Д ном, ПО^{0}	ТУ 22 – 4942 –81							
	С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 905 об/мин, 055 кВТ	В 71 В6							
6	КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СПИРАЛЬНОКАНАТНЫМ ОРЕБЕНИЕМ	КС$_{К}$3-6-02 ХЛЗА	шт	796				2	38
7	ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ (БЕЗ ЭЛ. ПОДОГРЕВА)	П 1000х600	шт	796				2	69,6
8	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	АЗЕ024.000 –01	шт	796				1	12,5.
		АЗЕ025.000	шт	796				2	8,0
		АЗЕ026.000	шт	796				1	14,5
		3.904 - 18							
9	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	АЗЕ028.000-02	шт	796				2	8,9
		3.904 – 18							
	ОТОПЛЕНИЕ								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру 1,6 Ду – 15	15 Кч 18п	шт	796				4	0,7
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1, П2								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду – 15	15 Кч 18 п	шт	796				6	0,7
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду – 20	15 Кч 18 п	шт	796				2	0,9

Альбом 9

Т.П. 903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87-ОВ.СО

Лист 2

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду = 25	15Кч 18п	шт	796				2	1,4
	КОЛЛЕКТОР								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1,6 Ду = 25	15Кч 19п2	шт	796				4	2,7
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру = 1,6 Ду = 20	15К ч 19п2	шт	796				2	2,7
3	КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА, ЛАТУННЫЙ Ру = 1,6 Ду = 15	11Б 18 бк	шт	796				2	0,26
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ГОСТ 2823 – 73 С ОПРАВОЙ	П–4–1^0–240–163	шт	796				1	
5	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ПО ГОСТ 2823 – 73 С ОПРАВОЙ	П–6–2^0–240–163	шт	796				1	
6	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШКОЛА 0 – 4 КГС/М^2	ОБМ1–100х4 ТУ25,0226–74	шт	796				2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	ГИБКАЯ ВСТАВКА	ВВ – 20	шт	796				3	6,76
		ВВ – 19	шт	796				2	5,13
		ВН – 13	шт	796				3	5,02
		ВН – 12	шт	796				2	4,12
		5.904 – 5							
2	ДЕФЛЕКТОР	СТД210/7.00.000	шт	796				2	111,7
		–0,1							
		СТД 21000000	шт	796				3	9,05
		1,494 – 32							
3	УЗЕЛ ПРОХОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ КЛАПАНА	УП 1 – 09	шт	796				2	146
		УП1 – 02	шт	796				3	78,5
		УП1 – 03	шт	796				1	80
		5.904 – 10							
4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		$м^2$					3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903–74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО								
	СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}7$								
	1000 x 600		м					2	17,6
	530 x 503		м					0,4	11
	350 x 350		м					2	7,7
	250 x 250		м					4	5,5
	400 x 400		м					3	8,8
6	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* прямоугольного								
	СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}5$								
	200 x 200		м					2	3,14
	100 x 150		м					10	1,96
7	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* КРУГЛОГО								
	СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}7$ Ø 800		м					5	13,81
	Ø 560		м					1	9,68
	Ø 500		м					1	8,64
8	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74* КРУГЛОГО								
	СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}6$ Ø 400		м					3	5,92
	Ø 315		м					5	4,65
	Ø 280		м					8	4,16
9	ВОЗДУХОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19904 – 74*								
	КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}6$ Ø 280		м					5	4,16
10	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19904 – 74*								
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ $\delta = 0{,}5$ 100 x 150		м					6	1,23

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903 – 1 - 239.87 ОВ. СО

Лист 5

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	ДИФФУЗОР С 530 Х 503 на ϕ 560 l = 500 мм ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74*								
	б=0,7		м					0,2	11
12	ДИФФУЗОР С 530 х 503 НА ϕ 500 l = 500 мм ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПО ГОСТ 19903 – 74*								
	б = 0,7		м					0,2	11
13	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА1 РАЗ	ХВ - 1100	$м^2$					50	
14	ОГРУНТОВКА ГФ – 021		$м^2$					50	
	ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ								
1	ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262 – 75* ϕ 20		м					85	1,5
2	КОНВЕКТОРЫ „КОМФОРТ – 20" ПРОХОДНЫЕ $t_н = -20$	КН20 – 1,1	кВт					0,655	
		КН20 – 1,7	– „ –					1,970	
		КН20 – 2,3	– „ –					3,945	
		КН20 – 2,6	– „ –					2,950	
	$t_н = -30$	КН20 – 1,1	– „ –					0,655	
		КН20 – 2,3	– „ –					2,630	
		КН20 – 2,6	– „ –					1,475	
		КН20 – 2,9	– „ –					3,280	
		КН20 – 3,2	– „ –					3,610	
	$t_н = -40$	КН20 – 1,1	– „ –					0,655	
		КН20 – 2,3	– „ –					2,630	
		КН20 – 2,6	– „ –					1,475	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 5

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КН20 – 2,9						3,280	
		КН20 – 3,5						3,940	
3	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТУ	ХВ - 1100	$м^2$					7	
4	ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 1 РАЗ ПО ГРУНТУ	ХВ - 1100	$м^2$					30	
5	ОГРУНТОВКА ГФ – 021		$м^2$					37	
	ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА „СЭНДВИЧ"								
1	ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262 – 75* ⌀ 20		м					85	1,5
2	КОНВЕКТОРЫ „КОМФОРТ – 20" ПРОХОДНЫЕ	КН20 – 0,65	кВт					0,372	
	$t_н = -20$	КН20 – 1,1						2,620	
		КН20 – 1,7						0,985	
		КН20 – 2,3						2,630	
	$t_н = -30$	КН20 – 0,65						0,372	
		КН20 – 1,1						1,310	
		КН20 – 1,4						2,640	
		КН20 – 2,3						1,315	
		КН20 – 2,6						2,950	
	$t_н = -40$	КН20 – 0,65						0,372	
		КН20 – 1,7						1,970	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КН 20 – 2,3						2,630	
		КН 20 – 2,6						1,475	
		КН 20 – 2,9						3,280	
3	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА ПО ГРУНТУ	ХВ-1100	$м^2$					7	
4	ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 1 РАЗ ПО	ХВ-1100	$м^2$					22	
	ГРУНТУ								
5	ОГРУНТОВКА ГФ – 021		$м^2$					29	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1, П2								
1	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА Ø 25	А1ИО10,000-0,1	шт	796				2	15
		5,903–2							
1	ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262–75* Ø20		м					5	1,5
	Ø 25							80	2,12
3	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА		$м^2$					8	
4	ОГРУНТОВКА ГФ – 021		$м^2$					8	

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Цена 33 1710-4

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОЛЛЕКТОР								
1.	ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 3262-75* Ø 25		м					45	2,12
2.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ	3Кч - 46 - 70	шт	796				1	
3.	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ	19 - 3Кч-2-75	шт	796				1	
4.	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА Ø 25	А1ИО 10,000-01 5.903-2	шт	796				2	15
5.	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ ЭМАЛЬЮ ПО ГРУНТУ ЗА 2 РАЗА	ХВ-1100	$м^2$					4	
6.	ОГРУНТОВКА ГФ Ø 21		$м^2$					4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ОВ. СО

Лист 9

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
	ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С								
	ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ Ру = 1МПа Ду = 80ММ	30ч 6бр				3721151006		1	
		30ч 6бр				3721151005		1	
2	ТО ЖЕ Ду = 50 ММ								
3	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
3.1.	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ Ду = 65 Мм	СТВ 65 ТУ25-33008781	шт	796	0225715	4213212474	0.054	1	16.0
	КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД								
3.2.	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С	30ч 6бр	шт	796		3721151007		3	
	ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ Ру = 1МПа, Ду = 100 ММ								
33.	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ	ОБМ1-100-	шт	796		4212131302	0.002	1	0.8
	СИФОНОМ Ру = 0,6 МПа	-6-2,5							
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД	ТУ25.02.28-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутьинтеев	
Нач. отд.	Высолятин	
Гл. спец.	Макаров	
Рук. гр.	Дорогова	
Исполн.	Таштамышев	
Н. контр.	Макаров	

Т.П.903-1-239.87 ВК. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
	1	3

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ Ру = 1.0 МПа Ду = 15ММ	10Б 8 БК 1.	шт	796		3712225007	0.001	1	0.53
3.5.	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Ру = 1.6 МПа Ду = 15 ММ	15ч8р2	шт	796		3722111005	0.001	1	0.75
4.	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ Ду = 50 ММ		комп	671				4	
4.1.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ Ру = 1 МПа	1Б1 Р	шт	796		3712141012	0.005	4	2.8
4.2.	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ С НАСАДКОЙ 16 ММ	РС-50	шт	796	5764571	4854822012	0.002	4	1.0
	ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО	ТУ 22-4814-80							
4.3.	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ МУФТОВАЯ	ГОСТ 2217-76	шт	796	5764571	4854844240	0.001	4	0.22
	ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО	ГМ-50							
4.4.	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,	ГОСТ 2217-76	шт	796	5764571	4854844201	0.001	8	0.38
	РУКАВНАЯ ХАРЦЫЗСКИЙ ЗАВОД ППО	ГР-50							
4.5.	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНОДЖУТОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ℓ =20 М Ду = 50 ММ	ТУ17 РСФСР	шт	796		8193230302	0.033	4	
	ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ	40-10257-82							
5.	КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ Ду = 25 ММ	компл.	шт	671				3	
5.1.	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру = 1.6 МПа Ду = 25 ММ	15ч8р2	шт	796		3722121006	0.002	3	1.75
5.2.	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ℓ = 20.0 М ВП Ду = 25ММ	ГОСТ 18698-79	шт	796			0.017	3	
	КАЗАНСКИЙ ЗАВОД РТИ								
6	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Ру = 1.6МПа Ду = 25 ММ	15ч8р2	шт	796		3722121006	0.002	3	1.75
7	ТО ЖЕ Ду = 20 ММ	15ч8р2	шт	796		3722131005	0.002	3	
8	ТО ЖЕ Ду = 15 ММ	15ч8р2	шт	796		3722111005	0.001	5	0.75
9	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ Ру = 1.0 МПа Ду = 15 ММ	10Б 8 БК 1	шт	796		3712225007	0.001	1	0.53
10	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ	ТУ 22-4720-80	шт	796		4854322116	0.003	8	
	ВАЛМИЕРСКИЙ ЗАВОД ППО	ОХВП - 10							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
1	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Ру = 1.6МПа Ду = 32 ММ	15 Б I БК	шт	796		3712131003	0.002	1	1.06

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-239.87 ВК,СО

Лист 3

1501-09

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-								
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	1. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ Ду = 100 ММ	ГОСТ 9583-75	М	006				5.0	18.9
	2. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Ду = 100 ММ	ГОСТ 3262-75*	М	006				2.0	10.85
	3. ТО ЖЕ Ду = 70 ММ	–"–	М	006				18.0	5.71
	4. ТО ЖЕ Ду = 50 ММ	ГОСТ 3262-75* под накатку резьбы	М	006				51.0	4.22
	5. ТО ЖЕ Ду = 32 ММ	–"–	М	006				2.0	2.73
	6. ТО ЖЕ Ду = 25 ММ	–"–	М	006				18.0	2.12
	7. ТО ЖЕ Ду = 20 ММ	–"–	М	006				13.0	1.50
	8. ТО ЖЕ Ду = 15 ММ	–"–	М	006				8.0	1.16
	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
	9. ГРУНТОВКА ГФ-021 1 СЛОЙ	ГОСТ 25129-82	$м^2$					34.0	
	10. КРАСКА БТ-177 2 СЛОЯ	ГОСТ 5631-70*	$м^2$					68.0	
	ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
	ОСНОВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ:								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач. отд.	Высоцкий	
Гл. спец.	Макаров	
Рук. гр.	Дорогова	
Исполн.	Тайганышев	
Н. контр.	Макаров	

Т. П. 903-1-239.87 ВК. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
	1	4

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Цена 35 12104

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11. ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	ГОСТ 23208-83	$м^3$					0.03	
	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ „150" $\delta = 40$ММ								
	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ								
	12. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РСТ-БВ	ТУБ-11-145-80	$м^2$	0.55				4.1	
	13. ОПОРА ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА	ОП-1	шт	796				2	11.0
	14. ОПОРА ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА	ОП-2	шт	796				2	31.0
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
	1 Я ЩИК С ПЕСКОМ ОБЬЕМОМ 0,5 $м^3$		шт	796				3	
	2 ВОЙЛОК 2.0 x 2.0 М		шт	796				3	
	3. ЯЩИК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ РАЗМЕРОМ		шт	796				4	75
	1.0 x 1.0 x 0.3 М ИЗГОТОВИТЬ НА МЕСТЕ								
	4. ОКРАСКА ЯЩИКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		$м^2$	0,55				3.2	
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
	1. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду = 50 ММ								
	2. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду = 100 ММ	ГОСТ 1811-81	шт	796				1	6.3
	3. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ Ду = 100 ММ	ГОСТ 1811-81	шт	796				3	
	4. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ду = 50 ММ	ГОСТ 6942-3-80	М	006				30	
		ГОСТ 22689.3-77	м	006				5	5.9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ	ГОСТ 3759-79	шт	796				3	
6.	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ГОСТ 22847-77	шт	796				1	
	ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ Ду – 32ММ	ГОСТ 3262-75*	М	006				13.0	2.73
2.	ТО ЖЕ Ду – 20 ММ	под накатку резьбы	М	006				5.0	1.50
3.	ТО ЖЕ Ду – 15 ММ	– " –	М	006				12.0	1.16
4.	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СО СТАНЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	ГОСТ 19874-74	шт	796				2	
	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
5.	ГРУНТОВКА ГФ-021 1 СЛОЙ	ГОСТ 25129-82	$м^2$					4,5	
6.	КРАСКА БТ-177 2 СЛОЯ	ГОСТ 5631-70*	$м^2$					9,0	

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
	1. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Ду = 100 ММ	ГОСТ 22689.3-77	М	006				15.0	16.0
	2. ТО ЖЕ Ду = 50 ММ	ГОСТ 22689.3-77	М	006				8,0	5,9
	3. ТРАП ЧУГУННЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ Ду = 50 ММ	ГОСТ 1811-81	шт	796				1	6.3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 ВК. СО

Лист 4

1501-09

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1.	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	МД-25.2 ГОСТ 22414-77	шт	796				10	
2.	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ „ВЕЯЛИС – 56"	ТУ 16-681-014-84	шт	796				1	
3.	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ „ОРСК"								
4.	ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ЗБЭШ-5-3-5,8/220 В „ЛЫСЬВА-9"	ГОСТ 14919-83*	шт	796				1	
5.	КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25								
6.	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-х МЕСТНЫЙ В КОПЛЕКТЕ СО СТУЛЬЯМИ		шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач. отд.	Миллер	
Гл. конст.	Плотников	
Рук. гр.	Иконникова	
Ст. инж.	Пак	
Н. контр.	Ковтун	

ТП 903-1-239.87 АР СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ								
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 380 В, АСИНХРОННЫЕ С К. З. РОТОРОМ ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И В НАСТОЯЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ НЕ ВХОДЯТ								
	2. АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДО 1 КВ)								
1.	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 380 В 10А, ИСП IУ ОСТ 16.0526.001-77	ПВ3-10-У56	шт	796		342829		4	
2.	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ, 2-х ШТИФТОВЫЙ	ПКЕ-222-2У3	шт	796		342844		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач. отд.	Габдрахманов	
Гл. спец.	Ефимов	
Рук. гр.	Васильев	
Н. контр.	Литинская	

Т. П. 903-1-239.87 – ЭМ1. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ								
	ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1.	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 1ШЩ, ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ	ТП 903-1-239.87							
	3-х ШКАФОВ	– ЭМ2							
		альбом 6	к-т					1	
	4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА								
	ГОСТ 16442-80, КРУГЛЫЙ, СЕЧЕНИЕМ:								
1.	2 x 2,5 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,090	
2.	4 x 2,5 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,460	
3.	3 x 4 + 1 x 2,5 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,134	
4.	3 x 6 + 1 x 4 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,047	
5.	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ГОСТ 6323-79 СЕЧЕНИЕМ 1 x 1,0 – 380	ПВ 1	км	008				0,072	
6.	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, ГОСТ 6323-79, СЕЧЕНИЕМ 1 x 2,5 – 380	АПВ	км	008				0,290	
7.	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА	АКВВГ	км	008				0,068	
	ГОСТ 1508-78, СЕЧЕНИЕМ 4 x 2,5								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	1. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ								
1.	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ, ГОСТ 103-76 РАЗМЕРОМ 40 х 5 ММ		т	168				0,007	
2.	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ ГОСТ 8509-72, РАЗМЕРОМ 50 х 50 х 5 ММ		т	168				0,365	
3.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ГОСТ 19903-74, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ		т	168				0,009	
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704-76, С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ:								
4.	20 ММ		км	008				0,048	
5.	25 ММ		км	008				0,070	
6.	40 ММ		км	008				0,040	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 – ЭМ1. СО

Лист 3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ.								
1.	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ	У994У2	шт	796		346474		1	
2.	ВВОД ГИБКИЙ	К 1081У3	шт	796		344965		12	
3.	ВВОД ГИБКИЙ	К 1083У3	шт	796		344965		15	
4.	ВВОД ГИБКИЙ	К 1086У3	шт	796		344965		8	
5.	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	К 1150У3	шт	796		344962		18	
6.	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	К 1151У3	шт	796		344962		30	
7.	ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ	К 1161У3	шт	796		344962		126	
8.	ЛОТОК	НЛ20-П2У3	шт	796		344961		42	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	1. ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ								
	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 12-ю ФИДЕРНЫМИ								
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА АЕ2034-10 С ТЕПЛОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ								
	НА 16 А И ВВОДНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИПА АЕ2056-10 С ТЕПЛОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ								
	РАСЦЕПИТЕЛЕМ НА 20 А.	ПР11-3010-21У3	шт	796		343411		1	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ АЛМА-АТИНСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ (АЗНА)								
	2. АППАРАТУРЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ								
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 36В. 10А, ДВУХПОЛЮСНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ,								
	БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	У-86-РБ	шт	796		346436		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Кутлиметов	
Нач. отд.	Габдрахманов	
Гл. спец.	Ефимов	
Рук. гр.	Васильев	
Н. контр.	Литинская	

Т. П. 903-1-239.87 ОВ, ВО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
1.	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	НСП 02-100/							
	ДО 100 ВТ	Р51-04-У5	шт	796		346111		5	
2.	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ	НСП11-100-331-У3	шт	796		346111		11	
3.	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ	НПО20 х 100/							
		Р20-02У4	шт	796		346111		4	
4.	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДО 60 ВТ	НСП03-60-01У3	шт	796		346111		2	
5.	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, С ДВУМЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	ЛСП02-2х40/							
	40 ВТ	Д20-03	шт	796		346112		20	
6.	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ, С ДВУМЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 40 ВТ	ЛВО01-2х40/П-01	шт	796		346112		9	
7.	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ	РВО-42	шт	796		346111		1	
8.	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ, БЕЛОГО СВЕТА	ЛБ-40-4	шт	796		346713		58	
9.	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ, ГОСТ 8799-75, 220В	80С-220	шт	796		346922		58	
10.	СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ	СГВ-2	шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 – ЭО.СО

Лист 2

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГОСТ 2239-79 МОЩНОСТЬ:								
11.	60 ВТ	Б215-225-60	шт	796		346601		6	
12.	100 ВТ	Б215-225-100	шт	796		346601		16	
13	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 12 В, 25 ВТ, ГОСТ 1182-77*	МОД-12-25	шт	796		346615		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 -ЭО. СО

Лист 3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА.								
	ГОСТ 16442-80, КРУГЛЫЙ, СЕЧЕНИЕМ:								
1.	2 x 2,5 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,430	
2.	4 x 2,5 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,025	
3.	2 x 4 – 0,66	АВВГ	км	008		352222		0,055	
	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ ГОСТ 6323-79, СЕЧЕНИЕМ								
4.	1 x 4 – 380	АПВ	км	008		355133		0,090	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 – ЭО.СО

Лист 4

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ								
	ПОСТАВЛЯЕМЫ ПОДРЯДЧИКОМ								
	1. МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
	ГЕНПОДРЯДЧИКОМ								
1.	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ, ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГОСТ 6009-74, РАЗМЕРЫ 30х3 ММ		т	168				0,029	
2.	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ, ГОСТ 103-76, РАЗМЕРОМ 40х4 ММ		т	168				0,005	
3.	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ, ГОСТ 3262-75, С УСЛОВНЫМ		км	008				0,030	
	ПРОХОДОМ 32 ММ								
4.	МЕТИЗЫ		т	168				0,030	
	2 ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ								
	ОРГАНИЗАЦИИ								
1.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, ДВУХПОЛЮСНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ЗАЩИЩЕННАЯ	индекс							
	220 В 6А.	05.1.2-03	шт	796		346442		1	
2.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, 220В 6А ЗАЩИЩЕННЫЙ	индекс 02.1.1-01	шт	796		346421		12	
3.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, 220В 6А БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	индекс 02-1-1-03	шт	796		346421		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ								
1.	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 250ВА 220/12В	ЯТП-0,25	шт	796		346473		2	
2.	КОРОБ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ								
	ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ	КЛ-1У3	шт	796		346473		30	
3.	ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТОРЦА КОРОБА КЛ-1	КЛ-3У3	шт	796		346473		6	
4.	ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВЕСКИ КОРОБОВ КЛ-1У3	КЛ-ПТУ3	шт	796		346473		33	
5.	КРОНШТЕЙН	У116У3	шт	796		346473		3	
6.	СТОЙКА	К987У3	шт	796		346473		5	
7.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У191МУХЛ2	шт	796		346474		20	
8.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ТРОЙНИКОВАЯ	КТ-3/4"У3	шт	796		346474		6	
9.	КР10К	У625АУХЛ4	шт	796		346473		8	
10.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У409У1	шт	796		346474		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

1501-09

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1.1.	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
	КОТЛЫ Е-1/9-М № 1 ÷ № 4								
1.	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73.* Е	П4-1°С-240-163	шт	796			2-85	4	
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75. КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН								
	ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ	2П.285-160.64-100							
запас	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100° С ГОСТ 2823-73.* Е	П4-1°С-240-163	шт	796			0-85	1	
2.	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 300° С ГОСТ 2823-73.* Е	У-7-1°С-240-141	ШТ	796			2-85		
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ,	2У.285.160.64.300							
	+280°С, ДЫМОХОД								
запас	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 300° С ГОСТ 2823-73* Е	У-7-1°С-240-141	шт	796			0-85	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Гл.инж.пр.	Кутлиметов	
Нач.отд.	Демурин	
Рук.гр.	Шамшиева	
Инженер.	Барабаш	
Провер.	Шамшиева	
Н.контр.	Демурин	

Привязан

ТП 903-1-239.87 АТМ. СО 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	45

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С ГОСТ 2823 -	П5-1°С-240-103	шт	796			2-85	4	
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 Ф Е	2П.285-100,64.200							
	МАЗУТ 95° ÷ 100°С, МАЗУТОПРОВОД К КОТЛУ								
запас	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5-1°С-240-163	шт	796			0-85	1	
4.	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	4	
	ТУ 25.02. 180335-84 МАЗУТ, 4 КГС/СМ^2, МАЗУТОПРОВОД К КОТЛУ								
запас	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ.	МП4-У 160х6	шт	796			8-00	1	
	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2								
5.	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	4	
	ТУ 25.02.180335-84 МАЗУТ, 4 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННОГО МАЗУТ А								
запас	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	1	
6	МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2	МВП4-У-160х0,6	шт	796			8-00	4	
	ТУ 25.02180335-84 ВОДА, 0,2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ВСАСЕ								
	ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА								
запас	МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2	МВП4-У 160х0,6	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 КГС/СМ^2	МП4-У 160х25	шт	796			8-00	4	
	ТУ 25.02.180335-84 ВОДА 16 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА								
запас	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 КГС/СМ^2	МП4-У 160х25	шт	796			8-00	1	
132	НАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ о ДО 400 КГС/ М^2	НМП-52	шт	796			12-30	4	
	ВОЗДУХ, 140 КГС/М^2, ВОЗДУХОВОД								
8,9	ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ о ДО 8 КГС/М^2	Т НМП-52	шт	796			12-30	8	
	ТУ 25.02.11-1116-77. РАЗРЕЖЕНИЕ - 2 КГС/М^2, В ТОПКЕ КОТЛА, ПЕРЕД ДЫМОСОСОМ								
133	СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАЗУТА Ду = 15 ММ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ 15-100 ДМ^3/ЧАС	СМО-100	шт	796			–	4	
	ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ПО „ГЕОФИЗПРИБОР" ЗАВОД								
	/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								
	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА	ОПРОСНЫЙ							
	В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	ЛИСТ № 4							
134а	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ Дтр = 57х3 ММ Р = 8 КГС/СМ^2 ГОСТ 14321-73	ДК 16-50- П	шт	796			140-00	4	
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ"	а/б- 12							
	ПАР, 1 Т/ЧАС, ПАРОПРОВОД НА ПРОИЗВОДСТВО								
134б	СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"	СКМ-100	шт	796			4-85	4	
	г. КАЗАНЬ'								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134в	ДИФМАНОМЕТР – РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ	ДСС – 711 ин	шт.	796			220 – 00	4	
	ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ, 1.								
	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 т/час. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАСА								
	ТУ 25. 02. 100259 – 83 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С КОТЛАМИ Е-1-9-М								
	КОМПЛЕКС СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:	~~КСУ2П-М~~	шт.	796				4	
	1. ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ	ПМЕ-222	шт.	796				4	
	2. ДАТЧИК-РЕЛЕ	ТКП-160	шт.	796				8	
	3. ДАТЧИК-РЕЛЕ	ДД-1	шт.	796				4	
	4. ДАТЧИК-РЕЛЕ	~~ДН-250-10к~~	шт.	796				4	
	5. ФОТОДАТЧИК	ФД-1	шт.	796				4	
	6. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	Б115В	шт.	796				4	
	7. ДАТЧИК-РЕЛЕ	ДТ-40	шт.	796				4	
	8. ДАТЧИК-РЕЛЕ	ДД-10	шт.	796				4	
	9. СИРЕНА ИЛИ ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ		шт.	796				4	
	10. ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОЗАПАЛЬНИК		шт.	796				4	
	11. ЭЛЕКТРОМАГНИТ	ЭИМ	шт.	796				4	
	12. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН		шт.	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
10.	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П 4.1	шт	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73 * Е	240.103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 * Е	2П.285							
	КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН	100.64.200							
	СЕТЕВАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	П.4.1.240.103	шт	796			0-85	1	
11	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160° С ГОСТ 2823-73 * Е	П.5.2.240.103	шт	796			2-85	1	
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 * Е	2П.285.100							
	СЕТЕВАЯ ВОДА, +130°С, ТРУБОПРОВОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	П4.1.240.103	шт	796			0-85	1	
12	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С								
	ГОСТ 2823-73 * Е	П4.1.240.103	шт	796			2-85	1	
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 * Е								
	ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, +85°С, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ К КОТЛАМ	2П.285.100.64.200	шт	796				1	
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	П4.1.240.103	шт	796			0-85	1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П.4.1.240.163	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75	2П.285.160,							
	КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" Г. КЛИН. КОНДЕНСАТ, +90°С, ТРУБОПРОВОД	64.200	ШТ	796					
	КОНДЕНСАТА ВОЗВРАЩАЕМОГО С ПРОИЗВОДСТВА								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	П.4.1.240.163	ШТ	796			0-85	1	
14	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П.4.1.240.103	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е	2П.285.100.64.200							
	ВОДА, +55°С, ТРУБОПРОВОД ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П.4.1.240.103	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е								
15	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П.4.1.240.163	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ. 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е	2П.285.160.							
	ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П.4.1.240.163	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН								
16	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	У.4.1.240.291	ШТ	796			2-85	2	
	ГОСТ 2823-73*Е КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е	2У.285.250.100							
	ВОДА, +70°С, БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	У. 4. 1. 240.							
		291	ШТ	796			2-85	1	
17а	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	1	
	ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ	5Ц2821							
	АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ.	425-46							
	ТУ 25. 02. 792288-80. ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.								
	ВОДА, +70°С, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД								
17б	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИ-	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	1	
	ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ	5Ц2821							
	АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ	425-46							
	ТУ 25. 02. 792288-80. ВОДА, +70°С ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
17в	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧ.	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	2	
74г	ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 мм. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ	5Ц2. 821							
	АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ТУ 25. 02. 792288-80. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ	425-46							
	ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД								
	ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ.								
17г	МОСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРАВНОВЕШЕННЫЙ, ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КСМ 1-085	ШТ	796			280	1	
	ОТ 0 ДО 100°С. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50М								
	СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС.								
	ТУ. 25. 05. 1840-75. ЗАВОД „АВТОМАТИКА" Г. КИРОВОКАН.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18а	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕС-	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	2	
104а	КАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕН-	5Ц2.821							
	НОЕ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ СТ. 08Х13. ТУ 25.02.792288-80	425-46							
	ВОДА, +130°С, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ.								
18б	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	1	
	ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	5Ц2.821							
	СТ. 08Х13. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. ТУ 25.02.792288-80.	425-46							
	ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД								
	ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ								
18в	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	1	
	ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	5Ц2.821							
	СТ08Х13. ТУ 25.02.792288-80. Пар, +172°С, ПАРОПРОВОД ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВО	425-46							
18г	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ	ТСМ-0879	ШТ	796			6-20	1	
	ХАРАКТЕРИСТИКА 50М. МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160 ММ. МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	5Ц2.821							
	СТ. 08Х13. ТУ. 25.02.792288-80. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫКНОВЕННОЕ. ВОДА, +90°С, ТРУБОПРО-	425-46							
	ВОД КОНДЕНСАТА С ПРОИЗВОДСТВА								
18д	МОСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВНОВЕШЕННЫЙ, ШЕСТИТОЧЕЧНЫЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КСМ1-093	ШТ	796			360	1	
	ОТ 0 ДО 180° С. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 50 м.								
	СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС. ТУ 25.05.1840-75								
	ЗАВОД „АВТОМАТИКА" Г. КИРОВОКАН								

Альбом 9

ТП 903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-239.87

АТМ. СО 1

Лист 9

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.20	МОНОМЕНТ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2.	МП4-У-160-4	ШТ	796			8-00	2	
	ТУ 25.02.180335-84. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ВОДА, 2 КГС/СМ^2,								
	ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ДО И ПОСЛЕ ГРЯЗЕВИКА								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-4	ШТ	796			8-00	1	
115	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 кгс/см^2.	МП4-У-160-6	ШТ	796			8-00	1	
	ВОДА, 4 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-6	ШТ	796			8-00	1	
21	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2.	МП4-У-160-10	ШТ	796			8-00	1	
	ВОДА 6 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-10	ШТ	796			8-00	1	
22, 23	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4-У-160-4	ШТ	796			8-00	2	
	ВОДА, 2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-4	ШТ	796			8-00	1	
24	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 16 КГС/СМ^2	МП4-У-160-16	ШТ	796			8-00	1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Цитп 55 12103

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-16	шт	796			8-00	1	
25	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160-10	шт	796			8-00	1	
	ПАР, 5 КГС/СМ^2, ПАРОПРОВОД ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-10	шт	796			8-00	1	
116	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ 6 КГС/СМ^2.	МП4-У-160-6	шт	796			8-00	1	
	ВОДА, 4 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-6	шт	796			8-00	1	
26а	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	САПФИР-22ДИ-	шт	796			815-00		
	ТУ 25.02.720159-81	2151							
	ЗАВОД „МАНОМЕТР" г. МОСКВА, ВОДА, 2 КГС/СМ^2 ТРУБОПРОВОД ОБРАТНОЙ	11-УХЛ^{X}3.1-							
	СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ								
		0,25/0,4 -							
	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 4 КГС/СМ^2	МПА-0,5							
	СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС								
	ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 г. ЛЬВОВ	РП-160-09	шт	796				1	
		УХЛ. 4.2.							
27б	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 ÷ 0 ÷ +1 КГС/СМ^2								
28б	СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС	РП-160-09-	шт	796				2	
	ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 г. ЛЬВОВ	УХЛ 4.2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 - АТМ. С01

Лист 11

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27а	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЖЕНИЯ. ТУ 25.02.72159-84	САПФИР-22ДВ-	ШТ	796			815-00	1	
	ЗАВОД „МАНОМЕТР" Г. МОСКВА. ПАРО-ВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ, -0,7 КГС/СМ^2,	2240-01-УХЛ^х							
	ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР	3.1-0,25/100							
		КПа-05							
28а	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	САПФИР-22ДН-	ШТ	796			815-00	1	
	ТУ 25.02.720159-84. ВОДА, 0,1 КГС/СМ2, ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ	2140-01-							
	ВОДЫ	УХЛ^х 3.1-							
		0,25/4 ОКПа-05							
29а	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	САПФИР-22ДН-	ШТ	796			815-00	1	
	ТУ 25.02.720159-84	2150-01-							
	ПАР, 8 КГС/СМ2, ПАРОПРОВОД ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВО	УХЛ^х 3,1-							
		0,25/1,6 МПа-05							
29б	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 16 КГС/СМ2	РП-160-02	ШТ	796				1	
	СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАМНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС	УХЛ 4.2							
	ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Т-4243 Г. ЛЬВОВ								
И	БЛОК ПИТАНИЯ, ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ИСП. 2	22БП-36	ШТ	796			175-00	1	
	ТУ 25.02.720.159-81								
	П.О. „ГЕОФИЗПРИБОР" Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА	ОПРОСНЫЙ							
	В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:	ЛИСТ №1							
31а	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДТР. – 57 х 3 ММ. Р – 8 КГС/СМ^2 ГОСТ	ДК 16-50-11-	шт	796			140-00	1	
	ГОСТ 14321-73	а/б - 5							
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ.								
	ПАР, 1 Т/Ч, ПАРОПРОВОД НА ПРОИЗВОДСТВО								
31б	СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	СКМ-100	шт	796			4-85	2	
31в	ДИФМАНОМЕТР – РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИЩУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ. ПРИВОД	ДСС-711 ин	шт	796			220-00	1	
	ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1. ВЕРХНИЙ								
	ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 1 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАС. ТУ 25.02.100259-83								
	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА	ОПРОСНЫЙ							
	В КОМЛЕКТ ВХОДИТ:	ЛИСТ №2							
32а	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ. ДТР – 108 х 3,5 ММ, Р – 6 КГС/СМ^2 ГОСТ 14321-73.	ДК6-10011	шт	796			52-00	1	
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ	-а/б - 10							
	ВОДА, 25 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТЬ								
32б	СОСУД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"	СКМ-100	шт	796			4-85	2	
	г. КАЗАНЬ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32в	ДИФМАНОМЕТР – РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ	ДСС–711Ин	ШТ	796			220–00	1	
	ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС								
	ТОЧНОСТИ 1. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА								
	ДИАГРАММЫ 24 Ч. ТУ 25.02. 100259–83								
	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА.								
	В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:	ОПРОСНЫЙ							
		ЛИСТ № 3							
33а	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ С ДВУМЯ ПАРАМИ ОТБОРА	ДК6–50–II	ШТ	796			52–00	1	
	Дтр = 57 х 3 ММ, Р = 1,9 КГС/СМ^2. ГОСТ 14321–73	а/б – 1							
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. КАЗАНЬ.								
	ВОДА, 10 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ								
33б	ДИАФМАНОМЕТР–РАСХОДОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ, САМОПИШУЩИЙ С ИНТЕГРАТОРОМ	ДСС–711Ин	ШТ	796			220–00	1	
	ПРИВОД ДИАГРАММЫ И ИНТЕГРАТОРА ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.								
	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 Т/ЧАС. ВРЕМЯ ОБОРОТА ДИАГРАММЫ 24 ЧАСА.								
	ТУ 25.02. 100259/83								
	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. КАЗАНЬ.								
34	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. ДУ = 65 ММ. КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИ–	СТВ–65	ШТ	796				1	
	ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								
35	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ДУ – 32. КИРОВОБАДСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ	ВСКМФГ–32	ШТ	796				1	
	ЗАВОД /ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП SS 12104

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДУ = 65 ММ	СТВГ – 65	ШТ	796			–	1	
	/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								
37	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ = 32 ММ	ВСКМФГ – 32	ШТ	796				1	
	/ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								
38	РЕГУЛЯТОР – СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, АТМОСФЕРНОЕ	ЭРСУ – 3	ШТ	796			54–00	1	
	ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 70°С. ДЛИНА ДАТЧИКОВ 0,6 М.								
	ТУ 25.02.080678–79.								
	ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" Г. РЯЗАНЬ.								
39	РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ–АТМОСФЕРНОЕ,	ЭРСУ – 3	ШТ	796			54–00	1	
	ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 85°С. ДЛИНА ДАТЧИКОВ 0,6 М.								
	ТУ 25.02.080678–79.								
40	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СЕБЯ, ДУ = 50 ММ	21ч 10нжно	ШТ	796			–	1	
	ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТ 1 ДО 5 КГС/СМ^2, НОМЕР МЕМБРАННОЙ								
	ГОЛОВКИ № 2. /ЗАКАЗАН В ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								
41	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДО СЕБЯ С НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ	УРРД – М	ШТ	796			–	1	
	ЗОЛОТНИКОМ ДУ – 25 ММ, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ 1,6 КГС/СМ^2.								
	/ЗАКАЗАН В ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА/								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЛОЧНАЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА								
42,43	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ТУ 25.02.181071-78	-	шт.	796			-	8	
	ВОДА, 4 КГС/СМ^2 ДО И ПОСЛЕ ФИЛЬТРА /КОМПЛЕКТНО С ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ								
	УСТАНОВКОЙ/.								
	БЛОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
50	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-103	шт	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73* КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75* Е	2П.285.100							
	КЛИНСКОЕ ПО,, ТЕРМОПРИБОР" г. КЛИН.	64.200	шт	796					
	ИСХОДНАЯ ВОДА, +18°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С ГОСТ 2823-73* Е	П4-1-240-103	шт	796			0-85	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100 °С	П. 4. 1–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е	2П–285.100	ШТ	796					
	ВОДА, +24°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64. 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ				0–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
52	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100 °С	П4–1–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е	2П. 285. 100.	ШТ	796					
	ВОДА, +24°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64,200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1.240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
53	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е	2П. 285. 100	ШТ	796					
	ВОДА, +28°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Т.П. 903-1-239.87 Альбом проекта

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1.240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	1У3							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е	2П. 285. 100–							
		64. 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
55	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е	2П. 285. 100	ШТ	796					
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, +55°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64. 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
56	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е	2П. 285. 160	ШТ	796					
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, 40°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64, 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	163							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	163							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е	2П. 285. 160	ШТ	796					
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, +70°С, ТРУБОПРОВОД ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64. 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73.*Е	163							
58	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	. 163							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е	2П. 285. 160.	ШТ	796					
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, +90°С, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64. 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	163							
59	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5-1-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	163							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 2823-73*Е	2П. 285.160							
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, +150°С, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	64, 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ, ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5-1-240	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	163							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5-1-240-	шт	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73 *Е	163							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 *Е	2П.285.160	шт	796					
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, +150°С, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5-1-240-	шт	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73 *Е	163							
61	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С	П6-1-240-	шт	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73 *Е	66							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75 *Е	2П.285.63	шт	796					
	ПАР, +174,5°С, ТРУБОПРОВОД ПАРА	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С	П6-1-240-	шт	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73 *Е	-66							
62,94	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160-6	шт	796			8-00	2	
	ТУ 25.02.180335-84								
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД								
	ИСХОДНАЯ ВОДА, 4,2 КГС/СМ^2, 3,8 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ								
ЗАПАС	ТО ЖЕ	МП4-У-160х6							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Цифт 55 12105

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63, 64,	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2								
65	ТУ 25.02.180335-84. ГОРЯЧАЯ ВОДА 0,2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ	МВП4-У-160х0,6	ШТ	796			8-00	3	
	НАСОСОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
ЗАПАС	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2	МВП4-У-160х0,6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
66	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МВП4-У-160х6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
	ГОРЯЧАЯ ВОДА, 3,6 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МВП4-У-160х6	ШТ	796			5-80	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
67	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2.	МП4-У-160х4	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84. ПАР, 2,5 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПАРА В								
	ДЕАЭРАТОР.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4-У-160х4	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
68	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2.	МП4-У-160х6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84. ПАР, 3 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД К ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛЮ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2.	МП4-у-160х6	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02. 180335 - 84								
69	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4-У-160х4	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02. 180335 - 84. ГОРЯЧАЯ ВОДА, 2,1 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ								
	ВОДЫ В ДЕАЭРАТОР.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2.	МП4-У-160х4	шт	796			8-00	1	
119	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2.	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02. 180335 - 84. ГОРЯЧАЯ ВОДА, 3,8 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ								
	ПАРОПОДОГРЕВАТЕЛЯ.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	1	
70	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335 - 84. ПАР, 3,5 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПАРА								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335 - 84.								
71,72	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ	ЭКМ-1Ух6	шт	796			7-80	3	
73	6 КГС/СМ^2. ТУ 25.02. 31-75. ВОДА, 4,2 КГС/СМ^2 ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ НАСОСОВ								
	ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74б	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ	РС29. 2. 32	ШТ	796			144 + 14	1	
	ТУ 25. 02 (60) –84								
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
74в	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	У29.2	ШТ	796			250	1	
	ТУ 25–02 (61) –84								
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
74д	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМОТОРНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ	254939нж1э	ШТ	796			–	1	
74г	МЕХАНИЗМОМ МЭО–6,3/25–0,25р, ДУ = 25 ММ								
	ТУ 26–07–296–82 /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/								
75	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДУ = 40 ММ, ОТКРЫТЫМ КЛАПАНОМ,	РТ–ДО–40	ШТ	796			–	1	
	ПРЕДЕЛЫ НАСТРОЙКИ +40°С ÷ +80°С, ДЛИНА КАПИЛЛЯРА 1,6 М	(40–80) –1,6							
	ТУ 25–02. 09. 0123–81.								
	ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. САФОНОВО /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/								
76б	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, ТЕМПЕРАТУРА +1 ÷ +50°С	САПФИР–22ДД	ШТ	796			815–00	1	
	ТУ 25–02. 720. 136–83. ВОДА, 10 Т/ЧАС, ТРУБОПРОВОД ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ.	2450–01–УХЛ^{х}							
	ЗАВОД „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" Г. КАЗАНЬ	3. 1–025/0,4 МПа							
		–42							
76в	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ. ТУ 25. 02 (60) –84	Р.С. 29. 0. 12	ШТ	796			144+14	1	
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								

Типовой проект 903-1-239.87

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76г	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ. ТУ 25-02(61)-84	У 29.2	ШТ	796			250	1	
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
76е	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ.	254943 нж	ШТ	796			-		
76д	КОМПЛЕКТНО С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДУ=15 ММ ТУ 26.07-326-83	МЭО-6,3/63-0,25						1	
	/ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/								
P5	БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	БИК-1	ШТ	796			300	1	
	ТУ 25.02.720.122-81								
	П/О „ГЕОФИЗПРИБОР" Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК								
	БЛОК ГАЗООТСАСЫВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ								
77	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е	2П.285.100							
	КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" Г. КЛИН	64.200							
	ВОДА, +30°С, ТРУБОПРОВОД К ПОДОГРЕВАТЕЛЮ								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-							
		103	ШТ	796			0-85	1	
78	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРНИЯ ОТ 0 ДО 100°С								
	ГОСТ 2823-73*Е	П4-1-240-103	ШТ	796			2-85	1	
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*	2П.285.100							
	ВОДА, +28°С, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64.200							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Цена 36 1210д

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
79	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е	2П. 285.100.	ШТ	796					
	ВОДА, 18°С, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64. 200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
80	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е	2П. 285. 100	ШТ	796					
	ВОДА, +10°С, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ	64							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1-240-	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
81	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180335-84. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД								
	ИСХОДНАЯ ВОДА, 4,5 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-239.87 АТМ. СО 1

Лист 25

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84.								
82	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
	ВОДА, 4,2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160х6	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
83, 84	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2	МВП4-У-160х0,6	ШТ	796			8-00	2	
	ТУ 25.02.180335-84								
	ВОДА, 0,1 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ НАСОСОВ								
ЗАПАС	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ	МВП4-У-160	ШТ	796			8-00	1	
	0,6 КГС/СМ^2. ТУ 25.02.180335-84.								
85, 86	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕ-	ЭКМ-1У-6	ШТ	796			7-80	2	
	РЕНИЯ 6 КГС/СМ^2. ТУ 25.02.31-75								
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД.								
	ВОДА, 3 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ НАСОСОВ								
87	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - АТМОСФЕРНОЕ,	ЭРСУ-3	ШТ	796			54-00	1	
	ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ 30°С. МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | Т

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДЛИНА ДАТЧИКА 0,1 М. ТУ 25.02.080678–79								
	ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" Г. РЯЗАНЬ.								
	БЛОК ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ								
88	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4–У–160–	ШТ	796			8–00	1	
	ТУ 25.02.180335–84.	х4							
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД								
	ВОДА, 2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ПОДПИТКУ ТС								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2.	МП4–У–160х4	ШТ	796			8–00	1	
	ТУ 25.02.180335–84								
89, 90	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2	МВП4–У–160х0,6	ШТ	796			8–00	2	
	ТУ 25.02.180335–84								
	ВОДА, 0,2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ВОДЫ НА ВСАСЕ НАСОСОВ								
ЗАПАС	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,6 КГС/СМ^2	МВП4–У–160х0,6	ШТ	796			8–00	1	
	ТУ 25.02.180335–84								
91, 92	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ	ЭКМ–1У	ШТ	796			7–80	2	
	6 КГС/СМ^2. ТУ.25.02.31.75								
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД.								
	ВОДА, 4 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93а	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ.	САПФИР-22ДИ-	ШТ	796			815-00	1	
	ТЕМПЕРАТУРА +1 : +50°С. ТУ 25.02.720159-84	2150-01-УХЛ^{x}							
	ЗАВОД „МАНОМЕТР" Г. МОСКВА	3.1-0,25/40 ОКПА-							
	ВОДА, 2 КГС/СМ^2, ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ	-0,5							
93б	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ	РС 29.0.12	ШТ	796			144+14	1	
	ТУ 25.02(60)-84								
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
93в	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	У 29.2	ШТ	796			250	1	
	ТУ 25.02(61)-84								
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
93д	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ	25Ч943 НЖ	ШТ	796			-	1	
93г	КОМПЛЕКТНО И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ	МЭО-6,3/63-							
	ДУ = 15 ММ	025	ШТ	796					
	ТУ 26-07-326-83 /ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/								
Д1, Д2	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ ТУ 25.02.1683-74	ВО1.001	ШТ	796			17-04	2	
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
93е	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 4 КГС/СМ^2	РП-160-08-	ШТ	796				1	
	СКОРОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ДИАГРАММНОЙ ЛЕНТЫ 60 ММ/ЧАС.	УХЛ4.2							
	ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4243 Г. ЛЬВОВ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЛОК СЕТЕВОЙ УСТАНОВКИ								
120	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С	П6-1°-240-66	ШТ	796			2-85	2	
121	ГОСТ 2823-73*Е								
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75*Е	2П-285-100	ШТ	796					
	КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР" Г. КЛИН.	64.200							
.	ПАР 174°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 200°С	П6-1°-240-	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	66							
96	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1°-240-	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*Е	2П.285.100.	ШТ	796					
	ВОДА, 80°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1°-240-103	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е								
97	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5-1°-240	ШТ	796			2-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	-103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029-75*	2П-285-100	ШТ	796					
	КОНДЕНСАТ 140°С, ТРУБОПРОВОД ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64-200							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5–1°–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
98	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е	2П–285–100–	ШТ	796					
	ВОДА 75°С, ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64–200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73* Е	–103							
99	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	–103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75 *Е	2П–285–100	ШТ	796					
	КОНДЕНСАТ 90°С, ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТА ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64.200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73 *Е	–103							
100	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5–1°–240–	ШТ	796			2–85	2	
95	ГОСТ 2823–73 *Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 2823–73 *Е	2П–285–100–							
	ВОДА 130°С, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64.200	ШТ	796					

Альбом 903-1-239.87 Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903–1–239.87 АТМ. СО 1

Лист 30

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5–1°–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	–103							
101	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	–103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е	2П–285–100–	ШТ	796					
	ВОДА 80°С, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	64–200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240–	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
102	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5–1°–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	–103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е	2П–285–100–	ШТ	796					
	КОНДЕНСАТ 140°С, ТРУБОПРОВОД В ВОДОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	64–200							
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 160°С	П5–1°–240	ШТ	796			0–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
103	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4–1°–240–	ШТ	796			2–85	1	
	ГОСТ 2823–73*Е	103							
	КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ. ГОСТ 3029–75*Е	2П–285–100–	ШТ	796					
	КОНДЕНСАТ 90°С ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	64–200							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	П4-1°-240	ШТ	796			0-85	1	
	ГОСТ 2823-73*Е	-103							
1046	ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ. ТУ 25.02 (60) - 84. НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ	РС29.2.32	ШТ	796			144+14	1	
	ХАРАКТЕРИСТИКА 50 М.								
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
104в	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ. ТУ 25.02 (61) - 84	У 29.2	ШТ	796			250	1	
	МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ								
104д	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОТОРНЫМ МЕХА-	25Ч939 НЖЭ	ШТ	796				1	
104г	НИЗМОМ ТИПА МЭО. ТУ 26-07-296-82	МЭО-6,3/25-	ШТ	796					
	/ЗАКАЗАН В ЧАСТИ ТМ/ ДУ=25 ММ	0,25							
105	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.1810335-84								
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД.								
	ПАР, 6 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
106	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДА, 6,5 КГС/СМ, ТРУБОПРОВОД НА ВХОДЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ГОСТ 25.02.180335-84.								
107	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
	СЕТЕВАЯ ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА 7 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД ДО РЕГУЛЯТОРА								
	ТЕМПЕРАТУРЫ.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
108	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
	ПАР 6 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.180335-84								
109	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕН.	ЭКМ-1У-10	ШТ	796			7-80	2	
111	10 КГС/СМ^2. ТУ 25.02.31-75. ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД. ТРУБОПРОВОД								
	СЕТЕВОЙ ВОДЫ ПОСЛЕ НАСОСОВ, СЕТЕВАЯ ВОДА 7 КГС/СМ^2.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4-У-160х4	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02.180335-84.								
	СЕТЕВАЯ ВОДА 2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИИ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4-У-160х4	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180335-84								
110	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2.	МП4-У-160х4	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180335-84								
	СЕТЕВАЯ ВОДА 2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2	МП4-У-160Х4	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180335-84								
113	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180335-84								
	ВОДА 6,5 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД НА ВСАСЕ В ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ.								
ЗАПАС	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180. 335-84								
114	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ	МП4-У-160х10	ШТ	796			8-00	1	
	ТУ 25. 02. 180335-84. СЕТЕВАЯ, ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА 6 КГС/СМ^2, ТРУБО-								

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОВОД ПОСЛЕ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ								
запас	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 10 КГС/СМ^2	МП4-У-160х10	шт	796			8-00	1	
	ТУ 25.02.181071-78								

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. С01

Лист 35

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОПЛИВОПОДАЧА								
117	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	У4-1°.	шт	796			2-85	2	
118	ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 ДО 100°С	240-441							
	ГОСТ 2823-73 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ГОСТ 3029-75 КЛИНСКОЕ ПО „ТЕРМОПРИБОР"	2У.285-400							
	МАЗУТ+60° С, РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ МАЗУТА	64.200							
запас	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	У4-1-240-441	шт	796			0-85	1	
12 2	ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТГП-1003К	шт	796				1	
	ОТ 0 ДО 150°С. ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА. 1,6. ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ								
	ТЕРМОБАЛЛОНА 250 ММ ТУ 25.02.100375-84 ПО „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" г. КАЗАНЬ								
	МАЗУТ. 100°С, МАЗУТОПРОВОД К КОТЛУ								
123б	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160х6	шт	796			8-00	2	
124б	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2 ТУ 25.02.180335								
	ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД								
	МАЗУТ, 3 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД МАЗУТА ПОСЛЕ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ								
123а	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСУД	РС-4	шт	796				3	
124а 126а	ГОСТ 14320-73								
запас	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 6 КГС/СМ^2	МП4-У-160-6	шт	796			8-00	1	

Альбом 9

Т. П. 903-1-239.87

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП SS 12104

ГОСТ 21.110-82

Формат А3

Альбом

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 16 КГС/СМ^2	МП4-У-160-16	шт	796			8-00	1	
	ПАР, 8 КГС/СМ^2, ПАРОПРОВОД ОТ КОТЛА								
запас	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	МП4-У-160-16	шт	796			8-00	1	
131	СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАЗУТА Ду – 15 ММ. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ 60-400 ДМ^3/ЧАС	СМО-400	шт	796			–	1	
	ИВАНО-ФРАНКОВСК ПО „ГЕОФИЗПРИБОР"								
	(ЗАКАЗАН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА)								
127,128	ДАТЧИК-УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ	УЗ ДПЭ-1	шт	796			28-00	4	
129,130	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУ 25-02.081505-85								
	ЗАВОД „ТЕПЛОПРИБОР" г. РЯЗАНЬ								
126б	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ. ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ	ЭКМ-1Ух4	шт	796			7-80	1	
	ИЗМЕРЕНИЯ 4 КГС/СМ^2 ТУ 25.02.31-75 МАЗУТ, 2 КГС/СМ^2, ТРУБОПРОВОД МАЗУТА К КОТЛУ.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1.	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 51-4-1	СИГНАЛ-43	к-т	676			170-00-	2	
	ТУ 25-05.2767-81								
	ЗАВОД „СЕВКАВЭЛЕКТРОПРИБОР" г. НАЛЬЧИК								
2.	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ	ИП-105-2/1	шт	796			0-80	16	
	12 МО. 082. 033 ТУ								
	РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. СО1

Лист 38

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
1	ЛАМПА 220В; 10Вт. ГОСТ 5011-69	Ц-220-10	шт	796				36	
2	ЗВОНОК 220В; 50Гц. МРТУ 16-539.401-71	ЗВП-220	шт	796				1	
	ЗАВОДЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ								
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	ДИОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ	Д-226Г	шт	796				16	
2	РЕЗИСТОР 1,5 ком	МЛТ-1	шт	796				2	
3	ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТУ 16.739.059-76	ЗВП-220	шт	796				2	
4	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТУ 16.536.781-78	Б-220-40	шт	796				2	
5	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ТУ 36101-78	СУП-М	шт	796				2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
1	ВЕНТИЛЬ. ГОСТ 8722-78* Ду – 15 мм	15кч18п2	шт	796			1-35	43	
2	КРАН ГОСТ 21345-78* Ду – 15 мм	14м1	шт	796			0-98	45	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
	А. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ								
	КАБЕЛЬ ГОСТ 1508-78								
1	КВВГЭ 4 х 1,0		м	006				140	
2	КВВГ 4 х 1,0		м	006				60	
3	КВВГ 7 х 1,0		м	006				40	
4	КВВГ 10 х 1,0		м	006				20	
5	АКВВГ 4 х 2,5		м	006				260	
6	АКВВГ 5 х 2,5		м	006				70	
7	АКВВГ 7 х 2,5		м	006				170	
8	АКВВГ 14 х 2,5		м	006				100	
9	АКВВГ 27 х 2,5		м	006				40	
	Б. ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ								
	ПРОВОД ГОСТ 6323-79								
10	ПВ3 (1 х 1,0)		м	006				280	
11	АПВ (1 х 2,5)		м	006				110	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
	А. КАБЕЛИ								
	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ГОСТ 1508–78								
1	АКВВГ – 4 х 2,5		м	006				30	
	Б. ПРОВОДА								
	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ ГОСТ 6323 – 79								
2	АППВ – 2 х 2,5		м	006				20	
	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ГОСТ 20575 – 75								
3	ТРВ – 2 х 0,5		м	006				100	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП. 55 12104

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.5. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
	А. ТРУБЫ								
	ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК								
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ С ПЛЮСОВЫМ ДОПУСКОМ, С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАТОМ,								
	С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ.								
	1 ГОСТ 10704 – 76								
	Б – Б Ст 3п ГОСТ 10705 – 68								
1	20 x 2,0 x 6000		м	006				110	
2	26 x 2,5 x 6000		м	006				60	
3	32 x 2,8 x 6000		м	006				10	
4	48 x 3,0 x 6000		м	006				10	
	Б. ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК								
	ТРУБЫ ГОСТ 8734 – 75*								
	Б10 ГОСТ 8733 – 74*								
5	14 x 2,0 x 6000		м	006				550	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	МЕТАЛЛОРУКАВ ТУ22 – 2173 – 71								
6	Р3 – ЦХ – 15		м	006				60	
7	Р3 – ЦХ – 18		м	006				20	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОСТ 10040 – 75	УК – 2П	шт	796				8	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 6. НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СТЕНД	1100	шт	796				1	

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

1501-09

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ЩИТЫ								
	ЩИТ КОТЕЛЬНОЙ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТОВ ШКАФНЫХ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ								
	УХЛ4-УРЗО ОСТ 36-13-76:								
1.	ЩИТА 1 ЩШ – ЗД – 1 – (800 х 600)	ТП 903-1-АТМ-ЩК1ВО	шт	796				1/1	
2.	ЩИТА 2 ЩШ – ЗД – 1 – /800 х 600/	ТП 903-1 АТМ-ЩК2ВО	шт	796				1/1	

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Гл.инж.пр.	Кутлиметов	
Нач.отд.	Демурин	
Рук.гр.	Шамлиева	
Инженер.	Барабаш	
Провер.	Шамлиева	
Н.контр.	Демурин	

Привязан

ТП 903-1-239.87 АТМ. СО2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
	КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ								
1.	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	ПМОВ-222222/П-							
		– Д61	шт	796				1	
2.	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	ПМОФ– 90 –	шт	796				1	
		111111/11-Д42							
3.	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	ПП2-10/Н2	шт	796				1	
4.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220 В $J_н$ = 0,6А, $J_{отс}$ = 1,3 А	А63-МУ3	шт	796				27	
5.	$J_н$ = 2,0А, $J_{отс}$ = 1,3 А	А63-МУ3	шт	796				1	
6.	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ; 0,6А	ПТ-0,6	шт	796				1	
7.	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	В220-25	шт	796				2	
8.	ТАБЛО СВЕТОВОЕ ДВУХЛАМПОВОЕ	ТСБ	шт	796				18	
9.	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	РЩ-Ц-2-0-	шт	796				2	
		0322-61250							
10.	РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ 220 В	РТД-12-01	шт	796				1	
11.	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 220 В	РП-25	шт	796				1	
12.	РЕЗИСТР 2500 ОМ	ПЭ-25	шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГОСТ 21.110-82

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	1. ТРУБЫ								
	ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК.								
	ТРУБА ГОСТ 3262-75*								
1.	Л 50		м	006				2	
2.	25 х 2,8 х 600		м	006				20	
	ТРУБА РЕЗИНОВАЯ. ГОСТ 8496-87*								
3.	8 х 3,0		м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Гл.инж.пр.	Кутлиметов	
Нач.отд.	Демурин	
Рук.гр.	Шамлиева	
Инжен.	Барабаш	
Провер.	Шамлиева	
Н.контр.	Демурин	

Т. П. 903 – 1 – 239. 87 АТМ.СО 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ГПИ КАЗАХСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ПРОКАТ								
	СОРТОВОЙ ПРОКАТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/ 23								
1.	ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ		т	168				0,098	
2.	ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ		т	168				0,190	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. СОЗ

Лист 2

Альбом 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ								
3.	ШВЕЛЛЕР ТУ 36.1113-84	ШП 60 х 35	м/т	006/168				60/0,11	
4.	УГОЛОК ТУ 36.1113-84	УП 35 х 35	м/т	006/168				20/0,030	
5.	ПОЛОСА ТУ 36.1113-84	ППЗО	м/т	006/168				7/0,004	
6.	ЛЕНТА 3 х 40 ГОСТ 6009-74* СТ ГОСТ 535-58*		т	168				0,010	

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. СОЗ

Лист 3

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ								
1		КСК - 8	шт	796				3	
2		КСК - 16	шт	796				6	
3		КС-20	шт	796				2	
4		КС-40	шт	796				1	
	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО								
5		10 50	шт	796				7	
6		16-200	шт	796				1	
7		16-225	шт	796				9	
8		25-300	шт	796				9	
9		955-2	шт	796				8	
		160-120П	шт	796				11	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

903-1-239.87

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК	П-550	шт	796				60	
11	КОРОБ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	ПГ-100	шт	796				12	
12	КОРОБ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПВ-100	шт	796				3	
	ЛОТОК	ЛП-85	шт	796				7	
13	ЗАГЛУШКА	100	шт	796				1	
14	УГОЛЬНИК	УГ-100	шт	796				4	
15	ТРОЙНИК	ТВ-100	шт	796				2	
16	НАКОНЕЧНИК ПЕРЕХОДНОЙ НАВЕРТНОЙ	НП-3/4[11]	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 903-1-239.87 АТМ. С03

Лист 5

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Типовой проект 903-1-239.87 Альбом 9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) п03.31а,б

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711ИН (заводское обозначение) 1 шт. (кол.) — Т1

3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет (поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКИ6-50-II-а/Б-5 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 1 шт. (кол.)

4. Марка материала трубопровода Сталь 20 ГОСТ1050-74 (МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) Насыщенный пар — Т2

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5) — Объемные доли смеси в %

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
			Т3
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	$Q_{o.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	$Q_{ном.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	$Q_{м.max}$	кг/ч	
	$Q_{м.max}$	т/ч	1
9. Минимальный расход			по п. 8
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	$\Delta P_н$	$кгс/м^2$	
	$\Delta P_н$	кПа	
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P'_{пд}$	$кгс/м^2$	
	$P'_{пд}$	кПа	
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	$P_н$	$кгс/см^2$	8
	$P_н$	МПа	
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_б$	мм рт. ст.	
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	172
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С	D_{20}	мм	51
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	m	—	
			Т4
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	φ	в долях единицы	
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	K	—	
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13)	$\rho_{ном.}$	$кг/м^3$	

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
Продолжение Т4			
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м^2	
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м^3	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	$\varkappa$	-	
Т5			
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ_{pc}	кг/м^3	
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ'_c	кг/м^3	
Т6			
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	K'_t	-	
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
Т7			
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Qi max	по п. 8	

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме: одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ п. 8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, 1т/час 100%
(МЗ, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления — кгс/см^2, МПа
(МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

Тр-д 57×3

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул. Джандосова 2
Казахский Сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанова (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) поз. 32.1, 5

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

	Т1
3.1. Дифманометр ДСС-711ИН (заводское обозначение) 1 шт. (кол.)	
3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)	
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет (поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)	
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)	
3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)	
3.6. _____	
3.7. Диафрагма ДКБ-100-II-а/5-10 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 1 шт. (кол.)	
4. Марка материала трубопровода сталь 20 ГОСТ 1050-74 (МЗ, п. 4)	

	Т2 Объемные доли смеси в %
5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) сетевая вода	
5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)	
6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)	
7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)	

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика (Т3)
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	$Q_{o.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	$Q_{ном.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	$Q_{м.max}$	кг/ч	
	$Q_{м.max}$	т/ч	25
9. Минимальный расход		по п. 8	22
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	$\Delta P_н$	$кгс/м^2$	
	$\Delta P_н$	кПа	
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P'_{пд}$	$кгс/м^2$	
	$P'_{пд}$	кПа	
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	$P_и$	$кгс/см^2$	6
	$P_и$	МПа	
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_б$	мм рт. ст.	
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	130
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С	D_{20}	мм	101
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	m	–	
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12) (Т4)	φ	в долях единицы	
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	K	–	
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13)	$\rho_{ном.}$	$кг/м^3$	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 903-1-239.87

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.82

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
Продолжение Т4			
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (М3, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м^2	
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (М3, пп. 5, 12)	ρ	кг/м^3	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (М3, пп. 5, 12)	χ	–	
Т5			
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (М3, п. 14)	$\rho_{рс}$	кг/м^3	
25. Температура разделительных сосудов (М3, п. 14)	$t_р$	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (М3, п. 14)	$\rho'_с$	кг/м^3	
Т6			
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (М3, п. 4)	K'_t	–	
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	–	
Т7			
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (М3, п. 15)	Q_i max	по п. 8	

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п. 8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, ~~100%~~ 25 т/час
(М3, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления – кгс/см^2, МПа
(М3, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (М3, п. 18)

тр 108 × 3,5

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул. Джандосова 2
Казахский Сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанова (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

1501-09

Альбом 5

Типовой проект 903-1-239.89

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) поз. 33а,б

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711ИН (заводское обозначение) 1 шт. (кол.)

3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды да, нет (поставляются для пара) (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДКС-50-П-а/б-1 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 1 шт. (кол.)

4. Марка материала трубопровода Сталь 20 ГОСТ 1050-74 (МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) Очищенная вода

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
			Т3
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	$Q_{o.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	$Q_{ном.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	$Q_{м.max}$	кг/ч	10
	$Q_{м.max}$	т/ч	5
9. Минимальный расход			по п. 8
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	$\Delta P_н$	$кгс/м^2$	400
	$\Delta P_н$	кПа	–
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P'_{пд}$	$кгс/м^2$	0,01
	$P'_{пд}$	кПа	
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	$P_и$	$кгс/см^2$	1,9
	$P_и$	МПа	
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_б$	мм рт. ст.	
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	55
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С	D20	мм	51
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	m	–	
			Т4
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	φ	в долях единицы	
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	K	–	
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13)	$\rho_{ном.}$	$кг/м^3$	

Т1

Т2 Объемные доли смеси в %

1501-09

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.89

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
		Продолжение Т4	
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м^2	
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м^3	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	$\varkappa$	-	
		Т5	
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ_{pc}	кг/м^3	
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ'_c	кг/м^3	
		Т6	
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	K'_t	-	
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	-	
		Т7	
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Qi max	по п. 8	

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме 2 две

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ п. 8) ∠ 45°

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная, ~~100%~~ 10 т/час
(МЗ, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления — кгс/см^2, МПа
(МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

тр-д 57×3

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул. Джандосова 8
Казахский сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанова (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия (фамилия и подпись)

Альбом 9

Типовой проект 903-1-239.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) поз. 134а,б

Внимание: прежде чем приступить к заполнению опросного листа внимательно ознакомьтесь с методикой заполнения (МЗ)

1. Заказчик (грузополучатель) _____

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _____

3. Подлежит заказу:

3.1. Дифманометр ДСС-711ин (заводское обозначение) 4 шт. (кол.) — T1

3.2. Разделительные сосуды да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды (поставляются для пара) да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости 100°С и выше да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.5. Вентильный блок да, нет (ненужное зачеркнуть)

3.6. _____

3.7. Диафрагма ДК16-50-II-а/б-12 (обозначение по ГОСТ 14321-73, ГОСТ 14322-77) 4 шт. (кол.)

4. Марка материала трубопровода Сталь 20 ГОСТ 1050-74 (МЗ, п. 4)

5. Наименование измеряемой среды (МЗ, п. 5) Насыщенный пар — T2 (Объемные доли смеси в %)

5.1. Компоненты газовой смеси (МЗ, п. 5)

6. Код единицы измерения расхода (указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных (указывается предприятием-изготовителем)

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
			T3
8. Наибольший измеряемый объемный расход (МЗ, п. 6)	$Q_{o.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый объемный расход приведенный к нормальному состоянию (МЗ, п. 6)	$Q_{ном.max}$	$м^3/ч$	
Наибольший измеряемый массовый расход (МЗ, п. 6)	$Q_{м.max}$	кг/ч	
	$Q_{м.max}$	т/ч	1
9. Минимальный расход			по п. 8
10. Предельный номинальный перепад давления дифманометра (МЗ, п. 8)	$\Delta P_н$	$кгс/м^2$	
	$\Delta P_н$	кПа	
11. Наибольшая допустимая потеря давления на сужающем устройстве (МЗ, п. 9)	$P'_{пд}$	$кгс/м^2$	
	$P'_{пд}$	кПа	
12. Избыточное давление измеряемой среды перед сужающим устройством	$P_н$	$кгс/см^2$	8
	$P_н$	МПа	
13. Барометрическое давление в месте установки расходомера	$P_б$	мм рт. ст.	
14. Температура измеряемой среды перед сужающим устройством	t	°С	172
15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) перед сужающим устройством при температуре 20°С	D_{20}	мм	51
16. Величина абсолютной эквивалентной шероховатости стенок трубопровода (МЗ, п. 10)	k	мм	
17. Максимально-допустимое значение относительной площади сужающего устройства (МЗ, п. 11)	m	—	
			T4
18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (МЗ, п. 12)	φ	в долях единицы	
19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	K	—	
20. Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (МЗ, пп. 5, 13)	$\rho_{ном.}$	$кг/м^3$	

Наименование параметра	Обозначение	Единица измерения	Данные заказчика
Продолжение Т4			
21. Динамическая вязкость измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	μ	кгс·с/м^2	
	μ	Па·с	
22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	ρ	кг/м^3	
23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (МЗ, пп. 5, 12)	$\varkappa$	–	
Т5			
24. Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ_{pc}	кг/м^3	
25. Температура разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	t_p	°С	
26. Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (МЗ, п. 14)	ρ'_c	кг/м^3	
Т6			
27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (МЗ, п. 4)	K'_t	–	
28. Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства при температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем)	K_t	–	
Т7			
29. Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (МЗ, п. 15)	Qi max	по п. 8	

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме: одна

(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, МЗ п. 8) _____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: линеаризованная, ~~100%~~ 1т/час
(МЗ, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления – кгс/см^2, МПа
(МЗ, п. 17) (ненужное зачеркнуть)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (МЗ, п. 18)

Тр-д 57×3

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

480070 г. Алма-Ата
ул Джандосова, 2
Казахский Сантехпроект

Проектная организация

Ведущий технолог Кирчанава (фамилия и подпись) 45-73-81 (телефон)

Отдел КИПиА Барабаш (фамилия и подпись) 44-72-71 (телефон)

декабрь 1986 г.

Заказчик:

М. П. Руководитель предприятия _____ (фамилия и подпись)

Альбом 9

Типовой проект 903-1-230.87

Подписано и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru