ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.420.1-20с

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 12×6; 9×6 И 6×6м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ

ВЫПУСК 0-1.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ С СЕТКОЙ КОЛОНН 12×6м

24683
gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.420.1-20с

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 12×6; 9×6 И 6×6 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ

ВЫПУСК 0-1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ С СЕТКОЙ КОЛОНН 12×6 м

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Гл. инж. ин-та	Подпись	В.В. Гранев
Зав. отделом	"	А.В. Замараев
Зав. сектором	"	Г.В. Выжигин
Гл. инж. проекта	"	А.А. Гапеенков
Гл. инж. проекта	"	В.Н. Ягодкин

ЛГПИ

Гл. инж. ин-та	Подпись	Е.Д. Любимов
Гл. констр. ин-та	"	Г.М. Драбкин
Нач. отдела	"	Б.И. Артюшин
Гл. констр. отдела	"	В.И. Исаев

ГСПИ-10

Гл. инж. ин-та	Подпись	А.А. Немухин
Гл. констр. ин-та	"	И.Б. Смирнов
Нач. отдела	"	В.Н. Поляков
Рук. группы	"	Т.С. Карнюшина

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1

Гл. инж. ин-та	Подпись	Л.Н. Катков
Нач. отдела	"	А.Я. Зиновьев
Гл. констр. отдела	"	А.Г. Мишель

УТВЕРЖДЕНЫ
Главным управлением проектирования Госстроя СССР
Письмо №5/6-796 от 19.09.90.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИпромзданий с 01.03.91
Приказ №111 от 25.09.90.

© АПП ЦИТП, 1991

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1.420.1-20с.0-1 – ПЗ	Пояснительная записка	4
– 2	Схемы расположения колонн	6
– 3	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=4,8м; 6.0; 4.8м; 4.8; 6,0м; 4.8; 7.2м; 6.0; 4.8; 6,0м и 6.0; 4.8; 7.2м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов	7
– 4	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=4,8м; 6,0; 4,8м; 4,8; 7,2м; 4,8; 6.0м; 6.0; 4,8; 6.0м и 6,0; 4,8; 7,2м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов для агрессивной среды	12
– 5	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=5,4м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов	21
– 6	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=5,4м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов для агрессивной среды	23
– 7	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=4,8м; 5,4м; 6,0; 4.8м; 4,8; 6.0м; 4.8; 7,2м; 6,0; 4,8; 6,0м и 6.0; 4,8; 7,2м с сейсмичностью 7 баллов	25
– 8	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=4,8м; 5,4м; 6.0; 4.8м с сейсмичностью 8 и 9 баллов	28
– 9	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт=4.8м; 5,4м; 6.0; 4,8м в продольном направлении для 8 и 9 баллов	32
– 10	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=6.0м и 7,2; 6,0м с сейсмичностью 7 баллов	33
1.420.1-20с.0-1-11	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6.0м и 7,2; 6,0м с сейсмичностью 8 и 9 баллов	34
– 12	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6.0; 6.0; 6,0м и 6.0; 6.0; 7.2м с сейсмичностью 7 баллов	36
– 13	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=7,2; 6.0; 6.0м и 7.2, 6.0; 7.2м с сейсмичностью 7 баллов	37
– 14	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6.0м; 7,2; 6,0м с сейсмичностью 7 баллов для агрессивной среды	38
– 15	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6.0м; 7,2; 6,0м с сейсмичностью 8 и 9 баллов для агрессивной среды	40
– 16	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6.0; 6,0; 6,0м; 6,0; 6.0; 7.2м с сейсмичностью 7 баллов для агрессивной среды	44
– 17	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=7.2; 6,0; 6.0м и 7.2, 6.0; 7,2м с сейсмичностью 7 баллов для агрессивной среды	47
– 18	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=7,2м с сейсмичностью 7 баллов для неагрессивной и агрессивной среды	50

Разраб	Лобович	Подпись	
Пров	Галеенков	"	
Н.контр	Галеенков	"	

1.420.1-20с.0-1

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Обозначение документа.	Наименование.	Стр.
1.420.1-20с. 0-1-19	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=7.2м. с сейсмичностью 8 и 9 баллов.	52
-20	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=7.2м с сейсмичностью 8 и 9 баллов для агрессивной среды.	53
-21	Маркировка колонн верхних этажей многоэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн с сейсмичностью 7 баллов с неагрессивной средой.	56
-22	Маркировка колонн верхних этажей многоэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн с сейсмичностью 7 баллов с агрессивной средой	57
-23	Схема расположения ригелей. Таблица подбора марок ригелей пролетом 12.0м. для перекрытий из ребристых плит.	59
-24	Схема расположения ригелей. Таблица подбора марок ригелей пролетом 12.0м. для перекрытий из многопустотных плит.	60
-25	Маркировочная схема расположения ребристых плит в покрытии и перекрытиях и узлов сопряжения	61
-26	Маркировочная схема расположения многопустотных плит в покрытии и перекрытиях и узлов сопряжения.	62
1420.1-20с. 0-1-27	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=6.0м. и 7,2; 6,0м. с сейсмичностью 7 баллов.	63
-28	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=6.0м и 7,2; 6.0м с сейсмичностью 8 и 9 баллов.	64
-29	Усилия на фундаменты колонн в продольном направлении с сейсмичностью 8 и 9 баллов.	66
-30	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=6.0; 6.0; 6.0м; 6.0; 6.0; 7,2м; 7.2; 6.0; 6.0м и 7.2; 6.0; 7.2м с сейсмичностью 7 баллов.	67
-31	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=7.2м с сейсмичностью 7 баллов.	69
-32	Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=7.2м. с сейсмичностью 8 и 9 баллов.	70
-33	Усилия на фундаменты колонн в продольном направлении с сейсмичностью 8 и 9 баллов.	71

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1. Данный выпуск является частью работы, полный состав которой приведен в выпуске 0-0 настоящей серии.

2. Выпуск 0-1 серии 1.420.1-20с содержит маркировочные схемы конструкций каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12×6м с поперечным расположением ригелей, с перекрытиями, выполняемыми из ребристых плит высотой 300мм серии 1.041.1-4 или из многопустотных плит высотой 220мм серии 1.041.1-3, маркировочные схемы плит междуэтажных перекрытий и покрытия, а также содержит нагрузки на фундаменты колонн.

3. Конструкции каркаса разработаны для зданий, возводимых в районах строительства с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при обеспечении продольной устойчивости зданий с помощью монолитных железобетонных продольных ригелей и эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной, слабо- и среднеагрессив. газообразной среды.

Материалы выпуска 0-1 следует рассматривать совместно с материалами выпуска 0-0 серии 1.420.1-20с.

4. Материалы выпуска 0-1 настоящей серии предназначены для назначения марок железобетонных изделий, а также для проектирования оснований и фундаментов зданий, параметры схем, сейсмичность и значения нагрузок которых совпадают с аналогичными значениями, приведенными в данном выпуске.

5. В настоящем выпуске использованы следующие основные термины и обозначения:

– „номер яруса" – порядковый номер (снизу вверх) части поперечной рамы каркаса здания, ограниченной по высоте в соответствии с принятой разрезкой колонн;

– „колонна крайняя" – колонна поперечной рамы, расположенная по наружным разбивочным осям и имеющая железобетонную консоль для примыкания ригелей только с одной стороны;

– „колонна средняя" – колонна поперечной рамы, расположенная по внутренним разбивочным осям и имеющая железобетонные консоли для примыкания ригелей с двух сторон;

– „колонна рядовая" – колонна поперечный рамы, не расположенной у торца или антисейсмического шва здания;

– „колонна торцевая" – колонна поперечной рамы, расположенной в торце здания;

– „колонна у антисейсмического шва" – колонна поперечной рамы, расположенной у антисейсмического шва здания;

– „ригель рядовой" – ригель поперечной рамы, не расположенной у торца или антисейсмического шва здания;

– „ригель торцевой" – ригель поперечной рамы, расположенной у торца здания;

– „ригель у антисейсмического шва" – ригель поперечной рамы, расположенной у антисейсмического шва здания;

– „шифр рамы" – обозначение рамы каркаса здания; „шифр рамы" записан в виде дроби, состоящей из цифровых групп:
в числителе:
первая цифра – пролет,
вторая цифра – количество этажей;
в знаменателе – высоты этажей.

6. Назначение марок железобетонных изделий поперечной рамы производится применительно к конкретной схеме поперечной рамы проектируемого здания.

Номер соответствующей схемы поперечной рамы принимается согласно приводимой в настоящем выпуске.

7. Назначение марок железобетонных изделий поперечных рам производится в зависимости от ветрового района СССР, расчетной сейсмичности (7, 8 и 9 баллов), значений вертикальных расчетных нагрузок на ригели, агрессивности газообразной среды.

Марки продольных монолитных железобетонных ригелей назначаются по выпуску 3-1 серии 1.420.1-20с.

8. Проектирование каркаса здания при использовании материалов данного выпуска определяется следующей последовательностью:

– определение марок колонн по несущей способности применительно к их положению по высоте здания, а также в зависимости от расчетной сейсмичности и агрессивности газообразной среды;

– определение марок поперечных ригелей применительно к их положению в каркасе здания, а также в зависимости от расчетных нагрузок на ригели, расчетной сейсмичности, агрессивности газообразной среды, вида плит перекрытий и покрытия; (см. докум. 0-1-24).

– определение номеров узлов сопряжения конструкций каркаса применительно к положению конструкций в каркасе; нумерация узлов сопряжения ригелей с колоннами, колонн с фундаментами, стыков колонн в данном выпуске не приводится. Указанные узлы приведены в выпуске 5-1

Разраб.	Галеенков	Подпись		1.420.1-20с.0-1-ПЗ
Разраб.	Ягодкин	"		
				Пояснительная записка
Н.контр	Галеенков	"		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

серии 1.420.1-20с.

В конкретном проекте на маркировочных схемах проставляются номера узлов сопряжения ригелей с колоннами по выпуску 5-1 настоящей серии в зависимости от расстояния между торцом ригеля и гранью колонны. Для крайних пролетов это расстояние составляет 50мм, для средних - 100мм.

9. Марки поперечных ригелей приведены в настоящем выпуске с напрягаемой арматурой класса А-IV без обозначения показателей проницаемости бетона.

Марки поперечных ригелей, включающие показатели проницаемости бетона, а также другие классы стали напрягаемой арматуры устанавливаются в конкретном случае по согласованию с заводом железобетонных конструкций в зависимости от области применения ригелей с данным классом стали напрягаемой арматуры, используя материалы выпуска 0-0 серии 1.420.1-20с.

10. В колоннах, рабочие чертежи которых приведены в выпусках 1-1... 1-5 серии 1.420.1-20с, отсутствуют закладные изделия для крепления столиков под монолитные железобетонные продольные ригели, закладные изделия для крепления продольных и торцевых стен и стоек фахверка, закладные изделия выпусков арматуры для соединения с выпусками ригелей.

При разработке рабочих чертежей конкретного объекта следует разработать необходимые марки колонн с указанными выше дополнительными закладными изделиями согласно указаний, приведенных в выпуске 0-0 настоящей серии.

Чертежи дополнительных закладных изделий колонн приведены в выпуске 1-5 настоящей серии.

11. На монтажных схемах каркасов зданий в конкретном проекте проставляются марки железобетонных изделий, а также номера монтажных узлов и дается ссылка на соответствующие выпуски чертежей конструкций и монтажных узлов настоящей серии.

12. Ориентация ригелей поперечных рам - произвольная. Количество выпусков арматуры из колонн для соединения с ригелями должно соответствовать количеству опорных выпусков из ригелей.

13. В зависимости от условий эксплуатации зданий в конкретном проекте следует приводить указания по защите от коррозии в соответствии с требованиями главы СНиП 2.03.11-85 и назначать марки стали для железобетонных и стальных конструкций в соответствии с обязательными приложениями 1 и 2 главы СНиП 2.03.01-84*

14. Для изделий, применяемых с небольшими изменениями в части дополнительных закладных изделий, вырезов и т.п., в конкретных проектах даются чертежи, в которых отражаются вносимые изменения. В проекте указывается, что данные чертежи должны рассматриваться совместно с типовыми чертежами соответствующих марок изделий.

15. Проект конкретного здания должен содержать общие указания по монтажу конструкций на основании указаний, приведенных в выпуске 0-6 настоящей серии.

16. Марки плит, балок и ферм покрытия в зданиях с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа устанавливаются по действующим сериям типовых конструкций одноэтажных производственных зданий.

Пример расшифровки обозначения рамы:

$$\frac{12\text{-}4}{6,0;\ 4,8;\ 7,2}$$

где 12 - пролет в м; 4 - число этажей; 6,0 - высота I-го этажа в м; 4,8 - высота последующих этажей в м; 7,2 - высота верхнего этажа в м.

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Схема 1




Схема 2




Схема 3




Схема 4




Схема 5




Схема 6




Схема 7




Схема 8




Схема 9





Схема 10



Условные обозначения:



шарнирное сопряжение



жесткое сопряжение

Разраб.	Костюк	Подпись	1.420.1-20с.0-1-2	
Провер.	Ягодкин	"		
Н.контр.	Ягодкин	"	Схемы расположения колонн	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Номер схемы	Шифр рамы.	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов.	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса.	Рабочие марки колонн			
						Крайняя		Средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва.	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва.
1	12-2 / 4,8	8	2...5	70.6	1	К43-4-с	К43-4-с	К44-3-с	К44-3-с
				88.2		К43-5-с	К43-5-с	К44-4-с	К44-4-с
				107.8		К43-6-с	К43-6-с	К44-6-с	К44-6-с
				142.1		К43-11-с	К43-11-с	К44-8-с	К44-8-с
		9		70.6	1	К43-5-с	К43-5-с	К44-4-с	К44-4-с
				88.2		К43-6-с	К43-6-с	К44-6-с	К44-6-с
				107.8		К43-11-с	К43-11-с	К44-8-с	К44-8-с
2	12-3 / 4.8	8		70.6	1	К1-28-с	К1-28-с	К2-6-с	К2-6-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-3-с	К10-3-с
				88.2	1	К1-29-с	К1-29-с	К2-9-с	К2-9-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-3-с	К10-3-с
				107.8	1	К1-34-с	К1-34-с	К2-10-с	К2-10-с
					2	К9-12-с	К9-12-с	К10-4-с	К10-4-с
				142.1	1	К1-37-с	К1-37-с	К2-56-с	К2-56-с
					2	К9-12-с	К9-12-с	К10-9-с	К10-9-с
		9		70.6	1	К1-28-с	К1-28-с	К2-19-с	К2-19-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-5-с	К10-5-с
				88.2	1	К1-21-с	К1-21-с	К2-22-с	К2-22-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-8-с	К10-8-с
				107.8	1	К1-37-с	К1-37-с	К2-49-с	К2-49-с
					2	К9-12-с	К9-12-с	К10-9-с	К10-9-с

Номер схемы	Шифр рамы.	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов.	Расчетная нагрузка на ригель кН/м.	Номер яруса.	Рабочие марки колонн			
						Крайняя		Средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва.	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва.
2	12-3 / 6,0;4,8	8	2...5	70.6	1	К11-26-с	К11-26-с	К12-7-с	К12-7-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-3-с	К10-3-с
				88.2	1	К11-27-с	К11-27-с	К12-10-с	К12-10-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-3-с	К10-3-с
				107.8	1	К11-32-с	К11-32-с	К12-11-с	К12-11-с
					2	К9-12-с	К9-12-с	К10-4-с	К10-4-с
				142.1	1	К11-35-с	К11-35-с	К12-25-с	К12-25-с
					2	К9-12-с	К9-12-с	К10-9-с	К10-9-с
		9		70 6	1	К11-26-с	К11-26-с	К12-21-с	К12-21-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-5-с	К10-5-с
				88.2	1	К11-21-с	К11-21-с	К12-24-с	К12-24-с
					2	К9-9-с	К9-9-с	К10-8-с	К10-8-с
				107.8	1	К11-35-с	К11-35-с	К12-52-с	К12-52-с
					2	К9-12-с	К9-12-с	К10-9-с	К10-9-с
3	12-4 / 4.8	7		107.8	1	К1-34-с	К1-33-с	К2-56-с	К2-55-с
					2	К5-11-с	К5-11-с	К6-10-с	К6-10-с
				142.1	1	К1-41-с	К1-40-с	К2-62-с	К2-62-с
					2	К5-13-с	К5-13-с	К6-11-с	К6-11-с
		8		70.6	1	К1-13-с	К1-13-с	К2-12-с	К2-12-с
					2	К5-9-с	К5-9-с	К6-3-с	К6-3-с

Марки колонн верхних этажей зданий с укрупненной сеткой колонн см. документ 1.420.1-20с. 0-1-21.

Разраб.	Исаев	подп.
Рассчит.	Александрова	»
Провер.	Голоднов	»
Н.контр	Иванова	»

1.420.1-20с. 0-1-3

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт. = 4.8 м, 6.0; 4,8м; 4.8; 6.0м; 4.8; 7.2м, 6.0; 4.8; 6,0м и 6.0, 4.8, 7.2 с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЛГПИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

246883 8

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
3	12-4 / 4.8	8	2...5	88.2	1	К1-16-с	К1-16-с	К2-15-с	К2-15-с
					2	К5-10-с	К5-10-с	К6-5-с	К6-5-с
				107.8	1	К1-34-с	К1-34-с	К2-56-с	К2-56-с
					2	К5-11-с	К5-11-с	К6-10-с	К6-10-с
				142.1	1	К1-43-с	К1-43-с	К2-62-с	К2-62-с
					2	К5-13-с	К5-13-с	К6-11-с	К6-11-с
		9		70.6	1	К1-25-с	К1-25-с	К2-51-с	К2-51-с
					2	К5-6-с	К5-6-с	К6-5-с	К6-5-с
				88.2	1	К1-26-с	К1-26-с	К2-52-с	К2-52-с
					2	К5-11-с	К5-11-с	К6-7-с	К6-7-с
				107.8	1	К1-45-с	К1-45-с	К2-59-с	К2-59-с
					2	К5-13-с	К5-13-с	К6-11-с	К6-11-с
3	12-4 / 6.0;4,8	7		107.8	1	К11-32-с	К11-31-с	К12-58-с	К12-57-с
					2	К5-11-с	К5-11-с	К6-10-с	К6-10-с
				142.1	1	К11-39-с	К11-38-с	К12-64-с	К12-64-с
					2	К5-13-с	К5-13-с	К6-11-с	К6-11-с
		8		70,6	1	К11-13-с	К11-13-с	К12-13-с	К12-13-с
					2	К5-9-с	К5-9-с	К6-3-с	К6-3-с
				88.2	1	К11-16-с	К11-16-с	К12-17-с	К12-17-с
					2	К5-10-с	К5-10-с	К6-5-с	К6-5-с
				107.8	1	К11-32-с	К11-32-с	К12-58-с	К12-58-с
					2	К5-11-с	К5-11-с	К6-10-с	К6-10-с
				142.1	1	К11-40-с	К11-40-с	К12-64-с	К12-64-с
					2	К5-13-с	К5-13-с	К6-11-с	К6-11-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
3	12-4 / 6.0;4,8	9	2...5	70.6	1	К11-24-с	К11-24-с	К12-54-с	К12-54-с
					2	К5-6-с	К5-6-с	К6-5-с	К6-5-с
				88.2	1	К11-25-с	К11-25-с	К12-55-с	К12-55-с
					2	К5-11-с	К5-11-с	К6-7-с	К6-7-с
5	12-5 / 4.8	7		70.6	1	К1-13-с	К1-13-с	К2-44-с	К2-44-с
					2	К3-8-с	К3-8-с	К4-7-с	К4-7-с
					3	К9-9-с	К9-9-с	К10-3-с	К10-3-с
				88.2	1	К1-33-с	К1-33-с	К2-56-с	К2-55-с
					2	К3-9-с	К3-9-с	К4-8-с	К4-7-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-3-с	К10-3-с
				107.8	1	К1-35-с	К1-34-с	К2-57-с	К2-54-с
					2	К3-21-с	К3-20-с	К4-13-с	К4-13-с
					3	К9-12-с	К9-11-с	К10-9-с	К10-8-с
				142.1	1	К1-44-с	К1-43-с	К2-65-с	К2-65-с
					2	К3-25-с	К3-24-с	К4-16-с	К4-16-с
					3	К9-18-с	К9-18-с	К10-9-с	К10-8-с
		8		70.6	1	К1-13-с	К1-13-с	К2-44-с	К2-44-с
					2	К3-8-с	К3-8-с	К4-7-с	К4-7-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-3-с	К10-3-с
				88.2	1	К1-33-с	К1-33-с	К2-56-с	К2-56-с
					2	К3-12-с	К3-12-с	К4-13-с	К4-13-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-9-с	К10-9-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Уантисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Уантисейсмичного шва.
5	12-5 / 4,8	8	2...5	107.8	1	К1-35-с	К1-35-с	К2-57-с	К2-57-с
					2	К3-21-с	К3-21-с	К4-14-с	К4-14-с
					3	К9-18-с	К9-18-с	К10-9-с	К10-9-с
				142.1	1	К1-44-с	К1-44-с	К2-65-с	К2-65-с
					2	К3-25-с	К3-25-с	К4-16-с	К4-16-с
					3	К9-19-с	К9-19-с	К10-9-с	К10-9-с
		9		70.6	1	К1-42-с	К1-42-с	К2-58-с	К2-58-с
					2	К3-20-с	К3-20-с	К4-12-с	К4-12-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-8-с	К10-8-с
				88.2	1	К1-45-с	К1-45-с	К2-63-с	К2-63-с
					2	К3-23-с	К3-23-с	К4-14-с	К4-14-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-9-с	К10-9-с
5	12-5 / 6.0;4.8	7		70.6	1	К11-13-с	К11-13-с	К12-47-с	К12-47-с
					2	К3-8-с	К3-8-с	К4-7-с	К4-7-с
					3	К9-9-с	К9-9-с	К10-3-с	К10-3-с
				88.2	1	К11-31-с	К11-31-с	К12-58-с	К12-57-с
					2	К3-12-с	К3-12-с	К4-12-с	К4-12-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-9-с	К10-8-с
				107.8	1	К11-33-с	К11-32-с	К12-59-с	К12-56-с
					2	К3-20-с	К3-20-с	К4-14-с	К4-14-с
					3	К9-18-с	К9-18-с	К10-9-с	К10-8-с
				142.1	1	К11-41-с	К11-40-с	К12-66-с	К12-66-с
					2	К3-24-с	К3-24-с	К4-17-с	К4-17-с
					3	К9-19-с	К9-19-с	К10-11-с	К10-11-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Уантисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Уантисейсмичного шва.
5	12-5 / 6.0, 4.8	8	2...5	70.6	1	К11-13-с	К11-13-с	К12-47-с	К12-47-с
					2	К3-8-с	К3-8-с	К4-7-с	К4-7-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-3-с	К10-3-с
				88.2	1	К11-31-с	К11-31-с	К12-58-с	К12-58-с
					2	К3-12-с	К3-12-с	К4-12-с	К4-12-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-9-с	К10-9-с
		9		107.8	1	К11-33-с	К11-33-с	К12-59-с	К12-59-с
					2	К3-20-с	К3-20-с	К4-14-с	К4-14-с
					3	К9-18-с	К9-18-с	К10-9-с	К10-9-с
				70.6	1	К11-25-с	К11-25-с	К12-60-с	К12-60-с
					2	К3-9-с	К3-9-с	К4-12-с	К4-12-с
					3	К9-11-с	К9-11-с	К10-8-с	К10-8-с
7	12-4 / 4.8;4.8;6.0	7	2	70.6	1	К1-14-с	К1-14-с	К2-13-с	К2-13-с
					2	К7-15-с	К7-15-с	К10-7-с	К10-7-с
				88.2	1	К1-17-с	К1-17-с	К2-45-с	К2-45-с
					2	К7-17-с	К7-17-с	К10-12-с	К10-12-с
				107.8	1	К1-37-с	К1-37-с	К2-56-с	К2-56-с
					2	К7-19-с	К7-19-с	К10-15-с	К10-15-с
				142.1	1	К1-41-с	К1-41-с	К2-58-с	К2-58-с
					2	К7-21-с	К7-21-с	К10-16-с	К10-16-с
8	12-4 / 4,8;4,8;7,2		4	70.6	1	К1-11-с	К1-11-с	К2-13-с	К2-13-с
					1а			К2-4-с	К2-4-с
					2	К7-9-с	К7-9-с	К8-7-с	К8-7-с
					2а			К10-10-с	К10-10-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы.	Сейсмичность в баллах.	Количество пролетов.	Расчетная нагрузка на ригель кН/м.	Номер яруса.	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва.	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва.
8	12-4 4,8;4,8;6,0 / 12-4 4,8;4,8;7,2	7	4	88.2	1	К1-14-с	К1-14-с	К2-45-с	К2-45-с
					1а			К2-10-с	К2-10-с
					2	К7-15-с	К7-15-с	К8-9-с	К8-9-с
					2а			К10-12-с	К10-12-с
				107.8	1	К1-34-с	К1-34-с	К2-56-с	К2-56-с
					1а			К2-41-с	К2-41-с
					2	К7-19-с	К7-19-с	К8-14-с	К8-14-с
					2а			К10-16-с	К10-16-с
				142.1	1	К1-41-с	К1-41-с	К2-62-с	К2-62-с
					1а			К2-58-с	К2-58-с
					2	К7-21-с	К7-21-с	К8-21-с	К8-21-с
					2а			К10-16-с	К10-16-с
7	12-4 6,0;4,8;6,0 / 12-4 6,0;4,8;7,2		2	70.6	1	К11-14-с	К11-14-с	К12-8-с	К12-8-с
					2	К7-15-с	К7-15-с	К10-10-с	К10-10-с
				88.2	1	К11-28-с	К11-28-с	К12-17-с	К12-17-с
					2	К7-17-с	К7-17-с	К10-12-с	К10-12-с
				107.8	1	К11-35-с	К11-35-с	К12-48-с	К12-48-с
					2	К7-19-с	К7-19-с	К10-16-с	К10-16-с
				142.1	1	К11-39-с	К11-39-с	К12-60-с	К12-60-с
					2	К7-21-с	К7-21-с	К10-16-с	К10-16-с
8	12-4 6,0;4,8;7,2		4	70.6	1	К11-11-с	К11-11-с	К12-14-с	К12-14-с
					1а			К12-5-с	К12-5-с
					2	К7-9-с	К7-9-с	К8-7-с	К8-7-с
					2а			К10-10-с	К10-10-с

Номер схемы	Шифр рамы.	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов.	Расчетная нагрузка на ригель кН/м.	Номер яруса.	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва.	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва.
8	12-4 6.0;4.8;6.0 / 12-4 6.0;4.8;7.2	7	4	88.2	1	К11-17-с	К11-17-с	К12-48-с	К12-48-с
					1а			К12-11-с	К12-11-с
					2	К7-15-с	К7-15-с	К8-9-с	К8-9-с
					2а			К10-12-с	К10-12-с
				107.8	1	К11-32-с	К11-32-с	К12-58-с	К12-58-с
					1а			К12-48-с	К12-48-с
					2	К7-19-с	К7-19-с	К8-14-с	К8-14 с
					2а			К10-16-с	К10-16-с
				142.1	1	К11-39-с	К11-39-с	К12-64-с	К12-64-с
					1а			К12-60-с	К12-60-с
					2	К7-21-с	К7-21-с	К8-21-с	К8-21-с
					2а			К10-16-с	К10-16-с
9	12-5 4.8;4.8;6.0		2	70.6	1	К1-30-с	К1-30-с	К2-10-с	К2-10-с
					2	К3-15-с	К3-15-с	К6-6-с	К6-6-с
				88.2	1	К1-34-с	К1-34-с	К2-33-с	К2-33-с
					2	К3-16-с	К3-16-с	К6-9-с	К6-9-с
10	12-5 4.8;4.8;7.2		4	70.6	1	К1-17-с	К1-17-с	К2-45-с	К2-45-с
					1а			К2-10-с	К2-10-с
					2	К3-15-с	К3-15-с	К4-8 с	К4-8-с
					2а			К6 6-с	К6-6-с
				88.2	1	К1-34-с	К1-34-с	К2-61-с	К2-61-с
					1а			К2-33-с	К2-33-с
					2	К3-16-с	К3-16-с	К4-11-с	К4-11-с
					2а			К6-9-с	К6-9-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.420.1-20с. 0-1-3

Лист 4

24683 11

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
9	12-5 / 6.0;4.8;6.0	7	2	70.6	1	К11-28-с	К11-28-с	К12-11-с	К12-11-с
					1а	К3-15-с	К3-15-с	К6-6-с	К6-6-с
				88.2	1	К11-32-с	К11-32-с	К12-35-с	К12-35-с
					1а	К3-16-с	К3-16-с	К6-9-с	К6-9-с
10	12-5 / 6.0;4.8;7.2		4	70.6	1	К11-17-с	К11-17-с	К12-48-с	К12-48-с
					1а			К12-11-с	К12-11-с
					2	К3-15-с	К3-15-с	К4-8-с	К4-8-с
					2а			К6-6-с	К6-6-с
				88.2	1	К11-32-с	К11-32-с	К12-63-с	К12-63-с
					1а			К12-35-с	К12-35-с
					2	К3-16-с	К3-16-с	К4-11-с	К4-11-с
					2а			К6-9-с	К6-9-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						Крайняя		Средняя	
						Рядовая и торцовая	Уантисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	Уантисейсмичного шва
1	12-2 / 4,8	8	2...5	57,8 / 51,0	1	К43-6-с / К43-11-с	К43-6-с / К43-11-с	К44-5-с / К44-8-с	К44-5-с / К44-8-с
				79,4 / 70,6	1	К43-11-с / К43-11-с	К43-11-с / К43-11-с	К44-8-с / К44-8-с	К44-8-с / К44-8-с
				88,2 / 79,4	1	К43-11-с / К43-11-с	К43-11-с / К43-11-с	К44-8-с / К44-8-с	К44-8-с / К44-8-с
				— / 88,2	1	К43-11-с	К43-11-с	К44-8-с	К44-8-с
		9		57,8 / 51,0	1	К43-6-с / К43-11-с	К43-6-с / К43-11-с	К44-5-с / К44-8-с	К44-5-с / К44-8-с
				79,4 / 70,6	1	К43-11-с / К43-11-с	К43-11-с / К43-11-с	К44-8-с / К44-8-с	К44-8-с / К44-8-с
				88,2 / 79,4	1	К43-11-с / К43-11-с	К43-11-с / К43-11-с	К44-8-с / К44-8-с	К44-8-с / К44-8-с
				— / 88,2	1	К43-11-с	К43-11-с	К44-8-с	К44-8-с
2	12-3 / 4,8	8		57,8 / 51,0	1	К1-33-с / К1-36-с	К1-33-с / К1-36-с	К2-9-с / К2-12-с	К2-9-с / К2-12-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-5-с / К10-8-с	К10-5-с / К10-8-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						Крайняя		Средняя	
						Рядовая и торцовая	Уантисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	Уантисейсмичного шва
2	12-3 / 4,8	8	2...5	79,4 / 70,6	1	К1-36-с / К1-36-с	К1-36-с / К1-36-с	К2-12-с / К2-12-с	К2-12-с / К2-12-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-8-с	К10-9-с / К10-8-с
				88,2 / 79,4	1	К1-36-с / К1-40-с	К1-36-с / К1-40-с	К2-12-с / К2-14-с	К2-12-с / К2-14-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
				107,8 / 88,2	1	К1-39-с / К1-40-с	К1-39-с / К1-40-с	К2-58-с / К2-14-с	К2-58-с / К2-14-с
					2	К9-19-с / К9-20-с	К9-19-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
		9		57,8 / 51,0	1	К1-33-с / К1-36-с	К1-33-с / К1-36-с	К2-19-с / К2-19-с	К2-19-с / К2-19-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-5-с / К10-8-с	К10-5-с / К10-8-с
				79,4 / 70,6	1	К1-36-с / К1-36-с	К1-36-с / К1-36-с	К2-22-с / К2-19-с	К2-22-с / К2-19-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-8-с	К10-9-с / К10-8-с

Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе — для слабоагрессивной среды, в знаменателе — для среднеагрессивной.

Разраб.	Исаев	Подпись
Рассчит	Александрова	"
Провер	Голоднов	"
Н.контр.	Иванова	"

1.420.1-20с. 0-1-4

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=4,8м; 6,0; 4,8м; 4,8; 7,2м; 4,8; 6,0 6,0; 4,8; 6,0м и 6,0; 4,8; 7,2м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов для агрессивной среды.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

ЛГПИ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам инв.N

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кн/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
2	12-3 / 4.8	9	2...5	88.2 / 79.4	1	К1-36-с / К1-40-с	К1-36-с / К1-40-с	К2-22-с / К2-22-с	К2-22-с / К2-22-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
				107.8 / 88.2	1	К1-39-с / К1-40-с	К1-39-с / К1-40-с	К2-58-с / К2-22-с	К2-58-с / К2-22-с
					2	К9-19-с / К9-20-с	К9-19-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
2	12-3 / 6.0; 4.8	8		57.8 / 51.0	1	К11-31-с / К11-34-с	К11-31-с / К11-34-с	К12-10-с / К12-13-с	К12-10-с / К12-13-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-5-с / К10-8-с	К10-5-с / К10-8-с
				79.4 / 70.6	1	К11-34-с / К11-34-с	К11-34-с / К11-34-с	К12-13-с / К12-13-с	К12-13-с / К12-13-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-8-с	К10-9-с / К10-8-с
				88.2 / 79.4	1	К11-34-с / К11-38-с	К11-34-с / К11-38-с	К12-13-с / К12-16-с	К12-13-с / К12-16-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
				107.8 / 88.2	1	К11-37-с / К11-38-с	К11-37-с / К11-38-с	К12-60-с / К12-16-с	К12-60-с / К12-16-с
					2	К9-19-с / К9-20-с	К9-19-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
2	12-3 / 6.0; 4.8	9	2...5	57.8 / 51.0	1	К11-31-с / К11-34-с	К11-31-с / К11-34-с	К12-21-с / К12-21-с	К12-21-с / К12-21-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-5-с / К10-8-с	К10-5-с / К10-8-с
				79.4 / 70.6	1	К11-34-с / К11-34-с	К11-34-с / К11-34-с	К12-24-с / К12-21-с	К12-24-с / К12-21-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-8-с	К10-9-с / К10-8-с
				88.2 / 79.4	1	К11-34-с / К11-38-с	К11-34-с / К11-38-с	К12-24-с / К12-24-с	К12-24-с / К12-24-с
					2	К9-18-с / К9-20-с	К9-18-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
				107.8 / 88.2	1	К11-37-с / К11-38-с	К11-37-с / К11-38-с	К12-60-с / К12-24-с	К12-60-с / К12-24-с
					2	К9-19-с / К9-20-с	К9-19-с / К9-20-с	К10-9-с / К10-11-с	К10-9-с / К10-11-с
3	12-4 / 4.8	7		107.8 / —	1	К1-34-с	К1-33-с	К2-56-с	К2-55-с
					2	К5-13-с	К5-13-с	К6-13-с	К6-13-с
		8		57.8 / 51.0	1	К1-16-с / К1-29-с	К1-16-с / К1-29-с	К2-12-с / К2-12-с	К2-12-с / К2-12-с
					2	К5-11-с / К5-12-с	К5-11-с / К5-12-с	К6-5-с / К6-7-с	К6-5-с / К6-7-с

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
3	12-4 / 4,8	8	2...5	79,4 / 70,6	1	К1-29-С / К1-29-С	К1-29-С / К1-29-С	К2-15-С / К2-12-С	К2-15-С / К2-12-С
					2	К5-12-С / К5-12-С	К5-12-С / К5-12-С	К6-9-С / К6-7-С	К6-9-С / К6-7-С
				88,2 / 79,4	1	К1-29-С / К1-33-С	К1-29-С / К1-33-С	К2-15-С / К2-15-С	К2-15-С / К2-15-С
					2	К5-12-С / К5-13-С	К5-12-С / К5-13-С	К6-9-С / К6-13-С	К6-9-С / К6-13-С
				107,8 / 88,2	1	К1-34-С / К1-33-С	К1-34-С / К1-33-С	К2-56-С / К2-15-С	К2-56-С / К2-15-С
					2	К5-13-С / К5-13-С	К5-13-С / К5-13-С	К6-13-С / К6-13-С	К6-13-С / К6-13-С
		9		57,8 / 51,0	1	К1-25-С / К1-36-С	К1-25-С / К1-36-С	К2-51-С / К2-51-С	К2-51-С / К2-51-С
					2	К5-11-С / К5-12-С	К5-11-С / К5-12-С	К6-5-С / К6-7-С	К6-5-С / К6-7-С
				79,4 / 70,6	1	К1-36-С / К1-36-С	К1-36-С / К1-36-С	К2-52-С / К2-51-С	К2-52-С / К2-51-С
					2	К5-12-С / К5-12-С	К5-12-С / К5-12-С	К6-9-С / К6-7-С	К6-9-С / К6-7-С
				88,2 / 79,4	1	К1-36-С / К1-40-С	К1-36-С / К1-40-С	К2-52-С / К2-52-С	К2-52-С / К2-52-С
					2	К5-12-С / К5-13-С	К5-12-С / К5-13-С	К6-9-С / К6-13-С	К6-9-С / К6-13-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
3	12-4 / 4,8	9	2...5	— / 88,2	1	К1-40-С	К1-40-С	К2-52-С	К2-52-С
					2	К5-13-С	К5-13-С	К6-13-С	К6-13-С
	12-4 / 6,0; 4,8	7		107,8 / —	1	К11-32-С	К11-32-С	К12-58-С	К12-58-С
					2	К5-13-С	К5-13-С	К6-13-С	К6-13-С
	12-4 / 6,0; 4,8	8		57,8 / 51,0	1	К11-16-С / К11-27-С	К11-16-С / К11-27-С	К12-13-С / К12-13-С	К12-13-С / К12-13-С
					2	К5-11-С / К5-12-С	К5-11-С / К5-12-С	К6-5-С / К6-7-С	К6-5-С / К6-7-С
				79,4 / 70,6	1	К11-27-С / К11-27-С	К11-27-С / К11-27-С	К12-17-С / К12-13-С	К12-17-С / К12-13-С
					2	К5-12-С / К5-12-С	К5-12-С / К5-12-С	К6-9-С / К6-7-С	К6-9-С / К6-7-С
				88,2 / 79,4	1	К11-27-С / К11-31-С	К11-27-С / К11-31-С	К12-17-С / К12-17-С	К12-17-С / К12-17-С
					2	К5-12-С / К5-13-С	К5-12-С / К5-13-С	К6-9-С / К6-13-С	К6-9-С / К6-13-С
				107,8 / 88,2	1	К11-32-С / К11-31-С	К11-32-С / К11-31-С	К12-58-С / К12-17-С	К12-58-С / К12-17-С
					2	К5-13-С / К5-13-С	К5-13-С / К5-13-С	К6-13-С / К6-13-С	К6-13-С / К6-13-С

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
3	12-4 / 6.0; 4.8	9	2...5	57.8 / 51.0	1	К11-24-С / К11-34-С	К11-24-С / К11-34-С	К12-54-С / К12-54-С	К12-54-С / К12-54-С
					2	К5-11-С / К5-12-С	К5-11-С / К5-12-С	К6-5-С / К6-7-С	К6-5-С / К6-7-С
				79.4 / 70.6	1	К11-34-С / К11-34-С	К11-34-С / К11-34-С	К12-55-С / К12-54-С	К12-55-С / К12-54-С
					2	К5-12-С / К5-12-С	К5-12-С / К5-12-С	К6-9-С / К6-7-С	К6-9-С / К6-7-С
				88.2 / 79.4	1	К11-34-С / К11-38-С	К11-34-С / К11-38-С	К12-55-С / К12-55-С	К12-55-С / К12-55-С
					2	К5-12-С / К5-13-С	К5-12-С / К5-13-С	К6-9-С / К6-13-С	К6-9-5 / К6-13-С
				— / 88.2	1	К11-38-С	К11-38-С	К12-55-С	К12-55-С
					2	К5-13-С	К5-13-С	К6-13-С	К6-13-С
5	12-5 / 4.8	7		57.8 / 51.0	1	К1-13-С / К1-13-С	К1-13-С / К1-13-С	К2-44-С / К2-44-С	К2-44-С / К2-44-С
					2	К3-13-С / К3-22-С	К3-12-С / К3-22-С	К4-10-С / К4-12-С	К4-10-С / К4-12-С
					3	К9-19-С / К9-21-С	К9-19-С / К9-21-С	К10-5-С / К10-8-С	К10-5-С / К10-8-С
				— / 70.6	1	К1-13-С	К1-13-С	К2-44-С	К2-44-С
5	12-5 / 4.8	7	2...5	— / 70.6	2	К3-22-С	К3-22-С	К4-12-С	К4-12-С
					3	К9-21-С	К9-21-С	К10-8-С	К10-8-С
		8		57.8 / 51.0	1	К1-13-С / К1-13-С	К1-13-С / К1-13-С	К2-44-С / К2-44-С	К2-44-С / К2-44-С
					2	К3-13-С / К3-22-С	К3-13-С / К3-22-С	К4-10-С / К4-12-С	К4-10-С / К4-12-С
					3	К9-19-С / К9-21-С	К9-19-С / К9-21-С	К10-5-С / К10-8-С	К10-5-С / К10-8-С
				— / 70.6	1	К1-13-С	К1-13-С	К2-44-С	К2-44-С
					2	К3-22-С	К3-22-С	К4-12-С	К4-12-С
					3	К9-21-С	К9-21-С	К10-8-С	К10-8-С
		9		57.8 / 51.0	1	К1-42-С / К1-42-С	К1-42-С / К1-42-С	К2-58-С / К2-58-С	К2-58-С / К2-58-С
					2	К3-20-С / К3-22-С	К3-20-С / К3-22-С	К4-12-С / К4-12-С	К4-12-С / К4-12-С
					3	К9-19-С / К9-21-С	К9-19-С / К9-21-С	К10-8-С / К10-8-С	К10-8-С / К10-8-С
				— / 70.6	1	К1-42-С	К1-42-С	К2-58-С	К2-58-С

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
5	12-5 / 4.8	9	2...6	— / 70.6	2	К3-22-С	К3-22-С	К4-12-С	К4-12-С
					3	К9-21-С	К9-21-С	К10-8-С	К10-8-С
5	12-5 / 6.0; 4.8	7		57.8 / 51.0	1	К11-13-С / К11-13-С	К11-13-С / К11-13-С	К12-47-С / К12-47-С	К12-47-С / К12-47-С
					2	К3-13-С / К3-22-С	К3-12-С / К3-22-С	К4-10-С / К4-12-С	К4-10-С / К4-12-С
					3	К9-19-С / К9-21-С	К9-19-С / К9-21-С	К10-5-С / К10-8-С	К10-5-С / К10-8-С
				— / 70.6	1	К11-13-С	К11-13-С	К12-47-С	К12-47-С
					2	К3-22-С	К3-22-С	К4-12-С	К4-12-С
					3	К9-21-С	К9-21-С	К10-8-С	К10-8-С
		8		57.8 / 51.0	1	К11-13-С / К11-13-С	К11-13-С / К11-13-С	К12-47-С / К12-47-С	К12-47-С / К12-47-С
					2	К3-13-С / К3-22-С	К3-13-С / К3-22-С	К4-10-С / К4-12-С	К4-10-С / К4-12-С
					3	К9-19-С / К9-21-С	К9-19-С / К9-21-С	К10-5-С / К10-8-С	К10-5-С / К10-8-С
				— / 70.6	1	К11-13-С	К11-13-С	К12-47-С	К12-47-С
5	12-5 / 6.0; 4.8	8	2...5	— / 70.6	2	К3-22-С	К3-22-С	К4-12-С	К4-12-С
					3	К9-21-С	К9-21-С	К10-8-С	К10-8-С
		9		57.8 / 51.0	1	К11-25-С / К11-25-С	К11-25-С / К11-25-С	К12-60-С / К12-60-С	К12-60-С / К12-60-С
					2	К3-20-С / К3-22-С	К3-20-С / К3-22-С	К4-12-С / К4-12-С	К4-12-С / К4-12-С
					3	К9-19-С / К9-21-С	К9-19-С / К9-21-С	К10-8-С / К10-8-С	К10-8-С / К10-8-С
				— / 70.6	1	К11-25-С	К11-25-С	К12-60-С	К12-60-С
					2	К3-22-С	К3-22-С	К4-12-С	К4-12-С
					3	К9-21-С	К9-21-С	К10-8-С	К10-8-С
7	12-4 / 4.8; 4.8; 6.0	7	2	57.8 / 51.0	1	К1-17-С / К1-30-С	К1-17-С / К1-30-С	К2-13-С / К2-13-С	К2-13-С / К2-13-С
					2	К7-17-С / К7-19-С	К7-17-С / К7-19-С	К10-12-С / К10-14-С	К10-12-С / К10-14-С
	12-4 / 4.8; 4.8; 7.2			79.4 / 70.6	1	К1-30-С / К1-30-С	К1-30-С / К1-30-С	К2-58-С / К2-13-С	К2-58-С / К2-13-С
					2	К7-19-С / К7-19-С	К7-19-С / К7-19-С	К10-15-С / К10-14-С	К10-15-С / К10-14-С

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
7	12-4 / 4.8; 4.8; 6.0	7	2	88.2 / 79.4	1	К1-30-С / К1-34-С	К1-30-С / К1-34-С	К2-58-С / К2-58-С	К2-58-С / К2-58-С
					2	К7-19-С / К7-21-С	К7-19-С / К7-21-С	К10-15-С / К10-16-С	К10-15-С / К10-16-С
				107.8 / 88.2	1	К1-37-С / К1-34-С	К1-37-С / К1-34-С	К2-58-С / К2-58-С	К2-58-С / К2-58-С
					2	К7-21-С / К7-21-С	К7-21-С / К7-21-С	К10-16-С / К10-16-С	К10-16-С / К10-16-С
8	12-4 / 4.8; 4.8; 7.2	7	4	57.8 / 51.0	1	К1-17-С / К1-30-С	К1-17-С / К1-30-С	К2-13-С / К2-13-С	К2-13-С / К2-13-С
					1а			К2-13-С / К2-13-С	К2-13-С / К2-13-С
					2	К7-17-С / К7-19-С	К7-17-С / К7-19-С	К8-7-С / К8-7-С	К8-7-С / К8-7-С
					2а			К10-12-С / К10-14-С	К10-12-С / К10-14-С
				79.4 / 70.6	1	К1-30-С / К1-30-С	К1-30-С / К1-30-С	К2-45-С / К2-13-С	К2-45-С / К2-13-С
					1а			К2-15-С / К2-13-С	К2-15-С / К2-13-С
					2	К7-19-С / К7-19-С	К7-19-С / К7-19-С	К8-9-С / К8-7-С	К8-9-С / К8-7-С
					2а			К10-15-С / К10-14-С	К10-15-С / К10-14-С
8	12-4 / 4.8; 4.8; 6.0	7	4	88.2 / 79.4	1	К1-30-С / К1-34-С	К1-30-С / К1-34-С	К2-45-С / К2-45-С	К2-45-С / К2-45-С
					1а			К2-15-С / К2-58-С	К2-15-С / К2-58-С
					2	К7-19-С / К7-21-С	К7-19-С / К7-21-С	К8-9-С / К8-14-С	К8-9-С / К8-14-С
					2а			К10-15-С / К10-16-С	К10-15-С / К10-16-С
				107.8 / 88.2	1	К1-37-С / К1-34-С	К1-37-С / К1-34-С	К2-56-С / К2-45-С	К2-56-С / К2-45-С
					1а			К2-58-С / К2-58-С	К2-58-С / К2-58-С
					2	К7-21-С / К7-21-С	К7-21-С / К7-21-С	К8-17-С / К8-14-С	К8-17-С / К8-14-С
					2а			К10-16-С / К10-16-С	К10-16-С / К10-16-С
7	12-4 / 6.0; 4.8; 6.0	7	2	57.8 / 51.0	1	К11-17-С / К11-28-С	К11-17-С / К11-28-С	К12-14-С / К12-14-С	К12-14-С / К12-14-С
					2	К7-17-С / К7-19-С	К7-17-С / К7-19-С	К10-12-С / К10-14-С	К10-12-С / К10-14-С
	12-4 / 6.0; 4.8; 7.2			79.4 / 40.6	1	К11-32-С / К11-28-С	К11-32-С / К11-28-С	К12-60-С / К12-14-С	К12-60-С / К12-14-С
					2	К7-19-С / К7-19-С	К7-19-С / К7-19-С	К10-15-С / К10-14-С	К10-15-С / К10-14-С

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
7	12-4 / 6,0; 4,8; 6,0	7	2	882 / 79,4	1	К11-32-С / К11-32-С	К11-32-С / К11-32-С	К12-60-С / К12-60-С	К12-60-С / К12-60-С
					2	К7-19-С / К7-21-С	К7-19-С / К7-21-С	К10-15-С / К10-16-С	К10-15-С / К10-16-С
				107,8 / 88,2	1	К11-35-С / К11-32-С	К11-35-С / К11-32-С	К12-60-С / К12-60-С	К12-60-С / К12-60-С
					2	К7-21-С / К7-21-С	К7-21-С / К7-21-С	К10-16-С / К10-16-С	К10-16-С / К10-16-С
8	12-4 / 6,0; 4,8; 7,2		4	57,8 / 51,0	1	К11-17-С / К11-28-С	К11-17-С / К11-28-С	К12-14-С / К12-14-С	К12-14-С / К12-14-С
					1а			К12-14-С / К12-14-С	К12-14-С / К12-14-С
					2	К7-17-С / К7-19-С	К7-17-С / К7-19-С	К8-7-С / К8-7-С	К8-7-С / К8-7-С
					2а			К10-12-С / К10-14-С	К10-12-С / К10-14-С
				79,4 / 70,6	1	К11-28-С / К11-28-С	К11-28-С / К11-28-С	К12-48-С / К12-14-С	К12-48-С / К12-14-С
					1а			К12-17-С / К12-14-С	К12-17-С / К12-14-С
					2	К7-19-С / К7-19-С	К7-19-С / К7-19-С	К8-9-С / К8-7-С	К8-9-С / К8-7-С
					2а			К10-15-С / К10-14-С	К10-15-С / К10-14-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
8	12-4 / 6,0; 4,8; 6,0	7	4	882 / 79,4	1	К11-28-С / К11-32-С	К11-28-С / К11-32-С	К12-48-С / К12-48-С	К12-48-С / К12-48-С
					1а			К12-17-С / К12-60-С	К12-17-С / К12-60-С
					2	К7-19-С / К7-21-С	К7-19-С / К7-21-С	К8-9-С / К8-14-С	К8-9-С / К8-14-С
					2а			К10-15-С / К10-16-С	К10-15-С / К10-16-С
	12-4 / 6,0; 4,8; 7,2			107,8 / 88,2	1	К11-35-С / К11-32-С	К11-35-С / К11-32-С	К12-58-С / К12-48-С	К12-58-С / К12 48-С
					1а			К12-60-С / К12-60-С	К12-60-С / К12-60-С
					2	К7-21-С / К7-21-С	К7-21-С / К7-21-С	К8-17-С / К8-14-С	К8-17-С / К8-14-С
					2а			К10-16-С / К10-16-С	К10-16-С / К10-16-С
9	12-5 / 4,8; 4,8; 6,0		2	57,8 / 51,0	1	К1-30-С / К1-30-С	К1-30-С / К1-30-С	К2-10-С / К2-10-С	К2-10-С / К2-10-С
					2	К3-15-С / К3-16-С	К3-15-С / К3-16-С	К6-8-С / К6-9-С	К6-8-С / К6-9-С
	12-5 / 4,8; 4,8; 7,2			79,4 / 70,6	1	К1-37-С / К1-30-С	К1-37-С / К1-30-С	К2-33-С / К2-10-С	К2-33-С / К2-10-С
					2	К3-25-С / К3-16-С	К3-25-С / К3-16-С	К6-13-С / К6-9-6	К6-13-С / К6-9-С

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
9	12-5 / 4,8,4,8;6,0	7	2	88,2 / —	1	К1-37-С	К1-37-С	К2-33-С	К2-33-С
					2	К3-25-С	К3-25-С	К6-13-С	К6-13-С
10	12-5 / 4,8;4,8;7,2		4	57,8 / 51,0	1	К1-30-С / К1-30-С	К1-30-С / К1-30-С	К2-45-С / К2-45-С	К2-45-С / К2-45-С
					1а			К2-10-С / К2-10-С	К2-10-С / К2-10-С
					2	К3-15-С / К3-16-3	К3-15-С / К3-16-3	К4-8-С / К4-8-С	К4-8-С / К4-8-С
					2а			К6-8-С / К6-9-С	К6-8-С / К6-9-С
				79,4 / 70,6	1	К1-34-С / К1-30-С	К1-34-С / К1-30-С	К2-61-С / К2-45-С	К2-61-С / К2-45-С
					1а			К2-33-С / К2-10-С	К2-33-С / К2-10-С
					2	К3-25-С / К3-16-С	К3-25-С / К3-16-С	К4-11-С / К4-8-С	К4-11-С / К4-8-С
					2а			К6-13-С / К6-9-С	К6-13-С / К6-9-С
				88,2 / —	1	К1-34-С	К1-34-С	К2-61-С	К2-61-С
					1а			К2-33-С	К2-33-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
10	12-5 / 4,8,4,8,6,0 ; 12-5 / 4,8,4,8;7,2	7	4	88,2 / —	2	К3-25-С	К3-25-С	К4-11-С	К4-11-С
					2а			К6-13-С	К6-13-С
9	12-5 / 6,0,4,8;6,0		2	57,8 / 51,0	1	К11-28-С / К11-28-С	К11-28-С / К11-28-С	К12-11-С / К12-11-С	К12-11-С / К12-11-С
					2	К3-15-С / К3-16-С	К3-15-С / К3-16-С	К6-8-С / К6-9-С	К6-8-С / К6-9-С
				79,4 / 70,6	1	К11-35-С / К11-28-С	К11-35-С / К11-28-С	К12-35-С / К12-11-С	К12-35-С / К12-11-С
					2	К3-25-С / К3-16-С	К3-25-С / К3-16-С	К6-13-С / К6-9-С	К6-13-С / К6-9-С
				88,2 / —	1	К11-35-С	К11-35-С	К12-35-С	К12-35-С
					2	К3-25-С	К3-25-С	К6-13-С	К6-13-С
10	12-5 / 6,0;4,8;7,2		4	57,8 / 51,0	1	К11-28 С / К11-28-С	К11-28-С / К11-28-С	К12-48-С / К12-48-С	К12-48-С / К12-48-С
					1а			К12-11-С / К12-11-С	К12-11-С / К12-11-С
					2	К3-15-С / К3-16-С	К3-15-С / К3-16-С	К4-8-С / К4-8-С	К4-8-С / К4-8-С
					2а			К6-8-С / К6-9-С	К6-8-С / К6-9-С

Взам инв N | Подпись и дата | Инв N подл

24683 20

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
10	12-5 / 6,0; 4,8; 6,0	7	4	79,4 / 70,6	1	К11-35-С / К11-28-С	К11-35-С / К11-28-С	К12-63-С / К12-48-С	К12-63-С / К12-48-С
					1а			К12-35-С / К12-11-С	К12-35-С / К12-11-С
					2	К3-25-С / К3-16-С	К3-25-С / К3-16-С	К4-11-С / К4-8-С	К4-11-С / К4-8-С
					2а			К6-13-С / К6-9-С	К6-13-С / К6-9-С
	12-5 / 6,0; 4,8; 7,2			88,2 / —	1	К11-35-С	К11-35-С	К12-63-С	К12-63-С
					1а			К12-35-С	К12-35-С
					2	К3-25-С	К3-25-С	К4-11-С	К4-11-С
					2а			К6-13-С	К6-13-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва

Взам инв N | Подпись и дата | Инв N подл

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
1	12-2 / 5,4	8	2...5	70,6	1	К45-9-с	К45-9-с	К46-3-с	К46-3-с
				88,2		К45-5-с	К45-5-с	К46-4-с	К46-4-с
				107,8		К45-6-с	К45-6-с	К46-4-с	К46-6-с
				142,1		К45-11-с	К45-11-с	К46-10-с	К46-10-с
		9		70,6	1	К45-5-с	К45-5-с	К46-5-с	К46-5-с
				88,2		К45-6-с	К45-6-с	К46-9-с	К46-9-с
				107,8		К45-11-с	К45-11-с	К46-10-с	К46-10-с
2	12-3 / 5,4	8		70,6	1	К13-9-с	К13-9-с	К14-5-с	К14-5-с
					2	К21-9-с	К21-9-с	К22-3-с	К22-3-с
				88,2	1	К13-12-с	К13-12-с	К14-8-с	К14-8-с
					2	К21-9-с	К21-9-с	К22-3-с	К22-3-с
				107,8	1	К13-24-с	К13-24-с	К14-12-с	К14-12-с
					2	К21-12-с	К21-12-с	К22-6-с	К22-6-с
				142,1	1	К13-24-с	К13-24-с	К14-16-с	К14-16-с
					2	К21-12-с	К21-12-с	К22-8-с	К22-8-с
		9		70,6	1	К13-12-с	К13-12-с	К14-11-с	К14-11-с
					2	К21-9-с	К21-9-с	К22-7-с	К22-7-с
				88,2	1	К13-19-с	К13-19-с	К14-15-с	К14-15-с
					2	К21-11-с	К21-11-с	К22-7-с	К22-7-с
				107,8	1	К13-24-с	К13-24-с	К14-31-с	К14-31-с
					2	К21-12-с	К21-12-с	К22-9-с	К22-9-с
3	12-4 / 5,4	7	2...5	107,8	1	К13-24-с	К13-23-с	К14-28-с	К14-28-с
					2	К17-9-с	К17-9-с	К18-7-с	К18-5-с
				142,1	1	К13-24-с	К13-23-с	К14-37-с	К14-37-с
					2	К17-12-с	К17-12-с	К18-11-с	К18-11-с
		8		70,6	1	К13-6-с	К13-6-с	К14-11-с	К14-11-с
					2	К17-5-с	К17-5-с	К18-3-с	К18-3-с
				88,2	1	К13-9-с	К13-9-с	К14-14-с	К14-14-с
					2	К17-6-с	К17-6-с	К18-5-с	К18-5-с
				107,8	1	К13-24-с	К13-24-с	К14-28-с	К14-28-с
					2	К17-9-с	К17-9-с	К18-7-с	К18-7-с
				142,1	1	К13-24-с	К13-24-с	К14-37-с	К14-37-с
					2	К17-12-с	К17-12-с	К18-11-с	К18-11-с
		9		70,6	1	К13-29-с	К13-29-с	К14-24-с	К14-24-с
					2	К17-5-с	К17-5-с	К18-5-с	К18-5-с
				88,2	1	К13-31-с	К13-31-с	К14-32-с	К14-32-с
					2	К17-6-с	К17-6-с	К18-7-с	К18-7-с
				107,8	1	К13-33-с	К13-33-с	К14-39-с	К14-39-с
					2	К17-9-с	К17-9-с	К18-13-с	К18-13-с
5	12-5 / 5,4	7		142,1	1	К13-8-с	К13-7-с	К14-10-с	К14-9-с
					2	К15-8-с	К15-8-с	К16-4-с	К16-3-с
					3	К21-12-с	К21-11-с	К22-4-с	К22-3-с

Разраб	Исаев	подп
Рассчит	Александрова	"
Провер	Голоднов	"
Н контр	Иванова	"

1.420.1-20с.0-1-5

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт. = 5,4м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						Крайняя		Средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва
5	12-5 / 5,4	7	2...5	88,2	1	К13-11-С	К13-8-С	К14-17-С	К14-16-С
					2	К15-9-С	К15-9-С	К16-6-С	К16-6-С
					3	К21-12-С	К21-11-С	К22-4-С	К22-3-С
				107,8	1	К13-20-С	К13-20-С	К14-29-С	К14-29-С
					2	К15-12-С	К15-12-С	К16-10-С	К16-9-С
					3	К21-12-С	К21-11-С	К22-6-С	К22-5-С
				142,1	1	К13-26-С	К13-26-С	К14-36-С	К14-36-С
					2	К15-17-С	К15-17-С	К16-16-С	К16-16-С
					3	К21-17-С	К21-16-С	К22-8-С	К22-7-С
		8		70,6	1	К13-8-С	К13-8-С	К14-10-С	К14-10-С
					2	К15-8-С	К15-8-С	К16-4-С	К16-4-С
					3	К21-12-С	К21-12-С	К22-4-С	К22-4-С
				88,2	1	К13-11-С	К13-11-С	К14-17-С	К14-17-С
					2	К15-9-С	К15-9-С	К16-6-С	К16-6-С
					3	К21-12-С	К21-12-С	К22-4-С	К22-4-С
				107,8	1	К13-20-С	К13-20-С	К14-29-С	К14-29-С
					2	К15-12-С	К15-12-С	К16-10-С	К16-10-С
					3	К21-12-С	К21-12-С	К22-6-С	К22-6-С
				142,1	1	К13-26-С	К13-26-С	К14-36-С	К14-36-С
					2	К15-18-С	К15-18-С	К16-16-С	К16-16-С
					3	К21-18-С	К21-18-С	К22-8-С	К22-8-С
		9		70,6	1	К13-30-С	К13-30-С	К14-26-С	К14-26-С
					2	К15-9-С	К15-9-С	К16-11-С	К16-11-С
					3	К21-12-С	К21-12-С	К22-8-С	К22-8-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						Крайняя		Средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва
5	12-5 / 5,4	9	2...5	88,2	1	К13 32-С	К13-32-С	К14-34-С	К14-34-С
					2	К15-15-С	К15-15-С	К16-15-С	К16-15-С
					3	К21-12-С	К21-12-С	К22-8-С	К22-8-С

Инв N подл. | Подпись и дата | Взам инв N

1.420 1-20 с. 0-1-5

Лист 2

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
1	12-2 / 5,4	8	2...5	57,8 / 51,0	1	К45-11-С / К45-11-С	К45-11-С / К45-11-С	К46-5-С / К46-10-С	К46-5-С / К46-10-С
				79,4 / 70,6	1	К46-11-С / К45-11-С	К45-11-С / К45-11-С	К46-6-С / К46-10-С	К46-6-С / К46-10-С
				88,2 / 79,4	1	К45-11-С / К45-11-С	К45-11-С / К45-11 С	К46-6-С / К46-10-С	К46-6-С / К46-10-С
				— / 88,2	1	К45-11-С	К45-11-С	К46-10-С	К46-10-С
		9		57,8 / 51,0	1	К45-11-С / К45-11-С	К45-11-С / К45-11-С	К46-5-С / К46 10-С	К46-5-С / К46-10-С
				79,4 / 70,6	1	К45-11-С / К45-11-С	К45-11-С / К45-11-С	К46-6-С / К46-10-С	К46-6-С / К46-10-С
				88,2 / 79,4	1	К45-11-С / К45-11-С	К45-11-С / К45-11-С	К46-6-С / К46-10-С	К46-6-С / К46-10-С
				— / 88,2	1	К45-11-С	К45-11-С	К46-10-С	К46-10-С
2	12-3 / 5,4	8		57,8 / —	1	К13-19-С	К13-19-С	К14-5-С	К14-5-С
					2	К21-17-С	К21-17-С	К22-5-С	К22-5-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
2	12-3 / 5,4	8	2...5	79,4 / —	1	К13-21-С	К13-21-С	К14-11-С	К14-11-С
					2	К21-17-С	К21-17-С	К22-7-С	К22-7-С
				88,2 / —	1	К13-21-С	К13-21-С	К14-11-С	К14-11-С
					2	К21-17-С	К21-17-С	К22-7-С	К22-7-С
		9		57,8 / —	1	К13-19-С	К13-19-С	К14-11-С	К14-11-С
					2	К21-17-С	К21-17-С	К22-7-С	К22-7-С
				79,4 / —	1	К13-21-С	К13-21-С	К14-11-С	К14-11-С
					2	К21-17-С	К21-17-С	К22-7-С	К22-7-С
				88,2 / —	1	К18-21-С	К13-21-С	К14-15-С	К14-15-С
					2	К21-17-С	К21-17-С	К22-7-С	К22-7-С

Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе - для слабоагрессивной среды, в знаменателе - для среднеагрессивной среды.

Разраб.	Исаев	подп.
Рассчит.	Александрова	"
Провер.	Голоднов	"
Н.контр.	Иванова	"

1.420.1-20с.0-1-6

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=5,4м с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов для агрессивной среды.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Уантисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Уантисейсмичного шва
3	12-4 / 5,4	8	2...5	57,8 / 51,0	1	К13-12-С / К13-19-С	К13-12-С / К13-19-С	К14-11-С / К14-11-С	К14-11-С / К14-11-С
					2	К17-9-С / К17-12-С	К17-9-С / К17-12-С	К18-3-С / К18-5-С	К18-3-С / К18-5-С
				79,4 / 70,6	1	К13-19-С / К13-19-С	К13-19-С / К13-19-С	К14-14-С / К14-14-С	К14-14-С / К14-14-С
					2	К17-12-С / К17-12-С	К17-12-С / К17-12-С	К18-9-С / К18-5-С	К18-9-С / К18-5-С
				88,2 / —	1	К13-19-С	К13-19-С	К14-14-С	К14-14-С
					2	К17-12-С	К17-12-С	К18-9-С	К18-9-С
		9		57,8 / 51,0	1	К13-29-С / К13-23-С	К13-29-С / К13-23-С	К14-24-С / К14-24-С	К14-24-С / К14-24-С
					2	К17-9-С / К17-12-С	К17-9-С / К17-12-С	К18-5-С / К18-5-С	К18-5-С / К18-5-С
				79,4 / 70,6	1	К13-24-С / К13-21-С	К13-24-С / К13-21-С	К14-32-С / К14-24-С	К14-32-С / К14-24-С
					2	К17-12-С / К17-12-С	К17-12-С / К17-12-С	К18-9-С / К18-5-С	К18-9-С / К18-5-С
				88,2 / —	1	К13-23-С	К13-23-С	К14-32-С	К14-32-С
					2	К17-12-С	К17-12-С	К18-9-С	К18-9-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Уантисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Уантисейсмичного шва

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

1.420.1-20с. 0-1-6

Лист 2

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении: Постоянной N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	Временной длительной N^x_{max} кН	$M^x_{соот}$ кНм	$Q^x_{соот}$ кН	M^x_{max} кНм	$N^x_{соот}$ кН	$Q^x_{соот}$ кН	Ветровой N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении 7 баллов N^y кН	M^y кНм	Q^y кН
3	12-4/4,8	2...5	III А	107,8	А	1275	-60	30	1160	-136	92	-190	710	131	-23	-49	19	32	-110	46
				142,1					1610	-192	130	-270	1000	185				36	-131	54
				107,8	Б	1920	-60	30	2450	8	-6	-109	2070	-98	2	-61	24	32	-110	46
				142,1					3410	14	-8	160	2870	-150				36	-131	54
	12-4/5,4			107,8	А	1330	-68	39	1170	-149	88	-182	700	110	-29	-62	21	38	-122	46
				142,1					1620	-212	127	-259	1000	157				44	-142	54
				107,8	Б	1930	6	-4	2450	15	-6	148	2070	-87	4	-72	27	38	-122	46
				142,1					3410	22	-9	212	2860	-123				44	-142	54
	12-4/6,0; 4,8			107,8	А	1290	-61	32	1170	-131	69	-161	700	87	-25	-63	20	54	-160	45
				142,1					1620	-187	98	-230	1000	123				60	-180	55
				107,8	Б	1920	4	-3	2440	12	-4	129	2060	-67	3	-71	24	54	-160	45
				142,1					3390	17	-6	184	2850	-95				60	-180	55
5	12-5/4,8			70,6	А	1623	-73	49	810	-77	52	-94	440	65	-37	-62	23	36	-102	43
				88,2					1140	-112	-76	-139	600	95				41	-121	50
				107,8					1530	-144	97	-200	800	137				47	-140	59
				142,1					2160	-205	138	-284	1100	195				55	-160	70
				70,6	Б	2394	5	-5	1680	6	-2	96	1290	-63	4	-79	32	36	-102	43
				88,2					2380	9	-3	141	1830	-93				41	-121	50
				107,8					3150	11	-4	199	2400	-132				47	-140	59
				142,1					4420	17	-6	285	3350	-190				55	-160	70

А - фундамент под крайнюю колонну

Б - фундамент под среднюю колонну

С - фундамент под промежуточную колонну

(для зданий с укрупненной сеткой колонн верхних этажей).

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб	Исаев	подп
Рассчит	Александрова	"
Провер	Голоднов	"
Н контр	Иванова	"

1.420.1-20 с. 0-1-7

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт = 4,8м; 5,4м; 6,0; 4,8м; 4,8; 6,0м; 4,8; 7,2м; 6,0, 4,8; 6,0м и 6,0; 4,8; 7,2м с сейсмичностью 7 баллов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЛГПИ

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении: Постоянной N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	Временной длительной N^x_{max} кН	$M^x_{соот}$ кНм	$Q^x_{соот}$ кН	M^x_{max} кНм	$N^x_{соот}$ кН	$Q^x_{соот}$ кН	Ветровой N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении: 7 баллов N^y кН	M^y кНм	Q^y кН
5	12-5 / 5,4	2...5	III А	70,6	А	1690	-71	42	810	-77	46	-94	440	57	-48	-82	27	41	-113	42
				88,2					1150	-117	70	-144	610	87				48	-134	50
				107,8					1530	-159	94	-194	790	117				55	-156	58
				142,1					2150	-227	134	-277	1100	167				63	-179	67
				70,6	Б	2420	6	-4	1690	7	-3	93	1310	-55	5	-102	37	41	-113	42
				88,2					2380	9	-3	137	1830	-80				48	-134	50
				107,8					3150	14	-6	190	2410	-111				55	-156	58
				142,1					4430	20	-8	272	3360	-159				63	-179	67
	12-5 / 6,0; 4,8			70,6	А	1640	-62	33	810	-67	35	-82	440	43	-41	-83	26	37	-129	43
				88,2					1150	-103	54	-127	610	67				43	-152	51
				107,8					1520	-142	73	-175	790	93				50	-178	60
				142,1					2140	-201	105	-249	1100	133				58	-206	71
				70,6	Б	2390	5	3	1660	13	-2	113	1290	-54	5	-93	32	37	-129	43
				88,2					2360	13	-2	161	1820	-78				43	-152	51
				107,8					3130	23	-2	225	2390	-108				50	-178	60
				142,1					4370	33	-3	321	2330	-155				58	-206	71
7	12-4 / 4,8; 4,8; 6,0 6,0; 4,8; 6,0	2		70,6	А	1460	-61	32	800	-57	34	-74	410	43	-46	-100	30	31	-105	33
				88,2					1040	-82	44	-99	510	58				34	-113	38
				107,8					1310	-112	60	-134	700	79				39	-133	45
				142,1					1770	-161	86	-192	1000	113				47	-174	59
	12-4 / 4,8; 4,8; 7,2 6,0; 4,8; 7,2			70,6	С	1500	0	0	1130	0	0	-105	900	50	0	-118	40	31	-105	33
				88,2					1670	0	0	-135	1120	67				34	-113	38
				107,8					2260	0	0	-183	1510	92				39	-133	45
				142,1					3230	0	0	-262	2170	132				47	-174	59

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении: Постоянной N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	Временной длительной N^x_{max} кН	$M^x_{соот}$ кНм	$Q^x_{соот}$ кН	M^x_{max} кНм	$N^x_{соот}$ кН	$Q^x_{соот}$ кН	Ветровой N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении: 7 баллов N^y кН	M^y кНм	Q^y кН
8	12-4 / 4,8; 4,8; 6,0 / 6,0; 4,8; 6,0	4	III А	70,6	А	1460	66	-34	790	62	-33	84	360	-46	25	-56	17	31	-105	33
				88,2					1050	91	-48	124	520	-67				34	-113	38
				107,8					1330	123	-66	168	710	-91				39	-133	45
				142,1					1790	176	-93	240	1010	-130				47	-174	59
	12-4 / 4,8; 4,8; 7,2 / 6,0; 4,8; 7,2			70,6	Б	2090	2	-1	1630	0	0	63	1230	-34	0	-64	21	31	-105	33
				88,2					2170	0	0	92	1580	-51				34	-113	38
				107,8					2760	0	0	126	1970	-69				39	-133	45
				142,1					3710	0	0	181	2590	-97				47	-174	59
				70,6	С	1470	4	-2	1140	-5	2	74	930	-38	4	-67	23	25	-104	34
				88,2					1670	-7	3	110	1370	-57				28	-112	38
				107,8					2270	-9	3	149	1860	-77				32	-132	44
				142,1					3230	-13	5	227	2130	-116				41	-172	58
9	12-5 / 4,8; 4,8; 6,0 / 6,0; 4,8; 6,0	2		70,6	А	1810	-60	32	960	-54	28	-66	350	38	-73	-130	39	41	-127	44
				88,2					1300	-80	42	-97	510	57				46	-145	49
				70,6	С	1990	0	0	1500	0	0	-72	1310	36	0	-149	50	41	-127	44
				88,2					2210	0	0	-107	1930	53				46	-145	49
10	12-5 / 4,8; 4,8; 7,2 / 6,0; 4,8; 7,2	4		70,6	А	1770	-64	34	980	-67	35	-83	350	44	-35	-70	22	41	-127	44
				88,2					1310	-98	52	-123	510	66				46	-145	49
				70,6	Б	2540	0	0	1990	0	0	-58	1790	32	0	-78	26	41	-127	44
				88,2					2690	0	0	-86	2400	46				46	-145	49
				70,6	С	1960	2	-1	1500	-4	0	-74	1300	37	4	-79	26	39	-125	45
				88,2					2210	-6	2	-109	1910	55				42	-144	49

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении					
					8 баллов						9 баллов						8 баллов			9 баллов		
					N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	N^x кН	M^x кНм	Q^x кН
1	12-2/4,8	2...5	70,6	А	899	-385	202	-400	822	210	927	-625	235	-640	877	288	75	-228	82	150	-456	164
			88,2		973	-440	230	-465	856	250	1018	-697	250	-723	968	335	77	-248	90	154	-496	180
			107,8		1062	-502	265	-535	899	285	1115	-782	293	-810	1065	382	81	-265	95	162	-530	190
			142,1		1191	-598	325	-642	1001	350							82	-298	106			
			70,6	Б	1344	-340	162	322	1230	-186	1335	-615	260	650	1289	-252	12	-265	105	24	-530	210
			88,2		1428	-392	195	435	1315	-226	1417	-697	300	730	1357	-333	13	-283	112	26	-566	224
			107,8		1501	-458	230	502	1410	-269	1495	-788	350	840	1435	-390	13	-310	122	26	-620	244
			142,1		1664	-552	289	628	1574	-339							14	-348	140			
	12-2/5,4		70,6	А	911	-372	162	-383	861	173	961	-590	241	-619	910	252	68	-220	73	136	-440	146
			88,2		995	-422	185	-445	854	202	1030	-662	272	-703	978	289	75	-238	79	150	-476	153
			107,8		1078	-470	205	-498	878	234	1099	-715	305	-777	1037	325	80	-255	83	160	-510	166
			142,1		1213	-562	253	-605	958	290							85	-285	75			
			70,6	Б	1358	342	-142	360	1239	-155	1423	609	-243	630	1373	-255	12	-258	96	24	-516	192
			88,2		1445	393	-168	407	1321	-189	1519	685	-282	715	1469	-296	12	-278	102	24	-556	204
			107,8		1535	485	-208	505	1410	-238	1618	817	-339	869	1558	-393	13	-328	119	26	-656	238
			142,1		1700	587	-255	625	1560	-295							13	-363	132			
2	12-3/4,8		70,6	А	1444	-389	191	-406	1372	204	1535	-630	282	-646	1363	295	90	-233	87	181	-465	173
			88,2		1608	-444	222	-468	1356	240	1704	-706	322	-731	1452	340	95	-253	95	189	-506	189
			107,8		1792	-506	257	-539	1479	282	1893	-793	366	-826	1550	391	100	-276	103	199	-552	207
			142,1		2091	-603	312	-650	1691	348							107	-310	116			
			70,6	Б	2126	-342	159	376	1984	-183	2112	620	276	654	1998	-300	13	-271	114	27	-543	228
			88,2		2371	-401	191	441	2155	-221	2357	-703	320	744	2169	-349	14	-295	124	28	-590	248

А - фундамент под крайнюю колонну.

Б - фундамент под среднюю колонну.

Разраб.	Исаев	подп.
Рассчит.	Александрова	"
Провер.	Голованов	"
Н. контр.	Иванова	"

1.420.1-20с.0-1-8

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа $H_{эт.}$ = 4,8; 5,4 и 6,0; 4,8 м с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЛГПИ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении. 8 баллов. N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	9 баллов. N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении. 8 баллов N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	9 баллов N^x кН	M^x кНм	Q^x кН
2	12-3/4,8	2...5	107.8	Б	2646	-466	228	515	2345	-263	2631	-796	368	84	2360	-403	14	-321	135	29	-642	271
			142.1		3094	-569	286	632	2656	-331							15	-360	152			
	12-3/5,4		70.6	А	1472	-376	164	-391	1301	174	1561	-610	243	-625	1390	254	88	-224	75	176	-448	150
			88.2		1636	-429	190	-452	1384	205	1730	-683	277	-706	1478	292	92	-243	82	184	-487	163
			107.8		1819	-478	216	-510	1478	236	1919	-749	309	-780	1577	329	98	-259	87	196	-517	174
			142.1		2116	-570	262	-615	1628	292							105	-289	98			
			70.6	Б	2188	-346	-146	363	1895	-158	2203	615	-247	633	1910	-260	15	-261	98	29	-523	196
			88.2		2444	-400	-173	425	2062	-191	2459	693	-284	718	2078	-301	15	-284	106	30	-567	213
			107.8		2725	-491	-214	529	2246	-240	2738	835	-342	873	2259	-398	13	-332	123	26	-665	245
			142.1		3190	-593	-265	646	2550	-301							13	-372	137			
	12-3/6.0;4.8		70.6	А	1444	-390	149	-404	1272	158	1529	-653	233	-668	1357	241	84	-260	82	168	-520	163
			88.2		1608	-440	171	-461	1355	184	1697	-725	261	-746	1444	274	88	-281	88	175	-562	177
			107.8		1791	-483	191	-512	1448	208	1885	-783	286	-813	1542	303	93	-296	93	186	-592	187
			142.1		2088	-568	229	-610	1598	253							99	-329	104			
			70.6	Б	2174	-362	-135	378	1884	-146	2187	659	-237	675	1897	-247	13	-294	100	26	-588	200
			88.2		2428	413	-158	436	2050	-172	2442	733	-267	756	2064	-282	13	-317	108	27	-635	217
			107.8		2701	503	-193	537	2234	-214	2713	877	-320	911	2246	-341	11	-371	125	22	-742	250
			142.1		3164	596	-235	644	2537	-264							12	-412	139			
3	12-4/4.8		70.6	А	2001	-406	147	-422	1725	158	2105	-690	230	-708	1844	240	115	-275	86	230	-550	174
			88.2		2248	-449	166	-469	1888	178	2356	-745	255	-768	2015	262	124	-290	90	245	-580	182
			107.8		2529	-511	193	-542	2076	207	2643	-843	293	-871	2212	301	130	-322	102	260	-644	204
			142.1		2990	-635	242	-677	2390	264							153	-390	125			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении. 8 баллов N^x_{max} кН	M^x кНм	O^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	9 баллов N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении. 8 баллов N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	9 баллов N^x кН	M^x кНм	Q^x кН
3	12-4/4.8	2...5	70.6	Б	3002	382	-135	400	2530	-143	3008	705	-240	718	2540	-247	15	-315	110	30	-650	212
			88.2		3427	465	-166	493	2780	-180	3429	830	-285	868	2790	-300	14	-365	120	25	-780	245
			107.8		3897	537	-195	576	3057	-215	3896	939	-326	992	3070	-348	14	-405	136	28	-810	272
			142.1		4660	676	-250	728	3507	-278							16	-490	168			
	12-4/5.4		70.6	А	2033	-382	165	-397	1773	175	2153	-630	255	-647	1892	270	121	-225	74	242	-450	148
			88.2		2277	-426	188	-449	1938	203	2408	-681	280	-705	2067	300	128	-236	78	256	-472	156
			107.8		2560	-497	222	-529	2130	242	2698	-780	320	-806	2267	342	142	-268	89	284	-536	178
			142.1		3019	-616	278	-661	2445	307							167	-325	108			
			70.6	Б	3018	354	-148	372	2551	-160	3038	641	-264	653	2571	-286	17	-264	98	35	-528	196
			88.2		3443	435	-184	465	2603	-205	3462	770	-314	794	2820	-341	15	-306	111	31	-612	222
			107.8		3915	515	-222	556	3082	-250	3933	874	-360	912	3099	-392	17	-348	127	35	-696	254
			142.1		4680	650	-285	709	3534	-324							20	-421	154			
	12-4/6.0;4.8		70.6	А	1993	-403	152	-417	1733	161	2113	-680	239	-695	1852	248	117	-269	84	234	-538	167
			88.2		2238	-443	171	-465	1898	184	2366	-733	262	-755	2025	275	125	-281	87	249	-563	175
			107.8		2518	-507	198	-536	2087	215							135	-312	97			
			142.1		2978	-630	248	-671	2402	272							159	-380	119			
			70.6	Б	2997	377	-140	394	2535	-150	3013	691	-246	708	2551	-257	15	-306	104	31	-612	207
			88.2		3421	459	-172	488	2786	-189	3435	824	-294	852	2800	-311	13	-355	118	27	-710	237
			107.8		3890	531	-202	569	3064	-225							14	-394	131			
			142.1		4652	670	-258	723	3515	-290							17	-479	160			
5	12-5/4.8		70.6	А	2536	-389	188	-406	2188	201	2697	-632	279	-649	2349	291	159	-225	82	318	-450	164
			88.2		2875	-459	225	-484	2366	244	3056	-738	328	-763	2546	347	179	-260	95	358	-520	190
			107.8		2922	-608	303	-610	2575	304							201	-321	112			
			142.1		3399	-762	385	-764	2903	387							239	-391	136			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении. 8 баллов N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	9 баллов N^x_{max} кН	M^x кНм	Q^x кН	M^x_{max} кНм	N^x кН	Q^x кН	Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении. 8 баллов. N^x кН	M^x кНм	Q^x кН	9 баллов. N^x кН	M^x кНм	Q^x кН
5	12-5 / 4.8	2...5	70.6	Б	3781	-381	174	411	3640	-194	3765	-694	303	724	3656	-322	16	-293	119	32	-586	238
			88.2		4364	-462	217	500	4141	-242	4348	-821	364	859	4157	-389	16	-339	138	32	-678	276
			107.8		4991	-567	264	613	4692	-298							18	-393	156			
			142.1		6043	-721	343	783	5605	-388							21	-480	190			
	12-5 / 5.4		70.6	А	2622	-425	177	-442	2275	188	2805	-706	268	-724	2458	279	181	-265	85	363	-530	169
			88.2		2970	-521	216	-546	2462	233	3176	-858	324	-883	2668	341	204	-319	100	408	-638	200
			107.8		3359	-605	254	-639	2669	276							231	-363	114			
			142.1		3988	-751	318	-798	3000	350							274	-442	139			
			70.6	Б	3795	-418	164	447	3666	-183	3776	-769	291	799	3685	-310	19	-334	119	37	-667	239
			88.2		4365	-496	200	532	4166	-223	4343	-889	342	925	4189	-364	23	-375	134	45	-751	269
			107.8		5006	-604	246	653	4723	-276							24	-444	158			
			142.1		6056	-765	316	829	5639	-357							29	-541	191			
	12-5 / 6.0; 4.8		70.6	А	2570	-457	169	-471	2221	177	2749	-788	272	-803	2400	280	177	-322	99	353	643	199
			88.2		2912	-546	201	-568	2402	215							197	-373	113			
			107.8		3294	-636	235	-669	2603	254							221	-426	127			
			70.6	Б	3819	440	-160	457	3190	-171	3840	817	-288	834	3211	-298	21	-367	124	42	735	248
			88.2		4400	531	-195	558	3520	-211							22	-426	142			
			107.8		5050	651	-239	692	3883	-263							20	-508	166			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

1.420.1-20с.0-1-8

Лист 4

Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении.

№ схемы	Шифр рамы	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Вид фундамента	8 баллов			9 баллов		
				N^y кН	M^y кНм	Q^y кН	N^y кН	M^y кНм	Q^y кН
1	12-2 / 4,8	70.6	А,Б	35	-158	65	70	-316	130
		88.2		38	-175	72	76	-350	144
		107.8		41	-192	77	82	-384	154
		142.1		44	-210	65			
	12-2 / 5,4	70.6	А,Б	35	-152	54	70	-304	108
		88.2		39	-168	60	78	-336	120
		107.8		42	-184	65	84	-368	130
		142.1		45	-200	72			
2	12-3 / 4,8	70.6	А,Б	41	-162	69	82	-324	138
		88.2		44	-179	76	88	-358	152
		107.8		46	-196	83	92	-392	166
		142.1		49	-215	92			
	12-3 / 5,4	70.6	А,Б	41	-154	58	82	-308	116
		88.2		43	-170	64	86	-340	128
		107.8		46	-186	70	92	-372	140
		142.1		49	-204	78			
	12-3 / 6,0;4,8	70.6	А,Б	37	-170	58	74	-340	116
		88.2		39	-186	64	78	-372	128
		107.8		41	-202	69	82	-404	138
		142.1		44	-219	77			
3	12-4 / 4,8	70.6	А,Б	52	-168	71	104	-336	142
		88.2		57	-191	80	114	-382	160
3	12-4 / 4,8	107.8	А,Б	64	-220	92	128	-440	184
		142.1		72	-262	108			
	12-4 / 5,4	70.6	А,Б	58	-180	67	116	-360	134
		88.2		66	-211	79	132	-422	158
		107.8		76	-244	92	152	-488	184
		142.1		88	-284	106			
	12-4 / 6,0;4,8	70.6	А,Б	83	-234	65	166	-468	130
		88.2		95	-276	76	190	-552	152
		107.8		108	-320	90			
		142.1		120	-340	110			
5	12-5 / 4,8	70.6	А,Б	71	-204	85	142	-408	170
		88.2		82	-241	100	164	-482	200
		107.8		94	-280	117			
		142.1		110	-320	140			
	12-5 / 5,4	70.6	А,Б	85	-226	84	170	-452	168
		88.2		96	-268	100	192	-536	200
		107.8		110	-312	116			
		142.1		126	-358	134			
	12-5 / 6,0;4,8	70.6	А,Б	74	-258	86	148	-516	172
		88.2		86	-304	102			
		107.8		100	-356	120			

Разраб	Исаев	подп
Рассчит	Александрова	»
Проверил	Голсанов	»
Н контр	Иванова	»

1.4201-20с.0-1-9

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт=4,8; 5.4 и 6,0, 4,8 м. в продольном направлении с сейсмичностью 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛГПИ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Номер схемы	Шифр рамы.	Сейсмичность в баллах.	Количество пролетов.	Расчетная нагрузка на ригель кн/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва.
3	12-4 / 6,0	7	2...5	107.87	1	К23-15-с	К23-13-с	К24-29-с	К24-27-с
				142.2		К23-21-с	К23-19-с	К24-37-с	К24-35-с
				107.87	2	К27-10-с	К27-5-с	К28-5-с	К28-5-с
				142.2		К27-11-с	К27-9-с	К28-12-с	К28-8-с
5	12-5 / 6.0			70.61	1	К23-12-с	К23-9-с	К24-31-с	К24-23-с
				88.26		К23-14-с	К23-11-с	К24-35-с	К24-24-с
				107 87		К23-20-с	К23-20-с	К24-38-с	К24-35-с
				142.2		—	—	—	—
				70 61	2	К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-3-с
				88.26		К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-5-с
				107.87		К25-18-с	К25-9-с	К26-10-с	К26-8-с
				142.2		—	—	—	—
				70.61	3	К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				88.26		К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				107.87		К31-11-с	К31-6-с	К32-6-с	К32-4-с
				142 2		—	—	—	—

Номер схемы	Шкаф рамы.	Сейсмичность в баллах.	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кн/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва.
3	12-4 / 7.2; 6.0	7	2...5	107.87	1	К33-15-с	К33-13-с	К34-29-с	К34-27-с
				142.2		К33-21-с	К33-19-с	К34-37-с	К34-35-с
				107.87	2	К27-10-с	К27-5-с	К28-5-с	К28-5-с
				142.2		К27-11-с	К27-9-с	К28-12-с	К28-8-с
5	12-5 / 7,2; 6,0			70.61	1	К33-12-с	К33-9-с	К34-31-с	К34-23-с
				88.26		К33-14-с	К33-11-с	К34-35-с	К34-24-с
				107.87		К33-20-с	К33-20-с	К34-38-с	К34-35-с
				142.2		—	—	—	—
				70.61	2	К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-3-с
				88.26		К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-5-с
				107.87		К25-18-с	К25-9-с	К26-10-с	К26-8-с
				142.2		—	—	—	—
				70.61	3	К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				88.26		К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				107.82		К31-11-с	К31-6-с	К32-6-с	К32-4-с
				142 2		—	—	—	—

Разраб	Костюк	подп.
Рассчит	Костюк	»
Провер	Шорина	»
Н контр	Ягодкин	»

1.420.1-20с. 0-1-10

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6 м и 7.2; 6.0 м. с сейсмичностью 7 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
1	12-2 / 6.0	8	2...5	70.61	1	К47-7-с	К47-2-с	К63-2-с	К63-1-с
				88.26		К47-7-с	К47-2-с	К63-4-с	К63-2-с
				107.87		К47-8-с	К47-4-с	К63-6-с	К63-4-с
				142.2		К47-9-с	К47-6-с	К63-8-с	К63-6-с
2	12-3 / 6.0			70.61	1	К23-12-с	К23-9-с	К24-14-с	К24-14-с
				88.26		К23-18-с	К23-9-с	К24-20-с	К24-17-с
				107.87		К23-21-с	К23-29-с	К24-10-с	К24-17-с
				142.2		К23-21-с	К23-31-с	К24-28-с	К24-23-с
				70.61	2	К31-11-с	К31-6-с	К32-1-с	К32-1-с
				88.26		К31-11-с	К31-6-с	К32-3-с	К32-1-с
				107.87		К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				142.2		К31-11-с	К31-8-с	К32-9-с	К32-4-с
3	12-4 / 6.0			70.61	1	К23-13-с	К23-10-с	К24-17-с	К24-15-с
				88.26		К23-31-с	К23-13-с	К24-26-с	К24-23-с
				107.87		К23-34-с	К23-31-с	К24-29-с	К24-27-с
				142.2		—	—	—	—
				70.61	2	К27-8-с	К27-4-с	К28-2-с	К28-2-с
				88.26		К27-9-с	К27-4-с	К28-7-с	К28-7-с
				107.87		К27-10-с	К27-5-с	К28-7-с	К28-7-с
				142.2		—	—	—	—

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
5	12-5 / 6.0	8	2...5	70.61	1	К23-15-с	К23-28-с	К24-31-с	К24-23-с
				88.26		К23-33-с	К23-29-с	К24-35-с	К24-24-с
				107.87		К23-37-с	К23-33-с	К24-38-с	К24-42-с
				142.2		—	—	—	—
				70.61	2	К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-5-с
				88.26		К25-15-с	К25-8-с	К26-9-с	К26-9-с
				107.87		К25-19-с	К25-18-с	К26-12-с	К26-12-с
				142.2		—	—	—	—
				70.61	3	К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				88.26		К31-11-с	К31-6-с	К32-6-с	К32-6-с
				107.87		К31-11-с	К31-6-с	К32-6-с	К32-6-с
				142.2		—	—	—	—
2	12-3 / 7.2;6.0			70.61	1	К33-12-с	К33-9-с	К34-14-с	К34-14-с
				88.26		К33-18-с	К33-9-с	К34-20-с	К34-17-с
				107.87		К33-21-с	К33-29-с	К34-10-с	К34-17-с
				142.2		К33-21-с	К33-31-с	К34-28-с	К34-23-с
				70.61	2	К31-11-с	К31-6-с	К32-1-с	К32-1-с
				88.26		К31-11-с	К31-6-с	К32-3-с	К32-1-с
				107.87		К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				142.2		К31-11-с	К31-8-с	К32-9-с	К32-4-с

Разраб.	Костюк	подп.
Рассчит	Костюк	»
Провер	Шарина	»
Н контр	Ягодкин	»

1.420.1-20с. 0-1-11

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт=6.0 и 7.2; 6.0 м. с сейсмичностью 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кн/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						крайняя		средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва
3	12-4 / 7,2; 6,0	8	2...5	70,61	1	К33-13-с	К33-10-с	К34-17-с	К34-15-с
				88,26		К33-31-с	К33-13-с	К34-26-с	К34-23-с
				107,87		К33-34-с	К33-31-с	К34-29-с	К34-27-с
				70,61	2	К27-8-с	К27-4-с	К28-2-с	К28-2-с
				88,26		К27-9-с	К27-4-с	К28-7-с	К28-7-с
				107,87		К27-10-с	К27-5-с	К28-7-с	К28-7-с
5	12-5 / 7,2; 6,0			70,61	1	К33-15-с	К33-28-с	К34-31-с	К34-23-с
				88,26		К33-33-с	К33-29-с	К34-35-с	К34-24-с
				107,87		К33-37-с	К33-33-с	К34-38-с	К34-42-с
				70,61	2	К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-5-с
				88,26		К25-15-с	К25-8-с	К26-9-с	К26-9-с
				107,87		К25-19-с	К25-18-с	К26-12-с	К26-12-с
				70,61	3	К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				88,26		К31-11-с	К31-6-с	К32-6-с	К32-6-с
				107,87		К31-11-с	К31-6-с	К32-6-с	К32-6-с
1	12-2 / 6,0	9		70,61	1	К47-5-с	К47-3-с	К63-7-с	К63-6-с
				88,26		К47-6-с	К47-5-с	К63-7-с	К63-6-с
				107,87		К47-9-с	К47-8-с	К63-9-с	К63-7-с
				142,2		—	—	—	—
2	12-3 / 6,0			70,61	1	К23-29-с	К23-26-с	К24-20-с	К24-20-с
				88,26		К23-34-с	К23-29-с	К24-23-с	К24-20-с
				107,87		К23-38-с	К23-31-с	К24-29-с	К24-26-с
				70,61	2	К31-11-с	К31-6-с	К32-5-с	К32-3-с
				88,26		К31-11-с	К31-6-с	К32-8-с	К32-5-с
				107,87		К31-11-с	К31-7-с	К32-9-с	К32-8-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кн/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						крайняя		средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва
3	12-4 / 6,0	9	2...5	70,61	1	К23-35-с	К23-34-с	К24-29-с	К24-26-с
				88,26		К23-37-с	К23-35-с	К24-42-с	К24 31-с
				107,87		—	—	—	—
				70,61	2	К27-6-с	К27-5-с	К28-7-с	К28 5-с
				88,26		К27-10-с	К27-6-с	К28-11-с	К28-9-с
				107,87		—	—	—	—
2	12-3 / 7,2; 6,0			70,61	1	К33-29-с	К33-26-с	К34-20-с	К34-20-с
				88,26		К33-34-с	К33-29-с	К34-23-с	К34-20-с
				107,87		К33-38-с	К33-31-с	К34-29-с	К34-26-с
				142,2		—	—	—	—
				70,61	2	К31-11-с	К31-6-с	К32-5-с	К32-3-с
				88,26		К31-11-с	К31-6-с	К32-8-с	К32-5-с
				107,87		К31-11-с	К31-7-с	К32-9-с	К32-8-с
				142,2		—	—	—	—
3	12-4 / 7,2; 6,0			70,61	1	К33-35-с	К33-34-с	К34-29-с	К34-26-с
				88,26		К33-37-с	К33-35-с	К34-42-с	К34-31-с
				107,87		—	—	—	—
				70,61	2	К27-6-с	К27-5-с	К28-7-с	К28-5-с
				88,26		К27-10-с	К27-6-с	К28-11-с	К28-9-с
				107,87		—	—	—	—

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Антисейсмичного шва
7	12-4 / 6,0; 6,0; 6,0	7	2	70,61	1	К23-8-с	К23-5-с	К24-3-с	К24-3-с
				88,26		К23-13-с	К23-10-с	К24 10-с	К24-5-с
				107,87		К23-19-с	К23-13-с	К24-27-с	К24-6-с
				142,2		К23-22-с	К23-15-с	К24-42 с	К24-26-с
	12-4 / 6,0; 6,0; 7,2			70,61	2	К29-15-с	К29 7-с	К32-7-с	К32-7-с
				88,26		К29-19-с	К29-9-с	К32-11-с	К32-10-с
				107,87		К29-21-с	К29-11-с	К32-13-с	К32-13-с
				142,2		К29-22-с	К29-21-с	К32-15-с	К32-15-с
8	12-4 / 6,0; 6,0; 6,0		4	70,61	1	К23-8-с	К23-5-с	К24-26-с	К24-23-с
				88,26		К23-13-с	К23-10-с	К24-34-с	К24-23-с
				107,87		К23-19-с	К23-13-с	К24-35-с	К24-23-с
				142,2		К23-22-с	К23-15-с	К24-39-с	К24-31-с
				70,61	2	К29-15-с	К29-7-с	К30-8-с	К30-6-с
				88,26		К29-19-с	К29-9-с	К30-11-с	К30-11-с
				107,87		К29-21-с	К29-11-с	К30-19-с	К30-14-с
				142,2		К29-22-с	К29-21-с	К30-21-с	К30-21-с
	12-4 / 6,0; 6,0; 7,2			70,61	1а	—	—	К24-3-с	К24-3-с
				88,26		—	—	К24-10-с	К24-5-с
				107,87		—	—	К24-27-с	К24-6-с
				142,2		—	—	К24-42-с	К24-26-с
				70,61	2а	—	—	К32-7-с	К32-7-с
				88,26		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				107,87		—	—	К32-13-с	К32-13-с
				142,2		—	—	К32-15-с	К32-15-с
9	12-5 / 6,0; 6,0; 6,0	7	2	70,61	1	К23-10-с	К23-10-с	К24-16-с	К24-16-с
				88,26		К23-14-с	К23-14-с	К24-27-с	К24-24-с
				107,87		К23-20-с	К23-16-с	К24-33-с	К24-30-с
				70,61	2	К25-9-с	К25-9-с	К28-4-с	К28-4-с
				88,26		К25-13-с	К25-16-с	К28-8-с	К28-8-с
				107,87		К25-14-с	К25-18-с	К28-13-с	К28-13-с
10	12-5 / 6,0; 6,0; 7,2		4	70,61	1	К23-10-с	К23-10-с	К24-29-с	К24-27-с
				88,26		К23-14-с	К23-14-с	К24-37-с	К24-13-с
				107,87		К23-20-с	К23-16-с	К24-40-с	К24-36-с
				70,61	2	К25-9-с	К25-9-с	К26-7-с	К26-7-с
				88,26		К25-13-с	К25-16-с	К26-9-с	К26-9-с
				107,87		К25-14-с	К25-18-с	К26-14-с	К26-13-с
				70,61	1а	—	—	К24-16-с	К24-16-с
				88,26		—	—	К24-27-с	К24-24-с
				107,87		—	—	К24-33-с	К24-30-с
				70,61	2а	—	—	К28-4-с	К28-4-с
				88,26		—	—	К28-8-с	К28-8-с
				107,87		—	—	К28-13-с	К28-13-с

Марки колонн верхних этажей зданий с укрупненной сеткой колонн см. документ 1.420.1-20с. 0-1-21.

Разраб.	Костюк	Подп.	
Рассчит.	Костюк	"	
Провер.	Шорина	"	
Н.контр.	Ягодкин	"	

1.420.1-20с. 0-1-12

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6,0; 6,0; 6,0м и 6,0; 6,0; 7,2м с сейсмичностью 7 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя: рядовая и торцовая	крайняя: у антисейсмичного шва	средняя: рядовая и торцовая	средняя: у антисейсмичного шва
7	12-4 / 7,2; 6,0; 6,0	7	2	70,61	1	К33-8-с	К33-5-с	К34-3-с	К34-3-с
				88,26		К33-13-с	К33-10-с	К34-10-с	К34-5-с
				107,87		К33-19-с	К33-13-с	К34-27-с	К34-6-с
				142,2		К33-22-с	К33-15-с	К34-42-с	К34-26-с
				70,61	2	К29-15-с	К29-7-с	К32-7-с	К32-7-с
				88,26		К29-19-с	К29-9-с	К32-11-с	К32-10-с
				107,87		К29-21-с	К29-11-с	К32-13-с	К32-13-с
				142,2		К29-22-с	К29-21-с	К32-15-с	К32-15-с
8	12-4 / 7,2; 6,0; 7,2		4	70,61	1	К33-8-с	К33-5-с	К34-26-с	К34-23-с
				88,26		К33-13-с	К33-10-с	К34-34-с	К34-23-с
				107,87		К33-19-с	К33-13-с	К34-35-с	К34-23-с
				142,2		К33-22-с	К33-15-с	К34-39-с	К34-31-с
				70,61	2	К29-15-с	К29-7-с	К30-8-с	К30-6-с
				88,26		К29-19-с	К29-9-с	К30-11-с	К30-11-с
				107,87		К29-21-с	К29-11-с	К30-19-с	К30-14-с
				142,2		К29-22-с	К29-21-с	К30-21-с	К30-21-с
				70,61	1а	—	—	К34-3-с	К34-3-с
				88,26		—	—	К34-10-с	К34-5-с
				107,87		—	—	К34-27-с	К34-6-с
				142,2		—	—	К34-42-с	К34-26-с
				70,61	2а	—	—	К32-7-с	К32-7-с
				88,26		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				107,87		—	—	К32-13-с	К32-13-с
				142,2		—	—	К32-15-с	К32-15-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя: рядовая и торцовая	крайняя: у антисейсмичного шва	средняя: рядовая и торцовая	средняя: у антисейсмичного шва
9	12-5 / 7,2; 6,0; 6,0	7	2	70,61	1	К33-10-с	К33-10-с	К34-16-с	К34-16-с
				88,26		К33-14-с	К33-14-с	К34-27-с	К34-24-с
				107,87		К33-20-с	К33-16-с	К34-33-с	К34-30-с
				70,61	2	К25-9-с	К25-9-с	К28-4-с	К28-4-с
				88,26		К25-13-с	К25-16-с	К28-8-с	К28-8-с
				107,87		К25-14-с	К25-18-с	К28-13-с	К28-13-с
10	12-5 / 7,2; 6,0; 7,2		4	70,61	1	К33-10-с	К33-10-с	К34-29-с	К34-27-с
				88,26		К33-14-с	К33-14-с	К34-37-с	К34-13-с
				107,87		К33-20-с	К33-16-с	К34-40-с	К34-36-с
				70,61	2	К25-9-с	К25-9-с	К26-7-с	К26-7-с
				88,26		К25-13-с	К25-16-с	К26-9-с	К26-9-с
				107,87		К25-14-с	К25-18-с	К26-14-с	К26-13-с
				70,61	1а	—	—	К34-16-с	К34-16-с
				88,26		—	—	К34-27-с	К34-24-с
				107,87		—	—	К34-33-с	К34-30-с
				70,61	2а	—	—	К28-4-с	К28-4-с
				88,26		—	—	К28-8-с	К28-8-с
				107,87		—	—	К28-13-с	К28-13-с

Разраб	Костюк	Подп.	
Рассчит	Костюк	"	
Провер	Шорина		
Н.контр	Ягодкин	"	

1.420.1-20с. 0-1-13

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт = 7,2; 6,0; 6,0м и 7,2, 6,0; 7,2м с сейсмичностью 7 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

91-687 7.0

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя — рядовая и торцовая	крайняя — у антисейсмичного шва	средняя — рядовая и торцовая	средняя — у антисейсмичного шва
3	12-4 / 6,0	7	2...5	107,87 / 88,26	1	К23-15-с / —	К23-13-с / —	К24-29-с / —	К24-27-с / —
				107,87 / 88,26	2	К27-11-с / —	К27-10-с / —	К28-5-с / —	К28-5-с / —
5	12-5 / 6,0			57,86 / 50,99	1	К23-12-с / К23-12-с	К23-9-с / К23-9-с	К24-31-с / К24-31-с	К24-23-с / К24-23-с
				79,43 / 70,61		К23-14-с / К23-12-с	К23-11-с / К23-9-с	К24-35-с / К24-31-с	К24-24-с / К24-23-с
				88,26 / 79,43		К23-14-с / К23-14-с	К23-11-с / К23-11-с	К24-35-с / К24-35-с	К24-24-с / К24-24-с
				107,87 / 88,26		К23-20-с / К23-14-с	К23-20-с / К23-11-с	К24-38-с / К24-35-с	К24-35-с / К24-24-с
				57,86 / 50,99	2	К25-15-с / К25-17-с	К25-7-с / К25-15-с	К26-7-с / К26-7-с	К26-3-с / К26-3-с
				79,43 / 70,61		К25-17-с / К25-19-с	К25-15-с / К25-15-с	К26-7-с / К26-7-с	К26-5-с / К26-3-с
				88,26 / 79,43		К25-17-с / К25-14-с	К25-15-с / К25-17-с	К26-7-с / К26-7-с	К26-5-с / К26-5-с
				107,87 / 88,26		К25-19-с / К25-14-с	К25-18-с / К25-17-с	К26-10-с / К26-7-с	К26-8-с / К26-5-с
5	12-5 / 6,0	7	2...5	57,86 / 50,99	3	К31-11-с / К31-13-с	К31-6-с / К31-8-с	К32-4-с / К32-4-с	К32-2-с / К32-2-с
				79,43 / 70,61		К31-13-с / К31-15-с	К31-8-с / К31-13-с	К32-4-с / К32-4-с	К32-2-с / К32-2-с
				88,26 / 79,43		К31-13-с / К31-15-с	К31-8-с / К31-13-с	К32-4-с / К32-4-с	К32-2-с / К32-2-с
				107,87 / 88,26		К31-13-с / К31-15-с	К31-8-с / К31-13-с	К32-6-с / К32-4-с	К32-4-с / К32-2-с
				—					
				107,87 / 88,26	1	К33-15-с / —	К33-13-с / —	К34-29-с / —	К34-27-с / —
				—					
3	12-4 / 7,2; 6,0			107,87 / 88,26	2	К27-11-с / —	К27-10-с / —	К28-5-с / —	К28-5-с / —
				—					

Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе — для слабоагрессивной среды, в знаменателе — для среднеагрессивной.

Разраб.	Костюк	Подп.	
Рассчит.	Костюк	"	
Провер.	Шорина	"	
Н. контр.	Ягодкин	"	

1.420.1-20с. 0-1-14

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6,0м и 7,2; 6,0м с сейсмичностью 7 баллов для агрессивной среды.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						крайняя		средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва
5	12-5 / 7,2; 6,0	7	2...5	57,86	1	К33-12-с	К33-9-с	К34-31-с	К34-23-с
				50,99		К33-12-с	К33-9-с	К34-31-с	К34-23-с
				79,43		К33-14-с	К33-11-с	К34-35-с	К34-24-с
				70,61		К33-12-с	К33-9-с	К34-31-с	К34-23-с
				88,26		К33-14-с	К33-11-с	К34-35-с	К34-24-с
				79,43		К33-14-с	К33-11-с	К34-35-с	К34-24-с
				107,87		К33-20-с	К33-20-с	К34-38-с	К34-35-с
				88,26		К33-14-с	К33-11-с	К34-35-с	К34-24-с
				—					
				57,86	2	К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-3-с
				50,99		К25-17-с	К25-15-с	К26-7-с	К26-3-с
				79,43		К25-17-с	К25-15-с	К26-7-с	К26-5-с
				70,61		К25-19-с	К25-15-с	К26-7-с	К26-3-с
				88,26		К25-17-с	К25-15-с	К26-7-с	К26-5-с
				79,43		К25-14-с	К25-17-с	К26-7-с	К26-5-с
				107,87		К25-19-с	К25-18-с	К26-10-с	К26-8-с
				88,26		К25-14-с	К25-17-с	К26-7-с	К26-5-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн			
						крайняя		средняя	
						Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва	Рядовая и торцовая	У антисейсмичного шва
5	12-5 / 7,2; 6,0	7	2...5	57,86	3	К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				50,99		К31-13-с	К31-8-с	К32-4-с	К32-2-с
				79,43		К31-13-с	К31-8-с	К32-4-с	К32-2-с
				70,61		К31-15-с	К31-13-с	К32-4-с	К32-2-с
				88,26		К31-13-с	К31-8-с	К32-4-с	К32-2-с
				79,43		К31-15-с	К31-13-с	К32-4-с	К32-2-с
				107,87		К31-13-с	К31-8-с	К32-6-с	К32-4-с
				88,26		К31-15-с	К31-13-с	К32-4-с	К32-2-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

24683 40

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
1	12-2 / 6,0	8	2...5	57,86 / 50,99	1	К47-4-с / К47-8-с	К47-2-с / К47-4-с	К63-2-с / К63-2-с	К63-1-с / К63-1-с
				79,43 / 70,61		К47-8-с / К47-9-с	К47-4-с / К47-6-с	К63-4-с / К63-2-с	К63-2-с / К63-1-с
				88,26 / 79,43		К47-8-с / К47-9-с	К47-4-с / К47-8-с	К63-4-с / К63-4-с	К63-2-с / К63-2-с
				107,87 / 88,26		К47-8-с / К47-9-с	К47-7-с / К47-8-с	К63-6-с / К63-4-с	К63-4-с / К63-2-с
2	12-3 / 6,0			57,86 / 50,99	1	К23-12-с / К23-19-с	К23-9-с / К23-12-с	К24-14-с / К24-14-с	К24-14-с / К24-14-с
				79,43 / 70,61		К23-19-с / К23-21-с	К23-12-с / К23 18-с	К24-20-с / К24 14-с	К24-17-с / К24-14-с
				88,26 / 79,43		К23-19-с / К23-21-с	К23-12-с / К23-18-с	К24-20-с / К24-20-с	К24-17-с / К24-17-с
				107,87 / 88,26		К23-21-с / К23-21-с	К23-19-с / К23 18-с	К24-10-с / К24-20-с	К24-17-с / К24-17-с
				57,86 / 50,99	2	К31-11-с / К31-13-с	К31-6-с / К31 10-с	К32-1-с / К32-1-с	К32-1-с / К32-1-с
				79,43 / 70,61		К31-13-с / К31 14-с	К31-10-с / К31 11-с	К32 3-с / К32-1-с	К32-1-с / К32-1-с
				88,26 / 79,43		К31 13-с / К31-14-с	К31-10-с / К31-11-с	К32-3-с / К32-3-с	К32-1-с / К32-1-с
				107,87 / 88,26		К31-13-с / К31 14-с	К31-7-с / К31-11-с	К32-4-с / К32-3-с	К32-2-с / К32-1-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — У антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — У антисейсмичного шва
3	12-4 / 6,0	8	2...5	57,86 / 50,99	1	К23-13-с / К23 13-с	К23-10-с / К23-10-с	К24-17-с / К24-17-с	К24-15-с / К24-15-с
				79,43 / 70,61		К23-31-с / К23 13-с	К23-13-с / К23-10-с	К24-26-с / К24-17-с	К24-23-с / К24-15-с
				88,26 / 79,43		К23 31-с / К23-31-с	К23-13-с / К23-13-с	К24-26-с / К24-26-с	К24-23-с / К24-23-с
				107,87 / 88,26		К23-34-с / К23 31-с	К23-31-с / К23-13-с	К24-29-с / К24-26-с	К24-27-с / К24-23-с
				57,86 / 50,99	2	К27-8-с / К27-10-с	К27-4-с / К27-5-с	К28-2-с / К28-2-с	К28-2-с / К28-2-с
				79,43 / 70,61		К27-10-с / К27-11-с	К27-8-с / К27-9-с	К28-7-с / К28-2-с	К28-7-с / К28-2-с
				88,26 / 79,43		К27-10-с / К27-11-с	К27-8-с / К27-10-с	К28-7-с / К28-7-с	К28-7-с / К28-7-с
				107,87 / 88,26		К27-11-с / К27-11-с	К27-10-с / К27-10-с	К28-7-с / К28-7-с	К28-7-с / К28-7-с
5	12-5 / 6,0			57,86 / 50,99	1	К23-15-с / К23-15-с	К23-28-с / К23-28-с	К24-31-с / К24-31-с	К24-23-с / К24-23-с

Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе — для слабоагрессивной среды, в знаменателе — для среднеагрессивной.

Разраб.	Костюк	Подп.	
Рассчит.	Костюк	"	
Провер.	Шорина	"	
Н. контр	Ягодкин	"	

1.420.1-20с. 0-1-15

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт = 6,0 м и 7,2; 6,0 м с сейсмичностью 8 и 9 баллов для агрессивной среды

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя — рядовая и торцовая	крайняя — у антисейсмичного шва	средняя — рядовая и торцовая	средняя — у антисейсмичного шва
5	12-5 / 6,0	8	2...5	79,43	1	К23-33-с	К23-29-с	К24-35-с	К24-24-с
				70,61		К23-15-с	К23-28-с	К24-31-с	К24-23-с
				88,26	1	К23-33-с	К23-29-с	К24-35-с	К24-24-с
				79,43		К23-33-с	К23-29-с	К24-35-с	К24-24-с
				107,87		К23-37-с	К23-33-с	К24-38-с	К24-42-с
				88,26		К23-33-с	К23-29-с	К24-35-с	К24-24-с
				57,86	2	К25-15-с	К25-7-с	К26-7-с	К26-5-с
				50,99		К25-17-с	К25-15-с	К26-7-с	К26-5-с
				79,43	2	К25-17-с	К25-15-с	К26-9-с	К26-9-с
				70,61		К25-19-с	К25-15-с	К26-7-с	К26-5-с
				88,26		К25-17-с	К25-15-с	К26-9-с	К26-9-с
				79,43		К25-14-с	К25-17-с	К26-9-с	К26-9-с
				107,87		К25-19-с	К25-18-с	К26-12-с	К26-12-с
				88,26		К25-14-с	К25-17-с	К26-9-с	К26-9-с
				57,86	3	К31-11-с	К31-6-с	К32-4-с	К32-2-с
				50,99		К31-13-с	К31-8-с	К32-4-с	К32-2-с
				79,43	3	К31-13-с	К31-8-с	К32-6-с	К32-6-с
				70,61		К31-15-с	К31-13-с	К32-4-с	К32-2-с
				88,26		К31-13-с	К31-8-с	К32-6-с	К32-6-с
				79,43		К31-15-с	К31-13-с	К32-6-с	К32-6-с
				107,87		К31-13-с	К31-8-с	К32-6-с	К32-6-с
				88,26		К31-15-с	К31-13-с	К32-6-с	К32-6-с
2	12-3 / 7,2; 6,0			57,86	1	К33-12-с	К33-9-с	К34-14-с	К34-14-с
				50,99		К33-19-с	К33-12-с	К34-14-с	К34-14-с
				79,43	1	К33-19-с	К33-12-с	К34-20-с	К34-17-с
				70,61		К33-21-с	К33-18-с	К34-14-с	К34-14-с
2	12-3 / 7,2; 6,0	8	2...5	88,26	1	К33-19-с	К33-12-с	К34-20-с	К34-17-с
				79,43		К33-21-с	К33 18-с	К34-20-с	К34-17-с
				107,87	1	К33-21-с	К33-19-с	К34-10-с	К34-17-с
				88,26		К33-21-с	К33-18-с	К34-20-с	К34-17-с
				57,86	2	К31-11-с	К31-6-с	К32-1-с	К32-1-с
				50,99		К31-13-с	К31-10-с	К32-1-с	К32-1-с
				79,43	2	К31-13-с	К31-10-с	К32-3-с	К32-1-с
				70,61		К31-14-с	К31-11-с	К32-1-с	К32-1-с
				88,26	2	К31-13-с	К31-10-с	К32-3-с	К32-1-с
				79,43		К31-14-с	К31-11-с	К32-3-с	К32-1-с
				107,87		К31-13-с	К31-7-с	К32-4-с	К32-2-с
				88,26		К31-14-с	К31-11-с	К32-3-с	К32-1-с
3	12-4 / 7,2; 6,0			57,86	1	К33-13-с	К33-10-с	К34-17-с	К34-15-с
				50,99		К33-13-с	К33-10-с	К34-17-с	К34-15-с
				79,43	1	К33-31-с	К33-13-с	К34-26-с	К34-23-с
				70,61		К33-13-с	К33-10-с	К34-17-с	К34-15-с
				88,26	1	К33-31-с	К33-13-с	К34-26-с	К34-23-с
				79,43		К33-31-с	К33-13-с	К34-26-с	К34-23-с
				107,87		К33-34-с	К33-31-с	К34-29-с	К34-27-с
				88,26		К33-31-с	К33-13-с	К34-26-с	К34-23-с
				57,86	2	К27-8-с	К27-4-с	К28-2-с	К28-2-с
				50,99		К27-10-с	К27-5-с	К28-2-с	К28-2-с
				79,43	2	К27-10-с	К27-8-с	К28-7-с	К28-7-с
				70,61		К27-11-с	К27-9-с	К28-2-с	К28-2-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21683 4.0

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя — рядовая и торцовая	крайняя — у антисейсмичного шва	средняя — рядовая и торцовая	средняя — у антисейсмичного шва
3	12-4 / 7,2; 6,0	8	2...5	88,26 / 79,43	2	К27-10-с / К27-11-с	К27-8-с / К27-10-с	К28-7-с / К28-7-с	К28-7-с / К28-7-с
				107,87 / 88,26		К27-11-с / К27-11-с	К27-10-с / К27-10-с	К28-7-с / К28-7-с	К28-7-с / К28-7-с
5	12-5 / 7,2; 6,0			57,86 / 50,99	1	К33-15-с / К33-15-с	К33-28-с / К33-28-с	К34-31-с / К34-31-с	К34-23-с / К34-23-с
				79,43 / 70,61		К33-33-с / К33-15-с	К33-29-с / К33-28-с	К34-35-с / К34-31-с	К34-24-с / К34-23-с
				88,26 / 79,43		К33-33-с / К33-33-с	К33-29-с / К33-29-с	К34-35-с / К34-35-с	К34-24-с / К34-24-с
				107,87 / 88,26		К33-37-с / К33-33-с	К33-33-с / К33-29-с	К34-38-с / К34-35-с	К34-42-с / К34-24-с
				57,86 / 50,99	2	К25-15-с / К25-17-с	К25-7-с / К25-15-с	К26-7-с / К26-7-с	К26-5-с / К26-5-с
				79,43 / 70,61		К25-17-с / К25-19-с	К25-15-с / К25-15-с	К26-9-с / К26-7-с	К26-9-с / К26-5-с
				88,26 / 79,43		К25-17-с / К25-14-с	К25-15-с / К25-17-с	К26-9-с / К26-9-с	К26-9-с / К26-9-с
				107,87 / 88,26		К25-19-с / К25-14-с	К25-18-с / К25-17-с	К26-12-с / К26-9-с	К26-12-с / К26-9-с
				57,86 / 50,99	3	К31-11-с / К31-13-с	К31-6-с / К31-8-с	К32-4-с / К32-4-с	К32-2-с / К32-2-с
				79,43 / 70,61		К31-13-с / К31-15-с	К31-8-с / К31-13-с	К32-6-с / К32-4-с	К32-6-с / К32-2-с
				88,26 / 79,43		К31-13-с / К31-15-с	К31-8-с / К31-13-с	К32-6-с / К32-6-с	К32-6-с / К32-6-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя — рядовая и торцовая	крайняя — у антисейсмичного шва	средняя — рядовая и торцовая	средняя — у антисейсмичного шва
5	12-5 / 7,2; 6,0	8	2...5	107,87 / 88,26	3	К31-13-с / К31-15-с	К31-8-с / К31-13-с	К32-6-с / К32-6-с	К32-6-с / К32-6-с
1	12-2 / 6,0	9		57,86 / 50,99	1	К47-5-с / К47-8-с	К47-3-с / К47-5-с	К63-7-с / К63-7-с	К63-6-с / К63 6-с
				79,43 / 70,61		К47-8-с / К47-9-с	К47-6-с / К47-8-с	К63-7-с / К63-7-с	К63-6-с / К63-6-с
				88,26 / 79,43		К47-8-с / К47-9-с	К47-6-с / К47-8 с	К63-7-с / К63-7-с	К63-6-с / К63-6-с
				107,87 / 88,26		К47-9-с / К47-9-с	К47-9-с / К47-8-с	К63-9 с / К63-7-с	К63-7-с / К63-6-с
2	12-3 / 6,0			57,86 / 50,99	1	К23-29-с / К23-33-с	К23-26-с / К23-28-с	К24-20-с / К24-20-с	К24-20-с / К24-20-с
				79,43 / 70,61		К23-34-с / К23-33-с	К23-29-с / К23-31-с	К24-23-с / К24-20-с	К24-20-с / К24-20-с
				88,26 / 79,43		К23-34-с / К23-34-с	К23-29-с / К23-31-с	К24-23-с / К24-23-с	К24 20-с / К24-20-с
				107,87 / 88,26		К23-38-с / К23-34-с	К23-33-с / К23-31-с	К24-29-с / К24-23-с	К24 26-с / К24-20-с
				57,86 / 50,99	2	К31-11-с / К31-13-с	К31-6-с / К31-7-с	К32-3-с / К32-5-с	К32-3-с / К32-3-с
				79,43 / 70,61		К31-13-с / К31-14-с	К31-7-с / К31-11 с	К32-8-с / К32-5-с	К32 5-с / К32-3-с
				88,26 / 79,43		К31-13-с / К31-15-с	К31-7-с / К31-11-с	К32-8-с / К32-8-с	К32-5 с / К32-5-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя, рядовая и торцовая	крайняя, у антисейсмичного шва	средняя, рядовая и торцовая	средняя, у антисейсмичного шва
2	12-3 / 6,0	9	2...5	107,87 / 88,26	2	К31-13-с / К31-15-с	К31-11-с / К31-11-с	К32-9-с / К32-8-с	К32-8-с / К32-5-с
3	12-4 / 6,0			57,86 / 50,99	1	К23-35-с / К23-35-с	К23-34-с / К23-34-с	К24-29-с / К24-29-с	К24-26-с / К24-26-с
				79,43 / 70,61		К23-37-с / К23-35-с	К23-35-с / К23-34-с	К24-42-с / К24-29-с	К24-31-с / К24-26-с
				88,26 / 79,43		К23-37-с / К23-37-с	К23-35-с / К23-35-с	К24-42-с / К24-42-с	К24-31-с / К24-31-с
				107,87 / 88,26		— / К23-37-с	— / К23-35-с	— / К24-42-с	— / К24-31-с
				57,86 / 50,99	2	К27-6-с / К27-10-с	К27-5-с / К27-6-с	К28-7-с / К28-7-с	К28-5-с / К28-5-с
				79,43 / 70,61		К27-10-с / К27-11-с	К27-10-с / К27-10-с	К28-11-с / К28-7-с	К28-9-с / К28-5-с
				88,26 / 79,43		К27-10-с / К27-11-с	К27-10-с / К27-10-с	К28-11-с / К28-11-с	К28-9-с / К28-9-с
				107,87 / 88,26		— / К27-11-с	— / К27-10-с	— / К28-11-с	— / К28-9-с
2	12-3 / 7,2; 6,0			57,86 / 50,99	1	К33-29-с / К33-33-с	К33-26-с / К33-28-с	К34-20-с / К34-20-с	К34-20-с / К34-20-с
				79,43 / 70,61		К33-34-с / К33-33-с	К33-29-с / К33-31-с	К34-23-с / К34-20-с	К34-20-с / К34-20-с
				88,26 / 79,43		К33-34-с / К33-34-с	К33-29-с / К33-31-с	К34-23-с / К34-23-с	К34-20-с / К34-20-с
				107,87 / 88,26		К33-38-с / К33-34-с	К33-33-с / К33-31-с	К34-29-с / К34-23-с	К34-26-с / К34-20-с

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: крайняя, рядовая и торцовая	крайняя, у антисейсмичного шва	средняя, рядовая и торцовая	средняя, у антисейсмичного шва
2	12-3 / 7,2; 6,0	9	2...5	57,86 / 50,99	2	К31-11-с / К31-13-с	К31-6-с / К31-7-с	К32-5-с / К32-5-с	К32-3-с / К32-3-с
				79,43 / 70,61		К31-13-с / К31-14-с	К31-7-с / К31-11-с	К32-8-с / К32-5-с	К32-5-с / К32-3-с
				88,26 / 79,43		К31-13-с / К31-15-с	К31-7-с / К31-11-с	К32-8-с / К32-8-с	К32-5-с / К32-5-с
				107,87 / 88,26		К31-13-с / К31-15-с	К31-11-с / К31-11-с	К32-9-с / К32-8-с	К32-8-с / К32-5-с
3	12-4 / 7,2; 6,0			57,86 / 50,99	1	К33-35-с / К33-35-с	К33-34-с / К33-34-с	К34-29-с / К34-29-с	К34-26-с / К34-26-с
				79,43 / 70,61		К33-37-с / К33-35-с	К33-35-с / К33-34-с	К34-42-с / К34-29-с	К34-31-с / К34-26-с
				88,26 / 79,43		К33-37-с / К33-37-с	К33-35-с / К33-35-с	К34-42-с / К34-42-с	К34-31-с / К34-31-с
				107,87 / 88,26		— / К34-37-с	— / К33-35-с	— / К34-42-с	— / К34-31-с
				57,86 / 50,99	2	К27-6-с / К27-10-с	К27-5-с / К27-6-с	К28-7-с / К28-7-с	К28-5-с / К28-5-с
				79,43 / 70,61		К27-10-с / К27-11-с	К27-10-с / К27-10-с	К28-11-с / К28-7-с	К28-9-с / К28-5-с
				88,26 / 79,43		К27-10-с / К27-11-с	К27-10-с / К27-10-с	К28-11-с / К28-11-с	К28-9-с / К28-9-с
				107,87 / 88,26		— / К27-11-с	— / К27-10-с	— / К28-11-с	— / К28-9-с

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Уантисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Уантисейсмичного шва
7	12-4 / 6,0; 6,0; 6,0	7	2	57.86 / 50,99	1	К23-8-с / К23-8-с	К23-5-с / К23-5-с	К24-3-с / К24-3-с	К24-3-с / К24-3-с
				79.43 / 70.61		К23-13-с / К23-13-с	К23-10-с / К23-8-с	К24-10-с / К24-3-с	К24-5-с / К24-3-с
				88.26 / 79.43		К23-13-с / К23-13-с	К23-10-с / К23-10-с	К24-10-с / К24-10-с	К24-5-с / К24-5-с
				107.87 / 88,26		К23-19-с / К23-13-с	К23-13-с / К23-10-с	К24-27-с / К24-10-с	К24-6-с / К24-5-с
				—					
				57.86 / 50,99	2	К29-15-с / К29-15-с	К29-7-с / К29-7-с	К32-7-с / К32-7-с	К32-7-с / К32-7-с
				79.43 / 70.61		К29-21-с / К29-21-с	К29-17-с / К29-15-с	К32-11-с / К32-7-с	К32-10-с / К32-7-с
	12-4 / 6,0; 6,0; 7,2			88.26 / 79.43		К29-21-с / К29-21-с	К29-17-с / К29-19-с	К32-11-с / К32-11-с	К32-10-с / К32-10-с
				107.87 / 88.26		К29-21-с / К29-21-с	К29-19-с / К29-19-с	К32-13-с / К32-11-с	К32-13-с / К32-10-с
				—					
8	12-4 / 6,0; 6,0; 6,0	7	4	57.86 / 50,99	1	К23-8-с / К23-8-с	К23-5-с / К23-5-с	К24-26-с / К24-26-с	К24-23-с / К24-23-с
				79.43 / 70,61		К23-13-с / К23-13-с	К23-10-с / К23-8-с	К24-34-с / К24-26-с	К24-23-с / К24-23-с
				88.26 / 79.43		К23-13-с / К23-13-с	К23-10-с / К23-10-с	К24-34-с / К24-37-с	К24-23-с / К24-23-с
				107.87 / 88,26		К23-19-с / К23-13-с	К23-13-с / К23-10-с	К24-35-с / К24-34-с	К24-23-с / К24-23-с
				—					
				57.86 / 50,99	2	К29-15-с / К29-15-с	К29-7-с / К29-7-с	К30-8-с / К30-8-с	К30-6-с / К30-6-с
				79.43 / 70.61		К29-21-с / К29-21-с	К29-17-с / К29-15-с	К30-11-с / К30-8-с	К30-11-с / К30-6-с
	12-4 / 6,0; 6,0; 7,2			88.26 / 79.43		К29-21-с / К29-21-с	К29-17-с / К29-19-с	К30-11-с / К30-11-с	К30-11-с / К30-11-с
				107.87 / 88.26		К29-21-с / К29-21-с	К29-19-с / К29-19-с	К30-19-с / К30-11-с	К30-14-с / К30-11-с
				—					

1. Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе — для слабоагрессивной среды, в знаменателе — для среднеагрессивной.
2. Марки колонн верхних этажей зданий с укрупненной сеткой колонн см. документ 1.420.1-20с.0-1-22.

Разраб.	Костюк	Подп.	
Рассчит.	Костюк	"	
Провер.	Шорина	"	
Н контр.	Ягодкин	"	

1.420.1-20с. 0-1-16

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=6,0; 6,0; 6,0м и 6,0; 6,0; 7,2 м с сейсмичностью 7 баллов для агрессивной среды.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Уантисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Уантисейсмичного шва
8	12-4 / 6,0; 6,0; 6,0	7	4	57,86	1а	—	—	К24-3-с	К24-3-с
				50,99		—	—	К24-3-с	К24-3-с
				79,43		—	—	К24-10-с	К24-5-с
				70,61		—	—	К24-3-с	К24-3-с
				88,26		—	—	К24-10-с	К24-5-с
				79,43		—	—	К24-10-с	К24-5-с
				107,87		—	—	К24-27-с	К24-6-с
				88,26		—	—	К24-10-с	К24-5-с
				—					
	12-4 / 6,0; 6,0; 7,2			57,86	2а	—	—	К32-7-с	К32-7-с
				50,99		—	—	К32-7-с	К32-7-с
				79,43		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				70,61		—	—	К32-7-с	К32-7-с
				88,26		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				79,43		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				107,87		—	—	К32-13-с	К32-13-с
				88,26		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				—					
					2				

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Уантисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Уантисейсмичного шва
9	12-5 / 6,0; 6,0; 6,0	7	2	57,86	1	К23-10-с	К23-10-с	К24-16-с	К24-16-с
				50,99		К23-10-с	К23-10-с	К24-16-с	К24-16-с
				79,43		К23-14-с	К23-14-с	К24-27-с	К24-24-с
				70,61		К23-13-с	К23-10-с	К24-16-с	К24-16-с
				88,26		К23-14-с	К23-14-с	К24-27-с	К24-24-с
				79,43		К23-14-с	К23-14-с	К24-27-с	К24-24-с
				107,87		К23-20-с	К23-16-с	К24-33-с	К24-30-с
				88,26		К23-14-с	К23-14-с	К24-27-с	К24-24-с
				—					
	12-5 / 6,0; 6,0; 7,2			57,86	2	К25-9-с	К25-9-с	К28-4-с	К28-4-с
				50,99		К25-16-с	К25-16-с	К28-4-с	К28-4-с
				79,43		К25-19-с	К25-18-с	К28-8-с	К28-8-с
				70,61		К25-19-с	К25-18-с	К28-4-с	К28-4-с
				88,26		К25-19-с	К25-18-с	К28-8-с	К28-8-с
				79,43		К25-14-с	К25-19-с	К28-8-с	К28-8-с
				107,87		К25-14-с	К25-18-с	К28-13-с	К28-13-с
				88,26		К25-14-с	К25-19-с	К28-8-с	К28-8-с
				—					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Антисейсмичного шва
10	12-5 / 6,0; 6,0; 6,0	7	4	57,86 / 50,99	1	К23-10-с / К23-10-с	К23-10-с / К23-10-с	К24-29-с / К24-29-с	К24-27-с / К24-27-с
				79,43 / 70,61		К23-14-с / К23-13-с	К23-14-с / К23-10-с	К24-37-с / К24-29-с	К24-13-с / К24-27-с
				88,26 / 79,43		К23-14-с / К23-14-с	К23-14-с / К23-14-с	К24-37-с / К24-37-с	К24-13-с / К24-13-с
				107,87 / 88,26		К23-20-с / К23-14-с	К23-16-с / К23-14-с	К24-40-с / К24-37-с	К24-36-с / К24-13-с
				—					
				57,86 / 50,99	2	К25-9-с / К25-16-с	К25-9-с / К25-16-с	К26-7-с / К26-7-с	К26-7-с / К26-7-с
				79,43 / 70,61		К25-19-с / К25-19-с	К25-18-с / К25-18-с	К26-9-с / К26-7-с	К26-9-с / К26-7-с
	12-5 / 6,0; 6,0; 7,2			88,26 / 79,43		К25-19-с / К25-14-с	К25-18-с / К25-19-с	К26-9-с / К26-9-с	К26-9-с / К26-9-с
				107,87 / 88,26		К25-14-с / К25-14-с	К25-18-с / К25-19-с	К26-14-с / К26-9-с	К26-13-с / К26-9-с
				—					

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн. Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Антисейсмичного шва
10	12-5 / 6,0; 6,0; 6,0	7	4	57,86 / 50,99	1а	— / —	— / —	К24-16-с / К24-16-с	К24-16-с / К24-16-с
				79,43 / 70,61		— / —	— / —	К24-27-с / К24-16-с	К24-24-с / К24-16-с
				88,26 / 79,43		— / —	— / —	К24-27-с / К24-27-с	К24-24-с / К24-24-с
				107,87 / 88,26		— / —	— / —	К24-33-с / К24-27-с	К24-30-с / К24-24-с
				—					
				57,86 / 50,99	2а	— / —	— / —	К28-4-с / К28-4-с	К28-4-с / К28-4-с
				79,43 / 70,61		— / —	— / —	К28-8-с / К28-4-с	К28-8-с / К28-4-с
	12-5 / 6,0; 6,0; 7,2			88,26 / 79,43		— / —	— / —	К28-8-с / К28-8-с	К28-8-с / К28-8-с
				107,87 / 88,26		— / —	— / —	К28-13-с / К28-8-с	К28-13-с / К28-8-с
				—					

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
7	12-4 7,2; 6,0; 6,0	7	2	57,86 50,99	1	К33-8-с К33-8-с	К33-5-с К33-5-с	К34-3-с К34-3-с	К34-3-с К34-3-с
				79,43 70,61		К33-13-с К33-13-с	К33-10-с К33-8-с	К34-10-с К34-3-с	К34-5-с К34-3-с
				88,26 79,43		К33-13-с К33-13-с	К33-10-с К33-10-с	К34-10-с К34-10-с	К34-5-с К34-5-с
				107,87 88,26		К33-19-с К33-13-с	К33-13-с К33-10-с	К34-27-с К34-10-с	К34-6-с К34-5-с
				—					
				57,86 50,99	2	К29-15-с К29-15-с	К29-7-с К29-7-с	К32-7-с К32-7-с	К32-7-с К32-7-с
				79,43 70,61		К29-21-с К29-21-с	К29-17-с К29-15-с	К32-11-с К32-7-с	К32-10-с К32-7-с
	12-4 7,2; 6,0; 7,2			88,26 79,43		К29-21-с К29-21-с	К29-17-с К29-19-с	К32-11-с К32-11-с	К32-10-с К32-10-с
				107,87 88,26		К29-21-с К29-21-с	К29-19-с К29-19-с	К32-13-с К32-11-с	К32-13-с К32-10-с
				—					

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
8	12-4 7,2; 6,0; 6,0	7	4	57,86 50,99	1	К33-8-с К33-8-с	К33-5-с К33-5-с	К34-26-с К34-26-с	К34-23-с К34-23-с
				79,43 70,61		К33-13-с К33-13-с	К33-10-с К33-8-с	К34-34-с К34-26-с	К34-23-с К34-23-с
				88,26 79,43		К33-13-с К33-13-с	К33-10-с К33-10-с	К34-34-с К34-34-с	К34-23-с К34-23-с
				107,87 88,26		К33-19-с К33-13-с	К33-13-с К33-10-с	К34-35-с К34-34-с	К34-23-с К34-23-с
				—					
				57,86 50,99	2	К29-15-с К29-15-с	К29-7-с К29-7-с	К30-8-с К30-8-с	К30-6-с К30-6-с
				79,43 70,61		К29-21-с К29-21-с	К29-17-с К29-15-с	К30-11-с К30-8-с	К30-11-с К30-6-с
	12-4 7,2; 6,0; 7,2			88,26 79,43		К29-21-с К29-21-с	К29-17-с К29-19-с	К30-11-с К30-11-с	К30-11-с К30-11-с
				107,87 88,26		К29-21-с К29-21-с	К29-19-с К29-19-с	К30-19-с К30-11-с	К30-14-с К30-11-с
				—					

1. Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе — для слабоагрессивной среды, в знаменателе — для среднеагрессивной.
2. Колонны верхних этажей зданий с укрупненной сеткой колонн см. документ 1.420.1-20с. 0-1-22.

Разраб.	Костюк	Подп.	
Рассчит.	Костюк	"	
Провер.	Шорина	"	
Н. контр.	Ягодкин	"	

1.420.1-20с. 0-1-17

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=7,2; 6,0; 6,0 м и 7,2; 6,0; 7,2 м с сейсмичностью 7 баллов для агрессивной среды

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

24683 1.0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
8	12-4 / 7,2; 6,0; 6,0	7	4	57,86	1а	—	—	К34-3-с	К34-3-с
				50,99		—	—	К34-3-с	К34-3-с
				79,43		—	—	К34-10-с	К34-5-с
				70,61		—	—	К34-3-с	К34-3-с
				88,26		—	—	К34-10-с	К34-5-с
				79,43		—	—	К34-10-с	К34-5-с
				107,87		—	—	К34-27-с	К34-6-с
				88,26		—	—	К34-10-с	К34-5-с
				—					
				57,86	2а	—	—	К32-7-с	К32-7-с
				50,99		—	—	К32-7-с	К32-7-с
				79,43		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				70,61		—	—	К32-7-с	К32-7-с
	12-4 / 7,2; 6,0; 7,2			88,26		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				79,43		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				107,87		—	—	К32-13-с	К32-13-с
				88,26		—	—	К32-11-с	К32-10-с
				—					

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
9	12-5 / 7,2; 6,0; 6,0	7	2	57,86	1	К33-10-с	К33-10-с	К34-16-с	К34-16-с
				50,99		К33-10-с	К33-10-с	К34-16-с	К34-16-с
				79,43		К33-14-с	К33-14-с	К34-27-с	К34-24-с
				70,61		К33-13-с	К33-10-с	К34-16-с	К34-16-с
				88,26		К33-14-с	К33-14-с	К34-27-с	К34-24-с
				79,43		К33-14-с	К33-14-с	К34-27-с	К34-24-с
				107,87		К33-20-с	К33-16-с	К34-33-с	К34-30-с
				88,26		К33-14-с	К33-14-с	К34-27-с	К34-24-с
				—					
				57,86	2	К25-9-с	К25-9-с	К28-4-с	К28-4-с
				50,99		К25-16-с	К25-16-с	К28-4-с	К28-4-с
				79,43		К25-19-с	К25-18-с	К28-8-с	К28-8-с
				70,61		К25-19-с	К25-18-с	К28-4-с	К28-4-с
	12-5 / 7,2; 6,0; 7,2			88,26		К25-19-с	К25-18-с	К28-8-с	К28-8-с
				79,43		К25-14-с	К25-19-с	К28-8-с	К28-8-с
				107,87		К25-14-с	К25-18-с	К28-13-с	К28-13-с
				88,26		К25-14-с	К25-19-с	К28-8-с	К28-8-с
				—					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
10	12-5 / 7,2; 6,0; 6,0	7	4	57,86 / 50,99	1	К33-10-С / К33-10-С	К33-10-С / К33-10-С	К34-29-С / К34-29-С	К34-27-С / К34-27-С
				79,43 / 70,61		К33-14-С / К33-13-С	К33-14-С / К33-10-С	К34-37-С / К34-29-С	К34-13-С / К34-27-С
				88,26 / 79,43		К33-14-С / К33-14-С	К33-14-С / К33-14-С	К34-37-С / К34-37-С	К34-13-С / К34-13-С
				107,87 / 88,26		К33-20-С / К33-14-С	К33-16-С / К33-14-С	К34-40-С / К34-37-С	К34-36-С / К34-13-С
				—					
				57,86 / 50,99	2	К25-9-С / К25-16-С	К25-9-С / К25-16-С	К26-7С / К26-7-С	К26-7-С / К26-7-С
				79,43 / 70,61		К25-19-С / К25-19-С	К25-18-С / К25-18-С	К26-9-С / К26-7-С	К26-9-С / К26-7-С
	12-5 / 7,2; 6,0; 7,2			88,26 / 79,43		К25-19-С / К25-14-С	К25-18-С / К25-19-С	К26-9-С / К26-9-С	К26-9-С / К26-9-С
				107,87 / 88,26		К25-14-С / К25-14-С	К25-18-С / К25-19-С	К26-14-С / К26-9-С	К26-13-С / К26-9-С
				—					

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
10	12-5 / 7,2; 6,0; 6,0	7	4	57,86 / 50,99	1а	—	—	К34-16-С	К34-16-С
						—	—	К34-16-С	К34-16-С
				79,43 / 70,61		—	—	К34-27-С	К34-24-С
						—	—	К34-16-С	К34-16-С
				88,26 / 79,43		—	—	К34-27-С	К34-24-С
						—	—	К34-27-С	К34-24-С
				107,87 / 88,26		—	—	К34-33-С	К34-30-С
						—	—	К34-27-С	К34-24-С
				—					
				57,86 / 50,99	2а	—	—	К28-4-С	К28-4-С
						—	—	К28-4-С	К28-4-С
				79,43 / 70,61		—	—	К28-8-С	К28-8-С
	12-5 / 7,2; 6,0; 7,2					—	—	К28-4-С	К28-4-С
				88,26 / 79,43		—	—	К28-8-С	К28-8-С
						—	—	К28-8-С	К28-8-С
				107,87 / 88,26		—	—	К28-13-С	К28-13-С
						—	—	К28-8-С	К28-8-С
				—					

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

24683 50

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Унтисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Унтисейсмичного шва
4	12-4 / 7,2	7	2...5	107,87	1	К35-5-С	К35-3-С	К36-10-С	К36-6-С
				142,2		К35-10-С	К35-7-С	К36-19-С	К36-17-С
				107,87	2	К37-8-С	К37-5-С	К38-5-С	К38-5-С
				142,2		К37-9-С	К37-7-С	К38-9-С	К38-6-С
				107,87	3	К39-7-С	К39-5-С	К40-4-С	К40-3-С
				142,2		К39-7-С	К39-6-С	К40-5-С	К40-5-С
6	12-5 / 7,2			70,61	1	К35-3-С	К35-2-С	К36-10-С	К36-6-С
				88,26		К35-5-С	К35-4-С	К36-16-С	К36-8-С
				107,87		К35-9-С	К35-5-С	К36-19-С	К36-15-С
				142,2		—	—	—	—
				70,61	2	К37-5-С	К37-3-С	К38-5-С	К38-4-С
				88,26		К37-6-С	К37-5-С	К38-7-С	К38-6-С
				107,87		К37-8-С	К37-6-С	К38-10-С	К38-8-С
				142,2		—	—	—	—

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Унтисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Унтисейсмичного шва
6	12-5 / 7,2	7	2...5	70,61	3	К37-6-С	К37-5-С	К38-3-С	К38-2-С
				88,26		К37-7-С	К37-6-С	К38-6-С	К38-4-С
				107,87		К37-8-С	К37-7-С	К38-7-С	К38-6-С
				142,2		—	—	—	—
				70,61	4	К39-7-С	К39-6-С	К40-3-С	К40-2-С
				88,26		К39-7-С	К39-6-С	К40-3-С	К40-2-С
				107,87		К39-7-С	К39-6-С	К40-5-С	К40-4-С
				142,2		—	—	—	—
4	12-4„А" / 7,2			107,87 / 88,26	1	К35-7-С / —	К35-4-С / —	К36-10-С / —	К36-6-С / —
				107,87 / 88,26	2	К37-10-С / —	К37-8-С / —	К38-5-С / —	К38-5-С / —
				107,87 / 88,26	3	К39-8-С / —	К39-7-С / —	К40-4-С / —	К40-3-С / —

1. Шифры рам с индексом „А" даны для зданий с агрессивной средой.
2. Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе – для слабоагрессивной среды, в знаменателе – для среднеагрессивной.

Разраб.	Шорина	подп.
Рассчит.	"	"
Провер.	Костюк	"
Н.конт.	Ягодкин	"

1.420.1-20с.0-1-18

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт.=7,2м. с сейсмичностью 7 баллов для неагрессивной и агрессивной среды.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Уантисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Уантисейсмичного шва
6	12-5„А" / 7,2	7	2...5	57,86 / 50,99	1	К35-3-С / К35-3-С	К35-2-С / К35-2-С	К36-10-С / К36-10-С	К36-6-С / К36-6-С
				79,43 / 70,61		К35-5-С / К35-4-С	К35-4-С / К35-3-С	К36-16-С / К36-10-С	К36-8-С / К36-6-С
				88,26 / 79,43		К35-5-С / К35-5-С	К35-4-С / К35-4-С	К36-16-С / К36-16-С	К36-8-С / К36-8-С
				107,87 / 88,26		К35-9-С / К35-5-С	К35-5-С / К35-4-С	К36-19-С / К36-16-С	К36-15-С / К36-8-С
				57,86 / 50,99	2	К37-5-С / К37-6-С	К37-3-С / К37-5-С	К38-5-С / К38-5-С	К38-4-С / К38-4-С
				79,43 / 70,61		К37-6-С / К37-7-С	К37-6-С / К37-6-С	К38-7-С / К38-5-С	К38-6-С / К38-4-С
				88,26 / 79,43		К37-6-С / К37-7-С	К37-6-С / К37-6-С	К38-7-С / К38-7-С	К38-6-С / К38-6-С
				107,87 / 88,26		К37-8-С / К37-7-С	К37-6-С / К37-6-С	К38-10-С / К38-7-С	К38-8-С / К38-6-С
				57,86 / 50,99	3	К37-6-С / К37-8-С	К37-5-С / К37-6-С	К38-3-С / К38-3-С	К38-2-С / К38-2-С
				79,43 / 70,61		К37-8-С / К37-9-С	К37-7-С / К37-7-С	К38-5-С / К38-3-С	К38-4-С / К38-2-С
				88,26 / 79,43		К37-8-С / К37-10-С	К37-7-С / К37-8-С	К38-5-С / К38-5-С	К38-4-С / К38-4-С
				107,87 / 88,26		К37-10-С / К37-10-С	К37-9-С / К37-8-С	К38-7-С / К38-5-С	К38-6-С / К38-4-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Уантисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Уантисейсмичного шва
6	12-5„А" / 7,2	7	2...5	57,86 / 50,99	4	К39-6-С / К39-8-С	К39-5-С / К39-7-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				79,43 / 70,61		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				88,26 / 79,43		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				107,87 / 88,26		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-5-С / К40-3-С	К40-4-С / К40-2-С
						———	———	———	———

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: Антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: Антисейсмичного шва
1	12-2 / 7.2	8	2...5	70,61	1	К49-3-С	К49-2-С	К50-1-С	К50-1-С
				88,26		К49-4-С	К49-2-С	К50-2-С	К50-1-С
				107.87		К49-5-С	К49-3-С	К50-4-С	К60-3-С
				142,2		К49-5-С	К49-4-С	К50-6-С	К60-5-С
2	12-3 / 7.2			70,61	1	К35-4-С	К35-3-С	К36-2-С	К36-1-С
				88,26		К35-5-С	К35-3-С	К36-3-С	К36-2-С
				107.87		К35-7-С	К35-4-С	К36-6-С	К36-4-С
				142,2		К35-10-С	К35-5-С	К36-12-С	К36-8-С
				70,61	2	К39-7-С	К39-4-С	К40-3-С	К40-2-С
				88,26		К39-7-С	К39-5-С	К40-3-С	К40-2-С
				107.87		К39-7-С	К39-6-С	К40-4-С	К40-3-С
				142.2		К39-7-С	К39-6-С	К40-6-С	К40-4-С
4	12-4 / 7.2			70,61	1	К35-3-С	К35-2-С	К36-5-С	К36-3-С
				88,26		К35-8-С	К35-5-С	К36-8-С	К36-6-С
				107.87		К35-9-С	К35-5-С	К36-14-С	К36-8-С
				70.61	2	К37-6-С	К37-3-С	К38-4-С	К38-3-С
				88,26		К37-7-С	К37-5-С	К38-5-С	К38-4-С
				107.87		К37-8-С	К37-6-С	К38-6-С	К38-6-С
				70,61	3	К39-7-С	К39-6-С	К40-3-С	К40-2-С
				88,26		К39-7-С	К39-6-С	К40-4-С	К40-3-С
				107.87		К39-7-С	К39-5-С	К40-4-С	К40-3-С
6	12-5 / 7.2			70,61	1	К35-6-С	К35-4-С	К36-10-С	К36-7-С
				88,26		К35-9-С	К35-8-С	К36-17-С	К36-10-С
6	12-5 / 7.2	8	2...5	70,61	2	К37-6-С	К37-5-С	К38-6-С	К38-6-С
				88,26		К37-8-С	К37-5-С	К38-7-С	К38-6-С
				70,61	3	К37-6-С	К37-5-С	К38-5-С	К38-5-С
				88,26		К37-7-С	К37-6-С	К38-6-С	К38-6-С
				70,61	4	К39-7-С	К39-5-С	К40-3-С	К40-1-С
				88,26		К39-7-С	К39-5-С	К40-4-С	К40-3-С
1	12-2 / 7,2	9	2...5	70,61	1	К49-4-С	К49-3-С	К50-5-С	К50-3-С
				88,26		К49-5-С	К49-4-С	К50-5-С	К50-4-С
				107,87		К49-7-С	К49-5-С	К50-7-С	К50-6-С
2	12-3 / 7.2			70.61	1	К35-8-С	К35-5-С	К36-7-6	К36-5-С
				88,26		К35-9-С	К35-8-С	К36-14-С	К36-12-С
				107.87		К35-11-С	К35-9-С	К36-17-С	К36-15-С
				70,61	2	К39-7-С	К39-6-С	К40-5-С	К40-4-С
				88,26		К39-7-С	К39-6-С	К40-5-С	К40-4-С
				107.87		К39-7-С	К39-6-С	К40-6-С	К40-5-С
4	12-4 / 7,2			70,61	1	К35-11-С	К35-9-С	К36-16-С	К36-14-С
					2	К37-7-С	К37-6-С	К38-7-С	К38-6-С
					3	К39-7-С	К39-6-С	К40-5-С	К40-5-С

Разраб.	Шорина	подп.	1.420.1-20с.0-1-19
Расч.	"	"	
Провер.	Костюк	"	
Н. контр.	Ягодкин	"	Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт. = 7,2м с сейсмичностью 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
1	12-2 / 7,2	8	2...5	57,86 / 50,99	1	К49-4-С / К49-4-С	К49-3-С / К49-3-С	К50-1-С / К50-1-С	К50-1-С / К50-1-С
				79,43 / 70,61		К49-6-С / К49-6-С	К49-3-С / К49-4-С	К50-2-С / К50-1-С	К50-1-С / К50-1-С
				88,26 / 79,43		К49-6-С / К49-8-С	К49-3-С / К49-6-С	К50-2-С / К50-2-С	К50-1-С / К50-1-С
				107,87 / 88,26		К49-6-С / К49-8-С	К49-4-С / К49-6-С	К50-4-С / К50-2-С	К50-1-С / К50-1-С
2	12-3 / 7,2			57,86 / 50,99	1	К35-4-С / К35-5-С	К35-3-С / К35-4-С	К36-2-С / К36-2-С	К36-1-С / К36-1-С
				79,43 / 70,61		К35-10-С / К35-10-С	К35-5-С / К35-3-С	К36-3-С / К36-2-С	К36-2-С / К36-1-С
				88,26 / 79,43		К35-10-С / К35-10-С	К35-5-С / К35-7-С	К36-3-С / К36-3-С	К36-2-С / К36-2-С
				107,87 / 88,26		К35-10-С / К35-10-С	К35-5-С / К35-7-С	К36-6-С / К36-3-С	К36-4-С / К36-2-С
				57,86 / 50,99	2	К39-6-С / К39-7-С	К39-4-С / К39-5-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				79,43 / 70,61		К39-8-С / К39-8-С	К39-7-С / К39-7-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				88,26 / 79,43		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
2	12-3 / 7,2	8	2...5	107,87 / 88,26	2	К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-4-С / К40-3-С	К40-3-С / К40-2-С
4	12-4 / 7,2			57,86 / 50,99	1	К35-3-С / К35-3-С	К35-2-С / К35-2-С	К36-5-С / К36-5-С	К36-3-С / К36-3-С
				79,43 / 70,61		К35-8-С / К35-4-С	К35-5-С / К35-3-С	К36-8-С / К36-5-С	К36-6-С / К36-3-С
				88,26 / 79,43		К35-8-С / К35-8-С	К35-5-С / К35-5-С	К36-8-С / К36-8-С	К36-6-С / К36-6-С
				107,87 / 88,26		К35-9-С / К35-8-С	К35-5-С / К35-5-С	К36-14-С / К36-8-С	К36-8-С / К36-6-С
				57,86 / 50,99	2	К37-6-С / К37-8-С	К37-3-С / К37-5-С	К38-4-С / К38-4-С	К38-3-С / К38-3-С
				79,43 / 70,61		К37-8-С / К37-9-С	К37-7-С / К37-7-С	К38-5-С / К38-4-С	К38-4-С / К38-3-С
				88,26 / 79,43		К37-8-С / К37-9-С	К37-7-С / К37-8-С	К38-5-С / К38-5-С	К38-4-С / К38-4-С
				107,87 / 88,26		К37-10-С / К37-9-С	К37-8-С / К37-8-С	К38-6-С / К38-5-С	К38-6-С / К38-4-С

Величины расчетных нагрузок на ригели и марки колонн даны дробью: в числителе - для слабоагрессивной среды, в знаменателе - для среднеагрессивной.

Разраб.	Шорина		
Расчит.	"	"	
Пров.	Костюк	"	
Н. контр.	Ягодкин	"	

1.420.1-20с.0-1-20

Маркировка колонн для зданий с высотой этажа Нэт. = 7,2 м с сейсмичностью 8 и 9 баллов для агрессивной среды

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
4	12-4 / 7,2	8	2...5	57,86 / 50,99	3	К39-5-С / К39-7-С	К39-5-С / К39-6-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				79,43 / 70,61		К39-8-С / К39-8-С	К39-7-С / К39-7-С	К40-4-С / К40-3-С	К40-3-С / К40-2-С
				88,26 / 79,43		К39-8-С / К39-8-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-4-С / К40-4-С	К40-3-С / К40-3-С
				107,87 / 88,26		К39-8-С / К39-8-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-4-С / К40-4-С	К40-3-С / К40-3-С
6	12-5 / 7,2			57,86 / 50,99	1	К35-3-С / К35-3-С	К35-2-С / К35-2-С	К36-10-С / К36-6-С	К36-6-С / К36-6-С
				79,43 / 70,61		К35-9-С / К35-8-С	К35-8-С / К35-6-С	К36-17-С / К36-10-С	К36-10-С / К36-7-С
				88,26 / 79,43		К35-9-С / К35-9-С	К35-8-С / К35-8-С	К36-17-С / К36-17-С	К36-10-С / К36-10-С
				107,87 / 88,26		— / К35-9-С	— / К35-8-С	— / К36-17-С	— / К36-10-С
				57,86 / 50,99	2	К37-6-С / К37-6-С	К37-5-С / К37-5-С	К38-6-С / К38-6-С	К38-6-С / К38-6-С
				79,43 / 70,61		К37-6-С / К37-7-С	К37-6-С / К37-6-С	К38-7-С / К38-6-С	К38-6-С / К38-6-С
				88,26 / 79,43		К37-6-С / К37-7-С	К37-6-С / К37-6-С	К38-7-С / К38-7-С	К38-6-С / К38-6-С
				107,87 / 88,26		— / К37-7-С	— / К37-6-С	— / К38-7-С	— / К38-6-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая и торцовая	Крайняя: У антисейсмичного шва	Средняя: Рядовая и торцовая	Средняя: У антисейсмичного шва
6	12-5 / 7,2	8	2...5	57,86 / 50,99	3	К37-6-С / К37-8-С	К37-5-С / К37-6-С	К38-5-С / К38-3-С	К38-5-С / К38-2-С
				79,43 / 70,61		К37-8-С / К37-9-С	К37-7-С / К37-7-С	К38-6-С / К38-5-С	К38-6-С / К38-5-С
				88,26 / 79,43		К37-8-С / К37-10-С	К37-7-С / К37-8-С	К38-6-С / К38-6-С	К38-6-С / К38-6-С
				107,87 / 88,26		— / К37-10-С	— / К37-8-С	— / К38-6-С	— / К38-6-С
				57,86 / 50,99	4	К39-6-С / К39-7-С	К39-5-С / К39-7-С	К40-3-С / К40-3-С	К40-2-С / К40-2-С
				78,43 / 70,61		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-4-С / К40-3-С	К40-3-С / К40-2-С
				88,26 / 79,43		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-4-С / К40-4-С	К40-3-С / К40-3-С
				107,87 / 88,26		— / К39-9-С	— / К39-8-С	— / К40-4-С	— / К40-3-С
1	12-2 / 7,2	9	2...5	57,86 / 50,99	1	К49-4-С / К49-6-С	К49-3-С / К49-4-С	К50-5-С / К50-5-С	К50-4-С / К50-4-С
				79,43 / 70,61		К49-6-С / К49-6-С	К49-4-С / К49-4-С	К50-5-С / К50-5-С	К50-4-С / К50-4-С
				88,26 / 79,43		К49-6-С / К49-8-С	К49-4-С / К49-6-С	К50-5-С / К50-5-С	К50-4-С / К50-4-С
				107,87 / 88,26		— / К49-8-С	— / К49-6-С	— / К50-5-С	— / К50-4-С

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
2	12-3 / 7,2	9	2...5	57,86 / 50,99	1	К35-8-С / К35-8-С	К35-5-С / К35-5-С	К36-7-С / К36-7-С	К36-5-С / К36-5-С
				79,43 / 70,61		К35-9-С / К35-8-С	К35-8-С / К35-5-С	К36-14-С / К36-7-С	К36-12-С / К36-5-С
				88,26 / 79,43		К35-9-С / К35-9-С	К35-8-С / К35-8-С	К36-14-С / К36-14-С	К36-12-С / К36-12-С
				107,87 / 88,26		К35-11-С / К35-9-С	К35-9-С / К35-8-С	К36-17-С / К36-14-С	К36-15-С / К36-12-С
				57,86 / 50,99	2	К39-6-С / К39-7-С	К39-9-С / К39-6-С	К40-5-С / К40-5-С	К40-4-С / К40-4-С
				79,43 / 70,61		К39-8-С / К39-8-С	К39-7-С / К39-7-С	К40-5-С / К40-5-С	К40-4-С / К40-4-С
				88,26 / 79,43		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-5-С / К40-5-С	К40-4-С / К40-4-С
				107,87 / 88,26		К39-8-С / К39-9-С	К39-7-С / К39-8-С	К40-6-С / К40-5-С	К40-5-С / К40-4-С
4	12-4 / 7,2			57,86 / 50,99	1	К35-11-С / К35-11-С	К35-9-С / К35-9-С	К36-16-С / К36-16-С	К36-14-С / К36-14-С
				79,43 / 70,61		— / К35-11-С	— / К35-9-С	— / К36-16-С	— / К36-14-С

Номер схемы	Шифр рамы	Сейсмичность в баллах	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая и торцовая	Крайняя — Антисейсмичного шва	Средняя — Рядовая и торцовая	Средняя — Антисейсмичного шва
4	12-4 / 7,2	9	2...5	57,86 / 50,99	2	К37-7-С / К37-8-С	К37-6-С / К37-7-С	К38-7-С / К38-7-С	К38-6-С / К38-6-С
				79,43 / 70,61		— / К37-9-С	— / К37-8-С	— / К38-7-С	— / К38-6-С
				57,86 / 50,99	3	К39-7-С / К39-8-С	К39-6-С / К39-7-С	К40-5-С / К40-5-С	К40-5-С / К40-5-С
				79,43 / 70,61		— / К39-8-С	— / К39-7-С	— / К40-5-С	— / К40-5-С

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя: Рядовая	Крайняя: Торцевая и у антисейсм. шва	Средняя: Рядовая	Средняя: Торцевая и у антисейсм. шва
7	12-4 / 4,8; 4,8; 6.0 — 12-4 / 6.0; 4,8; 6.0	2	70,61	3	К41-4-1С	К41-3-1С		
			88,26		К41-4-1С	К41-3-1С		
			107,87		К41-5-1С	К41-4-1С		
			142,2		К41-6-1С	К41-5-1С		
8	12-4 / 6,0; 6,0; 6,0 — 12-4 / 7,2; 6,0; 6.0	4	70,61		К41-4-1С	К41-3-1С	К41-2-2С	К41-1-2С
			88,26		К41-4-1С	К41-3-1С	К41-3-2С	К41-2-2С
			107,87		К41-5-1С	К41-4-1С	К41-4-2С	К41-3-2С
			142,2		К41-6-1С	К41-5-1С	К41-5-2С	К41-4-2С
9	12-5 / 4,8; 4,8; 6.0 — 12-5 / 6,0; 4,8; 6.0	2	70,61		К41-4-1С	К41-3-1С		
			88,26		К41-4-1С	К41-3-1С		
			107,87		К41-5-1С	К41-4-1С		
10	12-5 / 6.0; 6.0; 6.0 — 12-5 / 7,2; 6.0; 6.0	4	70,61		К41-4-1С	К41-3-1С	К41-2-2С	К41-1-2С
			88,26		К41-4-1С	К41-3-1С	К41-3-2С	К41-1-2С
			107,87		К41-5-1С	К41-4-1С	К41-4-2С	К41-3-2С
7	12-4 / 4,8; 4,8, 7.2 — 12-4 / 6.0; 4,8; 7.2	2	70,61		К42-4-1С	К42-3-1С		
			88,26		К42-4-1С	К42-3-1С		
			107,87		К42-5-1С	К42-4-1С		
			142,2		К42-6-1С	К42-5-1С		
8	12-4 / 6,0; 6,0; 7.2 — 12-4 / 7,2; 6,0; 7.2	4	70,61		К42-4-1С	К42-3-1С	К42-2-2С	К42-1-2С
			88,26		К42-4-1С	К42-3-1С	К42-3-2С	К42-2-2С
			107,87		К42-5-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С
			142,2		К42-6-1С	К42-5-1С	К42-5-2С	К42-4-2С
9	12-5 / 4,8; 4,8; 6.0 — 12-5 / 6,0; 4,8; 7.2	2	70,61	3	К42-4-1С			
			88,26		К42-4-1С			
			107,87		К42-5-1С			
10	12-5 / 6,0; 6,0; 7.2 — 12-5 / 7,2; 6,0, 7.2	4	70,61		К42-4-1С	К42-3-1С	К42-2-2С	К42-1-2С
			88,26		К42-4-1С	К42-3-1С	К42-3-2С	К42-2-2С
			107,87		К42-5-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С

Разраб.	Петрова	подп.
Рассч.	Рыльцова	"
Пров.	Карнюшина	"

1.420.1-20с.0-1-21

Маркировка колонн верхних этажей многоэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн с сейсмичностью 7 баллов с неагрессивной средой

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГСПИ-10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая	Крайняя — Торцевая и у антисейсм. шва	Средняя — Рядовая	Средняя — Торцевая и у антисейсм. шва
7	12-4 4,8; 4,8; 6.0 / 12-4 6,0; 4,8; 6,0	2	57,86 / 50,99	3	К41-4-1С / К41-4-1С	К41-3-1С / К41-3-1С		
			79,43 / 70,61		К41-5-1С / К41-5-1С	К41-3-1С / К41-3-1С		
			88,26 / 79,43		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-4-1С / К41-4-1С		
			107,87 / 88,26		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-5-1С / К41-4-1С		
8	12-4 6,0; 6.0; 6.0 / 12-4 7,2; 6,0; 6.0	4	57,86 / 50,99		К41-4-1С / К41-4-1С	К41-3-1С / К41-3-1С	К41-2-2С / К41-2-2С	К41-1-2С / К41-1-2С
			79,43 / 70,61		К41-5-1С / К41-5-1С	К41-3-1С / К41-3-1С	К41-3-2С / К41-3-2С	К41-2-2С / К41-2-2С
			88,26 / 79,43		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-4-1С / К41-4-1С	К41-4-2С / К41-4-2С	К41-3-2С / К41-3-2С
			107,87 / 88,26		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-5-1С / К41-4-1С	К41-5-2С / К41-4-2С	К41-4-2С / К41-3-2С
9	12-5 4,8; 4,8, 6.0 / 12-5 6,0; 4,8; 6.0 / 12-5 6,0; 6,0; 6.0 / 12-5 7,2; 6,0; 6.0	2	57,86 / 50,99		К41-4-1С / К41-4-1С	К41-3-1С / К41-3-1С		
			79,43 / 70,61		К41-5-1С / К41-5-1С	К41-3-1С / К41-3-1С		
			88,26 / 79,43		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-4-1С / К41-4-1С		
			107,87 / 88,26		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-5-1С / К41-4-1С		
10	12-5 4,8; 4,8; 6.0 / 12-5 6.0; 4.8; 6.0 / 12-5 6,0; 6,0; 6.0 / 12-5 7,2; 6.0; 6.0	4	57,86 / 50,99		К41-4-1С / К41-4-1С	К41-3-1С / К41-3-1С	К41-2-2С / К41-2-2С	К41-1-2С / К41-1-2С
			79,43 / 70,61		К41-5-1С / К41-5-1С	К41-3-1С / К41-3-1С	К41-3-2С / К41-3-2С	К41-2-2С / К41-2-2С
			88,26 / 79,43		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-4-1С / К41-4-1С	К41-4-2С / К41-4-2С	К41-3-2С / К41-3-2С
			107,87 / 88,26		К41-6-1С / К41-6-1С	К41-5-1С / К41-4-1С	К41-5-2С / К41-4-2С	К41-4-2С / К41-3-2С
7	12-4 4,8; 4,8; 7.2 / 12-4 6,0; 4,8; 7.2 / 12-4 6,0; 6,0; 7.2	2	57,86 / 50,99	3	К42-4-1С / К42-4-1С	К42-3-1С / К42-3-1С		
			79,43 / 70,61		К42-5-1С / К42-5-1С	К42-3-1С / К42-3-1С		
			88,26 / 79,43		К42-6-1С / К42-6-1С	К42-4-12 / К42-4-1С		
			107,87 / 88,26		К42-2-1С / К42-6-1С	К42-5-1С / К42-4-1С		
8	12-4 7,2; 6,0; 7.2	4	57,86 / 50,99		К42-4-1С / К42-4-1С	К42-3-1С / К42-3-1С	К42-2-2С / К42-2-2С	К42-1-2С / К42-1-2С
			79,43 / 70,61		К42-5-1С / К42-5-1С	К42-3-1С / К42-3-1С	К42-3-2С / К42-3-2С	К42-2-2С / К42-2-2С

Марки колонн даны дробью. В числителе-марки колонн для слабоагрессивной среды, в знаменателе-для среднеагрессивной.

Разраб.	Рыльцова	подп.
Рассчит.	Костенко	11
Провер.	Корнышина	11

1.420.1-20с.0-1-22

Маркировка колонн верхних этажей многоэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн с сейсмичностью 7баллов с агрессивной средой

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГСПИ-10

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая	Крайняя — Торцевая и у антисейсм шва	Средняя — Рядовая	Средняя — Торцевая и у антисейсм шва
8		4	88,26		К42-6-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С
			79,43		К42-6-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С
			107,87		К42-6-1С	К42-5-1С	К42-5-2С	К42-4-2С
			88,26		К42-6-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С
9	12-5 / 4,8; 4,8; 7,2 и 12-5 / 6,0; 4,8; 7,2	2	57,86	3	К42-4-1С	К42-3-1С		
			50,99		К42-4-1С	К42-3-1С		
			79,43		К42-5-1С	К42-3-1С		
			70,61		К42-5-1С	К42-3-1С		
			88,26		К42-6-1С	К42-4-1С		
			79,43		К42-6-1С	К42-4-1С		
			107,87		К42-6-1С	К42-5-1С		
			88,26		К42-6-1С	К42-4-1С		
10	12-5 / 6,0; 6,0; 7,2 и 12-5 / 7,2; 6,0; 7,7	4	57,86		К42-4-1С	К42-3-1С	К42-2-2С	К42-1-2С
			50,99		К42-4-1С	К42-3-1С	К42-2-2С	К42-1-2С
			79,43		К42-5-1С	К42-3-1С	К42-3-2С	К42-2-2С
			70,61		К42-5-1С	К42-3-1С	К42-3-2С	К42-2-2С
			88,26		К42-6-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С
			79,43		К42-6-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С
			107,87		К42-6-1С	К42-5-1С	К42-5-2С	К42-4-2С
			88,26		К42-6-1С	К42-4-1С	К42-4-2С	К42-3-2С


Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	Номер яруса	Рабочие марки колонн: Крайняя — Рядовая	Крайняя — Торцевая и у антисейсм шва	Средняя — Рядовая	Средняя — Торцевая и у антисейс. шва

Условная марка ригеля	Сейсмичность в баллах	Рабочие марки ригелей. Расчетная нагрузка на ригель кН/м(тс/м) (без учета собственного веса) в зависимости от степени воздействия агрессивной среды				
		Перекрытия				Покрытия*)
		Неагрессив. 70,61 (7,2)	88,26 (9,0)	107,87 (11,0)	142,2 (14,5)	50,99 (5,2)
		Сл. агрессив. 57,86 (5,9)	79,43 (8,1)	88,26 (9,0)	107,87 (11,0)	
		Ср. агрессив. 50,99 (5,2)	70,61 (7,2)	79,43 (8,1)	88,26 (9,0)	
Р1	7	Р1-12АIV-3С / Р1-13АIV-3С	Р1-13АIV-3С	Р1-14АIV-3С	Р1-15АIV-3С	Р1-11АIV-3С / Р1-12АIV-3С
Р2	7	Р1-17АIV-3С	Р1-17АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-16АIV-3С
Р3	7	Р1-17АIV-3С	Р1-17АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-16АIV-3С
Р1	8	Р1-19АIV-3С	Р1-20АIV-3С	Р1-21АIV-3С	Р1-15АIV-3С	Р1-11АIV-3С / Р1-12АIV-3С
Р2	8	Р1-17АIV-3С	Р1-17АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-16АIV-3С
Р3	8	Р1-17АIV-3С	Р1-17АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-18АIV-3С	Р1-16АIV-3С
Р1	9	Р1-22АIV-3С	Р1-23АIV-3С	Р1-21АIV-3С	—	Р1-11АIV-3С / Р1-12АIV-3С
Р2	9	Р1-17АIV-3С	Р1-17АIV-3С	Р1-18АIV-3С	—	Р1-16АIV-3С
Р3	9	Р1-17АIV-3С	Р1-17АIV-3С	Р1-18АIV-3С	—	Р1-16АIV-3С

В таблице даны марки ригелей с напрягаемой арматурой класса А-IV. Замена арматуры класса А-IV на другие классы стали приведена в выпуске 2-1 серии 1.420.1-20с. Область применения ригелей приведена в выпуске 0-0 серии 1.420.1-20с.

В графе „покрытия" в числителе приведены марки ригелей для неагрессивной и слабоагрессивной среды, в знаменателе - марки ригелей для среднеагрессивной среды. В графе „перекрытия" в числителе приведены марки ригелей для всех рам, кроме рам $\frac{12-5}{7,2}$, $\frac{12-5}{7,2;\ 6,0}$, марки которых даны в знаменателе.

Схема расположения ригелей



*) Для рам с укрупненной сеткой колонн верхних этажей конструкции покрытия принимаются по сериям 1.462.1-16/88, 1.463.1-16.

Разраб.	Поварова	подп.	
Разраб.	Градилина	"	
Рассч.	Ревякина	"	
Провер.	"	"	
Н. конт.	Гапеенков	"	

1.420.1-20с.0-1-23

Схема расположения ригелей. Таблица подбора марок ригелей пролетом 12,0м для перекрытий из ребристых плит.

Стадия	Лист	Листов
Р		1


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

7468.3 ГП

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Условная марка ригеля	Сейсмичность в баллах	Рабочие марки ригелей. Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м) (без учета собственного веса ригеля) для неагрессивной среды			
		Перекрытия			Покрытия*/
		70.61 (7.2)	88.26 (9.0)	107.87 (11.0)	50.99 (5.2)
Р1	7	Р3-12АIV-3С / Р3-13АIV-3С	Р3-13АIV-3С	Р3-14АIV-3С	Р3-11АIV-3С
Р2	7	Р3-16АIV-3С	Р3-16АIV-3С	Р3-17АIV-3С	Р3-15АIV-3С
Р3	7	Р3-16АIV-3С	Р3-16АVI-3С	Р3-17АIV-3С	Р3-15АIV-3С
Р1	8	Р3-18АIV-3С	Р3-19АIV-3С	Р3-20АIV-3С	Р3-11АIV-3С
Р2	8	Р3-16АIV-3С	Р3-16АIV-3С	Р3-17АIV-3С	Р3-15АIV-3С
Р3	8	Р3-16АIV-3С	Р3-16АIV-3С	Р3-17АIV-3С	Р3-15АIV-3С
Р1	9	Р3-21АIV-3С	Р3-22АIV-3С	Р3-20АIV-3С	Р3-11АIV-3С
Р2	9	Р3-16АIV-3С	Р3-16АIV-3С	Р3-17АIV-3С	Р3-15АIV-3С
Р3	9	Р3-16АIV-3С	Р3-16АIV-3С	Р3-17АIV-3С	Р3-15АIV-3С

Схема расположения ригелей



В таблице даны марки ригелей с напрягаемой арматурой класса А-IV. Замена арматуры класса А-IV на другие классы стали приведена в Выпуске 2-2 серии 1.420.1-20с.

Область применения ригелей приведена в Выпуске 0-0 серии 1.420.1-20с.

В числителе приведены марки ригелей для всех рам, кроме рам $\frac{12-5}{7,2}$, $\frac{12-5}{7,2;6,0}$, марки которых даны в знаменателе

*/ Для рам с укрупненной сеткой колонн верхних этажей конструкции покрытия принимаются по сериям 1.462.1-16/88, 1.463.1-16.

Разраб.	Поварова	подп.	
Разраб.	Градилина	"	
Рассчит.	Ревякина	"	
Провер	"	"	
Н. контр.	Гапренков	"	


1.420.1-20с 0-1-24

Схема расположения ригелей. Таблица подбора марок ригелей пролетом 12.0м для перекрытий из многопустотных плит

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№




1. На схеме приведена только первая часть рабочей марки плиты, указывающая ее типоразмер и определяющая местоположение плиты. Полная рабочая марка принимается в конкретном проекте по заданным нагрузкам, видам арматуры и бетона, агрессивности среды в соответствии с указаниями пояснительной записки к рабочим чертежам серии 1.042.1-4 вып. 1 и 3.
2. Продольные монолитные ригели (РМ) см. выпуск 3-1 данной серии.

Условный номер монтажных узлов по схеме		1	2	3	4	5	6	7	8	9
рабочий номер Монтаж. узлов по серии 1.420.1-20с Вып. 5-2	Междуэт. перекрытие	1	2	4	6	8	10	12	14	16
	Покрытие	1	3	5	7	9	11	13	14	16

Разраб.	Кутырин		1.420.1-20 с. 0-1-25
Пров.	Лимончик		
Н. контр	Трахтенгерц		Маркировочная схема расположения ребристых плит в покрытии и перекрытиях и узлов сопряжения

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



На схеме приведена только первая часть рабочей марки плиты, указывающая ее типоразмер. Полная рабочая марка принимается в конкретном проекте по заданным нагрузкам, видам арматуры и бетона, агрессивности среды в соответствии с указаниями к рабочим чертежам серий 1.041.1-3 вып. 1,4 и 8.

Условный номер монтажных узлов по схеме		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Рабочий номер монтажных узлов по серии 1.420-20с.5-3	Междуэтажное перекрытие	1	2	4	6	8	10	12	14	15	
	Покрытие	1	3	5	7	9	11	13	14	15	

Разраб.	Волков	Подпись	
Пров.	Суровова	"	
Н.контр.	Суровова	"	

1.420.1-20с. 0-1-26

Маркировочная схема расположения многопустотных плит в покрытии и перекрытиях и узлов сопряжения.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении										Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении		
						Постоянной			Временной длительной						Ветровой			7 баллов		
						N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x_{max} тс	$M^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	M^x_{max} тс	$N^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^y тс	M^y тсм	Q^y тс
3	12-4 / 6,0	2...5	III А	107,87 (11,0)	А	138.3	5.8	2.5	78.2	4.7	2.1	16.0	70.0	7.1	3.3	7.9	2.0	4.6	16.6	4.7
					Б	19.5	0.6	0.6	24.6	2	1	16.0	120.0	8.0	3.3	7.9	2.0	4.6	16.6	4.7
	12-4 / 7,2; 6,0			142,2 (14,5)	А	138.3	5.8	2.5	162.6	16.6	7.3	23.0	100.2	10.1	0.5	9.5	2.6	5.7	21.0	5.3
					Б	195.6	0.6	0.6	342.0	2,0	1.0	23.0	167.0	11.0	0.5	9.5	2.6	5.7	21.0	5.3
5	12-5 / 6,0			70,61 (7,2)	А	176.3	6.0	2.6	80.6	5.6	2,4	7.8	43.6	3.4	5.5	10.1	2.6	4.9	15.3	4.3
					Б	244.1	0.6	0.3	170.0	1.0	1.0	8.0	84.0	4.0	0.6	12.7	3.6	4.9	15.3	4.3
	12-5 / 7,2; 6,0			88,26 (9,0)	А	176.3	6.0	2.6	115.0	8.7	3.8	12.3	60.4	5.4	5.5	10.9	2.8	5.7	18.1	5.0
					Б	244.1	0.6	0.3	240.0	1.0	1.0	12.0	118.0	5.0	0.7	12.4	3.4	5.7	18.1	5.0
				107,87 (11,0)	А	176.3	6.0	2.6	152.7	11.7	5.1	16.5	78.9	7.3	5.5	10.7	2.7	6.5	21.1	5.9
					Б	244.1	0.6	0.3	318.0	1.0	1.0	16.0	157.0	8.0	0.7	12.7	3.5	6.5	21.1	5.9

А - фундамент под крайнюю колонну.

Б - фундамент под среднюю колонну.

Разраб	Шорина	
Рассчит	Шорина	"
Провер	Костюк	"
Н.Контр	Ягодкин	"

1.420.1-20с. 0-1-27

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.= 6.0м и 7,2; 6,0м с сейсмичностью 7 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении					
					8 баллов						9 баллов						8 баллов			9 баллов		
					N^x_{max} тс	M^x тсм	Q^x тс	M^x_{max} тсм	N^x тс	Q^x тс	N^x_{max} тс	M^x тсм	Q^x тс	M^x_{max} тсм	N^x тс	Q^x тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x тс	M^x тс	Q^x тс
1	12-2 / 6,0	2...5	70,61 (7,2)	А	150,3	36,3	11,6	37,6	133,2	12,2	158,5	60,7	18,0	61,9	141,4	18,6	8,1	23,9	6,3	16,2	47,8	12,5
				Б	221,3	33,8	10,5	35,2	191,7	11,2	223,0	61,3	18,3	62,6	193,3	19,0	1,5	27	7,7	3,0	54,0	13,5
			88,26 (9,0)	А	166,5	41,0	13,3	42,8	141,3	14,2	175,1	67,2	20,2	69,1	150	21,1	8,4	25,8	6,8	16,8	51,5	13,5
				Б	247	38,5	12,2	40,4	208,5	13,2	248,6	68,1	20,6	70	210	21,6	1,6	29,1	8,3	3,2	58,2	16,6
			107,87 (11,0)	А	185,2	48,4	15,8	51,2	151	17,1	194,5	78,6	23,6	81,4	160,3	25	9,2	29,3	7,6	18,3	59,1	15,3
				Б	275	46,3	14,8	49	227	16,2	276,5	80,2	24,3	83	228,4	25,8	1,5	33,4	9,4	3,0	66,8	18,7
			142,2 (14,5)	А	215,6	59,6	19,6	63,5	166,7	21,5	—	—	—	—	—	—	10,4	35,5	9,2	—	—	—
				Б	321,8	58	18,8	61,7	257,4	20,8	—	—	—	—	—	—	1,7	40,2	11,3	—	—	—
2	12-3 / 6,0 12-3 / 7,2; 6,0	2...5	70,61 (7,2)	А	150,3	36,3	11,6	37,6	133,2	12,2	158,5	60,7	18,0	61,9	141,4	18,6	8,1	23,9	6,3	16,2	47,8	12,5
				Б	221,3	33,8	10,5	35,2	191,7	11,2	223	61,3	18,3	62,6	193,3	19,0	1,5	27	7,7	3,0	54	13,5
			88,26 (9,0)	А	166,5	41,0	13,3	42,8	141,3	14,2	175,1	67,2	20,2	69,1	150	21,1	8,4	25,8	6,8	16,8	51,5	13,5
				Б	247	38,5	12,2	40,4	208,5	13,2	248,6	68,1	20,6	70	210	21,6	1,6	29,1	8,3	3,2	58,2	16,6
			107,87 (11,0)	А	185,2	48,4	15,8	51,2	151	17,1	194,5	78,6	23,6	81,4	160,3	25	9,2	29,3	7,6	18,3	59,1	15,3
				Б	275	46,3	14,8	49	227	16,2	276,5	80,2	24,3	83	228,4	25,8	1,5	33,4	9,4	3,0	66,8	18,7
			142,2 (14,5)	А	215,6	59,6	19,6	63,5	166,7	21,5	—	—	—	—	—	—	10,4	35,5	9,2	—	—	—
				Б	321,8	58	18,8	61,7	257,4	20,8	—	—	—	—	—	—	1,7	40,2	11,3	—	—	—

А - фундамент под крайнюю колонну
Б - фундамент под среднюю колонну

Разраб	Костюк	подп	
Рассчит	Шорина	"	
Провер.	Шорина	"	
Н контр	Ягодкин	"	

1.420.1-20с.0-1-28

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа $H_{эт}$ = 6.0 м и $H_{эт}$ = 7.2; 6.0 м с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении					
					8 баллов						9 баллов						8 баллов			9 баллов		
					N^x_{max} тс	M^x тсм	Q^x тс	M^x_{max} тсм	N^x тс	O^x тс	N^x_{max} тс	M^x тсм	Q^x тс	M^x_{max} тсм	N^x тс	Q^x тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x тс	M^x тс	Q^x тс
3	12-4 / 6.0 и 12-4 / 7.2; 6.0	2...5	70.61 (7.2)	А	210.5	43.8	13.4	45.2	184.6	14.1	224.6	75.4	21.5	76.8	198.6	22.2	13.9	30.8	7.9	27.8	61.7	15.8
				Б	304.7	42.3	12.7	43.3	258	13.5	307	78.2	22.8	79.7	260	23.5	2.2	35.2	9.8	4.3	70.3	19.6
			88.26 (9.0)	А	236.3	51.3	15.9	53.3	202.3	16.8	252	87.3	25.1	89.3	218	26.1	15.5	35.3	9.0	31.0	70.5	18
				Б	347.3	50.1	15.3	52.3	283.1	16.5	350	91.1	26.8	93.3	286	27.1	2.4	40.2	11.2	4.8	80.4	22.4
			107.87 (11.0)	А	265	58.3	18.2	61.1	221.6	19.6	—	—	—	—	—	—	17.3	39.2	10.0	—	—	—
				Б	394.7	61.4	18.9	64.7	311.2	20.6	—	—	—	—	—	—	2.4	47.9	13.2	—	—	—
5	12-5 / 6.0 и 12-5 / 7.2; 6.0		70,61 (7.2)	А	272.4	48.6	14.7	50	238	15.3	—	—	—	—	—	—	21.9	36.2	9.4	—	—	—
				Б	389.1	53.3	15.8	55	325.2	16.6	—	—	—	—	—	—	2.5	46.0	12.8	—	—	—
			88.26 (9.0)	А	308.3	61.2	18.3	63.4	251.2	19.3	—	—	—	—	—	—	24.6	44.7	11.2	—	—	—
				Б	447.5	61.4	18.3	63.8	358.4	19.5	—	—	—	—	—	—	3.1	51.1	14.0	—	—	—
			107.87 (11.0)	А	347.4	70.5	21.2	73.4	278.2	22.6	—	—	—	—	—	—	27.8	50.7	12.7	—	—	—
				Б	513	74.4	22.3	77.8	395.5	24	—	—	—	—	—	—	3.3	60.6	16.6	—	—	—

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении

№ схемы	Шифр рамы	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	8 баллов N^y тс	8 баллов M^y тсм	8 баллов Q^y тс	9 баллов N^y тс	9 баллов M^y тсм	9 баллов Q^y тс
1	12-2 / 6,0	70,61 (7,2)	А,Б	4,3	18	5,1	8,6	36,0	10,2
		88,26 (9,0)	А,Б	4,8	21	5,9	9,6	42,0	11,8
		107,87 (11,0)	А,Б	5,4	24	6,8	10,8	48,0	13,6
		142,2 (14,5)	А,Б	6,5	30,2	8,5	—	—	—
2	12-3 / 6,0	70,61 (7,2)	А,Б	4,3	18	5,1	8,6	36,0	10,2
		88,26 (9,0)	А,Б	4,8	21	5,9	9,6	42,0	11,8
	12-3 / 7,2; 6,0	107,87 (11,0)	А,Б	5,4	24	6,8	10,8	48,0	13,6
		142,2 (14,5)	А,Б	6,5	30,2	8,5	—	—	—
3	12-4 / 6,0	70,61 (7,2)	А,Б	6,9	24,2	7,0	13,8	48,4	14,0
		88,26 (9,0)	А,Б	8,0	28,5	8,0	16,0	57,0	16,0
		107,87 (11,0)	А,Б	9,1	33,1	9,3	—	—	—
	12-4 / 7,2; 6,0	142,2 (14,5)	А,Б	—	—	—	—	—	—
5	12-5 / 6,0	70,61 (7,2)	А,Б	9,8	30,5	8,5	—	—	—
		88,26 (9,0)	А,Б	11,3	36,1	10,1	—	—	—
		107,87 (11,0)	А,Б	13,0	42,2	11,8	—	—	—
	12-5 / 7,2; 6,0	142,2 (14,5)	А,Б	—	—	—	—	—	—

А - фундамент под крайнюю колонну

Б - фундамент под среднюю колонну.

Разраб	Костюк	Подп	
Рассчит	Шорина	"	
Провер	Шорина	"	
Н контр	Ягодкин	"	

1.420.1-20 с. 0-1-29

Усилия на фундаменты колонн в продольном направлении с сейсмичностью 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении
						Постоянной			Временной длительной						Ветровой			7 баллов		
						N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x_{max} тс	$M^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	M^x_{max} тс	$M^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^y тс	M^y тсм	Q^y тс
7	12-4 6.0; 6.0; 7.2	2	III А	70,61 (7,2)	А	152,7	5,8	2,5	79,2	6,0	2,6	8,0	35	3.6	2,9	6.8	1,7	11.5	3,7	3,1
					Б	150.3	0.5	0,3	115,0	0.4	—	9,0	55,2	3,9	0.5	7.8	2,2	11.5	3,7	3.1
					С	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				88,26 (9,0)	А	152,7	5,8	2.5	104,7	8.7	3.8	11.8	51.5	5.3	2.9	6.8	1.7	13.8	4.2	4.0
					Б	150.3	0,5	0.3	169	0.3	—	13.3	81.4	5.6	0.5	7.8	2.2	13.8	4.2	4.0
					С	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12-4 7,2; 6,0; 7.2			107,87 (11.0)	А	152,7	5.8	2.5	132,7	11.7	5,2	16.0	69.8	7.1	2.9	6.8	1.7	16.2	4.7	4.5
					Б	150.3	0.5	0.3	228.9	0.3	—	18.5	110.6	7.9	0.5	7.8	2.2	16.2	4.7	4.5
					С	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12-4 6.0; 6.0; 6.0			142.2 (14,5)	А	152,7	5.8	2.5	133.5	16.8	7.4	22.7	99.6	10.1	2.9	6.8	1.7	20.9	5.8	5,9
					Б	150.3	0.5	0.3	3.26	0	—	26.4	158	11.3	0.5	7.8	2.2	20.9	5.8	5.9
					С	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	12-4 7.2; 6,0; 6.0	4		70,61 (7,2)	А	152.7	5.8	2.5	79.2	6.0	2.6	8	35	3.6	2,9	6.8	1.7	11.5	3,7	3,1
					Б	150.3	0.5	0.3	115	0.4	—	9	55,2	3.9	0.5	7.8	2,2	11.5	3.7	3,1
					С	210	—	—	163.3	—	—	—	78.8	3.1	0	7,5	2,1	11.3	3.2	3.2
				88,26 (9,0)	А	152.7	5.8	2.5	104.7	8.7	3.8	11.8	51.5	5.3	2.9	6.8	1.7	13.8	4.2	4.0
					Б	150.3	0.5	0.3	169	0.3	—	13.3	81.4	5,6	0.5	7.8	2.2	13.8	4.2	4.0
					С	210	—	—	217	—	—	9.8	104	4.6	0	7.5	2.1	13.7	3.4	3.9
				107,87 (11.0)	А	152.7	5.8	2.5	132.7	11.7	5.2	16.0	69.8	7.1	2.9	6.8	1.7	16.2	4.7	4.5
					Б	150.3	0.5	0.3	228.9	0.3	—	18.5	110.6	7.9	0.5	7.8	2.2	16.2	4.7	4.5
					С	210	—	—	276.6	—	—	14.2	132.7	6.6	0	7.5	2.1	16.0	4.3	4.5

Для двухпролетных рам:
А – фундамент под крайнюю колонну
Б – фундамент под среднюю колонну.
Для четырехпролетных рам:
А – фундамент под крайнюю колонну.
Б – фундамент под промежуточную колонну.
С – фундамент под среднюю колонну.

Разраб.	Костюк	Подп.
Рассчит.	Шорина	"
Провер.	Шорина	"
Н контр.	Ягодкин	"

1.420.1-20с.0-1-30

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт = 6.0; 6.0; 6.0м; 6.0; 6.0; 7.2м 7.2; 6.0; 6.0м и 7.2; 6.0; 7.2м с сейсмичностью 7 баллов.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

24683 68

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении		
						Постоянной			Временной длительной						Ветровой			7 баллов		
						N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x_{max} тс	$M^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	M^x_{max} тс	$N^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^y тс	M^y тсм	Q^y тс
8		4	III А	142.2 (14.5)	А	152.7	5.8	2.5	133.5	16.8	7.4	22.7	99.6	10.1	6.8	2.9	1.7	5.8	20.9	5.9
					Б	150.3	0.5	0.3	326	0	—	26.4	158	11.3	7.8	0.5	2.2	5.8	20.9	5.9
					С	210	—	—	373.3	—	—	20.3	178.4	9.4	7.5	0	2.1	5.4	20.7	5.8
9	12-5 / 6.0; 6.0; 6.0	2		70.61 (7.2)	А	189.5	5.8	2.5	97.1	5.7	2.5	7.9	51	3.5	8.6	4.7	2.2	4.8	14.4	4.0
					Б	200.2	0.5	0.2	151.8	0.3	0	9.1	73.5	3.9	10.7	0.6	2.9	4.8	14.4	4.0
				88.26 (9.0)	А	189.8	6.0	2.6	131.1	8.6	3.8	11.9	50.7	5.3	9.0	4.7	2.3	5.8	17.5	4.9
					Б	199.8	0.4	0.2	222.3	0.2	0	13.4	108.1	5.7	10.2	0.6	2.8	5.8	17.5	4.9
	12-5 / 6.0; 6.0; 7.2			107.87 (11.0)	А	189.8	6.0	2.6	168.5	11.6	5.1	16.2	68.7	7.2	8.8	4.7	2.3	6.6	20.6	5.8
					Б	199.9	0.4	0.2	301.4	0.2	0.2	18.5	147	7.9	10.4	0.6	2.8	6.6	20.6	5.8
10	12-5 / 7.2; 6.0; 6.0	4		70.61 (7.2)	А	189.5	5.8	2.5	97.1	5.7	2.5	7.9	51	3.5	8.6	4.7	2.2	4.8	14.4	4.0
					Б	200.2	0.5	0.2	151.8	0.3	0	9.1	73.5	3.9	10.4	0.6	2.9	4.8	14.4	4.0
					С	256.4	0	0	199.1	0	0	7.0	96.6	3.3	10.3	0	2.8	4.7	14.4	4.1
	12-5 / 7.2; 6.0; 7.2			88.26 (9.0)	А	189.8	6.0	2.6	131.1	8.6	3.8	11.9	50.7	5.3	9.0	4.7	2.3	5.8	17.5	4.9
					Б	199.8	0.4	0.2	222.3	0.2	0	13.4	108.1	5.7	10.2	0.6	2.8	5.8	17.5	4.9
					С	256.4	0	0	269.7	0	0	10.1	130.5	4.7	10	0	2.8	5.6	17.4	4.9
				107.87 (11.0)	А	189.8	6.0	2.6	168.5	11.6	5.1	16.2	68.7	7.2	8.8	4.7	2.3	6.6	20.6	5.8
					Б	199.9	0.4	0.2	301.4	0.2	0.2	18.5	147	7.9	10.4	0.6	2.8	6.6	20.6	5.8
					С	256.6	0	0	348.2	0	0	14.3	168.4	6.6	10.2	0	2.8	6.5	20.5	5.8

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Ветровой район	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Усилия на фундаменты колонн от нормативных нагрузок в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении		
						Постоянной			Временной длительной						Ветровой			7 баллов		
						N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x_{max} тс	$M^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	M^x_{max} тс	$N^x_{соот}$ тсм	$Q^x_{соот}$ тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^y тс	M^y тсм	Q^y тс
4	12-4 / 7.2	2...5	III А	107.87	А	147	6.1	2.6	116.5	12.6	5.6	17.1	69.7	7.5	4.6	9.5	2.4	5.4	16	4.5
				(11.0)	Б	198.1	0.9	0.4	247.4	1.8	0.4	16.9	120.4	7.4	0.8	11.8	3.2	5.4	16	4.5
				142.2	А	147	6.1	2.6	162.3	18	7.9	24.3	99.6	10.8	4.6	9.5	2.4	6.7	20.2	5.7
				(14.5)	Б	198.1	0.7	0.4	344.1	2.4	0.8	24.2	167.4	10.7	0.8	11.8	3.2	6.7	20.2	5.7
6	12-5 / 7.2	2...5	—"—	70.61	А	187.1	3.9	2.6	79.8	5.4	2.5	6.8	43.3	3.3	11.1	17.8	4.4	5.9	14.7	4.1
				(7.2)	Б	254.6	0	0	85.7	9.8	4.1	0	171.0	0	0	22.5	6.2	5.9	14.7	4.1
				88.26	А	187.1	3.9	2.6	113.3	8.0	3.7	10.0	59.7	4.8	11.1	17.8	4.4	6.8	17.4	4.9
				(9.0)	Б	254.8	0	0	243.8	0	0	14.5	121.5	6	0	22.5	6.2	6.8	17.4	4.9
				107.87	А	187.2	6.1	2.6	150.5	10.9	5.2	13.8	77.9	6.7	11.1	18.1	4.4	7.8	20.3	5.7
				(11.0)	Б	254.5	0	0	322.1	0	0	20.2	161.0	8.3	0	21.8	6.2	7.8	20.3	5.7

А — Фундамент под крайнюю колонну.

Б — Фундамент под среднюю колонну.

Разраб.	Шорина	Подпись
Рассчит	Шорина	"
Провер.	Костюк	"
Н.контр.	Ягодкин	"

1.420.1-20с. 0-1-31

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт.=7.2м с сейсмичностью 7 баллов.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Номер схемы	Шифр рамы	Количество пролетов	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	Особое сочетание усилий на фундаменты колонн для рам в поперечном направлении												Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в поперечном направлении					
					8 баллов						9 баллов						8 баллов			9 баллов		
					N^x_{max} тс	M^x тсм	Q^x тс	M^x_{max} тсм	N^x тс	Q^x тс	N^x_{max} тс	M^x тсм	Q^x тс	M^x_{max} тсм	N^x тс	Q^x тс	N^x тс	M^x тсм	Q^x тс	N^x тс	M^x тс	Q^x тс
2	12-3 / 7.2	2...5	70.61 (7.2)	А	157	37	12	38	140	12	166	60	18	61	149	18	8.7	22.3	5.6	17.5	44.5	11.2
				Б	223	34	11	36	194	11	225	61	18	62	195	19	1.7	25.8	7.2	3.4	51.6	14.4
			88.26 (9.0)	А	173	42.5	13.8	44.5	148	14.7	183	68.8	20.5	70.8	158	21.4	9.5	25.1	6.3	19.0	50.2	12.6
				Б	249	40.3	13	42.3	210	13.8	251.1	70.5	21.2	72.4	212	22.2	1.9	29.1	8.1	3.7	58.3	16.2
			107.89 (11.0)	А	191.5	48.1	15.8	51	158	17.1	202	76.9	23.2	79.7	168	24.5	10.4	27.6	7.0	20.7	55.1	13.9
				Б	278.1	49.1	15.7	52.1	229	17.2	280	84.5	25.5	87.4	231	27.0	1.8	34.2	9.5	3.5	68.4	18.6
			142.2 (14.5)	А	221.8	59.1	19.6	63	173	21.5	—	—	—	—	—	—	11.9	32.9	8.3	—	—	—
				Б	325.4	61.2	19.8	65.4	260	22.0	—	—	—	—	—	—	2.0	40.8	11.3	—	—	—
4	12-4 / 7.2	2...5	70.61 (7.2)	А	221.6	44.2	13.5	45.6	195.2	14.1	238	75.5	21.3	77.0	212	22	16.2	30.1	7.5	32.4	60.3	15.9
				Б	309.2	43.3	13	44.8	261.3	13.8	312.1	79.6	23.1	81.1	264	23.9	2.9	35.2	9.7	5.7	70.4	19.4
			88.20 (9.0)	А	247	50.4	15.6	52.4	213	16.6	—	—	—	—	—	—	17.8	33.1	8.2	—	—	—
				Б	352.4	53	16.1	55.4	287	17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	41.4	11.3	—	—	—
			107.87 (11.0)	А	275.7	58.9	18.4	61.6	232.5	19.7	—	—	—	—	—	—	20	38	9.5	—	—	—
				Б	400.4	62.4	19.2	65.7	314.8	20.9	—	—	—	—	—	—	3.1	47.5	13	—	—	—
6	12-5 / 7.2	2...5	70.61 (7.2)	А	288.5	52	15.3	53.3	254	16	—	—	—	—	—	—	25.9	37.9	9.3	—	—	—
				Б	394	52.3	15.5	53.8	329.4	16.3	—	—	—	—	—	—	4.2	44.3	12.2	—	—	—
			88.26 (9.0)	А	323	59	17.7	60.5	238	18.4	—	—	—	—	—	—	28.8	41.7	10.3	—	—	—
				Б	453.8	63.7	19.0	66.2	363.2	20.2	—	—	—	—	—	—	4.2	52.3	14.3	—	—	—

А — фундамент под крайнюю колонну
Б — фундамент под среднюю колонну

Разраб	Шорина	Подпись
Рассчит	Шорина	"
Провер.	Костюк	"
Н контр	Ягодкин	"

1.420.1-20с.0-1-32

Усилия на фундаменты колонн с высотой этажа Нэт = 7.2м с сейсмичностью 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Усилия от сейсмики на фундаменты колонн в продольном направлении

№ схемы	Шифр рамы	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	8 баллов N^y тс	8 баллов M^y тсм	8 баллов Q^y тс	9 баллов N^y тс	9 баллов M^y тсм	9 баллов Q^y тс
2	12-3 / 7.2	70.61 (7.2)	А,Б	5.1	17.4	4.9	10.5	34.8	9.8
		88.26 (9.0)	А,Б	5.7	20.2	5.7	11.4	40.4	11.4
		107.87 (11.0)	А,Б	6.3	23.3	6.6	12.8	46.6	13.2
		142.2 (14.5)	А,Б	7.5	29.3	7.5	—	—	—
4	12-4 / 7.2	70.61 (7.2)	А,Б	8.3	23.4	6.6	16.6	46.7	13.2
		88.26 (9.0)	А,Б	9.5	27.5	7.7	—	—	—
		107.87 (11.0)	А,Б	10.8	31.9	8.9	—	—	—
		142.2 (14.5)	—	—	—	—	—	—	—

№ схемы	Шифр рамы	Расчетная нагрузка на ригель кН/м (тс/м)	Вид фундамента	8 баллов N^y тс	8 баллов M^y тсм	8 баллов Q^y тс	9 баллов N^y тс	9 баллов M^y тсм	9 баллов Q^y тс
6	12-5 / 7.2	70.61 (7.2)	А,Б	11.7	29.4	8.2	—	—	—
		88.26 (9.0)	А,Б	13.6	34.8	9.7	—	—	—

А - фундамент под крайнюю колонну

Б - фундамент под среднюю колонну

Разраб	Шорина	Подпись	
Рассчит	Шорина	"	
Провер	Костюк	"	
Н контр	Ягодкин	"	

1.420 1-20с 0-1-33

Усилия на фундаменты колонн в продольном направлении с сейсмичностью 8 и 9 баллов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Взам инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

gost.e-ecolog.ru