ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.400-6/76

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

16000
ЦЕНА-1-62

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.400-6/76

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Гл. инж. проекта	Жуйлин	Рук. лаборат.	Вихильев
Нач. отдела	Монин	Ст. научн. сотр.	Катин
Гл. конструктор	Брацкий	— " —	Подъяпольский
Гл. конструктор	Бондарь		

РАЗРАБОТАНЫ ПРОЕКТНЫМ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

С УЧАСТИЕМ НИИЖБа

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Содержание

Группа	Наименование	Лист	Стр.
—	Содержание	–	2,3
—	Пояснительная записка	–	4÷25
1÷5	Таблица 6. Номенклатура унифицированных закладных деталей	1÷14	26÷39
—•—	Указания по изготовлению закладных деталей.	15	40
1	Детали МИ1-1 ÷ МИ1-6	16	41
—•—	Детали МИ1-7 ÷ МИ1-14	17	42
—•—	Детали МИ1-15 ÷ МИ1-17, МИ1-17-1	18	43
—•—	Детали МИ1-18 ÷ МИ1-25	19	44
—•—	Детали МИ1-26 ÷ МИ1-32	20	45
—•—	Детали МИ1-33 ÷ МИ1-38	21	46
—•—	Детали МИ1-39 ÷ МИ1-42	22	47
—•—	Детали МИ1-43 ÷ МИ1-46	23	48
2	Детали МИ2-1 ÷ МИ2-3	24	49
—•—	Детали МИ2-4 ÷ МИ2-6	25	50
3	Детали МИ3-1 ÷ МИ3-5	26	51
—•—	Детали МИ3-6 ÷ МИ3-8	27	52
—•—	Детали МИ3-9 ÷ МИ3-11	28	53
—•—	Детали МИ3-12 ÷ МИ3-14	29	54
4	Детали МИ4-1 ÷ МИ4-4	30	55

Группа	Наименование	Лист	Стр.
4	Детали МИ4-5 ÷ МИ4-8	31	56
—"—	Детали МИ4-9, МИ4-13	32	57
—"—	Детали МИ4-14, МИ4-16; МИ4-18÷МИ4-20	33	58
—"—	Детали МИ4-17, МИ4-21÷МИ4-25	34	59
—"—	Детали МИ4-26÷ МИ4-28, МИ4-30÷МИ4-32	35	60
—"—	Детали МИ4-29, МИ4-33÷МИ4-37	36	61
—"—	Детали МИ4-38÷МИ4-42	37	62
—"—	Детали МИ4-43÷МИ4-45	38	63
—"—	Детали МИ4-46÷МИ4-49	39	64
—"—	Детали МИ4-50÷МИ4-53	40	65
5	Детали МИ5-1÷МИ5-4	41	66
—	Таблица 7. Унифицированные пластины закладных деталей.	42÷44	67÷69
—	Унифицированные пластины с отверстиями.	45, 46	70, 71
—	Таблица 8. Унифицированные прямые анкеры закладных деталей.	47, 48	72, 73
—	Таблица 9 Унифицированные гнутые анкеры закладных деталей.	49	74
—	Таблица 10. Унифицированные элементы фасонного проката.	50	75
—	Таблица 11 и 12. Унифицированные стержни с нарезкой. Гайки, шайбы.	51	76
—	Таблица 13. Ключ для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные	52÷58	77÷83

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Рук. группы Жилякова | Проверил Жилякова

ТК	Группа	Содержание	Серия 3.406-6/76	
			Выпуск	Лист
1978	—		1	—

1. Общая часть.

1.1 Настоящая серия 3.400-6/76 выпущена в результате корректировки серии 3.400-6.

1.2. Корректировка серии заключается в следующем:

а) Исключены закладные детали, относящиеся аннулированным сериям типовых конструкций.

б) Скорректированы остальные закладные детали в части конструирования и расчетов в соответствии со СНиП II-21-75 и „Руководством по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона", 1977г.

в) Разработаны новые закладные детали для типовых конструкций, утвержденных после 1970г.

г) Так как перечисленные в пунктах „а÷в" мероприятия привели к коренному изменению состава закладных деталей, разработанных в серии 3.400-6, в скорректированном альбоме закладным деталям даны новые марки и принята принципиально новая группировка закладных деталей по конструктивному, а не по функциональному признаку, что должно облегчить пользование альбомом при проектировании новых конструкций.

1.3. Работа выполнена с участием НИИЖБ'а и Гипростроммаша.

1.4. Исходными материалами для разработки чертежей альбома послужили:

а) Строительные нормы и правила СНиП II-21-75 „Бетонные и железобетонные конструкции". Нормы проектирования

б) „Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)". НИИЖБ, Москва, 1977г.

в) Строительные нормы и правила СНиП II-В.3-72 „Стальные конструкции". Нормы проектирования.

г) Строительные нормы и правила СНиП II-28-73 „Защита строительных конструкций от коррозии." Нормы проектирования.

д) Строительные нормы и правила СНиП II-28-73 „Защита конструкций от коррозии. Дополнение." Нормы проектирования.

е) „Руководство по проектированию антикоррозионной защиты промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Неметаллические конструкции". НИИЖБ, Москва, 1975г.

ж) „Соединения сварные элементов закладных деталей сборных железобетонных конструкций. Контактная и автоматическая сварка плавлением. Основные типы и конструктивные элементы," ГОСТ 19292-73.

з) „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний," ГОСТ 10922-75.

и) „Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций", СН 393-69.

к) „Инструкция по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях," СН 313-65," изд. 1968г.

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструк. Водопьянов
Рук. группы Жилякова
Проверил Жилякова

ТК	Группа	Пояснительная записка	Серия 3.400-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист —

1.5. Настоящим альбомом унифицированы основные закладные детали железобетонных конструкций инженерных сооружений, выполняемых по следующим типовым сериям.

N п/п	Шифр типовой серии и номера выпусков	Наименование типовой серии	Кем разработана
1	2	3	4
1.	ИС-01-08/67, выпуски 1,2,4,5,6	Открытые крановые эстакады	Киевский Промстройпроект
2.	ИС-01-09 альбомы 1÷4	Конструкции железобетонных силосных корпусов для хранения сыпучих материалов.	Ленинградский Промстройпроект
3.	ИС-01-15 выпуски 1,3,5	Отапливаемые транспортерные галереи пролетом 18, 24 и 30м	——"——
4.	ИС-01-17 выпуски 1,2	Постаменты под горизонтальные емкости по нормали нефтяной промышленности Н 518-63.	ЦНИИПромзданий
5.	ИС-01-19 выпуски 1,2	Железобетонные конструкции подземных помещений производственного назначения	Приднепровский Промстройпроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТК	Группа	Пояснительная записка	серия 3-460-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист —

1	2	3	4
6.	3.006-2 выпуски I, II-1÷II-4, III-1÷III-3.	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов.	Харьковский Промстройниипроект.
7.	3.015-1/77 выпуски I, II-1÷II-3	Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы	— " —
8.	3.015-2/77 выпуски I, II-1÷II-4, II-6	Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы.	— " —
9.	3.015-2/77 выпуск I-5	Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы.	— " —
10.	3.015-3/77 выпуски I, II-1, II-2	Унифицированные двухъярусные эстакады под технологические трубопроводы.	— " —
11.	3.016-1 выпуски 1÷4	Неотапливаемые транспортерные галереи пролетами 18, 24 и 30 м с ограждающими конструкциями из волнистых асбестоцементных листов.	Ленинградский Промстройпроект
12.	3.016-2 выпуски 1÷4	Неотапливаемые транспортерные галереи с самонесущими асбестоцементными оболочками.	Харьковский Промстройниипроект.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта: Одарюкий
Нач. отдела конструкц.: Жилякова
Рук. группы

Составили: Одарюкий, Жилякова
Проверил: Жилякова
Исполнитель

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК	Группа	Пояснительная записка.	Серия 3.400-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист —

1	2	3	4
13	3.400-2 Выпуск I	Железобетонные закрома	Харьковский Промстройниипроект
14	3.400-3 Выпуск I	Сборные железобетонные подпорные стенки межотраслевого применения	Киевский Промстройпроект

Некоторые закладные детали, разработанные в типовых конструкциях перечисленных серий, не включены в состав унифицированных из-за специфичности их конструкции и малой повторяемости.

1.6. Закладные детали настоящего альбома разбиты на 5 групп по конструктивному признаку:

Группа 1 – закладные детали в виде пластины с прямыми анкерами, приваренными к пластине в тавр.

Группа 2 – закладные детали в виде пластины с прямыми анкерами, усиленными на концах пластинами (шайбами).

Группа 3 – закладные детали в виде пластин с гнутыми анкерами, приваренными к пластине внахлестку.

Группа 4 – закладные детали из фасонного проката (уголков, швеллеров) с анкерами различного вида.

Группа 5 – закладные детали из 2-х параллельных пластин, соединенных анкерными стержнями.

1.7. Марка закладных деталей состоит из букв и цифр, например МИ3-5, где буквы МИ означают, что закладная деталь применяется для инженерных сооружений, первая цифра (3) - номер группы закладной детали, вторая цифра (5) - ее порядковый номер в пределах своей группы.

1.8. Кроме закладных деталей для железобетонных конструкций, выполняемых по типовым сериям, указанным в п. 1.5, в настоящий альбом включены некоторые закладные детали общего назначения, которые могут быть использованы при проектировании конструкций, не охваченных перечисленными выше типовыми сериями.

1.9. В числе закладных деталей общего назначения разработаны закладные детали для обрамления проемов или углов балок, колонн и других конструкций.

Эти детали запроектированы из уголков конкретной или неограниченной (в п.м.) длины с двумя рядами анкеров, кроме деталей МИ4-46 ÷ МИ4-48, которые имеют один ряд анкеров.

При действии нагрузки поперек обрамляющего уголка расчетным является только один ряд анкеров, отогнутых под углом 20° к направлению силы.

При действии нагрузки вдоль обрамляющего уголка расчетными являются оба ряда анкеров, отогнутых под углом 45° к полкам уголка.

Примеры расположения обрамляющих уголков приведены на стр. 21.

1.10. В случае необходимости обрамления одновременно двух углов балки или колонны (см. рис. 2° и 3° на стр 21) закладная деталь компонуется из унифицированных позиций уголков и анкеров (см. таблицы 8 ÷ 10, стр. 73 ÷ 75), причем длина соединительных стержней подбирается

Гл. конструктор Водопьянов
Рук. группы Жилякова
Проверил Жилякова
Исполнитель Бурокова

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

в соответствии с требуемой раздвижкой уголков.

Во избежание коррозии соединительных стержней из-за недостаточной толщины защитного слоя бетона, равной толщине обрамляющих уголков, соединительные стержни должны быть покрыты металлическим (цинковым или алюминиевым) покрытием.

1.11. Целью настоящей работы явяется дальнейшая унификация и сокращение числа типоразмеров, а также уменьшение веса закладных деталей.

Большое внимание уделено проверке соответствия запроектированных в типовых сериях закладных деталей принятым конструктивным решениям, реальным расчетным нагрузкам и нормам конструирования (соотношение толщин пластин и диаметра анкеров, расстояния между анкерами, вид сварки и т.д).

1.12. На листах 1÷14 в табл. 6 приведена номенклатура унифицированных закладных деталей, разработанных в данном альбоме.

В этой же таблице даны расчетные нагрузки, которые может воспринять закладная деталь в одной или нескольких возможных комбинациях, соответствующих условиям ее работы в тех типовых конструкциях, для которых эта деталь рекомендована к применению.

Для закладных деталей общего назначения даны наиболее вероятные комбинации нагрузок.

1.13. На листах 52÷58 альбома в табл. 13 дан ключ для замены закладных деталей, разработанных в типовых сериях, на унифицированные.

Этим ключом рекомендуется пользоваться на заводах сборного железобетона для замены закладных деталей при изготовлении типовых конструкций. Настоящий альбом рабочих чертежей унифицированных закладных деталей предназначен также для использования при разработке новых железобетонных конструкций (типовых и нетиповых).

1.14 При расположении закладных деталей на верхней грани бетонируемого элемента в пластинах этих деталей размерами свыше 200×200мм предусмотреть отверстия d=50мм для выхода воздуха и контроля качества бетонирования.

1.15. Вопросы технологии изготовления, режимов сварки, методов испытаний и правил приемки закладных деталей в данной работе не рассматриваются, поскольку они разработаны в нормативных документах, перечисленных в п. 1.4 и которыми следует пользоваться при изготовлении деталей.

1.16. Закладные детали, предназначенные для выемки из опалубочных форм и монтажа конструкций (петли для подъема, газовые трубки и т.д), в данной серии не рассмотрены.

2. Расчет и конструирование закладных деталей.

2.1. Расчет и конструирование закладных деталей выполнены по методике и рекомендациям, изложенным в СНИП II-21-75 и в „Руководстве по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)",

Рук. группы Жилкова

ТК	Группа	Пояснительная записка	Серия 3.400-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист —

НИИЖБ, Москва, 1977г.

Величины расчетных нагрузок для закладных деталей данной серии приведены в номенклатуре закладных деталей (см. табл. 6).

2.2. Если в случае применения закладной детали для вновь проектируемой конструкции окажется, что комбинации (сочетания) расчетных нагрузок, действующих на закладную деталь, отличаются от приведенных в табл. 6, закладная деталь должна быть проверена расчетом на заданные нагрузки.

2.3. Если закладная деталь при изготовлении конструкции находится на верхней поверхности бетона и это обстоятельство не учтено при расчете унифицированной закладной детали (см. графу 11 „Номенклатуры типовых унифицированных закладных деталей" — табл. 6), то необходимо выполнить расчет закладной детали с учетом дополнительных требований п.3.49 СНиП II-21-75.

2.4. При применении расчетных закладных деталей в конструкциях, предназначенных для эксплуатации в сейсмических районах или расположенных на подрабатываемых территориях, закладные детали должны быть проверены на соответствующие расчетные нагрузки.

2.5. Конструкция закладных деталей принята, в основном, в виде стальных пластин с приваренными к ним втавр анкерными стержнями. Пластины закладных деталей приняты из сталей группы ВСт.3 и БСт.3, анкеры - из стали класса A-III диаметром 8-14 мм.

Такая конструкция деталей позволяет применить

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

для приварки анкеров дуговую сварку под слоем флюса на сварочных автоматах в соответствии с ГОСТ 19292-73.

2.6. В случае замены при проектировании или изготовлении закладных деталей стали класса А-III на сталь класса А-II площадь сечения расчетных анкеров должна быть увеличена в $K = \frac{3400}{2700} = 1.26$ раза.

2.7. Толщина пластин определена расчетом на прочность и деформативность от местных нагрузок в соответствии с главой СНиП II-В.3-72 „Стальные конструкции". Кроме того, при назначении толщины пластины закладных деталей учитывались требования ГОСТ 19292-73 к соотношению между толщиной пластины δ_n и диаметром анкерных стержней $d_{ан}$, а именно:

а) при соединении анкерных стержней с плоским элементам втавр на автоматах под слоем флюса

$\delta_n = 0.65\, d_{ан}$ при анкерах из стали А-III и $d_{ан} = 8 \div 25$мм

$\delta_n = 0.55\, d_{ан}$ — " — — " — — " — А-II и $d_{ан} = 10 \div 25$мм

$\delta_n = 0.5\, d_{ан}$ — " — — " — — " — А-I и $d_{ан} = 8 \div 40$мм

б) При сварке анкерных стержней втавр под слоем флюса на оборудовании с ручным приводом или при дуговой сварке швами в раззенкованном отверстии $\delta_n \geq 0.75\, d_{ан}$ при анкерах из стали классов А-I, А-II, А-III.

в) При соединении анкеров с пластиной внахлестку- $\delta_n \geq 0.3\, d_{ан}$.

Для закладных деталей, эксплуатируемых на открытом воздухе, толщина пластин принята не менее 8мм, а толщина фасонного проката - не менее 6мм.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Рук. группы Колпакова

2.8. Если размеры конструкции не позволяли обеспечить требуемую нормальную заделку анкеров закладной детали, то применялись укороченные анкеры с приваренными на концах анкерными пластинами (шайбами) или высаженными горячим способом головками.

Анкеры с пластинами усиления на концах предусмотрены также для тех деталей, которые устанавливаются в растянутой зоне бетона при $\sigma_б > R_р$.

2.9. Для некоторых закладных деталей в настоящем альбоме применены укороченные анкеры без пластин усиления. При расчете этих закладных деталей значение расчетного сопротивления стали анкеров $R_а$ определялось в зависимости от фактической длины заделки анкера по формуле (308) «Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», 1977г.

2.10 При применении закладных деталей с отогнутыми под углом 20° анкерами должны быть приняты меры по предотвращению выкалывания бетона в зоне этих анкеров, например, установка дополнительных хомутов. Для закладных деталей из 2-х объединенных уголков или швеллеров, имеющих отогнутые под углон 20° анкеры, рекомендуется после установки каркасов объединить эти анкеры соединительными стержнями (см. рис. 2а на стр. 21).

2.11. В целях обеспечения возможности установки закладных деталей в инвентарные стальные

опалубочные формы размеры пластин, совпадающие с размерами опалубочной формы, уменьшены на 10мм.

3. Изготовление закладных деталей.

3.1. Настоящей серией предусмотрена приварка анкерных стержней к пластинам втавр дуговой сваркой под слоем флюса на сварочных автоматах в соответствии с СН 393-69 и ГОСТ 19292-73.

При отсутствии оборудования для автоматической сварки втавр допускается применение сварки втавр под слоем флюса на оборудовании с ручным приводом или дуговой сварки швами в разделанных отверстиях. Однако, в этих случаях должна быть проверена толщина пластины унифицированной закладной детали с тем, чтобы соблюдалось условие $\delta_n \geq 0.75 d_{ан}$.

При несоблюдении этого условия толщину пластины следует увеличить. Приварка анкеров к пластинам втавр кольцевыми швами ручной дуговой сваркой не допускается.

3.2. Для приварки прямых или отогнутых анкеров к пластинам или уголкам внахлестку рекомендуется применение контактной рельефно-точечной сварки по ГОСТ 19292-73; допускается также применение ручной сварки (см. СН 313-65, п 2.18).

Если закладная деталь применяется для конструкций с вибрационной нагрузкой, контактная рельефно-точечная сварка не допускается.

Об этом должно быть указание в конкретном проекте.

Гл. констр. Водопьянов
Рук. группы Жилякова
Исп. Ушакина
Проверил Жилякова
Исп. Ушакина

3.3. При наличии на заводах-изготовителях оборудования для устройства высаженных горячим способом анкерных головок рекомендуется заменять предусмотренные в настоящем альбоме пластины усиления (шайбы) на высаженные головки.

Диаметр головки должен быть не менее $3d_{ан}$ для анкеров из стали класса A-III и не менее $2d_{ан}$ - для анкеров из стали классов A-I и A-II, а длина заготовки анкера должна быть соответственно увеличена для сохранения проектной длины анкера.

4. Выбор марок стали и антикоррозионная защита закладных деталей.

4.1. Для пластин и элементов проката применяется сталь группы ВСт.3, отвечающая условиям свариваемости по ГОСТ 380-71*. Для анкеров из горячекатаных стержней периодического профиля класса A-III применяется сталь марки 25Г2С или 35ГС.

4.2. Марка стали для элементов закладных деталей окончательно назначается в конкретном проекте в зависимости от температурных условий, в которых работают закладные детали, и от характера приложения к ним нагрузок (статических или динамических). При этом следует пользоваться данными таблиц 1 и 2 (см. стр. 22 и 23)

4.3. Для увеличения срока службы закладные детали должны быть надежно обетонированы бетоном той же плотности, что и бетон конструкции, или защищены от коррозии путем нанесения антикоррозионных покрытий.

4.4. Выбор типа антикоррозионной защиты закладных деталей производится в конкретном проекте в зависимости от степени агрессивного воздействия среды, в которой предполагается эксплуатация конструкции.

Степень агрессивного воздействия воздушной среды определяется по таблице 4 (см. стр. 24). В таблице 5 (см. стр. 25) приведены рекомендуемые системы защитных покрытий для закладных и соединительных деталей железобетонных конструкций.

Выбор варианта системы защитного покрытия производится в соответствии с указаниями п.п. 3.24÷3.35. „Руководства по проектированию антикоррозионной защиты промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Неметаллические конструкции", Москва, 1975 г.

В перечисленных пунктах „Руководства" даны также рекомендации по способам нанесения защитного покрытия и по сварке закладных деталей с металлическими покрытиями.

4.5. Данные по маркам стали для пластин и анкеров и данные по защите от коррозии должны быть обязательно указаны в каждом конкретном проекте для всех примененных закладных деталей.

5. Рекомендации по способам фиксации закладных деталей в опалубочных формах.

5.1. Для повышения точности расположения закладных деталей в готовом изделии крепление их к опалубочным формам выполняется с помощью фиксаторов.

5.2. Для крепления закладных деталей к борту формы применяется два типа фиксаторов, имеющие:

Исполнители: Бирюков, Жилякова
Проверил
Нач. отдела: Ярофский
Гл. констр.: Водопьянов
Рук. группы: Жилякова
ГИП
Н. контр.
ГАП
ЦНИИПромстройпроект

ТК	Группа	Пояснительная записка	серия 3.400-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист —

а) квадратный стержень, для которого в закладной детали предусматривается квадратное отверстие размером 10×10 мм;

б) стержень с резьбой, для которого в закладной детали предусматривается отверстие диаметром 18 мм и гайка М16, приваренная с внутренней стороны пластины закладной детали.
Выполнение резьбового отверстия М16 непосредственно в пластине закладной детали допускается в порядке исключения.
Предпочтительным типом фиксатора к бортам формы является квадратный стержень.

5.3. Для крепления закладных деталей к поддону формы также применяется два типа фиксаторов, имеющие:

а) квадратный стержень с наклонными гранями, для которого в закладной детали предусматривается квадратное отверстие размером 18×18 мм;

б) конический стержень, для которого в закладной детали предусматривается отверстие диаметром 18 мм.

5.4. Количество фиксаторов и, соответственно, количество отверстий в закладной детали принимается в зависимости от размеров пластины, а именно:

- при размере пластин до 200×300 мм предусматривается один фиксатор;
- при размере пластин более 200×300 мм - два фиксатора. В тех случаях, когда закладные детали могут быть зафиксированы в формах без применения специальных фиксаторов, отверстия в них могут не выполняться.

5.5. В пластинах закладных деталей данной серии показаны одно или 2 квадратных отверстия размером 10×10мм. для фиксации к бортам опалубочной формы. При изготовлении закладных деталей в зависимости от места их расположения в опалубочных формах и возможностей завода-изготовителя в части применения того или иного типа фиксатора уточняются размеры, привязка и форма отверстий для крепления закладных деталей опалубочным формам на время бетонирования.

5.6. Рекомендации по способам фиксации закладных деталей (пункты 5.1÷5.4) составлены институтом Гипростроммаш.

6. Унификация элементов закладных деталей.

6.1. В данной работе размеры элементов закладных деталей (пластин, анкеров, элементов фасонного проката и др.) унифицированы, а позиции их имеют сквозную нумерацию. Сортамент составных элементов унифицированных закладных деталей приведен в таблицах 7÷12 (см. листы 42÷51).

В эти таблицы включены также элементы закладных деталей серии 1.400-6/76, выпуск 1, „Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий".

6.2. Проведенная унификация предполагает применение унифицированных пластин и анкеров для компоновки закладных деталей вновь проектируемых железобетонных конструкций, а также возможность заблаговременного массового изготовления

элементов закладных деталей на заводах ЖБК, либо их изготовление „на склад" на централизованных заводах арматуры и закладных деталей.

В таких случаях рекомендуется заводам-изготовителям унифицированные пластины, уголки и анкеры маркировать с дополнительным индексом „У", чтобы не смешивать с другими деталями, имеющими такие же номера позиций (например, пластину поз. 25 замаркировать „У25" или „25У").


Примеры расположения обрамляющих уголков

1. Обрамление проемов поверху:

а) плиты




б) балки




2. Обрамление балок понизу:

а) при двухстороннем расположении уголков




б) при одностороннем расположении уголков




3. Обрамление колонн

а) двухстороннее



б) одностороннее



ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструктор Водопьянов
Рук. группы Жилякова
Проверил Жилякова
Исполнитель Никулова

Таблица 1.

(приложение 4 СНиП II-21-75)

Области применения углеродистых сталей для закладных деталей железобетонных и бетонных конструкций (листовой и фасонный прокат).

Характеристика закладных деталей	Класс стали	Расчетная температура эксплуатации конструкции: во минус 30°С включительно — марка стали по ГОСТ 380-71	во минус 30°С включительно — толщина проката, мм	ниже минус 30°С до минус 40°С включительно — Марка стали по ГОСТ 380-71*	ниже минус 30°С до минус 40°С включительно — толщина проката, мм
Закладные детали, рассчитываемые на усилия от статических нагрузок.	С38/23	ВСт.3кп2	4÷30	ВСт.3пс6	4÷25
Закладные детали, рассчитываемые на усилия от динамических и многократно повторяющихся нагрузок	С38/23	ВСт3пс6 ВСт3гпс5 ВСт3сп5	4÷10 11÷30 11-25	ВСт.3пс6 ВСт.3гпс5 ВСт.3сп5	4÷10 11÷30 11÷25
Закладные детали конструктивные, не рассчитываемые на силовые воздействия	С38/23	БСт.3кп2 ВСт.3кп2	4÷10 4÷30	ВСт.3кп2 ВСт.3кп2	4÷10 4÷30

1. Класс стали устанавливается в соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций.
2. Расчетная температура принимается согласно п. 1.3 СНиП II-21-75.
3. При температуре ниже минус 40°С выбор марки стали для закладных деталей производить как для сварных стальных конструкций в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию стальных конструкций.

Области применения арматурных сталей для анкеров закладных деталей

ТАБЛИЦА 2
(из приложения ЭСНиП II-21-75)

Вид арматуры	Класс арматуры	Марка стали	Диаметр мм	Условия эксплуатации конструкции: Статические нагрузки: В отапливаемых зданиях	На открытом воздухе и неотапливаемых зданиях при расчетной температуре: до -30°С включительно	ниже -30°С до -40°С включительно	ниже -40°С до -55°С включительно	ниже -55°С до -70°С включительно	Динамические и многократно повторяющиеся нагрузки: В отапливаемых зданиях	На открытом воздухе и неотапливаемых зданиях при расчетной температ.: до -30°С включительно	ниже -30°С до -40°С включительно	ниже -40°С до -55°С включительно	ниже -55°С до -70°С включительно
Стержневая горячекатаная гладкая, ГОСТ 5781-75	А-I	Ст. 3сп 3	6÷40	+	+	+	+	—	+	+	—	—	—
		Ст. 3пс 3		+	+	+	—	—	+	+	—	—	—
		Ст. 3кп 3		+	+	—	—	—	+	+	—	—	—
		ВСт. 3сп 2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		ВСт 3пс 2		+	+	+	—	—	+	+	+	—	—
		ВСт 3кп 2		+	+	—	—	—	+	+	—	—	—
		ВСт. 3Гпс 2	6÷18	+	+	+	+	—	+	+	+	+	—
Стержневая горячекатаная периодического профиля, ГОСТ 5781-75	А-II	ВСт 5 сп 2	10÷40	+	+	+	—	—	+	+	—	—	—
		ВСт 5 пс 2	10÷16	+	+	+	—	—	+	+	—	—	—
		"	18÷40	+	+	—	—	—	+	—	—	—	—
		10ГТ	10÷32	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
——"——	А-III	35ГС	6÷40	+	+	+	—	—	+	+	—	—	—
		25Г2С		+	+	+	+	—	+	+	+	—	—

1. Расчетная температура принимается согласно указаниям п. 1.3 СНиП II-21-75.
2. К динамическим следует относить нагрузки, если доля этих нагрузок при расчете конструкций по прочности превышает 0.1 статической нагрузки; к многократно повторяющимся нагрузкам — нагрузки, при которых коэффициент условий работы арматуры m_{a1} по табл. 25 СНиП II-21-75 меньше единицы.

Таблица 3.

Характеристика агрессивных газов в зависимости от концентрации

Группа газов	Концентрация газа в атмосфере воздуха, мг/м³								
	Углекислый газ	Аммиак	Сернистый ангидрид	Сероводород	Серо-водород	Окислы азота	Хлор	Хлористый водород	Сероуглерод
А	≤ 1000	< 0.2	< 0.5	< 0.02	< 0.01	< 0.1	< 0.1	< 0.05	< 0.03
Б	> 1000	≥ 0.2	0.5÷10	0.02÷5	0.01÷10	0.1÷5	0.1÷1	0.05÷5	0.03÷10
В	—	—	11÷200	5.1÷10	11÷200	5.1÷25	1.1÷5	5.1÷10	11÷200
Г	—	—	201÷1000	11÷100	201÷2000	26÷100	5.1÷10	11÷100	201÷2000

Таблица 4

Определение степени агрессивного воздействия воздушной среды

Характеристика воздушной среды, в которой эксплуатируется конструкция (см. таблицу 3).		Степень агрессивного воздействия среды на конструкцию: внутри отапливаем. зданий при влажности: ≤ 60 %	61÷75 %	> 75 %	на открытом воздухе: Зона влажности: Сухая	Нормальная	Влажная	внутри неотапл. зданий: Зона влажности: Сухая	Нормальная	Влажная
Грунтосодержащиеся в атмосфере воздуха газы	А	Н.	Н.	Сл.	Сл.	Сл.	Ср.	Н.	Сл.	Ср.
	Б	Н.	Сл.	Ср.	Сл.	Ср.	Ср.	Сл.	Ср	Ср.
	В	Сл.	Ср.	Ср.	Ср.	Ср.	С	Ср.	Ср.	С
	Г	Ср.	Ср.	Ср.	С.	С.	С.	Ср.	С.	С.
Характеристика солей, аэрозолей и пыли, содержащихся в атмосфере воздуха и на поверхности ограждающих конструкций	Малорастворимые	Н.	Н.	Н.	Н.	Сл.	Сл.	Н.	Сл.	Сл.
	Легкорастворимые: Малогигроскопичные	Н	Сл.	Сл.	Сл.	Ср.	Ср.	Сл.	Ср.	Ср
	Легкорастворимые: Гигроскопичные	Сл.	Ср.	Ср.	Ср.	Ср.	С.	Сл.	Ср.	Ср

Н - неагрессивная; Сл - слабоагрессивная; Ср - среднеагрессивная; С - сильноагрессивная

Н-неагрессивная; Сл.-слабоагрессивная; Ср-среднеагрессивная; С-сильноагрессивная

1. При наличии в воздушной среде одновременно нескольких агрессивных газов оценка их совместного влияния классифицируется по наиболее агрессивному.
2. При отсутствии агрессивных газов при влажности более 60% среда считается неагрессивной условно.
3. Таблица 3 составлена на основании приложения 2. „Руководства по проектированию антикоррозионной защиты промышленных и с/х зданий и сооружений. Неметаллические конструкции".
Таблица 4 составлена на основании таблиц 29÷32 СНиП II-28-73. (дополнение)
4. Зона влажности определяется по схематической карте, приведенной в СНиП II-А. 7-71„Строительная теплотехника".
5. Характеристика солей, аэрозолей и пыли приведена в таблице 44 СНиП II-28-73 (дополнение).

Таблица 5. 25

Рекомендуемые системы защитных покрытий закладных и соединительных деталей

Степень агрессивного воздействия газовой среды	Вариант	Система защитных покрытий: Металлическое или металлизационное — Вид	Толщина, мкм	Лакокрасочное — Грунт: Материал	Кол. слоев	Покрытие: Материал	Кол. слоев
Неагрессивная	1	Цинковое горячее или гальваническое	50÷60	—	—	—	—
	2	Цинковое металлизационное	120÷150	—	—	—	—
	3	Алюминиевое металлизационное	150	Углеводородный состав	—	—	—
Слабая	1	Цинковое металлизационное	120÷150	ХС-010 или ХС-068	2	Эмаль ХС-710	2
	2			—"—	2	Лак ХСЛ в смеси с эмалью ХСЭ (1:1)	2
	3			—"—	2	Эмаль ХСЭ	2
	4	Алюминиевое металлизационное	150	ВЛ-08	1	ПХВ-26 или ПХВ-124 или ПХВ-412	2
Средняя	1	Цинковое металлизационное	150	ЭП-00-10	1	ЭП-00-10	2
	2	Алюминиевое металлизационное	150÷200	ВЛ-08	1	ЭП-531	2
	3			—"—	1	ХС-010	1
	4			—"—	1	ХСЭ-26 с содержанием 10÷15% ЭП-00-10	3
	5			ЭП-00-10	1	ЭП-773	2
Сильная	1	Алюминиевое металлизацион.	250	ЭП-00-10	1	ЭП-00-10	2
	2			"	1	ЭП-773	2

1. Степень агрессивного воздействия среды принимается по табл. 4 (см. стр. 24).
2. Антикоррозионная защита закладных деталей, эксплуатируемых в средах, содержащих повышенные (группы ВиГ) концентрации хлора, фтора, хлористого и фтористого водорода при относительной влажности воздуха более 75% до проверки защитной способности покрытия в этих средах не допускается.
3. Вязкость грунтового (пропиточного) слоя должна составлять 15÷20 сек. и вязкость покрывного слоя - 18-25 сек. Ориентировочный расход лакокрасочных материалов - 8÷10 кг на 100 м² покрытия.
4. Настоящая таблица заимствована из „Руководства по проектированию антикоррозионной защиты промышленных и с/х зданий и сооружений. Неметаллические конструкции таблица 6. При выборе варианта покрытия пользоваться указаниями п.п. 3.24÷3.35 этого Руководства".

ТК | Группа — | 1978

Пояснительная записка.

Серия 3.400-6/76 Выпуск — Лист —

ХАРЬКОВЬКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Нач. отдела Гл. конструк. Рук. группы — Водопьянов, Проверил — Житкова, Составил — Житкова

Номенклатура типовых унифицированных закладных деталей.

Таблица 6

Марка закладной детали	Эскиз	Вес, кг	Размеры детали: Пластина A мм	Пластина B мм	Пластина δ мм	Анкеры: класс стали	Анкеры: ϕ и количество	Анкеры: L мм	Марка детали	Дополнительные условия	Расчетные нагрузки: N т.	Q_z т.	Q_y т.	M_x тм	M_y тм.	Чертеж детали (изображена)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ1-1		3.3	60	п.н.	6	-	5ϕ8 A III	240	200	а	—	—	2.8	—	—	16
МИ1-2		4.3	60	п.н.	8	-	5ϕ8 A III	240	200	—	—	—	3.5	—	—	16
МИ1-3		1.4	60	350	8	-	3ϕ8 A III	80	200	д	—	—	—	—	—	16
МИ1-4		2.0	80	350	8	-	3ϕ8 A III	130	200	д	—	—	—	—	—	16
МИ1-5		3.0	100	450	8	-	4ϕ8 A III	130	200	д	—	—	—	—	—	16
МИ1-6		5.2	100	700	8	-	4ϕ10 A III	300	300	—	—	—	4.8	—	—	16
										—	-6.0	—	4.0	—	1.2	
МИ1-7		7.3	100	п.н.	8	-	10ϕ8 A III	240	200	—	—	—	7.0	—	—	17
МИ1-8		7.3	100	п.н	8	-	10ϕ8 A III	240	200	—	—	—	7.0	—	—	17

Пояснения к таблице см на листе 14

Рук. группы	Жилякова		Проверил	Жилякова	
			Рассчитал	Бирюкова	

ТК 1978 г.

Группа 1

Таблица 6 (продолжение)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ1-9		5.7	100	п.м.	6	-	10ф 8АIII	240	200	—	—	—	7.0	—	—	17
МИ1-10		5.1	100	п.м	6	-	10ф 8АIII	100	200	д	—	—	—	—	—	17
МИ1-11		0.8	60	150	8	-	2ф 8АIII	240	200	—	—	1.4	—	—	—	17
МИ1-12		0.7	50	190	8	-	2ф 8АIII	80	200	д	—	—	—	—	—	17
МИ1-13		0.8	60	200	6	-	2ф 8АIII	240	200	—	-1.0	—	1.7	—	—	17
										г	-1.0	—	0.5	—	—	
МИ1-14		1.0	80	200	6	-	2ф 8АIII	240	200	—	-1.0	—	1.7	—	—	17
										г	-1.0	—	0.6	—	—	
МИ1-15		1.6	150	120	8	-	2ф 12АIII	300	300	—	—	—	3.3	—	—	18
МИ1-16		2.7	150	200	8	-	3ф 12АIII	300	300	—	—	—	5.0	—	—	18
МИ1-17		3.4	100	450	8	-	3ф 10АIII	300	300	—	—	—	3.6	—	—	18
МИ1-17-1																
МИ1-18		1.7	120	180	8	-	4ф 8АIII	200	200	в	—	1.7	—	—	—	19
МИ1-19		2.4	120	200	8	-	4ф 10АIII	350	200	-	+2.0	2.4	-	0.3	-	19
МИ1-20		2.7	150	200	8	-	4ф 10АIII	300	300	—	—	—	4.8	—	—	19
МИ1-21		1.2	150	150	6	-	4ф 8АIII	80	200	—	—	—	—	—	—	19
МИ1-22		2.7	150	240	8	-	4ф 8АI	270	200	а	-1.0	0.7	0.35	—	—	19
МИ1-23		3.8	200	200	8	-	4ф 12АIII	360	300	-	+3.0	3.2	-	0.3	-	19

Таблица 6 (продолжение). Номенклатура унифицированных закладных деталей.





Пояснения к таблице см. на листе 14

ТК 1978 г. Группа 1

Альбом 29 180000

Таблица 6 (продолжение). Номенклатура унифицированных закладных деталей.

Таблица 6 (продолжение).






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ1-24		2.3	200	200	6	-	4ф 8А III	240	300	—	—	1.2	-	0.24	—	19
МИ1-25		4.5	200	240	8	-	4ф 12А III	420	200	—	-8.0	2.0	2.0	0.9	—	19
МИ1-26		4.6	200	300	8	-	4ф 10А III	300	200	а	-8.0	2.3	2.3	0.9	—	20
										а	-15.0	3.3	—	1.6	—	
МИ1-27		6.0	150	600	8	-	6ф 8А III	130	200	д	—	—	—	—	—	20
МИ1-28		2.3	120	300	6	-	6ф 8А III	240	200	—	—	4.2	—	—	—	20
									300	—	+2.4	3.0	—	0.2		
МИ1-29		4.5	200	300	8	-	6ф 10А III	180	300	а, в	-15.0	3.0	2.6	1.6	—	20
МИ1-30		6.7	240	300	8	-	6ф 12А III	420	200	а	-13.8	1.8	3.0	—	1.5	20
МИ1-31		11.4	300	390	10	-	6ф 12А III	420	200	—	-6.0	3.7	5.5	—	2.6	20
МИ1-32		3.7	240	200	8	-	6ф 8А III	270	200	а	-3.9	1.3	2.6	0.4	—	20
МИ1-33		7.3	300	200	12	-	6ф 12А III	300	300	—	-15.0	6.5	3.0	3.3	—	21
МИ1-34		17.7	450	450	10	-	8ф 10А III	350	200	—	-15.0	5.0	—	4.5	—	21
МИ1-35		13.7	390	390	10	-	8ф 10А III	350	200	а	-15.0	2.2	4.4	2.3	—	21
МИ1-36		14.1	390	390	10	-	8ф 12А III	300	200	в	-5.6	3.2	2.3	0.9	1.3	21
										в	-7.6	1.7	0.5	2.9	—	
МИ1-37		11.3	390	390	8	-	8ф 10А III	350	200	-	-10.0	8.5	—	3.0	—	21
МИ1-38		9.6	290	290	10	-	8ф 12А III	420	200	-	-5.0	2.5	2.5	1.2	1.2	21

Пояснения к таблице см. на листе 14.

ТК 1978 | Группа 1

Таблица 6 (продолжение)
Номенклатура унифицированных закладных деталей

Таблица 6 (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ1-39		8,4	160	490	10	–	8ф 12АIII	300	300	–	–	9.0	9.0	–	–	22
МИ1-40		9.6	160	590	10	–	8ф 12АIII	300	300	–	–	9.0	9.0	–	–	22
МИ1-41		8.4	150	800	8	–	8ф 8АIII	240	200	а	-240	–	4.9	–	–	22
МИ1-42		9.2	200	390	10	–	6ф 14АIII	420	200	а	-40.0	6.5	6,9	4.0	–	22
МИ1-43		11.6	220	300	10	–	4ф 14АIII	420	300	РАБОТАЮТ СОВМЕСТНО С АРМАТУРОЙ КОНСТРУКЦИИ						23
МИ1-44		13,3	220	350	10	–	4ф 14АIII	420	300							23
МИ1-45		16.4	400	400	10	1	8ф 12АIII	420	200	–	-5.6	4.7	3.4	1.3	2.0	23
						2	2ф 20АI с нар. м20	130		–	-7.6	2.5	0.7	4.2	–	
МИ1-46		2.1	80	130	6	1	8ф 8АIII	240	300	в	+2.0	2.8	2.8	–		23
						2	2ф 8АIII	380								

Пояснения к таблице см. на листе 14.






Серия 3.400-6/76 Выпуск 1 Лист 4

ТК 1978 | Группа 2

Таблица 6 (продолжение).

Номенклатура унифицированных закладных деталей.





Таблица 6 (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ2-1		4.0	140	300	8	1	4ф 12АIII	270	300	б	—	6.0	—	0.6	—	24
						2	4(-40х40х8)									
МИ2-2		8.2	200	300	12	1	2ф 14АIII	420	300	а	-15.0	6.9	2.9	2.3	-	24
						2	4ф 14АIII	150								
						3	4(-50х50х10)									
МИ2-3		0.8	80	100	8	1	2ф 8АIII	80	200	б	+0.8	—	0.4	—	—	24
						2	2(-40х40х6)			б	—	—	0.9	—	—	
МИ2-4		2.4	120	300	6	1	6ф 8АIII	80	200	-	+3.0	0.6	—	—	—	25
						2	6(-40х40х6)			-	—	4.2	—	—	—	
										-	—	2.0	—	0.5	—	
МИ2-5		11.6	240	500	10	1	8ф 10АIII	270	200	а	+5.0	3.0	3.0	0.5	—	25
						2	8(-40х40х8)									
МИ2-6		11.5	300	490	8	1	8ф 10АIII	300	300	б	—	—	6.4	—	1.6	25
						2	8(-40х40х8)									

Пояснения к таблице см. на листе 14.

Таблица 6 (продолжение). Номенклатура унифицированных закладных деталей

Таблица 6 (продолжение).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИЗ-1		0.8	80	100	6	-	2ф8АIII	540	200	д	—	—	—	—	—	26
МИЗ-2		0.8	100	80	6	-	2ф8АIII	540	200	д	—	—	—	—	—	26
МИЗ-3		0.9	100	80	6	1	2ф8АIII	60	200	—	+0.3	—	1.5	—	—	26
						2	2ф8АIII	540								
МИЗ-4		0.9	80	100	6	1	2ф8АIII	60	200	—	+0.3	—	0.8	—	—	26
						2	2ф8АIII	540								
МИЗ-5		1.4	150	120	6	1	2ф8АIII	60	200	—	+0.3	—	1.5	—	—	26
						2	2ф8АIII	540								
МИЗ-6		1.1	80	150	6	1	2ф8АIII	130	300	а	—	—	3.0	—	—	27
						2	2ф8АIII	540								
МИЗ-7		0.9	80	150	6	1	2ф8АIII	130	300	а	—	—	3.0	—	—	27
						2	2ф8АIII	290								
МИЗ-8		1.5	100	200	6	1	2ф8АIII	200	300	—	—	—	4.8	—	—	27
						2	2ф10АIII	360								






Пояснения к таблице см. на листе 14.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. №

ТК 1978 | Группа 3

Таблица 6 (продолжение).




Номенклатура унифицированных закладных деталей.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ3-9		2.1	120	300	6	1	3ф8АIII	150	300	д	–	–	–	–	–	28
						2	2ф8АIII	290								
МИ3-10		1.4	150	150	6	1	2ф8АIII	80	200	д	–	–	–	–	–	28
						2	2ф8АIII	290								
МИ3-11		7.2	100	п.м.	8	1	5ф8АIII	240	200	а	–	–	3,5	–	–	28
						2	5ф8АIII	190								
МИ3-12		2.5	180	230	6	1	2ф8АIII	80	300	д	–	–	–	–	–	29
						2	4ф8АIII	290								
МИ3-13		4.0	250	300	6	1	2ф8АIII	40	300	д	–	–	–	–	–	29
						2	4ф8АIII	290								
МИ3-14		4.6	250	350	6	1	2ф8АIII	130	300	д	–	–	–	–	–	29
						2	4ф8АIII	290								

Пояснения к таблице см. на листе 14.

Таблица 6 (продолжение).

Таблица 6 (продолжение). Номенклатура унифицированных закладных деталей.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ4-1		3.4	340	2L100×63×6	1	4ф12AIII	490	200	а	+2.5	3.7	4.8	—	—	30
				B=80	2	2ф10AIII	300								
МИ4-2		4.1	240	2L75×7	1	6ф8AIII	280	200	а,б	-3.8	1.1	2.6	—	0.9	30
				B=200	2	2ф8AIII	200								
МИ4-3		3.9	190	2L63×6	1	4ф8AIII	280	200	а,б	—	1.0	3.0	0.25	—	30
				B=300	2	2ф8AIII	150		а,б	-2.0	—	3.0	—	0.5	
МИ4-4		6.3	170	2L63×6	1	6ф8AIII	280	300	а	-2.0	—	4.5	—	0.8	30
				B=470	2	3ф8AIII	130		а	—	2.0	4.5	0.7	—	
МИ4-5		6.0	240	2L75×7	1	6ф12AIII	490	200	а	-15.0	2.0	3.0	—	3.4	31
				B=200	2	2ф8AIII	200		а	-6.6	2.0	3.0	—	2.5	
МИ4-6		7.0	390	2L75×7	1	6ф12AIII	490	200	а	-13.2	2.4	4.5	—	4.5	31
				B=250	2	2ф10AIII	350								
МИ4-7		11.7	240	2L110×70×8	1	8ф14AIII	500	200	а,б	—	2.2	3.0	0.9	1.1	31
				B=300	2	2ф8AIII	200								
МИ4-8		9.4	390	2L110×70×8	1	8ф12AIII	490	200	—	+12.0	2.4	7.0	0.6	0.5	31
				B=240	2	3ф10AIII	350								
МИ4-9		4.3	240	2L75×7	1	8ф8AIII	280	200	а	-4.7	1.5	3.2	—	1.6	32
				B=200	2	2ф8AIII	200								





Только для МИ4-2

Только для МИ4-4

Только для МИ4-8

Пояснения к таблице см. на листе 14.

Таблица 6 (продолжение).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МН4-10		9.1	240	2L63×6 B=700	1	8ф8АIII	280	300	а	—	3.0	4.6	1.0	—	32
					2	3ф8АIII	200		а	-2.4	—	4.6	—	16	
МН4-11		9.4	480	2L63×6 B=700	1	8ф8АIII	280	300	а	—	3.0	4.6	1.0	—	32
					2	3ф8АIII	440		а	-2.4	—	4.6	—	3.3	
МН4-12		4.2	200	С20	-	4ф8АIII	330	200	—	—	—	1.0	—	0.5	32
МН4-13		4.4	300	С14	-	6ф8АIII	280	200	а	-6.0	1.6	2.2	—	0.7	32
МН4-14		1.1	100	L63×6	1	2ф8АIII	330	200	—	+3.0	—	—	—	—	33
					2	2ф8АIII	290								
МН4-15		1.6	200	L63×6	1	2ф8АIII	330	200	—	+3.0	—	—	—	—	33
					2	2ф8АIII	290								
МН4-18		2.5	250	L75×7	1	2ф8АIII	330	200	—	+3.0	—	—	—	—	33
					2	2ф8АIII	290								
МН4-22		3.6	250	L90×8	1	2ф10АIII	410	200	—	+4.8	—	—	—	—	34
					2	2ф10АIII	360								
МН4-16		2.4	300	L65×6	1	3ф8АIII	330	200	—	+4.5	—	—	—	—	33
					2	3ф8АIII	290		—	+1.6	0.8	—	0.15	—	
МН4-19		3.1	300	L75×7	1	3ф8АIII	330	200	—	+4.5	—	—	—	—	33
					2	3ф8АIII	290		—	+1.6	0.8	—	0.15	—	

Пояснения к таблице см. на листе 14.




ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ	Нач. отдела	Ярошкин		Исполнитель	Бирюкова
	Гл. конструкт.	Водопьянов		Проверил	Жилякова
	Рук. группы	Жилякова		Рассчитал	Бирюкова

ТК 1978 г.

Группа 4

Номенклатура унифицированных закладных деталей.

Таблица 6 (продолжение).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ4-20		3.5	350	L 75×7	1	3ф8АIII	330	200	—	+4.5	—	—	—	—	33
					2	3ф8АII	290		—	+1.7	0.9	—	0.17	—	
МИ4-23		4.7	300	L 90×8	1	3ф10АIII	410	200	—	+7.2	—	—	—	—	34
					2	3ф10АIII	360		—	+2.4	1.2	—	0.24	—	
МИ4-24		5.2	350	L 90×8	1	3ф10АIII	410	200	—	+7.2	—	—	—	—	34
					2	3ф10АIII	360		—	+2.6	1.3	—	0.26	—	
МИ4-17		6.9	п.м	L 63×6	1	5ф8АIII	330	200	—	+6.1	—	—	—	—	34
					2	5ф8АIII	290		—	+2.0	1.0	—	0.2	—	
МИ4-21		9.2	п.м	L 75×7	1	5ф8АIII	330	200	—	+6.1	—	—	—	—	34
					2	5ф8АIII	290		—	+2.0	1.0	—	0.2	—	
МИ4-25		13.3	п.м	L 90×8	1	5ф10АIII	410	200	—	+9.6	—	—	—	—	34
					2	5ф10АIII	360		—	+3.3	1.6	—	0.33	—	
МИ4-26		1.0	100	L 63×6	-	4ф8АIII	290	200	а	—	2.2	—	—	—	35
МИ4-27		1.5	200	L 63×6	-	4ф8АIII	290	200	а	—	2.2	—	—	—	35
МИ4-30		2.4	250	L 75×7	-	4ф8АIII	290	200	а	—	2.2	—	—	—	35
МИ4-34		3.6	250	L 90×8	-	4ф10АIII	360	200	а	—	3.3	—	—	—	36
МИ4-28		2.4	300	L 63×6	—	6ф8АIII	290	200	а	—	3.3	—	—	—	35
									а	—	2.6	—	0.26	—	

Только для МИ4-28

Пояснения к таблице см. на листе 14




Серия 3.400-6/76 Выпуск 10 Лист

ТК 1978 | Группа 4

Таблица 6 (продолжение) Номенклатура унифицированных закладных деталей.

100000 ЗТ

Таблица 6 (продолжение).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ4-31		3.1	300	L 75×7	–	6ф8АIII	290	200	а	–	3.3	–	–	–	35
									а		2.6		0.26		
МИ4-32		3.5	350	L 75×7	–	6ф8АIII	290	200	а	–	3.3	–	–	–	35
									а	–	2.8	–	0.28	–	
МИ4-35		4.6	300	L 90×8	–	6ф10АIII	360	200	а	–	5.0	–	–	–	36
									а	–	4.0	–	0.4	–	
МИ4-36		5.1	350	L 90×8	–	6ф10АIII	360	200	а	–	5.0	–	–	–	36
									а	–	4.2	–	0.42	–	
МИ4-29		6.6	п.м	L 63×6	–	8ф8АIII	290	200	а	–	4.4	–	–	–	36
									а	–	4.0	–	0.4	–	
МИ4-33		8.9	п.м	L 75×7	–	8ф8АIII	290	200	а	–	4.4	–	–	–	36
									а	–	4.0	–	0.4	–	
МИ4-37		12.7	п.м	L 90×8	–	8ф10АIII	360	200	а	–	6.5	–	–	–	36
									а	–	6.0	–	0.6	–	
МИ4-38		10.5	220	2L180×110×10 B=200	–	4ф12АIII	450	400	–	-200	6.0	3.2	–	3.1	37
									–	-8.8	2.6	1.6	–	2.0	
МИ4-39	Только для МИ4-39	15.7	220	2L180×110×10 B=300	–	6ф12АIII	450	400	–	-200	5.4	3.2	0.4	3.3	37
									–	-8.8	2.4	1.6	0.6	2.0	

Серия 3.400-6/76 Выпуск 11 Лист –

Пояснения к таблице см. на листе 14.







1978 ТК

Группа 4

Альбом 3.400-6/76 Серия 1 выпуск 12 лист

Номенклатура унифицированных закладных деталей. Таблица 6 (продолжение). 16000 ЗФ

Таблица 6 (продолжение).

1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МИ4-40		10.8	270	2L180×110×10 B=200	1	4ф12AIII	450	300	—	-20.0	7.0	3.2	—	4.1	37
					2	2ф12AIII	170		—	-8.8	3.0	1.6	—	2.7	
МИ4-41		7.2	140	2L110×70×8 B=240	1	6ф12AIII	260	200	а	—	1.0	2.7	0.6	0.5	37
					2	6(-40×40×8)									
МИ4-42		9.6	140	2L110×70×8 B=350	1	6ф12AIII	260	200	а	-5.6	1.7	2.3	1.0	0.7	37
					2	6(-40×40×8)									
МИ4-43		4.5	300	L110×70×8	1	3ф12AIII	370	300	б	+2.2	2.2	3.0	0.3	-	38
					2	2ф8AIII	240								
МИ4-44		2.1	300	L75×50×5	1	3ф8AIII	280	300	—	+4.0	—	—	—	—	38
					2	3ф8AIII	290								
МИ4-45		0.8	100	L50×5	1	2ф8AIII	280	300	—	+2.8	—	—	—	—	38
					2	2ф8AIII	290								
МИ4-46		4.4	п.м.	L50×5	-	5ф8AIII	290	200	д	—	—	—	—	—	39
МИ4-47		2.7	300	L75×7	-	3ф8AIII	290	200	д	—	—	—	—	—	39
МИ4-48		0.9	150	L63×5	-	2ф8AIII	290	200	д	—	—	—	—	—	39

ТК 1978 | Группа 4,5

Номенклатура унифицированных закладных деталей. Таблица 6 (окончание).

Таблица 6 (окончание).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МН4-49		4,7	300	L110×70×8		1 2	3ф12АIII 1ф8АIII	490 270	300	а	—	—	3,0	—	—	39
МН4-50		9,1	200	2L63×6 B=700		1 2	8ф8АIII 3ф8АIII	280 160	300	а а	— -2,4	3,0 —	4,6 4,6	1,0 —	— 1,3	40
МН4-51		9,3	400	2L63×6 B=700		1 2	8ф8АIII 3ф8АIII	280 360	300	а а	— -2,4	3,0 —	4,6 4,6	1,0 —	— 2,8	40
МН4-52		4,3	250	2L63×6 B=320		1 2	4ф8АIII 2ф8АIII	280 200	200	а,б а,б	- -2,0	1,0 —	3,0 3,0	0,25 -	— 0,7	40
МН4-53		6,2	150	2L63×6 B=470		1 2	6ф8АIII 3ф8АIII	280 100	300	а а	- -2,0	2,0 —	4,6 4,6	0,7 —	— 0,5	40
МН5-1		11,4	200	330	10	-	6ф12АIII	190	200	—	—	7,3	—	0,7	—	41
МН5-4		11,7	200	330	10	-	6ф12АIII	240	200	-	-	7,3	—	0,7	—	41
МН5-2		16,9	130	500	12	-	8ф14АIII	490	300	а	+5,2	5,2	-	0,5	—	41
МН5-3		18,0	130	500	12	—	8ф14АIII	590	300	а	+5,2	5,2	-	0,5	—	41


Серия 3.400-6/76 Выпуск — Лист 13

18000 39


Пояснения к таблице 6

Обозначение и направление нагрузок принято в соответствии со следующими схемами:


а) для пластин (не зависимо от вида анкеров)



б) Для спаренных уголков и швеллеров.



в) Для отдельных уголков.



2. Величины расчетных нагрузок определены с учетом конкретных дополнительных условий (см. пункт 5) и для марки бетона, указанной в графе „10".
3. В графе „10" указана наименьшая из марок бетона для тех типовых конструкций, в которых данная деталь рекомендована к применению, а для деталей общего назначения - марка бетона, учтенная при расчете закладной детали.
4. Для погонных закладных деталей нагрузка дана в т/м и в тм/м.
5. В графе „11" буквами обозначены следующие дополнительные условия, учтенные при расчете и конструировании деталей:

а - Закладная деталь при бетонировании находится на верхней поверхности изделия

б - Есть возможность образования в бетоне трещин вдоль анкеров ($\sigma_б > R_p$) и при этом анкеры заходят в сжатую зону меньше, чем на 10 $d_{ан}$.

в - Длина анкера меньше требуемой при нормальной заделке (см. п. 2.9 поясним. записки).

г - Анкеры расположены близко к краю элемента. Несущая способность определена расчетом на выкалывание бетона.

д - Закладная деталь конструктивная.

е - В таблице указаны нагрузки на 2 пластины.


1. Приварку анкеров к пластинам втавр выполнять на сварочных автоматах под слоем флюса (см. пояснительную записку п. 3.1.).
2. Приварку анкеров к пластинам или уголкам внахлестку выполнять контактной рельефно-точечной или ручной дуговой сваркой (см. пояснительную записку п. 3.2.).
3. Приварку анкеров к пластинам в раззенкованные отверстия выполнять в соответствии с указаниями СН 313-65, п. 2.17.
4. Материал пластин и элементов проката-сталь марки Ст.3 групп Б и В отвечающая условиям свариваемости по ГОСТ 380-71*.
5. Материал анкеров из горячекатаных стержней периодического профиля класса А-III-сталь марки 25Г2С или 35ГС.
6. Тип антикоррозионной защиты и марки стали пластин, элементов проката и анкеров должны быть указаны на специальном листе конкретного проекта.
7. Технические требования, правила контроля и приемки и методы испытаний закладных деталей должны соответствовать ГОСТ 10922-75.
8. Длины анкеров на чертежах и в спецификациях даны номинальными, т.е. без добавления на оплавление и осадку при приварке втавр (припуск в длине заготовок анкера может приниматься равным диаметру анкера).
9. Порядок изготовления закладных деталей группы 5 увязать с изготовлением арматурных каркасов железобетонных конструкций.

Гл. конструк. Водопьянов
Рук. группы Жилякова
Проверил Бирюкова
Н. контр.


АПГИ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК	Группа	Указания по изготовлению закладных деталей.	Серия 3.400-6/76	
1978	1÷5		Выпуск —	Лист 15


МИ1-1, МИ1-2




МИ1-3, МИ1-4



МИ1-5 МИ1-6



1-1




Спецификация стали на одно изделие

Марка изд.	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол.	Вес, кг		
					одн. поз.	всех поз.	Изделия
МИ1-1	26	-60х6	п.м	1	2.8	2.8	3,3
	219	ф 8А III	240	5	0.1	0.5	
МИ1-2	89	-60х8	п.м	1	3.8	3.8	4,3
	219	ф 8А III	240	5	0.1	0.5	
МИ1-3	86	-60х8	350	1	1.3	1.3	1,4
	213	ф 8А III	80	3	0.03	0.1	
МИ1-4	83	-80х8	350	1	1.6	1.8	2,0
	216	ф 8А III	130	3	0.05	0.2	
МИ1-5	77	-100х8	450	1	2.8	2.8	3,0
	216	ф 8А III	130	4	0.05	0.2	
МИ1-6	76	-100х8	700	1	4.4	4.4	5,2
	250	ф 10А III	300	4	0.19	0.8	


Указания по изготовлению закладных деталей смотрите на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ1-1 ÷ МИ1-6.	Серия 3.400-6/76	
1978	1		Выпуск —	Лист 16


МИ1-7




МИ1-8 ÷ МИ1-10




МИ1-11 ÷ МИ1-14



1-1



2-2



Спецификация стали на одно изделие

Марка изд.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. эл.	Вес, кг всех поз.	Изд.
МИ1-7 МИ1-8	75	-100х8	1п.м.	1	6,3	6,3	7,3
	219	ф 8А III	240	10	0,1	1,0	
МИ1-9	18	-100х6	1п.м.	1	4,7	4,7	5,7
	219	ф 8А III	240	10	0,1	1,0	
МИ1-10	18	-100х6	1п.м.	1	4,7	4,7	6,1
	214	ф 8А III	100	10	0,04	0,4	
МИ1-11	94	-60х8	150	1	0,6	0,6	0,8
	219	ф 8А III	240	2	0,1	0,2	
МИ1-12	90	-50х8	190	1	0,6	0,6	0,7
	213	ф 8А III	80	2	0,03	0,1	
МИ1-13	25	-60х6	200	1	0,6	0,6	0,8
	219	ф 8А III	240	2	0,1	0,2	
МИ1-14	19	-80х6	200	1	0,8	0,8	1,0
	219	ф 8А III	240	2	0,1	0,2	

Указания по изготовлению закладных деталей смотрите на листе 15.

Гл. конструктор Васильчиков
Рук. группы Жилякова
Проверил Бурчакова
Выполнил

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК	Группа
1978	1


Детали МИ1-7 ÷ МИ1-14

Серия 3.400-6/76
Выпуск –
Лист 17


Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изделия
МИ1-15	74	-120×8	150	1	1.1	1.1	1.6
	264	ф 12 А III	300	2	0.27	0.5	
МИ1-16	68	-150×8	200	1	1.9	1.9	2.7
	264	ф 12 А III	300	3	0.27	0.8	
МИ1-17	77	-100×8	450	1	2.8	2.8	3.4
	250	ф 10 А III	300	3	0.19	0.6	
МИ1-17-1	77а	-100×8	450	1	2.8	2.8	3.4
	250	ф 10 А III	300	3	0.19	0.6	


МИ1-15




МИ1-16




МИ1-17



1-1



МИ1-17-1




Указания по изготовлению закладных деталей смотрите на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ1-15 ÷ МИ1-17, МИ1-17-1	Серия 3.400-6/76	
1978	1		Выпуск –	Лист 18

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


МИ1-18, МИ1-19



МИ1-20, МИ1-21




МИ1-22 ÷ МИ1-25



Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Изд.
МИ1-18	73	-120×8	180	1	1,4	1,4	1,7
	218	ф 8 А III	200	4	0,08	0,3	
МИ1-19	72	-120×8	200	1	1,5	1,5	2,4
	247	ф 10 А III	350	4	0,22	0,9	
МИ1-20	68	-150×8	200	1	1,9	1,9	2,7
	250	ф 10 А III	300	4	0,19	0,8	
МИ1-21	10	-150×6	150	1	1,1	1,1	1,2
	213	ф 8 А III	80	4	0,03	0,1	
МИ1-22	66	-150×8	240	1	2,3	2,3	2,7
	221	ф 8 А III	270	4	0,11	0,4	
МИ1-23	56	-200×8	200	1	2,5	2,5	3,6
	256	ф 12 А III	360	4	0,32	1,3	
МИ1-24	9	-200×6	200	1	1,9	1,9	2,3
	219	ф 8 А III	240	4	0,1	0,4	
МИ1-25	55	-200×8	240	1	3,0	3,0	4,5
	268	ф 12 А III	420	4	0,37	1,5	

1-1



Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ГПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ | Ук. архитектурно-строительных | Рук. группы Жилякова | Инженер Кислякова

ТК	Группа	Детали МИ1-18 ÷ МИ1-25	Серия 3.400-6/76	
1978	1		Выпуск –	Лист 19


Спецификация стали на одно изделие

Марк. издел.	N поз	Сечение	Длина, мм	Кол. шт	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз	Вес, кг Ус. дет.
МИ1-25	53	-200×8	300	1	3,8	3,8	4,6
	250	ф 10А III	300	4	0,19	0,8	
МИ1-27	64	-150×8	600	1	5,7	5,7	6,0
	216	ф 8А III	130	6	0,05	0,3	
МИ1-28	15	-120×6	300	1	1,7	1,7	2,3
	219	ф 8А III	240	6	0,1	0,6	
МИ1-29	53	-200×8	300	1	3,8	3,8	4,5
	237	ф 10А III	180	6	0,11	0,7	
МИ1-30	47	-240×8	300	1	4,5	4,5	5,7
	268	ф 12А III	420	6	0,37	2,2	
МИ1-31	111	-300×10	390	1	9,2	9,2	11,4
	268	ф 12А III	420	6	0,37	2,2	
МИ1-32	55	-200×8	240	1	3,0	3,0	3,7
	221	ф 8А III	270	6	0,11	0,7	


МИ1-26




МИ1-27




МИ1-28 ÷ МИ1-30



МИ1-31, МИ1-32




1-1




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ1-26 ÷ МИ1-32.	Серия 3.400-6/76	
1978	1		Выпуск –	Лист 20


МИ1-33



МИ1-34, МИ1-35



МИ1-36 ÷ МИ1-38




Спецификация стали на одно изделие


46

Марка изделия	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одной поз.	Вес, кг всех поз.	Изд.
МИ1-33	158	-200×12	300	1	5,7	5,7	13
	264	ф 12 А III	300	6	0,27	1,6	
МИ1-34	102	-450×10	450	1	15,9	15,9	17,7
	247	ф 10 А II	350	8	0,22	1,8	
МИ1-35	106	-390×10	390	1	11,9	11,9	13,1
	247	ф 10 А II	350	8	0,22	1,8	
МИ1-36	105	-390×10	390	1	11,9	11,9	14,1
	264	ф 12 А III	300	8	0,27	2,2	
МИ1-37	37	-390×8	390	1	9,5	9,5	11,3
	247	ф 10 А II	350	8	0,22	1,8	
МИ1-38	115	-290×10	290	1	6,6	6,6	9,6
	266	ф 12 А III	420	8	0,37	3,0	

1-1



2-2




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15

ТК	Группа	Детали МИ1-33÷МИ1-38	Серия 3.400-6/76
1978	1		Выпуск – Лист 21


Армтяжпроект

Нач. отдела Ревский
Гл. констр. Водопьянов
Рук. группы Жилкова
Проверил Бирюкова
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


МИ1-39, МИ1-40




МИ1-41



МИ1-42



1-1




Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изд.
МИ1-39	132	-160×10	490	1	6,2	6,2	8,4
	264	ф 12 А III	300	8	0,27	2,2	
МИ1-40	122	-160×10	590	1	7,4	7,4	9,6
	264	ф 12 А III	300	8	0,27	2,2	
МИ1-41	63	-150×8	800	1	7,6	7,6	8,4
	219	ф 8 Г III	240	8	0,1	0,8	
МИ1-42	124	-200×10	390	1	6,1	6,1	9,2
	290	ф 14 А III	420	6	0,51	3,1	

Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ1-39 ÷ МИ1-42	Серия 3.400-6/76	
1978	1		Выпуск –	Лист 22


МИ1-43, МИ1-44




Спецификация стали на одно изделие

Марка издел.	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Ч. Ут.
МИ1-43	98	-220×10	300	1	5.2	5.2	16
	190	-100×20	280	1	4.4	4.4	
	290	ф 14 А III	420	4	0.5	2.0	
МИ1-44	99	-220×10	350	1	6.1	6.1	133
	191	-100×20	330	1	5.2	5.2	
	290	ф 14 А III	420	4	0.5	2.0	
МИ1-45	105	-400×10	400	1	12.6	12.6	16
	268	ф 12 А III	420	8	0.37	3.0	
	997	Фасад с отв. резьбой М20	130	2	0.32	0.6	
	401	Гайка М20	–	2	0.01	0.2	
	402	Шайба 120	–	2	0.03		
МИ1-46	20	-80×6	130	2	0.5	1.0	21
	219	ф 8 А III	240	8	0.1	0.8	
	222	ф 8 А III	380	2	0.15	0.3	


МИ1-45



1-1



МИ1-46




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

Гл. конструк.	Водольянов
Рук. группы	Жилякова
Проверил	Бирюкова

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК	Группа	Детали МИ1-43 ÷ МИ1-46	Серия 3.400-6/76	
1978	1		Выпуск –	Лист 23


МИ2-1




Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изд.
МИ2-1	71	-140×8	300	1	2.6	2.6	4,0
	262	ф12А III	270	4	0.24	1.0	
	92	-40×8	40	4	0.1	0.4	
МИ2-2	158	-200×12	300	1	5.7	5.7	8,2
	290	ф14А III	420	2	0.5	1.0	
	280	ф14А III	150	4	0.18	0.7	
	137	-50×10	50	4	0.2	0.8	
МИ2-3	85	-80×8	100	1	0.5	0.5	0,9
	213	ф8А III	80	2	0.03	0.1	
	28	-40×6	40	2	0.08	0.2	

МИ2-2




МИ2-3



1. Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.
2. На фасаде закладных деталей шайбы условно показаны пунктирной линией.

ТК	Группа	Детали МИ2-1 ÷ МИ2-3	Серия 3.400-6/76	
1978	2		Выпуск —	Лист 24


МИ2-4




Спецификация стали на одно изделие

Марка издел.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изд.
МИ2-4	15	−120×6	300	1	1.7	1.7	24
	213	ф 8А III	80	6	0,03	0.2	
	28	−40×6	40	6	0,08	0.5	
МИ2-5	135	−240×10	500	1	9.4	9.4	116
	244	ф 10А III	270	8	0,17	1.4	
	92	−40×8	40	8	0,1	0.8	
МИ2-6	40	−300×8	490	1	9.2	9.2	115
	250	ф 10А III	300	8	0.19	1.5	
	92	−40×8	40	8	0,1	0.8	

МИ2-5, МИ2-6



1-1



1. Указания по изготовлению закладных деталей см на листе 15.
2. На фасаде закладных деталей шайбы условно показаны пунктирной линией.


ТК	Группа	Детали МИ2-4 ÷ МИ2-6	Серия 3.400-6/76	
1978	2		Выпуск –	Лист 25

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Рук. группы Уситкова


Спецификация стали на одно изделие

Марка издел.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изд.
МИ3-1	21	-80×6	100	1	0,4	0,4	0,8
	334	ф 8А III	540	2	0,21	0,4	
МИ3-2	21	-80×6	100	1	0,4	0,4	0,8
	334	ф 8А III	540	2	0,21	0,4	
МИ3-3	21	-80×6	100	1	0,4	0,4	0,9
	335	ф 8А III	540	2	0,21	0,4	
	210	ф 8А III	60	2	0,02	0,1	
МИ3-4	21	-80×6	100	1	0,4	0,4	0,9
	335	ф 8А III	540	2	0,21	0,4	
	210	ф 8А III	60	2	0,02	0,1	
МИ3-5	16	-120×6	150	1	0,9	0,9	1,4
	335	ф 8А III	540	2	0,21	0,4	
	210	ф 8А III	60	2	0,02	0,1	


МИ3-1




МИ3-2



МИ3-4, МИ3-5



МИ3-3




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ3-1 ÷ МИ3-5	Серия 3.400-6/76	
1978	3		Выпуск -	Лист 26

УГК группы Жилякова


МИЗ-6



МИЗ-7



МИЗ-8



Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз.	Сечение	Длина мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изделия
МИЗ-6	22	- 80×6	150	1	0,6	0,6	1,1
	334	ф 8А III	540	2	0,21	0,4	
	216	ф 8А III	130	2	0,05	0,1	
МИЗ-7	22	- 80×6	150	1	0,6	0,6	0,9
	333	ф 8А III	290	2	0,11	0,2	
	216	ф 8А III	130	2	0,05	0,1	
МИЗ-8	17	- 100×6	200	1	0,9	0,9	1,5
	338	ф 10А III	360	2	0,22	0,4	
	218	ф 8А III	200	2	0,08	0,2	

Указания по изготовлению закладных деталей см на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИЗ-6 ÷ МИЗ-8	Серия 3.400-6/76	
1978	3		Выпуск –	Лист 27

Типовые технологические конструкции для группы жилых зданий | Альбом 2 | Разработан впервые | Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз	Сечение	Длина, мм	Кол. шт	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех поз	Вес, кг изд.
МИ3-9	15	-120×6	300	1	1.7	1.7	2.1
	333	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	
	217	ф 8 А III	150	3	0.06	0.2	
МИ3-10	10	-150×6	150	1	1.1	1.1	1.4
	333	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	
	213	ф 8 А III	80	2	0.03	0.1	
МИ3-11	75	-100×8	п.м.	1	6.3	6.3	7.2
	329	ф 8 А III	190	5	0.08	0.4	
	219	ф 8 А III	240	5	0.1	0.5	


МИ3-9




МИ3-10



1-1




МИ3-11




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ3-9÷МИ3-11.	серия 3.400-6/76	
1978	3		Выпуск –	Лист 28

МИЗ-12



МИЗ-13; МИЗ-14



Спецификация стали на одно изделие

Марка изд.	Поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт	Вес, кг: одной поз.	Вес, кг: всех поз.	Общий вес
МИЗ-12	8	-180х6	230	1	2.0	2.0	2.5
	333	ф 8 А III	290	4	0.11	0.4	
	213	ф 8 А III	80	2	0.05	0.1	
МИЗ-13	2	-250х6	300	1	3.5	3.5	4.0
	332	ф 8 А III	290	4	0.11	0.4	
	209	ф 8 А III	48	2	0.02	0.1	
МИЗ-14	30	-250х6	350	1	4.1	4.1	4.6
	332	ф 8 А III	290	4	0.11	0.4	
	216	ф 8 А II	130	2	0.05	0.1	


Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Ул. конструктор Васильева | Рук. группы Жилякова | Проверил Бирюкова


ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК 1978	Группа 3	Детали МИЗ-12÷МИЗ-14.	Серия 3.400-6/76 Выпуск 1	Лист


МИ4-1



МИ4-2



МИ4-3, МИ4-4




Спецификация стали на одно изделие

Марка изд.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт	Вес, кг: одн. поз.	Вес, кг: всех поз.	Изд.
МИ4-1	373	L100×63×6	80	2	0.60	1.2	34
	344	ф12 А II	490	4	0.44	1.8	
	250	ф10 А III	300	2	0.19	0.4	
МИ4-2	363	L75×7	200	2	1.59	3.2	41
	331	ф8 А III	280	6	0.11	0.7	
	218	ф8 А III	200	2	0.08	0.2	
МИ4-3	360	L63×6	300	2	1.72	3.4	39
	217	ф8 А III	150	2	0.06	0.1	
	331	ф8 А III	280	4	0.11	0.4	
МИ4-4	382	L63×6	470	2	2.68	5.4	63
	216	ф8 А III	130	3	0.05	0.2	
	331	ф8 А III	280	6	0.11	0.7	


Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ4-1 ÷ МИ4-4	Серия 3.400-6/76	
1978	4		Выпуск —	Лист 30


МИ4-5




МИ4-7




МИ4-6




МИ4-8



1-1



2-2



Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг. одного поз.	Вес, кг. всего изделия	Расход стали на 1 м³ бетона, кг
МИ4-5	363	L 75×7	200	2	1.59	3.2	69
	218	ф 8 А II	200	2	0.08	0.2	
	354	ф 12 А II	490	6	0.44	2.6	
МИ4-6	364	L 75×7	250	2	2.0	4.0	79
	247	ф 10 А III	350	2	0.22	0.4	
	345	ф 12 А III	490	6	0.44	2.6	
МИ4-7	375	L 110×70×8	300	2	3.28	6.6	117
	218	ф 8 А II	200	2	0.08	0.2	
	354	ф 14 А II	500	8	0.61	4.9	
МИ4-8	374	L 110×70×8	240	2	2.62	5.2	94
	247	ф 10 А III	350	3	0.22	0.7	
	345	ф 12 А III	490	8	0.44	3.5	

Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ТК | Группа 4 | 1978

Детали МИ4-5 ÷ МИ4-8.


Серия 3.400.6/76 Выпуск 1 Лист —

Гл. конструктор Бобальянов
Рук. группы Жилкова
Проверил Бурлакова
Н. контр.
ГПИ и НИИ промстроительных конструкций и деталей Промстройпроект

МИ4-12




МИ4-13



Спецификация стали на одно изделие

Марка изс.	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг общ.	Ут.
МИ4-9	363	L75×7	200	2	1.59	3.2	1.3
	391	ф 8 А II	280	8	0.11	0.9	
	218	ф 8 А II	200	2	0.08	0.2	
МИ4-10	383	L63×6	700	2	4.0	8.0	9.1
	331	ф 8 А II	280	8	0.11	0.9	
	218	ф 8 А II	200	3	0.08	0.2	
МИ4-11	383	L63×6	700	2	4.0	8.0	9.4
	331	ф 8 А II	280	8	0.11	0.9	
	224	ф 8 А III	440	3	0.17	0.5	
МИ4-12	379	C20	200	1	3.7	3.7	4.7
	327	ф 8 А II	330	4	0.13	0.5	
МИ4-13	380	C14	300	1	3.7	3.7	4.4
	331	ф 8 А II	280	6	0.11	0.7	


МИ4-9 ÷ МИ4-11




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ4-9 ÷ МИ4-13.	Серия 3.400-6/76	
1978	4		Выпуск –	Лист 32

МИ4-14, МИ4-15, МИ4-18



МИ4-16, МИ4-19, МИ4-20





Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг: одн. изд.	Вес, кг: всех поз.	Общий вес, кг
МИ4-14	358	L 63×6	100	1	0.57	0.6	11
	328	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	
	327	ф 8 А III	330	2	0.13	0.3	
МИ4-15	359	L 63×6	200	1	1.14	1.1	16
	328	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	
	327	ф 8 А III	330	2	0.13	0.3	
МИ4-16	360	L 63×6	300	1	1.72	1.7	24
	328	ф 8 А III	290	3	0.11	0.3	
	327	ф 8 А III	330	3	0.13	0.4	
МИ4-18	384	L 75×7	250	1	2.0	2.0	25
	328	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	
	327	ф 8 А III	330	2	0.13	0.3	
МИ4-19	385	L 75×7	300	1	2.39	2.4	31
	328	ф 8 А III	290	3	0.11	0.3	
	327	ф 8 А III	330	3	0.13	0.4	
МИ4-20	385	L 75×7	350	1	2.79	2.8	35
	328	ф 8 А III	290	3	0.11	0.3	
	327	ф 8 А III	330	3	0.13	0.4	


Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ4-14÷МИ4-16, МИ4-18÷МИ4-20	Серия 3.400-6/76	
1978	4		Выпуск 1	Лист 33


Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг: одн. поз.	Вес, кг: всех поз.	Вес, кг: изд.
МИ4-17	384	L 63×6	п.м.	1	5.72	5.7	6.9
	328	ф 8 А III	290	5	0.11	0.6	
	327	ф 8 А III	330	5	0.13	0.6	
МИ4-21	386	L 75×7	п.м.	1	7.96	8.0	9.2
	328	ф 8 А III	290	5	0.11	0.6	
	327	ф 8 А III	330	5	0.13	0.6	
МИ4-22	370	L 90×8	250	1	2.73	2.7	3.6
	352	ф 10 А I	360	2	0.22	0.4	
	351	ф 10 А III	410	2	0.25	0.5	
МИ4-23	371	L 90×8	300	1	3.21	3.3	4.7
	352	ф 10 А III	360	3	0.22	0.7	
	351	ф 10 А III	410	3	0.25	0.7	
МИ4-24	387	L 90×8	350	1	3.82	3.8	5.2
	352	ф 10 А III	360	3	0.22	0.7	
	351	ф 10 А III	410	3	0.25	0.7	
МИ4-25	386	L 90×8	п.м.	1	10.9	10.9	13.3
	352	ф 10 А III	360	5	0.22	1.1	
	351	ф 10 А III	410	5	0.25	1.3	


МИ4-22




МИ4-23, МИ4-24




МИ4-17, МИ4-21, МИ4-25



1-1
для МИ4-17, МИ4-21




1-1
для МИ4-22 ÷ МИ4-25




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ4-17, МИ4-21 ÷ МИ4-25	Серия 3.400-6/76	
1978	4		Выпуск –	Лист 34

МИ4-26, МИ4-27, МИ4-30



МИ4-28, МИ4-31, МИ4-32





Спецификация стали на одно изделие.


Марка изд.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг: 1 поз.	Вес, кг: всех поз.	Общий вес
МИ4-26, МИ4-27, МИ4-30	358	L 63×6	100	1	0.57	0.6	1,0
	328	ф 8 AIII	290	4	0.11	0.4	
	359	L 63×6	200	1	1.14	1.1	1,5
	328	ф 8 AIII	290	4	0.11	0.4	
	360	L 63×6	300	1	1.72	1.7	2,4
	328	ф 8 AIII	290	6	0.11	0.7	
МИ4-28, МИ4-31, МИ4-32	364	L 75×7	250	1	2.0	2.0	2,4
	328	ф 8 AIII	290	4	0.11	0.4	
	365	L 75×7	300	1	2.39	2.4	3,1
	328	ф 8 AIII	290	6	0.11	0.7	
	385	L 75×7	350	1	2.79	2.8	3,5
	328	ф 8 AIII	290	6	0.11	0.7	

Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ4-26÷МИ4-28, МИ4-30÷МИ4-32	Серия 3.400-6/76	
1978	4		Выпуск –	Лист 35

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


МИ4-34



МИ4-35, МИ4-36




МИ4-29, МИ4-33, МИ4-37




Спецификация стали на одно изделие

Марка изд.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одн. поз.	Вес, кг всех одн.	Примечание
МИ4-29	384	L 63×6	п.м.	1	5.72	5.7	
	328	ф 8 А III	290	8	0.11	0.9	6.6 кг
МИ4-33	386	L 75×7	п.м.	1	7.96	8.0	
	328	ф 8 А III	290	8	0.11	0.9	8.9 кг
МИ4-34	370	L 90×6	250	1	3.73	2.7	
	352	ф 10 А III	360	4	0.22	0.9	3.6 кг
МИ4-35	371	L 90×6	300	1	3.27	3.3	
	352	ф 10 А III	360	6	0.22	1.3	4.6 кг
МИ4-36	387	L 90×6	350	1	3.82	3.8	
	352	ф 10 А III	360	6	0.22	1.3	5.1 кг
МИ4-37	388	L 90×6	п.м.	1	10.9	10.9	
	352	ф 10 А III	360	8	0.22	1.8	12.7 кг

1-1
для МИ4-34÷МИ4-37



1-1
для МИ4-29, МИ4-33




В скобках - для МИ4-29

Указания по изготовлению закладных деталей смотрите на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ4-29, МИ4-33÷МИ4-37.	Серия 3.400-6/76	
1978	4		Выпуск –	Лист 36

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

МИ4-38




МИ4-39




Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг: одной поз.	Вес, кг: всех поз.	Общий вес
МИ4-38	376	L 180×110×10	200	2	4.44	8.9	15,5 кг
	342	ф 12 А III	450	4	0.4	1.6	
МИ4-39	377	L 180×110×10	300	2	6.65	13.3	15,7 кг
	342	ф 12 А III	450	6	0.4	2.4	
МИ4-40	376	L 180×110×10	200	2	4.44	8.9	10,1 кг
	342	ф 12 А III	450	4	0.40	1.6	
	257	ф 12 А III	170	2	0.15	0.3	
МИ4-41	374	L 110×70×8	240	2	2.52	5.2	7,2 кг
	340	ф 12 ф III	260	6	0.23	1.4	
	92	−40×8	40	6	0.1	0.6	
МИ4-42	389	L 110×70×8	350	2	3.82	7.6	9,5 кг
	340	ф 12 А III	260	6	0.23	1.4	
	92	−40×8	40	6	0.1	0.6	


1-1



МИ4-40



МИ4-41, МИ4-42




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.


ТК	Группа	Детали МИ4-38 ÷ МИ4-42.	Серия 3.400-6/76
1978	4		Выпуск – / 37

АКРОПОЛИНИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструктор Добовичев
Рук. группы Жилякова
Исп. Ситенко


МИ4-43



МИ4-44



МИ4-45



Спецификация стали на одно изделие

Марка изд.	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одной поз.	Вес, кг всей поз.	Ч. до
МИ4-43	375	L 110×70×8	300	1	3.29	3.3	45
	219	ф 8 А III	240	2	0.1	0.2	
	353	ф 12 А III	370	3	0.33	1.0	
МИ4-44	356	L 75×50×5	300	1	1.14	1.1	21
	331	ф 8 А II	280	3	0.11	0.33	
	332	ф 8 А II	290	3	0.11	0.33	
МИ4-45	356	L 50×5	100	1	0.38	0.4	98
	331	ф 8 А III	280	2	0.11	0.2	
	332	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	


Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ4-43 ÷ МИ4-45.	Серия 3.400-6/76
1978	4		Выпуск – Лист 38


Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг: одного поз.	Вес, кг: всех поз.	Общий вес
МИ4-46	381	L 50×5	0.м.	1	3.78	3.8	44
	333	ф 8 А III	290	5	0.11	0.6	
МИ4-47	365	L 75×7	300	1	2.39	2.4	27
	333	ф 8 А III	290	3	0.11	0.3	
МИ4-48	357	L 63×5	150	1	0.73	0.7	09
	335	ф 8 А III	290	2	0.11	0.2	
МИ4-49	375	Швеллер 10П	300	1	3.28	3.3	17
	221	ф 8 А III	270	1	0.11	0.1	
	270	ф 12 А III	490	3	0.44	1.3	


МИ4-46




МИ4-47




МИ4-48



1-1



МИ4-49




Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ4-46 ÷ МИ4-49	Серия 3.400-6/76
1978	4		Выпуск — Лист 39

ГПИ Промстройниипроект
Нач. отдела Еремкин
Гл. конструктор Бодягина
Рук. группы Жилкова
Исполнитель Бурокова
Проверил
Инв. №


МИ4-52, МИ4-53




Спецификация стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг: одн. изд.	Вес, кг: всех изд.	Вес, кг: Цвет.
МИ4-50	383	L 63×6	700	2	4.00	8.0	9.1
	331	ф 8 А III	280	8	0.11	0.9	
	217	ф 8 А III	150	3	0.06	0.2	
МИ4-51	383	L 63×6	700	2	4.00	8.0	9.3
	331	ф 8 А III	280	8	0.11	0.9	
	223	ф 8 Г II	350	3	0.14	0.4	
МИ4-52	390	L 63×6	320	2	1.83	3.7	4.3
	331	ф 8 А III	280	4	0.11	0.4	
	218	ф 8 А III	200	2	0.08	0.2	
МИ4-53	392	L 63×6	470	2	2.68	5.4	6.2
	331	ф 8 А III	280	6	0.11	0.7	
	214	ф 8 А II	100	3	0.04	0.1	

МИ4-50, МИ4-51






Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МИ4-50 ÷ МИ4-53.	Серия 3.400-6/76
1978	4		Выпуск – Лист 40

МН5-1, МН5-4




1-1


Спецификация стали на одно изделие

Наименование изд.	Марка	Сечение	Длина, мм	Кол. шт.	Вес, кг одного поз.	Вес, кг всех поз.	Вес, кг изд.
МН5-1	127	-200х10	330	1	5,2	5,2	18,1
	127*	-200х10	330	1	5,2	5,2	
	259	ф 12 А III	190	6	0,17	1,0	
МН5-2	163	-130х12	500	1	6,1	6,1	16,9
	163*	-130х12	500	1	6,1	6,1	
	235	ф 14 А III	490	8	0,59	4,7	
МН5-3	163	-130х12	500	1	6,1	5,1	18,2
	163*	-130х12	500	1	6,1	6,1	
	291	ф 14 А III	590	8	0,72	5,8	
МН5-4	127	-200х10	330	1	5,2	5,2	18,1
	127*	-200х10	330	1	5,2	5,2	
	254	ф 12 А III	240	6	0,21	1,3	

МН5-2, МН5-3



2-2



Указания по изготовлению закладных деталей см. на листе 15.

ТК	Группа	Детали МН5-1÷МН5-4.	Серия 3.400-6/76	
1978	5		Выпуск —	Лист 41

Таблица 7

NN позиций	Размеры пластины, мм δ	a	b	Вес, кг
1		290	290	4.0
2		250	300	3.5
3		240	270	3.1
4		230	240	2.6
5		220	270	2.5
6		190	240	2.2
7		180	270	2.3
8		180	230	2.0
9		200	200	1.9
10		150	150	1.1
11		140	270	1.8
12		140	230	1.5
13		140	190	1.3
14		130	440	2.7
15		120	300	1.7
16	6	120	150	0.9
17		100	200	0.9
18		100	п.м	4.7
19		80	200	0.8
20		80	130	0.5
21		80	100	0.4
22		80	150	0.6
23		80	230	0.9
24.24		60	100	0.3
25		60	200	0.6
26		60	п.м	2.8
27		50	100	0.24
28		40	40	0.08
29		100	120	0.6
30		250	350	4.1
31				
32				
33				
34,34а		490	650	20.0
35,35а	8	390	590	14.5
36,36а		390	550	13.5
37		390	390	9.5

NN позиций	Размеры пластины, мм δ	a	b	Вес, кг
38		400	490	12.2
39				
40		300	490	9.2
41.41а		300	390	7.4
42,42а		290	590	10.7
43,43а		290	300	5.5
44		210	270	3.6
45		270	390	6.6
46		270	270	4.6
47		240	300	4.5
48,48а,48б		240	270	4.1
49,49а,49б		230	240	3.5
50		210	250	3.3
51		200	390	4.9
52		200	340	4.3
53		200	300	3.8
54		200	290	3.6
55	8	200	240	3.0
56		200	200	2.5
57,57а		190	250	3.0
58,58а,58б		190	240	2.9
59		190	200	2.4
60		180	390	4.4
61		180	180	2.0
62		180	490	5.5
63		150	800	7.6
64		150	600	5.7
65		150	270	2.5
66		150	240	2.3
67		150	210	2.0
68		150	200	1.9
69		150	190	1.8
70		150	150	1.4
71		140	300	2.6
72		120	200	1.5
73		120	180	1.4
74		120	150	1.1

Рук. группы Жилякова

ТК	Группа
1978	—

Таблица 7

Унифицированные пластины закладных деталей.

Серия 3.400-6/76 Выпуск 1 Лист 42

Таблица 7 (продолжение)

NN позиций	Размеры пластины, мм δ	a	b	Вес, кг
75		100	п.м.	6.3
76		100	700	4.4
77, 77а		100	450	2.8
78		100	390	2.5
79		100	250	1.6
80		100	200	1.3
81		100	130	0.8
82		100	100	0.6
83	8	80	350	1.8
84		80	270	1.4
85		80	100	0.5
86		60	350	1.3
87		60	210	0.8
88		60	190	0.7
89		60	п.м.	3.8
90		50	190	0.6
91		50	50	0.16
92		40	40	0.10
93		120	300	2.3
94		60	150	0.6
95				
96				
97		390	500	15.3
98		220	300	5.2
99		220	350	6.1
100		500	540	21.2
101, 101а		490	590	22.7
102		450	450	15.9
103		400	490	15.4
104		400	450	14.1
105, 105а	10	400	400	12.6
106		390	390	11.9
107, 107а, 107б		390	590	18.1
108		300	570	13.4
109		300	490	11.5
110		300	450	10.6
111		300	390	9.2

NN позиций	Размеры пластины, мм δ	a	b	Вес, кг
112		300	360	8.5
113		290	490	11.2
114		290	300	6.8
115		290	290	6.6
116		250	390	7.7
117		250	290	5.7
118		250	270	5.3
119		230	270	4.9
120		220	540	9.3
121		220	490	8.5
122		160	590	7.4
123		210	230	3.8
124, 124а		200	390	6.1
125		200	290	4.6
126		200	500	7.9
127, 127а		200	330	5.2
128	10	200	300	4.7
129		200	210	3.3
130		190	250	3.7
131		180	540	7.6
132		160	490	6.2
133, 133а		160	290	3.7
134		160	280	3.6
135		240	500	9.4
136				
137		50	50	0.2
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145		490	500	23.1
146	12	400	490	18.4
147		390	600	22.0
148, 148а		300	390	11.0

Таблица 7 (окончание)

№№ позиций	Размеры пластины, мм δ	a	b	Вес, кг
149	12	300	340	9.6
150		300	310	8.8
151		290	300	8.2
152		270	300	7.6
153		270	270	6.9
154		240	300	6.8
155		230	300	6.5
156		230	250	5.4
157		200	330	6.2
158		200	300	5.7
159		190	300	5.4
160, 160а		140	500	6.6
161		50	70	0.33
162, 162а		200	600	11.3
163, 163а		130	500	6.1
164				
165				
166				
167				
168	14	390	500	21.4
169		290	500	15.9
170		290	390	12.4
171		80	80	0.7
172		60	60	0.4
173		140	390	6.0
174	16			
175, 175а		230	330	9.5
176, 176а		230	240	6.9
177				
178, 178а		190	330	7.9
179, 179а		190	240	5.7
180				
181	20			
182				
183				
184				
185				

№№ позиций	Размеры пластины, мм δ	a	b	Вес, кг
186	20			
187		140	490	10.8
188		140	390	8.6
189		140	290	6.4
190		100	280	4.4
191		100	330	5.2
192				
193				
194	22	180	390	10.8
195		130	390	8.8
196		110	390	7.4
197		100	390	6.8
198		100	290	5.0
199, 199а	30	290	390	26.6
200		160	390	14.7

1. Эскизы позиций с буквенными индексами смотрите на листах 45, 46
2. Отверстия для фиксации закладных деталей в опалубочных формах выполнить по чертежу закладной детали или в соответствии с принятым на заводе-изготовителе способом фиксации.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК 1978	Группа —	Таблица 7 (окончание). Унифицированные пластины закладные детали.	Серия 3.400-6/76 Выпуск — Лист 44


16000 70

Поз. 34а 35а 36а 42а 101а 107а 107б 175а 178а 199а

Отв. d=23 для 34а 36а 175а 178а 199а


Отв. d=27 для 35а 42а 107а 107б

Отв. d=33 для 101а




Поз. 127а

Поз. 57а



Поз. 163а




1. Разделку отверстий выполнять в соответствии с СН 313-65, п. 2.17.
2. Толщина и вес пластины указаны в таблице 7.

ТК 1978	Группа —	Унифицированные пластины с отверстиями.	Серия 3.400-6/76	Выпуск – Лист 45

16000 71

ГПИ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. конструктор Рук. группы Водольский Жилинкова
Проверил Бирюкова

Поз. 41а; 43а; 48а; 48б; 49а; 49б; 58а; 58б; 148а; 176а; 179а; 105а.



Толщина и вес пластины указаны в таблице 7.

ТК	Группа	Унифицированные пластины с отверстиями.	Серия 3.400-6/76
1978	–		Выпуск – Лист 46

Таблица 8

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, ГОСТ 5781-75.

Класса A III, ф мм

Длина мм	8		10		12		14		16		18	
	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг
40	209	0,02										
50	212	0,02	230	0.03			281	0.06				
60	210	0.02										
80	213	0.03	231	0.05								
100	214	0,04	232	0.06								
120	215	0.05	211	0.07	255	0.11						
130	216	0.05	233	0.08								
150	217	0.06	234	0.09	256	0 13	280	0.18				
160			235	0.10								
170			236	0.11	257	0.15	282	0.20	301	0.27		
180			237	0.11	258	0.16						
190					259	0.17						
200	218	0.08	238	0.12								
210			239	0.13								
220			240	0.14	260	0.20	283	0.27				
240	219	0.10	241	0.15	254	0,21						
250	220	0.10	242	0.15	261	0.22						
260			243	0.16								
270	221	0.11	244	0.17	262	0.24	284	0.33	302	0.43	312	0.54
280					263	0.25						
300			250	0.19	264	0.27	286	0.36	303	0.48		
310			245	0.19								
320			246	0.20	265	0.28	287	0.39	304	0.51	313	0.64
350	223	0.14	247	0.22			288	0.42				
360					266	0.32						

Проверил Бирюкова

Гл. конструк. Водольянов

Рук. группы Жилякова

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ТК	Группа	Таблица 8 Унифицированные прямые анкеры закладных деталей.	Серия 3.400-6/76
1978	–		Выпуск – Лист 47




























Таблица 8 (окончание).

Длина, мм	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, ГОСТ 5781-75 Класса AIII, ф мм											
	8		10		12		14		16		18	
	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг	N поз.	Вес кг.
370					267	0.33			300	0.58		
380	222	0.15										
400							289	0.50	306	0.63		
420					268	0.37	290	0.51				
440	224	0.17										
470					269	0.42					314	0.94
480							294	0.58				
490					270	0.44	285	0.59				
500							291	0.60			315	1.00
530			248	0.33								
560							292	0.68	307	0.88		
570					271	0.51						
580											316	1.16
590							297	0.72				
700							293	0.85				
790									310	1.25		
830			249	0.51	273	0.74	295	1.00	308	1.31	317	1.66
850					274	0.75	296	1.03	309	1.34		
960					275	0.85						
1350											318	2.70

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК	Группа	Таблица 8 (окончание). Унифицированные прямые анкеры закладных деталей.	Серия 3.400-6/76
1978	–		Выпуск – Лист 48

Таблица 9.

№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	вес кг
327		8AIII	330	0.13
328		8AIII	290	0.11
329		8AIII	190	0.08
330		8AIII	250	0.10
331		8AIII	280	0.11
332		8AIII	290	0.11
333		8AIII	290	0.11
334		8AIII	540	0.21
335		8AIII	540	0.21
336		10AIII	160	0.10
337		10AIII	200	0.12
338		10AII	360	0.22
339		10AIII	830	0.51
340		12AIII	260	0.23
341		12AIII	370	0.33
342		12AIII	450	0.40
343		12AIII	450	0.40
344		12AIII	490	0.44
345		12AIII	490	0.44
346		12AIII	830	0.74
347		14AIII	580	0.70
348		14AIII	850	1.03
349		16AIII	650	1.03
350				
351		10AIII	410	0.25
352		10AIII	360	0.22
353		12AIII	370	0.33
354		14AIII	500	0.61

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ. Гл. конструк. Васильев. Рук. группы Жолобов. Конструкции унифицированные. Проверил Бурлакова. Разработал Дорф.

ТК	Группа	Таблица 9. Унифицированные гнутые анкеры закладных деталей.	серия 3.400-6	76
1978	–		Выпуск –	Лист 49

16000 75

Таблица 10

Длина мм / Профиль	ГОСТ 8509-72							ГОСТ 8510-72					ГОСТ 8240-72		
	L 50×5	L 63×5	L 63×6	L 75×5	L 75×7	L 80×7	L 90×8	L 75×50×5	L 90×56×5	L 100×63×6	L 110×70×8	L 160×100×10	Ł 30	Ł 20	Ł 14
80										373 0.10					
100	356 0.38		358 0.57		362 0.80	367 0.65	359 1.09								
150		357 0.73													
200			359 1.14		363 1.59	368 1.70						376 4.44		379 3.7	
240											374 2.62				
250					364 2.00		370 2.73		372 1.54						
290				361 1.68											
300			360 1.72		365 2.39		371 3.27	366 1.44			375 3.28	377 6.65	378 9.6		380 3.7
350					385 2.79		387 3.82				389 3.82				
470			382 2.68												
700			383 4.00												
п.м.	381 3.78		384 5.72		386 7.96		388 10.90								
320			390 1.83												

В числителе указан номер позиции,
в знаменателе - ее вес в кг.

Рук. группы Эсилькова

ТК	Группа	Таблица 10. Унифицированные элементы фасонного проката.	Серия 3.400-6/76
1978	-		Выпуск - / Лист 50

Таблица 11.


Эскиз	NN поз.	ф стержня, мм	l мм	ф резьбы	l_1 мм	Вес, кг	Примечан.
	391	12 AI	110	М12	70	0.10	с гайкой и шайбой
	392	20 AI	110	М20	70	0.27	—
	393	20 AI	760	М20	130	1.9	—
	394	22 A III	600	М20	90	1.8	—
	395	28 A II	700	М27	90	3.4	—
	396	20 AI	570	М20	100	1.4	—
	397	20 AI	130	М20	90	0.32	—

Таблица 12.

Наименование	NN поз.	ф резьбы	Вес, кг
Гайка	401	М20	0.07
Гайка	403	М27	0.16

Наименование	NN поз.	ф резьбы	Вес, кг.
Шайба	402	М20	0.03
Шайба	404	М27	0.05

Рук. группы Жилякова

ТК	Группа	Таблица 11 и 12. Унифицированные стержни с нарезкой. Гайки и шайбы.	Серия 3.400-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист 51

Таблица 13

Шифр типовой серии	Закладная деталь по типовой серии						Унифицированная закладная деталь		
	Марка	Вес, кг	В какой конструкции устанавливается	Назначение детали	№ выпуска в которой деталь разработана	№ выпуска в которой деталь заграфирована	Марка	Вес, кг	Лист, где деталь разработана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИС-01-08/67	М-1	21.9	В сборных колоннах	Для крепления подкрановых балок.	2	2	Не унифицированы		
	М-2	31.9							
	М-3	55.9							
	М-4	7.1		Для крепления тормозных и вспомогательных ферм.		25,6	МИ1-39	8.4	22
	М-5	8.3					МИ1-40	9.6	
	М-6	14.3					МИ2-6	11.5	25
	М-7	2.9		Трубки для монтажа			Не унифицированы		
	М-8	3.1							
	М-9	26.0		Для крепления вертикальных связей.		1,4; 5,6	МИ5-2	16.9	41
	М-10	28.4					МИ5-3	18.0	
	М-11	3.6		Для крепления посадочных площадок			МИ2-1	4.0	24
	М-12	41.7		Для крепления подкрановых балок	5,6		Не унифицированы		
	М-13	60.4							
	М-14	78.1							
	М-15	85.7							
ИС-01-09	М-1	2.0	В монол. плите днища	Для крепления стальных воронок	Альбом 3, Выпуск 1	Альб. 2, вып. 2; Альб. 3, вып. 1	Не унифицирована		
	М-2	10.0	В монол. стенках силоса	Для крепления сборных ж.б. балок покрытия			МИ4-4	6.3	30
	М-3	3.35	В монолит. плите днища	Для обрамления разгрузочных отверстий			Не унифицированы		
	М-4	24.2							
	М-1	2.1	— " —	Для крепления стальных воронок	Альбом 3, Выпуск 2	Альб. 2, вып. 3; Альб. 3, вып. 2			
	М-2	14.7	В монолитн. стенках силоса	Для крепления металлических балок покрытия			МИ4-10	9.1	32
	М-3	15.3					МИ4-11	9.4	32
	М-4	1.6	В монолит. плите днища	—			Не унифицирована		

Рук. группы Жилякова

ТК	Группа	Таблица 13. Ключ, для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные	Серия 3.400-6/76	
1978	—		Выпуск —	Лист 52

Таблица 13 (продолжение). 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИС-01-09 (продолжение).	М-1	2.3	В силосных кольцах	Для соединения силосных колец	Альбом 4 Выпуск 1		Не унифицированы		
	М-2	4.0	В колоннах	Для крепления колчедана балки					
	М-3	2.5		Трубка для монтажа					
	М-4	1.1	В кольцевых балках	Для крепления силосных колец			МИ4-15	1.6	33
	М-5	1.7		Для крепления к колоннам			МИ3-8	1.5	27
	М-6	0.8		Соединительная деталь			Не унифицирована		
	М-7	1.3	В плитах покрытия	Для крепления к силосным кольцам между собой			МИ3-10	1.4	28
	М-1	4.5	В колоннах	Трубка для монтажа	Альбом 4 Выпуск 2		Не унифицирована		
	М-2	3.4		Для крепления балок днища			МИ1-17	3.4	18
	М-3	5.1		Трубка для монтажа			Не унифицирована		
	М-4	3.4	В балке днища	Для крепления к колонне			МИ4-15 (2 шт.)	1.6×2	33
	М-5	4.6	В балке покрытия	Для крепления к стенкам силоса			МИ4-3	3.9	30
	М-6	9.8		Для крепления металлических балок покрытия			МИ5-1	11.4	41
	М-7	3.4		Для крепления плит покрытия			Не унифицированы		
	М-8	2.3							
	М-9	2.4	В плитах покрытия	Для крепления к балкам покрытия			МИ4-48	0.9	39
	М-10	3.4	В колоннах	Для крепления балок днища			МИ1-17-1	3.4	18
	М-1	11.3	В колоннах	Трубки для монтажа	Альбом 4 Выпуск 3		Не унифицированы		
	М-2	10.8							
	М-3	10.3							
	М-4	3.1	В кольцевой балке днища				МИ1-20	2.7	19
	М-5	1.8	В плитах покрытия	Для крепления к балкам покрытия			МИ4-48	0.9	39
	М-6	36.5	В колоннах	Для крепления вертикальных связей			Не унифицированы		
	М-7	9.9*		Обрамляющие уголки			МИ4-33	8.9	36
	М-8	10.3*					МИ4-33	8.9	36
	М-9	10.3*					МИ4-33	8.9	36

Нач. отдела Бродский
Гл. конструк. Довальнов
Рук. группы Жилякова

Исполнитель Литвинова
Проверил Бирюкова

*) Указан вес в пересчете на 1 п.м. обрамляющего уголка.

ТК | Группа | 1978 | –

Таблица 13 (продолжение).
Ключ для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные.

Серия 3.400-6/76
Выпуск – Лист 53

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НС-01-09 (продолж.)	М-10	2.1	В кольцевой балке днища	Для крепления к колонне трубка для монтажа	А льдон 4 Выпуск 3		МИ4-15	1.6	33
	М-11	8.7					Не унифицирована		
	М-12	8.5	В колоннах	Для крепления кольцевой балки днища			МИ1-6	5.2	16
НС-01-15	М-1	1.6	В сборной плите	Монтажная петля	Выпуск 5 лист 1,2		Не унифицированы		
	М-1	1.1	В сборном брусе	Для анкеровки арматуры	Выпуск 5 лист 4				
	М-2	1.6		Монтажная петля					
	М-1	7.0	В опорных столбиках	—	Выпуск 5 лист 8				
	М-2	6.06							
	МГ-1	4.3	В плитах перекрытия	Для крепления опорных столбиков	Выпуск 5, лист 10	Выпуск 5, лист 5÷7	МИ3-12	2.5	29
	МГ-2	7.94					МИ3-14	4.6	29
	МГ-3	2.52		Для креплен. распред. балок под опорн. столбики			МИ4-44	2.1	38
	МГ-4	6.72		Для крепления опорных столбиков			МИ3-13	4.0	29
	МГ-5	1.12	В плитах покрытия и брускам	Для крепления к балкам			МИ4-48	0.9	39
	МГ-6	7.52	В плитах перекрытия	Для крепления опорных столбиков			МИ3-14	4.6	29
НС-01-17	М-1	3.4	В сборных колоннах	Для крепления балок к колоннам и фундаментам	2	1.2	МИ4-1	3.4	30
	М-3	2.0					МИ1-46	2.1	23
	М-2	2.2		Трубки для монтажа	2		Не унифицированы		
	М-4	2.8							
	М-5	3.9	В сборных балках	Для крепления емкости					
НС-01-19	М-1÷ М-3	—	В плитах перекрытия и стеновых панелях	Петли и трубки для монтажа	2		Не унифицированы		
	М-4	2.2	В стеновых панелях	Для крепления плит перекрытия			МИ1-15	1.6	18
	М-5	2.5					МИ1-16	2.7	18
	М-6	14.4	В колоннах	Для крепления ригеля			МИ1-37	11.3	17
	М-7	2.6		Трубка для монтажа			Не унифицирована		
	М-8	21.4		Для крепления ригеля			МИ1-34	17.7	21
	М-9	3.1		Трубка для монтажа			Не унифицирована		

Таблица 13 (продолжение).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продолжение	М-10	11,8	В ригелях	Для крепления к колонне и анкеровки арм. для крепления плит перекрытия	2		МН1-43	11,6	23
	М-11	4,7					МИ4-49	4,8	39
	М-12	13,8		Для крепления к колонне и анкеровки арматуры			МН1-44	13,3	23
	М-13	13,5					МН1-44	13,3	23
	М-1	0,8	В сборных лотках	Для крепления лотков между собой		II-1	МН1-13	0,8	17
	М-2	1,2					МН1-14	1,0	17
	М-3	0,8		Для крепления кабелей, шин и трубопроводов	II-3	I	МИ3-1	0,8	26
	М-4	0,9					МИ3-3	0,9	26
	М-5	0,8					МИ3-2	0,8	26
	М-6	0,9					МИ3-4	0,9	26
	М-7	2,4					МИ2-4	2,4	25
	М-8	1,3					МИ3-5	1,4	26
	М-9	0,8					МИ2-3	0,8	24
	М-10	5,1		Для крепления компенсаторов в д.ш. тоннелей			МН1-10	5,1	17
	М-11	0,2	В монолитн. бетоне				Не унифицирована		
	М-1	0,7	В сборных опорных подушках	Для осуществления скользящей опоры под трубопроводы	II-4	II-2	МН1-12	0,7	17
	М2	1,4					МН1-3	1,4	16
	М3	2,0					МН1-4	2,0	16
	М4	3,0					МН1-5	3,0	16
	М5	6,0					МН1-27	6,0	20
	М6	8,5					МН1-41	8,4	22
	М-4	0,9	В сборных лотках	Для крепления кронштейнов на монолитн. стенах и узлах трасс	II-3	II-2	МИ3-3	0,9	26
	М-1÷М-8	–	В колоннах	Трубки для монтажа и для подвески трубопроводов	II-3	I-1	Не унифицированы		
			В траверсах			II-2			
						II-3			
	МН1-8	7,3	В траверсах и колоннах	Для крепления трубопроводов	Серия 3.400-6/76	I-1	МН1-8	7,3	17
	МН1-7	7,3	В траверсах			I-2	МН1-7	7,3	17
	МН1-11	0,8	В траверсах			II-2	МН1-11	0,8	17

ИС-01-19 3.006-2 3.015-1/77

Гл. инженер проекта Ваваянов
Рук. группы Жилякова
Гл. констр. Шишкина
Проверил
Бирюкова

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ТК	Группа	Таблица 13 (продолжение). Ключ для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные	Серия 3.400-6/76	
1978	–		Выпуск –	Лист 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.015-1/77 (продолжение)	МИ1-19	2.4	В колоннах	Для крепления траверс	Серия 3.400-6/76	II-3	МИ1-19	2.4	19
	МИ1-31	11.4				II-1 II-3	МИ1-31	11.4	20
	МИ1-36	14.9				II-1 II-2	МИ1-36	14.9	21
	МИ1-38	9.6					МИ1-38	9.6	21
	МИ1-30	6.7	В траверсах	Для крепления к колоннам		II-2	МИ1-30	6.7	20
	МИ4-7	11.7					МИ4-7	11.7	31
	МИ4-13	4.4					МИ4-13	4.4	32
	МИ4-41	7.2					МИ4-41	7.2	37
	МИ4-42	9.6					МИ4-42	9.6	37
3.015-2/77	М-1 ÷ М-5	—	В колоннах и вставках	Трубки для монтажа	II-1	II-1 ÷ II-4	Не унифицированы		
			В траверсах	и для подвески трубопроводов					
	МИ1-2	4.3	В траверсах	Для крепления трубопроводов	Серия 3.400-6/76	II-1	МИ1-2	4.3	16
	МИ1-8	7.3					МИ1-8	7.3	17
	МИ1-25	4.5		Для крепления к продольным балкам или вставкам.			МИ1-25	4.5	19
	МИ1-32	3.7					МИ1-32	3.7	20
	МИ4-2	3.8					МИ4-2	3.8	30
	МИ4-5	6.0					МИ4-5	6.0	31
	МИ1-35	13.7		Для крепления продольных балок			МИ1-35	13.7	21
	МИ4-8	9.4		Для крепления к колонне			МИ4-8	9.4	31
	МИ1-25	4.5	Во вставках	Для крепления к колонне		II-1	МИ1-25	4.5	19
	МИ1-26	4.6		Для крепления траверс			МИ1-26	4.6	20
	М-1		В двутавровых балках	Трубка для монтажа	1.462-1 Вып. I	II-6	Не унифицирована		
	МИ1-29	4.5		Для крепления траверс	Серия 3.400-6/76		МИ1-29	4.5	20
	МИ2-2	8.2					МИ2-2	8.2	24

ТК	Группа	Таблица 13 (продолжение). Ключ для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные.	Серия 3.400-6/76	
1978	-		Выпуск —	Лист 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.015-2/77 (продолжение)	МИ4-40	10.7	В двутавровых балках	Для крепления к колоннам	серия 3.400-6/76	II-6	МИ4-40	10.7	37
	МИ4-43	4.5					МИ4-43	4.5	38
	МИ1-36	14.9	В колоннах	Для крепления продольных балок		II-1; II-4	МИ1-36	14.9	21
	МИ1-38	9.6				II-1	МИ1-38	9.6	21
	МИ4-47	2.7	В траверсах	Для крепления рамки-надстройки	серия 3.400-6/76	I	МИ4-47	2.7	39
	МИ4-38	10.4	В решетчатых балках	Для крепления к колоннам		II-5	МИ4-38	10.4	37
	МИ1-33	7.3		Для крепления траверс			МИ1-33	7.3	21
	МИ1-29	4.5					МИ1-29	4.5	20
3.015-3/77 Ж.Ф. Жолудева	М-1 ÷ М-4		В колоннах	Трубки для монтажа	II-1	II-1	Не унифицированы		
			В траверсах	и для подвески трубопроводов		II-2			
	МИ1-2	4.3	В траверсах	Для крепления трубопроводов	Серия 3.400-6/76	II-1	МИ1-2	4.3	16
	МИ1-8	7.3					МИ1-8	7.3	17
	МИ1-42	9.2		Для крепления к колоннам			МИ1-42	9.2	22
	МИ4-5	6.0		Для крепления к колоннам или к фермам			МИ4-5	6.0	31
	МИ4-6	7.0					МИ4-6	7.0	31
	МИ1-22	2.7		Для крепления к фермам			МИ1-22	2.7	19
	МИ2-5	10.1					МИ2-5	10.1	25
	МИ4-9	4.3					МИ4-9	4.3	32
	МИ1-18	1.7		Для крепления ферм			МИ1-18	1.7	19
	МИ1-4	2.0		Для крепления вертикальн. связей			МИ1-4	2.0	16
	МИ1-36	14.9	В колоннах	Для крепления ж.б. пролетного строения		II-1	МИ1-36	14.9	21
						II-2			
	МИ1-45	16.4		Для крепления метал. пролетного строения			МИ1-45	16.4	23

ТК	Группа	Таблица 13 (продолжение). Ключ для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные	серия 3.400-6/76	
1978	-		выпуск –	лист 57

Таблица 13 (окончание).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.016-1	МГ-1	2.3	–	–	3		–	–	–
	МГ-2	0.8	В плитах	Для крепления стоек ограждения			МИ4-45	0.8	38
	МГ-3	1.2		Для крепления стоек рамы конвейера			МИ3-7	0.9	27
	МГ-4	1.4					МИ3-6	1.1	27
3.016-2	М-1	12.6*	В бортовом элементе	Для крепления обалочек	3		МИ3-11	7.2	28
	М-2	5.9		Для крепления к стальным прогонам			МИ4-12	4.2	32
3.400-2	М-1, М-3 ÷ М-5	–	В стеновых панелях и опорных подушках	Петли для подъема	1		Не унифицированы		
	М-2	1.1	В стеновых панелях	трубка для крепления дер. защиты					

* Указан вес в пересчете на 1 п.м. закладной детали.

Рук. группы Жилякова Ажуев

gost.e-ecolog.ru

ТК	Группа	Таблица 13 (окончание). Ключ для замены закладных деталей типовых конструкций на унифицированные	Серия 3.400-6/76	
1978	-		Выпуск –	Лист 58