ФОРМА №18

АКТ
приемки теплового пункта и бойлерной (при местном источнике теплоснабжения)

г. _____ «_____» 20 ____г.

Представители: (указать организацию, должность, фамилию и инициалы)
авторского надзора_____
технического надзора заказчика _____
подрядной организации _____
субподрядной (монтажной) организации_____
эксплуатирующей организации _____

произвели проверку эффективности действия и приемку смонтированного оборудования в тепловом пункте _____
(наименование объекта)

по адресу _____
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

и установили:

1. Смонтированное оборудование теплового пункта соответствует проекту, техническим условиям строительства, приемки сетей и вводов.
2. В тепловом пункте смонтировано следующее оборудование:

А. Для системы отопления:

а) элеватор № _____ (тип), диаметр сопла _____ мм, давление на подающей трубе перед элеватором _____ м, то же, за элеватором _____ м, давление на обратной трубе _____ м.

б) водонагреватель _____ (тип), количество _____, число секций _____ длина _____ м.

в) насос _____ (тип) с электромотором _____ (тип), мощностью _____кВт, _____ об./мин., количество _____ шт.

Б. Для системы горячего водоснабжения:

а) водонагреватели _____ (тип) смонтированы:

I ступень секций _____ шт., длина _____ м
II ступень секций _____ шт., длина _____ м

б) насос _____ (тип) с электромотором _____ (тип), мощностью _____кВт, _____ об./мин., количество _____ шт.

в) водонагреватели горячего водоснабжения оборудованы авторегуляторами
Терморегулятор, диаметр _____ мм, количество _____ шт.
Регулятор температур, диаметр _____ мм, количество _____ шт.
Регулятор расхода, диаметр _____ мм, количество _____ шт.
Регулятор давления, диаметр _____ мм, количество _____ шт.

г) автоматика в соответствии с проектом выполнена полностью (частично).

3. Все водонагреватели испытаны гидравлическим давлением на _____ Па, разрешенное давление _____ Па, (см. акт от « ____» _____ 20 ____ г.)
4. Помещение теплового пункта обеспечено _____ (тип) вентиляцией,

А. Приточная система

Вентилятор _____ с электромотором мощностью _____ кВт,

gost.e-ecolog.ru

_____ об./мин., количество _____ шт.

Б. Вытяжная система

Вентилятор _____ с электромотором мощностью _____ кВт,
_____ об./мин., количество _____ шт.

5. Манометры в количестве _____ шт. опломбированы « ____» _____ 20 ___ г.

6. Термометры поставлены в количестве _____ шт.

7. Водомеры для горячей воды поставлены диаметром _____ мм в количестве _____ шт.

Водомеры для холодной воды поставлены диаметром _____ мм в количестве _____ шт.

8. Электрооборудование принято Горэнерго, акт № _____ от «_____» _____ 20___ г.

9. Мероприятия по звуко-виброизоляции выполнены полностью, частично (ненужное зачеркнуть)

10. При осмотре и проверке эффективности работы теплового пункта и бойлерной обнаружены следующие дефекты и недоделки, не препятствующие нормальной эксплуатации, которые должны быть устранены до назначения государственной комиссии: _____
_____
_____

На основании результатов осмотра и проведенных испытаний смонтированное и установленное оборудование теплового пункта считать принятым с общей оценкой _____
_____

Представители: авторского надзора_____
технического надзора заказчика_____
подрядной организации _____
субподрядной (монтажной) организации_____
эксплуатирующей организации _____
(подписи)

gost.e-ecolog.ru